

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/01/2024 00:00
đến thời điểm 31/01/2024 23:59
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
01/01/2024 00:00	5,87	36,43	7,89	25,86	0,2	385,59	0,16
01/01/2024 00:30	5,88	36,39	7,87	25,75	0,2	2,74	0,16
01/01/2024 01:00	5,85	36,46	7,85	25,62	0,2	2,68	0,16
01/01/2024 01:30	5,87	36,44	7,85	25,56	0,1	2,74	0,16
01/01/2024 02:00	5,87	36,4	7,85	25,46	0,2	2,74	0,16
01/01/2024 02:30	5,85	36,46	7,84	25,36	0,1	2,62	0,16
01/01/2024 03:00	5,86	36,34	7,86	25,26	0,1	4,76	0,16
01/01/2024 03:30	5,84	36,37	7,87	25,17	0,1	2,86	0,16
01/01/2024 04:00	5,86	36,37	7,87	25,17	0,1	3,6	0,16
01/01/2024 04:30	5,86	36,36	7,89	25,07	0,1	2,8	0,16
01/01/2024 05:00	5,88	36,39	7,89	25,07	0,2	10,01	0,16
01/01/2024 05:30	5,89	36,35	7,9	24,98	0,1	7,26	0,16
01/01/2024 06:00	5,87	36,38	7,94	24,88	0,1	3,84	0,16
01/01/2024 06:30	5,89	36,17	7,95	24,87	0,1	3,23	0,16
01/01/2024 07:00	5,84	36,14	7,95	24,86	0,1	95,42	0,16
01/01/2024 07:30	5,83	36,1	7,95	24,78	0,2	524,05	0,16
01/01/2024 08:30	6,01	36,07	7,96	24,78	0,3	538,94	0,16
01/01/2024 09:00	5,88	36,12	7,96	24,78	0,4	2,86	0,16
01/01/2024 09:30	5,85	36,13	7,98	24,78	0,4	1,4	0,16
01/01/2024 10:00	5,81	36,19	7,98	24,69	0,4	0,73	0,16
01/01/2024 10:30	5,81	36,22	8	24,62	0,4	0,85	0,16
01/01/2024 11:00	5,79	36,2	8,01	24,5	0,5	387,17	0,16
01/01/2024 11:30	5,75	36,18	8,01	24,51	0,5	0,36	0,16
01/01/2024 12:00	5,73	36,19	8,02	24,41	0,6	0	0,16
01/01/2024 12:30	5,71	36,12	8,04	24,41	0,6	3,17	0,16
01/01/2024 13:00	5,71	36,14	8,04	24,32	0,6	385,34	0,16
01/01/2024 13:30	5,69	36,22	8,02	24,23	0,6	6,47	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
01/01/2024 14:00	5,68	36,18	8	24,23	0,6	20,14	0,16
01/01/2024 14:30	5,72	36,15	8,04	24,32	0,6	45,72	0,16
01/01/2024 15:00	5,76	36,15	8,05	24,31	0,6	40,72	0,16
01/01/2024 15:30	5,74	36,22	8,09	24,13	0,5	34,43	0,16
01/01/2024 16:00	5,73	36,17	8,09	24,04	0,5	11,59	0,16
01/01/2024 16:30	5,72	36,24	8,11	23,86	0,5	12,02	0,16
01/01/2024 17:00	5,69	36,26	8,13	23,85	0,4	22,1	0,16
01/01/2024 17:30	5,75	36,26	8,14	23,67	0,4	386,81	0,16
01/01/2024 18:00	5,69	36,32	8,07	23,61	0,4	6,83	0,16
01/01/2024 18:30	5,66	36,32	8,6	23,23	0,3	4,45	0,16
01/01/2024 19:00	5,66	36,36	8,52	23,13	0,3	5,86	0,16
01/01/2024 19:30	5,64	36,35	8,45	23,23	0,3	4,88	0,16
01/01/2024 20:00	5,64	36,31	8,43	23,23	0,3	402,19	0,16
01/01/2024 20:30	5,65	36,31	8,46	23,25	0,3	5,61	0,16
01/01/2024 21:00	5,7	36,36	8,51	23,32	0,3	4,76	0,16
01/01/2024 21:30	5,66	36,16	8,5	23,25	0,2	3,78	0,16
01/01/2024 22:00	5,69	36,2	8,19	23,32	0,3	4,51	0,16
01/01/2024 22:30	5,67	36,23	7,98	23,4	0,3	391,26	0,16
01/01/2024 23:00	5,68	36,26	7,97	23,49	0,2	3,47	0,16
01/01/2024 23:30	5,7	36,29	8,01	23,58	0,3	3,84	0,16
02/01/2024 00:00	5,68	36,29	8,01	23,62	0,2	91,75	0,16
02/01/2024 00:30	5,67	36,32	8	23,7	0,3	3,47	0,16
02/01/2024 01:00	5,62	36,35	7,97	23,77	0,3	98,65	0,16
02/01/2024 01:30	5,6	36,35	7,97	23,86	0,2	90,41	0,16
02/01/2024 02:00	5,58	36,35	7,97	23,86	0,2	203,05	0,16
02/01/2024 02:30	6,96	36,37	7,94	23,95	0,2	90,65	0,16
02/01/2024 03:00	193,33	36,37	7,97	23,87	0,2	91,81	0,16
02/01/2024 03:30	56,88	36,44	7,95	24,04	0,2	89,62	0,16
02/01/2024 04:00	22,91	36,44	7,95	24,04	0,2	104,63	0,16
02/01/2024 04:30	67,66	36,44	7,93	24,13	0,2	98,22	0,16
02/01/2024 05:00	42,67	36,5	7,95	24,13	0,2	95,05	0,16
02/01/2024 05:30	31,13	36,48	7,92	24,14	0,2	97,86	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
02/01/2024 06:00	24,41	36,54	7,93	24,13	0,2	94,32	0,16
02/01/2024 06:30	19,96	36,55	7,93	24,13	0,1	93,16	0,16
02/01/2024 07:00	16,97	36,57	7,92	24,23	0,1	101,95	0,16
02/01/2024 07:30	14,8	36,61	7,89	24,32	0,2	94,13	0,16
02/01/2024 08:00	13,13	36,7	7,88	24,41	0,3	4,51	0,16
02/01/2024 08:30	10,7	36,67	7,95	24,51	0,3	224,29	0,16
02/01/2024 09:00	11,23	37,48	7,96	28,35	132,6	367,15	0,16
02/01/2024 09:30	11,27	36,9	7,9	29,16	203,6	290,84	0,16
02/01/2024 10:00	10,99	36,94	7,87	29,55	267,9	582,66	0,16
02/01/2024 10:30	9,6	36,86	7,84	29,75	296,7	489,37	0,16
02/01/2024 11:00	8,83	36,86	7,81	30,14	323,7	610,62	0,16
02/01/2024 11:30	8,17	36,87	7,79	30,53	316,7	538,82	0,17
02/01/2024 12:00	7,61	36,83	7,78	30,94	330,9	681,8	0,17
02/01/2024 12:30	7,18	36,25	7,78	31,25	341,8	532,96	0,17
02/01/2024 13:00	6,52	36,26	7,76	31,67	350,9	654,27	0,17
02/01/2024 13:30	6,05	36,33	7,74	32,09	390	599,38	0,17
02/01/2024 14:00	5,77	36,31	7,73	32,09	531,7	545,54	0,17
02/01/2024 14:30	5,64	36,58	7,73	31,87	589,2	615,68	0,17
02/01/2024 15:00	5,45	36,66	7,73	31,77	632,5	519,59	0,17
02/01/2024 15:30	5,23	36,7	7,73	31,5	689,9	644,44	0,17
02/01/2024 16:00	5,07	36,72	7,73	31,25	741,6	487,05	0,17
02/01/2024 16:30	4,97	36,72	7,74	30,83	741,5	634,24	0,17
02/01/2024 17:00	4,81	36,76	7,75	30,43	759,5	534,24	0,17
02/01/2024 17:30	4,66	36,71	7,75	29,96	753,3	653,17	0,17
02/01/2024 18:00	4,63	36,68	7,76	29,5	762,5	607,81	0,17
02/01/2024 18:30	4,53	36,68	7,78	29,08	767,4	513,97	0,17
02/01/2024 19:00	4,48	36,66	7,77	28,61	761,9	658,79	0,17
02/01/2024 19:30	4,33	36,63	7,78	28,25	729,4	653,9	0,17
02/01/2024 20:00	4,2	36,51	7,78	28,02	601,9	632,84	0,17
02/01/2024 20:30	4,15	36,49	7,79	27,7	523,2	703,29	0,16
02/01/2024 21:00	4,1	36,45	7,78	27,49	483,3	609,88	0,16
02/01/2024 21:30	4,03	36,46	7,78	27,28	600,4	739,86	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
02/01/2024 22:00	3,98	36,38	7,77	27,28	688,4	600,73	0,16
02/01/2024 22:30	3,93	36,35	7,77	27,07	745,5	698,16	0,16
02/01/2024 23:00	3,87	36,31	7,78	26,97	769,3	597,67	0,16
02/01/2024 23:30	3,85	36,32	7,78	26,86	814,1	693,03	0,16
03/01/2024 00:00	3,78	36,25	7,78	26,76	816,3	592,12	0,16
03/01/2024 00:30	3,71	36,2	7,78	26,76	838	723,19	0,16
03/01/2024 01:00	3,67	36,17	7,78	26,66	851,3	581,92	0,16
03/01/2024 01:30	3,63	36,18	7,78	26,66	871,5	683,27	0,16
03/01/2024 02:00	3,63	36,19	7,79	26,55	880	583,14	0,16
03/01/2024 02:30	3,59	36,13	7,8	26,37	819,9	670,08	0,16
03/01/2024 03:00	3,55	36,17	7,8	26,35	716,7	589,74	0,16
03/01/2024 03:30	3,47	35,79	7,81	26,45	654,7	584,85	0,16
03/01/2024 04:00	3,45	35,7	7,81	26,55	627,2	594,68	0,16
03/01/2024 04:30	3,46	35,7	7,81	26,64	596,4	695,9	0,16
03/01/2024 05:00	3,49	35,64	7,8	26,62	712,6	604,82	0,16
03/01/2024 05:30	3,49	35,61	7,8	26,66	797,2	697,98	0,16
03/01/2024 06:00	3,48	35,54	7,8	26,75	850,5	601,64	0,16
03/01/2024 06:30	3,47	35,67	7,79	26,55	871,8	610,13	0,16
03/01/2024 07:00	3,45	35,66	7,8	26,45	912,6	620,87	0,16
03/01/2024 07:30	3,44	35,64	7,79	26,35	952,8	730,21	0,16
03/01/2024 08:00	3,43	35,61	7,8	26,35	935,2	777,96	0,16
03/01/2024 08:30	3,43	35,52	7,8	26,25	942,4	700,42	0,16
03/01/2024 09:00	3,34	35,53	7,8	26,25	959,6	669,77	0,16
03/01/2024 09:30	3,32	35,53	7,81	26,15	936,1	567,58	0,16
03/01/2024 10:00	3,32	35,54	7,83	26,05	947,2	665,56	0,16
03/01/2024 10:30	3,28	35,44	7,8	25,95	953,7	603,96	0,16
03/01/2024 11:00	3,26	35,56	7,83	25,85	921,4	617,27	0,16
03/01/2024 11:30	3,26	35,52	7,82	25,66	818,3	627,53	0,16
03/01/2024 12:00	3,24	35,53	7,84	25,65	722,7	674,17	0,16
03/01/2024 12:30	3,23	35,45	7,83	25,56	663,2	681,56	0,16
03/01/2024 13:00	3,1	35,31	7,85	25,85	646,1	664,1	0,16
03/01/2024 13:30	3,04	35,5	7,83	26,25	751,1	658,91	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
03/01/2024 14:00	3,08	35,75	7,83	26,35	813,5	582,9	0,16
03/01/2024 14:30	3,03	35,66	7,81	26,45	876,1	679,73	0,16
03/01/2024 15:00	3,03	35,88	7,79	26,35	865,7	670,14	0,16
03/01/2024 15:30	3	35,85	7,81	26,35	887,2	701,7	0,16
03/01/2024 16:00	3	35,9	7,82	26,35	906,4	690,04	0,16
03/01/2024 16:30	3,01	35,89	7,83	26,25	870,1	685,77	0,15
03/01/2024 17:00	2,97	35,87	7,84	26,15	801,4	735,77	0,15
03/01/2024 17:30	2,97	35,93	7,8	26,05	803	746,94	0,16
03/01/2024 18:00	2,84	35,78	7,83	26,15	795,9	713,85	0,16
03/01/2024 18:30	2,86	35,45	7,83	26,05	761,4	716,66	0,16
03/01/2024 19:00	2,86	35,29	7,84	26,25	636,5	703,72	0,16
03/01/2024 19:30	2,83	35,23	7,82	26,25	608,3	717,94	0,15
03/01/2024 20:00	2,86	35,09	7,82	26,3	613,7	751,52	0,15
03/01/2024 20:30	2,89	35,06	7,8	26,25	474	730,82	0,15
03/01/2024 21:00	2,92	35,06	7,81	26,25	401,9	719,77	0,15
03/01/2024 21:30	3	35,04	7,82	26,25	490,9	691,94	0,15
03/01/2024 22:00	3,79	34,8	7,81	26,35	550,9	691,02	0,15
03/01/2024 22:30	3,9	35,01	7,81	26,25	546,3	609,64	0,15
03/01/2024 23:00	3,86	34,84	7,8	26,25	519,09	734,79	0,15
03/01/2024 23:30	3,86	34,93	7,81	26,12	549,3	614,46	0,15
04/01/2024 00:00	3,79	34,93	7,82	26,05	570,9	715,87	0,15
04/01/2024 00:30	3,81	34,92	7,82	25,92	585,3	615,99	0,15
04/01/2024 01:00	3,75	35,03	7,8	25,75	590,8	712,88	0,15
04/01/2024 01:30	3,75	34,89	7,84	25,66	592	709,46	0,15
04/01/2024 02:00	3,72	34,92	7,84	25,57	598,3	762,94	0,15
04/01/2024 02:30	3,72	34,89	7,79	25,56	604,4	763,49	0,15
04/01/2024 03:00	3,7	34,9	7,83	25,46	612,1	896,39	0,15
04/01/2024 03:30	3,68	34,89	7,84	25,25	614,3	514,71	0,15
04/01/2024 04:00	3,67	34,84	7,84	25,32	604,7	521,73	0,15
04/01/2024 04:30	3,66	34,87	7,82	25,26	594,1	892,79	0,15
04/01/2024 05:00	3,65	34,8	7,81	25,18	546,1	887,48	0,15
04/01/2024 05:30	3,63	34,81	7,84	25,17	565,9	518,43	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
04/01/2024 06:00	3,62	34,82	7,81	25,12	572,3	519,96	0,15
04/01/2024 06:30	3,6	34,69	7,82	25,14	663,7	522,89	0,15
04/01/2024 07:00	3,55	34,69	7,83	25,07	689,4	897,86	0,15
04/01/2024 07:30	3,53	34,66	7,81	25,08	740,5	886,56	0,15
04/01/2024 08:00	3,51	34,66	7,8	25,08	733,9	507,08	0,15
04/01/2024 08:30	3,5	34,63	7,84	25,17	750,5	535,71	0,15
04/01/2024 09:00	3,46	34,59	7,84	25,17	776,1	535,4	0,15
04/01/2024 09:30	3,5	34,59	7,82	25,17	786,7	515,44	0,15
04/01/2024 10:00	3,49	34,56	7,82	25,07	765	908,79	0,15
04/01/2024 10:30	3,47	34,51	7,83	25,07	777,8	901,64	0,15
04/01/2024 11:00	3,45	34,51	7,84	25,03	716,6	482,84	0,15
04/01/2024 11:30	3,42	34,51	7,88	24,97	734,1	464,46	0,15
04/01/2024 12:00	3,42	34,48	7,83	24,87	749,7	521,3	0,15
04/01/2024 12:30	3,39	34,5	7,86	24,88	757,5	607,38	0,15
04/01/2024 13:00	3,39	34,49	7,86	24,97	766,6	601,28	0,15
04/01/2024 13:30	3,37	34,44	7,84	25,06	763,4	592,24	0,15
04/01/2024 14:00	3,36	34,42	7,84	25,07	769,4	537,36	0,15
04/01/2024 14:30	3,33	34,49	7,84	25,17	771,6	539,31	0,15
04/01/2024 15:00	3,32	34,5	7,81	25,17	767,4	583,21	0,15
04/01/2024 15:30	3,3	34,52	7,85	25,12	768,4	584,79	0,15
04/01/2024 16:00	3,3	34,47	7,85	25,26	768,1	565,62	0,15
04/01/2024 16:30	3,28	34,48	7,85	25,26	767,9	992,61	0,15
04/01/2024 17:00	3,25	34,54	7,85	25,26	775,2	601,03	0,15
04/01/2024 17:30	3,23	34,62	7,84	25,07	793,4	1013,67	0,15
04/01/2024 18:30	3,21	34,64	7,85	24,78	774,8	599,93	0,15
04/01/2024 19:00	3,2	34,68	7,83	24,69	714,3	634,98	0,15
04/01/2024 19:30	3,17	34,7	7,85	24,58	744,7	594,87	0,15
04/01/2024 20:00	3,17	34,73	7,85	24,51	752,8	608,54	0,15
04/01/2024 20:30	3,15	34,69	7,85	24,41	768,3	649,02	0,15
04/01/2024 21:00	3,13	34,73	7,85	24,41	785,3	605,43	0,15
04/01/2024 21:30	3,12	34,73	7,86	24,25	772,3	615,99	0,15
04/01/2024 22:00	3,12	34,66	7,87	24,32	784,7	1041,63	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
04/01/2024 22:30	3,1	34,7	7,85	24,32	783,1	608,24	0,15
04/01/2024 23:00	3,07	34,68	7,86	24,25	745,8	594,07	0,15
04/01/2024 23:30	3,03	34,59	7,86	24,41	759	623,93	0,15
05/01/2024 00:00	2,85	34,51	7,86	24,78	774,7	977,22	0,15
05/01/2024 00:30	2,86	34,37	7,85	25,07	762,7	616,11	0,15
05/01/2024 01:00	2,84	34,35	7,81	25,07	736,1	638,15	0,15
05/01/2024 01:30	2,84	34,31	7,81	25,07	764,3	594,07	0,15
05/01/2024 02:00	2,81	34,36	7,81	25,07	754,4	1002,31	0,15
05/01/2024 02:30	2,8	34,35	7,81	25,07	775,7	643,58	0,15
05/01/2024 03:00	2,8	34,33	7,8	24,97	788,8	599,38	0,15
05/01/2024 03:30	2,79	34,34	7,79	24,87	787,2	631,8	0,15
05/01/2024 04:00	2,78	34,29	7,79	24,97	792,2	663,61	0,15
05/01/2024 04:30	2,78	34,31	7,79	24,97	792,3	623,68	0,15
05/01/2024 05:00	2,76	34,31	7,79	24,97	762,4	645,17	0,15
05/01/2024 05:30	2,73	34,28	7,79	24,97	791,9	662,81	0,15
05/01/2024 06:00	2,72	34,3	7,79	24,97	794,4	616,11	0,15
05/01/2024 06:30	2,69	34,28	7,8	24,88	796,4	631,07	0,15
05/01/2024 07:00	2,65	34,23	7,78	24,88	786,3	1042,91	0,15
05/01/2024 07:30	2,65	34,17	7,79	24,97	790,5	971,36	0,15
05/01/2024 08:00	2,63	34,22	7,79	24,97	788,5	614,22	0,15
05/01/2024 08:30	2,62	34,19	7,8	25,05	751,7	651,22	0,15
05/01/2024 09:00	2,59	34,11	7,79	25,07	740,6	993,4	0,15
05/01/2024 09:30	2,58	34,15	7,77	25,07	753,2	630,21	0,15
05/01/2024 10:00	2,56	34,13	7,77	25,07	765,8	646,82	0,15
05/01/2024 10:30	2,55	34,14	7,79	25,06	771,5	545,84	0,15
05/01/2024 11:00	2,58	34,14	7,79	24,97	733,1	571,61	0,15
05/01/2024 11:30	2,54	34,17	7,79	24,97	723,9	576,06	0,15
05/01/2024 12:00	2,53	34,16	7,79	24,87	760,9	598,29	0,15
05/01/2024 12:30	2,53	34,11	7,79	24,88	771,3	995,96	0,15
05/01/2024 13:00	2,51	34,11	7,79	24,88	779,9	663,55	0,15
05/01/2024 13:30	2,49	34,11	7,79	24,87	790,7	579,79	0,15
05/01/2024 14:00	2,44	34,16	7,78	24,88	805,1	602,13	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
05/01/2024 14:30	2,44	34,17	7,79	24,88	847,9	1018,61	0,15
05/01/2024 15:00	2,43	34,15	7,79	24,97	865,1	582,78	0,15
05/01/2024 15:30	2,51	34,02	7,81	24,97	897,4	620,57	0,15
05/01/2024 16:00	2,47	34,09	7,78	24,97	900,9	538,09	0,15
05/01/2024 16:30	2,47	34,11	7,78	24,91	911,8	923,32	0,15
05/01/2024 17:00	2,43	34,2	7,78	24,79	904,9	537,85	0,15
05/01/2024 17:30	2,43	34,14	7,79	24,69	921,3	910,07	0,15
05/01/2024 18:00	2,4	34,16	7,78	24,6	941,3	905,98	0,15
05/01/2024 18:30	2,4	34,21	7,78	24,51	928,8	528,57	0,15
05/01/2024 19:00	2,38	34,18	7,78	24,41	961,2	920,38	0,15
05/01/2024 19:30	2,36	34,18	7,78	24,41	945,5	535,04	0,15
05/01/2024 20:00	2,34	34,22	7,78	24,35	963,4	928,14	0,15
05/01/2024 20:30	2,59	34,09	7,78	25,19	949,6	488,88	0,15
05/01/2024 21:00	3,9	34,55	7,73	26,55	910,3	917,82	0,15
05/01/2024 21:30	6,23	34,94	7,7	27,92	933,6	939,86	0,15
05/01/2024 22:00	5,93	35,08	7,68	28,89	927,7	942,91	0,15
05/01/2024 22:30	5,75	35,21	7,66	29,36	922,2	930,4	0,16
05/01/2024 23:00	5,72	35,21	7,64	29,65	887,3	558,48	0,16
05/01/2024 23:30	5,69	34,94	7,63	29,87	883,3	942,97	0,16
06/01/2024 00:00	7,47	35,32	7,61	30,24	854,7	559,46	0,16
06/01/2024 00:30	7,26	35,2	7,6	30,34	828,7	545,54	0,16
06/01/2024 01:00	7,25	35,3	7,59	30,34	823,3	928,08	0,16
06/01/2024 01:30	7,07	35,18	7,59	30,24	810,7	553,78	0,16
06/01/2024 02:00	6,92	35,16	7,59	30,14	808,1	940,96	0,16
06/01/2024 02:30	6,92	35,03	7,59	30,14	807,8	926,92	0,16
06/01/2024 03:00	6,93	35,03	7,59	30,04	810,1	930,7	0,16
06/01/2024 03:30	6,8	34,97	7,59	29,94	797,4	929,73	0,16
06/01/2024 04:00	6,64	34,92	7,6	29,75	796,4	551,15	0,16
06/01/2024 04:30	6,49	34,71	7,59	29,65	805,5	917,45	0,16
06/01/2024 05:00	6,56	34,68	7,59	29,55	792,5	538,33	0,16
06/01/2024 05:30	6,49	34,65	7,59	29,55	831,3	920,69	0,16
06/01/2024 06:00	6,27	34,55	7,59	29,45	842	918,31	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
06/01/2024 06:30	6,32	33,94	7,63	29,36	894,8	911,11	0,16
06/01/2024 07:00	6,3	33,93	7,62	29,55	912,5	504,21	0,16
06/01/2024 07:30	6,3	33,84	7,6	29,65	924,7	483,14	0,16
06/01/2024 08:00	6,08	34,01	7,61	29,65	906,4	517,09	0,16
06/01/2024 08:30	5,97	33,9	7,62	29,94	911,8	476,43	0,16
06/01/2024 09:00	6,03	34,25	7,62	30,14	832,8	421,85	0,16
06/01/2024 09:30	6,43	34,13	7,61	30,24	874,9	393,77	0,16
06/01/2024 10:00	6,06	34,27	7,62	30,34	896,7	397,61	0,16
06/01/2024 10:30	6,26	34,1	7,61	31,14	897,1	787,42	0,16
06/01/2024 11:00	6,01	34,32	7,6	31,56	839,6	399,51	0,16
06/01/2024 11:30	5,96	34,43	7,59	31,77	858,7	405,67	0,16
06/01/2024 12:00	5,68	34,46	7,6	31,98	879,5	810,07	0,16
06/01/2024 12:30	5,69	34,73	7,58	32,64	924,3	811,96	0,17
06/01/2024 13:00	5,66	34,58	7,58	32,97	912,5	811,53	0,17
06/01/2024 13:30	5,66	34,73	7,57	33,25	910,5	418,8	0,17
06/01/2024 14:00	5,56	34,71	7,57	33,42	907,8	415,68	0,17
06/01/2024 14:30	5,8	34,78	7,56	33,42	904,6	416,17	0,17
06/01/2024 15:00	6,04	35,07	7,56	33,32	915,7	839,68	0,17
06/01/2024 15:30	6,03	35,23	7,57	33,01	906,1	424,96	0,17
06/01/2024 16:00	6,43	35,29	7,58	32,52	944,8	411,59	0,17
06/01/2024 16:30	6,77	35,33	7,6	32,2	904,6	326,12	0,17
06/01/2024 17:00	6,89	35,44	7,6	31,83	837,2	330,03	0,17
06/01/2024 17:30	9,65	35,5	7,61	31,67	657,3	326,86	0,17
06/01/2024 18:00	9,32	35,84	7,6	31,88	550	730,15	0,17
06/01/2024 18:30	8,5	36	7,6	32	419	731,5	0,17
06/01/2024 19:00	9,97	36,32	7,62	31,98	362,2	331,31	0,17
06/01/2024 19:30	10,03	36,23	7,62	31,88	468,1	727,89	0,17
06/01/2024 20:00	8,99	36,72	7,62	31,77	515,8	328,57	0,17
06/01/2024 20:30	8,21	36,7	7,63	31,46	544,4	331,01	0,17
06/01/2024 21:00	7,8	36,67	7,63	31,04	555,7	329,67	0,17
06/01/2024 21:30	7,5	35,6	7,65	30,63	560	329,05	0,17
06/01/2024 22:00	6,98	35,58	7,65	30,34	594	329,79	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
06/01/2024 22:30	6,56	35,52	7,64	30,14	601,9	330,15	0,17
06/01/2024 23:00	6,25	35,51	7,63	29,94	586,3	388,88	0,16
06/01/2024 23:30	6,03	35,48	7,63	29,67	590,5	418,31	0,16
07/01/2024 00:00	5,86	35,41	7,62	29,55	595,3	471,36	0,16
07/01/2024 00:30	5,65	35,4	7,62	29,37	588,9	353,23	0,16
07/01/2024 01:00	5,57	35,43	7,61	29,17	529,5	441,39	0,16
07/01/2024 01:30	5,49	35,33	7,61	29,08	396,6	395,42	0,16
07/01/2024 02:00	5,77	35,42	7,62	28,89	323,4	398,83	0,16
07/01/2024 02:30	6,28	35,64	7,62	28,57	270,9	413,3	0,16
07/01/2024 03:00	6,49	35,67	7,63	28,24	286,7	411,66	0,16
07/01/2024 03:30	8,36	35,8	7,64	28,35	426,3	361,9	0,16
07/01/2024 04:00	7,22	35,82	7,65	28,62	491,6	471,24	0,16
07/01/2024 04:30	6,98	35,89	7,66	28,89	524,2	515,01	0,16
07/01/2024 05:00	6,82	35,86	7,65	28,88	541,2	482,66	0,16
07/01/2024 05:30	6,48	35,83	7,65	28,8	561,6	317,39	0,16
07/01/2024 06:00	6,29	35,82	7,64	28,75	567,1	452,31	0,16
07/01/2024 06:30	5,99	35,77	7,65	28,8	562,2	353,11	0,16
07/01/2024 07:00	5,57	35,9	7,64	28,8	564,6	455,43	0,16
07/01/2024 07:30	5,44	35,93	7,64	28,8	575,3	396,33	0,16
07/01/2024 08:00	5,17	35,9	7,64	28,8	561,5	399,57	0,16
07/01/2024 08:30	4,99	35,78	7,64	28,8	568,1	292,67	0,16
07/01/2024 09:00	4,8	35,8	7,64	28,89	426,7	419,53	0,16
07/01/2024 09:30	4,93	36,2	7,64	28,8	330,7	433,88	0,16
07/01/2024 10:00	5,25	36,35	7,65	28,46	258,5	369,16	0,16
07/01/2024 10:30	5,5	36,49	7,65	28,13	221,9	410,62	0,16
07/01/2024 11:00	5,41	36,49	7,66	27,84	334,8	561,04	0,16
07/01/2024 11:30	6	36,19	7,67	28,57	429,8	427,41	0,16
07/01/2024 12:00	5,53	36,34	7,66	29,17	493,1	426,61	0,16
07/01/2024 12:30	5,37	35,05	7,68	29,5	521	489,37	0,16
07/01/2024 13:00	5,07	35,31	7,66	29,87	511,5	372,58	0,16
07/01/2024 13:30	4,81	35,2	7,65	30,34	529,2	414,16	0,16
07/01/2024 14:00	4,62	35,17	7,65	30,43	548,1	416,29	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
07/01/2024 14:30	4,45	35,11	7,63	30,53	574,6	421,12	0,17
07/01/2024 15:00	4,33	35,07	7,63	30,87	561,6	321,55	0,17
07/01/2024 15:30	4,24	34,98	7,62	31,04	584	361,9	0,17
07/01/2024 16:00	4,18	34,95	7,61	31,14	591	410,68	0,16
07/01/2024 16:30	4,15	34,99	7,6	31,14	582,5	93,04	0,16
07/01/2024 17:00	4,12	35,01	7,61	30,87	452,8	51,64	0,16
07/01/2024 17:30	4,19	34,94	7,61	30,73	288	51,83	0,16
07/01/2024 18:00	4,46	35,06	7,64	30,04	179	101,28	0,16
07/01/2024 18:30	4,51	35,08	7,66	29,55	118,5	99,32	0,16
07/01/2024 19:00	4,44	34,95	7,65	28,99	0,4	10,37	0,16
07/01/2024 19:30	4,42	35	7,67	28,46	0,3	1,58	0,16
07/01/2024 20:00	4,39	35,04	7,67	28,02	0,3	1,4	0,16
07/01/2024 20:30	4,37	35,05	7,68	27,59	0,3	1,34	0,16
07/01/2024 21:00	4,39	35,05	7,69	27,18	0,3	1,34	0,16
07/01/2024 21:30	4,36	35,1	7,69	26,86	0,3	1,58	0,16
07/01/2024 22:00	4,35	35,11	7,7	26,55	0,3	1,58	0,16
07/01/2024 22:30	4,36	35,1	7,71	26,25	0,3	393,46	0,16
07/01/2024 23:00	4,35	35,08	7,71	26,05	0,2	5,43	0,16
07/01/2024 23:30	4,33	35,06	7,71	25,85	0,2	4,88	0,16
08/01/2024 00:00	4,33	35,11	7,71	25,66	0,2	1,22	0,16
08/01/2024 00:30	4,32	35,13	7,72	25,56	0,2	5,49	0,16
08/01/2024 01:00	4,32	35,11	7,72	25,37	0,2	398,77	0,16
08/01/2024 01:30	4,31	35,16	7,71	25,26	0,2	4,27	0,16
08/01/2024 02:00	4,28	35,11	7,72	25,17	0,2	1,64	0,16
08/01/2024 02:30	4,29	35,1	7,72	25,07	0,2	34,55	0,16
08/01/2024 03:00	4,27	35,05	7,72	25,07	0,2	2,31	0,16
08/01/2024 03:30	4,32	34,64	7,73	24,97	0,2	394,01	0,16
08/01/2024 04:00	4,32	34,63	7,74	24,88	0,2	1,95	0,16
08/01/2024 04:30	4,31	34,63	7,73	24,88	0,2	8,6	0,16
08/01/2024 05:00	4,27	34,63	7,72	24,78	0,2	432,84	0,16
08/01/2024 05:30	4,26	34,63	7,73	24,75	0,2	6,53	0,16
08/01/2024 06:00	4,23	34,56	7,73	24,69	0,2	400,97	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
08/01/2024 06:30	4,21	34,6	7,73	24,62	0,2	6,71	0,16
08/01/2024 07:00	4,21	34,55	7,73	24,69	0,2	395,23	0,16
08/01/2024 07:30	4,18	34,5	7,73	24,69	0,2	4,45	0,16
08/01/2024 08:00	4,17	34,54	7,73	24,69	0,3	6,22	0,16
08/01/2024 08:30	4,22	34,5	7,75	24,6	0,3	336,56	0,16
08/01/2024 09:00	4,22	34,6	7,75	24,66	0,4	333,14	0,16
08/01/2024 09:30	4,19	34,63	7,75	24,6	0,4	395,54	0,16
08/01/2024 10:00	4,16	34,69	7,75	24,51	0,4	505,06	0,16
08/01/2024 10:30	4,15	34,65	7,76	24,41	0,4	379,6	0,15
08/01/2024 11:00	5,18	34,59	7,74	25,85	153,7	544,62	0,16
08/01/2024 11:30	5,08	34,67	7,73	27,07	306,6	571,79	0,16
08/01/2024 12:00	5,09	34,55	7,71	27,5	410	477,89	0,16
08/01/2024 12:30	5,07	34,59	7,69	28,02	478,3	575,09	0,16
08/01/2024 13:00	4,99	34,59	7,67	28,57	497,5	568,74	0,16
08/01/2024 13:30	4,89	34,64	7,66	28,99	593,4	568,49	0,16
08/01/2024 14:00	4,81	34,79	7,65	29,27	656,6	636,93	0,16
08/01/2024 14:30	4,8	34,66	7,63	29,17	681,7	547,55	0,16
08/01/2024 15:00	4,7	34,66	7,62	29,16	640,3	651,34	0,16
08/01/2024 15:30	4,74	34,66	7,61	29	531,6	641,75	0,16
08/01/2024 16:00	2,09	15,89	8,48	25,17	465,9	599,32	0,16
08/01/2024 16:30	1,98	14,41	8,43	22,75	427,4	547,31	0,18
08/01/2024 17:00	2,41	13,81	8,44	22,61	408,3	537,05	0,22
08/01/2024 17:30	10,57	32,28	8,43	23,23	398,4	619,23	0,14
08/01/2024 18:00	6,03	33,12	8,34	24,04	388,3	529,24	0,15
08/01/2024 18:30	5,68	34,07	7,45	27,28	382,3	616,84	0,15
08/01/2024 19:00	5,68	34,18	7,29	28,99	391,7	608,3	0,15
08/01/2024 19:30	5,47	34	7,37	29,08	552,5	639,37	0,15
08/01/2024 20:00	5,41	34,13	7,36	28,89	619,5	552,62	0,15
08/01/2024 20:30	5,36	34,2	7,37	28,8	666,6	649,75	0,15
08/01/2024 21:00	5,35	34,32	7,38	28,57	655,6	570,45	0,15
08/01/2024 21:30	5,3	34,49	7,4	28,46	716,1	703,54	0,15
08/01/2024 22:00	5,22	34,51	7,42	28,14	743,4	572,46	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
08/01/2024 22:30	5,16	34,57	7,45	28	748,3	566,97	0,15
08/01/2024 23:00	5,09	34,59	7,47	27,71	750	655	0,16
08/01/2024 23:30	5,04	34,62	7,48	27,59	753,7	661,47	0,16
09/01/2024 00:00	4,96	34,72	7,5	27,41	764,2	722,89	0,16
09/01/2024 00:30	4,93	34,77	7,51	27,28	753	577,1	0,16
09/01/2024 01:00	4,87	34,74	7,52	27,18	775,5	656,53	0,16
09/01/2024 01:30	4,83	34,8	7,52	27,07	763	551,46	0,16
09/01/2024 02:00	4,78	34,82	7,54	26,97	763,7	630,82	0,16
09/01/2024 02:30	4,74	34,79	7,55	26,86	776	630,03	0,16
09/01/2024 03:00	4,69	34,84	7,54	26,76	766,3	677,59	0,16
09/01/2024 03:30	4,66	34,9	7,56	26,66	776	558,79	0,16
09/01/2024 04:00	4,62	34,93	7,57	26,55	795,7	609,95	0,16
09/01/2024 04:30	4,63	34,97	7,58	26,45	768,4	604,57	0,16
09/01/2024 05:00	7,2	34,75	7,58	27,39	772,5	670,26	0,16
09/01/2024 05:30	8,13	35,39	7,56	28,13	765,7	532,66	0,16
09/01/2024 06:00	8,46	35,88	7,59	28,46	775,7	526,86	0,16
09/01/2024 06:30	8,3	36,07	7,59	28,57	772	610,37	0,16
09/01/2024 07:00	8,3	36,21	7,6	28,57	763,1	532,05	0,16
09/01/2024 07:30	8,11	36,32	7,6	28,58	785,2	529,79	0,16
09/01/2024 08:00	8,09	36,47	7,61	28,63	785,1	651,7	0,16
09/01/2024 08:30	7,97	36,56	7,61	28,69	777,3	464,52	0,16
09/01/2024 09:00	8,25	36,81	7,62	28,89	772,8	580,15	0,16
09/01/2024 09:30	8,06	36,51	7,64	28,8	802,6	584,49	0,16
09/01/2024 10:00	13,07	36,23	7,63	29,17	817,7	647,74	0,16
09/01/2024 10:30	7,89	36,59	7,63	29,37	810,5	536,56	0,16
09/01/2024 11:00	7,83	36,71	7,64	29,74	815	680,4	0,16
09/01/2024 11:30	7,76	36,51	7,64	30,04	776,5	670,26	0,16
09/01/2024 12:00	8,18	36,91	7,63	30,26	792,9	669,71	0,16
09/01/2024 12:30	8,49	37,07	7,63	30,24	797,4	722,22	0,16
09/01/2024 13:00	8,26	37,1	7,63	30,53	764,9	662,75	0,16
09/01/2024 13:30	9,52	37,12	7,61	31,04	754,8	729,36	0,16
09/01/2024 14:00	9,64	37,31	7,61	31,35	702,5	642,97	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
09/01/2024 14:30	12,12	37,9	7,62	32,75	694	656,59	0,17
09/01/2024 15:00	11,34	37,99	7,62	33,42	726	694,38	0,17
09/01/2024 15:30	11,51	38,12	7,6	33,82	708,4	690,65	0,17
09/01/2024 16:00	11,2	38,2	7,59	33,82	737,1	671,67	0,17
09/01/2024 16:30	11,37	38,37	7,61	33,52	742	664,16	0,17
09/01/2024 17:00	11,47	38,49	7,6	33,2	759,5	514,71	0,17
09/01/2024 17:30	11,51	38,53	7,62	32,86	768,1	656,59	0,17
09/01/2024 18:30	11,09	38,5	7,65	31,88	770,1	768	0,17
09/01/2024 19:00	10,99	38,44	7,64	31,46	770,2	766,6	0,17
09/01/2024 19:30	10,89	38,4	7,65	31,16	784,2	758,36	0,16
09/01/2024 20:00	10,86	38,43	7,66	30,83	793,7	644,5	0,16
09/01/2024 20:30	10,47	38,31	7,66	30,54	788,4	612,75	0,16
09/01/2024 21:00	10,24	38,23	7,66	30,43	792,3	609,52	0,16
09/01/2024 21:30	10,1	38,3	7,65	30,24	787,1	690,84	0,16
09/01/2024 22:00	10,6	38,35	7,66	30,34	790,4	589,49	0,16
09/01/2024 22:30	10,64	38,47	7,66	30,63	776	722,64	0,17
09/01/2024 23:00	10,59	38,48	7,66	30,73	781,9	712,33	0,16
09/01/2024 23:30	10,56	38,51	7,66	30,62	770,4	728,14	0,16
10/01/2024 00:00	10,06	38,49	7,66	30,73	781,3	696,03	0,16
10/01/2024 00:30	9,8	36,74	7,65	30,83	803,3	501,95	0,16
10/01/2024 01:00	9,55	36,85	7,64	30,87	796,4	503,17	0,16
10/01/2024 01:30	9,32	36,77	7,64	30,94	786	504,02	0,16
10/01/2024 02:00	9,08	36,77	7,65	30,83	817	504,82	0,16
10/01/2024 02:30	8,53	36,74	7,64	30,73	804,5	871,18	0,16
10/01/2024 03:00	8,32	36,74	7,64	30,73	793,7	873,19	0,16
10/01/2024 03:30	8,31	36,64	7,64	30,73	801,8	872,34	0,16
10/01/2024 04:00	8,11	36,72	7,64	30,57	798,6	880,46	0,16
10/01/2024 04:30	7,97	36,7	7,65	30,43	802,4	879,36	0,16
10/01/2024 05:00	7,47	36,44	7,63	30,34	794	869,77	0,16
10/01/2024 05:30	7,76	36,55	7,63	30,53	789,4	873,8	0,16
10/01/2024 06:00	7,7	36,43	7,63	30,44	795,9	866,84	0,16
10/01/2024 06:30	7,58	36,43	7,64	30,34	801,6	871,79	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
10/01/2024 07:00	7,52	36,26	7,63	30,24	786,2	850,3	0,16
10/01/2024 07:30	7,55	36,21	7,62	30,24	786,8	484,85	0,16
10/01/2024 08:00	7,15	36,19	7,63	30,34	790,8	500,42	0,16
10/01/2024 08:30	7,04	35,94	7,63	30,24	783,5	874,6	0,16
10/01/2024 09:00	6,77	35,94	7,62	30,34	775,4	508,3	0,16
10/01/2024 09:30	6,48	35,81	7,62	30,43	763,7	506,34	0,16
10/01/2024 10:00	6,36	35,7	7,62	30,53	759,9	851,52	0,16
10/01/2024 10:30	6,13	35,38	7,61	30,62	764,8	441,02	0,16
10/01/2024 11:00	5,76	35,37	7,6	30,74	751,5	462,39	0,16
10/01/2024 11:30	5,57	35,23	7,6	31,04	763,4	464,59	0,16
10/01/2024 12:00	5,63	35,15	7,6	31,35	771,7	865,38	0,16
10/01/2024 12:30	5,63	35,16	7,6	31,56	746,1	913,12	0,17
10/01/2024 13:00	5,89	35,02	7,6	31,88	764,9	921,06	0,16
10/01/2024 13:30	5,7	34,97	7,6	31,88	768,8	546,27	0,17
10/01/2024 14:00	5,37	34,91	7,59	31,87	772,4	546,76	0,16
10/01/2024 14:30	5,38	34,81	7,59	32	768,8	522,46	0,16
10/01/2024 15:00	5,5	34,81	7,6	32,31	792,3	912,51	0,16
10/01/2024 15:30	5,46	34,21	7,6	32,41	807,7	892,12	0,17
10/01/2024 16:00	5,27	34,21	7,59	32,52	823,7	555,67	0,17
10/01/2024 16:30	5,24	34,32	7,6	32,52	835,2	557,2	0,16
10/01/2024 17:00	5,12	34,33	7,6	32,31	864,6	736,5	0,16
10/01/2024 17:30	5,13	34,41	7,6	32,04	879,5	720,45	0,16
10/01/2024 18:00	5,11	34,45	7,61	31,67	912,9	649,87	0,16
10/01/2024 18:30	4,99	34,44	7,62	31,25	936,1	755,12	0,16
10/01/2024 19:00	4,98	34,45	7,62	30,73	923,6	648,71	0,16
10/01/2024 19:30	4,93	34,44	7,62	30,43	938,7	728,38	0,16
10/01/2024 20:00	4,92	34,51	7,62	30,12	952,5	716,91	0,16
10/01/2024 20:30	4,97	34,47	7,62	29,84	960,3	638,09	0,16
10/01/2024 21:00	4,9	34,54	7,62	29,65	946,8	751,7	0,16
10/01/2024 21:30	4,85	34,49	7,62	29,46	976,3	759,03	0,16
10/01/2024 22:00	4,84	34,48	7,61	29,22	979,9	639,55	0,16
10/01/2024 22:30	4,8	34,55	7,62	28,99	957,4	644,32	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
10/01/2024 23:00	4,76	34,59	7,62	28,8	942,1	543,4	0,16
10/01/2024 23:30	4,61	34,62	7,61	28,57	939,4	545,42	0,16
11/01/2024 00:00	4,58	34,54	7,61	28,46	949	546,82	0,16
11/01/2024 00:30	4,49	34,69	7,62	28,33	879,6	553,84	0,16
11/01/2024 01:00	4,41	34,58	7,62	28,13	849,2	917,33	0,16
11/01/2024 01:30	4,28	34,65	7,6	28,12	830,4	904,69	0,16
11/01/2024 02:00	4,36	34,6	7,59	28,13	797,6	907,75	0,16
11/01/2024 02:30	4,62	34,77	7,6	28,02	786,9	542,36	0,16
11/01/2024 03:00	4,77	35,01	7,6	27,92	770,1	912,81	0,16
11/01/2024 03:30	5,01	35,12	7,59	27,81	775,3	924,41	0,16
11/01/2024 04:00	5,19	35,14	7,58	27,81	774	545,9	0,16
11/01/2024 04:30	5,39	35,13	7,58	27,7	770,8	544,56	0,16
11/01/2024 05:00	5,35	35,43	7,6	27,61	774,3	541,45	0,16
11/01/2024 05:30	5,37	35,52	7,59	27,49	791,3	537,11	0,16
11/01/2024 06:00	5,26	35,47	7,59	27,49	767,7	564,89	0,16
11/01/2024 06:30	5,3	34,97	7,6	27,39	728,1	889,55	0,16
11/01/2024 07:00	5,23	35,03	7,6	27,49	734,6	893,03	0,16
11/01/2024 07:30	5,28	34,86	7,59	27,7	744,8	499,69	0,16
11/01/2024 08:00	5,56	35,64	7,59	27,92	719,4	503,29	0,16
11/01/2024 08:30	8,45	36,59	7,6	29,55	719,7	483,39	0,16
11/01/2024 09:00	7,52	37,17	7,6	30,37	699,7	522,16	0,17
11/01/2024 09:30	7,6	37,46	7,6	31,04	735,7	894,74	0,17
11/01/2024 10:00	7,32	37,48	7,6	31,25	763,4	896,15	0,17
11/01/2024 10:30	6,99	37,53	7,59	31,46	766,6	489,62	0,17
11/01/2024 11:00	6,93	37,59	7,59	31,77	745,5	491,63	0,17
11/01/2024 11:30	6,67	37,34	7,59	31,98	762,1	494,19	0,17
11/01/2024 12:00	6,56	37,53	7,59	32,41	757,4	513,79	0,17
11/01/2024 12:30	6,58	37,5	7,58	32,75	739,8	878,69	0,17
11/01/2024 13:00	6,4	37,49	7,56	32,75	743,7	853,9	0,17
11/01/2024 13:30	6,24	37,69	7,56	32,86	743,1	867,58	0,17
11/01/2024 14:00	6	37,48	7,55	32,97	734,9	510,62	0,17
11/01/2024 14:30	6,23	37,55	7,55	33,31	595,6	494,01	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
11/01/2024 15:00	6,56	37,53	7,55	33,71	503,9	483,51	0,17
11/01/2024 15:30	6,19	37,57	7,53	33,92	498,2	774,17	0,18
11/01/2024 16:00	6,18	37,75	7,56	33,71	609,5	715,2	0,17
11/01/2024 16:30	6,02	37,77	7,56	33,31	751,2	715,99	0,17
11/01/2024 17:00	5,91	37,74	7,57	32,75	825,4	744,8	0,17
11/01/2024 17:30	5,74	37,68	7,57	32,2	829,3	746,94	0,17
11/01/2024 18:00	5,68	37,62	7,57	31,67	877,2	736,2	0,17
11/01/2024 18:30	5,7	37,6	7,57	31,2	906,6	730,52	0,17
11/01/2024 19:00	5,67	37,55	7,58	30,83	912	758,48	0,17
11/01/2024 19:30	5,7	37,55	7,56	30,43	906,3	737,66	0,17
11/01/2024 20:00	5,65	37,57	7,57	30,05	897,4	703,05	0,17
11/01/2024 20:30	5,73	37,47	7,57	29,84	928,7	661,78	0,17
11/01/2024 21:00	5,83	37,47	7,57	29,55	921,7	760,31	0,17
11/01/2024 21:30	6,02	36,24	7,58	29,35	950,6	763,18	0,17
11/01/2024 22:00	6,01	36,29	7,58	29,17	950,5	649,32	0,17
11/01/2024 22:30	6,08	36,15	7,57	29,08	950,8	749,63	0,17
11/01/2024 23:00	6,21	36,2	7,57	29,08	964,5	721,12	0,17
11/01/2024 23:30	6,29	36,12	7,57	29,08	950,7	751,52	0,17
12/01/2024 00:00	6,5	36,19	7,57	29,08	947,8	728,26	0,17
12/01/2024 00:30	6,41	36,25	7,56	29,26	937,6	715,07	0,17
12/01/2024 01:00	6,48	36,2	7,56	29,46	944,4	613,49	0,17
12/01/2024 01:30	6,5	36,18	7,59	29,36	917,9	619,96	0,17
12/01/2024 02:00	6,53	36,32	7,59	29,27	944	750,06	0,17
12/01/2024 02:30	7	36,29	7,58	29,17	938,4	743,34	0,17
12/01/2024 03:00	7,04	36,25	7,59	29,17	915,4	714,77	0,17
12/01/2024 03:30	6,76	36,35	7,59	29,36	921,2	701,76	0,17
12/01/2024 04:00	6,8	36,3	7,59	29,27	931,5	615,87	0,17
12/01/2024 04:30	6,62	36,36	7,58	29	935,1	611,04	0,17
12/01/2024 05:00	6,52	36,39	7,58	28,89	948,4	701,4	0,17
12/01/2024 05:30	6,35	36,36	7,58	28,57	945,5	704,7	0,17
12/01/2024 06:00	6,23	36,33	7,58	28,41	946,5	790,41	0,17
12/01/2024 06:30	5,99	36,23	7,59	28,22	930,1	742,12	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
12/01/2024 07:00	5,73	36,07	7,59	28,02	934,9	741,94	0,17
12/01/2024 07:30	5,58	36,16	7,59	27,92	939,3	718,55	0,17
12/01/2024 08:00	5,48	36,25	7,6	27,8	936,3	693,52	0,17
12/01/2024 08:30	5,29	36,1	7,6	27,62	908,3	604,88	0,17
12/01/2024 09:00	5,17	36,19	7,6	27,59	911,6	713,36	0,17
12/01/2024 09:30	5,03	36,15	7,59	27,59	865,4	694,5	0,17
12/01/2024 10:00	4,9	36,02	7,61	27,59	824,9	693,34	0,17
12/01/2024 10:30	4,86	35,85	7,59	27,81	790,2	624,78	0,17
12/01/2024 11:00	4,83	35,9	7,6	28,02	778,2	734,67	0,17
12/01/2024 11:30	4,91	35,95	7,59	28,46	801,3	718,13	0,17
12/01/2024 12:00	4,93	35,98	7,59	28,8	765,6	710,19	0,17
12/01/2024 12:30	7,79	35,97	7,61	29,94	774,8	700,85	0,17
12/01/2024 13:00	6,79	36,29	7,61	32,2	774,3	735,46	0,18
12/01/2024 13:30	6,29	36,64	7,6	33,42	789,4	733,14	0,18
12/01/2024 14:00	6,08	36,83	7,59	34,02	782,7	718,49	0,18
12/01/2024 14:30	7,23	37,18	7,62	34,12	786,5	721,36	0,18
12/01/2024 15:00	6,66	37,42	7,56	34,64	797,5	735,95	0,19
12/01/2024 15:30	6,51	37,62	7,54	34,64	786,6	732,96	0,18
12/01/2024 16:00	6,31	37,81	7,52	34,43	779,5	709,4	0,18
12/01/2024 16:30	6,69	38,07	7,54	34	749,5	716,42	0,18
12/01/2024 17:00	6,98	38,34	7,54	33,62	747,7	679,79	0,18
12/01/2024 17:30	6,75	38,52	7,54	33	741	673,01	0,18
12/01/2024 18:00	6,63	38,58	7,58	32,52	775,2	701,22	0,18
12/01/2024 18:30	6,42	38,72	7,58	32,2	774,8	691,81	0,18
12/01/2024 19:00	6,21	38,77	7,6	31,77	768,4	679,54	0,18
12/01/2024 19:30	5,96	38,81	7,59	31,25	793,9	694,07	0,18
12/01/2024 20:00	5,77	38,8	7,61	30,82	779	676,61	0,18
12/01/2024 20:30	5,56	38,6	7,62	30,42	797,1	674,29	0,18
12/01/2024 21:00	5,39	38,71	7,61	30	799,8	861,84	0,18
12/01/2024 21:30	5,49	38,48	7,6	30,14	807,6	853,41	0,18
12/01/2024 22:00	5,51	38,58	7,59	30,43	805,6	844,01	0,18
12/01/2024 22:30	5,61	38,87	7,59	30,53	831,7	850,48	0,18

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
12/01/2024 23:00	5,68	39,22	7,6	30,53	814,1	454,33	0,18
12/01/2024 23:30	5,61	39,39	7,59	30,34	821,5	457,2	0,18
13/01/2024 00:30	5,58	39,45	7,57	30,24	808	471,24	0,18
13/01/2024 01:00	5,57	39,43	7,57	30,21	782,5	473,19	0,18
13/01/2024 01:30	5,5	39,81	7,58	30,07	794,2	457,02	0,18
13/01/2024 02:00	5,38	39,98	7,58	29,94	799	854,82	0,18
13/01/2024 02:30	5,38	39,93	7,58	29,94	777,4	852,62	0,18
13/01/2024 03:00	5,36	40,21	7,57	29,84	778,8	843,52	0,18
13/01/2024 03:30	5,92	38,62	7,59	29,75	783,2	848,9	0,17
13/01/2024 04:00	6,32	39,17	7,6	29,94	760,6	857,56	0,17
13/01/2024 04:30	6,38	39,35	7,59	30,14	776	849,32	0,18
13/01/2024 05:00	6,21	39,47	7,59	30,24	782,8	870,93	0,18
13/01/2024 05:30	6,02	39,73	7,58	30,14	776	860,31	0,18
13/01/2024 06:00	5,89	39,83	7,6	29,94	771,4	859,09	0,17
13/01/2024 06:30	5,77	39,87	7,59	29,75	773,8	482,47	0,18
13/01/2024 07:00	5,66	39,91	7,59	29,55	766,2	472,09	0,18
13/01/2024 07:30	5,7	39,93	7,58	29,36	773,9	470,93	0,17
13/01/2024 08:00	5,59	39,9	7,58	29,27	779,5	509,64	0,17
13/01/2024 08:30	5,4	39,85	7,58	29,27	769,2	851,7	0,17
13/01/2024 09:00	5,17	39,86	7,58	29,36	757	479,6	0,18
13/01/2024 09:30	5,16	39,79	7,58	29,46	757,5	862,02	0,18
13/01/2024 10:00	5,07	39,93	7,57	29,55	763,6	858,48	0,17
13/01/2024 10:30	4,99	39,62	7,59	29,84	741,9	481,07	0,18
13/01/2024 11:00	5,14	39,99	7,59	30,34	746,5	476,8	0,18
13/01/2024 11:30	5,09	39,87	7,6	30,73	757,4	847,49	0,18
13/01/2024 12:00	5	39,98	7,59	31,18	746,8	858,6	0,18
13/01/2024 12:30	4,95	40,15	7,57	31,88	763,1	859,21	0,18
13/01/2024 13:00	4,87	40,34	7,57	32,64	775,8	854,76	0,18
13/01/2024 13:30	4,73	40,36	7,57	32,96	783,3	480,76	0,18
13/01/2024 14:00	4,62	40,37	7,56	33,13	763,9	489,86	0,18
13/01/2024 14:30	4,54	40,35	7,56	33	753	487,17	0,18
13/01/2024 15:00	4,63	40,32	7,54	33,21	757,5	869,71	0,18

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
13/01/2024 15:30	4,72	40,38	7,54	33	767,2	851,4	0,18
13/01/2024 16:00	4,7	40,44	7,55	32,75	747,2	867,03	0,18
13/01/2024 16:30	4,94	40,45	7,55	32,4	687	535,1	0,18
13/01/2024 17:00	5,15	40,38	7,56	31,98	630,4	498,9	0,18
13/01/2024 17:30	5,04	40,37	7,56	31,56	603,8	512,88	0,18
13/01/2024 18:00	4,95	40,32	7,57	31,25	601	515,62	0,18
13/01/2024 18:30	4,95	39,54	7,57	30,73	595,6	500,61	0,18
13/01/2024 19:00	4,87	39,48	7,58	30,53	588,9	876,55	0,18
13/01/2024 19:30	4,71	39,49	7,59	30,14	592,4	901,83	0,18
13/01/2024 20:00	4,59	39,46	7,6	29,75	585,3	894,07	0,18
13/01/2024 20:30	4,49	39,31	7,59	29,65	593,7	901,76	0,18
13/01/2024 21:00	4,48	39,29	7,6	29,55	601,1	896,45	0,18
13/01/2024 21:30	4,42	39,39	7,61	29,36	605,3	904,21	0,18
13/01/2024 22:00	4,37	39,34	7,61	29,08	616	525,51	0,18
13/01/2024 22:30	4,2	39,25	7,6	28,89	608,4	525,33	0,17
13/01/2024 23:00	4,17	39,11	7,6	28,8	609,2	522,58	0,17
13/01/2024 23:30	4,11	39,05	7,58	28,69	607,5	899,93	0,18
14/01/2024 00:00	4,08	39,08	7,61	28,57	607	524,05	0,17
14/01/2024 00:30	4,04	39,23	7,6	28,37	606	523,01	0,17
14/01/2024 01:00	3,97	39,15	7,57	28,36	603,9	898,1	0,17
14/01/2024 01:30	3,93	39,13	7,57	28,57	584	520,14	0,17
14/01/2024 02:00	4,19	39,24	7,58	28,57	585,3	510,5	0,17
14/01/2024 02:30	4,21	39,27	7,56	28,46	578,5	898,65	0,17
14/01/2024 03:00	4,22	39,39	7,56	28,46	589,9	523,32	0,17
14/01/2024 03:30	4,25	39,49	7,56	28,35	614,7	521,3	0,17
14/01/2024 04:00	4,25	39,72	7,59	28,24	644,6	905,85	0,17
14/01/2024 04:30	4,3	39,75	7,59	28,13	674,2	522,58	0,17
14/01/2024 05:00	4,26	40,09	7,6	28,02	685	523,8	0,17
14/01/2024 05:30	4,23	39,9	7,59	27,81	713,3	523,44	0,17
14/01/2024 06:00	4,15	40,05	7,6	27,7	727,1	521,36	0,17
14/01/2024 06:30	4,12	40,13	7,6	27,49	730,8	519,16	0,17
14/01/2024 07:00	4,07	40,23	7,59	27,39	737,9	876,49	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
14/01/2024 07:30	4,03	40,28	7,6	27,25	730,2	870,2	0,17
14/01/2024 08:00	3,98	40,22	7,59	27,07	729,2	505,12	0,17
14/01/2024 08:30	3,96	40,26	7,6	26,97	746,8	511,41	0,17
14/01/2024 09:00	3,9	40,22	7,6	26,86	751,4	545,97	0,17
14/01/2024 09:30	3,93	39,83	7,61	26,76	758,9	781,92	0,17
14/01/2024 10:00	3,86	39,84	7,6	26,76	772,1	292,3	0,17
14/01/2024 10:30	3,76	39,99	7,6	26,76	760,9	388,94	0,17
14/01/2024 11:00	3,69	40	7,6	26,75	765,6	375,76	0,17
14/01/2024 11:30	3,64	40,09	7,61	26,62	767,4	92,85	0,17
14/01/2024 12:00	3,6	40,11	7,61	26,55	762,1	91,94	0,17
14/01/2024 12:30	3,51	40,1	7,61	26,55	743,1	3,47	0,17
14/01/2024 13:00	3,48	40,19	7,6	26,97	682,7	95,42	0,17
14/01/2024 13:30	3,56	40,34	7,59	27,28	655,4	95,6	0,17
14/01/2024 14:00	4,02	40,47	7,6	27,92	636,3	230,21	0,17
14/01/2024 14:30	4,13	40,79	7,59	28,15	601,2	99,99	0,17
14/01/2024 15:00	4,13	40,86	7,58	28,8	585,9	198,35	0,17
14/01/2024 15:30	4,09	40,95	7,58	28,99	584,9	99,81	0,17
14/01/2024 16:00	4,06	41,13	7,57	28,89	586,9	102,74	0,17
14/01/2024 16:30	4	41,2	7,57	28,75	576,5	101,83	0,17
14/01/2024 17:00	3,97	41,15	7,57	28,8	572,2	178,2	0,17
14/01/2024 17:30	3,98	41	7,56	28,8	569,5	101,15	0,17
14/01/2024 18:00	4,08	41,08	7,56	28,8	575,6	102,19	0,17
14/01/2024 18:30	4,02	41,24	7,57	28,8	418,2	223,99	0,17
14/01/2024 19:00	4,22	41,42	7,59	28,46	251,2	102,8	0,17
14/01/2024 19:30	4,41	41,36	7,58	28,11	160	98,59	0,17
14/01/2024 20:00	4,43	41,36	7,61	27,7	3,3	181,01	0,17
14/01/2024 20:30	4,39	41,39	7,62	27,39	0,3	286,38	0,17
14/01/2024 21:00	4,35	41,35	7,63	27,07	0,3	104,09	0,17
14/01/2024 21:30	4,37	41,39	7,64	26,76	0,3	101,15	0,17
14/01/2024 22:00	4,35	41,33	7,64	26,55	0,3	395,11	0,17
14/01/2024 22:30	4,33	41,32	7,66	26,25	0,3	3,9	0,17
14/01/2024 23:00	4,34	41,29	7,65	26,05	0,2	6,59	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
14/01/2024 23:30	4,31	41,32	7,67	25,95	0,3	386,32	0,17
15/01/2024 00:00	4,28	41,33	7,65	25,75	0,2	6,77	0,17
15/01/2024 00:30	4,31	40,88	7,67	25,56	0,2	6,28	0,17
15/01/2024 01:00	4,29	40,84	7,67	25,46	0,2	390,84	0,17
15/01/2024 01:30	4,26	40,9	7,68	25,36	0,2	7,14	0,17
15/01/2024 02:00	4,27	40,91	7,69	25,26	0,2	5,86	0,17
15/01/2024 02:30	4,25	40,91	7,69	25,17	0,2	430,82	0,17
15/01/2024 03:00	4,24	40,92	7,71	25,07	0,2	7,44	0,17
15/01/2024 03:30	4,24	40,91	7,71	24,97	0,2	388,09	0,17
15/01/2024 04:00	4,23	40,85	7,73	24,88	0,2	382,11	0,17
15/01/2024 04:30	4,22	40,79	7,73	24,79	0,2	7,44	0,17
15/01/2024 05:00	4,21	40,84	7,73	24,78	0,1	6,71	0,17
15/01/2024 05:30	4,21	40,91	7,73	24,69	0,1	389,74	0,17
15/01/2024 06:00	4,19	40,83	7,75	24,6	0,2	6,95	0,17
15/01/2024 06:30	4,17	40,84	7,74	24,52	0,1	382,66	0,17
15/01/2024 07:00	4,17	40,79	7,75	24,51	0,2	393,77	0,17
15/01/2024 07:30	4,14	40,84	7,75	24,51	0,2	6,65	0,17
15/01/2024 08:00	4,15	40,73	7,75	24,51	0,2	506,1	0,17
15/01/2024 08:30	6,14	41,04	7,78	26,05	194,9	564,77	0,17
15/01/2024 09:00	6,49	40,86	7,76	27,49	282,9	198,53	0,17
15/01/2024 09:30	6,18	40,88	7,74	28,35	335,9	407,56	0,17
15/01/2024 10:00	6,01	41,34	7,72	28,89	361,4	775,27	0,17
15/01/2024 10:30	5,73	41,43	7,71	29,27	379,9	753,96	0,17
15/01/2024 11:00	5,5	41,5	7,69	29,62	392,6	447,74	0,17
15/01/2024 11:30	5,33	41,48	7,67	29,75	401,8	456,95	0,17
15/01/2024 12:00	5,2	41,53	7,68	29,85	407,1	832,9	0,17
15/01/2024 12:30	5,21	41,58	7,66	30,04	412,8	826,49	0,17
15/01/2024 13:00	5,18	41,55	7,68	30,24	449,9	463,91	0,18
15/01/2024 13:30	5,1	41,69	7,68	30,63	512	835,04	0,18
15/01/2024 14:00	4,98	41,73	7,67	30,94	604,2	850,67	0,18
15/01/2024 14:30	4,92	41,79	7,67	31,25	657,9	793,4	0,18
15/01/2024 15:00	4,91	41,87	7,65	31,37	689,5	810,31	0,18

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
15/01/2024 15:30	4,89	41,45	7,66	31,35	707,1	814,4	0,17
15/01/2024 16:00	4,85	41,46	7,64	31,25	707,5	785,46	0,18
15/01/2024 16:30	4,87	41,63	7,67	31,25	729,3	436,01	0,18
15/01/2024 17:00	4,87	41,71	7,67	30,94	743,4	307,32	0,18
15/01/2024 17:30	4,86	41,73	7,68	30,6	746,2	761,72	0,17
15/01/2024 18:00	5,01	41,67	7,67	30,34	747,7	578,44	0,17
15/01/2024 18:30	5,23	41,67	7,68	30	743,5	665,87	0,18
15/01/2024 19:00	5,14	41,61	7,67	29,84	770,9	717,33	0,17
15/01/2024 19:30	5,18	41,68	7,67	29,65	764,3	554,57	0,17
15/01/2024 20:00	5,14	41,58	7,66	29,55	757,5	661,72	0,17
15/01/2024 20:30	5,32	41,71	7,67	29,46	742,8	681,19	0,17
15/01/2024 21:00	5,25	41,73	7,67	29,36	756,2	739,25	0,17
15/01/2024 21:30	5,28	41,76	7,66	29,27	756,7	742,24	0,17
15/01/2024 22:00	5,32	41,75	7,66	29,27	759,8	540,78	0,17
15/01/2024 22:30	5,28	41,85	7,66	29,08	748	529,91	0,17
15/01/2024 23:00	5,23	41,79	7,67	28,99	762,4	541,81	0,17
15/01/2024 23:30	5,3	41,82	7,66	29,08	745,5	918,86	0,17
16/01/2024 00:00	5,41	41,97	7,68	29,08	724,6	923,62	0,17
16/01/2024 00:30	5,62	41,93	7,68	28,98	718,7	891,87	0,17
16/01/2024 01:00	5,61	41,95	7,68	28,89	735,8	895,48	0,17
16/01/2024 01:30	5,47	42,07	7,66	28,8	715,5	894,07	0,17
16/01/2024 02:00	5,39	41,96	7,68	28,8	744,6	887,66	0,17
16/01/2024 02:30	5,36	41,88	7,67	28,69	749,3	903,9	0,17
16/01/2024 03:00	5,31	41,79	7,68	28,61	743,5	902,92	0,17
16/01/2024 03:30	5,19	41,87	7,69	28,57	758,7	547,98	0,17
16/01/2024 04:00	5,1	41,91	7,68	28,5	748,4	545,78	0,17
16/01/2024 04:30	5,05	41,99	7,68	28,57	761,1	531,31	0,17
16/01/2024 05:00	5,01	42,02	7,69	28,46	740,9	531,07	0,17
16/01/2024 05:30	5,05	42,02	7,67	28,35	765,9	550,97	0,17
16/01/2024 06:00	4,96	42,19	7,7	28,24	757,5	915,2	0,17
16/01/2024 06:30	5,21	41,75	7,69	28,02	763,7	922,7	0,17
16/01/2024 07:00	4,98	41,58	7,69	27,92	749,6	902,74	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
16/01/2024 07:30	4,82	41,67	7,69	27,92	742,3	457,99	0,17
16/01/2024 08:00	4,67	41,8	7,69	27,75	758,2	926,55	0,17
16/01/2024 08:30	4,46	41,6	7,7	27,81	783	539,98	0,17
16/01/2024 09:00	4,27	41,45	7,69	27,81	793,9	922,95	0,17
16/01/2024 09:30	4,16	41,47	7,69	27,92	836,1	531,25	0,17
16/01/2024 10:00	4,07	41,47	7,71	27,92	859,5	541,39	0,17
16/01/2024 10:30	4,01	41,74	7,7	27,81	883,2	543,4	0,17
16/01/2024 11:00	3,97	41,85	7,72	27,7	876,1	546,76	0,17
16/01/2024 11:30	3,89	41,81	7,72	27,59	911	545,11	0,17
16/01/2024 12:00	3,84	41,79	7,73	27,49	907,2	923,07	0,17
16/01/2024 12:30	3,78	41,79	7,72	27,25	903,3	928,08	0,17
16/01/2024 13:00	3,73	41,76	7,71	27,18	909,5	906,04	0,17
16/01/2024 13:30	3,68	41,73	7,72	27,12	913,1	914,1	0,17
16/01/2024 14:00	3,64	41,72	7,72	27,07	885	492,79	0,17
16/01/2024 14:30	3,55	41,75	7,73	26,97	892	855,18	0,17
16/01/2024 15:00	3,52	41,7	7,7	26,97	910,9	858,72	0,17
16/01/2024 15:30	3,48	41,75	7,71	26,86	900,2	880,52	0,17
16/01/2024 16:00	8,04	41,37	7,22	32,09	918,3	881,62	0,19
16/01/2024 16:30	6,34	41,45	6,87	33,2	927	888,58	0,18
16/01/2024 17:00	5,98	41,59	6,72	33,2	934,8	908,66	0,18
16/01/2024 17:30	5,9	41,75	6,7	33,08	938	513,3	0,18
16/01/2024 18:00	6,15	41,9	6,74	32,97	921	552,62	0,19
16/01/2024 18:30	6,23	42,02	6,81	32,86	904	529,3	0,18
16/01/2024 19:00	6,5	42,16	6,9	32,75	911,5	932,84	0,19
16/01/2024 19:30	6,67	42,39	7	32,52	910	932,66	0,19
16/01/2024 20:00	6,78	42,53	7,08	32,41	907,8	924,29	0,18
16/01/2024 20:30	6,92	42,69	7,16	32,31	892,4	547,8	0,18
16/01/2024 21:00	6,8	42,89	7,23	32,2	916,7	550,48	0,18
16/01/2024 21:30	7,51	40,91	7,31	32,09	907,3	524,17	0,18
16/01/2024 22:00	7,21	40,85	7,36	31,98	891,4	524,29	0,18
16/01/2024 22:30	7,18	41,07	7,41	31,88	896,4	542,36	0,18
16/01/2024 23:00	6,98	40,87	7,45	31,77	920,2	539,92	0,18

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
16/01/2024 23:30	7,2	41,22	7,48	31,67	902,3	919,59	0,18
17/01/2024 00:00	7,11	41,11	7,51	31,67	870,9	549,32	0,18
17/01/2024 00:30	7,04	41	7,53	31,56	903,8	550,3	0,18
17/01/2024 01:00	6,99	41,04	7,56	31,56	886,2	934,61	0,18
17/01/2024 01:30	7,1	41,05	7,59	31,46	887,5	547,98	0,18
17/01/2024 02:00	7,07	41,35	7,61	31,35	899,9	547,61	0,18
17/01/2024 02:30	7,18	40,94	7,62	31,25	892,6	917,52	0,18
17/01/2024 03:00	6,97	41,47	7,63	31,25	894,9	924,66	0,18
17/01/2024 03:30	6,92	41,37	7,64	31,21	887,8	900,97	0,18
17/01/2024 04:00	7,11	41,69	7,65	31,15	882,7	535,65	0,18
17/01/2024 04:30	7,13	41,36	7,65	31,14	897	546,39	0,18
17/01/2024 05:00	7,45	41,72	7,65	31,14	904,9	548,71	0,18
17/01/2024 05:30	7,32	41,79	7,65	31,12	893,5	544,62	0,17
17/01/2024 06:00	7,46	41,48	7,58	31,04	892,2	546,94	0,17
17/01/2024 06:30	7,6	41,91	7,54	31,04	865,6	548,71	0,17
17/01/2024 07:00	7,76	42,16	7,53	31,03	879,1	918,74	0,17
17/01/2024 07:30	7,78	42,21	7,54	31,14	894,1	539,8	0,17
17/01/2024 08:00	8,28	42,58	7,53	31,25	878,4	765,93	0,17
17/01/2024 08:30	7,25	42,51	7,54	31,46	861,9	758,42	0,17
17/01/2024 09:00	7,9	42,45	7,55	31,67	861,6	658,66	0,17
17/01/2024 09:30	7,46	42,45	7,57	31,97	874,5	645,11	0,17
17/01/2024 10:00	6,96	42,34	7,52	32,2	868	771,12	0,17
17/01/2024 10:30	7,04	42,36	7,51	32,52	877,7	763,43	0,17
17/01/2024 11:00	6,83	42,27	7,52	32,75	902,1	644,07	0,17
17/01/2024 11:30	6,59	42,23	7,49	33,31	901,5	743,71	0,18
17/01/2024 12:00	6,58	42,21	7,47	33,5	921,8	745,48	0,18
17/01/2024 12:30	6,59	40,59	7,47	34,02	910,4	775,64	0,08
17/01/2024 13:00	6,86	40,63	7,45	34,25	878,7	769,84	0,09
17/01/2024 13:30	6,75	40,66	7,4	34,43	823,9	743,16	0,11
17/01/2024 14:00	6,88	40,72	7,39	34,64	789,6	673,62	0,13
17/01/2024 14:30	6,82	40,7	7,38	34,33	767,3	699,08	0,14
17/01/2024 15:00	6,72	40,87	7,34	34,5	763,8	693,52	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
17/01/2024 15:30	6,87	40,91	7,36	34	752,8	690,71	0,16
17/01/2024 16:00	6,91	40,77	7,31	34,33	744,3	725,27	0,16
17/01/2024 16:30	7	41,07	7,32	34	739,6	705,49	0,16
17/01/2024 17:00	7,12	41,23	7,33	33,82	765,7	691,94	0,17
17/01/2024 17:30	7,37	41,29	7,33	33,55	762	678,08	0,17
17/01/2024 18:00	7,54	41,44	7,33	33,31	746	759,64	0,17
17/01/2024 18:30	7,8	41,53	7,32	33,08	750,8	733,14	0,16
17/01/2024 19:00	8,19	41,68	7,36	32,86	737,9	914,1	0,16
17/01/2024 19:30	8,29	41,77	7,32	32,64	760,8	926,18	0,16
17/01/2024 20:00	8,42	41,85	7,34	32,52	697,4	916,6	0,17
17/01/2024 20:30	8,67	42,01	7,36	32,31	672,2	911,35	0,16
17/01/2024 21:00	8,66	42,09	7,37	32,09	707,6	941,69	0,16
17/01/2024 21:30	8,37	42,16	7,37	31,88	708,6	926,06	0,16
17/01/2024 22:00	8,33	42,23	7,37	31,77	706,3	523,38	0,16
17/01/2024 22:30	7,97	42,21	7,39	31,5	727,5	495,84	0,16
17/01/2024 23:00	7,9	42,26	7,39	31,35	746,1	876,43	0,16
17/01/2024 23:30	7,71	42,37	7,4	31,25	742,6	883,27	0,16
18/01/2024 00:00	7,57	42,33	7,4	31,04	738,3	886,44	0,16
18/01/2024 00:30	7,73	42,34	7,34	30,87	749	891,75	0,16
18/01/2024 01:00	7,82	42,5	7,32	30,94	741,9	890,29	0,16
18/01/2024 01:30	7,56	42,55	7,4	30,83	737,9	890,17	0,16
18/01/2024 02:00	7,55	42,56	7,41	30,63	740,8	514,89	0,16
18/01/2024 02:30	7,42	42,46	7,41	30,43	718,2	518,31	0,16
18/01/2024 03:00	7,51	42,48	7,43	30,24	742,3	519,65	0,16
18/01/2024 03:30	7,42	39,94	7,4	29,94	712,5	521,36	0,16
18/01/2024 04:00	7,45	39,9	7,41	29,84	731,3	904,82	0,17
18/01/2024 04:30	7,37	39,91	7,4	29,84	761,9	902,74	0,16
18/01/2024 05:00	7,44	39,72	7,43	29,75	734,7	903,23	0,16
18/01/2024 05:30	7,59	40,02	7,45	29,55	741,3	909,4	0,16
18/01/2024 06:00	7,63	40,17	7,44	29,46	750	501,22	0,16
18/01/2024 06:30	7,63	39,97	7,43	29,36	745,8	502,44	0,16
18/01/2024 07:00	7,85	40,11	7,45	29,27	754,5	526,12	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
18/01/2024 07:30	7,74	39,9	7,44	29,36	753,7	900,48	0,16
18/01/2024 08:00	7,72	39,98	7,44	29,39	773,6	537,11	0,16
18/01/2024 08:30	7,54	40,08	7,46	29,65	771	909,4	0,16
18/01/2024 09:00	7,57	40,05	7,44	29,94	751,1	716,91	0,16
18/01/2024 09:30	7,39	40,01	7,47	30,34	754,1	775,45	0,16
18/01/2024 10:00	7,34	39,93	7,45	30,68	734,6	800,36	0,16
18/01/2024 10:30	7,22	39,82	7,72	31,36	724,9	766,54	0,16
18/01/2024 11:00	7,45	39,88	7,72	32,09	735,8	630,46	0,17
18/01/2024 11:30	7,26	39,74	7,72	32,64	750,7	672,16	0,17
18/01/2024 12:00	7,27	39,71	7,66	33	755,4	632,6	0,17
18/01/2024 12:30	6,95	39,42	7,67	33,42	737,9	708,48	0,17
18/01/2024 13:00	7,1	39,54	7,67	33,72	788	703,23	0,17
18/01/2024 13:30	6,84	39,5	7,66	33,92	820,3	699,57	0,17
18/01/2024 14:00	6,64	39,41	7,66	34,12	838,4	641,08	0,17
18/01/2024 14:30	6,56	39,36	7,65	34,12	833,7	687,36	0,17
18/01/2024 15:00	6,53	39,34	7,67	34,22	847,5	711,23	0,17
18/01/2024 15:30	6,64	39,36	7,67	34	870,1	700,3	0,17
18/01/2024 16:00	6,52	39,22	7,65	34,22	872,1	662,63	0,17
18/01/2024 16:30	6,5	39,33	7,67	33,92	904,3	857,93	0,17
18/01/2024 17:00	6,46	39,35	7,66	33,5	894,6	872,64	0,17
18/01/2024 17:30	6,54	39,35	7,69	33,25	900,9	886,07	0,17
18/01/2024 18:00	6,65	39,38	7,69	32,75	903	881,43	0,17
18/01/2024 18:30	6,73	38,68	7,7	32,2	914,8	853,23	0,16
18/01/2024 19:00	6,82	38,72	7,7	31,77	920,2	510,62	0,16
18/01/2024 19:30	6,97	38,73	7,7	31,46	928,2	892,42	0,16
18/01/2024 20:00	7,05	38,72	7,7	31,14	928,6	882,84	0,16
18/01/2024 20:30	7,36	38,54	7,68	31,04	950,4	873,68	0,16
18/01/2024 21:00	7,67	38,65	7,68	30,94	916,6	873,62	0,16
18/01/2024 21:30	7,8	38,56	7,63	30,83	935,2	878,14	0,16
18/01/2024 22:00	7,81	38,76	7,66	30,73	933,4	865,07	0,16
18/01/2024 22:30	7,75	38,92	7,68	30,53	933,9	867,58	0,16
18/01/2024 23:00	7,79	39	7,67	30,43	923,4	870,81	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
18/01/2024 23:30	7,56	39,04	7,68	30,14	924,9	863,85	0,16
19/01/2024 00:00	7,52	39,03	7,67	29,94	925,2	874,96	0,16
19/01/2024 00:30	7,43	39	7,66	29,84	925,7	496,58	0,16
19/01/2024 01:00	7,49	39,27	7,66	29,65	939,1	495,11	0,16
19/01/2024 01:30	7,32	39,32	7,66	29,58	919,7	496,21	0,16
19/01/2024 02:00	7,43	39,37	7,66	29,55	914,7	496,45	0,16
19/01/2024 02:30	7,63	39,49	7,66	29,55	913,2	881,5	0,16
19/01/2024 03:00	7,57	39,64	7,67	29,55	913,3	907,93	0,16
19/01/2024 03:30	7,55	39,76	7,66	29,55	876,6	898,9	0,16
19/01/2024 04:00	7,72	40,03	7,67	29,55	885,5	888,94	0,16
19/01/2024 04:30	7,7	40,16	7,67	29,55	904,1	893,77	0,16
19/01/2024 05:00	7,77	40,29	7,66	29,5	927,9	882,47	0,16
19/01/2024 05:30	8,02	40,38	7,66	29,37	906,6	866,23	0,16
19/01/2024 06:00	8,04	40,62	7,65	29,36	938,4	879,36	0,16
19/01/2024 06:30	7,96	40,59	7,62	29,25	914	875,51	0,16
19/01/2024 07:00	7,83	40,63	7,66	29,27	898,1	519,53	0,16
19/01/2024 07:30	8,16	40,8	7,66	29,27	904,4	878,02	0,16
19/01/2024 08:00	1,98	13,38	8,11	24,12	925,1	898,04	0,08
19/01/2024 08:30	73,89	0	4,54	25,95	928,1	881,68	0,2
19/01/2024 09:00	23,03	42,1	7,75	33,31	907,9	884,49	0,16
19/01/2024 09:30	28,61	42,08	9,16	33,42	912,8	901,22	0,17
19/01/2024 10:00	18,8	41,92	9,37	33,52	920,9	891,87	0,17
19/01/2024 10:30	10,81	41,51	10,55	33,62	905,3	899,38	0,17
19/01/2024 11:00	10,67	41,61	10,6	33,62	903,1	966,36	0,17
19/01/2024 11:30	11,54	41,62	10,58	33,52	876	928,08	0,17
19/01/2024 12:00	10,92	41,43	10,6	33,72	904,4	939,74	0,17
19/01/2024 12:30	10,52	41,2	10,59	33,5	899,1	915,01	0,17
19/01/2024 13:00	10,29	40,96	10,56	34,02	884,5	928,08	0,17
19/01/2024 13:30	10,46	40,9	10,59	34,12	876	924,54	0,17
19/01/2024 14:00	10,35	40,82	10,6	34,12	879,6	934,24	0,17
19/01/2024 14:30	10,03	40,62	10,6	34,12	878,6	554,57	0,18
19/01/2024 15:00	10,41	40,38	10,58	34,33	870,3	920,45	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
19/01/2024 15:30	10,51	40,66	10,59	34,53	887,4	920,2	0,17
19/01/2024 16:00	10,21	40,78	10,61	34,53	876	930,03	0,12
19/01/2024 16:30	10,02	40,6	10,58	34,43	879,4	555,55	0,14
19/01/2024 17:00	10,14	40,32	10,59	34,33	857,2	929,24	0,15
19/01/2024 17:30	9,75	40,54	10,61	33,92	877,9	920,57	0,16
19/01/2024 18:00	9,6	40,47	10,61	33,64	869,6	913,67	0,16
19/01/2024 18:30	9,46	40,24	10,63	33,52	924,1	549,81	0,16
19/01/2024 19:00	9,51	40,71	10,6	33,42	913,6	518,61	0,16
19/01/2024 19:30	9,11	40,8	10,62	33,25	890,9	530,03	0,16
19/01/2024 20:00	9,3	40,71	10,65	33,2	895,1	540,53	0,16
19/01/2024 20:30	8,85	40,89	10,65	32,98	897,8	543,95	0,16
19/01/2024 21:00	8,74	40,84	10,67	32,86	918,8	543,4	0,16
19/01/2024 21:30	8,65	40,91	10,65	32,75	849,9	938,76	0,16
19/01/2024 22:00	8,67	41,08	10,68	32,52	824,4	934,61	0,16
19/01/2024 22:30	8,93	41,05	10,68	32,41	806,9	927,53	0,16
19/01/2024 23:00	8,82	41,03	10,68	32,25	767,4	930,64	0,16
19/01/2024 23:30	8,84	41,13	10,68	32,09	764,8	936,81	0,16
20/01/2024 00:00	8,54	41,08	10,66	31,87	759,5	942,42	0,16
20/01/2024 00:30	8,37	40,88	10,67	31,98	765,1	933,14	0,16
20/01/2024 02:00	8,46	40,52	10,62	31,77	732,9	938,94	0,16
20/01/2024 02:30	8,34	40,97	10,64	31,76	725,3	913,73	0,16
20/01/2024 03:00	8,46	41,19	10,67	31,67	737,6	535,83	0,16
20/01/2024 03:30	8,76	41,36	10,68	31,67	734,9	925,02	0,16
20/01/2024 04:00	8,52	41,08	10,67	31,67	735,6	914,22	0,16
20/01/2024 04:30	8,43	41,09	10,68	31,67	742,9	927,83	0,16
20/01/2024 05:00	8,32	41,01	10,64	31,67	736,3	924,17	0,16
20/01/2024 05:30	8,5	41,13	10,66	31,56	742,6	929,3	0,16
20/01/2024 06:00	8,59	41,07	10,65	31,56	739,6	919,41	0,16
20/01/2024 06:30	8,85	41,25	10,64	31,5	731,6	555,31	0,16
20/01/2024 07:00	8,65	40,9	10,65	31,56	734,3	588,58	0,16
20/01/2024 07:30	8,56	40,4	10,64	31,56	728,7	928,26	0,16
20/01/2024 08:00	8,38	41,07	10,67	31,67	729,1	793,89	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
20/01/2024 08:30	8,38	40,89	10,66	31,78	722,5	655,18	0,16
20/01/2024 09:00	7,93	40,58	10,65	32,09	717,4	744,93	0,16
20/01/2024 09:30	7,72	40,46	10,66	32,31	726,7	745,97	0,16
20/01/2024 10:00	7,78	40,44	10,66	32,52	717,5	744,68	0,16
20/01/2024 10:30	7,75	39,88	10,64	32,75	723,5	774,96	0,16
20/01/2024 11:00	7,83	40,33	10,65	32,97	716	752,99	0,16
20/01/2024 11:30	7,85	40,02	10,63	33,31	718,6	637,05	0,16
20/01/2024 12:00	7,6	39,96	10,63	33,52	716	795,35	0,16
20/01/2024 12:30	7,65	40,06	10,6	33,82	713,4	661,53	0,16
20/01/2024 13:00	7,83	39,89	10,59	34,01	731	624,41	0,16
20/01/2024 13:30	7,77	39,65	10,65	33,92	730,6	740,1	0,16
20/01/2024 14:00	7,62	39,78	10,65	33,72	737,2	530,7	0,16
20/01/2024 14:30	7,49	39,76	10,62	33,72	743	405,43	0,16
20/01/2024 15:00	7,51	39,57	10,66	33,62	724,9	518,43	0,16
20/01/2024 15:30	7,51	39,59	10,64	33,52	732,1	516,36	0,16
20/01/2024 16:00	7,61	39,7	10,67	33,42	735,7	560,25	0,16
20/01/2024 16:30	7,64	39,49	10,66	33,19	704,3	413,91	0,16
20/01/2024 17:00	7,48	39,64	10,66	33,08	708,3	417,7	0,16
20/01/2024 17:30	7,44	39,45	10,64	32,97	707	514,95	0,16
20/01/2024 18:00	7,3	39,43	10,63	32,86	710,6	573,19	0,16
20/01/2024 18:30	7,43	39,24	10,61	32,75	693,6	431,19	0,16
20/01/2024 19:00	7,66	39,42	10,64	32,52	665,8	426,98	0,16
20/01/2024 19:30	8,07	39,6	10,65	32,34	641	537,78	0,16
20/01/2024 20:00	8,17	39,63	10,66	32,2	618,2	426,43	0,16
20/01/2024 20:30	8,18	39,67	10,65	32,08	606,4	428,14	0,16
20/01/2024 21:00	7,92	39,52	10,67	31,98	613,5	428,5	0,16
20/01/2024 21:30	8,05	39,52	10,69	31,77	616,1	429,97	0,16
20/01/2024 22:00	7,98	39,84	10,69	31,67	615,9	431,37	0,16
20/01/2024 22:30	8,08	39,65	10,66	31,56	615,4	428,14	0,16
20/01/2024 23:00	7,9	39,65	10,64	31,46	605,9	325,39	0,16
20/01/2024 23:30	7,72	40,07	10,68	31,37	606,8	330,82	0,16
21/01/2024 00:00	7,89	40,27	10,69	31,35	544,8	720,26	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
21/01/2024 00:30	7,57	40,16	10,69	31,42	488,7	717,82	0,16
21/01/2024 01:00	7,96	40,1	10,67	31,37	461,9	781,74	0,16
21/01/2024 01:30	7,7	40,15	10,64	31,46	438,8	329,66	0,16
21/01/2024 02:00	7,79	40,24	10,66	31,46	429,3	328,32	0,16
21/01/2024 02:30	7,91	40,32	10,64	31,46	430,8	327,89	0,16
21/01/2024 03:00	7,89	39,81	10,66	31,35	421,9	720,63	0,16
21/01/2024 03:30	8,09	40,1	10,69	31,25	413	331,44	0,16
21/01/2024 04:00	8,21	40,14	10,7	31,19	419,7	715,26	0,16
21/01/2024 04:30	8,15	40,2	10,69	31,25	418,3	720,69	0,16
21/01/2024 05:00	8,36	39,96	10,7	31,25	406,6	714,46	0,16
21/01/2024 05:30	8,39	40,22	10,67	31,14	410	332,47	0,16
21/01/2024 06:00	8,42	40,18	10,71	31,12	414,3	332,17	0,16
21/01/2024 06:30	8,7	40,14	10,65	31,04	409,3	715,99	0,16
21/01/2024 07:00	8,47	40,27	10,68	30,94	409,2	329,91	0,16
21/01/2024 07:30	8,49	40,3	10,72	31	405,8	331,31	0,16
21/01/2024 08:00	8,54	40,15	10,71	31,14	418,4	712,94	0,16
21/01/2024 08:30	9	40,2	10,71	31,25	409,7	329,54	0,16
21/01/2024 09:00	8,63	40,06	10,77	31,46	404,7	332,11	0,16
21/01/2024 09:30	8,53	40,29	10,77	31,67	418,8	330,58	0,16
21/01/2024 10:00	8,45	40,35	10,77	31,99	414,5	710,49	0,16
21/01/2024 10:30	8,8	39,41	10,78	32,41	410,5	319,59	0,16
21/01/2024 11:00	8,35	40,14	10,76	32,86	399,7	710,31	0,16
21/01/2024 11:30	8,42	39,99	10,75	32,98	413,1	327,77	0,16
21/01/2024 12:00	8,52	39,88	10,73	33,26	400,6	4,51	0,16
21/01/2024 12:30	8,54	39,9	10,75	33,52	403,3	3,78	0,16
21/01/2024 13:00	8,6	39,95	10,73	33,62	400,9	393,77	0,16
21/01/2024 13:30	8,36	39,97	10,75	34,02	408,1	2,62	0,16
21/01/2024 14:00	8,44	39,76	10,67	34,12	411,9	4,88	0,16
21/01/2024 14:30	8,4	39,51	10,72	33,75	412,5	386,08	0,16
21/01/2024 15:00	8,32	39,41	10,69	33,75	408,2	4,27	0,16
21/01/2024 15:30	8,36	39,53	10,7	33,52	405,5	4,21	0,16
21/01/2024 16:00	8,36	39,82	10,71	33,31	404,4	4,57	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
21/01/2024 16:30	8,34	39,64	10,71	33,2	408,4	4,7	0,16
21/01/2024 17:00	8,23	39,79	10,66	33,08	414,2	4,02	0,16
21/01/2024 17:30	8,63	39,77	10,72	32,88	419,2	4,39	0,16
21/01/2024 18:00	8,62	39,84	10,73	32,75	413,7	3,96	0,16
21/01/2024 18:30	8,62	39,96	10,73	32,52	311,2	391,81	0,16
21/01/2024 19:00	15,65	40,77	10,8	31,88	188,2	5,06	0,15
21/01/2024 19:30	15,41	40,5	10,81	30,94	123,4	3,6	0,15
21/01/2024 20:00	14,79	40,34	10,84	29,94	0,3	4,63	0,15
21/01/2024 20:30	14,51	40,37	10,87	29,08	0,3	4,33	0,15
21/01/2024 21:00	14,51	40,23	10,89	28,13	0,3	5	0,15
21/01/2024 21:30	14,47	39,71	10,89	27,28	0,3	1,03	0,15
21/01/2024 22:00	14,22	40,11	10,97	26,45	0,3	4,51	0,15
21/01/2024 22:30	14,21	39,99	10,99	25,75	0,3	4,39	0,15
21/01/2024 23:00	14,04	39,8	11	25,07	0,3	393,46	0,14
21/01/2024 23:30	14,02	39,42	11,03	24,37	0,2	5,25	0,14
22/01/2024 00:00	13,92	39,86	11,04	23,84	0,2	396,03	0,14
22/01/2024 00:30	13,77	39,72	11,05	23,32	0,2	2,68	0,14
22/01/2024 01:00	13,83	39,74	11,05	22,71	0,2	388,15	0,14
22/01/2024 01:30	13,73	39,72	11,07	22,2	0,2	4,88	0,14
22/01/2024 02:00	13,69	39,63	11,08	21,81	0,2	4,45	0,14
22/01/2024 02:30	13,58	39,62	11,1	21,41	0,2	5,06	0,14
22/01/2024 03:00	13,51	39,37	11,06	21	0,1	2,8	0,14
22/01/2024 03:30	13,45	39,49	11,07	20,83	0,2	393,28	0,14
22/01/2024 04:00	13,39	39,47	11,12	20,5	0,1	3,9	0,14
22/01/2024 04:30	13,29	39,3	11,14	20,36	0,1	4,82	0,14
22/01/2024 05:00	13,22	39,42	11,17	20,13	0,1	4,63	0,14
22/01/2024 05:30	13,29	39,51	11,14	19,98	0,1	5,92	0,14
22/01/2024 06:00	13,19	39,44	11,14	19,78	0,1	5,12	0,14
22/01/2024 06:30	13,03	39,18	11,14	19,57	0,1	4,94	0,14
22/01/2024 07:00	13,06	39,22	11,14	19,46	0,1	4,82	0,14
22/01/2024 07:30	13,01	39,31	11,12	19,36	0,2	4,33	0,14
22/01/2024 08:00	12,86	38,83	11,14	19,26	0,3	385,4	0,14

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
22/01/2024 09:00	12,76	39,06	7,63	19,79	0,3	582,72	0,14
22/01/2024 09:30	12,86	39,26	7,57	19,78	0,4	650,06	0,14
22/01/2024 10:00	13,49	39,47	7,67	20,44	219,4	312,08	0,14
22/01/2024 10:30	13,6	39,49	7,71	20,63	301	466,97	0,14
22/01/2024 11:00	13,45	39,36	7,74	20,83	347,2	399,87	0,14
22/01/2024 11:30	13,42	39,52	7,76	21,12	389,3	461,35	0,14
22/01/2024 12:00	13,17	39,21	7,78	21,31	463,4	468,31	0,14
22/01/2024 12:30	13,03	39,31	7,79	21,41	495,1	845,05	0,14
22/01/2024 13:00	12,86	39,14	7,81	21,71	543,8	839,25	0,14
22/01/2024 13:30	20,41	39,98	7,85	22,2	545,5	475,15	0,14
22/01/2024 14:00	11,79	39,5	7,55	30,43	560,4	844,01	0,16
22/01/2024 14:30	10,86	39,44	7,4	32,86	581,1	462,14	0,16
22/01/2024 15:00	10,67	39,29	7,34	33,72	648,1	473,74	0,16
22/01/2024 15:30	11,02	39,24	7,3	34,02	683,3	844,93	0,16
22/01/2024 16:00	11,57	39,32	7,32	34,12	644,6	509,64	0,16
22/01/2024 16:30	11,88	39,5	7,32	34,01	632,1	547,8	0,16
22/01/2024 17:00	12,31	39,71	7,35	33,62	670,8	649,08	0,16
22/01/2024 17:30	12,63	39,73	7,38	33,42	717,3	761,29	0,16
22/01/2024 18:00	12,75	39,87	7,37	33,08	729,4	754,57	0,16
22/01/2024 18:30	12,93	39,77	7,38	32,75	750	739,55	0,16
22/01/2024 19:00	13,23	40,11	7,35	32,52	758,2	774,17	0,16
22/01/2024 19:30	13,58	40,12	7,34	32,31	762,4	617,33	0,16
22/01/2024 20:00	13,73	40,49	7,35	32,08	780,5	612,39	0,16
22/01/2024 20:30	13,87	40,42	7,33	31,88	770,1	725,7	0,16
22/01/2024 21:00	13,85	40,83	7,35	31,77	775,9	638,46	0,16
22/01/2024 21:30	14,27	40,27	7,32	31,5	772,1	652,68	0,16
22/01/2024 22:00	14,56	40,74	7,35	31,46	787,9	765,01	0,16
22/01/2024 22:30	14,47	41,04	7,33	31,35	773,3	925,09	0,16
22/01/2024 23:00	14,75	41,16	7,33	31,25	769,5	927,59	0,16
22/01/2024 23:30	15,35	41,58	7,34	31,14	784,2	921,73	0,16
23/01/2024 00:00	15,64	41,77	7,34	31,04	790,1	529,3	0,16
23/01/2024 00:30	15,86	41,57	7,35	30,94	784,5	531,01	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
23/01/2024 01:00	15,78	41,81	7,37	30,83	805,9	531,01	0,16
23/01/2024 01:30	15,71	41,93	7,41	30,73	797,7	534,24	0,16
23/01/2024 02:00	15,62	42,03	7,37	30,64	795,6	919,04	0,16
23/01/2024 02:30	15,79	41,82	7,38	30,63	789,4	920,38	0,16
23/01/2024 03:00	15,75	42,1	7,39	30,63	799,6	917,58	0,16
23/01/2024 03:30	15,76	41,59	7,44	30,53	794,9	920,87	0,16
23/01/2024 04:00	15,65	42,18	7,39	30,43	806,9	554,94	0,16
23/01/2024 04:30	15,36	42,3	7,42	30,43	770,1	551,46	0,16
23/01/2024 05:00	15,46	42	7,41	30,43	765,5	552,86	0,16
23/01/2024 05:30	14,9	41,96	7,4	30,43	768,9	547,74	0,16
23/01/2024 06:00	14,84	42,18	7,41	30,43	780,5	545,6	0,16
23/01/2024 06:30	14,51	42,06	7,41	30,25	757,4	543,58	0,16
23/01/2024 07:00	13,99	42,07	7,4	30,34	765,3	524,17	0,15
23/01/2024 07:30	13,7	41,92	7,41	30,34	771,3	519,41	0,16
23/01/2024 08:00	13,59	41,92	7,41	30,5	777,4	904,21	0,16
23/01/2024 08:30	13,07	41,16	7,42	30,73	785	551,7	0,16
23/01/2024 09:00	12,72	41,76	7,41	31,04	763,7	552,74	0,16
23/01/2024 09:30	12,59	41,56	7,4	31,35	778,1	553,29	0,16
23/01/2024 10:00	12,23	41,51	7,39	31,67	773,5	550,48	0,16
23/01/2024 10:30	11,82	41,24	7,39	31,87	770,8	513,43	0,16
23/01/2024 11:00	11,76	41,2	7,37	32,41	759,9	517,76	0,16
23/01/2024 11:30	11,95	40,82	7,35	32,75	744,4	526,12	0,16
23/01/2024 12:00	11,45	40,93	7,32	33	790,6	577,1	0,16
23/01/2024 12:30	11	40,34	7,29	33,53	831,9	570,02	0,16
23/01/2024 13:00	10,64	40,56	7,26	34,02	869,3	562,27	0,16
23/01/2024 13:30	10,57	40,57	7,21	34	909,2	553,41	0,16
23/01/2024 14:00	10,51	40,56	7,17	34,33	909	862,27	0,16
23/01/2024 14:30	10,9	40,59	7,14	34,12	921,5	908,3	0,16
23/01/2024 15:00	10,9	40,42	7,12	34,33	939,3	901,15	0,16
23/01/2024 15:30	11,12	40,28	7,09	34,12	936,1	946,33	0,16
23/01/2024 16:00	11,14	40,36	7,07	34	950,5	888,52	0,16
23/01/2024 16:30	11,87	40,27	7,07	33,92	923,9	548,65	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
23/01/2024 17:00	11,65	40,54	7,04	33,5	941,9	531,13	0,16
23/01/2024 17:30	11,51	40,73	7,06	33,42	958,7	896,33	0,16
23/01/2024 18:00	11,33	40,67	7,06	32,97	965,9	911,72	0,16
23/01/2024 18:30	11,36	40,67	7,04	32,64	947,9	961,04	0,16
23/01/2024 19:00	11,54	40,5	7,06	32,4	945,3	902,31	0,16
23/01/2024 19:30	11,5	40,81	7,03	32,09	949,7	564,46	0,16
23/01/2024 20:00	11,71	40,7	7,07	31,82	953,7	534,43	0,16
23/01/2024 20:30	11,51	40	7,08	31,67	952,6	529,66	0,16
23/01/2024 21:00	11,26	40,46	7,08	31,46	946,2	550,06	0,16
23/01/2024 21:30	11,43	40,6	7,09	31,35	933,6	956,22	0,16
23/01/2024 22:00	10,97	40,74	7,11	31,25	954,4	521,97	0,16
23/01/2024 22:30	10,96	40,62	7,09	31,14	939	548,77	0,16
23/01/2024 23:00	10,59	40,45	7,07	30,94	965,6	716,6	0,15
23/01/2024 23:30	10,53	40,71	7,09	30,94	928,9	766,29	0,15
24/01/2024 00:00	10,36	40,51	7,08	30,94	933,2	624,35	0,15
24/01/2024 00:30	10,36	40,41	7,08	30,84	959,9	618,31	0,15
24/01/2024 01:00	10,29	40,9	7,06	30,73	976,6	718,49	0,15
24/01/2024 01:30	10,37	40,86	7,06	30,63	959,3	698,77	0,15
24/01/2024 02:00	10,42	40,69	7,08	30,53	966,2	623,93	0,15
24/01/2024 02:30	10,34	41,02	7,08	30,37	963,9	697,61	0,15
24/01/2024 03:00	10,32	41,08	7,08	30,34	936,5	722,83	0,15
24/01/2024 03:30	10,23	41,01	7,07	30,34	912,7	776,06	0,15
24/01/2024 04:00	10	41,15	7,06	30,24	890,9	626,18	0,15
24/01/2024 04:30	10,23	41,06	7,07	30,25	863,6	724,96	0,15
24/01/2024 05:00	10,34	40,58	7,07	30,24	841,1	717,33	0,15
24/01/2024 05:30	10,38	41,11	7,06	30,14	826	706,28	0,15
24/01/2024 06:00	10,16	41,09	7,07	30	805,5	753,05	0,15
24/01/2024 06:30	10,07	41,22	7,07	30,13	807,2	708,66	0,15
24/01/2024 07:00	10,2	41,35	7,09	30,21	799,1	723,74	0,15
24/01/2024 07:30	10,58	41,5	7,08	30,43	791,7	702,8	0,15
24/01/2024 08:00	10,85	40,76	7,08	30,5	759,6	698,71	0,15
24/01/2024 08:30	10,94	41,03	7,07	30,73	785,7	761,35	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
24/01/2024 09:00	10,35	41,49	7,09	30,94	789,2	761,17	0,15
24/01/2024 09:30	10,32	41,41	7,09	31,25	757,2	731,07	0,15
24/01/2024 10:00	9,83	41,09	7,09	31,56	760,1	736,2	0,15
24/01/2024 10:30	9,78	41,19	7,09	31,98	760,1	693,77	0,15
24/01/2024 11:00	9,59	40,85	7,09	32,5	762,4	676,98	0,16
24/01/2024 11:30	9,44	41,01	7,08	32,97	752,8	734,24	0,16
24/01/2024 12:00	9,5	40,41	7,08	33,42	763,2	747,92	0,16
24/01/2024 12:30	9,65	40,78	7,06	33,92	750	731,92	0,16
24/01/2024 13:00	9,81	40,97	7,06	34	728,1	709,64	0,16
24/01/2024 13:30	9,94	40,7	7,04	34,64	727,7	686,07	0,16
24/01/2024 14:00	9,69	40,76	7,04	34,95	727	673,99	0,16
24/01/2024 14:30	9,57	40,47	7,03	34,95	715	618,98	0,16
24/01/2024 15:00	9,52	40,59	6,99	34,74	710,3	722,46	0,16
24/01/2024 15:30	9,73	40,34	7	34,85	727,2	649,08	0,16
24/01/2024 16:00	10,05	40,4	6,99	34,53	734,3	902,5	0,16
24/01/2024 16:30	9,55	40,5	6,98	34,43	757,1	909,27	0,16
24/01/2024 17:00	9,26	40,46	6,96	34,22	780,4	911,47	0,16
24/01/2024 17:30	9,37	40,28	7	33,92	793,5	909,21	0,16
24/01/2024 18:00	9,03	40,43	7	33,42	802,9	898,35	0,15
24/01/2024 18:30	8,88	39,87	7,02	32,75	799,1	540,35	0,15
24/01/2024 19:00	8,74	40,2	7,02	32,5	787,4	935,28	0,15
24/01/2024 19:30	9,19	40,5	7,05	32,31	814,5	945,66	0,15
24/01/2024 20:00	9,11	40,32	7,06	31,98	811,7	556,59	0,15
24/01/2024 20:30	9,23	40,59	7,05	31,88	826,2	561,47	0,15
24/01/2024 21:00	9,26	40,56	7,08	31,77	815,3	937,36	0,15
24/01/2024 21:30	9,22	40,15	7,07	31,65	808,8	696,15	0,15
24/01/2024 22:00	9,11	40,64	7,07	31,37	786,7	947,74	0,15
24/01/2024 22:30	8,99	40,73	7,07	31,35	787,7	935,95	0,15
24/01/2024 23:00	9,18	40,66	7,08	31,25	794,1	936,75	0,15
24/01/2024 23:30	9,17	40,88	7,08	31,25	786,4	646,94	0,15
25/01/2024 00:00	9,25	40,99	7,06	31,14	755,9	815,75	0,15
25/01/2024 00:30	9,18	40,75	7,05	30,94	742,4	776,55	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
25/01/2024 01:00	9,27	40,68	7,07	30,83	749	643,58	0,15
25/01/2024 01:30	9,23	41,08	7,05	30,73	769,3	761,29	0,15
25/01/2024 02:00	9,38	40,9	7,05	30,73	766,8	659,21	0,15
25/01/2024 02:30	9,83	41,31	7,05	30,83	783,4	662,88	0,15
25/01/2024 03:00	9,87	41,43	7,02	30,73	795,1	777,59	0,15
25/01/2024 03:30	9,8	41,44	7,02	30,53	792,9	772,22	0,15
25/01/2024 04:00	10	41,47	6,98	30,43	778,6	667,21	0,15
25/01/2024 04:30	10,18	41,77	7,02	30,43	789,8	675,76	0,15
25/01/2024 05:00	10,08	41,57	6,99	30,34	808	780,09	0,15
25/01/2024 05:30	9,92	41,63	7,01	30,34	784,2	780,28	0,15
25/01/2024 06:00	10,23	41,77	7,01	30,34	770,6	771,48	0,15
25/01/2024 06:30	10,17	42,03	7,01	30,43	777	808,24	0,15
25/01/2024 07:00	10,24	42,43	7,03	30,53	763,2	671,54	0,15
25/01/2024 07:30	10,28	42,33	7,01	30,62	767,6	763,36	0,15
25/01/2024 08:00	9,9	42,2	7,03	30,63	777,3	783,51	0,15
25/01/2024 08:30	9,74	42,44	7,04	30,73	828,1	674,48	0,15
25/01/2024 09:00	9,65	42,09	7,04	31,04	839,2	666,05	0,15
25/01/2024 09:30	9,22	41,58	7,02	31,35	890,6	652,56	0,15
25/01/2024 10:00	8,93	42,02	7,02	31,67	869,4	772,46	0,15
25/01/2024 10:30	8,8	41,71	7,01	32,09	877,8	659,03	0,15
25/01/2024 11:00	8,45	41,94	7	32,52	892	923,68	0,15
25/01/2024 11:30	8,32	41,61	6,99	32,97	860,2	922,89	0,15
25/01/2024 12:00	8,27	41,5	6,98	33,43	891,3	911,84	0,15
25/01/2024 12:30	8,2	41,71	6,96	33,92	902,6	538,15	0,16
25/01/2024 13:00	8,93	41,13	6,98	34,33	921,1	904,39	0,16
25/01/2024 13:30	9,22	41,9	7,01	34,5	904,4	907,08	0,16
25/01/2024 14:00	9,03	41,23	7,02	34,95	905,6	905,98	0,16
25/01/2024 14:30	9,18	41,91	7,02	35,16	898,7	543,4	0,16
25/01/2024 15:00	9,11	41,84	6,98	35,16	904,5	533,21	0,16
25/01/2024 15:30	8,91	41,89	7	35,16	898,1	505,49	0,16
25/01/2024 16:00	3,34	14,07	7,66	33,16	909,6	570,2	0,14
25/01/2024 16:30	9,77	42,07	7,7	31,25	917,4	901,52	0,16

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
25/01/2024 17:00	9,41	42,06	6,91	34,64	929,7	898,04	0,15
25/01/2024 17:30	9,16	41,8	6,68	34,22	917,7	515,01	0,15
25/01/2024 18:00	8,92	41,19	6,6	33,82	934,6	532,11	0,15
25/01/2024 18:30	8,51	41,94	6,61	33,42	916,5	884,85	0,15
25/01/2024 19:00	8,21	41,66	6,6	33,08	936,1	893,22	0,15
25/01/2024 19:30	8,25	41,88	6,62	32,85	929,4	905,55	0,15
25/01/2024 20:00	8,32	41,91	6,64	32,64	942,8	900,42	0,15
25/01/2024 20:30	8,59	41,76	6,66	32,25	944,8	528,69	0,15
25/01/2024 21:00	8,85	41,46	6,66	32,2	945	529,42	0,15
25/01/2024 21:30	9,19	41,92	6,69	32,09	926,4	529,54	0,15
25/01/2024 22:00	9,14	41,79	6,7	31,98	924,7	905,49	0,15
25/01/2024 22:30	8,97	41,78	6,72	31,86	912,8	910,98	0,15
25/01/2024 23:00	9,06	41,84	6,73	31,77	911,4	771,97	0,15
25/01/2024 23:30	8,97	41,77	6,74	31,67	882,9	735,4	0,15
26/01/2024 00:00	8,8	41,69	6,76	31,46	905,9	761,84	0,15
26/01/2024 00:30	8,57	41,5	6,78	31,35	912,5	630,58	0,15
26/01/2024 01:00	8,3	41,35	6,78	31,25	892,9	724,66	0,15
26/01/2024 01:30	8,43	41,6	6,81	31,14	918,3	764,22	0,15
26/01/2024 02:00	8,31	41,49	6,82	31,04	916,7	622,89	0,15
26/01/2024 02:30	8,35	41,56	6,83	31,04	929	587,48	0,15
26/01/2024 03:00	8,34	41,25	6,83	30,94	903,5	705,06	0,15
26/01/2024 03:30	8,23	41,28	6,86	30,83	896,8	612,2	0,15
26/01/2024 04:00	8,22	41,2	6,88	30,74	907,3	595,29	0,15
26/01/2024 04:30	8,37	41,46	6,89	30,83	897,6	729,66	0,15
26/01/2024 05:00	8,33	41,38	6,9	30,73	859	719,35	0,15
26/01/2024 05:30	8,33	41,21	6,9	30,73	825,5	713,85	0,15
26/01/2024 06:00	8,18	40,79	6,91	30,73	813	748,71	0,15
26/01/2024 06:30	7,87	41,17	6,93	30,73	778,3	733,88	0,15
26/01/2024 07:00	8,3	41,24	6,95	30,73	767,1	608,11	0,15
26/01/2024 07:30	8,07	41,23	6,97	30,94	775,1	696,94	0,15
26/01/2024 08:00	7,76	41,04	6,99	31,06	773,6	672,89	0,15
26/01/2024 08:30	8,04	40,72	6,99	31,25	781	731,07	0,15

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
26/01/2024 09:00	7,86	40,92	7,01	31,47	783,2	592,97	0,15
26/01/2024 09:30	7,82	40,55	7	31,88	779	500,97	0,15
26/01/2024 10:00	8,71	40,89	7,09	30,94	774	496,09	0,15
26/01/2024 10:30	8,8	40,81	7,14	30,04	762,3	875,33	0,15
26/01/2024 11:00	8,41	40,79	7,19	29,36	781,3	871,79	0,15
26/01/2024 11:30	8,65	40,66	7,2	28,8	766,6	885,1	0,14
26/01/2024 12:00	8,71	40,24	7,23	28,24	750,6	483,76	0,14
26/01/2024 12:30	8,57	40,12	7,28	27,7	742,1	872,28	0,14
26/01/2024 13:00	8,44	40,2	7,32	27,25	749,6	497,8	0,14
26/01/2024 13:30	8,7	40,25	7,36	26,96	765,8	499,26	0,14
26/01/2024 14:00	8,3	40,48	7,38	26,66	784,7	891,57	0,14
26/01/2024 14:30	8,23	40,38	7,41	26,55	807,1	888,58	0,14
26/01/2024 15:00	8,16	40,35	7,44	26,44	819	873,38	0,14
26/01/2024 15:30	8,07	40,18	7,44	26,34	856,1	521,36	0,14
26/01/2024 16:00	7,84	39,27	7,4	26,25	880	529,91	0,14
26/01/2024 16:30	7,82	39,47	7,38	26,15	895,9	904,57	0,14
26/01/2024 17:00	7,77	39,89	7,35	25,95	0	0	0,14
26/01/2024 17:30	7,6	39,77	7,34	26,15	0	0	0,14
26/01/2024 18:00	7,43	39,54	7,39	26,45	0	919,96	0,14
26/01/2024 21:30	7,76	39,78	7,35	27,28	862,5	528,08	0,14
26/01/2024 22:00	7,21	39,29	7,36	26,76	834,5	538,21	0,14
26/01/2024 22:30	7,18	39,73	7,36	26,25	858,8	545,29	0,14
26/01/2024 23:00	7,17	39,17	7,39	25,56	860,9	920,57	0,14
26/01/2024 23:30	7,21	39,7	7,41	24,88	886,3	933,57	0,14
27/01/2024 00:00	7,15	39,4	7,45	24,32	877,5	548,35	0,14
27/01/2024 00:30	7,19	39,65	7,41	23,67	878,5	534	0,14
27/01/2024 01:00	7,13	39,6	7,44	22,93	866,8	534,12	0,14
27/01/2024 01:30	7,16	39,56	7,45	22,3	858	902,25	0,14
27/01/2024 02:00	7,21	39,65	7,54	21,71	877,9	528,87	0,14
27/01/2024 02:30	7,24	39,44	7,57	21,25	884,2	533,14	0,14
27/01/2024 03:00	7,18	39	7,58	20,73	904,3	546,76	0,14
27/01/2024 03:30	7,16	39,08	7,63	20,37	928,4	944,74	0,13

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
27/01/2024 04:00	7,11	39,53	7,65	20,16	931,7	563,61	0,13
27/01/2024 04:30	7,12	39,23	7,68	19,89	846	547,61	0,13
27/01/2024 05:00	7,12	38,64	7,71	19,68	761,1	531,07	0,13
27/01/2024 05:30	7,11	39,46	7,74	19,46	822,3	903,11	0,13
27/01/2024 06:00	7,28	39,2	7,77	19,15	874,3	905,49	0,13
27/01/2024 06:30	7,11	39,4	7,69	19,05	889,9	888,76	0,13
27/01/2024 07:00	7,07	39,44	7,62	18,85	861,7	886,56	0,13
27/01/2024 07:30	7,08	39,43	7,67	18,65	877,6	903,72	0,13
27/01/2024 08:00	7,04	39,09	8,21	18,37	890,8	521,48	0,13
27/01/2024 08:30	7,03	39,45	8,26	18,24	832	521,12	0,13
27/01/2024 09:00	7,02	39,41	8,3	18,24	777,3	894,44	0,13
27/01/2024 09:30	7,04	39,34	8,34	18,62	822,8	894,01	0,13
27/01/2024 10:00	6,95	38,93	8,39	19,11	848,1	893,28	0,13
27/01/2024 10:30	6,9	38,66	8,44	19,68	872,9	899,44	0,13
27/01/2024 11:00	6,87	39,4	8,49	20,17	831,6	908,11	0,13
27/01/2024 11:30	6,84	38,76	8,54	20,54	853	532,29	0,13
27/01/2024 12:00	6,81	39,35	8,59	21	870,8	531,07	0,13
27/01/2024 12:30	6,82	39,34	8,61	21,41	857,9	528,81	0,13
27/01/2024 13:00	6,79	39,33	8,49	21,9	765,6	529,36	0,13
27/01/2024 13:30	6,79	39,35	8,32	22,5	803,6	529,79	0,13
27/01/2024 14:00	6,75	39,34	8,36	22,94	832,1	532,53	0,13
27/01/2024 14:30	6,69	39,3	8,33	22,92	861,7	545,54	0,13
27/01/2024 15:00	6,73	39,31	8,29	23,23	888,2	542,49	0,13
27/01/2024 15:30	6,6	39,32	8,26	23,4	918,9	528,2	0,13
27/01/2024 16:00	6,53	39,31	8,24	23,58	890,7	529,24	0,13
27/01/2024 16:30	6,57	39,32	8,22	23,5	884,3	720,2	0,13
27/01/2024 17:00	193,57	39,32	8,27	23,49	848,5	645,9	0,13
27/01/2024 17:30	2,52	39,33	8,24	23,58	824	629,79	0,13
27/01/2024 18:00	66,06	39,29	8,23	23,4	806,6	735,34	0,13
27/01/2024 18:30	50,41	39,28	8,29	23,1	799	727,22	0,13
27/01/2024 19:00	35,35	39,26	8,36	22,6	791,7	628,75	0,13
27/01/2024 19:30	27,57	38,97	8,25	22,3	781	759,7	0,13

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
27/01/2024 20:00	22,01	39,26	8,24	21,9	793,2	740,23	0,13
27/01/2024 20:30	18,03	39,27	8,36	21,51	816,3	626,49	0,13
27/01/2024 21:00	14,98	39,24	8,32	21,12	793,1	713,24	0,13
27/01/2024 21:30	12,79	39,22	8,27	20,83	766,6	603,29	0,13
27/01/2024 22:00	11,1	39,25	8,3	20,54	759,6	740,65	0,13
27/01/2024 22:30	9,6	39,2	8,33	20,12	745,1	724,54	0,13
27/01/2024 23:00	8,59	39,2	8,27	19,78	758	607,14	0,13
27/01/2024 23:30	7,74	38,68	8,31	19,46	777,3	604,39	0,13
28/01/2024 00:00	6,97	38,4	8,24	19,15	771,3	608,97	0,13
28/01/2024 00:30	6,35	19,33	8,21	18,75	776,6	608,66	0,13
28/01/2024 01:00	5,79	15,64	8,22	18,54	768,8	715,68	0,13
28/01/2024 01:30	5,33	12,09	8,22	18,24	785,1	710,13	0,13
28/01/2024 02:00	4,9	13,52	8,19	18,12	756,7	702,62	0,13
28/01/2024 02:30	25,57	39,33	8,16	18,15	780,2	610,25	0,13
28/01/2024 03:00	38,84	40,09	8,1	18,65	786,5	607,26	0,13
28/01/2024 03:30	39,8	40,06	8,16	18,75	784,6	609,4	0,13
28/01/2024 04:00	29,28	40	8,13	18,65	762,8	598,35	0,13
28/01/2024 04:30	20,7	40	8,13	18,54	760,7	702,56	0,13
28/01/2024 05:00	17,69	40,02	8,08	18,54	753	590,29	0,13
28/01/2024 05:30	14,33	39,9	8,1	18,44	752,7	598,1	0,13
28/01/2024 06:00	11,58	40,05	8,11	18,44	743,6	717,52	0,13
28/01/2024 06:30	9,45	40,06	8,04	18,34	756,4	590,04	0,13
28/01/2024 07:00	7,81	40,03	8,06	18,37	697,1	616,84	0,13
28/01/2024 07:30	6,55	40,03	8,07	18,44	741,4	772,89	0,13
28/01/2024 08:00	5,75	14,46	8,06	18,34	742,5	660,68	0,13
28/01/2024 08:30	4,27	12,73	8,12	18,44	743,1	623,44	0,13
28/01/2024 09:00	3,32	15,34	8,14	18,54	745	535,1	0,13
28/01/2024 09:30	3,14	13,71	8,16	18,95	731,1	490,96	0,13
28/01/2024 10:00	3,05	15,48	8,19	19,52	754	101,89	0,13
28/01/2024 10:30	3	18,96	8,15	20,07	743,4	99,45	0,14
28/01/2024 11:00	2,94	24,35	8,14	20,44	753,5	103,11	0,22
28/01/2024 11:30	2,88	22,51	8,09	20,92	683,9	100,73	0,13

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
28/01/2024 12:00	2,78	21,46	8,08	21,3	598,9	98,16	0,13
28/01/2024 12:30	2,7	21,46	8,05	21,51	523,2	96,15	0,13
28/01/2024 13:00	2,65	21,45	8,07	21,9	429,8	99,26	0,15
28/01/2024 13:30	2,54	21,49	8,04	22,4	414	96,15	0,24
28/01/2024 14:00	2,51	21,36	8,04	23,17	408,8	93,95	0,35
28/01/2024 14:30	2,52	21,18	8,04	23,67	269,6	96,15	4,06
28/01/2024 15:00	2,48	20,82	8,03	24,13	161,7	97,61	53,26
28/01/2024 15:30	2,46	20,84	8,03	24,42	65,1	96,15	80,01
28/01/2024 16:00	2,43	20,57	8,02	24,78	0,7	94,68	78,73
28/01/2024 16:30	2,38	20,59	8,04	24,99	0,7	8,24	24,2
28/01/2024 17:00	2,35	20,47	8,05	24,97	0,7	97,06	14,9
28/01/2024 17:30	2,38	20,32	8,07	24,6	0,6	96,15	11,65
28/01/2024 18:00	2,63	20,14	8,1	24,23	0,6	96,7	9,37
28/01/2024 18:30	2,62	20,08	8,1	23,77	0,5	8,3	9,6
28/01/2024 19:00	2,61	20,17	8,1	23,23	0,4	104,09	8,71
28/01/2024 19:30	2,61	20,11	8,12	22,82	0,4	57,63	8,88
28/01/2024 20:00	2,6	20,01	8,13	22,3	0,3	101,89	10,57
28/01/2024 20:30	2,52	20,03	8,1	21,81	0,3	101,52	10,59
28/01/2024 21:00	2,6	19,94	8,1	21,21	0,3	101,34	10,18
28/01/2024 21:30	2,62	20,08	8,15	20,83	0,3	134,18	8,25
28/01/2024 22:00	2,61	19,93	8,08	20,36	0,3	102,99	6,56
28/01/2024 22:30	2,59	19,89	8,1	19,98	0,3	56,83	6,83
28/01/2024 23:00	2,58	20,15	8,12	19,46	0,2	4,7	6,19
28/01/2024 23:30	2,59	20,05	8,13	19	0,2	5	8,98
29/01/2024 00:00	2,58	20,3	8,11	18,67	0,2	5,06	10,33
29/01/2024 00:30	2,57	20,03	8,14	18,24	0,2	394,93	11,43
29/01/2024 01:00	2,54	20,26	8,07	18,04	0,1	3,9	9,18
29/01/2024 01:30	2,53	20,64	8,09	17,84	0,2	5,31	8,38
29/01/2024 02:00	2,49	20,35	8,07	17,84	0,2	396,09	7,93
29/01/2024 02:30	2,47	20,26	8,07	17,84	0,1	386,81	7,75
29/01/2024 03:00	2,45	20,82	8,03	17,84	0,1	391,87	7,03
29/01/2024 03:30	2,48	20,7	8,03	17,94	0,1	5,92	7,05

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
29/01/2024 04:00	2,45	20,23	7,89	17,94	0,1	391,57	7,3
29/01/2024 04:30	2,45	20,77	7,95	17,94	0,1	3,66	7,11
29/01/2024 05:00	2,44	20,72	7,95	17,99	0,1	397,98	7,34
29/01/2024 05:30	2,44	20,94	7,97	18,04	0,1	3,11	7,69
29/01/2024 06:00	2,42	20,72	7,93	18,14	0,1	391,75	8,03
29/01/2024 06:30	2,42	20,58	7,94	18,14	0,1	2,8	9,75
29/01/2024 07:00	2,42	21	7,92	18,24	0,1	3,72	9,56
29/01/2024 07:30	2,44	20,45	7,99	18,44	0,2	159,34	9,92
29/01/2024 08:00	2,44	20,07	8,1	18,54	138,4	243,65	11,67
29/01/2024 08:30	2,44	19,92	8,11	18,65	260,5	612,51	12,76
29/01/2024 09:00	2,44	20,11	8,08	19	336	667,88	11,9
29/01/2024 09:30	2,44	20,01	8,11	19,53	376,9	333,76	13,13
29/01/2024 10:00	2,44	19,96	8,09	20,01	423,9	350,67	13,27
29/01/2024 10:30	2,44	19,96	8,09	20,44	476,1	677,34	13,84
29/01/2024 11:00	2,44	20,02	8,09	21,02	508,6	408,6	13,82
29/01/2024 11:30	2,43	20,09	8,07	21,45	534,4	416,11	12,62
29/01/2024 12:00	2,42	19,98	8,05	21,9	521,59	451,89	14,62
29/01/2024 12:30	2,42	19,91	8,05	22,25	545,6	445,11	14,89
29/01/2024 13:00	2,43	19,83	8,02	22,82	574,6	835,77	13,86
29/01/2024 13:30	2,47	19,87	8	23,35	623,3	826,37	12,11
29/01/2024 14:00	2,5	19,88	8,03	23,77	670,8	759,88	12,56
29/01/2024 14:30	2,51	19,85	8,01	24,13	689,2	841,75	11,3
29/01/2024 15:00	2,51	19,85	8,01	24,41	624,9	880,34	10,49
29/01/2024 15:30	2,5	19,96	8,02	24,65	699,6	842,06	6,58
29/01/2024 16:00	34,67	41,93	7,8	26,55	690	825,88	0,36
29/01/2024 16:30	24,67	42,36	7,52	29,08	706,4	936,38	0,33
29/01/2024 17:00	23,91	42,25	7,28	28,35	717,7	902,74	0,29
29/01/2024 17:30	21,69	42,16	7,26	27,81	734,2	887,72	0,3
29/01/2024 18:00	21,61	42,04	7,05	26,76	757,2	935,59	0,3
29/01/2024 18:30	18,22	41,7	7,18	25,85	794,4	943,95	0,29
29/01/2024 19:00	16,96	41,76	7,27	24,97	723,3	941,69	0,27
29/01/2024 19:30	16,42	41,63	7,4	23,77	736,8	936,99	0,25

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
29/01/2024 20:00	16,13	41,58	7,42	23,23	768,8	922,03	0,23
29/01/2024 20:30	211,45	41,54	7,72	22,51	806,8	944,01	0,2
29/01/2024 21:00	9,83	41,53	7,73	22	781,8	539,31	0,16
29/01/2024 21:30	59,6	41,52	7,78	21,65	793,2	547,25	0,16
29/01/2024 22:00	47,3	41,48	7,77	21,21	785	945,17	0,15
29/01/2024 22:30	29,52	41,43	7,74	20,87	769,3	943,64	0,15
29/01/2024 23:00	25,84	41,44	7,76	20,5	734,9	948,16	0,14
29/01/2024 23:30	19,43	41,46	7,77	20,07	731,8	552,99	0,14
30/01/2024 00:00	16,06	40,97	7,74	19,83	737,9	546,82	0,14
30/01/2024 00:30	13,76	40,89	7,72	19,57	750,8	936,87	0,14
30/01/2024 01:00	11,3	41,21	7,68	19,05	740,4	546,51	0,14
30/01/2024 01:30	9,75	41,34	7,75	18,75	771,7	547,55	0,13
30/01/2024 02:00	8,7	41,34	7,72	18,59	760,6	555,79	0,13
30/01/2024 02:30	7,53	41,32	7,7	18,34	798,9	569,59	0,13
30/01/2024 03:00	6,64	40,94	7,68	18,24	787,5	575,02	0,13
30/01/2024 03:30	6	40,98	7,68	18,24	782	577,65	0,13
30/01/2024 04:00	5,36	18,28	7,64	18,17	795,8	576,18	0,13
30/01/2024 04:30	4,89	14,45	7,63	18,14	791,2	562,14	0,13
30/01/2024 05:00	4,39	12,69	7,63	18,12	736,7	562,88	0,13
30/01/2024 05:30	4,04	13,63	7,67	18,14	761,8	948,77	0,13
30/01/2024 06:00	3,68	15,23	7,62	18,14	766,2	953,72	0,13
30/01/2024 06:30	3,4	15,21	7,63	18,14	787,6	952,92	0,12
30/01/2024 07:00	3,18	15,13	7,66	18,14	786,3	548,83	0,12
30/01/2024 07:30	2,92	15,09	7,59	18,26	794	548,71	0,12
30/01/2024 08:00	2,78	15,42	7,63	18,38	774,5	547,49	0,12
30/01/2024 08:30	2,63	19,33	7,64	18,34	755	542,24	0,12
30/01/2024 09:00	2,51	20,05	7,65	18,58	748,7	541,81	0,17
30/01/2024 09:30	2,4	17,5	7,62	19,05	786,9	544,01	0,17
30/01/2024 10:00	2,3	22,63	7,61	19,68	860,2	537,97	0,19
30/01/2024 10:30	23,22	41,1	7,78	24,97	872,9	689,01	0,18
30/01/2024 11:00	17,56	40,65	7,66	25,56	840,4	465,56	0,17
30/01/2024 11:30	17,19	40,72	7,64	25,75	867,5	461,66	0,17

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
30/01/2024 12:00	16,38	40,78	7,65	25,56	893,4	852,5	0,16
30/01/2024 12:30	14,61	40,72	7,67	25,46	913,3	850,85	0,16
30/01/2024 13:00	13,64	40,68	7,67	25,26	931,3	895,54	0,16
30/01/2024 13:30	12,77	40,56	7,61	25,17	941	889,92	0,16
30/01/2024 14:00	12,22	40,47	7,58	25,01	940,4	912,88	0,16
30/01/2024 14:30	13,11	41,06	7,64	25,75	950,6	909,46	0,16
30/01/2024 15:00	12,88	40,99	7,73	25,85	905,1	862,88	0,16
30/01/2024 15:30	12,46	41,06	7,77	25,85	936,8	477,28	0,15
30/01/2024 16:00	12,29	40,98	7,81	25,75	912,6	501,7	0,15
30/01/2024 16:30	11,99	40,82	7,83	25,77	912,9	501,7	0,15
30/01/2024 17:00	11,64	40,45	7,87	25,75	932,4	494,01	0,15
30/01/2024 17:30	11,55	40,41	7,89	25,66	954,7	875,33	0,15
30/01/2024 18:00	11,08	40,88	7,81	24,94	928,3	876,8	0,15
30/01/2024 18:30	10,94	40,52	7,78	24,23	957,7	913,97	0,15
30/01/2024 19:00	10,74	40,58	7,78	23,77	949,1	925,15	0,15
30/01/2024 19:30	10,62	40,06	7,79	23,58	944,9	944,26	0,15
30/01/2024 20:00	10,57	40,13	7,8	23,32	954,7	936,44	0,15
30/01/2024 20:30	10,5	40,78	7,73	22,91	962	931,43	0,14
30/01/2024 21:00	10,5	40,11	7,62	22,5	908,5	924,54	0,14
30/01/2024 21:30	10,38	40,7	8,19	22	865,2	538,39	0,14
30/01/2024 22:00	10,32	40,7	8,27	21,41	834,3	542,85	0,14
30/01/2024 22:30	10,32	40,65	8,35	20,5	823	543,65	0,14
30/01/2024 23:00	10,23	40,57	8,39	19,98	813	544,19	0,14
30/01/2024 23:30	10,1	40,61	8,44	19,46	781	571,55	0,14
31/01/2024 00:00	10,05	40,44	8,5	19,25	790,7	959,27	0,14
31/01/2024 00:30	9,98	40,59	8,16	18,54	786,5	567,45	0,14
31/01/2024 01:00	9,92	40,59	8,48	18,44	739,8	566,78	0,14
31/01/2024 01:30	9,92	40,59	8,48	18,19	745,8	956,65	0,14
31/01/2024 02:00	9,87	40,16	8,5	18	769,3	565,2	0,14
31/01/2024 02:30	9,79	40,29	8,63	18,14	754,5	565,13	0,14
31/01/2024 03:00	9,75	40,49	8,6	18,04	738,9	579,24	0,14
31/01/2024 03:30	9,66	40,5	8,55	17,94	739,6	625,64	0,14

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
31/01/2024 04:00	9,57	40,55	8,61	17,85	773,2	954,76	0,14
31/01/2024 04:30	9,42	40,53	8,56	17,94	779,2	568,43	0,14
31/01/2024 05:00	9,49	40,42	8,61	17,74	763,4	570,14	0,14
31/01/2024 05:30	9,55	40,48	8,62	17,62	785,3	569,1	0,14
31/01/2024 06:00	57,12	40,46	8,58	17,55	798,4	964,46	0,14
31/01/2024 06:30	195,85	40,27	8,58	17,36	778,4	956,71	0,14
31/01/2024 07:00	201,07	40,45	8,57	17,55	797	942,97	0,14
31/01/2024 07:30	2,2	39,47	8,59	17,55	788,5	656,22	0,14
31/01/2024 08:00	45,58	40,44	8,46	17,74	793,9	769,16	0,14
31/01/2024 08:30	51,88	39,88	8,61	17,74	788	638,46	0,13
31/01/2024 09:00	37,38	40,27	8,59	18,13	779,3	722,83	0,13
31/01/2024 09:30	29,74	40,4	8,64	18,54	792	632,29	0,13
31/01/2024 10:00	24,44	40,42	8,65	19,25	771,8	778,02	0,13
31/01/2024 10:30	20,58	39,68	8,67	19,78	786,2	673,62	0,13
31/01/2024 11:00	2,42	11,65	8,72	20,73	749,7	674,78	0,13
31/01/2024 11:30	1,47	13,42	8,39	22,61	754	697,74	0,14
31/01/2024 12:00	1,5	13,76	8,33	22,4	779,6	745,78	0,16
31/01/2024 12:30	1,46	13,62	8,37	22,4	776,3	758,24	0,26
31/01/2024 13:00	1,44	15,44	7,95	22,61	784,2	638,03	0,36
31/01/2024 13:30	1,43	20,14	8,07	23,23	767,7	621,3	0,39
31/01/2024 14:00	1,43	22,63	8,13	23,32	772,3	710,31	0,21
31/01/2024 14:30	1,43	22,48	8,17	24,04	767,6	735,16	0,25
31/01/2024 15:00	1,47	22,23	8,13	24,69	776,8	757,01	0,28
31/01/2024 15:30	1,48	22,12	8,16	24,6	775,1	750,73	0,34
31/01/2024 16:00	1,48	22,01	8,14	24,79	790,6	760,98	0,42
31/01/2024 16:30	1,49	22	8,16	24,65	792,8	806,04	0,42
31/01/2024 17:00	1,5	22,04	8,17	24,58	786,9	790,71	0,41
31/01/2024 17:30	1,5	22,02	8,17	24,32	785	663,55	1,46
31/01/2024 18:00	1,5	21,91	8,14	23,95	785,4	755,98	45,81
31/01/2024 18:30	1,51	21,84	8,17	23,32	789	809,21	44,4
31/01/2024 19:00	1,51	21,89	8,16	22,82	737,1	672,95	55,21
31/01/2024 19:30	1,51	21,9	8,18	22,4	760,7	665,44	59,8

Thời điểm:	TSS Tập Trung (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung	Nhiệt độ (oC)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Amoni (mg/L)
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	40,5	60,75	6-9	40	1.042	1.042	4,05
31/01/2024 20:00	1,49	21,86	8,18	21,9	769,9	777,28	72,31
31/01/2024 20:30	1,49	21,78	8,13	21,31	783,8	666,97	90,2
31/01/2024 21:00	1,5	21,88	8,16	20,83	782,6	686,38	93,54
31/01/2024 21:30	1,51	21,83	8,17	20,38	772	806,4	62,32
31/01/2024 22:00	1,51	21,82	8,16	20,07	768,3	792,61	54,26
31/01/2024 22:30	1,51	21,73	8,13	19,57	784,6	675,88	52,4
31/01/2024 23:00	1,51	21,77	8,17	19,11	725,4	949,69	46,29
31/01/2024 23:30	1,51	21,75	8,14	18,74	745,2	535,28	49,47