

Trạm quan trắc:

Từ thời điểm

đến thời điểm

Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

01/07/2026

31/07/2026

I. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K _q = 0,9; K _f = 0,9	4,05	60,75	1.042	25.000	40,0	40,5	25.000	6-9
01/07/2026	0,66	30		19.541				
02/07/2026	0,86	38		18.444				
03/07/2026	0,64	39		19.860				
04/07/2026	0,86	38		15.266				
05/07/2026	1,1	31		4.810				
06/07/2026	0,79	42		13.320				
07/07/2026	0,61	30		19.661				
08/07/2026	1,3	30		19.313				
09/07/2026	1,0	39		20.000				
10/07/2026	0,88	36		18.670				
11/07/2026	0,8	42		14.852				
12/07/2026	0,83	32		6.015				
13/07/2026	0,45	33		12.525				
14/07/2026	0,73	34		18.602				
15/07/2026	0,89	38	Kết quả được lấy theo	19.301	Kết quả được			
16/07/2026	0,74	35	kết quả quan trắc tự	19.934	lấy theo kết			
17/07/2026	1,0	33	động, liên tục	19.026	quả quan trắc			
18/07/2026	1,0	42		18.958	tự động, liên			
19/07/2026	0,9	36		9.813	tục			
20/07/2026	0,74	34		12.974				
21/07/2026	1,0	29		18.849		10,5		
22/07/2026	1,0	31		17.620		10,0		
23/07/2026	0,9	32		18.229		12,8		
24/07/2026	1,2	37		19.168		11,5		
25/07/2026	0,91	23		19.627		10,3		
26/07/2026	0,72	18		11.083		11,0		
27/07/2026	0,76	29		11.597		13,0		
28/07/2026	1,1	33		19.164		13,5		
29/07/2026	0,78	30		18.795		15,3		
30/07/2026	0,66	38		19.497		14,0		
31/07/2026	0,38	38		14.509		15,5		

II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K _q = 0,9; K _f = 0,9	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/07/2026 13:30			933,28		35,62	3,81	1025120	8,07
01/07/2026 13:35			935,22		35,59	4,02	1025200	8,03
01/07/2026 13:40			959,25		35,49	4,04	1025280	8,02
01/07/2026 13:45			945,17		35,43	3,89	1025340	8,27
01/07/2026 13:50			957,96		35,4	3,83	1025420	8,18
01/07/2026 13:55			954,51		35,37	4,08	1025500	8,12
01/07/2026 14:00			962,54		35,37	4,07	1025580	8,07
01/07/2026 14:05			944,85		35,36	3,52	1025660	7,99
01/07/2026 14:10			951,49		35,42	3,29	1025740	7,99
01/07/2026 14:15			955,3		35,4	3,3	1025820	8,27
01/07/2026 14:20			954,43		35,37	3,29	1025880	8,18
01/07/2026 14:25			967,81		35,4	3,17	1025960	8,12
01/07/2026 14:30			972,02		35,49	3,53	1026060	8,07
01/07/2026 14:35			965,57		35,53	3,9	1026160	8,04
01/07/2026 14:40			973,49		35,5	4,03	1026240	8,01
01/07/2026 14:45			981,13		35,49	3,99	1026320	8,26
01/07/2026 14:50			987,67		35,51	4,11	1026400	8,18
01/07/2026 14:55			962,19		35,52	3,99	1026480	8,15
01/07/2026 15:00			976,75		35,52	4,4	1026560	8,08
01/07/2026 15:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		973,47	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,56	3,76	1026640	8,05
01/07/2026 15:10			976,35		35,59	3,64	1026720	8,02
01/07/2026 15:15			973,02		35,59	3,57	1026800	8,26
01/07/2026 15:20			988,74		35,61	3,46	1026860	8,16
01/07/2026 15:25			983,84		35,61	3,38	1026940	8,11
01/07/2026 15:30			967,15		35,68	3,79	1027020	8,08
01/07/2026 15:35			988,1		35,68	3,91	1027080	8,05
01/07/2026 15:40			997,3		35,61	3,91	1027140	8,03
01/07/2026 15:45			1003,38		35,59	3,94	1027220	8,26
01/07/2026 15:50			993,67		35,59	4,09	1027320	8,19
01/07/2026 15:55			989,84		35,59	4,1	1027400	8,13
01/07/2026 16:00			1010,44		35,67	4,08	1027480	8,08
01/07/2026 16:05			1008,65		35,81	4	1027560	8,01
01/07/2026 16:10			1001,29		35,74	3,74	1027620	7,98
01/07/2026 16:15			1004,27		35,65	3,87	1027700	8,26
01/07/2026 16:20			996,86		35,64	3,91	1027800	8,18
01/07/2026 16:25			1003,23		35,59	3,88	1027880	8,11
01/07/2026 16:30			1012,73		35,59	3,86	1027980	8,1
01/07/2026 16:35			1014,08		35,59	4,15	1028060	8,06
01/07/2026 16:40			1026,07		35,54	4,37	1028120	8,06
01/07/2026 16:45			1018,11		35,53	4,35	1028180	8,27
01/07/2026 16:50			1017,91		35,52	4,8	1028260	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/07/2026 16:55			1027,01		35,52	4,89	1028280	8,12
01/07/2026 17:00			1011,34		35,5	5,08	1028280	8,03
01/07/2026 17:05			1012,63		35,48	4,8	1028300	8,01
01/07/2026 17:10			1033,38		35,48	4,42	1028380	7,97
01/07/2026 17:15			1021,74		35,47	4,24	1028460	8,26
01/07/2026 17:20			1021,24		35,44	3,92	1028540	8,18
01/07/2026 17:25			1015,17		35,44	3,92	1028600	8,09
01/07/2026 17:30			1023,58		35,42	4,03	1028640	8,07
01/07/2026 17:35			1009,85		35,36	4,37	1028740	8,05
01/07/2026 17:40			1027,41		35,37	4,74	1028820	8,01
01/07/2026 17:45			1025,27		35,37	4,88	1028900	8,26
01/07/2026 17:50			1034,03		35,36	4,76	1029000	8,17
01/07/2026 17:55			1021,04		35,34	4,86	1029040	8,13
01/07/2026 18:00			1033,38		35,32	5,69	1029160	8,08
01/07/2026 18:05			1034,33		35,3	4,5	1029200	8,04
01/07/2026 18:10			1031,59		35,27	4,12	1029300	8
01/07/2026 18:15			1032,04		35,26	4,02	1029360	8,26
01/07/2026 18:20			1025,32		35,26	3,83	1029440	8,17
01/07/2026 18:25			1033,93		35,25	3,78	1029540	8,11
01/07/2026 18:30			1047,09		35,17	4,22	1029620	8,1
01/07/2026 18:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		1041,87	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,15	4,44	1029700	8,09
01/07/2026 18:40			1049,83		35,21	4,59	1029800	8,08
01/07/2026 18:45			1049,43		35,25	4,38	1029860	8,24
01/07/2026 18:50			1040,77		35,25	4,35	1029940	8,19
01/07/2026 18:55			1043,66		35,25	4,27	1030040	8,16
01/07/2026 19:00			1027,83		35,24	4,44	1030120	8,12
01/07/2026 19:05			1036,74		35,19	3,74	1030180	8,08
01/07/2026 19:10			1049,68		35,15	3,49	1030260	8,06
01/07/2026 19:15			1042,56		35,15	3,48	1030340	8,26
01/07/2026 19:20			1034,5		35,15	3,45	1030420	8,17
01/07/2026 19:25			1035,15		35,15	3,45	1030500	8,1
01/07/2026 19:30			1051,77		35,09	3,67	1030580	8,04
01/07/2026 19:35			1036,34		35,06	4,4	1030660	8,01
01/07/2026 19:40			1042,21		35,1	4,55	1030740	8
01/07/2026 19:45			1039,57		35,14	4,17	1030840	8,26
01/07/2026 19:50			1051,06		35,14	4,33	1030920	8,2
01/07/2026 19:55			1048,28		35,15	4,37	1031000	8,16
01/07/2026 20:00			1037,43		35,14	5,14	1031100	8,11
01/07/2026 20:05			1043,85		35,1	5,22	1031180	8,09
01/07/2026 20:10			1039,97		35,1	4,59	1031240	8,07
01/07/2026 20:15			1031,8		35,09	4,23	1031340	8,26
01/07/2026 20:20			1044,5		35,09	4,12	1031420	8,18
01/07/2026 20:25			1032,15		35,08	4,04	1031500	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/07/2026 20:30			1035,39		35,03	4,48	1031580	8,08
01/07/2026 20:35			1043,1		34,99	4,54	1031620	8,05
01/07/2026 20:40			1046,04		35,04	4,34	1031700	8,05
01/07/2026 20:45			1044,55		35,08	4,14	1031780	8,25
01/07/2026 20:50			1041,66		35,07	4,35	1031860	8,17
01/07/2026 20:55			1031,66		35,06	4,5	1031920	8,11
01/07/2026 21:00			1024,94		35,04	4,64	1032020	8,04
01/07/2026 21:05			1032,2		35	4,5	1032120	8
01/07/2026 21:10			1041,56		34,99	4,44	1032200	7,96
01/07/2026 21:15			1035,94		34,99	4,26	1032280	8,24
01/07/2026 21:20			1026,58		34,99	4,19	1032360	8,15
01/07/2026 21:25			1022,95		35	4,04	1032460	8,06
01/07/2026 21:30			1006,13		34,94	4,09	1032540	8,02
01/07/2026 21:35			1018,37		34,89	4,13	1032620	8,01
01/07/2026 21:40			1019,16		34,94	4,06	1032680	8
01/07/2026 21:45			1023,39		34,98	4,19	1032760	8,24
01/07/2026 21:50			1006,18		34,98	4,19	1032860	8,17
01/07/2026 21:55			1003,04		34,98	4,22	1032940	8,12
01/07/2026 22:00			1016,78		34,95	5,04	1033020	8,07
01/07/2026 22:05			1016,23		34,92	4,26	1033100	8,03
01/07/2026 22:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		1003,69	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,9	3,99	1033180	8
01/07/2026 22:15			1012,79		34,89	3,84	1033280	8,26
01/07/2026 22:20			1009,01		34,89	3,9	1033360	8,15
01/07/2026 22:25			985,17		34,89	3,85	1033440	8,08
01/07/2026 22:30			1005,05		34,83	4,07	1033540	8,03
01/07/2026 22:35			986,57		34,78	3,99	1033620	8
01/07/2026 22:40			970,84		34,84	4,12	1033700	7,98
01/07/2026 22:45			975,02		34,88	4,07	1033780	8,24
01/07/2026 22:50			970,19		34,88	3,97	1033860	8,17
01/07/2026 22:55			968,4		34,88	4,05	1033940	8,13
01/07/2026 23:00			941,93		34,84	4,35	1034020	8,08
01/07/2026 23:05			928,79		34,78	3,66	1034100	8,06
01/07/2026 23:10			927,5		34,78	3,47	1034160	8,03
01/07/2026 23:15			928,54		34,77	3,51	1034260	8,22
01/07/2026 23:20			913,81		34,77	3,47	1034320	8,13
01/07/2026 23:25			914,93		34,73	3,46	1034400	8,09
01/07/2026 23:30			911,17		34,64	3,64	1034460	8,07
01/07/2026 23:35			910,62		34,62	3,82	1034540	8,07
01/07/2026 23:40			901,72		34,69	4,37	1034600	8,04
01/07/2026 23:45			887,53		34,73	4,51	1034680	8,25
01/07/2026 23:50			892,21		34,74	4,47	1034740	8,16
01/07/2026 23:55			893,31		34,73	4,21	1034780	8,1
02/07/2026 00:00			889,97		34,72	4,69	1034860	8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 00:05			873,3		34,67	4,6	1034920	8
02/07/2026 00:10			889,82		34,67	4,23	1034980	7,95
02/07/2026 00:15			877,5		34,67	4,04	1035060	8,23
02/07/2026 00:20			867,97		34,67	4,07	1035140	8,13
02/07/2026 00:25			874,22		34,67	3,69	1035200	8,07
02/07/2026 00:30			882,63		34,55	4,05	1035280	8,05
02/07/2026 00:35			877,83		34,54	4,27	1035340	8,03
02/07/2026 00:40			861,68		34,62	4,08	1035420	8,01
02/07/2026 00:45			859,91		34,65	3,98	1035500	8,23
02/07/2026 00:50			874,96		34,66	3,98	1035560	8,16
02/07/2026 00:55			870,29		34,66	4,02	1035640	8,12
02/07/2026 01:00			856,65		34,61	4,08	1035700	8,07
02/07/2026 01:05			862,2		34,51	3,75	1035780	8,03
02/07/2026 01:10			851,2		34,53	3,73	1035840	8,01
02/07/2026 01:15			847,04		34,56	3,76	1035920	8,26
02/07/2026 01:20			844,41		34,56	3,82	1035980	8,16
02/07/2026 01:25			849,11		34,57	3,73	1036060	8,09
02/07/2026 01:30			849,36		34,47	3,88	1036120	8,06
02/07/2026 01:35			850,73		34,45	4,02	1036200	8,02
02/07/2026 01:40			844,24		34,54	4	1036260	8,01
02/07/2026 01:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		841,72	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	3,81	1036320	8,22
02/07/2026 01:50			843,14		34,58	3,86	1036380	8,16
02/07/2026 01:55			838,46		34,57	3,81	1036440	8,13
02/07/2026 02:00			836,52		34,56	3,95	1036500	8,05
02/07/2026 02:05			831,35		34,48	3,56	1036560	8,04
02/07/2026 02:10			831,6		34,47	3,25	1036620	8
02/07/2026 02:15			830,35		34,46	3,24	1036680	8,21
02/07/2026 02:20			832,44		34,47	3,26	1036740	8,13
02/07/2026 02:25			822,04		34,46	3,32	1036800	8,09
02/07/2026 02:30			823,68		34,37	3,52	1036900	8,06
02/07/2026 02:35			832,89		34,37	3,78	1036960	8,07
02/07/2026 02:40			840,26		34,45	3,89	1037020	8,05
02/07/2026 02:45			812,24		34,49	4,14	1037080	8,24
02/07/2026 02:50			824,73		34,51	4,56	1037140	8,17
02/07/2026 02:55			828,26		34,51	4,43	1037200	8,09
02/07/2026 03:00			800,49		34,5	4,3	1037280	8,05
02/07/2026 03:05			813,18		34,45	3,81	1037360	7,98
02/07/2026 03:10			810,84		34,44	3,63	1037420	7,93
02/07/2026 03:15			813,48		34,42	3,47	1037460	8,2
02/07/2026 03:20			816,57		34,43	3,33	1037540	8,13
02/07/2026 03:25			812,49		34,42	3,36	1037580	8,12
02/07/2026 03:30			805,37		34,34	3,66	1037660	8,1
02/07/2026 03:35			812,56		34,3	3,67	1037700	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 03:40			813,28		34,4	4,39	1037780	8,1
02/07/2026 03:45			818,96		34,43	4,41	1037840	8,24
02/07/2026 03:50			807,38		34,45	4,64	1037900	8,16
02/07/2026 03:55			800,84		34,45	4,36	1037980	8,11
02/07/2026 04:00			815,47		34,45	4,53	1038040	8,06
02/07/2026 04:05			802,58		34,4	3,86	1038100	8
02/07/2026 04:10			796,51		34,4	3,63	1038180	7,98
02/07/2026 04:15			802,23		34,38	3,55	1038240	8,22
02/07/2026 04:20			796,86		34,38	3,54	1038300	8,16
02/07/2026 04:25			802,33		34,37	3,5	1038380	8,13
02/07/2026 04:30			787,06		34,28	3,75	1038460	8,1
02/07/2026 04:35			788,05		34,28	4,03	1038520	8,1
02/07/2026 04:40			798,45		34,35	4,4	1038580	8,1
02/07/2026 04:45			793,03		34,39	4,32	1038660	8,24
02/07/2026 04:50			795,86		34,4	4,21	1038700	8,16
02/07/2026 04:55			780,78		34,4	3,98	1038760	8,11
02/07/2026 05:00			764,46		34,39	4,22	1038820	8,04
02/07/2026 05:05			748,79		34,32	3,73	1038900	8
02/07/2026 05:10			734,05		34,31	3,49	1038960	7,99
02/07/2026 05:15			742,76		34,33	3,5	1039020	8,21
02/07/2026 05:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		748,09	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,34	3,5	1039080	8,14
02/07/2026 05:25			749,85		34,34	3,49	1039140	8,09
02/07/2026 05:30			757,76		34,24	3,71	1039180	8,09
02/07/2026 05:35			756,92		34,24	4	1039240	8,09
02/07/2026 05:40			755,03		34,3	4,27	1039300	8,08
02/07/2026 05:45			757,91		34,35	4,08	1039360	8,23
02/07/2026 05:50			755,08		34,35	4,41	1039420	8,16
02/07/2026 05:55			766,1		34,35	4,4	1039480	8,11
02/07/2026 06:00			758,49		34,35	4,57	1039560	8,05
02/07/2026 06:05			761,65		34,29	4,76	1039620	8,01
02/07/2026 06:10			777,35		34,29	4,39	1039680	7,97
02/07/2026 06:15			770,78		34,29	3,93	1039740	8,21
02/07/2026 06:20			776,21		34,29	3,76	1039800	8,12
02/07/2026 06:25			767,6		34,3	3,39	1039880	8,08
02/07/2026 06:30			766,75		34,22	3,91	1039960	8,06
02/07/2026 06:35			783,52		34,19	4,08	1040020	8,06
02/07/2026 06:40			787,33		34,26	4,2	1040080	8,06
02/07/2026 06:45			777,9		34,3	4,26	1040140	8,22
02/07/2026 06:50			787,42		34,33	4,29	1040220	8,16
02/07/2026 06:55			771,53		34,34	4,46	1040280	8,09
02/07/2026 07:00			752,32		34,32	4,51	1040340	8,05
02/07/2026 07:05			733,56		34,29	3,77	1040400	8
02/07/2026 07:10			751,57		34,29	3,51	1040460	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 07:15			748,54		34,3	3,55	1040520	8,2
02/07/2026 07:20			754,21		34,33	3,55	1040580	8,11
02/07/2026 07:25			766,4		34,34	3,54	1040640	8,03
02/07/2026 07:30			765,86		34,26	3,92	1040720	8,02
02/07/2026 07:35			771,48		34,24	4,29	1040780	8
02/07/2026 07:40			781,08		34,32	4,47	1040840	7,98
02/07/2026 07:45			791,88		34,35	4,59	1040900	8,22
02/07/2026 07:50			774,61		34,36	4,37	1040960	8,14
02/07/2026 07:55			797,51		34,36	4,36	1041040	8,09
02/07/2026 08:00			803,93		34,35	4,34	1041100	8,03
02/07/2026 08:05			785,52		34,3	3,91	1041160	7,98
02/07/2026 08:10			803,59		34,33	3,58	1041220	7,92
02/07/2026 08:15			800,89		34,35	3,58	1041280	8,17
02/07/2026 08:20			807,47		34,35	3,56	1041340	8,08
02/07/2026 08:25			811,7		34,37	3,45	1041400	8,04
02/07/2026 08:30			813,78		34,34	3,78	1041480	8,02
02/07/2026 08:35			820,16		34,33	3,85	1041540	8,02
02/07/2026 08:40			807,76		34,39	4,09	1041620	8
02/07/2026 08:45			816,17		34,4	3,94	1041680	8,21
02/07/2026 08:50			815,07		34,43	4	1041720	8,14
02/07/2026 08:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		799,65	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,44	4,02	1041800	8,08
02/07/2026 09:00			791,24		34,43	4,3	1041860	8,03
02/07/2026 09:05			772,88		34,4	3,87	1041920	7,98
02/07/2026 09:10			770,74		34,41	3,47	1041980	7,95
02/07/2026 09:15			762,93		34,42	3,45	1042060	8,21
02/07/2026 09:20			771,24		34,42	3,34	1042120	8,13
02/07/2026 09:25			773,77		34,44	3,38	1042180	8,06
02/07/2026 09:30			773,08		34,42	3,51	1042260	8,03
02/07/2026 09:35			792,08		34,43	3,92	1042320	7,99
02/07/2026 09:40			785,06		34,45	3,77	1042400	7,96
02/07/2026 09:45			780,49		34,49	3,84	1042460	8,19
02/07/2026 09:50			794,72		34,5	3,63	1042500	8,12
02/07/2026 09:55			778,5		34,51	3,84	1042560	8,06
02/07/2026 10:00			777,45		34,51	4,14	1042640	8
02/07/2026 10:05			788,75		34,5	3,61	1042700	7,99
02/07/2026 10:10			795,03		34,5	3,41	1042760	7,93
02/07/2026 10:15			785,02		34,51	3,31	1042820	8,23
02/07/2026 10:20			787,7		34,53	3,22	1042900	8,12
02/07/2026 10:25			784,82		34,56	3,29	1042940	8,04
02/07/2026 10:30			788,55		34,57	3,62	1043000	8,02
02/07/2026 10:35			778,21		34,59	3,88	1043060	7,99
02/07/2026 10:40			796,17		34,61	4	1043120	7,98
02/07/2026 10:45			796,37		34,63	4,6	1043180	8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 10:50			788,31		34,66	4,33	1043240	8,16
02/07/2026 10:55			787,26		34,67	4,02	1043300	8,1
02/07/2026 11:00			773,28		34,45	7,37	1043360	8,17
02/07/2026 11:05			750,54		34,45	5,66	1043440	8,17
02/07/2026 11:10			734,16		34,61	4,28	1043500	8,16
02/07/2026 11:15			721,92		34,51	7,19	1043560	8,26
02/07/2026 11:20			715,83		34,62	3,93	1043620	8,16
02/07/2026 11:25			691,04		34,76	3,68	1043660	8,11
02/07/2026 11:30			681,29		34,83	3,82	1043740	8,07
02/07/2026 11:35			674,97		34,83	3,89	1043780	8,05
02/07/2026 11:40			668,15		34,79	3,98	1043820	8,04
02/07/2026 11:45			630,68		34,79	3,95	1043880	8,19
02/07/2026 11:50			616,34		34,82	3,91	1043920	8,13
02/07/2026 11:55			602,16		34,84	3,86	1043980	8,12
02/07/2026 12:00			602,71		34,86	4,04	1044020	8,07
02/07/2026 12:05			588,51		34,8	3,56	1044080	8,09
02/07/2026 12:10			590,89		34,78	3,63	1044120	8,05
02/07/2026 12:15			582,09		34,84	3,37	1044180	8,17
02/07/2026 12:20			565,98		34,9	3,2	1044220	8,13
02/07/2026 12:25			565,31		34,93	3,21	1044280	8,08
02/07/2026 12:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		565,83	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,99	3,5	1044320	8,08
02/07/2026 12:35			560,04		34,98	3,75	1044360	8,09
02/07/2026 12:40			554,04		34,96	3,73	1044400	8,08
02/07/2026 12:45			554,14		34,94	3,68	1044440	8,23
02/07/2026 12:50			555,13		34,95	3,69	1044480	8,15
02/07/2026 12:55			555,13		34,95	3,68	1044520	8,09
02/07/2026 13:00			542,79		34,94	4,2	1044560	8,04
02/07/2026 13:05			548,81		34,93	3,95	1044600	7,99
02/07/2026 13:10			547,82		34,93	3,78	1044620	7,97
02/07/2026 13:15			536,92		34,94	3,69	1044680	8,17
02/07/2026 13:20			548,02		34,96	3,52	1044720	8,12
02/07/2026 13:25			543,24		34,9	3,41	1044760	8,09
02/07/2026 13:30			540,12		34,84	3,5	1044820	8,08
02/07/2026 13:35			542,61		34,93	3,73	1044880	8,08
02/07/2026 13:40			547,49		34,97	3,61	1044920	8,06
02/07/2026 13:45			546,49		34,93	3,71	1044960	8,22
02/07/2026 13:50			547,24		34,88	3,58	1045000	8,15
02/07/2026 13:55			553,51		34,78	3,9	1045060	8,09
02/07/2026 14:00			553,21		34,72	4,17	1045100	8,04
02/07/2026 14:05			555,85		34,62	3,52	1045120	8
02/07/2026 14:10			552,77		34,61	3,14	1045160	7,94
02/07/2026 14:15			556,44		34,65	3,11	1045220	8,2
02/07/2026 14:20			564,35		34,68	3,14	1045260	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 14:25			553,95		34,72	3,15	1045300	8,05
02/07/2026 14:30			561,76		34,62	3,37	1045360	8,04
02/07/2026 14:35			558,28		34,63	3,75	1045400	8,03
02/07/2026 14:40			561,17		34,75	3,76	1045420	8,02
02/07/2026 14:45			551,02		34,83	3,73	1045480	8,2
02/07/2026 14:50			557,53		34,84	3,69	1045520	8,14
02/07/2026 14:55			559,18		34,84	3,67	1045560	8,1
02/07/2026 15:00			567,99		34,83	3,97	1045600	8,05
02/07/2026 15:05			580,48		34,78	3,86	1045640	8,01
02/07/2026 15:10			592,82		34,77	3,86	1045680	7,98
02/07/2026 15:15			629,5		34,75	3,8	1045740	8,21
02/07/2026 15:20			646,47		34,76	3,85	1045780	8,13
02/07/2026 15:25			661,94		34,77	3,7	1045840	8,06
02/07/2026 15:30			684,34		34,66	3,96	1045920	8,03
02/07/2026 15:35			703,95		34,67	4,26	1045980	8,02
02/07/2026 15:40			725,05		34,78	4,24	1046040	8,01
02/07/2026 15:45			745,25		34,82	4,26	1046080	8,18
02/07/2026 15:50			743,11		34,84	4,29	1046140	8,14
02/07/2026 15:55			766,8		34,83	4,33	1046200	8,1
02/07/2026 16:00			775,86		34,83	4,37	1046280	8,05
02/07/2026 16:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		792,18	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,75	4,02	1046320	8,01
02/07/2026 16:10			795,66		34,74	3,69	1046400	7,98
02/07/2026 16:15			815,42		34,75	3,64	1046460	8,22
02/07/2026 16:20			813,23		34,76	3,54	1046480	8,13
02/07/2026 16:25			826,37		34,78	3,43	1046540	8,05
02/07/2026 16:30			848,67		34,68	3,87	1046620	8,03
02/07/2026 16:35			836,62		34,69	4,06	1046700	8,02
02/07/2026 16:40			843,54		34,77	4,06	1046760	8
02/07/2026 16:45			859,61		34,78	3,84	1046840	8,2
02/07/2026 16:50			850,01		34,8	3,81	1046900	8,13
02/07/2026 16:55			850,56		34,81	3,91	1046980	8,09
02/07/2026 17:00			861,56		34,81	4,26	1047040	8,05
02/07/2026 17:05			863,65		34,76	5,23	1047120	8,01
02/07/2026 17:10			851,4		34,74	4,37	1047180	7,97
02/07/2026 17:15			869,47		34,73	4,31	1047220	8,21
02/07/2026 17:20			863,79		34,72	3,92	1047260	8,13
02/07/2026 17:25			874		34,72	3,73	1047300	8,06
02/07/2026 17:30			871,36		34,62	3,82	1047360	8,04
02/07/2026 17:35			873,65		34,62	4,05	1047440	8,02
02/07/2026 17:40			892,51		34,67	3,84	1047500	8
02/07/2026 17:45			885,89		34,72	3,95	1047560	8,19
02/07/2026 17:50			895,74		34,72	3,87	1047640	8,12
02/07/2026 17:55			899,58		34,72	3,8	1047700	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 18:00			891,27		34,7	4,13	1047760	8,02
02/07/2026 18:05			885,34		34,62	3,37	1047860	7,96
02/07/2026 18:10			909,28		34,59	3,27	1047940	7,95
02/07/2026 18:15			898,18		34,56	3,17	1048020	8,2
02/07/2026 18:20			914,51		34,56	3,11	1048060	8,11
02/07/2026 18:25			909,23		34,55	3,18	1048140	8,05
02/07/2026 18:30			922,32		34,44	3,51	1048220	8,02
02/07/2026 18:35			919,73		34,45	3,88	1048280	8,01
02/07/2026 18:40			913,41		34,56	3,92	1048360	7,98
02/07/2026 18:45			890,37		34,62	3,95	1048400	8,17
02/07/2026 18:50			883,45		34,63	3,92	1048480	8,13
02/07/2026 18:55			875,04		34,64	3,89	1048560	8,1
02/07/2026 19:00			843,19		34,63	4,16	1048620	8,07
02/07/2026 19:05			836,08		34,56	3,68	1048680	8,05
02/07/2026 19:10			831,94		34,52	3,46	1048740	8,04
02/07/2026 19:15			836,82		34,51	3,3	1048820	8,23
02/07/2026 19:20			839,96		34,51	3,32	1048880	8,13
02/07/2026 19:25			836,08		34,52	3,07	1048960	8,06
02/07/2026 19:30			839,41		34,41	3,65	1049020	8,02
02/07/2026 19:35			848,27		34,43	3,78	1049100	8,01
02/07/2026 19:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		860,36	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,53	3,72	1049140	7,98
02/07/2026 19:45			867,35		34,59	3,64	1049220	8,21
02/07/2026 19:50			868,42		34,61	3,61	1049280	8,13
02/07/2026 19:55			851,9		34,61	3,9	1049340	8,07
02/07/2026 20:00			875,34		34,6	4,09	1049420	8,02
02/07/2026 20:05			873,5		34,54	4,16	1049500	7,97
02/07/2026 20:10			884,65		34,54	4,01	1049580	7,94
02/07/2026 20:15			881,71		34,55	3,95	1049640	8,17
02/07/2026 20:20			886,34		34,55	3,66	1049720	8,09
02/07/2026 20:25			896,24		34,55	3,46	1049780	8,05
02/07/2026 20:30			872,11		34,42	3,57	1049860	8,05
02/07/2026 20:35			887,98		34,45	3,63	1049940	8,04
02/07/2026 20:40			886,19		34,52	3,72	1050020	8,04
02/07/2026 20:45			868,49		34,56	3,72	1050080	8,18
02/07/2026 20:50			859,66		34,57	3,58	1050160	8,11
02/07/2026 20:55			823,38		34,57	4,23	1050220	8,06
02/07/2026 21:00			825,18		34,56	3,98	1050320	8,01
02/07/2026 21:05			830,35		34,5	3,89	1050380	7,97
02/07/2026 21:10			829,83		34,51	3,57	1050440	7,94
02/07/2026 21:15			830,67		34,51	3,32	1050520	8,17
02/07/2026 21:20			851,15		34,51	3,42	1050580	8,1
02/07/2026 21:25			838,41		34,51	3,19	1050660	8,05
02/07/2026 21:30			852,47		34,4	3,38	1050740	8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/07/2026 21:35			867,83		34,4	3,57	1050820	8,04
02/07/2026 21:40			866,18		34,51	3,64	1050880	8,04
02/07/2026 21:45			870,76		34,55	3,67	1050960	8,16
02/07/2026 21:50			878,3		34,56	3,74	1051040	8,13
02/07/2026 21:55			898,03		34,56	3,65	1051100	8,11
02/07/2026 22:00			878,48		34,52	3,81	1051180	8,09
02/07/2026 22:05			888,98		34,46	3,26	1051260	8,06
02/07/2026 22:10			884,99		34,45	2,99	1051300	8,03
02/07/2026 22:15			881,11		34,46	3,06	1051380	8,23
02/07/2026 22:20			898,18		34,46	2,95	1051440	8,13
02/07/2026 22:25			894,15		34,47	2,97	1051500	8,05
02/07/2026 22:30			897,74		34,4	3,3	1051580	8,03
02/07/2026 22:35			895,94		34,39	3,38	1051660	8,01
02/07/2026 22:40			894,5		34,45	3,54	1051720	8
02/07/2026 22:45			907,14		34,51	3,73	1051780	8,19
02/07/2026 22:50			917,99		34,51	3,72	1051840	8,14
02/07/2026 22:55			908,68		34,51	3,64	1051920	8,1
02/07/2026 23:00			910,33		34,51	3,78	1052000	8,06
02/07/2026 23:05			906,39		34,45	3,51	1052060	8,04
02/07/2026 23:10			914,85		34,45	3,39	1052140	8,02
02/07/2026 23:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		912,62	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,45	3,4	1052220	8,21
02/07/2026 23:20			929,29		34,45	3,44	1052280	8,15
02/07/2026 23:25			918,59		34,45	3,28	1052360	8,11
02/07/2026 23:30			925,56		34,34	3,44	1052440	8,08
02/07/2026 23:35			927,79		34,35	3,52	1052500	8,08
02/07/2026 23:40			932,12		34,44	3,61	1052580	8,06
02/07/2026 23:45			928,14		34,45	3,75	1052660	8,21
02/07/2026 23:50			949,34		34,46	4,04	1052720	8,14
02/07/2026 23:55			943,57		34,48	4,33	1052780	8,09
03/07/2026 00:00			950,81		34,45	3,93	1052860	8,03
03/07/2026 00:05			956,61		34,4	4,07	1052940	7,99
03/07/2026 00:15			949,04		34,4	3,5	1053040	8,19
03/07/2026 00:20			954,07		34,41	3,38	1053120	8,11
03/07/2026 00:25			959,47		34,43	3,39	1053200	8,05
03/07/2026 00:30			968,3		34,33	3,56	1053300	8,04
03/07/2026 00:35			962,68		34,31	3,43	1053380	8,03
03/07/2026 00:40			971,04		34,4	3,55	1053460	8,02
03/07/2026 00:45			965,47		34,44	3,61	1053540	8,19
03/07/2026 00:50			968,8		34,45	3,56	1053620	8,12
03/07/2026 00:55			971,41		34,45	3,5	1053700	8,08
03/07/2026 01:00			962,63		34,44	3,54	1053780	8,02
03/07/2026 01:05			970,76		34,4	3,14	1053860	7,98
03/07/2026 01:10			965,47		34,38	2,86	1053940	7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 01:15			965,74		34,37	2,85	1054020	8,17
03/07/2026 01:20			966,96		34,38	2,86	1054100	8,1
03/07/2026 01:25			977,11		34,38	2,9	1054160	8,07
03/07/2026 01:30			971,39		34,25	3,02	1054240	8,06
03/07/2026 01:35			975,47		34,28	3,36	1054320	8,06
03/07/2026 01:40			974,77		34,36	3,48	1054400	8,06
03/07/2026 01:45			974,18		34,41	3,75	1054480	8,21
03/07/2026 01:50			975,04		34,43	3,67	1054560	8,13
03/07/2026 01:55			974,59		34,44	3,56	1054640	8,07
03/07/2026 02:00			987,86		34,43	3,94	1054720	8,02
03/07/2026 02:05			977,36		34,4	3,46	1054800	7,97
03/07/2026 02:10			985,52		34,38	3,14	1054880	7,91
03/07/2026 02:15			985,77		34,37	3,13	1054960	8,17
03/07/2026 02:20			984,68		34,37	3,03	1055040	8,11
03/07/2026 02:25			983,2		34,36	3,18	1055120	8,06
03/07/2026 02:30			987,61		34,26	3,43	1055200	8,07
03/07/2026 02:35			981,99		34,27	3,63	1055280	8,08
03/07/2026 02:40			973,58		34,35	4,08	1055360	8,07
03/07/2026 02:45			982,81		34,4	3,97	1055440	8,2
03/07/2026 02:50			982,49		34,4	3,99	1055540	8,13
03/07/2026 02:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		988,88	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,4	3,93	1055620	8,08
03/07/2026 03:00			957,28		34,39	3,85	1055700	8,02
03/07/2026 03:05			958,15		34,35	3,52	1055760	8
03/07/2026 03:10			939,66		34,33	3,52	1055840	7,96
03/07/2026 03:15			927,99		34,34	3,63	1055920	8,17
03/07/2026 03:20			913,68		34,34	3,29	1056000	8,11
03/07/2026 03:25			896,41		34,34	3,35	1056080	8,07
03/07/2026 03:30			891,83		34,22	3,68	1056160	8,08
03/07/2026 03:35			865,74		34,24	3,94	1056240	8,08
03/07/2026 03:40			862,57		34,35	4,26	1056320	8,08
03/07/2026 03:45			851,85		34,4	4,32	1056380	8,19
03/07/2026 03:50			837,89		34,4	4,14	1056460	8,13
03/07/2026 03:55			818,83		34,41	4,26	1056520	8,08
03/07/2026 04:00			804,2		34,4	4,38	1056580	8,02
03/07/2026 04:05			793,79		34,35	4,74	1056660	8,01
03/07/2026 04:10			796,73		34,35	4,22	1056700	7,97
03/07/2026 04:15			784,44		34,36	4,08	1056760	8,21
03/07/2026 04:20			785,38		34,37	3,73	1056820	8,12
03/07/2026 04:25			764,08		34,38	3,58	1056900	8,05
03/07/2026 04:30			768,81		34,29	3,87	1056980	8,03
03/07/2026 04:35			767,47		34,26	4	1057040	8,02
03/07/2026 04:40			742,88		34,35	4,12	1057100	8
03/07/2026 04:45			720,09		34,4	4,07	1057160	8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 04:50			725,66		34,4	4,03	1057200	8,14
03/07/2026 04:55			706,8		34,41	4,12	1057260	8,1
03/07/2026 05:00			699,24		34,4	4,14	1057320	8,05
03/07/2026 05:05			700,93		34,35	3,64	1057380	8,01
03/07/2026 05:10			690,18		34,35	3,47	1057440	7,96
03/07/2026 05:15			686,6		34,36	3,52	1057480	8,2
03/07/2026 05:20			676,15		34,38	3,58	1057520	8,11
03/07/2026 05:25			685,7		34,38	3,53	1057580	8,07
03/07/2026 05:30			663,21		34,25	3,86	1057660	8,06
03/07/2026 05:35			661,72		34,26	4,21	1057720	8,06
03/07/2026 05:40			665,5		34,35	4,25	1057760	8,04
03/07/2026 05:45			661,57		34,4	4,25	1057820	8,2
03/07/2026 05:50			652,01		34,41	4,34	1057880	8,14
03/07/2026 05:55			644,7		34,43	4,25	1057920	8,1
03/07/2026 06:00			645,94		34,41	4,47	1057980	8,06
03/07/2026 06:05			646,74		34,38	4,37	1058040	8,03
03/07/2026 06:10			633,45		34,37	3,99	1058080	8,02
03/07/2026 06:15			631,16		34,38	3,86	1058140	8,18
03/07/2026 06:20			624,04		34,39	3,62	1058200	8,12
03/07/2026 06:25			627,38		34,4	3,86	1058240	8,09
03/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		627,28	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,28	4,38	1058300	8,08
03/07/2026 06:35			623,05		34,3	4,49	1058340	8,09
03/07/2026 06:40			618,72		34,4	4,52	1058400	8,08
03/07/2026 06:45			615,43		34,44	4,64	1058440	8,18
03/07/2026 06:50			625,14		34,45	4,48	1058500	8,13
03/07/2026 06:55			615,93		34,46	4,51	1058540	8,09
03/07/2026 07:00			612,15		34,45	4,85	1058600	8,04
03/07/2026 07:05			610,95		34,4	3,95	1058660	8,01
03/07/2026 07:10			620,36		34,4	3,84	1058700	8
03/07/2026 07:15			607,72		34,4	3,88	1058760	8,18
03/07/2026 07:20			616,23		34,41	4,03	1058800	8,12
03/07/2026 07:25			616,33		34,42	3,79	1058860	8,08
03/07/2026 07:30			620,61		34,31	4,34	1058900	8,06
03/07/2026 07:35			612,5		34,35	4,82	1058960	8,07
03/07/2026 07:40			619,96		34,44	4,61	1058980	8,06
03/07/2026 07:45			610,66		34,47	4,7	1059040	8,19
03/07/2026 07:50			611,15		34,5	4,66	1059080	8,14
03/07/2026 07:55			610,46		34,51	4,75	1059140	8,11
03/07/2026 08:00			615,43		34,51	4,98	1059180	8,08
03/07/2026 08:05			615,43		34,51	4,78	1059220	8,04
03/07/2026 08:10			604,19		34,53	4,5	1059260	8,03
03/07/2026 08:15			597,02		34,56	4,09	1059320	8,19
03/07/2026 08:20			590,18		34,59	4,07	1059360	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 08:25			588,19		34,59	3,67	1059420	8,08
03/07/2026 08:30			589,14		34,51	4,13	1059480	8,06
03/07/2026 08:35			577,34		34,51	4,32	1059520	8,05
03/07/2026 08:40			573,76		34,56	4,09	1059580	8,05
03/07/2026 08:45			573,41		34,6	4,12	1059620	8,23
03/07/2026 08:50			564,1		34,62	4,1	1059660	8,14
03/07/2026 08:55			573,26		34,65	3,96	1059720	8,09
03/07/2026 09:00			562,51		34,66	4,09	1059760	8,03
03/07/2026 09:05			555,99		34,64	3,88	1059800	7,99
03/07/2026 09:10			562,71		34,66	3,83	1059860	7,97
03/07/2026 09:15			558,38		34,67	3,59	1059900	8,17
03/07/2026 09:20			555,35		34,7	3,59	1059940	8,12
03/07/2026 09:25			556,19		34,72	3,64	1060000	8,1
03/07/2026 09:30			555		34,67	3,78	1060040	8,08
03/07/2026 09:35			550,87		34,67	5,38	1060080	8,09
03/07/2026 09:40			555,25		34,71	3,96	1060120	8,07
03/07/2026 09:45			553,11		34,73	3,8	1060180	8,2
03/07/2026 09:50			546,98		34,75	4,03	1060220	8,13
03/07/2026 09:55			551,86		34,77	3,94	1060260	8,08
03/07/2026 10:00			556,29		34,78	3,96	1060300	8,02
03/07/2026 10:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		555,64	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,76	3,17	1060360	7,98
03/07/2026 10:10			548,78		34,78	3,1	1060400	7,94
03/07/2026 10:15			544,05		34,78	2,9	1060440	8,19
03/07/2026 10:20			543,4		34,81	2,98	1060480	8,12
03/07/2026 10:25			533,8		34,83	3,04	1060540	8,06
03/07/2026 10:30			543,7		34,83	3,54	1060580	8,06
03/07/2026 10:35			545,99		34,83	4,08	1060620	8,08
03/07/2026 10:40			542,9		34,88	3,92	1060660	8,06
03/07/2026 10:45			543,95		34,89	4,16	1060720	8,18
03/07/2026 10:50			549,82		34,91	4,31	1060760	8,13
03/07/2026 10:55			546,44		34,93	4,12	1060800	8,09
03/07/2026 11:00			543,4		34,93	4,6	1060860	8,05
03/07/2026 11:05			553,96		34,94	4,63	1060920	8,03
03/07/2026 11:10			582,57		34,95	4,18	1060960	8,01
03/07/2026 11:15			607,05		34,96	3,97	1061000	8,21
03/07/2026 11:20			619,85		34,98	3,93	1061060	8,13
03/07/2026 11:25			641,7		34,99	3,94	1061120	8,06
03/07/2026 11:30			661,26		34,99	4,39	1061180	8,04
03/07/2026 11:35			687,52		34,97	4,17	1061240	8,02
03/07/2026 11:40			701,32		34,97	4,45	1061300	8,01
03/07/2026 11:45			709,63		34,99	4,48	1061360	8,18
03/07/2026 11:50			744,71		34,99	4,38	1061420	8,13
03/07/2026 11:55			758,35		35	4,33	1061480	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 12:00			755,96		35,02	4,45	1061540	8,06
03/07/2026 12:05			779,2		35,02	3,6	1061600	8,04
03/07/2026 12:10			785,16		35,03	3,49	1061680	8
03/07/2026 12:15			807,62		35,04	3,37	1061740	8,21
03/07/2026 12:20			801,15		35,04	3,36	1061800	8,11
03/07/2026 12:25			832,05		35,04	3,39	1061880	8,05
03/07/2026 12:30			845,44		35,06	3,69	1061940	8,01
03/07/2026 12:35			861,61		35,08	3,88	1062020	8,01
03/07/2026 12:40			855,93		35,07	3,9	1062080	7,99
03/07/2026 12:45			872,36		35,07	3,76	1062160	8,21
03/07/2026 12:50			849,72		35,09	3,81	1062220	8,14
03/07/2026 12:55			845,74		35,09	3,92	1062280	8,09
03/07/2026 13:00			853,55		35,1	4,29	1062340	8,03
03/07/2026 13:05			816,37		35,1	4,46	1062420	8
03/07/2026 13:10			821,75		35,11	3,95	1062480	7,98
03/07/2026 13:15			799,6		35,1	3,7	1062540	8,17
03/07/2026 13:20			777,76		35,1	3,43	1062620	8,11
03/07/2026 13:25			777,81		35,12	3,29	1062680	8,06
03/07/2026 13:30			758,39		35,12	3,55	1062760	8,05
03/07/2026 13:35			748,44		35,15	3,66	1062820	8,04
03/07/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		740,42	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,15	3,8	1062880	8,04
03/07/2026 13:45			726,19		35,15	3,67	1062940	8,19
03/07/2026 13:50			725,45		35,15	4,72	1063000	8,13
03/07/2026 13:55			725,45		35,19	4,6	1063060	8,1
03/07/2026 14:00			700,51		35,2	4,09	1063120	8,05
03/07/2026 14:05			706,83		35,2	4,25	1063160	8,01
03/07/2026 14:10			693,4		35,2	3,71	1063220	8
03/07/2026 14:15			681,95		35,2	3,49	1063280	8,18
03/07/2026 14:20			690,16		35,23	3,35	1063320	8,12
03/07/2026 14:25			675,58		35,25	3,36	1063380	8,09
03/07/2026 14:30			677,42		35,23	3,52	1063440	8,07
03/07/2026 14:35			661,6		35,23	3,84	1063500	8,06
03/07/2026 14:40			657,91		35,26	3,94	1063560	8,05
03/07/2026 14:45			652,19		35,26	3,97	1063600	8,2
03/07/2026 14:50			657,51		35,29	3,85	1063660	8,13
03/07/2026 14:55			643,63		35,3	3,77	1063720	8,08
03/07/2026 15:00			646,91		35,28	4,09	1063760	8,04
03/07/2026 15:05			640,15		35,26	3,23	1063820	7,99
03/07/2026 15:10			632,08		35,24	2,82	1063860	7,93
03/07/2026 15:15			623,72		35,23	2,68	1063920	8,21
03/07/2026 15:20			638,85		35,21	2,71	1063980	8,13
03/07/2026 15:25			625,61		35,2	2,75	1064000	8,07
03/07/2026 15:30			629,45		35,15	3,53	1064080	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 15:35			622,38		35,2	3,69	1064120	8,06
03/07/2026 15:40			618,25		35,25	3,64	1064180	8,04
03/07/2026 15:45			614,77		35,26	3,9	1064240	8,16
03/07/2026 15:50			613,62		35,27	3,74	1064280	8,11
03/07/2026 15:55			612,82		35,27	3,91	1064340	8,08
03/07/2026 16:00			612,53		35,26	3,98	1064380	8,04
03/07/2026 16:05			603,57		35,21	3,34	1064440	7,99
03/07/2026 16:10			608,05		35,2	3,01	1064480	7,96
03/07/2026 16:15			610,39		35,2	3,07	1064540	8,2
03/07/2026 16:20			633,08		35,2	2,88	1064580	8,1
03/07/2026 16:25			647,36		35,2	2,86	1064640	8,04
03/07/2026 16:30			661,35		35,14	3,14	1064720	8,02
03/07/2026 16:35			675,18		35,15	3,58	1064760	8
03/07/2026 16:40			706,14		35,2	3,72	1064820	7,98
03/07/2026 16:45			707,93		35,24	3,86	1064880	8,18
03/07/2026 16:50			722,41		35,24	3,82	1064940	8,14
03/07/2026 16:55			735,7		35,24	3,91	1065000	8,11
03/07/2026 17:00			756,2		35,21	4,16	1065060	8,07
03/07/2026 17:05			763,86		35,16	3,43	1065120	8,03
03/07/2026 17:10			784,47		35,13	3,11	1065180	8,02
03/07/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		790,29	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,11	2,93	1065260	8,18
03/07/2026 17:20			792,38		35,1	3,01	1065320	8,11
03/07/2026 17:25			796,01		35,1	2,92	1065380	8,07
03/07/2026 17:30			817,36		35,01	3,21	1065440	8,08
03/07/2026 17:35			813,38		35,04	3,51	1065500	8,08
03/07/2026 17:40			829,8		35,1	3,75	1065560	8,06
03/07/2026 17:45			818,86		35,13	3,71	1065620	8,17
03/07/2026 17:50			840,45		35,14	3,71	1065680	8,12
03/07/2026 17:55			831,15		35,13	3,72	1065760	8,09
03/07/2026 18:00			843,44		35,1	4,6	1065820	8,04
03/07/2026 18:05			866,93		35,05	4,73	1065900	8
03/07/2026 18:10			867,13		35,04	4,11	1065960	7,97
03/07/2026 18:15			878,82		35,04	3,75	1066040	8,16
03/07/2026 18:20			863,85		35,04	3,28	1066120	8,11
03/07/2026 18:25			880,81		35,02	3,34	1066180	8,09
03/07/2026 18:30			888,48		34,89	3,55	1066280	8,08
03/07/2026 18:35			860,83		34,93	3,66	1066320	8,09
03/07/2026 18:40			868,17		34,99	3,87	1066400	8,08
03/07/2026 18:45			890,52		35,01	3,68	1066480	8,22
03/07/2026 18:50			893,11		35	3,74	1066540	8,16
03/07/2026 18:55			892,96		35,01	3,98	1066600	8,12
03/07/2026 19:00			897,54		34,99	3,88	1066680	8,07
03/07/2026 19:05			916,2		34,93	3,48	1066740	8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 19:10			908,43		34,92	3,19	1066820	8,01
03/07/2026 19:15			911,02		34,91	3,2	1066900	8,17
03/07/2026 19:20			910,74		34,91	3,12	1066960	8,08
03/07/2026 19:25			921,62		34,89	3,16	1067020	8,04
03/07/2026 19:30			919,33		34,82	3,2	1067100	8,03
03/07/2026 19:35			910,97		34,82	3,44	1067180	8,04
03/07/2026 19:40			920,08		34,89	3,51	1067240	8,02
03/07/2026 19:45			918,49		34,9	3,45	1067320	8,2
03/07/2026 19:50			915,7		34,92	3,6	1067380	8,13
03/07/2026 19:55			926,1		34,92	3,56	1067460	8,09
03/07/2026 20:00			918,39		34,89	3,51	1067560	8,04
03/07/2026 20:05			924,16		34,87	3,39	1067640	7,99
03/07/2026 20:10			921,92		34,84	3,1	1067720	7,95
03/07/2026 20:15			908,24		34,83	3,02	1067780	8,18
03/07/2026 20:20			921,87		34,83	3,17	1067860	8,09
03/07/2026 20:25			918,61		34,83	3	1067940	8,03
03/07/2026 20:30			915,8		34,72	3,36	1068040	8,01
03/07/2026 20:35			929,98		34,72	3,53	1068120	8,02
03/07/2026 20:40			929,09		34,79	3,47	1068180	7,99
03/07/2026 20:45			935,01		34,84	3,45	1068260	8,18
03/07/2026 20:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		932,02	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,84	3,41	1068340	8,13
03/07/2026 20:55			924,81		34,84	3,65	1068420	8,11
03/07/2026 21:00			928,86		34,77	3,71	1068520	8,06
03/07/2026 21:05			932,79		34,65	3,75	1068580	8,05
03/07/2026 21:10			927,3		34,68	3,61	1068660	8,02
03/07/2026 21:15			925,97		34,73	3,43	1068720	8,2
03/07/2026 21:20			931,83		34,74	3,36	1068800	8,13
03/07/2026 21:25			925,51		34,74	3,24	1068860	8,1
03/07/2026 21:30			923,02		34,62	3,37	1068940	8,08
03/07/2026 21:35			927,74		34,65	3,42	1069020	8,08
03/07/2026 21:40			932,42		34,72	3,46	1069080	8,07
03/07/2026 21:45			922,92		34,74	3,56	1069120	8,22
03/07/2026 21:50			938,2		34,76	3,52	1069200	8,16
03/07/2026 21:55			941,18		34,76	3,51	1069260	8,12
03/07/2026 22:00			937,85		34,73	3,49	1069320	8,08
03/07/2026 22:05			940,04		34,65	3,59	1069400	8,05
03/07/2026 22:10			940,19		34,67	3,41	1069480	8,03
03/07/2026 22:15			939,99		34,67	3,39	1069560	8,2
03/07/2026 22:20			937,15		34,67	3,14	1069640	8,12
03/07/2026 22:25			956,51		34,67	3,03	1069700	8,07
03/07/2026 22:30			944,86		34,56	3,36	1069760	8,06
03/07/2026 22:35			941,58		34,56	3,42	1069820	8,07
03/07/2026 22:40			938,05		34,63	3,69	1069900	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/07/2026 22:45			947,55		34,67	3,61	1069960	8,21
03/07/2026 22:50			952,38		34,68	3,65	1070040	8,15
03/07/2026 22:55			951,93		34,69	3,85	1070100	8,11
03/07/2026 23:00			938,29		34,67	3,94	1070200	8,06
03/07/2026 23:05			945,91		34,62	3,54	1070240	8,02
03/07/2026 23:10			955,26		34,62	3,53	1070320	8
03/07/2026 23:15			958,8		34,62	3,27	1070400	8,2
03/07/2026 23:20			954,42		34,62	3,43	1070480	8,15
03/07/2026 23:25			943,77		34,62	3,62	1070540	8,11
03/07/2026 23:30			936,25		34,51	3,67	1070620	8,1
03/07/2026 23:35			973,13		34,51	3,68	1070700	8,09
03/07/2026 23:40			969,5		34,58	3,85	1070780	8,08
03/07/2026 23:45			967,26		34,62	3,75	1070860	8,22
03/07/2026 23:50			972,43		34,62	3,8	1070920	8,16
03/07/2026 23:55			970,69		34,62	3,8	1071000	8,14
04/07/2026 00:00			972,33		34,62	4,16	1071040	8,11
04/07/2026 00:05			978,21		34,57	3,42	1071120	8,09
04/07/2026 00:10			967,01		34,56	3,05	1071180	8,07
04/07/2026 00:15			967,61		34,56	3,06	1071240	8,22
04/07/2026 00:20			976,61		34,56	2,92	1071320	8,13
04/07/2026 00:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		975,42	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	2,99	1071420	8,08
04/07/2026 00:30			974,52		34,43	3,36	1071520	8,07
04/07/2026 00:35			988,56		34,42	3,58	1071600	8,07
04/07/2026 00:40			973,08		34,5	3,69	1071680	8,07
04/07/2026 00:45			973,38		34,5	3,89	1071760	8,2
04/07/2026 00:50			978,8		34,51	3,92	1071840	8,17
04/07/2026 00:55			978,75		34,51	4,14	1071920	8,15
04/07/2026 01:00			985,82		34,51	4,16	1072000	8,11
04/07/2026 01:05			975,32		34,42	3,44	1072080	8,09
04/07/2026 01:10			985,59		34,4	3,11	1072160	8,07
04/07/2026 01:15			981,29		34,4	2,99	1072220	8,22
04/07/2026 01:20			993,24		34,4	2,93	1072300	8,12
04/07/2026 01:25			990,17		34,4	2,94	1072360	8,08
04/07/2026 01:30			981,31		34,28	3,33	1072460	8,08
04/07/2026 01:35			986,02		34,32	3,53	1072540	8,08
04/07/2026 01:40			988,56		34,44	3,66	1072600	8,07
04/07/2026 01:45			993,98		34,48	3,81	1072700	8,23
04/07/2026 01:50			986,37		34,51	3,83	1072780	8,16
04/07/2026 01:55			985,12		34,51	3,82	1072860	8,11
04/07/2026 02:00			984,88		34,49	3,91	1072940	8,04
04/07/2026 02:05			980,94		34,4	4,01	1073020	8,01
04/07/2026 02:10			987,56		34,4	3,7	1073100	7,98
04/07/2026 02:15			984,23		34,4	3,44	1073160	8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 02:20			973,38		34,4	3,42	1073240	8,16
04/07/2026 02:25			965,52		34,4	3,38	1073320	8,12
04/07/2026 02:30			969,6		34,29	3,46	1073380	8,1
04/07/2026 02:35			957,95		34,29	3,72	1073440	8,1
04/07/2026 02:40			976,71		34,4	3,97	1073520	8,1
04/07/2026 02:45			980,84		34,43	3,86	1073600	8,21
04/07/2026 02:50			974,08		34,45	4,24	1073680	8,19
04/07/2026 02:55			974,28		34,45	4,3	1073760	8,17
04/07/2026 03:00			980,6		34,45	4,5	1073840	8,15
04/07/2026 03:05			972,53		34,39	3,97	1073920	8,12
04/07/2026 03:10			981,74		34,37	3,67	1073980	8,1
04/07/2026 03:15			976,12		34,35	3,54	1074060	8,23
04/07/2026 03:20			987,07		34,35	3,62	1074140	8,16
04/07/2026 03:25			979,55		34,35	3,43	1074220	8,13
04/07/2026 03:30			975,57		34,21	3,68	1074300	8,11
04/07/2026 03:35			987,21		34,24	3,87	1074400	8,12
04/07/2026 03:40			991,99		34,35	3,83	1074480	8,11
04/07/2026 03:45			990,67		34,4	3,65	1074560	8,21
04/07/2026 03:50			987,98		34,4	3,75	1074640	8,17
04/07/2026 03:55			987,53		34,4	3,74	1074720	8,15
04/07/2026 04:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		996,59	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,37	3,79	1074800	8,12
04/07/2026 04:05			985,72		34,29	3,46	1074880	8,09
04/07/2026 04:10			986,77		34,3	3,64	1074960	8,09
04/07/2026 04:15			972,9		34,31	3,48	1075040	8,22
04/07/2026 04:20			984,53		34,33	3,77	1075120	8,17
04/07/2026 04:25			981,24		34,34	3,88	1075200	8,13
04/07/2026 04:30			975,59		34,21	3,79	1075280	8,12
04/07/2026 04:35			983,13		34,23	4,35	1075340	8,13
04/07/2026 04:40			980,2		34,3	3,94	1075420	8,12
04/07/2026 04:45			967,71		34,34	4,05	1075500	8,23
04/07/2026 04:50			960,34		34,35	3,87	1075580	8,19
04/07/2026 04:55			966,56		34,35	3,93	1075660	8,16
04/07/2026 05:00			962,53		34,34	4,51	1075740	8,11
04/07/2026 05:05			944,47		34,29	4,09	1075820	8,09
04/07/2026 05:10			953,02		34,28	3,89	1075900	8,07
04/07/2026 05:15			954,12		34,26	3,73	1075980	8,23
04/07/2026 05:20			942,18		34,24	3,43	1076060	8,16
04/07/2026 05:25			930,08		34,24	3,31	1076120	8,11
04/07/2026 05:30			936,23		34,13	3,54	1076200	8,11
04/07/2026 05:35			931,8		34,13	4,06	1076280	8,12
04/07/2026 05:40			941,68		34,19	4,3	1076360	8,11
04/07/2026 05:45			938,79		34,24	4,3	1076440	8,24
04/07/2026 05:50			946,11		34,25	4,23	1076500	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 05:55			940,63		34,25	4,8	1076580	8,16
04/07/2026 06:00			941,03		34,24	5,18	1076660	8,12
04/07/2026 06:05			930,33		34,19	4,59	1076740	8,08
04/07/2026 06:10			932,02		34,18	3,89	1076820	8,06
04/07/2026 06:15			934,56		34,18	3,78	1076900	8,22
04/07/2026 06:20			926,5		34,18	3,51	1076980	8,14
04/07/2026 06:25			955,22		34,19	3,52	1077040	8,11
04/07/2026 06:30			948,9		34,07	3,96	1077120	8,1
04/07/2026 06:35			936,25		34,09	4,27	1077200	8,11
04/07/2026 06:40			934,51		34,19	4,2	1077280	8,09
04/07/2026 06:45			930,13		34,24	4,08	1077360	8,22
04/07/2026 06:50			932,02		34,24	4,11	1077440	8,16
04/07/2026 06:55			933,32		34,24	4,05	1077520	8,13
04/07/2026 07:00			934,31		34,24	4,08	1077580	8,1
04/07/2026 07:05			937,45		34,19	3,86	1077620	8,07
04/07/2026 07:10			922,87		34,19	3,54	1077700	8,05
04/07/2026 07:15			931,13		34,19	3,52	1077780	8,24
04/07/2026 07:20			944,42		34,21	3,51	1077860	8,16
04/07/2026 07:25			931,97		34,22	3,58	1077940	8,11
04/07/2026 07:30			944,91		34,13	3,98	1078020	8,11
04/07/2026 07:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		933,77	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,13	3,84	1078100	8,11
04/07/2026 07:40			933,32		34,21	3,8	1078160	8,1
04/07/2026 07:45			932,32		34,24	3,91	1078220	8,21
04/07/2026 07:50			938,54		34,26	3,94	1078300	8,19
04/07/2026 07:55			941,43		34,28	4,27	1078380	8,17
04/07/2026 08:00			938,54		34,26	4,22	1078460	8,13
04/07/2026 08:05			949,19		34,23	4,03	1078540	8,1
04/07/2026 08:10			940,39		34,23	3,9	1078620	8,1
04/07/2026 08:15			944,96		34,24	3,68	1078700	8,23
04/07/2026 08:20			944,52		34,24	3,48	1078780	8,17
04/07/2026 08:25			939,69		34,24	3,44	1078840	8,14
04/07/2026 08:30			944,96		34,14	3,8	1078920	8,14
04/07/2026 08:35			949,14		34,19	4,36	1078980	8,17
04/07/2026 08:40			957,11		34,25	4,64	1079040	8,16
04/07/2026 08:45			951,88		34,29	4,29	1079120	8,22
04/07/2026 08:50			956,71		34,3	4,56	1079180	8,17
04/07/2026 08:55			956,26		34,31	4,12	1079260	8,15
04/07/2026 09:00			947,16		34,29	4,17	1079340	8,12
04/07/2026 09:05			935,37		34,24	4,23	1079380	8,08
04/07/2026 09:10			931,87		34,29	4,23	1079460	8,07
04/07/2026 09:15			938,44		34,3	3,98	1079540	8,23
04/07/2026 09:20			935,41		34,32	3,87	1079580	8,18
04/07/2026 09:25			943,72		34,3	3,8	1079660	8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 09:30			942,28		34,24	3,92	1079760	8,11
04/07/2026 09:35			939,84		34,25	4,07	1079820	8,12
04/07/2026 09:40			944,12		34,33	4,07	1079900	8,1
04/07/2026 09:45			926,1		34,35	4,06	1079960	8,23
04/07/2026 09:50			930,93		34,38	4,28	1080040	8,18
04/07/2026 09:55			930,59		34,4	4,38	1080120	8,14
04/07/2026 10:00			928,24		34,4	4,61	1080200	8,1
04/07/2026 10:05			942,38		34,4	4,66	1080260	8,07
04/07/2026 10:10			931,93		34,4	4,5	1080340	8,06
04/07/2026 10:15			936,16		34,41	4,11	1080420	8,24
04/07/2026 10:20			934,27		34,44	4,13	1080500	8,18
04/07/2026 10:25			931,58		34,45	4,2	1080580	8,13
04/07/2026 10:30			926,46		34,45	4,24	1080660	8,1
04/07/2026 10:35			934,42		34,45	4,47	1080700	8,1
04/07/2026 10:40			920,74		34,46	4,55	1080760	8,08
04/07/2026 10:45			928,8		34,49	4,58	1080820	8,21
04/07/2026 10:50			928,15		34,51	4,45	1080880	8,18
04/07/2026 10:55			925,86		34,51	4,78	1080960	8,17
04/07/2026 11:00			931,39		34,54	5,19	1081040	8,14
04/07/2026 11:05			913,37		34,56	4,39	1081080	8,13
04/07/2026 11:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		909,34	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	4,19	1081140	8,12
04/07/2026 11:15			899,44		34,57	4,35	1081220	8,23
04/07/2026 11:20			911,83		34,58	4,23	1081300	8,18
04/07/2026 11:25			913,37		34,58	4,09	1081360	8,15
04/07/2026 11:30			921,98		34,55	4,52	1081440	8,14
04/07/2026 11:35			911,98		34,56	4,81	1081520	8,14
04/07/2026 11:40			911,53		34,57	4,82	1081600	8,13
04/07/2026 11:45			920,69		34,61	4,85	1081680	8,22
04/07/2026 11:50			918,94		34,62	4,98	1081740	8,17
04/07/2026 11:55			914,32		34,62	5,02	1081800	8,15
04/07/2026 12:00			909,69		34,62	4,94	1081900	8,11
04/07/2026 12:05			911,83		34,65	4,58	1081960	8,08
04/07/2026 12:10			897,94		34,67	4,26	1082040	8,07
04/07/2026 12:15			883,56		34,68	4,05	1082120	8,23
04/07/2026 12:20			878,48		34,69	3,9	1082180	8,17
04/07/2026 12:25			854,8		34,7	3,67	1082240	8,13
04/07/2026 12:30			839,82		34,71	4,17	1082300	8,12
04/07/2026 12:35			818,37		34,72	4,59	1082380	8,13
04/07/2026 12:40			810,16		34,74	4,55	1082440	8,12
04/07/2026 12:45			791,54		34,77	4,54	1082480	8,24
04/07/2026 12:50			786,42		34,78	4,42	1082560	8,19
04/07/2026 12:55			779,15		34,79	4,45	1082620	8,15
04/07/2026 13:00			753,87		34,82	4,51	1082660	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 13:05			726,45		34,84	4,25	1082720	8,08
04/07/2026 13:10			721,12		34,84	4,29	1082780	8,06
04/07/2026 13:15			716,64		34,84	4	1082840	8,21
04/07/2026 13:30			683		34,98	3,83	1082920	8,1
04/07/2026 13:35			677,53		34,99	4,17	1082960	8,09
04/07/2026 13:40			672,75		34,99	4,28	1083020	8,07
04/07/2026 13:45			649,91		34,99	4,08	1083080	8,21
04/07/2026 13:50			647,36		35	4,3	1083140	8,14
04/07/2026 13:55			631,49		35,03	4,12	1083180	8,12
04/07/2026 14:00			616,36		35,04	4,39	1083240	8,06
04/07/2026 14:05			595,75		35,05	3,94	1083280	8,02
04/07/2026 14:10			590,38		35,07	3,87	1083340	8,01
04/07/2026 14:15			572,32		35,04	3,7	1083380	8,2
04/07/2026 14:20			557,98		35,01	3,56	1083420	8,14
04/07/2026 14:25			546,74		34,98	3,59	1083480	8,1
04/07/2026 14:30			539,37		34,8	3,79	1083520	8,11
04/07/2026 14:35			532,35		34,73	4,25	1083560	8,12
04/07/2026 14:40			526,53		34,81	4,26	1083600	8,1
04/07/2026 14:45			512,7		34,88	4,18	1083640	8,22
04/07/2026 14:50			499,81		34,89	4,07	1083680	8,17
04/07/2026 14:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		501,05	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,93	4,03	1083740	8,14
04/07/2026 15:00			491,94	lưu lượng đầu vào	34,93	4,28	1083800	8,1
04/07/2026 15:05			482,99	NMXLNTTT KCN	34,93	3,56	1083840	8,05
04/07/2026 15:10			477,46		34,91	3,37	1083860	8,03
04/07/2026 15:15			482,04		34,9	3,32	1083880	8,19
04/07/2026 15:20			472,73		34,87	3,47	1083900	8,13
04/07/2026 15:25			476,47		34,78	3,47	1083940	8,11
04/07/2026 15:30			474,1		34,62	3,67	1083980	8,11
04/07/2026 15:35			468,01		34,72	4,06	1084020	8,11
04/07/2026 15:40			462,45		34,84	3,92	1084060	8,1
04/07/2026 15:45			463,28		34,89	3,99	1084100	8,18
04/07/2026 15:50			456,38		34,89	4,13	1084140	8,14
04/07/2026 15:55			451,88		34,9	4,1	1084180	8,13
04/07/2026 16:00			449,36		34,89	4,35	1084220	8,09
04/07/2026 16:05			452,15		34,84	3,59	1084260	8,08
04/07/2026 16:10			451,11		34,83	3,42	1084280	8,05
04/07/2026 16:15			443,44		34,83	3,36	1084320	8,2
04/07/2026 16:20			438,74		34,83	3,36	1084360	8,15
04/07/2026 16:25			430,15		34,83	3,39	1084400	8,12
04/07/2026 16:30			415,17		34,72	3,72	1084440	8,1
04/07/2026 16:35			399,65		34,78	4,05	1084480	8,11
04/07/2026 16:40			390,94		34,86	4,03	1084520	8,1
04/07/2026 16:45			375,26		34,89	4,11	1084540	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 16:50			357,5		34,89	4,1	1084580	8,13
04/07/2026 16:55			349,33		34,9	4,21	1084600	8,11
04/07/2026 17:00			339,38		34,89	4,59	1084640	8,08
04/07/2026 17:05			322,16		34,84	4,67	1084660	8,06
04/07/2026 17:10			319,33		34,83	4,22	1084680	8,04
04/07/2026 17:15			333,11		34,74	3,91	1084720	8,18
04/07/2026 17:20			342,37		34,59	3,96	1084740	8,16
04/07/2026 17:25			365,06		34,43	3,83	1084760	8,14
04/07/2026 17:30			379,74		34,24	4,17	1084800	8,13
04/07/2026 17:35			396,51		34,4	4,44	1084840	8,14
04/07/2026 17:40			413,28		34,61	4,55	1084860	8,13
04/07/2026 17:45			425,82		34,67	4,92	1084900	8,2
04/07/2026 17:50			444,93		34,68	5,84	1084940	8,15
04/07/2026 17:55			452,4		34,71	5,46	1084980	8,12
04/07/2026 18:00			462,9		34,68	5,67	1085000	8,08
04/07/2026 18:05			477,23		34,62	4,23	1085040	8,04
04/07/2026 18:10			492,26		34,59	4,23	1085080	8,01
04/07/2026 18:15			497,09		34,58	4,09	1085120	8,21
04/07/2026 18:20			502,81		34,58	4,06	1085160	8,15
04/07/2026 18:25			510,97		34,57	4,22	1085200	8,11
04/07/2026 18:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		518,09	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,45	5,19	1085260	8,12
04/07/2026 18:35			522,22	lưu lượng đầu vào	34,5	5,48	1085300	8,13
04/07/2026 18:40			529,39	NMXLNTTT KCN	34,57	5,77	1085340	8,12
04/07/2026 18:45			534,71		34,62	5,71	1085380	8,21
04/07/2026 18:50			544,72		34,62	5,45	1085420	8,16
04/07/2026 18:55			540,58		34,62	5,33	1085460	8,14
04/07/2026 19:00			536,11		34,56	6,28	1085520	8,1
04/07/2026 19:05			537,9		34,48	6,24	1085560	8,1
04/07/2026 19:10			549,64		34,49	5,73	1085600	8,07
04/07/2026 19:15			549,94		34,51	5,07	1085640	8,2
04/07/2026 19:20			533,92		34,51	4,48	1085680	8,16
04/07/2026 19:25			513,41		34,51	4,59	1085720	8,13
04/07/2026 19:30			495,7		34,4	5,07	1085760	8,11
04/07/2026 19:35			473		34,4	5,56	1085800	8,11
04/07/2026 19:40			455,48		34,47	5,3	1085820	8,1
04/07/2026 19:45			441,75		34,51	5,16	1085840	8,2
04/07/2026 19:50			411,69		34,51	5,18	1085880	8,16
04/07/2026 19:55			403,18		34,51	4,96	1085920	8,13
04/07/2026 20:00			395,37		34,48	5,57	1085960	8,11
04/07/2026 20:05			368,64		34,44	4,47	1086000	8,09
04/07/2026 20:10			369,29		34,4	4,11	1086040	8,07
04/07/2026 20:15			355,9		34,4	3,93	1086060	8,2
04/07/2026 20:20			340,82		34,4	4,01	1086080	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/07/2026 20:25			330,87		34,4	4,04	1086120	8,13
04/07/2026 20:30			325,35		34,24	4,44	1086160	8,12
04/07/2026 20:35			310,57		34,29	4,55	1086180	8,13
04/07/2026 20:40			305,34		34,4	4,56	1086220	8,12
04/07/2026 20:45			303,35		34,45	4,81	1086240	8,23
04/07/2026 20:50			291,65		34,45	4,55	1086260	8,18
04/07/2026 20:55			283,89		34,46	4,63	1086280	8,13
04/07/2026 21:00			280,21		34,45	4,81	1086300	8,08
04/07/2026 21:05			278,12		34,4	4,5	1086340	8,05
04/07/2026 21:10			294,91		34,39	4,38	1086360	8,03
04/07/2026 21:15			316,79		34,39	4,16	1086380	8,19
04/07/2026 21:20			334,21		34,39	3,98	1086400	8,14
04/07/2026 21:25			352,52		34,39	4,1	1086440	8,1
04/07/2026 21:30			364,56		34,29	4,63	1086480	8,09
04/07/2026 21:35			383,27		34,29	5,24	1086520	8,1
04/07/2026 21:40			405,62		34,37	5,49	1086540	8,1
04/07/2026 21:45			413,38		34,4	5,22	1086580	8,19
04/07/2026 21:50			435,08		34,42	5,23	1086620	8,15
04/07/2026 21:55			439,31		34,42	5,07	1086640	8,13
04/07/2026 22:00			448,17		34,4	5,69	1086680	8,08
04/07/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		462,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,35	4,41	1086720	8,04
04/07/2026 22:10			469,82		34,33	4,2	1086760	8
04/07/2026 22:15			482,06		34,3	4,14	1086800	8,18
04/07/2026 22:20			486,39		34,3	4,17	1086840	8,11
04/07/2026 22:25			495,15		34,29	4,14	1086880	8,08
04/07/2026 22:30			497,69		34,19	4,71	1086940	8,06
04/07/2026 22:35			509,68		34,2	5,2	1086980	8,08
04/07/2026 22:40			516,85		34,29	5,2	1087020	8,07
04/07/2026 22:45			519,98		34,32	5,15	1087060	8,2
04/07/2026 22:50			524,21		34,33	5,18	1087100	8,14
04/07/2026 22:55			525,06		34,33	5,35	1087160	8,11
04/07/2026 23:00			531,93		34,3	5,96	1087200	8,06
04/07/2026 23:05			546,91		34,26	5,75	1087240	8,02
04/07/2026 23:10			549,54		34,24	5,15	1087280	7,97
04/07/2026 23:15			552,38		34,24	4,97	1087320	8,19
04/07/2026 23:20			548,2		34,24	4,55	1087380	8,12
04/07/2026 23:25			558,4		34,23	4,52	1087420	8,1
04/07/2026 23:30			561,24		34,08	4,87	1087480	8,08
04/07/2026 23:35			560,94		34,13	5,09	1087520	8,1
04/07/2026 23:40			564,97		34,19	4,95	1087580	8,1
04/07/2026 23:45			561,49		34,24	4,98	1087620	8,18
04/07/2026 23:50			573,43		34,24	4,96	1087660	8,15
04/07/2026 23:55			571,04		34,24	4,86	1087720	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 00:00			575,72		34,23	5,18	1087740	8,11
05/07/2026 00:05			572,73		34,13	4,46	1087780	8,1
05/07/2026 00:10			564,47		34,13	4,2	1087820	8,08
05/07/2026 00:15			562,13		34,13	3,96	1087860	8,2
05/07/2026 00:20			578,66		34,13	4,15	1087900	8,13
05/07/2026 00:25			577,36		34,12	4,11	1087960	8,09
05/07/2026 00:30			579,65		33,99	4,52	1088020	8,09
05/07/2026 00:35			576,07		34,03	4,7	1088080	8,11
05/07/2026 00:40			580,35		34,12	4,69	1088120	8,1
05/07/2026 00:45			578,76		34,15	4,89	1088160	8,2
05/07/2026 00:50			580,7		34,17	4,89	1088220	8,16
05/07/2026 00:55			577,11		34,17	4,96	1088260	8,12
05/07/2026 01:00			585,03		34,14	5,27	1088300	8,09
05/07/2026 01:05			584,13		34,09	5,23	1088360	8,06
05/07/2026 01:10			577,71		34,08	4,7	1088400	8,04
05/07/2026 01:15			593,74		34,07	4,95	1088460	8,19
05/07/2026 01:20			586,47		34,05	4,63	1088480	8,13
05/07/2026 01:25			589,21		34,03	4,54	1088520	8,11
05/07/2026 01:30			588,71		33,92	4,76	1088580	8,08
05/07/2026 01:35			584,88		33,96	4,91	1088620	8,1
05/07/2026 01:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		590,65	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,03	5,04	1088660	8,07
05/07/2026 01:45			587,91		34,08	5,1	1088700	8,19
05/07/2026 01:50			593,54		34,08	5,07	1088760	8,15
05/07/2026 01:55			588,51		34,08	5,01	1088800	8,13
05/07/2026 02:00			588,51		34,07	5,33	1088840	8,11
05/07/2026 02:05			588,26		34,01	5,05	1088900	8,1
05/07/2026 02:10			597,87		33,99	4,65	1088940	8,07
05/07/2026 02:15			602,15		33,99	4,59	1089000	8,2
05/07/2026 02:20			595,43		34	4,61	1089040	8,16
05/07/2026 02:25			596,42		33,99	4,29	1089100	8,11
05/07/2026 02:30			593,98		33,87	4,89	1089140	8,09
05/07/2026 02:35			599,36		33,9	5,24	1089200	8,1
05/07/2026 02:40			599,01		33,97	5,18	1089240	8,08
05/07/2026 02:45			604,58		34,02	5,41	1089280	8,21
05/07/2026 02:50			589,31		34,03	5,06	1089340	8,16
05/07/2026 02:55			600,55		34,02	4,98	1089380	8,12
05/07/2026 03:00			595,68		34	5,35	1089420	8,09
05/07/2026 03:05			593,93		33,93	4,9	1089460	8,07
05/07/2026 03:10			597,87		33,92	4,59	1089520	8,05
05/07/2026 03:15			599,01		33,92	4,54	1089540	8,2
05/07/2026 03:20			600,9		33,92	4,49	1089600	8,14
05/07/2026 03:25			605,33		33,92	4,27	1089640	8,11
05/07/2026 03:30			597,62		33,81	4,77	1089680	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 03:35			599,01		33,83	4,87	1089740	8,12
05/07/2026 03:40			598,21		33,91	5,06	1089780	8,11
05/07/2026 03:45			594,93		33,93	5,31	1089820	8,21
05/07/2026 03:50			595,87		33,95	5,08	1089860	8,16
05/07/2026 03:55			593,69		33,95	5,07	1089920	8,13
05/07/2026 04:00			594,88		33,92	4,94	1089960	8,1
05/07/2026 04:05			596,37		33,87	4,44	1090020	8,08
05/07/2026 04:10			602,44		33,86	4,12	1090060	8,05
05/07/2026 04:15			593,74		33,86	4,06	1090120	8,21
05/07/2026 04:20			595,58		33,84	3,97	1090160	8,15
05/07/2026 04:25			600,16		33,83	3,98	1090200	8,1
05/07/2026 04:30			596,67		33,72	4,23	1090260	8,08
05/07/2026 04:35			593,69		33,75	4,75	1090300	8,08
05/07/2026 04:40			597,67		33,83	5,01	1090360	8,07
05/07/2026 04:45			593,09		33,87	4,89	1090400	8,2
05/07/2026 04:50			596,82		33,87	4,97	1090460	8,17
05/07/2026 04:55			591,2		33,87	5,22	1090500	8,16
05/07/2026 05:00			598,46		33,86	4,92	1090540	8,12
05/07/2026 05:05			605,03		33,82	4,79	1090560	8,09
05/07/2026 05:10			601,75		33,8	4,57	1090600	8,07
05/07/2026 05:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		599,66	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,79	4,39	1090660	8,19
05/07/2026 05:20			588,71		33,79	4,36	1090700	8,12
05/07/2026 05:25			581,14		33,78	4,3	1090740	8,09
05/07/2026 05:30			577,66		33,66	4,69	1090800	8,07
05/07/2026 05:35			566,96		33,67	4,78	1090860	8,07
05/07/2026 05:40			562,98		33,77	4,78	1090900	8,06
05/07/2026 05:45			548,85		33,81	4,8	1090940	8,2
05/07/2026 05:50			541,28		33,82	4,82	1090940	8,16
05/07/2026 05:55			533,52		33,82	4,72	1091000	8,13
05/07/2026 06:00			521,43		33,78	5,38	1091040	8,11
05/07/2026 06:05			517,89		33,74	5,58	1091080	8,09
05/07/2026 06:10			498,88		33,72	4,98	1091120	8,06
05/07/2026 06:15			487,44		33,72	4,78	1091160	8,21
05/07/2026 06:20			454,04		33,72	4,53	1091200	8,15
05/07/2026 06:25			428,66		33,71	4,59	1091240	8,11
05/07/2026 06:30			403,53		33,59	4,53	1091280	8,08
05/07/2026 06:35			384,32		33,58	4,66	1091320	8,09
05/07/2026 06:40			0		33,66	4,83	1091340	8,07
05/07/2026 06:45			327,34		33,73	4,86	1091360	8,2
05/07/2026 06:50			305,44		33,74	4,68	1091380	8,16
05/07/2026 06:55			280,51		33,75	4,75	1091400	8,13
05/07/2026 07:00			263,34		33,72	4,73	1091420	8,11
05/07/2026 07:05			243,88		33,66	4,21	1091440	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 07:10			230,99		33,66	4,13	1091460	8,08
05/07/2026 07:15			212,53		33,68	4,15	1091480	8,21
05/07/2026 07:20			199,74		33,68	4,08	1091500	8,15
05/07/2026 07:25			184,13		33,68	4,1	1091520	8,11
05/07/2026 07:30			172,27		33,59	4,5	1091520	8,09
05/07/2026 07:35			160,27		33,6	4,49	1091520	8,09
05/07/2026 07:40			152,46		33,66	4,68	1091540	8,07
05/07/2026 07:45			142,9		33,7	4,54	1091540	8,21
05/07/2026 07:50			137,18		33,71	4,65	1091560	8,17
05/07/2026 07:55			123,99		33,71	4,75	1091560	8,14
05/07/2026 08:00			121,06		33,68	5,32	1091580	8,11
05/07/2026 08:05			112,05		33,61	4,53	1091580	8,09
05/07/2026 08:10			109,41		33,61	4,19	1091600	8,07
05/07/2026 08:15			100,85		33,61	4,06	1091600	8,21
05/07/2026 08:20			95,73		33,62	4	1091600	8,14
05/07/2026 08:25			96,72		33,63	4,02	1091620	8,12
05/07/2026 08:30			90,25		33,58	4,25	1091640	8,1
05/07/2026 08:35			88,16		33,59	4,5	1091640	8,1
05/07/2026 08:40			82,49		33,65	4,6	1091660	8,09
05/07/2026 08:45			78,9		33,68	4,57	1091660	8,21
05/07/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		77,66	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,7	4,65	1091660	8,15
05/07/2026 08:55			77,71		33,71	4,5	1091680	8,13
05/07/2026 09:00			72,09		33,71	5,96	1091680	8,11
05/07/2026 09:05			69		33,68	4,57	1091680	8,08
05/07/2026 09:10			69,9		33,69	3,93	1091680	8,05
05/07/2026 09:15			63,68		33,7	3,92	1091700	8,19
05/07/2026 09:20			66,66		33,71	3,81	1091700	8,12
05/07/2026 09:25			63,93		33,72	3,81	1091700	8,1
05/07/2026 09:30			61,24		33,68	4,18	1091720	8,08
05/07/2026 09:35			59,89		33,7	4,5	1091740	8,11
05/07/2026 09:40			58,95		33,74	4,5	1091740	8,11
05/07/2026 09:50			56,16		33,77	4,3	1091740	8,16
05/07/2026 09:55			55,52		33,77	4,29	1091740	8,13
05/07/2026 10:00			53,67		33,77	4,61	1091760	8,11
05/07/2026 10:05			52,83		33,79	4,68	1091760	8,09
05/07/2026 10:10			50,54		33,82	4,35	1091760	8,07
05/07/2026 10:15			50,44		33,83	4,12	1091760	8,21
05/07/2026 10:20			50,14		33,84	3,99	1091760	8,14
05/07/2026 10:25			47		33,87	3,98	1091760	8,11
05/07/2026 10:30			48,65		33,86	4,14	1091780	8,09
05/07/2026 10:35			49,74		33,87	4,13	1091780	8,1
05/07/2026 10:40			46,71		33,87	4,15	1091780	8,08
05/07/2026 10:45			47,45		33,89	4,26	1091780	8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 10:50			46,11		33,91	4,25	1091780	8,15
05/07/2026 10:55			43,42		33,92	4,19	1091780	8,12
05/07/2026 11:00			44,87		33,92	4,43	1091800	8,1
05/07/2026 11:05			44,87		33,94	4,09	1091800	8,07
05/07/2026 11:10			44,42		33,96	3,91	1091800	8,04
05/07/2026 11:15			42,9		33,96	3,87	1091800	8,21
05/07/2026 11:20			42,01		33,97	3,85	1091800	8,15
05/07/2026 11:25			41,16		33,97	3,84	1091800	8,13
05/07/2026 11:30			43,97		33,95	4,02	1091820	8,12
05/07/2026 11:35			42,97		33,93	4,18	1091840	8,13
05/07/2026 11:40			43,17		33,93	4,25	1091840	8,13
05/07/2026 11:45			42,33		33,95	4,03	1091840	8,24
05/07/2026 11:50			40,34		33,93	4,27	1091840	8,18
05/07/2026 11:55			39,29		33,93	4,19	1091840	8,14
05/07/2026 12:00			43,07		33,92	4,62	1091840	8,1
05/07/2026 12:05			40,98		33,92	4,14	1091840	8,06
05/07/2026 12:10			42,38		33,92	3,82	1091840	8,04
05/07/2026 12:15			39,17		33,95	3,75	1091860	8,22
05/07/2026 12:20			42,33		33,97	3,66	1091860	8,17
05/07/2026 12:25			39,89		33,97	3,7	1091860	8,15
05/07/2026 12:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		41,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,98	3,98	1091880	8,12
05/07/2026 12:35			40,78		34,02	4,04	1091880	8,12
05/07/2026 12:40			39,24		34,03	4,17	1091880	8,12
05/07/2026 12:45			40,78		34,03	4,32	1091880	8,23
05/07/2026 12:50			26,7		34,05	4,15	1091880	8,19
05/07/2026 12:55			38,59		34,08	4,29	1091880	8,16
05/07/2026 13:00			0		34,13	4,31	1091880	8,13
05/07/2026 13:05			0		34,16	4,09	1091880	8,1
05/07/2026 13:10			27,2		34,2	3,95	1091880	8,06
05/07/2026 13:15			0		34,25	3,9	1091880	8,21
05/07/2026 13:20			10,13		34,28	3,85	1091880	8,13
05/07/2026 13:25			0		34,3	3,85	1091880	8,11
05/07/2026 13:30			0		34,38	3,99	1091900	8,1
05/07/2026 13:35			0		34,38	4,18	1091900	8,12
05/07/2026 13:40			0		34,34	4,12	1091900	8,12
05/07/2026 13:45			0		34,34	3,99	1091900	8,24
05/07/2026 13:50			0		34,35	4,24	1091900	8,19
05/07/2026 13:55			0		34,39	4,06	1091900	8,17
05/07/2026 14:00			10,18		34,4	4,14	1091900	8,14
05/07/2026 14:05			0		34,45	3,85	1091900	8,1
05/07/2026 14:10			0		34,48	3,62	1091900	8,07
05/07/2026 14:15			0		34,52	3,58	1091900	8,25
05/07/2026 14:20			10,38		34,56	3,63	1091900	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 14:25			0		34,56	3,6	1091900	8,17
05/07/2026 14:30			10,23		34,55	3,79	1091900	8,14
05/07/2026 14:35			0		34,5	4,02	1091900	8,16
05/07/2026 14:40			0		34,46	4,18	1091900	8,16
05/07/2026 14:45			0		34,47	4,05	1091900	8,27
05/07/2026 14:50			0		34,45	4,17	1091900	8,2
05/07/2026 14:55			0		34,45	4,18	1091900	8,18
05/07/2026 15:00			10,23		34,47	4,17	1091900	8,14
05/07/2026 15:05			0		34,51	3,84	1091900	8,09
05/07/2026 15:10			0		34,55	3,69	1091900	8,09
05/07/2026 15:15			0		34,56	3,67	1091900	8,24
05/07/2026 15:20			0		34,58	3,66	1091900	8,18
05/07/2026 15:25			0		34,61	3,65	1091900	8,14
05/07/2026 15:30			0		34,62	3,73	1091900	8,11
05/07/2026 15:35			0		34,57	4	1091900	8,13
05/07/2026 15:40			10,38		34,53	4,02	1091900	8,12
05/07/2026 15:45			0		34,52	3,81	1091900	8,25
05/07/2026 15:50			0		34,52	3,96	1091900	8,21
05/07/2026 15:55			0		34,55	3,91	1091900	8,17
05/07/2026 16:00			0		34,56	4,11	1091900	8,14
05/07/2026 16:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		0	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,63	3,91	1091900	8,09
05/07/2026 16:10			0	lưu lượng đầu vào	34,67	3,75	1091900	8,08
05/07/2026 16:15			0	NMXLNTTT KCN	34,67	3,71	1091900	8,25
05/07/2026 16:20			0		34,64	3,68	1091900	8,17
05/07/2026 16:25			0		34,62	3,66	1091900	8,12
05/07/2026 16:30			0		34,62	3,95	1091920	8,12
05/07/2026 16:35			0		34,54	3,81	1091940	8,13
05/07/2026 16:40			0		34,51	4	1091940	8,14
05/07/2026 16:45			0		34,5	3,83	1091940	8,25
05/07/2026 16:50			0		34,48	4,11	1091940	8,18
05/07/2026 16:55			0		34,47	3,89	1091940	8,13
05/07/2026 17:00			0		34,45	4,12	1091940	8,13
05/07/2026 17:05			0		34,45	4,25	1091940	8,11
05/07/2026 17:10			0		34,48	3,98	1091940	8,09
05/07/2026 17:15			0		34,49	3,92	1091940	8,24
05/07/2026 17:20			0		34,48	3,83	1091940	8,19
05/07/2026 17:25			0		34,45	3,69	1091940	8,15
05/07/2026 17:30			0		34,39	3,79	1091940	8,12
05/07/2026 17:35			0		34,3	3,73	1091940	8,13
05/07/2026 17:40			39,44		34,18	4	1091940	8,12
05/07/2026 17:45			44,27		34,02	3,9	1091940	8,23
05/07/2026 17:50			45,86		33,97	4,04	1091940	8,18
05/07/2026 17:55			46,46		33,92	4,03	1091940	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 18:00			54,12		33,8	4,46	1091940	8,11
05/07/2026 18:05			55,47		33,63	4,13	1091940	8,07
05/07/2026 18:10			63,88		33,62	3,84	1091960	8,06
05/07/2026 18:15			73,33		33,6	3,7	1091960	8,23
05/07/2026 18:20			79,25		33,53	3,68	1091960	8,19
05/07/2026 18:25			83,68		33,43	3,64	1091960	8,15
05/07/2026 18:30			85,1		33,18	3,85	1092000	8,12
05/07/2026 18:35			83,48		33,21	3,97	1092000	8,15
05/07/2026 18:40			87,17		33,37	3,96	1092000	8,14
05/07/2026 18:45			90,45		33,45	3,95	1092000	8,26
05/07/2026 18:50			87,32		33,45	4	1092020	8,19
05/07/2026 18:55			84,63		33,45	4,02	1092020	8,15
05/07/2026 19:00			82,64		33,45	3,98	1092040	8,09
05/07/2026 19:05			82,94		33,38	3,62	1092060	8,03
05/07/2026 19:10			80,3		33,38	3,55	1092060	8,01
05/07/2026 19:15			79,85		33,41	3,43	1092060	8,22
05/07/2026 19:20			76,02		33,45	3,43	1092080	8,15
05/07/2026 19:25			75,07		33,5	3,42	1092080	8,11
05/07/2026 19:30			73,63		33,4	3,5	1092100	8,09
05/07/2026 19:35			71,84		33,48	3,76	1092100	8,11
05/07/2026 19:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		71,69	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,61	3,92	1092120	8,09
05/07/2026 19:45			69,2		33,64	3,85	1092120	8,23
05/07/2026 19:50			69,1		33,66	3,92	1092120	8,17
05/07/2026 19:55			67,06		33,65	3,9	1092120	8,15
05/07/2026 20:00			63,78		33,61	3,98	1092140	8,11
05/07/2026 20:05			62,88		33,51	3,81	1092140	8,06
05/07/2026 20:10			60,34		33,49	3,68	1092140	8,01
05/07/2026 20:15			61,99		33,46	3,64	1092140	8,22
05/07/2026 20:20			61,29		33,45	3,64	1092160	8,15
05/07/2026 20:25			61,24		33,44	3,62	1092160	8,11
05/07/2026 20:30			59,7		33,29	4,15	1092160	8,1
05/07/2026 20:35			59,89		33,29	3,89	1092160	8,1
05/07/2026 20:40			58,15		33,38	3,92	1092160	8,09
05/07/2026 20:45			58,45		33,4	3,9	1092160	8,21
05/07/2026 20:50			57,75		33,41	4,01	1092160	8,16
05/07/2026 20:55			55,17		33,4	4	1092160	8,13
05/07/2026 21:00			56,71		33,38	4,06	1092180	8,08
05/07/2026 21:05			53,92		33,29	3,96	1092180	8,07
05/07/2026 21:10			53,52		33,3	3,86	1092200	8,03
05/07/2026 21:15			53,97		33,33	3,79	1092200	8,21
05/07/2026 21:20			54,92		33,34	3,78	1092200	8,15
05/07/2026 21:25			53,87		33,34	3,77	1092200	8,11
05/07/2026 21:30			51,68		33,23	3,82	1092200	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/07/2026 21:35			52,88		33,22	3,95	1092200	8,08
05/07/2026 21:40			50,44		33,29	3,97	1092200	8,07
05/07/2026 21:45			52,8		33,34	3,96	1092200	8,21
05/07/2026 21:50			50,44		33,34	4	1092200	8,15
05/07/2026 21:55			50,74		33,34	4,02	1092200	8,12
05/07/2026 22:00			48,75		33,34	4,23	1092220	8,12
05/07/2026 22:05			47		33,24	3,96	1092240	8,07
05/07/2026 22:10			48,5		33,24	3,75	1092240	8,03
05/07/2026 22:15			47,9		33,23	3,62	1092240	8,21
05/07/2026 22:20			48,8		33,23	3,59	1092240	8,15
05/07/2026 22:25			45,96		33,23	3,58	1092240	8,09
05/07/2026 22:30			46,48		33,13	3,74	1092240	8,07
05/07/2026 22:35			46,51		33,13	4	1092240	8,08
05/07/2026 22:40			48,15		33,19	3,95	1092260	8,07
05/07/2026 22:45			47,18		33,23	3,92	1092260	8,21
05/07/2026 22:50			45,01		33,24	3,99	1092260	8,15
05/07/2026 22:55			47,25		33,24	4,09	1092260	8,11
05/07/2026 23:00			45,06		33,24	4,04	1092260	8,06
05/07/2026 23:05			44,82		33,18	3,94	1092260	8,03
05/07/2026 23:10			47,25		33,18	3,83	1092280	8
05/07/2026 23:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		45,51	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,19	3,78	1092280	8,22
05/07/2026 23:20			43,22		33,19	3,77	1092280	8,13
05/07/2026 23:25			44,77		33,18	3,77	1092280	8,09
05/07/2026 23:30			45,01		33,13	3,79	1092280	8,04
05/07/2026 23:35			44,62		33,08	3,92	1092280	8,06
05/07/2026 23:40			42,38		33,13	3,9	1092280	8,06
05/07/2026 23:45			42,53		33,17	4,05	1092280	8,21
05/07/2026 23:50			44,02		33,18	4,03	1092280	8,16
05/07/2026 23:55			44,07		33,18	4,09	1092280	8,12
06/07/2026 00:00			41,43		33,17	4,18	1092280	8,09
06/07/2026 00:05			45,51		33,13	4,15	1092280	8,07
06/07/2026 00:10			42,63		33,13	4,02	1092280	8,04
06/07/2026 00:15			42,77		33,13	3,93	1092280	8,2
06/07/2026 00:20			43,32		33,13	3,89	1092300	8,12
06/07/2026 00:25			42,13		33,13	3,89	1092300	8,06
06/07/2026 00:30			42,85		33,02	3,89	1092300	8,05
06/07/2026 00:35			44,82		33	3,87	1092300	8,07
06/07/2026 00:40			41,73		33,04	3,99	1092300	8,06
06/07/2026 00:45			44,37		33,07	3,96	1092300	8,21
06/07/2026 00:50			43,12		33,08	4,15	1092300	8,15
06/07/2026 00:55			42,03		33,07	4,14	1092320	8,11
06/07/2026 01:00			40,64		33,05	4,32	1092320	8,08
06/07/2026 01:05			42,88		32,99	3,91	1092320	8,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 01:10			42,7		32,98	3,73	1092320	7,99
06/07/2026 01:15			40,78		32,98	3,61	1092320	8,19
06/07/2026 01:20			41,68		32,99	3,65	1092320	8,11
06/07/2026 01:25			40,78		32,98	3,63	1092320	8,07
06/07/2026 01:30			41,83		32,88	3,77	1092340	8,05
06/07/2026 01:35			38,15		32,84	3,91	1092340	8,06
06/07/2026 01:40			38,89		32,92	3,96	1092360	8,05
06/07/2026 01:45			41,03		32,95	3,84	1092360	8,2
06/07/2026 01:50			39,59		32,96	4,01	1092360	8,16
06/07/2026 01:55			41,43		32,94	4,25	1092360	8,13
06/07/2026 02:00			17,49		32,92	4,1	1092360	8,1
06/07/2026 02:05			39,44		32,87	3,86	1092360	8,08
06/07/2026 02:10			33,77		32,87	3,72	1092360	8,06
06/07/2026 02:15			41,75		32,87	3,73	1092360	8,21
06/07/2026 02:20			0		32,87	3,65	1092360	8,14
06/07/2026 02:25			18,44		32,86	3,68	1092360	8,09
06/07/2026 02:30			22,12		32,74	3,77	1092360	8,06
06/07/2026 02:35			0		32,72	3,85	1092380	8,07
06/07/2026 02:40			39,39		32,77	3,9	1092380	8,05
06/07/2026 02:45			39,89		32,79	3,86	1092380	8,2
06/07/2026 02:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		40,88	Lấy theo chỉ số đồng hồ	32,78	3,88	1092380	8,16
06/07/2026 02:55			0	lưu lượng đầu vào	32,77	3,93	1092380	8,13
06/07/2026 03:00			38,74	NMXLNTTT KCN	32,77	3,99	1092400	8,1
06/07/2026 03:05			0		32,72	3,84	1092400	8,09
06/07/2026 03:10			39,74		32,73	3,78	1092400	8,06
06/07/2026 03:15			0		32,74	3,79	1092400	8,21
06/07/2026 03:20			21,23		32,75	3,76	1092400	8,15
06/07/2026 03:25			0		32,74	3,74	1092400	8,09
06/07/2026 03:30			0		32,67	3,84	1092400	8,06
06/07/2026 03:35			39,64		32,64	3,89	1092400	8,07
06/07/2026 03:40			0		32,68	3,9	1092400	8,06
06/07/2026 03:45			40,49		32,7	3,93	1092400	8,19
06/07/2026 03:50			0		32,71	4,2	1092400	8,16
06/07/2026 03:55			38		32,69	4	1092400	8,12
06/07/2026 04:00			0		32,67	3,92	1092420	8,1
06/07/2026 04:05			0		32,63	3,81	1092420	8,07
06/07/2026 04:10			0		32,64	3,75	1092420	8,05
06/07/2026 04:15			0		32,64	3,72	1092420	8,2
06/07/2026 04:20			10,38		32,65	3,74	1092420	8,15
06/07/2026 04:25			0		32,63	3,72	1092420	8,09
06/07/2026 04:30			30,98		32,55	3,81	1092440	8,08
06/07/2026 04:35			0		32,51	3,97	1092440	8,09
06/07/2026 04:40			0		32,56	3,91	1092440	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 04:45			0		32,56	3,85	1092440	8,21
06/07/2026 04:50			0		32,56	3,97	1092440	8,16
06/07/2026 04:55			0		32,56	4,03	1092440	8,12
06/07/2026 05:00			0		32,53	3,97	1092440	8,11
06/07/2026 05:05			0		32,49	3,73	1092440	8,06
06/07/2026 05:10			0		32,47	3,63	1092440	8,02
06/07/2026 05:15			0		32,48	3,59	1092440	8,2
06/07/2026 05:25			0		32,49	3,68	1092440	8,11
06/07/2026 05:30			0		32,4	3,71	1092440	8,04
06/07/2026 05:35			0		32,35	3,73	1092440	8,05
06/07/2026 05:40			0		32,44	3,87	1092440	8,05
06/07/2026 05:45			0		32,45	3,83	1092440	8,05
06/07/2026 05:50			10,13		32,46	3,87	1092440	8,16
06/07/2026 05:55			0		32,46	3,87	1092440	8,16
06/07/2026 06:00			0		32,45	3,84	1092440	8,11
06/07/2026 06:05			0		32,39	3,76	1092440	8,06
06/07/2026 06:10			0		32,39	3,73	1092440	8,04
06/07/2026 06:15			0		32,4	3,68	1092440	8,03
06/07/2026 06:20			0		32,4	3,72	1092440	8,13
06/07/2026 06:25			0		32,4	3,69	1092440	8,06
06/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		0	Lấy theo chỉ số đồng hồ	32,31	3,91	1092460	8,05
06/07/2026 06:35			0	lưu lượng đầu vào	32,3	3,9	1092460	8,07
06/07/2026 06:40			10,38	NMXLNTTT KCN	32,34	3,87	1092460	8,07
06/07/2026 06:45			0		32,35	3,82	1092460	8,21
06/07/2026 06:50			10,23		32,35	4,03	1092460	8,17
06/07/2026 06:55			0		32,35	4,03	1092460	8,13
06/07/2026 07:00			0		32,35	4,05	1092480	8,1
06/07/2026 07:05			0		32,34	3,87	1092480	8,08
06/07/2026 07:10			0		32,35	3,7	1092480	8,06
06/07/2026 07:15			0		32,35	3,68	1092480	8,2
06/07/2026 07:20			10,63		32,36	3,72	1092480	8,13
06/07/2026 07:25			10,18		32,36	3,68	1092480	8,06
06/07/2026 07:30			0		32,34	3,81	1092500	8,01
06/07/2026 07:35			0		32,31	3,8	1092500	8,03
06/07/2026 07:40			0		32,35	3,86	1092500	8,04
06/07/2026 07:45			10,92		32,38	3,9	1092500	8,19
06/07/2026 07:50			0		32,4	3,9	1092500	8,16
06/07/2026 07:55			0		32,4	3,84	1092500	8,12
06/07/2026 08:00			0		32,4	3,92	1092500	8,08
06/07/2026 08:05			0		32,4	3,79	1092500	8,05
06/07/2026 08:10			0		32,4	3,68	1092500	8,01
06/07/2026 08:15			0		32,43	3,7	1092500	8,19
06/07/2026 08:20			0		32,45	3,59	1092500	8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 08:25			0		32,46	3,64	1092500	8,08
06/07/2026 08:30			0		32,45	3,74	1092520	8,07
06/07/2026 08:35			0		32,42	3,87	1092520	8,07
06/07/2026 08:40			0		32,44	3,87	1092520	8,06
06/07/2026 08:45			0		32,45	3,89	1092520	8,22
06/07/2026 08:50			0		32,45	3,89	1092520	8,17
06/07/2026 08:55			10,43		32,46	3,88	1092520	8,14
06/07/2026 09:00			0		32,47	4,21	1092520	8,11
06/07/2026 09:05			0		32,48	4,02	1092520	8,08
06/07/2026 09:10			0		32,51	3,85	1092520	8,06
06/07/2026 09:15			0		32,52	3,75	1092520	8,21
06/07/2026 09:20			40,73		32,53	3,75	1092520	8,11
06/07/2026 09:25			47,68		32,51	3,77	1092520	8,08
06/07/2026 09:30			65,37		32,46	3,81	1092540	8,06
06/07/2026 09:35			84,06		32,4	4,29	1092540	8,06
06/07/2026 09:40			109,11		32,61	4,05	1092540	8,06
06/07/2026 09:45			133,7		32,92	4,27	1092540	8,2
06/07/2026 09:50			150,25		33,03	5,27	1092540	8,13
06/07/2026 09:55			173,74		33,08	6,72	1092560	8,09
06/07/2026 10:00			190,18		33,11	7,83	1092560	8,07
06/07/2026 10:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		210,27	Lấy theo chỉ số đồng hồ	33,08	5,53	1092580	8,01
06/07/2026 10:10			227,56	lưu lượng đầu vào	33,08	4,55	1092600	8
06/07/2026 10:15			236,79	NMXLNTTT KCN	33,09	4,26	1092620	8,19
06/07/2026 10:20			251,87		33,13	4,08	1092640	8,13
06/07/2026 10:25			267		33,15	4,07	1092640	8,08
06/07/2026 10:30			275,21		33,18	4,76	1092660	8,05
06/07/2026 10:35			289,99		33,21	5,14	1092660	8,07
06/07/2026 10:40			300,34		33,23	5,17	1092700	8,07
06/07/2026 10:45			299,05		33,24	4,8	1092720	8,2
06/07/2026 10:50			304,27		33,27	4,79	1092740	8,16
06/07/2026 10:55			314,78		33,29	4,82	1092760	8,12
06/07/2026 11:00			331,1		33,32	5,22	1092800	8,08
06/07/2026 11:05			341,8		33,34	4,47	1092820	8,04
06/07/2026 11:10			361,21		33,35	4,14	1092840	8,01
06/07/2026 11:15			399,73		33,38	3,94	1092880	8,18
06/07/2026 11:20			425,31		33,39	3,89	1092900	8,11
06/07/2026 11:25			456,16		33,41	4,08	1092940	8,07
06/07/2026 11:30			481,2		33,45	4,74	1092960	8,04
06/07/2026 11:35			522,2		33,48	5,22	1093000	8,06
06/07/2026 11:40			547,33		33,48	5,61	1093040	8,06
06/07/2026 11:45			567,1		33,48	5,76	1093080	8,2
06/07/2026 11:50			605,11		33,5	5,59	1093120	8,15
06/07/2026 11:55			627,16		33,51	5,82	1093180	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 12:00			635,92		33,51	7,78	1093240	8,07
06/07/2026 12:05			661,11		33,54	5,89	1093280	8,05
06/07/2026 12:10			688,97		33,55	4,71	1093340	8,03
06/07/2026 12:15			702,26		33,55	4,7	1093400	8,18
06/07/2026 12:20			728,89		33,6	4,56	1093460	8,09
06/07/2026 12:25			730,28		33,63	4,52	1093520	8,02
06/07/2026 12:30			747,05		33,71	5,24	1093580	8,02
06/07/2026 12:35			761,23		33,72	5,59	1093620	8,04
06/07/2026 12:40			775,07		33,68	5,41	1093680	8,03
06/07/2026 12:45			781,14		33,7	5,03	1093760	8,2
06/07/2026 12:50			798,46		33,71	5,63	1093800	8,16
06/07/2026 12:55			808,46		33,72	5,23	1093860	8,12
06/07/2026 13:00			827,61		33,72	6	1093940	8,09
06/07/2026 13:05			836,28		33,76	5,11	1094000	8,04
06/07/2026 13:10			819,21		33,77	4,65	1094060	8,02
06/07/2026 13:15			850,42		33,75	4,47	1094100	8,18
06/07/2026 13:20			864,6		33,72	4,57	1094180	8,09
06/07/2026 13:25			857,68		33,71	4,42	1094260	8,04
06/07/2026 13:30			875,8		33,72	4,7	1094320	8,02
06/07/2026 13:35			864,6		33,75	5,2	1094400	8,04
06/07/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		871,77	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,76	5,84	1094440	8,02
06/07/2026 13:45			858,78		33,77	6,39	1094500	8,2
06/07/2026 13:50			878,78		33,77	6,26	1094580	8,13
06/07/2026 13:55			879,77		33,78	6,24	1094640	8,09
06/07/2026 14:00			868,18		33,82	6,51	1094720	8,07
06/07/2026 14:05			885,64		33,86	5,66	1094800	8,03
06/07/2026 14:10			893,46		33,87	5,34	1094840	8,01
06/07/2026 14:15			896,9		33,83	5,03	1094920	8,17
06/07/2026 14:20			898,73		33,77	4,82	1095000	8,1
06/07/2026 14:25			911,33		33,66	4,84	1095040	8,04
06/07/2026 14:30			926,71		33,4	5,75	1095060	8,03
06/07/2026 14:35			933,97		33,34	6,19	1095140	8,07
06/07/2026 14:40			940,14		33,39	6,06	1095180	8,07
06/07/2026 14:45			948,6		33,49	5,85	1095240	8,19
06/07/2026 14:50			952,73		33,53	5,91	1095320	8,14
06/07/2026 14:55			947,96		33,55	5,68	1095400	8,11
06/07/2026 15:00			946,81		33,5	5,54	1095480	8,09
06/07/2026 15:05			950,39		33,34	5,94	1095560	8,04
06/07/2026 15:10			943,12		33,37	5,73	1095620	8,03
06/07/2026 15:15			930,58		33,4	5,53	1095700	8,2
06/07/2026 15:20			928,29		33,42	5,23	1095780	8,14
06/07/2026 15:25			928,44		33,43	5,04	1095820	8,1
06/07/2026 15:30			925,11		33,34	5,54	1095900	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 15:35			914,01		33,38	5,82	1095980	8,1
06/07/2026 15:40			914,86		33,46	5,82	1096060	8,1
06/07/2026 15:45			915,7		33,5	5,64	1096120	8,22
06/07/2026 15:50			920,43		33,53	6,15	1096200	8,17
06/07/2026 15:55			921,82		33,55	5,71	1096280	8,14
06/07/2026 16:00			920,03		33,55	5,87	1096340	8,09
06/07/2026 16:05			920,98		33,46	5,33	1096400	8,05
06/07/2026 16:10			930,78		33,45	4,92	1096480	8,02
06/07/2026 16:15			928,09		33,45	4,81	1096520	8,19
06/07/2026 16:20			928,29		33,45	4,75	1096600	8,12
06/07/2026 16:25			928,59		33,45	4,76	1096680	8,1
06/07/2026 16:30			936,5		33,4	5,21	1096780	8,08
06/07/2026 16:35			951,68		33,4	5,54	1096860	8,09
06/07/2026 16:40			935,91		33,49	5,46	1096940	8,08
06/07/2026 16:45			938,44		33,51	5,28	1097020	8,2
06/07/2026 16:50			942,97		33,53	5,49	1097080	8,15
06/07/2026 16:55			942,52		33,55	5,29	1097160	8,11
06/07/2026 17:00			939,24		33,53	5,24	1097240	8,08
06/07/2026 17:05			946,36		33,49	5,7	1097300	8,06
06/07/2026 17:10			942,92		33,47	5,46	1097380	8,02
06/07/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		957,6	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,47	5,09	1097460	8,19
06/07/2026 17:20			958,85		33,47	4,89	1097500	8,13
06/07/2026 17:25			946,9		33,45	4,89	1097580	8,08
06/07/2026 17:30			956,96		33,42	4,82	1097660	8,06
06/07/2026 17:35			959,94		33,39	5,18	1097720	8,06
06/07/2026 17:40			953,67		33,45	5,21	1097780	8,06
06/07/2026 17:45			941,48		33,45	5,13	1097860	8,21
06/07/2026 17:50			957,65		33,47	5,37	1097940	8,13
06/07/2026 17:55			965,12		33,48	5,31	1097980	8,08
06/07/2026 18:00			959,59		33,48	5,87	1098080	8,03
06/07/2026 18:05			970,89		33,45	5,16	1098120	7,98
06/07/2026 18:10			958		33,42	4,71	1098180	7,97
06/07/2026 18:15			959,54		33,4	4,67	1098240	8,18
06/07/2026 18:20			946,16		33,4	4,55	1098320	8,13
06/07/2026 18:25			955,36		33,39	4,5	1098380	8,06
06/07/2026 18:30			949,39		33,29	5,07	1098440	8,03
06/07/2026 18:35			962,93		33,3	5,18	1098520	8,05
06/07/2026 18:40			960,44		33,36	5,3	1098580	8,03
06/07/2026 18:45			953,92		33,4	5,22	1098660	8,2
06/07/2026 18:50			949,84		33,4	5,45	1098720	8,14
06/07/2026 18:55			966,21		33,4	5,36	1098780	8,11
06/07/2026 19:00			949,79		33,39	5,59	1098840	8,05
06/07/2026 19:10			953,03		33,34	5,22	1098840	8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 19:15			966,36		33,34	5	1098840	8
06/07/2026 19:20			965,82		33,34	5,07	1098840	8,18
06/07/2026 19:35			966,71		33,23	5,43	1098920	8,06
06/07/2026 19:40			974,33		33,29	5,4	1099000	8,04
06/07/2026 19:45			968,85		33,33	5,32	1099080	8,19
06/07/2026 19:50			965,77		33,34	5,28	1099160	8,14
06/07/2026 19:55			965,57		33,34	5,56	1099240	8,11
06/07/2026 20:00			955,07		33,32	5,9	1099340	8,07
06/07/2026 20:05			966,71		33,26	5,45	1099420	8,04
06/07/2026 20:10			963,97		33,25	5,18	1099500	8,01
06/07/2026 20:15			952,98		33,27	5,17	1099580	8,18
06/07/2026 20:20			971,74		33,27	4,93	1099660	8,05
06/07/2026 20:25			961,98		33,27	4,99	1099740	8,02
06/07/2026 20:30			950,54		33,18	5,15	1099820	8,01
06/07/2026 20:35			955,21		33,18	5,51	1099900	8,04
06/07/2026 20:40			965,27		33,24	5,53	1099980	8,03
06/07/2026 20:45			962,48		33,28	5,63	1100040	8,19
06/07/2026 20:50			953,52		33,29	5,67	1100120	8,12
06/07/2026 20:55			959,05		33,29	5,49	1100200	8,08
06/07/2026 21:00			958,6		33,25	5,81	1100300	8,03
06/07/2026 21:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		981,34	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,21	5,19	1100380	8
06/07/2026 21:10			970,29		33,19	5,06	1100460	7,94
06/07/2026 21:15			954,97		33,19	5,05	1100540	8,18
06/07/2026 21:20			951,23		33,18	4,95	1100620	8,11
06/07/2026 21:25			960,14		33,18	4,98	1100680	8,03
06/07/2026 21:30			949,19		33,11	5,49	1100760	8,03
06/07/2026 21:35			966,21		33,12	5,75	1100840	8,05
06/07/2026 21:40			950,09		33,18	6,03	1100920	8,04
06/07/2026 21:45			956,96		33,2	5,74	1101000	8,2
06/07/2026 21:50			948,85		33,23	5,73	1101080	8,15
06/07/2026 21:55			955,12		33,23	5,75	1101160	8,11
06/07/2026 22:00			942,92		33,21	6,26	1101240	8,07
06/07/2026 22:05			970,59		33,17	5,78	1101320	8,02
06/07/2026 22:10			952,03		33,16	5,61	1101400	7,98
06/07/2026 22:15			955,02		33,15	5,22	1101480	8,18
06/07/2026 22:20			966,56		33,15	5,24	1101560	8,1
06/07/2026 22:25			970,84		33,15	5,03	1101640	8,05
06/07/2026 22:30			965,47		33,08	5,34	1101740	8,04
06/07/2026 22:35			962,18		33,08	5,54	1101820	8,06
06/07/2026 22:40			969,9		33,14	5,43	1101900	8,05
06/07/2026 22:45			972,09		33,18	5,66	1101980	8,19
06/07/2026 22:50			959,32		33,18	5,48	1102060	8,14
06/07/2026 22:55			956,86		33,18	5,86	1102140	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/07/2026 23:00			958,25		33,18	5,73	1102220	8,06
06/07/2026 23:05			959,59		33,12	5,24	1102300	8,03
06/07/2026 23:10			970,34		33,09	4,91	1102380	7,99
06/07/2026 23:15			966,06		33,1	4,87	1102440	8,19
06/07/2026 23:20			957,36		33,1	4,79	1102520	8,11
06/07/2026 23:25			965,37		33,1	4,85	1102600	8,06
06/07/2026 23:30			968,2		33,02	5,12	1102700	8,03
06/07/2026 23:35			963,87		33,02	5,44	1102780	8,05
06/07/2026 23:40			973,58		33,09	5,79	1102860	8,04
06/07/2026 23:45			974,57		33,13	5,79	1102940	8,19
06/07/2026 23:50			965,67		33,13	5,81	1103040	8,13
06/07/2026 23:55			978,46		33,13	5,66	1103120	8,1
07/07/2026 00:00			966,51		33,13	5,93	1103200	8,07
07/07/2026 00:05			982,84		33,08	5,52	1103280	8,03
07/07/2026 00:10			985,17		33,07	5,2	1103360	8
07/07/2026 00:15			983,03		33,06	5,13	1103440	8,19
07/07/2026 00:20			970,84		33,05	5	1103520	8,07
07/07/2026 00:25			976,83		33,05	5,1	1103600	7,98
07/07/2026 00:30			984,2		32,97	5,56	1103700	8
07/07/2026 00:35			975,97		32,97	5,54	1103780	8,01
07/07/2026 00:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		974,5	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,05	5,75	1103860	8,01
07/07/2026 00:45			981,81		33,08	5,94	1103940	8,18
07/07/2026 00:50			982,46		33,09	5,71	1104020	8,13
07/07/2026 00:55			978,8		33,09	5,66	1104100	8,1
07/07/2026 01:00			985,02		33,08	5,92	1104180	8,06
07/07/2026 01:05			985,59		33,02	6,11	1104260	7,99
07/07/2026 01:10			995,7		33,02	5,62	1104340	8
07/07/2026 01:15			979,3		33,02	5,59	1104420	8,18
07/07/2026 01:20			993,49		33,02	5,66	1104520	8,08
07/07/2026 01:25			986,37		33,02	5,38	1104600	8,03
07/07/2026 01:30			984,68		32,95	5,65	1104700	8,05
07/07/2026 01:35			985,12		32,93	5,42	1104760	8,06
07/07/2026 01:40			979,27		33	5,52	1104840	8,05
07/07/2026 01:45			989,16		33,03	5,65	1104920	8,22
07/07/2026 01:50			988,61		33,03	5,64	1104980	8,16
07/07/2026 01:55			979,3		33,04	5,79	1105060	8,12
07/07/2026 02:00			985,62		33,03	6,37	1105140	8,08
07/07/2026 02:05			973,63		33	5,75	1105220	8,05
07/07/2026 02:10			976,71		32,98	5,67	1105300	8,03
07/07/2026 02:15			979,02		32,97	5,47	1105380	8,2
07/07/2026 02:20			983,48		32,97	5,28	1105460	8,12
07/07/2026 02:25			970,2		32,97	4,95	1105540	8,07
07/07/2026 02:30			976,37		32,9	5,66	1105620	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 02:35			988,41		32,89	5,95	1105720	8,05
07/07/2026 02:40			984,88		32,97	5,93	1105800	8,04
07/07/2026 02:45			982,14		32,98	5,78	1105880	8,21
07/07/2026 02:50			985,27		33	5,82	1105960	8,13
07/07/2026 02:55			977,96		33	5,87	1106040	8,09
07/07/2026 03:00			985,92		32,98	6,36	1106120	8,07
07/07/2026 03:05			976,96		32,95	5,53	1106200	8,03
07/07/2026 03:10			988,06		32,93	5,33	1106280	7,96
07/07/2026 03:15			977,01		32,92	5,19	1106360	8,19
07/07/2026 03:20			994,28		32,93	5,22	1106440	8,14
07/07/2026 03:25			978,61		32,93	5,33	1106520	8,08
07/07/2026 03:30			999,41		32,83	5,35	1106620	8,07
07/07/2026 03:35			988,51		32,84	5,63	1106680	8,08
07/07/2026 03:40			987,66		32,92	5,85	1106760	8,07
07/07/2026 03:45			986,67		32,97	5,81	1106840	8,21
07/07/2026 03:50			980,35		32,97	6,1	1106920	8,16
07/07/2026 03:55			986,67		32,97	5,72	1106980	8,13
07/07/2026 04:00			964,67		32,96	5,96	1107040	8,1
07/07/2026 04:05			982,79		32,9	5,59	1107100	8,06
07/07/2026 04:10			971,44		32,89	5,52	1107180	8,03
07/07/2026 04:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		966,76	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,89	5,18	1107260	8,2
07/07/2026 04:20			981,74		32,88	5,53	1107340	8,12
07/07/2026 04:25			971,29		32,88	5,67	1107420	8,03
07/07/2026 04:30			983,83		32,77	5,5	1107500	8,02
07/07/2026 04:35			966,13		32,79	5,63	1107580	8,05
07/07/2026 04:40			977,31		32,88	5,77	1107660	8,04
07/07/2026 04:45			968,2		32,92	5,84	1107720	8,2
07/07/2026 04:50			974,62		32,92	5,75	1107800	8,14
07/07/2026 04:55			973,73		32,92	5,82	1107880	8,11
07/07/2026 05:00			979,57		32,92	6,26	1107960	8,06
07/07/2026 05:05			962,83		32,86	5,53	1108020	8,03
07/07/2026 05:10			961,73		32,83	5,47	1108080	7,96
07/07/2026 05:15			961,98		32,84	5,66	1108160	8,18
07/07/2026 05:20			965,17		32,84	5,45	1108240	8,13
07/07/2026 05:25			970,05		32,83	5,12	1108300	8,04
07/07/2026 05:30			960,69		32,77	5,67	1108380	8,02
07/07/2026 05:35			954,77		32,77	5,68	1108460	8,03
07/07/2026 05:40			957,7		32,82	5,76	1108520	8,02
07/07/2026 05:45			957,21		32,87	5,68	1108600	8,2
07/07/2026 05:50			949,29		32,89	5,99	1108680	8,13
07/07/2026 05:55			960,94		32,91	5,89	1108760	8,09
07/07/2026 06:00			949,19		32,89	5,97	1108840	8,08
07/07/2026 06:05			965,27		32,82	5,95	1108920	8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 06:10			946,28		32,81	5,75	1109000	7,94
07/07/2026 06:15			979,05		32,8	5,18	1109080	8,19
07/07/2026 06:20			941,13		32,82	5,6	1109140	8,11
07/07/2026 06:25			954,77		32,82	5,43	1109180	8,05
07/07/2026 06:30			965,02		32,77	5,42	1109220	8,04
07/07/2026 06:35			958,6		32,77	5,86	1109300	8,07
07/07/2026 06:40			969		32,83	5,95	1109380	8,06
07/07/2026 06:45			947,3		32,88	5,83	1109460	8,2
07/07/2026 06:50			952,93		32,9	6,04	1109520	8,13
07/07/2026 06:55			943,82		32,9	6,13	1109600	8,08
07/07/2026 07:00			954,42		32,91	6,42	1109680	8,04
07/07/2026 07:05			954,52		32,86	5,68	1109760	8,01
07/07/2026 07:10			955,07		32,85	5,5	1109840	7,97
07/07/2026 07:15			942,97		32,85	5,4	1109920	8,18
07/07/2026 07:20			955,61		32,87	5,46	1109980	8,1
07/07/2026 07:25			952,23		32,88	5,46	1110060	8,03
07/07/2026 07:30			955,02		32,85	5,78	1110160	8,03
07/07/2026 07:35			971,34		32,88	6,33	1110220	8,04
07/07/2026 07:40			958,05		32,92	6,26	1110300	8,04
07/07/2026 07:45			955,41		32,94	6,48	1110360	8,2
07/07/2026 07:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		946,21	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,97	6,1	1110440	8,15
07/07/2026 07:55			957,16		32,97	6	1110520	8,11
07/07/2026 08:00			947,71		32,98	6,5	1110580	8,08
07/07/2026 08:05			955,12		32,97	6	1110660	8,06
07/07/2026 08:10			953,63		32,97	5,85	1110740	8,03
07/07/2026 08:15			940,04		32,97	5,55	1110800	8,17
07/07/2026 08:20			932,43		32,98	5,71	1110880	8,1
07/07/2026 08:25			934,42		33,02	5,83	1110960	8,04
07/07/2026 08:30			945,37		33,03	5,54	1111060	8,03
07/07/2026 08:35			937,9		33,02	6,09	1111140	8,05
07/07/2026 08:40			940,49		33,03	6,25	1111220	8,05
07/07/2026 08:45			928,2		33,03	5,97	1111300	8,2
07/07/2026 08:50			922,18		33,03	6,44	1111340	8,14
07/07/2026 08:55			929,44		33,06	6,07	1111400	8,11
07/07/2026 09:00			925,56		33,06	7,63	1111460	8,09
07/07/2026 09:05			930,19		33,08	7,69	1111540	8,07
07/07/2026 09:10			932,28		33,08	7,03	1111620	8,04
07/07/2026 09:15			920,34		33,09	6,18	1111700	8,18
07/07/2026 09:20			927,11		33,1	5,76	1111760	8,14
07/07/2026 09:25			933,38		33,13	5,73	1111840	8,09
07/07/2026 09:30			919,64		33,13	6,34	1111920	8,07
07/07/2026 09:35			914,89		33,13	6,44	1112000	8,06
07/07/2026 09:40			914,1		33,15	6,55	1112060	8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 09:45			922,06		33,17	6,54	1112140	8,18
07/07/2026 09:50			912,28		33,18	6,57	1112200	8,14
07/07/2026 09:55			919,37		33,18	6,34	1112260	8,11
07/07/2026 10:00			928,8		33,19	6,94	1112340	8,09
07/07/2026 10:05			918,5		33,23	6,35	1112400	8,07
07/07/2026 10:10			919,19		33,27	6,4	1112480	8,04
07/07/2026 10:15			917,95		33,29	6,25	1112560	8,18
07/07/2026 10:20			924,27		33,3	5,59	1112600	8,14
07/07/2026 10:25			918,99		33,3	5,78	1112680	8,11
07/07/2026 10:30			913,22		33,34	5,74	1112760	8,07
07/07/2026 10:35			917,8		33,37	6,29	1112840	8,06
07/07/2026 10:40			912,77		33,36	6,26	1112900	8,04
07/07/2026 10:45			915,06		33,36	5,9	1112960	8,18
07/07/2026 10:50			917,5		33,37	6,26	1113040	8,12
07/07/2026 10:55			922,58		33,38	6,53	1113100	8,1
07/07/2026 11:00			904,56		33,39	6,36	1113160	8,08
07/07/2026 11:05			906,05		33,45	5,61	1113220	8,06
07/07/2026 11:10			899,09		33,46	5,42	1113280	8,05
07/07/2026 11:15			901,08		33,47	5,41	1113360	8,18
07/07/2026 11:20			918,65		33,5	5,27	1113440	8,12
07/07/2026 11:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		909,89	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,5	5,26	1113460	8,09
07/07/2026 11:30			902,92		33,55	5,98	1113520	8,07
07/07/2026 11:35			898,49		33,55	6,33	1113600	8,07
07/07/2026 11:40			905,36		33,52	7,26	1113640	8,08
07/07/2026 11:45			909,24		33,51	6,66	1113660	8,08
07/07/2026 11:50			900,33		33,5	9,17	1113760	8,14
07/07/2026 11:55			912,37		33,5	7,13	1113820	8,07
07/07/2026 12:00			909,28		33,52	7,27	1113860	8,04
07/07/2026 12:05			912,86		33,55	6,93	1113940	8,04
07/07/2026 12:10			928,49		33,55	6,83	1114000	8,01
07/07/2026 12:15			917,74		33,56	6,5	1114080	8,21
07/07/2026 12:20			913,61		33,56	6,49	1114160	8,09
07/07/2026 12:25			923,76		33,58	6,01	1114240	8
07/07/2026 12:30			927,35		33,61	6,33	1114320	7,93
07/07/2026 12:35			925,16		33,63	6,65	1114380	7,9
07/07/2026 12:40			928,44		33,62	6,76	1114440	7,89
07/07/2026 12:45			926,5		33,61	6,54	1114520	8,15
07/07/2026 12:50			930,49		33,53	6,07	1114580	8,05
07/07/2026 12:55			917,45		33,49	5,99	1114640	8
07/07/2026 13:00			924,32		33,55	5,94	1114720	7,95
07/07/2026 13:05			928		33,61	5,5	1114780	7,9
07/07/2026 13:10			910,33		33,64	5,24	1114860	7,85
07/07/2026 13:15			906,7		33,66	4,95	1114940	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 13:20			910,38		33,67	4,88	1115020	8
07/07/2026 13:25			919,23		33,67	4,78	1115080	7,93
07/07/2026 13:30			920,88		33,68	5,31	1115180	7,89
07/07/2026 13:35			919,48		33,68	5,32	1115260	7,87
07/07/2026 13:40			907,74		33,66	5,33	1115340	7,85
07/07/2026 13:45			920,83		33,62	5,45	1115400	8,18
07/07/2026 13:50			920,43		33,65	5,51	1115480	8,1
07/07/2026 13:55			927,74		33,67	5,47	1115560	8,04
07/07/2026 14:00			915,65		33,69	5,46	1115640	7,99
07/07/2026 14:05			929,59		33,71	5,25	1115720	7,97
07/07/2026 14:10			924,76		33,72	4,98	1115780	7,91
07/07/2026 14:15			904,55		33,71	4,8	1115860	8,15
07/07/2026 14:20			933,67		33,7	4,66	1115940	8,07
07/07/2026 14:25			921,03		33,69	4,83	1116020	8,01
07/07/2026 14:30			913,72		33,68	4,99	1116120	8
07/07/2026 14:35			907,94		33,66	5,49	1116180	7,99
07/07/2026 14:40			922,17		33,62	5,49	1116240	7,96
07/07/2026 14:45			906,94		33,6	5,47	1116320	8,15
07/07/2026 14:50			921,18		33,59	5,52	1116400	8,09
07/07/2026 14:55			914,95		33,59	5,97	1116480	8,05
07/07/2026 15:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		920,93	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,6	5,54	1116540	8
07/07/2026 15:05			916,99		33,57	5,13	1116620	7,98
07/07/2026 15:10			916,36		33,56	4,82	1116700	7,94
07/07/2026 15:15			909,33		33,55	4,78	1116780	8,2
07/07/2026 15:20			914,85		33,55	4,71	1116860	8,09
07/07/2026 15:25			922,17		33,55	4,77	1116920	8
07/07/2026 15:30			915,95		33,52	5,31	1117020	7,93
07/07/2026 15:35			928,84		33,49	5,82	1117100	7,91
07/07/2026 15:40			925,01		33,5	5,75	1117180	7,87
07/07/2026 15:45			927,1		33,52	5,27	1117260	8,22
07/07/2026 15:50			936,95		33,53	5,52	1117320	8,1
07/07/2026 15:55			937,9		33,53	5,47	1117400	8,02
07/07/2026 16:00			934,71		33,51	5,81	1117500	7,96
07/07/2026 16:05			940,09		33,47	5,39	1117580	7,93
07/07/2026 16:10			924,71		33,45	5,06	1117660	7,89
07/07/2026 16:15			933,57		33,45	5,03	1117740	8,17
07/07/2026 16:20			923,61		33,45	4,82	1117820	8,03
07/07/2026 16:25			929,49		33,44	4,74	1117880	7,95
07/07/2026 16:30			924,96		33,39	5,17	1117960	7,89
07/07/2026 16:35			950,44		33,32	5,98	1118040	7,89
07/07/2026 16:40			933,91		33,38	5,66	1118120	7,85
07/07/2026 16:45			933,12		33,39	5,41	1118200	8,13
07/07/2026 16:50			931,68		33,4	5,25	1118280	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 16:55			910,38		33,4	5,59	1118360	8,04
07/07/2026 17:00			897,44		33,39	5,59	1118420	7,99
07/07/2026 17:05			893,75		33,34	4,92	1118500	7,97
07/07/2026 17:10			877,13		33,34	4,91	1118580	7,91
07/07/2026 17:15			860,01		33,34	4,95	1118640	8,12
07/07/2026 17:20			838,22		33,34	4,8	1118720	8,05
07/07/2026 17:25			816,32		33,35	4,72	1118780	7,99
07/07/2026 17:30			815,89		33,29	5,03	1118860	7,98
07/07/2026 17:35			793,28		33,27	5,63	1118920	7,98
07/07/2026 17:40			786,56		33,33	5,6	1118980	7,96
07/07/2026 17:45			781,93		33,29	5,05	1119040	8,12
07/07/2026 17:50			763,37		33,26	5,16	1119120	8,05
07/07/2026 17:55			756,32		33,28	5,01	1119180	8,01
07/07/2026 18:00			746,25		33,29	5,46	1119240	7,96
07/07/2026 18:05			731,86		33,23	5,14	1119300	7,94
07/07/2026 18:10			721,76		33,23	4,91	1119340	7,92
07/07/2026 18:15			711,78		33,24	4,72	1119400	8,15
07/07/2026 18:20			697,92		33,24	4,66	1119460	8,04
07/07/2026 18:25			688,67		33,27	4,57	1119500	7,96
07/07/2026 18:30			680,23		33,23	4,85	1119580	7,89
07/07/2026 18:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		668,96	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,18	5,31	1119640	7,89
07/07/2026 18:40			665,25		33,27	5,14	1119700	7,85
07/07/2026 18:45			664,05		33,33	5,02	1119740	8,07
07/07/2026 18:50			651,39		33,34	5,02	1119800	7,97
07/07/2026 18:55			640,66		33,35	5,02	1119860	7,93
07/07/2026 19:00			644,25		33,34	5,04	1119900	7,88
07/07/2026 19:05			642,19		33,23	4,8	1119960	7,86
07/07/2026 19:10			631,79		33,24	4,63	1120020	7,83
07/07/2026 19:15			627,78		33,29	4,41	1120060	8,11
07/07/2026 19:20			624,09		33,31	4,43	1120120	8,03
07/07/2026 19:25			614,84		33,33	4,35	1120160	7,96
07/07/2026 19:30			611,85		33,28	4,59	1120220	7,94
07/07/2026 19:35			610,01		33,24	4,91	1120260	7,96
07/07/2026 19:40			603,34		33,3	4,96	1120320	7,92
07/07/2026 19:45			607,27		33,34	4,83	1120360	8,13
07/07/2026 19:50			603,39		33,32	5,16	1120420	8,1
07/07/2026 19:55			608,37		33,28	5,09	1120460	8,02
07/07/2026 20:00			614,89		33,26	5,31	1120520	7,96
07/07/2026 20:05			610,26		33,18	4,4	1120560	8,01
07/07/2026 20:10			606,67		33,19	4,08	1120620	7,93
07/07/2026 20:15			597,87		33,23	4,04	1120660	8,11
07/07/2026 20:20			600,06		33,24	4,04	1120720	8,04
07/07/2026 20:25			599,86		33,25	4,09	1120760	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/07/2026 20:30			591,25		33,18	4,39	1120840	7,94
07/07/2026 20:35			592,54		33,18	5,28	1120880	7,96
07/07/2026 20:40			584,28		33,25	5,19	1120940	7,93
07/07/2026 20:45			596,87		33,3	5,1	1120980	8,15
07/07/2026 20:50			597,47		33,34	5,1	1121040	8,04
07/07/2026 20:55			599,56		33,34	5,14	1121080	7,98
07/07/2026 21:00			597,27		33,34	5,78	1121120	7,92
07/07/2026 21:05			598,76		33,29	4,97	1121180	7,88
07/07/2026 21:10			600,8		33,29	4,7	1121220	7,85
07/07/2026 21:15			602,25		33,28	4,66	1121280	8,14
07/07/2026 21:20			599,91		33,29	4,33	1121320	8,05
07/07/2026 21:25			590,75		33,29	4,32	1121380	7,99
07/07/2026 21:30			591,08		33,2	4,46	1121420	7,97
07/07/2026 21:35			599,49		33,18	5,67	1121480	7,98
07/07/2026 21:40			598,74		33,24	5,05	1121520	7,94
07/07/2026 21:45			594,58		33,29	4,99	1121580	8,1
07/07/2026 21:50			591,6		33,32	4,9	1121620	8
07/07/2026 21:55			595,78		33,34	4,83	1121660	7,94
07/07/2026 22:00			599,71		33,34	5,27	1121720	7,89
07/07/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		596,22		33,29	4,78	1121740	7,85
07/07/2026 22:10			609,16	Lấy theo chỉ số đồng hồ	33,29	4,45	1121780	7,83
07/07/2026 22:15			615,63	lưu lượng đầu vào	33,28	4,34	1121820	8,08
07/07/2026 22:20			639,12	NMXLNTTT KCN	33,27	4	1121860	7,96
07/07/2026 22:30			676,23		33,23	4,46	1121920	7,85
07/07/2026 22:35			703,25		33,15	4,96	1121980	7,84
07/07/2026 22:40			716,64		33,23	5,08	1122040	7,82
07/07/2026 22:45			713,3		33,27	4,88	1122100	8,1
07/07/2026 22:50			706,68		33,29	4,99	1122160	7,98
07/07/2026 22:55			702,3		33,29	4,91	1122220	7,93
07/07/2026 23:00			690,38		33,29	5,25	1122280	7,89
07/07/2026 23:05			700,91		33,24	5,32	1122340	7,85
07/07/2026 23:10			686,68		33,24	4,84	1122400	7,83
07/07/2026 23:15			676,45		33,24	4,44	1122440	8,14
07/07/2026 23:20			679,48		33,25	4,38	1122500	8,09
07/07/2026 23:25			669,63		33,25	4,44	1122560	7,96
07/07/2026 23:30			668,21		33,2	4,49	1122640	7,93
07/07/2026 23:35			666,27		33,16	4,93	1122680	8
07/07/2026 23:40			665,4		33,23	4,82	1122740	7,9
07/07/2026 23:45			662,21		33,28	5,18	1122800	8,12
07/07/2026 23:50			660,02		33,29	5,12	1122860	8,01
07/07/2026 23:55			651,76		33,29	4,99	1122900	7,95
08/07/2026 00:00			671,77		33,29	5	1122980	7,9
08/07/2026 00:05			641,81		33,24	4,43	1123040	7,86

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 00:10			648,63		33,24	4,18	1123080	7,83
08/07/2026 00:15			639,67		33,24	4,17	1123140	8,11
08/07/2026 00:20			646,84		33,24	4,13	1123200	8,05
08/07/2026 00:25			649,72		33,24	4,14	1123240	7,98
08/07/2026 00:30			632,55		33,18	4,27	1123300	7,97
08/07/2026 00:35			641,31		33,14	4,88	1123360	7,97
08/07/2026 00:40			666,69		33,23	5,69	1123400	7,94
08/07/2026 00:45			674,16		33,27	5,08	1123460	8,09
08/07/2026 00:50			706,21		33,29	5,16	1123520	7,98
08/07/2026 00:55			695,41		33,29	5,12	1123580	7,92
08/07/2026 01:00			697,35		33,29	5,67	1123640	7,88
08/07/2026 01:05			709,59		33,23	4,97	1123700	7,85
08/07/2026 01:10			718,9		33,23	5,03	1123740	7,82
08/07/2026 01:15			721,29		33,21	4,79	1123800	8,09
08/07/2026 01:20			745,12		33,21	4,59	1123860	8,02
08/07/2026 01:25			756,67		33,21	4,75	1123940	7,96
08/07/2026 01:30			769,96		33,12	4,94	1124020	7,94
08/07/2026 01:35			793,97		33,08	5,99	1124080	7,95
08/07/2026 01:40			800,66		33,14	6,24	1124140	7,92
08/07/2026 01:45			804,37		33,18	5,02	1124220	8,08
08/07/2026 01:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		822,84	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,19	5,08	1124280	8,03
08/07/2026 01:55			829,11		33,2	5,05	1124340	7,98
08/07/2026 02:00			839,18		33,18	5,3	1124420	7,95
08/07/2026 02:05			841,02		33,13	4,75	1124460	7,94
08/07/2026 02:10			845,75		33,13	4,42	1124540	7,9
08/07/2026 02:15			854,74		33,13	4,22	1124600	8,1
08/07/2026 02:20			862,17		33,13	4,27	1124680	8,04
08/07/2026 02:25			855,55		33,13	4,36	1124740	7,95
08/07/2026 02:30			868,07		33,07	4,72	1124840	7,92
08/07/2026 02:35			872,45		33	5,26	1124900	7,97
08/07/2026 02:40			876,63		33,06	5,06	1124980	7,88
08/07/2026 02:45			885,81		33,09	4,99	1125060	8,1
08/07/2026 02:50			889,1		33,1	5,07	1125120	8,05
08/07/2026 02:55			874,12		33,1	5,41	1125200	7,99
08/07/2026 03:00			871,03		33,09	5,53	1125260	7,94
08/07/2026 03:05			860,38		33,05	4,39	1125340	7,95
08/07/2026 03:10			872,28		33,03	4,38	1125420	7,89
08/07/2026 03:15			879,19		33,03	4,32	1125480	8,09
08/07/2026 03:20			880,69		33,03	4,25	1125560	8,03
08/07/2026 03:25			893,75		33,03	4,3	1125620	7,95
08/07/2026 03:30			896,74		32,92	4,6	1125700	7,94
08/07/2026 03:35			894,37		32,92	5,05	1125780	7,99
08/07/2026 03:40			896,66		32,97	5,22	1125840	7,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 03:45			892,78		33,02	5,57	1125920	8,09
08/07/2026 03:50			914,88		33,03	5,41	1126000	7,96
08/07/2026 03:55			911,94		33,04	5,31	1126080	7,92
08/07/2026 04:00			916,02		33,03	5,53	1126140	7,87
08/07/2026 04:05			927,27		32,97	4,5	1126200	7,83
08/07/2026 04:10			928,21		32,97	4,22	1126280	7,8
08/07/2026 04:15			931,95		32,97	4,16	1126360	8,09
08/07/2026 04:20			952,2		32,96	4,16	1126440	8,01
08/07/2026 04:25			934,98		32,95	4,2	1126520	7,94
08/07/2026 04:30			928,41		32,82	4,45	1126600	7,94
08/07/2026 04:35			942,87		32,79	4,91	1126680	7,96
08/07/2026 04:40			945,83		32,92	5,18	1126760	7,91
08/07/2026 04:45			946,68		32,97	4,94	1126840	8,1
08/07/2026 04:50			945,18		32,97	5,3	1126920	8,03
08/07/2026 04:55			952,13		32,98	5,25	1127000	7,98
08/07/2026 05:00			951,2		32,97	5,36	1127080	7,94
08/07/2026 05:05			957,82		32,93	5,34	1127160	7,93
08/07/2026 05:10			953,1		32,93	5,03	1127240	7,87
08/07/2026 05:15			945,28		32,93	4,71	1127320	8,09
08/07/2026 05:20			956,03		32,93	4,63	1127400	8,03
08/07/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		962,05	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,93	4,45	1127480	7,96
08/07/2026 05:30			952,05		32,86	4,55	1127540	7,93
08/07/2026 05:35			962,7		32,78	4,93	1127620	7,96
08/07/2026 05:40			950,21		32,88	5,24	1127700	7,9
08/07/2026 05:45			958,02		32,92	5,39	1127780	8,09
08/07/2026 05:50			955,19		32,95	5,48	1127860	8,02
08/07/2026 05:55			952,05		32,95	5,53	1127940	7,97
08/07/2026 06:00			945,83		32,95	5,71	1128020	7,93
08/07/2026 06:05			942,3		32,92	5,42	1128100	7,93
08/07/2026 06:10			937,77		32,92	4,98	1128180	7,85
08/07/2026 06:15			953,3		32,92	4,54	1128260	8,11
08/07/2026 06:20			938,47		32,92	4,54	1128340	8
08/07/2026 06:25			928,19		32,91	4,49	1128400	7,94
08/07/2026 06:30			937,17		32,86	4,71	1128480	7,88
08/07/2026 06:35			927,02		32,77	5,44	1128560	7,87
08/07/2026 06:40			936,57		32,82	5,38	1128640	7,84
08/07/2026 06:45			939,66		32,91	5,42	1128700	8,13
08/07/2026 06:50			927,37		32,92	5,65	1128780	8,01
08/07/2026 06:55			935,96		32,92	5,39	1128840	7,96
08/07/2026 07:00			948,4		32,92	5,08	1128920	7,9
08/07/2026 07:05			940,78		32,88	4,18	1129000	7,86
08/07/2026 07:10			935,76		32,86	3,82	1129080	7,83
08/07/2026 07:15			948,89		32,87	3,85	1129160	8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 07:20			943,17		32,9	3,83	1129240	7,99
08/07/2026 07:25			953,84		32,92	3,87	1129320	7,93
08/07/2026 07:30			966,36		32,9	4,52	1129420	7,87
08/07/2026 07:35			945,21		32,85	4,88	1129500	7,86
08/07/2026 07:40			951,88		32,93	5,53	1129580	7,83
08/07/2026 07:45			958,85		33,01	5,1	1129660	8,11
08/07/2026 07:50			946,16		33,03	5,53	1129720	8,01
08/07/2026 07:55			937,31		33,06	5,24	1129800	7,95
08/07/2026 08:00			920,74		33,07	5,53	1129900	7,9
08/07/2026 08:05			910,53		33,07	5,53	1129960	7,86
08/07/2026 08:10			892,92		33,08	5,01	1130040	7,83
08/07/2026 08:15			886,84		33,09	4,59	1130100	8,17
08/07/2026 08:20			895,48		33,1	4,27	1130180	8,04
08/07/2026 08:25			882,69		33,11	4,17	1130260	7,97
08/07/2026 08:30			868,36		33,12	4,38	1130320	7,9
08/07/2026 08:35			874,13		33,09	5,04	1130400	7,88
08/07/2026 08:40			854,08		33,12	5,11	1130480	7,85
08/07/2026 08:45			859,9		33,13	4,79	1130540	8,15
08/07/2026 08:50			840,49		33,14	5,2	1130620	8,08
08/07/2026 08:55			830,34		33,15	5,14	1130680	8,01
08/07/2026 09:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		826,66	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,16	5,37	1130760	7,97
08/07/2026 09:05			816,33		33,15	5	1130820	7,97
08/07/2026 09:10			807,7		33,15	4,7	1130900	7,89
08/07/2026 09:15			817,95		33,16	4,82	1130960	8,15
08/07/2026 09:20			806,7		33,17	4,76	1131020	8,01
08/07/2026 09:25			806,9		33,18	4,73	1131100	7,95
08/07/2026 09:30			810,08		33,18	4,77	1131160	7,89
08/07/2026 09:35			811,03		33,2	5,04	1131220	7,86
08/07/2026 09:40			795,9		33,23	5,32	1131300	7,83
08/07/2026 09:45			791,42		33,23	4,94	1131360	8,13
08/07/2026 09:50			795,2		33,25	5,23	1131400	8,03
08/07/2026 09:55			779,53		33,28	5,15	1131480	7,96
08/07/2026 10:00			789,13		33,29	5,33	1131540	7,9
08/07/2026 10:05			787,39		33,29	4,66	1131600	7,86
08/07/2026 10:10			783,01		33,29	4,45	1131660	7,83
08/07/2026 10:15			782,22		33,3	4,24	1131720	8,14
08/07/2026 10:20			761,81		33,34	4,19	1131780	8,01
08/07/2026 10:25			782,66		33,38	4,23	1131840	7,94
08/07/2026 10:30			766,19		33,4	4,66	1131920	7,89
08/07/2026 10:35			773,31		33,44	5,22	1131980	7,85
08/07/2026 10:40			772,01		33,42	5,07	1132060	7,83
08/07/2026 10:45			767,58		33,4	5,11	1132120	8,11
08/07/2026 10:50			760,47		33,41	5,51	1132180	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 10:55			758,13		33,44	5,55	1132240	7,99
08/07/2026 11:00			747,25		33,45	6,4	1132300	7,96
08/07/2026 11:05			743,92		33,44	5,07	1132360	7,97
08/07/2026 11:10			726,65		33,45	4,48	1132420	7,88
08/07/2026 11:15			715,5		33,45	4,25	1132480	8,13
08/07/2026 11:20			739,74		33,46	4,12	1132540	8,08
08/07/2026 11:25			735,51		33,5	4,21	1132600	8,02
08/07/2026 11:30			734,86		33,5	4,64	1132660	8
08/07/2026 11:35			736,5		33,5	5,36	1132720	8,03
08/07/2026 11:40			729,24		33,51	5,25	1132780	7,99
08/07/2026 11:45			737,3		33,5	5,13	1132840	8,18
08/07/2026 11:50			727,44		33,5	5,27	1132900	8,12
08/07/2026 11:55			740,58		33,53	5,51	1132960	8,04
08/07/2026 12:00			738,04		33,57	6,23	1133020	7,99
08/07/2026 12:05			733,31		33,61	7,02	1133060	7,97
08/07/2026 12:10			746,75		33,58	5,94	1133120	7,92
08/07/2026 12:15			748,94		33,56	5,39	1133180	8,15
08/07/2026 12:20			748,49		33,61	4,98	1133240	8,02
08/07/2026 12:25			729,83		33,7	4,79	1133300	7,94
08/07/2026 12:30			757,84		33,77	5,15	1133380	7,88
08/07/2026 12:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		754,02	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,83	5,33	1133440	7,84
08/07/2026 12:40			737,6		33,82	5,22	1133500	7,82
08/07/2026 12:45			734,11		33,81	5,38	1133560	8,15
08/07/2026 12:50			753,82		33,83	5,61	1133640	8,11
08/07/2026 12:55			743,72		33,85	6	1133700	8,03
08/07/2026 13:00			753,27		33,87	6,11	1133780	8,01
08/07/2026 13:05			720,73		33,97	5,21	1133840	8,04
08/07/2026 13:10			745,45		34	4,81	1133900	7,97
08/07/2026 13:15			724,16		33,97	4,79	1133960	8,16
08/07/2026 13:20			742,72		33,96	4,7	1134020	8,07
08/07/2026 13:25			751,58		33,92	4,88	1134080	8,02
08/07/2026 13:30			741,28		33,95	5,29	1134140	7,95
08/07/2026 13:35			737,9		34,02	6,68	1134200	7,98
08/07/2026 13:40			743,62		33,99	5,67	1134260	7,95
08/07/2026 13:45			757,99		33,95	5,65	1134320	8,19
08/07/2026 13:50			750,73		33,92	6,25	1134380	8,06
08/07/2026 13:55			743,71		33,92	6,18	1134460	8
08/07/2026 14:00			758,54		33,92	5,93	1134520	7,94
08/07/2026 14:05			743,82		33,91	5,8	1134580	7,9
08/07/2026 14:10			746,05		33,9	5,59	1134640	7,86
08/07/2026 14:15			760,08		33,87	5,41	1134700	8,18
08/07/2026 14:20			738,04		33,87	5,17	1134760	8,12
08/07/2026 14:25			762,42		33,87	5,09	1134820	8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 14:30			745,5		33,87	5,27	1134900	8
08/07/2026 14:35			765,41		33,88	5,9	1134960	8
08/07/2026 14:40			758,89		33,87	6,13	1135040	7,97
08/07/2026 14:45			755,21		33,87	5,51	1135100	8,16
08/07/2026 14:50			759,14		33,87	5,81	1135160	8,08
08/07/2026 14:55			756,5		33,86	6,46	1135220	8,02
08/07/2026 15:00			753,91		33,86	6,6	1135280	7,97
08/07/2026 15:05			744,21		33,82	5,7	1135340	7,98
08/07/2026 15:10			755,06		33,8	5,36	1135400	7,92
08/07/2026 15:15			767,4		33,77	5,19	1135480	8,16
08/07/2026 15:20			758,39		33,77	5,08	1135540	8,1
08/07/2026 15:25			780,34		33,77	5,09	1135600	8,02
08/07/2026 15:30			762,52		33,71	5,27	1135660	7,99
08/07/2026 15:35			767,2		33,7	5,82	1135720	8
08/07/2026 15:40			765,16		33,75	6,27	1135780	7,97
08/07/2026 15:45			762,67		33,76	6,16	1135840	8,18
08/07/2026 15:50			770,09		33,73	6,78	1135920	8,14
08/07/2026 15:55			775,26		33,65	7,13	1135980	8,07
08/07/2026 16:00			767,55		33,59	6,9	1136040	8,02
08/07/2026 16:05			775,46		33,41	6,97	1136100	8,01
08/07/2026 16:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		791,29	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,32	6,93	1136140	7,95
08/07/2026 16:15			797,26		33,34	6,43	1136220	8,18
08/07/2026 16:20			771,78		33,4	6,43	1136280	8,08
08/07/2026 16:25			786,66		33,45	6,53	1136340	7,99
08/07/2026 16:30			789,05		33,39	6,75	1136400	7,98
08/07/2026 16:35			793,33		33,34	7,63	1136480	7,99
08/07/2026 16:40			764,51		33,45	8,18	1136540	7,95
08/07/2026 16:45			791,93		33,49	6,55	1136600	8,14
08/07/2026 16:50			789,3		33,48	6,66	1136680	8,02
08/07/2026 16:55			798,8		33,49	6,75	1136740	7,97
08/07/2026 17:00			787,65		33,5	7,38	1136800	7,91
08/07/2026 17:05			787,06		33,45	6,78	1136860	7,87
08/07/2026 17:10			788,8		33,43	6,26	1136940	7,84
08/07/2026 17:15			771,38		33,44	5,57	1136980	8,17
08/07/2026 17:20			778,35		33,45	5,48	1137040	8,11
08/07/2026 17:25			782,68		33,45	5,47	1137100	8,02
08/07/2026 17:30			782,33		33,36	5,86	1137180	7,99
08/07/2026 17:35			789,69		33,34	6,93	1137240	8,02
08/07/2026 17:40			784,47		33,43	7,26	1137300	7,96
08/07/2026 17:45			778,3		33,47	7,66	1137360	8,18
08/07/2026 17:50			791,19		33,5	7,96	1137420	8,11
08/07/2026 17:55			779,79		33,5	8,47	1137480	8,04
08/07/2026 18:00			793,43		33,5	8,7	1137560	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 18:05			774,71		33,44	7,77	1137620	8
08/07/2026 18:10			784,52		33,41	7,06	1137680	7,93
08/07/2026 18:15			787,3		33,4	6,54	1137740	8,11
08/07/2026 18:20			767,15		33,4	5,96	1137820	8,09
08/07/2026 18:25			775,31		33,39	5,78	1137880	7,98
08/07/2026 18:30			783,17		33,34	6,64	1137920	7,99
08/07/2026 18:35			767,15		33,33	6,8	1137980	8,01
08/07/2026 18:40			781,53		33,39	8,63	1138040	7,97
08/07/2026 18:45			775,01		33,42	10,47	1138080	8,21
08/07/2026 18:50			765,61		33,44	11,98	1138160	8,08
08/07/2026 18:55			771,98		33,44	8,17	1138220	8,01
08/07/2026 19:00			754,31		33,43	8,03	1138280	7,95
08/07/2026 19:05			745,47		33,39	7,14	1138340	7,9
08/07/2026 19:10			755,4		33,35	6,89	1138400	7,87
08/07/2026 19:15			752,77		33,35	6,29	1138460	8,17
08/07/2026 19:20			740,52		33,35	5,97	1138520	8,04
08/07/2026 19:25			741,12		33,35	5,88	1138580	7,97
08/07/2026 19:30			751,15		33,34	6,18	1138640	7,91
08/07/2026 19:35			750,83		33,27	7,54	1138700	7,89
08/07/2026 19:40			752,57		33,33	8,9	1138760	7,86
08/07/2026 19:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		745,35	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,36	10,09	1138840	8,18
08/07/2026 19:50			747,06		33,39	9,31	1138900	8,13
08/07/2026 19:55			759,63		33,39	7,71	1138960	8,05
08/07/2026 20:00			753,76		33,39	8,39	1139020	7,99
08/07/2026 20:05			745,75		33,34	8,18	1139060	8,01
08/07/2026 20:10			764,21		33,34	7,47	1139120	7,92
08/07/2026 20:15			754,46		33,32	6,9	1139180	8,17
08/07/2026 20:20			766,5		33,33	6,56	1139240	8,07
08/07/2026 20:25			755,75		33,33	6,32	1139300	7,98
08/07/2026 20:30			767,99		33,26	6,56	1139400	7,96
08/07/2026 20:35			753,31		33,23	7,28	1139460	8
08/07/2026 20:40			766,77		33,29	8,19	1139520	7,97
08/07/2026 20:45			771,48		33,32	9,22	1139560	8,13
08/07/2026 20:50			759,51		33,34	10,31	1139620	8,08
08/07/2026 20:55			758,89		33,34	8,7	1139680	8,01
08/07/2026 21:00			743,03		33,34	10,14	1139740	7,96
08/07/2026 21:05			741,32		33,29	8,99	1139820	7,95
08/07/2026 21:10			747,09		33,28	7,72	1139860	7,9
08/07/2026 21:15			745,75		33,25	6,63	1139940	8,13
08/07/2026 21:20			743,66		33,26	6,24	1140000	8,08
08/07/2026 21:25			744,36		33,25	5,99	1140060	7,98
08/07/2026 21:30			749,48		33,18	6,41	1140120	7,98
08/07/2026 21:35			746,15		33,18	6,98	1140180	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/07/2026 21:40			744,56		33,24	8,3	1140220	7,98
08/07/2026 21:45			755,35		33,28	8,89	1140260	8,2
08/07/2026 21:50			758,94		33,29	11,25	1140300	8,03
08/07/2026 21:55			753,56		33,29	10,84	1140340	7,99
08/07/2026 22:00			755,75		33,29	13,19	1140360	7,91
08/07/2026 22:05			762,32		33,28	12,47	1140360	7,88
08/07/2026 22:10			756,65		33,26	10,73	1140400	7,85
08/07/2026 22:15			762,64		33,25	10,47	1140440	8,16
08/07/2026 22:20			754,21		33,26	9,67	1140500	8,06
08/07/2026 22:25			755,8		33,26	8,07	1140560	7,98
08/07/2026 22:30			765,56		33,18	8,8	1140600	7,97
08/07/2026 22:35			770,21		33,18	9,52	1140640	8
08/07/2026 22:40			750,23		33,23	9,69	1140700	7,98
08/07/2026 22:45			754,46		33,24	11,47	1140780	8,19
08/07/2026 22:50			763,57		33,26	12,07	1140840	8,15
08/07/2026 22:55			757,99		33,27	9,53	1140900	8,07
08/07/2026 23:00			741,69		33,26	9,34	1140960	8,01
08/07/2026 23:05			754,01		33,23	9,26	1141020	8,02
08/07/2026 23:10			752,79		33,23	8,76	1141080	7,95
08/07/2026 23:15			744,78		33,23	8,12	1141120	8,15
08/07/2026 23:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		753,24	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,23	7,54	1141180	8,06
08/07/2026 23:25			757,34		33,23	7,44	1141240	7,99
08/07/2026 23:30			772,79		33,16	7,36	1141320	7,99
08/07/2026 23:35			759,61		33,13	9,41	1141380	8
08/07/2026 23:40			764,33		33,18	11,87	1141440	7,98
08/07/2026 23:45			768,61		33,22	16,34	1141500	8,19
08/07/2026 23:50			763,14		33,23	18,11	1141560	8,15
08/07/2026 23:55			760,15		33,23	12,44	1141620	8,07
09/07/2026 00:00			774,63		33,23	12,16	1141700	8,03
09/07/2026 00:05			786,23		33,18	11,09	1141780	8,02
09/07/2026 00:10			763,24		33,18	9,83	1141820	7,97
09/07/2026 00:15			774,49		33,18	8,78	1141880	8,15
09/07/2026 00:20			781,85		33,18	7,7	1141940	8,08
09/07/2026 00:25			772,79		33,18	7,07	1142000	7,99
09/07/2026 00:30			775,33		33,1	7,08	1142080	7,99
09/07/2026 00:35			778,3		33,08	8,67	1142160	8,01
09/07/2026 00:40			767,02		33,15	9,41	1142220	7,98
09/07/2026 00:45			765,95		33,18	10,37	1142260	8,14
09/07/2026 00:50			780,04		33,19	10,31	1142320	8,05
09/07/2026 00:55			768,19		33,2	11,46	1142380	7,97
09/07/2026 01:00			779,31		33,2	12,91	1142460	7,92
09/07/2026 01:05			768,34		33,18	11,79	1142520	7,87
09/07/2026 01:10			771,45		33,16	10,35	1142580	7,86

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 01:15			757,27		33,14	9,11	1142620	8,18
09/07/2026 01:20			764,86		33,14	7,98	1142660	8,12
09/07/2026 01:25			763,84		33,14	7,25	1142700	8,02
09/07/2026 01:30			767,25		33,08	7,16	1142740	8,02
09/07/2026 01:35			771,6		33,05	8,4	1142780	8
09/07/2026 01:40			775,13		33,13	9,78	1142840	7,97
09/07/2026 01:45			760,73		33,15	7,53	1142900	8,19
09/07/2026 01:50			780,19		33,18	8,79	1142940	8,1
09/07/2026 01:55			766,37		33,18	10,12	1143000	8,07
09/07/2026 02:00			762,87		33,18	11,18	1143000	8,04
09/07/2026 02:05			772,62		33,13	10,99	1143020	7,99
09/07/2026 02:10			775,68		33,13	10,35	1143040	7,99
09/07/2026 02:15			770,83		33,13	9,63	1143040	7,97
09/07/2026 02:20			771,4		33,14	8,44	1143060	8,1
09/07/2026 02:25			772,13		33,13	7,65	1143080	8,06
09/07/2026 02:30			782,43		33,07	7,73	1143100	8
09/07/2026 02:35			774,42		33,03	9,19	1143160	8,03
09/07/2026 02:40			768,89		33,11	10,54	1143220	7,98
09/07/2026 02:45			774,12		33,13	8,24	1143280	8,17
09/07/2026 02:50			770,21		33,16	8,96	1143360	8,11
09/07/2026 02:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,19	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,16	9,15	1143420	8,05
09/07/2026 03:00			753,46		33,16	9,52	1143480	8,02
09/07/2026 03:05			738,65		33,12	8,71	1143540	8,01
09/07/2026 03:10			745,15		33,12	8,01	1143600	7,97
09/07/2026 03:15			745,17		33,12	7,52	1143660	8,15
09/07/2026 03:20			749,25		33,12	7,11	1143720	8,09
09/07/2026 03:25			753,53		33,12	6,83	1143780	8
09/07/2026 03:30			749,25		33,07	6,81	1143840	7,98
09/07/2026 03:35			752,74		33,03	7,41	1143900	8,01
09/07/2026 03:40			753,12		33,08	9,02	1143980	7,95
09/07/2026 03:45			744,87		33,13	9,55	1144040	8,18
09/07/2026 03:50			758,51		33,13	9,31	1144100	8,14
09/07/2026 03:55			753,68		33,14	9,77	1144160	8,06
09/07/2026 04:00			759,95		33,14	10,26	1144220	8,02
09/07/2026 04:05			764,01		33,11	9,39	1144280	8,02
09/07/2026 04:10			755,4		33,09	8,74	1144340	7,96
09/07/2026 04:15			759,56		33,09	7,78	1144400	8,16
09/07/2026 04:20			748,81		33,09	7,43	1144460	8,09
09/07/2026 04:25			757,79		33,1	7,17	1144540	8,01
09/07/2026 04:30			743,33		33,03	7,23	1144620	7,99
09/07/2026 04:35			749,98		33,01	8,02	1144680	8,01
09/07/2026 04:40			752,79		33,07	10,85	1144740	7,96
09/07/2026 04:45			748,84		33,11	8,71	1144800	8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 04:50			750,8		33,13	9,59	1144840	8,14
09/07/2026 04:55			741,19		33,13	10,09	1144900	8,07
09/07/2026 05:00			743,53		33,13	10,41	1144960	8,03
09/07/2026 05:05			731,39		33,08	9,24	1145020	8,02
09/07/2026 05:10			729,99		33,07	8,29	1145080	7,94
09/07/2026 05:15			734,03		33,07	8,11	1145140	8,18
09/07/2026 05:20			727,71		33,07	7,5	1145200	8,11
09/07/2026 05:25			737,66		33,07	7,06	1145240	8,02
09/07/2026 05:30			728,9		32,97	7,35	1145320	8,01
09/07/2026 05:35			727,95		32,97	9,34	1145360	8
09/07/2026 05:40			726,56		33,03	10,81	1145420	7,99
09/07/2026 05:45			737,86		33,09	8,43	1145480	8,14
09/07/2026 05:50			733,68		33,11	9,17	1145540	8,1
09/07/2026 05:55			735,47		33,12	8,98	1145580	8,05
09/07/2026 06:00			742,14		33,12	10,24	1145640	8,01
09/07/2026 06:05			736,17		33,08	10,23	1145700	8,01
09/07/2026 06:10			726,49		33,08	9,33	1145760	7,95
09/07/2026 06:15			749,7		33,08	7,7	1145840	8,14
09/07/2026 06:20			725,72		33,08	7,28	1145900	8,09
09/07/2026 06:25			739,7		33,1	6,85	1145960	8,01
09/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		737,31	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,02	6,82	1146040	7,98
09/07/2026 06:35			744,23		33,02	7,5	1146100	8,03
09/07/2026 06:40			743,93		33,07	7,98	1146160	7,98
09/07/2026 06:45			750,95		33,11	9,36	1146220	8,19
09/07/2026 06:50			743,28		33,13	9,83	1146280	8,07
09/07/2026 06:55			742,59		33,13	11,95	1146340	8
09/07/2026 07:00			722,68		33,13	11,36	1146380	7,94
09/07/2026 07:05			729,9		33,13	10,17	1146440	7,9
09/07/2026 07:10			733,18		33,12	9,2	1146500	7,86
09/07/2026 07:15			729,3		33,13	8,46	1146540	8,2
09/07/2026 07:20			728,5		33,13	7,85	1146600	8,14
09/07/2026 07:25			721,53		33,13	7,48	1146660	8,06
09/07/2026 07:30			737,71		33,08	7,67	1146720	8,03
09/07/2026 07:35			732,58		33,08	8,49	1146780	8,04
09/07/2026 07:40			737,81		33,14	11,92	1146820	7,99
09/07/2026 07:45			742,24		33,18	8,33	1146880	8,2
09/07/2026 07:50			739,28		33,19	8,91	1146940	8,16
09/07/2026 07:55			738,78		33,19	8,06	1147000	8,11
09/07/2026 08:00			750,53		33,2	8,22	1147080	8,07
09/07/2026 08:05			739,48		33,18	7,62	1147140	8,08
09/07/2026 08:10			741,02		33,21	7,21	1147200	7,98
09/07/2026 08:15			751,42		33,24	6,72	1147260	8,18
09/07/2026 08:20			741,17		33,25	6,56	1147340	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 08:25			743,81		33,26	6,48	1147400	8,03
09/07/2026 08:30			740,67		33,23	6,87	1147480	8
09/07/2026 08:35			745,95		33,22	7,56	1147540	8,05
09/07/2026 08:40			761,82		33,24	9,13	1147600	8
09/07/2026 08:45			747,24		33,28	8,12	1147640	8,18
09/07/2026 08:50			754,76		33,29	8,2	1147700	8,14
09/07/2026 08:55			737,74		33,29	8,56	1147760	8,08
09/07/2026 09:00			745,45		33,32	9,07	1147800	8,04
09/07/2026 09:05			732,16		33,32	8,85	1147860	8,06
09/07/2026 09:10			742,32		33,34	8,22	1147920	7,99
09/07/2026 09:15			736,29		33,35	7,67	1147980	8,18
09/07/2026 09:20			738,33		33,38	7,08	1148040	8,12
09/07/2026 09:25			753,36		33,36	6,91	1148080	8,02
09/07/2026 09:30			736,15		33,34	6,93	1148120	8,01
09/07/2026 09:35			731,23		33,36	8,17	1148180	8,05
09/07/2026 09:40			742,46		33,39	9,22	1148220	8
09/07/2026 09:45			735,85		33,43	7,57	1148280	8,2
09/07/2026 09:50			741,82		33,45	8,51	1148340	8,12
09/07/2026 09:55			745,3		33,45	8,67	1148380	8,05
09/07/2026 10:00			749,74		33,48	9,54	1148460	7,99
09/07/2026 10:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		736,05	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,39	8,82	1148540	8
09/07/2026 10:10			729,83		32,45	6,71	1148600	7,98
09/07/2026 10:15			726,5		32,97	6,88	1148660	8,17
09/07/2026 10:20			725,25		33,29	6,5	1148720	8,09
09/07/2026 10:25			734,96		33,45	6,4	1148780	7,99
09/07/2026 10:30			741,68		33,55	7,12	1148840	8,04
09/07/2026 10:35			742,27		33,56	7,37	1148880	8,02
09/07/2026 10:40			729,38		33,5	10,72	1148900	7,9
09/07/2026 10:45			731,82		33,54	7,46	1148940	8,19
09/07/2026 10:50			732,57		33,59	7,87	1148980	8,13
09/07/2026 10:55			731,18		31,49	2,84	1149040	8,48
09/07/2026 11:00			712,76		28,42	3,65	1149100	8,77
09/07/2026 11:05			709,08		28,81	8,55	1149140	8,95
09/07/2026 11:10			721,12		31,48	7,75	1149200	8,41
09/07/2026 11:15			723,95		33,02	8,26	1149260	8,22
09/07/2026 11:20			706,29		33,45	8,36	1149300	8,12
09/07/2026 11:25			715,95		33,61	7,64	1149360	8,06
09/07/2026 11:30			720,32		33,66	7,37	1149420	8,01
09/07/2026 11:35			731,07		33,61	8,61	1149480	8
09/07/2026 11:40			724,21		33,62	17,71	1149520	7,99
09/07/2026 11:45			730,37		33,66	22,46	1149580	8,14
09/07/2026 11:50			726,04		33,7	28,6	1149640	8,1
09/07/2026 11:55			734,01		33,71	20,09	1149680	8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 12:00			737,09		33,72	20,52	1149740	8,02
09/07/2026 12:05			721,71		33,69	23,84	1149800	8
09/07/2026 12:10			738,23		33,64	20,27	1149860	7,93
09/07/2026 12:15			742,87		33,62	16,12	1149920	8,18
09/07/2026 12:20			746,6		33,66	13,47	1149920	8,07
09/07/2026 12:25			744,26		33,71	11,87	1149980	7,98
09/07/2026 12:30			744,66		33,77	11,01	1150020	7,92
09/07/2026 12:35			740,23		33,77	20,11	1150060	7,88
09/07/2026 12:40			746,99		33,82	31,53	1150120	7,85
09/07/2026 12:45			766,65		33,87	16,44	1150160	8,15
09/07/2026 12:50			753,96		33,89	19,4	1150240	8,1
09/07/2026 12:55			738,58		33,93	24,37	1150300	8,05
09/07/2026 13:00			732,31		33,97	29,46	1150360	8,01
09/07/2026 13:05			726,04		34,03	23,06	1150400	7,98
09/07/2026 13:10			743,11		34,08	22,18	1150460	7,94
09/07/2026 13:15			725,84		34,1	18,75	1150520	8,16
09/07/2026 13:20			740,62		34,08	16,83	1150580	8,06
09/07/2026 13:25			718,93		34,08	14,42	1150620	7,99
09/07/2026 13:30			735,45		34,13	12,61	1150680	7,95
09/07/2026 13:35			729,97		34,21	23,65	1150760	7,96
09/07/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		721,82	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,14	37,33	1150800	7,94
09/07/2026 13:45			737,44		34,09	16,06	1150860	8,18
09/07/2026 13:50			742,91		34,11	19,32	1150920	8,1
09/07/2026 13:55			747,65		34,15	15,01	1150980	8,05
09/07/2026 14:00			741,32		34,18	18,39	1151040	8,03
09/07/2026 14:05			740,08		34,18	15,67	1151080	8
09/07/2026 14:10			732,02		34,19	13,94	1151140	7,94
09/07/2026 14:15			748,29		34,2	11,53	1151200	8,15
09/07/2026 14:20			736,49		34,23	9,66	1151260	8,07
09/07/2026 14:25			745,85		34,19	8,42	1151300	8
09/07/2026 14:30			742,96		34,19	7,67	1151340	7,96
09/07/2026 14:35			746,05		34,29	16,09	1151420	8,01
09/07/2026 14:40			740,77		34,24	28,18	1151480	7,98
09/07/2026 14:45			749,98		34,16	13,95	1151540	8,17
09/07/2026 14:50			755,5		34,13	16,69	1151600	8,09
09/07/2026 14:55			743,51		34,13	18,63	1151660	8,05
09/07/2026 15:00			745,6		34,13	13,61	1151720	8,03
09/07/2026 15:05			737,59		34,09	14,55	1151780	8
09/07/2026 15:10			724,1		34,08	12,84	1151820	7,94
09/07/2026 15:15			737,19		34,06	9,68	1151860	8,15
09/07/2026 15:20			740,97		34,05	7,92	1151920	8,06
09/07/2026 15:25			733,86		34,06	7,23	1151980	7,98
09/07/2026 15:30			742,96		34,06	7,02	1152040	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 15:35			749,73		33,98	9,01	1152120	7,98
09/07/2026 15:40			735,15		34,03	13,68	1152180	7,95
09/07/2026 15:45			744,95		34,06	12,63	1152240	8,21
09/07/2026 15:50			747,94		34,08	14,96	1152280	8,13
09/07/2026 15:55			749,13		34,08	16,83	1152340	8,11
09/07/2026 16:00			745,9		34,08	14,55	1152420	8,05
09/07/2026 16:05			756,2		34,05	17,09	1152480	8,03
09/07/2026 16:10			744,11		34,03	16,17	1152540	7,99
09/07/2026 16:15			747,39		34,03	12,83	1152600	8,18
09/07/2026 16:20			755,55		34,03	10,64	1152660	8,11
09/07/2026 16:25			748,39		34,04	9,08	1152720	8,05
09/07/2026 16:30			760,13		34,04	8,25	1152780	7,99
09/07/2026 16:35			753,26		33,97	12,23	1152860	8,01
09/07/2026 16:40			747,19		34,01	15,03	1152900	7,98
09/07/2026 16:45			750,48		34,03	12,19	1152960	8,22
09/07/2026 16:50			757,64		34,06	15	1153020	8,15
09/07/2026 16:55			755,21		34,07	17,9	1153080	8,09
09/07/2026 17:00			743,21		34,07	17,73	1153140	8,05
09/07/2026 17:05			750,68		34,03	14,87	1153200	8,03
09/07/2026 17:10			750,33		34,02	13,07	1153260	7,94
09/07/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		747,94	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,99	7,29	1153320	8,19
09/07/2026 17:20			764,41		34	6,66	1153380	8,13
09/07/2026 17:25			756,35		34	6,48	1153420	8,03
09/07/2026 17:30			748,59		33,99	6,51	1153460	7,99
09/07/2026 17:35			746,35		33,92	11,12	1153520	8,04
09/07/2026 17:40			742,91		33,97	13,77	1153580	8,02
09/07/2026 17:45			740,42		34,03	11,58	1153620	8,18
09/07/2026 17:50			751,22		34,03	13,67	1153680	8,11
09/07/2026 17:55			736,79		34,04	11,59	1153740	8,07
09/07/2026 18:00			755,75		34,04	14,16	1153800	8,04
09/07/2026 18:05			748,74		34,02	13,48	1153840	8,01
09/07/2026 18:10			740,13		33,98	12,66	1153900	7,94
09/07/2026 18:15			754,91		33,97	9,85	1153940	8,18
09/07/2026 18:20			753,81		33,97	8,52	1153980	8,12
09/07/2026 18:25			753,02		33,97	7,55	1154040	8,04
09/07/2026 18:30			750,58		33,95	7,18	1154120	8,01
09/07/2026 18:35			749,88		33,87	11,36	1154200	8,06
09/07/2026 18:40			769,79		33,86	12,9	1154260	8,03
09/07/2026 18:45			766,9		33,84	13,23	1154320	8,24
09/07/2026 18:50			765,81		33,87	14,86	1154380	8,17
09/07/2026 18:55			756,7		33,88	11,56	1154440	8,13
09/07/2026 19:00			740,33		33,9	14,9	1154480	8,1
09/07/2026 19:05			731,52		33,83	13,67	1154540	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 19:10			739,08		33,82	12,85	1154600	8,03
09/07/2026 19:15			735,65		33,82	10,98	1154660	8,22
09/07/2026 19:20			741,12		33,82	10,01	1154700	8,13
09/07/2026 19:25			734,95		33,82	9,27	1154760	8,06
09/07/2026 19:30			745,5		33,83	8,91	1154800	8,02
09/07/2026 19:35			743,91		33,66	11,39	1154860	8,02
09/07/2026 19:40			737,99		33,77	15,32	1154900	8
09/07/2026 19:45			750,58		33,83	11,8	1154940	8,16
09/07/2026 19:50			746,74		33,87	13,98	1155000	8,08
09/07/2026 19:55			748,44		33,87	13,36	1155020	8,04
09/07/2026 20:00			757,45		33,87	10,94	1155080	8,01
09/07/2026 20:05			757,05		33,83	11,52	1155140	7,99
09/07/2026 20:10			756,4		33,82	11,03	1155180	7,96
09/07/2026 20:15			760,23		33,82	9,92	1155240	8,2
09/07/2026 20:20			765,66		33,83	9,75	1155280	8,14
09/07/2026 20:25			765,01		33,82	8,93	1155340	8,06
09/07/2026 20:30			769,99		33,82	9,18	1155380	8,03
09/07/2026 20:45			776,46		33,82	12,25	1155460	8,27
09/07/2026 20:50			776,55		33,83	12,75	1155540	8,16
09/07/2026 20:55			779,34		33,83	11,08	1155600	8,07
09/07/2026 21:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		772,52	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,83	12,2	1155660	8,01
09/07/2026 21:05			757,99		33,81	10,54	1155740	7,96
09/07/2026 21:10			768,61		33,77	9,17	1155800	7,93
09/07/2026 21:15			771,98		33,77	8,49	1155860	8,16
09/07/2026 21:20			756,5		33,77	7,48	1155940	8,1
09/07/2026 21:25			756,95		33,77	7,19	1156000	8,04
09/07/2026 21:30			756,2		33,77	6,91	1156060	7,98
09/07/2026 21:35			758,51		33,62	9,94	1156120	8,04
09/07/2026 21:40			765,18		33,71	12,3	1156180	8,02
09/07/2026 21:45			760,4		33,77	13,34	1156240	8,19
09/07/2026 21:50			776,78		33,81	11,92	1156300	8,13
09/07/2026 21:55			772,79		33,81	10,77	1156380	8,07
09/07/2026 22:00			780,21		33,81	13,31	1156440	8,06
09/07/2026 22:05			768,96		33,77	11,06	1156500	8,05
09/07/2026 22:10			782,25		33,73	9,76	1156560	7,97
09/07/2026 22:15			760,95		33,71	7,66	1156580	8,21
09/07/2026 22:20			771,5		33,72	7,14	1156620	8,12
09/07/2026 22:25			750,75		33,73	6,88	1156680	8,03
09/07/2026 22:30			777,72		33,74	6,8	1156760	7,99
09/07/2026 22:35			771,1		33,6	10,62	1156820	8,01
09/07/2026 22:40			775,43		33,67	12,18	1156880	7,98
09/07/2026 22:45			753,48		33,75	10,91	1156940	8,23
09/07/2026 22:50			758,64		33,77	11,52	1157000	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/07/2026 22:55			772,64		33,77	10,17	1157060	8,13
09/07/2026 23:00			764,41		33,77	12,72	1157140	8,09
09/07/2026 23:05			772,59		33,72	10,87	1157200	8,06
09/07/2026 23:10			781,1		33,69	9,48	1157260	7,98
09/07/2026 23:15			761,33		33,68	8,08	1157320	8,21
09/07/2026 23:20			754,03		33,68	7,36	1157380	8,14
09/07/2026 23:25			775,23		33,68	7,19	1157440	8,04
09/07/2026 23:30			770,09		33,67	7,01	1157520	8
09/07/2026 23:35			789,42		33,55	8,82	1157600	8,05
09/07/2026 23:40			787,65		33,62	13,18	1157660	8,03
09/07/2026 23:45			778,42		33,71	13,25	1157720	8,22
09/07/2026 23:50			776,58		33,75	9,91	1157780	8,09
09/07/2026 23:55			784,34		33,77	11,96	1157860	8,03
10/07/2026 00:00			785,53		33,77	10,33	1157920	7,98
10/07/2026 00:05			778,2		33,74	10,38	1157980	7,94
10/07/2026 00:10			792,75		33,7	8,88	1158040	7,91
10/07/2026 00:15			793,97		33,67	7,49	1158120	8,19
10/07/2026 00:20			799,05		33,67	7,06	1158180	8,07
10/07/2026 00:25			788,92		33,67	6,86	1158240	8,01
10/07/2026 00:30			802,23		33,66	6,8	1158300	7,95
10/07/2026 00:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		790,51	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,56	10,37	1158380	7,93
10/07/2026 00:40			789,86		33,61	12,17	1158440	7,92
10/07/2026 00:45			797,8		33,71	12,17	1158520	8,24
10/07/2026 00:50			780,98		33,74	12,68	1158560	8,17
10/07/2026 00:55			789,17		33,76	12,48	1158640	8,1
10/07/2026 01:00			773,74		33,74	12,8	1158700	8,06
10/07/2026 01:05			778,22		33,69	10,27	1158780	8,02
10/07/2026 01:10			783,09		33,64	8,89	1158840	7,97
10/07/2026 01:15			787,8		33,61	7,48	1158900	8,22
10/07/2026 01:20			769,09		33,62	6,87	1158980	8,18
10/07/2026 01:25			767,87		33,63	6,76	1159040	8,06
10/07/2026 01:30			775,33		33,61	6,73	1159100	8,02
10/07/2026 01:35			763,89		33,52	8,66	1159160	8,11
10/07/2026 01:40			779,89		33,61	11,88	1159220	8,07
10/07/2026 01:45			765,33		33,67	10,27	1159280	8,22
10/07/2026 01:50			777,3		33,71	11,68	1159340	8,17
10/07/2026 01:55			784,69		33,72	11,04	1159400	8,11
10/07/2026 02:00			765,73		33,72	13,19	1159460	8,08
10/07/2026 02:05			773,24		33,69	12,22	1159540	8,06
10/07/2026 02:10			780,01		33,65	10,69	1159620	7,97
10/07/2026 02:15			773,79		33,62	8,78	1159680	8,22
10/07/2026 02:20			765,23		33,63	7,88	1159740	8,12
10/07/2026 02:25			775,63		33,65	7,51	1159800	8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 02:30			781,85		33,64	7,29	1159860	7,97
10/07/2026 02:35			776,18		33,55	9,81	1159960	7,96
10/07/2026 02:40			790,16		33,58	11,34	1160020	7,92
10/07/2026 02:45			784,09		33,66	11,24	1160080	8,23
10/07/2026 02:50			783,44		33,69	12,38	1160120	8,16
10/07/2026 02:55			777,57		33,7	12,78	1160180	8,1
10/07/2026 03:00			765,23		33,7	12,15	1160260	8,07
10/07/2026 03:05			752,84		33,65	13,32	1160320	8,05
10/07/2026 03:10			758,66		33,61	11,36	1160380	7,98
10/07/2026 03:15			762,64		33,6	8,54	1160440	8,18
10/07/2026 03:20			766,27		33,6	7,86	1160500	8,1
10/07/2026 03:25			769,76		33,6	7,58	1160560	8,03
10/07/2026 03:30			767,87		33,59	7,53	1160620	8
10/07/2026 03:35			767,22		33,48	10,5	1160680	8,03
10/07/2026 03:40			764,23		33,56	12,23	1160740	8
10/07/2026 03:45			770,7		33,63	14,17	1160800	8,19
10/07/2026 03:50			779,26		33,66	12,71	1160860	8,14
10/07/2026 03:55			752,89		33,67	12,21	1160920	8,08
10/07/2026 04:00			768,89		33,67	15,45	1160960	8,06
10/07/2026 04:05			759,61		33,62	11,28	1161020	8,03
10/07/2026 04:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		763,94	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,61	9,71	1161080	7,99
10/07/2026 04:15			759,39		33,6	8,35	1161140	8,2
10/07/2026 04:20			752,79		33,61	7,6	1161200	8,12
10/07/2026 04:25			767,37		33,61	7,07	1161260	8,04
10/07/2026 04:30			757,37		33,61	7,15	1161280	8
10/07/2026 04:35			761,18		33,46	13	1161300	8,03
10/07/2026 04:40			758,26		33,54	10,27	1161360	8
10/07/2026 04:45			763,24		33,61	11,02	1161440	8,23
10/07/2026 04:50			747,16		33,63	9,97	1161500	8,16
10/07/2026 04:55			758,91		33,65	10,88	1161560	8,1
10/07/2026 05:00			737,91		33,65	12,65	1161600	8,05
10/07/2026 05:05			732,73		33,61	11,81	1161660	8,04
10/07/2026 05:10			745,57		33,6	10,37	1161720	7,99
10/07/2026 05:15			743,18		33,6	9,92	1161780	8,19
10/07/2026 05:20			733,08		33,61	8,45	1161840	8,12
10/07/2026 05:25			741,94		33,61	8,02	1161900	8,05
10/07/2026 05:30			747,56		33,61	7,68	1161960	8,03
10/07/2026 05:35			739,85		33,48	9,89	1162000	8,03
10/07/2026 05:40			745,55		33,55	11,64	1162060	8,01
10/07/2026 05:45			741,99		33,61	11,35	1162120	8,2
10/07/2026 05:50			743,13		33,63	11,13	1162180	8,14
10/07/2026 05:55			736,56		33,65	12,41	1162200	8,1
10/07/2026 06:00			733,48		33,65	11,43	1162260	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 06:05			732,46		33,61	11,3	1162340	8,01
10/07/2026 06:10			734,87		33,56	9,89	1162400	7,98
10/07/2026 06:15			740,84		33,56	8,03	1162460	8,15
10/07/2026 06:20			739,98		33,59	7,38	1162540	8,08
10/07/2026 06:25			743,58		33,6	7,15	1162600	8,02
10/07/2026 06:30			737,64		33,6	6,99	1162640	7,99
10/07/2026 06:35			735,57		33,5	10,96	1162700	8
10/07/2026 06:40			741,59		33,55	9,86	1162760	7,99
10/07/2026 06:45			741,04		33,61	11,08	1162820	8,18
10/07/2026 06:50			734,55		33,62	10,16	1162880	8,14
10/07/2026 06:55			737,34		33,64	10,81	1162940	8,08
10/07/2026 07:00			745,67		33,65	10,71	1162980	8,05
10/07/2026 07:05			730,52		33,62	9,53	1163040	8,04
10/07/2026 07:10			737,49		33,62	8,43	1163100	7,99
10/07/2026 07:15			732,81		33,63	7,51	1163160	8,2
10/07/2026 07:20			738,95		33,66	7,17	1163220	8,12
10/07/2026 07:25			740,08		33,67	6,9	1163280	8,07
10/07/2026 07:30			733,21		33,69	6,91	1163320	8,02
10/07/2026 07:35			743,01		33,61	9,65	1163380	8,04
10/07/2026 07:40			741,47		33,66	10,11	1163440	8
10/07/2026 07:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		735,75	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,72	10,86	1163500	8,19
10/07/2026 07:50			734,05		33,77	11,21	1163560	8,12
10/07/2026 07:55			745,65		33,77	10,3	1163620	8,06
10/07/2026 08:00			741,17		33,8	11,1	1163680	8,03
10/07/2026 08:05			738,28		33,8	10,56	1163760	8
10/07/2026 08:10			731,18		33,82	8,91	1163820	7,96
10/07/2026 08:15			753,92		33,82	7,84	1163880	8,21
10/07/2026 08:20			746,41		33,84	7,27	1163940	8,1
10/07/2026 08:25			744,51		33,86	7,03	1164000	8,03
10/07/2026 08:30			738,59		33,86	6,94	1164060	7,99
10/07/2026 08:35			738,09		33,81	8,39	1164140	8
10/07/2026 08:40			731,87		33,82	9,59	1164200	7,97
10/07/2026 08:45			742,02		33,82	10,17	1164260	8,19
10/07/2026 08:50			749,59		33,86	10,36	1164320	8,1
10/07/2026 08:55			741,26		33,87	9,76	1164380	8,05
10/07/2026 09:00			734,51		33,91	10,34	1164460	8,02
10/07/2026 09:05			730,53		33,92	10,09	1164520	7,99
10/07/2026 09:10			732,02		33,93	8,76	1164580	7,94
10/07/2026 09:15			731,62		33,95	7,61	1164640	8,16
10/07/2026 09:20			713,54		33,97	7,2	1164700	8,1
10/07/2026 09:25			723,46		33,99	6,79	1164760	8,01
10/07/2026 09:30			732,45		34,02	6,74	1164820	7,96
10/07/2026 09:35			732,72		34,02	9,81	1164880	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột</i> <i>A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 09:40			730,66		34,03	10,25	1164900	8
10/07/2026 09:45			727,54		34,06	10,19	1164960	8,27
10/07/2026 09:50			730,83		34,08	10,75	1165020	8,16
10/07/2026 09:55			720,97		34,11	10,26	1165080	8,06
10/07/2026 10:00			725,83		34,12	11,65	1165140	7,98
10/07/2026 10:05			735,58		34,12	9,78	1165220	7,96
10/07/2026 10:10			728,09		34,13	8,27	1165280	7,89
10/07/2026 10:15			732,22		34,12	6,92	1165340	8,17
10/07/2026 10:20			725,6		34,13	6,63	1165400	8,1
10/07/2026 10:25			738,09		34,13	6,63	1165460	8,04
10/07/2026 10:30			756,26		34,13	6,75	1165520	8
10/07/2026 10:35			738,09		34,14	8,56	1165600	8,04
10/07/2026 10:40			727,39		34,18	8,84	1165660	8
10/07/2026 10:45			736,35		34,21	10,21	1165720	8,2
10/07/2026 10:50			746,95		34,23	10,52	1165760	8,13
10/07/2026 10:55			734,16		34,24	10,72	1165820	8,06
10/07/2026 11:00			731,23		34,28	10,43	1165880	8,02
10/07/2026 11:05			727,49		34,3	9,6	1165940	8,03
10/07/2026 11:10			736,15		34,34	8,24	1166000	7,94
10/07/2026 11:15			735,8		34,35	7,04	1166060	8,2
10/07/2026 11:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		742,57	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,38	6,57	1166120	8,11
10/07/2026 11:25			732,82		34,36	6,47	1166180	8,01
10/07/2026 11:30			720,43		34,39	6,48	1166240	7,95
10/07/2026 11:35			738,93		34,45	8,86	1166320	7,97
10/07/2026 11:40			732,66		34,45	8,49	1166380	7,94
10/07/2026 11:45			734,85		34,46	9,12	1166440	8,19
10/07/2026 11:50			736,44		34,5	9,71	1166500	8,13
10/07/2026 11:55			737,99		34,51	9,35	1166560	8,07
10/07/2026 12:00			734,75		34,51	10,12	1166640	8,03
10/07/2026 12:05			729,13		34,56	8,83	1166700	8,01
10/07/2026 12:10			733,76		34,57	7,73	1166760	7,95
10/07/2026 12:15			732,26		34,6	6,75	1166820	8,16
10/07/2026 12:20			731,62		34,62	6,3	1166880	8,06
10/07/2026 12:25			744,75		34,66	6,21	1166940	7,97
10/07/2026 12:30			743,06		34,67	6,16	1167000	7,95
10/07/2026 12:35			735,55		34,73	8,06	1167080	7,97
10/07/2026 12:40			739,48		34,73	9,52	1167140	7,94
10/07/2026 12:45			746,99		34,73	9,98	1167200	8,19
10/07/2026 12:50			753,16		34,76	9,23	1167260	8,12
10/07/2026 12:55			732,41		34,78	9,95	1167320	8,05
10/07/2026 13:00			737,99		34,78	10,66	1167380	8
10/07/2026 13:05			740,87		34,83	9,88	1167460	7,98
10/07/2026 13:10			743,41		34,83	8,35	1167520	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 13:15			737,39		34,83	7,2	1167560	8,16
10/07/2026 13:20			740,82		34,88	6,55	1167600	8,07
10/07/2026 13:25			732,01		34,89	6,47	1167660	7,99
10/07/2026 13:30			738,99		34,9	6,31	1167720	7,96
10/07/2026 13:35			748,14		34,99	8,61	1167780	7,98
10/07/2026 13:40			725,2		34,97	9,34	1167840	7,94
10/07/2026 13:45			738,48		34,93	8,52	1167900	8,16
10/07/2026 13:50			740,23		34,93	8,88	1167960	8,07
10/07/2026 13:55			719,98		34,93	10,19	1168000	8,01
10/07/2026 14:00			740,38		34,93	10,33	1168060	7,98
10/07/2026 14:05			737,6		34,94	9,86	1168100	7,98
10/07/2026 14:10			729,19		34,93	8,68	1168160	7,9
10/07/2026 14:15			735,05		34,93	7,05	1168220	8,17
10/07/2026 14:20			736,85		34,93	6,39	1168280	8,1
10/07/2026 14:25			735,51		34,91	6,31	1168340	8,02
10/07/2026 14:30			746,06		34,89	6,18	1168380	7,97
10/07/2026 14:35			724,61		34,93	7,86	1168460	7,98
10/07/2026 14:40			734,21		34,92	9,22	1168520	7,95
10/07/2026 14:45			749,04		34,9	8,35	1168580	8,15
10/07/2026 14:50			729,73		34,92	8,64	1168640	8,11
10/07/2026 14:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		731,72	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,93	10,02	1168680	8,03
10/07/2026 15:00			747,85		34,93	9,01	1168740	8,01
10/07/2026 15:05			744,96		34,93	9,39	1168800	8,02
10/07/2026 15:10			743,97		34,93	8,26	1168860	7,95
10/07/2026 15:15			758,3		34,92	6,96	1168920	8,15
10/07/2026 15:20			746,45		34,91	6,43	1168980	8,06
10/07/2026 15:25			753,02		34,89	6,31	1169040	7,98
10/07/2026 15:30			747		34,89	6,19	1169100	7,94
10/07/2026 15:35			750,54		34,89	8,08	1169180	7,96
10/07/2026 15:40			745,66		34,89	9	1169240	7,94
10/07/2026 15:45			757,45		34,88	8,83	1169300	8,16
10/07/2026 15:50			751,38		34,88	8,58	1169360	8,12
10/07/2026 15:55			753,67		34,88	8,11	1169420	8,04
10/07/2026 16:00			749,44		34,89	10,51	1169460	8,01
10/07/2026 16:05			764,92		34,9	8,67	1169560	7,94
10/07/2026 16:10			752,63		34,93	7,54	1169600	7,95
10/07/2026 16:15			754,72		34,89	6,71	1169660	8,15
10/07/2026 16:20			751,03		34,89	6,11	1169720	8,11
10/07/2026 16:25			747,15		34,93	6,01	1169780	8,02
10/07/2026 16:30			744,46		34,94	5,94	1169840	7,99
10/07/2026 16:35			738,24		35,04	7,14	1169900	8
10/07/2026 16:40			755,56		34,99	10,64	1169940	8
10/07/2026 16:45			754,91		34,94	8,64	1169980	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 16:50			736,05		34,93	9,52	1170020	8,04
10/07/2026 16:55			742,72		34,91	9	1170080	8
10/07/2026 17:00			751,68		34,89	9,55	1170140	7,96
10/07/2026 17:05			750,14		34,9	8,64	1170160	7,93
10/07/2026 17:10			771,93		34,89	7,42	1170200	7,89
10/07/2026 17:15			773,58		34,85	6,43	1170260	8,06
10/07/2026 17:20			779,05		34,84	5,97	1170320	7,97
10/07/2026 17:25			785,27		34,83	5,84	1170380	7,92
10/07/2026 17:30			814,39		34,83	5,85	1170420	7,88
10/07/2026 17:35			818,96		34,81	8	1170500	7,91
10/07/2026 17:40			809,36		34,82	7,73	1170560	7,88
10/07/2026 17:45			832,8		34,81	8,64	1170620	8,13
10/07/2026 17:50			836,73		34,79	8,86	1170680	8,07
10/07/2026 17:55			828,97		34,78	9,26	1170720	8,01
10/07/2026 18:00			830,91		34,78	9,14	1170780	7,99
10/07/2026 18:05			843,1		34,76	8,83	1170820	7,94
10/07/2026 18:10			840,81		34,71	7,29	1170840	7,91
10/07/2026 18:15			846,04		34,66	5,89	1170920	8,17
10/07/2026 18:20			851,85		34,64	5,48	1170980	8,06
10/07/2026 18:25			839,87		34,62	5,61	1171040	7,97
10/07/2026 18:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		873,56	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,62	5,63	1171120	7,96
10/07/2026 18:35			858,27		34,56	7,47	1171160	8
10/07/2026 18:40			867,68		34,62	7,98	1171200	7,96
10/07/2026 18:45			864,44		34,67	8,5	1171260	8,22
10/07/2026 18:50			874,15		34,68	8,08	1171340	8,09
10/07/2026 18:55			868,17		34,67	9,04	1171400	8,02
10/07/2026 19:00			870,12		34,67	8,83	1171460	7,97
10/07/2026 19:05			867,48		34,64	7,55	1171520	7,95
10/07/2026 19:10			863,5		34,61	6,48	1171580	7,9
10/07/2026 19:15			871,86		34,56	6,38	1171660	8,14
10/07/2026 19:20			873,3		34,56	6,04	1171720	8,08
10/07/2026 19:25			874,54		34,55	5,87	1171780	7,99
10/07/2026 19:30			891,96		34,53	5,74	1171860	7,97
10/07/2026 19:35			878,33		34,46	7,3	1171900	8,01
10/07/2026 19:40			896,84		34,51	7,94	1171980	7,96
10/07/2026 19:45			891,02		34,56	8,42	1172040	8,14
10/07/2026 19:50			895,15		34,57	7,66	1172100	8,05
10/07/2026 19:55			911,67		34,57	7,76	1172160	7,99
10/07/2026 20:00			905,95		34,56	7,91	1172240	7,95
10/07/2026 20:05			900,02		34,53	7,24	1172320	7,93
10/07/2026 20:10			913,01		34,48	6,29	1172360	7,89
10/07/2026 20:15			920,18		34,43	5,51	1172440	8,18
10/07/2026 20:20			917,14		34,42	5,16	1172520	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/07/2026 20:25			914,95		34,4	5,11	1172580	8,01
10/07/2026 20:30			919,33		34,4	5,09	1172660	7,97
10/07/2026 20:35			909,73		34,33	5,86	1172720	8,01
10/07/2026 20:40			907,59		34,4	6,19	1172800	7,97
10/07/2026 20:45			914,31		34,45	7,31	1172860	8,16
10/07/2026 20:50			932,62		34,46	7,68	1172920	8,11
10/07/2026 20:55			929,44		34,48	8,95	1173000	8,05
10/07/2026 21:00			924,26		34,47	7,37	1173060	8,01
10/07/2026 21:05			919,18		34,43	7,29	1173140	7,99
10/07/2026 21:10			923,76		34,39	6,14	1173220	7,91
10/07/2026 21:15			930,73		34,35	5,73	1173280	8,13
10/07/2026 21:20			921,72		34,35	5,34	1173360	8,06
10/07/2026 21:25			932,92		34,35	5,34	1173420	7,98
10/07/2026 21:30			934,46		34,35	5,15	1173480	7,95
10/07/2026 21:35			919,18		34,24	6,2	1173560	7,98
10/07/2026 21:40			934,81		34,34	7,02	1173620	7,98
10/07/2026 21:45			938,29		34,37	6,9	1173680	8,14
10/07/2026 21:50			931,73		34,4	6,93	1173720	8,06
10/07/2026 21:55			932,62		34,4	9,1	1173800	7,99
10/07/2026 22:00			945,96		34,4	7,95	1173860	7,98
10/07/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		945,36	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,37	8,8	1173900	7,93
10/07/2026 22:10			943,02		34,35	7,27	1173960	7,9
10/07/2026 22:15			922,02		34,32	6,21	1174040	8,11
10/07/2026 22:20			954,32		34,32	5,54	1174100	8,01
10/07/2026 22:25			942,72		34,32	4,98	1174200	7,95
10/07/2026 22:30			938,79		34,32	4,83	1174280	7,91
10/07/2026 22:35			936,5		34,21	5,78	1174380	7,92
10/07/2026 22:40			927,94		34,28	6,91	1174440	7,91
10/07/2026 22:45			929,44		34,34	7,29	1174500	8,13
10/07/2026 22:50			931,87		34,35	8,92	1174580	8,08
10/07/2026 22:55			923,41		34,35	7,24	1174660	8,02
10/07/2026 23:00			915,65		34,35	7,23	1174720	8
10/07/2026 23:05			937,55		34,29	6,41	1174800	7,96
10/07/2026 23:10			934,26		34,24	5,26	1174860	7,9
10/07/2026 23:15			920,18		34,23	4,5	1174920	8,08
10/07/2026 23:20			933,27		34,23	4,29	1174960	8,04
10/07/2026 23:25			935,11		34,22	4,27	1175040	7,95
10/07/2026 23:30			935,71		34,19	4,3	1175120	7,91
10/07/2026 23:35			933,77		34,11	5,32	1175160	7,98
10/07/2026 23:40			935,86		34,2	7,81	1175220	7,95
10/07/2026 23:45			945,56		34,26	7,39	1175240	7,94
10/07/2026 23:50			954,62		34,29	6,99	1175280	8,04
10/07/2026 23:55			942,13		34,29	6,02	1175280	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 00:00			938,54		34,3	6,48	1175280	7,94
11/07/2026 00:05			948,99		34,3	6,48	1175280	7,94
11/07/2026 00:10			941,53		34,23	5,91	1175280	7,86
11/07/2026 00:15			941,53		34,19	5,15	1175300	8,08
11/07/2026 00:20			936,5		34,19	5,15	1175320	8,08
11/07/2026 00:25			952,63		34,19	4,63	1175340	7,98
11/07/2026 00:30			952,13		34,19	4,38	1175360	7,92
11/07/2026 00:35			956,76		34,08	5,95	1175360	7,95
11/07/2026 00:40			946,26		34,13	6,16	1175380	7,92
11/07/2026 00:45			961,98		34,19	6,32	1175420	8,11
11/07/2026 00:50			961,19		34,24	6,93	1175440	8,06
11/07/2026 00:55			974,38		34,24	6,7	1175480	8,03
11/07/2026 01:00			969,21		34,24	7,23	1175500	7,98
11/07/2026 01:05			967,61		34,24	6,82	1175520	7,93
11/07/2026 01:10			969,35		34,19	5,69	1175540	7,89
11/07/2026 01:15			971,29		34,19	5,29	1175560	7,89
11/07/2026 01:20			970,84		34,18	4,76	1175580	7,98
11/07/2026 01:25			978,21		34,18	4,35	1175620	7,92
11/07/2026 01:30			974,08		34,18	4,29	1175620	7,91
11/07/2026 01:35			978,06		34,06	5,09	1175680	7,9
11/07/2026 01:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		974,57	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,08	5,5	1175680	7,89
11/07/2026 01:45			973,83		34,16	6,53	1175720	8,09
11/07/2026 01:50			981,99		34,18	6,2	1175720	8,01
11/07/2026 01:55			965,42		34,18	6,1	1175740	7,98
11/07/2026 02:00			976,91		34,19	6,28	1175780	7,95
11/07/2026 02:05			976,27		34,16	5,73	1175800	7,91
11/07/2026 02:10			973,59		34,08	4,28	1175800	7,88
11/07/2026 02:15			987,31		34,06	4,05	1175800	7,88
11/07/2026 02:20			979,05		34,03	3,82	1175800	8,02
11/07/2026 02:25			983,43		34,03	3,75	1175840	7,92
11/07/2026 02:30			969		34,02	3,74	1175860	7,88
11/07/2026 02:35			976,51		33,92	4,61	1175880	7,86
11/07/2026 02:40			977,71		33,99	5,45	1175900	7,82
11/07/2026 02:45			974,83		34,08	5,71	1175940	8,1
11/07/2026 02:50			976,32		34,13	5,93	1175980	8,04
11/07/2026 02:55			980,45		34,13	6,64	1176000	7,98
11/07/2026 03:00			961,19		34,14	5,78	1176020	7,95
11/07/2026 03:05			973,58		34,13	6,94	1176040	7,9
11/07/2026 03:10			966,66		34,03	5,36	1176060	7,89
11/07/2026 03:15			971,09		34,02	4,56	1176060	8,05
11/07/2026 03:20			965,27		34,02	4,18	1176080	7,97
11/07/2026 03:25			983,13		34,03	3,94	1176100	7,93
11/07/2026 03:30			973,39		34,03	4,06	1176120	7,89

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 03:35			967,31		33,91	5,76	1176140	7,91
11/07/2026 03:40			981,64		33,97	6,24	1176160	7,89
11/07/2026 03:45			984,63		34,06	5,77	1176160	8,08
11/07/2026 03:50			970,99		34,08	6,12	1176180	8
11/07/2026 03:55			977,06		34,08	6,4	1176200	7,98
11/07/2026 04:00			977,16		34,08	5,98	1176200	7,92
11/07/2026 04:05			977,16		34,03	5,17	1176200	7,88
11/07/2026 04:10			982,45		33,99	4,49	1176220	7,84
11/07/2026 04:15			983,48		33,97	4,24	1176220	7,83
11/07/2026 04:20			986,32		33,97	3,99	1176240	8
11/07/2026 04:25			982,59		33,96	3,87	1176240	7,95
11/07/2026 04:30			989,01		33,95	3,94	1176260	7,92
11/07/2026 04:35			984,33		33,84	5,4	1176260	7,9
11/07/2026 04:40			986,87		33,92	5,9	1176280	7,89
11/07/2026 04:45			967,96		33,98	5,93	1176300	7,88
11/07/2026 04:50			976,07		34,04	6,11	1176320	8
11/07/2026 04:55			985,32		34,05	5,88	1176340	7,96
11/07/2026 05:00			967,36		34,04	5,83	1176340	7,87
11/07/2026 05:05			954,57		34,03	5,92	1176360	7,84
11/07/2026 05:10			960,09		33,96	5,49	1176360	7,83
11/07/2026 05:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		967,16	Lấy theo chỉ số đồng hồ	33,93	4,53	1176360	8,07
11/07/2026 05:20			953,67	lưu lượng đầu vào	33,94	4,5	1176380	8,01
11/07/2026 05:25			963,53	NMXLNTTT KCN	33,94	4,36	1176400	7,91
11/07/2026 05:30			966,61		33,93	4,28	1176420	7,9
11/07/2026 05:35			958,2		33,86	5,29	1176420	7,91
11/07/2026 05:40			974,62		33,91	5,68	1176440	7,92
11/07/2026 05:45			969,3		33,96	5,99	1176440	7,91
11/07/2026 05:50			953,47		34,02	6,13	1176440	7,94
11/07/2026 05:55			959,99		34,03	6,08	1176480	7,91
11/07/2026 06:00			964,37		34,03	5,64	1176480	7,88
11/07/2026 06:05			964,37		33,97	6,16	1176480	7,85
11/07/2026 06:10			957,5		33,95	5,42	1176480	7,81
11/07/2026 06:15			950,79		33,93	5,02	1176500	8,04
11/07/2026 06:20			974,47		33,94	4,54	1176520	7,92
11/07/2026 06:25			949,14		33,96	4,15	1176540	7,86
11/07/2026 06:30			965,02		33,96	4,23	1176540	7,82
11/07/2026 06:35			948,5		33,87	5,74	1176560	7,78
11/07/2026 06:40			951,78		33,9	6,17	1176560	7,78
11/07/2026 06:45			951,63		33,95	6,55	1176580	7,77
11/07/2026 06:50			947,3		34,01	6,02	1176600	8,01
11/07/2026 06:55			944,97		34,03	6,07	1176620	7,91
11/07/2026 07:00			946,27		34,02	5,67	1176620	7,9
11/07/2026 07:05			936,25		33,99	5,62	1176620	7,88

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 07:10			927,5		33,9	4,98	1176620	7,84
11/07/2026 07:15			923,27		33,92	4,54	1176640	7,83
11/07/2026 07:20			921,13		33,93	4,71	1176660	8
11/07/2026 07:25			917,54		33,97	4,32	1176660	7,93
11/07/2026 07:30			918,34		33,98	4,3	1176660	7,91
11/07/2026 07:35			911,88		33,92	5,55	1176680	7,92
11/07/2026 07:40			931,93		34,02	5,99	1176720	7,92
11/07/2026 07:45			919,94		34,07	6,09	1176720	7,9
11/07/2026 07:50			929,49		34,11	5,78	1176740	7,98
11/07/2026 07:55			916,51		34,13	6,51	1176760	7,93
11/07/2026 08:00			935,47		34,13	5,61	1176760	7,9
11/07/2026 08:05			926,41		34,12	4,97	1176780	7,85
11/07/2026 08:10			934,45		34,11	4,16	1176780	7,81
11/07/2026 08:15			930,32		34,13	4,02	1176780	7,8
11/07/2026 08:20			921,21		34,13	3,97	1176800	7,95
11/07/2026 08:25			939,43		34,13	3,9	1176820	7,87
11/07/2026 08:30			938,28		34,14	3,86	1176820	7,85
11/07/2026 08:35			929,97		34,13	5,22	1176840	7,87
11/07/2026 08:40			935,18		34,14	5,67	1176860	7,86
11/07/2026 08:45			918,6		34,19	5,66	1176860	8,03
11/07/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		930,6	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,19	6,03	1176880	7,93
11/07/2026 08:55			936,52		34,21	5,45	1176880	7,9
11/07/2026 09:00			933,68		34,23	5,28	1176920	7,88
11/07/2026 09:05			939,7		34,24	7,14	1176920	7,87
11/07/2026 09:10			938,98		34,24	5,76	1176960	7,82
11/07/2026 09:15			939,92		34,24	4,61	1177000	8,03
11/07/2026 09:20			930,85		34,27	4,09	1177000	7,93
11/07/2026 09:25			930,17		34,28	4,18	1177000	7,87
11/07/2026 09:30			918,92		34,29	4,44	1177040	7,86
11/07/2026 09:35			946,39		34,29	5,94	1177080	7,85
11/07/2026 09:40			925,59		34,29	5,73	1177080	7,83
11/07/2026 09:45			922,8		34,31	5,39	1177100	7,83
11/07/2026 09:50			927,78		34,34	5,25	1177120	7,98
11/07/2026 09:55			930,27		34,34	5,89	1177120	7,94
11/07/2026 10:00			931,56		34,35	5,69	1177160	7,9
11/07/2026 10:05			937,93		34,37	5,12	1177160	7,87
11/07/2026 10:10			931,46		34,37	4,13	1177180	7,8
11/07/2026 10:15			937,68		34,38	3,5	1177200	7,78
11/07/2026 10:20			928,88		34,4	3,4	1177220	7,91
11/07/2026 10:25			937,24		34,41	3,34	1177220	7,86
11/07/2026 10:30			941,86		34,45	3,46	1177240	7,83
11/07/2026 10:35			938,98		34,47	4,03	1177240	7,84
11/07/2026 10:40			933,92		34,51	4,89	1177260	7,82

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 10:45			915,44		34,51	4,85	1177280	7,81
11/07/2026 10:50			933,11		34,54	4,7	1177300	7,96
11/07/2026 10:55			937,76		34,55	4,62	1177320	7,95
11/07/2026 11:00			939,97		34,56	4,83	1177320	7,92
11/07/2026 11:05			932,38		34,59	5,58	1177320	7,9
11/07/2026 11:10			932,38		34,59	5,58	1177320	7,9
11/07/2026 11:15			925,91		34,64	4,1	1177320	8,03
11/07/2026 11:20			934,27		34,67	4,14	1177360	7,93
11/07/2026 11:25			935,89		34,69	3,99	1177360	7,9
11/07/2026 11:30			930,24		34,71	3,89	1177380	7,87
11/07/2026 11:35			938,05		34,75	4,9	1177400	7,91
11/07/2026 11:40			925,31		34,74	4,96	1177400	7,87
11/07/2026 11:45			923,67		34,74	4,96	1177400	7,87
11/07/2026 11:50			922,78		34,73	5,42	1177400	7,99
11/07/2026 11:55			937,11		34,73	5,58	1177420	7,94
11/07/2026 12:00			927,85		34,75	4,66	1177440	7,89
11/07/2026 12:05			920,44		34,78	5,29	1177460	7,84
11/07/2026 12:10			932,63		34,8	4,65	1177500	7,82
11/07/2026 12:15			926,06		34,78	4,39	1177500	7,81
11/07/2026 12:20			918,3		34,82	4,08	1177500	7,93
11/07/2026 12:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		922,13	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,83	3,97	1177520	7,87
11/07/2026 12:30			926,96	lưu lượng đầu vào	34,84	4,01	1177540	7,84
11/07/2026 12:35			920,04	NMXLNTTT KCN	34,86	5,09	1177560	7,83
11/07/2026 12:40			925,01		34,85	5,5	1177560	7,82
11/07/2026 12:45			916,8		34,84	5,19	1177580	8,02
11/07/2026 12:50			920,14		34,85	4,92	1177600	7,96
11/07/2026 12:55			917,45		34,89	5,07	1177600	7,93
11/07/2026 13:00			909,29		34,89	5,16	1177600	7,89
11/07/2026 13:05			925,26		34,96	4,6	1177620	7,82
11/07/2026 13:10			908,89		34,99	3,97	1177640	7,8
11/07/2026 13:15			917,2		35,02	3,68	1177640	7,8
11/07/2026 13:20			909,37		35,04	3,34	1177640	7,92
11/07/2026 13:25			926,66		35,04	3,35	1177640	7,88
11/07/2026 13:30			906,68		35,04	3,36	1177640	7,85
11/07/2026 13:35			888,81		35,09	4,64	1177660	7,9
11/07/2026 13:40			879,13		35,05	5,03	1177680	7,9
11/07/2026 13:45			866,89		35,04	4,98	1177700	8,01
11/07/2026 13:50			834,77		35,05	5,09	1177720	7,97
11/07/2026 13:55			848,87		35,04	5,2	1177720	7,92
11/07/2026 14:00			807,35		35,04	4,53	1177720	7,89
11/07/2026 14:05			817,7		34,99	5,15	1177740	7,83
11/07/2026 14:10			781,57		35,04	4,05	1177740	7,81
11/07/2026 14:15			766,94		35,04	4,07	1177740	7,79

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 14:20			749,87		35,09	3,48	1177740	7,89
11/07/2026 14:25			746,98		35,1	3,7	1177740	7,86
11/07/2026 14:30			726,68		35,12	3,96	1177740	7,8
11/07/2026 14:35			731,35		35,15	4,55	1177780	7,81
11/07/2026 14:40			706,99		35,15	4,66	1177780	7,78
11/07/2026 14:45			714,88		35,11	4,83	1177780	8,01
11/07/2026 14:50			696,37		35,11	4,76	1177800	7,93
11/07/2026 14:55			689,57		35,1	4,61	1177820	7,87
11/07/2026 15:00			684,18		35,1	4,67	1177820	7,85
11/07/2026 15:05			663,62		35,13	4,53	1177820	7,79
11/07/2026 15:10			662,78		35,15	4,02	1177820	7,77
11/07/2026 15:15			661,98		35,14	3,83	1177840	7,75
11/07/2026 15:20			652,43		35,13	3,69	1177860	7,89
11/07/2026 15:25			652,57		35,15	3,61	1177860	7,85
11/07/2026 15:30			654,79		35,16	3,62	1177860	7,82
11/07/2026 15:35			644,24		35,28	4,2	1177860	7,81
11/07/2026 15:40			639,79		35,26	4,61	1177860	7,82
11/07/2026 15:45			637,42		35,21	4,44	1177860	7,93
11/07/2026 15:50			634,41		35,22	4,61	1177860	7,88
11/07/2026 15:55			632,27		35,22	4,49	1177860	7,85
11/07/2026 16:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		631,57	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,21	4,65	1177860	7,83
11/07/2026 16:05			617,24		35,22	5,36	1177860	7,81
11/07/2026 16:10			620,03		35,25	5,12	1177880	7,78
11/07/2026 16:15			623,26		35,23	4,38	1177900	7,78
11/07/2026 16:20			627,49		35,22	4,17	1177920	7,87
11/07/2026 16:25			609,53		35,23	3,89	1177920	7,81
11/07/2026 16:30			608,88		35,23	3,81	1177940	7,8
11/07/2026 16:35			607,88		35,26	4,14	1177940	7,79
11/07/2026 16:40			604,47		35,26	4,64	1177940	7,79
11/07/2026 16:45			606,44		35,2	4,53	1177940	7,77
11/07/2026 16:50			603,85		35,15	4,71	1177940	7,91
11/07/2026 16:55			594,1		35,15	4,53	1177940	7,85
11/07/2026 17:00			595,74		35,15	4,66	1177940	7,83
11/07/2026 17:05			586,19		35,14	5,44	1177940	7,8
11/07/2026 17:10			598,88		35,12	3,84	1177940	7,76
11/07/2026 17:15			596,11		35,11	3,46	1177960	7,75
11/07/2026 17:20			592,56		35,1	3,37	1177960	7,89
11/07/2026 17:25			583,75		35,09	3,41	1177980	7,86
11/07/2026 17:30			583,4		35,08	3,59	1177980	7,82
11/07/2026 17:35			577,05		35,05	4,11	1178000	7,82
11/07/2026 17:40			582,38		35,08	4,86	1178020	7,79
11/07/2026 17:45			569,19		35,08	4,65	1178020	7,94
11/07/2026 17:50			575,06		35,08	4,55	1178020	7,89

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 17:55			563,94		35,07	4,5	1178040	7,86
11/07/2026 18:00			572,42		35,06	4,84	1178040	7,84
11/07/2026 18:20			564,86		34,96	3,48	1178060	7,91
11/07/2026 18:25			573,27		34,95	3,57	1178120	7,82
11/07/2026 18:30			574,02		34,94	3,45	1178160	7,78
11/07/2026 18:35			565,21		34,89	4,01	1178240	7,85
11/07/2026 18:40			567,04		34,93	4,32	1178280	7,81
11/07/2026 18:45			568,54		34,96	4,09	1178300	8,05
11/07/2026 18:50			570,22		34,98	4,39	1178360	7,98
11/07/2026 18:55			564,8		34,97	4,24	1178400	7,91
11/07/2026 19:00			574,7		34,97	4,39	1178440	7,87
11/07/2026 19:05			567,14		34,93	5,88	1178500	7,84
11/07/2026 19:10			578,14		34,9	4,79	1178540	7,82
11/07/2026 19:15			569,43		34,89	4,06	1178580	7,98
11/07/2026 19:20			580,63		34,9	3,86	1178640	7,91
11/07/2026 19:25			569,68		34,91	3,69	1178680	7,86
11/07/2026 19:30			583,06		34,91	3,58	1178700	7,83
11/07/2026 19:35			576,57		34,84	4,33	1178780	7,86
11/07/2026 19:40			579,83		34,89	4,33	1178820	7,82
11/07/2026 19:45			576,84		34,91	3,91	1178860	7,99
11/07/2026 19:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		579,63	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,91	4,26	1178920	7,95
11/07/2026 19:55			559,48		34,92	4,24	1178960	7,89
11/07/2026 20:00			561,67		34,93	4,5	1179020	7,86
11/07/2026 20:05			554,45		34,89	4	1179060	7,83
11/07/2026 20:10			544,3		34,85	3,61	1179100	7,8
11/07/2026 20:15			523,25		34,84	3,72	1179140	7,99
11/07/2026 20:20			512,82		34,84	3,56	1179180	7,96
11/07/2026 20:25			505,7		34,83	3,41	1179240	7,88
11/07/2026 20:30			495,58		34,83	3,41	1179280	7,83
11/07/2026 20:35			483,5		34,73	4,02	1179320	7,89
11/07/2026 20:40			480,05		34,78	4,09	1179360	7,84
11/07/2026 20:45			475,69		34,83	4,1	1179380	7,96
11/07/2026 20:50			472,09		34,83	4,38	1179420	7,89
11/07/2026 20:55			450,36		34,84	4,39	1179460	7,84
11/07/2026 21:00			449,14		34,83	4,38	1179500	7,81
11/07/2026 21:05			435,41		34,8	4,58	1179540	7,79
11/07/2026 21:10			416,57		34,78	4,19	1179580	7,75
11/07/2026 21:15			411,64		34,76	3,9	1179600	7,95
11/07/2026 21:20			393,97		34,76	3,81	1179640	7,89
11/07/2026 21:25			386,16		34,76	3,69	1179680	7,82
11/07/2026 21:30			365,21		34,75	3,84	1179700	7,83
11/07/2026 21:35			365,46		34,65	4,37	1179740	7,83
11/07/2026 21:40			347,84		34,67	4,08	1179760	7,82

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/07/2026 21:45			337,74		34,72	3,88	1179780	7,97
11/07/2026 21:50			328,18		34,72	4,21	1179820	7,9
11/07/2026 21:55			323,75		34,72	4,25	1179840	7,86
11/07/2026 22:00			314,9		34,72	4,08	1179860	7,83
11/07/2026 22:05			308,23		34,67	3,7	1179900	7,81
11/07/2026 22:10			301,36		34,63	3,1	1179920	7,77
11/07/2026 22:15			285,63		34,61	2,99	1179940	7,97
11/07/2026 22:20			286,18		34,6	2,9	1179960	7,89
11/07/2026 22:25			284,09		34,6	2,91	1179980	7,82
11/07/2026 22:30			284,49		34,6	2,95	1180020	7,8
11/07/2026 22:35			283,05		34,49	3,91	1180060	7,83
11/07/2026 22:40			281,85		34,56	3,94	1180080	7,79
11/07/2026 22:45			279,06		34,62	4,12	1180100	7,97
11/07/2026 22:50			279,41		34,62	4,22	1180120	7,93
11/07/2026 22:55			270,31		34,62	4,01	1180140	7,87
11/07/2026 23:00			279,91		34,62	4,05	1180160	7,86
11/07/2026 23:05			273,44		34,56	3,88	1180180	7,86
11/07/2026 23:10			271,35		34,51	3,23	1180220	7,79
11/07/2026 23:15			272,5		34,49	3,27	1180240	7,98
11/07/2026 23:20			272,74		34,47	3,2	1180260	7,92
11/07/2026 23:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		272,2	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,46	3,21	1180280	7,82
11/07/2026 23:30			262,34	lưu lượng đầu vào	34,45	3,26	1180300	7,81
11/07/2026 23:35			266,92	NMXLNTTT KCN	34,35	3,84	1180340	7,88
11/07/2026 23:40			267,32		34,45	4,23	1180360	7,84
11/07/2026 23:45			266,82		34,5	4,72	1180380	7,97
11/07/2026 23:50			269,11		34,51	4,56	1180400	7,89
11/07/2026 23:55			269,21		34,52	4,61	1180420	7,85
12/07/2026 00:00			263,64		34,52	4,27	1180440	7,82
12/07/2026 00:05			266,72		34,46	4,56	1180460	7,8
12/07/2026 00:10			266,92		34,41	3,86	1180500	7,74
12/07/2026 00:15			263,14		34,4	3,62	1180520	7,98
12/07/2026 00:20			267,37		34,4	3,69	1180540	7,9
12/07/2026 00:25			285,58		34,4	3,53	1180560	7,82
12/07/2026 00:30			302,8		34,4	3,41	1180580	7,78
12/07/2026 00:35			326,19		34,29	4,62	1180620	7,85
12/07/2026 00:40			352,37		34,35	5,24	1180660	7,81
12/07/2026 00:45			371,93		34,4	5,56	1180680	7,96
12/07/2026 00:50			391,78		34,44	5,47	1180720	7,91
12/07/2026 00:55			409,3		34,44	5,3	1180740	7,86
12/07/2026 01:00			428,71		34,45	5,83	1180780	7,83
12/07/2026 01:05			445,08		34,4	6,15	1180840	7,82
12/07/2026 01:10			457,23		34,38	5,47	1180880	7,78
12/07/2026 01:15			473,35		34,35	4,51	1180920	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 01:20			485,64		34,36	4,41	1180940	7,89
12/07/2026 01:25			498,09		34,36	4,18	1181000	7,85
12/07/2026 01:30			509,88		34,35	4,07	1181040	7,82
12/07/2026 01:35			508,19		34,24	4,95	1181080	7,84
12/07/2026 01:40			530,38		34,29	4,98	1181120	7,8
12/07/2026 01:45			533,07		34,34	4,7	1181160	7,96
12/07/2026 01:50			536,75		34,35	4,77	1181200	7,89
12/07/2026 01:55			546,01		34,35	5	1181240	7,84
12/07/2026 02:00			538,79		34,35	4,76	1181300	7,82
12/07/2026 02:05			553,33		34,32	4,84	1181340	7,8
12/07/2026 02:10			559		34,29	3,96	1181380	7,76
12/07/2026 02:15			559,15		34,27	3,77	1181420	7,97
12/07/2026 02:20			554,07		34,26	3,67	1181480	7,91
12/07/2026 02:25			556,91		34,24	3,68	1181520	7,83
12/07/2026 02:30			572,34		34,24	3,74	1181560	7,79
12/07/2026 02:35			565,12		34,11	4,57	1181640	7,86
12/07/2026 02:40			583,93		34,18	5,14	1181680	7,81
12/07/2026 02:45			582,14		34,24	4,43	1181720	7,99
12/07/2026 02:50			578,71		34,25	4,68	1181780	7,93
12/07/2026 02:55			582,34		34,26	4,62	1181820	7,87
12/07/2026 03:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		583,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,24	4,91	1181880	7,86
12/07/2026 03:05			594,68		34,21	4,62	1181920	7,79
12/07/2026 03:10			592,74		34,18	4,11	1181960	7,8
12/07/2026 03:15			598,46		34,17	3,85	1182020	8
12/07/2026 03:20			610,41		34,17	3,85	1182060	7,88
12/07/2026 03:25			596,92		34,16	3,74	1182120	7,86
12/07/2026 03:30			604,88		34,16	3,65	1182160	7,82
12/07/2026 03:35			598,94		34,03	4,27	1182220	7,85
12/07/2026 03:40			609,31		34,11	4,56	1182260	7,85
12/07/2026 03:45			600,01		34,17	4,4	1182320	8
12/07/2026 03:50			604,19		34,19	4,57	1182360	7,91
12/07/2026 03:55			606,62		34,19	4,68	1182420	7,88
12/07/2026 04:00			604,58		34,19	4,48	1182460	7,85
12/07/2026 04:05			614,39		34,16	5,02	1182520	7,81
12/07/2026 04:10			614,09		34,13	4,5	1182560	7,81
12/07/2026 04:15			610,16		34,13	4,19	1182620	7,98
12/07/2026 04:20			601,25		34,13	4,13	1182660	7,89
12/07/2026 04:25			608,66		34,13	3,97	1182720	7,86
12/07/2026 04:30			623,54		34,13	3,89	1182780	7,83
12/07/2026 04:35			619,12		34	4,35	1182840	7,82
12/07/2026 04:40			629,5		34,05	4,77	1182880	7,81
12/07/2026 04:45			612,85		34,1	4,63	1182940	7,99
12/07/2026 04:50			619,61		34,13	4,62	1183000	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 04:55			618,82		34,13	4,5	1183040	7,89
12/07/2026 05:00			619,29		34,13	4,79	1183100	7,86
12/07/2026 05:05			627,18		34,08	4,62	1183140	7,83
12/07/2026 05:10			621,41		34,03	3,65	1183200	7,8
12/07/2026 05:15			616,13		34,02	3,5	1183240	8,04
12/07/2026 05:20			618,17		34,02	3,42	1183300	7,92
12/07/2026 05:25			620,96		34,01	3,43	1183340	7,89
12/07/2026 05:30			616,43		34	3,49	1183400	7,86
12/07/2026 05:35			634,79		33,87	4,22	1183440	7,87
12/07/2026 05:40			625,49		33,97	4,72	1183480	7,86
12/07/2026 05:45			619,46		34,03	4,59	1183540	7,99
12/07/2026 05:50			622,9		34,05	4,79	1183580	7,92
12/07/2026 05:55			619,44		34,07	4,79	1183640	7,9
12/07/2026 06:00			612,15		34,07	4,61	1183660	7,87
12/07/2026 06:05			606,87		34,03	4,96	1183720	7,79
12/07/2026 06:10			605,61		34	4,29	1183760	7,78
12/07/2026 06:15			586,85		33,98	4,23	1183800	8,04
12/07/2026 06:20			563,26		33,99	3,99	1183840	7,91
12/07/2026 06:25			562,38		33,99	3,95	1183880	7,86
12/07/2026 06:30			550,37		33,99	3,88	1183920	7,82
12/07/2026 06:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		543,02	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,9	4,46	1183980	7,85
12/07/2026 06:40			530,51		33,97	4,5	1184020	7,87
12/07/2026 06:45			520,21		34,01	4,5	1184060	8,04
12/07/2026 06:50			515,78		34,03	4,44	1184100	7,97
12/07/2026 06:55			507,07		34,03	4,43	1184140	7,9
12/07/2026 07:00			504,7		34,03	4,55	1184200	7,89
12/07/2026 07:05			496,84		34	4,6	1184220	7,85
12/07/2026 07:10			492,71		33,97	3,81	1184260	7,82
12/07/2026 07:15			480,45		33,93	3,62	1184300	8,02
12/07/2026 07:20			480,15		33,94	3,54	1184340	7,91
12/07/2026 07:25			470,15		33,94	3,51	1184380	7,89
12/07/2026 07:30			473,5		33,93	3,5	1184400	7,83
12/07/2026 07:35			469,47		33,87	4,24	1184440	7,86
12/07/2026 07:40			463,5		33,92	4,39	1184480	7,86
12/07/2026 07:45			459,89		33,97	4,37	1184520	8,04
12/07/2026 07:50			454,79		33,99	4,34	1184560	7,96
12/07/2026 07:55			462,65		34,01	4,33	1184600	7,94
12/07/2026 08:00			452,9		34,03	4,28	1184640	7,9
12/07/2026 08:05			447,57		34,01	4,97	1184680	7,85
12/07/2026 08:10			443,17		33,98	4,99	1184700	7,84
12/07/2026 08:15			437,85		33,97	4,5	1184740	8
12/07/2026 08:20			443,77		33,97	4,16	1184780	7,92
12/07/2026 08:25			433,57		33,97	3,98	1184820	7,89

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 08:30			434,66		33,98	3,9	1184860	7,85
12/07/2026 08:35			435,31		33,92	4,28	1184880	7,87
12/07/2026 08:40			435,51		33,97	4,38	1184920	7,88
12/07/2026 08:45			432,12		34,02	4,52	1184960	8,03
12/07/2026 08:50			431,13		34,03	4,46	1185000	7,95
12/07/2026 08:55			432,47		34,07	4,4	1185020	7,91
12/07/2026 09:00			435,91		34,07	4,49	1185060	7,89
12/07/2026 09:05			429,44		34,06	4,6	1185100	7,84
12/07/2026 09:10			433,67		34,08	4,17	1185140	7,82
12/07/2026 09:15			437,2		34,13	3,97	1185180	8,04
12/07/2026 09:20			429,74		34,14	3,93	1185200	7,95
12/07/2026 09:25			429,59		34,15	3,89	1185240	7,91
12/07/2026 09:30			429,54		34,18	3,96	1185280	7,88
12/07/2026 09:35			434,07		34,19	4,38	1185340	7,87
12/07/2026 09:40			428,45		34,17	4,65	1185340	7,86
12/07/2026 09:45			435,57		34,16	4,48	1185380	8,05
12/07/2026 09:50			431,24		34,18	4,53	1185420	7,95
12/07/2026 09:55			438,55		34,19	4,46	1185460	7,94
12/07/2026 10:00			434,72		34,21	4,54	1185500	7,9
12/07/2026 10:05			435,67		34,19	4,24	1185520	7,83
12/07/2026 10:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		425,56	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,19	3,92	1185560	7,82
12/07/2026 10:15			425,02		34,19	3,73	1185600	8,02
12/07/2026 10:20			400,98		34,2	3,67	1185640	7,89
12/07/2026 10:25			374,1		34,21	3,62	1185660	7,86
12/07/2026 10:30			353,45		34,23	3,64	1185700	7,83
12/07/2026 10:35			324,94		34,29	4,19	1185720	7,85
12/07/2026 10:40			310,45		34,29	4,39	1185740	7,85
12/07/2026 10:45			286,21		34,29	4,55	1185780	8,02
12/07/2026 10:50			267,4		34,31	4,57	1185800	7,93
12/07/2026 10:55			248,09		34,34	4,54	1185820	7,9
12/07/2026 11:00			229,73		34,32	4,41	1185840	7,88
12/07/2026 11:05			217,33		34,28	4,48	1185860	7,81
12/07/2026 11:10			206,38		34,19	4,13	1185860	7,78
12/07/2026 11:15			191,5		34,03	4,21	1185880	8,03
12/07/2026 11:20			207,18		33,98	3,9	1185900	7,89
12/07/2026 11:25			219,3		33,97	3,8	1185920	7,88
12/07/2026 11:30			240,53		33,98	3,81	1185940	7,83
12/07/2026 11:35			253,71		33,95	4,33	1185960	7,87
12/07/2026 11:40			267,8		34,08	4,25	1185980	7,86
12/07/2026 11:45			280,29		34,17	4,41	1186000	8,03
12/07/2026 11:50			290,04		34,2	4,67	1186020	7,94
12/07/2026 11:55			308,31		34,24	4,69	1186040	7,9
12/07/2026 12:00			308,75		34,23	4,8	1186080	7,87

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột</i> <i>A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 12:05			306,41		34,2	5,21	1186100	7,82
12/07/2026 12:10			300,64		34,18	4,86	1186120	7,78
12/07/2026 12:15			284,77		34,13	4,5	1186140	8,04
12/07/2026 12:20			263,72		34,13	4,27	1186160	7,9
12/07/2026 12:25			249,83		34,13	4,29	1186180	7,87
12/07/2026 12:30			231,44		34,13	4,11	1186200	7,86
12/07/2026 12:35			214,22		34,04	5	1186220	7,89
12/07/2026 12:40			202,01		34,08	4,68	1186240	7,89
12/07/2026 12:45			186,33		34,13	4,37	1186260	8,04
12/07/2026 12:50			178,17		34,17	4,63	1186280	7,96
12/07/2026 12:55			171,12		34,18	4,58	1186280	7,92
12/07/2026 13:00			161,35		34,17	4,53	1186300	7,9
12/07/2026 13:05			149,55		34,14	4,74	1186320	7,83
12/07/2026 13:10			143,3		34,13	4,57	1186320	7,84
12/07/2026 13:15			131,31		34,13	4,38	1186340	8,06
12/07/2026 13:20			128,32		34,14	4,13	1186340	7,95
12/07/2026 13:25			118,25		34,16	4,09	1186360	7,93
12/07/2026 13:30			113,97		34,18	4,09	1186360	7,88
12/07/2026 13:35			109,74		34,13	4,51	1186360	7,9
12/07/2026 13:40			102,67		34,16	4,57	1186380	7,89
12/07/2026 13:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		97,72	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,19	4,8	1186380	8,08
12/07/2026 13:50			95,53		34,19	4,93	1186400	7,99
12/07/2026 13:55			92,29		34,19	5,35	1186400	7,94
12/07/2026 14:00			93,29		34,17	5,57	1186400	7,93
12/07/2026 14:05			91,25		34,08	5,29	1186420	7,87
12/07/2026 14:10			89,41		33,97	4,71	1186420	7,85
12/07/2026 14:15			84,83		33,92	4,42	1186420	8,05
12/07/2026 14:20			82,49		34	4,17	1186440	7,92
12/07/2026 14:25			80,97		34,08	4,03	1186440	7,89
12/07/2026 14:30			78,86		34,14	3,89	1186460	7,86
12/07/2026 14:35			74,55		34,13	4,39	1186480	7,86
12/07/2026 14:40			76,12		34,21	4,55	1186480	7,87
12/07/2026 14:45			72,39		34,24	4,47	1186480	8,08
12/07/2026 14:50			70,15		34,26	4,68	1186480	7,99
12/07/2026 14:55			66,29		34,26	4,42	1186500	7,96
12/07/2026 15:00			67,06		34,24	4,51	1186500	7,92
12/07/2026 15:05			66,66		34,23	4,61	1186500	7,89
12/07/2026 15:10			64,17		34,19	4,15	1186500	7,86
12/07/2026 15:15			63,58		34,16	4,07	1186520	8,05
12/07/2026 15:20			63,73		34,16	4,08	1186520	7,92
12/07/2026 15:25			63,48		34,13	4,08	1186520	7,89
12/07/2026 15:30			58,05		34,13	4,08	1186540	7,86
12/07/2026 15:35			57,51		34,07	4,43	1186540	7,88

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 15:40			59,05		34,08	4,75	1186560	7,9
12/07/2026 15:45			59,84		34,1	4,49	1186560	8,07
12/07/2026 15:50			59,35		34,11	4,6	1186560	7,98
12/07/2026 15:55			58,75		34,12	4,5	1186560	7,94
12/07/2026 16:00			58,8		34,1	4,47	1186580	7,91
12/07/2026 16:05			56,81		34,08	4,57	1186580	7,86
12/07/2026 16:10			58,55		34,06	4,46	1186580	7,86
12/07/2026 16:15			56,36		34,02	4,32	1186580	8,07
12/07/2026 16:20			53,97		34,02	4,14	1186580	7,98
12/07/2026 16:25			53,08		33,98	4,07	1186580	7,95
12/07/2026 16:30			54,62		33,97	4,02	1186600	7,89
12/07/2026 16:35			54,35		33,87	4,43	1186600	7,92
12/07/2026 16:40			54,32		33,87	4,53	1186600	7,92
12/07/2026 16:45			55,12		33,89	4,5	1186600	8,07
12/07/2026 16:50			53,82		33,9	4,42	1186600	7,96
12/07/2026 16:55			52,88		33,9	4,46	1186620	7,94
12/07/2026 17:00			53,28		33,88	4,65	1186620	7,92
12/07/2026 17:05			53,72		33,87	4,31	1186620	7,86
12/07/2026 17:10			51,58		33,84	3,89	1186620	7,87
12/07/2026 17:15			50,44		33,83	3,78	1186620	8,07
12/07/2026 17:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,83	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,83	3,72	1186620	7,93
12/07/2026 17:25			53,33		33,82	3,72	1186640	7,88
12/07/2026 17:30			52,38		33,82	3,71	1186660	7,84
12/07/2026 17:35			51,43		33,72	4,34	1186660	7,9
12/07/2026 17:40			52,93		33,76	4,4	1186660	7,9
12/07/2026 17:45			53,38		33,77	4,5	1186660	8,06
12/07/2026 17:50			52,03		33,77	4,41	1186680	7,97
12/07/2026 17:55			50,89		33,77	4,84	1186680	7,94
12/07/2026 18:00			52,63		33,76	4,52	1186680	7,91
12/07/2026 18:05			51,73		33,69	4,38	1186680	7,86
12/07/2026 18:10			52,18		33,66	4,05	1186680	7,85
12/07/2026 18:15			51,38		33,65	3,82	1186680	8,05
12/07/2026 18:20			52,48		33,65	3,76	1186700	7,95
12/07/2026 18:25			50,79		33,63	3,76	1186700	7,92
12/07/2026 18:30			50,64		33,61	3,8	1186700	7,89
12/07/2026 18:35			51,43		33,5	4,52	1186700	7,9
12/07/2026 18:40			51,83		33,53	4,25	1186700	7,91
12/07/2026 18:45			51,68		33,56	4,23	1186700	8,06
12/07/2026 18:50			51,83		33,57	4,39	1186720	7,96
12/07/2026 18:55			52,43		33,56	4,5	1186720	7,95
12/07/2026 19:00			49,54		33,56	4,44	1186720	7,92
12/07/2026 19:05			49,94		33,54	4,31	1186720	7,88
12/07/2026 19:10			52,13		33,5	3,88	1186720	7,86

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 19:15			49,79		33,5	3,78	1186740	8,02
12/07/2026 19:20			50,64		33,51	3,72	1186740	7,93
12/07/2026 19:25			50,44		33,51	3,7	1186740	7,9
12/07/2026 19:30			51,53		33,5	3,69	1186760	7,88
12/07/2026 19:35			53,57		33,32	4,13	1186760	7,87
12/07/2026 19:40			54,47		33,29	4,59	1186760	7,85
12/07/2026 19:45			53,13		33,32	4,17	1186780	8,06
12/07/2026 19:50			53,47		33,33	4,55	1186780	8
12/07/2026 19:55			53,82		33,34	4,38	1186780	7,98
12/07/2026 20:00			53,23		33,33	4,64	1186780	7,98
12/07/2026 20:05			50,19		33,27	4,5	1186780	7,9
12/07/2026 20:10			50,59		33,23	4,2	1186780	7,91
12/07/2026 20:15			50,49		33,23	4,05	1186800	8,1
12/07/2026 20:20			51,19		33,22	3,99	1186800	7,99
12/07/2026 20:25			49,19		33,22	3,94	1186800	7,92
12/07/2026 20:30			51,14		33,23	3,91	1186800	7,9
12/07/2026 20:35			49,89		33,08	4,07	1186800	7,92
12/07/2026 20:40			52,68		33,17	4,66	1186800	7,94
12/07/2026 20:45			51,98		33,24	4,34	1186800	8,07
12/07/2026 20:50			50,54		33,26	4,38	1186800	7,99
12/07/2026 20:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,78	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,27	4,72	1186800	7,97
12/07/2026 21:00			51,09		33,27	4,63	1186820	7,95
12/07/2026 21:05			47,25		33,18	4,42	1186820	7,9
12/07/2026 21:10			48,45		33,19	4,2	1186840	7,9
12/07/2026 21:15			48,95		33,23	4,09	1186840	8,08
12/07/2026 21:20			47,9		33,25	4	1186840	8
12/07/2026 21:25			49,05		33,28	3,93	1186840	7,96
12/07/2026 21:30			46,26		33,28	3,9	1186860	7,89
12/07/2026 21:35			46,91		33,12	4,11	1186860	7,94
12/07/2026 21:40			47,3		33,17	4,37	1186860	7,94
12/07/2026 21:45			46,51		33,21	4,43	1186880	8,1
12/07/2026 21:50			46,81		33,22	4,77	1186880	8,02
12/07/2026 21:55			43,62		33,22	4,98	1186880	7,99
12/07/2026 22:00			45,21		33,22	4,52	1186880	7,98
12/07/2026 22:05			44,67		33,18	4,33	1186880	7,92
12/07/2026 22:10			42,87		33,13	3,91	1186880	7,89
12/07/2026 22:15			44,42		33,13	3,74	1186900	8,08
12/07/2026 22:20			44,67		33,13	3,7	1186900	7,99
12/07/2026 22:25			43,62		33,13	3,67	1186900	7,92
12/07/2026 22:30			43,77		33,12	3,67	1186900	7,88
12/07/2026 22:35			43,37		32,97	4,09	1186900	7,94
12/07/2026 22:40			44,99		33,06	4,38	1186900	7,91
12/07/2026 22:45			44,17		33,08	4,13	1186900	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/07/2026 22:50			45,16		33,1	4,54	1186920	8,02
12/07/2026 22:55			45,81		33,11	4,44	1186920	7,98
12/07/2026 23:00			43,97		33,1	4,55	1186920	7,95
12/07/2026 23:05			44,67		33,07	4,7	1186920	7,9
12/07/2026 23:10			43,57		33,06	4,22	1186920	7,89
12/07/2026 23:15			42,23		33,07	4,02	1186920	8,09
12/07/2026 23:20			44,62		33,08	3,91	1186920	7,96
12/07/2026 23:25			41,33		33,08	3,87	1186940	7,93
12/07/2026 23:30			44,32		33,07	3,93	1186960	7,88
12/07/2026 23:35			43,07		32,92	4,14	1186960	7,93
12/07/2026 23:40			43,07		32,97	4,34	1186960	7,93
12/07/2026 23:45			42,28		33	4,24	1186960	8,09
12/07/2026 23:50			43,07		33,02	4,46	1186960	8,02
12/07/2026 23:55			41,13		33,02	4,62	1186960	7,98
13/07/2026 00:00			43,34		33	4,87	1187000	7,97
13/07/2026 00:05			44,07		32,97	4,34	1187000	7,9
13/07/2026 00:10			42,58		32,97	4	1187000	7,9
13/07/2026 00:15			43,42		32,96	4	1187000	8,07
13/07/2026 00:20			44,07		32,97	3,9	1187000	7,96
13/07/2026 00:25			43,37		32,97	3,88	1187000	7,93
13/07/2026 00:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		41,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,96	3,87	1187020	7,9
13/07/2026 00:35			42,87		32,78	4,13	1187040	7,91
13/07/2026 00:40			43,69		32,81	4,34	1187040	7,93
13/07/2026 00:45			44,52		32,84	4,76	1187040	8,08
13/07/2026 00:50			42,23		32,85	4,66	1187040	8,01
13/07/2026 00:55			42,63		32,84	4,37	1187040	7,99
13/07/2026 01:00			43,92		32,84	4,43	1187060	7,96
13/07/2026 01:05			42,83		32,79	4,11	1187060	7,89
13/07/2026 01:10			42,78		32,8	3,91	1187080	7,9
13/07/2026 01:15			41,03		32,81	3,86	1187080	8,09
13/07/2026 01:20			42,18		32,82	3,81	1187080	8
13/07/2026 01:25			43		32,82	3,81	1187080	7,93
13/07/2026 01:30			41,73		32,82	3,79	1187100	7,9
13/07/2026 01:35			42,53		32,69	4,14	1187100	7,92
13/07/2026 01:40			43,82		32,72	4,46	1187100	7,9
13/07/2026 01:45			43,22		32,73	4,42	1187100	8,12
13/07/2026 01:50			40,78		32,74	4,44	1187120	8,02
13/07/2026 01:55			42,97		32,73	4,63	1187120	7,99
13/07/2026 02:00			43,99		32,72	4,27	1187120	7,95
13/07/2026 02:05			41,83		32,7	4,26	1187120	7,86
13/07/2026 02:10			40,88		32,68	3,8	1187120	7,92
13/07/2026 02:15			40,54		32,67	3,8	1187120	8,12
13/07/2026 02:20			41,23		32,68	3,76	1187120	7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 02:25			41,08		32,67	3,76	1187140	7,95
13/07/2026 02:30			40,34		32,67	3,75	1187160	7,89
13/07/2026 02:35			42,08		32,52	4,06	1187160	7,97
13/07/2026 02:40			40,78		32,56	4,68	1187160	7,95
13/07/2026 02:45			40,64		32,56	4,3	1187160	8,12
13/07/2026 02:50			44,29		32,57	4,1	1187160	8,04
13/07/2026 02:55			43,84		32,57	4,45	1187160	7,99
13/07/2026 03:00			41,38		32,58	4,37	1187160	7,96
13/07/2026 03:05			42,28		32,56	4,28	1187180	7,89
13/07/2026 03:10			40,19		32,56	3,97	1187180	7,88
13/07/2026 03:15			40,19		32,56	3,8	1187180	8,06
13/07/2026 03:20			40,81		32,56	3,76	1187180	7,96
13/07/2026 03:25			42,35		32,56	3,75	1187180	7,93
13/07/2026 03:30			42,48		32,56	3,75	1187180	7,89
13/07/2026 03:35			42,65		32,45	3,85	1187180	7,9
13/07/2026 03:40			42,85		32,47	4,29	1187180	7,93
13/07/2026 03:45			42,1		32,51	4,09	1187180	8,08
13/07/2026 03:50			40,83		32,51	4,39	1187200	7,99
13/07/2026 03:55			39,64		32,51	4,07	1187200	7,98
13/07/2026 04:00			42,4		32,5	4,09	1187200	7,96
13/07/2026 04:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		41,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,47	4,07	1187200	7,9
13/07/2026 04:10			42,15		32,46	3,79	1187200	7,89
13/07/2026 04:15			40,54		32,45	3,67	1187200	8,09
13/07/2026 04:20			39,99		32,46	3,58	1187200	8
13/07/2026 04:25			0		32,45	3,54	1187200	7,97
13/07/2026 04:30			0		32,45	3,55	1187200	7,94
13/07/2026 04:35			40,95		32,35	3,79	1187200	7,96
13/07/2026 04:40			39,14		32,38	4	1187220	7,95
13/07/2026 04:45			42,28		32,4	4,2	1187220	8,09
13/07/2026 04:50			40,24		32,4	4,51	1187220	8,02
13/07/2026 04:55			43,05		32,4	4,43	1187220	7,99
13/07/2026 05:00			42,15		32,4	4,52	1187220	7,96
13/07/2026 05:05			38,74		32,35	4,01	1187220	7,92
13/07/2026 05:10			10,18		32,35	3,72	1187220	7,9
13/07/2026 05:15			42,2		32,36	3,63	1187220	8,09
13/07/2026 05:20			0		32,37	3,61	1187220	8
13/07/2026 05:25			39,04		32,37	3,6	1187220	7,95
13/07/2026 05:30			42,85		32,36	3,61	1187240	7,91
13/07/2026 05:35			38,79		32,24	3,94	1187260	7,91
13/07/2026 05:40			39,39		32,24	3,94	1187260	7,9
13/07/2026 05:45			11,34		32,26	3,98	1187260	8,11
13/07/2026 05:50			39,79		32,27	4,03	1187260	8,03
13/07/2026 05:55			39,39		32,27	4,04	1187260	7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 06:00			38,6		32,26	4,25	1187260	7,98
13/07/2026 06:05			25,48		32,24	4,81	1187260	7,9
13/07/2026 06:10			0		32,24	4,15	1187260	7,92
13/07/2026 06:15			40,14		32,24	4	1187260	8,09
13/07/2026 06:20			0		32,24	3,93	1187260	8,01
13/07/2026 06:25			32,03		32,24	3,81	1187260	7,99
13/07/2026 06:30			40,93		32,25	3,78	1187260	7,96
13/07/2026 06:35			37,55		32,14	3,94	1187260	7,96
13/07/2026 06:40			39,74		32,18	4,16	1187280	7,96
13/07/2026 06:45			0		32,19	4,01	1187280	8,09
13/07/2026 06:50			40,49		32,22	4,44	1187280	8
13/07/2026 06:55			39,89		32,24	4,55	1187280	8
13/07/2026 07:00			10,08		32,23	4,13	1187280	7,97
13/07/2026 07:05			27,35		32,2	4,13	1187280	7,91
13/07/2026 07:10			0		32,2	3,77	1187280	7,93
13/07/2026 07:15			0		32,21	3,63	1187280	8,09
13/07/2026 07:20			39,79		32,22	3,6	1187280	8
13/07/2026 07:25			10,83		32,24	3,6	1187280	7,97
13/07/2026 07:30			0		32,24	3,59	1187300	7,93
13/07/2026 07:35			20,13		32,14	3,72	1187300	7,94
13/07/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		0	Lấy theo chỉ số đồng hồ	32,14	4,11	1187300	7,94
13/07/2026 07:45			0	lưu lượng đầu vào	32,18	4,09	1187300	8,1
13/07/2026 07:50			25,41	NMXLNTTT KCN	32,19	4,03	1187300	8,03
13/07/2026 07:55			0		32,19	4,28	1187300	8,01
13/07/2026 08:00			0		32,19	4,9	1187320	7,98
13/07/2026 08:05			0		32,19	4,31	1187320	7,94
13/07/2026 08:10			0		32,24	3,98	1187320	7,92
13/07/2026 08:15			0		32,26	3,85	1187320	8,09
13/07/2026 08:20			44,47		32,28	3,87	1187340	8,02
13/07/2026 08:25			67,61		32,27	3,78	1187340	7,98
13/07/2026 08:30			91,92		32,26	3,78	1187360	7,95
13/07/2026 08:35			115,88		32,35	4,36	1187360	7,94
13/07/2026 08:40			139,57		32,65	4,96	1187380	7,95
13/07/2026 08:45			148,46		32,88	5,08	1187400	8,12
13/07/2026 08:50			161,82		32,97	7,46	1187400	8,04
13/07/2026 08:55			173,79		33	5,79	1187420	8,01
13/07/2026 09:00			198,47		33,02	5,28	1187460	7,98
13/07/2026 09:05			226,79		33,03	5,09	1187460	7,92
13/07/2026 09:10			268,59		33,03	4,39	1187480	7,92
13/07/2026 09:15			302,78		33,03	4,24	1187520	8,08
13/07/2026 09:20			344,78		33,04	4,23	1187540	7,96
13/07/2026 09:25			369,77		33,06	4,25	1187560	7,95
13/07/2026 09:30			396,34		33,08	4,34	1187600	7,92

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 09:35			429,3		33,05	5,78	1187640	7,93
13/07/2026 09:40			453,88		33,08	6,38	1187660	7,93
13/07/2026 09:45			477,17		33,12	5,42	1187700	8,06
13/07/2026 09:50			499,76		33,13	6,14	1187740	7,99
13/07/2026 09:55			524,59		33,14	6,21	1187780	7,96
13/07/2026 10:00			538,83		33,16	6,19	1187820	7,93
13/07/2026 10:05			557,14		33,18	5,75	1187860	7,9
13/07/2026 10:10			576,3		33,18	5,43	1187900	7,88
13/07/2026 10:15			578,69		33,18	5	1187960	8,03
13/07/2026 10:20			592,08		33,2	4,71	1188000	7,98
13/07/2026 10:25			608,2		33,21	4,54	1188020	7,94
13/07/2026 10:30			620,65		33,21	4,5	1188060	7,93
13/07/2026 10:35			616,12		33,2	5,29	1188120	7,95
13/07/2026 10:40			634,03		33,21	6,03	1188160	7,97
13/07/2026 10:45			649,06		33,23	5,95	1188220	8,1
13/07/2026 10:50			658,82		33,25	6,54	1188260	8,02
13/07/2026 10:55			658,92		33,27	5,68	1188320	7,99
13/07/2026 11:00			669,77		33,26	6,78	1188380	7,95
13/07/2026 11:05			670,56		33,28	6,39	1188420	7,91
13/07/2026 11:10			698,07		33,29	5,67	1188480	7,91
13/07/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		705,3	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,34	5,29	1188520	8,06
13/07/2026 11:20			695,39		33,35	5,06	1188580	7,96
13/07/2026 11:25			703,26		33,39	4,78	1188640	7,93
13/07/2026 11:30			715,49		33,4	4,79	1188700	7,9
13/07/2026 11:35			715,85		33,45	5,84	1188760	7,92
13/07/2026 11:40			708,33		33,46	5,96	1188820	7,92
13/07/2026 11:45			710,22		33,45	6,12	1188860	8,06
13/07/2026 11:50			725,3		33,44	6,04	1188900	7,98
13/07/2026 11:55			722,57		33,44	6,29	1188920	7,95
13/07/2026 12:00			716,84		33,43	5,78	1188920	7,91
13/07/2026 12:05			718,54		33,4	6	1188920	7,92
13/07/2026 12:10			715,4		33,31	5,46	1188940	7,91
13/07/2026 12:20			723,95		33,45	4,7	1188940	7,94
13/07/2026 12:25			731,97		33,47	4,61	1189000	7,9
13/07/2026 12:30			721,47		33,53	4,61	1189060	7,87
13/07/2026 12:35			729,92		33,55	5,86	1189120	7,87
13/07/2026 12:40			728,99		33,55	5,86	1189180	7,87
13/07/2026 12:45			734,3		33,55	6,01	1189240	8,09
13/07/2026 12:50			723,35		33,56	6,42	1189300	8,01
13/07/2026 12:55			727,34		33,59	6,75	1189360	7,98
13/07/2026 13:00			724,1		33,56	6,32	1189420	7,95
13/07/2026 13:05			738,23		33,52	5,99	1189480	7,9
13/07/2026 13:10			733,16		33,45	5,22	1189540	7,85

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 13:15			729,63		33,41	4,84	1189600	8,05
13/07/2026 13:20			741,17		33,39	4,7	1189660	7,95
13/07/2026 13:25			762,22		33,24	4,68	1189720	7,92
13/07/2026 13:30			743,41		33,15	4,69	1189800	7,87
13/07/2026 13:35			754,41		33,03	5,82	1189880	7,88
13/07/2026 13:40			747,14		33,21	6,08	1189940	7,87
13/07/2026 13:45			744,26		33,36	6,06	1190000	8,11
13/07/2026 13:50			756,35		33,42	6,38	1190060	8,02
13/07/2026 13:55			751,22		33,45	7,21	1190120	7,99
13/07/2026 14:00			761,58		33,45	5,99	1190180	7,96
13/07/2026 14:05			751,87		33,44	5,9	1190240	7,94
13/07/2026 14:10			732,86		33,43	5,45	1190300	7,94
13/07/2026 14:15			752,72		33,4	5,07	1190360	8,11
13/07/2026 14:20			741,97		33,4	5,04	1190420	8,01
13/07/2026 14:25			757,2		33,37	5,03	1190480	7,92
13/07/2026 14:30			755,26		33,28	4,9	1190580	7,87
13/07/2026 14:35			746,94		33,12	6,28	1190640	7,92
13/07/2026 14:40			759,83		33,23	6,6	1190700	7,89
13/07/2026 14:45			763,81		33,34	6,04	1190740	8,12
13/07/2026 14:50			763,67		33,39	5,97	1190800	8,01
13/07/2026 14:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		769,61	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,4	5,93	1190860	7,98
13/07/2026 15:00			758,34		33,41	6,77	1190920	7,95
13/07/2026 15:05			757,25		33,38	8,98	1191000	7,9
13/07/2026 15:10			764,46		33,34	5,92	1191060	7,89
13/07/2026 15:15			768,04		33,34	5,22	1191120	8,09
13/07/2026 15:20			759,29		33,34	4,97	1191180	7,99
13/07/2026 15:25			756,4		33,34	4,88	1191240	7,92
13/07/2026 15:30			765,11		33,32	4,88	1191300	7,89
13/07/2026 15:35			754,71		33,21	6,17	1191360	7,93
13/07/2026 15:40			747,84		33,29	5,9	1191440	7,92
13/07/2026 15:45			761,08		33,34	7,02	1191500	8,06
13/07/2026 15:50			772,38		33,34	6,66	1191560	7,97
13/07/2026 15:55			758,59		33,35	6,81	1191620	7,96
13/07/2026 16:00			767,82		33,35	6,39	1191700	7,92
13/07/2026 16:05			753,93		33,29	6,44	1191760	7,87
13/07/2026 16:10			745,85		33,24	5,63	1191820	7,9
13/07/2026 16:15			759,31		33,24	5,15	1191900	8,09
13/07/2026 16:20			753,41		33,24	4,92	1191960	7,99
13/07/2026 16:25			773,17		33,23	4,99	1192020	7,94
13/07/2026 16:30			757,71		33,23	4,84	1192100	7,92
13/07/2026 16:35			765,66		33,13	6,46	1192160	7,94
13/07/2026 16:40			774,66		33,2	6,43	1192220	7,92
13/07/2026 16:45			769,74		33,28	6,33	1192280	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 16:50			764,31		33,29	6,33	1192360	8,02
13/07/2026 16:55			769,09		33,29	6,46	1192420	7,97
13/07/2026 17:00			769,44		33,29	6,87	1192480	7,97
13/07/2026 17:05			779,94		33,23	7,14	1192540	7,89
13/07/2026 17:10			768,49		33,18	6,41	1192600	7,89
13/07/2026 17:15			767,45		33,18	5,71	1192660	8,07
13/07/2026 17:20			741,52		33,18	5,28	1192720	7,96
13/07/2026 17:25			748,14		33,18	5,2	1192780	7,92
13/07/2026 17:30			760,88		33,18	5,33	1192860	7,91
13/07/2026 17:35			772,72		33,08	5,8	1192920	7,93
13/07/2026 17:40			761,05		33,14	6,11	1192980	7,94
13/07/2026 17:45			748,14		33,2	6,36	1193040	8,06
13/07/2026 17:50			767,67		33,23	6,52	1193100	7,99
13/07/2026 17:55			753,41		33,23	5,65	1193160	7,98
13/07/2026 18:00			762,32		33,23	6,13	1193220	7,94
13/07/2026 18:05			774,81		33,18	7,37	1193240	7,91
13/07/2026 18:10			771,28		33,17	6,51	1193300	7,88
13/07/2026 18:15			777,95		33,16	5,71	1193340	8,08
13/07/2026 18:20			766,3		33,16	5,3	1193400	7,97
13/07/2026 18:25			763,86		33,16	5,03	1193460	7,93
13/07/2026 18:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		738,58	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,15	4,88	1193520	7,9
13/07/2026 18:35			710,71		33,03	6,03	1193580	7,96
13/07/2026 18:40			701,21		33,11	6,01	1193640	7,95
13/07/2026 18:45			687,18		33,16	6,18	1193700	8,1
13/07/2026 18:50			666,97		33,18	6,21	1193760	8,01
13/07/2026 18:55			644,28		33,18	5,71	1193820	7,99
13/07/2026 19:00			628,27		33,18	5,8	1193860	7,96
13/07/2026 19:05			640,45		33,12	5,89	1193920	7,92
13/07/2026 19:10			641,09		33,08	5,25	1193980	7,91
13/07/2026 19:15			650,6		33,09	5,09	1194020	8,07
13/07/2026 19:20			677,97		33,1	4,98	1194080	7,97
13/07/2026 19:25			684,24		33,09	4,95	1194140	7,97
13/07/2026 19:30			696,18		33,08	4,97	1194200	7,93
13/07/2026 19:35			691,9		32,97	5,28	1194240	7,92
13/07/2026 19:40			699,87		33,02	5,92	1194300	7,94
13/07/2026 19:45			713,35		33,08	6,49	1194360	8,07
13/07/2026 19:50			720,12		33,09	6,69	1194420	7,99
13/07/2026 19:55			713,5		33,1	7,06	1194460	7,96
13/07/2026 20:00			736,17		33,1	6,24	1194520	7,94
13/07/2026 20:05			742,56		33,08	7,2	1194600	7,88
13/07/2026 20:10			741,19		33,04	5,77	1194640	7,88
13/07/2026 20:15			742,32		33,02	5,05	1194700	8,05
13/07/2026 20:20			760,8		33,02	4,85	1194760	7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/07/2026 20:25			747,86		33,02	4,83	1194820	7,9
13/07/2026 20:30			760,38		33	4,8	1194900	7,88
13/07/2026 20:35			764,61		32,88	6	1194960	7,91
13/07/2026 20:40			769,91		32,97	5,91	1195000	7,91
13/07/2026 20:45			784,39		33,02	6,13	1195040	8,06
13/07/2026 20:50			776,87		33,05	6,35	1195060	7,99
13/07/2026 20:55			768,94		33,07	6,76	1195120	7,94
13/07/2026 21:00			769,49		33,07	6,78	1195200	7,93
13/07/2026 21:05			766,7		33,02	6,9	1195260	7,86
13/07/2026 21:10			778,89		32,97	6,28	1195320	7,86
13/07/2026 21:15			783,97		32,97	5,6	1195380	8,04
13/07/2026 21:20			783,24		32,97	5,29	1195440	7,94
13/07/2026 21:25			770,9		32,97	5,05	1195480	7,91
13/07/2026 21:30			784,32		32,96	5,01	1195560	7,87
13/07/2026 21:35			778,86		32,81	6,6	1195620	7,9
13/07/2026 21:40			791,39		32,92	6,05	1195660	7,89
13/07/2026 21:45			777,65		32,97	6,03	1195740	8,05
13/07/2026 21:50			779,24		33	6,27	1195800	7,98
13/07/2026 21:55			800,74		33,01	6,8	1195860	7,96
13/07/2026 22:00			792,98		33,01	6,93	1195920	7,94
13/07/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		796,51	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,94	6,44	1196000	7,88
13/07/2026 22:10			798,47		32,92	5,9	1196060	7,91
13/07/2026 22:15			788,07		32,92	5,61	1196100	8,05
13/07/2026 22:20			794,87		32,92	5,14	1196140	7,96
13/07/2026 22:25			791,88		32,92	5,01	1196220	7,95
13/07/2026 22:30			792,28		32,92	5,06	1196280	7,92
13/07/2026 22:35			790,39		32,77	5,92	1196340	7,96
13/07/2026 22:40			787,9		32,87	6,47	1196420	7,96
13/07/2026 22:45			769,56		32,93	6,12	1196460	8,09
13/07/2026 22:50			796,43		32,96	6,3	1196520	8,02
13/07/2026 22:55			789,51		32,96	6,56	1196580	7,97
13/07/2026 23:00			794,54		32,96	6,46	1196660	7,95
13/07/2026 23:05			788,55		32,92	6,57	1196720	7,88
13/07/2026 23:10			781,83		32,87	6,07	1196780	7,88
13/07/2026 23:15			798,1		32,87	5,67	1196820	8,05
13/07/2026 23:20			799,42		32,87	5,4	1196900	7,95
13/07/2026 23:25			794,92		32,87	5,23	1196940	7,92
13/07/2026 23:30			792,85		32,87	5,2	1197000	7,92
13/07/2026 23:35			779,36		32,72	6,05	1197080	7,93
13/07/2026 23:40			795,96		32,8	6,97	1197140	7,95
13/07/2026 23:45			803,4		32,88	6,49	1197200	8,08
13/07/2026 23:50			804,05		32,91	6,55	1197260	8,01
13/07/2026 23:55			799,52		32,91	6,01	1197320	7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 00:00			802,45		32,91	6,49	1197380	7,94
14/07/2026 00:05			813,03		32,84	6,27	1197440	7,89
14/07/2026 00:10			800,91		32,81	5,7	1197520	7,88
14/07/2026 00:15			814,5		32,79	5,53	1197580	8,06
14/07/2026 00:20			809,92		32,8	5,45	1197640	7,98
14/07/2026 00:25			817,48		32,79	5,28	1197720	7,93
14/07/2026 00:30			808,46		32,79	5,16	1197780	7,91
14/07/2026 00:35			815,72		32,67	5,76	1197840	7,93
14/07/2026 00:40			811,41		32,74	5,98	1197880	7,94
14/07/2026 00:45			800,49		32,79	6,16	1197940	8,05
14/07/2026 00:50			796,76		32,82	6,13	1198000	8
14/07/2026 00:55			804,72		32,82	6,28	1198080	7,96
14/07/2026 01:00			809,65		32,82	6,32	1198140	7,94
14/07/2026 01:05			791,65		32,77	7,19	1198200	7,89
14/07/2026 01:10			801,86		32,73	5,82	1198260	7,9
14/07/2026 01:15			796,28		32,72	5,25	1198340	8,06
14/07/2026 01:20			798,72		32,73	5,12	1198400	7,99
14/07/2026 01:25			802,25		32,73	5,15	1198460	7,93
14/07/2026 01:30			799,07		32,72	5,14	1198540	7,9
14/07/2026 01:35			800,21		32,62	6,2	1198600	7,94
14/07/2026 01:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		812,71	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,69	5,94	1198660	7,94
14/07/2026 01:45			800,66		32,75	6,32	1198740	8,06
14/07/2026 01:50			801,31		32,77	6,3	1198800	7,96
14/07/2026 01:55			798,52		32,77	6,41	1198860	7,95
14/07/2026 02:00			797,03		32,77	6,73	1198920	7,94
14/07/2026 02:05			799,99		32,72	7,13	1199000	7,87
14/07/2026 02:10			790,81		32,69	6,29	1199060	7,89
14/07/2026 02:15			796,63		32,67	5,48	1199100	8,07
14/07/2026 02:20			794,74		32,68	5,26	1199180	7,97
14/07/2026 02:25			787,77		32,67	5,13	1199240	7,94
14/07/2026 02:30			803,6		32,67	5,02	1199280	7,88
14/07/2026 02:35			794,59		32,57	6,46	1199340	7,92
14/07/2026 02:40			784,92		32,65	6,66	1199420	7,9
14/07/2026 02:45			806,29		32,71	6,46	1199480	8,1
14/07/2026 02:50			795,98		32,72	6,15	1199540	8,02
14/07/2026 02:55			792,4		32,72	6,89	1199600	7,98
14/07/2026 03:00			766,22		32,72	6,67	1199660	7,94
14/07/2026 03:05			759,9		32,71	7,07	1199720	7,89
14/07/2026 03:10			748,96		32,67	6,46	1199780	7,86
14/07/2026 03:15			750,4		32,67	5,74	1199840	8,05
14/07/2026 03:20			772,5		32,67	5,67	1199880	7,98
14/07/2026 03:25			769,86		32,67	5,38	1199940	7,93
14/07/2026 03:30			773,09		32,66	5,36	1200020	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 03:35			769,21		32,55	5,76	1200080	7,93
14/07/2026 03:40			764,93		32,61	6,11	1200140	7,93
14/07/2026 03:45			775,83		32,67	6,31	1200200	8,06
14/07/2026 03:50			771,05		32,69	6,28	1200260	7,98
14/07/2026 03:55			765,28		32,7	6,52	1200340	7,97
14/07/2026 04:00			773,84		32,7	6,82	1200400	7,95
14/07/2026 04:05			769,46		32,65	7,07	1200460	7,87
14/07/2026 04:10			776,43		32,62	6,3	1200520	7,88
14/07/2026 04:15			766,32		32,61	5,66	1200580	8,04
14/07/2026 04:20			768,51		32,63	5,5	1200640	7,98
14/07/2026 04:25			760,25		32,62	5,39	1200700	7,94
14/07/2026 04:30			755,13		32,62	5,27	1200800	7,93
14/07/2026 04:35			764,13		32,51	6,12	1200860	7,92
14/07/2026 04:40			765,78		32,58	6,26	1200900	7,93
14/07/2026 04:45			742,93		32,62	6,47	1200960	8,04
14/07/2026 04:50			761,1		32,64	7,01	1201020	7,98
14/07/2026 04:55			757,47		32,66	6,78	1201080	7,94
14/07/2026 05:00			739,9		32,65	6,84	1201140	7,9
14/07/2026 05:05			737,96		32,61	7,24	1201180	7,86
14/07/2026 05:10			733,18		32,58	6,13	1201240	7,85
14/07/2026 05:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		727,66	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,56	5,39	1201300	8,08
14/07/2026 05:20			718,7		32,58	5,31	1201360	8
14/07/2026 05:25			737,91		32,58	5,2	1201420	7,91
14/07/2026 05:30			733,53		32,57	5,31	1201460	7,89
14/07/2026 05:35			731,19		32,47	6,25	1201480	7,91
14/07/2026 05:40			738,95		32,51	6,32	1201500	7,91
14/07/2026 05:45			745,35		32,58	6,45	1201520	8,05
14/07/2026 05:50			740,6		32,61	6,83	1201560	8,03
14/07/2026 05:55			741,59		32,61	6,82	1201580	7,96
14/07/2026 06:00			743,66		32,61	6,73	1201600	7,95
14/07/2026 06:05			744,23		32,59	7,33	1201620	7,88
14/07/2026 06:10			756,92		32,56	6,18	1201660	7,89
14/07/2026 06:15			731,34		32,56	5,71	1201680	7,98
14/07/2026 06:20			742,98		32,56	5,48	1201760	8
14/07/2026 06:25			746,52		32,56	5,51	1201800	7,93
14/07/2026 06:30			745,97		32,56	5,46	1201840	7,88
14/07/2026 06:35			749,6		32,48	6,33	1201880	7,91
14/07/2026 06:40			743,76		32,52	6,46	1201960	7,87
14/07/2026 06:45			751,44		32,57	6,11	1202020	8,08
14/07/2026 06:50			745,9		32,61	6,47	1202080	7,99
14/07/2026 06:55			754,23		32,61	6,62	1202140	7,98
14/07/2026 07:00			762,04		32,61	6,79	1202200	7,98
14/07/2026 07:05			742,76		32,59	8,45	1202260	7,91

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 07:10			749,88		32,6	7,15	1202320	7,92
14/07/2026 07:15			756,75		32,61	6,3	1202360	7,9
14/07/2026 07:20			768,54		32,62	5,79	1202400	7,98
14/07/2026 07:25			761,43		32,61	6,1	1202440	7,97
14/07/2026 07:30			757,05		32,61	5,83	1202520	7,93
14/07/2026 07:35			750,08		32,53	6,32	1202580	7,93
14/07/2026 07:40			757,69		32,56	6,61	1202620	7,92
14/07/2026 07:45			759,83		32,62	6,24	1202640	8,07
14/07/2026 07:50			764,41		32,64	6,73	1202680	8
14/07/2026 07:55			760,04		32,66	6,39	1202740	7,97
14/07/2026 08:00			764,72		32,67	6,45	1202800	7,94
14/07/2026 08:05			755,66		32,62	7,7	1202860	7,87
14/07/2026 08:10			760,34		32,61	6,72	1202920	7,89
14/07/2026 08:15			763,52		32,61	6,2	1202980	8,06
14/07/2026 08:20			773,63		32,61	6,26	1203040	7,96
14/07/2026 08:25			750,03		32,6	5,9	1203100	7,92
14/07/2026 08:30			777,55		32,6	5,69	1203160	7,91
14/07/2026 08:35			775,41		32,51	6,34	1203220	7,95
14/07/2026 08:40			765,56		32,56	6,3	1203280	7,9
14/07/2026 08:45			767		32,61	6,42	1203340	8,07
14/07/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,03	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,66	6,62	1203400	8,01
14/07/2026 08:55			767,75		32,67	6,34	1203460	7,96
14/07/2026 09:00			773,23		32,67	6,35	1203520	7,93
14/07/2026 09:05			771,93		32,66	6,25	1203580	7,88
14/07/2026 09:10			778,05		32,63	5,36	1203640	7,87
14/07/2026 09:15			781,49		32,66	5,1	1203680	8,07
14/07/2026 09:20			778,65		32,7	4,93	1203760	7,95
14/07/2026 09:25			793,48		32,72	4,95	1203800	7,89
14/07/2026 09:30			786,07		32,72	4,99	1203860	7,85
14/07/2026 09:35			775,02		32,69	6,2	1203920	7,88
14/07/2026 09:40			782,83		32,72	5,95	1203960	7,87
14/07/2026 09:45			786,02		32,77	5,9	1204020	8,04
14/07/2026 09:50			770,54		32,81	6,6	1204080	7,99
14/07/2026 09:55			769,94		32,86	7,41	1204140	7,96
14/07/2026 10:00			769,65		32,88	6,81	1204220	7,95
14/07/2026 10:05			782,83		32,88	7,89	1204260	7,91
14/07/2026 10:10			792,79		32,89	7,06	1204300	7,89
14/07/2026 10:15			813,74		32,91	6,43	1204360	8,03
14/07/2026 10:20			807,87		32,92	5,88	1204440	7,96
14/07/2026 10:25			814,14		32,93	5,67	1204500	7,93
14/07/2026 10:30			808,36		32,97	5,43	1204560	7,9
14/07/2026 10:35			821,55		32,98	6,24	1204640	7,89
14/07/2026 10:40			830,01		32,98	6,79	1204700	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 10:45			838,07		32,98	6,36	1204760	8,04
14/07/2026 10:50			818,17		32,99	6,49	1204820	8
14/07/2026 10:55			813,69		33,02	6,82	1204880	7,97
14/07/2026 11:00			810,3		33,03	7,2	1204960	7,94
14/07/2026 11:05			819,21		33,05	7,77	1205020	7,9
14/07/2026 11:10			803,04		33,08	6,28	1205060	7,88
14/07/2026 11:15			807,37		33,13	5,38	1205140	8,05
14/07/2026 11:20			834,24		33,13	5,1	1205160	7,97
14/07/2026 11:25			825,33		33,13	5,21	1205220	7,93
14/07/2026 11:30			827,47		33,12	5,12	1205280	7,89
14/07/2026 11:35			853,5		33,14	5,87	1205340	7,92
14/07/2026 11:40			854,94		33,13	6,26	1205420	7,9
14/07/2026 11:45			853		33,13	5,95	1205480	8,04
14/07/2026 11:50			851,86		33,17	6,34	1205560	7,98
14/07/2026 11:55			867,98		33,18	6,34	1205620	7,96
14/07/2026 12:00			858,12		33,18	6,97	1205700	7,94
14/07/2026 12:05			877,24		33,22	9,18	1205780	7,9
14/07/2026 12:10			865,59		33,25	7,17	1205840	7,9
14/07/2026 12:15			873,26		33,29	5,67	1205920	8,01
14/07/2026 12:20			870,72		33,3	5,41	1205980	7,94
14/07/2026 12:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		885,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,33	5,22	1206060	7,93
14/07/2026 12:30			891,97		33,35	5,3	1206140	7,91
14/07/2026 12:35			882,17		33,44	5,91	1206180	7,92
14/07/2026 12:40			877,29		33,4	6,99	1206260	7,92
14/07/2026 12:45			883,26		33,39	6,43	1206320	8,05
14/07/2026 12:50			879,28		33,37	6,82	1206380	7,99
14/07/2026 12:55			880,17		33,38	6,73	1206440	7,97
14/07/2026 13:00			874,1		33,39	6,68	1206480	7,95
14/07/2026 13:05			879,43		33,46	7,08	1206560	7,89
14/07/2026 13:10			871,07		33,5	6,32	1206600	7,88
14/07/2026 13:15			874		33,53	5,72	1206660	8,01
14/07/2026 13:20			858,17		33,52	5,45	1206720	7,95
14/07/2026 13:25			871,32		33,49	5,51	1206800	7,92
14/07/2026 13:30			872,9		33,45	5,38	1206860	7,91
14/07/2026 13:35			873,21		33,5	6,12	1206940	7,91
14/07/2026 13:40			889,73		33,47	6,28	1207020	7,92
14/07/2026 13:45			873,31		33,45	6,28	1207080	8,03
14/07/2026 13:50			885,55		33,45	6,77	1207160	7,98
14/07/2026 13:55			888,53		33,48	7,08	1207240	7,96
14/07/2026 14:00			889,28		33,46	6,71	1207300	7,93
14/07/2026 14:05			886		33,45	6,7	1207360	7,89
14/07/2026 14:10			898,14		33,46	6,07	1207440	7,89
14/07/2026 14:15			892,72		33,49	5,74	1207500	8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 14:20			898,29		33,5	5,65	1207580	7,94
14/07/2026 14:25			911,63		33,5	5,6	1207660	7,91
14/07/2026 14:30			909,44		33,51	5,42	1207760	7,88
14/07/2026 14:35			903,27		33,61	6,13	1207800	7,89
14/07/2026 14:40			914,51		33,56	6,44	1207880	7,89
14/07/2026 14:45			916,9		33,51	6,53	1207960	8,02
14/07/2026 14:50			915,76		33,52	6,42	1208040	7,97
14/07/2026 14:55			922,53		33,54	6,41	1208120	7,93
14/07/2026 15:00			925,81		33,52	6,83	1208200	7,91
14/07/2026 15:05			928		33,53	7,77	1208260	7,87
14/07/2026 15:10			933,62		33,55	6,65	1208340	7,86
14/07/2026 15:15			941,49		33,56	5,96	1208400	8,02
14/07/2026 15:20			937,21		33,6	5,73	1208480	7,96
14/07/2026 15:25			933,53		33,61	5,42	1208560	7,92
14/07/2026 15:30			942,33		33,61	5,27	1208620	7,9
14/07/2026 15:35			941,84		33,77	6,52	1208700	7,9
14/07/2026 15:40			948,06		33,66	6,34	1208760	7,89
14/07/2026 15:45			943,53		33,61	6,45	1208820	8,03
14/07/2026 15:50			938,85		33,61	6,71	1208880	7,99
14/07/2026 15:55			948,55		33,58	6,64	1208960	7,94
14/07/2026 16:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		940,09	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,59	6,82	1209020	7,91
14/07/2026 16:05			936,16		33,64	6,99	1209100	7,87
14/07/2026 16:10			957,26		33,66	6,09	1209180	7,84
14/07/2026 16:15			955,42		33,65	5,52	1209260	8,01
14/07/2026 16:20			956,72		33,65	5,23	1209340	7,95
14/07/2026 16:25			961,89		33,66	5,22	1209420	7,92
14/07/2026 16:30			958,96		33,61	5,1	1209520	7,9
14/07/2026 16:35			956,47		33,71	6,11	1209600	7,91
14/07/2026 16:40			965,08		33,61	6,29	1209680	7,9
14/07/2026 16:45			968,11		33,55	6,42	1209760	8,01
14/07/2026 16:50			962,84		33,55	6,76	1209820	7,96
14/07/2026 16:55			964,33		33,53	6,93	1209900	7,92
14/07/2026 17:00			969,85		33,51	6,71	1209960	7,89
14/07/2026 17:05			960,2		33,51	6,39	1210040	7,84
14/07/2026 17:10			953,18		33,5	6,11	1210120	7,85
14/07/2026 17:15			957,36		33,46	5,56	1210200	8,01
14/07/2026 17:20			961,2		33,45	5,85	1210280	7,97
14/07/2026 17:25			964,48		33,45	5,89	1210360	7,96
14/07/2026 17:30			945,57		33,44	5,6	1210420	7,9
14/07/2026 17:35			972,09		33,43	6,5	1210500	7,92
14/07/2026 17:40			969,56		33,44	7,3	1210560	7,89
14/07/2026 17:45			978,46		33,44	6,27	1210640	8,03
14/07/2026 17:50			973,19		33,43	6,3	1210720	8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột</i> <i>A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 17:55			986,82		33,42	6,29	1210800	7,97
14/07/2026 18:00			968,16		33,41	6,33	1210880	7,94
14/07/2026 18:05			975,08		33,38	6,13	1210960	7,9
14/07/2026 18:10			968,36		33,34	5,53	1211020	7,88
14/07/2026 18:15			971,6		33,33	5,24	1211100	8,03
14/07/2026 18:20			981,5		33,33	5,29	1211180	7,97
14/07/2026 18:25			974,58		33,32	5,25	1211260	7,92
14/07/2026 18:30			986,32		33,3	5,21	1211340	7,88
14/07/2026 18:35			972,69		33,25	6,11	1211420	7,87
14/07/2026 18:40			974,52		33,29	6,03	1211480	7,86
14/07/2026 18:45			979,26		33,33	6,63	1211560	8,03
14/07/2026 18:50			943,93		33,33	6,63	1211640	7,97
14/07/2026 18:55			963,08		33,32	6,61	1211680	7,96
14/07/2026 19:00			959,1		33,32	6,02	1211760	7,94
14/07/2026 19:05			942,13		33,24	6,16	1211840	7,88
14/07/2026 19:10			941,03		33,22	5,84	1211900	7,87
14/07/2026 19:15			946,01		33,23	5,84	1211980	8,01
14/07/2026 19:20			940,68		33,24	5,7	1212040	7,97
14/07/2026 19:25			927,25		33,24	5,45	1212120	7,94
14/07/2026 19:30			924,66		33,24	5,63	1212160	7,93
14/07/2026 19:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		929,29	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,18	6,39	1212240	7,92
14/07/2026 19:40			923,81		33,23	6,56	1212300	7,91
14/07/2026 19:45			921,47		33,25	6,33	1212380	8,01
14/07/2026 19:50			914,71		33,26	6,61	1212460	7,99
14/07/2026 19:55			916,95		33,25	6,07	1212540	7,96
14/07/2026 20:00			920,13		33,25	6,15	1212580	7,94
14/07/2026 20:05			920,03		33,21	6,32	1212660	7,87
14/07/2026 20:10			907,29		33,18	5,46	1212740	7,85
14/07/2026 20:15			900,52		33,16	4,99	1212820	8,01
14/07/2026 20:20			879,92		33,16	5	1212880	7,95
14/07/2026 20:25			889,08		33,16	4,98	1212940	7,92
14/07/2026 20:30			876,14		33,15	5,26	1213040	7,9
14/07/2026 20:35			866,38		33,08	6,14	1213080	7,91
14/07/2026 20:40			865,89		33,13	6,82	1213100	7,91
14/07/2026 20:45			865,89		33,13	6,82	1213100	7,91
14/07/2026 20:50			861,61		33,18	6,53	1213100	8,02
14/07/2026 20:55			856,53		33,18	6,56	1213120	8,01
14/07/2026 21:05			825,77		33,13	7,19	1213120	7,92
14/07/2026 21:10			804,77		33,08	6,93	1213120	7,92
14/07/2026 21:15			804,77		33,07	6,44	1213120	7,88
14/07/2026 21:25			799,05		33,1	5,39	1213160	7,91
14/07/2026 21:30			803,48		33,11	5,34	1213220	7,88
14/07/2026 21:35			793,57		33,02	6,23	1213280	7,89

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/07/2026 21:40			793,48		33,08	6,48	1213340	7,88
14/07/2026 21:45			773,52		33,11	6,19	1213420	8,05
14/07/2026 21:50			788,6		33,12	6,41	1213480	8,01
14/07/2026 21:55			788,4		33,12	6,48	1213520	7,99
14/07/2026 22:00			784,82		33,11	6,75	1213580	7,97
14/07/2026 22:05			772,5		33,08	6,82	1213660	7,92
14/07/2026 22:10			774,07		33,05	6,1	1213720	7,91
14/07/2026 22:15			777,87		33,04	6,33	1213780	8,03
14/07/2026 22:20			779,69		33,05	6,04	1213840	7,98
14/07/2026 22:25			783,97		33,03	5,81	1213920	7,96
14/07/2026 22:30			765,66		33,03	5,68	1213980	7,94
14/07/2026 22:35			776,68		32,97	6,04	1214040	7,94
14/07/2026 22:40			768,12		33	6,98	1214100	7,94
14/07/2026 22:45			769,11		33,03	6,57	1214160	8,05
14/07/2026 22:50			766,03		33,04	7,17	1214220	7,99
14/07/2026 22:55			778,96		33,03	7,8	1214300	7,95
14/07/2026 23:00			754,01		33,03	6,48	1214360	7,94
14/07/2026 23:05			752,47		32,96	6,37	1214420	7,88
14/07/2026 23:10			754,66		32,92	5,65	1214480	7,86
14/07/2026 23:15			772,18		32,92	5,4	1214540	8,03
14/07/2026 23:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		733,11	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,93	5,26	1214600	7,99
14/07/2026 23:25			758,94		32,93	5,34	1214660	7,96
14/07/2026 23:30			754,01		32,93	5,43	1214740	7,94
14/07/2026 23:35			770,93		32,84	6,31	1214800	7,95
14/07/2026 23:40			762,52		32,92	6,35	1214860	7,94
14/07/2026 23:45			760,03		32,97	6,49	1214920	8,08
14/07/2026 23:50			768,49		32,97	6,52	1214980	8,05
14/07/2026 23:55			770,63		32,97	7,01	1215040	8,01
15/07/2026 00:00			773,12		32,97	7,08	1215100	7,98
15/07/2026 00:05			765,41		32,9	7,62	1215140	7,93
15/07/2026 00:10			778,45		32,87	6,88	1215220	7,91
15/07/2026 00:15			768,79		32,89	6,11	1215280	8,06
15/07/2026 00:20			780,93		32,91	5,77	1215340	7,99
15/07/2026 00:25			776,51		32,92	5,98	1215400	7,97
15/07/2026 00:30			774,32		32,91	5,87	1215460	7,93
15/07/2026 00:35			779,79		32,79	6,08	1215540	7,95
15/07/2026 00:40			788,9		32,85	6,69	1215600	7,95
15/07/2026 00:45			778,45		32,92	6,68	1215660	8,06
15/07/2026 00:50			789,29		32,92	7,42	1215720	8,02
15/07/2026 00:55			779,39		32,92	7,61	1215780	8
15/07/2026 01:00			766,9		32,92	6,56	1215860	7,99
15/07/2026 01:05			768,07		32,83	6,95	1215920	7,95
15/07/2026 01:10			758,16		32,81	6,06	1215980	7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 01:15			759,58		32,81	5,96	1216040	8,04
15/07/2026 01:20			755,08		32,82	5,92	1216100	8
15/07/2026 01:25			759,24		32,81	5,89	1216140	7,96
15/07/2026 01:30			755,08		32,82	5,65	1216220	7,91
15/07/2026 01:35			766,25		32,72	6,73	1216300	7,93
15/07/2026 01:40			756,15		32,77	7,01	1216360	7,92
15/07/2026 01:45			769,34		32,82	6,73	1216420	8,07
15/07/2026 01:50			763,52		32,83	6,8	1216460	8,01
15/07/2026 01:55			773,34		32,83	7,31	1216520	7,96
15/07/2026 02:00			774,81		32,83	7,91	1216600	7,94
15/07/2026 02:05			778,5		32,79	7,86	1216680	7,89
15/07/2026 02:10			783,77		32,77	7,04	1216740	7,87
15/07/2026 02:15			765,06		32,77	5,87	1216800	8,03
15/07/2026 02:20			778,05		32,77	5,82	1216860	7,98
15/07/2026 02:25			773,22		32,77	6,08	1216920	7,95
15/07/2026 02:30			777,9		32,77	6,24	1217020	7,91
15/07/2026 02:35			789,15		32,67	6,48	1217080	7,95
15/07/2026 02:40			792,68		32,72	6,94	1217140	7,93
15/07/2026 02:45			792,18		32,77	7,29	1217200	8,08
15/07/2026 02:50			777,45		32,78	7,46	1217280	8,03
15/07/2026 02:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		765,41	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,79	7,67	1217340	7,99
15/07/2026 03:00			746,7		32,79	7,62	1217400	7,96
15/07/2026 03:05			737,44		32,77	7,92	1217460	7,9
15/07/2026 03:10			727,61		32,72	6,61	1217520	7,88
15/07/2026 03:15			746,1		32,72	5,97	1217580	8,05
15/07/2026 03:20			752,04		32,73	5,46	1217640	7,98
15/07/2026 03:25			737,91		32,73	5,35	1217700	7,94
15/07/2026 03:30			748,88		32,73	5,48	1217780	7,91
15/07/2026 03:35			753,34		32,66	6,2	1217820	7,94
15/07/2026 03:40			749,01		32,71	6,84	1217860	7,92
15/07/2026 03:45			762,69		32,75	7,25	1217940	8,05
15/07/2026 03:50			759,14		32,77	7,34	1218000	8,03
15/07/2026 03:55			753,98		32,77	7,03	1218060	8
15/07/2026 04:00			763,84		32,77	7,43	1218140	7,97
15/07/2026 04:05			746,7		32,72	8,15	1218200	7,91
15/07/2026 04:10			769,94		32,7	7,13	1218260	7,87
15/07/2026 04:15			769,51		32,7	6,43	1218320	8,04
15/07/2026 04:20			765,58		32,7	6,34	1218400	7,98
15/07/2026 04:25			773,02		32,71	6,36	1218460	7,94
15/07/2026 04:30			769,14		32,71	6,02	1218540	7,92
15/07/2026 04:35			770,75		32,61	6,41	1218600	7,95
15/07/2026 04:40			778,02		32,67	6,69	1218660	7,96
15/07/2026 04:45			784,94		32,72	6,98	1218740	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 04:50			775,56		32,72	7,43	1218800	8,01
15/07/2026 04:55			771,25		32,73	7,37	1218860	7,98
15/07/2026 05:00			752,69		32,73	7,17	1218920	7,95
15/07/2026 05:05			759,75		32,71	6,95	1219000	7,91
15/07/2026 05:10			738,45		32,66	6,11	1219060	7,88
15/07/2026 05:15			739,68		32,65	5,25	1219120	8,04
15/07/2026 05:20			751,08		32,65	5,18	1219160	7,95
15/07/2026 05:25			752,39		32,65	5,17	1219240	7,93
15/07/2026 05:30			743,58		32,64	5,38	1219320	7,91
15/07/2026 05:35			759,06		32,56	6,19	1219380	7,95
15/07/2026 05:40			763,49		32,62	6,95	1219420	7,91
15/07/2026 05:45			761,94		32,68	6,98	1219460	8,03
15/07/2026 05:50			756,05		32,72	7,04	1219480	8,01
15/07/2026 05:55			757,25		32,72	7,45	1219520	7,96
15/07/2026 06:00			767,75		32,72	7,39	1219560	7,95
15/07/2026 06:05			767,92		32,67	9,1	1219640	7,89
15/07/2026 06:10			768,24		32,64	8,64	1219680	7,86
15/07/2026 06:15			764,51		32,65	5,92	1219700	8,04
15/07/2026 06:20			766,35		32,66	5,76	1219760	7,97
15/07/2026 06:25			772,54		32,67	5,81	1219820	7,94
15/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		752,74	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	32,67	5,8	1219880	7,9
15/07/2026 06:35			755,11		32,61	6,75	1219940	7,92
15/07/2026 06:40			775,41		32,67	7,15	1220000	7,9
15/07/2026 06:45			770,93		32,72	7,1	1220060	8,03
15/07/2026 06:50			765,41		32,76	7,51	1220120	7,99
15/07/2026 06:55			765,71		32,77	8,79	1220180	7,93
15/07/2026 07:00			753,71		32,78	8,55	1220240	7,9
15/07/2026 07:05			755,21		32,77	7,48	1220300	7,86
15/07/2026 07:10			731,18		32,78	7,17	1220380	7,83
15/07/2026 07:15			749,54		32,78	6,15	1220440	8,03
15/07/2026 07:20			735,71		32,8	5,82	1220500	7,99
15/07/2026 07:25			758,25		32,82	5,6	1220560	7,95
15/07/2026 07:30			762,13		32,86	5,49	1220640	7,91
15/07/2026 07:35			754,45		32,82	6,99	1220700	7,92
15/07/2026 07:40			750,51		32,84	7,02	1220740	7,91
15/07/2026 07:45			754,35		32,86	6,68	1220800	8,05
15/07/2026 07:50			762,41		32,9	7,02	1220860	8,01
15/07/2026 07:55			750,51		32,92	7,75	1220940	7,97
15/07/2026 08:00			767,58		32,92	7,61	1221000	7,95
15/07/2026 08:05			764,9		32,92	7,88	1221040	7,9
15/07/2026 08:10			765,37		32,96	7,04	1221100	7,88
15/07/2026 08:15			773,21		32,97	5,97	1221160	8,02
15/07/2026 08:20			768,51		32,97	5,64	1221200	7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 08:25			771,17		32,97	5,79	1221280	7,92
15/07/2026 08:30			764,25		32,97	5,94	1221360	7,89
15/07/2026 08:35			755,54		32,94	6,43	1221420	7,92
15/07/2026 08:40			768,18		32,96	6,89	1221480	7,91
15/07/2026 08:45			774,05		32,97	6,8	1221540	8,04
15/07/2026 08:50			769,08		32,97	6,73	1221620	7,98
15/07/2026 08:55			777,98		32,98	7,47	1221660	7,97
15/07/2026 09:00			744,09		32,99	7,42	1221720	7,95
15/07/2026 09:05			754,5		32,98	7,78	1221780	7,89
15/07/2026 09:10			732,65		32,98	7,32	1221840	7,88
15/07/2026 09:15			734,09		32,98	6,66	1221880	8,02
15/07/2026 09:20			747,6		33,02	6,19	1221920	7,98
15/07/2026 09:25			738,22		33,03	5,99	1221960	7,94
15/07/2026 09:30			742,97		33,05	5,95	1222000	7,91
15/07/2026 09:35			755,19		33,11	6,58	1222020	7,9
15/07/2026 09:40			757,95		33,12	6,89	1222040	7,91
15/07/2026 09:45			753,45		33,09	6,75	1222080	8,02
15/07/2026 09:50			769,55		33,09	7,53	1222160	7,99
15/07/2026 09:55			762,83		33,12	7,22	1222220	7,97
15/07/2026 10:00			770,69		33,13	7,34	1222280	7,95
15/07/2026 10:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		764,42	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,14	7,01	1222320	7,91
15/07/2026 10:10			761,38		33,18	6,25	1222400	7,84
15/07/2026 10:15			769,1		33,18	5,52	1222460	8,02
15/07/2026 10:20			760,64		33,23	5,65	1222520	7,96
15/07/2026 10:25			752,97		33,2	5,62	1222580	7,95
15/07/2026 10:30			769,74		33,17	5,93	1222640	7,97
15/07/2026 10:35			756,71		33,18	6,49	1222680	7,97
15/07/2026 10:40			767,61		33,2	6,73	1222700	7,96
15/07/2026 10:45			771,59		33,18	6,92	1222740	8,07
15/07/2026 10:50			768,9		33,18	7,94	1222780	8,03
15/07/2026 10:55			743,92		33,18	8,25	1222860	8
15/07/2026 11:00			719,08		33,19	7,21	1222920	7,97
15/07/2026 11:05			708,48		33,19	7,34	1222960	7,93
15/07/2026 11:10			728,59		33,19	6,64	1223020	7,89
15/07/2026 11:15			727,44		33,22	6,09	1223060	8,04
15/07/2026 11:20			730,62		33,25	5,97	1223080	8
15/07/2026 11:25			723,56		33,29	5,94	1223100	7,98
15/07/2026 11:30			740,28		33,33	6,01	1223160	7,96
15/07/2026 11:35			730,58		33,34	6,39	1223240	7,94
15/07/2026 11:40			741,98		33,36	7,04	1223300	7,96
15/07/2026 11:45			751,03		33,39	6,94	1223340	8,05
15/07/2026 11:50			749,48		33,4	7,26	1223400	7,98
15/07/2026 11:55			749,48		33,41	7,03	1223460	8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 12:00			743,86		33,43	7,85	1223520	7,97
15/07/2026 12:05			745,6		33,44	8,01	1223540	7,91
15/07/2026 12:10			729,33		33,44	6,98	1223620	7,92
15/07/2026 12:15			745,8		33,43	6,45	1223680	8,04
15/07/2026 12:20			758,4		33,45	6,29	1223740	8,01
15/07/2026 12:25			764,06		33,45	6,4	1223800	7,95
15/07/2026 12:30			743,47		33,5	6,37	1223880	7,9
15/07/2026 12:35			761,23		33,53	6,34	1223940	7,94
15/07/2026 12:40			740,87		33,53	6,71	1224000	7,92
15/07/2026 12:45			751,92		33,53	7,6	1224060	8,05
15/07/2026 12:50			750,63		33,55	8,33	1224100	8
15/07/2026 12:55			751,32		33,59	8,5	1224140	7,98
15/07/2026 13:00			720,42		33,61	7,81	1224180	7,96
15/07/2026 13:05			731,77		33,7	8,97	1224240	7,93
15/07/2026 13:10			725,74		33,7	7,12	1224280	7,91
15/07/2026 13:15			737,24		33,68	6,63	1224300	7,91
15/07/2026 13:20			721,51		33,71	6,03	1224300	8
15/07/2026 13:25			721,31		33,77	5,95	1224340	8
15/07/2026 13:30			734,4		33,77	5,94	1224380	7,94
15/07/2026 13:35			711,77		33,82	6,66	1224440	7,92
15/07/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		722,61	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,77	7,04	1224500	7,91
15/07/2026 13:45			734,06		33,67	7,29	1224560	8,04
15/07/2026 13:50			730,93		33,61	7,64	1224620	8
15/07/2026 13:55			728,14		33,57	7,38	1224660	7,99
15/07/2026 14:00			736,99		33,58	7,88	1224680	7,98
15/07/2026 14:05			748,64		33,6	8,67	1224760	7,96
15/07/2026 14:10			736,25		33,61	7,29	1224820	7,93
15/07/2026 14:15			739,33		33,61	6,21	1224880	8,04
15/07/2026 14:20			747,14		33,62	6,06	1224940	7,98
15/07/2026 14:25			750,88		33,62	5,96	1225000	7,94
15/07/2026 14:30			756,8		33,62	5,92	1225060	7,93
15/07/2026 14:35			754,71		33,61	7,49	1225120	7,94
15/07/2026 14:40			746,55		33,63	8,03	1225160	7,94
15/07/2026 14:45			744,75		33,61	7,64	1225220	8,04
15/07/2026 14:50			744,75		33,59	7,7	1225280	8,02
15/07/2026 14:55			747,89		33,55	7,85	1225340	7,98
15/07/2026 15:00			738,58		33,53	8,07	1225400	7,97
15/07/2026 15:05			735,05		33,4	8,37	1225460	7,91
15/07/2026 15:10			724,55		33,36	8,08	1225500	7,9
15/07/2026 15:15			731,77		33,36	6,91	1225560	8,08
15/07/2026 15:20			728,83		33,38	6,48	1225620	8,04
15/07/2026 15:25			744,31		33,35	6,42	1225680	7,96
15/07/2026 15:30			749,98		33,34	6,45	1225760	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 15:35			754,11		33,18	7,11	1225760	7,92
15/07/2026 15:40			756,8		33,29	7,84	1225820	7,9
15/07/2026 15:45			753,41		33,4	7,48	1225880	8,07
15/07/2026 15:50			756,3		33,45	7,35	1225940	8,03
15/07/2026 15:55			768,54		33,45	8,31	1226000	8
15/07/2026 16:00			763,86		33,46	7,83	1226040	7,98
15/07/2026 16:05			770,63		33,36	7,62	1226120	7,94
15/07/2026 16:10			761,03		33,33	7,02	1226160	7,91
15/07/2026 16:15			772,4		33,34	6,49	1226200	8,04
15/07/2026 16:20			777,95		33,34	6,45	1226240	7,98
15/07/2026 16:25			777,4		33,34	6,46	1226300	7,98
15/07/2026 16:30			781,38		33,36	6,44	1226360	7,95
15/07/2026 16:35			777,42		33,24	6,8	1226440	7,96
15/07/2026 16:40			778		33,32	7,36	1226480	7,94
15/07/2026 16:45			779,94		33,39	7,29	1226540	8,03
15/07/2026 16:50			778,84		33,4	8,12	1226600	8
15/07/2026 16:55			780,14		33,42	8,39	1226660	7,99
15/07/2026 17:00			772,97		33,42	8,61	1226740	7,97
15/07/2026 17:05			768,34		33,35	8,09	1226800	7,93
15/07/2026 17:10			769,59		33,33	7,4	1226860	7,93
15/07/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,21	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,32	6,38	1226920	8,02
15/07/2026 17:20			775,86		33,31	6,22	1226980	7,96
15/07/2026 17:25			770,93		33,29	6,11	1227060	7,93
15/07/2026 17:30			765,11		33,27	6,05	1227140	7,92
15/07/2026 17:35			776,95		33,13	7,1	1227200	7,96
15/07/2026 17:40			777,45		33,23	7,48	1227240	7,93
15/07/2026 17:45			782,08		33,29	7,07	1227300	8,06
15/07/2026 17:50			775,01		33,34	8,54	1227380	8,02
15/07/2026 17:55			768,36		33,34	7,95	1227440	8,01
15/07/2026 18:00			784,67		33,34	8,1	1227500	7,98
15/07/2026 18:05			795,27		33,23	9,2	1227580	7,92
15/07/2026 18:10			793,48		33,19	8,27	1227660	7,92
15/07/2026 18:15			793,87		33,21	7,14	1227720	8,06
15/07/2026 18:20			781,98		33,22	6,65	1227780	7,99
15/07/2026 18:25			783,67		33,23	6,33	1227840	7,95
15/07/2026 18:30			783,07		33,23	6,31	1227940	7,89
15/07/2026 18:35			784,47		33,09	7,38	1228000	7,94
15/07/2026 18:40			791,88		33,18	7,39	1228040	7,91
15/07/2026 18:45			780,88		33,27	7,74	1228100	8,06
15/07/2026 18:50			783,87		33,29	8,48	1228160	8
15/07/2026 18:55			782,23		33,31	7,41	1228220	8
15/07/2026 19:00			779,21		33,31	7,65	1228260	7,97
15/07/2026 19:05			753,31		33,2	7,04	1228320	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 19:10			757,3		33,18	6,65	1228380	7,96
15/07/2026 19:15			764,51		33,18	6,23	1228440	8,06
15/07/2026 19:20			773,49		33,21	6,13	1228520	8,02
15/07/2026 19:25			766,47		33,23	6,1	1228580	7,99
15/07/2026 19:30			748,93		33,23	6,21	1228640	7,97
15/07/2026 19:35			774,51		33,13	7,19	1228700	7,98
15/07/2026 19:40			766,9		33,2	7,7	1228760	7,96
15/07/2026 19:45			763,98		33,28	7,85	1228800	8,08
15/07/2026 19:50			766,6		33,29	8,03	1228840	8,04
15/07/2026 19:55			774,49		33,29	8,34	1228900	8
15/07/2026 20:00			758,39		33,3	8,15	1228960	7,98
15/07/2026 20:05			746,8		33,23	7,69	1229000	7,96
15/07/2026 20:10			759,41		33,2	7,31	1229060	7,94
15/07/2026 20:15			772,03		33,22	6,47	1229100	8,06
15/07/2026 20:20			751,17		33,23	6,34	1229160	8,04
15/07/2026 20:25			776,53		33,24	6,33	1229200	7,99
15/07/2026 20:30			761,03		33,23	6,34	1229260	7,97
15/07/2026 20:35			761,23		33,13	6,81	1229320	7,98
15/07/2026 20:40			773,69		33,21	7,77	1229380	7,98
15/07/2026 20:45			756,5		33,26	7,78	1229440	8,07
15/07/2026 20:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		771,18	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,28	7,7	1229500	8,03
15/07/2026 20:55			760,83		33,29	7,72	1229540	8,01
15/07/2026 21:00			743,16		33,28	7,06	1229620	7,99
15/07/2026 21:05			740,28		33,23	7,68	1229680	7,95
15/07/2026 21:10			740,28		33,22	6,9	1229740	7,93
15/07/2026 21:15			738,16		33,23	6,5	1229800	8,07
15/07/2026 21:20			747,81		33,23	6,23	1229860	8,04
15/07/2026 21:25			741,14		33,23	6,11	1229920	7,98
15/07/2026 21:30			739,95		33,23	6,33	1229980	7,97
15/07/2026 21:35			737,71		33,13	6,97	1230040	7,96
15/07/2026 21:40			747,51		33,18	7,3	1230100	7,95
15/07/2026 21:45			738,95		33,23	7,07	1230140	8,07
15/07/2026 21:50			741,19		33,25	8,18	1230200	8,05
15/07/2026 21:55			750,85		33,27	7,41	1230260	8,02
15/07/2026 22:00			741,34		33,26	7,4	1230320	8
15/07/2026 22:05			752,97		33,22	7,6	1230360	7,98
15/07/2026 22:10			752,17		33,19	6,93	1230420	7,95
15/07/2026 22:15			746,72		33,19	6,73	1230500	8,06
15/07/2026 22:20			748,09		33,19	6,27	1230540	8,01
15/07/2026 22:25			751,05		33,19	6,03	1230600	7,98
15/07/2026 22:30			751,54		33,18	6,06	1230680	7,95
15/07/2026 22:35			751,44		33,08	6,69	1230740	7,97
15/07/2026 22:40			762,69		33,13	7,26	1230800	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/07/2026 22:45			758,16		33,18	6,88	1230860	8,07
15/07/2026 22:50			754,11		33,2	7,07	1230920	8,04
15/07/2026 22:55			762,79		33,22	7,05	1230980	8,05
15/07/2026 23:00			752,59		33,23	7,26	1231060	8
15/07/2026 23:05			757,22		33,13	7,21	1231120	7,98
15/07/2026 23:10			737,86		33,13	6,44	1231200	7,97
15/07/2026 23:15			741,12		33,13	5,78	1231260	8,07
15/07/2026 23:20			759,39		33,14	5,78	1231280	8
15/07/2026 23:25			743,38		33,15	5,61	1231340	8
15/07/2026 23:30			750,98		33,15	5,77	1231420	7,97
15/07/2026 23:35			754,93		33,03	6,73	1231460	7,98
15/07/2026 23:40			744,53		33,13	7,01	1231520	7,98
15/07/2026 23:45			767,52		33,18	6,84	1231580	8,07
15/07/2026 23:50			763,94		33,19	6,93	1231640	8,05
15/07/2026 23:55			757,07		33,2	7,53	1231700	8,02
16/07/2026 00:00			764,43		33,2	7,03	1231760	8,02
16/07/2026 00:05			755,87		33,13	6,82	1231800	7,98
16/07/2026 00:10			783		33,11	6,1	1231860	7,91
16/07/2026 00:15			774,73		33,11	5,57	1231920	8,07
16/07/2026 00:20			769,06		33,13	5,83	1231960	8,05
16/07/2026 00:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		772,03	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,13	5,76	1232020	7,99
16/07/2026 00:30			773,94		33,13	5,67	1232100	7,97
16/07/2026 00:35			777,37		33,02	6,26	1232140	7,98
16/07/2026 00:40			781,9		33,08	6,83	1232200	7,97
16/07/2026 00:45			779,41		33,14	6,32	1232240	8,07
16/07/2026 00:50			776,43		33,18	6,74	1232300	8,07
16/07/2026 00:55			777,57		33,18	6,99	1232300	8,06
16/07/2026 01:00			768,61		33,18	6,98	1232300	8
16/07/2026 01:05			767,47		33,13	7,2	1232320	7,97
16/07/2026 01:10			767,25		33,11	6,77	1232320	7,96
16/07/2026 01:15			770,6		33,12	6,23	1232320	8,06
16/07/2026 01:20			766,87		33,12	6,1	1232340	8,01
16/07/2026 01:25			784,57		33,13	5,79	1232360	8,01
16/07/2026 01:30			782,33		33,13	5,68	1232420	7,97
16/07/2026 01:35			782,5		33,01	6,88	1232480	8
16/07/2026 01:40			775,63		33,08	7	1232540	7,98
16/07/2026 01:45			781,2		33,13	7,19	1232620	8,08
16/07/2026 01:50			767,77		33,15	7,17	1232680	8,07
16/07/2026 01:55			764,86		33,16	7,25	1232720	8,04
16/07/2026 02:00			788,62		33,17	7,07	1232780	8,01
16/07/2026 02:05			767,2		33,12	7,45	1232840	7,96
16/07/2026 02:10			778,86		33,08	6,64	1232920	7,96
16/07/2026 02:15			773,17		33,08	5,84	1232980	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 02:20			788,15		33,08	5,58	1233040	8,05
16/07/2026 02:25			781,45		33,08	5,65	1233100	8,02
16/07/2026 02:30			771,5		33,08	5,59	1233180	7,99
16/07/2026 02:35			769,94		32,97	6,33	1233260	7,97
16/07/2026 02:40			766,77		33,03	7,06	1233320	7,99
16/07/2026 02:45			787,42		33,12	6,68	1233380	8,08
16/07/2026 02:50			783,19		33,13	6,98	1233440	8,06
16/07/2026 02:55			779,36		33,13	6,63	1233480	8,02
16/07/2026 03:00			768,17		33,14	7,27	1233560	8,02
16/07/2026 03:05			761,15		33,08	7,28	1233620	7,97
16/07/2026 03:10			768,36		33,07	6,54	1233680	7,98
16/07/2026 03:15			766,72		33,07	5,87	1233720	8,08
16/07/2026 03:20			770,21		33,07	5,65	1233760	8,06
16/07/2026 03:25			764,08		33,07	5,45	1233820	8,04
16/07/2026 03:30			776,23		33,07	5,36	1233880	8
16/07/2026 03:35			773,24		32,97	6,3	1233960	8
16/07/2026 03:40			772,94		33,03	7,27	1234020	7,98
16/07/2026 03:45			768,26		33,1	6,42	1234080	8,11
16/07/2026 03:50			770,06		33,12	6,93	1234140	8,07
16/07/2026 03:55			758,91		33,13	7,18	1234200	8,03
16/07/2026 04:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		768,76	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,13	7,24	1234280	8,02
16/07/2026 04:05			769,66		33,08	7,12	1234320	7,98
16/07/2026 04:10			771		33,07	6,31	1234380	7,96
16/07/2026 04:15			772,4		33,07	5,8	1234440	8,08
16/07/2026 04:20			766,97		33,07	5,57	1234480	8,04
16/07/2026 04:25			770,75		33,07	5,46	1234540	8
16/07/2026 04:30			760,3		33,07	5,42	1234600	8
16/07/2026 04:35			759,21		32,94	6,17	1234680	8,01
16/07/2026 04:40			763,84		33,02	6,77	1234720	7,99
16/07/2026 04:45			776,18		33,08	6,52	1234760	8,1
16/07/2026 04:50			772,72		33,1	6,55	1234800	8,08
16/07/2026 04:55			764,28		33,12	6,95	1234860	8,06
16/07/2026 05:00			759,66		33,12	7,84	1234900	8,02
16/07/2026 05:05			761,05		33,07	7,61	1234960	8
16/07/2026 05:10			732,38		33,03	6,83	1235040	7,96
16/07/2026 05:15			755,23		33,02	5,77	1235100	8,07
16/07/2026 05:20			755,23		33,02	5,41	1235160	8,01
16/07/2026 05:25			742,14		33,03	5,17	1235220	8
16/07/2026 05:30			747,16		33,03	5,43	1235300	8
16/07/2026 05:40			751,49		32,99	6,68	1235340	8
16/07/2026 05:45			746,67		33,06	6,71	1235400	8,1
16/07/2026 05:50			751,15		33,08	6,97	1235460	8,07
16/07/2026 05:55			765,13		33,08	7,39	1235520	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 06:00			759,31		33,1	7,47	1235620	8,01
16/07/2026 06:05			763,49		33,05	7,89	1235680	7,99
16/07/2026 06:10			755,72		33,03	6,91	1235720	7,97
16/07/2026 06:15			759,61		33,03	6,08	1235780	8,1
16/07/2026 06:20			766,47		33,03	5,77	1235840	8,07
16/07/2026 06:25			761,89		33,06	5,88	1235900	8,02
16/07/2026 06:30			750,45		33,06	5,79	1235960	8,01
16/07/2026 06:35			766,22		32,94	6,29	1236020	8,01
16/07/2026 06:40			760,85		33,02	6,63	1236100	7,98
16/07/2026 06:45			748,71		33,08	6,65	1236160	8,1
16/07/2026 06:50			758,91		33,1	7,18	1236200	8,09
16/07/2026 06:55			775,83		33,13	7,75	1236240	8,06
16/07/2026 07:00			751,79		33,13	6,99	1236300	8,03
16/07/2026 07:05			753,29		33,09	7,64	1236360	7,99
16/07/2026 07:10			743,08		33,08	6,67	1236400	7,97
16/07/2026 07:15			752,49		33,08	5,72	1236460	8,1
16/07/2026 07:20			751,24		33,11	5,64	1236520	8,07
16/07/2026 07:25			747,21		33,12	5,46	1236600	8,03
16/07/2026 07:30			757,81		33,12	5,3	1236680	8
16/07/2026 07:35			764,83		33,04	5,96	1236740	7,99
16/07/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,94	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,08	6,2	1236800	7,97
16/07/2026 07:45			763,79		33,13	6,79	1236860	8,08
16/07/2026 07:50			773,99		33,14	6,29	1236920	8,06
16/07/2026 07:55			770,55		33,18	6,47	1236980	8,03
16/07/2026 08:00			773,39		33,18	6,56	1237060	8
16/07/2026 08:05			780,41		33,18	7,63	1237120	7,94
16/07/2026 08:10			790,69		33,18	6,16	1237180	7,87
16/07/2026 08:15			791,63		33,2	5,8	1237240	8,09
16/07/2026 08:20			807,51		33,2	5,47	1237320	8,04
16/07/2026 08:25			795,17		33,21	5,22	1237380	7,99
16/07/2026 08:30			809,7		33,22	5,17	1237440	7,97
16/07/2026 08:35			821,69		33,18	5,92	1237520	7,97
16/07/2026 08:40			822,34		33,21	6,62	1237580	7,94
16/07/2026 08:45			844,34		33,24	6,73	1237640	8,06
16/07/2026 08:50			825,72		33,28	6,81	1237720	8,02
16/07/2026 08:55			829,31		33,29	6,71	1237780	8
16/07/2026 09:00			832,49		33,32	6,97	1237860	7,99
16/07/2026 09:05			844,93		33,32	8,17	1237920	7,94
16/07/2026 09:10			850,57		33,34	6,55	1238000	7,93
16/07/2026 09:15			842,45		33,37	5,64	1238060	8,04
16/07/2026 09:20			834,84		33,39	5,51	1238140	8,02
16/07/2026 09:25			853,15		33,39	5,28	1238200	7,99
16/07/2026 09:30			841,66		33,39	5,25	1238300	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 09:35			859,47		33,38	6,86	1238360	8
16/07/2026 09:40			866,78		33,4	6,56	1238440	7,97
16/07/2026 09:45			874,7		33,44	6,51	1238500	8,06
16/07/2026 09:50			874,3		33,45	7,43	1238580	8,01
16/07/2026 09:55			871,07		33,49	6,88	1238640	8
16/07/2026 10:00			865,3		33,5	6,99	1238700	7,97
16/07/2026 10:05			874,65		33,55	7,11	1238780	7,93
16/07/2026 10:10			880,47		33,56	6,31	1238840	7,93
16/07/2026 10:15			876,14		33,6	5,7	1238920	8,05
16/07/2026 10:20			887,89		33,61	5,68	1239000	8,04
16/07/2026 10:25			885,4		33,64	5,42	1239060	8
16/07/2026 10:30			893,02		33,66	5,58	1239140	7,98
16/07/2026 10:35			877,19		33,75	6,25	1239220	7,99
16/07/2026 10:40			897,3		33,77	6,89	1239280	7,97
16/07/2026 10:45			887,09		33,78	7,44	1239340	8,06
16/07/2026 10:50			906,35		33,81	7,57	1239400	8,04
16/07/2026 10:55			892,47		33,82	8,15	1239480	8,02
16/07/2026 11:00			878,78		33,83	7,03	1239540	8
16/07/2026 11:05			875,4		33,87	7,29	1239620	7,95
16/07/2026 11:10			884,56		33,89	6,34	1239700	7,9
16/07/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		888,14	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,92	5,83	1239760	8,03
16/07/2026 11:20			874,55		33,94	5,43	1239840	8,01
16/07/2026 11:25			886,6		33,97	5,32	1239920	7,96
16/07/2026 11:30			888,54		33,99	5,42	1240000	7,95
16/07/2026 11:35			893,66		34,07	6,22	1240080	7,96
16/07/2026 11:40			900,43		34,08	6,64	1240160	7,97
16/07/2026 11:45			894,36		34,08	6,6	1240220	8,08
16/07/2026 11:50			896,65		34,08	6,64	1240300	8,03
16/07/2026 11:55			899,58		34,12	7,02	1240360	8,01
16/07/2026 12:00			921,48		34,14	7,76	1240460	7,96
16/07/2026 12:05			913,46		34,19	7,65	1240520	7,92
16/07/2026 12:10			911,02		34,24	6,88	1240600	7,9
16/07/2026 12:15			903,26		34,21	5,89	1240680	8,03
16/07/2026 12:20			916,8		34,19	5,48	1240760	7,98
16/07/2026 12:25			902,32		34,19	5,46	1240820	7,96
16/07/2026 12:30			902,82		34,23	5,29	1240920	7,94
16/07/2026 12:35			904,6		34,28	6,31	1241000	7,94
16/07/2026 12:40			895,69		34,24	6,38	1241080	7,96
16/07/2026 12:45			906,1		34,24	6,74	1241140	8,05
16/07/2026 12:50			901,12		34,24	7,45	1241220	8,04
16/07/2026 12:55			907,69		34,24	7,3	1241300	8,01
16/07/2026 13:00			895,45		34,25	7,41	1241380	7,98
16/07/2026 13:05			899,63		34,28	6,79	1241440	7,92

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 13:10			900,72		34,29	6,58	1241520	7,91
16/07/2026 13:15			902,41		34,29	5,94	1241600	8,03
16/07/2026 13:20			894,45		34,3	5,51	1241660	7,98
16/07/2026 13:25			905,75		34,35	5,52	1241740	7,95
16/07/2026 13:30			901,37		34,4	5,4	1241820	7,92
16/07/2026 13:35			887,53		34,45	5,99	1241880	7,91
16/07/2026 13:40			892,51		34,45	6,66	1241940	7,93
16/07/2026 13:45			893,51		34,45	6,59	1242000	8,03
16/07/2026 13:50			905,55		34,45	7,77	1242080	8
16/07/2026 13:55			908,73		34,43	6,8	1242140	7,99
16/07/2026 14:00			911,17		34,43	6,64	1242200	7,97
16/07/2026 14:05			919,28		34,51	6,8	1242280	7,88
16/07/2026 14:10			921,97		34,56	6,09	1242360	7,9
16/07/2026 14:15			907,8		34,56	5,99	1242400	8,01
16/07/2026 14:20			912,37		34,6	5,58	1242480	7,96
16/07/2026 14:25			908,93		34,61	5,46	1242560	7,96
16/07/2026 14:30			899,53		34,59	5,3	1242660	7,96
16/07/2026 14:35			892,22		34,74	6,15	1242720	7,95
16/07/2026 14:40			905,46		34,67	7,11	1242800	7,94
16/07/2026 14:45			901,33		34,61	7,12	1242880	8,03
16/07/2026 14:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		908,39	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,57	7,86	1242940	7,99
16/07/2026 14:55			899,04		34,57	7,78	1243000	7,95
16/07/2026 15:00			892,92		34,59	6,37	1243080	7,96
16/07/2026 15:05			897,74		34,65	7,52	1243140	7,88
16/07/2026 15:10			917,25		34,68	6,23	1243200	7,87
16/07/2026 15:15			914,32		34,62	5,57	1243260	8
16/07/2026 15:20			906,05		34,61	5,2	1243340	7,95
16/07/2026 15:25			910,28		34,59	5,12	1243420	7,93
16/07/2026 15:30			922,93		34,61	5,1	1243520	7,92
16/07/2026 15:35			912,23		34,76	6,41	1243600	7,93
16/07/2026 15:40			912,47		34,73	6,55	1243660	7,95
16/07/2026 15:45			932,28		34,7	6,45	1243740	8,05
16/07/2026 15:50			910,13		34,69	7,06	1243800	8,02
16/07/2026 15:55			926,76		34,7	7,86	1243880	7,99
16/07/2026 16:00			935,17		34,71	7,98	1243940	7,96
16/07/2026 16:05			947,86		34,73	8,5	1243980	7,91
16/07/2026 16:10			927,11		34,76	7,15	1244020	7,89
16/07/2026 16:15			923,35		34,67	6,41	1244040	8,01
16/07/2026 16:20			926,84		34,63	6,29	1244060	7,96
16/07/2026 16:25			929,97		34,61	6,25	1244080	7,95
16/07/2026 16:30			943,9		34,58	6,07	1244100	7,95
16/07/2026 16:35			943,9		34,58	6,47	1244100	7,94
16/07/2026 16:40			947,21		34,59	6,72	1244100	7,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 16:45			950,13		34,57	6,6	1244120	8,01
16/07/2026 16:50			942,76		34,56	6,93	1244160	8,02
16/07/2026 16:55			941,49		34,56	7,01	1244220	7,97
16/07/2026 17:00			931,71		34,55	7,01	1244300	7,95
16/07/2026 17:05			941,84		34,51	6,77	1244380	7,87
16/07/2026 17:10			939,94		34,45	6,15	1244460	7,87
16/07/2026 17:15			927,03		34,41	5,92	1244500	8,01
16/07/2026 17:20			937,66		34,41	5,86	1244580	7,94
16/07/2026 17:25			931,58		34,42	5,7	1244660	7,91
16/07/2026 17:30			944,08		34,43	5,73	1244740	7,89
16/07/2026 17:35			942,58		34,4	6,29	1244820	7,93
16/07/2026 17:40			943,13		34,45	7,15	1244880	7,93
16/07/2026 17:45			943,68		34,48	7,06	1244960	8,03
16/07/2026 17:50			945,51		34,5	7,85	1245020	7,99
16/07/2026 17:55			936,6		34,51	7,35	1245080	7,96
16/07/2026 18:00			963,98		34,51	7,52	1245160	7,95
16/07/2026 18:05			949,34		34,4	7,33	1245240	7,89
16/07/2026 18:10			956,56		34,4	6,82	1245320	7,88
16/07/2026 18:15			951,54		34,4	6,07	1245400	8,01
16/07/2026 18:20			935,42		34,4	5,78	1245460	7,96
16/07/2026 18:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		954,62	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,4	5,66	1245540	7,93
16/07/2026 18:30			970,54		34,4	5,85	1245640	7,92
16/07/2026 18:35			961,44		34,35	6,79	1245680	7,93
16/07/2026 18:40			962,68		34,4	7,02	1245760	7,93
16/07/2026 18:45			960,44		34,44	7,21	1245820	8,02
16/07/2026 19:00			939,74		34,45	7,04	1245860	7,94
16/07/2026 19:05			928,74		34,35	7,13	1245940	7,88
16/07/2026 19:10			939,79		34,34	6,48	1246020	7,89
16/07/2026 19:15			932,52		34,35	6,18	1246100	8,01
16/07/2026 19:20			929,59		34,35	5,65	1246180	7,97
16/07/2026 19:25			929,59		34,35	5,52	1246260	7,95
16/07/2026 19:30			943,37		34,33	5,59	1246340	7,91
16/07/2026 19:35			933,07		34,25	6,41	1246420	7,93
16/07/2026 19:40			940,29		34,32	6,98	1246500	7,93
16/07/2026 19:45			939,24		34,35	6,67	1246580	8,01
16/07/2026 19:50			940,68		34,37	7,05	1246660	7,97
16/07/2026 19:55			943,12		34,38	7,52	1246740	7,95
16/07/2026 20:00			941,98		34,39	7,39	1246820	7,95
16/07/2026 20:05			941,48		34,33	7,16	1246900	7,9
16/07/2026 20:10			928,64		34,28	6,66	1246980	7,87
16/07/2026 20:15			942,52		34,24	6,05	1247040	8,04
16/07/2026 20:20			949,59		34,21	6,04	1247120	7,99
16/07/2026 20:25			949,79		34,13	5,92	1247200	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/07/2026 20:30			950,54		34,03	5,9	1247280	7,93
16/07/2026 20:35			954,17		33,81	6,28	1247360	7,94
16/07/2026 20:40			980,4		33,92	7,14	1247440	7,93
16/07/2026 20:45			969,7		33,97	6,93	1247520	8,04
16/07/2026 20:50			961,09		33,97	7,53	1247580	8,01
16/07/2026 20:55			952,98		33,99	7,44	1247660	7,98
16/07/2026 21:00			964,17		34,01	8	1247740	7,97
16/07/2026 21:05			955,81		33,88	7,66	1247820	7,91
16/07/2026 21:10			958,3		33,87	7	1247900	7,92
16/07/2026 21:15			944,71		33,92	6,26	1247980	8,03
16/07/2026 21:20			950,44		33,94	5,92	1248060	8
16/07/2026 21:25			973,63		33,97	5,47	1248140	7,97
16/07/2026 21:30			952,43		33,97	5,89	1248220	7,94
16/07/2026 21:35			946,56		33,79	6,43	1248300	7,95
16/07/2026 21:40			956,56		33,91	6,41	1248380	7,94
16/07/2026 21:45			954,77		33,97	6,77	1248460	8,03
16/07/2026 21:50			960,04		34,01	6,98	1248520	8,01
16/07/2026 21:55			937,65		34,02	6,98	1248600	7,98
16/07/2026 22:00			947,55		34,02	6,72	1248700	7,95
16/07/2026 22:05			940,34		33,9	7,32	1248780	7,91
16/07/2026 22:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		947,7	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,87	6,52	1248860	7,9
16/07/2026 22:15			960,69		33,91	5,8	1248940	8,01
16/07/2026 22:20			943,87		33,92	5,59	1249020	7,97
16/07/2026 22:25			964,57		33,92	5,62	1249100	7,95
16/07/2026 22:30			936,3		33,93	5,73	1249180	7,92
16/07/2026 22:35			933,22		33,8	6,26	1249260	7,94
16/07/2026 22:40			926,87		33,87	6,84	1249320	7,94
16/07/2026 22:45			909,43		33,96	6,41	1249400	8,03
16/07/2026 22:50			910,92		33,97	7,56	1249480	8,01
16/07/2026 22:55			890,32		33,97	7,37	1249560	8
16/07/2026 23:00			873,47		33,97	7,83	1249620	7,95
16/07/2026 23:05			886,36		33,87	7,32	1249700	7,91
16/07/2026 23:10			865,56		33,84	7,01	1249760	7,9
16/07/2026 23:15			875,61		33,87	6,38	1249840	8,02
16/07/2026 23:20			866,4		33,87	6,14	1249920	7,99
16/07/2026 23:25			859,56		33,87	5,97	1249980	7,97
16/07/2026 23:30			861,9		33,87	5,86	1250080	7,94
16/07/2026 23:35			851,62		33,74	6,17	1250140	7,94
16/07/2026 23:40			850,88		33,82	6,6	1250220	7,94
16/07/2026 23:45			842,15		33,87	6,73	1250280	8,02
16/07/2026 23:50			834,98		33,91	7,23	1250360	7,98
16/07/2026 23:55			839,33		33,92	6,96	1250420	7,96
17/07/2026 00:00			836,64		33,92	7,3	1250500	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 00:05			837,34		33,83	7,86	1250560	7,9
17/07/2026 00:10			833,21		33,82	6,63	1250640	7,9
17/07/2026 00:15			830,67		33,83	6,49	1250700	8
17/07/2026 00:20			825		33,83	5,91	1250760	7,95
17/07/2026 00:25			836,15		33,84	6,27	1250840	7,94
17/07/2026 00:30			810,47		33,83	5,99	1250900	7,92
17/07/2026 00:35			823,41		33,69	6,44	1250980	7,94
17/07/2026 00:40			805,89		33,79	6,89	1251040	7,93
17/07/2026 00:45			826,29		33,86	7,48	1251100	8,02
17/07/2026 00:50			819,67		33,87	8,01	1251180	7,99
17/07/2026 00:55			810,82		33,87	7,72	1251240	7,97
17/07/2026 01:00			805,29		33,87	7,47	1251320	7,95
17/07/2026 01:05			790,76		33,82	7,44	1251400	7,89
17/07/2026 01:10			780,06		33,77	6,67	1251460	7,88
17/07/2026 01:15			785,04		33,77	6,08	1251520	8
17/07/2026 01:20			769,86		33,77	5,87	1251580	7,98
17/07/2026 01:25			784,74		33,78	5,9	1251660	7,95
17/07/2026 01:30			780,46		33,77	5,94	1251740	7,93
17/07/2026 01:35			790,61		33,61	6,73	1251800	7,92
17/07/2026 01:40			776,58		33,73	6,63	1251860	7,93
17/07/2026 01:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		772,74	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,79	6,86	1251920	8,02
17/07/2026 01:50			763,54		33,82	7,35	1251980	7,99
17/07/2026 01:55			788,52		33,82	7,01	1252040	7,97
17/07/2026 02:00			778,12		33,81	7,36	1252100	7,95
17/07/2026 02:05			779,91		33,71	7,47	1252160	7,89
17/07/2026 02:10			776,38		33,66	6,9	1252240	7,89
17/07/2026 02:15			782,6		33,65	6,36	1252300	7,99
17/07/2026 02:20			778,82		33,65	6,23	1252360	7,93
17/07/2026 02:25			791,21		33,65	5,86	1252420	7,93
17/07/2026 02:30			786,63		33,65	6,18	1252480	7,9
17/07/2026 02:35			783,89		33,5	7,54	1252560	7,92
17/07/2026 02:40			788,42		33,62	7,17	1252620	7,93
17/07/2026 02:45			799,42		33,73	7,32	1252680	8,04
17/07/2026 02:50			786,73		33,77	7,63	1252740	8,01
17/07/2026 02:55			769,21		33,77	7,46	1252820	7,97
17/07/2026 03:00			753,14		33,77	7,67	1252880	7,94
17/07/2026 03:05			732,58		33,7	8,59	1252940	7,89
17/07/2026 03:10			711,08		33,66	7,74	1252980	7,88
17/07/2026 03:15			701,33		33,67	6,61	1253040	8,01
17/07/2026 03:20			686,1		33,69	6,46	1253100	7,98
17/07/2026 03:25			669,18		33,7	5,82	1253140	7,96
17/07/2026 03:30			640,71		33,69	5,81	1253220	7,95
17/07/2026 03:35			650,22		33,54	6,4	1253280	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 03:40			659,13		33,61	6,67	1253320	7,95
17/07/2026 03:45			674,85		33,69	6,64	1253380	8,04
17/07/2026 03:50			664,45		33,71	7,03	1253420	8,03
17/07/2026 03:55			665,65		33,73	6,97	1253420	8,01
17/07/2026 04:00			687,3		33,75	7,53	1253420	7,96
17/07/2026 04:05			671,62		33,67	7,88	1253420	7,93
17/07/2026 04:10			671,62		33,65	7,23	1253420	7,91
17/07/2026 04:15			671,62		33,66	6,5	1253420	7,99
17/07/2026 04:25			708,4		33,66	6,04	1253460	7,94
17/07/2026 04:30			716,76		33,66	5,96	1253540	7,9
17/07/2026 04:35			715,06		33,51	6,63	1253580	7,93
17/07/2026 04:40			721,73		33,61	6,8	1253640	7,93
17/07/2026 04:45			712,48		33,67	7,29	1253700	8,03
17/07/2026 04:50			712,78		33,71	7,44	1253760	8,01
17/07/2026 04:55			722,98		33,71	7,45	1253820	7,96
17/07/2026 05:00			728,2		33,71	7,81	1253880	7,94
17/07/2026 05:05			714,37		33,63	7,61	1253940	7,87
17/07/2026 05:10			733,93		33,61	6,3	1253980	7,88
17/07/2026 05:15			741,69		33,61	5,7	1254040	8
17/07/2026 05:20			736,36		33,61	5,48	1254100	7,94
17/07/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		727,26	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,62	5,54	1254160	7,92
17/07/2026 05:30			724,17		33,61	5,72	1254220	7,91
17/07/2026 05:35			739,2		33,49	6,22	1254280	7,91
17/07/2026 05:40			747,06		33,57	7,12	1254340	7,92
17/07/2026 05:45			737,06		33,65	6,63	1254400	8,01
17/07/2026 05:50			751,54		33,66	7,11	1254460	7,97
17/07/2026 05:55			738,85		33,67	6,91	1254540	7,95
17/07/2026 06:00			746,52		33,68	7,14	1254600	7,94
17/07/2026 06:05			754,18		33,55	7,46	1254660	7,89
17/07/2026 06:10			754,48		33,55	6,92	1254720	7,88
17/07/2026 06:15			754,03		33,58	6,53	1254780	7,98
17/07/2026 06:20			760,2		33,61	6,52	1254840	7,97
17/07/2026 06:25			740,64		33,61	6	1254900	7,95
17/07/2026 06:30			747,81		33,61	6,12	1254960	7,94
17/07/2026 06:35			744,92		33,5	6,41	1255020	7,96
17/07/2026 06:40			756,47		33,58	6,31	1255080	7,95
17/07/2026 06:45			752,89		33,64	6,44	1255120	8,02
17/07/2026 06:50			751,94		33,66	6,66	1255180	8
17/07/2026 06:55			752,59		33,68	6,66	1255260	7,98
17/07/2026 07:00			760,3		33,68	6,72	1255340	7,97
17/07/2026 07:05			748,76		33,55	7,19	1255400	7,95
17/07/2026 07:10			750,6		33,55	6,37	1255460	7,93
17/07/2026 07:15			772,54		33,59	6,33	1255520	8,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 07:20			766,57		33,61	5,77	1255580	8
17/07/2026 07:25			772,69		33,63	5,74	1255640	7,97
17/07/2026 07:30			774,49		33,65	5,77	1255720	7,96
17/07/2026 07:35			767,27		33,54	6,51	1255800	7,95
17/07/2026 07:40			790,31		33,61	6,64	1255860	7,96
17/07/2026 07:45			786,23		33,68	6,66	1255920	8,01
17/07/2026 07:50			782,1		33,71	6,68	1255980	7,99
17/07/2026 07:55			783,59		33,72	6,87	1256060	7,98
17/07/2026 08:00			789,27		33,74	6,94	1256120	7,96
17/07/2026 08:05			791,26		33,67	6,71	1256180	7,93
17/07/2026 08:10			780,61		33,67	6,54	1256240	7,93
17/07/2026 08:15			773,69		33,71	5,79	1256300	8
17/07/2026 08:20			787,3		33,75	6,12	1256380	7,97
17/07/2026 08:25			772,64		33,77	5,51	1256440	7,96
17/07/2026 08:30			789,02		33,78	5,77	1256520	7,94
17/07/2026 08:35			787,11		33,75	6,11	1256580	7,93
17/07/2026 08:40			778,4		33,82	6,96	1256660	7,94
17/07/2026 08:45			779,79		33,86	6,29	1256700	8,01
17/07/2026 08:50			783,52		33,89	6,87	1256760	7,98
17/07/2026 08:55			777,85		33,92	6,56	1256820	7,97
17/07/2026 09:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		777,75	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,94	7,25	1256900	7,95
17/07/2026 09:05			767,21		33,95	7,56	1256960	7,91
17/07/2026 09:10			772,68		33,97	7,04	1257000	7,93
17/07/2026 09:15			765,17		33,98	6,35	1257060	8,01
17/07/2026 09:20			770,09		34	6,11	1257120	8
17/07/2026 09:25			780,44		34,02	6,07	1257200	7,98
17/07/2026 09:30			778,35		34,02	5,74	1257280	7,96
17/07/2026 09:35			768,4		34,02	6,78	1257340	7,94
17/07/2026 09:40			771,93		34,04	7,12	1257400	7,95
17/07/2026 09:45			779,75		34,07	7,08	1257460	8,03
17/07/2026 09:50			771,59		34,08	6,89	1257540	8,01
17/07/2026 09:55			770,44		34,08	7,25	1257600	7,99
17/07/2026 10:00			782,59		34,08	7,16	1257660	7,97
17/07/2026 10:05			771,79		34,08	7,95	1257720	7,93
17/07/2026 10:10			773,66		34,08	7,19	1257780	7,92
17/07/2026 10:15			776,96		34,08	6,22	1257840	8,02
17/07/2026 10:20			774,87		34,08	6,17	1257900	8,01
17/07/2026 10:25			780,59		34,08	6,19	1257920	7,98
17/07/2026 10:30			774,72		34,09	5,99	1257980	7,96
17/07/2026 10:35			778,7		34,08	6,45	1258040	7,96
17/07/2026 10:40			765,71		34,13	6,44	1258120	7,94
17/07/2026 10:45			773,13		34,13	6,41	1258180	8,03
17/07/2026 10:50			773,58		34,16	6,97	1258240	8,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 10:55			758		34,18	7,36	1258300	8
17/07/2026 11:00			737,65		34,18	7,39	1258360	7,98
17/07/2026 11:05			734,61		34,19	7,21	1258420	7,94
17/07/2026 11:10			741,53		34,2	6,6	1258480	7,94
17/07/2026 11:15			749,39		34,21	7,2	1258540	8,01
17/07/2026 11:20			732,42		34,22	5,83	1258600	8,01
17/07/2026 11:25			748,3		34,23	5,85	1258640	7,98
17/07/2026 11:30			745,51		34,24	5,96	1258720	7,95
17/07/2026 11:35			739,74		34,24	6,2	1258780	7,96
17/07/2026 11:40			734,76		34,24	6,64	1258840	7,95
17/07/2026 11:45			737,5		34,24	6,29	1258900	8,04
17/07/2026 11:50			738,49		34,24	7,23	1258940	8,03
17/07/2026 11:55			745,56		34,26	7,04	1259000	8,01
17/07/2026 12:00			733,22		34,27	7,08	1259040	7,98
17/07/2026 12:05			744,71		34,29	7,55	1259100	7,88
17/07/2026 12:10			746,16		34,29	6,41	1259160	7,89
17/07/2026 12:15			750,34		34,29	6,03	1259220	8
17/07/2026 12:20			750,88		34,29	5,76	1259240	7,98
17/07/2026 12:25			742,08		34,29	5,68	1259260	7,93
17/07/2026 12:30			753,97		34,3	5,77	1259260	7,93
17/07/2026 12:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		753,82	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,36	5,89	1259280	7,94
17/07/2026 12:40			748		34,36	6,21	1259300	7,95
17/07/2026 12:45			756,56		34,38	6,59	1259340	8,03
17/07/2026 12:50			751,22		34,39	7,1	1259360	8,02
17/07/2026 12:55			741,78		34,38	6,99	1259420	7,99
17/07/2026 13:00			763,18		34,37	7,22	1259460	7,97
17/07/2026 13:05			731,62		34,36	6,85	1259520	7,91
17/07/2026 13:10			738,34		34,35	6,48	1259580	7,89
17/07/2026 13:15			737,14		34,37	5,94	1259640	8,03
17/07/2026 13:20			748,69		34,4	6,38	1259700	8
17/07/2026 13:25			737,59		34,4	5,97	1259760	7,98
17/07/2026 13:30			741,42		34,4	6,21	1259840	7,94
17/07/2026 13:35			745,05		34,45	6,53	1259900	7,93
17/07/2026 13:40			744,31		34,43	6,46	1259940	7,92
17/07/2026 13:45			739,48		34,41	6,72	1260000	8,02
17/07/2026 13:50			734,45		34,44	7	1260060	7,98
17/07/2026 13:55			750,38		34,45	7,61	1260120	7,98
17/07/2026 14:00			739,78		34,47	6,83	1260200	7,96
17/07/2026 14:05			750,58		34,54	7,15	1260260	7,92
17/07/2026 14:10			736,54		34,56	6,66	1260320	7,9
17/07/2026 14:15			734,3		34,54	6,37	1260380	8,02
17/07/2026 14:20			751,92		34,51	6,47	1260440	7,99
17/07/2026 14:25			757,35		34,51	6,58	1260500	7,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 14:30			750,03		34,51	5,73	1260560	7,93
17/07/2026 14:35			749,18		34,56	6,92	1260620	7,92
17/07/2026 14:40			741,67		34,56	7,09	1260680	7,92
17/07/2026 14:45			765,21		34,54	6,77	1260740	8,05
17/07/2026 14:50			754,06		34,56	7,13	1260780	8,02
17/07/2026 14:55			745,6		34,62	7,85	1260840	7,99
17/07/2026 15:00			754,82		34,62	6,75	1260900	7,96
17/07/2026 15:05			745,45		34,62	7,36	1260960	7,88
17/07/2026 15:10			749,93		34,59	6,38	1261020	7,92
17/07/2026 15:15			740,08		34,52	5,6	1261060	8,01
17/07/2026 15:20			759,29		34,45	5,82	1261120	8
17/07/2026 15:25			756,1		34,41	5,99	1261200	7,97
17/07/2026 15:30			755,55		34,41	6,32	1261260	7,94
17/07/2026 15:35			757,84		34,4	6,4	1261320	7,95
17/07/2026 15:40			757,49		34,45	7,42	1261380	7,95
17/07/2026 15:45			763,96		34,5	7,13	1261440	8,04
17/07/2026 15:50			761,53		34,51	7,67	1261500	8,02
17/07/2026 15:55			768,79		34,52	7,56	1261560	7,99
17/07/2026 16:00			759,93		34,53	8,17	1261640	7,97
17/07/2026 16:05			775,86		34,51	8,6	1261700	7,92
17/07/2026 16:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		765,11	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,5	8,07	1261760	7,91
17/07/2026 16:15			759,74		34,48	6,69	1261820	8
17/07/2026 16:20			761,97		34,49	6,49	1261860	7,98
17/07/2026 16:25			764,46		34,49	6,85	1261900	7,97
17/07/2026 16:30			761,19		34,49	6,99	1261980	7,92
17/07/2026 16:35			772,52		34,45	7,76	1262040	7,94
17/07/2026 16:40			777,75		34,5	7,52	1262100	7,93
17/07/2026 16:45			762,12		34,51	7,5	1262160	8,02
17/07/2026 16:50			767,6		34,52	8,29	1262220	8,01
17/07/2026 16:55			756,4		34,52	8,29	1262260	7,99
17/07/2026 17:00			778,74		34,53	8,08	1262260	7,97
17/07/2026 17:05			770,78		34,51	8,12	1262300	7,89
17/07/2026 17:10			761,58		34,49	7,7	1262320	7,9
17/07/2026 17:15			775,06		34,5	7,81	1262320	8
17/07/2026 17:20			759,29		34,51	6,88	1262340	7,94
17/07/2026 17:25			770,68		34,51	6,54	1262360	7,95
17/07/2026 17:30			770,38		34,51	6,8	1262400	7,93
17/07/2026 17:35			770,88		34,5	6,73	1262460	7,93
17/07/2026 17:40			763,86		34,51	6,93	1262460	7,93
17/07/2026 17:45			771,33		34,52	7,97	1262520	8,03
17/07/2026 17:50			763,76		34,52	7,76	1262580	8,01
17/07/2026 17:55			772,47		34,53	7,9	1262640	7,99
17/07/2026 18:00			771,53		34,52	7,91	1262720	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột</i> <i>A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 18:05			774,86		34,49	8,58	1262780	7,9
17/07/2026 18:10			787,16		34,45	7,62	1262840	7,89
17/07/2026 18:15			772,23		34,45	6,63	1262900	8
17/07/2026 18:20			781,83		34,45	6,71	1262960	7,93
17/07/2026 18:25			775,76		34,45	7	1263020	7,94
17/07/2026 18:30			783,62		34,45	6,88	1263080	7,93
17/07/2026 18:35			779,19		34,36	6,9	1263160	7,89
17/07/2026 18:40			782,38		34,39	7,3	1263200	7,9
17/07/2026 18:45			797,76		34,41	6,54	1263260	8,01
17/07/2026 18:50			789,79		34,45	7,32	1263340	7,98
17/07/2026 18:55			787,01		34,45	7,58	1263380	7,98
17/07/2026 19:00			773,92		34,45	7,95	1263440	7,93
17/07/2026 19:05			777,4		34,41	9,24	1263500	7,92
17/07/2026 19:10			781,48		34,4	7,34	1263560	7,9
17/07/2026 19:15			779,44		34,4	6,22	1263580	7,99
17/07/2026 19:20			789,05		34,4	6,11	1263640	7,92
17/07/2026 19:25			785,06		34,4	6,56	1263700	7,92
17/07/2026 19:30			777,85		34,39	6,25	1263780	7,9
17/07/2026 19:35			784,57		34,29	6,56	1263840	7,91
17/07/2026 19:40			799		34,33	7,01	1263880	7,91
17/07/2026 19:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		795,67	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,37	7,51	1263940	8
17/07/2026 19:50			796,46		34,4	7,78	1264020	7,97
17/07/2026 19:55			782,92		34,4	7,84	1264080	7,97
17/07/2026 20:00			791,24		34,4	8,04	1264120	7,95
17/07/2026 20:05			800,04		34,38	10	1264160	7,92
17/07/2026 20:10			796,61		34,36	7,93	1264220	7,91
17/07/2026 20:15			786,86		34,36	7,03	1264280	8,01
17/07/2026 20:20			797,41		34,36	6,08	1264340	7,99
17/07/2026 20:25			801,34		34,36	6,62	1264420	7,95
17/07/2026 20:30			791,68		34,37	5,84	1264480	7,92
17/07/2026 20:35			803,58		34,29	6,6	1264540	7,9
17/07/2026 20:40			794,07		34,3	6,74	1264600	7,9
17/07/2026 20:45			791,44		34,35	6,35	1264660	8,01
17/07/2026 20:50			814,53		34,36	6,74	1264720	7,98
17/07/2026 20:55			805,22		34,38	7,11	1264720	7,97
17/07/2026 21:00			792,63		34,4	7,76	1264820	7,97
17/07/2026 21:05			775,21		34,36	8,49	1264880	7,93
17/07/2026 21:10			777,75		34,35	6,96	1264940	7,93
17/07/2026 21:15			795,57		34,34	6,13	1265000	8,02
17/07/2026 21:20			780,24		34,35	6,72	1265060	8
17/07/2026 21:25			783,02		34,35	6,07	1265120	7,98
17/07/2026 21:30			775,26		34,35	6,96	1265180	7,92
17/07/2026 21:35			781,83		34,24	6,14	1265220	7,92

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/07/2026 21:40			784,52		34,27	6,4	1265260	7,92
17/07/2026 21:45			776,11		34,3	6,37	1265340	8,03
17/07/2026 21:50			785,61		34,34	6,61	1265400	8,02
17/07/2026 21:55			787,1		34,35	6,91	1265460	7,98
17/07/2026 22:00			785,81		34,35	7,09	1265540	7,95
17/07/2026 22:05			794,62		34,33	8,06	1265580	7,89
17/07/2026 22:10			779,59		34,3	7,1	1265620	7,88
17/07/2026 22:15			792,98		34,3	6,29	1265680	8,01
17/07/2026 22:20			787,85		34,3	5,92	1265740	7,97
17/07/2026 22:25			798,65		34,3	5,83	1265820	7,95
17/07/2026 22:30			786,26		34,31	6,19	1265860	7,94
17/07/2026 22:35			778,35		34,21	7,04	1265900	7,93
17/07/2026 22:40			788,5		34,28	6,99	1265980	7,94
17/07/2026 22:45			798,2		34,34	7,14	1266020	8,03
17/07/2026 22:50			786,01		34,35	7,26	1266060	8,02
17/07/2026 22:55			781,83		34,35	7,46	1266120	8
17/07/2026 23:00			788,3		34,36	7,78	1266200	7,97
17/07/2026 23:05			783,47		34,3	8,21	1266240	7,94
17/07/2026 23:10			786,46		34,3	7,5	1266260	7,92
17/07/2026 23:15			802,33		34,31	7,31	1266320	8,03
17/07/2026 23:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		798,2	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,31	7,35	1266400	8,01
17/07/2026 23:25			798,1		34,32	7,2	1266460	7,97
17/07/2026 23:30			791,39		34,32	6,92	1266520	7,96
17/07/2026 23:35			798,55		34,22	6,69	1266600	7,93
17/07/2026 23:40			805,02		34,27	7,02	1266660	7,95
17/07/2026 23:45			806,32		34,31	7,05	1266700	8,03
17/07/2026 23:50			791,24		34,34	7,69	1266780	8,01
17/07/2026 23:55			808,21		34,35	6,53	1266840	8
18/07/2026 00:00			800,24		34,35	6,61	1266880	7,99
18/07/2026 00:05			802,18		34,29	7,83	1266920	7,93
18/07/2026 00:10			810,5		34,29	7	1267000	7,95
18/07/2026 00:15			812,69		34,29	6,33	1267060	8,03
18/07/2026 00:20			804,32		34,29	6,68	1267100	8
18/07/2026 00:25			801,59		34,3	6,8	1267180	7,97
18/07/2026 00:30			798,8		34,29	6,47	1267240	7,93
18/07/2026 00:35			800,79		34,19	7,35	1267280	7,95
18/07/2026 00:40			804,77		34,25	7,18	1267340	7,95
18/07/2026 00:45			820,75		34,29	7,08	1267400	8,02
18/07/2026 00:50			803,28		34,31	6,45	1267460	7,99
18/07/2026 00:55			806,71		34,33	7,47	1267540	7,97
18/07/2026 01:00			796,61		34,34	7,22	1267600	7,94
18/07/2026 01:05			801,09		34,29	7,14	1267640	7,91
18/07/2026 01:10			808,11		34,27	7,13	1267720	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 01:15			811,54		34,27	6,55	1267760	8
18/07/2026 01:20			798,6		34,28	7,36	1267820	7,98
18/07/2026 01:25			807,51		34,29	6,48	1267900	7,99
18/07/2026 01:30			810,15		34,28	6,91	1267960	7,95
18/07/2026 01:35			798,2		34,18	7,43	1268020	7,95
18/07/2026 01:40			799,9		34,24	6,83	1268080	7,95
18/07/2026 01:45			813,83		34,29	6,71	1268140	8,03
18/07/2026 01:50			804,42		34,29	7,93	1268200	8,01
18/07/2026 01:55			810,3		34,29	7,24	1268280	8
18/07/2026 02:00			799,35		34,29	7,38	1268340	7,96
18/07/2026 02:05			807,66		34,24	6,78	1268400	7,93
18/07/2026 02:10			807,56		34,24	7,3	1268420	7,93
18/07/2026 02:25			807,41		34,24	6,06	1268420	7,98
18/07/2026 02:30			806,61		34,24	6,76	1268520	7,94
18/07/2026 02:35			823,85		34,15	6,76	1268580	7,96
18/07/2026 02:40			818,51		34,22	7,3	1268660	7,96
18/07/2026 02:45			810,3		34,26	6,88	1268720	8,03
18/07/2026 02:50			808,55		34,27	7,14	1268780	7,99
18/07/2026 02:55			814,15		34,28	7,39	1268860	7,98
18/07/2026 03:00			776,26		34,28	7,46	1268920	7,96
18/07/2026 03:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		779,64	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,24	7,31	1268980	7,92
18/07/2026 03:10			777,27		34,19	6,16	1269040	7,91
18/07/2026 03:15			782,15		34,2	6,38	1269100	8
18/07/2026 03:20			772		34,21	5,98	1269180	7,99
18/07/2026 03:25			781,85		34,21	6,7	1269240	7,95
18/07/2026 03:30			793,84		34,22	6	1269300	7,92
18/07/2026 03:35			785,21		34,12	6,12	1269360	7,96
18/07/2026 03:40			783,39		34,19	6,69	1269440	7,93
18/07/2026 03:45			792,03		34,24	7	1269500	8,03
18/07/2026 03:50			792,5		34,24	7,32	1269560	8,01
18/07/2026 03:55			796,58		34,25	7,44	1269620	7,99
18/07/2026 04:00			788,72		34,27	6,93	1269700	7,97
18/07/2026 04:05			794,02		34,22	8,59	1269760	7,95
18/07/2026 04:10			790,16		34,2	7,42	1269820	7,92
18/07/2026 04:15			791,65		34,2	6,66	1269900	8,01
18/07/2026 04:20			795,17		34,22	7,08	1269960	8
18/07/2026 04:25			802,63		34,21	6,12	1270020	7,97
18/07/2026 04:30			787,08		34,22	6,4	1270100	7,94
18/07/2026 04:35			792		34,09	6,75	1270180	7,96
18/07/2026 04:40			808,26		34,18	7,31	1270240	7,94
18/07/2026 04:45			798,7		34,23	7,31	1270280	8,03
18/07/2026 04:50			789,66		34,24	6,72	1270360	7,98
18/07/2026 04:55			793,62		34,25	7,22	1270420	7,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 05:00			792		34,25	7,57	1270480	7,93
18/07/2026 05:05			777,22		34,2	7,82	1270540	7,88
18/07/2026 05:10			775,68		34,19	7,65	1270620	7,88
18/07/2026 05:15			782,95		34,18	5,88	1270680	8
18/07/2026 05:20			781,63		34,19	6,22	1270740	7,96
18/07/2026 05:25			784,29		34,19	6,5	1270800	7,96
18/07/2026 05:30			768,91		34,19	5,99	1270880	7,95
18/07/2026 05:35			780,96		34,07	7,49	1270960	7,96
18/07/2026 05:40			783,49		34,14	7,45	1271020	7,94
18/07/2026 05:45			777,12		34,19	7,48	1271080	8,05
18/07/2026 05:50			773,44		34,23	7,16	1271140	8,01
18/07/2026 05:55			772,15		34,24	7,99	1271200	7,98
18/07/2026 06:00			777,87		34,24	7,65	1271280	7,92
18/07/2026 06:05			762,29		34,19	8,21	1271340	7,9
18/07/2026 06:10			779,41		34,19	7,46	1271400	7,88
18/07/2026 06:15			782,4		34,19	7,49	1271460	8,01
18/07/2026 06:20			789,81		34,19	6,38	1271500	7,98
18/07/2026 06:25			775,83		34,19	6,13	1271580	7,97
18/07/2026 06:30			778,72		34,19	6,72	1271660	7,95
18/07/2026 06:35			779,86		34,08	6,7	1271720	7,97
18/07/2026 06:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		777,07	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,16	7,96	1271780	7,95
18/07/2026 06:45			784,29	lưu lượng đầu vào	34,2	6,95	1271840	8,04
18/07/2026 06:50			771,1	NMXLNTTT KCN	34,24	7,82	1271920	8
18/07/2026 06:55			784,04		34,24	9,18	1271980	7,98
18/07/2026 07:00			774,73		34,24	7,5	1272040	7,96
18/07/2026 07:05			757,91		34,2	8,16	1272100	7,9
18/07/2026 07:10			763,19		34,19	7,12	1272160	7,9
18/07/2026 07:15			755,82		34,19	6,12	1272220	8,01
18/07/2026 07:20			768,12		34,19	5,97	1272300	8
18/07/2026 07:25			770,6		34,19	6,41	1272360	8,01
18/07/2026 07:30			756,32		34,2	6,28	1272400	7,99
18/07/2026 07:35			760,45		34,13	7,53	1272460	7,97
18/07/2026 07:40			771,3		34,19	6,55	1272500	7,94
18/07/2026 07:45			769,86		34,24	6,48	1272560	8,02
18/07/2026 07:50			763,29		34,25	6,56	1272640	8,01
18/07/2026 07:55			756,42		34,26	7,34	1272700	8,01
18/07/2026 08:00			774,12		34,27	6,9	1272760	7,99
18/07/2026 08:05			760,28		34,24	7,91	1272820	7,93
18/07/2026 08:10			760,53		34,24	7,42	1272880	7,94
18/07/2026 08:15			763,02		34,24	6,3	1272940	8,03
18/07/2026 08:20			767,4		34,24	5,88	1273020	8
18/07/2026 08:25			750,88		34,25	6,77	1273080	7,99
18/07/2026 08:30			758,99		34,27	7,11	1273140	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 08:35			761,87		34,19	6,36	1273200	7,97
18/07/2026 08:40			744,41		34,24	7,39	1273260	7,98
18/07/2026 08:45			754,56		34,29	7,43	1273320	8,05
18/07/2026 08:50			758,54		34,3	6,4	1273380	8,04
18/07/2026 08:55			752,27		34,33	6,62	1273440	8,01
18/07/2026 09:00			748,74		34,34	7,12	1273500	7,99
18/07/2026 09:05			728,48		34,33	7,63	1273560	7,95
18/07/2026 09:10			732,76		34,34	7,66	1273620	7,95
18/07/2026 09:15			735,8		34,35	6,58	1273680	8,02
18/07/2026 09:20			737,89		34,4	6,25	1273740	8,01
18/07/2026 09:25			741,02		34,4	6,56	1273800	7,99
18/07/2026 09:30			728,23		34,41	6,38	1273860	7,96
18/07/2026 09:35			723,26		34,4	7,06	1273920	7,97
18/07/2026 09:40			728,43		34,43	7,37	1273980	7,96
18/07/2026 09:45			728,33		34,46	6,24	1274040	8,04
18/07/2026 09:50			732,56		34,5	7,48	1274060	8,03
18/07/2026 09:55			745		34,51	8,47	1274120	8
18/07/2026 10:00			726,34		34,55	7,65	1274180	8
18/07/2026 10:05			746,3		34,56	7,59	1274240	7,97
18/07/2026 10:10			740,43		34,57	8,12	1274280	7,95
18/07/2026 10:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		730,33	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,59	6,52	1274340	8,02
18/07/2026 10:20			742,42		34,62	7,7	1274400	7,98
18/07/2026 10:25			731,47		34,63	6,19	1274460	7,98
18/07/2026 10:30			725,75		34,66	6,4	1274520	7,96
18/07/2026 10:35			736,7		34,68	6,89	1274580	7,97
18/07/2026 10:40			726,35		34,69	7,03	1274640	7,99
18/07/2026 10:45			730,28		34,72	7,37	1274680	8,05
18/07/2026 10:50			724,36		34,73	7,32	1274740	8,05
18/07/2026 10:55			726,3		34,75	6,87	1274800	8,02
18/07/2026 11:00			716,3		34,77	7,31	1274860	7,99
18/07/2026 11:05			718,88		34,78	7,6	1274920	7,95
18/07/2026 11:10			718,29		34,78	7,67	1274980	7,94
18/07/2026 11:15			705,25		34,79	5,97	1275040	8,03
18/07/2026 11:20			717,74		34,83	6,06	1275080	8,02
18/07/2026 11:25			718,39		34,85	6,89	1275140	7,99
18/07/2026 11:30			710,82		34,87	5,61	1275180	7,98
18/07/2026 11:35			724,6		34,9	6,25	1275240	7,97
18/07/2026 11:40			721,12		34,92	6,47	1275280	7,96
18/07/2026 11:45			724,95		34,93	7,19	1275320	8,08
18/07/2026 11:50			730,67		34,96	7,22	1275380	8,07
18/07/2026 11:55			738,33		34,99	7,36	1275440	8,02
18/07/2026 12:00			724,21		34,99	7,77	1275480	7,99
18/07/2026 12:05			728,53		35,04	7,43	1275540	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 12:10			742,37		35,03	6,53	1275580	7,89
18/07/2026 12:15			726,44		34,99	6,56	1275640	8,03
18/07/2026 12:20			746,6		34,99	7,07	1275680	8,03
18/07/2026 12:25			737,99		34,98	7,12	1275740	8
18/07/2026 12:30			740,08		34,97	5,89	1275820	7,98
18/07/2026 12:35			738,63		34,98	6,23	1275880	7,99
18/07/2026 12:40			750,38		34,99	6,57	1275960	7,98
18/07/2026 12:45			755,11		34,93	6,83	1276020	8,05
18/07/2026 12:50			748,54		34,93	6,95	1276060	8,05
18/07/2026 12:55			750,53		34,93	6,92	1276120	8
18/07/2026 13:00			739,53		34,94	7,38	1276140	8
18/07/2026 13:05			735,6		34,91	8,16	1276200	7,96
18/07/2026 13:10			730,07		34,89	7,46	1276260	7,96
18/07/2026 13:15			736,04		34,89	6,42	1276320	8,05
18/07/2026 13:20			733,46		34,88	6,49	1276360	8,04
18/07/2026 13:25			750,38		34,84	7,5	1276400	8,02
18/07/2026 13:30			749,38		34,84	6,55	1276460	7,98
18/07/2026 13:35			742,46		34,79	7,91	1276520	7,99
18/07/2026 13:40			744,26		34,89	7,28	1276560	7,97
18/07/2026 13:45			749,93		34,93	7,39	1276620	8,04
18/07/2026 13:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		746,7	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,98	7,02	1276700	8,02
18/07/2026 13:55			746,35		34,99	8,1	1276760	8
18/07/2026 14:00			754,76		35,01	6,82	1276820	7,98
18/07/2026 14:05			756,95		35	8,65	1276880	7,94
18/07/2026 14:10			753,41		34,99	7,04	1276940	7,97
18/07/2026 14:15			764,51		35,07	6,06	1277000	8,03
18/07/2026 14:20			758,89		35,13	7,07	1277060	8,01
18/07/2026 14:25			757		35,16	6,05	1277120	8
18/07/2026 14:30			763,86		35,17	8,31	1277200	7,97
18/07/2026 14:35			756,1		35,26	7,58	1277260	7,95
18/07/2026 14:40			762,72		35,26	8,69	1277320	7,97
18/07/2026 14:45			766,85		35,21	7,07	1277360	8,04
18/07/2026 14:50			769,84		35,21	8,54	1277420	8,03
18/07/2026 14:55			762,22		35,26	7,05	1277480	8,01
18/07/2026 15:00			772,87		35,26	7,33	1277540	7,99
18/07/2026 15:05			765,41		35,3	8,52	1277620	7,97
18/07/2026 15:10			765,16		35,29	8,95	1277660	7,97
18/07/2026 15:15			769,29		35,25	8,06	1277720	8,04
18/07/2026 15:20			778,35		35,2	7,21	1277780	8,05
18/07/2026 15:25			780,69		35,16	8,31	1277840	8,03
18/07/2026 15:30			755,26		35,15	7,51	1277920	8
18/07/2026 15:35			773,47		35,11	6,81	1278000	8
18/07/2026 15:40			776,31		35,13	7,39	1278060	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột</i> <i>A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 15:45			783,62		35,15	7,71	1278120	8,05
18/07/2026 15:50			788,45		35,15	7,19	1278180	8,02
18/07/2026 15:55			790,44		35,15	7,94	1278260	8
18/07/2026 16:00			793,82		35,13	7,84	1278320	7,99
18/07/2026 16:05			776,11		35,09	7,58	1278380	7,98
18/07/2026 16:10			791,88		35,06	7,04	1278440	7,98
18/07/2026 16:15			781,63		35,04	5,95	1278500	8,03
18/07/2026 16:20			780,64		35,04	7,14	1278560	8,01
18/07/2026 16:25			772,13		35,04	5,55	1278620	7,99
18/07/2026 16:30			785,86		35,03	5,84	1278700	7,97
18/07/2026 16:35			776,21		34,93	7,71	1278760	8
18/07/2026 16:40			782,18		34,98	6,5	1278840	8
18/07/2026 16:45			789,79		35,01	9,02	1278900	8,05
18/07/2026 16:50			784,52		35,04	8	1278960	8,05
18/07/2026 16:55			780,59		35,04	7,55	1279020	8,04
18/07/2026 17:00			781,43		35,03	7,91	1279080	8,01
18/07/2026 17:05			755,85		34,93	10,02	1279140	7,97
18/07/2026 17:10			781,08		34,87	7,55	1279200	7,96
18/07/2026 17:15			768,69		34,84	7,97	1279220	7,98
18/07/2026 17:20			758,54		34,84	6,3	1279240	8,03
18/07/2026 17:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		0	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,89	6,18	1279280	8,01
18/07/2026 17:35			754,06	lưu lượng đầu vào	34,77	6,64	1279280	8
18/07/2026 17:40			779,84	NMXLNTTT KCN	34,84	6,87	1279300	7,99
18/07/2026 17:45			771,68		34,93	8,68	1279320	8,06
18/07/2026 17:50			773,27		34,94	6,89	1279340	8,04
18/07/2026 17:55			773,07		34,93	7,23	1279360	8,03
18/07/2026 18:00			761,77		34,93	7,22	1279360	8,02
18/07/2026 18:05			777,1		34,85	9,84	1279360	7,96
18/07/2026 18:10			785,81		34,83	7,81	1279420	7,95
18/07/2026 18:15			782,18		34,82	8,28	1279480	8,01
18/07/2026 18:20			778,45		34,83	7,12	1279560	7,99
18/07/2026 18:25			778,99		34,82	7,59	1279620	8,01
18/07/2026 18:30			787,25		34,81	6,21	1279680	7,99
18/07/2026 18:35			780,98		34,66	8,17	1279740	8
18/07/2026 18:40			765,56		34,74	7,69	1279820	7,99
18/07/2026 18:45			769,99		34,83	7,98	1279860	8,05
18/07/2026 18:50			772,77		34,87	7,49	1279900	8,04
18/07/2026 18:55			784,22		34,89	7,97	1279940	8,02
18/07/2026 19:00			791,98		34,89	7,44	1280000	8
18/07/2026 19:05			773,42		34,83	8,62	1280080	7,95
18/07/2026 19:10			763,62		34,81	9,55	1280140	7,93
18/07/2026 19:15			770,23		34,81	8,73	1280200	8,03
18/07/2026 19:20			770,88		34,8	6,26	1280260	7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 19:25			767,32		34,79	6,35	1280320	7,99
18/07/2026 19:30			767,95		34,79	6,39	1280420	7,97
18/07/2026 19:35			767,95		34,67	6,65	1280480	7,99
18/07/2026 19:40			764,66		34,73	6,95	1280520	7,98
18/07/2026 19:45			766,5		34,78	6,71	1280560	8,04
18/07/2026 19:50			754,31		34,78	7,6	1280620	8,02
18/07/2026 19:55			758,04		34,78	7,64	1280680	8
18/07/2026 20:00			765,36		34,78	8,19	1280740	8
18/07/2026 20:05			764,11		34,73	8,28	1280820	7,97
18/07/2026 20:10			761,77		34,72	7,45	1280880	7,96
18/07/2026 20:15			773,59		34,72	6,42	1280940	8,04
18/07/2026 20:20			775,16		34,72	6,29	1281000	8,02
18/07/2026 20:25			766,02		34,72	6,24	1281060	7,99
18/07/2026 20:30			761,77		34,72	6,15	1281140	7,96
18/07/2026 20:35			759,09		34,6	6,66	1281220	7,98
18/07/2026 20:40			758,64		34,67	7,75	1281280	7,97
18/07/2026 20:45			760,33		34,72	7,02	1281320	8,05
18/07/2026 20:50			759,88		34,73	7,37	1281380	8,05
18/07/2026 20:55			766,05		34,73	7,36	1281440	8,04
18/07/2026 21:00			761,03		34,74	7,61	1281460	8,01
18/07/2026 21:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		752,24	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,68	7,44	1281520	7,99
18/07/2026 21:10			752,02		34,67	7,51	1281580	7,97
18/07/2026 21:15			748,69		34,67	6,83	1281660	8,05
18/07/2026 21:20			759,85		34,67	6,8	1281720	8,06
18/07/2026 21:25			766,3		34,67	6,63	1281740	8,04
18/07/2026 21:30			751,17		34,67	6,17	1281800	8,01
18/07/2026 21:35			748,79		34,52	6,78	1281820	8,01
18/07/2026 21:40			754,66		34,58	6,5	1281860	8,01
18/07/2026 21:45			761,68		34,65	6,92	1281880	8,03
18/07/2026 21:50			754,26		34,67	7,04	1281920	8,07
18/07/2026 21:55			749,68		34,67	8,02	1281960	8,03
18/07/2026 22:00			756,95		34,67	7,28	1281980	8
18/07/2026 22:05			765,26		34,62	7,7	1282040	7,97
18/07/2026 22:10			750,93		34,6	7,24	1282060	7,96
18/07/2026 22:15			757,94		34,6	6,59	1282060	8,04
18/07/2026 22:20			765,61		34,61	6,45	1282080	8,05
18/07/2026 22:25			759,19		34,6	6,19	1282140	8,02
18/07/2026 22:30			751,92		34,59	6,33	1282200	7,99
18/07/2026 22:35			757,79		34,49	7,28	1282220	7,99
18/07/2026 22:40			758,59		34,56	7,18	1282280	7,99
18/07/2026 22:45			767,1		34,62	7,56	1282340	8,05
18/07/2026 22:50			765,33		34,63	7	1282400	8,05
18/07/2026 22:55			773,82		34,64	6,75	1282460	8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/07/2026 23:00			773,92		34,63	7,28	1282520	7,99
18/07/2026 23:05			783,12		34,45	7,46	1282580	7,97
18/07/2026 23:10			782,15		34,44	6,9	1282660	7,96
18/07/2026 23:15			781,28		34,48	6,21	1282720	8,04
18/07/2026 23:20			785,66		34,51	6,15	1282780	8,03
18/07/2026 23:25			796,11		34,53	6,13	1282840	8
18/07/2026 23:30			785,71		34,54	6,07	1282940	7,98
18/07/2026 23:35			789,99		34,4	6,53	1283000	7,99
18/07/2026 23:40			790,99		34,5	7,15	1283060	7,98
18/07/2026 23:45			794,52		34,56	6,53	1283120	8,06
18/07/2026 23:50			800,49		34,59	7,36	1283200	8,05
18/07/2026 23:55			793,67		34,61	7,57	1283240	8,01
19/07/2026 00:00			792,6		34,62	7,45	1283320	7,97
19/07/2026 00:05			796,43		34,56	7,97	1283380	7,95
19/07/2026 00:10			802,18		34,51	7,04	1283460	7,93
19/07/2026 00:15			799,92		34,51	6,03	1283500	8,04
19/07/2026 00:20			797,71		34,51	5,95	1283560	8,03
19/07/2026 00:25			803,05		34,51	5,93	1283640	8,02
19/07/2026 00:30			789,91		34,51	5,93	1283700	8
19/07/2026 00:35			808,01		34,39	6,44	1283740	8
19/07/2026 00:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		807,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,45	6,83	1283820	7,99
19/07/2026 00:45			803,65		34,51	7,53	1283860	8,04
19/07/2026 00:50			805,34		34,55	7,03	1283920	8,03
19/07/2026 00:55			802,75		34,56	7,79	1283980	8,02
19/07/2026 01:00			797,58		34,56	8,56	1284060	8
19/07/2026 01:05			802,08		34,49	8,11	1284120	7,97
19/07/2026 01:10			795,19		34,45	7,33	1284160	7,96
19/07/2026 01:15			809,65		34,46	6,56	1284240	8,03
19/07/2026 01:20			797,46		34,48	6,08	1284300	7,98
19/07/2026 01:25			792,13		34,48	5,95	1284360	7,99
19/07/2026 01:30			805,17		34,48	6,17	1284440	7,98
19/07/2026 01:35			800,41		34,35	6,62	1284500	7,99
19/07/2026 01:40			789,27		34,45	6,87	1284560	7,97
19/07/2026 01:45			806,34		34,51	7,26	1284620	8,04
19/07/2026 01:50			793,03		34,53	7,27	1284660	8,04
19/07/2026 01:55			802,14		34,55	7,27	1284700	8,02
19/07/2026 02:00			794,09		34,55	7,35	1284760	7,99
19/07/2026 02:05			793,7		34,49	8,6	1284840	7,98
19/07/2026 02:10			806,63		34,47	7,95	1284900	7,97
19/07/2026 02:15			803,93		34,47	6,6	1284940	8,04
19/07/2026 02:20			812,69		34,49	7,49	1285000	8,03
19/07/2026 02:25			802,58		34,49	7,38	1285080	8,02
19/07/2026 02:30			810,77		34,5	7,25	1285140	7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 02:35			805,34		34,37	7,16	1285180	7,99
19/07/2026 02:40			788,65		34,44	7,32	1285260	7,98
19/07/2026 02:45			809,7		34,48	7	1285320	8,05
19/07/2026 02:50			805,37		34,51	7,25	1285380	8,04
19/07/2026 02:55			800,71		34,51	7,77	1285460	8,02
19/07/2026 03:00			790,34		34,51	7,77	1285520	8
19/07/2026 03:05			788,7		34,48	8,45	1285580	7,96
19/07/2026 03:10			789,29		34,46	7,27	1285640	7,94
19/07/2026 03:15			798,03		34,45	6,11	1285720	8,01
19/07/2026 03:20			792,65		34,45	5,72	1285780	8,03
19/07/2026 03:25			805,12		34,45	5,97	1285820	8,02
19/07/2026 03:30			782,7		34,44	6,04	1285880	7,97
19/07/2026 03:35			791,93		34,3	6,95	1285920	8
19/07/2026 03:40			807,73		34,4	7,12	1285980	7,97
19/07/2026 03:45			806,54		34,45	7,25	1286040	8,05
19/07/2026 03:50			806,44		34,48	7,94	1286100	8,02
19/07/2026 03:55			797,08		34,5	7,91	1286160	8
19/07/2026 04:00			813,75		34,5	7,67	1286220	7,97
19/07/2026 04:05			821,37		34,45	8,94	1286300	7,94
19/07/2026 04:10			823,14		34,42	7,63	1286360	7,96
19/07/2026 04:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		827,29	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,42	6,85	1286440	8,01
19/07/2026 04:20			832,36		34,43	6,48	1286480	8,02
19/07/2026 04:25			837,29		34,44	6,56	1286560	8,02
19/07/2026 04:30			829,92		34,44	6,59	1286640	8,01
19/07/2026 04:35			834,65		34,3	7,51	1286700	8
19/07/2026 04:40			835,73		34,4	8,09	1286740	7,98
19/07/2026 04:45			830,05		34,45	8,02	1286800	8,05
19/07/2026 04:50			826,67		34,48	8,23	1286880	8,03
19/07/2026 04:55			817,76		34,48	8,5	1286940	8
19/07/2026 05:00			806,63		34,47	8,57	1287000	8
19/07/2026 05:05			805,39		34,4	8,2	1287080	7,97
19/07/2026 05:10			803,55		34,39	7,56	1287140	7,95
19/07/2026 05:15			801,81		34,4	6,93	1287200	8,03
19/07/2026 05:20			785,36		34,4	6,89	1287280	8,03
19/07/2026 05:25			789,47		34,4	7,04	1287340	8,01
19/07/2026 05:30			785,76		34,4	6,73	1287400	7,98
19/07/2026 05:35			778,57		34,27	7,55	1287460	7,99
19/07/2026 05:40			800,81		34,35	7,72	1287540	7,97
19/07/2026 05:45			779,01		34,42	7,5	1287600	8,05
19/07/2026 05:50			797,51		34,45	7,96	1287660	8,06
19/07/2026 05:55			799,02		34,45	7,84	1287720	8,02
19/07/2026 06:00			784,04		34,45	8,24	1287780	8
19/07/2026 06:05			787,77		34,4	8,3	1287840	7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 06:10			792,65		34,37	6,94	1287900	7,94
19/07/2026 06:15			803,3		34,35	6,59	1287960	8,05
19/07/2026 06:20			787,8		34,37	6,5	1288000	8,01
19/07/2026 06:25			796,21		34,38	6,65	1288040	8
19/07/2026 06:30			792,9		34,39	6,52	1288100	7,96
19/07/2026 06:35			789,47		34,29	7,7	1288160	7,98
19/07/2026 06:40			783,02		34,36	7,53	1288220	7,98
19/07/2026 06:45			788,2		34,43	7,83	1288280	8,05
19/07/2026 06:50			780,14		34,45	8,14	1288340	8,04
19/07/2026 06:55			790,64		34,47	8,92	1288380	8,02
19/07/2026 07:00			777,35		34,5	8,15	1288440	8,01
19/07/2026 07:05			770,53		34,46	9,74	1288520	7,98
19/07/2026 07:10			786,11		34,45	9,02	1288560	7,96
19/07/2026 07:15			762,92		34,45	7,68	1288620	8,02
19/07/2026 07:20			793,72		34,46	7,47	1288680	8,01
19/07/2026 07:25			769,59		34,46	7,45	1288720	7,99
19/07/2026 07:30			778,84		34,48	6,66	1288800	7,97
19/07/2026 07:35			783,52		34,43	8,21	1288860	7,97
19/07/2026 07:40			786,21		34,5	8,32	1288920	7,99
19/07/2026 07:45			788,55		34,54	8,78	1288980	8,04
19/07/2026 07:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		784,58	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	9,02	1289040	8,02
19/07/2026 07:55			776,16		34,56	8,44	1289120	8
19/07/2026 08:00			779,75		34,56	8,71	1289180	7,96
19/07/2026 08:05			789,6		34,54	9,72	1289240	7,93
19/07/2026 08:10			794,03		34,56	8,72	1289300	7,92
19/07/2026 08:15			788,76		34,6	7,56	1289360	8,04
19/07/2026 08:20			786,27		34,61	8,25	1289400	8,04
19/07/2026 08:25			786,57		34,62	7,62	1289460	8,03
19/07/2026 08:30			782,68		34,63	8,25	1289520	8
19/07/2026 08:35			787,69		34,61	7,81	1289580	7,97
19/07/2026 08:40			772,08		34,64	8,61	1289640	7,96
19/07/2026 08:45			778,26		34,67	8,59	1289700	8,03
19/07/2026 08:50			774,27		34,67	7,37	1289740	8,01
19/07/2026 08:55			782,98		34,7	9,71	1289820	7,99
19/07/2026 09:00			790,75		34,7	8,11	1289880	8
19/07/2026 09:05			761,73		34,69	9,33	1289940	7,95
19/07/2026 09:10			758,15		34,72	8,76	1290000	7,93
19/07/2026 09:15			771,93		34,73	7,04	1290060	8,04
19/07/2026 09:20			750,83		34,75	6,61	1290140	8,01
19/07/2026 09:25			768,85		34,77	6,64	1290200	7,98
19/07/2026 09:30			770,67		34,78	6,81	1290280	7,95
19/07/2026 09:35			772,01		34,79	7,09	1290340	7,95
19/07/2026 09:40			765,44		34,83	7,95	1290400	7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 09:45			750,37		34,83	8,34	1290460	8,03
19/07/2026 09:50			760,14		34,84	8,66	1290520	8,03
19/07/2026 09:55			753,2		34,88	9,35	1290560	8,01
19/07/2026 10:00			755,46		34,89	7,94	1290600	7,99
19/07/2026 10:05			760,14		34,89	10,54	1290640	7,97
19/07/2026 10:10			748,84		34,91	9,85	1290700	7,96
19/07/2026 10:15			746,8		34,93	8,36	1290760	8,03
19/07/2026 10:20			726,43		34,94	8,3	1290820	8,05
19/07/2026 10:25			731,82		34,97	8,53	1290860	8,01
19/07/2026 10:30			722,47		34,99	8,21	1290940	7,98
19/07/2026 10:35			719,68		35,03	8,74	1291000	7,98
19/07/2026 10:40			714,26		35,04	9,06	1291060	7,98
19/07/2026 10:45			727,64		35,04	9,16	1291120	8,07
19/07/2026 10:50			694,95		35,05	8,92	1291160	8,07
19/07/2026 10:55			679,22		35,04	8,63	1291200	8,04
19/07/2026 11:00			678,77		35,08	10,27	1291280	8,01
19/07/2026 11:05			652,89		35,1	9,66	1291300	7,97
19/07/2026 11:10			656,98		35,11	8,69	1291340	7,95
19/07/2026 11:15			646,37		35,12	7,23	1291360	8,05
19/07/2026 11:20			648,56		35,15	6,81	1291400	8,05
19/07/2026 11:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		641,5	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,15	7,09	1291460	8,03
19/07/2026 11:30			637,91		35,15	6,96	1291520	7,99
19/07/2026 11:35			632,24		35,25	8,15	1291560	7,99
19/07/2026 11:40			628,45		35,26	7,86	1291620	8
19/07/2026 11:45			620,29		35,26	9,14	1291660	8,07
19/07/2026 11:50			627,21		35,27	8,84	1291680	8,05
19/07/2026 11:55			623,18		35,31	9,77	1291740	8,02
19/07/2026 12:00			611,23		35,31	8,83	1291780	8,01
19/07/2026 12:05			623,33		35,31	9,92	1291840	7,97
19/07/2026 12:10			602,77		35,32	9,24	1291880	7,97
19/07/2026 12:15			607,1		35,35	8,26	1291940	8,04
19/07/2026 12:20			601,93		35,37	8,21	1291980	8,02
19/07/2026 12:25			587,79		35,36	8,25	1292040	8,01
19/07/2026 12:30			584,86		35,38	8,73	1292080	7,99
19/07/2026 12:35			575,1		35,48	9,73	1292120	7,99
19/07/2026 12:40			556,14		35,48	7,76	1292180	7,98
19/07/2026 12:45			540,51		35,47	8,84	1292200	8,09
19/07/2026 12:50			537,83		35,48	10,05	1292240	8,07
19/07/2026 12:55			532		35,49	8,09	1292300	8,02
19/07/2026 13:00			513,94		35,5	8,55	1292320	7,99
19/07/2026 13:05			495,98		35,5	10,5	1292380	7,97
19/07/2026 13:10			488,16		35,53	9,67	1292420	7,95
19/07/2026 13:15			485,42		35,5	7,83	1292460	8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 13:20			470,79		35,48	8,76	1292500	8,06
19/07/2026 13:25			469,3		35,53	8,54	1292520	8,02
19/07/2026 13:30			461,29		35,59	8,21	1292580	7,97
19/07/2026 13:35			455,87		35,68	9,59	1292580	7,98
19/07/2026 13:40			456,61		35,64	8,69	1292620	7,97
19/07/2026 13:45			448,06		35,63	9,24	1292660	8,06
19/07/2026 13:50			458,45		35,58	9,75	1292680	8,08
19/07/2026 13:55			448,06		35,55	8,77	1292720	8,06
19/07/2026 14:00			445,11		35,56	9,48	1292760	8,04
19/07/2026 14:05			446,11		35,64	10,01	1292800	8,01
19/07/2026 14:10			450,64		35,69	9,74	1292820	7,99
19/07/2026 14:15			444,92		35,7	8,38	1292860	8,07
19/07/2026 14:20			436,86		35,71	8,35	1292900	8,05
19/07/2026 14:25			433,57		35,74	8,22	1292940	8,03
19/07/2026 14:30			432,33		35,75	8,54	1292980	8,02
19/07/2026 14:35			438,85		35,89	8,77	1292980	7,99
19/07/2026 14:40			434,62		35,77	8,23	1293020	7,99
19/07/2026 14:45			429,59		35,71	9,78	1293060	8,06
19/07/2026 14:50			433,28		35,72	9,91	1293100	8,06
19/07/2026 14:55			435,27		35,72	9,93	1293140	8,03
19/07/2026 15:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		418,89	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,74	9	1293160	8,01
19/07/2026 15:05			416,41		35,81	10,85	1293180	7,97
19/07/2026 15:10			422,68		35,81	8,81	1293220	7,98
19/07/2026 15:15			419,84		35,7	9,55	1293260	8,06
19/07/2026 15:20			420,49		35,7	9,44	1293280	8,07
19/07/2026 15:25			419,59		35,75	9,81	1293320	8,04
19/07/2026 15:30			415,81		35,75	9,05	1293380	8,01
19/07/2026 15:35			418,5		35,8	9,67	1293400	8,01
19/07/2026 15:40			416,95		35,7	10,35	1293440	8,01
19/07/2026 15:45			421,68		35,64	8,19	1293480	8,06
19/07/2026 15:50			423,47		35,6	8,14	1293500	8,05
19/07/2026 15:55			421,43		35,59	10,74	1293500	8,06
19/07/2026 16:00			422,18		35,59	10,61	1293540	8,03
19/07/2026 16:05			414,2		35,59	10,08	1293560	7,99
19/07/2026 16:10			418,3		35,59	8,43	1293580	8
19/07/2026 16:15			412,27		35,56	8,95	1293620	8,06
19/07/2026 16:20			419,37		35,58	9,72	1293640	8,06
19/07/2026 16:25			422,23		35,61	9,09	1293680	8,02
19/07/2026 16:30			423,42		35,64	8,35	1293700	8,03
19/07/2026 16:35			418,77		35,7	10,42	1293700	8,03
19/07/2026 16:40			422,93		35,64	10,17	1293740	8,02
19/07/2026 16:45			426,44		35,6	10,92	1293760	8,08
19/07/2026 16:50			425,91		35,59	10,53	1293780	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 16:55			425,26		35,59	10,35	1293800	8,05
19/07/2026 17:05			412,45		35,59	9,75	1293840	8
19/07/2026 17:10			415,36		35,56	8,89	1293860	8
19/07/2026 17:15			408,79		35,53	8,92	1293900	8,07
19/07/2026 17:20			413,62		35,51	9,62	1293940	8,07
19/07/2026 17:25			415,71		35,48	10,67	1293940	8,06
19/07/2026 17:30			419,24		35,48	9,04	1293980	8,03
19/07/2026 17:35			421,48		35,46	9,42	1294020	8,04
19/07/2026 17:40			415,61		35,47	9,61	1294060	8,03
19/07/2026 17:45			416,85		35,47	10,18	1294080	8,09
19/07/2026 17:50			421,63		35,47	10,98	1294120	8,09
19/07/2026 17:55			426,96		35,45	11,02	1294160	8,08
19/07/2026 18:00			426,91		35,42	11,79	1294220	8,06
19/07/2026 18:05			419,88		35,39	11,67	1294240	8,01
19/07/2026 18:10			435,51		35,36	11,36	1294280	8
19/07/2026 18:15			430,18		35,34	9,09	1294320	8,09
19/07/2026 18:20			433,12		35,32	9,58	1294360	8,08
19/07/2026 18:25			434,07		35,31	9,35	1294380	8,04
19/07/2026 18:30			443,52		35,31	9,99	1294440	8,01
19/07/2026 18:35			440,63		35,26	9,73	1294480	7,97
19/07/2026 18:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		438,99	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,26	9,39	1294520	7,97
19/07/2026 18:45			437,85		35,28	10,91	1294560	8,08
19/07/2026 18:50			434,26		35,28	9,38	1294580	8,07
19/07/2026 18:55			432,97		35,26	10,11	1294620	8,04
19/07/2026 19:00			421,37		35,26	11,21	1294660	8,04
19/07/2026 19:05			419,58		35,2	10,44	1294700	8,05
19/07/2026 19:10			401,12		35,2	11,65	1294720	8,02
19/07/2026 19:15			410,97		35,19	8,94	1294760	8,07
19/07/2026 19:20			414,93		35,17	10,96	1294800	8,08
19/07/2026 19:25			417,36		35,15	11,09	1294820	8,03
19/07/2026 19:30			408,41		35,15	10,13	1294880	8,06
19/07/2026 19:35			418,21		35,09	10,28	1294920	8,03
19/07/2026 19:40			422,69		35,13	11,75	1294940	8,02
19/07/2026 19:45			418,66		35,15	11,01	1294980	8,1
19/07/2026 19:50			424,78		35,15	10,07	1295020	8,08
19/07/2026 19:55			426,37		35,15	11,17	1295060	8,05
19/07/2026 20:00			426,22		35,15	10,5	1295100	8,02
19/07/2026 20:05			423,93		35,1	12,13	1295140	7,98
19/07/2026 20:10			427,02		35,09	11,02	1295180	7,95
19/07/2026 20:15			424,13		35,08	11,25	1295200	8,09
19/07/2026 20:20			423,54		35,07	11,16	1295240	8,08
19/07/2026 20:25			420,9		35,05	9,1	1295280	8,05
19/07/2026 20:30			427,42		35,05	11,09	1295340	8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/07/2026 20:35			413,68		34,99	10,87	1295360	8
19/07/2026 20:40			390,74		35,03	10,67	1295400	7,99
19/07/2026 20:45			359,78		35,04	10,49	1295440	8,09
19/07/2026 20:50			346,75		35,04	10,42	1295460	8,08
19/07/2026 20:55			322,36		35,04	10,33	1295480	8,05
19/07/2026 21:00			298,17		35,04	10,28	1295520	8,05
19/07/2026 21:05			278,42		34,99	11,38	1295540	8,03
19/07/2026 21:10			263,34		34,99	10,87	1295560	8,02
19/07/2026 21:15			242,14		34,98	10,37	1295580	8,08
19/07/2026 21:20			228,5		34,98	10,54	1295600	8,08
19/07/2026 21:25			212,38		34,97	9,36	1295620	8,04
19/07/2026 21:30			203,92		34,95	11,1	1295620	8,04
19/07/2026 21:35			186,4		34,89	9,66	1295640	8,03
19/07/2026 21:40			176,25		34,91	10,69	1295660	8
19/07/2026 21:45			167,59		34,93	10,75	1295680	8,11
19/07/2026 21:50			152,86		34,93	11,47	1295680	8,08
19/07/2026 21:55			150,67		34,93	9,51	1295700	8,07
19/07/2026 22:00			140,22		34,92	11,81	1295700	8,04
19/07/2026 22:05			132,2		34,88	10,43	1295720	8
19/07/2026 22:10			130,66		34,85	11,98	1295720	7,99
19/07/2026 22:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		118,87	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,84	8,89	1295740	8,08
19/07/2026 22:20			112,8		34,84	11,7	1295740	8,09
19/07/2026 22:25			109,21		34,83	9,78	1295760	8,06
19/07/2026 22:30			107,32		34,83	10,26	1295780	8,04
19/07/2026 22:35			101,05		34,73	9,53	1295800	8,05
19/07/2026 22:40			99,41		34,78	11,35	1295800	8,04
19/07/2026 22:45			93,49		34,83	10,04	1295800	8,09
19/07/2026 22:50			91,5		34,83	10,75	1295820	8,07
19/07/2026 22:55			88,71		34,83	9,36	1295820	8,04
19/07/2026 23:00			86,92		34,82	10,42	1295820	8,03
19/07/2026 23:05			85,13		34,78	11,25	1295840	8
19/07/2026 23:10			81,79		34,78	10,09	1295840	8,02
19/07/2026 23:15			79,55		34,77	9,5	1295840	8,09
19/07/2026 23:20			76,91		34,77	9,78	1295860	8,08
19/07/2026 23:25			78,68		34,76	9,88	1295860	8,06
19/07/2026 23:30			73,68		34,74	9,45	1295860	8,02
19/07/2026 23:35			72,68		34,64	9,9	1295860	8,01
19/07/2026 23:40			72,31		34,67	10,14	1295880	8,01
19/07/2026 23:45			69,25		34,69	9,47	1295880	8,12
19/07/2026 23:50			67,46		34,71	10,55	1295880	8,1
19/07/2026 23:55			67,61		34,69	9,25	1295880	8,05
20/07/2026 00:00			67,41		34,67	10,9	1295900	8,03
20/07/2026 00:05			64,42		34,66	10,46	1295900	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 00:10			62,58		34,63	9,42	1295900	7,94
20/07/2026 00:15			62,28		34,62	9,37	1295900	8,08
20/07/2026 00:20			62,43		34,62	10,79	1295920	8,08
20/07/2026 00:25			61,24		34,62	9,72	1295920	8,06
20/07/2026 00:30			60,09		34,61	9,49	1295940	8,05
20/07/2026 00:35			61,19		34,46	9,29	1295940	8,04
20/07/2026 00:40			59,35		34,51	9,72	1295960	8,04
20/07/2026 00:45			61,24		34,52	11,19	1295960	8,11
20/07/2026 00:50			56,96		34,54	8,93	1295960	8,07
20/07/2026 00:55			56,71		34,52	9,47	1295960	8,07
20/07/2026 01:00			57,41		34,51	9,89	1295960	8,04
20/07/2026 01:05			56,31		34,46	9,71	1295980	8
20/07/2026 01:10			55,07		34,47	9,57	1295980	8,04
20/07/2026 01:15			57,61		34,46	8,5	1295980	8,13
20/07/2026 01:20			53,67		34,46	8,58	1295980	8,11
20/07/2026 01:25			55,02		34,45	8,96	1295980	8,07
20/07/2026 01:30			54,87		34,45	8,78	1296020	8,05
20/07/2026 01:35			57,11		34,31	9,04	1296020	8,03
20/07/2026 01:40			53,33		34,34	9,69	1296020	8,01
20/07/2026 01:45			53,67		34,35	9,63	1296020	8,12
20/07/2026 01:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,35	10,8	1296020	8,11
20/07/2026 01:55			52,38		34,35	12,07	1296020	8,07
20/07/2026 02:00			51,83		34,34	8,33	1296040	8,05
20/07/2026 02:05			53,57		34,3	10,52	1296040	8,01
20/07/2026 02:10			53,67		34,33	9,78	1296040	8,02
20/07/2026 02:15			52,08		34,34	8,81	1296040	8,09
20/07/2026 02:20			49,94		34,34	10	1296040	8,06
20/07/2026 02:25			49,94		34,34	9,98	1296060	8,06
20/07/2026 02:30			51,98		34,32	8,81	1296060	8,06
20/07/2026 02:35			51,68		34,19	11,4	1296060	8,06
20/07/2026 02:40			51,83		34,19	10,09	1296060	8,05
20/07/2026 02:45			51,73		34,21	8,95	1296060	8,1
20/07/2026 02:50			52,23		34,2	10,08	1296060	8,08
20/07/2026 02:55			51,63		34,2	10,53	1296080	8,08
20/07/2026 03:00			49,84		34,19	9,01	1296080	8,06
20/07/2026 03:05			50,84		34,18	9,29	1296080	8,02
20/07/2026 03:10			51,98		34,18	9,6	1296080	8,04
20/07/2026 03:15			50,24		34,19	10,03	1296080	8,14
20/07/2026 03:20			48,25		34,19	10,08	1296080	8,1
20/07/2026 03:25			49,39		34,19	10,13	1296100	8,05
20/07/2026 03:30			50,09		34,17	10,43	1296100	7,99
20/07/2026 03:35			50,64		34,03	10,34	1296100	8
20/07/2026 03:40			49,99		34,04	11,42	1296100	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 03:45			50,19		34,07	8,93	1296100	8,12
20/07/2026 03:50			50,04		34,08	11,79	1296120	8,11
20/07/2026 03:55			50,74		34,08	10,16	1296120	8,07
20/07/2026 04:00			51,31		34,07	10,03	1296120	8,04
20/07/2026 04:05			49,74		34,03	10,56	1296120	7,98
20/07/2026 04:10			47,55		34,03	12,07	1296120	7,97
20/07/2026 04:15			48,7		34,03	9,83	1296120	8,12
20/07/2026 04:20			48,05		34,03	8,77	1296140	8,09
20/07/2026 04:25			48,8		34,03	9,51	1296140	8,06
20/07/2026 04:30			51,48		34,03	9,87	1296160	8
20/07/2026 04:35			49		33,9	9,13	1296160	8,01
20/07/2026 04:40			48,6		33,93	9,74	1296160	8
20/07/2026 04:45			48,15		33,94	8,7	1296160	8,11
20/07/2026 04:50			48,5		33,94	11,37	1296160	8,1
20/07/2026 04:55			49,89		33,93	10,57	1296180	8,06
20/07/2026 05:00			47,65		33,92	8,89	1296200	8,05
20/07/2026 05:05			49,24		33,86	11,96	1296200	8,01
20/07/2026 05:10			50,19		33,86	10,29	1296200	7,99
20/07/2026 05:15			47,15		33,87	8,83	1296200	8,11
20/07/2026 05:20			45,31		33,89	10,79	1296200	8,07
20/07/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		48,3	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,89	9,59	1296220	8,06
20/07/2026 05:30			45,66		33,88	10,39	1296240	8,01
20/07/2026 05:35			46,46		33,77	8,64	1296240	8,01
20/07/2026 05:40			46,56		33,79	9,23	1296240	7,99
20/07/2026 05:45			49,69		33,82	11,42	1296240	8,1
20/07/2026 05:50			48,8		33,82	8,48	1296240	8,1
20/07/2026 05:55			46,36		33,82	9,18	1296260	8,09
20/07/2026 06:00			45,26		33,82	8,56	1296260	8,07
20/07/2026 06:05			45,11		33,72	10,65	1296260	8
20/07/2026 06:10			46,16		33,66	10,39	1296260	7,99
20/07/2026 06:15			47,45		33,72	11,04	1296260	8,11
20/07/2026 06:20			45,81		33,77	9,75	1296260	8,07
20/07/2026 06:25			46,76		33,77	9,62	1296260	8,03
20/07/2026 06:30			46,71		33,78	10,71	1296300	8,01
20/07/2026 06:35			45,91		33,67	9,55	1296300	8,05
20/07/2026 06:40			46,16		33,72	9,95	1296300	8,03
20/07/2026 06:45			44,84		33,75	8,88	1296300	8,13
20/07/2026 06:50			45,29		33,77	10,83	1296300	8,1
20/07/2026 06:55			45,09		33,77	9,8	1296300	8,07
20/07/2026 07:00			43,95		33,77	10,74	1296320	8,05
20/07/2026 07:05			42,7		33,71	11,68	1296320	8,02
20/07/2026 07:10			45,09		33,75	9,54	1296320	7,99
20/07/2026 07:15			50,52		33,78	9,73	1296320	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 07:20			64,25		33,82	9,32	1296320	8,1
20/07/2026 07:25			82,92		33,82	10,52	1296320	8,07
20/07/2026 07:30			102,63		33,88	10,44	1296340	8,04
20/07/2026 07:35			130,2		33,97	10,38	1296340	8,03
20/07/2026 07:40			149,96		34,13	11,5	1296360	8,02
20/07/2026 07:45			172,18		34,24	10,53	1296380	8,11
20/07/2026 07:50			193,65		34,24	11,82	1296380	8,07
20/07/2026 07:55			211,52		34,24	10,02	1296400	8,07
20/07/2026 08:00			229,24		34,24	12,32	1296420	8,06
20/07/2026 08:05			243,27		34,22	9,84	1296440	8,03
20/07/2026 08:10			260,62		34,24	10,03	1296460	8,04
20/07/2026 08:15			272,11		34,29	10,98	1296480	8,1
20/07/2026 08:20			280,57		34,32	10,51	1296500	8,1
20/07/2026 08:25			292,87		34,34	9,74	1296520	8,07
20/07/2026 08:30			303,76		34,35	9,94	1296540	8,03
20/07/2026 08:35			311,98		34,3	12,75	1296560	8,02
20/07/2026 08:40			322,58		34,35	10,27	1296580	8,04
20/07/2026 08:45			324,12		34,36	10,13	1296600	8,12
20/07/2026 08:50			339,25		34,38	10,45	1296620	8,11
20/07/2026 08:55			345,32		34,39	10,23	1296640	8,11
20/07/2026 09:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		355,72	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,4	10,1	1296680	8,08
20/07/2026 09:05			361,74		34,4	10,26	1296700	8,03
20/07/2026 09:10			357,66		34,4	10,4	1296740	8,04
20/07/2026 09:15			368,41		34,41	10,35	1296760	8,13
20/07/2026 09:20			376,92		32,7	10,02	1296800	8,44
20/07/2026 09:25			376,47		28,1	10,32	1296820	7,24
20/07/2026 09:30			387,34		27,6	25,16	1296860	4,62
20/07/2026 09:35			386,45		27,02	25,92	1296900	4,44
20/07/2026 09:40			390,48		26,58	30,36	1296920	4,4
20/07/2026 09:45			390,28		32,14	126,62	1296940	7,43
20/07/2026 09:50			398,14		33,71	30,58	1296960	7,15
20/07/2026 09:55			398,59		34,35	6,37	1297000	7,44
20/07/2026 10:00			395,85		34,56	6,62	1297040	7,45
20/07/2026 10:05			401,97		34,62	7,85	1297060	7,45
20/07/2026 10:10			402,42		34,67	6,98	1297100	7,74
20/07/2026 10:15			400,53		34,72	6,24	1297140	7,96
20/07/2026 10:20			410,78		34,74	6,2	1297160	7,75
20/07/2026 10:25			414,42		34,78	6,13	1297200	7,74
20/07/2026 10:30			406,55		34,79	6,07	1297220	7,74
20/07/2026 10:35			410,36		34,84	6,55	1297220	7,8
20/07/2026 10:40			413,45		34,85	6,67	1297260	7,83
20/07/2026 10:45			411,83		34,86	6,42	1297300	8,05
20/07/2026 10:50			405,14		34,87	6,78	1297320	7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 10:55			403,94		34,89	7,25	1297360	7,91
20/07/2026 11:00			377,12		34,89	7,99	1297400	7,88
20/07/2026 11:05			361,29		34,95	9,68	1297420	7,81
20/07/2026 11:10			360,5		34,97	9,12	1297460	7,77
20/07/2026 11:15			375,13		34,98	6,45	1297480	8,11
20/07/2026 11:20			391,2		34,99	6,38	1297520	8,03
20/07/2026 11:25			413,53		34,99	6,39	1297540	7,99
20/07/2026 11:30			440,27		35,03	6,57	1297600	7,92
20/07/2026 11:35			448,51		35,09	7,31	1297640	7,94
20/07/2026 11:40			469,46		35,05	8,94	1297680	7,95
20/07/2026 11:45			493,05		35,04	7,14	1297720	8,17
20/07/2026 11:50			504,7		35,04	7,64	1297760	8,08
20/07/2026 11:55			509,88		35,03	8,22	1297800	8,07
20/07/2026 12:00			539,19		35,03	9,55	1297840	8,05
20/07/2026 12:05			549,94		35,09	10,36	1297900	7,98
20/07/2026 12:10			568,3		35,1	10,58	1297940	7,95
20/07/2026 12:15			586,02		35,12	7,67	1297980	8,17
20/07/2026 12:20			601,54		35,15	8,8	1298040	8,11
20/07/2026 12:25			607,76		35,15	8,72	1298080	8,05
20/07/2026 12:30			618,81		35,15	8,91	1298140	8,01
20/07/2026 12:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		638,04	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,26	9,04	1298180	7,99
20/07/2026 12:40			624,21		35,2	9,53	1298240	7,99
20/07/2026 12:45			614,6		35,19	6,78	1298300	8,2
20/07/2026 12:50			592,26		35,17	6,89	1298320	8,15
20/07/2026 12:55			570,46		35,2	7,49	1298340	8,07
20/07/2026 13:00			549,26		35,21	9,31	1298400	8,03
20/07/2026 13:05			552,79		35,51	10,11	1298440	7,96
20/07/2026 13:10			565,28		35,45	9,33	1298480	7,93
20/07/2026 13:15			581,11		35,34	6,21	1298540	8,2
20/07/2026 13:20			586,78		35,32	6,27	1298580	8,13
20/07/2026 13:25			592,66		35,35	6,37	1298640	8,1
20/07/2026 13:30			605,35		35,37	6,43	1298680	8,06
20/07/2026 13:35			612,41		35,5	6,77	1298740	8,07
20/07/2026 13:40			623,01		35,41	8,01	1298780	8,06
20/07/2026 13:45			633,66		35,31	6,6	1298840	8,23
20/07/2026 13:50			642,72		35,31	7,18	1298880	8,17
20/07/2026 13:55			645,86		35,32	7,66	1298940	8,14
20/07/2026 14:00			653,92		35,32	9,33	1299000	8,12
20/07/2026 14:05			661,73		35,42	10,6	1299040	8,07
20/07/2026 14:10			669,5		35,46	8,62	1299100	8,08
20/07/2026 14:15			675,12		35,41	6,12	1299160	8,22
20/07/2026 14:20			673,53		35,37	5,92	1299220	8,16
20/07/2026 14:25			680,12		35,36	5,9	1299280	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 14:30			674,97		35,35	6,01	1299340	8,06
20/07/2026 14:35			696,37		35,48	6,84	1299400	8,04
20/07/2026 14:40			702,34		35,43	6,82	1299460	8,07
20/07/2026 14:45			701,39		35,41	6,39	1299520	8,25
20/07/2026 14:50			699,26		35,42	6,7	1299580	8,17
20/07/2026 14:55			719,16		35,42	7,02	1299640	8,12
20/07/2026 15:00			715,68		35,43	8,92	1299700	8,08
20/07/2026 15:05			715,78		35,53	9,98	1299760	8,03
20/07/2026 15:10			710,25		35,57	8,04	1299820	8
20/07/2026 15:15			710,8		35,54	6,17	1299860	8,24
20/07/2026 15:20			710,75		35,53	5,94	1299920	8,18
20/07/2026 15:25			722,74		35,51	6,08	1299980	8,11
20/07/2026 15:30			720,75		35,48	6,03	1300020	8,08
20/07/2026 15:35			730,36		35,64	6,39	1300080	8,08
20/07/2026 15:40			718,22		35,54	6,63	1300140	8,06
20/07/2026 15:45			716,08		35,45	6,58	1300200	8,25
20/07/2026 15:50			734,04		35,43	7,15	1300260	8,2
20/07/2026 15:55			731,7		35,43	7,52	1300320	8,14
20/07/2026 16:00			726,13		35,43	8,56	1300360	8,13
20/07/2026 16:05			746,28		35,48	9,54	1300420	8,04
20/07/2026 16:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		740,11	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,48	7,9	1300480	8
20/07/2026 16:15			733,1		35,41	6,24	1300540	8,26
20/07/2026 16:20			741,91		35,36	6	1300600	8,19
20/07/2026 16:25			740,81		35,34	5,9	1300660	8,14
20/07/2026 16:30			747,98		35,35	6,02	1300740	8,11
20/07/2026 16:35			749,87		35,48	6,34	1300800	8,07
20/07/2026 16:40			747,73		35,41	6,96	1300860	8,08
20/07/2026 16:45			736,28		35,32	6,38	1300940	8,25
20/07/2026 16:50			731,26		35,31	6,95	1301000	8,2
20/07/2026 16:55			712,84		35,31	8,05	1301060	8,16
20/07/2026 17:00			700,7		35,31	9,01	1301100	8,15
20/07/2026 17:05			692,84		35,31	10,16	1301160	8,04
20/07/2026 17:10			695,42		35,31	9,04	1301220	8,07
20/07/2026 17:15			691,69		35,27	6,02	1301280	8,25
20/07/2026 17:20			695,57		35,26	5,77	1301340	8,2
20/07/2026 17:25			704,78		35,26	5,85	1301400	8,18
20/07/2026 17:30			692,29		35,24	5,8	1301460	8,15
20/07/2026 17:35			697,07		35,26	6,17	1301520	8,16
20/07/2026 17:40			708,51		35,23	7,33	1301580	8,18
20/07/2026 17:45			718,32		35,2	6,27	1301640	8,27
20/07/2026 17:50			712,64		35,18	7,21	1301660	8,22
20/07/2026 17:55			724,34		35,15	8,01	1301700	8,18
20/07/2026 18:00			728,82		35,15	9,4	1301760	8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 18:05			731,65		35,1	10,2	1301820	8,09
20/07/2026 18:10			734,79		35,13	8,89	1301880	8,06
20/07/2026 18:15			737,62		35,13	5,9	1301920	8,23
20/07/2026 18:20			728,27		35,12	5,73	1301940	8,18
20/07/2026 18:25			745,94		35,1	5,71	1302000	8,15
20/07/2026 18:30			736,23		35,09	5,79	1302060	8,12
20/07/2026 18:35			731,75		35,04	6,16	1302120	8,13
20/07/2026 18:40			752,6		35,04	6,88	1302120	8,11
20/07/2026 18:45			749,47		35,04	6,11	1302160	8,27
20/07/2026 18:50			741,81		35,05	6,48	1302160	8,24
20/07/2026 18:55			731,18		35,04	7,41	1302180	8,18
20/07/2026 19:00			717,9		35,04	7,9	1302240	8,12
20/07/2026 19:05			719,64		34,99	8,31	1302280	8,09
20/07/2026 19:10			731,13		34,98	6,85	1302320	8,04
20/07/2026 19:15			713,97		34,98	5,76	1302380	8,26
20/07/2026 19:20			722,72		34,98	5,72	1302440	8,21
20/07/2026 19:25			723,32		34,96	5,35	1302500	8,17
20/07/2026 19:30			741,49		34,94	5,34	1302580	8,13
20/07/2026 19:35			728,75		34,89	6,03	1302640	8,13
20/07/2026 19:40			735,31		34,9	6,88	1302700	8,12
20/07/2026 19:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		737,4	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,93	6,13	1302760	8,28
20/07/2026 19:50			725,56		34,93	6,42	1302820	8,23
20/07/2026 19:55			734,42		34,93	7,14	1302880	8,18
20/07/2026 20:00			747,41		34,92	9,37	1302940	8,15
20/07/2026 20:05			748,6		34,89	10,5	1303020	8,07
20/07/2026 20:10			758,46		34,87	8,42	1303080	8,06
20/07/2026 20:15			743,13		34,85	6,14	1303140	8,25
20/07/2026 20:20			762,04		34,85	6,02	1303200	8,2
20/07/2026 20:25			761,11		34,84	5,89	1303240	8,16
20/07/2026 20:30			756,76		34,83	6,05	1303300	8,11
20/07/2026 20:35			751,69		34,74	6,14	1303360	8,13
20/07/2026 20:40			762,31		34,78	6,28	1303420	8,11
20/07/2026 20:45			768,83		34,8	6,22	1303480	8,27
20/07/2026 20:50			767,24		34,82	6,81	1303540	8,24
20/07/2026 20:55			771,17		34,82	8,15	1303580	8,18
20/07/2026 21:00			750,66		34,8	8,54	1303640	8,18
20/07/2026 21:05			755,74		34,76	8,93	1303700	8,12
20/07/2026 21:10			764,35		34,73	8,48	1303760	8,05
20/07/2026 21:15			757,43		34,72	5,99	1303820	8,27
20/07/2026 21:20			749,7		34,72	6,19	1303900	8,21
20/07/2026 21:25			756,49		34,71	6,12	1303960	8,17
20/07/2026 21:30			759,57		34,7	6,01	1304020	8,11
20/07/2026 21:35			770,52		34,62	6,43	1304080	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/07/2026 21:40			748,42		34,66	7,64	1304140	8,16
20/07/2026 21:45			757,18		34,67	8,06	1304200	8,28
20/07/2026 21:50			787,19		34,67	10,05	1304280	8,24
20/07/2026 21:55			768,68		34,67	11,1	1304340	8,21
20/07/2026 22:00			771,32		34,67	12,49	1304400	8,17
20/07/2026 22:05			780,52		34,62	13,09	1304460	8,12
20/07/2026 22:10			783,01		34,61	11,81	1304500	8,1
20/07/2026 22:15			788,19		34,62	6,39	1304560	8,27
20/07/2026 22:20			783,96		34,62	6,63	1304620	8,23
20/07/2026 22:25			794,61		34,61	6,82	1304680	8,17
20/07/2026 22:30			781,54		34,6	7,54	1304760	8,12
20/07/2026 22:35			793,56		34,49	8,13	1304820	8,15
20/07/2026 22:40			784,63		34,55	10,48	1304860	8,14
20/07/2026 22:45			782,09		34,57	6,51	1304900	8,27
20/07/2026 22:50			794,51		34,58	7,91	1304940	8,23
20/07/2026 22:55			786,69		34,58	10,58	1305020	8,2
20/07/2026 23:00			783,08		34,58	11,73	1305060	8,16
20/07/2026 23:05			798,11		34,45	11,69	1305120	8,14
20/07/2026 23:10			791,49		34,44	9,83	1305180	8,07
20/07/2026 23:15			776,61		34,46	5,62	1305220	8,27
20/07/2026 23:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		782,68	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,47	5,78	1305260	8,2
20/07/2026 23:25			803,83		34,48	5,92	1305320	8,17
20/07/2026 23:30			805,48		34,48	5,91	1305400	8,13
20/07/2026 23:35			785,57		34,38	6,61	1305440	8,14
20/07/2026 23:40			800,1		34,43	7,68	1305500	8,11
20/07/2026 23:45			801,84		34,46	7,08	1305580	8,3
20/07/2026 23:50			798,66		34,47	10,17	1305640	8,22
20/07/2026 23:55			804,48		34,46	11,47	1305700	8,21
21/07/2026 00:00			815,63		34,45	12,84	1305780	8,15
21/07/2026 00:05			798,71		34,4	11,91	1305840	8,11
21/07/2026 00:10			817,82		34,37	9,49	1305900	8,11
21/07/2026 00:15			798,36		34,38	5,61	1305980	8,28
21/07/2026 00:20			794,98		34,39	5,56	1306040	8,21
21/07/2026 00:25			805,92		34,39	5,54	1306100	8,17
21/07/2026 00:30			800,19		34,38	5,55	1306200	8,12
21/07/2026 00:35			793,83		34,28	6,79	1306260	8,17
21/07/2026 00:40			799,3		34,34	8,08	1306320	8,13
21/07/2026 00:45			792,98		34,38	6,02	1306380	8,3
21/07/2026 00:50			797,36		34,39	6,35	1306460	8,25
21/07/2026 00:55			792,28		34,39	7,82	1306500	8,22
21/07/2026 01:00			794,87		34,37	10,9	1306580	8,21
21/07/2026 01:05			775,86		34,31	11	1306640	8,15
21/07/2026 01:10			770,93		34,29	8,62	1306720	8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 01:15			775,86		34,29	5,74	1306780	8,27
21/07/2026 01:20			768,24		34,29	5,62	1306840	8,25
21/07/2026 01:25			780,59		34,29	5,58	1306900	8,19
21/07/2026 01:30			776,9		34,29	5,66	1306980	8,16
21/07/2026 01:35			776,7		34,18	6,36	1307060	8,2
21/07/2026 01:40			770,78		34,24	7,13	1307120	8,19
21/07/2026 01:45			769,04		34,28	6,02	1307180	8,31
21/07/2026 01:50			774,66		34,29	6,77	1307220	8,25
21/07/2026 01:55			757,74		34,29	7,87	1307280	8,19
21/07/2026 02:00			772,77		34,29	8,53	1307360	8,15
21/07/2026 02:05			781,13		34,13	8,09	1307420	8,1
21/07/2026 02:10			768,44		34,13	7,99	1307480	8,07
21/07/2026 02:15			771,48		34,18	6,1	1307540	8,29
21/07/2026 02:20			774,12		34,19	6,01	1307600	8,22
21/07/2026 02:25			776,9		34,19	5,97	1307680	8,19
21/07/2026 02:30			777,15		34,19	5,82	1307740	8,14
21/07/2026 02:35			793,92		34,08	6,27	1307780	8,15
21/07/2026 02:40			766,9		34,14	7,46	1307820	8,15
21/07/2026 02:45			777,5		34,19	5,91	1307880	8,31
21/07/2026 02:50			776,8		34,2	7,46	1307960	8,26
21/07/2026 02:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		771,68	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,21	8,02	1308020	8,21
21/07/2026 03:00			760,28		34,21	10,48	1308060	8,19
21/07/2026 03:05			764,66		34,13	11,18	1308120	8,14
21/07/2026 03:10			760,73		34,13	9,89	1308180	8,09
21/07/2026 03:15			746,2		34,13	5,49	1308240	8,29
21/07/2026 03:20			745,5		34,14	5,48	1308320	8,24
21/07/2026 03:25			763,37		34,13	5,31	1308380	8,19
21/07/2026 03:30			757,64		34,13	5,25	1308440	8,15
21/07/2026 03:35			763,57		34,03	5,74	1308500	8,17
21/07/2026 03:40			765,46		34,08	6,36	1308540	8,18
21/07/2026 03:45			770,78		34,13	5,75	1308600	8,32
21/07/2026 03:50			760,63		34,14	6,49	1308640	8,27
21/07/2026 03:55			771,68		34,14	8,7	1308720	8,24
21/07/2026 04:00			765,76		34,14	9,35	1308780	8,18
21/07/2026 04:05			771,68		34,08	9,8	1308840	8,14
21/07/2026 04:10			773,17		34,08	8,89	1308880	8,09
21/07/2026 04:15			771,28		34,08	5,44	1308940	8,29
21/07/2026 04:20			782,43		34,08	5,33	1309020	8,26
21/07/2026 04:25			776,26		34,08	5,62	1309080	8,23
21/07/2026 04:30			800,69		34,08	5,47	1309160	8,19
21/07/2026 04:35			788,75		33,96	5,97	1309220	8,2
21/07/2026 04:40			805,27		34,02	6,07	1309260	8,19
21/07/2026 04:45			815,77		34,06	6,07	1309340	8,33

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 04:50			809,45		34,08	7,27	1309400	8,27
21/07/2026 04:55			800,09		34,08	8,1	1309460	8,23
21/07/2026 05:00			798,8		34,08	9,08	1309540	8,18
21/07/2026 05:05			775,21		34,03	9,2	1309600	8,1
21/07/2026 05:10			770,88		33,98	6,9	1309640	8,1
21/07/2026 05:15			792,88		33,98	4,9	1309720	8,3
21/07/2026 05:20			794,87		33,98	4,68	1309780	8,22
21/07/2026 05:25			799,85		33,99	4,7	1309840	8,15
21/07/2026 05:30			804,47		33,98	4,82	1309880	8,12
21/07/2026 05:35			785,56		33,87	5,41	1309940	8,16
21/07/2026 05:40			793,38		33,95	5,79	1310000	8,14
21/07/2026 05:45			801,66		34,01	5,59	1310020	8,31
21/07/2026 05:50			793,62		34,03	6,03	1310080	8,27
21/07/2026 05:55			802,33		34,03	6,62	1310160	8,23
21/07/2026 06:00			795,47		34,03	7,38	1310220	8,2
21/07/2026 06:05			806,51		33,99	9,15	1310300	8,13
21/07/2026 06:10			802,88		33,99	7,87	1310360	8,11
21/07/2026 06:15			798,9		33,99	5,49	1310400	8,3
21/07/2026 06:20			796,56		34	5,28	1310460	8,25
21/07/2026 06:25			800,29		33,99	5,14	1310540	8,19
21/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		795,17	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,99	5,07	1310580	8,15
21/07/2026 06:35			793,97		33,9	5,55	1310640	8,16
21/07/2026 06:40			787,5		33,97	6,54	1310700	8,15
21/07/2026 06:45			788		33,97	6,54	1310700	8,15
21/07/2026 06:50			784,32		34,03	6,26	1310720	8,27
21/07/2026 06:55			782,78		34,03	6,82	1310740	8,24
21/07/2026 07:00			783,23		34,05	8,08	1310760	8,21
21/07/2026 07:05			779,8		34,03	8,6	1310800	8,13
21/07/2026 07:10			773,78		34,03	6,24	1310860	8,11
21/07/2026 07:15			792,39		34,06	4,64	1310900	8,27
21/07/2026 07:20			789,95		34,07	4,62	1310960	8,22
21/07/2026 07:25			786,5		34,08	4,67	1311000	8,15
21/07/2026 07:30			779,73		34,09	4,68	1311040	8,14
21/07/2026 07:35			774,25		34,03	5,1	1311080	8,15
21/07/2026 07:40			792,12		34,03	5,94	1311120	8,17
21/07/2026 07:45			775,9		34,08	5,29	1311140	8,29
21/07/2026 07:50			775,94		34,08	6,08	1311200	8,23
21/07/2026 07:55			791,02		34,11	6,64	1311220	8,23
21/07/2026 08:00			781,75		34,11	8,77	1311280	8,2
21/07/2026 08:05			773,54		34,09	9,4	1311380	8,16
21/07/2026 08:10			772,09		34,12	7,68	1311440	8,08
21/07/2026 08:15			786,82		34,13	5,04	1311500	8,28
21/07/2026 08:20			786,97		34,17	4,95	1311580	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 08:25			790,51		34,18	4,83	1311640	8,17
21/07/2026 08:40			777,72		34,17	7,28	1311700	8,14
21/07/2026 08:45			780,95		34,19	5,49	1311780	8,28
21/07/2026 08:50			779,64		34,2	6,44	1311840	8,27
21/07/2026 08:55			777,62		34,23	7,71	1311900	8,22
21/07/2026 09:00			747,86		34,24	9,02	1311980	8,18
21/07/2026 09:05			730,96		34,24	8,31	1312040	8,1
21/07/2026 09:10			740,49		34,24	6,47	1312120	8,08
21/07/2026 09:15			738,98		34,26	4,59	1312180	8,29
21/07/2026 09:20			740,32		34,29	4,48	1312240	8,24
21/07/2026 09:25			748,38		34,29	4,38	1312300	8,16
21/07/2026 09:30			740,87		34,31	4,44	1312380	8,14
21/07/2026 09:35			744,2		34,34	14,97	1312440	8,12
21/07/2026 09:40			752,51		34,35	11,99	1312500	8,13
21/07/2026 09:45			750,59		34,38	11,75	1312560	8,29
21/07/2026 09:50			760,13		34,4	11,74	1312620	8,23
21/07/2026 09:55			729,49		34,4	11,74	1312680	8,21
21/07/2026 10:00			747,71		34,44	27,74	1312760	8,18
21/07/2026 10:05			733,77		34,45	27,99	1312820	8,09
21/07/2026 10:10			749,65		34,46	12,58	1312880	8,1
21/07/2026 10:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		756,96	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,5	12,08	1312940	8,27
21/07/2026 10:20			758,78		34,51	11,95	1313000	8,25
21/07/2026 10:25			760,17		34,54	11,88	1313060	8,21
21/07/2026 10:30			766,44		34,56		1313140	8,16
21/07/2026 10:35			749,72		34		1313200	8,4
21/07/2026 10:40			754,94		33,54		1313280	8,54
21/07/2026 10:45			760,87		34,3		1313340	8,35
21/07/2026 10:50			761,16		34,54		1313400	8,27
21/07/2026 10:55			760,52		34,64		1313440	8,22
21/07/2026 11:00			744,32		34,68		1313500	8,18
21/07/2026 11:05			729,66		34,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1313580	8,12
21/07/2026 11:10			731,78		34,78		1313640	8,16
21/07/2026 11:15			713,32		34,77		1313700	8,26
21/07/2026 11:20			722,08		34,78		1313760	8,21
21/07/2026 11:25			717,8		34,78		1313820	8,25
21/07/2026 11:30			730,14		34,8		1313880	8,21
21/07/2026 11:35			722,92		34,83		1313940	8,15
21/07/2026 11:40			735,27		34,88		1314000	8,17
21/07/2026 11:45			722,67		34,92		1314060	8,31
21/07/2026 11:50			736,21		34,93		1314120	8,21
21/07/2026 11:55			732,33		34,95		1314180	8,16
21/07/2026 12:00			731,68		34,95		1314240	8,15
21/07/2026 12:05			738,45		34,97		1314320	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 12:10			736,76		35,04		1314380	8,1
21/07/2026 12:15			738,4		34,99		1314440	8,28
21/07/2026 12:20			745,91		34,98		1314500	8,26
21/07/2026 12:25			737,9		34,99		1314560	8,22
21/07/2026 12:30			762,44		34,99		1314620	8,22
21/07/2026 12:35			756,66		34,99		1314680	8,19
21/07/2026 12:40			751,99		35,04		1314740	8,1
21/07/2026 12:45			767,93		35,06		1314800	8,28
21/07/2026 12:50			754,4		35,09		1314880	8,28
21/07/2026 12:55			767,43		35,12		1314940	8,22
21/07/2026 13:00			757,68		35,15		1315000	8,21
21/07/2026 13:05			735,39		35,2		1315080	8,21
21/07/2026 13:10			750,51		35,31		1315140	8,17
21/07/2026 13:15			738,67		35,2		1315200	8,32
21/07/2026 13:20			746,18		35,15		1315260	8,27
21/07/2026 13:25			746,68		35,15		1315320	8,22
21/07/2026 13:30			749,07		35,15		1315400	8,21
21/07/2026 13:35			753,65		35,16		1315460	8,18
21/07/2026 13:40			747,63		35,33	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1315520	8,12
21/07/2026 13:45			738,22		35,36		1315580	8,26
21/07/2026 13:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		746,18	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,31		1315640	8,26
21/07/2026 13:55			769,43		35,27		1315700	8,24
21/07/2026 14:00			756,54		35,27		1315760	8,21
21/07/2026 14:05			755,24		35,29		1315840	8,17
21/07/2026 14:10			767,53		35,42		1315920	8,16
21/07/2026 14:15			759,67		35,28		1315980	8,34
21/07/2026 14:20			758,83		35,25		1316040	8,28
21/07/2026 14:25			759,37		35,26		1316100	8,23
21/07/2026 14:30			742,8		35,27		1316160	8,18
21/07/2026 14:35			759,97		35,3		1316200	8,14
21/07/2026 14:40			764,4		35,51		1316260	8,11
21/07/2026 14:45			761,06		35,53		1316340	8,25
21/07/2026 14:50			753,9		35,48		1316400	8,2
21/07/2026 14:55			768,38		35,46		1316460	8,2
21/07/2026 15:00			760,17		35,44		1316520	8,14
21/07/2026 15:05			763,06		35,44		1316600	8,18
21/07/2026 15:10			750,22		35,59		1316660	8,16
21/07/2026 15:15			754		35,47		1316720	8,29
21/07/2026 15:20			756,64		35,37		1316780	8,25
21/07/2026 15:25			738,77		35,36		1316840	8,25
21/07/2026 15:30			746,28		35,36		1316920	8,23
21/07/2026 15:35			753,5		35,33		1316960	8,21
21/07/2026 15:40			754,05		35,39		1317020	8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 15:45			759,37		35,4		1317080	8,3
21/07/2026 15:50			756,64		35,36		1317120	8,25
21/07/2026 15:55			763,55		35,35		1317180	8,21
21/07/2026 16:00			759,22		35,38		1317240	8,16
21/07/2026 16:05			763,35		35,4		1317320	8,14
21/07/2026 16:10			758,28		35,53		1317380	8,13
21/07/2026 16:15			752,8		35,38		1317440	8,31
21/07/2026 16:20			771,17		35,31		1317500	8,28
21/07/2026 16:25			780,57		35,26		1317560	8,23
21/07/2026 16:30			800,88		35,26		1317620	8,17
21/07/2026 16:35			791,52		35,26		1317660	8,14
21/07/2026 16:40			803,52		35,29		1317680	8,11
21/07/2026 16:45			810,98		35,26		1317740	8,29
21/07/2026 16:50			828		35,25		1317800	8,25
21/07/2026 16:55			830,89		35,23		1317860	8,22
21/07/2026 17:00			839,1		35,22		1317940	8,17
21/07/2026 17:05			834,22		35,21		1318000	8,13
21/07/2026 17:10			848,21		35,23		1318080	8,18
21/07/2026 17:15			838,6		35,2	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1318120	8,3
21/07/2026 17:20			840,34		35,2		1318200	8,27
21/07/2026 17:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		853,13	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,19		1318260	8,24
21/07/2026 17:30			858,76		35,16		1318340	8,18
21/07/2026 17:35			865,18		35,15		1318400	8,16
21/07/2026 17:40			860,9		35,13		1318480	8,1
21/07/2026 17:45			867,12		35,09		1318560	8,27
21/07/2026 17:50			870		35,07		1318600	8,2
21/07/2026 17:55			874,98		35,05		1318680	8,19
21/07/2026 18:00			883,04		35,04		1318760	8,17
21/07/2026 18:05			886,57		35,04		1318840	8,16
21/07/2026 18:10			887,42		35,04		1318920	8,15
21/07/2026 18:15			891,05		35,07		1319000	8,28
21/07/2026 18:20			890,56		35,09		1319060	8,21
21/07/2026 18:25			901,9		35,09		1319140	8,17
21/07/2026 18:30			889,61		35,09		1319200	8,16
21/07/2026 18:35			919,67		35,08		1319280	8,12
21/07/2026 18:40			903,5		35,04		1319340	8,08
21/07/2026 18:45			922,36		35		1319420	8,27
21/07/2026 18:50			912,38		35		1319480	8,19
21/07/2026 18:55			906,61		34,99		1319520	8,16
21/07/2026 19:00			906,11		34,99		1319600	8,11
21/07/2026 19:05			894,17		34,99		1319680	8,09
21/07/2026 19:10			887,92		34,92		1319760	8,04
21/07/2026 19:15			903,38		34,93		1319840	8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 19:20			909,15		34,94		1319900	8,22
21/07/2026 19:25			909,5		34,95		1319960	8,18
21/07/2026 19:30			907,75		34,94		1320040	8,17
21/07/2026 19:35			916,21		34,94		1320120	8,14
21/07/2026 19:40			914,12		34,9		1320180	8,12
21/07/2026 19:45			915,12		34,89		1320240	8,3
21/07/2026 19:50			916,31		34,89		1320320	8,23
21/07/2026 19:55			914,47		34,88		1320400	8,19
21/07/2026 20:00			914,22		34,87		1320480	8,15
21/07/2026 20:05			916,96		34,86		1320540	8,11
21/07/2026 20:10			923,63		34,76		1320580	8,13
21/07/2026 20:15			912,38		34,82		1320660	8,3
21/07/2026 20:20			928,76		34,84		1320740	8,26
21/07/2026 20:25			921,16		34,85		1320820	8,2
21/07/2026 20:30			913,93		34,85		1320900	8,15
21/07/2026 20:35			916,96		34,84		1320940	8,12
21/07/2026 20:40			918,06		34,79		1321000	8,07
21/07/2026 20:45			906,83		34,76		1321080	8,29
21/07/2026 20:50			918,13		34,76	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1321160	8,26
21/07/2026 20:55			915,99		34,75		1321240	8,21
21/07/2026 21:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		936,34	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,74		1321280	8,16
21/07/2026 21:05			902,8		34,73		1321340	8,1
21/07/2026 21:10			908,42		34,65		1321420	8,13
21/07/2026 21:15			900,11		34,71		1321500	8,31
21/07/2026 21:20			920,02		34,73		1321580	8,26
21/07/2026 21:25			907,08		34,76		1321640	8,2
21/07/2026 21:30			906,33		34,76		1321700	8,18
21/07/2026 21:35			908,39		34,75		1321760	8,12
21/07/2026 21:40			910,11		34,72		1321840	8,06
21/07/2026 21:45			918,33		34,68		1321920	8,25
21/07/2026 21:50			928,23		34,68		1321980	8,21
21/07/2026 21:55			899,83		34,67		1322060	8,13
21/07/2026 22:00			916,06		34,67		1322120	8,08
21/07/2026 22:05			920,07		34,67		1322200	8,06
21/07/2026 22:10			918,45		34,56		1322280	8,08
21/07/2026 22:15			903,25		34,62		1322340	8,27
21/07/2026 22:20			920,78		34,66		1322420	8,24
21/07/2026 22:25			913,82		34,67		1322500	8,19
21/07/2026 22:30			908,64		34,67		1322560	8,16
21/07/2026 22:35			887,74		34,67		1322620	8,15
21/07/2026 22:40			881,12		34,56		1322700	8,1
21/07/2026 22:45			870,62		34,54		1322780	8,27
21/07/2026 22:50			871,47		34,56		1322820	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/07/2026 22:55			860,77		34,58		1322900	8,15
21/07/2026 23:00			862,91		34,58		1322960	8,13
21/07/2026 23:05			859,87		34,58		1323040	8,1
21/07/2026 23:10			854,25		34,45		1323120	8,1
21/07/2026 23:15			861,17		34,52		1323180	8,27
21/07/2026 23:20			847,68		34,56		1323260	8,26
21/07/2026 23:25			843,95		34,58		1323300	8,23
21/07/2026 23:30			841,36		34,57		1323360	8,23
21/07/2026 23:35			827,92		34,57		1323440	8,19
21/07/2026 23:40			830,01		34,5		1323480	8,16
21/07/2026 23:45			833,79		34,47		1323560	8,3
21/07/2026 23:50			825,93		34,49		1323600	8,23
21/07/2026 23:55			812		34,5		1323680	8,17
22/07/2026 00:00			822,89		34,49		1323740	8,13
22/07/2026 00:05			824,98		34,48		1323800	8,09
22/07/2026 00:10			808,21		34,35		1323880	8,1
22/07/2026 00:15			809,56		34,42		1323940	8,27
22/07/2026 00:20			814,43		34,46		1324020	8,22
22/07/2026 00:25			810,6		34,49	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1324080	8,19
22/07/2026 00:30			806,51		34,5		1324140	8,13
22/07/2026 00:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		796,56	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,48		1324240	8,14
22/07/2026 00:40			808,85		34,44		1324280	8,09
22/07/2026 00:45			816,47		34,4		1324320	8,27
22/07/2026 00:50			797,9		34,4		1324400	8,21
22/07/2026 00:55			803,43		34,4		1324440	8,16
22/07/2026 01:00			798,85		34,4		1324480	8,12
22/07/2026 01:05			800,59		34,4		1324560	8,14
22/07/2026 01:10			790,94		34,29		1324600	8,14
22/07/2026 01:15			794,37		34,36		1324660	8,27
22/07/2026 01:20			780,88		34,4		1324720	8,21
22/07/2026 01:25			794,42		34,41		1324780	8,18
22/07/2026 01:30			784,57		34,43		1324840	8,2
22/07/2026 01:35			786,26		34,42		1324900	8,18
22/07/2026 01:40			798,3		34,32		1324980	8,12
22/07/2026 01:45			787,55		34,3		1325040	8,28
22/07/2026 01:50			798		34,33		1325100	8,24
22/07/2026 01:55			798,8		34,34		1325160	8,2
22/07/2026 02:00			787,9		34,34		1325240	8,17
22/07/2026 02:05			788,55		34,34		1325300	8,13
22/07/2026 02:10			790,49		34,23		1325360	8,14
22/07/2026 02:15			787,9		34,3		1325420	8,27
22/07/2026 02:20			796,21		34,35		1325480	8,23
22/07/2026 02:25			804,62		34,37		1325520	8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 02:30			791,14		34,37		1325560	8,21
22/07/2026 02:35			793,82		34,36		1325660	8,2
22/07/2026 02:40			791,19		34,29		1325720	8,14
22/07/2026 02:45			787,7		34,29		1325760	8,28
22/07/2026 02:50			795,42		34,29		1325820	8,24
22/07/2026 02:55			804,77		34,29		1325900	8,19
22/07/2026 03:00			798,8		34,29		1325940	8,14
22/07/2026 03:05			775,71		34,29		1326000	8,11
22/07/2026 03:10			771,88		34,15		1326060	8,11
22/07/2026 03:15			776,11		34,24		1326120	8,28
22/07/2026 03:20			775,16		34,27		1326200	8,25
22/07/2026 03:25			783,62		34,29		1326260	8,2
22/07/2026 03:30			781,93		34,29		1326320	8,19
22/07/2026 03:35			776,75		34,3		1326380	8,19
22/07/2026 03:40			784,17		34,24		1326440	8,11
22/07/2026 03:45			769,94		34,22		1326500	8,27
22/07/2026 03:50			764,06		34,22		1326560	8,24
22/07/2026 03:55			770,43		34,21		1326620	8,17
22/07/2026 04:00			766,5		34,21	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1326680	8,14
22/07/2026 04:05			773,67		34,2		1326700	8,09
22/07/2026 04:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		770,93	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,08		1326760	8,13
22/07/2026 04:15			773,42		34,19		1326840	8,29
22/07/2026 04:20			774,51		34,24		1326900	8,23
22/07/2026 04:25			761,87		34,24		1326960	8,17
22/07/2026 04:30			771,78		34,24		1327020	8,14
22/07/2026 04:35			766,3		34,25		1327060	8,11
22/07/2026 04:40			772,32		34,22		1327140	8,06
22/07/2026 04:45			766,4		34,19		1327200	8,26
22/07/2026 04:50			767,5		34,2		1327260	8,21
22/07/2026 04:55			764,41		34,19		1327320	8,14
22/07/2026 05:00			760,28		34,19		1327380	8,1
22/07/2026 05:05			766,6		34,19		1327440	8,09
22/07/2026 05:10			760,48		34,07		1327520	8,08
22/07/2026 05:15			745,6		34,16		1327580	8,28
22/07/2026 05:20			751,08		34,19		1327640	8,23
22/07/2026 05:25			744,16		34,22		1327700	8,2
22/07/2026 05:30			749,78		34,23		1327740	8,15
22/07/2026 05:35			760,43		34,23		1327800	8,12
22/07/2026 05:40			755,23		34,06		1327860	8,1
22/07/2026 05:45			750		34,07		1327920	8,35
22/07/2026 05:50			764,96		34,1		1327980	8,25
22/07/2026 05:55			754,96		34,13		1328040	8,15
22/07/2026 06:00			760,25		34,14		1328120	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 06:05			762,67		34,15		1328180	8,02
22/07/2026 06:10			745,25		34,07		1328240	8
22/07/2026 06:15			751,62		34,13		1328300	8,25
22/07/2026 06:20			763,67		34,18		1328340	8,25
22/07/2026 06:25			759,83		34,19		1328400	8,24
22/07/2026 06:30			762,87		34,19		1328440	8,21
22/07/2026 06:35			761,62		34,19		1328480	8,21
22/07/2026 06:40			751,42		34,18		1328540	8,17
22/07/2026 06:45			759,04		34,18		1328600	8,15
22/07/2026 06:50			763,42		34,19		1328680	8,21
22/07/2026 06:55			763,27		34,2		1328740	8,15
22/07/2026 07:00			747,69		34,23		1328800	8,11
22/07/2026 07:05			749,84		34,24		1328840	8,14
22/07/2026 07:10			741,23		34,16		1328900	8,14
22/07/2026 07:15			741,73		34,23		1328940	8,29
22/07/2026 07:20			746,65		34,26		1329020	8,27
22/07/2026 07:25			743,77		34,29		1329080	8,23
22/07/2026 07:30			757,6		34,29		1329120	8,2
22/07/2026 07:35			756,69		34,29	Kết quả được	1329180	8,13
22/07/2026 07:40			755,14		34,26	lấy theo Phiếu	1329220	8,09
22/07/2026 07:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		759,4	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,28	kết quả phân	1329280	8,25
22/07/2026 07:50			765,94		34,29	tích sau xử lý	1329340	8,24
22/07/2026 07:55			770		34,33	của nhà máy xử	1329400	8,18
22/07/2026 08:00			774,88		34,35	lý nước thải tập	1329480	8,14
22/07/2026 08:05			767,36		34,35	trung KCN	1329560	8,12
22/07/2026 08:10			758,36		34,29		1329620	8,13
22/07/2026 08:15			768,21		34,32		1329680	8,29
22/07/2026 08:20			761,84		34,35		1329740	8,25
22/07/2026 08:25			756,66		34,36		1329800	8,2
22/07/2026 08:30			766,12		34,36		1329860	8,19
22/07/2026 08:35			765,12		34,39		1329920	8,13
22/07/2026 08:40			777,84		34,4		1329980	8,15
22/07/2026 08:45			785,33		34,41		1330040	8,3
22/07/2026 08:50			788,91		34,42		1330080	8,28
22/07/2026 08:55			783,14		34,45		1330160	8,23
22/07/2026 09:00			783,54		34,46		1330200	8,19
22/07/2026 09:05			780,63		34,5		1330260	8,15
22/07/2026 09:10			771,59		34,5		1330320	8,15
22/07/2026 09:15			773,56		34,48		1330400	8,28
22/07/2026 09:20			777,74		34,51		1330460	8,26
22/07/2026 09:25			775,41		34,51		1330520	8,23
22/07/2026 09:30			776,7		34,54		1330580	8,2
22/07/2026 09:35			770,43		34,56		1330620	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 09:40			805,31		34,6		1330700	8,21
22/07/2026 09:45			788,59		34,62		1330740	8,31
22/07/2026 09:50			785,51		34,62		1330800	8,23
22/07/2026 09:55			782,72		34,65		1330880	8,19
22/07/2026 10:00			799,69		34,67		1330940	8,14
22/07/2026 10:05			793,19		34,68		1331020	8,1
22/07/2026 10:10			779,39		34,72		1331060	8,1
22/07/2026 10:15			803		34,72		1331140	8,27
22/07/2026 10:20			813,68		34,73		1331200	8,27
22/07/2026 10:25			786,9		34,76		1331240	8,25
22/07/2026 10:30			810,71		34,78		1331320	8,21
22/07/2026 10:35			797,05		34,8		1331380	8,21
22/07/2026 10:40			802,18		34,83		1331440	8,18
22/07/2026 10:45			814,02		34,85		1331500	8,28
22/07/2026 10:50			793,62		34,89		1331540	8,25
22/07/2026 10:55			787,47		34,89		1331600	8,23
22/07/2026 11:00			790,51		34,93		1331680	8,21
22/07/2026 11:05			799,31		34,94		1331760	8,19
22/07/2026 11:10			794,79		35,03	Kết quả được	1331800	8,19
22/07/2026 11:15			764,61		35,01	lấy theo Phiếu	1331860	8,28
22/07/2026 11:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,05	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35	kết quả phân	1331920	8,27
22/07/2026 11:25			774,06		34,99	tích sau xử lý	1331960	8,24
22/07/2026 11:30			774,86		35,02	của nhà máy xử	1332020	8,2
22/07/2026 11:35			781,05		35,04	lý nước thải tập	1332100	8,19
22/07/2026 11:40			780,28		35,09	trung KCN	1332160	8,13
22/07/2026 11:45			779,64		35,12		1332220	8,26
22/07/2026 11:50			791,18		35,14		1332260	8,25
22/07/2026 11:55			785,11		35,1		1332320	8,21
22/07/2026 12:00			796,61		35,1		1332400	8,17
22/07/2026 12:05			788		35,1		1332480	8,11
22/07/2026 12:10			782,22		35,13		1332520	8,12
22/07/2026 12:15			796,01		35,09		1332600	8,28
22/07/2026 12:20			790,26		35,1		1332660	8,27
22/07/2026 12:25			782,39		35,1		1332700	8,22
22/07/2026 12:30			786,92		35,11		1332760	8,18
22/07/2026 12:35			790,7		35,15		1332840	8,14
22/07/2026 12:40			793,79		35,2		1332900	8,09
22/07/2026 12:45			791,75		35,25		1332960	8,3
22/07/2026 12:50			786,42		35,27		1333040	8,24
22/07/2026 12:55			774,4		35,29		1333080	8,16
22/07/2026 13:00			772,14		35,31		1333100	8,12
22/07/2026 13:05			772,91		35,31		1333180	8,11
22/07/2026 13:10			758,23		35,45		1333240	8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 13:15			761,36		35,34		1333320	8,29
22/07/2026 13:20			756,09		35,3		1333380	8,26
22/07/2026 13:25			762,36		35,26		1333420	8,24
22/07/2026 13:30			760,42		35,28		1333480	8,21
22/07/2026 13:35			759,32		35,31		1333540	8,19
22/07/2026 13:40			763,3		35,42		1333600	8,17
22/07/2026 13:45			765,25		35,47		1333680	8,3
22/07/2026 13:50			773,95		35,48		1333740	8,26
22/07/2026 13:55			766,04		35,49		1333800	8,22
22/07/2026 14:00			773,31		35,52		1333860	8,19
22/07/2026 14:05			763,26		35,53		1333940	8,18
22/07/2026 14:10			778,43		35,66		1334020	8,16
22/07/2026 14:15			768,68		35,58		1334080	8,27
22/07/2026 14:20			772,81		35,52		1334140	8,26
22/07/2026 14:25			782,81		35,48		1334200	8,23
22/07/2026 14:30			779,08		35,48		1334240	8,21
22/07/2026 14:35			773,71		35,48		1334320	8,2
22/07/2026 14:40			780,92		35,48		1334380	8,19
22/07/2026 14:45			772,11		35,48	Kết quả được	1334420	8,28
22/07/2026 14:50			762,76		35,49	lấy theo Phiếu	1334460	8,26
22/07/2026 14:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		770,17	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,49	kết quả phân	1334520	8,23
22/07/2026 15:00			777,84		35,51	tích sau xử lý	1334600	8,2
22/07/2026 15:05			777,79		35,5	của nhà máy xử	1334660	8,17
22/07/2026 15:10			753,4		35,61	lý nước thải tập	1334720	8,16
22/07/2026 15:15			778,03		35,58	trung KCN	1334780	8,31
22/07/2026 15:20			784,6		35,57		1334840	8,27
22/07/2026 15:25			784,95		35,56		1334920	8,22
22/07/2026 15:30			791,52		35,56		1334980	8,2
22/07/2026 15:35			780,03		35,55		1335020	8,16
22/07/2026 15:40			784,26		35,59		1335080	8,11
22/07/2026 15:45			785,85		35,59		1335140	8,29
22/07/2026 15:50			792,82		35,62		1335220	8,27
22/07/2026 15:55			774,55		35,59		1335260	8,22
22/07/2026 16:00			790,87		35,56		1335320	8,21
22/07/2026 16:05			789,18		35,58		1335380	8,18
22/07/2026 16:10			785,95		35,72		1335380	8,18
22/07/2026 16:15			793,16		35,64		1335440	8,29
22/07/2026 16:20			801,57		35,61		1335500	8,26
22/07/2026 16:25			785,85		35,59		1335580	8,23
22/07/2026 16:30			793,81		35,59		1335640	8,23
22/07/2026 16:35			792,42		35,57		1335700	8,22
22/07/2026 16:40			816,16		35,58		1335780	8,19
22/07/2026 16:45			799,19		35,57		1335840	8,3

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 16:50			793,66		35,56		1335900	8,27
22/07/2026 16:55			804,56		35,53		1335980	8,24
22/07/2026 17:00			797,15		35,53		1336040	8,21
22/07/2026 17:05			802,57		35,52		1336120	8,2
22/07/2026 17:10			787,49		35,55		1336180	8,2
22/07/2026 17:15			782,02		35,52		1336240	8,3
22/07/2026 17:20			790,38		35,48		1336300	8,28
22/07/2026 17:25			792,02		35,47		1336360	8,23
22/07/2026 17:30			785,4		35,46		1336420	8,2
22/07/2026 17:35			794,81		35,44		1336500	8,2
22/07/2026 17:40			791,67		35,42		1336560	8,18
22/07/2026 17:45			788,09		35,37		1336620	8,31
22/07/2026 17:50			780,42		35,36		1336680	8,29
22/07/2026 17:55			785,05		35,35		1336760	8,23
22/07/2026 18:00			787,59		35,32		1336840	8,17
22/07/2026 18:05			784,4		35,32		1336900	8,17
22/07/2026 18:10			800,43		35,31		1336980	8,18
22/07/2026 18:15			785,75		35,35		1337040	8,31
22/07/2026 18:20			787,79		35,37	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1337100	8,25
22/07/2026 18:25			781,97		35,36		1337160	8,2
22/07/2026 18:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		791,92	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,35		1337240	8,21
22/07/2026 18:35			784,9		35,34		1337300	8,16
22/07/2026 18:40			793,96		35,31		1337360	8,1
22/07/2026 18:45			791,35		35,29		1337420	8,29
22/07/2026 18:50			788,83		35,29		1337500	8,28
22/07/2026 18:55			774,93		35,28		1337560	8,22
22/07/2026 19:00			770,95		35,26		1337620	8,17
22/07/2026 19:05			754,33		35,26		1337700	8,15
22/07/2026 19:10			748,57		35,19		1337760	8,17
22/07/2026 19:15			752,14		35,21		1337840	8,31
22/07/2026 19:20			746,91		35,25		1337900	8,28
22/07/2026 19:25			766,59		35,26		1337940	8,24
22/07/2026 19:30			760,15		35,25		1338000	8,22
22/07/2026 19:35			749,15		35,24		1338060	8,23
22/07/2026 19:40			764,78		35,2		1338120	8,2
22/07/2026 19:45			764,35		35,19		1338180	8,29
22/07/2026 19:50			761,84		35,19		1338260	8,29
22/07/2026 19:55			756,46		35,18		1338320	8,26
22/07/2026 20:00			771,57		35,17		1338360	8,23
22/07/2026 20:05			757,06		35,16		1338420	8,21
22/07/2026 20:10			761,91		35,09		1338480	8,23
22/07/2026 20:15			756,98		35,11		1338540	8,31
22/07/2026 20:20			748,22		35,14		1338600	8,28

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/07/2026 20:25			757,03		35,14		1338680	8,26
22/07/2026 20:30			760,07		35,15		1338740	8,24
22/07/2026 20:35			750,32		35,15		1338820	8,24
22/07/2026 20:40			748,67		35,1		1338880	8,19
22/07/2026 20:45			753,25		35,09		1338940	8,3
22/07/2026 20:50			746,14		35,09		1339000	8,29
22/07/2026 20:55			746,98		35,09		1339060	8,25
22/07/2026 21:00			745,39		35,09		1339120	8,23
22/07/2026 21:05			744,99		35,08		1339200	8,18
22/07/2026 21:10			730,06		34,99		1339280	8,19
22/07/2026 21:15			736,88		35,04		1339340	8,29
22/07/2026 21:20			745,54		35,05		1339400	8,29
22/07/2026 21:25			733,45		35,05		1339460	8,28
22/07/2026 21:30			727,07		35,06		1339520	8,24
22/07/2026 21:35			733,05		35,05		1339580	8,24
22/07/2026 21:40			736,03		35,02		1339640	8,22
22/07/2026 21:45			727,32		34,99		1339700	8,3
22/07/2026 21:50			737,94		34,99		1339760	8,29
22/07/2026 21:55			744,91		34,99	Kết quả được	1339820	8,24
22/07/2026 22:00			752,63		34,99	lấy theo Phiếu	1339880	8,22
22/07/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		738,69	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,99	kết quả phân	1339940	8,19
22/07/2026 22:10			752,97		34,89	tích sau xử lý	1340000	8,2
22/07/2026 22:15			737,9		34,93	của nhà máy xử	1340060	8,31
22/07/2026 22:20			742,32		34,97	lý nước thải tập	1340100	8,28
22/07/2026 22:25			750,54		34,99	trung KCN	1340160	8,24
22/07/2026 22:30			747,25		34,99		1340240	8,23
22/07/2026 22:35			751,98		34,97		1340300	8,18
22/07/2026 22:40			744,17		34,93		1340360	8,17
22/07/2026 22:45			753,92		34,93		1340420	8,3
22/07/2026 22:50			744,61		34,93		1340480	8,26
22/07/2026 22:55			748,5		34,93		1340540	8,22
22/07/2026 23:00			743,07		34,92		1340600	8,18
22/07/2026 23:05			749,34		34,91		1340660	8,11
22/07/2026 23:10			736,7		34,81		1340720	8,11
22/07/2026 23:15			757,3		34,88		1340780	8,32
22/07/2026 23:20			744,31		34,89		1340860	8,29
22/07/2026 23:25			757,1		34,9		1340920	8,25
22/07/2026 23:30			751,18		34,91		1340960	8,2
22/07/2026 23:35			737,15		34,91		1341040	8,2
22/07/2026 23:40			761,93		34,85		1341100	8,15
22/07/2026 23:45			750,58		34,84		1341160	8,28
22/07/2026 23:50			764,97		34,84		1341200	8,28
22/07/2026 23:55			760,34		34,83		1341260	8,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 00:00			771,54		34,83		1341340	8,22
23/07/2026 00:05			771,69		34,83		1341380	8,21
23/07/2026 00:10			767,21		34,71		1341440	8,2
23/07/2026 00:15			776,31		34,78		1341460	8,31
23/07/2026 00:20			767,46		34,81		1341520	8,28
23/07/2026 00:25			765,81		34,82		1341600	8,26
23/07/2026 00:30			782,04		34,82		1341640	8,23
23/07/2026 00:35			766,35		34,82		1341700	8,2
23/07/2026 00:40			773,32		34,74		1341760	8,18
23/07/2026 00:45			779,79		34,73		1341800	8,32
23/07/2026 00:50			771,63		34,73		1341840	8,25
23/07/2026 00:55			767,9		34,75		1341880	8,17
23/07/2026 01:00			778,2		34,75		1341900	8,11
23/07/2026 01:05			765,91		34,74		1341940	8,07
23/07/2026 01:10			758,69		34,64		1342000	8,06
23/07/2026 01:15			762,97		34,69		1342040	8,27
23/07/2026 01:20			765,61		34,73		1342060	8,27
23/07/2026 01:25			773,72		34,74		1342080	8,21
23/07/2026 01:30			765,01		34,76	Kết quả được	1342140	8,21
23/07/2026 01:35			771,48		34,77	lấy theo Phiếu	1342140	8,19
23/07/2026 01:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		771,28	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,72	kết quả phân	1342160	8,17
23/07/2026 01:45			764,36		34,7	tích sau xử lý	1342180	8,24
23/07/2026 01:50			768,24		34,7	của nhà máy xử	1342200	8,31
23/07/2026 01:55			787,9		34,71	lý nước thải tập	1342220	8,24
23/07/2026 02:00			775,46		34,71	trung KCN	1342260	8,18
23/07/2026 02:05			770,09		34,69		1342280	8,15
23/07/2026 02:10			774,46		34,56		1342280	8,16
23/07/2026 02:15			780,73		34,63		1342360	8,28
23/07/2026 02:20			786,86		34,67		1342440	8,28
23/07/2026 02:25			782,78		34,68		1342500	8,24
23/07/2026 02:30			775,56		34,69		1342540	8,21
23/07/2026 02:35			775,56		34,7		1342580	8,22
23/07/2026 02:40			778,75		34,67		1342640	8,17
23/07/2026 02:45			791,34		34,64		1342680	8,29
23/07/2026 02:50			770,48		34,63		1342740	8,26
23/07/2026 02:55			771,58		34,62		1342800	8,21
23/07/2026 03:00			756		34,62		1342880	8,21
23/07/2026 03:05			754,31		34,62		1342940	8,17
23/07/2026 03:10			765,51		34,5		1342960	8,17
23/07/2026 03:15			763,37		34,61		1342960	8,29
23/07/2026 03:20			760,63		34,64		1342980	8,29
23/07/2026 03:25			768,24		34,67		1342980	8,26
23/07/2026 03:30			759,93		34,66		1342980	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 03:35			754,41		34,66		1343000	8,21
23/07/2026 03:40			765,21		34,66		1343000	8,21
23/07/2026 03:45			760,08		34,58		1343020	8,29
23/07/2026 03:50			754,01		34,58		1343020	8,29
23/07/2026 03:55			759,93		34,61		1343020	8,24
23/07/2026 04:00			756,35		34,61		1343040	8,21
23/07/2026 04:05			758,89		34,6		1343040	8,14
23/07/2026 04:10			757,49		34,45		1343060	8,18
23/07/2026 04:20			755,9		34,6		1343100	8,26
23/07/2026 04:25			752,87		34,62		1343160	8,23
23/07/2026 04:30			766,05		34,62		1343220	8,19
23/07/2026 04:35			781,53		34,62		1343280	8,17
23/07/2026 04:40			764,81		34,55		1343340	8,11
23/07/2026 04:45			758,71		34,51		1343400	8,3
23/07/2026 04:50			771,83		34,53		1343460	8,27
23/07/2026 04:55			759,34		34,53		1343540	8,21
23/07/2026 05:00			740,87		34,54		1343600	8,17
23/07/2026 05:05			735,35		34,53		1343660	8,15
23/07/2026 05:10			742,56		34,4	Kết quả được	1343720	8,16
23/07/2026 05:15			745,92		34,51	lấy theo Phiếu	1343780	8,31
23/07/2026 05:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		736,61	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	kết quả phân	1343840	8,26
23/07/2026 05:25			727,26		34,56	tích sau xử lý	1343900	8,22
23/07/2026 05:30			731,37		34,57	của nhà máy xử	1343960	8,17
23/07/2026 05:35			734,87		34,57	lý nước thải tập	1344020	8,15
23/07/2026 05:40			743,31		34,52	trung KCN	1344080	8,1
23/07/2026 05:45			746,05		34,51		1344140	8,27
23/07/2026 05:50			732,41		34,52		1344200	8,26
23/07/2026 05:55			744,58		34,52		1344260	8,22
23/07/2026 06:00			741,34		34,53		1344320	8,19
23/07/2026 06:05			756,65		34,53		1344380	8,16
23/07/2026 06:10			736,79		34,41		1344440	8,17
23/07/2026 06:15			755,9		34,51		1344500	8,29
23/07/2026 06:20			743,96		34,56		1344540	8,27
23/07/2026 06:25			744,66		34,56		1344620	8,24
23/07/2026 06:30			753,51		34,57		1344680	8,22
23/07/2026 06:35			757,84		34,58		1344720	8,2
23/07/2026 06:40			760,63		34,52		1344760	8,17
23/07/2026 06:45			753,26		34,53		1344780	8,27
23/07/2026 06:50			752,92		34,56		1344820	8,26
23/07/2026 06:55			762,37		34,58		1344880	8,21
23/07/2026 07:00			741,53		34,6		1344920	8,21
23/07/2026 07:05			735,9		34,61		1344960	8,19
23/07/2026 07:10			740,93		34,51		1345020	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 07:15			739,59		34,54		1345080	8,34
23/07/2026 07:20			740,73		34,56		1345140	8,28
23/07/2026 07:25			745,96		34,58		1345200	8,18
23/07/2026 07:30			740,43		34,6		1345260	8,12
23/07/2026 07:35			751,51		34,61		1345320	8,08
23/07/2026 07:40			763,16		34,59		1345380	8,05
23/07/2026 07:45			765,2		34,62		1345420	8,25
23/07/2026 07:50			768,53		34,63		1345480	8,23
23/07/2026 07:55			770,37		34,65		1345500	8,19
23/07/2026 08:00			772,26		34,67		1345580	8,15
23/07/2026 08:05			770,92		34,68		1345640	8,14
23/07/2026 08:10			768,83		34,67		1345700	8,18
23/07/2026 08:15			773,46		34,7		1345720	8,29
23/07/2026 08:20			784,38		34,72		1345760	8,29
23/07/2026 08:25			780,6		34,72		1345820	8,24
23/07/2026 08:30			783,99		34,71		1345900	8,21
23/07/2026 08:35			773,58		34,72		1345900	8,17
23/07/2026 08:40			775,23		34,71		1345960	8,09
23/07/2026 08:45			759,75		34,72	Kết quả được	1346020	8,26
23/07/2026 08:50			768,66		34,78	lấy theo Phiếu	1346080	8,23
23/07/2026 08:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		785,93	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,82	kết quả phân	1346140	8,21
23/07/2026 09:00			781,65		34,83	tích sau xử lý	1346200	8,16
23/07/2026 09:05			759,65		34,86	của nhà máy xử	1346280	8,15
23/07/2026 09:10			766,72		34,89	lý nước thải tập	1346320	8,17
23/07/2026 09:15			765,35		34,89	trung KCN	1346380	8,27
23/07/2026 09:20			764,41		34,89		1346440	8,24
23/07/2026 09:25			756,49		34,89		1346500	8,2
23/07/2026 09:30			762,17		34,89		1346540	8,19
23/07/2026 09:35			753,06		34,87		1346620	8,18
23/07/2026 09:40			759,33		34,86		1346680	8,11
23/07/2026 09:45			768,64		34,89		1346740	8,24
23/07/2026 09:50			765,15		34,89		1346800	8,24
23/07/2026 09:55			763,76		34,89		1346840	8,21
23/07/2026 10:00			783,99		34,89		1346900	8,18
23/07/2026 10:05			773,73		34,91		1346980	8,15
23/07/2026 10:10			766,05		34,89		1347020	8,16
23/07/2026 10:15			774,91		34,9		1347080	8,26
23/07/2026 10:20			764,95		34,93		1347140	8,24
23/07/2026 10:25			767,44		34,99		1347180	8,23
23/07/2026 10:30			777,42		34,99		1347260	8,21
23/07/2026 10:35			763,63		34,98		1347300	8,2
23/07/2026 10:40			785,13		34,96		1347360	8,15
23/07/2026 10:45			766,7		34,98		1347400	8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 10:50			765,32		34,99		1347460	8,24
23/07/2026 10:55			760,2		35,03		1347520	8,19
23/07/2026 11:00			739,05		35,06		1347540	8,16
23/07/2026 11:05			729,79		35,1		1347600	8,14
23/07/2026 11:10			726,54		35,15		1347640	8,13
23/07/2026 11:15			732,48		35,14		1347700	8,28
23/07/2026 11:20			756,64		35,15		1347740	8,26
23/07/2026 11:25			737,5		35,17		1347800	8,22
23/07/2026 11:30			736,99		35,2		1347840	8,2
23/07/2026 11:35			744,22		35,23		1347860	8,17
23/07/2026 11:40			742,23		35,31		1347920	8,12
23/07/2026 11:45			733		35,35		1347980	8,26
23/07/2026 11:50			733,67		35,38		1348040	8,24
23/07/2026 11:55			737,16		35,42		1348100	8,21
23/07/2026 12:00			734,22		35,43		1348140	8,19
23/07/2026 12:05			748,68		35,4		1348200	8,17
23/07/2026 12:10			738,85		35,46		1348280	8,18
23/07/2026 12:15			725,61		35,37		1348340	8,27
23/07/2026 12:20			731,53		35,38		1348420	8,23
23/07/2026 12:25			736,71		35,37	Kết quả được lấy theo Phiếu	1348460	8,2
23/07/2026 12:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		738	Lấy theo chỉ số đồng hồ	35,38	kết quả phân	1348500	8,16
23/07/2026 12:35			735,86	lưu lượng đầu vào	35,42	tích sau xử lý	1348560	8,15
23/07/2026 12:40			738	NMXLNTTT KCN	35,48	của nhà máy xử	1348620	8,11
23/07/2026 12:45			733,82		35,48	lý nước thải tập	1348680	8,24
23/07/2026 12:50			727,82		35,44	trung KCN	1348740	8,22
23/07/2026 12:55			725,38		35,44		1348780	8,2
23/07/2026 13:00			716,13		35,51		1348840	8,16
23/07/2026 13:05			697,61		35,53		1348880	8,15
23/07/2026 13:10			695,12		35,55		1348940	8,15
23/07/2026 13:15			699,16		35,53		1348980	8,29
23/07/2026 13:20			692,14		35,51		1349060	8,24
23/07/2026 13:25			702,69		35,48		1349080	8,2
23/07/2026 13:30			713,34		35,48		1349120	8,17
23/07/2026 13:35			700,65		35,47		1349200	8,14
23/07/2026 13:40			709,11		35,43		1349220	8,11
23/07/2026 13:45			714,38		35,4		1349280	8,24
23/07/2026 13:50			719,26		35,38		1349320	8,22
23/07/2026 13:55			714,21		35,31		1349360	8,16
23/07/2026 14:00			728,57		35,23		1349400	8,11
23/07/2026 14:05			719,21		35,26		1349420	8,1
23/07/2026 14:10			727,12		35,27		1349500	8,07
23/07/2026 14:15			726,03		35,45		1349560	8,25
23/07/2026 14:20			724,49		35,53		1349580	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 14:25			728,09		35,54		1349620	8,18
23/07/2026 14:30			738,09		35,56		1349680	8,17
23/07/2026 14:35			738,29		35,59		1349720	8,14
23/07/2026 14:40			748,08		35,64		1349780	8,11
23/07/2026 14:45			742,77		35,64		1349840	8,27
23/07/2026 14:50			740,28		35,64		1349860	8,25
23/07/2026 14:55			742,82		35,6		1349920	8,2
23/07/2026 15:00			724,71		35,63		1349980	8,15
23/07/2026 15:05			713,31		35,67		1350040	8,13
23/07/2026 15:10			710,52		35,77		1350100	8,14
23/07/2026 15:15			719,58		35,74		1350160	8,29
23/07/2026 15:20			715,9		35,73		1350220	8,24
23/07/2026 15:25			717,19		35,74		1350280	8,19
23/07/2026 15:30			722,02		35,75		1350340	8,15
23/07/2026 15:35			742,6		35,75		1350380	8,12
23/07/2026 15:40			732,72		35,81		1350440	8,09
23/07/2026 15:45			746,38		35,81		1350480	8,26
23/07/2026 15:50			739,84		35,81		1350560	8,24
23/07/2026 15:55			723,56		35,77	Kết quả được	1350620	8,19
23/07/2026 16:00			742,9		35,75	lấy theo Phiếu	1350680	8,17
23/07/2026 16:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		747,75	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,79	kết quả phân	1350760	8,15
23/07/2026 16:10			754,32		35,95	tích sau xử lý	1350800	8,15
23/07/2026 16:15			750,68		35,86	của nhà máy xử	1350860	8,28
23/07/2026 16:20			768,2		35,81	lý nước thải tập	1350920	8,24
23/07/2026 16:25			757,3		35,8	trung KCN	1350960	8,21
23/07/2026 16:30			752,58		35,78		1351000	8,18
23/07/2026 16:35			766,36		35,78		1351060	8,16
23/07/2026 16:40			770,64		35,79		1351100	8,14
23/07/2026 16:45			766,81		35,79		1351180	8,24
23/07/2026 16:50			760,59		35,76		1351240	8,22
23/07/2026 16:55			766,26		35,75		1351300	8,18
23/07/2026 17:00			748,74		35,7		1351360	8,16
23/07/2026 17:05			738,24		35,69		1351440	8,12
23/07/2026 17:10			738,24		35,7		1351480	8,15
23/07/2026 17:15			738,39		35,7		1351540	8,25
23/07/2026 17:20			737,45		35,69		1351620	8,25
23/07/2026 17:25			739,19		35,68		1351660	8,22
23/07/2026 17:30			751,38		35,65		1351700	8,2
23/07/2026 17:35			750,88		35,64		1351760	8,19
23/07/2026 17:40			760,44		35,56		1351800	8,16
23/07/2026 17:45			764,9		35,52		1351860	8,25
23/07/2026 17:50			760,29		35,51		1351920	8,22
23/07/2026 17:55			766,71		35,49		1351980	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 18:00			765,42		35,48		1352060	8,14
23/07/2026 18:05			769,3		35,47		1352140	8,09
23/07/2026 18:10			776,31		35,37		1352200	8,09
23/07/2026 18:15			766,91		35,5		1352260	8,29
23/07/2026 18:20			774,87		35,53		1352320	8,24
23/07/2026 18:25			774,62		35,55		1352380	8,21
23/07/2026 18:30			772,56		35,54		1352460	8,18
23/07/2026 18:35			769,82		35,53		1352520	8,17
23/07/2026 18:40			779,63		35,42		1352580	8,1
23/07/2026 18:45			785,35		35,39		1352640	8,26
23/07/2026 18:50			777,74		35,42		1352720	8,23
23/07/2026 18:55			757,73		35,42		1352780	8,17
23/07/2026 19:00			754,84		35,42		1352840	8,15
23/07/2026 19:05			743,15		35,42		1352880	8,14
23/07/2026 19:10			738,42		35,29		1352940	8,12
23/07/2026 19:15			745,34		35,36		1353000	8,28
23/07/2026 19:20			748,18		35,42		1353060	8,25
23/07/2026 19:25			737,43		35,46		1353120	8,18
23/07/2026 19:30			743,05		35,44	Kết quả được	1353180	8,14
23/07/2026 19:35			755,84		35,42	lấy theo Phiếu	1353200	8,13
23/07/2026 19:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		742,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,35	kết quả phân	1353280	8,1
23/07/2026 19:45			760,12		35,32	tích sau xử lý	1353340	8,29
23/07/2026 19:50			754,94		35,33	của nhà máy xử	1353400	8,24
23/07/2026 19:55			747,38		35,32	lý nước thải tập	1353460	8,16
23/07/2026 20:00			756,19		35,32	trung KCN	1353520	8,1
23/07/2026 20:05			754,55		35,32		1353580	8,06
23/07/2026 20:10			756,69		35,21		1353640	8,05
23/07/2026 20:15			751,66		35,27		1353720	8,26
23/07/2026 20:20			748,27		35,31		1353780	8,21
23/07/2026 20:25			750,71		35,31		1353840	8,19
23/07/2026 20:30			755,69		35,32		1353900	8,16
23/07/2026 20:35			748,97		35,32		1353980	8,14
23/07/2026 20:40			755,19		35,28		1354040	8,11
23/07/2026 20:45			751,98		35,26		1354080	8,25
23/07/2026 20:50			753,05		35,26		1354140	8,19
23/07/2026 20:55			743,27		35,26		1354200	8,15
23/07/2026 21:00			724,71		35,26		1354280	8,11
23/07/2026 21:05			719,13		35,25		1354360	8,13
23/07/2026 21:10			719,23		35,13		1354400	8,15
23/07/2026 21:15			716,65		35,21		1354440	8,28
23/07/2026 21:20			714,11		35,26		1354500	8,24
23/07/2026 21:25			718,98		35,26		1354540	8,19
23/07/2026 21:30			708,48		35,26		1354600	8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/07/2026 21:35			713,21		35,26		1354660	8,13
23/07/2026 21:40			721,22		35,22		1354720	8,1
23/07/2026 21:45			723,61		35,19		1354780	8,27
23/07/2026 21:50			735,01		35,17		1354820	8,2
23/07/2026 21:55			736,95		35,16		1354860	8,16
23/07/2026 22:00			748,1		35,16		1354920	8,11
23/07/2026 22:05			725,85		35,16		1354980	8,08
23/07/2026 22:10			731,33		35,08		1355020	8,1
23/07/2026 22:15			738,74		35,15		1355080	8,27
23/07/2026 22:20			741,33		35,19		1355120	8,23
23/07/2026 22:25			738,24		35,2		1355200	8,2
23/07/2026 22:30			747,54		35,2		1355260	8,16
23/07/2026 22:35			742,72		35,2		1355320	8,14
23/07/2026 22:40			735,95		35,15		1355380	8,09
23/07/2026 22:45			736,2		35,12		1355440	8,28
23/07/2026 22:50			748,44		35,13		1355480	8,24
23/07/2026 22:55			748,45		35,12		1355520	8,18
23/07/2026 23:00			730,07		35,1		1355560	8,13
23/07/2026 23:05			725,74		35,1	Kết quả được	1355620	8,09
23/07/2026 23:10			735,75		35,02	lấy theo Phiếu	1355660	8,09
23/07/2026 23:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		731,87	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,08	kết quả phân	1355720	8,25
23/07/2026 23:20			738,58		35,11	tích sau xử lý	1355780	8,21
23/07/2026 23:25			745,8		35,14	của nhà máy xử	1355840	8,17
23/07/2026 23:30			740,77		35,13	lý nước thải tập	1355880	8,15
23/07/2026 23:35			746,85		35,13	trung KCN	1355960	8,14
23/07/2026 23:40			744,46		35,09		1356020	8,1
23/07/2026 23:45			747,39		35,06		1356080	8,34
23/07/2026 23:50			751,07		35,06		1356140	8,28
23/07/2026 23:55			756,25		35,05		1356200	8,19
24/07/2026 00:00			752,02		35,04		1356260	8,13
24/07/2026 00:05			758,54		35,04		1356320	8,08
24/07/2026 00:10			751,67		34,94		1356380	8,07
24/07/2026 00:15			751,97		35,01		1356420	8,27
24/07/2026 00:20			766		35,04		1356480	8,24
24/07/2026 00:25			770,28		35,05		1356540	8,2
24/07/2026 00:30			754,21		35,04		1356600	8,17
24/07/2026 00:35			750,78		35,04		1356660	8,15
24/07/2026 00:40			756,45		35		1356720	8,1
24/07/2026 00:45			762,67		34,99		1356780	8,26
24/07/2026 00:50			770,18		34,98		1356840	8,22
24/07/2026 00:55			760,93		34,98		1356880	8,18
24/07/2026 01:00			757,39		34,98		1356940	8,13
24/07/2026 01:05			750,28		34,96		1357020	8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 01:10			762,72		34,86		1357080	8,13
24/07/2026 01:15			747,19		34,93		1357120	8,25
24/07/2026 01:20			762,42		34,98		1357180	8,23
24/07/2026 01:25			756,3		34,99		1357240	8,2
24/07/2026 01:30			771,43		34,99		1357300	8,19
24/07/2026 01:35			772,67		34,99		1357360	8,18
24/07/2026 01:40			771,03		34,94		1357420	8,14
24/07/2026 01:45			761,08		34,92		1357500	8,28
24/07/2026 01:50			757,39		34,92		1357560	8,2
24/07/2026 01:55			765,95		34,92		1357620	8,15
24/07/2026 02:00			763,42		34,91		1357680	8,12
24/07/2026 02:05			762,92		34,9		1357740	8,07
24/07/2026 02:10			772,37		34,78		1357800	8,09
24/07/2026 02:15			774,66		34,87		1357880	8,25
24/07/2026 02:20			764,81		34,9		1357940	8,23
24/07/2026 02:25			786,71		34,92		1357980	8,19
24/07/2026 02:30			772,87		34,93		1358040	8,17
24/07/2026 02:35			782,58		34,92		1358100	8,15
24/07/2026 02:40			779,14		34,89	Kết quả được	1358180	8,11
24/07/2026 02:45			781,48		34,87	lấy theo Phiếu	1358240	8,26
24/07/2026 02:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		772,62	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,88	kết quả phân	1358300	8,2
24/07/2026 02:55			772,47		34,88	tích sau xử lý	1358340	8,15
24/07/2026 03:00			749,93		34,88	của nhà máy xử	1358400	8,11
24/07/2026 03:05			740,67		34,87	lý nước thải tập	1358460	8,08
24/07/2026 03:10			752,32		34,73	trung KCN	1358540	8,11
24/07/2026 03:15			756,45		34,83		1358600	8,27
24/07/2026 03:20			757,99		34,87		1358660	8,23
24/07/2026 03:25			765,51		34,89		1358700	8,2
24/07/2026 03:30			757,25		34,89		1358760	8,18
24/07/2026 03:35			757,74		34,88		1358820	8,16
24/07/2026 03:40			748,24		34,83		1358880	8,13
24/07/2026 03:45			763,91		34,83		1358940	8,29
24/07/2026 03:50			755,95		34,83		1359000	8,22
24/07/2026 03:55			765,66		34,83		1359060	8,17
24/07/2026 04:00			764,16		34,83		1359120	8,13
24/07/2026 04:05			759,29		34,83		1359180	8,09
24/07/2026 04:10			765,16		34,67		1359240	8,09
24/07/2026 04:20			742,96		34,79		1359300	8,22
24/07/2026 04:25			774,93		34,82		1359360	8,17
24/07/2026 04:30			768,84		34,83		1359440	8,13
24/07/2026 04:35			763,07		34,82		1359500	8,13
24/07/2026 04:40			768,84		34,76		1359560	8,07
24/07/2026 04:45			768,94		34,72		1359620	8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 04:50			751,2		34,73		1359680	8,23
24/07/2026 04:55			747,69		34,73		1359740	8,18
24/07/2026 05:00			743,48		34,73		1359800	8,13
24/07/2026 05:05			733,71		34,72		1359880	8,08
24/07/2026 05:10			722,76		34,59		1359940	8,09
24/07/2026 05:15			734,37		34,67		1360000	8,32
24/07/2026 05:20			744,18		34,73		1360040	8,24
24/07/2026 05:25			726,91		34,77		1360120	8,17
24/07/2026 05:30			738,45		34,78		1360180	8,12
24/07/2026 05:35			749,1		34,78		1360240	8,09
24/07/2026 05:40			746,17		34,73		1360300	8,05
24/07/2026 05:45			743,38		34,71		1360360	8,26
24/07/2026 05:50			735,12		34,72		1360420	8,22
24/07/2026 05:55			731,84		34,71		1360480	8,16
24/07/2026 06:00			750,8		34,71		1360540	8,13
24/07/2026 06:05			743,13		34,71		1360620	8,12
24/07/2026 06:10			738,16		34,57		1360680	8,13
24/07/2026 06:15			753,58		34,67		1360740	8,29
24/07/2026 06:20			742,68		34,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1360800	8,23
24/07/2026 06:25			736,46		34,73		1360860	8,16
24/07/2026 06:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		756,02	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,74		1360920	8,12
24/07/2026 06:35			753,88		34,73		1361000	8,09
24/07/2026 06:40			760,25		34,72		1361060	8,06
24/07/2026 06:45			764,73		34,7		1361120	8,25
24/07/2026 06:50			748,41		34,71		1361180	8,2
24/07/2026 06:55			750,13		34,72		1361240	8,17
24/07/2026 07:00			746,3		34,72		1361300	8,11
24/07/2026 07:05			745,75		34,72		1361380	8,1
24/07/2026 07:10			726,39		34,62		1361440	8,11
24/07/2026 07:15			745,2		34,67		1361500	8,27
24/07/2026 07:20			744,7		34,72		1361560	8,23
24/07/2026 07:25			753,36		34,73		1361620	8,18
24/07/2026 07:30			744,61		34,76		1361680	8,15
24/07/2026 07:35			764,31		34,78		1361760	8,13
24/07/2026 07:40			752,07		34,78		1361820	8,08
24/07/2026 07:45			766		34,82		1361880	8,26
24/07/2026 07:50			760,73		34,84		1361940	8,22
24/07/2026 07:55			758,44		34,88		1362000	8,18
24/07/2026 08:00			768,34		34,89		1362060	8,12
24/07/2026 08:05			748,94		34,89		1362120	8,12
24/07/2026 08:10			760,84		34,84		1362200	8,11
24/07/2026 08:15			763,23		34,88		1362260	8,26
24/07/2026 08:20			768,95		34,89		1362320	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 08:25			764,47		34,9		1362380	8,19
24/07/2026 08:30			765,07		34,92		1362440	8,16
24/07/2026 08:35			758,48		34,93		1362500	8,13
24/07/2026 08:40			753,7		34,92		1362580	8,09
24/07/2026 08:45			763,11		34,93		1362640	8,28
24/07/2026 08:50			760,72		34,94		1362700	8,25
24/07/2026 08:55			769,97		34,97		1362760	8,18
24/07/2026 09:00			761,56		34,98		1362820	8,13
24/07/2026 09:05			769,87		34,99		1362880	8,1
24/07/2026 09:10			762,91		34,98		1362960	8,09
24/07/2026 09:15			762,01		34,99		1363020	8,27
24/07/2026 09:20			760,72		35,03		1363080	8,24
24/07/2026 09:25			758,08		35,04		1363140	8,2
24/07/2026 09:30			753,15		35,07		1363200	8,16
24/07/2026 09:35			761,89		35,1		1363260	8,13
24/07/2026 09:40			766,02		35,14		1363320	8,1
24/07/2026 09:45			758,13		35,15		1363400	8,25
24/07/2026 09:50			759,97		35,17		1363460	8,23
24/07/2026 09:55			779,73		35,2	Kết quả được	1363520	8,2
24/07/2026 10:00			760,75		35,21	lấy theo Phiếu	1363580	8,17
24/07/2026 10:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,49	Lấy theo chỉ số đồng hồ	35,24	kết quả phân	1363660	8,16
24/07/2026 10:10			762,19	lưu lượng đầu vào	35,25	tích sau xử lý	1363740	8,14
24/07/2026 10:15			760,6	NMXLNTTT KCN	35,25	của nhà máy xử	1363800	8,26
24/07/2026 10:20			760		35,25	lý nước thải tập	1363860	8,23
24/07/2026 10:25			746,66		35,26	trung KCN	1363920	8,2
24/07/2026 10:30			735,81		35,31		1363980	8,16
24/07/2026 10:35			733,22		35,31		1364020	8,13
24/07/2026 10:40			736,91		35,34		1364060	8,1
24/07/2026 10:45			722,87		35,37		1364120	8,27
24/07/2026 10:50			713,77		35,4		1364180	8,22
24/07/2026 10:55			705,9		35,44		1364240	8,17
24/07/2026 11:00			674,7		35,47		1364300	8,12
24/07/2026 11:05			662,11		35,45		1364380	8,11
24/07/2026 11:10			660,27		35,47		1364420	8,11
24/07/2026 11:15			651,21		35,48		1364480	8,3
24/07/2026 11:20			653,2		35,51		1364540	8,22
24/07/2026 11:25			647,98		35,53		1364600	8,16
24/07/2026 11:30			659,42		35,55		1364640	8,11
24/07/2026 11:35			668,38		35,59		1364700	8,08
24/07/2026 11:40			657,28		35,64		1364760	8,05
24/07/2026 11:45			669,47		35,69		1364820	8,31
24/07/2026 11:50			667,28		35,7		1364860	8,25
24/07/2026 11:55			680,52		35,75		1364920	8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 12:00			674,4		35,75		1364980	8,12
24/07/2026 12:05			677,04		35,75		1365040	8,09
24/07/2026 12:10			689,93		35,85		1365100	8,05
24/07/2026 12:15			680,02		35,79		1365140	8,3
24/07/2026 12:20			681,87		35,76		1365200	8,24
24/07/2026 12:25			692,22		35,76		1365260	8,17
24/07/2026 12:30			688,88		35,79		1365320	8,14
24/07/2026 12:35			691,89		35,8		1365380	8,1
24/07/2026 12:40			693,28		35,82		1365440	8,07
24/07/2026 12:45			710,8		35,86		1365500	8,29
24/07/2026 12:50			691,14		35,82		1365560	8,24
24/07/2026 12:55			700,4		35,85		1365600	8,17
24/07/2026 13:00			702,44		35,89		1365660	8,14
24/07/2026 13:05			695,17		35,89		1365720	8,09
24/07/2026 13:10			689,55		35,94		1365780	8,09
24/07/2026 13:15			692,29		35,86		1365840	8,32
24/07/2026 13:20			702,81		35,86		1365900	8,26
24/07/2026 13:25			700,5		35,86		1365940	8,19
24/07/2026 13:30			700,15		35,86	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1366000	8,14
24/07/2026 13:35			705,03		35,86		1366060	8,11
24/07/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		709,26	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,86		1366100	8,08
24/07/2026 13:45			715,8		35,87		1366160	8,3
24/07/2026 13:50			714,88		35,9		1366220	8,24
24/07/2026 13:55			714,88		35,91		1366280	8,16
24/07/2026 14:00			714,88		35,94		1366340	8,1
24/07/2026 14:05			721,55		35,96		1366400	8,07
24/07/2026 14:10			725,43		36,07		1366460	8,04
24/07/2026 14:15			725,35		36,01		1366520	8,28
24/07/2026 14:20			734,19		35,97		1366580	8,22
24/07/2026 14:25			731,35		35,96		1366640	8,16
24/07/2026 14:30			723,14		35,97		1366680	8,14
24/07/2026 14:35			727,72		35,97		1366760	8,1
24/07/2026 14:40			729,02		35,96		1366820	8,07
24/07/2026 14:45			739,67		35,91		1366880	8,3
24/07/2026 14:50			741,03		35,9		1366940	8,24
24/07/2026 14:55			743,99		35,87		1367000	8,18
24/07/2026 15:00			730,56		35,83		1367080	8,13
24/07/2026 15:05			716,47		35,79		1367160	8,11
24/07/2026 15:10			738,62		35,72		1367220	8,1
24/07/2026 15:15			719,21		35,75		1367280	8,35
24/07/2026 15:20			725,1		35,76		1367340	8,27
24/07/2026 15:25			738,84		35,76		1367400	8,19
24/07/2026 15:30			741,48		35,76		1367440	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 15:35			734,86		35,75		1367480	8,11
24/07/2026 15:40			733,42		35,7		1367520	8,06
24/07/2026 15:45			736,5		35,66		1367580	8,26
24/07/2026 15:50			746,21		35,64		1367600	8,25
24/07/2026 15:55			742,4		35,63		1367640	8,19
24/07/2026 16:00			742,22		35,59		1367680	8,14
24/07/2026 16:05			743,72		35,55		1367680	8,11
24/07/2026 16:10			754,4		35,42		1367740	8,12
24/07/2026 16:15			748,84		35,53		1367820	8,29
24/07/2026 16:20			762,63		35,59		1367880	8,25
24/07/2026 16:25			750,64		35,62		1367960	8,21
24/07/2026 16:30			745,56		35,64		1368020	8,18
24/07/2026 16:35			759,69		35,64		1368080	8,18
24/07/2026 16:40			754,96		35,59		1368140	8,12
24/07/2026 16:45			761,04		35,54		1368180	8,28
24/07/2026 16:50			765,32		35,53		1368240	8,24
24/07/2026 16:55			757		35,53		1368300	8,21
24/07/2026 17:00			761,68		35,52		1368380	8,19
24/07/2026 17:05			759,69		35,5	Kết quả được	1368440	8,16
24/07/2026 17:10			761,97		35,42	lấy theo Phiếu	1368500	8,16
24/07/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		764,26	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,48	kết quả phân	1368560	8,33
24/07/2026 17:20			768,09		35,51	tích sau xử lý	1368620	8,27
24/07/2026 17:25			764,66		35,52	của nhà máy xử	1368680	8,21
24/07/2026 17:30			734,05		35,52	lý nước thải tập	1368740	8,17
24/07/2026 17:35			761,08		35,52	trung KCN	1368800	8,15
24/07/2026 17:40			754,21		35,48		1368880	8,11
24/07/2026 17:45			755,55		35,42		1368940	8,36
24/07/2026 17:50			758,44		35,4		1369000	8,3
24/07/2026 17:55			755,3		35,4		1369060	8,21
24/07/2026 18:00			764,66		35,38		1369120	8,15
24/07/2026 18:05			768,39		35,38		1369180	8,11
24/07/2026 18:10			763,47		35,31		1369240	8,09
24/07/2026 18:15			764,51		35,4		1369300	8,33
24/07/2026 18:20			767,3		35,45		1369360	8,27
24/07/2026 18:25			760,38		35,47		1369400	8,2
24/07/2026 18:30			758,99		35,46		1369460	8,16
24/07/2026 18:35			756,05		35,45		1369500	8,14
24/07/2026 18:40			771,28		35,37		1369560	8,09
24/07/2026 18:45			758,15		35,31		1369620	8,32
24/07/2026 18:50			772,47		35,31		1369700	8,24
24/07/2026 18:55			763,32		35,28		1369760	8,18
24/07/2026 19:00			750,93		35,26		1369820	8,13
24/07/2026 19:05			741,68		35,25		1369880	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 19:10			738,99		35,12		1369940	8,11
24/07/2026 19:15			754,36		35,21		1370000	8,31
24/07/2026 19:20			744,61		35,26		1370060	8,25
24/07/2026 19:25			739,68		35,29		1370120	8,23
24/07/2026 19:30			753,21		35,31		1370180	8,2
24/07/2026 19:35			743,16		35,3		1370240	8,18
24/07/2026 19:40			762,32		35,26		1370260	8,12
24/07/2026 19:45			753,02		35,2		1370300	8,24
24/07/2026 19:50			752,18		35,2		1370340	8,26
24/07/2026 19:55			749,04		35,19		1370380	8,21
24/07/2026 20:00			766,95		35,19		1370440	8,16
24/07/2026 20:05			766,9		35,18		1370480	8,14
24/07/2026 20:10			761,93		35,06		1370500	8,15
24/07/2026 20:15			759,24		35,15		1370520	8,3
24/07/2026 20:20			755,71		35,15		1370540	8,26
24/07/2026 20:25			758,65		35,16		1370580	8,22
24/07/2026 20:30			760,19		35,16		1370660	8,21
24/07/2026 20:35			757,95		35,16		1370740	8,2
24/07/2026 20:40			779,49		35,09	Kết quả được	1370800	8,15
24/07/2026 20:45			768,89		35,05	lấy theo Phiếu	1370860	8,34
24/07/2026 20:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		766,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ	35,04	kết quả phân	1370940	8,27
24/07/2026 20:55			769,64	lưu lượng đầu vào	35,04	tích sau xử lý	1371000	8,19
24/07/2026 21:00			745,7	NMXLNTTT KCN	34,99	của nhà máy xử	1371060	8,14
24/07/2026 21:05			756,21		34,91	lý nước thải tập	1371140	8,11
24/07/2026 21:10			766,3		34,69	trung KCN	1371200	8,12
24/07/2026 21:15			760,08		34,86		1371260	8,32
24/07/2026 21:20			768,39		34,91		1371300	8,27
24/07/2026 21:25			782,43		34,9		1371380	8,22
24/07/2026 21:30			786,61		34,89		1371440	8,22
24/07/2026 21:35			777,2		34,87		1371500	8,21
24/07/2026 21:40			800,39		34,68		1371560	8,14
24/07/2026 21:45			799,05		34,62		1371640	8,32
24/07/2026 21:50			799,7		34,64		1371680	8,28
24/07/2026 21:55			790,39		34,67		1371740	8,24
24/07/2026 22:00			808,6		34,67		1371820	8,2
24/07/2026 22:05			785,51		34,68		1371900	8,15
24/07/2026 22:10			794,77		34,51		1371960	8,17
24/07/2026 22:15			790,39		34,69		1372020	8,37
24/07/2026 22:20			796,06		34,78		1372100	8,3
24/07/2026 22:25			797,95		34,83		1372160	8,23
24/07/2026 22:30			814,7		34,83		1372220	8,22
24/07/2026 22:35			805,32		34,83		1372280	8,19
24/07/2026 22:40			780,76		34,72		1372360	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/07/2026 22:45			802,75		34,67		1372420	8,31
24/07/2026 22:50			792,35		34,67		1372480	8,27
24/07/2026 22:55			788,65		34,65		1372560	8,22
24/07/2026 23:00			793,74		34,65		1372620	8,19
24/07/2026 23:05			795,86		34,65		1372680	8,15
24/07/2026 23:10			794,74		34,45		1372720	8,16
24/07/2026 23:15			804,94		34,61		1372780	8,35
24/07/2026 23:20			802,01		34,68		1372820	8,29
24/07/2026 23:25			802,21		34,72		1372880	8,25
24/07/2026 23:30			803,4		34,72		1372940	8,23
24/07/2026 23:35			814,15		34,73		1373000	8,17
24/07/2026 23:40			816,14		34,69		1373060	8,13
24/07/2026 23:45			815,59		34,67		1373140	8,35
24/07/2026 23:50			829,68		34,66		1373200	8,3
24/07/2026 23:55			815,89		34,67		1373260	8,22
25/07/2026 00:00			827,54		34,67		1373340	8,17
25/07/2026 00:05			811,26		34,67		1373420	8,14
25/07/2026 00:10			813,7		34,51		1373500	8,14
25/07/2026 00:15			812,21		34,63	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1373560	8,32
25/07/2026 00:20			830,22		34,7		1373600	8,29
25/07/2026 00:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		817,33	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,72		1373660	8,22
25/07/2026 00:30			826,99		34,73		1373720	8,19
25/07/2026 00:35			818,98		34,72		1373780	8,16
25/07/2026 00:40			824,85		34,67		1373860	8,12
25/07/2026 00:45			806,88		34,66		1373920	8,35
25/07/2026 00:50			816,52		34,67		1373980	8,28
25/07/2026 00:55			829,97		34,67		1374060	8,2
25/07/2026 01:00			803,3		34,67		1374120	8,15
25/07/2026 01:05			808,48		34,67		1374200	8,11
25/07/2026 01:10			795,93		34,51		1374240	8,13
25/07/2026 01:15			803		34,62		1374300	8,34
25/07/2026 01:20			806,88		34,67		1374360	8,26
25/07/2026 01:25			792,43		34,69		1374440	8,21
25/07/2026 01:30			787,52		34,7		1374500	8,18
25/07/2026 01:35			789,94		34,7		1374560	8,16
25/07/2026 01:40			797,43		34,65		1374640	8,13
25/07/2026 01:45			804,64		34,63		1374700	8,3
25/07/2026 01:50			793,85		34,64		1374760	8,27
25/07/2026 01:55			796,23		34,64		1374800	8,21
25/07/2026 02:00			802,26		34,63		1374880	8,17
25/07/2026 02:05			799,32		34,62		1374960	8,14
25/07/2026 02:10			798,52		34,46		1375020	8,17
25/07/2026 02:15			795,74		34,57		1375060	8,35

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 02:20			792,45		34,62		1375120	8,3
25/07/2026 02:25			803,25		34,67		1375180	8,24
25/07/2026 02:30			792,4		34,67		1375240	8,2
25/07/2026 02:35			799,47		34,67		1375320	8,16
25/07/2026 02:40			776,63		34,62		1375380	8,12
25/07/2026 02:45			808,33		34,6		1375440	8,3
25/07/2026 02:50			781,35		34,61		1375500	8,26
25/07/2026 02:55			790,21		34,61		1375560	8,21
25/07/2026 03:00			765,98		34,61		1375600	8,19
25/07/2026 03:05			749,45		34,6		1375680	8,18
25/07/2026 03:10			777,12		34,43		1375740	8,19
25/07/2026 03:15			765,78		34,54		1375780	8,36
25/07/2026 03:20			760,6		34,61		1375860	8,29
25/07/2026 03:25			768,17		34,62		1375900	8,22
25/07/2026 03:30			769,71		34,62		1375960	8,18
25/07/2026 03:35			758,96		34,62		1376000	8,16
25/07/2026 03:40			775,41		34,58		1376060	8,12
25/07/2026 03:45			760,25		34,55		1376100	8,29
25/07/2026 03:50			773,54		34,56	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1376160	8,27
25/07/2026 03:55			766,75		34,56		1376240	8,23
25/07/2026 04:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		758,54	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56		1376300	8,18
25/07/2026 04:05			761,03		34,56		1376360	8,18
25/07/2026 04:10			765,01		34,41		1376420	8,18
25/07/2026 04:15			764,11		34,51		1376460	8,33
25/07/2026 04:25			768,39		34,61		1376580	8,19
25/07/2026 04:30			766,45		34,61		1376640	8,17
25/07/2026 04:35			767,67		34,62		1376700	8,15
25/07/2026 04:40			766,52		34,58		1376760	8,13
25/07/2026 04:45			768,86		34,56		1376820	8,32
25/07/2026 04:50			767,82		34,56		1376880	8,26
25/07/2026 04:55			775,18		34,56		1376960	8,2
25/07/2026 05:00			767,27		34,56		1377020	8,18
25/07/2026 05:05			759,85		34,56		1377100	8,15
25/07/2026 05:10			777,17		34,4		1377140	8,15
25/07/2026 05:15			768,71		34,48		1377200	8,32
25/07/2026 05:20			764,33		34,53		1377260	8,29
25/07/2026 05:25			761,65		34,56		1377340	8,24
25/07/2026 05:30			769,16		34,57		1377400	8,21
25/07/2026 05:35			762,39		34,57		1377480	8,19
25/07/2026 05:40			756,02		34,51		1377540	8,15
25/07/2026 05:45			753,68		34,5		1377600	8,32
25/07/2026 05:50			771,15		34,51		1377660	8,24
25/07/2026 05:55			754,68		34,51		1377720	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 06:00			770,4		34,51		1377780	8,15
25/07/2026 06:05			769,66		34,51		1377860	8,12
25/07/2026 06:10			763,49		34,4		1377900	8,14
25/07/2026 06:15			770,85		34,51		1377960	8,32
25/07/2026 06:20			770,5		34,55		1378020	8,25
25/07/2026 06:25			757,37		34,56		1378080	8,18
25/07/2026 06:30			776,97		34,56		1378140	8,16
25/07/2026 06:35			750,3		34,56		1378200	8,13
25/07/2026 06:40			757,02		34,51		1378280	8,09
25/07/2026 06:45			755,72		34,48		1378340	8,34
25/07/2026 06:50			760,65		34,5		1378400	8,26
25/07/2026 06:55			770,06		34,51		1378460	8,18
25/07/2026 07:00			762,19		34,51		1378520	8,14
25/07/2026 07:05			758,51		34,51		1378600	8,1
25/07/2026 07:10			758,41		34,4		1378660	8,09
25/07/2026 07:15			773,59		34,5		1378720	8,29
25/07/2026 07:20			764,33		34,56		1378800	8,28
25/07/2026 07:25			761,55		34,61		1378860	8,26
25/07/2026 07:30			764,38		34,62	Kết quả được	1378920	8,24
25/07/2026 07:35			754,43		34,62	lấy theo Phiếu	1378960	8,25
25/07/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		766,77	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,57	kết quả phân	1379020	8,19
25/07/2026 07:45			772,3		34,58	tích sau xử lý	1379080	8,34
25/07/2026 07:50			770,21		34,61	của nhà máy xử	1379140	8,26
25/07/2026 07:55			771,9		34,62	lý nước thải tập	1379220	8,19
25/07/2026 08:00			770,5		34,61	trung KCN	1379280	8,15
25/07/2026 08:05			764,93		34,59		1379340	8,13
25/07/2026 08:10			773,52		34,49		1379400	8,12
25/07/2026 08:15			764,66		34,55		1379460	8,33
25/07/2026 08:20			768,19		34,59		1379520	8,27
25/07/2026 08:25			776,06		34,61		1379600	8,22
25/07/2026 08:30			774,51		34,61		1379660	8,18
25/07/2026 08:35			769,01		34,62		1379720	8,15
25/07/2026 08:40			779,96		34,57		1379780	8,13
25/07/2026 08:45			782,08		34,56		1379840	8,32
25/07/2026 08:50			778,25		34,59		1379900	8,27
25/07/2026 08:55			765,41		34,61		1379980	8,2
25/07/2026 09:00			777,42		34,62		1380040	8,16
25/07/2026 09:05			759,19		34,63		1380120	8,15
25/07/2026 09:10			761,4		34,59		1380180	8,15
25/07/2026 09:15			767,75		34,66		1380240	8,31
25/07/2026 09:20			755,95		34,68		1380300	8,24
25/07/2026 09:25			752,32		34,72		1380360	8,22
25/07/2026 09:30			747,69		34,75		1380440	8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 09:35			767,4		34,79		1380500	8,16
25/07/2026 09:40			764,56		34,81		1380560	8,12
25/07/2026 09:45			762,27		34,83		1380620	8,27
25/07/2026 09:50			748,93		34,84		1380680	8,25
25/07/2026 09:55			757,35		34,88		1380740	8,23
25/07/2026 10:00			761,72		34,89		1380800	8,21
25/07/2026 10:05			751,38		34,9		1380900	8,21
25/07/2026 10:10			759,74		34,89		1380960	8,19
25/07/2026 10:15			751,58		34,89		1381020	8,35
25/07/2026 10:20			753,42		34,93		1381080	8,28
25/07/2026 10:25			761,38		34,93		1381140	8,21
25/07/2026 10:30			763,92		34,97		1381200	8,18
25/07/2026 10:35			755,81		34,99		1381260	8,13
25/07/2026 10:40			759,24		35,02		1381340	8,09
25/07/2026 10:45			765,07		34,99		1381400	8,32
25/07/2026 10:50			760,79		34,99		1381460	8,27
25/07/2026 10:55			757,8		35,01		1381520	8,2
25/07/2026 11:00			731,57		35		1381580	8,14
25/07/2026 11:05			738,24		35,04	Kết quả được	1381660	8,09
25/07/2026 11:10			739,34		35,05	lấy theo Phiếu	1381720	8,1
25/07/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		731,87	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,1	kết quả phân	1381780	8,34
25/07/2026 11:20			727,99		35,15	tích sau xử lý	1381840	8,27
25/07/2026 11:25			732,57		35,16	của nhà máy xử	1381900	8,19
25/07/2026 11:30			740,18		35,2	lý nước thải tập	1381960	8,14
25/07/2026 11:35			735,26		35,23	trung KCN	1382020	8,1
25/07/2026 11:40			726,7		35,24		1382080	8,05
25/07/2026 11:45			738,59		35,26		1382140	8,27
25/07/2026 11:50			743,42		35,26		1382200	8,24
25/07/2026 11:55			745,36		35,26		1382260	8,2
25/07/2026 12:00			740,03		35,22		1382340	8,16
25/07/2026 12:05			738,84		35,2		1382400	8,15
25/07/2026 12:10			721,05		35,21		1382460	8,15
25/07/2026 12:15			744,71		35,2		1382520	8,33
25/07/2026 12:20			744,12		35,2		1382580	8,27
25/07/2026 12:25			758,65		35,15		1382640	8,21
25/07/2026 12:30			763,13		35,1		1382700	8,19
25/07/2026 12:35			762,63		35,05		1382740	8,15
25/07/2026 12:40			777,01		34,93		1382800	8,11
25/07/2026 12:45			776,16		34,83		1382880	8,32
25/07/2026 12:50			782,58		34,83		1382940	8,26
25/07/2026 12:55			786,52		34,83		1383000	8,18
25/07/2026 13:00			767,41		34,83		1383060	8,14
25/07/2026 13:05			770,14		34,83		1383140	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 13:10			765,17		34,72		1383200	8,11
25/07/2026 13:15			786,61		34,92		1383260	8,28
25/07/2026 13:20			781,53		35,03		1383320	8,26
25/07/2026 13:25			768,09		35,08		1383380	8,21
25/07/2026 13:30			778,99		35,09		1383440	8,2
25/07/2026 13:35			779,39		35,11		1383520	8,18
25/07/2026 13:40			770,98		35,09		1383580	8,11
25/07/2026 13:45			779,39		35,04		1383640	8,3
25/07/2026 13:50			779,84		35,04		1383700	8,27
25/07/2026 13:55			776,9		35,06		1383780	8,21
25/07/2026 14:00			782,58		35,1		1383840	8,16
25/07/2026 14:05			774,07		35,15		1383920	8,12
25/07/2026 14:10			789,59		35,15		1383980	8,11
25/07/2026 14:15			779,14		35,2		1384040	8,3
25/07/2026 14:20			778,4		35,2		1384120	8,27
25/07/2026 14:25			776,8		35,21		1384180	8,22
25/07/2026 14:30			770,98		35,2		1384240	8,17
25/07/2026 14:35			786,86		35,2		1384300	8,15
25/07/2026 14:40			787,35		35,18	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1384380	8,08
25/07/2026 14:45			775,61		35,14		1384440	8,38
25/07/2026 14:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		786,51	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	35,14		1384500	8,23
25/07/2026 14:55			784,17		35,12		1384560	8,13
25/07/2026 15:00			779,69		35,1		1384620	8,07
25/07/2026 15:05			783,72		35,12		1384720	8,03
25/07/2026 15:10			788,8		35,09		1384780	8
25/07/2026 15:15			770,73		35,15		1384840	8,29
25/07/2026 15:20			792,93		35,17		1384900	8,25
25/07/2026 15:25			792,53		35,2		1384960	8,2
25/07/2026 15:30			771,83		35,21		1385040	8,18
25/07/2026 15:35			781,93		35,2		1385120	8,15
25/07/2026 15:40			781,58		35,16		1385180	8,12
25/07/2026 15:45			778,55		35,14		1385240	8,32
25/07/2026 15:50			785,02		35,13		1385320	8,27
25/07/2026 15:55			787,4		35,1		1385380	8,19
25/07/2026 16:00			799,7		35,1		1385440	8,15
25/07/2026 16:05			789,1		35,09		1385520	8,13
25/07/2026 16:10			806,66		35,02		1385600	8,14
25/07/2026 16:15			816,07		35,09		1385660	8,28
25/07/2026 16:20			824,28		35,13		1385720	8,24
25/07/2026 16:25			824,98		35,13		1385800	8,21
25/07/2026 16:30			840,31		35,13		1385840	8,18
25/07/2026 16:35			853,64		35,12		1385920	8,19
25/07/2026 16:40			847,42		35,05		1385980	8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 16:45			858,27		34,99		1386060	8,3
25/07/2026 16:50			858,57		34,99		1386120	8,28
25/07/2026 16:55			873,95		34,99		1386200	8,23
25/07/2026 17:00			861,56		34,98		1386260	8,16
25/07/2026 17:05			871,66		34,95		1386360	8,15
25/07/2026 17:10			875,89		34,83		1386440	8,16
25/07/2026 17:15			872,8		34,93		1386500	8,27
25/07/2026 17:20			886,49		34,99		1386580	8,23
25/07/2026 17:25			874,89		35,03		1386640	8,21
25/07/2026 17:30			883,3		35,03		1386720	8,18
25/07/2026 17:35			896,74		35,03		1386800	8,16
25/07/2026 17:40			885,24		34,99		1386860	8,15
25/07/2026 17:45			887,58		34,94		1386920	8,31
25/07/2026 17:50			886,79		34,93		1387000	8,24
25/07/2026 17:55			886,89		34,93		1387060	8,22
25/07/2026 18:00			893,65		34,93		1387160	8,19
25/07/2026 18:05			893,46		34,92		1387260	8,15
25/07/2026 18:10			900,77		34,78		1387340	8,14
25/07/2026 18:15			913,71		34,89	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1387400	8,28
25/07/2026 18:20			903,71		34,91		1387480	8,27
25/07/2026 18:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		921,77	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,93		1387540	8,23
25/07/2026 18:30			921,67		34,93		1387620	8,18
25/07/2026 18:35			911,27		34,93		1387700	8,17
25/07/2026 18:40			933,52		34,87		1387760	8,14
25/07/2026 18:45			931,28		34,83		1387840	8,31
25/07/2026 18:50			942,62		34,82		1387920	8,28
25/07/2026 18:55			937,45		34,81		1388000	8,24
25/07/2026 19:00			924,01		34,81		1388080	8,19
25/07/2026 19:05			929,68		34,81		1388160	8,16
25/07/2026 19:10			941,88		34,63		1388220	8,17
25/07/2026 19:15			937,65		34,78		1388280	8,32
25/07/2026 19:20			937,77		34,83		1388360	8,27
25/07/2026 19:25			943,12		34,84		1388440	8,23
25/07/2026 19:30			951,18		34,86		1388520	8,2
25/07/2026 19:35			944,74		34,87		1388600	8,18
25/07/2026 19:40			940,11		34,78		1388680	8,14
25/07/2026 19:45			956,08		34,75		1388760	8,31
25/07/2026 19:50			934,83		34,75		1388840	8,28
25/07/2026 19:55			942,5		34,76		1388900	8,22
25/07/2026 20:00			960,91		34,77		1388980	8,2
25/07/2026 20:05			949,41		34,78		1389060	8,17
25/07/2026 20:10			961,26		34,62		1389140	8,16
25/07/2026 20:15			955,14		34,68		1389200	8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 20:20			960,86		34,74		1389260	8,29
25/07/2026 20:25			952,7		34,78		1389340	8,22
25/07/2026 20:30			963,45		34,81		1389400	8,17
25/07/2026 20:35			967,43		34,83		1389500	8,13
25/07/2026 20:40			959,07		34,78		1389580	8,07
25/07/2026 20:45			971,61		34,73		1389660	8,29
25/07/2026 20:50			959,81		34,72		1389720	8,24
25/07/2026 20:55			967,63		34,72		1389800	8,17
25/07/2026 21:00			971,16		34,72		1389880	8,15
25/07/2026 21:05			958,42		34,72		1389960	8,09
25/07/2026 21:10			953,79		34,6		1390040	8,09
25/07/2026 21:15			955,93		34,67		1390120	8,31
25/07/2026 21:20			962,85		34,72		1390200	8,24
25/07/2026 21:25			962,9		34,76		1390280	8,21
25/07/2026 21:30			968,08		34,78		1390360	8,15
25/07/2026 21:35			964,64		34,78		1390440	8,12
25/07/2026 21:40			958,57		34,77		1390520	8,08
25/07/2026 21:45			957,77		34,73		1390600	8,32
25/07/2026 21:50			967,08		34,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1390680	8,26
25/07/2026 21:55			968,59		34,71		1390760	8,19
25/07/2026 22:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		971,66	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,69		1390820	8,13
25/07/2026 22:05			960,66		34,68		1390900	8,1
25/07/2026 22:10			969,34		34,52		1390980	8,07
25/07/2026 22:15			958,84		34,6		1391060	8,27
25/07/2026 22:20			961,83		34,67		1391140	8,22
25/07/2026 22:25			968,13		34,7		1391220	8,18
25/07/2026 22:30			970,22		34,72		1391300	8,15
25/07/2026 22:35			959,62		34,73		1391380	8,15
25/07/2026 22:40			975,06		34,7		1391460	8,11
25/07/2026 22:45			972,95		34,68		1391540	8,28
25/07/2026 22:50			956,4		34,69		1391620	8,25
25/07/2026 22:55			966,88		34,7		1391700	8,22
25/07/2026 23:00			953,59		34,7		1391760	8,17
25/07/2026 23:05			969,34		34,69		1391840	8,16
25/07/2026 23:10			971,78		34,55		1391920	8,14
25/07/2026 23:15			947,94		34,61		1391980	8,31
25/07/2026 23:20			968,4		34,67		1392040	8,29
25/07/2026 23:25			968,45		34,69		1392100	8,21
25/07/2026 23:30			968,1		34,71		1392180	8,17
25/07/2026 23:35			969,19		34,72		1392260	8,14
25/07/2026 23:40			962,07		34,68		1392340	8,09
25/07/2026 23:45			978,8		34,67		1392400	8,31
25/07/2026 23:50			991,49		34,68		1392480	8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/07/2026 23:55			972,77		34,69		1392560	8,2
26/07/2026 00:00			979		34,71		1392620	8,18
26/07/2026 00:05			964,66		34,71		1392700	8,16
26/07/2026 00:10			961,78		34,56		1392780	8,14
26/07/2026 00:15			948,02		34,62		1392860	8,32
26/07/2026 00:20			949,28		34,67		1392940	8,24
26/07/2026 00:25			939,86		34,68		1393020	8,21
26/07/2026 00:30			926,72		34,7		1393080	8,19
26/07/2026 00:35			918,81		34,71		1393160	8,17
26/07/2026 00:40			909,5		34,67		1393220	8,14
26/07/2026 00:45			912,54		34,67		1393300	8,34
26/07/2026 00:50			910,79		34,67		1393360	8,3
26/07/2026 00:55			890,64		34,67		1393420	8,21
26/07/2026 01:00			883,77		34,67		1393500	8,17
26/07/2026 01:05			876,06		34,66		1393600	8,15
26/07/2026 01:10			867,75		34,51		1393660	8,12
26/07/2026 01:15			864,36		34,55		1393740	8,28
26/07/2026 01:20			863,12		34,61		1393800	8,26
26/07/2026 01:25			837,54		34,62	Kết quả được	1393860	8,24
26/07/2026 01:30			852,32		34,63	lấy theo Phiếu	1393920	8,22
26/07/2026 01:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		835,85	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,64	kết quả phân	1394000	8,2
26/07/2026 01:40			834,06		34,62	tích sau xử lý	1394060	8,18
26/07/2026 01:45			832,71		34,62	của nhà máy xử	1394140	8,33
26/07/2026 01:50			844,85		34,62	lý nước thải tập	1394200	8,29
26/07/2026 01:55			825,65		34,62	trung KCN	1394280	8,24
26/07/2026 02:00			831,02		34,61		1394340	8,19
26/07/2026 02:05			830,62		34,61		1394420	8,18
26/07/2026 02:10			822,51		34,45		1394480	8,16
26/07/2026 02:15			812,06		34,48		1394540	8,33
26/07/2026 02:20			815,34		34,51		1394620	8,29
26/07/2026 02:25			827,04		34,55		1394680	8,23
26/07/2026 02:30			810,77		34,56		1394740	8,2
26/07/2026 02:35			811,11		34,56		1394820	8,19
26/07/2026 02:40			797,68		34,51		1394880	8,15
26/07/2026 02:45			822,11		34,51		1394940	8,31
26/07/2026 02:50			798,82		34,51		1395020	8,29
26/07/2026 02:55			813,35		34,51		1395060	8,24
26/07/2026 03:00			791,24		34,51		1395120	8,2
26/07/2026 03:05			787,08		34,5		1395200	8,18
26/07/2026 03:10			786,88		34,34		1395260	8,15
26/07/2026 03:15			783,94		34,38		1395320	8,36
26/07/2026 03:20			795,19		34,43		1395360	8,3
26/07/2026 03:25			798,97		34,46		1395440	8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 03:30			786,43		34,49		1395500	8,18
26/07/2026 03:35			795,74		34,5		1395580	8,16
26/07/2026 03:40			789,71		34,45		1395620	8,13
26/07/2026 03:45			781,65		34,44		1395700	8,37
26/07/2026 03:50			782,65		34,45		1395740	8,32
26/07/2026 03:55			791,85		34,45		1395800	8,24
26/07/2026 04:00			803,98		34,45		1395860	8,19
26/07/2026 04:05			802,26		34,45		1395900	8,15
26/07/2026 04:10			808,33		34,32		1395960	8,12
26/07/2026 04:15			779,96		34,34		1396020	8,35
26/07/2026 04:20			797,93		34,38		1396100	8,32
26/07/2026 04:25			801,06		34,4		1396160	8,26
26/07/2026 04:30			799,12		34,42		1396220	8,22
26/07/2026 04:35			784,99		34,44		1396300	8,17
26/07/2026 04:40			800,76		34,4		1396340	8,14
26/07/2026 04:45			795,14		34,4		1396400	8,32
26/07/2026 04:50			795,09		34,4		1396460	8,29
26/07/2026 04:55			781,05		34,4		1396540	8,23
26/07/2026 05:00			775,58		34,4	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1396600	8,21
26/07/2026 05:05			770,8		34,39		1396660	8,18
26/07/2026 05:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		766,62	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,24		1396700	8,17
26/07/2026 05:15			765,53		34,26		1396720	8,15
26/07/2026 05:20			757,61		34,34		1396740	8,33
26/07/2026 05:25			772,4		34,35		1396760	8,29
26/07/2026 05:30			766,42		34,37		1396780	8,23
26/07/2026 05:35			758,94		34,37		1396800	8,21
26/07/2026 05:40			759,06		34,35		1396820	8,19
26/07/2026 05:45			754,76		34,35		1396840	8,31
26/07/2026 05:50			778,52		34,35		1396860	8,34
26/07/2026 05:55			756,47		34,36		1396900	8,25
26/07/2026 06:00			751,37		34,35		1396980	8,2
26/07/2026 06:05			768,54		34,36		1397020	8,18
26/07/2026 06:10			763,19		34,25		1397080	8,17
26/07/2026 06:15			759,36		34,29		1397140	8,37
26/07/2026 06:20			764,56		34,32		1397200	8,3
26/07/2026 06:25			760,6		34,34		1397260	8,25
26/07/2026 06:30			760,4		34,34		1397320	8,19
26/07/2026 06:35			764,58		34,35		1397400	8,19
26/07/2026 06:40			771,35		34,34		1397460	8,16
26/07/2026 06:45			767,37		34,34		1397500	8,35
26/07/2026 06:50			767,92		34,34		1397560	8,3
26/07/2026 06:55			763,49		34,35		1397620	8,25
26/07/2026 07:00			763,59		34,35		1397660	8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 07:05			740,1		34,36		1397720	8,2
26/07/2026 07:10			746,87		34,27		1397760	8,21
26/07/2026 07:15			754,73		34,39		1397760	8,34
26/07/2026 07:20			745,12		34,44		1397820	8,31
26/07/2026 07:25			753,63		34,45		1397880	8,29
26/07/2026 07:30			747,49		34,5		1397940	8,26
26/07/2026 07:35			741,27		34,51		1398000	8,26
26/07/2026 07:40			734,65		34,47		1398060	8,23
26/07/2026 07:45			716,64		34,47		1398120	8,38
26/07/2026 07:50			717,68		34,47		1398180	8,33
26/07/2026 07:55			714,5		34,46		1398240	8,25
26/07/2026 08:00			710,32		34,45		1398300	8,21
26/07/2026 08:05			690,92		34,45		1398380	8,19
26/07/2026 08:10			679,57		34,37		1398420	8,18
26/07/2026 08:15			679,97		34,43		1398480	8,37
26/07/2026 08:20			691,31		34,46		1398540	8,33
26/07/2026 08:25			680,56		34,47		1398600	8,31
26/07/2026 08:30			672		34,48		1398660	8,29
26/07/2026 08:35			671,85		34,5	Kết quả được	1398740	8,27
26/07/2026 08:40			674,09		34,42	lấy theo Phiếu	1398760	8,23
26/07/2026 08:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		663,69	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,45	kết quả phân	1398800	8,37
26/07/2026 08:50			665,19		34,47	tích sau xử lý	1398860	8,32
26/07/2026 08:55			656,78		34,51	của nhà máy xử	1398900	8,28
26/07/2026 09:00			645,03		34,56	lý nước thải tập	1398940	8,24
26/07/2026 09:05			637,12		34,57	trung KCN	1399020	8,21
26/07/2026 09:10			639,06		34,51		1399080	8,22
26/07/2026 09:15			632,12		34,56		1399120	8,42
26/07/2026 09:20			636,07		34,6		1399180	8,36
26/07/2026 09:25			641,05		34,62		1399220	8,28
26/07/2026 09:30			633,14		34,63		1399260	8,19
26/07/2026 09:35			631,57		34,66		1399320	8,13
26/07/2026 09:40			628,04		34,65		1399360	8,08
26/07/2026 09:45			630,48		34,65		1399420	8,33
26/07/2026 09:50			628,24		34,67		1399460	8,31
26/07/2026 09:55			614,3		34,67		1399520	8,28
26/07/2026 10:00			614,75		34,67		1399580	8,26
26/07/2026 10:05			607,14		34,67		1399640	8,24
26/07/2026 10:10			594,25		34,65		1399700	8,23
26/07/2026 10:15			587,13		34,67		1399740	8,38
26/07/2026 10:20			567,97		34,69		1399780	8,34
26/07/2026 10:25			571,56		34,72		1399820	8,28
26/07/2026 10:30			564,59		34,75		1399860	8,25
26/07/2026 10:35			538,76		34,77		1399880	8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 10:40			539,61		34,78		1399940	8,19
26/07/2026 10:45			530,8		34,79		1399980	8,33
26/07/2026 10:50			518,65		34,82		1400000	8,33
26/07/2026 10:55			525,72		34,83		1400040	8,29
26/07/2026 11:00			493,57		34,84		1400060	8,28
26/07/2026 11:05			478,24		34,84		1400120	8,26
26/07/2026 11:10			469,29		34,85		1400160	8,28
26/07/2026 11:15			462,77		34,87		1400180	8,38
26/07/2026 11:20			464,46		34,89		1400220	8,34
26/07/2026 11:25			458,19		34,9		1400260	8,31
26/07/2026 11:30			461,07		34,92		1400300	8,29
26/07/2026 11:35			447,99		34,93		1400340	8,27
26/07/2026 11:40			450,08		35,02		1400380	8,24
26/07/2026 11:45			449,23		35,02		1400420	8,4
26/07/2026 11:50			442,86		34,99		1400440	8,33
26/07/2026 11:55			434,5		34,97		1400480	8,29
26/07/2026 12:00			435,74		34,93		1400520	8,24
26/07/2026 12:05			441,67		34,92		1400560	8,22
26/07/2026 12:10			437,93		34,93	Kết quả được	1400560	8,2
26/07/2026 12:15			429,37		34,95	lấy theo Phiếu	1400580	8,42
26/07/2026 12:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		434,45	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,99	kết quả phân	1400620	8,37
26/07/2026 12:25			427,88		35	tích sau xử lý	1400660	8,29
26/07/2026 12:30			432,11		35,03	của nhà máy xử	1400700	8,25
26/07/2026 12:35			433,23		35,04	lý nước thải tập	1400720	8,21
26/07/2026 12:40			426,98		35,2	trung KCN	1400740	8,15
26/07/2026 12:45			426,01		35,16		1400780	8,4
26/07/2026 12:50			428,2		35,15		1400820	8,37
26/07/2026 12:55			428,2		35,13		1400860	8,3
26/07/2026 13:00			414,12		35,13		1400880	8,24
26/07/2026 13:05			397,54		35,15		1400940	8,19
26/07/2026 13:10			405,51		35,26		1400980	8,17
26/07/2026 13:15			396,25		35,23		1401000	8,4
26/07/2026 13:20			404,26		35,23		1401020	8,37
26/07/2026 13:25			404,31		35,24		1401060	8,31
26/07/2026 13:30			403,02		35,25		1401080	8,26
26/07/2026 13:35			397,79		35,23		1401120	8,22
26/07/2026 13:40			398,84		35,4		1401160	8,15
26/07/2026 13:45			401,77		35,26		1401180	8,37
26/07/2026 13:50			402,26		35,16		1401200	8,33
26/07/2026 13:55			410,33		35,1		1401240	8,29
26/07/2026 14:00			409,68		35,06		1401260	8,28
26/07/2026 14:05			411,82		35,04		1401280	8,26
26/07/2026 14:10			412,96		34,96		1401320	8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 14:15			414,9		35,11		1401360	8,4
26/07/2026 14:20			421,67		35,15		1401380	8,37
26/07/2026 14:25			418,14		35,15		1401420	8,32
26/07/2026 14:30			416,3		35,18		1401440	8,28
26/07/2026 14:35			422,62		35,2		1401460	8,24
26/07/2026 14:40			414,76		35,21		1401480	8,22
26/07/2026 14:45			422,32		35,11		1401520	8,36
26/07/2026 14:50			425,21		35,04		1401540	8,35
26/07/2026 14:55			420,48		35		1401580	8,33
26/07/2026 15:00			415,45		35,01		1401620	8,31
26/07/2026 15:05			409,08		35,01		1401660	8,29
26/07/2026 15:10			402,81		34,91		1401700	8,31
26/07/2026 15:15			393,01		34,97		1401740	8,41
26/07/2026 15:20			362,1		34,99		1401760	8,36
26/07/2026 15:25			340,26		34,99		1401800	8,32
26/07/2026 15:30			318,56		34,99		1401820	8,29
26/07/2026 15:35			296,61		34,99		1401840	8,29
26/07/2026 15:40			274,96		34,89		1401860	8,27
26/07/2026 15:45			254,21		34,89	Kết quả được	1401880	8,4
26/07/2026 15:50			241,32		34,91	lấy theo Phiếu	1401900	8,35
26/07/2026 15:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		226,41	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,93	kết quả phân	1401920	8,32
26/07/2026 16:00			209,97		34,92	tích sau xử lý	1401940	8,27
26/07/2026 16:05			194,81		34,92	của nhà máy xử	1401980	8,27
26/07/2026 16:10			183,07		34,83	lý nước thải tập	1402000	8,24
26/07/2026 16:15			176,84		34,89	trung KCN	1402000	8,38
26/07/2026 16:20			165,7		34,9		1402020	8,36
26/07/2026 16:25			156,29		34,89		1402040	8,35
26/07/2026 16:30			148,81		34,89		1402040	8,33
26/07/2026 16:35			138,82		34,88		1402060	8,31
26/07/2026 16:40			133,65		34,72		1402060	8,26
26/07/2026 16:45			127,88		34,72		1402080	8,41
26/07/2026 16:50			119,32		34,75		1402080	8,37
26/07/2026 16:55			114,24		34,77		1402100	8,32
26/07/2026 17:00			110,11		34,78		1402100	8,28
26/07/2026 17:05			105,68		34,77		1402120	8,25
26/07/2026 17:10			98,46		34,66		1402120	8,26
26/07/2026 17:15			93,64		34,73		1402120	8,4
26/07/2026 17:20			94,08		34,78		1402140	8,36
26/07/2026 17:25			93,64		34,78		1402140	8,34
26/07/2026 17:30			88,61		34,78		1402140	8,31
26/07/2026 17:35			85,82		34,78		1402160	8,29
26/07/2026 17:40			84,28		34,62		1402160	8,25
26/07/2026 17:45			81,54		34,66		1402160	8,4

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 17:50			80,1		34,68		1402180	8,35
26/07/2026 17:55			78,9		34,69		1402180	8,28
26/07/2026 18:00			76,22		34,68		1402180	8,24
26/07/2026 18:05			74,03		34,67		1402220	8,24
26/07/2026 18:10			71,04		34,57		1402220	8,24
26/07/2026 18:15			67,96		34,63		1402220	8,41
26/07/2026 18:20			69,4		34,67		1402220	8,38
26/07/2026 18:25			68,45		34,67		1402240	8,35
26/07/2026 18:30			66,46		34,67		1402240	8,31
26/07/2026 18:35			64,87		34,66		1402240	8,29
26/07/2026 18:40			64,72		34,5		1402240	8,28
26/07/2026 18:45			64,92		34,51		1402240	8,37
26/07/2026 18:50			62,53		34,55		1402260	8,34
26/07/2026 18:55			63,53		34,56		1402260	8,32
26/07/2026 19:00			62,08		34,56		1402260	8,3
26/07/2026 19:05			61,98		34,55		1402260	8,3
26/07/2026 19:10			60,64		34,41		1402280	8,3
26/07/2026 19:15			60,64		34,45		1402280	8,41
26/07/2026 19:20			60,54		34,46	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1402280	8,38
26/07/2026 19:25			59,89		34,45		1402280	8,35
26/07/2026 19:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		57,8	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,44		1402280	8,32
26/07/2026 19:35			55,37		34,41		1402300	8,3
26/07/2026 19:40			57,8		34,19		1402300	8,25
26/07/2026 19:45			56,56		34,23		1402300	8,4
26/07/2026 19:50			56,41		34,24		1402300	8,38
26/07/2026 19:55			54,22		34,24		1402300	8,33
26/07/2026 20:00			55,27		34,24		1402320	8,3
26/07/2026 20:05			54,67		34,24		1402320	8,29
26/07/2026 20:10			55,47		34,03		1402320	8,26
26/07/2026 20:15			55,07		34,08		1402320	8,39
26/07/2026 20:20			53,87		34,13		1402320	8,37
26/07/2026 20:25			54,82		34,13		1402340	8,33
26/07/2026 20:30			55,76		34,14		1402340	8,29
26/07/2026 20:35			56,71		34,14		1402340	8,28
26/07/2026 20:40			53,33		33,93		1402340	8,24
26/07/2026 20:45			54,92		34		1402340	8,39
26/07/2026 20:50			54,47		34,06		1402340	8,38
26/07/2026 20:55			54,52		34,08		1402360	8,32
26/07/2026 21:00			54,62		34,09		1402360	8,3
26/07/2026 21:05			54,02		34,09		1402360	8,28
26/07/2026 21:10			53,57		33,92		1402360	8,27
26/07/2026 21:15			53,82		34,03		1402360	8,42
26/07/2026 21:20			54,02		34,08		1402380	8,39

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/07/2026 21:25			52,78		34,1		1402380	8,33
26/07/2026 21:30			53,55		34,11		1402380	8,28
26/07/2026 21:35			50,99		34,11		1402400	8,26
26/07/2026 21:40			52,95		33,92		1402400	8,23
26/07/2026 21:45			54,09		33,97		1402400	8,38
26/07/2026 21:50			52,65		34,02		1402420	8,35
26/07/2026 21:55			51,98		34,04		1402420	8,35
26/07/2026 22:00			53,2		34,05		1402420	8,32
26/07/2026 22:05			54,24		34,07		1402440	8,32
26/07/2026 22:10			53,1		33,92		1402440	8,31
26/07/2026 22:15			53,2		33,98		1402460	8,41
26/07/2026 22:20			52,65		34,03		1402460	8,37
26/07/2026 22:25			52,9		34,03		1402460	8,34
26/07/2026 22:30			52,25		34,04		1402460	8,31
26/07/2026 22:35			51,11		34,05		1402460	8,27
26/07/2026 22:40			50,66		33,87		1402460	8,25
26/07/2026 22:45			51,06		33,92		1402480	8,43
26/07/2026 22:50			50,96		33,97		1402480	8,38
26/07/2026 22:55			52,2		33,99	Kết quả được	1402480	8,33
26/07/2026 23:00			51,85		34	lấy theo Phiếu	1402480	8,26
26/07/2026 23:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		51,75	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,99	kết quả phân	1402500	8,21
26/07/2026 23:10			50,36		33,87	tích sau xử lý	1402500	8,23
26/07/2026 23:15			49,91		33,92	của nhà máy xử	1402500	8,38
26/07/2026 23:20			50,86		33,94	lý nước thải tập	1402500	8,38
26/07/2026 23:25			48,52		33,96	trung KCN	1402500	8,32
26/07/2026 23:30			51,16		33,95		1402500	8,29
26/07/2026 23:35			51,26		33,94		1402520	8,26
26/07/2026 23:40			49,46		33,78		1402520	8,22
26/07/2026 23:45			48,82		33,82		1402540	8,42
26/07/2026 23:50			49,56		33,87		1402540	8,38
26/07/2026 23:55			48,82		33,87		1402540	8,32
27/07/2026 00:00			49,17		33,89		1402540	8,27
27/07/2026 00:05			47,42		33,89		1402560	8,24
27/07/2026 00:10			48,32		33,77		1402560	8,24
27/07/2026 00:15			48,12		33,83		1402560	8,39
27/07/2026 00:20			48,97		33,87		1402580	8,38
27/07/2026 00:25			47,67		33,86		1402580	8,34
27/07/2026 00:30			48,22		33,86		1402580	8,31
27/07/2026 00:35			49,56		33,85		1402580	8,3
27/07/2026 00:40			46,58		33,66		1402580	8,26
27/07/2026 00:45			47,67		33,72		1402580	8,41
27/07/2026 00:50			47,97		33,77		1402600	8,37
27/07/2026 00:55			47,23		33,77		1402600	8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 01:00			47,67		33,77		1402600	8,29
27/07/2026 01:05			46,03		33,77		1402620	8,26
27/07/2026 01:10			46,93		33,58		1402620	8,27
27/07/2026 01:15			45,26		33,65		1402620	8,4
27/07/2026 01:20			45,71		33,69		1402620	8,37
27/07/2026 01:25			46,81		33,7		1402640	8,32
27/07/2026 01:30			45,41		33,69		1402640	8,29
27/07/2026 01:35			44,77		33,67		1402640	8,28
27/07/2026 01:40			43,77		33,5		1402640	8,23
27/07/2026 01:45			46,06		33,55		1402640	8,43
27/07/2026 01:50			45,11		33,58		1402640	8,38
27/07/2026 01:55			45,98		33,61		1402660	8,3
27/07/2026 02:00			45,61		33,61		1402660	8,27
27/07/2026 02:05			43,67		33,61		1402660	8,23
27/07/2026 02:10			48,52		33,45		1402660	8,21
27/07/2026 02:15			47,55		33,52		1402660	8,41
27/07/2026 02:20			55,71		33,56		1402660	8,39
27/07/2026 02:25			68,85		33,54		1402680	8,33
27/07/2026 02:30			84,63		33,49	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1402680	8,26
27/07/2026 02:35			108,81		33,55		1402680	8,23
27/07/2026 02:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		128,32	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,55		1402700	8,2
27/07/2026 02:45			145,39		33,77		1402700	8,41
27/07/2026 02:50			166,29		33,87		1402720	8,38
27/07/2026 02:55			185,26		33,92		1402740	8,3
27/07/2026 03:00			212,13		33,93		1402740	8,27
27/07/2026 03:05			220,94		33,95		1402780	8,25
27/07/2026 03:10			241,54		33,82		1402800	8,26
27/07/2026 03:15			252,39		33,92		1402820	8,42
27/07/2026 03:20			264,43		33,96		1402840	8,39
27/07/2026 03:25			280,76		33,97		1402860	8,34
27/07/2026 03:30			290,51		33,97		1402880	8,31
27/07/2026 03:35			296,63		33,97		1402920	8,28
27/07/2026 03:40			301,56		33,82		1402940	8,25
27/07/2026 03:45			320,92		33,83		1402960	8,39
27/07/2026 03:50			322,41		33,87		1402980	8,37
27/07/2026 03:55			323,85		33,9		1403020	8,32
27/07/2026 04:00			334,7		33,91		1403040	8,28
27/07/2026 04:05			338,09		33,91		1403080	8,26
27/07/2026 04:10			340,43		33,77		1403120	8,28
27/07/2026 04:15			350,93		33,87		1403140	8,39
27/07/2026 04:20			354,31		33,9		1403160	8,37
27/07/2026 04:25			350,83		33,92		1403200	8,34
27/07/2026 04:30			356,15		33,92		1403220	8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 04:35			355,95		33,92		1403260	8,31
27/07/2026 04:40			371,88		33,87		1403280	8,29
27/07/2026 04:45			363,92		33,87		1403320	8,4
27/07/2026 04:50			366,5		33,86		1403340	8,38
27/07/2026 04:55			370,83		33,86		1403360	8,36
27/07/2026 05:00			373,17		33,86		1403380	8,32
27/07/2026 05:05			371,03		33,87		1403420	8,29
27/07/2026 05:10			382,58		33,71		1403440	8,3
27/07/2026 05:15			385,86		33,8		1403460	8,43
27/07/2026 05:20			382,13		33,84		1403480	8,41
27/07/2026 05:25			390,19		33,86		1403520	8,35
27/07/2026 05:30			389,99		33,87		1403560	8,3
27/07/2026 05:35			383,97		33,87		1403600	8,27
27/07/2026 05:40			385,86		33,79		1403640	8,22
27/07/2026 05:45			392,78		33,76		1403660	8,36
27/07/2026 05:50			391,83		33,77		1403700	8,35
27/07/2026 05:55			383,82		33,79		1403720	8,31
27/07/2026 06:00			390,74		33,79		1403760	8,32
27/07/2026 06:05			389,59		33,79	Kết quả được	1403800	8,32
27/07/2026 06:10			386,01		33,66	lấy theo Phiếu	1403820	8,32
27/07/2026 06:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		389,15	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,77	kết quả phân	1403840	8,43
27/07/2026 06:20			395,57		33,81	tích sau xử lý	1403860	8,41
27/07/2026 06:25			392,93		33,82	của nhà máy xử	1403900	8,37
27/07/2026 06:30			393,28		33,82	lý nước thải tập	1403940	8,35
27/07/2026 06:35			393,97		33,82	trung KCN	1403960	8,33
27/07/2026 06:45			397,66		33,73		1403980	8,45
27/07/2026 06:50			400,34		33,77		1404020	8,4
27/07/2026 06:55			399,95		33,77		1404060	8,32
27/07/2026 07:00			402,09		33,77		1404080	8,26
27/07/2026 07:05			403,18		33,77		1404120	8,22
27/07/2026 07:10			407,38		33,61		1404160	8,2
27/07/2026 07:15			411,24		33,68		1404180	8,39
27/07/2026 07:20			411,39		33,75		1404220	8,38
27/07/2026 07:25			415,62		33,77		1404260	8,33
27/07/2026 07:30			419,06		33,77		1404280	8,33
27/07/2026 07:35			415,84		33,77		1404320	8,3
27/07/2026 07:40			413,4		33,66		1404360	8,26
27/07/2026 07:45			416,04		33,67		1404380	8,39
27/07/2026 07:50			416,19		33,71		1404420	8,38
27/07/2026 07:55			413,35		33,74		1404460	8,35
27/07/2026 08:00			411,16		33,76		1404480	8,33
27/07/2026 08:05			413,06		33,77		1404520	8,31
27/07/2026 08:10			413,3		33,61		1404560	8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 08:15			417,63		33,7		1404600	8,42
27/07/2026 08:20			417,14		33,76		1404620	8,4
27/07/2026 08:25			412,26		33,77		1404660	8,36
27/07/2026 08:30			404,74		33,8		1404700	8,33
27/07/2026 08:35			414,85		33,82		1404740	8,31
27/07/2026 08:40			417,09		33,77		1404780	8,28
27/07/2026 08:45			418,68		33,77		1404820	8,42
27/07/2026 08:50			420,12		33,81		1404840	8,4
27/07/2026 08:55			420,07		33,83		1404880	8,34
27/07/2026 09:00			419,72		33,86		1404920	8,32
27/07/2026 09:05			425,28		33,87		1404960	8,29
27/07/2026 09:10			417,71		33,82		1405000	8,3
27/07/2026 09:15			417,98		33,86		1405040	8,4
27/07/2026 09:20			423,61		33,87		1405060	8,4
27/07/2026 09:25			418,51		33,92		1405100	8,37
27/07/2026 09:30			438,22		33,92		1405140	8,35
27/07/2026 09:35			441,9		33,95		1405160	8,32
27/07/2026 09:40			456,43		33,92		1405200	8,26
27/07/2026 09:45			468,72		33,94	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1405220	8,42
27/07/2026 09:50			472,5		33,97		1405260	8,37
27/07/2026 09:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		476,79	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,97		1405300	8,35
27/07/2026 10:00			488,53		34,01		1405340	8,33
27/07/2026 10:05			497,57		34,03		1405400	8,3
27/07/2026 10:10			495,5		34,03		1405440	8,3
27/07/2026 10:15			511,25		34,03		1405480	8,42
27/07/2026 10:20			512,1		34,06		1405540	8,39
27/07/2026 10:25			507,07		34,08		1405580	8,34
27/07/2026 10:30			527,28		34,08		1405620	8,29
27/07/2026 10:35			518,73		34,08		1405660	8,27
27/07/2026 10:40			533,85		34,08		1405700	8,22
27/07/2026 10:45			531,51		34,13		1405740	8,41
27/07/2026 10:50			534,44		34,17		1405800	8,39
27/07/2026 10:55			539,18		34,19		1405820	8,37
27/07/2026 11:00			547,04		34,21		1405860	8,34
27/07/2026 11:05			548,04		34,22		1405900	8,32
27/07/2026 11:10			554,95		34,24		1405940	8,31
27/07/2026 11:15			553,56		34,24		1406000	8,42
27/07/2026 11:20			550,23		34,24		1406040	8,41
27/07/2026 11:25			552,81		34,24		1406080	8,37
27/07/2026 11:30			565,5		34,25		1406140	8,35
27/07/2026 11:35			582,03		34,26		1406180	8,34
27/07/2026 11:40			578,32		34,29		1406220	8,31
27/07/2026 11:45			594,02		34,29		1406280	8,44

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 11:50			590,19		34,29		1406320	8,39
27/07/2026 11:55			605,22		34,29		1406380	8,34
27/07/2026 12:00			615,42		34,34		1406420	8,3
27/07/2026 12:05			609,6		34,37		1406500	8,26
27/07/2026 12:10			625,6		34,42		1406520	8,24
27/07/2026 12:15			613,93		34,4		1406580	8,43
27/07/2026 12:20			623,73		34,39		1406620	8,41
27/07/2026 12:25			638,16		34,38		1406680	8,34
27/07/2026 12:30			639,81		34,37		1406740	8,3
27/07/2026 12:35			635,63		34,35		1406780	8,28
27/07/2026 12:40			639,21		34,37		1406840	8,24
27/07/2026 12:45			654,89		34,41		1406900	8,46
27/07/2026 12:50			654,09		34,45		1406940	8,42
27/07/2026 12:55			648,56		34,46		1407000	8,35
27/07/2026 13:00			655,58		34,51		1407060	8,3
27/07/2026 13:05			665,68		34,52		1407100	8,27
27/07/2026 13:10			665,73		34,62		1407160	8,26
27/07/2026 13:15			670,86		34,56		1407220	8,44
27/07/2026 13:20			673,75		34,53	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1407280	8,41
27/07/2026 13:25			671,71		34,54		1407320	8,36
27/07/2026 13:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		675,04	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,54		1407380	8,32
27/07/2026 13:35			685,99		34,54		1407440	8,29
27/07/2026 13:40			692,41		34,6		1407500	8,28
27/07/2026 13:45			673,15		34,63		1407560	8,43
27/07/2026 13:50			692,61		34,62		1407620	8,39
27/07/2026 13:55			691,11		34,62		1407660	8,35
27/07/2026 14:00			692,21		34,61		1407720	8,31
27/07/2026 14:05			694,25		34,61		1407780	8,27
27/07/2026 14:10			693,6		34,71		1407840	8,27
27/07/2026 14:15			693,9		34,67		1407900	8,42
27/07/2026 14:20			701,86		34,67		1407960	8,4
27/07/2026 14:25			709,88		34,67		1408020	8,37
27/07/2026 14:30			705,8		34,67		1408080	8,35
27/07/2026 14:35			715,85		34,68		1408120	8,33
27/07/2026 14:40			707,74		34,78		1408180	8,28
27/07/2026 14:45			705,75		34,78		1408240	8,43
27/07/2026 14:50			720,03		34,76		1408300	8,39
27/07/2026 14:55			709,48		34,72		1408360	8,35
27/07/2026 15:00			706,39		34,69		1408420	8,33
27/07/2026 15:05			710,87		34,67		1408480	8,31
27/07/2026 15:10			729,73		34,75		1408540	8,3
27/07/2026 15:15			719,38		34,67		1408600	8,45
27/07/2026 15:20			724,26		34,67		1408660	8,42

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 15:25			727,94		34,67		1408720	8,36
27/07/2026 15:30			733,42		34,72		1408780	8,34
27/07/2026 15:35			728,29		34,73		1408860	8,32
27/07/2026 15:40			727,59		34,77		1408920	8,28
27/07/2026 15:45			738,77		34,75		1408980	8,42
27/07/2026 15:50			735,41		34,72		1409040	8,41
27/07/2026 15:55			727,74		34,67		1409100	8,37
27/07/2026 16:00			737,94		34,64		1409160	8,34
27/07/2026 16:05			747,8		34,62		1409240	8,31
27/07/2026 16:10			744,61		34,62		1409300	8,3
27/07/2026 16:15			749,39		34,61		1409380	8,44
27/07/2026 16:20			739,69		34,61		1409440	8,42
27/07/2026 16:25			749,64		34,61		1409500	8,37
27/07/2026 16:30			745,06		34,61		1409560	8,33
27/07/2026 16:35			753,67		34,59		1409640	8,32
27/07/2026 16:40			747,25		34,56		1409700	8,27
27/07/2026 16:45			750,59		34,55		1409740	8,45
27/07/2026 16:50			760,19		34,57		1409800	8,4
27/07/2026 16:55			758,7		34,61	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1409860	8,36
27/07/2026 17:00			758,7		34,58		1409940	8,32
27/07/2026 17:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		761,38	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56		1410000	8,3
27/07/2026 17:10			760,19		34,51		1410060	8,3
27/07/2026 17:15			769,79		34,51		1410100	8,43
27/07/2026 17:20			758		34,51		1410160	8,41
27/07/2026 17:25			755,96		34,51		1410220	8,38
27/07/2026 17:30			763,03		34,51		1410260	8,34
27/07/2026 17:35			768,65		34,5		1410340	8,31
27/07/2026 17:40			766,66		34,45		1410400	8,29
27/07/2026 17:45			763,52		34,45		1410460	8,42
27/07/2026 17:50			768		34,45		1410520	8,38
27/07/2026 17:55			767,95		34,44		1410580	8,36
27/07/2026 18:00			767,75		34,42		1410660	8,32
27/07/2026 18:05			775,06		34,41		1410720	8,31
27/07/2026 18:10			770,89		34,36		1410780	8,31
27/07/2026 18:15			772,62		34,41		1410840	8,5
27/07/2026 18:20			769,19		34,45		1410900	8,42
27/07/2026 18:25			773,98		34,45		1410980	8,34
27/07/2026 18:30			780,79		34,45		1411040	8,29
27/07/2026 18:35			777,16		34,43		1411100	8,26
27/07/2026 18:40			767,26		34,4		1411160	8,21
27/07/2026 18:45			778,55		34,38		1411220	8,43
27/07/2026 18:50			786,17		34,38		1411300	8,43
27/07/2026 18:55			767,8		34,36		1411360	8,33

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 19:00			774,07		34,35		1411420	8,28
27/07/2026 19:05			775,37		34,35		1411480	8,25
27/07/2026 19:10			782,93		34,25		1411540	8,24
27/07/2026 19:15			776,36		34,3		1411620	8,43
27/07/2026 19:20			793,98		34,34		1411680	8,43
27/07/2026 19:25			784,48		34,34		1411720	8,38
27/07/2026 19:30			778,11		34,32		1411780	8,35
27/07/2026 19:35			786,96		34,32		1411860	8,34
27/07/2026 19:40			788,9		34,26		1411920	8,28
27/07/2026 19:45			779,1		34,24		1411980	8,45
27/07/2026 19:50			780,15		34,24		1412040	8,44
27/07/2026 19:55			786,42		34,24		1412120	8,39
27/07/2026 20:00			782,09		34,24		1412180	8,37
27/07/2026 20:05			787,56		34,24		1412260	8,33
27/07/2026 20:10			783,83		34,13		1412320	8,33
27/07/2026 20:15			787,31		34,18		1412380	8,45
27/07/2026 20:20			782,04		34,19		1412460	8,42
27/07/2026 20:25			789,3		34,21		1412520	8,39
27/07/2026 20:30			774,17		34,21	Kết quả được	1412580	8,38
27/07/2026 20:35			781,34		34,19	lấy theo Phiếu	1412660	8,36
27/07/2026 20:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		774,82	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,13	kết quả phân	1412740	8,32
27/07/2026 20:45			778,21		34,11	tích sau xử lý	1412800	8,44
27/07/2026 20:50			789,45		34,1	của nhà máy xử	1412840	8,42
27/07/2026 20:55			774,03		34,09	lý nước thải tập	1412900	8,37
27/07/2026 21:00			784,53		34,09	trung KCN	1412940	8,33
27/07/2026 21:05			779,55		34,08		1413020	8,32
27/07/2026 21:10			789,25		33,97		1413080	8,32
27/07/2026 21:15			790,4		34,05		1413140	8,47
27/07/2026 21:20			788,26		34,09		1413220	8,44
27/07/2026 21:25			783,08		34,11		1413280	8,38
27/07/2026 21:30			781,39		34,12		1413340	8,37
27/07/2026 21:35			779,64		34,09		1413400	8,34
27/07/2026 21:40			782,73		34,03		1413480	8,3
27/07/2026 21:45			789,45		34,03		1413540	8,48
27/07/2026 21:50			789,5		34,03		1413600	8,44
27/07/2026 21:55			784,53		34,03		1413660	8,37
27/07/2026 22:00			775,72		34,03		1413740	8,32
27/07/2026 22:05			775,51		34,03		1413820	8,29
27/07/2026 22:10			783,42		33,91		1413880	8,28
27/07/2026 22:15			789,99		33,97		1413940	8,46
27/07/2026 22:20			791,48		34,03		1414000	8,41
27/07/2026 22:25			780,98		34,03		1414080	8,38
27/07/2026 22:30			783,52		34,03		1414120	8,36

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/07/2026 22:35			782,28		34,03		1414180	8,33
27/07/2026 22:40			789,94		33,96		1414240	8,3
27/07/2026 22:45			788,25		33,95		1414320	8,43
27/07/2026 22:50			772,67		33,97		1414380	8,41
27/07/2026 22:55			780,34		33,97		1414440	8,37
27/07/2026 23:00			782,48		33,97		1414500	8,37
27/07/2026 23:05			779,84		33,95		1414580	8,37
27/07/2026 23:10			773,57		33,82		1414660	8,35
27/07/2026 23:15			774,12		33,92		1414720	8,45
27/07/2026 23:20			789,1		33,96		1414780	8,44
27/07/2026 23:25			788,75		33,97		1414840	8,42
27/07/2026 23:30			790,44		33,97		1414920	8,39
27/07/2026 23:35			799,2		33,97		1414980	8,38
27/07/2026 23:40			801,34		33,92		1415040	8,36
27/07/2026 23:45			788,7		33,92		1415100	8,49
27/07/2026 23:50			783,47		33,92		1415180	8,44
27/07/2026 23:55			791,39		33,92		1415240	8,39
28/07/2026 00:00			796,71		33,93		1415280	8,34
28/07/2026 00:05			779,89		33,93	Kết quả được	1415340	8,3
28/07/2026 00:10			791,61		33,83	lấy theo Phiếu	1415400	8,3
28/07/2026 00:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		790,99	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,9	kết quả phân	1415460	8,45
28/07/2026 00:20			785,41		33,93	tích sau xử lý	1415520	8,41
28/07/2026 00:25			794,37		33,94	của nhà máy xử	1415600	8,4
28/07/2026 00:30			801,59		33,95	lý nước thải tập	1415660	8,36
28/07/2026 00:35			787,1		33,95	trung KCN	1415700	8,37
28/07/2026 00:40			801,79		33,91		1415760	8,35
28/07/2026 00:45			784,27		33,89		1415840	8,52
28/07/2026 00:50			795,37		33,91		1415880	8,45
28/07/2026 00:55			800,74		33,91		1415940	8,37
28/07/2026 01:00			798,3		33,91		1416000	8,31
28/07/2026 01:05			792,48		33,9		1416080	8,27
28/07/2026 01:10			794,27		33,79		1416140	8,26
28/07/2026 01:15			793,92		33,86		1416200	8,5
28/07/2026 01:20			787,4		33,87		1416260	8,45
28/07/2026 01:25			800,19		33,9		1416340	8,38
28/07/2026 01:30			789		33,92		1416400	8,34
28/07/2026 01:35			788,65		33,92		1416460	8,31
28/07/2026 01:40			789,89		33,87		1416540	8,27
28/07/2026 01:45			793,33		33,85		1416600	8,49
28/07/2026 01:50			794,67		33,87		1416660	8,46
28/07/2026 01:55			795,47		33,87		1416720	8,4
28/07/2026 02:00			793,48		33,86		1416800	8,37
28/07/2026 02:05			792,63		33,87		1416860	8,33

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 02:10			792,58		33,75		1416920	8,34
28/07/2026 02:15			793,43		33,82		1417000	8,53
28/07/2026 02:20			797,8		33,84		1417040	8,46
28/07/2026 02:25			789,05		33,87		1417100	8,39
28/07/2026 02:30			788,7		33,86		1417160	8,34
28/07/2026 02:35			783,12		33,87		1417240	8,31
28/07/2026 02:40			792,98		33,82		1417300	8,28
28/07/2026 02:45			791,04		33,82		1417360	8,47
28/07/2026 02:50			799,99		33,82		1417400	8,46
28/07/2026 02:55			788,3		33,82		1417480	8,44
28/07/2026 03:00			799,8		33,82		1417540	8,42
28/07/2026 03:05			792,28		33,82		1417600	8,41
28/07/2026 03:10			789,79		33,68		1417680	8,4
28/07/2026 03:15			785,31		33,77		1417740	8,55
28/07/2026 03:20			806,51		33,81		1417800	8,49
28/07/2026 03:25			798,85		33,82		1417860	8,41
28/07/2026 03:30			801,24		33,82		1417940	8,35
28/07/2026 03:35			789,79		33,83		1418000	8,32
28/07/2026 03:40			791,68		33,78	Kết quả được	1418060	8,27
28/07/2026 03:45			789,79		33,77	lấy theo Phiếu	1418140	8,45
28/07/2026 03:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		797,06	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,77	kết quả phân	1418200	8,42
28/07/2026 03:55			792,08		33,77	tích sau xử lý	1418260	8,41
28/07/2026 04:00			789,15		33,77	của nhà máy xử	1418320	8,39
28/07/2026 04:05			789,56		33,77	lý nước thải tập	1418400	8,37
28/07/2026 04:10			792,88		33,63	trung KCN	1418460	8,37
28/07/2026 04:15			787,97		33,73		1418520	8,54
28/07/2026 04:20			785,68		33,77		1418580	8,48
28/07/2026 04:25			789,15		33,79		1418660	8,41
28/07/2026 04:30			783,12		33,81		1418720	8,37
28/07/2026 04:35			793,72		33,8		1418780	8,33
28/07/2026 04:40			797,06		33,77		1418840	8,3
28/07/2026 04:45			781,33		33,74		1418920	8,48
28/07/2026 04:50			784,02		33,74		1418980	8,46
28/07/2026 04:55			785,31		33,74		1419040	8,41
28/07/2026 05:00			781,13		33,74		1419100	8,38
28/07/2026 05:05			800,79		33,73		1419200	8,35
28/07/2026 05:10			798,8		33,57		1419260	8,35
28/07/2026 05:15			786,96		33,66		1419320	8,49
28/07/2026 05:20			786,28		33,71		1419380	8,45
28/07/2026 05:25			784,89		33,72		1419460	8,43
28/07/2026 05:30			777,17		33,73		1419520	8,41
28/07/2026 05:35			777,5		33,74		1419580	8,4
28/07/2026 05:40			779,71		33,65		1419640	8,37

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 05:45			790,41		33,65		1419700	8,51
28/07/2026 05:50			781,5		33,66		1419780	8,46
28/07/2026 05:55			786,78		33,67		1419840	8,37
28/07/2026 06:00			760,25		33,67		1419900	8,32
28/07/2026 06:05			782,3		33,67		1419980	8,29
28/07/2026 06:10			779,39		33,56		1420040	8,28
28/07/2026 06:15			788,92		33,64		1420100	8,47
28/07/2026 06:20			788,92		33,69		1420160	8,44
28/07/2026 06:25			773,79		33,71		1420220	8,39
28/07/2026 06:30			766,13		33,7		1420280	8,35
28/07/2026 06:35			774,68		33,7		1420360	8,33
28/07/2026 06:40			775,58		33,61		1420420	8,28
28/07/2026 06:45			786,28		33,59		1420480	8,48
28/07/2026 06:50			769,61		33,61		1420540	8,43
28/07/2026 06:55			776,77		33,61		1420600	8,38
28/07/2026 07:00			771,95		33,61		1420680	8,35
28/07/2026 07:05			774,93		33,61		1420740	8,31
28/07/2026 07:10			774,19		33,5		1420800	8,32
28/07/2026 07:15			790,01		33,57	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1420860	8,49
28/07/2026 07:20			782,1		33,62		1420920	8,46
28/07/2026 07:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,55	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,66		1421000	8,4
28/07/2026 07:30			792,25		33,66		1421060	8,37
28/07/2026 07:35			788,77		33,66		1421120	8,34
28/07/2026 07:40			783,39		33,59		1421180	8,31
28/07/2026 07:45			783,14		33,55		1421240	8,46
28/07/2026 07:50			801,71		33,55		1421320	8,42
28/07/2026 07:55			797,78		33,56		1421380	8,34
28/07/2026 08:00			801,61		33,58		1421440	8,29
28/07/2026 08:05			806,58		33,59		1421520	8,27
28/07/2026 08:10			803,35		33,53		1421580	8,27
28/07/2026 08:15			801,21		33,61		1421640	8,47
28/07/2026 08:20			797,08		33,67		1421700	8,46
28/07/2026 08:25			794,54		33,7		1421780	8,4
28/07/2026 08:30			815,69		33,71		1421840	8,37
28/07/2026 08:35			807,35		33,72		1421900	8,35
28/07/2026 08:40			799,07		33,67		1421960	8,29
28/07/2026 08:45			793,35		33,66		1422020	8,5
28/07/2026 08:50			797,93		33,67		1422080	8,45
28/07/2026 08:55			803,7		33,68		1422140	8,37
28/07/2026 09:00			813,1		33,7		1422200	8,32
28/07/2026 09:05			778,32		33,71		1422280	8,28
28/07/2026 09:10			804,3		33,66		1422340	8,28
28/07/2026 09:15			796,03		33,71		1422420	8,48

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 09:20			794,84		33,74		1422480	8,46
28/07/2026 09:25			790,16		33,76		1422520	8,4
28/07/2026 09:30			796,63		33,77		1422600	8,35
28/07/2026 09:35			802,6		33,77		1422660	8,32
28/07/2026 09:40			813,55		33,75		1422720	8,28
28/07/2026 09:45			784,19		33,73		1422780	8,46
28/07/2026 09:50			793,65		33,76		1422860	8,41
28/07/2026 09:55			790,61		33,77		1422920	8,33
28/07/2026 10:00			795,64		33,77		1422980	8,28
28/07/2026 10:05			785,38		33,78		1423040	8,24
28/07/2026 10:10			799,77		33,77		1423120	8,24
28/07/2026 10:15			785,63		33,81		1423180	8,48
28/07/2026 10:20			784,79		33,82		1423240	8,44
28/07/2026 10:25			787,77		33,83		1423280	8,4
28/07/2026 10:30			795,37		33,86		1423360	8,38
28/07/2026 10:35			797,03		33,87		1423440	8,34
28/07/2026 10:40			775,61		33,88		1423500	8,31
28/07/2026 10:45			785,16		33,91		1423580	8,52
28/07/2026 10:50			793,84		33,92	Kết quả được	1423620	8,43
28/07/2026 10:55			799,45		33,92	lấy theo Phiếu	1423680	8,3
28/07/2026 11:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		806,22	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,93	kết quả phân	1423720	8,2
28/07/2026 11:05			782,98		33,95	tích sau xử lý	1423800	8,13
28/07/2026 11:10			780,79		33,97	của nhà máy xử	1423860	8,08
28/07/2026 11:15			789,2		33,97	lý nước thải tập	1423920	8,45
28/07/2026 11:20			791,04		33,96	trung KCN	1423980	8,45
28/07/2026 11:25			806,56		33,95		1424060	8,42
28/07/2026 11:30			794,77		33,95		1424120	8,4
28/07/2026 11:35			795,17		33,95		1424200	8,39
28/07/2026 11:40			788,35		33,95		1424280	8,36
28/07/2026 11:45			805,67		33,97		1424340	8,52
28/07/2026 11:50			793,58		33,97		1424400	8,44
28/07/2026 11:55			784,27		33,98		1424460	8,36
28/07/2026 12:00			783,27		34		1424520	8,3
28/07/2026 12:05			790,09		34		1424580	8,26
28/07/2026 12:10			787,26		34,02		1424640	8,26
28/07/2026 12:15			776,31		34,02		1424700	8,47
28/07/2026 12:20			782,83		34,03		1424780	8,44
28/07/2026 12:25			788,9		34,03		1424840	8,4
28/07/2026 12:30			784,02		34,03		1424900	8,39
28/07/2026 12:35			775,31		34,05		1424960	8,38
28/07/2026 12:40			788,9		34,08		1425020	8,34
28/07/2026 12:45			787,71		34,03		1425100	8,5
28/07/2026 12:50			776,76		34,03		1425160	8,45

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 12:55			769,99		34,01		1425200	8,36
28/07/2026 13:00			751,12		34		1425260	8,32
28/07/2026 13:05			755,75		34		1425340	8,28
28/07/2026 13:10			734,3		34,02		1425400	8,3
28/07/2026 13:15			754,51		34,04		1425440	8,5
28/07/2026 13:20			736,1		34,08		1425520	8,44
28/07/2026 13:25			752,22		34,08		1425580	8,38
28/07/2026 13:30			741,07		34,11		1425640	8,33
28/07/2026 13:35			744,51		34,13		1425700	8,3
28/07/2026 13:40			745,4		34,15		1425760	8,25
28/07/2026 13:45			741,42		34,18		1425820	8,46
28/07/2026 13:50			741,32		34,16		1425880	8,44
28/07/2026 13:55			745,7		34,14		1425940	8,37
28/07/2026 14:00			749,68		34,13		1426000	8,33
28/07/2026 14:05			736,55		34,13		1426060	8,3
28/07/2026 14:10			752,57		34,13		1426120	8,31
28/07/2026 14:15			741,87		34,12		1426200	8,47
28/07/2026 14:20			741,62		34,13		1426260	8,44
28/07/2026 14:25			756,9		34,16	Kết quả được	1426280	8,36
28/07/2026 14:30			741,52		34,19	lấy theo Phiếu	1426340	8,31
28/07/2026 14:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		753,77	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,19	kết quả phân	1426360	8,27
28/07/2026 14:40			754,71	lưu lượng đầu vào	34,23	tích sau xử lý	1426400	8,25
28/07/2026 14:45			760,13	NMXLNTTT KCN	34,19	của nhà máy xử	1426460	8,46
28/07/2026 14:50			746,31		34,19	lý nước thải tập	1426520	8,45
28/07/2026 14:55			729,04		34,14	trung KCN	1426580	8,39
28/07/2026 15:00			752,82		34,1		1426640	8,36
28/07/2026 15:05			761,87		34,03		1426720	8,33
28/07/2026 15:10			767,75		33,87		1426800	8,33
28/07/2026 15:15			767,05		33,95		1426860	8,51
28/07/2026 15:20			768,84		34,01		1426920	8,46
28/07/2026 15:25			781,18		34,03		1426980	8,41
28/07/2026 15:30			773,07		34,05		1427040	8,38
28/07/2026 15:35			786,01		34,03		1427100	8,36
28/07/2026 15:40			786,96		33,88		1427160	8,33
28/07/2026 15:45			789,94		33,82		1427220	8,48
28/07/2026 15:50			791,63		33,83		1427260	8,43
28/07/2026 15:55			801,04		33,85		1427340	8,38
28/07/2026 16:00			793,13		33,87		1427400	8,34
28/07/2026 16:05			795,67		33,87		1427480	8,32
28/07/2026 16:10			808,8		33,66		1427540	8,32
28/07/2026 16:15			811,64		33,78		1427600	8,48
28/07/2026 16:20			815,12		33,84		1427660	8,45
28/07/2026 16:25			826,12		33,85		1427720	8,42

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 16:30			822,54		33,85		1427800	8,4
28/07/2026 16:35			820,25		33,87		1427860	8,39
28/07/2026 16:40			811,04		33,74		1427920	8,35
28/07/2026 16:45			810,64		33,71		1427980	8,5
28/07/2026 16:50			825,77		33,75		1428040	8,42
28/07/2026 16:55			825,97		33,77		1428100	8,34
28/07/2026 17:00			812,19		33,77		1428160	8,29
28/07/2026 17:05			821,24		33,77		1428240	8,24
28/07/2026 17:10			811,44		33,61		1428320	8,25
28/07/2026 17:15			829,85		33,8		1428380	8,46
28/07/2026 17:20			817,31		33,87		1428420	8,44
28/07/2026 17:25			807,46		33,92		1428500	8,41
28/07/2026 17:30			809,65		33,92		1428560	8,38
28/07/2026 17:35			807,86		33,92		1428640	8,37
28/07/2026 17:40			801,84		33,85		1428700	8,34
28/07/2026 17:45			813,93		33,78		1428760	8,49
28/07/2026 17:50			807,01		33,79		1428820	8,44
28/07/2026 17:55			811,24		33,79		1428900	8,39
28/07/2026 18:00			801,24		33,78		1428960	8,35
28/07/2026 18:05			815,52		33,79	Kết quả được lấy theo Phiếu	1429020	8,32
28/07/2026 18:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		790,39	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,68	kết quả phân	1429080	8,33
28/07/2026 18:15			792,53		33,8	tích sau xử lý	1429140	8,52
28/07/2026 18:20			801,84		33,83	của nhà máy xử	1429200	8,44
28/07/2026 18:25			804,67		33,86	lý nước thải tập	1429260	8,34
28/07/2026 18:30			797,46		33,84	trung KCN	1429320	8,29
28/07/2026 18:35			799,5		33,83		1429380	8,24
28/07/2026 18:40			800,54		33,76		1429440	8,19
28/07/2026 18:45			789,05		33,62		1429520	8,47
28/07/2026 18:50			781,38		33,61		1429580	8,41
28/07/2026 18:55			786,71		33,61		1429640	8,33
28/07/2026 19:00			778		33,61		1429700	8,28
28/07/2026 19:05			773,92		33,61		1429800	8,24
28/07/2026 19:10			767,25		33,5		1429860	8,24
28/07/2026 19:15			784,37		33,61		1429920	8,45
28/07/2026 19:20			772,52		33,68		1429960	8,42
28/07/2026 19:25			767,72		33,74		1430020	8,38
28/07/2026 19:30			782,97		33,77		1430080	8,35
28/07/2026 19:35			776,33		33,77		1430160	8,33
28/07/2026 19:40			775,83		33,71		1430220	8,29
28/07/2026 19:45			781,85		33,66		1430280	8,45
28/07/2026 19:50			758,81		33,67		1430320	8,41
28/07/2026 19:55			782,6		33,66		1430400	8,36
28/07/2026 20:00			789,27		33,66		1430440	8,33

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 20:05			781,95		33,66		1430520	8,29
28/07/2026 20:10			772,69		33,53		1430580	8,3
28/07/2026 20:15			764,63		33,6		1430640	8,47
28/07/2026 20:20			769,46		33,64		1430720	8,43
28/07/2026 20:25			762,94		33,68		1430760	8,38
28/07/2026 20:30			768,12		33,7		1430820	8,35
28/07/2026 20:35			770,31		33,71		1430900	8,33
28/07/2026 20:40			777,12		33,66		1430960	8,29
28/07/2026 20:45			780,26		33,61		1431040	8,44
28/07/2026 20:50			784,59		33,62		1431100	8,41
28/07/2026 20:55			769,46		33,62		1431160	8,36
28/07/2026 21:00			760,45		33,62		1431220	8,32
28/07/2026 21:05			763,98		33,62		1431300	8,3
28/07/2026 21:10			757,96		33,5		1431360	8,31
28/07/2026 21:15			755,87		33,61		1431440	8,47
28/07/2026 21:20			763,34		33,66		1431500	8,41
28/07/2026 21:25			755,43		33,69		1431540	8,34
28/07/2026 21:30			747,61		33,7		1431580	8,3
28/07/2026 21:35			752,54		33,7		1431660	8,27
28/07/2026 21:40			763,59		33,61	Kết quả được lấy theo Phiếu	1431720	8,21
28/07/2026 21:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		758,16	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,59	kết quả phân	1431780	8,43
28/07/2026 21:50			759,36		33,6	tích sau xử lý	1431820	8,4
28/07/2026 21:55			763,56		33,61	của nhà máy xử	1431880	8,32
28/07/2026 22:00			765,6		33,61	lý nước thải tập	1431960	8,26
28/07/2026 22:05			772		33,61	trung KCN	1432020	8,23
28/07/2026 22:10			764,16		33,49		1432080	8,23
28/07/2026 22:15			765,4		33,56		1432140	8,45
28/07/2026 22:20			767,89		33,61		1432200	8,42
28/07/2026 22:25			759,28		33,63		1432260	8,33
28/07/2026 22:30			750,27		33,65		1432320	8,29
28/07/2026 22:35			755,3		33,65		1432380	8,25
28/07/2026 22:40			755,64		33,59		1432460	8,2
28/07/2026 22:45			753,01		33,55		1432520	8,42
28/07/2026 22:50			768,14		33,56		1432560	8,39
28/07/2026 22:55			768,39		33,56		1432620	8,33
28/07/2026 23:00			766,1		33,55		1432680	8,31
28/07/2026 23:05			759,88		33,55		1432760	8,29
28/07/2026 23:10			766,69		33,39		1432820	8,29
28/07/2026 23:15			778,39		33,5		1432880	8,45
28/07/2026 23:20			761,62		33,55		1432940	8,42
28/07/2026 23:25			770,58		33,58		1433000	8,34
28/07/2026 23:30			779,13		33,6		1433060	8,28
28/07/2026 23:35			769,68		33,6		1433120	8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/07/2026 23:40			767,29		33,55		1433160	8,19
28/07/2026 23:45			779,28		33,45		1433220	8,44
28/07/2026 23:50			779,38		33,42		1433300	8,39
28/07/2026 23:55			781,95		33,39		1433340	8,31
29/07/2026 00:00			791,78		33,39		1433380	8,25
29/07/2026 00:05			781,82		33,4		1433440	8,21
29/07/2026 00:10			782,7		33,28		1433520	8,21
29/07/2026 00:15			781,5		33,41		1433580	8,46
29/07/2026 00:20			790,16		33,5		1433640	8,4
29/07/2026 00:25			803,75		33,55		1433700	8,3
29/07/2026 00:30			785,33		33,56		1433780	8,24
29/07/2026 00:35			794,34		33,56		1433840	8,2
29/07/2026 00:40			781,5		33,52		1433900	8,15
29/07/2026 00:45			791,85		33,5		1433960	8,5
29/07/2026 00:50			797,28		33,51		1434040	8,37
29/07/2026 00:55			782,5		33,51		1434100	8,22
29/07/2026 01:00			796,13		33,5		1434160	8,13
29/07/2026 01:05			776,28		33,51		1434240	8,04
29/07/2026 01:10			769,46		33,39	Kết quả được	1434320	8
29/07/2026 01:15			788,02		33,46	lấy theo Phiếu	1434380	8,36
29/07/2026 01:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,43	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,52	kết quả phân	1434440	8,37
29/07/2026 01:25			781,3		33,55	tích sau xử lý	1434500	8,32
29/07/2026 01:30			792,05		33,55	của nhà máy xử	1434580	8,29
29/07/2026 01:35			791,26		33,55	lý nước thải tập	1434640	8,25
29/07/2026 01:40			785,58		33,5	trung KCN	1434700	8,21
29/07/2026 01:45			781,25		33,47		1434760	8,43
29/07/2026 01:50			790,61		33,48		1434820	8,37
29/07/2026 01:55			783,54		33,48		1434900	8,29
29/07/2026 02:00			777,72		33,49		1434940	8,24
29/07/2026 02:05			785,24		33,48		1435000	8,2
29/07/2026 02:10			772		33,36		1435040	8,2
29/07/2026 02:15			782,8		33,45		1435120	8,47
29/07/2026 02:20			790,41		33,5		1435180	8,39
29/07/2026 02:25			783		33,52		1435240	8,27
29/07/2026 02:30			782,45		33,54		1435300	8,21
29/07/2026 02:35			786,98		33,54		1435340	8,15
29/07/2026 02:40			791,16		33,5		1435420	8,11
29/07/2026 02:45			788,32		33,45		1435480	8,4
29/07/2026 02:50			770,45		33,45		1435540	8,36
29/07/2026 02:55			788,42		33,45		1435600	8,3
29/07/2026 03:00			774,93		33,45		1435680	8,26
29/07/2026 03:05			761,55		33,45		1435760	8,21
29/07/2026 03:10			761,72		33,34		1435820	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 03:15			765,93		33,43		1435880	8,44
29/07/2026 03:20			770,75		33,46		1435940	8,39
29/07/2026 03:25			764,46		33,5		1436000	8,31
29/07/2026 03:30			774,49		33,5		1436080	8,25
29/07/2026 03:35			776,53		33,5		1436140	8,22
29/07/2026 03:40			773,09		33,46		1436200	8,17
29/07/2026 03:45			784,99		33,45		1436260	8,4
29/07/2026 03:50			776,67		33,45		1436320	8,38
29/07/2026 03:55			778,62		33,45		1436380	8,31
29/07/2026 04:00			765,83		33,45		1436460	8,26
29/07/2026 04:05			779,41		33,45		1436520	8,22
29/07/2026 04:10			773,14		33,34		1436580	8,22
29/07/2026 04:15			777		33,4		1436640	8,43
29/07/2026 04:20			789,76		33,45		1436700	8,37
29/07/2026 04:25			782,5		33,48		1436760	8,29
29/07/2026 04:30			779,91		33,5		1436820	8,23
29/07/2026 04:35			790,21		33,5		1436900	8,2
29/07/2026 04:40			798,67		33,45		1436960	8,15
29/07/2026 04:45			778,62		33,39	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1437040	8,4
29/07/2026 04:50			780,36		33,4		1437100	8,36
29/07/2026 04:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		785,98	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,39		1437160	8,3
29/07/2026 05:00			775,73		33,4		1437220	8,24
29/07/2026 05:05			777,55		33,39		1437320	8,2
29/07/2026 05:10			777,22		33,29		1437380	8,22
29/07/2026 05:15			783,1		33,38		1437440	8,41
29/07/2026 05:20			769,66		33,42		1437500	8,36
29/07/2026 05:25			780,06		33,45		1437560	8,3
29/07/2026 05:30			783,15		33,45		1437640	8,25
29/07/2026 05:35			774,22		33,46		1437700	8,22
29/07/2026 05:40			773,69		33,41		1437760	8,18
29/07/2026 05:45			784,19		33,4		1437820	8,38
29/07/2026 05:50			774,09		33,41		1437880	8,37
29/07/2026 05:55			773,24		33,44		1437960	8,31
29/07/2026 06:00			774,09		33,44		1438020	8,25
29/07/2026 06:05			760,15		33,44		1438080	8,23
29/07/2026 06:10			775,66		33,34		1438140	8,22
29/07/2026 06:15			768,31		33,4		1438200	8,4
29/07/2026 06:20			769,66		33,43		1438280	8,36
29/07/2026 06:25			770,36		33,44		1438340	8,32
29/07/2026 06:30			777,97		33,45		1438400	8,29
29/07/2026 06:35			776,77		33,45		1438460	8,26
29/07/2026 06:40			770,9		33,4		1438520	8,2
29/07/2026 06:45			765,13		33,4		1438580	8,41

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 06:50			773,34		33,39		1438640	8,37
29/07/2026 06:55			777,52		33,39		1438700	8,28
29/07/2026 07:00			765,13		33,4		1438760	8,23
29/07/2026 07:05			773,99		33,4		1438820	8,18
29/07/2026 07:10			764,73		33,33		1438880	8,18
29/07/2026 07:15			769,66		33,39		1438960	8,42
29/07/2026 07:20			758,36		33,44		1439020	8,38
29/07/2026 07:25			764,83		33,45		1439080	8,3
29/07/2026 07:30			798,87		33,47		1439140	8,24
29/07/2026 07:35			796,48		33,49		1439180	8,2
29/07/2026 07:40			811,71		33,45		1439260	8,15
29/07/2026 07:45			818,93		33,45		1439320	8,41
29/07/2026 07:50			841,32		33,45		1439380	8,38
29/07/2026 07:55			823,65		33,45		1439460	8,3
29/07/2026 08:00			841,02		33,45		1439520	8,23
29/07/2026 08:05			854,26		33,45		1439620	8,19
29/07/2026 08:10			847,39		33,38		1439680	8,19
29/07/2026 08:15			859,88		33,4		1439760	8,39
29/07/2026 08:20			881,03		33,45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1439820	8,36
29/07/2026 08:25			890,09		33,46		1439900	8,29
29/07/2026 08:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		875,16	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,48		1439980	8,25
29/07/2026 08:35			858,99		33,5		1440020	8,2
29/07/2026 08:40			874,27		33,49		1440100	8,16
29/07/2026 08:45			873,32		33,48		1440160	8,38
29/07/2026 08:50			854,91		33,45		1440240	8,34
29/07/2026 08:55			850,33		33,44		1440300	8,29
29/07/2026 09:00			852,07		33,43		1440380	8,26
29/07/2026 09:05			838,53		33,44		1440460	8,24
29/07/2026 09:10			839,83		33,34		1440540	8,24
29/07/2026 09:15			838,19		33,45		1440600	8,4
29/07/2026 09:20			831,42		33,5		1440680	8,35
29/07/2026 09:25			827,34		33,5		1440740	8,3
29/07/2026 09:30			830,92		33,52		1440800	8,26
29/07/2026 09:35			820,57		33,55		1440880	8,23
29/07/2026 09:40			811,91		33,55		1440940	8,18
29/07/2026 09:45			820,82		33,55		1441020	8,39
29/07/2026 09:50			809,47		33,58		1441080	8,33
29/07/2026 09:55			812,61		33,61		1441140	8,25
29/07/2026 10:00			818,83		33,62		1441220	8,2
29/07/2026 10:05			811,01		33,66		1441300	8,15
29/07/2026 10:10			809,55		33,66		1441360	8,15
29/07/2026 10:15			806,39		33,71		1441440	8,4
29/07/2026 10:20			795,71		33,73		1441480	8,35

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 10:25			803,65		33,77		1441540	8,28
29/07/2026 10:30			789,64		33,77		1441620	8,23
29/07/2026 10:35			797,21		33,81		1441680	8,19
29/07/2026 10:40			805,07		33,82		1441720	8,15
29/07/2026 10:45			804,13		33,84		1441800	8,38
29/07/2026 10:50			792,33		33,87		1441860	8,33
29/07/2026 10:55			799,3		33,87		1441920	8,26
29/07/2026 11:00			776,06		33,87		1441980	8,22
29/07/2026 11:05			777,5		33,87		1442060	8,18
29/07/2026 11:10			779,44		33,86		1442120	8,16
29/07/2026 11:15			767,5		33,87		1442180	8,39
29/07/2026 11:20			768,79		33,86		1442240	8,34
29/07/2026 11:25			759,49		33,87		1442300	8,28
29/07/2026 11:30			767,05		33,87		1442380	8,24
29/07/2026 11:35			778,4		33,87		1442400	8,21
29/07/2026 11:40			789		33,86		1442480	8,15
29/07/2026 11:45			767,1		33,85		1442520	8,14
29/07/2026 11:50			780,09		33,85		1442560	8,37
29/07/2026 11:55			786,96		33,85	Kết quả được	1442640	8,21
29/07/2026 12:00			796,46		33,83	lấy theo Phiếu	1442700	8,1
29/07/2026 12:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,03	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,77	kết quả phân	1442760	8,04
29/07/2026 12:10			779,24		33,61	tích sau xử lý	1442820	7,99
29/07/2026 12:15			788,25		33,65	của nhà máy xử	1442900	7,95
29/07/2026 12:20			778,89		33,77	lý nước thải tập	1442940	8,35
29/07/2026 12:25			769,64		33,82	trung KCN	1443020	8,27
29/07/2026 12:30			790,24		33,86		1443080	8,23
29/07/2026 12:35			774,97		33,89		1443100	8,19
29/07/2026 12:40			780,44		33,9		1443140	8,13
29/07/2026 12:45			776,56		33,92		1443200	8,38
29/07/2026 12:50			782,54		33,92		1443280	8,35
29/07/2026 12:55			779,69		33,95		1443360	8,26
29/07/2026 13:00			766,71		33,97		1443400	8,21
29/07/2026 13:05			748,35		33,98		1443480	8,17
29/07/2026 13:10			756,51		33,98		1443540	8,16
29/07/2026 13:15			757,49		34,01		1443600	8,37
29/07/2026 13:20			754,86		34,03		1443660	8,33
29/07/2026 13:25			761,48		34,03		1443720	8,27
29/07/2026 13:30			756,71		34,04		1443780	8,22
29/07/2026 13:35			753,47		34,06		1443860	8,18
29/07/2026 13:40			751,58		34,08		1443940	8,14
29/07/2026 13:45			753,07		34,08		1444000	8,36
29/07/2026 13:50			767,8		34,08		1444060	8,31
29/07/2026 13:55			741,72		34,08		1444120	8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 14:00			756,26		34,06		1444180	8,18
29/07/2026 14:05			767,9		34,04		1444220	8,16
29/07/2026 14:10			752,17		34,01		1444280	8,16
29/07/2026 14:15			750,14		34		1444340	8,4
29/07/2026 14:20			748,79		34		1444400	8,33
29/07/2026 14:25			753,46		34		1444480	8,22
29/07/2026 14:30			740,38		34,02		1444540	8,16
29/07/2026 14:35			760,18		34,03		1444600	8,11
29/07/2026 14:40			747,64		34,03		1444660	8,07
29/07/2026 14:45			766,45		34,01		1444720	8,32
29/07/2026 14:50			752,02		34,03		1444780	8,31
29/07/2026 14:55			761,77		34,03		1444840	8,25
29/07/2026 15:00			764,86		34,03		1444880	8,2
29/07/2026 15:05			738,28		34,03		1444980	8,17
29/07/2026 15:10			758,14		34,02		1445040	8,18
29/07/2026 15:15			757,1		34,04		1445100	8,37
29/07/2026 15:20			743,26		34,07		1445160	8,33
29/07/2026 15:25			752,47		34,08		1445220	8,25
29/07/2026 15:30			743,66		34,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1445280	8,19
29/07/2026 15:35			753,66		34,08		1445340	8,16
29/07/2026 15:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		748,79	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,08		1445380	8,12
29/07/2026 15:45			769,59		34,08		1445440	8,36
29/07/2026 15:50			763,07		34,08		1445520	8,32
29/07/2026 15:55			761,92		34,08		1445580	8,27
29/07/2026 16:00			772,67		34,08		1445640	8,23
29/07/2026 16:05			773,72		34,08		1445700	8,19
29/07/2026 16:10			785,36		34,07		1445760	8,19
29/07/2026 16:15			777,4		34,08		1445820	8,35
29/07/2026 16:20			781,73		34,1		1445900	8,31
29/07/2026 16:25			769,84		34,12		1445960	8,24
29/07/2026 16:30			773,97		34,12		1446020	8,2
29/07/2026 16:35			783,97		34,09		1446080	8,17
29/07/2026 16:40			779,24		34,07		1446140	8,11
29/07/2026 16:45			767,75		34,02		1446180	8,33
29/07/2026 16:50			774,91		34,01		1446220	8,31
29/07/2026 16:55			779,34		33,98		1446280	8,23
29/07/2026 17:00			766,4		33,97		1446340	8,17
29/07/2026 17:05			780,54		33,97		1446420	8,13
29/07/2026 17:10			768,89		33,87		1446480	8,13
29/07/2026 17:15			775,91		33,93		1446520	8,35
29/07/2026 17:20			766,15		33,97		1446580	8,32
29/07/2026 17:25			775,71		33,97		1446640	8,26
29/07/2026 17:30			782,08		33,98		1446700	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 17:35			779,04		34		1446780	8,18
29/07/2026 17:40			781,68		33,95		1446820	8,13
29/07/2026 17:45			767,99		33,91		1446880	8,35
29/07/2026 17:50			788,4		33,92		1446940	8,3
29/07/2026 17:55			771,08		33,92		1447000	8,22
29/07/2026 18:00			786,76		33,91		1447080	8,17
29/07/2026 18:05			775,11		33,89		1447160	8,14
29/07/2026 18:10			792,63		33,77		1447220	8,14
29/07/2026 18:15			797,26		33,87		1447280	8,35
29/07/2026 18:20			787,8		33,92		1447360	8,32
29/07/2026 18:25			789,84		33,93		1447420	8,26
29/07/2026 18:30			788,25		33,92		1447480	8,22
29/07/2026 18:35			775,66		33,92		1447540	8,19
29/07/2026 18:40			795,02		33,82		1447600	8,13
29/07/2026 18:45			786,46		33,81		1447660	8,33
29/07/2026 18:50			785,41		33,83		1447720	8,28
29/07/2026 18:55			772,47		33,83		1447780	8,2
29/07/2026 19:00			778,05		33,84		1447840	8,16
29/07/2026 19:05			772,97		33,83	Kết quả được	1447900	8,13
29/07/2026 19:10			767,35		33,66	lấy theo Phiếu	1447960	8,12
29/07/2026 19:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		767,1	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,8	kết quả phân	1448020	8,35
29/07/2026 19:20			764,21		33,86	tích sau xử lý	1448080	8,29
29/07/2026 19:25			775,31		33,87	của nhà máy xử	1448140	8,23
29/07/2026 19:30			770,09		33,88	lý nước thải tập	1448220	8,16
29/07/2026 19:35			776,51		33,89	trung KCN	1448280	8,12
29/07/2026 19:40			773,37		33,86		1448320	8,06
29/07/2026 19:45			771,83		33,83		1448360	8,33
29/07/2026 19:50			769,59		33,82		1448380	8,29
29/07/2026 19:55			785,86		33,82		1448460	8,2
29/07/2026 20:00			772,82		33,81		1448520	8,15
29/07/2026 20:05			778,45		33,81		1448600	8,1
29/07/2026 20:10			767,65		33,63		1448660	8,1
29/07/2026 20:15			780,09		33,75		1448720	8,32
29/07/2026 20:20			781,25		33,79		1448800	8,29
29/07/2026 20:25			764,91		33,82		1448860	8,23
29/07/2026 20:30			777,12		33,82		1448920	8,18
29/07/2026 20:35			768,46		33,82		1448980	8,16
29/07/2026 20:40			784,49		33,71		1449040	8,13
29/07/2026 20:45			772,55		33,66		1449120	8,31
29/07/2026 20:50			769,01		33,66		1449160	8,3
29/07/2026 20:55			775,63		33,66		1449200	8,2
29/07/2026 21:00			772,99		33,67		1449200	8,13
29/07/2026 21:05			768,31		33,67		1449260	8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/07/2026 21:10			760,4		33,54		1449320	8,06
29/07/2026 21:15			754,03		33,61		1449360	8,04
29/07/2026 21:20			756,67		33,71		1449400	8,32
29/07/2026 21:25			749,15		33,77		1449480	8,24
29/07/2026 21:30			745,67		33,77		1449540	8,2
29/07/2026 21:35			765,08		33,77		1449600	8,17
29/07/2026 21:40			762,29		33,71		1449660	8,14
29/07/2026 21:45			766,57		33,68		1449700	8,36
29/07/2026 21:50			753,24		33,68		1449760	8,31
29/07/2026 21:55			754,03		33,68		1449800	8,23
29/07/2026 22:00			757,22		33,67		1449880	8,16
29/07/2026 22:05			757,52		33,67		1449960	8,12
29/07/2026 22:10			760,02		33,53		1450020	8,1
29/07/2026 22:15			758,56		33,61		1450080	8,33
29/07/2026 22:20			764,85		33,67		1450140	8,31
29/07/2026 22:25			749,55		33,71		1450200	8,22
29/07/2026 22:30			754,95		33,72		1450260	8,16
29/07/2026 22:35			754,5		33,72		1450320	8,12
29/07/2026 22:40			757,27		33,66	Kết quả được	1450380	8,08
29/07/2026 22:45			767,62		33,62	lấy theo Phiếu	1450440	8,3
29/07/2026 22:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		758,58	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,63	kết quả phân	1450500	8,28
29/07/2026 22:55			752,86		33,64	tích sau xử lý	1450560	8,2
29/07/2026 23:00			750,67		33,65	của nhà máy xử	1450620	8,15
29/07/2026 23:05			767,72		33,65	lý nước thải tập	1450680	8,11
29/07/2026 23:10			752,36		33,53	trung KCN	1450740	8,09
29/07/2026 23:15			753,95		33,61		1450800	8,33
29/07/2026 23:20			783,56		33,66		1450880	8,3
29/07/2026 23:25			773,96		33,68		1450940	8,23
29/07/2026 23:30			773,96		33,7		1451000	8,17
29/07/2026 23:35			769,38		33,7		1451020	8,12
29/07/2026 23:40			769,13		33,63		1451080	8,05
29/07/2026 23:45			774,21		33,61		1451140	8,31
29/07/2026 23:50			769,73		33,6		1451220	8,26
29/07/2026 23:55			768,14		33,59		1451280	8,19
30/07/2026 00:00			760,82		33,6		1451340	8,12
30/07/2026 00:05			764,7		33,61		1451400	8,06
30/07/2026 00:10			764,8		33,5		1451460	8,06
30/07/2026 00:15			766,24		33,58		1451520	8,3
30/07/2026 00:20			763,61		33,63		1451580	8,25
30/07/2026 00:25			771,52		33,66		1451660	8,18
30/07/2026 00:30			777,12		33,67		1451720	8,12
30/07/2026 00:35			772,76		33,67		1451760	8,08
30/07/2026 00:40			778,19		33,62		1451820	8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 00:45			788,52		33,61		1451880	8,3
30/07/2026 00:50			778,86		33,61		1451940	8,24
30/07/2026 00:55			783,09		33,6		1452020	8,18
30/07/2026 01:00			775,33		33,59		1452040	8,14
30/07/2026 01:05			776,48		33,59		1452040	8,14
30/07/2026 01:10			780,46		33,45		1452060	8,08
30/07/2026 01:15			773,89		33,5		1452060	8,06
30/07/2026 01:20			785,78		33,6		1452080	8,27
30/07/2026 01:25			784,29		33,62		1452080	8,21
30/07/2026 01:30			778,42		33,64		1452120	8,16
30/07/2026 01:35			785,33		33,65		1452140	8,12
30/07/2026 01:40			784,79		33,59		1452260	8,07
30/07/2026 01:45			785,93		33,56		1452300	8,28
30/07/2026 01:50			788,42		33,56		1452360	8,24
30/07/2026 01:55			798,07		33,56		1452440	8,18
30/07/2026 02:00			798,42		33,56		1452500	8,14
30/07/2026 02:05			793,35		33,57		1452580	8,09
30/07/2026 02:10			793,55		33,45		1452640	8,11
30/07/2026 02:15			783,44		33,55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1452720	8,32
30/07/2026 02:20			801,26		33,61		1452780	8,26
30/07/2026 02:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		786,53	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,61		1452840	8,19
30/07/2026 02:30			805,69		33,63		1452900	8,15
30/07/2026 02:35			794,19		33,63		1452980	8,12
30/07/2026 02:40			794,64		33,56		1453040	8,07
30/07/2026 02:45			802,65		33,55		1453100	8,29
30/07/2026 02:50			787,52		33,57		1453180	8,24
30/07/2026 02:55			780,56		33,58		1453220	8,18
30/07/2026 03:00			782,2		33,59		1453280	8,13
30/07/2026 03:05			773,04		33,59		1453360	8,09
30/07/2026 03:10			779,16		33,45		1453420	8,08
30/07/2026 03:15			755,23		33,54		1453480	8,29
30/07/2026 03:20			765,18		33,56		1453540	8,24
30/07/2026 03:25			774,68		33,59		1453600	8,16
30/07/2026 03:30			766,1		33,61		1453660	8,11
30/07/2026 03:35			772,03		33,61		1453740	8,07
30/07/2026 03:40			771,68		33,57		1453780	8,02
30/07/2026 03:45			758,44		33,55		1453860	8,23
30/07/2026 03:50			779,49		33,56		1453920	8,23
30/07/2026 03:55			779,06		33,56		1453980	8,15
30/07/2026 04:00			762,42		33,57		1454020	8,1
30/07/2026 04:05			776,56		33,57		1454080	8,05
30/07/2026 04:10			756,07		33,45		1454140	8,05
30/07/2026 04:15			777,37		33,53		1454220	8,3

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 04:20			764,68		33,56		1454280	8,25
30/07/2026 04:25			775,36		33,6		1454340	8,2
30/07/2026 04:30			767,62		33,61		1454400	8,15
30/07/2026 04:35			777,82		33,61		1454460	8,14
30/07/2026 04:40			764,28		33,54		1454540	8,09
30/07/2026 04:45			775,53		33,54		1454600	8,28
30/07/2026 04:50			774,19		33,55		1454660	8,23
30/07/2026 04:55			778,62		33,55		1454720	8,18
30/07/2026 05:00			773,44		33,55		1454780	8,15
30/07/2026 05:05			753,33		33,55		1454840	8,12
30/07/2026 05:10			743,13		33,42		1454880	8,13
30/07/2026 05:15			746,87		33,5		1454960	8,28
30/07/2026 05:20			751,64		33,55		1455020	8,24
30/07/2026 05:25			757,12		33,56		1455080	8,17
30/07/2026 05:30			750,75		33,57		1455140	8,13
30/07/2026 05:35			752,44		33,57		1455200	8,1
30/07/2026 05:40			752,39		33,55		1455240	8,04
30/07/2026 05:45			745,42		33,54		1455300	8,26
30/07/2026 05:50			749,3		33,54	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1455360	8,22
30/07/2026 05:55			750,3		33,54		1455420	8,16
30/07/2026 06:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		748,46	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,55		1455480	8,13
30/07/2026 06:05			748,36		33,55		1455580	8,1
30/07/2026 06:10			740,79		33,44		1455640	8,1
30/07/2026 06:15			756,22		33,5		1455680	8,28
30/07/2026 06:20			762,49		33,54		1455740	8,26
30/07/2026 06:25			757,81		33,55		1455800	8,17
30/07/2026 06:30			739,3		33,55		1455860	8,1
30/07/2026 06:35			741,29		33,55		1455920	8,05
30/07/2026 06:40			743,93		33,53		1455980	8
30/07/2026 06:45			762,49		33,5		1456040	8,25
30/07/2026 06:50			753,58		33,51		1456100	8,23
30/07/2026 06:55			743,33		33,52		1456160	8,15
30/07/2026 07:00			767,87		33,52		1456180	8,1
30/07/2026 07:05			752,99		33,53		1456280	8,06
30/07/2026 07:10			741,34		33,43		1456340	8,06
30/07/2026 07:15			728,6		33,5		1456400	8,27
30/07/2026 07:20			758,76		33,55		1456460	8,24
30/07/2026 07:25			757,02		33,58		1456520	8,21
30/07/2026 07:30			749,75		33,6		1456580	8,18
30/07/2026 07:35			762,74		33,59		1456640	8,16
30/07/2026 07:40			762,79		33,55		1456700	8,1
30/07/2026 07:45			764,78		33,55		1456760	8,27
30/07/2026 07:50			773,94		33,57		1456800	8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 07:55			783,49		33,62		1456860	8,16
30/07/2026 08:00			785,48		33,65		1456920	8,12
30/07/2026 08:05			777,62		33,64		1457000	8,1
30/07/2026 08:10			787,03		33,58		1457080	8,11
30/07/2026 08:15			790,11		33,62		1457140	8,29
30/07/2026 08:20			804,72		33,66		1457200	8,24
30/07/2026 08:25			796,36		33,72		1457260	8,15
30/07/2026 08:30			795,12		33,76		1457340	8,09
30/07/2026 08:35			789,64		33,77		1457380	8,05
30/07/2026 08:40			791,88		33,77		1457440	7,98
30/07/2026 08:45			813,73		33,78		1457500	8,25
30/07/2026 08:50			799,1		33,82		1457580	8,21
30/07/2026 08:55			781,34		33,82		1457640	8,11
30/07/2026 09:00			785,06		33,83		1457700	8,06
30/07/2026 09:05			767,95		33,85		1457780	8
30/07/2026 09:10			768,45		33,83		1457860	7,99
30/07/2026 09:15			772,98		33,87		1457920	8,26
30/07/2026 09:20			776,46		33,87		1457980	8,2
30/07/2026 09:25			772,08		33,87		1458040	8,13
30/07/2026 09:30			759,39		33,91	Kết quả được lấy theo Phiếu	1458100	8,08
30/07/2026 09:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		766,06	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,9	kết quả phân	1458200	8,05
30/07/2026 09:40			764,47		33,87	tích sau xử lý	1458260	7,99
30/07/2026 09:45			773,73		33,83	của nhà máy xử	1458320	8,25
30/07/2026 09:50			756,56		33,82	lý nước thải tập	1458360	8,2
30/07/2026 09:55			762,58		33,84	trung KCN	1458420	8,12
30/07/2026 10:00			766,86		33,87		1458480	8,06
30/07/2026 10:05			775,92		33,91		1458540	8,02
30/07/2026 10:10			765,07		33,92		1458600	8,03
30/07/2026 10:15			774,52		33,93		1458640	8,29
30/07/2026 10:20			778,55		33,96		1458680	8,22
30/07/2026 10:25			764,82		33,96		1458720	8,14
30/07/2026 10:30			766,16		33,97		1458800	8,08
30/07/2026 10:35			778,75		33,97		1458860	8,03
30/07/2026 10:40			770,49		34		1458920	7,96
30/07/2026 10:45			760,29		34,01		1458980	8,21
30/07/2026 10:50			764,42		34,02		1459040	8,16
30/07/2026 10:55			771,79		34,03		1459100	8,11
30/07/2026 11:00			752,63		34,03		1459180	8,07
30/07/2026 11:05			748,84		34,01		1459220	8,06
30/07/2026 11:10			736,15		34,02		1459280	8,07
30/07/2026 11:15			751,63		34,08		1459340	8,24
30/07/2026 11:20			747,2		34,13		1459380	8,21
30/07/2026 11:25			737,3		34,17		1459440	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 11:30			745,81		34,16		1459500	8,09
30/07/2026 11:35			762,68		34,13		1459560	8,05
30/07/2026 11:40			754,17		34,08		1459620	8
30/07/2026 11:45			753,97		33,97		1459680	8,25
30/07/2026 11:50			761,63		33,92		1459740	8,2
30/07/2026 11:55			757,6		33,87		1459800	8,12
30/07/2026 12:00			766,11		33,92		1459860	8,05
30/07/2026 12:05			758,6		33,97		1459940	8
30/07/2026 12:10			769,99		33,92		1460000	8
30/07/2026 12:15			754,22		34,08		1460040	8,23
30/07/2026 12:20			776,21		34,15		1460120	8,2
30/07/2026 12:25			771,44		34,23		1460180	8,13
30/07/2026 12:30			761,58		34,25		1460240	8,09
30/07/2026 12:35			765,32		34,29		1460320	8,06
30/07/2026 12:40			755,46		34,4		1460380	7,98
30/07/2026 12:45			753,47		34,43		1460440	8,21
30/07/2026 12:50			740,08		34,45		1460500	8,2
30/07/2026 12:55			751,93		34,45		1460580	8,11
30/07/2026 13:00			727,14		34,47	Kết quả được	1460640	8,05
30/07/2026 13:05			737,89		34,51	lấy theo Phiếu	1460700	8,01
30/07/2026 13:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		750,93	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,56	kết quả phân	1460740	8
30/07/2026 13:15			738,19		34,55	tích sau xử lý	1460800	8,25
30/07/2026 13:20			731,92		34,55	của nhà máy xử	1460860	8,21
30/07/2026 13:25			744,66		34,56	lý nước thải tập	1460920	8,13
30/07/2026 13:30			741,97		34,56	trung KCN	1460960	8,09
30/07/2026 13:35			748,1		34,55		1461000	8,05
30/07/2026 13:40			742,71		34,54		1461060	7,97
30/07/2026 13:45			745,66		34,53		1461100	8,22
30/07/2026 13:50			739,84		34,56		1461160	8,17
30/07/2026 13:55			736,95		34,64		1461200	8,1
30/07/2026 14:00			747,35		34,68		1461240	8,05
30/07/2026 14:05			738,43		34,72		1461320	8,04
30/07/2026 14:10			755,6		34,83		1461400	8,04
30/07/2026 14:15			758,55		34,73		1461440	8,25
30/07/2026 14:20			766,56		34,68		1461500	8,2
30/07/2026 14:25			775,32		34,67		1461560	8,16
30/07/2026 14:30			803,29		34,64		1461600	8,13
30/07/2026 14:35			812,54		34,62		1461640	8,09
30/07/2026 14:40			828,62		34,62		1461700	8,05
30/07/2026 14:45			814,98		34,62		1461760	8,25
30/07/2026 14:50			843,3		34,63		1461820	8,19
30/07/2026 14:55			854,8		34,67		1461860	8,12
30/07/2026 15:00			838,42		34,71		1461920	8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 15:05			843,55		34,73		1461980	8,03
30/07/2026 15:10			851,7		34,79		1462060	8,01
30/07/2026 15:15			856,84		34,74		1462100	8,01
30/07/2026 15:20			862,26		34,68		1462180	8,18
30/07/2026 15:25			866,39		34,67		1462240	8,13
30/07/2026 15:30			858,93		34,65		1462320	8,08
30/07/2026 15:35			863,36		34,67		1462360	8,05
30/07/2026 15:40			885		34,72		1462440	7,97
30/07/2026 15:45			881,52		34,78		1462520	8,22
30/07/2026 15:50			889,68		34,79		1462580	8,18
30/07/2026 15:55			903,81		34,82		1462640	8,1
30/07/2026 16:00			901,13		34,83		1462700	8,04
30/07/2026 16:05			919,04		34,83		1462780	8
30/07/2026 16:10			914,12		34,87		1462860	8,01
30/07/2026 16:15			920,93		34,81		1462920	8,29
30/07/2026 16:20			928,65		34,78		1462980	8,23
30/07/2026 16:25			924,92		34,75		1463040	8,13
30/07/2026 16:30			930,99		34,75		1463080	8,04
30/07/2026 16:35			927,25		34,75	Kết quả được	1463140	7,98
30/07/2026 16:40			923,42		34,75	lấy theo Phiếu	1463200	7,94
30/07/2026 16:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		922,03	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,74	kết quả phân	1463280	8,22
30/07/2026 16:50			916,06		34,73	tích sau xử lý	1463340	8,2
30/07/2026 16:55			916,6		34,7	của nhà máy xử	1463420	8,1
30/07/2026 17:00			927,2		34,68	lý nước thải tập	1463500	8,03
30/07/2026 17:05			921,73		34,67	trung KCN	1463580	7,97
30/07/2026 17:10			935,31		34,62		1463660	7,96
30/07/2026 17:15			912,42		34,61		1463740	8,21
30/07/2026 17:20			932,13		34,62		1463800	8,2
30/07/2026 17:25			920,49		34,62		1463880	8,14
30/07/2026 17:30			928,55		34,62		1463960	8,08
30/07/2026 17:35			919,89		34,62		1464020	8,05
30/07/2026 17:40			940,24		34,58		1464060	8
30/07/2026 17:45			922,87		34,57		1464080	8,24
30/07/2026 17:50			932,58		34,58		1464160	8,19
30/07/2026 17:55			940,34		34,57		1464220	8,08
30/07/2026 18:00			938,85		34,56		1464300	8,06
30/07/2026 18:05			944,47		34,56		1464380	8,04
30/07/2026 18:10			948,46		34,51		1464440	8,02
30/07/2026 18:15			942,78		34,51		1464520	8,24
30/07/2026 18:20			947,26		34,55		1464580	8,18
30/07/2026 18:25			947,51		34,56		1464640	8,12
30/07/2026 18:30			932,83		34,56		1464720	8,09
30/07/2026 18:35			945,07		34,56		1464800	8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 18:40			942,43		34,52		1464880	8,01
30/07/2026 18:45			940,94		34,51		1464960	8,24
30/07/2026 18:50			927,55		34,51		1465020	8,18
30/07/2026 18:55			935,32		34,51		1465100	8,1
30/07/2026 19:00			947,11		34,5		1465180	8,04
30/07/2026 19:05			925,21		34,5		1465280	8,01
30/07/2026 19:10			923,67		34,41		1465360	8,01
30/07/2026 19:15			937,01		34,42		1465440	8,27
30/07/2026 19:20			935,72		34,45		1465520	8,2
30/07/2026 19:25			930,04		34,45		1465580	8,13
30/07/2026 19:30			924,82		34,45		1465660	8,08
30/07/2026 19:35			931,24		34,45		1465740	8,04
30/07/2026 19:40			918,65		34,45		1465820	7,98
30/07/2026 19:45			928,55		34,41		1465900	8,23
30/07/2026 19:50			936,46		34,41		1465980	8,19
30/07/2026 19:55			947,86		34,4		1466060	8,11
30/07/2026 20:00			940,44		34,34		1466120	8,05
30/07/2026 20:05			955,77		34,25		1466220	8,03
30/07/2026 20:10			935,42		34,13	Kết quả được	1466300	8,02
30/07/2026 20:15			942,43		34,19	lấy theo Phiếu	1466380	8,24
30/07/2026 20:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		928,9	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,25	kết quả phân	1466460	8,15
30/07/2026 20:25			939,85		34,29	tích sau xử lý	1466520	8,1
30/07/2026 20:30			929,89		34,31	của nhà máy xử	1466580	8,06
30/07/2026 20:35			954,08		34,33	lý nước thải tập	1466660	8,02
30/07/2026 20:40			947,41		34,31	trung KCN	1466740	7,98
30/07/2026 20:45			932,48		34,31		1466800	8,22
30/07/2026 20:50			938		34,32		1466860	8,2
30/07/2026 20:55			937,56		34,31		1466940	8,1
30/07/2026 21:00			943,63		34,3		1467020	8,03
30/07/2026 21:05			925,46		34,3		1467120	7,98
30/07/2026 21:10			919,84		34,19		1467200	7,98
30/07/2026 21:15			934,27		34,25		1467280	8,27
30/07/2026 21:20			932,78		34,29		1467360	8,22
30/07/2026 21:25			928,95		34,3		1467420	8,16
30/07/2026 21:30			929,44		34,3		1467480	8,13
30/07/2026 21:35			924,77		34,3		1467560	8,09
30/07/2026 21:40			925,45		34,27		1467640	8,02
30/07/2026 21:45			937,01		34,24		1467700	8,26
30/07/2026 21:50			935,06		34,24		1467780	8,21
30/07/2026 21:55			925,75		34,24		1467860	8,15
30/07/2026 22:00			926,3		34,24		1467920	8,09
30/07/2026 22:05			929,54		34,24		1468020	8,03
30/07/2026 22:10			918,14		34,13		1468100	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/07/2026 22:15			929,98		34,19		1468160	8,27
30/07/2026 22:20			936,55		34,24		1468220	8,19
30/07/2026 22:25			925,01		34,24		1468280	8,12
30/07/2026 22:30			931,28		34,24		1468340	8,07
30/07/2026 22:35			935,21		34,24		1468400	8,05
30/07/2026 22:40			938,05		34,19		1468480	7,96
30/07/2026 22:45			921,72		34,15		1468560	8,21
30/07/2026 22:50			932,42		34,15		1468640	8,17
30/07/2026 22:55			910,53		34,14		1468720	8,09
30/07/2026 23:00			908,83		34,14		1468780	8,03
30/07/2026 23:05			889,3		34,13		1468880	8,02
30/07/2026 23:10			889,3		34,13		1468880	8,02
30/07/2026 23:15			896,19		34,07		1468880	8,02
30/07/2026 23:20			896,19		34,07		1468880	8,02
30/07/2026 23:25			887,16		34,14		1468880	8,18
30/07/2026 23:30			875,74		34,16		1468880	8,14
30/07/2026 23:35			877,4		34,16		1468900	8,11
30/07/2026 23:40			863,47		34,16		1468900	8,11
30/07/2026 23:45			859,44		34,08	Kết quả được	1468900	8,04
30/07/2026 23:50			850,16		34,08	lấy theo Phiếu	1468900	8,22
30/07/2026 23:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		844,36	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,08	kết quả phân	1468920	8,22
31/07/2026 00:05			862	lưu lượng đầu vào	34,08	tích sau xử lý	1468940	7,99
31/07/2026 00:10			853,34	NMXLNTTT KCN	33,96	của nhà máy xử	1469000	8
31/07/2026 00:15			847,52		34,03	lý nước thải tập	1469060	8,24
31/07/2026 00:20			849,66		34,08	trung KCN	1469120	8,22
31/07/2026 00:25			835,28		34,08		1469200	8,14
31/07/2026 00:30			851,1		34,08		1469260	8,08
31/07/2026 00:35			846,33		34,08		1469360	8,03
31/07/2026 00:40			842,94		34,02		1469420	7,96
31/07/2026 00:45			830,2		33,98		1469500	8,25
31/07/2026 00:50			833,14		33,99		1469560	8,21
31/07/2026 00:55			838,02		33,99		1469640	8,1
31/07/2026 01:00			826,52		33,99		1469700	8,03
31/07/2026 01:05			821,25		34		1469780	7,97
31/07/2026 01:10			820,15		33,87		1469840	7,97
31/07/2026 01:15			826,04		33,93		1469900	8,26
31/07/2026 01:20			811,04		33,97		1469980	8,21
31/07/2026 01:25			814,28		33,98		1470040	8,15
31/07/2026 01:30			811,56		34		1470100	8,1
31/07/2026 01:35			799,9		33,99		1470180	8,08
31/07/2026 01:40			800,24		33,95		1470240	8
31/07/2026 01:45			811,61		33,92		1470300	8,23
31/07/2026 01:50			803,8		33,92		1470380	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/07/2026 01:55			811,66		33,92		1470440	8,1
31/07/2026 02:00			814,48		33,92		1470520	8,06
31/07/2026 02:05			808,03		33,92		1470600	7,99
31/07/2026 02:10			806,98		33,81		1470660	7,99
31/07/2026 02:15			807,08		33,87		1470740	8,22
31/07/2026 02:20			810,72		33,92		1470800	8,16
31/07/2026 02:25			804,22		33,93		1470840	8,14
31/07/2026 02:30			811,31		33,95		1470900	8,09
31/07/2026 02:35			812,91		33,94		1470980	8,07
31/07/2026 02:40			817,13		33,87		1471040	8,02
31/07/2026 02:45			798,87		33,87		1471100	8,25
31/07/2026 02:50			808,18		33,87		1471180	8,17
31/07/2026 02:55			803,25		33,88		1471240	8,09
31/07/2026 03:00			787,21		33,88		1471300	8,03
31/07/2026 03:05			772,69		33,87		1471400	7,97
31/07/2026 03:10			778,42		33,76		1471460	7,97
31/07/2026 03:15			776,82		33,83		1471520	8,24
31/07/2026 03:20			762,99		33,87		1471580	8,21
31/07/2026 03:25			763,99		33,88	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	1471640	8,14
31/07/2026 03:30			768,86		33,89		1471700	8,09
31/07/2026 03:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		777,92	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	33,88		1471800	8,05
31/07/2026 03:40			768,41		33,83		1471860	7,98
31/07/2026 03:45			792,25		33,81		1471920	8,24
31/07/2026 03:50			771,95		33,82		1471980	8,18
31/07/2026 03:55			776,63		33,82		1472040	8,12
31/07/2026 04:00			774,39		33,82		1472120	8,06
31/07/2026 04:05			757,96		33,81		1472180	8
31/07/2026 04:10			760,4		33,66		1472240	8,03
31/07/2026 04:15			768,76		33,77		1472300	8,26
31/07/2026 04:20			775,08		33,82		1472360	8,23
31/07/2026 04:25			764,13		33,84		1472420	8,14
31/07/2026 04:30			760,5		33,85		1472500	8,07
31/07/2026 04:35			759,06		33,86		1472560	8,03
31/07/2026 04:40			760,3		33,82		1472620	7,96
31/07/2026 04:45			760,05		33,77		1472680	8,24
31/07/2026 04:50			755,92		33,77		1472740	8,22
31/07/2026 04:55			755,18		33,77		1472800	8,15
31/07/2026 05:00			754,98		33,77		1472860	8,06
31/07/2026 05:05			740,55		33,77		1472940	8,04
31/07/2026 05:10			745,27		33,61		1473000	8,04
31/07/2026 05:15			733,43		33,71		1473060	8,25
31/07/2026 05:20			730,69		33,77		1473140	8,21
31/07/2026 05:25			740,89		33,78		1473200	8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/07/2026 05:30			727,8		33,79		1473260	8,09
31/07/2026 05:35			729,75		33,79		1473320	8,06
31/07/2026 05:40			740,84		33,73		1473380	7,98
31/07/2026 05:45			745,22		33,69		1473440	8,23
31/07/2026 05:50			735,62		33,71		1473500	8,21
31/07/2026 05:55			735,97		33,71		1473560	8,15
31/07/2026 06:00			741,64		33,72		1473620	8,08
31/07/2026 06:05			745,37		33,72		1473680	8,03
31/07/2026 06:10			736,81		33,61		1473740	8,03
31/07/2026 06:15			748,91		33,7		1473800	8,25
31/07/2026 06:20			739,7		33,76		1473860	8,21
31/07/2026 06:25			751		33,77		1473920	8,15
31/07/2026 06:30			739,35		33,77		1473980	8,09
31/07/2026 06:35			744,38		33,78		1474060	8,06
31/07/2026 06:40			747,11		33,76		1474120	7,98
31/07/2026 06:45			758,06		33,77		1474180	8,23
31/07/2026 06:50			753,02		33,79		1474240	8,2
31/07/2026 06:55			742,37		33,82		1474300	8,14
31/07/2026 07:00			742,61		33,83	Kết quả được	1474380	8,07
31/07/2026 07:05			743,91		33,83	lấy theo Phiếu	1474460	8,03
31/07/2026 07:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		746,5	Lấy theo chỉ số đồng hồ	33,77	kết quả phân	1474520	8,06
31/07/2026 07:15			731,86	lưu lượng đầu vào	33,81	tích sau xử lý	1474580	8,25
31/07/2026 07:20			746,36	NMXLNTTT KCN	33,83	của nhà máy xử	1474640	8,22
31/07/2026 07:25			742,22		33,83	lý nước thải tập	1474700	8,17
31/07/2026 07:30			756,51		33,83	trung KCN	1474760	8,13
31/07/2026 07:35			745,86		33,83		1474820	8,09
31/07/2026 07:40			762,33		33,81		1474880	8,04
31/07/2026 07:45			756,61		33,81		1474940	8,23
31/07/2026 07:50			772,83		33,84		1475020	8,2
31/07/2026 07:55			768,65		33,87		1475080	8,12
31/07/2026 08:00			760,69		33,87		1475140	8,08
31/07/2026 08:05			782,54		33,86		1475220	8,03
31/07/2026 08:10			774,27		33,81		1475280	8,04
31/07/2026 08:15			765,56		33,87		1475340	8,24
31/07/2026 08:20			795,32		33,91		1475420	8,21
31/07/2026 08:25			784,77		33,92		1475480	8,16
31/07/2026 08:30			792,59		33,94		1475540	8,11
31/07/2026 08:35			805,33		33,97		1475600	8,07
31/07/2026 08:40			786,42		33,97		1475680	8,01
31/07/2026 08:45			781,62		33,97		1475740	8,24
31/07/2026 08:50			785,62		33,97		1475800	8,22
31/07/2026 08:55			802,67		33,97		1475880	8,13
31/07/2026 09:00			783,46		33,95		1475940	8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/07/2026 09:05			783,96		33,94		1476000	8,03
31/07/2026 09:10			783,53		33,88		1476060	8,02
31/07/2026 09:15			793,11		33,92		1476140	8,23
31/07/2026 09:20			780,92		33,95		1476200	8,21
31/07/2026 09:25			798,76		33,97		1476260	8,15
31/07/2026 09:30			808,19		33,97		1476300	8,11
31/07/2026 09:35			821,65		33,99		1476400	8,09
31/07/2026 09:40			791,99		33,99		1476460	8,01
31/07/2026 09:45			796,57		34,02		1476520	8,24
31/07/2026 09:50			808,91		34,04		1476600	8,19
31/07/2026 09:55			805,92		34,08		1476660	8,1
31/07/2026 10:00			807,47		34,11		1476720	8,01
31/07/2026 10:05			802,79		34,13		1476800	7,96
31/07/2026 10:10			816,82		34,13		1476860	7,98
31/07/2026 10:15			808,66		34,18		1476940	8,21
31/07/2026 10:20			821,95		34,21		1477000	8,22
31/07/2026 10:25			826,08		34,23		1477060	8,14
31/07/2026 10:30			805,43		34,23		1477140	8,07
31/07/2026 10:35			818,91		34,23	Kết quả được	1477180	8,03
31/07/2026 10:40			809,49		34,24	lấy theo Phiếu	1477240	7,95
31/07/2026 10:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		817,07	Lấy theo chỉ số đồng hồ lưu lượng đầu vào NMXLNTTT KCN	34,28	kết quả phân	1477320	8,21
31/07/2026 10:50			810,18		34,29	tích sau xử lý	1477380	8,17
31/07/2026 10:55			797,54		34,31	của nhà máy xử	1477460	8,12
31/07/2026 11:00			790,73		34,34	lý nước thải tập	1477520	8,05
31/07/2026 11:05			790,87		34,35	trung KCN	1477600	8,03
31/07/2026 11:10			768,93		34,39		1477660	8,04
31/07/2026 11:15			779,98		34,4		1477740	8,23
31/07/2026 11:20			780,47		34,42		1477800	8,18
31/07/2026 11:25			791,27		34,44		1477860	8,1
31/07/2026 11:30			778,48		34,45		1477920	8,05
31/07/2026 11:35			782,61		34,49		1478020	8
31/07/2026 11:40			777,49		34,54		1478060	7,94
31/07/2026 11:45			781,52		34,57		1478120	8,2
31/07/2026 11:50			797,84		34,59		1478160	8,16
31/07/2026 11:55			788,49		34,62		1478240	8,1
31/07/2026 12:00			802,27		34,62		1478300	8,05
31/07/2026 12:05			779,18		34,62		1478380	8
31/07/2026 12:10			777,09		34,67		1478440	8,01
31/07/2026 12:15			793,93		34,62		1478520	8,24
31/07/2026 12:20			774,8		34,62		1478580	8,21
31/07/2026 12:25			783,68		34,64		1478640	8,13
31/07/2026 12:30			784,28		34,62		1478720	8,07
31/07/2026 12:35			770,94		34,63		1478800	8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/07/2026 12:40			782,21		34,69		1478840	7,97
31/07/2026 12:45			778,7		34,78		1478900	8,21
31/07/2026 12:50			793,53		34,82	Kết quả được	1478960	8,15
31/07/2026 12:55			776,71		34,85	lấy theo Phiếu	1479020	8,09
31/07/2026 13:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		781,09	Lấy theo chỉ số đồng hồ	34,87	kết quả phân	1479080	8,07
31/07/2026 13:05	tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải		758,3	lưu lượng đầu vào	34,88	tích sau xử lý	1479160	8,03
31/07/2026 13:10	tập trung KCN		762,43	NMXLNTTT KCN	34,96	của nhà máy xử	1479220	8,03
31/07/2026 13:15			752,18		34,91	lý nước thải tập	1479280	8,25
31/07/2026 13:20			767,75		34,89	trung KCN	1479360	8,21
31/07/2026 13:25			751,48		34,89		1479420	8,12