

Trạm quan trắc:

Từ thời điểm

đến thời điểm

Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

01/08/2026 00:00

31/08/2026 23:55

I. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý (quan trắc thủ công)

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$	4,05	60,75	1.042	25.000	40,0	40,5	25.000	6-9
01/08/2026	1,10	27		11.668,00		7,30	11.134	
02/08/2026	1,20	35		6.137,00		8,10	7.843	
03/08/2026	0,83	36		12.458,00		11,80	9.747	
04/08/2026	0,93	33		19.116,00		12,70	19.117	
05/08/2026	0,84	35		18.901,00		11,00	18.854	
06/08/2026	0,80	35		18.743,00		11,50	18.394	
07/08/2026	0,64	34		19.271,00		10,60	19.714	
08/08/2026	0,98	32		14.993,00		8,10	18.130	
09/08/2026	1,40	31		6.112,00		10,50	3.744	
10/08/2026	0,82	40		13.336,00		9,30	10.245	
11/08/2026	0,46	32		18.666,00		6,60	19.810	
12/08/2026	0,86	31		17.904,00		9,80	20.917	
13/08/2026	0,54	36		18.883,00		18,80	18.044	
14/08/2026	1,00	36		19.677,00		10,80	18.810	
15/08/2026	0,73	37		14.828,00		14,50	15.616	
16/08/2026	0,95	36		5.448,00		12,80	1.357	
17/08/2026	0,63	37		12.167,00		16,00	11.383	
18/08/2026	0,32	34		19.188,00		16,50	21.008	
19/08/2026	0,64	32		17.999,00		14,00	22.775	
20/08/2026	0,34	41		18.382,00		13,00	18.515	
21/08/2026	0,75	41		18.550,00		14,30	18.433	
22/08/2026	0,83	42		14.938,00		15,50	16.370	
23/08/2026	0,57	39		5.313,00		16,30	5.918	
24/08/2026	0,37	44		11.903,00		19,00	8.366	
25/08/2026	0,52	29		17.849,00		13,00	18.850	
26/08/2026	0,77	32		16.894,00		14,50	14.808	
27/08/2026	0,93	34		17.523,00		15,30	14.761	
28/08/2026	0,93	33		17.168,00		20,00	18.251	
29/08/2026	0,61	28		12.877,00		18,00	14.458	
30/08/2026	0,47	33		4.793,00		18,00	5.442	
31/08/2026	0,43	32		2.182,00		12,00	700	
			Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục		Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục			Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục

II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 00:00			110,25		34,26			8,05
01/08/2026 00:05			107,06		34,26			8,02
01/08/2026 00:10			105,27		34,13			8,03
01/08/2026 00:15			97,04		34,2			8,24
01/08/2026 00:20			96,74		34,24			8,19
01/08/2026 00:25			94,01		34,27			8,13
01/08/2026 00:30			88,98		34,26			8,09
01/08/2026 00:35			86,14		34,25			8,06
01/08/2026 00:40			85,05		34,22			7,99
01/08/2026 00:45			82,01		34,19			8,26
01/08/2026 00:50			79,97		34,19			8,22
01/08/2026 00:55			77,83		34,19			8,12
01/08/2026 01:00			75,94		34,19			8,05
01/08/2026 01:05			76,69		34,18			8,01
01/08/2026 01:10			73,3		34,03			7,99
01/08/2026 01:15			72,9		34,08			8,24
01/08/2026 01:20			70,69		34,13			8,22
01/08/2026 01:25			70,71		34,13			8,16
01/08/2026 01:30			68,58		34,13			8,13
01/08/2026 01:35			68,13		34,11			8,1
01/08/2026 01:40			66,98		34,08			8,05
01/08/2026 01:45			65,79		34,07			8,22
01/08/2026 01:50			63		34,07			8,2
01/08/2026 01:55			59,65		34,07			8,12
01/08/2026 02:00			59,2		34,06			8,07
01/08/2026 02:05			62,43		34,04			8,05
01/08/2026 02:10			61,36		33,91			8,05
01/08/2026 02:15			59,4		33,94			8,24
01/08/2026 02:20			59,45		33,97			8,22
01/08/2026 02:25			60,36		33,97			8,15
01/08/2026 02:30			57,61		33,97			8,1
01/08/2026 02:35			57,26		33,97			8,06
01/08/2026 02:40			56,31		33,92			8,02
01/08/2026 02:45			62,53		33,92			8,23

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
01/08/2026 02:50			80,1		33,93			8,19
01/08/2026 02:55			98,07		33,93			8,1
01/08/2026 03:00			121,01		33,96			8,04
01/08/2026 03:05			144		33,97			7,99
01/08/2026 03:10			171,27		33,87			7,98
01/08/2026 03:15			192,12		33,97			8,2
01/08/2026 03:20			207,6		34,01			8,19
01/08/2026 03:25			232,38		34,03			8,13
01/08/2026 03:30			246,92		34,03			8,09
01/08/2026 03:35			260,15		34,03			8,07
01/08/2026 03:40			275,18		33,97			8,02
01/08/2026 03:45			290,86		33,97			8,23
01/08/2026 03:50			298,77		33,97			8,21
01/08/2026 03:55			308,48		33,96			8,15
01/08/2026 04:00			320,87		33,95			8,09
01/08/2026 04:05			328,48		33,94			8,06
01/08/2026 04:10			337,89		33,82			8,06
01/08/2026 04:15			347,19		33,87			8,26
01/08/2026 04:20			348,39		33,92			8,21
01/08/2026 04:25			360,63		33,95			8,14
01/08/2026 04:30			355,06		33,95			8,08
01/08/2026 04:35			362,62		33,94			8,04
01/08/2026 04:40			372,33		33,9			7,98
01/08/2026 04:45			361,73		33,87			8,22
01/08/2026 04:50			351,03		33,87			8,21
01/08/2026 04:55			337,14		33,87			8,13
01/08/2026 05:00			316,04		33,87			8,08
01/08/2026 05:05			307,53		33,87			8,04
01/08/2026 05:10			313,7		33,72			8,03
01/08/2026 05:15			322,31		33,81			8,25
01/08/2026 05:20			333,56		33,84			8,21
01/08/2026 05:25			325,65		33,86			8,15
01/08/2026 05:30			344,71		33,87			8,1
01/08/2026 05:35			344,01		33,87			8,06
01/08/2026 05:40			352,37		33,83			7,98
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
01/08/2026 05:45			360,08		33,81			8,21
01/08/2026 05:50			357,5		33,81			8,2
01/08/2026 05:55			385,41		33,8			8,13
01/08/2026 06:00			391,04		33,81			8,08
01/08/2026 06:05			398,5		33,81			8,05
01/08/2026 06:10			407,76		33,67			8,07
01/08/2026 06:15			422,34		33,76			8,28
01/08/2026 06:20			445,03		33,78			8,25
01/08/2026 06:25			442,7		33,8			8,17
01/08/2026 06:30			453,15		33,81			8,11
01/08/2026 06:35			460,36		33,82			8,06
01/08/2026 06:40			476,93		33,77			8,02
01/08/2026 06:45			484,1		33,77			8,27
01/08/2026 06:50			493,06		33,77			8,26
01/08/2026 06:55			503,36		33,77			8,17
01/08/2026 07:00			503,21		33,77			8,11
01/08/2026 07:05			504,95		33,78			8,06
01/08/2026 07:10			505,75		33,68			8,08
01/08/2026 07:15			516,05		33,77			8,27
01/08/2026 07:20			517,05		33,78			8,25
01/08/2026 07:25			518,94		33,81			8,17
01/08/2026 07:30			527,94		33,82			8,12
01/08/2026 07:35			534,76		33,83			8,08
01/08/2026 07:40			535,51		33,83			8,02
01/08/2026 07:45			543,15		33,86			8,25
01/08/2026 07:50			542,9		33,88			8,22
01/08/2026 07:55			546,49		33,92			8,14
01/08/2026 08:00			545,34		33,92			8,08
01/08/2026 08:05			550,92		33,9			8,03
01/08/2026 08:10			562,01		33,86			8,03
01/08/2026 08:15			552,81		33,87			8,25
01/08/2026 08:20			559,67		33,89			8,23
01/08/2026 08:25			562,32		33,91			8,18
01/08/2026 08:30			574,75		33,92			8,12
01/08/2026 08:35			558,19		33,91			8,1
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 08:40			565,16		33,89			8,04
01/08/2026 08:45			574,86		33,9			8,27
01/08/2026 08:50			564,26		33,92			8,23
01/08/2026 08:55			548,14		33,93			8,15
01/08/2026 09:00			529,38		33,95			8,08
01/08/2026 09:05			514,99		33,97			8,01
01/08/2026 09:10			526,69		33,92			8
01/08/2026 09:15			537,59		33,96			8,25
01/08/2026 09:20			524,95		33,97			8,2
01/08/2026 09:25			532,46		34,02			8,13
01/08/2026 09:30			534,55		34,03			8,08
01/08/2026 09:35			542,11		34,06			8,05
01/08/2026 09:40			539,31		34,07	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		7,98
01/08/2026 09:45			549,81		34,07			8,24
01/08/2026 09:50			547,17		34,07			8,22
01/08/2026 09:55			549,46		34,07		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,15
01/08/2026 10:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		554,54	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,06			8,08
01/08/2026 10:05			553,54		34,07			8,06
01/08/2026 10:10			560,16		34,06			8,06
01/08/2026 10:15			567,33		34,07			8,28
01/08/2026 10:20			566,33		34,08			8,24
01/08/2026 10:25			565,58		34,09			8,19
01/08/2026 10:30			570,61		34,13			8,13
01/08/2026 10:35			573,4		34,14			8,11
01/08/2026 10:40			566,73		34,17			8,04
01/08/2026 10:45			572,47		34,18			8,26
01/08/2026 10:50			567,52		34,18			8,21
01/08/2026 10:55			570,86		34,18			8,13
01/08/2026 11:00			556,53		34,19			8,06
01/08/2026 11:05			549,23		34,22			8,02
01/08/2026 11:10			555,63		34,24			8,02
01/08/2026 11:15			544,43		34,26			8,24
01/08/2026 11:20			547,57		34,29			8,2
01/08/2026 11:25			557,29		34,34			8,13
01/08/2026 11:30			552,4		34,36			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 11:35			549,91		34,39			8,06
01/08/2026 11:40			558,57		34,4			7,98
01/08/2026 11:45			558,17		34,44			8,26
01/08/2026 11:50			571,03		34,46			8,2
01/08/2026 11:55			568,39		34,5			8,15
01/08/2026 12:00			563,74		34,51			8,08
01/08/2026 12:05			560,16		34,52			8,07
01/08/2026 12:10			585,74		34,56			8,09
01/08/2026 12:15			566,28		34,51			8,29
01/08/2026 12:20			572,5		34,51			8,23
01/08/2026 12:25			574,41		34,51			8,18
01/08/2026 12:30			572,17		34,55			8,13
01/08/2026 12:35			582,72		34,56			8,1
01/08/2026 12:40			579,89		34,62			8,03
01/08/2026 12:45			584,12		34,67			8,28
01/08/2026 12:50			585,81		34,7			8,25
01/08/2026 12:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		594,67	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
01/08/2026 13:00			567,69		34,77			8,09
01/08/2026 13:05			564,65		34,78			8,04
01/08/2026 13:10			559,18		34,86			8,03
01/08/2026 13:15			568,09		34,82			8,29
01/08/2026 13:20			558,14		34,79			8,28
01/08/2026 13:25			575,06		34,81			8,17
01/08/2026 13:30			567,04		34,83			8,1
01/08/2026 13:35			563,86		34,84			8,05
01/08/2026 13:40			566,14		34,9			8
01/08/2026 13:45			574,7		34,96			8,26
01/08/2026 13:50			576,3		34,96			8,24
01/08/2026 13:55			574,81		34,97			8,16
01/08/2026 14:00			574,81		34,99			8,09
01/08/2026 14:05			575,35		35			8,04
01/08/2026 14:10			580,78		35,11			8,05
01/08/2026 14:15			581,73		35,04			8,32
01/08/2026 14:20			575,06		35,03			8,25
01/08/2026 14:25			583,71		35,01			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 14:30			578,44		34,98			8,1
01/08/2026 14:35			573,17		34,93			8,05
01/08/2026 14:40			587,9		34,89			8
01/08/2026 14:45			590,79		34,83			8,26
01/08/2026 14:50			592,32		34,83			8,24
01/08/2026 14:55			586,1		34,79			8,14
01/08/2026 15:00			591,38		34,77			8,06
01/08/2026 15:05			581,52		34,78			7,99
01/08/2026 15:10			573,96		34,83			8
01/08/2026 15:15			579,49		34,9			8,29
01/08/2026 15:20			574,71		34,93			8,26
01/08/2026 15:25			579,94		34,93			8,17
01/08/2026 15:30			589,94		34,93			8,12
01/08/2026 15:35			582,13		34,93			8,07
01/08/2026 15:40			578,39		34,93			8,01
01/08/2026 15:45			582,23		34,94			8,26
01/08/2026 15:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		602,03	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,98	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
01/08/2026 15:55			579,79		34,99			8,13
01/08/2026 16:00			586,8		34,99			8,07
01/08/2026 16:05			595,17		34,99			8,01
01/08/2026 16:10			594,22		35,01			8
01/08/2026 16:15			595,81		34,9			8,29
01/08/2026 16:20			599,79		34,87			8,23
01/08/2026 16:25			603,42		34,83			8,17
01/08/2026 16:30			587,8		34,82			8,13
01/08/2026 16:35			592,83		34,8			8,12
01/08/2026 16:40			603,97		34,76			8,06
01/08/2026 16:45			590,84		34,72			8,28
01/08/2026 16:50			603,97		34,72			8,23
01/08/2026 16:55			605,11		34,71			8,19
01/08/2026 17:00			595,41		34,7			8,14
01/08/2026 17:05			596,85		34,69			8,1
01/08/2026 17:10			584,96		34,62			8,09
01/08/2026 17:15			601,58		34,67			8,29
01/08/2026 17:20			592,42		34,68			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
01/08/2026 17:25			589,98		34,69			8,16
01/08/2026 17:30			594,41		34,69			8,1
01/08/2026 17:35			594,01		34,71			8,07
01/08/2026 17:40			598,24		34,67			8,01
01/08/2026 17:45			599,89		34,63			8,27
01/08/2026 17:50			594,66		34,63			8,25
01/08/2026 17:55			602,62		34,62			8,19
01/08/2026 18:00			600,28		34,62			8,12
01/08/2026 18:05			596,65		34,62			8,08
01/08/2026 18:10			608,1		34,56			8,08
01/08/2026 18:15			606,11		34,61			8,37
01/08/2026 18:20			599,59		34,63			8,27
01/08/2026 18:25			606,4		34,64			8,14
01/08/2026 18:30			605,46		34,64			8,06
01/08/2026 18:35			602,37		34,62			7,98
01/08/2026 18:40			593,42		34,58			7,93
01/08/2026 18:45			601,08		34,51			8,25
01/08/2026 18:50			609,99		34,51			8,27
01/08/2026 18:55			602,72		34,51			8,17
01/08/2026 19:00			594,06		34,51			8,11
01/08/2026 19:05			580,63		34,51			8,05
01/08/2026 19:10			581,48		34,42			8,06
01/08/2026 19:15			579,13		34,47			8,31
01/08/2026 19:20			589,19		34,51			8,28
01/08/2026 19:25			572,76		34,51			8,22
01/08/2026 19:30			577,99		34,51			8,18
01/08/2026 19:35			582,72		34,51			8,13
01/08/2026 19:40			586		34,45			8,07
01/08/2026 19:45			583,41		34,42			8,27
01/08/2026 19:50			582,97		34,43			8,25
01/08/2026 19:55			595,21		34,43			8,17
01/08/2026 20:00			602,27		34,43			8,1
01/08/2026 20:05			591,77		34,42			8,05
01/08/2026 20:10			596,05		34,33			8,05
01/08/2026 20:15			595,56		34,38			8,3
						Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	
						Kết quả được		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 20:20			606,75		34,4			8,26
01/08/2026 20:25			593,81		34,4			8,23
01/08/2026 20:30			594,96		34,41			8,19
01/08/2026 20:35			602,62		34,4			8,19
01/08/2026 20:40			606,7		34,35			8,13
01/08/2026 20:45			589,14		34,34			8,3
01/08/2026 20:50			600,53		34,34			8,27
01/08/2026 20:55			603,17		34,34			8,21
01/08/2026 21:00			579,38		34,34			8,17
01/08/2026 21:05			573,86		34,33			8,14
01/08/2026 21:10			582,62		34,23			8,16
01/08/2026 21:15			586,15		34,28			8,32
01/08/2026 21:20			580,48		34,3			8,28
01/08/2026 21:25			577,84		34,31			8,21
01/08/2026 21:30			580,8		34,31			8,17
01/08/2026 21:35			584,16		34,31			8,13
01/08/2026 21:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		572,17	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,26		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,06
01/08/2026 21:45			585,03		34,24		lượng đầu ra của nhà	8,28
01/08/2026 21:50			591,18		34,24		máy xử lý nước thải	8,25
01/08/2026 21:55			593,22		34,24		tập trung KCN	8,17
01/08/2026 22:00			582,59		34,24			8,12
01/08/2026 22:05			594,63		34,24			8,06
01/08/2026 22:10			597,22		34,13			8,09
01/08/2026 22:15			583,23		34,19			8,31
01/08/2026 22:20			597,37		34,23			8,27
01/08/2026 22:25			597,4		34,23			8,21
01/08/2026 22:30			596,9		34,24			8,12
01/08/2026 22:35			595,31		34,24			8,07
01/08/2026 22:40			590,1		34,24			8,07
01/08/2026 23:00			580,13		34,13			8,12
01/08/2026 23:05			574,43		34,13			8,07
01/08/2026 23:10			573,63		34,03			8,07
01/08/2026 23:15			560,99		34,09			8,3
01/08/2026 23:20			553,82		34,13			8,26
01/08/2026 23:25			537,25		34,14			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
01/08/2026 23:30			537,02		34,14	Kết quả được		8,13
01/08/2026 23:35			529,24		34,13			8,11
01/08/2026 23:40			515,95		34,08			8,05
01/08/2026 23:45			519,63		34,03			8,33
01/08/2026 23:50			503,41		34,03			8,27
01/08/2026 23:55			503,46		34,03			8,2
02/08/2026 00:00			499,08		34,03			8,14
02/08/2026 00:05			496,69		34,03			8,09
02/08/2026 00:10			481,02		33,93			8,08
02/08/2026 00:15			481,09		34			8,33
02/08/2026 00:20			475,49		34,03			8,3
02/08/2026 00:25			472,65		34,05			8,24
02/08/2026 00:30			471,51		34,06			8,18
02/08/2026 00:35			474,6		34,05			8,15
02/08/2026 00:40			467,68		33,99			8,08
02/08/2026 00:45			467,03		33,93		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,29
02/08/2026 00:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		458,17	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,94			8,28
02/08/2026 00:55			460,26		33,93			8,2
02/08/2026 01:00			453,54		33,93			8,15
02/08/2026 01:05			446,63		33,94			8,09
02/08/2026 01:10			444,93		33,85			8,1
02/08/2026 01:15			447,07		33,92			8,33
02/08/2026 01:20			437,62		33,96			8,3
02/08/2026 01:25			439,21		33,97			8,23
02/08/2026 01:30			441,4		33,97			8,18
02/08/2026 01:35			442,05		33,97			8,16
02/08/2026 01:40			441,5		33,92			8,09
02/08/2026 01:45			438,02		33,87			8,31
02/08/2026 01:50			439,21		33,89			8,29
02/08/2026 01:55			436,57		33,9			8,2
02/08/2026 02:00			444,14		33,88			8,13
02/08/2026 02:05			446,88		33,88			8,09
02/08/2026 02:10			437,67		33,79			8,07
02/08/2026 02:15			443,39		33,85			8,33
02/08/2026 02:20			445,88		33,87			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
02/08/2026 02:25			437,42		33,89			8,25
02/08/2026 02:30			440,51		33,9			8,2
02/08/2026 02:35			438,32		33,89			8,17
02/08/2026 02:40			439,61		33,82			8,1
02/08/2026 02:45			439,66		33,79			8,3
02/08/2026 02:50			442,94		33,8			8,28
02/08/2026 02:55			441,9		33,81			8,19
02/08/2026 03:00			423,19		33,8	Kết quả được		8,12
02/08/2026 03:05			415,57		33,79			8,08
02/08/2026 03:10			413,43		33,67			8,09
02/08/2026 03:15			415,03		33,77			8,33
02/08/2026 03:20			413,43		33,8			8,3
02/08/2026 03:25			413,28		33,82			8,24
02/08/2026 03:30			418,71		33,82			8,18
02/08/2026 03:35			417,51		33,82			8,15
02/08/2026 03:40			423,78		33,77			8,09
02/08/2026 03:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		411,34	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,71		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,3
02/08/2026 03:50			419,55		33,72			8,27
02/08/2026 03:55			417,81		33,72			8,18
02/08/2026 04:00			424,78		33,72			8,13
02/08/2026 04:05			422,39		33,72			8,06
02/08/2026 04:10			426,52		33,6			8,08
02/08/2026 04:15			424,58		33,66			8,33
02/08/2026 04:20			428,06		33,72			8,28
02/08/2026 04:25			421,45		33,75			8,24
02/08/2026 04:30			429,06		33,74			8,19
02/08/2026 04:35			426,67		33,75			8,16
02/08/2026 04:40			422,74		33,67			8,09
02/08/2026 04:45			420,45		33,61			8,29
02/08/2026 04:50			429,01		33,61			8,24
02/08/2026 04:55			420,2		33,61			8,16
02/08/2026 05:00			413,43		33,61			8,11
02/08/2026 05:05			414,13		33,6			8,07
02/08/2026 05:10			399,35		33,5			8,1
02/08/2026 05:15			405,82		33,59			8,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
02/08/2026 05:20			405,47		33,63			8,31
02/08/2026 05:25			404,62		33,65			8,25
02/08/2026 05:30			401,89		33,66			8,19
02/08/2026 05:35			408,16		33,64			8,15
02/08/2026 05:40			409,45		33,5			8,1
02/08/2026 05:45			412,14		33,46			8,31
02/08/2026 05:50			410,6		33,5			8,26
02/08/2026 05:55			415,97		33,53			8,21
02/08/2026 06:00			417,46		33,55			8,17
02/08/2026 06:05			410		33,55			8,14
02/08/2026 06:10			418,06		33,45			8,15
02/08/2026 06:15			418,48		33,52			8,36
02/08/2026 06:20			413,63		33,56			8,3
02/08/2026 06:25			421,59		33,58	Kết quả được		8,22
02/08/2026 06:30			416,37		33,6			8,16
02/08/2026 06:35			423,44		33,6		Kết quả được lấy	8,12
02/08/2026 06:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		414,78	Kết quả được lấy theo	33,55		theo Đồng hồ đo lưu	8,06
02/08/2026 06:45	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		421,99	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,53		lượng đầu ra của nhà	8,3
02/08/2026 06:50	nước thải tập trung KCN		423,93	vào của nhà máy xử lý	33,55		máy xử lý nước thải	8,3
02/08/2026 06:55			420,65	nước thải tập trung KCN	33,56		tập trung KCN	8,23
02/08/2026 07:00			415,82		33,57			8,18
02/08/2026 07:05			417,02		33,61			8,15
02/08/2026 07:10			410,65		33,55			8,14
02/08/2026 07:15			413,38		33,6			8,35
02/08/2026 07:20			408,21		33,61			8,33
02/08/2026 07:25			400,82		33,64			8,26
02/08/2026 07:30			411,79		33,66			8,19
02/08/2026 07:35			414,56		33,66			8,15
02/08/2026 07:40			408,24		33,62			8,09
02/08/2026 07:45			421,32		33,62			8,31
02/08/2026 07:50			409,38		33,64			8,31
02/08/2026 07:55			419,04		33,65			8,24
02/08/2026 08:00			415,75		33,66			8,19
02/08/2026 08:05			417,29		33,66			8,15
02/08/2026 08:10			417,79		33,61			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
02/08/2026 08:15			415,3		33,65			8,35
02/08/2026 08:20			417,14		33,69			8,32
02/08/2026 08:25			420,23		33,71			8,25
02/08/2026 08:30			417,69		33,72			8,2
02/08/2026 08:35			415,5		33,74			8,18
02/08/2026 08:40			410,58		33,72			8,1
02/08/2026 08:45			419,48		33,76			8,31
02/08/2026 08:50			411,38		33,77			8,31
02/08/2026 08:55			421,63		33,81			8,22
02/08/2026 09:00			413,32		33,83			8,16
02/08/2026 09:05			409,49		33,85			8,12
02/08/2026 09:10			408,14		33,84			8,12
02/08/2026 09:15			411,88		33,86			8,36
02/08/2026 09:20			412,57		33,88			8,32
02/08/2026 09:25			409,79		33,91			8,23
02/08/2026 09:30			418		33,92			8,17
02/08/2026 09:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		409,34	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,93		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,13
02/08/2026 09:40			417,5		33,94			8,06
02/08/2026 09:45			416,19		33,97			8,33
02/08/2026 09:50			412,5		33,97	Kết quả được		8,32
02/08/2026 09:55			414,46		34			8,22
02/08/2026 10:00			414,25		34,03			8,16
02/08/2026 10:05			419,92		34,03			8,11
02/08/2026 10:10			419,47		34,08			8,1
02/08/2026 10:15			425,04		34,09			8,36
02/08/2026 10:20			417,53		34,12			8,32
02/08/2026 10:25		416,93	34,13		8,25			
02/08/2026 10:30		418,33	34,14		8,21			
02/08/2026 10:35		415,34	34,18		8,18			
02/08/2026 10:40		423,9	34,19		8,13			
02/08/2026 10:45		417,58	34,24		8,33			
02/08/2026 10:50		417,28	34,24		8,3			
02/08/2026 10:55		408,87	34,29		8,22			
02/08/2026 11:00		396,28	34,3		8,17			
02/08/2026 11:05		385,68	34,33		8,13			

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K _q = 0,9; K _f = 0,9	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/08/2026 11:10			385,68		34,39			8,15
02/08/2026 11:15			384,44		34,38			8,35
02/08/2026 11:20			386,47		34,39			8,31
02/08/2026 11:25			382,59		34,4			8,24
02/08/2026 11:30			386,53		34,43			8,19
02/08/2026 11:35			390,16		34,45			8,15
02/08/2026 11:40			390,06		34,48			8,1
02/08/2026 11:45			393,34		34,54			8,34
02/08/2026 11:50			392,55		34,56			8,3
02/08/2026 11:55			390,95		34,61			8,21
02/08/2026 12:00			397,12		34,62			8,14
02/08/2026 12:05			397,37		34,63			8,09
02/08/2026 12:10			396,58		34,68			8,08
02/08/2026 12:15			396,63		34,66			8,36
02/08/2026 12:20			403,99		34,64			8,33
02/08/2026 12:25			400,61		34,64			8,25
02/08/2026 12:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		398,99	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,67		theo Đồng hồ đo lưu	8,2
02/08/2026 12:35			404,71		34,68	lượng đầu ra của nhà	8,16	
02/08/2026 12:40			400,68		34,77	máy xử lý nước thải	8,09	
02/08/2026 12:45			400,18		34,81	tập trung KCN	8,34	
02/08/2026 12:50			401,08		34,82		8,32	
02/08/2026 12:55			403,96		34,8		8,24	
02/08/2026 13:00			399,68		34,83		8,17	
02/08/2026 13:05			395,75		34,84		8,12	
02/08/2026 13:10			388,29		34,93		8,12	
02/08/2026 13:15			393,71		34,89	Kết quả được	8,34	
02/08/2026 13:20		394,11	34,87	8,33				
02/08/2026 13:25		395,8	34,89	8,24				
02/08/2026 13:30		401,68	34,89	8,2				
02/08/2026 13:35		394,96	34,9	8,17				
02/08/2026 13:40		402,52	34,97	8,12				
02/08/2026 13:45		400,43	35,04	8,35				
02/08/2026 13:50		402,42	35,05	8,3				
02/08/2026 13:55		410,04	35,06	8,21				
02/08/2026 14:00		397,94	35,05	8,14				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/08/2026 14:05			399,14		35,04			8,11
02/08/2026 14:10			407,8		35,15			8,09
02/08/2026 14:15			403,37		35,04			8,35
02/08/2026 14:20			412,67		34,99			8,32
02/08/2026 14:25			404,96		34,99			8,27
02/08/2026 14:30			405,71		35			8,23
02/08/2026 14:35			414,22		34,99			8,21
02/08/2026 14:40			412,42		35			8,14
02/08/2026 14:45			416,36		34,98			8,36
02/08/2026 14:50			406,95		34,99			8,29
02/08/2026 14:55			408,29		34,99			8,2
02/08/2026 15:00			411,53		34,99			8,13
02/08/2026 15:05			411,63		34,97			8,08
02/08/2026 15:10			410,38		35,04			8,08
02/08/2026 15:15			409,49		34,99			8,35
02/08/2026 15:20			407,1		34,95			8,32
02/08/2026 15:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		409,14	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,95		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,26
02/08/2026 15:30			407,8		34,96			8,2
02/08/2026 15:35			412,57		34,98			8,17
02/08/2026 15:40			412,28		35,01			8,11
02/08/2026 15:45			408,52		35,06			8,32
02/08/2026 15:50			405,06		35,06			8,31
02/08/2026 15:55			413,67		35,05			8,23
02/08/2026 16:00			406,95		35,05			8,2
02/08/2026 16:05			412,77		35,05			8,18
02/08/2026 16:10			412,37		35,15			8,2
02/08/2026 16:15			412,85		35,09			8,39
02/08/2026 16:20			408,49		35,07			8,33
02/08/2026 16:25			412,28		35,04			8,24
02/08/2026 16:30			419,19		34,99			8,19
02/08/2026 16:35			415,16		34,94			8,15
02/08/2026 16:40			417,95		34,9	Kết quả được		8,1
02/08/2026 16:45			418,2		34,88			8,36
02/08/2026 16:50			415,26		34,89			8,32
02/08/2026 16:55			420,19		34,89			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
02/08/2026 17:00			422,23		34,88			8,16
02/08/2026 17:05			414,66		34,85			8,11
02/08/2026 17:10			422,13		34,84			8,12
02/08/2026 17:15			414,42		34,84			8,37
02/08/2026 17:20			408,94		34,84			8,32
02/08/2026 17:25			397		34,84			8,25
02/08/2026 17:30			378,73		34,84			8,18
02/08/2026 17:35			359,57		34,83			8,15
02/08/2026 17:40			338,52		34,77			8,09
02/08/2026 17:45			310,8		34,72			8,35
02/08/2026 17:50			293,82		34,72			8,33
02/08/2026 17:55			268,8		34,72			8,24
02/08/2026 18:00			258,84		34,72			8,18
02/08/2026 18:05			241,92		34,72			8,14
02/08/2026 18:10			225,49		34,68			8,14
02/08/2026 18:15			206,34		34,73			8,35
02/08/2026 18:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		198,37	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,77		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,33
02/08/2026 18:25			185,04		34,78			8,27
02/08/2026 18:30			170,75		34,78			8,24
02/08/2026 18:35			164,93		34,77			8,21
02/08/2026 18:40			153,44		34,72			8,16
02/08/2026 18:45			145,48		34,67			8,34
02/08/2026 18:50			138,51		34,67			8,31
02/08/2026 18:55			128,16		34,67			8,24
02/08/2026 19:00			124,92		34,67			8,2
02/08/2026 19:05			118,36		34,67			8,16
02/08/2026 19:10			114,23		34,62			8,19
02/08/2026 19:15			109,65		34,65			8,36
02/08/2026 19:20			103,43		34,67			8,32
02/08/2026 19:25			94,97		34,67			8,27
02/08/2026 19:30			93,47		34,67			8,23
02/08/2026 19:35			91,53		34,66			8,2
02/08/2026 19:40			87,85		34,61			8,14
02/08/2026 19:45			86,01		34,56			8,34
02/08/2026 19:50			84,42		34,56			8,3

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
02/08/2026 19:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		80,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,56	Kết quả được	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
02/08/2026 20:00			79,94		34,56			8,15
02/08/2026 20:05			77,25		34,53			8,1
02/08/2026 20:10			73,57		34,46			8,09
02/08/2026 20:15			70,73		34,51			8,33
02/08/2026 20:20			72,92		34,54			8,3
02/08/2026 20:25			70,68		34,55			8,23
02/08/2026 20:30			70,03		34,56			8,17
02/08/2026 20:35			67,99		34,55			8,13
02/08/2026 20:40			66,6		34,5			8,06
02/08/2026 20:45			65,51		34,45			8,33
02/08/2026 20:50			65,1		34,45			8,3
02/08/2026 20:55			64,56		34,45			8,22
02/08/2026 21:00			64,8		34,41			8,16
02/08/2026 21:05			62,82		34,35			8,1
02/08/2026 21:10			63,9		34,19			8,1
02/08/2026 21:15			63,31		34,24			8,33
02/08/2026 21:20			64,4		34,27			8,34
02/08/2026 21:25			63,71		34,26			8,27
02/08/2026 21:30			62,01		34,27			8,22
02/08/2026 21:35			56,75		34,27			8,19
02/08/2026 21:40			62,31		34,19			8,13
02/08/2026 21:45			62,31		34,17			8,35
02/08/2026 21:50			60,77		34,19			8,31
02/08/2026 21:55			60,27		34,2			8,23
02/08/2026 22:00			56,14		34,21			8,16
02/08/2026 22:05			58,48		34,2			8,11
02/08/2026 22:10			57,43		34,08			8,11
02/08/2026 22:15			57,14		34,13			8,37
02/08/2026 22:20			58,98		34,14			8,32
02/08/2026 22:25			55,79		34,16			8,27
02/08/2026 22:30			58,93		34,16			8,24
02/08/2026 22:35			55,94		34,13			8,21
02/08/2026 22:40			54,8		34,08			8,15
02/08/2026 22:45			55,54		34,04			8,36

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
02/08/2026 22:50			54,15		34,07			8,3
02/08/2026 22:55			53,21		34,07			8,22
02/08/2026 23:00			54,97		34,07			8,14
02/08/2026 23:05			55,32		34,07			8,1
02/08/2026 23:10			53,92		33,94			8,08
02/08/2026 23:15			52,53		33,97			8,34
02/08/2026 23:20			54,97		34,02			8,34
02/08/2026 23:25			54,77		34,03			8,28
02/08/2026 23:30			57,11		34,03	Kết quả được		8,23
02/08/2026 23:35			53,97		34,03			8,2
02/08/2026 23:40			53,57		33,97			8,13
02/08/2026 23:45			53,52		33,93			8,34
02/08/2026 23:50			51,43		33,94			8,34
02/08/2026 23:55			52,53		33,93			8,25
03/08/2026 00:00			49,84		33,93			8,18
03/08/2026 00:05			51,14		33,92		Kết quả được lấy	8,12
03/08/2026 00:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		52,53	Kết quả được lấy theo	33,82		theo Đồng hồ đo lưu	8,1
03/08/2026 00:15	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		51,88	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,87		lượng đầu ra của nhà	8,34
03/08/2026 00:20	nước thải tập trung KCN		52,18	vào của nhà máy xử lý	33,87		máy xử lý nước thải	8,34
03/08/2026 00:25			50,74	nước thải tập trung KCN	33,89		tập trung KCN	8,31
03/08/2026 00:30			52,83		33,88			8,29
03/08/2026 00:35			50,34		33,87			8,27
03/08/2026 00:40			50,04		33,82			8,21
03/08/2026 00:45			50,99		33,82			8,39
03/08/2026 00:50			48,8		33,83			8,33
03/08/2026 00:55			49,94		33,83			8,26
03/08/2026 01:00			49,74		33,83			8,2
03/08/2026 01:05			50,29		33,82			8,15
03/08/2026 01:10			49,74		33,67			8,15
03/08/2026 01:15			51,43		33,75			8,37
03/08/2026 01:20			49,54		33,77			8,32
03/08/2026 01:25			48,75		33,78			8,27
03/08/2026 01:30			49,84		33,77			8,24
03/08/2026 01:35			49,19		33,77			8,23
03/08/2026 01:40			45,91		33,66			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
03/08/2026 01:45			49,89		33,67			8,35
03/08/2026 01:50			50,54		33,7			8,32
03/08/2026 01:55			48,65		33,71			8,24
03/08/2026 02:00			50,04		33,71			8,17
03/08/2026 02:05			48,85		33,7			8,13
03/08/2026 02:10			48,4		33,56			8,13
03/08/2026 02:15			48,1		33,61			8,34
03/08/2026 02:20			47,1		33,63			8,34
03/08/2026 02:25			48,6		33,64			8,28
03/08/2026 02:30			47,05		33,65			8,24
03/08/2026 02:35			46,51		33,64			8,22
03/08/2026 02:40			47,06		33,58			8,17
03/08/2026 02:45			47,3		33,57			8,35
03/08/2026 02:50			49,1		33,6			8,34
03/08/2026 02:55			47,3		33,61	Kết quả được		8,25
03/08/2026 03:00			47,95		33,61		Kết quả được lấy	8,2
03/08/2026 03:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		49,54	Kết quả được lấy theo	33,59		theo Đồng hồ đo lưu	8,17
03/08/2026 03:10			48,85	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,49		lượng đầu ra của nhà	8,16
03/08/2026 03:15			47,45	vào của nhà máy xử lý	33,51		máy xử lý nước thải	8,34
03/08/2026 03:20			48,6	nước thải tập trung KCN	33,55		tập trung KCN	8,34
03/08/2026 03:25			49,05		33,53			8,27
03/08/2026 03:30			46,96		33,52			8,23
03/08/2026 03:35			44,12		33,51			8,2
03/08/2026 03:40			45,46		33,45			8,14
03/08/2026 03:45			48,2		33,42			8,34
03/08/2026 03:50			46,21		33,43			8,35
03/08/2026 03:55			45,71		33,44			8,26
03/08/2026 04:00			45,76		33,43			8,2
03/08/2026 04:05			47,05		33,42			8,15
03/08/2026 04:10			46,56		33,33			8,14
03/08/2026 04:15			45,41		33,39			8,34
03/08/2026 04:20			46,06		33,41			8,35
03/08/2026 04:25			45,91		33,42			8,29
03/08/2026 04:30			46,81		33,4			8,26
03/08/2026 04:35			44,87		33,39			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
03/08/2026 04:40			46,56		33,34			8,18
03/08/2026 04:45			46,36		33,34			8,33
03/08/2026 04:50			46,01		33,35			8,34
03/08/2026 04:55			47		33,35			8,27
03/08/2026 05:00			46,61		33,35			8,2
03/08/2026 05:05			45,36		33,34			8,16
03/08/2026 05:10			45,81		33,23			8,16
03/08/2026 05:15			45,26		33,26			8,35
03/08/2026 05:20			45,06		33,28			8,34
03/08/2026 05:25			46,56		33,29			8,28
03/08/2026 05:30			45,01		33,27			8,23
03/08/2026 05:35			45,21		33,26			8,2
03/08/2026 05:40			45,81		33,21			8,15
03/08/2026 05:45			45,46		33,18			8,34
03/08/2026 05:50			45,86		33,19			8,34
03/08/2026 05:55			43,57		33,19			8,27
03/08/2026 06:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		44,02	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,19		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,2
03/08/2026 06:05			45,01		33,18			8,15
03/08/2026 06:10			44,96		33,08			8,13
03/08/2026 06:15			45,21		33,13			8,26
03/08/2026 06:20			45,56		33,14	Kết quả được		8,36
03/08/2026 06:25			47,06		33,13			8,28
03/08/2026 06:30			46,21		33,13			8,25
03/08/2026 06:35			44,27		33,13			8,19
03/08/2026 06:40			45,11		33,09			8,15
03/08/2026 06:45			45,26		33,08			8,27
03/08/2026 06:50			46,31		33,13			8,35
03/08/2026 06:55			41,26		33,16			8,28
03/08/2026 07:00			42,11		33,18			8,22
03/08/2026 07:05		41,16	33,18	8,19				
03/08/2026 07:10		41,11	33,13	8,18				
03/08/2026 07:15		42,31	33,13	8,17				
03/08/2026 07:20		41,62	33,14	8,36				
03/08/2026 07:25		40,57	33,15	8,3				
03/08/2026 07:30		40,17	33,15	8,27				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
03/08/2026 07:35			39,88		33,13			8,24
03/08/2026 07:40			37,42		33,12			8,17
03/08/2026 07:45			34,98		33,13			8,36
03/08/2026 07:50			35,53		33,16			8,35
03/08/2026 07:55			37,02		33,18			8,29
03/08/2026 08:00			36,47		33,19			8,24
03/08/2026 08:05			35,03		33,19			8,2
03/08/2026 08:10			35,6		33,14			8,2
03/08/2026 08:15			36,1		33,13			8,41
03/08/2026 08:20			42,17		33,13			8,32
03/08/2026 08:25			53,17		33,13			8,19
03/08/2026 08:30			72,38		33,08			8,11
03/08/2026 08:35			93,03		33,08			8,05
03/08/2026 08:40			119,71		33,22			7,99
03/08/2026 08:45			143,9		33,57			8,29
03/08/2026 08:50			166,34		33,79			8,3
03/08/2026 08:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		184,16	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,93		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,22
03/08/2026 09:00			207,79		34,01		lượng đầu ra của nhà	8,17
03/08/2026 09:05			219,94		34,03		máy xử lý nước thải	8,13
03/08/2026 09:10			235,07		34,03		tập trung KCN	8,13
03/08/2026 09:15			224,52		34,03			8,37
03/08/2026 09:20			226,41		34,04			8,35
03/08/2026 09:25			238,3		34,07			8,29
03/08/2026 09:30			258,66		34,08			8,24
03/08/2026 09:35			262,84		34,1			8,21
03/08/2026 09:40			277,27		34,09			8,17
03/08/2026 09:45			288,07		34,11	Kết quả được		8,37
03/08/2026 09:50			298,57		34,13			8,34
03/08/2026 09:55			306,63		34,17			8,26
03/08/2026 10:00			300,11		34,19			8,2
03/08/2026 10:05			296,83		34,21			8,16
03/08/2026 10:10			286,37		34,24			8,16
03/08/2026 10:15			289,86		34,27			8,35
03/08/2026 10:20			284,53		34,28			8,35
03/08/2026 10:25			277,47		34,29			8,29

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/08/2026 10:30			268,06		34,29			8,24
03/08/2026 10:35			261,59		34,34			8,2
03/08/2026 10:40			264,48		34,38			8,14
03/08/2026 10:45			258,85		34,4			8,36
03/08/2026 10:50			254,03		34,43			8,33
03/08/2026 10:55			252,6		34,45			8,24
03/08/2026 11:00			247,58		34,48			8,18
03/08/2026 11:05			266,94		34,51			8,12
03/08/2026 11:10			285,65		34,58			8,14
03/08/2026 11:15			306,2		34,56			8,33
03/08/2026 11:20			333,01		34,56			8,32
03/08/2026 11:25			357,29		34,59			8,25
03/08/2026 11:30			380,78		34,62			8,19
03/08/2026 11:35			409,7		34,62			8,15
03/08/2026 11:40			423,63		34,68			8,09
03/08/2026 11:45			451,05		34,73			8,31
03/08/2026 11:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		470,76	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,77		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,3
03/08/2026 11:55			486,29		34,78		lượng đầu ra của nhà	8,21
03/08/2026 12:00			487,88		34,76		máy xử lý nước thải	8,13
03/08/2026 12:05			501,86		34,73		tập trung KCN	8,08
03/08/2026 12:10			513,76		34,83			8,07
03/08/2026 12:15			517,59		34,72			8,34
03/08/2026 12:20			528,64		34,67			8,3
03/08/2026 12:25			534,96		34,67			8,24
03/08/2026 12:30			550,24		34,7			8,18
03/08/2026 12:35			543,44		34,73			8,13
03/08/2026 12:40			548,49		34,78			8,07
03/08/2026 12:45			542,44		34,76			8,3
03/08/2026 12:50			539,31		34,74			8,31
03/08/2026 12:55			537,76		34,77			8,24
03/08/2026 13:00			524,63		34,78			8,19
03/08/2026 13:05			519,55		34,78			8,13
03/08/2026 13:10			509,45		34,83	Kết quả được		8,14
03/08/2026 13:15			510,89		34,78			8,37
03/08/2026 13:20			515,52		34,74			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
03/08/2026 13:25			512,98		34,73			8,26
03/08/2026 13:30			523,38		34,78			8,21
03/08/2026 13:35			531,12		34,83			8,17
03/08/2026 13:40			539,9		34,89			8,11
03/08/2026 13:45			543,39		34,93			8,36
03/08/2026 13:50			544,93		34,94			8,32
03/08/2026 13:55			555,83		34,93			8,22
03/08/2026 14:00			555,83		34,93			8,22
03/08/2026 14:05			590,87		34,97			8,11
03/08/2026 14:10			579,82		35,07			8,1
03/08/2026 14:15			609,23		35			8,27
03/08/2026 14:20			611,32		34,93			8,32
03/08/2026 14:25			611,57		34,89			8,26
03/08/2026 14:30			630,23		34,87			8,19
03/08/2026 14:35			624,66		34,83			8,15
03/08/2026 14:40			640,83		34,82			8,11
03/08/2026 14:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		655,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,78		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,05
03/08/2026 14:50			667,16		34,72			8,29
03/08/2026 14:55			679,95		34,68			8,22
03/08/2026 15:00			675,52		34,67			8,16
03/08/2026 15:05			681,69		34,67			8,13
03/08/2026 15:10			690,79		34,66			8,14
03/08/2026 15:15			699,43		34,73			8,31
03/08/2026 15:20			698,11		34,78			8,31
03/08/2026 15:25			693,68		34,78			8,24
03/08/2026 15:30			712,46		34,81			8,19
03/08/2026 15:35			712,94		34,84			8,16
03/08/2026 15:40			734,06		34,89			8,09
03/08/2026 15:45			735,9		34,86			8,3
03/08/2026 15:50			746,6		34,86			8,28
03/08/2026 15:55			742,07		34,89			8,22
03/08/2026 16:00			753,12		34,89			8,16
03/08/2026 16:05			756,44		34,89			8,11
03/08/2026 16:10			745,69		34,94			8,13
03/08/2026 16:15			759,99		34,93			8,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/08/2026 16:20			765,12		34,93			8,29
03/08/2026 16:25			769,67		34,9			8,22
03/08/2026 16:30			779,6		34,89			8,16
03/08/2026 16:35			778,11		34,89			8,13
03/08/2026 16:40			779,98		34,9			8,05
03/08/2026 16:45			761,91		34,89			8,29
03/08/2026 16:50			766,44		34,89			8,33
03/08/2026 16:55			766,44		34,84			8,25
03/08/2026 17:00			766,44		34,84			8,25
03/08/2026 17:05			788,59		34,82			8,11
03/08/2026 17:10			783,31		34,78			8,13
03/08/2026 17:15			0		0			0
03/08/2026 17:20								
03/08/2026 17:25								
03/08/2026 17:30			798,94		34,78			8,2
03/08/2026 17:35			786,69		34,78		Kết quả được lấy	8,15
03/08/2026 17:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		773,78	Kết quả được lấy theo	34,73		theo Đồng hồ đo lưu	8,09
03/08/2026 17:45				Đồng hồ đo lưu lượng đầu			lượng đầu ra của nhà	
03/08/2026 18:05			777,54	vào của nhà máy xử lý	34,67		máy xử lý nước thải	8,08
03/08/2026 18:10			781,89	nước thải tập trung KCN	34,62		tập trung KCN	8,1
03/08/2026 18:15			779,23		34,66	Kết quả được		8,33
03/08/2026 18:20			787,29		34,67	lấy theo Phiếu		8,29
03/08/2026 18:25			783,76		34,67	kết quả phân		8,22
03/08/2026 18:30			772,86		34,67	tích sau xử lý		8,17
03/08/2026 18:35			782,56		34,66	của nhà máy xử		8,14
03/08/2026 18:40			788,19		34,61	lý nước thải tập		8,08
03/08/2026 18:45			787,29		34,56	trung KCN		8,32
03/08/2026 18:50			783,46		34,56			8,3
03/08/2026 18:55			776,29		34,55			8,2
03/08/2026 19:00			792,6		34,53			8,12
03/08/2026 19:05			782,99		34,51			8,08
03/08/2026 19:10			799,12		34,45			8,09
03/08/2026 19:15			781,17		34,5			8,32
03/08/2026 19:20			796,8		34,51			8,3
03/08/2026 19:25			783,04		34,51			8,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
03/08/2026 19:30			794,81		34,51			8,21
03/08/2026 19:35			795,65		34,51			8,19
03/08/2026 19:40			808,04		34,45			8,1
03/08/2026 19:45			793,51		34,4			8,32
03/08/2026 19:50			779,98		34,4			8,27
03/08/2026 19:55			784,85		34,4			8,2
03/08/2026 20:00			771,47		34,39			8,11
03/08/2026 20:05			779,23		34,38			8,06
03/08/2026 20:10			765,1		34,3			8,07
03/08/2026 20:15			768,28		34,35			8,32
03/08/2026 20:20			763,9		34,4			8,31
03/08/2026 20:25			771,62		34,4			8,25
03/08/2026 20:30			765,89		34,36			8,2
03/08/2026 20:35			773,95		34,35			8,17
03/08/2026 20:40			766,84		34,28			8,1
03/08/2026 20:45			774,9		34,19			8,34
03/08/2026 20:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		766,69	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,17		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,29
03/08/2026 20:55			764,3		34,12			8,22
03/08/2026 21:00			737,84		34,08			8,16
03/08/2026 21:05			740,58		34,06			8,12
03/08/2026 21:10			730,88		33,94			8,13
03/08/2026 21:15			730,78		34,08			8,35
03/08/2026 21:20			733,61		34,17			8,33
03/08/2026 21:25			738,04		34,19			8,28
03/08/2026 21:30			746,35		34,2			8,24
03/08/2026 21:35			721,32		34,21			8,21
03/08/2026 21:40			735,75		34,13	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,13
03/08/2026 21:45			735,9		34,08			8,35
03/08/2026 21:50			744,61		34,08			8,29
03/08/2026 21:55			743,82		34,08			8,22
03/08/2026 22:00			745,66		34,08			8,16
03/08/2026 22:05			756,11		34,08			8,13
03/08/2026 22:10			742,08		33,98			8,14
03/08/2026 22:15			735,1		34,08			8,36
03/08/2026 22:20			741,83		34,12			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
03/08/2026 22:25			747,2		34,13			8,26
03/08/2026 22:30			756,3		34,13			8,22
03/08/2026 22:35			758,94		34,13			8,19
03/08/2026 22:40			753,41		34,06			8,13
03/08/2026 22:45			749,58		34,02			8,35
03/08/2026 22:50			755,3		34,03			8,33
03/08/2026 22:55			760,98		34,03			8,25
03/08/2026 23:00			756,05		34,03			8,19
03/08/2026 23:05			753,07		34,02			8,14
03/08/2026 23:10			763,67		33,92			8,17
03/08/2026 23:15			763,72		33,99			8,38
03/08/2026 23:20			765,91		34,03			8,34
03/08/2026 23:25			775,61		34,04			8,28
03/08/2026 23:30			772,77		34,05			8,23
03/08/2026 23:35			754,66		34,05			8,19
03/08/2026 23:40			772,13		33,97			8,13
03/08/2026 23:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		783,77	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,92		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,37
03/08/2026 23:50			769,86		33,92			8,31
03/08/2026 23:55			798,35		33,91			8,22
04/08/2026 00:00			786,51		33,91			8,15
04/08/2026 00:05			788,2		33,91			8,1
04/08/2026 00:10			792,08		33,83			8,11
04/08/2026 00:15			796,01		33,92			8,37
04/08/2026 00:20			787,95		33,96			8,34
04/08/2026 00:25			795,62		33,97			8,28
04/08/2026 00:30			783,57		33,97			8,23
04/08/2026 00:35			800,49		33,97			8,19
04/08/2026 00:40			792,88		33,92			8,12
04/08/2026 00:45			810,25		33,88			8,37
04/08/2026 00:50			802,28		33,9			8,33
04/08/2026 00:55			786,51		33,9			8,26
04/08/2026 01:00			809,37		33,91			8,19
04/08/2026 01:05			794,57		33,89	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,17
04/08/2026 01:10			811,49		33,82			8,18
04/08/2026 01:15			807,76		33,87			8,38

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/08/2026 01:20			806,86		33,92	tích sau xử lý		8,33
04/08/2026 01:25			788,4		33,92	của nhà máy xử		8,26
04/08/2026 01:30			797,08		33,92	lý nước thải tập		8,22
04/08/2026 01:35			813,58		33,92	trung KCN		8,19
04/08/2026 01:40			808,11		33,82			8,12
04/08/2026 01:45			806,07		33,75			8,34
04/08/2026 01:50			812,68		33,77			8,31
04/08/2026 01:55			805,77		33,77			8,23
04/08/2026 02:00			808,77		33,77			8,18
04/08/2026 02:05			798,6		33,78			8,14
04/08/2026 02:10			813,43		33,7			8,16
04/08/2026 02:15			804,23		33,79			8,39
04/08/2026 02:20			812,63		33,83			8,34
04/08/2026 02:25			816,07		33,86			8,27
04/08/2026 02:30			813,88		33,86			8,22
04/08/2026 02:35			796,36		33,86		Kết quả được lấy	8,18
04/08/2026 02:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		812,88	Kết quả được lấy theo	33,8	theo Đồng hồ đo lưu		8,11
04/08/2026 02:45	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		807,11	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,76	lượng đầu ra của nhà		8,35
04/08/2026 02:50	nước thải tập trung KCN		815,02	vào của nhà máy xử lý	33,76	máy xử lý nước thải		8,3
04/08/2026 02:55			811,74	nước thải tập trung KCN	33,76	tập trung KCN		8,25
04/08/2026 03:00			786,26		33,76			8,17
04/08/2026 03:05			796,48		33,75			8,13
04/08/2026 03:10			783,34		33,63			8,13
04/08/2026 03:15			783,82		33,71			8,37
04/08/2026 03:20			795,52		33,77			8,34
04/08/2026 03:25			795,24		33,77			8,28
04/08/2026 03:30			794,14		33,77			8,23
04/08/2026 03:35			800,21		33,78			8,2
04/08/2026 03:40			789,64		33,72			8,13
04/08/2026 03:45			798,3		33,66			8,33
04/08/2026 03:50			796,18		33,66			8,31
04/08/2026 03:55			794,27		33,66			8,24
04/08/2026 04:00			790,19		33,66			8,18
04/08/2026 04:05			796,48		33,66			8,14
04/08/2026 04:10			795,04		33,56			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
04/08/2026 04:15			784,04		33,63			8,38
04/08/2026 04:20			774,73		33,68			8,34
04/08/2026 04:25			778		33,7			8,28
04/08/2026 04:30			789,94		33,71	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,23
04/08/2026 04:35			776,26		33,71			8,2
04/08/2026 04:40			776,33		33,65			8,15
04/08/2026 04:45			763,89		33,61			8,39
04/08/2026 04:50			768,71		33,61			8,34
04/08/2026 04:55			779,31		33,61			8,26
04/08/2026 05:00			766,47		33,61			8,19
04/08/2026 05:05			756,57		33,61			8,12
04/08/2026 05:10			765,08		33,51			8,13
04/08/2026 05:15			750,25		33,55			8,38
04/08/2026 05:20			759,16		33,61			8,34
04/08/2026 05:25			761,9		33,61			8,28
04/08/2026 05:30			742,49		33,63		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
04/08/2026 05:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		750,8	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,63			8,19
04/08/2026 05:40			761,94		33,6			8,12
04/08/2026 05:45			766,92		33,54			8,36
04/08/2026 05:50			757,99		33,54			8,31
04/08/2026 05:55			750,9		33,54			8,23
04/08/2026 06:00			757,61		33,55			8,16
04/08/2026 06:05			749,75		33,55			8,1
04/08/2026 06:10			764,33		33,47			8,09
04/08/2026 06:15			764,33		33,53			8,36
04/08/2026 06:20			762,72		33,56			8,31
04/08/2026 06:25			759,16		33,59			8,24
04/08/2026 06:30			760		33,6			8,19
04/08/2026 06:35			761,3		33,61			8,15
04/08/2026 06:40			773,14		33,56			8,1
04/08/2026 06:45			763,29		33,55			8,37
04/08/2026 06:50			762,14		33,56			8,31
04/08/2026 06:55			780,71		33,59			8,23
04/08/2026 07:00			771,25		33,61			8,16
04/08/2026 07:05			762,79		33,66			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
04/08/2026 07:10			776,36		33,61			8,16
04/08/2026 07:15			768,54		33,67			8,37
04/08/2026 07:20			760,79		33,7			8,33
04/08/2026 07:25			766,61		33,71			8,28
04/08/2026 07:30			774,07		33,72			8,23
04/08/2026 07:35			775,37		33,74			8,18
04/08/2026 07:40			776,81		33,74			8,11
04/08/2026 07:45			776,86		33,73			8,35
04/08/2026 07:50			780,77		33,74			8,27
04/08/2026 07:55			774,75		33,7	Kết quả được		8,19
04/08/2026 08:00			786,79		33,66	lấy theo Phiếu		8,13
04/08/2026 08:05			783,91		33,61	kết quả phân		8,09
04/08/2026 08:10			784,06		33,56	tích sau xử lý		8,11
04/08/2026 08:15			794,61		33,62	của nhà máy xử		8,36
04/08/2026 08:20			777,34		33,7	lý nước thải tập		8,34
04/08/2026 08:25			776,34		33,74	trung KCN	Kết quả được lấy	8,26
04/08/2026 08:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		789,03	Kết quả được lấy theo	33,72		theo Đồng hồ đo lưu	8,21
04/08/2026 08:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		797,05	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,72		lượng đầu ra của nhà	8,17
04/08/2026 08:40	nước thải tập trung KCN		791,54	vào của nhà máy xử lý	33,67		máy xử lý nước thải	8,09
04/08/2026 08:45			789,88	nước thải tập trung KCN	33,64		tập trung KCN	8,34
04/08/2026 08:50			775,55		33,67			8,31
04/08/2026 08:55			784,92		33,75			8,24
04/08/2026 09:00			793,38		33,79			8,17
04/08/2026 09:05			784,9		33,83			8,12
04/08/2026 09:10			776,64		33,83			8,13
04/08/2026 09:15			776,34		33,86			8,38
04/08/2026 09:20			769,52		33,87			8,33
04/08/2026 09:25			775,8		33,91			8,27
04/08/2026 09:30			774,35		33,92			8,22
04/08/2026 09:35			771,22		33,96			8,18
04/08/2026 09:40			774,8		33,97			8,12
04/08/2026 09:45			782,49		34,01			8,36
04/08/2026 09:50			781,57		34,03			8,29
04/08/2026 09:55			759,25		34,05			8,22
04/08/2026 10:00			756,81		34,06			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/08/2026 10:05			780,05		34,03			8,11
04/08/2026 10:10			770,75		34,03			8,1
04/08/2026 10:15			769,48		34,02			8,36
04/08/2026 10:20			789,21		34,02			8,33
04/08/2026 10:25			765,27		34,02			8,25
04/08/2026 10:30			767,96		34,02			8,2
04/08/2026 10:35			772,34		34,03			8,15
04/08/2026 10:40			774,98		34,03			8,11
04/08/2026 10:45			788,76		34,04			8,32
04/08/2026 10:50			789,93		34,08			8,26
04/08/2026 10:55			778,16		34,13			8,2
04/08/2026 11:00			761,66		34,17			8,13
04/08/2026 11:05			744,04		34,19			8,1
04/08/2026 11:10			755,47		34,26			8,09
04/08/2026 11:15			728,72		34,24			8,34
04/08/2026 11:20			748,15		34,24			8,3
04/08/2026 11:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		746,76	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,24	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,25
04/08/2026 11:30			758,03		34,25			8,21
04/08/2026 11:35			757,53		34,27			8,17
04/08/2026 11:40			756,12		34,33			8,12
04/08/2026 11:45			756,42		34,39			8,35
04/08/2026 11:50			759,5		34,4			8,29
04/08/2026 11:55			772,14		34,4			8,22
04/08/2026 12:00			747,41		34,4			8,18
04/08/2026 12:05			770,8		34,4			8,15
04/08/2026 12:10			753,43		34,44			8,18
04/08/2026 12:15			767,71		34,4			8,38
04/08/2026 12:20			761,09		34,39			8,33
04/08/2026 12:25			748,8		34,38			8,26
04/08/2026 12:30			758,51		34,39			8,19
04/08/2026 12:35			740,06		34,4			8,14
04/08/2026 12:40			754,2		34,43			8,09
04/08/2026 12:45			757,38		34,44			8,33
04/08/2026 12:50			759,82		34,43			8,29
04/08/2026 12:55			757,28		34,41			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/08/2026 13:00			762,76		34,4			8,15
04/08/2026 13:05			744,74		34,42			8,1
04/08/2026 13:10			727,52		34,52			8,11
04/08/2026 13:15			728,22		34,51			8,11
04/08/2026 13:20			733,44		34,51			8,29
04/08/2026 13:25			742,35		34,5			8,23
04/08/2026 13:30			737,03		34,5			8,19
04/08/2026 13:35			738,67		34,49			8,15
04/08/2026 13:40			735,34		34,5			8,08
04/08/2026 13:45			725,73		34,55			8,32
04/08/2026 13:50			746,78		34,61			8,28
04/08/2026 13:55			747,68		34,67			8,2
04/08/2026 14:00			739,37		34,72			8,12
04/08/2026 14:05			745,96		34,71			8,07
04/08/2026 14:10			748,69		34,78			8,09
04/08/2026 14:15			756,46		34,72			8,33
04/08/2026 14:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		774,32	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,67		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,28
04/08/2026 14:25			785,1		34,67			8,21
04/08/2026 14:30			797,74		34,66			8,15
04/08/2026 14:35			789,28		34,67			8,13
04/08/2026 14:40			793,78		34,68			8,07
04/08/2026 14:45			805,06		34,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,3
04/08/2026 14:50			836,06		34,73			8,25
04/08/2026 14:55			822,43		34,76			8,17
04/08/2026 15:00			830,44		34,78			8,1
04/08/2026 15:05			827,52		34,79			8,07
04/08/2026 15:10			838,65		34,93			8,07
04/08/2026 15:15			845,67		34,84			8,32
04/08/2026 15:20			840,19		34,79			8,29
04/08/2026 15:25			853,53		34,78			8,25
04/08/2026 15:30			854,23		34,78			8,22
04/08/2026 15:35		864,03	34,78	8,19				
04/08/2026 15:40		854,13	34,84	8,12				
04/08/2026 15:45		877,67	34,87	8,35				
04/08/2026 15:50		871,69	34,87	8,23				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
04/08/2026 15:55			890,11		34,83			8,12
04/08/2026 16:00			897,64		34,78			8,03
04/08/2026 16:05			892,97		34,78			7,96
04/08/2026 16:10			910,01		34,9			7,91
04/08/2026 16:15			916,33		34,84			8,27
04/08/2026 16:20			902,25		34,8			8,26
04/08/2026 16:25			910,61		34,77			8,21
04/08/2026 16:30			917,78		34,72			8,16
04/08/2026 16:35			920,67		34,67			8,14
04/08/2026 16:40			926,98		34,67			8,05
04/08/2026 16:45			920,86		34,64			8,33
04/08/2026 16:50			927,73		34,66			8,26
04/08/2026 16:55			925,64		34,67			8,18
04/08/2026 17:00			908,62		34,67			8,11
04/08/2026 17:05			911,71		34,67			8,06
04/08/2026 17:10			933,95		34,69			8,08
04/08/2026 17:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		923	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,66		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,33
04/08/2026 17:20			911,86		34,62			8,29
04/08/2026 17:25			922,88		34,61			8,23
04/08/2026 17:30			923,8		34,59			8,18
04/08/2026 17:35			936,41		34,58			8,15
04/08/2026 17:40			925,91		34,56			8,09
04/08/2026 17:45			932,31		34,51			8,31
04/08/2026 17:50			939,75		34,5			8,26
04/08/2026 17:55			936,89		34,47			8,19
04/08/2026 18:00			935,45		34,46			8,14
04/08/2026 18:05			938,7		34,45			8,09
04/08/2026 18:10			933,08		34,45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,1
04/08/2026 18:15			924,92		34,51			8,32
04/08/2026 18:20			927,55		34,51			8,27
04/08/2026 18:25			931,78		34,52			8,21
04/08/2026 18:30			948,83		34,52			8,16
04/08/2026 18:35			932,18		34,51			8,13
04/08/2026 18:40			928,73		34,44			8,05
04/08/2026 18:45			929,27		34,4			8,31

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
04/08/2026 18:50			945,75		34,4			8,26
04/08/2026 18:55			943,86		34,4			8,19
04/08/2026 19:00			911,71		34,4			8,13
04/08/2026 19:05			901,01		34,4			8,09
04/08/2026 19:10			901,36		34,32			8,09
04/08/2026 19:15			880,4		34,36			8,34
04/08/2026 19:20			888,15		34,39			8,26
04/08/2026 19:25			874,93		34,4			8,2
04/08/2026 19:30			867,96		34,39			8,16
04/08/2026 19:35			867,66		34,37			8,13
04/08/2026 19:40			866,32		34,26			8,04
04/08/2026 19:45			857,21		34,23			8,31
04/08/2026 19:50			848,88		34,24			8,27
04/08/2026 19:55			860,9		34,24			8,19
04/08/2026 20:00			855,77		34,24			8,13
04/08/2026 20:05			824,89		34,24			8,09
04/08/2026 20:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		840,54	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,16		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,1
04/08/2026 20:15			854,18		34,21			8,34
04/08/2026 20:20			834,02		34,24			8,28
04/08/2026 20:25			833,37		34,24			8,21
04/08/2026 20:30			833,13		34,24			8,16
04/08/2026 20:35			826,96		34,24			8,12
04/08/2026 20:40			831,88		34,19			8,06
04/08/2026 20:45			831,53		34,13			8,29
04/08/2026 20:50			810,33		34,13			8,27
04/08/2026 20:55			831,09		34,13			8,19
04/08/2026 21:00			806,7		34,12			8,16
04/08/2026 21:05			800,18		34,1			8,12
04/08/2026 21:10			787,46		34,02			8,16
04/08/2026 21:15			786,3		34,09			8,35
04/08/2026 21:20			785,65		34,13			8,3
04/08/2026 21:25			795,25		34,14			8,25
04/08/2026 21:30			799,21		34,14			8,21
04/08/2026 21:35			797,61		34,14	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,18
04/08/2026 21:40			798,06		34,08			8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
04/08/2026 21:45			804,13		34,03	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,31
04/08/2026 21:50			801,4		34,03			8,25
04/08/2026 21:55			797,17		34,02			8,18
04/08/2026 22:00			790,5		34,01			8,12
04/08/2026 22:05			792,19		34			8,06
04/08/2026 22:10			790,1		33,93			8,09
04/08/2026 22:15			781,64		34,03			8,33
04/08/2026 22:20			785,97		34,06			8,29
04/08/2026 22:25			782,04		34,07			8,22
04/08/2026 22:30			774,72		34,08			8,18
04/08/2026 22:35			780,94		34,07			8,14
04/08/2026 22:40			788,06		33,96			8,06
04/08/2026 22:45			777,06		33,92			8,3
04/08/2026 22:50			787,4		33,92			8,27
04/08/2026 22:55			789,39		33,95			8,19
04/08/2026 23:00			769,94		33,96		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,13
04/08/2026 23:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		773,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,96			8,1
04/08/2026 23:10			763,02		33,88			8,09
04/08/2026 23:15			755,7		33,96			8,3
04/08/2026 23:20			764,61		33,98			8,27
04/08/2026 23:25			774,42		34			8,22
04/08/2026 23:30			769,34		33,99			8,17
04/08/2026 23:35			765,81		33,99			8,15
04/08/2026 23:40			790,99		33,96			8,09
04/08/2026 23:45			774,91		33,92			8,3
04/08/2026 23:50			778,25		33,92			8,28
04/08/2026 23:55			773,67		33,92			8,19
05/08/2026 00:00			790,69		33,92			8,14
05/08/2026 00:05			768,49		33,92			8,12
05/08/2026 00:10			798,25		33,85			8,14
05/08/2026 00:15			783,07		33,91			8,32
05/08/2026 00:20			785,91		33,92			8,25
05/08/2026 00:25			797,01		33,94			8,19
05/08/2026 00:30			788,65		33,95			8,13
05/08/2026 00:35			777,25		33,93			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/08/2026 00:40			782,08		33,87			8,05
05/08/2026 00:45			789,79		33,86			8,26
05/08/2026 00:50			779,99		33,86			8,24
05/08/2026 00:55			778,15		33,87			8,16
05/08/2026 01:00			766,6		33,87			8,12
05/08/2026 01:05			777,85		33,86			8,07
05/08/2026 01:10			772,42		33,77			8,08
05/08/2026 01:15			758,39		33,83			8,31
05/08/2026 01:20			768,59		33,86			8,27
05/08/2026 01:25			764,36		33,86			8,21
05/08/2026 01:30			761,72		33,86			8,17
05/08/2026 01:35			758,64		33,86			8,13
05/08/2026 01:40			763,12		33,77			8,06
05/08/2026 01:45			765,11		33,72			8,28
05/08/2026 01:50			769,99		33,75			8,28
05/08/2026 01:55			761,87		33,77			8,2
05/08/2026 02:00			775,46		33,77			8,12
05/08/2026 02:05			781,13		33,77			8,08
05/08/2026 02:10			769,74		33,66			8,08
05/08/2026 02:15			771,93		33,76			8,31
05/08/2026 02:20			773,52		33,78			8,27
05/08/2026 02:25			786,61		33,81			8,21
05/08/2026 02:30			772,18		33,81			8,18
05/08/2026 02:35			772,77		33,8			8,14
05/08/2026 02:40			782,33		33,72			8,07
05/08/2026 02:45			772,72		33,67			8,28
05/08/2026 02:50			767,7		33,7			8,24
05/08/2026 02:55			778		33,71			8,15
05/08/2026 03:00			760,38		33,71			8,08
05/08/2026 03:05			760,08		33,71			8,04
05/08/2026 03:10			755,6		33,61			8,03
05/08/2026 03:15			753,12		33,66			8,21
05/08/2026 03:20			769,74		33,7			8,28
05/08/2026 03:25			744,61		33,71			8,21
05/08/2026 03:30			757,34		33,72			8,16
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/08/2026 03:35			758,89		33,72			8,14
05/08/2026 03:45			775,01		33,61			8,28
05/08/2026 03:50			772,42		33,61			8,21
05/08/2026 03:55			773,47		33,62			8,13
05/08/2026 04:00			771,88		33,61			8,08
05/08/2026 04:05			773,42		33,61			8,03
05/08/2026 04:10			762,97		33,54			8,07
05/08/2026 04:15			785,31		33,61			8,29
05/08/2026 04:20			775,36		33,65			8,24
05/08/2026 04:25			782,28		33,67			8,19
05/08/2026 04:30			799,75		33,67	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,16
05/08/2026 04:35			795,22		33,68	kết quả phân		8,12
05/08/2026 04:40			787,75		33,59	tích sau xử lý		8,04
05/08/2026 04:45			784,59		33,54	của nhà máy xử		8,28
05/08/2026 04:50			783,72		33,54	lý nước thải tập		8,28
05/08/2026 04:55			789,94		33,55	trung KCN	Kết quả được lấy	8,19
05/08/2026 05:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		773,27	Kết quả được lấy theo	33,55		theo Đồng hồ đo lưu	8,11
05/08/2026 05:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		765,93	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,55		lượng đầu ra của nhà	8,06
05/08/2026 05:10	nước thải tập trung KCN		781,75	vào của nhà máy xử lý	33,45		máy xử lý nước thải	8,08
05/08/2026 05:15			764,53	nước thải tập trung KCN	33,55		tập trung KCN	8,28
05/08/2026 05:20			761,75		33,6			8,27
05/08/2026 05:25			770,09		33,61			8,2
05/08/2026 05:30			777,42		33,61			8,14
05/08/2026 05:35			779,76		33,62			8,09
05/08/2026 05:40			772,05		33,56			8,04
05/08/2026 05:45			775,56		33,52			8,27
05/08/2026 05:50			777,32		33,52			8,23
05/08/2026 05:55			769,79		33,52			8,16
05/08/2026 06:00			777,5		33,52			8,1
05/08/2026 06:05			770,65		33,53			8,04
05/08/2026 06:10			774,98		33,45			8,06
05/08/2026 06:15			772,18		33,53			8,28
05/08/2026 06:20			775,68		33,56			8,26
05/08/2026 06:25			777,97		33,6			8,2
05/08/2026 06:30			772,25		33,61			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/08/2026 06:35			774,19		33,6			8,1
05/08/2026 06:40			775,33		33,49			8,04
05/08/2026 06:45			776,92		33,45			8,28
05/08/2026 06:50			782,05		33,45			8,24
05/08/2026 06:55			773,94		33,48			8,16
05/08/2026 07:00			761,4		33,5			8,09
05/08/2026 07:05			761,35		33,5			8,04
05/08/2026 07:10			762,74		33,44			8,06
05/08/2026 07:15			767,42		33,51			8,29
05/08/2026 07:20			772,4		33,56			8,29
05/08/2026 07:25			781,4		33,6			8,22
05/08/2026 07:30			770,01		33,61			8,17
05/08/2026 07:35			782,15		33,61			8,14
05/08/2026 07:40			777,82		33,6			8,06
05/08/2026 07:45			789,37		33,57			8,27
05/08/2026 07:50			795,74		33,6			8,24
05/08/2026 07:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		794,19	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,61	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
05/08/2026 08:00			805,64		33,63			8,09
05/08/2026 08:05			801,26		33,65			8,04
05/08/2026 08:10			800,66		33,61			8,06
05/08/2026 08:15			806,29		33,66			8,27
05/08/2026 08:20			804,97		33,7			8,28
05/08/2026 08:25			793,5		33,71			8,23
05/08/2026 08:30			803,93		33,73			8,21
05/08/2026 08:35			801,54		33,75			8,18
05/08/2026 08:40			800,34		33,72			8,12
05/08/2026 08:45			803,43		33,72			8,31
05/08/2026 08:50			798,57		33,75			8,24
05/08/2026 08:55			791,88		33,77			8,16
05/08/2026 09:00			790,54		33,78			8,08
05/08/2026 09:05			774,76		33,8			8,03
05/08/2026 09:10			776,6		33,8			8,05
05/08/2026 09:15			780,34		33,82			8,28
05/08/2026 09:20			777,1		33,86			8,27
05/08/2026 09:25			778,4		33,87			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/08/2026 09:30			759,63		33,87			8,15
05/08/2026 09:35			784,37		33,9			8,11
05/08/2026 09:40			762,13		33,92			8,03
05/08/2026 09:45			773,83		33,92			8,26
05/08/2026 09:50			763,72		33,92			8,23
05/08/2026 09:55			767,16		33,95			8,15
05/08/2026 10:00			765,86		33,97			8,08
05/08/2026 10:05			766,36		33,99			8,04
05/08/2026 10:10			761,88		34,04			8,05
05/08/2026 10:15			774,97		34,07			8,29
05/08/2026 10:20			770,64		34,08			8,28
05/08/2026 10:25			761,11		34,09			8,22
05/08/2026 10:30			758,83		34,12			8,19
05/08/2026 10:35			763,95		34,13			8,15
05/08/2026 10:40			772,41		34,21			8,07
05/08/2026 10:45			761,91		34,24			8,29
05/08/2026 10:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		760,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,24		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,23
05/08/2026 10:55			754,35		34,23			8,15
05/08/2026 11:00			745,29		34,22			8,1
05/08/2026 11:05			733,69		34,22			8,03
05/08/2026 11:10			746,73		34,24			8,05
05/08/2026 11:15			752,75		34,24			8,28
05/08/2026 11:20			750,46		34,24	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,25
05/08/2026 11:25			762,66		34,24			8,19
05/08/2026 11:30			757,28		34,25			8,15
05/08/2026 11:35			767,83		34,28			8,11
05/08/2026 11:40			761,46		34,33			8,04
05/08/2026 11:45			774,4		34,36			8,27
05/08/2026 11:50			777,54		34,4			8,24
05/08/2026 11:55			785,23		34,45			8,16
05/08/2026 12:00			784,04		34,47			8,09
05/08/2026 12:05		780,8	34,46	8,04				
05/08/2026 12:10		790,8	34,51	8,04				
05/08/2026 12:15		781,67	34,41	8,28				
05/08/2026 12:20		795,08	34,4	8,24				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
05/08/2026 12:25			784,93		34,38			8,18
05/08/2026 12:30			799,63		34,37			8,15
05/08/2026 12:35			790,18		34,38			8,12
05/08/2026 12:40			811,48		34,45			8,03
05/08/2026 12:45			813,77		34,46			8,28
05/08/2026 12:50			799,53		34,46			8,15
05/08/2026 12:55			809,39		34,45			8,05
05/08/2026 13:00			810,63		34,45			7,98
05/08/2026 13:05			794,76		34,45			7,92
05/08/2026 13:10			779,73		34,5			7,88
05/08/2026 13:15			797,46		34,45			8,24
05/08/2026 13:20			787,74		34,45			8,26
05/08/2026 13:25			785,07		34,45			8,2
05/08/2026 13:30			793,68		34,45			8,15
05/08/2026 13:35			795,77		34,45			8,12
05/08/2026 13:40			788,11		34,44			8,03
05/08/2026 13:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		798,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,42		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,29
05/08/2026 13:50			799,41		34,42			8,23
05/08/2026 13:55			796,42		34,43			8,15
05/08/2026 14:00			792,74		34,45			8,08
05/08/2026 14:05			794,88		34,45			8,02
05/08/2026 14:10			792,89		34,51			8,02
05/08/2026 14:15			802,99		34,51			8,27
05/08/2026 14:20			803,04		34,51			8,22
05/08/2026 14:25			779,8		34,51			8,14
05/08/2026 14:30			787,51		34,52			8,1
05/08/2026 14:35			820,31		34,53			8,06
05/08/2026 14:40			812,64		34,52			8
05/08/2026 14:45			791,89		34,51	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,29
05/08/2026 14:50			806,62		34,52			8,24
05/08/2026 14:55			823,94		34,51			8,17
05/08/2026 15:00			797,17		34,52			8,11
05/08/2026 15:05			795,08		34,52			8,07
05/08/2026 15:10			803,64		34,58			8,08
05/08/2026 15:15			799,9		34,56			8,3

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
05/08/2026 15:20			803,59		34,56			8,27
05/08/2026 15:25			795,97		34,56			8,22
05/08/2026 15:30			794,53		34,56			8,17
05/08/2026 15:35			792,99		34,56			8,14
05/08/2026 15:40			791,59		34,56			8,07
05/08/2026 15:45			805,23		34,51			8,27
05/08/2026 15:50			806,97		34,51			8,22
05/08/2026 15:55			810,6		34,51			8,14
05/08/2026 16:00			812,94		34,51			8,09
05/08/2026 16:05			800,3		34,51			8,02
05/08/2026 16:10			799,8		34,54			8,04
05/08/2026 16:15			813,04		34,52			8,27
05/08/2026 16:20			820,41		34,51			8,25
05/08/2026 16:25			824,69		34,51			8,19
05/08/2026 16:30			819,66		34,51			8,15
05/08/2026 16:35			814,98		34,51			8,13
05/08/2026 16:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		823,29	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,47		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,05
05/08/2026 16:45			812,39		34,43			8,28
05/08/2026 16:50			812,79		34,43			8,2
05/08/2026 16:55			813,08		34,43			8,13
05/08/2026 17:00			815,27		34,41			8,05
05/08/2026 17:05			793,14		34,4			8
05/08/2026 17:10			799,75		34,36			8,03
05/08/2026 17:15			806,71		34,4			8,26
05/08/2026 17:20			807,61		34,45			8,21
05/08/2026 17:25			795,32		34,45			8,15
05/08/2026 17:30			801,69		34,45			8,09
05/08/2026 17:35			796,06		34,45			8,06
05/08/2026 17:40			794,92		34,4			7,99
05/08/2026 17:45			797,26		34,35			8,25
05/08/2026 17:50			798,2		34,35			8,24
05/08/2026 17:55			799,2		34,35			8,15
05/08/2026 18:00			800,54		34,34			8,1
05/08/2026 18:05			798,55		34,35			8,04
05/08/2026 18:10			791,93		34,33	Kết quả được		8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
05/08/2026 18:15			793,08		34,39	lấy theo Phiếu		8,29
05/08/2026 18:20			799,95		34,41	kết quả phân		8,27
05/08/2026 18:25			789,64		34,43	tích sau xử lý		8,2
05/08/2026 18:30			807,06		34,44	của nhà máy xử		8,14
05/08/2026 18:35			803,73		34,43	lý nước thải tập		8,11
05/08/2026 18:40			794,02		34,39	trung KCN		8,04
05/08/2026 18:45			799,15		34,34			8,28
05/08/2026 18:50			795,32		34,34			8,25
05/08/2026 18:55			796,16		34,33			8,16
05/08/2026 19:00			773,52		34,31			8,11
05/08/2026 19:05			763,13		34,3			8,05
05/08/2026 19:10			756,46		34,25			8,07
05/08/2026 19:15			765,26		34,3			8,29
05/08/2026 19:20			767,9		34,35			8,23
05/08/2026 19:25			779,54		34,35			8,17
05/08/2026 19:30			766,61		34,35		Kết quả được lấy	8,13
05/08/2026 19:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		773,22	Kết quả được lấy theo	34,35	theo Đồng hồ đo lưu		8,09
05/08/2026 19:40			772,37	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,31	lượng đầu ra của nhà		8,02
05/08/2026 19:45			777,11	vào của nhà máy xử lý	34,26	máy xử lý nước thải		8,26
05/08/2026 19:50			782,09	nước thải tập trung KCN	34,26	tập trung KCN		8,21
05/08/2026 19:55			799,1		34,26			8,12
05/08/2026 20:00			793,08		34,26			8,08
05/08/2026 20:05			790,99		34,25			8,04
05/08/2026 20:10			787,06		34,2			8,1
05/08/2026 20:15			788,41		34,26			8,27
05/08/2026 20:20			786,61		34,29			8,19
05/08/2026 20:25			794,87		34,3			8,12
05/08/2026 20:30			801,34		34,31			8,07
05/08/2026 20:35			794,32		34,31			8,05
05/08/2026 20:40			795,91		34,28			7,99
05/08/2026 20:45			795,52		34,24			8,26
05/08/2026 20:50			795,02		34,24			8,25
05/08/2026 20:55			790,19		34,24			8,17
05/08/2026 21:00			777,15		34,23			8,12
05/08/2026 21:05			781,48		34,24			8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
05/08/2026 21:10			777,45		34,18			8,07
05/08/2026 21:15			772,77		34,24			8,31
05/08/2026 21:20			775,46		34,26			8,27
05/08/2026 21:25			772,92		34,28			8,21
05/08/2026 21:30			766,35		34,28			8,17
05/08/2026 21:35			780,14		34,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,14
05/08/2026 21:40			770,73		34,23			8,1
05/08/2026 21:45			778,5		34,19			8,29
05/08/2026 21:50			789,94		34,19			8,24
05/08/2026 21:55			776,51		34,19			8,17
05/08/2026 22:00			781,83		34,19			8,14
05/08/2026 22:05			771,23		34,19			8,09
05/08/2026 22:10			775,16		34,13			8,09
05/08/2026 22:15			763,37		34,19			8,29
05/08/2026 22:20			762,92		34,22			8,24
05/08/2026 22:25			758,24		34,24		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,19
05/08/2026 22:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		759,53	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,24			8,15
05/08/2026 22:35			767,85		34,24			8,12
05/08/2026 22:40			762,44		34,19			8,05
05/08/2026 22:45			756,72		34,14			8,27
05/08/2026 22:50			761,08		34,15			8,24
05/08/2026 22:55			765,68		34,15			8,12
05/08/2026 23:00			773,22		34,14			8,04
05/08/2026 23:05			767,97		34,13			7,97
05/08/2026 23:10			768,69		34,08			7,94
05/08/2026 23:15			760,4		34,13			8,25
05/08/2026 23:20			763,02		34,18			8,26
05/08/2026 23:25			771,53		34,19			8,21
05/08/2026 23:30			776,8		34,19			8,16
05/08/2026 23:35			759,11		34,19			8,13
05/08/2026 23:40			758,64		34,17			8,07
05/08/2026 23:45			771		34,13			8,27
05/08/2026 23:50			771,7		34,13			8,21
05/08/2026 23:55			777,17		34,13			8,15
06/08/2026 00:00			789,71		34,13			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/08/2026 00:05			783,07		34,13			8,05
06/08/2026 00:10			793,38		34,05			8,06
06/08/2026 00:15			784,97		34,11			8,29
06/08/2026 00:20			784,97		34,15			8,25
06/08/2026 00:25			784,17		34,17			8,19
06/08/2026 00:30			786,81		34,18			8,14
06/08/2026 00:35			785,41		34,18			8,1
06/08/2026 00:40			792,18		34,13			8,04
06/08/2026 00:45			785,66		34,08			8,27
06/08/2026 00:50			784,37		34,08			8,26
06/08/2026 00:55			780,09		34,08			8,19
06/08/2026 01:00			777,15		34,08	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,13
06/08/2026 01:05			779,41		34,08	kết quả phân		8,11
06/08/2026 01:10			774,17		34,01	tích sau xử lý		8,1
06/08/2026 01:15			771,18		34,08	của nhà máy xử	Kết quả được lấy	8,31
06/08/2026 01:20			768,04		34,12	lý nước thải tập	theo Đồng hồ đo lưu	8,27
06/08/2026 01:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		778,94	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,13	trung KCN	lượng đầu ra của nhà	8,21
06/08/2026 01:30			783,57	vào của nhà máy xử lý	34,14		máy xử lý nước thải	8,17
06/08/2026 01:35			789,15	nước thải tập trung KCN	34,14		tập trung KCN	8,15
06/08/2026 01:40			771,68		34,1			8,09
06/08/2026 01:45			784,32		34,06			8,27
06/08/2026 01:50			774,81		34,07			8,19
06/08/2026 01:55			781,53		34,07			8,14
06/08/2026 02:00			777,65		34,07			8,07
06/08/2026 02:05			768,59		34,07			8,02
06/08/2026 02:10			779,89		33,98			8,04
06/08/2026 02:15			767,4		34,06			8,26
06/08/2026 02:20			779,69		34,09			8,25
06/08/2026 02:25			789,35		34,12			8,18
06/08/2026 02:30			773,12		34,13			8,14
06/08/2026 02:35			791,73		34,13			8,1
06/08/2026 02:40			790,39		34,08			8,04
06/08/2026 02:45			781,38		34,04			8,3
06/08/2026 02:50			779,69		34,04			8,26
06/08/2026 02:55			777,8		34,03			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
06/08/2026 03:00			761,68		34,04			8,13
06/08/2026 03:05			760,08		34,04			8,08
06/08/2026 03:10			765,76		33,97			8,08
06/08/2026 03:15			769,89		34,03			8,31
06/08/2026 03:20			755,16		34,08			8,27
06/08/2026 03:25			770,18		34,08			8,21
06/08/2026 03:30			767,05		34,09			8,17
06/08/2026 03:35			770,78		34,09			8,13
06/08/2026 03:40			766,6		34,05			8,08
06/08/2026 03:45			776,46		33,99			8,28
06/08/2026 03:50			776,31		33,98			8,26
06/08/2026 03:55			772,03		33,98			8,19
06/08/2026 04:00			766,3		33,98			8,13
06/08/2026 04:05			774,56		33,98			8,07
06/08/2026 04:10			775,31		33,92			8,1
06/08/2026 04:15			788,52		34,01			8,29
06/08/2026 04:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		793,13	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
06/08/2026 04:25			778,79		34,08			8,21
06/08/2026 04:30			795,07		34,08			8,17
06/08/2026 04:35			787,55		34,08			8,13
06/08/2026 04:40			791,11		34,03			8,07
06/08/2026 04:45			799,4		33,97			8,27
06/08/2026 04:50			790,66		33,97			8,27
06/08/2026 04:55			789,15		33,97			8,2
06/08/2026 05:00			771,53		33,97			8,14
06/08/2026 05:05			772,72		33,97			8,1
06/08/2026 05:10			778,91		33,91			8,11
06/08/2026 05:15			765,01		34			8,29
06/08/2026 05:20			774,86		34,04			8,25
06/08/2026 05:25			765,95		34,07			8,19
06/08/2026 05:30			775,21		34,07			8,14
06/08/2026 05:35			777,4		34,08			8,1
06/08/2026 05:40			773,62		34,01			8,03
06/08/2026 05:45			771,3		33,96			8,26
06/08/2026 05:50			773,97		33,95			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/08/2026 05:55			782,87		33,94			8,15
06/08/2026 06:00			780,74		33,93			8,11
06/08/2026 06:05			767,52		33,95			8,07
06/08/2026 06:10			775,51		33,91			8,09
06/08/2026 06:15			770,14		33,99			8,29
06/08/2026 06:20			786,71		34,03			8,24
06/08/2026 06:25			783,64		34,06			8,18
06/08/2026 06:30			774,37		34,07			8,14
06/08/2026 06:35			785,21		34,07			8,1
06/08/2026 06:40			778,55		34			8,02
06/08/2026 06:45			779,81		33,97			8,25
06/08/2026 06:50			797,8		33,97			8,25
06/08/2026 06:55			783,79		33,99			8,17
06/08/2026 07:00			780,56		34,01			8,12
06/08/2026 07:05			785,68		34,02			8,1
06/08/2026 07:10			778,62		33,97			8,08
06/08/2026 07:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		784,44	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,03		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,29
06/08/2026 07:20			787,38		34,08	lượng đầu ra của nhà	8,24	
06/08/2026 07:25			785,76		34,09	máy xử lý nước thải	8,19	
06/08/2026 07:30			790,36		34,13	tập trung KCN	8,14	
06/08/2026 07:35			784,57		34,16		8,1	
06/08/2026 07:40			787,5		34,15		8,04	
06/08/2026 07:45			780,88		34,13		8,27	
06/08/2026 07:50			788,75		34,13	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,26	
06/08/2026 07:55			776,46		34,13		8,19	
06/08/2026 08:00			793,33		34,13		8,12	
06/08/2026 08:05			793,28		34,12		8,08	
06/08/2026 08:10			790,64		34,08		8,09	
06/08/2026 08:15			804,82		34,13		8,29	
06/08/2026 08:20			790,14		34,16		8,24	
06/08/2026 08:25			793,52		34,18		8,2	
06/08/2026 08:30		791,24	34,17	8,15				
06/08/2026 08:35		812,98	34,08	8,13				
06/08/2026 08:40		807,11	33,82	8,07				
06/08/2026 08:45		831,35	33,7	8,28				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
06/08/2026 08:50			824,83		33,71			8,24
06/08/2026 08:55			813,13		33,73			8,19
06/08/2026 09:00			811,09		33,76			8,15
06/08/2026 09:05			820,3		33,78			8,12
06/08/2026 09:10			803,78		33,64			8,15
06/08/2026 09:15			812,49		33,87			8,3
06/08/2026 09:20			818,06		33,97			8,27
06/08/2026 09:25			804,52		34,03			8,22
06/08/2026 09:30			805,52		34,04			8,17
06/08/2026 09:35			816,47		34,07			8,15
06/08/2026 09:40			801,29		34,02			8,09
06/08/2026 09:45			810,55		34,01			8,27
06/08/2026 09:50			805,54		34,03			8,26
06/08/2026 09:55			801,44		34,04			8,18
06/08/2026 10:00			797,97		34,08			8,14
06/08/2026 10:05			805,69		34,08			8,08
06/08/2026 10:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		795,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,05		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,1
06/08/2026 10:15			804,39		34,12			8,27
06/08/2026 10:20			780,54		34,15			8,25
06/08/2026 10:25			794,42		34,18			8,19
06/08/2026 10:30			799,2		34,21			8,16
06/08/2026 10:35			795,47		34,24			8,13
06/08/2026 10:40			789,69		34,24			8,06
06/08/2026 10:45			794,67		34,25			8,27
06/08/2026 10:50			791,39		34,29			8,23
06/08/2026 10:55			765,61		34,31			8,16
06/08/2026 11:00			769,04		34,35			8,11
06/08/2026 11:05			772,18		34,35			8,04
06/08/2026 11:10			772,23		34,35			8,05
06/08/2026 11:15			753,47		34,37	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,29
06/08/2026 11:20			766,5		34,4			8,26
06/08/2026 11:25			779,89		34,43			8,2
06/08/2026 11:30			765,42		34,45			8,15
06/08/2026 11:35			769,94		34,49			8,12
06/08/2026 11:40			764,17		34,52			8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/08/2026 11:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		772,08	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,57	trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
06/08/2026 11:50			783,38		34,61			8,24
06/08/2026 11:55			783,63		34,63			8,16
06/08/2026 12:00			779,5		34,65			8,11
06/08/2026 12:05			776,76		34,67			8,06
06/08/2026 12:10			794,83		34,72			8,05
06/08/2026 12:15			779,1		34,72			8,28
06/08/2026 12:20			789,75		34,72			8,24
06/08/2026 12:25			791,89		34,72			8,17
06/08/2026 12:30			780,84		34,75			8,13
06/08/2026 12:35			773,08		34,78			8,1
06/08/2026 12:40			788,46		34,84			8,02
06/08/2026 12:45			784,13		34,89			8,24
06/08/2026 12:50			788,56		34,9			8,22
06/08/2026 12:55			788,9		34,92			8,15
06/08/2026 13:00			787,76		34,93			8,11
06/08/2026 13:05			761,88		34,92			8,06
06/08/2026 13:10			779,3		34,95			8,05
06/08/2026 13:15			774,67		34,94			8,29
06/08/2026 13:20			761,43		34,95			8,21
06/08/2026 13:25			763,67		34,98			8,1
06/08/2026 13:30			762,83		34,99			8,03
06/08/2026 13:35			759,05		34,99			7,97
06/08/2026 13:40			758,1		35,03			7,92
06/08/2026 13:45			764,87		35,06			8,27
06/08/2026 13:50			758,4		35,09			8,24
06/08/2026 13:55			784,08		35,09			8,16
06/08/2026 14:00			760,49		35,08			8,09
06/08/2026 14:05			758,2		35,1			8,03
06/08/2026 14:10			758,15		35,21			8,06
06/08/2026 14:15			760,94		35,2			8,27
06/08/2026 14:20			769,79		35,18			8,24
06/08/2026 14:25			763,32		35,14			8,17
06/08/2026 14:30			758,6		35,1			8,12
06/08/2026 14:35			753,26		35,09			8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
06/08/2026 14:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		761,38	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	35,04	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,03
06/08/2026 14:50			765,27		34,83			8,24
06/08/2026 14:55			777,7		34,66			8,16
06/08/2026 15:00			779,34		34,56			8,11
06/08/2026 15:05			771,34		34,53			8,05
06/08/2026 15:10			766,9		34,35			8,07
06/08/2026 15:15			765,31		34,62			8,26
06/08/2026 15:20			771,43		34,77			8,23
06/08/2026 15:25			768,69		34,83			8,18
06/08/2026 15:30			778,94		34,84			8,13
06/08/2026 15:35			761,38		34,85			8,1
06/08/2026 15:40			773,02		34,78			8,03
06/08/2026 15:45			788,8		34,72			8,26
06/08/2026 15:50			776,56		34,74			8,21
06/08/2026 15:55			776,26		34,76		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
06/08/2026 16:00			790,99		34,77			8,08
06/08/2026 16:05			791,83		34,78			8,03
06/08/2026 16:10			802,28		34,68			8,02
06/08/2026 16:15			802,58		34,78			8,24
06/08/2026 16:20			812,68		34,84			8,22
06/08/2026 16:25			803,78		34,87			8,17
06/08/2026 16:30			803,38		34,88			8,13
06/08/2026 16:35			798,75		34,89			8,1
06/08/2026 16:40			798,1		34,81			8,04
06/08/2026 16:45			790,59		34,73			8,26
06/08/2026 16:50			804,67		34,73			8,2
06/08/2026 16:55			787,5		34,72			8,13
06/08/2026 17:00			802,23		34,7			8,09
06/08/2026 17:05			799,1		34,68			8,05
06/08/2026 17:10			804,32		34,61			8,1
06/08/2026 17:15			797,06		34,72			8,27
06/08/2026 17:20			806,46		34,77			8,23
06/08/2026 17:25			803,98		34,78			8,16
06/08/2026 17:30			787,85		34,78			8,11
06/08/2026 17:35			797,81		34,78			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
06/08/2026 17:40			797,51		34,62			8,01
06/08/2026 17:45			793,87		34,56			8,26
06/08/2026 17:50			799,25		34,57			8,22
06/08/2026 17:55			793,62		34,6			8,16
06/08/2026 18:00			798,75		34,61			8,11
06/08/2026 18:05			795,91		34,6			8,05
06/08/2026 18:10			793,82		34,51	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,07
06/08/2026 18:15			790,19		34,62			8,26
06/08/2026 18:20			795,17		34,67			8,26
06/08/2026 18:25			794,22		34,67			8,21
06/08/2026 18:30			793,62		34,67			8,18
06/08/2026 18:35			790,04		34,67			8,16
06/08/2026 18:40			779,64		34,56			8,1
06/08/2026 18:45			795,96		34,51			8,28
06/08/2026 18:50			799,3		34,51			8,23
06/08/2026 18:55			789,49		34,5		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
06/08/2026 19:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		773,67	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,49			8,11
06/08/2026 19:05			756,25		34,47			8,07
06/08/2026 19:10			746,1		34,39			8,08
06/08/2026 19:15			749,78		34,48			8,27
06/08/2026 19:20			741,17		34,54			8,23
06/08/2026 19:25			717,58		34,56			8,19
06/08/2026 19:30			726,44		34,56			8,16
06/08/2026 19:35			722,86		34,56			8,11
06/08/2026 19:40			710,81		34,43			8,09
06/08/2026 19:45			718,08		34,31			8,27
06/08/2026 19:50			723,31		34,34			8,24
06/08/2026 19:55			729,53		34,36			8,16
06/08/2026 20:00			707,75		34,4			8,09
06/08/2026 20:05			734,67		34,4			8,04
06/08/2026 20:10			740,6		34,29			8,04
06/08/2026 20:15			727,29		34,4			8,25
06/08/2026 20:20			741,89		34,45			8,23
06/08/2026 20:25			731,42		34,48			8,19
06/08/2026 20:30			737,19		34,5			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
06/08/2026 20:35			740,35		34,5			8,13
06/08/2026 20:40			748,16		34,37			8,06
06/08/2026 20:45			750,55		34,27			8,26
06/08/2026 20:50			741,39		34,29			8,23
06/08/2026 20:55			749,9		34,33			8,14
06/08/2026 21:00			740,64		34,35			8,09
06/08/2026 21:05			737,21		34,36			8,03
06/08/2026 21:10			731,79		34,28			8,03
06/08/2026 21:15			733,98		34,38			8,25
06/08/2026 21:20			735,12		34,43			8,23
06/08/2026 21:25			741,39		34,45			8,17
06/08/2026 21:30			733,58		34,45			8,14
06/08/2026 21:35			736,71		34,46	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,12
06/08/2026 21:40			740,49		34,35			8,07
06/08/2026 21:45			740,89		34,26	kết quả phân tích sau xử lý		8,27
06/08/2026 21:50			742,54		34,29		của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,23
06/08/2026 21:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		751,39	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,33	theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,17
06/08/2026 22:00			750,3		34,35		8,12	
06/08/2026 22:05			761,89		34,36		8,06	
06/08/2026 22:10			757,27		34,28		8,07	
06/08/2026 22:15			758,36		34,37		8,26	
06/08/2026 22:20			759,8		34,42		8,23	
06/08/2026 22:25			761,45		34,45		8,16	
06/08/2026 22:30			747,01		34,45		8,11	
06/08/2026 22:35			755,62		34,45		8,09	
06/08/2026 22:40			767,42		34,29		8,04	
06/08/2026 22:45			761,7		34,28	8,26		
06/08/2026 22:50			757,42		34,3			8,21
06/08/2026 22:55			774,51		34,34			8,13
06/08/2026 23:00			760,3		34,35			8,07
06/08/2026 23:05			756,72		34,35			8,04
06/08/2026 23:10			765,65		34,27			8,04
06/08/2026 23:15			772,3		34,35			8,24
06/08/2026 23:20			781,62		34,4			8,22
06/08/2026 23:25			756,54		34,43			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
06/08/2026 23:30			776,85		34,44			8,11
06/08/2026 23:35			765,05		34,45			8,07
06/08/2026 23:40			776,65		34,35			8,03
06/08/2026 23:45			773,71		34,2			8,28
06/08/2026 23:50			756,69		34,23			8,24
06/08/2026 23:55			769,23		34,24			8,17
07/08/2026 00:00			773,44		34,27			8,11
07/08/2026 00:05			774,56		34,29			8,06
07/08/2026 00:10			783,34		34,19			8,06
07/08/2026 00:15			762,71		34,31			8,26
07/08/2026 00:20			769,66		34,39			8,23
07/08/2026 00:25			762,24		34,41			8,17
07/08/2026 00:30			766,57		34,43			8,12
07/08/2026 00:35			776,03		34,43			8,08
07/08/2026 00:40			775,73		34,35			8,07
07/08/2026 00:45			774,68		34,22			8,24
07/08/2026 00:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,18	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,24		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,18
07/08/2026 00:55			773,54		34,26			8,13
07/08/2026 01:00			774,24		34,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,08
07/08/2026 01:05			785,14		34,29			8,04
07/08/2026 01:10			787,18		34,19			8,04
07/08/2026 01:15			788,92		34,3			8,25
07/08/2026 01:20			789,86		34,37			8,23
07/08/2026 01:25			788,95		34,4			8,16
07/08/2026 01:30			793,43		34,41			8,1
07/08/2026 01:35			798,6		34,42			8,07
07/08/2026 01:40			811,34		34,32		8,06	
07/08/2026 01:45			805,37		34,19		8,25	
07/08/2026 01:50			805,22		34,2		8,21	
07/08/2026 01:55			814,35		34,24		8,14	
07/08/2026 02:00			803,98		34,29		8,09	
07/08/2026 02:05			804,45		34,29		8,03	
07/08/2026 02:10			815,47		34,19		8,02	
07/08/2026 02:15			835,13		34,29		8,25	
07/08/2026 02:20			822,99		34,35		8,23	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/08/2026 02:25			829,75		34,4			8,19
07/08/2026 02:30			836,03		34,4			8,15
07/08/2026 02:35			829,8		34,4			8,1
07/08/2026 02:40			839,16		34,32			8,07
07/08/2026 02:45			827,22		34,19			8,27
07/08/2026 02:50			832,19		34,21			8,23
07/08/2026 02:55			821,29		34,24			8,17
07/08/2026 03:00			818,46		34,28			8,12
07/08/2026 03:05			808,85		34,29			8,06
07/08/2026 03:10			805,57		34,18			8,06
07/08/2026 03:15			826,02		34,27			8,26
07/08/2026 03:20			825,69		34,33			8,21
07/08/2026 03:25			820,27		34,36			8,13
07/08/2026 03:30			815,44		34,39			8,08
07/08/2026 03:35			817,38		34,38			8,03
07/08/2026 03:40			829,48		34,29			8
07/08/2026 03:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		821,66	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,22		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,24
07/08/2026 03:50			836,89		34,25		lượng đầu ra của nhà	8,2
07/08/2026 03:55			817,14		34,29		máy xử lý nước thải	8,14
07/08/2026 04:00			812,76		34,32		tập trung KCN	8,08
07/08/2026 04:05			814,78		34,34			8,03
07/08/2026 04:10			824,08		34,23			8,04
07/08/2026 04:15			828,13		34,3			8,25
07/08/2026 04:20			837,29		34,36			8,24
07/08/2026 04:25			818,11		34,4	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,19
07/08/2026 04:30			825,47		34,4			8,16
07/08/2026 04:35			836,22		34,4			8,14
07/08/2026 04:40			838,91		34,3			8,1
07/08/2026 04:45			832,66		34,24			8,28
07/08/2026 04:50			842,1		34,24			8,21
07/08/2026 04:55			830,05		34,28			8,15
07/08/2026 05:00			829,36		34,29			8,09
07/08/2026 05:05			816,32		34,29			8,06
07/08/2026 05:10			810,32		34,19			8,04
07/08/2026 05:15			813,05		34,29			8,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/08/2026 05:20			821,46		34,35			8,23
07/08/2026 05:25			834,98		34,38			8,17
07/08/2026 05:30			822,36		34,39			8,12
07/08/2026 05:35			814,25		34,39			8,08
07/08/2026 05:40			820,6		34,29			8,06
07/08/2026 05:45			807,48		34,18			8,23
07/08/2026 05:50			815,27		34,19			8,2
07/08/2026 05:55			825,03		34,24			8,15
07/08/2026 06:00			809,55		34,24			8,1
07/08/2026 06:05			830,4		34,28			8,04
07/08/2026 06:10			822,31		34,19			8,04
07/08/2026 06:15			816,92		34,29			8,25
07/08/2026 06:20			821,89		34,35			8,22
07/08/2026 06:25			819,5		34,37			8,17
07/08/2026 06:30			831,32		34,38			8,1
07/08/2026 06:35			819,52		34,4			8,07
07/08/2026 06:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		806,88	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,29		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,03
07/08/2026 06:45			814,9		34,19			8,22
07/08/2026 06:50			803,9		34,24			8,18
07/08/2026 06:55			802,7		34,28			8,12
07/08/2026 07:00			813,75		34,32			8,07
07/08/2026 07:05			825,69		34,35			8,03
07/08/2026 07:10			806,78		34,29			8,04
07/08/2026 07:15			790,86		34,36			8,24
07/08/2026 07:20			806,04		34,4			8,22
07/08/2026 07:25			788,5		34,45			8,17
07/08/2026 07:30			807,01		34,46			8,11
07/08/2026 07:35			785,11		34,48			8,09
07/08/2026 07:40			793,77		34,4			8,06
07/08/2026 07:45			795,71		34,4			8,24
07/08/2026 07:50			788,06		34,44	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử		8,2
07/08/2026 07:55			796,17		34,48			8,14
07/08/2026 08:00			791,59		34,51			8,08
07/08/2026 08:05			783,73		34,54			8,03
07/08/2026 08:10			793,53		34,49			8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
07/08/2026 08:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		789,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,53	lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,25
07/08/2026 08:20			792,69		34,56			8,22
07/08/2026 08:25			796,17		34,59			8,16
07/08/2026 08:30			803,76		34,61			8,11
07/08/2026 08:35			789,6		34,62			8,08
07/08/2026 08:40			800,18		34,6			8,05
07/08/2026 08:45			800,28		34,56			8,23
07/08/2026 08:50			788,09		34,59			8,19
07/08/2026 08:55			808,44		34,62			8,13
07/08/2026 09:00			804,81		34,63			8,07
07/08/2026 09:05			781,42		34,67			8,03
07/08/2026 09:10			780,57		34,66			8,02
07/08/2026 09:15			790,63		34,71			8,24
07/08/2026 09:20			786		34,73			8,2
07/08/2026 09:25			782,46		34,77			8,16
07/08/2026 09:30			785,08		34,78			8,12
07/08/2026 09:35			774,9		34,81			8,1
07/08/2026 09:40			782,79		34,78			8,06
07/08/2026 09:45			785,98		34,81			8,25
07/08/2026 09:50			771,4		34,84			8,21
07/08/2026 09:55			774,53		34,85			8,14
07/08/2026 10:00			776,97		34,87			8,08
07/08/2026 10:05			782,94		34,89			8,03
07/08/2026 10:10			779,26		34,89			8,03
07/08/2026 10:15			780,3		34,9			8,24
07/08/2026 10:20			780,95		34,93			8,21
07/08/2026 10:25			778,61		34,96			8,13
07/08/2026 10:30			770,55		34,99			8,07
07/08/2026 10:35			763,88		35,02			8,02
07/08/2026 10:40			782,69		35,04			8
07/08/2026 10:45			771,54		35,07			8,21
07/08/2026 10:50			759		35,09			8,19
07/08/2026 10:55			758,21		35,1			8,12
07/08/2026 11:00			740,49		35,1			8,08
07/08/2026 11:05			735,66		35,12			8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/08/2026 11:10			752,53		35,16			8,02
07/08/2026 11:15			740,87		35,18	Kết quả được		8,2
07/08/2026 11:20			750,15		35,2	lấy theo Phiếu		8,2
07/08/2026 11:25			744,05		35,2	kết quả phân		8,13
07/08/2026 11:30			748,13		35,22	tích sau xử lý		8,07
07/08/2026 11:35			761,34		35,18	của nhà máy xử		8,03
07/08/2026 11:40			748,7		35,09	lý nước thải tập		8,01
07/08/2026 11:45			752,02		35,07	trung KCN		8,26
07/08/2026 11:50			742,23		35,09			8,17
07/08/2026 11:55			757,99		35,14			8,05
07/08/2026 12:00			758,53		35,15			7,97
07/08/2026 12:05			765,45		35,16			7,91
07/08/2026 12:10			755,8		35,15			7,87
07/08/2026 12:15			765,27		35,19			8,2
07/08/2026 12:20			753,18		35,21			8,19
07/08/2026 12:25			764,18		35,23		Kết quả được lấy	8,15
07/08/2026 12:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		774,83	Kết quả được lấy theo	35,23		theo Đồng hồ đo lưu	8,09
07/08/2026 12:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		766,47	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	35,24		lượng đầu ra của nhà	8,06
07/08/2026 12:40	nước thải tập trung KCN		766,02	vào của nhà máy xử lý	35,18		máy xử lý nước thải	8,03
07/08/2026 12:45			769,26	nước thải tập trung KCN	35,15		tập trung KCN	8,21
07/08/2026 12:50			770,77		35,15			8,18
07/08/2026 12:55			782,66		35,15			8,12
07/08/2026 13:00			746,33		35,18			8,06
07/08/2026 13:05			746,53		35,2			8,03
07/08/2026 13:10			766,34		35,18			8,03
07/08/2026 13:15			758,38		35,2			8,23
07/08/2026 13:20			761,46		35,22			8,2
07/08/2026 13:25			755,31		35,26			8,13
07/08/2026 13:30			755,64		35,28			8,07
07/08/2026 13:35			749,74		35,31			8,03
07/08/2026 13:40			762,98		35,33			8,01
07/08/2026 13:45			767,16		35,41			8,2
07/08/2026 13:50			767,7		35,46			8,18
07/08/2026 13:55			769,35		35,48			8,11
07/08/2026 14:00			774,42		35,51			8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
07/08/2026 14:05			773,13		35,53			8,02
07/08/2026 14:10			772,18		35,66			8,02
07/08/2026 14:15			760,49		35,64			8,21
07/08/2026 14:20			771,49		35,6			8,17
07/08/2026 14:25			767,16		35,59			8,12
07/08/2026 14:30			760,69		35,59			8,08
07/08/2026 14:35			780,79		35,59			8,03
07/08/2026 14:40			773,88		35,59	Kết quả được		8,02
07/08/2026 14:45			766,01		35,76	lấy theo Phiếu		7,96
07/08/2026 14:50			766,01		35,76	kết quả phân		8,17
07/08/2026 14:55			763,57		35,76	tích sau xử lý		8,17
07/08/2026 15:00			754,47		35,69	của nhà máy xử		8,05
07/08/2026 15:05			768,65		35,64	lý nước thải tập		8
07/08/2026 15:10			768,65		35,64	trung KCN		8
07/08/2026 15:15			760,74		35,65			7,99
07/08/2026 15:20			760,74		35,59		Kết quả được lấy	8,25
07/08/2026 15:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		760,79	Kết quả được lấy theo	35,53		theo Đồng hồ đo lưu	8,12
07/08/2026 15:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		747,75	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	35,52		lượng đầu ra của nhà	8,06
07/08/2026 15:35	nước thải tập trung KCN		770,29	vào của nhà máy xử lý	35,52		máy xử lý nước thải	8,01
07/08/2026 15:40			766,49	nước thải tập trung KCN	35,46		tập trung KCN	7,98
07/08/2026 15:45			764,72		35,37			8,19
07/08/2026 15:50			765,86		35,38			8,17
07/08/2026 15:55			759,64		35,37			8,1
07/08/2026 16:00			778,85		35,37			8,03
07/08/2026 16:05			776,26		35,36			7,99
07/08/2026 16:10			755,06		35,33			7,98
07/08/2026 16:15			777,36		35,47			8,2
07/08/2026 16:20			776,41		35,53			8,18
07/08/2026 16:25			788,81		35,56			8,13
07/08/2026 16:30			803,34		35,58			8,1
07/08/2026 16:35			819,36		35,59			8,06
07/08/2026 16:40			824,79		35,57			8,03
07/08/2026 16:45			823		35,52			8,19
07/08/2026 16:50			830,9		35,48			8,16
07/08/2026 16:55			852,21		35,42			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/08/2026 17:00			844,29		35,38			8,06
07/08/2026 17:05			856,28		35,36			8,01
07/08/2026 17:10			862,71		35,31			8,02
07/08/2026 17:15			861,96		35,37			8,2
07/08/2026 17:20			868,58		35,4			8,17
07/08/2026 17:25			865,99		35,41			8,11
07/08/2026 17:30			874,2		35,41			8,05
07/08/2026 17:35			871,66		35,39			8,03
07/08/2026 17:40			889,82		35,3			8,01
07/08/2026 17:45			899,58		35,18			8,18
07/08/2026 17:50			888,68		35,17			8,18
07/08/2026 17:55			886,04		35,2			8,11
07/08/2026 18:00			901,57		35,2			8,04
07/08/2026 18:05			902,46		35,2	Kết quả được lấy theo Phiếu		7,99
07/08/2026 18:10			919,88		35,15	kết quả phân		7,99
07/08/2026 18:15			916,75		35,25	tích sau xử lý	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,21
07/08/2026 18:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		917,54	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	35,29	của nhà máy xử	lượng đầu ra của nhà	8,16
07/08/2026 18:25			922,97	vào của nhà máy xử lý	35,3	lý nước thải tập	máy xử lý nước thải	8,11
07/08/2026 18:30			929,83	nước thải tập trung KCN	35,3	trung KCN	tập trung KCN	8,05
07/08/2026 18:35			926,86		35,29			8,02
07/08/2026 18:40			920,14		35,16			7,96
07/08/2026 18:45			919,39		35,11			8,2
07/08/2026 18:50			914,71		35,13			8,16
07/08/2026 18:55			934,52		35,14			8,1
07/08/2026 19:00			925,26		35,15			8,05
07/08/2026 19:05			917,1		35,14			8,01
07/08/2026 19:10			923,87		35,06			8,02
07/08/2026 19:15			922,28		35,14			8,21
07/08/2026 19:20			921,08		35,16			8,16
07/08/2026 19:25			927,06		35,17			8,1
07/08/2026 19:30			922,43		35,17			8,05
07/08/2026 19:35			916,9		35,16			8,02
07/08/2026 19:40			927,65		35,03			7,97
07/08/2026 19:45			940,44		34,96			8,2
07/08/2026 19:50			939,4		34,99			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
07/08/2026 19:55			940,74		35			8,1
07/08/2026 20:00			953,78		35,02			8,05
07/08/2026 20:05			944,77		35,03			8
07/08/2026 20:10			954,92		34,94			8
07/08/2026 20:15			956,27		35,04			8,23
07/08/2026 20:20			953,28		35,09			8,19
07/08/2026 20:25			948,55		35,1			8,12
07/08/2026 20:30			952,69		35,09			8,06
07/08/2026 20:35			940,94		35,09			8,04
07/08/2026 20:40			943,18		34,95			7,99
07/08/2026 20:45			959,95		34,89			8,2
07/08/2026 20:50			960,1		34,92			8,15
07/08/2026 20:55			959		34,93			8,09
07/08/2026 21:00			942,68		34,94			8,02
07/08/2026 21:05			943,93		34,94			7,96
07/08/2026 21:10			957,36		34,89			7,97
07/08/2026 21:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		944,42	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,94		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,19
07/08/2026 21:20			949,75		34,99			8,17
07/08/2026 21:25			941,64		35,03			8,11
07/08/2026 21:30			950,69		35,04	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,05
07/08/2026 21:35			948,84		35,04			8,03
07/08/2026 21:40			962,58		34,93			7,99
07/08/2026 21:45			940,78		34,83			8,14
07/08/2026 21:50			958		34,84			8,16
07/08/2026 21:55			949,74		34,88			8,08
07/08/2026 22:00			942,28		34,89			8,04
07/08/2026 22:05			964,42		34,89			7,98
07/08/2026 22:10			946,46		34,81			8
07/08/2026 22:15			958,35		34,89			8,21
07/08/2026 22:20			955,86		34,93			8,18
07/08/2026 22:25			953,87		34,94			8,11
07/08/2026 22:30			956,81		34,94			8,06
07/08/2026 22:35			958,6		34,95			8,03
07/08/2026 22:40			953,17		34,89			7,97
07/08/2026 22:45			940,68		34,79			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
07/08/2026 22:50			923,91		34,79			8,14
07/08/2026 22:55			929,49		34,79			8,07
07/08/2026 23:00			918,94		34,8			8,02
07/08/2026 23:05			907,94		34,81			7,98
07/08/2026 23:10			895,94		34,72			7,98
07/08/2026 23:15			904,4		34,77			7,97
07/08/2026 23:20			894		34,83			8,22
07/08/2026 23:25			891,51		34,86			8,14
07/08/2026 23:30			894,45		34,86			8,09
07/08/2026 23:35			893,5		34,86			8,05
07/08/2026 23:40			880,86		34,78			8,03
07/08/2026 23:45			883,5		34,68			7,98
07/08/2026 23:50			875,14		34,67			8,2
07/08/2026 23:55			887,73		34,67			8,11
08/08/2026 00:00			875,34		34,68			8,05
08/08/2026 00:05			871,76		34,68			8,01
08/08/2026 00:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		873,85	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,02
08/08/2026 00:15			884,2		34,7			8,2
08/08/2026 00:20			860,11		34,76			8,17
08/08/2026 00:25			870,86		34,78			8,11
08/08/2026 00:30			859,02		34,78			8,07
08/08/2026 00:35			860,81		34,78			8,04
08/08/2026 00:40			846,68		34,69			8
08/08/2026 00:45			860,11		34,56			8,18
08/08/2026 00:50			851,3		34,56			8,14
08/08/2026 00:55			846,23		34,58			8,09
08/08/2026 01:00			838,41		34,59	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,03
08/08/2026 01:05			833,21		34,6			8
08/08/2026 01:10			838,17		34,51			8,01
08/08/2026 01:15			824,83		34,62			8,21
08/08/2026 01:20			828,16		34,67			8,18
08/08/2026 01:25			805,39		34,69			8,13
08/08/2026 01:30			815,57		34,7			8,08
08/08/2026 01:35			821,79		34,69			8,03
08/08/2026 01:40			828,21		34,51			8,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/08/2026 01:45			842,1		34,45			8,18
08/08/2026 01:50			826,07		34,5			8,15
08/08/2026 01:55			815,92		34,51			8,09
08/08/2026 02:00			809,35		34,52			8,04
08/08/2026 02:05			804,57		34,51			8
08/08/2026 02:10			818,36		34,44			8
08/08/2026 02:15			811,86		34,52			8,18
08/08/2026 02:20			807,11		34,59			8,15
08/08/2026 02:25			806,66		34,62			8,08
08/08/2026 02:30			803,23		34,62			8,04
08/08/2026 02:35			812,93		34,62			8,01
08/08/2026 02:40			817,13		34,56			7,97
08/08/2026 02:45			815,49		34,45			8,19
08/08/2026 02:50			819,5		34,45			8,16
08/08/2026 02:55			808,11		34,44			8,1
08/08/2026 03:00			796,16		34,43			8,03
08/08/2026 03:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		792,53	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,42		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,99
08/08/2026 03:10			782,78		34,34		lượng đầu ra của nhà	8,01
08/08/2026 03:15			788,7		34,45		máy xử lý nước thải	8,19
08/08/2026 03:20			790,39		34,51		tập trung KCN	8,15
08/08/2026 03:25			780,09		34,55			8,09
08/08/2026 03:30			781,53		34,56			8,05
08/08/2026 03:35			789,2		34,56			8,01
08/08/2026 03:40			778,77		34,46			8
08/08/2026 03:45			782,08		34,29			8,2
08/08/2026 03:50			782,23		34,29			8,18
08/08/2026 03:55			775,23		34,3			8,12
08/08/2026 04:00			770,48		34,33			8,04
08/08/2026 04:05			780,24		34,34			7,99
08/08/2026 04:10			777,55		34,28			8,01
08/08/2026 04:15			785,21		34,41			8,21
08/08/2026 04:20			794,17		34,49	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý		8,17
08/08/2026 04:25			779,69		34,52			8,13
08/08/2026 04:30			794,22		34,53			8,07
08/08/2026 04:35			784,32		34,54			8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
08/08/2026 04:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		793,23	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,45	của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,02
08/08/2026 04:45			785,02		34,26			8,17
08/08/2026 04:50			780,39		34,24			8,13
08/08/2026 04:55			786,86		34,28			8,08
08/08/2026 05:00			776,38		34,29			8,02
08/08/2026 05:05			773,52		34,3			7,97
08/08/2026 05:10			763,42		34,24			7,97
08/08/2026 05:15			778,84		34,39			8,17
08/08/2026 05:20			765,46		34,45			8,17
08/08/2026 05:25			765,81		34,49			8,11
08/08/2026 05:30			756,72		34,5			8,06
08/08/2026 05:35			769,84		34,51			8,02
08/08/2026 05:40			780,39		34,4			8,01
08/08/2026 05:45			769,44		34,29			8,19
08/08/2026 05:50			770,98		34,29			8,13
08/08/2026 05:55			771,1		34,33			8,08
08/08/2026 06:00			758,84		34,34			8,03
08/08/2026 06:05			766,97		34,35			7,99
08/08/2026 06:10			771,23		34,29			8
08/08/2026 06:15			766,4		34,4			8,16
08/08/2026 06:20			767,65		34,45			8,17
08/08/2026 06:25			770,18		34,48			8,12
08/08/2026 06:30			782,63		34,5			8,09
08/08/2026 06:35			762,37		34,5			8,05
08/08/2026 06:40			771,78		34,4			8,02
08/08/2026 06:45			760,78		34,3			8,21
08/08/2026 06:50			760,28		34,34			8,15
08/08/2026 06:55			767,6		34,38			8,08
08/08/2026 07:00			759,88		34,41			8,02
08/08/2026 07:05			759,98		34,45			7,96
08/08/2026 07:10			766,8		34,4			7,97
08/08/2026 07:15			755,45		34,47			8,16
08/08/2026 07:20			768,84		34,51			8,16
08/08/2026 07:25			771,68		34,53			8,11
08/08/2026 07:30			761,43		34,56			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/08/2026 07:35			773,92		34,57			8,03
08/08/2026 07:40			777,46		34,5			7,99
08/08/2026 07:45			770,04		34,45	Kết quả được		8,18
08/08/2026 07:50			786,62		34,47	lấy theo Phiếu		8,13
08/08/2026 07:55			773,83		34,51	kết quả phân		8,08
08/08/2026 08:00			785,27		34,52	tích sau xử lý		8,04
08/08/2026 08:05			786,37		34,56	của nhà máy xử		8
08/08/2026 08:10			800,9		34,56	lý nước thải tập		8,01
08/08/2026 08:15			796,42		34,62	trung KCN		8,19
08/08/2026 08:20			793,93		34,63			8,16
08/08/2026 08:25			794,23		34,65			8,09
08/08/2026 08:30			792,02		34,67			8,04
08/08/2026 08:35			794,11		34,67			8
08/08/2026 08:40			806,62		34,62			7,97
08/08/2026 08:45			802,17		34,61			8,18
08/08/2026 08:50			803,42		34,62		Kết quả được lấy	8,16
08/08/2026 08:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		789,73	Kết quả được lấy theo	34,64		theo Đồng hồ đo lưu	8,08
08/08/2026 09:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		783,11	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,67		lượng đầu ra của nhà	8,02
08/08/2026 09:05	nước thải tập trung KCN		794,81	vào của nhà máy xử lý	34,68		máy xử lý nước thải	7,97
08/08/2026 09:10			775,4	nước thải tập trung KCN	34,68		tập trung KCN	7,97
08/08/2026 09:15			783,66		34,72			8,15
08/08/2026 09:20			792,67		34,74			8,17
08/08/2026 09:25			783,39		34,77			8,11
08/08/2026 09:30			787,09		34,78			8,06
08/08/2026 09:35			780,7		34,79			8,03
08/08/2026 09:40			785,73		34,78			8
08/08/2026 09:45			786,28		34,78			7,95
08/08/2026 09:50			779,91		34,8			8,15
08/08/2026 09:55			773,98		34,83			8,08
08/08/2026 10:00			786,97		34,84			8,01
08/08/2026 10:05			776,97		34,85			7,95
08/08/2026 10:10			791,9		34,86			7,97
08/08/2026 10:15			778,41		34,88			8,18
08/08/2026 10:20			785,98		34,89			8,15
08/08/2026 10:25			789,11		34,93			8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
08/08/2026 10:30			781,1		34,94			8,04
08/08/2026 10:35			784,63		34,96			8
08/08/2026 10:40			787,77		34,94			7,97
08/08/2026 10:45			790,01		34,98			8,19
08/08/2026 10:50			785,13		34,99			8,15
08/08/2026 10:55			778,96		35			8,09
08/08/2026 11:00			751,04		34,99			8,02
08/08/2026 11:05			769,35		35,01			7,96
08/08/2026 11:10			760,45		35,07	Kết quả được		7,97
08/08/2026 11:15			747,31		35,09	lấy theo Phiếu		7,95
08/08/2026 11:20			774,08		35,09	kết quả phân		8,15
08/08/2026 11:25			761,77		35,1	tích sau xử lý		8,12
08/08/2026 11:30			768,61		35,1	của nhà máy xử		8,08
08/08/2026 11:35			775,28		35,15	lý nước thải tập		8,05
08/08/2026 11:40			777,47		35,15	trung KCN		8,03
08/08/2026 11:45			772,82		35,2		Kết quả được lấy	7,98
08/08/2026 11:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		760,55	Kết quả được lấy theo	35,27		theo Đồng hồ đo lưu	8,16
08/08/2026 11:55	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		775,9	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	35,31		lượng đầu ra của nhà	8,08
08/08/2026 12:00	nước thải tập trung KCN		769,83	vào của nhà máy xử lý	35,31		máy xử lý nước thải	8,02
08/08/2026 12:05			763,71	nước thải tập trung KCN	35,26		tập trung KCN	7,96
08/08/2026 12:10			754,35		35,26			7,95
08/08/2026 12:15			754,55		35,24			8,15
08/08/2026 12:20			757,54		35,26			8,16
08/08/2026 12:25			750,52		35,26			8,09
08/08/2026 12:30			761,59		35,28			8,05
08/08/2026 12:35			746,36		35,31			8,02
08/08/2026 12:40			756,32		35,39			7,98
08/08/2026 12:45			754,72		35,45			8,13
08/08/2026 12:50			759,7		35,41			8,15
08/08/2026 12:55			754,52		35,36			8,08
08/08/2026 13:00			757,83		35,36			8,02
08/08/2026 13:05			748,01		35,38			7,97
08/08/2026 13:10			733,64		35,48			7,97
08/08/2026 13:15			729,36		35,48			8,15
08/08/2026 13:20			736,33		35,48			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
08/08/2026 13:25			724,19		35,48			8,09
08/08/2026 13:30			743,6		35,48			8,04
08/08/2026 13:35			736,68		35,5			8,01
08/08/2026 13:40			735,63		35,56			7,96
08/08/2026 13:45			739,2		35,62			8,16
08/08/2026 13:50			738,82		35,64			8,12
08/08/2026 13:55			737,82		35,64			8,05
08/08/2026 14:00			744,44		35,64			7,98
08/08/2026 14:05			735,49		35,64			7,93
08/08/2026 14:10			736,33		35,75			7,94
08/08/2026 14:15			731,55		35,67			8,16
08/08/2026 14:20			740,61		35,65			8,14
08/08/2026 14:25			736,03		35,65			8,09
08/08/2026 14:30			747,58		35,65			8,04
08/08/2026 14:35			756,19		35,64			8,01
08/08/2026 14:40			746,98		35,64	Kết quả được lấy theo Phiếu	Kết quả được lấy	7,97
08/08/2026 14:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		748,92	Kết quả được lấy theo	35,62	kết quả phân	theo Đồng hồ đo lưu	8,14
08/08/2026 14:50			749,82	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	35,6	tích sau xử lý	lượng đầu ra của nhà	8,11
08/08/2026 14:55			740,96	vào của nhà máy xử lý	35,59	của nhà máy xử	máy xử lý nước thải	8,05
08/08/2026 15:00			745,19	nước thải tập trung KCN	35,62	lý nước thải tập	tập trung KCN	8,01
08/08/2026 15:05			757,13		35,66	trung KCN		7,97
08/08/2026 15:10			752,31		35,75			7,97
08/08/2026 15:15			742,45		35,68			8,16
08/08/2026 15:20			747,83		35,67			8,14
08/08/2026 15:25			739,81		35,65			8,1
08/08/2026 15:30			750,37		35,64			8,04
08/08/2026 15:35			762,06		35,59			8,01
08/08/2026 15:40			756,59		35,53			7,97
08/08/2026 15:45			770,17		35,48			8,16
08/08/2026 15:50			764,75		35,47			8,11
08/08/2026 15:55			769,33		35,46			8,04
08/08/2026 16:00			766,84		35,45			7,99
08/08/2026 16:05			775,75		35,43			7,95
08/08/2026 16:10			775,99		35,42			7,95
08/08/2026 16:15			765,64		35,47			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/08/2026 16:20			775,9		35,48			8,14
08/08/2026 16:25			776,99		35,48			8,09
08/08/2026 16:30			790,38		35,48			8,06
08/08/2026 16:35			788,44		35,47			8,02
08/08/2026 16:40			797,59		35,37			8
08/08/2026 16:45			783,16		35,31			8,19
08/08/2026 16:55			797,34		35,3			8,07
08/08/2026 17:00			803,27		35,3			8,02
08/08/2026 17:05			790,7		35,28			7,97
08/08/2026 17:10			789,58		35,25			7,97
08/08/2026 17:15			792,14		35,29			8,17
08/08/2026 17:20			800,8		35,31			8,13
08/08/2026 17:25			796,47		35,31			8,09
08/08/2026 17:30			803,09		35,31			8,05
08/08/2026 17:35			799,9		35,31			8,02
08/08/2026 17:40			803,39		35,2			8
08/08/2026 17:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		807,32	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	35,1		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,15
08/08/2026 17:50			793,98		35,1		lượng đầu ra của nhà	8,12
08/08/2026 17:55			796,47		35,09		máy xử lý nước thải	8,05
08/08/2026 18:00			805,18		35,09		tập trung KCN	7,98
08/08/2026 18:05			810,99		35,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		7,94
08/08/2026 18:10			806,32		35,05			7,93
08/08/2026 18:15			797,85		35,15			8,16
08/08/2026 18:20			793,58		35,2			8,12
08/08/2026 18:25			803,98		35,23			8,07
08/08/2026 18:30			792,59		35,22			8,03
08/08/2026 18:35			797,51		35,21			8
08/08/2026 18:40			787,51		35,09			7,94
08/08/2026 18:45			807,52		35,04			8,15
08/08/2026 18:50			787,41		35,04			8,11
08/08/2026 18:55			785,27		35,04			8,05
08/08/2026 19:00			775,27		35,04			7,99
08/08/2026 19:05			771,49		35,04			7,94
08/08/2026 19:10			765,02		34,98			7,96
08/08/2026 19:15			768,8		35,04			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
08/08/2026 19:20			773,33		35,09			8,13
08/08/2026 19:25			771,34		35,1			8,07
08/08/2026 19:30			772,73		35,1			8,01
08/08/2026 19:35			764,67		35,09			7,98
08/08/2026 19:40			781,04		35,02			7,94
08/08/2026 19:45			769,6		34,93			8,13
08/08/2026 19:50			769,89		34,93			8,11
08/08/2026 19:55			773,93		34,93			8,05
08/08/2026 20:00			769,15		34,93			7,99
08/08/2026 20:05			770,59		34,93			7,95
08/08/2026 20:10			755,21		34,89			7,94
08/08/2026 20:15			761,28		34,93			8,18
08/08/2026 20:20			762,73		34,98			8,15
08/08/2026 20:25			766,66		34,99			8,1
08/08/2026 20:30			762,43		34,99			8,05
08/08/2026 20:35			746,75		35			8,03
08/08/2026 20:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		761,68	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,94		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,97
08/08/2026 20:45			760,69		34,89		lượng đầu ra của nhà	8,17
08/08/2026 20:50			761,78		34,89		máy xử lý nước thải	8,14
08/08/2026 20:55			773,43		34,89		tập trung KCN	8,07
08/08/2026 21:00			743,07		34,89			8,01
08/08/2026 21:05			724,16		34,89			7,96
08/08/2026 21:10			724,11		34,78			7,97
08/08/2026 21:15			721,22		34,88			8,18
08/08/2026 21:20			732,52		34,9			8,15
08/08/2026 21:25			734,16		34,93			8,1
08/08/2026 21:30			734,01		34,93	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,04
08/08/2026 21:35			738,94		34,92			8
08/08/2026 21:40			730,72		34,83			7,94
08/08/2026 21:45			746,94		34,72			8,15
08/08/2026 21:50			732,71		34,73			8,13
08/08/2026 21:55			737,65		34,75			8,05
08/08/2026 22:00			761,38		34,77			7,98
08/08/2026 22:05			731,87		34,77			7,94
08/08/2026 22:10			722,42		34,67			7,95

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
08/08/2026 22:15			698,52		34,78			8,17
08/08/2026 22:20			681,1		34,82			8,13
08/08/2026 22:25			663,39		34,83			8,08
08/08/2026 22:30			653,48		34,84			8,04
08/08/2026 22:35			625,91		34,83			8
08/08/2026 22:40			615,21		34,73			7,97
08/08/2026 22:45			590,08		34,66			8,16
08/08/2026 22:50			580,48		34,67			8,13
08/08/2026 22:55			565,1		34,67			8,05
08/08/2026 23:00			551,12		34,67			8
08/08/2026 23:05			548,88		34,67			7,95
08/08/2026 23:10			531,46		34,61			7,96
08/08/2026 23:15			522,4		34,67			8,18
08/08/2026 23:20			518,22		34,72			8,15
08/08/2026 23:25			508,42		34,75			8,09
08/08/2026 23:30			502		34,77			8,04
08/08/2026 23:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		485,32	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,78		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8
08/08/2026 23:40			489,5		34,7			7,94
08/08/2026 23:45			479,25		34,62			8,14
08/08/2026 23:50			482,69		34,62			8,12
08/08/2026 23:55			476,42		34,62			8,06
09/08/2026 00:00			470,07		34,61			8
09/08/2026 00:05			468,6		34,61			7,96
09/08/2026 00:10			457,8		34,51			7,96
09/08/2026 00:15			470,27		34,62			8,17
09/08/2026 00:20			452,88		34,67			8,12
09/08/2026 00:25			454,02		34,68			8,07
09/08/2026 00:30			451,23		34,7			8
09/08/2026 00:35			448,7		34,7			7,97
09/08/2026 00:40			450,24		34,62			7,94
09/08/2026 00:45			441,88		34,5			8,13
09/08/2026 00:50			443,09		34,48			8,11
09/08/2026 00:55			443,62		34,49	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,05
09/08/2026 01:00			434,78		34,5			7,99
09/08/2026 01:05			435,53		34,5			7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
09/08/2026 01:10			434,73		34,42	tích sau xử lý		7,96
09/08/2026 01:15			433,74		34,56	của nhà máy xử		8,17
09/08/2026 01:20			428,51		34,62	lý nước thải tập		8,13
09/08/2026 01:25			430,25		34,64	trung KCN		8,08
09/08/2026 01:30			434,14		34,66			8,03
09/08/2026 01:35			427,57		34,66			7,99
09/08/2026 01:40			422,34		34,56			7,96
09/08/2026 01:45			420		34,44			8,14
09/08/2026 01:50			422,34		34,43			8,13
09/08/2026 01:55			420,7		34,44			8,06
09/08/2026 02:00			411,99		34,45			7,97
09/08/2026 02:05			423,19		34,45			7,92
09/08/2026 02:10			410,25		34,35			7,93
09/08/2026 02:15			413,18		34,46			8,15
09/08/2026 02:20			409,55		34,54			8,13
09/08/2026 02:25			409,9		34,57		Kết quả được lấy	8,08
09/08/2026 02:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		408,8	Kết quả được lấy theo	34,6	theo Đồng hồ đo lưu		8,04
09/08/2026 02:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		409,65	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,59	lượng đầu ra của nhà		8
09/08/2026 02:40	nước thải tập trung KCN		412,94	vào của nhà máy xử lý	34,51	máy xử lý nước thải		7,96
09/08/2026 02:45			405,22	nước thải tập trung KCN	34,41	tập trung KCN		8,13
09/08/2026 02:50			409,3		34,41			8,11
09/08/2026 02:55			409,45		34,41			8,05
09/08/2026 03:00			407,66		34,41			7,96
09/08/2026 03:05			405,82		34,41			7,91
09/08/2026 03:10			406,12		34,34			7,92
09/08/2026 03:15			404,67		34,45			8,15
09/08/2026 03:20			405,57		34,51			8,14
09/08/2026 03:25			411,99		34,51			8,09
09/08/2026 03:30			404,47		34,53			8,05
09/08/2026 03:35			400,1		34,52			8,01
09/08/2026 03:40			400		34,43			7,98
09/08/2026 03:45			403,28		34,35			8,14
09/08/2026 03:50			393,28		34,35			8,12
09/08/2026 03:55			394,37		34,38			8,05
09/08/2026 04:00			394,17		34,4			7,99

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
09/08/2026 04:05			394,42		34,4			7,94
09/08/2026 04:10			396,31		34,3			7,96
09/08/2026 04:15			387,8		34,41			8,15
09/08/2026 04:20			388,5		34,47	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,13
09/08/2026 04:25			391,14		34,51			8,08
09/08/2026 04:30			383,27		34,51			8,02
09/08/2026 04:35			381,38		34,51			8
09/08/2026 04:40			373,77		34,4			7,96
09/08/2026 04:45			376,06		34,26			8,13
09/08/2026 04:50			375,61		34,28			8,11
09/08/2026 04:55			382,78		34,29			8,04
09/08/2026 05:00			372,28		34,3			7,98
09/08/2026 05:05			381,78		34,32			7,93
09/08/2026 05:10			377		34,24			7,94
09/08/2026 05:15			377,85		34,36			8,16
09/08/2026 05:20			378,35		34,41		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
09/08/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		372,97	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,45			8,08
09/08/2026 05:30			376,95		34,45			8,03
09/08/2026 05:35			367,85		34,45			8,01
09/08/2026 05:40			376,56		34,35			7,97
09/08/2026 05:45			374,76		34,24			8,15
09/08/2026 05:50			376,26		34,24			8,12
09/08/2026 05:55			372,43		34,28			8,06
09/08/2026 06:00			374,07		34,29			7,97
09/08/2026 06:05			373,17		34,29			7,92
09/08/2026 06:10			379,99		34,24			7,93
09/08/2026 06:15			372,13		34,34			8,11
09/08/2026 06:20			372,92		34,4			8,12
09/08/2026 06:25			367,4		34,41			8,06
09/08/2026 06:30			357,79		34,42			8,01
09/08/2026 06:35			331,47		34,43			7,97
09/08/2026 06:40			316,04		34,35			7,92
09/08/2026 06:45			303,5		34,25			8,14
09/08/2026 06:50			280,56		34,28			8,12
09/08/2026 06:55			262,19		34,29			8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
09/08/2026 07:00			247,66		34,3			7,99
09/08/2026 07:05			234,1		34,3			7,93
09/08/2026 07:10			216,71		34,24			7,94
09/08/2026 07:15			201,88		34,33			8,13
09/08/2026 07:20			192,17		34,38			8,13
09/08/2026 07:25			180,68		34,4			8,07
09/08/2026 07:30			169,58		34,4			8,02
09/08/2026 07:35			159,78		34,4			7,98
09/08/2026 07:40			148,48		34,31			7,93
09/08/2026 07:45			140,07		34,24	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,15
09/08/2026 07:50			135,29		34,26	kết quả phân		8,12
09/08/2026 07:55			130,61		34,28	tích sau xử lý		8,06
09/08/2026 08:00			120,56		34,29	của nhà máy xử		8
09/08/2026 08:05			117,97		34,31	lý nước thải tập		7,97
09/08/2026 08:10			111,7		34,27	trung KCN		7,97
09/08/2026 08:15			106,45		34,34		Kết quả được lấy	8,16
09/08/2026 08:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		102,03	Kết quả được lấy theo	34,38		theo Đồng hồ đo lưu	8,15
09/08/2026 08:25	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		99,99	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,4		lượng đầu ra của nhà	8,1
09/08/2026 08:30	nước thải tập trung KCN		92,57	vào của nhà máy xử lý	34,4		máy xử lý nước thải	8,06
09/08/2026 08:35			88,04	nước thải tập trung KCN	34,4		tập trung KCN	8,02
09/08/2026 08:40			86		34,32			7,96
09/08/2026 08:45			84,06		34,28			8,14
09/08/2026 08:50			80,28		34,29			8,12
09/08/2026 08:55			81,72		34,3			8,05
09/08/2026 09:00			78,19		34,34			7,98
09/08/2026 09:05			74,85		34,37			7,93
09/08/2026 09:10			73,91		34,38			7,94
09/08/2026 09:15			69,14		34,41			8,15
09/08/2026 09:20			66,8		34,45			8,13
09/08/2026 09:25			68,88		34,45			8,06
09/08/2026 09:30			61,03		34,47			8
09/08/2026 09:35			61,77		34,47			7,96
09/08/2026 09:40			59,58		34,43			7,93
09/08/2026 09:45			57,69		34,4			8,13
09/08/2026 09:50			58,84		34,45			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
09/08/2026 09:55			55,75		34,48			8,04
09/08/2026 10:00			56,2		34,5			7,97
09/08/2026 10:05			53,16		34,51			7,92
09/08/2026 10:10			52,87		34,55			7,92
09/08/2026 10:15			53,56		34,56			8,13
09/08/2026 10:20			52,81		34,59			8,15
09/08/2026 10:25			51,32		34,62			8,09
09/08/2026 10:30			51,12		34,62			8,04
09/08/2026 10:35			49,78		34,62			8,01
09/08/2026 10:40			48,78		34,58			7,95
09/08/2026 10:45			49,18		34,61			8,14
09/08/2026 10:50			46,37		34,62			8,12
09/08/2026 10:55			45,6		34,64			8,07
09/08/2026 11:00			47,04		34,67			8,01
09/08/2026 11:05			45,88		34,68			7,97
09/08/2026 11:10			48,96		34,71			7,96
09/08/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		44,28	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,62	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
09/08/2026 11:20			56,6		34,47			8,12
09/08/2026 11:25			62,75		34,3			8,08
09/08/2026 11:30			62,97		34,24			8,04
09/08/2026 11:35			57,12		34,13			8,01
09/08/2026 11:40			60,38		33,95			7,98
09/08/2026 11:45			59,98		33,85			8,14
09/08/2026 11:50			60,98		33,87			8,11
09/08/2026 11:55			60,51		33,93			8,04
09/08/2026 12:00			57,42		33,97			7,97
09/08/2026 12:05			56,48		33,98			7,93
09/08/2026 12:10			59,24		33,87			7,93
09/08/2026 12:15			57,44		34,02			8,16
09/08/2026 12:20			57,59		34,09			8,12
09/08/2026 12:25			55,95		34,14			8,06
09/08/2026 12:30			55,6		34,19			8,01
09/08/2026 12:35			57,34		34,19			7,97
09/08/2026 12:40			53,51		34,13			7,96
09/08/2026 12:45			52,67		34,08			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K _q = 0,9; K _f = 0,9	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/08/2026 12:50			55,64		34,08			8,12
09/08/2026 12:55			52,11		34,11			8,07
09/08/2026 13:00			57,14		34,13			7,98
09/08/2026 13:05			54,9		34,13			7,94
09/08/2026 13:10			52,76		34,08			7,94
09/08/2026 13:15			54,9		34,13			8,14
09/08/2026 13:20			53,75		34,14			8,07
09/08/2026 13:25			51,12		34,17			8,03
09/08/2026 13:30			51,56		34,15			8
09/08/2026 13:35			49,07		34,13			7,98
09/08/2026 13:40			51,26		34,03			7,92
09/08/2026 13:45			48,98		33,97			7,91
09/08/2026 13:50			49,27		33,99			8,12
09/08/2026 13:55			49,42		34,01			8,06
09/08/2026 14:00			49,07		34,02			7,99
09/08/2026 14:05			49,47		34,02			7,94
09/08/2026 14:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		49,37	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,91		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,95
09/08/2026 14:15			52,16		33,92			8,14
09/08/2026 14:20			70,44		33,84			8,14
09/08/2026 14:25			79,68		33,71			8,09
09/08/2026 14:30			81,37		33,62			8,05
09/08/2026 14:35			84,31		33,64	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,04
09/08/2026 14:40			86,15		33,53			7,98
09/08/2026 14:45			85,75		33,47			8,14
09/08/2026 14:50			87,89		33,56			8,14
09/08/2026 14:55			89,58		33,61			8,06
09/08/2026 15:00			97,17		33,6			8
09/08/2026 15:05			98,74		33,53			7,95
09/08/2026 15:10			97,99		33,29			7,97
09/08/2026 15:15			106,55		33,4			7,95
09/08/2026 15:20		102,2	33,67	8,15				
09/08/2026 15:25		99,84	33,81	8,1				
09/08/2026 15:30		97,4	33,83	8,08				
09/08/2026 15:35		94,81	33,91	8,03				
09/08/2026 15:45		89,78	33,61	7,95				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/08/2026 15:50			89,68		33,7			8,16
09/08/2026 15:55			84,33		33,77			8,07
09/08/2026 16:00			81,97		33,81			8,01
09/08/2026 16:05			83,16		33,82			7,96
09/08/2026 16:10			78,24		33,72			7,96
09/08/2026 16:15			75,75		33,82			8,16
09/08/2026 16:20			74,82		33,84			8,14
09/08/2026 16:25			73,33		33,86			8,08
09/08/2026 16:30			71,54		33,86			8,01
09/08/2026 16:35			68,68		33,85			7,97
09/08/2026 16:40			66,86		33,77			7,92
09/08/2026 16:45			66,76		33,67			8,12
09/08/2026 16:50			65,85		33,66			8,13
09/08/2026 16:55			63,68		33,66			8,07
09/08/2026 17:00			61,59		33,65			8,02
09/08/2026 17:05			61,19		33,62			7,98
09/08/2026 17:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		58,93	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,51		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,98
09/08/2026 17:15			60,97		33,55		lượng đầu ra của nhà	8,17
09/08/2026 17:20			65,62		33,52		máy xử lý nước thải	8,14
09/08/2026 17:25			71,49		33,44		tập trung KCN	8,09
09/08/2026 17:30			70		33,37			8,04
09/08/2026 17:35			68,21		33,34			8,02
09/08/2026 17:40			68,8		33,17			7,97
09/08/2026 17:45			67,51		33,07			8,17
09/08/2026 17:50			63,08		33,12			8,16
09/08/2026 17:55			60,99		33,18			8,09
09/08/2026 18:00			63,38		33,23			8,02
09/08/2026 18:05			63,88		33,25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		7,99
09/08/2026 18:10			66,12		33,09			7,99
09/08/2026 18:15			62,53		33,23			8,18
09/08/2026 18:20			60,34		33,29			8,17
09/08/2026 18:25			60,84		33,33			8,11
09/08/2026 18:30			61,04		33,34			8,07
09/08/2026 18:35			57,26		33,34			8,04
09/08/2026 18:40			59,89		33,18			8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
09/08/2026 18:45			59,5		33,06			8,18
09/08/2026 18:50			58,25		33,08			8,14
09/08/2026 18:55			56,06		33,12			8,06
09/08/2026 19:00			59,72		33,13			8,02
09/08/2026 19:05			61,01		33,14			7,99
09/08/2026 19:10			56,36		33			8
09/08/2026 19:15			56,96		33,18			8,16
09/08/2026 19:20			55,22		33,27			8,15
09/08/2026 19:25			56,01		33,31			8,09
09/08/2026 19:30			55,42		33,34			8,04
09/08/2026 19:35			55,19		33,34			8
09/08/2026 19:40			52,23		33,24			7,97
09/08/2026 19:45			53,82		33,18			8,18
09/08/2026 19:50			53,87		33,18			8,14
09/08/2026 19:55			51,58		33,22			8,07
09/08/2026 20:00			51,95		33,23			8,02
09/08/2026 20:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,85	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,22		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,98
09/08/2026 20:10			50,44		33,07			7,98
09/08/2026 20:15			51,53		33,15			8,18
09/08/2026 20:20			54,54		33,18			8,16
09/08/2026 20:25			51,36		33,22			8,12
09/08/2026 20:30			50,51		33,23			8,1
09/08/2026 20:35			50,26		33,22			8,07
09/08/2026 20:40			47,37		33,11			8,03
09/08/2026 20:45			48,62		33,03			8,16
09/08/2026 20:50			48,17		33,07			8,14
09/08/2026 20:55			47,42		33,08			8,09
09/08/2026 21:00			49,07		33,11			8,03
09/08/2026 21:05			49,41		33,12			7,98
09/08/2026 21:10			47,03		32,97			7,98
09/08/2026 21:15			48,72		33,08			8,17
09/08/2026 21:20			49,27		33,12			8,14
09/08/2026 21:25			50,11		33,13			8,09
09/08/2026 21:30			49,98		33,13	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,05
09/08/2026 21:35			46,48		33,12			8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
09/08/2026 21:40			45,18		33,02	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		7,97
09/08/2026 21:45			47,67		32,96			8,15
09/08/2026 21:50			47,89		32,97			8,12
09/08/2026 21:55			47,59		32,99			8,06
09/08/2026 22:00			46,88		33,01			8,02
09/08/2026 22:05			47,89		33			7,98
09/08/2026 22:10			49,98		32,88			8
09/08/2026 22:15			46,8		32,97			8,18
09/08/2026 22:20			48,94		33,01			8,14
09/08/2026 22:25			48,69		33,02			8,09
09/08/2026 22:30			47,64		33,03			8,06
09/08/2026 22:35			44,81		33,02			8,03
09/08/2026 22:40			48,29		32,92			7,98
09/08/2026 22:45			45,6		32,84			8,18
09/08/2026 22:50			45,78		32,87			8,15
09/08/2026 22:55			44,61		32,89		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,09
09/08/2026 23:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		45,4	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,9			8,04
09/08/2026 23:05			46,8		32,9			8,01
09/08/2026 23:10			46,05		32,76			8,01
09/08/2026 23:15			45,11		32,86			8,19
09/08/2026 23:20			45,55		32,92			8,18
09/08/2026 23:25			45,7		32,92			8,13
09/08/2026 23:30			44,21		32,92			8,1
09/08/2026 23:35			43,86		32,92			8,07
09/08/2026 23:40			44,11		32,77			8,03
09/08/2026 23:45			45,16		32,7			8,19
09/08/2026 23:50			42,17		32,72			8,14
09/08/2026 23:55			44,06		32,73			8,1
10/08/2026 00:00			46,2		32,76			8,04
10/08/2026 00:05			45,01		32,77			7,99
10/08/2026 00:10			45,55		32,66			8
10/08/2026 00:15			44,01		32,72			8,17
10/08/2026 00:20			46,7		32,76			8,16
10/08/2026 00:25			45,11		32,77			8,11
10/08/2026 00:30			44,81		32,78			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 00:35			19,31		32,78			8,04
10/08/2026 00:40			41,9		32,72			8,01
10/08/2026 00:45			43,66		32,68			8,17
10/08/2026 00:50			24,28		32,7			8,15
10/08/2026 00:55			42,15		32,72			8,09
10/08/2026 01:00			41,9		32,72			8,03
10/08/2026 01:05			44,41		32,72			7,98
10/08/2026 01:10			40,61		32,6			8
10/08/2026 01:15			41,95		32,66			8,15
10/08/2026 01:20			42,1		32,7			8,17
10/08/2026 01:25			40,66		32,71			8,11
10/08/2026 01:30			41,85		32,71			8,07
10/08/2026 01:35			10,1		32,7			8,04
10/08/2026 01:40			10,95		32,62			7,99
10/08/2026 01:45			36,97		32,57			8,17
10/08/2026 01:50			10,6		32,6			8,15
10/08/2026 01:55			0		32,61			8,09
10/08/2026 02:00			10,5		32,62			8,04
10/08/2026 02:05			42,7		32,62			8
10/08/2026 02:10			42,25		32,51			7,99
10/08/2026 02:15			12,04		32,56			8,16
10/08/2026 02:20			11,84		32,61			8,16
10/08/2026 02:25			0		32,61			8,11
10/08/2026 02:30			40,8		32,61			8,06
10/08/2026 02:35			11		32,59			8,04
10/08/2026 02:40			11,09		32,51			8
10/08/2026 02:45			12,34		32,45			8,17
10/08/2026 02:50			42,15		32,48			8,14
10/08/2026 02:55			0		32,5			8,09
10/08/2026 03:00			0		32,51			8,05
10/08/2026 03:05			0		32,51			8,02
10/08/2026 03:10			11,54		32,39			8,01
10/08/2026 03:15			10,85		32,45			8,16
10/08/2026 03:20			0		32,47			8,18
10/08/2026 03:25			41,03		32,48			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 03:30			0		32,48			8,08
10/08/2026 03:35			0		32,47			8,05
10/08/2026 03:40			0		32,41			8
10/08/2026 03:45			0		32,36			8,17
10/08/2026 03:50			10,33		32,36			8,19
10/08/2026 03:55			0		32,38			8,11
10/08/2026 04:00			0		32,38			8,07
10/08/2026 04:05			11,1		32,38			8,03
10/08/2026 04:10			11,24		32,28			8,02
10/08/2026 04:15			10,48		32,3			8,18
10/08/2026 04:20			10,87		32,33	Kết quả được		8,2
10/08/2026 04:25			0		32,35	lấy theo Phiếu		8,08
10/08/2026 04:30			0		32,35	kết quả phân		8,01
10/08/2026 04:35			0		32,35	tích sau xử lý		7,96
10/08/2026 04:40			0		32,35	của nhà máy xử		7,96
10/08/2026 04:45			0		32,19	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,15
10/08/2026 04:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		0	Kết quả được lấy theo	32,19	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,18
10/08/2026 04:55	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		0	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,24		lượng đầu ra của nhà	8,09
10/08/2026 05:00	nước thải tập trung KCN		0	vào của nhà máy xử lý	32,26		máy xử lý nước thải	8,06
10/08/2026 05:05			0	nước thải tập trung KCN	32,28		tập trung KCN	8
10/08/2026 05:10			0		32,16			7,99
10/08/2026 05:15			10,23		32,2			8,18
10/08/2026 05:20			0		32,24			8,15
10/08/2026 05:25			0		32,24			8,11
10/08/2026 05:30			0		32,24			8,06
10/08/2026 05:35			11,79		32,24			8,04
10/08/2026 05:40			11,84		32,19			8,02
10/08/2026 05:45			11,74		32,13			8,15
10/08/2026 05:50			0		32,14			8,15
10/08/2026 05:55			10,03		32,18			8,1
10/08/2026 06:00			11,14		32,19			8,07
10/08/2026 06:05			0		32,19			8,04
10/08/2026 06:10			0		32,09			8,05
10/08/2026 06:15			0		32,14			8,18
10/08/2026 06:20			0		32,17			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 06:25			10,2		32,18			8,13
10/08/2026 06:30			10,18		32,18			8,08
10/08/2026 06:35			10,55		32,19			8,05
10/08/2026 06:40			10,7		32,11			8,03
10/08/2026 06:45			10,05		31,99			8,15
10/08/2026 06:50			10,3		32,02			8,16
10/08/2026 06:55			10,85		32,07			8,1
10/08/2026 07:00			10,5		32,08			8,06
10/08/2026 07:05			0		32,09			8,02
10/08/2026 07:10			10,8		32			8,02
10/08/2026 07:15			0		32,08			8,2
10/08/2026 07:20			11,14		32,09			8,17
10/08/2026 07:25			11,05		32,12			8,11
10/08/2026 07:30			10,8		32,13			8,06
10/08/2026 07:35			0		32,13			8,03
10/08/2026 07:40			11,05		32,08			8
10/08/2026 07:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		11,1	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,01	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
10/08/2026 07:50			11,71		32,04			8,17
10/08/2026 07:55			12,41		32,08			8,1
10/08/2026 08:00			12,26		32,09			8,03
10/08/2026 08:05			12,56		32,12			8
10/08/2026 08:10			10,62		32,08			8
10/08/2026 08:15			10,65		32,13			8,18
10/08/2026 08:20			11,64		32,15			8,17
10/08/2026 08:25			10,77		32,18			8,13
10/08/2026 08:30			0		32,19			8,09
10/08/2026 08:35			11,84		32,2			8,06
10/08/2026 08:40			10,45		32,18			8,02
10/08/2026 08:45			0		32,14			8,18
10/08/2026 08:50			0		32,15			8,16
10/08/2026 08:55			11,84		32,16			8,11
10/08/2026 09:00			10,4		32,17			8,05
10/08/2026 09:05			0		32,17			8,02
10/08/2026 09:10			41,15		32,13			8,01
10/08/2026 09:15			52,1		32,12			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 09:20			77,78		32,09			8,15
10/08/2026 09:25			119,88		32,09			8,1
10/08/2026 09:30			169,25		32,35			8,04
10/08/2026 09:35			215,26		32,56			8,01
10/08/2026 09:40			258,51		32,64			7,98
10/08/2026 09:45			304,49		32,68			8,13
10/08/2026 09:50			342,22		32,72			8,15
10/08/2026 09:55			373,47		32,77			8,1
10/08/2026 10:00			409,65		32,79			8,05
10/08/2026 10:05			434,93		32,81			8,01
10/08/2026 10:10			472,75		30,06			7,08
10/08/2026 10:15			490,52		28,58			7,51
10/08/2026 10:20			503,26		28			10,17
10/08/2026 10:25			534,56		29,72			8,81
10/08/2026 10:30			542,77		32,14			8,45
10/08/2026 10:35			565,87		32,72			8,39
10/08/2026 10:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		587,79	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,97		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,35
10/08/2026 10:45			598,84		33,06			8,34
10/08/2026 10:50			608,74		33,13			8,26
10/08/2026 10:55			619,24		33,18			8,21
10/08/2026 11:00			632,03		33,19			8,15
10/08/2026 11:05			644,67		33,21			8,12
10/08/2026 11:10			655,62		33,24	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,12
10/08/2026 11:15			655,13		33,25			8,23
10/08/2026 11:20			673,35		33,29			8,18
10/08/2026 11:25			689,57		33,3			8,13
10/08/2026 11:30			689,47		33,32			8,07
10/08/2026 11:35			692,56		33,33			8,05
10/08/2026 11:40			699,23		33,34			7,99
10/08/2026 11:45			693,7		33,34			8,19
10/08/2026 11:50			701,12		33,34			8,14
10/08/2026 11:55			724,51		33,34			8,08
10/08/2026 12:00			715,05	33,34		8,03		
10/08/2026 12:05			714,38	33,33		7,99		
10/08/2026 12:10			721,62	33,3		8,01		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
10/08/2026 12:15			723,96		33,29			8,23
10/08/2026 12:20			727,39		33,3			8,21
10/08/2026 12:25			736,55		33,34			8,16
10/08/2026 12:30			725,8		33,38			8,14
10/08/2026 12:35			745,31		33,39			8,11
10/08/2026 12:40			744,61		33,36			8,06
10/08/2026 12:45			735,36		33,34			8,27
10/08/2026 12:50			712,76		33,36			8,2
10/08/2026 12:55			694,8		33,4			8,12
10/08/2026 13:00			679,77		33,43			8,05
10/08/2026 13:05			650,66		33,43			8
10/08/2026 13:10			650,16		33,45			7,98
10/08/2026 13:15			648,32		33,44			8,22
10/08/2026 13:20			643,64		33,41			8,23
10/08/2026 13:25			642,05		33,4			8,19
10/08/2026 13:30			658,57		33,42			8,16
10/08/2026 13:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		670,96	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,45		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
10/08/2026 13:40			687,23		33,44			8,08
10/08/2026 13:45			672,9		33,39			8,25
10/08/2026 13:50			666,62		33,39			8,2
10/08/2026 13:55			686,63		33,36			8,16
10/08/2026 14:00			687,23		33,34			8,11
10/08/2026 14:05			686,19		33,34			8,09
10/08/2026 14:10			700,16		33,34			8,09
10/08/2026 14:15			704,45		33,43			8,27
10/08/2026 14:20			708,48		33,48			8,24
10/08/2026 14:25			707,78		33,5			8,21
10/08/2026 14:30			713,41		33,5			8,18
10/08/2026 14:35			720,37		33,51	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,15
10/08/2026 14:40			707,28		33,46			8,1
10/08/2026 14:45			709,92		33,44			8,29
10/08/2026 14:50			677,42		33,45			8,24
10/08/2026 14:55			673,99		33,5			8,2
10/08/2026 15:00			648,56		33,53			8,15
10/08/2026 15:05			623,92		33,53			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 15:10			635,07		33,57			8,12
10/08/2026 15:15			638,95		33,57			8,29
10/08/2026 15:20			652,34		33,56			8,27
10/08/2026 15:25			652,74		33,56			8,23
10/08/2026 15:30			671,75		33,56			8,19
10/08/2026 15:35			688,22		33,55			8,16
10/08/2026 15:40			692,7		33,51			8,11
10/08/2026 15:45			687,03		33,48			8,3
10/08/2026 15:50			710,57		33,48			8,25
10/08/2026 15:55			720,87		33,48			8,2
10/08/2026 16:00			728,43		33,49			8,15
10/08/2026 16:05			724,45		33,47			8,11
10/08/2026 16:10			734,75		33,45			8,13
10/08/2026 16:15			740,62		33,49			8,11
10/08/2026 16:20			752,07		33,51			8,25
10/08/2026 16:25			750,92		33,53			8,19
10/08/2026 16:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		746,75	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,55		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
10/08/2026 16:35			763,57		33,55			8,1
10/08/2026 16:40			768,89		33,5			8,04
10/08/2026 16:45			768,89		33,45			8,22
10/08/2026 16:50			774,66		33,44			8,25
10/08/2026 16:55			780,34		33,44			8,19
10/08/2026 17:00			757,64		33,44			8,13
10/08/2026 17:05			757,59		33,43			8,09
10/08/2026 17:10			748,29		33,39			8,1
10/08/2026 17:15			760,13		33,44			8,09
10/08/2026 17:20			752,07		33,46			8,26
10/08/2026 17:25			758,14		33,47			8,2
10/08/2026 17:30			765,91		33,46			8,14
10/08/2026 17:35			768,69		33,45			8,1
10/08/2026 17:40			769,39		33,37			8,05
10/08/2026 17:45			767,9		33,24			8,29
10/08/2026 17:50			770,78		33,24			8,25
10/08/2026 17:55			783,37		33,24			8,21
10/08/2026 18:00			786,11		33,25	Kết quả được		8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 18:05			781,93		33,25	lấy theo Phiếu		8,12
10/08/2026 18:10			776,6		33,23	kết quả phân		8,14
10/08/2026 18:15			786,06		33,36	tích sau xử lý		8,33
10/08/2026 18:20			797,01		33,43	của nhà máy xử		8,29
10/08/2026 18:25			795,17		33,45	lý nước thải tập		8,26
10/08/2026 18:30			791,19		33,45	trung KCN		8,22
10/08/2026 18:35			789,05		33,45			8,18
10/08/2026 18:40			780,04		33,27			8,13
10/08/2026 18:45			788,15		33,21			8,11
10/08/2026 19:05			716,54		33,29			8,08
10/08/2026 19:10			703,45		33,23			8,04
10/08/2026 19:15			710,66		33,29			8,28
10/08/2026 19:20			715,24		33,34			8,28
10/08/2026 19:25			722,41		33,37			8,25
10/08/2026 19:30			730,27		33,39			8,21
10/08/2026 19:35			736,39		33,39		Kết quả được lấy	8,19
10/08/2026 19:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		714,79	Kết quả được lấy theo	33,31	theo Đồng hồ đo lưu		8,14
10/08/2026 19:45	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		741,32	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,24	lượng đầu ra của nhà		8,31
10/08/2026 19:50	nước thải tập trung KCN		741,37	vào của nhà máy xử lý	33,24	máy xử lý nước thải		8,26
10/08/2026 19:55			745,4	nước thải tập trung KCN	33,24	tập trung KCN		8,2
10/08/2026 20:00			739,38		33,24			8,13
10/08/2026 20:05			745,77		33,24			8,08
10/08/2026 20:10			741,22		33,18			8,1
10/08/2026 20:15			735,5		33,23			8,31
10/08/2026 20:20			739,88		33,29			8,28
10/08/2026 20:25			749,75		33,3			8,26
10/08/2026 20:30			737,26		33,32			8,23
10/08/2026 20:35			733,11		33,33			8,21
10/08/2026 20:40			750,08		33,26			8,14
10/08/2026 20:45			752,77		33,21			8,35
10/08/2026 20:50			753,29		33,21			8,28
10/08/2026 20:55			742,64		33,22			8,24
10/08/2026 21:00			731,64		33,22			8,21
10/08/2026 21:05			727,11		33,22			8,18
10/08/2026 21:10			743,13		33,13			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
10/08/2026 21:15			732,98		33,18			8,34
10/08/2026 21:20			732,38		33,23			8,3
10/08/2026 21:25			748,96		33,24			8,27
10/08/2026 21:30			742,44		33,25			8,24
10/08/2026 21:35			755,72		33,26			8,22
10/08/2026 21:40			748,86		33,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,16
10/08/2026 21:45			745,42		33,16			8,35
10/08/2026 21:50			751,94		33,16			8,29
10/08/2026 21:55			752,79		33,16			8,23
10/08/2026 22:00			751,34		33,17			8,17
10/08/2026 22:05			766,77		33,17			8,13
10/08/2026 22:10			754,48		33,08			8,13
10/08/2026 22:15			756,24		33,13			8,33
10/08/2026 22:20			766,77		33,17			8,29
10/08/2026 22:25			761,35		33,18			8,26
10/08/2026 22:30			772,17		33,18		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
10/08/2026 22:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		788,19	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,18			8,19
10/08/2026 22:40			777,47		33,13			8,14
10/08/2026 22:45			776,87		33,09			8,34
10/08/2026 22:50			771,6		33,09			8,28
10/08/2026 22:55			791,41		33,08			8,21
10/08/2026 23:00			792,95		33,08			8,15
10/08/2026 23:05			784,76		33,07			8,11
10/08/2026 23:10			793,22		32,97			8,14
10/08/2026 23:15			779,91		33,04			8,34
10/08/2026 23:20			784,19		33,08			8,31
10/08/2026 23:25			792,37		33,09			8,29
10/08/2026 23:30			804,05		33,09			8,26
10/08/2026 23:35			799,19		33,08			8,24
10/08/2026 23:40			800,78		32,98			8,19
10/08/2026 23:45			807,15		32,93			8,37
10/08/2026 23:50			804,42		32,94			8,28
10/08/2026 23:55			811,18		32,94			8,22
11/08/2026 00:00			800,16		32,94			8,16
11/08/2026 00:05			820,67		32,95			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 00:10			811,21		32,85			8,14
11/08/2026 00:15			808,77		32,96			8,35
11/08/2026 00:20			820,62		33			8,31
11/08/2026 00:25			823,7		33,02			8,29
11/08/2026 00:30			808,48		33,02			8,27
11/08/2026 00:35			813,25		33,01			8,25
11/08/2026 00:40			817,93		32,92			8,19
11/08/2026 00:45			817,28		32,84			8,37
11/08/2026 00:50			829,33		32,84			8,3
11/08/2026 00:55			812,41		32,85			8,25
11/08/2026 01:00			814,75		32,85			8,18
11/08/2026 01:05			815,05		32,83	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,14
11/08/2026 01:10			812,76		32,73	kết quả phân		8,19
11/08/2026 01:15			808,03		32,82	tích sau xử lý		8,35
11/08/2026 01:20			801,81		32,89	của nhà máy xử		8,34
11/08/2026 01:25			809,92		32,91	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,31
11/08/2026 01:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		805,29	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,92	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,27
11/08/2026 01:35	nước thải tập trung KCN		787,08	vào của nhà máy xử lý	32,92		lượng đầu ra của nhà	8,25
11/08/2026 01:40			795,98	nước thải tập trung KCN	32,8		máy xử lý nước thải	8,2
11/08/2026 01:45			791,65		32,72		tập trung KCN	8,37
11/08/2026 01:50			793,43		32,72			8,3
11/08/2026 01:55			800,21		32,72			8,25
11/08/2026 02:00			792,75		32,72			8,17
11/08/2026 02:05			794,89		32,71			8,15
11/08/2026 02:10			798,17		32,61			8,18
11/08/2026 02:15			808,82		32,72			8,36
11/08/2026 02:20			795,59		32,76			8,33
11/08/2026 02:25			793,45		32,77			8,31
11/08/2026 02:30			802,9		32,77			8,26
11/08/2026 02:35			779,01		32,77			8,23
11/08/2026 02:40			801,59		32,67			8,2
11/08/2026 02:45			807,18		32,6			8,38
11/08/2026 02:50			791,46		32,61			8,32
11/08/2026 02:55			781,9		32,61			8,27
11/08/2026 03:00			778,67		32,62			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
11/08/2026 03:05			784,14		32,62			8,14
11/08/2026 03:10			776,82		32,54			8,18
11/08/2026 03:15			783,54		32,61			8,37
11/08/2026 03:20			784,89		32,67			8,34
11/08/2026 03:25			772,4		32,67			8,32
11/08/2026 03:30			779,24		32,68			8,28
11/08/2026 03:35			782,75		32,67			8,25
11/08/2026 03:40			774,14		32,57			8,22
11/08/2026 03:45			773,14		32,51			8,4
11/08/2026 03:50			782,9		32,55			8,33
11/08/2026 03:55			793		32,56			8,29
11/08/2026 04:00			772,67		32,56			8,23
11/08/2026 04:05			775,68		32,56			8,21
11/08/2026 04:10			772,89		32,45			8,22
11/08/2026 04:15			778,22		32,56			8,39
11/08/2026 04:20			764,08		32,6		Kết quả được lấy	8,33
11/08/2026 04:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		775,78	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,61		theo Đồng hồ đo lưu	8,3
11/08/2026 04:30			772		32,61	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	lượng đầu ra của nhà	8,25
11/08/2026 04:35			761,3		32,61		máy xử lý nước thải	8,23
11/08/2026 04:40			760,95		32,5		tập trung KCN	8,16
11/08/2026 04:45			768,81		32,45			8,37
11/08/2026 04:50			765,43		32,47			8,3
11/08/2026 04:55			762,09		32,5			8,28
11/08/2026 05:00			752,89		32,5			8,24
11/08/2026 05:05			743,81		32,51			8,22
11/08/2026 05:10			745,57		32,41			8,24
11/08/2026 05:15			745,12		32,51			8,39
11/08/2026 05:20			734,72		32,55			8,35
11/08/2026 05:25			731,29		32,56			8,31
11/08/2026 05:30			741,54		32,56			8,27
11/08/2026 05:35			746,62		32,56			8,25
11/08/2026 05:40			743,38		32,5			8,2
11/08/2026 05:45			739,6		32,44			8,39
11/08/2026 05:50			739,85		32,44			8,33
11/08/2026 05:55			743,48		32,45			8,28

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 06:00			746,37		32,45			8,23
11/08/2026 06:05			738,45		32,45			8,21
11/08/2026 06:10			735,55		32,39			8,25
11/08/2026 06:15			756,87		32,47			8,39
11/08/2026 06:20			760,25		32,51			8,34
11/08/2026 06:25			752,69		32,52			8,3
11/08/2026 06:30			747,56		32,54			8,25
11/08/2026 06:35			740,99		32,55			8,22
11/08/2026 06:40			764,53		32,51			8,18
11/08/2026 06:45			754,98		32,5			8,35
11/08/2026 06:50			734,37		32,51			8,33
11/08/2026 06:55			735,32		32,56			8,29
11/08/2026 07:00			752,27		32,59			8,26
11/08/2026 07:05			753,26		32,62			8,22
11/08/2026 07:10			746,25		32,61			8,24
11/08/2026 07:15			752,67		32,62			8,39
11/08/2026 07:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		749,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,64		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,34
11/08/2026 07:25			761,98		32,63			8,32
11/08/2026 07:30			742,87		32,64			8,27
11/08/2026 07:35			757,15		32,66			8,24
11/08/2026 07:40			748,84		32,63			8,17
11/08/2026 07:45			756,11		32,67			8,34
11/08/2026 07:50			768,35		32,71			8,32
11/08/2026 07:55			740,08		32,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,27
11/08/2026 08:00			769,94		32,72			8,22
11/08/2026 08:05			761,68		32,72			8,2
11/08/2026 08:10			763,67		32,7			8,22
11/08/2026 08:15			760,14		32,73			8,39
11/08/2026 08:20			772,48		32,77			8,34
11/08/2026 08:25			766,19		32,79			8,31
11/08/2026 08:30			777,54		32,81			8,27
11/08/2026 08:35			768,38		32,83			8,24
11/08/2026 08:40		774	32,81	8,2				
11/08/2026 08:45		771,57	32,87	8,34				
11/08/2026 08:50		774,85	32,9	8,31				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 08:55			774,35		32,91			8,25
11/08/2026 09:00			786,15		32,91			8,19
11/08/2026 09:05			774,15		32,92			8,15
11/08/2026 09:10			773,36		32,92			8,17
11/08/2026 09:15			754,45		32,92			8,37
11/08/2026 09:20			758,92		32,92			8,32
11/08/2026 09:25			764,85		32,92			8,29
11/08/2026 09:30			762,06		32,96			8,26
11/08/2026 09:35			755,99		32,97			8,22
11/08/2026 09:40			773,8		32,99			8,17
11/08/2026 09:45			774,2		33,01			8,34
11/08/2026 09:50			776,24		33,02			8,29
11/08/2026 09:55			769,82		33,02			8,24
11/08/2026 10:00			782,81		33,06			8,18
11/08/2026 10:05			786,42		33,08			8,13
11/08/2026 10:10			767,02		33,13			8,16
11/08/2026 10:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		779,58	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,11		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,37
11/08/2026 10:20			768,23		33,11			8,33
11/08/2026 10:25			778,68		33,13			8,3
11/08/2026 10:30			769,13		33,14			8,26
11/08/2026 10:35			782,46		33,18			8,23
11/08/2026 10:40			777,42		33,19			8,18
11/08/2026 10:45			775,13		33,23			8,36
11/08/2026 10:50			770,2		33,23			8,29
11/08/2026 10:55			771,05		33,24			8,25
11/08/2026 11:00			760,3		33,27			8,21
11/08/2026 11:05			757,31		33,29			8,19
11/08/2026 11:10			769,9		33,34			8,2
11/08/2026 11:15			751,14		33,29			8,36
11/08/2026 11:20			768,81		33,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,32
11/08/2026 11:25			756,22		33,29			8,27
11/08/2026 11:30			769,9		33,29			8,22
11/08/2026 11:35			765,03		33,29			8,18
11/08/2026 11:40			757,36		33,29			8,13
11/08/2026 11:45			751,84		33,29			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 11:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		758,41	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,31	trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,3
11/08/2026 11:55			744,47		33,3			8,25
11/08/2026 12:00			754,47		33,29			8,2
11/08/2026 12:05			760,45		33,29			8,15
11/08/2026 12:10			764,33		33,29			8,19
11/08/2026 12:15			741,59		33,28			8,36
11/08/2026 12:20			755,62		33,27			8,32
11/08/2026 12:25			744,14		33,27			8,29
11/08/2026 12:30			757,88		33,28			8,25
11/08/2026 12:35			751,86		33,29			8,22
11/08/2026 12:40			757,43		33,29			8,19
11/08/2026 12:45			746,53		33,32			8,35
11/08/2026 12:50			744,84		33,34			8,32
11/08/2026 12:55			739,47		33,34			8,26
11/08/2026 13:00			752,11		33,38			8,2
11/08/2026 13:05			734,74		33,42			8,18
11/08/2026 13:10			739,67		33,48			8,19
11/08/2026 13:15			732,2		33,4			8,37
11/08/2026 13:20			726,05		33,35			8,32
11/08/2026 13:25			733,52		33,33			8,28
11/08/2026 13:30			729,14		33,33			8,26
11/08/2026 13:35			739,98		33,34			8,24
11/08/2026 13:40			733,86		33,38			8,16
11/08/2026 13:45			743,02		33,2			8,35
11/08/2026 13:50			755,06		33,06			8,3
11/08/2026 13:55			766,01		32,97			8,26
11/08/2026 14:00			760,94		32,92			8,22
11/08/2026 14:05			759,99		32,92			8,2
11/08/2026 14:10			763,23		32,8			8,21
11/08/2026 14:15			747,39		33,03			8,37
11/08/2026 14:20			765,86		33,11			8,33
11/08/2026 14:25			773,48		33,08			8,28
11/08/2026 14:30			781,69		33,02			8,24
11/08/2026 14:35			794,28		33,02			8,21
11/08/2026 14:40			804,03		32,92			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 14:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		811,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,77	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,34
11/08/2026 14:50			818,57		32,77			8,3
11/08/2026 14:55			827,32		32,77			8,23
11/08/2026 15:00			828,46		32,81			8,17
11/08/2026 15:05			845,28		32,86			8,14
11/08/2026 15:10			853,05		32,77			8,15
11/08/2026 15:15			865,89		32,93			8,35
11/08/2026 15:20			880,91		32,99			8,32
11/08/2026 15:25			875,54		32,97			8,28
11/08/2026 15:30			884,95		32,98			8,25
11/08/2026 15:35			898,13		33			8,23
11/08/2026 15:40			903,31		32,88			8,17
11/08/2026 15:45			900,57		32,65			8,34
11/08/2026 15:50			908,68		32,59			8,28
11/08/2026 15:55			919,08		32,58			8,21
11/08/2026 16:00			922,37		32,61			8,16
11/08/2026 16:05			926,85		32,64			8,13
11/08/2026 16:10			925,36		32,56			8,17
11/08/2026 16:15			937,25		32,76			8,32
11/08/2026 16:20			923,56		32,87			8,31
11/08/2026 16:25			936,65		32,92			8,25
11/08/2026 16:30			937,75		32,96			8,21
11/08/2026 16:35			939,99		32,97			8,18
11/08/2026 16:40			944,32		32,88			8,11
11/08/2026 16:45			943,22		32,8			8,3
11/08/2026 16:50			947,6		32,81			8,28
11/08/2026 16:55			949,49		32,83			8,23
11/08/2026 17:00			949,09		32,86			8,19
11/08/2026 17:05			963,03		32,86			8,16
11/08/2026 17:10			954,42		32,75			8,19
11/08/2026 17:15			956,71		32,82			8,18
11/08/2026 17:20			958,85		32,92			8,3
11/08/2026 17:25			958,55		32,92			8,24
11/08/2026 17:30			964,72		32,94			8,17
11/08/2026 17:35			972,14		32,95			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
11/08/2026 17:40			966,06		32,84			8,08
11/08/2026 17:45			956,46		32,77			8,32
11/08/2026 17:50			956,01		32,79			8,29
11/08/2026 17:55			959,79		32,8			8,25
11/08/2026 18:00			971,94		32,81			8,21
11/08/2026 18:05			969,05		32,81			8,18
11/08/2026 18:10			953,97		32,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,2
11/08/2026 18:15			971,59		32,81			8,34
11/08/2026 18:20			962,98		32,86			8,31
11/08/2026 18:25			972,73		32,88			8,26
11/08/2026 18:30			968,25		32,88			8,21
11/08/2026 18:35			972,28		32,89			8,17
11/08/2026 18:40			963,87		32,76			8,15
11/08/2026 18:45			963,97		32,66			8,35
11/08/2026 18:50			968,9		32,67			8,29
11/08/2026 18:55			955,71		32,71		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,24
11/08/2026 19:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		971,14	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,72			8,21
11/08/2026 19:05			956,66		32,72			8,16
11/08/2026 19:10			958		32,65			8,19
11/08/2026 19:15			963,92		32,77			8,35
11/08/2026 19:20			962,23		32,8			8,3
11/08/2026 19:25			955,58		32,82			8,26
11/08/2026 19:30			951,95		32,83			8,21
11/08/2026 19:35			964,64		32,82			8,18
11/08/2026 19:40			957,5		32,72			8,1
11/08/2026 19:45			959,12		32,61			8,3
11/08/2026 19:50			963,55		32,63			8,27
11/08/2026 19:55			950,41		32,67			8,21
11/08/2026 20:00			966,93		32,69			8,16
11/08/2026 20:05			970,71		32,72			8,12
11/08/2026 20:10			960,41		32,64			8,15
11/08/2026 20:15			955,34		32,72			8,33
11/08/2026 20:20			966,19		32,77			8,3
11/08/2026 20:25			962,45		32,8			8,27
11/08/2026 20:30			954,99		32,8			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
11/08/2026 20:35			951,16		32,81			8,21
11/08/2026 20:40			963		32,72			8,15
11/08/2026 20:45			944,39		32,66			8,35
11/08/2026 20:50			955,73		32,68			8,3
11/08/2026 20:55			955,29		32,72			8,25
11/08/2026 21:00			944,09		32,72			8,21
11/08/2026 21:05			950,46		32,73			8,19
11/08/2026 21:10			948,62		32,66			8,19
11/08/2026 21:15			942,15		32,73			8,34
11/08/2026 21:20			937,92		32,77			8,32
11/08/2026 21:25			937,52		32,78			8,27
11/08/2026 21:30			951,18		32,79			8,24
11/08/2026 21:35			932,05		32,79	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,18
11/08/2026 21:40			937,42		32,67	kết quả phân		8,16
11/08/2026 21:45			945,28		32,6	tích sau xử lý		8,34
11/08/2026 21:50			941,65	Kết quả được lấy theo	32,61	của nhà máy xử	Kết quả được lấy	8,27
11/08/2026 21:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		939,38	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,65	lý nước thải tập	theo Đồng hồ đo lưu	8,21
11/08/2026 22:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		944,66	vào của nhà máy xử lý	32,67	trung KCN	lượng đầu ra của nhà	8,15
11/08/2026 22:05	nước thải tập trung KCN		931,52	nước thải tập trung KCN	32,67		máy xử lý nước thải	8,09
11/08/2026 22:10			940,38		32,61		tập trung KCN	8,11
11/08/2026 22:15			944,01		32,71			8,33
11/08/2026 22:20			944,41		32,75			8,31
11/08/2026 22:25			946,35		32,77			8,26
11/08/2026 22:30			942,17		32,77			8,2
11/08/2026 22:35			931,52		32,77			8,17
11/08/2026 22:40			937,84		32,71			8,12
11/08/2026 22:45			929,63		32,61			8,3
11/08/2026 22:50			946,05		32,64			8,28
11/08/2026 22:55			943,86		32,67			8,2
11/08/2026 23:00			944,06		32,68			8,15
11/08/2026 23:05			949,48		32,69			8,12
11/08/2026 23:10			957,45		32,61			8,13
11/08/2026 23:15			946,65		32,7			8,31
11/08/2026 23:20			944,66		32,74			8,31
11/08/2026 23:25			935,45		32,77			8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
11/08/2026 23:30			952,42		32,77			8,23
11/08/2026 23:35			961,43		32,77			8,19
11/08/2026 23:40			964,02		32,67			8,12
11/08/2026 23:45			958,14		32,6			8,3
11/08/2026 23:50			953,61		32,61			8,27
11/08/2026 23:55			959,64		32,65			8,23
12/08/2026 00:00			962,72		32,67			8,18
12/08/2026 00:05			962,77		32,68			8,17
12/08/2026 00:10			962,55		32,6			8,18
12/08/2026 00:15			964,44		32,7			8,34
12/08/2026 00:20			961,51		32,74			8,3
12/08/2026 00:25			972,31		32,77			8,25
12/08/2026 00:30			964,74		32,77			8,22
12/08/2026 00:35			984,8		32,78			8,19
12/08/2026 00:40			974,74		32,69			8,11
12/08/2026 00:45			969,67		32,61			8,33
12/08/2026 00:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		986,34	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
12/08/2026 00:55			975,49		32,66			8,22
12/08/2026 01:00			973,35		32,67	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,16
12/08/2026 01:05			976,39		32,69			8,11
12/08/2026 01:10			984,75		32,61			8,15
12/08/2026 01:15			975,99		32,7			8,34
12/08/2026 01:20			975,64		32,74			8,3
12/08/2026 01:25			981,49		32,77			8,27
12/08/2026 01:30			970,76		32,77			8,24
12/08/2026 01:35			981,06		32,77			8,2
12/08/2026 01:40			978,08		32,61			8,16
12/08/2026 01:45			964,12		32,6			8,32
12/08/2026 01:50			977,58		32,63			8,27
12/08/2026 01:55			976,19		32,66			8,21
12/08/2026 02:00			977,31		32,68			8,15
12/08/2026 02:05			976,61		32,68			8,11
12/08/2026 02:10			972,28		32,6			8,14
12/08/2026 02:15			978,88		32,67			8,32
12/08/2026 02:20			971,06		32,72			8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 02:25			974,03		32,73			8,23
12/08/2026 02:30			959,64		32,76			8,2
12/08/2026 02:35			972,85		32,76			8,15
12/08/2026 02:40			961,06		32,66			8,1
12/08/2026 02:45			960,44		32,56			8,3
12/08/2026 02:50			959,32		32,59			8,23
12/08/2026 02:55			972,43		32,61			8,18
12/08/2026 03:00			966,76		32,64			8,13
12/08/2026 03:05			955,66		32,66			8,09
12/08/2026 03:10			950,74		32,56			8,12
12/08/2026 03:15			944,78		32,67			8,34
12/08/2026 03:20			956,01		32,72			8,31
12/08/2026 03:25			950,84		32,76			8,28
12/08/2026 03:30			947,05		32,76			8,23
12/08/2026 03:35			956,81		32,76			8,2
12/08/2026 03:40			953,35		32,67		Kết quả được lấy	8,14
12/08/2026 03:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		952,1	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,56		theo Đồng hồ đo lưu	8,32
12/08/2026 03:50			963,5		32,57		lượng đầu ra của nhà	8,27
12/08/2026 03:55			957,21		32,61		máy xử lý nước thải	8,21
12/08/2026 04:00			961,63		32,61		tập trung KCN	8,15
12/08/2026 04:05			962,38		32,62			8,1
12/08/2026 04:10			961,21		32,56			8,14
12/08/2026 04:15			959,4		32,67			8,32
12/08/2026 04:20			948,75		32,72			8,28
12/08/2026 04:25			951,23		32,75		Kết quả được	8,24
12/08/2026 04:30			949,69		32,75		lấy theo Phiếu	8,2
12/08/2026 04:35			966,73		32,75		kết quả phân	8,18
12/08/2026 04:40			959,64		32,61		tích sau xử lý	8,11
12/08/2026 04:45			947,57		32,57		của nhà máy xử	8,31
12/08/2026 04:50			947,7		32,61		lý nước thải tập	8,27
12/08/2026 04:55			963,72		32,64		trung KCN	8,19
12/08/2026 05:00			941,15		32,66			8,14
12/08/2026 05:05			934,48		32,67			8,1
12/08/2026 05:10			922,27		32,56		8,14	
12/08/2026 05:15			944,27		32,66		8,31	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 05:20			939,26		32,7			8,25
12/08/2026 05:25			932,72		32,72			8,2
12/08/2026 05:30			924,61		32,72			8,14
12/08/2026 05:35			934,46		32,72			8,08
12/08/2026 05:40			940,65		32,65			8,05
12/08/2026 05:45			941,83		32,52			8,28
12/08/2026 05:50			937,42		32,55			8,25
12/08/2026 05:55			932,69		32,58			8,22
12/08/2026 06:00			931,15		32,61			8,18
12/08/2026 06:05			940,51		32,61			8,16
12/08/2026 06:10			943,64		32,56			8,17
12/08/2026 06:15			941,78		32,67			8,33
12/08/2026 06:20			935,46		32,72			8,27
12/08/2026 06:25			934,78		32,72			8,23
12/08/2026 06:30			940,7		32,72			8,2
12/08/2026 06:35			946,88		32,72			8,18
12/08/2026 06:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		921,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,12
12/08/2026 06:45			935,48		32,56			8,3
12/08/2026 06:50			941,15		32,61			8,26
12/08/2026 06:55			941,65		32,62			8,19
12/08/2026 07:00			932,72		32,66			8,12
12/08/2026 07:05			940,78		32,69			8,08
12/08/2026 07:10			947,9		32,66			8,1
12/08/2026 07:15			936,4		32,77			8,31
12/08/2026 07:20			936,06		32,81			8,29
12/08/2026 07:25			932,12		32,84			8,24
12/08/2026 07:30			958,85		32,86			8,22
12/08/2026 07:35			937,95		32,87			8,19
12/08/2026 07:40			935,02		32,79			8,14
12/08/2026 07:45			952,14		32,8			8,32
12/08/2026 07:50			955,87		32,84	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử		8,26
12/08/2026 07:55			946,81		32,86			8,21
12/08/2026 08:00			951,79		32,91			8,17
12/08/2026 08:05			947,71		32,92			8,15
12/08/2026 08:10			949,5		32,89			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
12/08/2026 08:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		948,41	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,93	lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,31
12/08/2026 08:20			950,69		32,97			8,28
12/08/2026 08:25			966,17		32,97			8,23
12/08/2026 08:30			968,71		32,99			8,18
12/08/2026 08:35			954,23		33			8,14
12/08/2026 08:40			965,18		32,97			8,09
12/08/2026 08:45			961,97		32,97			8,3
12/08/2026 08:50			952,24		33,01			8,23
12/08/2026 08:55			948,01		33,03			8,18
12/08/2026 09:00			947,81		33,05			8,14
12/08/2026 09:05			955,42		33,08			8,13
12/08/2026 09:10			950,72		33,09			8,13
12/08/2026 09:15			935,79		33,12			8,32
12/08/2026 09:20			950,23		33,13			8,27
12/08/2026 09:25			947,64		33,16			8,24
12/08/2026 09:30			960,63		33,18			8,2
12/08/2026 09:35			940,12		33,18			8,16
12/08/2026 09:40			946,79		33,18			8,1
12/08/2026 09:45			971,48		33,18			8,3
12/08/2026 09:50			962,52		33,19			8,24
12/08/2026 09:55			971,97		33,23			8,18
12/08/2026 10:00			956,89		33,26			8,13
12/08/2026 10:05			959,61		33,28			8,1
12/08/2026 10:10			958,89		33,31			8,09
12/08/2026 10:15			953,94		33,29			8,1
12/08/2026 10:20			962,77		33,29			8,26
12/08/2026 10:25			964,34		33,32			8,22
12/08/2026 10:30			958,98		33,33			8,19
12/08/2026 10:35			961,2		33,34			8,16
12/08/2026 10:40			962,32		33,34			8,11
12/08/2026 10:50			952,37		33,41			8,2
12/08/2026 10:55			939,8		33,43			8,15
12/08/2026 11:00			915,79		33,45			8,09
12/08/2026 11:05			902,4		33,46			8,06
12/08/2026 11:10			925,24		33,5			8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 11:15			892,3		33,51			8,28
12/08/2026 11:20			900,56		33,55	Kết quả được		8,24
12/08/2026 11:25			890,01		33,55	lấy theo Phiếu		8,21
12/08/2026 11:30			880,4		33,55	kết quả phân		8,17
12/08/2026 11:35			893,22		33,52	tích sau xử lý		8,14
12/08/2026 11:40			879,46		33,5	của nhà máy xử		8,07
12/08/2026 11:45			879,96		33,59	lý nước thải tập		8,28
12/08/2026 11:50			853,23		33,65	trung KCN		8,21
12/08/2026 11:55			851,19		33,69			8,16
12/08/2026 12:00			860,2		33,72			8,11
12/08/2026 12:05			869,19		33,72			8,08
12/08/2026 12:10			862,86		33,76			8,08
12/08/2026 12:15			846,02		33,64			8,28
12/08/2026 12:20			849,2		33,61			8,22
12/08/2026 12:25			849,7		33,61			8,17
12/08/2026 12:30			835,02		33,61		Kết quả được lấy	8,13
12/08/2026 12:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		850,69	Kết quả được lấy theo	33,55	theo Đồng hồ đo lưu		8,1
12/08/2026 12:40	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		840,84	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,36	lượng đầu ra của nhà		8,03
12/08/2026 12:45	nước thải tập trung KCN		838,37	vào của nhà máy xử lý	33,38	máy xử lý nước thải		8,28
12/08/2026 12:50			834,79	nước thải tập trung KCN	33,45	tập trung KCN		8,21
12/08/2026 12:55			825,63		33,56			8,14
12/08/2026 13:00			818,12		33,66			8,08
12/08/2026 13:05			804,68		33,77			8,05
12/08/2026 13:10			796,72		33,81			8,06
12/08/2026 13:15			810,65		33,82			8,27
12/08/2026 13:20			801,2		33,85			8,23
12/08/2026 13:25			806,67		33,87			8,2
12/08/2026 13:30			801,99		33,9			8,15
12/08/2026 13:35			796,52		33,92			8,11
12/08/2026 13:40			797,76		33,96			8,05
12/08/2026 13:45			811,05		33,95			8,28
12/08/2026 13:50			780,3		33,92			8,22
12/08/2026 13:55			789,45		33,95			8,17
12/08/2026 14:00			807,21		33,93			8,12
12/08/2026 14:05			794,48		33,92			8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 14:10			796,66		34,02			8,1
12/08/2026 14:15			791,59		34,03			8,29
12/08/2026 14:20			802,28		34,03			8,24
12/08/2026 14:25			801,19		34,04			8,2
12/08/2026 14:30			801,04		34,07			8,13
12/08/2026 14:35			783,62		34,08			8,09
12/08/2026 14:40			800,04		34,35			8,02
12/08/2026 14:45			811,54		34,34	Kết quả được		8,25
12/08/2026 14:50			801,14		34,26	lấy theo Phiếu		8,19
12/08/2026 14:55			790,44		34,19	kết quả phân		8,12
12/08/2026 15:00			784,67		34,13	tích sau xử lý		8,05
12/08/2026 15:05			792,78		34,13	của nhà máy xử		8,03
12/08/2026 15:10			786,01		34,24	lý nước thải tập		8,03
12/08/2026 15:15			789,35		34,19	trung KCN		8,27
12/08/2026 15:20			801,44		34,13			8,23
12/08/2026 15:25			798,51		34,09		Kết quả được lấy	8,2
12/08/2026 15:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		796,17	Kết quả được lấy theo	34,08		theo Đồng hồ đo lưu	8,16
12/08/2026 15:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		797,86	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,08		lượng đầu ra của nhà	8,13
12/08/2026 15:40	nước thải tập trung KCN		796,82	vào của nhà máy xử lý	34,08		máy xử lý nước thải	8,1
12/08/2026 15:45			805,43	nước thải tập trung KCN	34,08		tập trung KCN	8,28
12/08/2026 15:50			807,97		34,07			8,2
12/08/2026 15:55			801,25		34,07			8,13
12/08/2026 16:00			816,03		34,06			8,05
12/08/2026 16:05			805,08		34,06			8
12/08/2026 16:10			812,24		34,12			8,02
12/08/2026 16:15			826,08		34,09			8,26
12/08/2026 16:20			810,3		34,08			8,23
12/08/2026 16:25			821,8		34,08			8,19
12/08/2026 16:30			813,84		34,06			8,14
12/08/2026 16:35			814,24		34,05			8,11
12/08/2026 16:40			809,91		34,01			8,04
12/08/2026 16:45			831,9		33,93			8,26
12/08/2026 16:50			812,69		33,92			8,23
12/08/2026 16:55			816,28		33,92			8,16
12/08/2026 17:00			819,66		33,91			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 17:05			833,25		33,89			8,09
12/08/2026 17:10			813,28		33,89			8,12
12/08/2026 17:15			825,92		33,95			8,28
12/08/2026 17:20			834,69		33,97			8,21
12/08/2026 17:25			839,21		33,99			8,15
12/08/2026 17:30			829,36		33,99			8,08
12/08/2026 17:35			833,04		33,98			8,03
12/08/2026 17:40			819,15		33,92			7,97
12/08/2026 17:45			822,74		33,85			8,26
12/08/2026 17:50			824,68		33,87			8,2
12/08/2026 17:55			825,08		33,86			8,14
12/08/2026 18:00			835,98		33,87			8,09
12/08/2026 18:05			835,78		33,87			8,07
12/08/2026 18:10			842,64		33,86	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,09
12/08/2026 18:15			834,03		33,92	kết quả phân		8,28
12/08/2026 18:20			823,58		33,94	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,26
12/08/2026 18:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		827,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,96	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,22
12/08/2026 18:30	nước thải tập trung KCN		847,72	vào của nhà máy xử lý	33,96	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,17
12/08/2026 18:35			826,68	nước thải tập trung KCN	33,95	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,12
12/08/2026 18:40			823,04		33,87		tập trung KCN	8,05
12/08/2026 18:45			842,11		33,71			8,27
12/08/2026 18:50			840,06		33,57			8,18
12/08/2026 18:55			832,7		33,49			8,13
12/08/2026 19:00			824,44		33,45			8,09
12/08/2026 19:05			814,43		33,45			8,05
12/08/2026 19:10			827,97		33,29			8,06
12/08/2026 19:15			812,49		33,5			8,29
12/08/2026 19:20			815,08		33,6			8,22
12/08/2026 19:25			822,2		33,66			8,17
12/08/2026 19:30			810,16		33,7			8,14
12/08/2026 19:35			807,47		33,71			8,11
12/08/2026 19:40			816,62		33,56			8,06
12/08/2026 19:45			811,35		33,45			8,29
12/08/2026 19:50			811,05		33,49			8,2
12/08/2026 19:55			802,54		33,52			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
12/08/2026 20:00			815,38		33,55			8,09
12/08/2026 20:05			801,55		33,55			8,06
12/08/2026 20:10			803,54		33,45			8,08
12/08/2026 20:15			817,72		33,55			8,28
12/08/2026 20:20			823,48		33,61			8,24
12/08/2026 20:25			809,06		33,63			8,2
12/08/2026 20:30			800,65		33,64			8,16
12/08/2026 20:35			796,61		33,64			8,13
12/08/2026 20:40			801,84		33,55			8,08
12/08/2026 20:45			809,35		33,45			8,28
12/08/2026 20:50			790,99		33,45			8,22
12/08/2026 20:55			799,25		33,46			8,16
12/08/2026 21:00			786,11		33,48			8,11
12/08/2026 21:05			799,3		33,5			8,07
12/08/2026 21:10			799,05		33,39			8,07
12/08/2026 21:15			803,68		33,5		Kết quả được lấy	8,27
12/08/2026 21:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		801,14	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,56		theo Đồng hồ đo lưu	8,23
12/08/2026 21:25			799,55		33,58		lượng đầu ra của nhà	8,2
12/08/2026 21:30			803,38		33,59		máy xử lý nước thải	8,16
12/08/2026 21:35			800,61		33,58	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	tập trung KCN	8,1
12/08/2026 21:40			804,54		33,45			8,09
12/08/2026 21:45			804,39		33,36			8,3
12/08/2026 21:50			800,91		33,39			8,2
12/08/2026 21:55			798,97		33,42			8,15
12/08/2026 22:00			789,27		33,45			8,08
12/08/2026 22:05			774,19		33,45			8,06
12/08/2026 22:10			790,86		33,32			8,04
12/08/2026 22:15			782,05		33,39			8,29
12/08/2026 22:20			784,09		33,44			8,21
12/08/2026 22:25			776,43		33,45			8,14
12/08/2026 22:30			790,86		33,46			8,1
12/08/2026 22:35			791,7		33,47			8,07
12/08/2026 22:40			780,26		33,36			8,05
12/08/2026 22:45			771,2		33,26			8,28
12/08/2026 22:50			770,7		33,29			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
12/08/2026 22:55			766,67		33,34			8,16
12/08/2026 23:00			760,37		33,35			8,12
12/08/2026 23:05			747,91		33,37			8,08
12/08/2026 23:10			760,85		33,24			8,07
12/08/2026 23:15			757,91		33,32			8,29
12/08/2026 23:20			760		33,38			8,24
12/08/2026 23:25			757,37		33,4			8,2
12/08/2026 23:30			761,1		33,41			8,15
12/08/2026 23:35			763,49		33,41			8,13
12/08/2026 23:40			762,51		33,3			8,1
12/08/2026 23:45			773,81		33,19			8,3
12/08/2026 23:50			773,06		33,23			8,22
12/08/2026 23:55			776,99		33,28			8,16
13/08/2026 00:00			770,58		33,3			8,1
13/08/2026 00:05			774,9		33,33			8,07
13/08/2026 00:10			770,67		33,21			8,06
13/08/2026 00:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,92	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,31		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,28
13/08/2026 00:20			774,14		33,37	lượng đầu ra của nhà	8,23	
13/08/2026 00:25			779,53		33,4	máy xử lý nước thải	8,18	
13/08/2026 00:30			781,3		33,4	tập trung KCN	8,14	
13/08/2026 00:35			779,21		33,41		8,1	
13/08/2026 00:40			787,57		33,29		8,11	
13/08/2026 00:45			781,5		33,2		8,3	
13/08/2026 00:50			787,08		33,23		8,21	
13/08/2026 00:55			782,55		33,28		8,15	
13/08/2026 01:00			787,42		33,29		8,1	
13/08/2026 01:05		792,55	33,31		8,06			
13/08/2026 01:10		799,77	33,18		8,05			
13/08/2026 01:15		794,14	33,24		8,27			
13/08/2026 01:20		800,86	33,29		8,2			
13/08/2026 01:25		802,55	33,34		8,12			
13/08/2026 01:30		792,3	33,34		8,05			
13/08/2026 01:35		802,9	33,34		8			
13/08/2026 01:40		792,25	33,25		7,99			
13/08/2026 01:45		796,28	33,15		8,26			

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 01:50			791,26		33,18			8,21
13/08/2026 01:55			789,76		33,23			8,16
13/08/2026 02:00			787,72		33,25			8,09
13/08/2026 02:05			796,33		33,28			8,06
13/08/2026 02:10			790,46		33,14			8,06
13/08/2026 02:15			801,76		33,23			8,28
13/08/2026 02:20			799,97		33,28			8,21
13/08/2026 02:25			806,73		33,3			8,14
13/08/2026 02:30			799,87		33,33			8,08
13/08/2026 02:35			802,6		33,34			8,03
13/08/2026 02:40			801,11		33,23			8,01
13/08/2026 02:45			803,4		33,15			8,23
13/08/2026 02:50			799,22		33,18			8,15
13/08/2026 02:55			782,7		33,23			8,07
13/08/2026 03:00			790,31		33,25			8
13/08/2026 03:05			769,41		33,28			7,96
13/08/2026 03:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		777,22	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,14		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,96
13/08/2026 03:15			785,98		33,2		lượng đầu ra của nhà	8,25
13/08/2026 03:20			778,32		33,25		máy xử lý nước thải	8,21
13/08/2026 03:25			785,19		33,29		tập trung KCN	8,16
13/08/2026 03:30			786,43		33,29			8,09
13/08/2026 03:35			777,47		33,29			8,06
13/08/2026 03:40			776,13		33,21			8,02
13/08/2026 03:45			775,18		33,08			8,29
13/08/2026 03:50			785,38		33,12			8,22
13/08/2026 03:55			776,08		33,14			8,16
13/08/2026 04:00			797,68		33,18			8,11
13/08/2026 04:05			781,65		33,18			8,07
13/08/2026 04:10			768,76		33,08			8,07
13/08/2026 04:15			779,66		33,17			8,28
13/08/2026 04:20			771,65		33,22			8,2
13/08/2026 04:25			770,7		33,24	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý		8,14
13/08/2026 04:30			758,96		33,26			8,08
13/08/2026 04:35			776,13		33,27			8,04
13/08/2026 04:40			786,18		33,16			8,01

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
13/08/2026 04:45			759,11		33,07	của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,24
13/08/2026 04:50			766,22		33,1			8,23
13/08/2026 04:55			770,01		33,13			8,16
13/08/2026 05:00			762,94		33,18			8,11
13/08/2026 05:05			736,96		33,18			8,07
13/08/2026 05:10			752,64		33,08			8,08
13/08/2026 05:15			739,45		33,15			8,28
13/08/2026 05:20			750		33,21			8,23
13/08/2026 05:25			751,34		33,24			8,17
13/08/2026 05:30			732,98		33,24			8,12
13/08/2026 05:35			745,17		33,24			8,09
13/08/2026 05:40			755,77		33,17			8,04
13/08/2026 05:45			739,05		33,02			8,26
13/08/2026 05:50			747,56		33,04			8,19
13/08/2026 05:55			769,71		33,08			8,15
13/08/2026 06:00			752,09		33,13		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,09
13/08/2026 06:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		750,7	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,13			8,05
13/08/2026 06:10			753,24		33,02			8,06
13/08/2026 06:15			749,75		33,11			8,28
13/08/2026 06:20			755,82		33,17			8,24
13/08/2026 06:25			755,38		33,2			8,21
13/08/2026 06:30			753,78		33,22			8,17
13/08/2026 06:35			753,33		33,23			8,14
13/08/2026 06:40			765,63		33,13			8,11
13/08/2026 06:45			757,81		33,09			8,3
13/08/2026 06:50			760,65		33,16			8,18
13/08/2026 06:55			761,68		33,22			8,08
13/08/2026 07:00			760,38		33,27			8,04
13/08/2026 07:05			744,7		33,29			8
13/08/2026 07:10			752,37		33,23			7,99
13/08/2026 07:15			749,63		33,28			8,24
13/08/2026 07:20			753,11		33,31			8,18
13/08/2026 07:25			763,62		33,34			8,12
13/08/2026 07:30			749,29		33,38			8,06
13/08/2026 07:35			750,14		33,39			8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
13/08/2026 07:40			734,31		33,34			7,96
13/08/2026 07:45			738,09		33,34			8,24
13/08/2026 07:50			720,78		33,39	Kết quả được		8,18
13/08/2026 07:55			710,2		33,4	lấy theo Phiếu		8,12
13/08/2026 08:00			712,94		33,45	kết quả phân		8,06
13/08/2026 08:05			705,87		33,45	tích sau xử lý		8,02
13/08/2026 08:10			702,59		33,42	của nhà máy xử		8,03
13/08/2026 08:15			712,69		33,45	lý nước thải tập		8,23
13/08/2026 08:20			725,93		33,48	trung KCN		8,21
13/08/2026 08:25			732,05		33,5			8,15
13/08/2026 08:30			734,49		33,5			8,11
13/08/2026 08:35			723,39		33,51			8,07
13/08/2026 08:40			743,28		33,48			8,03
13/08/2026 08:45			733,69		33,49			8,25
13/08/2026 08:50			744,87		33,51			8,19
13/08/2026 08:55			750,59		33,55		Kết quả được lấy	8,13
13/08/2026 09:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		728,7	Kết quả được lấy theo	33,56		theo Đồng hồ đo lưu	8,09
13/08/2026 09:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		746,21	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,57		lượng đầu ra của nhà	8,05
13/08/2026 09:10	nước thải tập trung KCN		736,76	vào của nhà máy xử lý	33,55		máy xử lý nước thải	8,05
13/08/2026 09:15			734,62	nước thải tập trung KCN	33,55		tập trung KCN	8,28
13/08/2026 09:20			730,04		33,56			8,21
13/08/2026 09:25			748,3		33,6			8,16
13/08/2026 09:30			731,63		33,62			8,11
13/08/2026 09:35			738,65		33,66			8,07
13/08/2026 09:40			749,9		33,62			8,04
13/08/2026 09:45			751,24		33,66			8,27
13/08/2026 09:50			741,14		33,71			8,17
13/08/2026 09:55			751,24		33,75			8,11
13/08/2026 10:00			766,07		33,77			8,06
13/08/2026 10:05			754,67		33,81			8,03
13/08/2026 10:10			760,05		33,84			8,02
13/08/2026 10:15			763,28		33,83			8,27
13/08/2026 10:20			762,49		33,83			8,2
13/08/2026 10:25			770,25		33,86			8,14
13/08/2026 10:30			771,99		33,86			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 10:35			756,96		33,87			8,09
13/08/2026 10:40			771,99		33,9			8,06
13/08/2026 10:45			762,54		33,95			8,26
13/08/2026 10:50			762,69		33,97			8,19
13/08/2026 10:55			754,52		33,98			8,12
13/08/2026 11:00			755,17		33,97			8,07
13/08/2026 11:05			760,45		34			8,03
13/08/2026 11:10			738,85		34,06			8,01
13/08/2026 11:15			760,85		34,06	Kết quả được		8,25
13/08/2026 11:20			765,97		34,05	lấy theo Phiếu		8,19
13/08/2026 11:25			741,19		34,03	kết quả phân		8,12
13/08/2026 11:30			767,07		34,04	tích sau xử lý		8,06
13/08/2026 11:35			760,25		34,05	của nhà máy xử		8,01
13/08/2026 11:40			766,42		34,03	lý nước thải tập		7,96
13/08/2026 11:45			761,94		34,08	trung KCN		8,21
13/08/2026 11:50			757,61		34,13		Kết quả được lấy	8,17
13/08/2026 11:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		757,36	Kết quả được lấy theo	34,13		theo Đồng hồ đo lưu	8,1
13/08/2026 12:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		770,85	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,09		lượng đầu ra của nhà	8,05
13/08/2026 12:05	nước thải tập trung KCN		767,96	vào của nhà máy xử lý	34,09		máy xử lý nước thải	8,01
13/08/2026 12:10			767,51	nước thải tập trung KCN	34,14		tập trung KCN	7,99
13/08/2026 12:15			759,1		34,12			8,23
13/08/2026 12:20			761,96		34,1			8,22
13/08/2026 12:25			774,68		34,09			8,18
13/08/2026 12:30			769,82		34,08			8,13
13/08/2026 12:35			758,73		34,09			8,09
13/08/2026 12:40			750,46		34,12			8,08
13/08/2026 12:45			757,48		34,13			8,26
13/08/2026 12:50			764,55		34,11			8,16
13/08/2026 12:55			768,03		34,08			8,1
13/08/2026 13:00			765,07		34,08			8,02
13/08/2026 13:05			736,78		34,14			7,99
13/08/2026 13:10			735,58		34,25			8,01
13/08/2026 13:15			744,51		34,23			8,25
13/08/2026 13:20			737,45		34,2			8,14
13/08/2026 13:25			738,94		34,23			8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 13:30			745,91		34,25			8,01
13/08/2026 13:35			741,53		34,25			7,96
13/08/2026 13:40			732,07		34,29			7,92
13/08/2026 13:45			741,18		34,4			7,86
13/08/2026 13:50			756,71		34,35			8,15
13/08/2026 13:55			745,91		34,29			8,09
13/08/2026 14:00			735,75		34,2			8,04
13/08/2026 14:05			744,76		34,15			7,99
13/08/2026 14:10			747,85		34,09			7,99
13/08/2026 14:15			755,26		34,08			7,98
13/08/2026 14:20			759,09		33,97			8,19
13/08/2026 14:25			759,79		34			8,09
13/08/2026 14:30			760,84		34,08			8,05
13/08/2026 14:35			765,66		34,12			8,03
13/08/2026 14:40			762,43		34,06			7,97
13/08/2026 14:45			768,3		33,94			8,25
13/08/2026 14:50			772,13		33,97			8,18
13/08/2026 14:55			775,62		34,07			8,09
13/08/2026 15:00			755,06		34,13			8,03
13/08/2026 15:05			745,61		34,17			8,04
13/08/2026 15:10			743,87		34,22			8,07
13/08/2026 15:15			749,53		34,23			8,26
13/08/2026 15:20			755,8		34,23			8,13
13/08/2026 15:25			754,06		34,23			8,08
13/08/2026 15:30			759,98		34,24			8,01
13/08/2026 15:35			768,34		34,26			7,99
13/08/2026 15:40			769,69		34,24			7,94
13/08/2026 15:45			770,48		34,28			8,26
13/08/2026 15:50			757,69		34,3			8,17
13/08/2026 15:55			758,14		34,34			8,1
13/08/2026 16:00			776,6		34,35			8,04
13/08/2026 16:05			776,75		34,35			8,01
13/08/2026 16:10			792,08		34,47			7,99
13/08/2026 16:15			785,41		34,41			8,27
13/08/2026 16:20			771,98		34,4			8,2
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 16:25			776,56		34,36			8,17
13/08/2026 16:30			779,64		34,36			8,11
13/08/2026 16:35			780,29		34,35			8,07
13/08/2026 16:40			772,87		34,4			8,02
13/08/2026 16:45			772,47		34,4			8,28
13/08/2026 16:50			776,16		34,36			8,2
13/08/2026 16:55			776,21		34,34			8,14
13/08/2026 17:00			789,15		34,31			8,09
13/08/2026 17:05			766,9		34,29			8,05
13/08/2026 17:10			762,72		34,31			8,05
13/08/2026 17:15			755,45		34,31			8,29
13/08/2026 17:20			754,11		34,3			8,22
13/08/2026 17:25			771,68		34,29			8,16
13/08/2026 17:30			776,01		34,29			8,12
13/08/2026 17:35			773,82		34,3			8,08
13/08/2026 17:40			763,57		34,24			8,02
13/08/2026 17:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		782,73	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,18		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,25
13/08/2026 17:50			773,97		34,19		8,14	
13/08/2026 17:55			775,31		34,18		8,07	
13/08/2026 18:00			778,05		34,16		8,01	
13/08/2026 18:05			766,65		34,17	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,98	
13/08/2026 18:10			767,6		34,13		7,97	
13/08/2026 18:15			776,95		34,2		8,26	
13/08/2026 18:20			781,28		34,24		8,19	
13/08/2026 18:25			774,52		34,24		8,15	
13/08/2026 18:30			786,22		34,24		8,09	
13/08/2026 18:35		774,17	34,24	8,05				
13/08/2026 18:40		770,94	34,17	7,99				
13/08/2026 18:45		774,22	34,08	8,26				
13/08/2026 18:50		784,33	34,09	8,18				
13/08/2026 18:55		761,29	34,12	8,12				
13/08/2026 19:00		774,62	34,13	8,08				
13/08/2026 19:05		769,3	34,13	8,05				
13/08/2026 19:10		760,24	34,07	8,04				
13/08/2026 19:15		765,61	34,12	8,27				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 19:20			764,02		34,14			8,18
13/08/2026 19:25			771,79		34,17			8,12
13/08/2026 19:30			759,19		34,17			8,07
13/08/2026 19:35			773,8		34,18			8,03
13/08/2026 19:40			774,17		34,06			7,98
13/08/2026 19:45			763,87		34,01			8,25
13/08/2026 19:50			766,91		34,02			8,16
13/08/2026 19:55			767,16		34,03			8,09
13/08/2026 20:00			770,24		34,03			8,04
13/08/2026 20:05			767,8		34,04			8,01
13/08/2026 20:10			767,21		33,96			8
13/08/2026 20:15			772,83		34,02			8,26
13/08/2026 20:20			759,05		34,05			8,18
13/08/2026 20:25			766,11		34,08			8,12
13/08/2026 20:30			775,37		34,08			8,06
13/08/2026 20:35			759,59		34,08			8,03
13/08/2026 20:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		751,58	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,97		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,98
13/08/2026 20:45			755,76		33,88		lượng đầu ra của nhà	8,25
13/08/2026 20:50			752,63		33,92		máy xử lý nước thải	8,16
13/08/2026 20:55			743,37		33,94		tập trung KCN	8,08
13/08/2026 21:00			735,31		33,97			8
13/08/2026 21:05			725,7		33,97			7,96
13/08/2026 21:10			732,72		33,9			7,95
13/08/2026 21:15			729,48		33,97			8,24
13/08/2026 21:20			733,96		34			8,19
13/08/2026 21:25			737,94		34,02			8,13
13/08/2026 21:30			725,45		34,03	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,08
13/08/2026 21:35			727,78		34,03			8,04
13/08/2026 21:40			739,88		33,92			8,02
13/08/2026 21:45			735,8		33,86			8,26
13/08/2026 21:50			736,59		33,87			8,17
13/08/2026 21:55			737,64		33,89			8,11
13/08/2026 22:00			741,52		33,91			8,03
13/08/2026 22:05			743,06		33,92			8,01
13/08/2026 22:10			746,74		33,83			8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
13/08/2026 22:15			752,77		33,91			8,23
13/08/2026 22:20			753,36		33,94			8,15
13/08/2026 22:25			755,4		33,96			8,08
13/08/2026 22:30			758,99		33,97			8,03
13/08/2026 22:35			755,9		33,97			7,99
13/08/2026 22:40			758,84		33,87			7,95
13/08/2026 22:45			757,2		33,78			8,22
13/08/2026 22:50			757,25		33,81			8,16
13/08/2026 22:55			754,21		33,82			8,11
13/08/2026 23:00			743,86		33,83			8,05
13/08/2026 23:05			739,48		33,85			8,02
13/08/2026 23:10			754,56		33,76			8,02
13/08/2026 23:15			762,22		33,82			8,23
13/08/2026 23:20			755,8		33,86			8,14
13/08/2026 23:25			763,47		33,87			8,08
13/08/2026 23:30			755,75		33,87			8,01
13/08/2026 23:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		751,27	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,95
13/08/2026 23:40			755,26		33,79			7,92
13/08/2026 23:45			760,05		33,67			8,2
13/08/2026 23:50			759,88		33,71			8,13
13/08/2026 23:55			764,86		33,76			8,06
14/08/2026 00:00			759,88		33,77			7,99
14/08/2026 00:05			766,2		33,81			7,95
14/08/2026 00:10			766,05		33,71			7,94
14/08/2026 00:15			772,42		33,78			8,22
14/08/2026 00:20			758,24		33,83			8,19
14/08/2026 00:25			769,74		33,87			8,13
14/08/2026 00:30			772,42		33,87			8,1
14/08/2026 00:35			768,74		33,86			8,06
14/08/2026 00:40			771,43		33,76			8,02
14/08/2026 00:45			769,19		33,65			8,21
14/08/2026 00:50			756,7		33,69			8,14
14/08/2026 00:55			762,62		33,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,08
14/08/2026 01:00			763,91		33,77			8,01
14/08/2026 01:05			779,24		33,77			7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/08/2026 01:10			759,14		33,66	tích sau xử lý		7,99
14/08/2026 01:15			778,94		33,77	của nhà máy xử		8,19
14/08/2026 01:20			768,34		33,82	lý nước thải tập		8,09
14/08/2026 01:25			767,5		33,83	trung KCN		8,04
14/08/2026 01:30			764,26		33,84			7,97
14/08/2026 01:35			769,24		33,85			7,93
14/08/2026 01:40			773,17		33,77			7,89
14/08/2026 01:45			764,81		33,61			8,2
14/08/2026 01:50			766,7		33,65			8,13
14/08/2026 01:55			768,24		33,7			8,07
14/08/2026 02:00			781,93		33,72			8,01
14/08/2026 02:05			770,53		33,74			7,97
14/08/2026 02:10			767,45		33,62			7,98
14/08/2026 02:15			772,28		33,75			8,21
14/08/2026 02:20			775,18		33,79			8,14
14/08/2026 02:25			776,01		33,82		Kết quả được lấy	8,07
14/08/2026 02:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		765,21	Kết quả được lấy theo	33,83	theo Đồng hồ đo lưu		8
14/08/2026 02:35			775,11	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,83	lượng đầu ra của nhà		7,95
14/08/2026 02:40			774,96	vào của nhà máy xử lý	33,72	máy xử lý nước thải		7,92
14/08/2026 02:45			772,37	nước thải tập trung KCN	33,59	tập trung KCN		8,2
14/08/2026 02:50			761,68		33,61			8,14
14/08/2026 02:55			757,3		33,65			8,09
14/08/2026 03:00			764,01		33,68			8,02
14/08/2026 03:05			756		33,7			8
14/08/2026 03:10			764,66		33,59			8
14/08/2026 03:15			760,78		33,69			8,21
14/08/2026 03:20			759,29		33,77			8,15
14/08/2026 03:25			767,02		33,78			8,1
14/08/2026 03:30			771,45		33,8			8,03
14/08/2026 03:35			766,85		33,81			8
14/08/2026 03:40			775,28		33,7			7,96
14/08/2026 03:45			764,21		33,56			8,2
14/08/2026 03:50			772,37		33,6			8,11
14/08/2026 03:55			775,53		33,64			8,04
14/08/2026 04:00			768,86		33,66			7,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
14/08/2026 04:05			762,52		33,69			7,94
14/08/2026 04:10			756,6		33,56			7,95
14/08/2026 04:15			767,55		33,67			8,19
14/08/2026 04:20			753,96		33,74	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,11
14/08/2026 04:25			755,95		33,77			8,06
14/08/2026 04:30			772,35		33,77			7,99
14/08/2026 04:35			761,5		33,77			7,95
14/08/2026 04:40			756,47		33,67			7,9
14/08/2026 04:45			769,26		33,52			8,18
14/08/2026 04:50			752,92		33,55			8,13
14/08/2026 04:55			754,78		33,58			8,06
14/08/2026 05:00			756,67		33,61			8
14/08/2026 05:05			761,84		33,61			7,93
14/08/2026 05:10			754,78		33,51			7,96
14/08/2026 05:15			751,59		33,61			8,18
14/08/2026 05:20			764,23		33,66		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
14/08/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		749,8	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,71			8,06
14/08/2026 05:30			757,66		33,72			8,01
14/08/2026 05:35			774,54		33,75			7,98
14/08/2026 05:40			751,1		33,62			7,94
14/08/2026 05:45			756,17		33,56			8,2
14/08/2026 05:50			761,25		33,58			8,13
14/08/2026 05:55			761,58		33,61			8,06
14/08/2026 06:00			749,75		33,62			7,99
14/08/2026 06:05			762,27		33,63			7,95
14/08/2026 06:10			763,47		33,55			7,95
14/08/2026 06:15			746,35		33,65			8,2
14/08/2026 06:20			764,61		33,71			8,17
14/08/2026 06:25			755,4		33,72			8,1
14/08/2026 06:30			762,47		33,75			8,05
14/08/2026 06:35			758,84		33,75			8
14/08/2026 06:40			749,28		33,64			7,96
14/08/2026 06:45			757,1		33,54			8,21
14/08/2026 06:50			752,12		33,57			8,16
14/08/2026 06:55			753,91		33,66			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
14/08/2026 07:00			742,81		33,74			8,05
14/08/2026 07:05			738,31		33,77			8,02
14/08/2026 07:10			746,2		33,66			8,02
14/08/2026 07:15			747,29		33,72			8,21
14/08/2026 07:20			756,55		33,77			8,16
14/08/2026 07:25			758,99		33,79			8,11
14/08/2026 07:30			764,21		33,81			8,04
14/08/2026 07:35			745,1		33,83			8
14/08/2026 07:40			755,4		33,81			7,97
14/08/2026 07:45			769,14		33,82	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,19
14/08/2026 07:50			759,88		33,86	kết quả phân		8,12
14/08/2026 07:55			780,93		33,91	tích sau xử lý		8,06
14/08/2026 08:00			757,9		33,92	của nhà máy xử		8
14/08/2026 08:05			776,81		33,97	lý nước thải tập		7,96
14/08/2026 08:10			766,41		33,9	trung KCN		7,95
14/08/2026 08:15			779,95		33,92		Kết quả được lấy	8,19
14/08/2026 08:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		776,86	Kết quả được lấy theo	33,96		theo Đồng hồ đo lưu	8,14
14/08/2026 08:25	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		778,04	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,98		lượng đầu ra của nhà	8,08
14/08/2026 08:30	nước thải tập trung KCN		779,63	vào của nhà máy xử lý	34,01		máy xử lý nước thải	8
14/08/2026 08:35			770,37	nước thải tập trung KCN	34,03		tập trung KCN	7,95
14/08/2026 08:40			773,66		33,99			7,93
14/08/2026 08:45			763,65		34,02			8,18
14/08/2026 08:50			775,7		34,05			8,13
14/08/2026 08:55			776,49		34,08			8,09
14/08/2026 09:00			775,8		34,08			8,05
14/08/2026 09:05			760,62		34,08			8
14/08/2026 09:10			758,61		34,08			8
14/08/2026 09:15			766,02		34,08			8,19
14/08/2026 09:20			762,51		34,13			8,11
14/08/2026 09:25			764,38		34,14			8,04
14/08/2026 09:30			776,47		34,16			7,97
14/08/2026 09:35			775,73		34,18			7,92
14/08/2026 09:40			775,73		34,16			7,84
14/08/2026 09:45			775,48		34,18			8,14
14/08/2026 09:50			778,86		34,19			8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
14/08/2026 09:55			779,46		34,19			8,02
14/08/2026 10:00			777,67		34,21			7,95
14/08/2026 10:05			780,25		34,24			7,92
14/08/2026 10:10			781,3		34,29			7,93
14/08/2026 10:15			802,95		34,33			8,17
14/08/2026 10:20			777,96		34,35			8,09
14/08/2026 10:25			779,16		34,37			8,02
14/08/2026 10:30			782,39		34,37			7,97
14/08/2026 10:35			776,37		34,36			7,93
14/08/2026 10:40			774,63		34,33			7,89
14/08/2026 10:45			776,92		34,34			8,16
14/08/2026 10:50			776,17		34,36			8,14
14/08/2026 10:55			773,73		34,4			8,08
14/08/2026 11:00			771,49		34,4			8,02
14/08/2026 11:05			782,24		34,4			8
14/08/2026 11:10			771		34,39			8,02
14/08/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		788,61	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,4	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,18
14/08/2026 11:20			787,67		34,4			8,1
14/08/2026 11:25			777,02		34,45			8,04
14/08/2026 11:30			781,4		34,49			7,98
14/08/2026 11:35			784,78		34,47			7,94
14/08/2026 11:40			805,24		34,45			7,9
14/08/2026 11:45			795,28		34,46			8,17
14/08/2026 11:50			800,06		34,48			8,11
14/08/2026 11:55			788,07		34,49			8,05
14/08/2026 12:00			796,13		34,51			8,01
14/08/2026 12:05			782,19		34,52			7,97
14/08/2026 12:10			786,38		34,56			7,96
14/08/2026 12:15			790,56		34,54			8,18
14/08/2026 12:20			810,66		34,56			8,12
14/08/2026 12:25			795,98		34,62			8,05
14/08/2026 12:30			812,95		34,65			7,99
14/08/2026 12:35			794,06		34,66			7,93
14/08/2026 12:40			800,21		34,72			7,89
14/08/2026 12:45			797,05		34,77			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/08/2026 12:50			802,72		34,73			8,08
14/08/2026 12:55			802,27		34,68			8,01
14/08/2026 13:00			805,16		34,71			7,94
14/08/2026 13:05			800,78		34,77			7,91
14/08/2026 13:10			781,17		34,85			7,89
14/08/2026 13:15			792,92		34,81			8,17
14/08/2026 13:20			793,31		34,77			8,09
14/08/2026 13:25			802,04		34,77			8,01
14/08/2026 13:30			797,86		34,8			7,94
14/08/2026 13:35			793,51		34,83			7,88
14/08/2026 13:40			802,22		34,89			7,83
14/08/2026 13:45			798,66		34,99			8,14
14/08/2026 13:50			806,47		35,02			8,09
14/08/2026 13:55			789,3		35,02			8,02
14/08/2026 14:00			797,15		35			7,96
14/08/2026 14:05			792,04		34,98			7,92
14/08/2026 14:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		794,58	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	35,04		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,89
14/08/2026 14:15			805,13		34,98			8,15
14/08/2026 14:20			802,64		34,93			8,06
14/08/2026 14:25			804,48		34,92			7,99
14/08/2026 14:30			805,13		34,94			7,92
14/08/2026 14:35			788,56		34,99	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		7,88
14/08/2026 14:40			800,45		35,05			7,84
14/08/2026 14:45			807,94		35,15			8,13
14/08/2026 14:50			795,72		35,13			8,07
14/08/2026 14:55			792,79		35,04			7,99
14/08/2026 15:00			795,8		34,99			7,92
14/08/2026 15:05			793,93		34,93			7,87
14/08/2026 15:10			794,73		34,97			7,84
14/08/2026 15:15			795,82		34,95			8,15
14/08/2026 15:20			802,74		34,97			8,09
14/08/2026 15:25		795,27	34,99	8,03				
14/08/2026 15:30		794,58	35	7,97				
14/08/2026 15:35		806,92	34,99	7,93				
14/08/2026 15:40		798,41	35,07	7,88				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
14/08/2026 15:45			820,16		35,01			8,15
14/08/2026 15:50			806,12		34,97			8,09
14/08/2026 15:55			813,74		34,93			8,01
14/08/2026 16:00			809,76		34,93			7,96
14/08/2026 16:05			816,48		34,96			7,91
14/08/2026 16:10			814,96		35,04			7,89
14/08/2026 16:15			805,13		35,04			8,14
14/08/2026 16:20			820,76		35,03			8,05
14/08/2026 16:25			823,19		34,99			7,97
14/08/2026 16:30			824,69		34,96			7,91
14/08/2026 16:35			829,22		34,93			7,86
14/08/2026 16:40			821,15		34,93			7,78
14/08/2026 16:45			811,9		34,89			8,13
14/08/2026 16:50			821,15		34,84			8,09
14/08/2026 16:55			831,9		34,8			8
14/08/2026 17:00			809,01		34,78		Kết quả được lấy	7,93
14/08/2026 17:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		812,2	Kết quả được lấy theo	34,78		theo Đồng hồ đo lưu	7,89
14/08/2026 17:10			816,38	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,73		lượng đầu ra của nhà	7,87
14/08/2026 17:15			813,24	vào của nhà máy xử lý	34,76		máy xử lý nước thải	8,17
14/08/2026 17:20			823,59	nước thải tập trung KCN	34,78		tập trung KCN	8,11
14/08/2026 17:25			828,22		34,78			8,05
14/08/2026 17:30			827,97		34,78			7,99
14/08/2026 17:35			827,87		34,78			7,95
14/08/2026 17:40			826,48		34,67			7,91
14/08/2026 17:45			836,68		34,6			8,18
14/08/2026 17:50			843,95		34,61			8,11
14/08/2026 17:55			835,88		34,62			8,05
14/08/2026 18:00			824,08		34,62	Kết quả được		7,98
14/08/2026 18:05			827,27		34,62	lấy theo Phiếu		7,94
14/08/2026 18:10			837,77		34,6	kết quả phân		7,93
14/08/2026 18:15			831,05		34,68	tích sau xử lý		8,17
14/08/2026 18:20			823,34		34,73	của nhà máy xử		8,09
14/08/2026 18:25			830,8		34,74	lý nước thải tập		8,03
14/08/2026 18:30			818,91		34,75	trung KCN		7,99
14/08/2026 18:35			832,74		34,75			7,94

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/08/2026 18:40			816,47		34,66			7,89
14/08/2026 18:45			816,67		34,58			8,16
14/08/2026 18:50			823,54		34,61			8,07
14/08/2026 18:55			807,52		34,62			7,99
14/08/2026 19:00			802,84		34,62			7,93
14/08/2026 19:05			820,01		34,62			7,88
14/08/2026 19:10			808,86		34,56			7,88
14/08/2026 19:15			803,69		34,62			8,17
14/08/2026 19:20			812,44		34,67			8,11
14/08/2026 19:25			820,21		34,67			8,04
14/08/2026 19:30			803,34		34,68			8,03
14/08/2026 19:35			794,98		34,67			7,97
14/08/2026 19:40			793,18		34,57			7,92
14/08/2026 19:45			789,75		34,51			8,17
14/08/2026 19:50			787,41		34,54			8,08
14/08/2026 19:55			795,27		34,56			8
14/08/2026 20:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		791,54	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,56		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,94
14/08/2026 20:05			788,61		34,56		lượng đầu ra của nhà	7,9
14/08/2026 20:10			792,14		34,47		máy xử lý nước thải	7,89
14/08/2026 20:15			792,69		34,55		tập trung KCN	8,18
14/08/2026 20:20			782,73		34,58			8,13
14/08/2026 20:25			782,04		34,61			8,09
14/08/2026 20:30			782,04		34,62			8,03
14/08/2026 20:35			783,08		34,62			8
14/08/2026 20:40			778,65		34,53			7,96
14/08/2026 20:45			769,55		34,46			8,18
14/08/2026 20:50			766,11		34,47			8,09
14/08/2026 20:55			759,49		34,49			8,01
14/08/2026 21:00			760,64		34,5			7,95
14/08/2026 21:05			778,21		34,5			7,91
14/08/2026 21:10			760,24		34,43			7,91
14/08/2026 21:15			764,47		34,51			8,17
14/08/2026 21:20			762,83		34,56			8,1
14/08/2026 21:25			759		34,56	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,02
14/08/2026 21:30			764,52		34,56			7,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
14/08/2026 21:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,93	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,56	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,9
14/08/2026 21:40			749,44		34,46			7,84
14/08/2026 21:45			765,85		34,37			8,17
14/08/2026 21:50			776,6		34,4			8,1
14/08/2026 21:55			757,5		34,4			8,03
14/08/2026 22:00			771,74		34,42			7,96
14/08/2026 22:05			763,27		34,44			7,92
14/08/2026 22:10			771,53		34,35			7,91
14/08/2026 22:15			753,66		34,43			8,18
14/08/2026 22:20			759,58		34,47			8,14
14/08/2026 22:25			772,08		34,5			8,08
14/08/2026 22:30			757,25		34,5			8,03
14/08/2026 22:35			775,46		34,5			7,98
14/08/2026 22:40			766,9		34,38			7,96
14/08/2026 22:45			762,37		34,29			8,19
14/08/2026 22:50			761,72		34,34			8,11
14/08/2026 22:55			756,75		34,36			8,03
14/08/2026 23:00			759,73		34,39			7,96
14/08/2026 23:05			761,58		34,39			7,92
14/08/2026 23:10			755,6		34,26			7,89
14/08/2026 23:15			762,42		34,32			8,18
14/08/2026 23:20			769,64		34,38			8,14
14/08/2026 23:25			766,05		34,4			8,08
14/08/2026 23:30			771,08		34,41			8,04
14/08/2026 23:35			777,5		34,41			7,97
14/08/2026 23:40			780,59		34,29			7,96
14/08/2026 23:45			768,19		34,24			8,22
14/08/2026 23:50			778,45		34,25			8,15
14/08/2026 23:55			776,06		34,29			8,05
15/08/2026 00:00			786,01		34,29			7,97
15/08/2026 00:05			776,75		34,3			7,91
15/08/2026 00:10			801,89		34,19			7,91
15/08/2026 00:15			788,75		34,29			8,23
15/08/2026 00:20			790,74		34,35			8,18
15/08/2026 00:25			797,95		34,39			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
15/08/2026 00:30			802,63		34,4			8,06
15/08/2026 00:35			800,94		34,4			8,03
15/08/2026 00:40			795,27		34,23			7,99
15/08/2026 00:45			800,84		34,19			8,24
15/08/2026 00:50			803,43		34,2			8,19
15/08/2026 00:55			800,29		34,24			8,13
15/08/2026 01:00			794,97		34,25			8,06
15/08/2026 01:05			801,69		34,27			8,02
15/08/2026 01:10			809,35		34,17			8,01
15/08/2026 01:15			804,77		34,24			8,25
15/08/2026 01:20			814,83		34,31			8,2
15/08/2026 01:25			805,17		34,35			8,17
15/08/2026 01:30			797,66		34,36			8,13
15/08/2026 01:35			804,72		34,37			8,09
15/08/2026 01:40			799,6		34,28			8,04
15/08/2026 01:45			796,61		34,21			8,26
15/08/2026 01:50			803,38		34,23			8,17
15/08/2026 01:55			798,55		34,24			8,1
15/08/2026 02:00			796,81		34,24			8,05
15/08/2026 02:05			797,95		34,24			8,01
15/08/2026 02:10			801,19		34,13			8,01
15/08/2026 02:15			806,61		34,24			8,26
15/08/2026 02:20			823,93		34,3			8,19
15/08/2026 02:25			812,73		34,34			8,14
15/08/2026 02:30			803,98		34,35			8,08
15/08/2026 02:35			816,97		34,35			8,03
15/08/2026 02:40			812,69		34,24			8
15/08/2026 02:45			807,46		34,13			8,26
15/08/2026 02:50			798,95		34,17			8,2
15/08/2026 02:55			794,32		34,19			8,14
15/08/2026 03:00			810,25		34,22			8,08
15/08/2026 03:05			791,88		34,24			8,05
15/08/2026 03:10			809,95		34,12			8,05
15/08/2026 03:15			807,51		34,21			8,3
15/08/2026 03:20			803,88		34,25			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/08/2026 03:25			802,18		34,29			8,19
15/08/2026 03:30			805,07		34,3			8,14
15/08/2026 03:35			800,64		34,31			8,1
15/08/2026 03:40			811,94		34,18			8,07
15/08/2026 03:45			806,81		33,93			8,31
15/08/2026 03:50			806,91		33,86			8,26
15/08/2026 03:55			804,37		33,82			8,24
15/08/2026 04:00			817,31		33,82			8,19
15/08/2026 04:05			800,69		33,8			8,17
15/08/2026 04:10			809,95		33,54			8,18
15/08/2026 04:15			795,67		33,79	Kết quả được		8,33
15/08/2026 04:20			796,01		33,88	lấy theo Phiếu		8,24
15/08/2026 04:25			800,89		33,97	kết quả phân		8,17
15/08/2026 04:30			800,24		34,05	tích sau xử lý		8,09
15/08/2026 04:35			794,62		34,09	của nhà máy xử		8,04
15/08/2026 04:40			794,27		33,96	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	7,98
15/08/2026 04:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		790,09	Kết quả được lấy theo	33,75	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,3
15/08/2026 04:50	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		786,01	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,8		lượng đầu ra của nhà	8,25
15/08/2026 04:55	nước thải tập trung KCN		797,66	vào của nhà máy xử lý	33,87		máy xử lý nước thải	8,2
15/08/2026 05:00			793,82	nước thải tập trung KCN	33,92		tập trung KCN	8,17
15/08/2026 05:05			789,99		33,92			8,14
15/08/2026 05:10			779,44		33,77			8,14
15/08/2026 05:15			794,07		33,92			8,33
15/08/2026 05:20			783,52		34,02			8,25
15/08/2026 05:25			797,66		34,08			8,2
15/08/2026 05:30			782,55		34,1			8,14
15/08/2026 05:35			783,87		34,13			8,1
15/08/2026 05:40			792,2		33,97			8,05
15/08/2026 05:45			783,17		33,86			8,31
15/08/2026 05:50			786,03		33,9			8,24
15/08/2026 05:55			776,95		33,95			8,17
15/08/2026 06:00			783,59		33,97			8,11
15/08/2026 06:05			782,2		34,01			8,08
15/08/2026 06:10			774,39		33,88			8,08
15/08/2026 06:15			791,26		34,03			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/08/2026 06:20			779,36		34,11			8,28
15/08/2026 06:25			761,94		34,13			8,25
15/08/2026 06:30			775,58		34,14			8,2
15/08/2026 06:35			784,34		34,15			8,16
15/08/2026 06:40			777,85		34,02			8,12
15/08/2026 06:45			782,5		33,92			8,32
15/08/2026 06:50			788,57		33,95			8,23
15/08/2026 06:55			783,84		33,97			8,15
15/08/2026 07:00			785,53		34,01			8,1
15/08/2026 07:05			787,52		34,03			8,07
15/08/2026 07:10			777,17		33,92			8,06
15/08/2026 07:15			771,6		34,03			8,32
15/08/2026 07:20			782,8		34,08			8,25
15/08/2026 07:25			763,98		34,13			8,18
15/08/2026 07:30			781,7		34,16			8,12
15/08/2026 07:35			783,34		34,19			8,08
15/08/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		800,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,05
15/08/2026 07:45			780,95		34,02			8,34
15/08/2026 07:50			796,28		34,03			8,28
15/08/2026 07:55			784,59		34,06			8,24
15/08/2026 08:00			798,12		34,08			8,19
15/08/2026 08:05			805,89		34,1			8,2
15/08/2026 08:10			810,91		34,02			8,21
15/08/2026 08:15			812,06		34,13			8,36
15/08/2026 08:20			811,16		34,19			8,26
15/08/2026 08:25			805,79		34,24			8,2
15/08/2026 08:30			797,88		34,24			8,13
15/08/2026 08:35			817,83		34,27			8,08
15/08/2026 08:40			814,68		34,18			8,02
15/08/2026 08:45			806,02		34,11			8,34
15/08/2026 08:50			801,49		34,15			8,28
15/08/2026 08:55			818,51		34,23			8,21
15/08/2026 09:00			821,89		34,25			8,16
15/08/2026 09:05			826,22		34,28			8,12
15/08/2026 09:10			831,4		34,24			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/08/2026 09:25			853,1		34,36			8,17
15/08/2026 09:30			848,67		34,39			8,11
15/08/2026 09:35			879,97		34,4			8,06
15/08/2026 09:40			877,03		34,33			8,01
15/08/2026 09:45			891,37		34,23			8,3
15/08/2026 09:50			865,49		34,24			8,21
15/08/2026 09:55			893,75		34,24			8,13
15/08/2026 10:00			885,59		34,26			8,07
15/08/2026 10:05			896,54		34,29			8,03
15/08/2026 10:10			907,04		34,29			8
15/08/2026 10:15			890,07		34,4			8,32
15/08/2026 10:20			896,19		34,45			8,26
15/08/2026 10:25			898,63		34,48			8,21
15/08/2026 10:30			893,5		34,47			8,15
15/08/2026 10:35			896,99		34,47			8,1
15/08/2026 10:40			903,17		34,4			8,06
15/08/2026 10:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		905,26	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,39		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,29
15/08/2026 10:50			909,14		34,43			8,2
15/08/2026 10:55			893,31		34,46			8,12
15/08/2026 11:00			910,09		34,48			8,04
15/08/2026 11:05			907,2		34,48			7,99
15/08/2026 11:10			906,85		34,44			8
15/08/2026 11:15			905,11		34,47	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,29
15/08/2026 11:20			901,63		34,51			8,24
15/08/2026 11:25			883,16		34,51			8,2
15/08/2026 11:30			876,54		34,52			8,13
15/08/2026 11:35			884,26		34,53			8,08
15/08/2026 11:40			877,49		34,46			8,05
15/08/2026 11:45			886,35		34,4			8,31
15/08/2026 11:50			880,28		34,4			8,25
15/08/2026 11:55			872,31		34,4			8,19
15/08/2026 12:00			875,6		34,39			8,14
15/08/2026 12:05			878,33		34,4			8,1
15/08/2026 12:10			868,53		34,34			8,09
15/08/2026 12:15			861,66		34,41			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
15/08/2026 12:20			861,36		34,45			8,26
15/08/2026 12:25			868,08		34,48			8,21
15/08/2026 12:30			872,11		34,5			8,16
15/08/2026 12:35			849,52		34,5			8,11
15/08/2026 12:40			852,01		34,45			8,05
15/08/2026 12:45			847,58		34,41			8,31
15/08/2026 12:50			843,25		34,43			8,24
15/08/2026 12:55			846,04		34,45			8,17
15/08/2026 13:00			857,23		34,48			8,13
15/08/2026 13:05			849,52		34,51			8,09
15/08/2026 13:10			835,19		34,56			8,09
15/08/2026 13:15			840,86		34,56			8,33
15/08/2026 13:20			832,9		34,57			8,28
15/08/2026 13:25			824,48		34,58			8,24
15/08/2026 13:30			840,91		34,61			8,19
15/08/2026 13:35			845,09		34,62			8,16
15/08/2026 13:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		832,4	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,62		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
15/08/2026 13:45			825,57		34,67			8,33
15/08/2026 13:50			822,55		34,7			8,25
15/08/2026 13:55			823,89		34,7			8,18
15/08/2026 14:00			828,16		34,67			8,13
15/08/2026 14:05			819,96		34,67			8,1
15/08/2026 14:10			811,5		34,7			8,08
15/08/2026 14:15			792,49		34,67			8,31
15/08/2026 14:20			827,66		34,64			8,23
15/08/2026 14:25			815,52		34,63			8,17
15/08/2026 14:30			809,51		34,62			8,11
15/08/2026 14:35			804,28		34,62			8,08
15/08/2026 14:40			815,57		34,65	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,04
15/08/2026 14:45			815,23		34,61			8,3
15/08/2026 14:50			799,95		34,6			8,24
15/08/2026 14:55			794,22		34,59			8,18
15/08/2026 15:00			806,66		34,56			8,14
15/08/2026 15:05			798,76		34,53			8,11
15/08/2026 15:10			783,77		34,51			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
15/08/2026 15:15			778,5		34,57			8,32
15/08/2026 15:20			768,15		34,61			8,26
15/08/2026 15:25			746,89		34,62			8,2
15/08/2026 15:30			753,21		34,61			8,15
15/08/2026 15:35			743,71		34,59			8,1
15/08/2026 15:40			725,15		34,54			8,05
15/08/2026 15:45			734,11		34,51			8,29
15/08/2026 15:50			716,69		34,51			8,25
15/08/2026 15:55			711,11		34,47			8,17
15/08/2026 16:00			703,35		34,46			8,13
15/08/2026 16:05			706,53		34,45			8,11
15/08/2026 16:10			703,25		34,42			8,13
15/08/2026 16:15			692,6		34,46			8,31
15/08/2026 16:20			683,54		34,49			8,25
15/08/2026 16:25			682,3		34,5			8,19
15/08/2026 16:30			685,09		34,5			8,14
15/08/2026 16:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		671,5	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,49		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,09
15/08/2026 16:40			662,59		34,4		lượng đầu ra của nhà	8,01
15/08/2026 16:45			657,91		34,33		máy xử lý nước thải	8,3
15/08/2026 16:50			654,33		34,33		tập trung KCN	8,24
15/08/2026 16:55			656,82		34,34			8,18
15/08/2026 17:00			639,8		34,33			8,13
15/08/2026 17:05			629,15		34,3			8,09
15/08/2026 17:10			633,13		34,25			8,07
15/08/2026 17:15			617,1		34,33			8,33
15/08/2026 17:20			605,56		34,35			8,26
15/08/2026 17:25			597,45		34,36			8,21
15/08/2026 17:30			584,66		34,36			8,16
15/08/2026 17:35			568,58		34,36			8,12
15/08/2026 17:40			564		34,25			8,08
15/08/2026 17:45			563,51		34,22			8,32
15/08/2026 17:50			546,21		34,24			8,25
15/08/2026 17:55			545,54		34,27			8,18
15/08/2026 18:00			527,97		34,29			8,16
15/08/2026 18:05			521,67		34,29	Kết quả được		8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
15/08/2026 18:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		519,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,2	lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,14
15/08/2026 18:15			512		34,27			8,32
15/08/2026 18:20			512,6		34,3			8,27
15/08/2026 18:25			499,81		34,31			8,24
15/08/2026 18:30			495,63		34,31			8,18
15/08/2026 18:35			491,2		34,3			8,15
15/08/2026 18:40			487,58		34,19			8,12
15/08/2026 18:45			487,21		34,13			8,32
15/08/2026 18:50			484,25		34,13			8,25
15/08/2026 18:55			472,29		34,14			8,19
15/08/2026 19:00			474,52		34,15			8,16
15/08/2026 19:05			469,05		34,17			8,13
15/08/2026 19:10			464,42		34,08			8,15
15/08/2026 19:15			464,44		34,18			8,32
15/08/2026 19:20			459,35		34,21			8,26
15/08/2026 19:25			463,7		34,24			8,21
15/08/2026 19:30			463,87		34,24			8,13
15/08/2026 19:35			463,2		34,24			8,1
15/08/2026 19:40			459,62		34,14			8,07
15/08/2026 19:45			455,07		34,03			8,29
15/08/2026 19:50			450,51		34,03			8,19
15/08/2026 19:55			438,91		34,04			8,1
15/08/2026 20:00			421,69		34,05			8,04
15/08/2026 20:05			393,68		34,06			8
15/08/2026 20:10			365,06		33,98			7,98
15/08/2026 20:15			337,54		34,08			8,29
15/08/2026 20:20			319,62		34,12			8,25
15/08/2026 20:25			299,52		34,13			8,19
15/08/2026 20:30			281,55		34,13			8,13
15/08/2026 20:35			263,54		34,13			8,09
15/08/2026 20:40			245,12		34,03			8,05
15/08/2026 20:45			227,76		33,95			8,32
15/08/2026 20:50			210,39		33,97			8,27
15/08/2026 20:55			199,74		33,99			8,2
15/08/2026 21:00			187,05		34,02			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
15/08/2026 21:05			175,9		34,02			8,1
15/08/2026 21:10			164,25		33,95			8,08
15/08/2026 21:15			160,99		34,03			8,34
15/08/2026 21:20			148,58		34,07			8,28
15/08/2026 21:25			143,03		34,08			8,23
15/08/2026 21:30			136,48		34,07	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,19
15/08/2026 21:35			126,78		34,04			8,15
15/08/2026 21:40			122,6		33,92			8,11
15/08/2026 21:45			118,54		33,84			8,33
15/08/2026 21:50			111,47		33,86			8,25
15/08/2026 21:55			102,4		33,87			8,18
15/08/2026 22:00			104,68		33,87			8,13
15/08/2026 22:05			99,08		33,87			8,1
15/08/2026 22:10			96,44		33,81			8,1
15/08/2026 22:15			94,3		33,87			8,33
15/08/2026 22:20			89,26		33,92		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
15/08/2026 22:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		87,39	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,92			8,22
15/08/2026 22:30			84,5		33,92			8,19
15/08/2026 22:35			81,26		33,92			8,14
15/08/2026 22:40			82,46		33,84			8,1
15/08/2026 22:45			78,93		33,77			8,33
15/08/2026 22:50			75,79		33,77			8,22
15/08/2026 22:55			74,75		33,77			8,15
15/08/2026 23:00			74,75		33,77			8,12
15/08/2026 23:05			73		33,77			8,1
15/08/2026 23:10			72,56		33,7			8,12
15/08/2026 23:15			71,56		33,81			8,34
15/08/2026 23:20			68,33		33,84			8,31
15/08/2026 23:25			65,59		33,85			8,27
15/08/2026 23:30			65,19		33,85			8,24
15/08/2026 23:35			65,64		33,83			8,2
15/08/2026 23:40			66,58		33,66			8,15
15/08/2026 23:45			62,55		33,61			8,34
15/08/2026 23:50			64,64		33,61			8,28
15/08/2026 23:55			63,3		33,63			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
16/08/2026 00:00			61,91		33,65			8,16
16/08/2026 00:05			61,81		33,64			8,16
16/08/2026 00:10			61,66		33,56			8,17
16/08/2026 00:15			61,16		33,63			8,35
16/08/2026 00:20			61,36		33,68			8,29
16/08/2026 00:25			60,71		33,7			8,23
16/08/2026 00:30			59,42		33,71			8,19
16/08/2026 00:35			58,62		33,7			8,15
16/08/2026 00:40			58,92		33,61			8,1
16/08/2026 00:45			57,43		33,53			8,33
16/08/2026 00:50			57,73		33,54			8,17
16/08/2026 00:55			55,24		33,55	Kết quả được		8,05
16/08/2026 01:00			53,74		33,55	lấy theo Phiếu		7,96
16/08/2026 01:05			53,57		33,55	kết quả phân		7,88
16/08/2026 01:10			55,24		33,45	tích sau xử lý		7,85
16/08/2026 01:15			54,77		33,5	của nhà máy xử	Kết quả được lấy	8,3
16/08/2026 01:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		55,74	Kết quả được lấy theo	33,52	lý nước thải tập	theo Đồng hồ đo lưu	8,29
16/08/2026 01:25	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		54,64	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,54	trung KCN	lượng đầu ra của nhà	8,26
16/08/2026 01:30	nước thải tập trung KCN		53,87	vào của nhà máy xử lý	33,54		máy xử lý nước thải	8,22
16/08/2026 01:35			54,07	nước thải tập trung KCN	33,53		tập trung KCN	8,2
16/08/2026 01:40			54,34		33,44			8,16
16/08/2026 01:45			52,68		33,4			8,34
16/08/2026 01:50			51,78		33,44			8,25
16/08/2026 01:55			51,33		33,45			8,17
16/08/2026 02:00			52,18		33,45			8,11
16/08/2026 02:05			53,43		33,45			8,08
16/08/2026 02:10			55,04		33,34			8,09
16/08/2026 02:15			51,33		33,4			8,32
16/08/2026 02:20			50,14		33,44			8,28
16/08/2026 02:25			50,29		33,45			8,24
16/08/2026 02:30			52,88		33,45			8,21
16/08/2026 02:35			50,74		33,45			8,18
16/08/2026 02:40			51,14		33,36			8,14
16/08/2026 02:45			50,79		33,33			8,34
16/08/2026 02:50			52,75		33,34			8,28

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/08/2026 02:55			49,49		33,34			8,2
16/08/2026 03:00			49,1		33,34			8,17
16/08/2026 03:05			50,69		33,34			8,14
16/08/2026 03:10			48,12		33,23			8,17
16/08/2026 03:15			49		33,29			8,35
16/08/2026 03:20			52,6		33,33			8,2
16/08/2026 03:25			50,06		33,34			8,09
16/08/2026 03:30			48,6		33,34			8,02
16/08/2026 03:35			47,65		33,34			7,96
16/08/2026 03:40			50,06		33,28			7,9
16/08/2026 03:45			48,8		33,23			8,3
16/08/2026 03:50			51,65		33,23			8,26
16/08/2026 03:55			47,85		33,23			8,2
16/08/2026 04:00			49,05		33,23			8,14
16/08/2026 04:05			46,26		33,24			8,12
16/08/2026 04:10			49,39		33,13			8,13
16/08/2026 04:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		47,75	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,2	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,34
16/08/2026 04:20			47,2		33,23			8,31
16/08/2026 04:25			48,22		33,23			8,28
16/08/2026 04:30			45,36		33,23			8,27
16/08/2026 04:35			49,81		33,22			8,25
16/08/2026 04:40			48,75		33,13			8,2
16/08/2026 04:45			46,86		33,12			8,35
16/08/2026 04:50			44,79		33,13			8,26
16/08/2026 04:55			49,66		33,13			8,17
16/08/2026 05:00			45,56		33,13			8,11
16/08/2026 05:05			49		33,13			8,08
16/08/2026 05:10			45,11		33,02			8,1
16/08/2026 05:15			45,81		33,07			8,34
16/08/2026 05:20			47,87		33,08			8,29
16/08/2026 05:25			46,23		33,08			8,25
16/08/2026 05:30			46,61		33,08			8,22
16/08/2026 05:35			44,77		33,06			8,19
16/08/2026 05:40			45,14		32,97			8,15
16/08/2026 05:45			44,42		32,92			8,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/08/2026 05:50			44,02		32,95			8,29
16/08/2026 05:55			44,57		32,97			8,24
16/08/2026 06:00			43,87		32,97			8,2
16/08/2026 06:05			47,87		32,97			8,18
16/08/2026 06:10			45,86		32,88			8,17
16/08/2026 06:15			0		32,94			8,35
16/08/2026 06:20			0		32,97			8,33
16/08/2026 06:25			0		32,99			8,29
16/08/2026 06:30			0		33			8,26
16/08/2026 06:35			0		33			8,22
16/08/2026 07:20			43		26,99			8,99
16/08/2026 07:25			43,84		29,24			8,77
16/08/2026 07:30			41,13		31,11			8,33
16/08/2026 07:35			42,33		31,96			8,09
16/08/2026 07:40			43,17		32,41			7,95
16/08/2026 07:45			40,88		32,63		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,84
16/08/2026 07:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		42,88	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,67			8,29
16/08/2026 07:55			40,29		32,74			8,25
16/08/2026 08:00			42,43		32,8			8,22
16/08/2026 08:05			41,16		32,82			8,21
16/08/2026 08:10			41,21		32,84		8,19	
16/08/2026 08:15			41,61		32,87			8,18
16/08/2026 08:20			41,33		32,86			8,35
16/08/2026 08:25			42,46		32,82	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,27
16/08/2026 08:30			49,15		32,82			8,21
16/08/2026 08:35			60,52		32,83			8,18
16/08/2026 08:40			67,29		32,85			8,15
16/08/2026 08:45			71,22		32,91			8,13
16/08/2026 08:50			71,72		33,02			8,34
16/08/2026 08:55			71,24		33,22			8,29
16/08/2026 09:00			66,44		33,37			8,26
16/08/2026 09:05			67,09		33,45			8,25
16/08/2026 09:10			68,14		33,47			8,24
16/08/2026 09:15			78,44		33,5		8,22	
16/08/2026 09:20			83,11		33,5		8,32	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/08/2026 09:25			95,76		33,5			8,24
16/08/2026 09:30			106,95		33,5			8,19
16/08/2026 09:35			118,2		33,52			8,14
16/08/2026 09:40			132,43		33,55			8,1
16/08/2026 09:45			142,49		33,56			8,07
16/08/2026 09:50			146,47		33,6			8,32
16/08/2026 09:55			159,21		33,63			8,28
16/08/2026 10:00			166,38		33,65			8,25
16/08/2026 10:05			172,55		33,64			8,23
16/08/2026 10:10			184,75		33,64			8,22
16/08/2026 10:15			209,68		33,66			8,2
16/08/2026 10:20			228,09		33,65			8,35
16/08/2026 10:25			251,93		33,61			8,26
16/08/2026 10:30			266,06		33,61			8,2
16/08/2026 10:35			287,31		33,62			8,17
16/08/2026 10:40			297,07		33,62			8,14
16/08/2026 10:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		301,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
16/08/2026 10:50			290,8		33,61			8,29
16/08/2026 10:55			273,43		33,72			8,23
16/08/2026 11:00			257,6		33,81			8,2
16/08/2026 11:05			238,19		33,86			8,19
16/08/2026 11:10			219,58		33,88			8,18
16/08/2026 11:15			203,31		33,92			8,17
16/08/2026 11:20			191,71		33,87			8,36
16/08/2026 11:25			180,41		33,85			8,26
16/08/2026 11:30			169,22		33,86			8,19
16/08/2026 11:35			156,83		33,9			8,15
16/08/2026 11:40			147,72		33,93			8,09
16/08/2026 11:45			142,39		33,97			8,06
16/08/2026 11:50			133,49		34,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,32
16/08/2026 11:55			122,64		34,13			8,25
16/08/2026 12:00			115,22		34,15			8,21
16/08/2026 12:05			106,86		34,15			8,17
16/08/2026 12:10			101,14		34,15			8,13
16/08/2026 12:15			97,46		34,18			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
16/08/2026 12:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		94,02	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,29	trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,33
16/08/2026 12:25			90,09		34,42			8,23
16/08/2026 12:30			87,39		34,35			8,2
16/08/2026 12:35			79,39		34,27			8,17
16/08/2026 12:40			80,43		34,24			8,13
16/08/2026 12:45			76,25		34,19			8,12
16/08/2026 12:50			76,05		34,21			8,34
16/08/2026 12:55			75,7		34,2			8,3
16/08/2026 13:00			72,76		34,22			8,27
16/08/2026 13:05			67,04		34,29			8,26
16/08/2026 13:10			66,74		34,35			8,25
16/08/2026 13:15			65,5		34,41			8,24
16/08/2026 13:20			59,82		34,45			8,35
16/08/2026 13:25			61,67		34,51			8,25
16/08/2026 13:30			64,9		34,45			8,18
16/08/2026 13:35			60,62		34,44			8,15
16/08/2026 13:40			56,49		34,48			8,09
16/08/2026 13:45			58,35		34,5			8,06
16/08/2026 13:50			60,34		34,48			8,31
16/08/2026 13:55			56,89		34,56			8,27
16/08/2026 14:00			57,85		34,59			8,25
16/08/2026 14:05			55,86		34,61			8,23
16/08/2026 14:10			54,27		34,66			8,21
16/08/2026 14:15			54,07		34,72			8,19
16/08/2026 14:20			51,21		34,78			8,33
16/08/2026 14:25			52,83		34,83			8,22
16/08/2026 14:30			53,13		34,83			8,16
16/08/2026 14:35			50,34		34,83			8,11
16/08/2026 14:40			50,74		34,83			8,07
16/08/2026 14:45			48,05		34,89			8,04
16/08/2026 14:50			52,23		35,03			8,3
16/08/2026 14:55			50,79		34,99			8,27
16/08/2026 15:00			49,34		34,91			8,23
16/08/2026 15:05			49,29		34,92			8,22
16/08/2026 15:10			50,79		34,94			8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
16/08/2026 15:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,13	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
16/08/2026 15:20			49,64		34,88			8,35
16/08/2026 15:25			48,3		34,85			8,19
16/08/2026 15:30			47,58		34,83			8,18
16/08/2026 15:35			48,55		34,84			8,11
16/08/2026 15:40			49,25		34,89			8,13
16/08/2026 15:45			48		34,89			8,09
16/08/2026 15:50			48,48		34,97			8,3
16/08/2026 15:55			48,83		34,94			8,24
16/08/2026 16:00			46,98		34,92			8,19
16/08/2026 16:05			47,98		34,9			8,17
16/08/2026 16:10			46,59		34,89			8,14
16/08/2026 16:15			47,6		34,87			8,12
16/08/2026 16:20			46,14		34,83			8,33
16/08/2026 16:25			46,09		34,86			8,21
16/08/2026 16:30			45,39		34,87			8,13
16/08/2026 16:35			45,54		34,83			8,08
16/08/2026 16:40			46,14		34,78			8,02
16/08/2026 16:45			47,15		34,72			8,01
16/08/2026 16:50			45,94		34,67			8,34
16/08/2026 16:55			46,49		34,67			8,31
16/08/2026 17:00			49		34,66			8,29
16/08/2026 17:05			47,5		34,62			8,27
16/08/2026 17:10			49,24		34,59			8,27
16/08/2026 17:15			47,15		34,57			8,26
16/08/2026 17:20			46,74		34,52			8,38
16/08/2026 17:25			48,2		34,4			8,29
16/08/2026 17:30			47,33		34,33			8,23
16/08/2026 17:35			47,53		34,28			8,19
16/08/2026 17:40			47,1		34,24			8,16
16/08/2026 17:45			48,3		34,21			8,12
16/08/2026 17:50			47,4		34,08			8,35
16/08/2026 17:55			50,14		34,13			8,29
16/08/2026 18:00			46,61		34,17			8,26
16/08/2026 18:05			48,7		34,18			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/08/2026 18:10			48,5		34,17			8,22
16/08/2026 18:15			48,25		34,13			8,2
16/08/2026 18:20			49,1		34,07			8,37
16/08/2026 18:25			47,7		33,87			8,29
16/08/2026 18:30			45,89		33,77			8,23
16/08/2026 18:35			47,38		33,77			8,2
16/08/2026 18:40			48,33		33,76	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,16
16/08/2026 18:45			49,27		33,66	kết quả phân		8,14
16/08/2026 18:50			49,67		33,39	tích sau xử lý		8,35
16/08/2026 18:55			51,07		33,46	của nhà máy xử		8,27
16/08/2026 19:00			50,67		33,59	lý nước thải tập		8,22
16/08/2026 19:05			49,92		33,61	trung KCN		8,2
16/08/2026 19:10			49,22		33,59			8,18
16/08/2026 19:15			50,52		33,56			8,16
16/08/2026 19:20			51,02		33,44			8,35
16/08/2026 19:25			49,17		33,16		Kết quả được lấy	8,28
16/08/2026 19:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		49,82	Kết quả được lấy theo	33,11		theo Đồng hồ đo lưu	8,22
16/08/2026 19:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		48,28	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,11		lượng đầu ra của nhà	8,18
16/08/2026 19:40	nước thải tập trung KCN		48,73	vào của nhà máy xử lý	33,12		máy xử lý nước thải	8,15
16/08/2026 19:45			50,07	nước thải tập trung KCN	33,12		tập trung KCN	8,1
16/08/2026 19:50			50,82		32,95			8,34
16/08/2026 19:55			50,97		33,16			8,31
16/08/2026 20:00			48,68		33,29			8,28
16/08/2026 20:05			51,41		33,34			8,28
16/08/2026 20:10			49,82		33,34			8,25
16/08/2026 20:15			49,97		33,34			8,23
16/08/2026 20:20			47,03		33,18			8,37
16/08/2026 20:25			47,88		32,98			8,29
16/08/2026 20:30			49,02		33,01			8,23
16/08/2026 20:35			45,89		33,08			8,18
16/08/2026 20:40			47,08		33,13			8,15
16/08/2026 20:45			46,93		33,18			8,12
16/08/2026 20:50			47,38		33,08			8,34
16/08/2026 20:55			50,02		33,13			8,27
16/08/2026 21:00			46,98		33,23			8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
16/08/2026 21:05			47,73		33,24			8,22
16/08/2026 21:10			46,59		33,24			8,21
16/08/2026 21:15			46,59		33,24			8,19
16/08/2026 21:20			45,69		33,18			8,35
16/08/2026 21:25			46,89		33,03			8,29
16/08/2026 21:30			46,98		33,03			8,24
16/08/2026 21:35			47,03		33,06			8,21
16/08/2026 21:40			46,09		33,08			8,18
16/08/2026 21:45			46,14		33,08			8,15
16/08/2026 21:50			45,39		32,97			8,34
16/08/2026 21:55			45,69		33,03			8,27
16/08/2026 22:00			44,5		33,12			8,23
16/08/2026 22:05			48,9		33,13	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,22
16/08/2026 22:10			46,56		33,13	kết quả phân		8,2
16/08/2026 22:15			44,65		33,13	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,16
16/08/2026 22:20			46,26	Kết quả được lấy theo	33,09	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,32
16/08/2026 22:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		46,01	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,97	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,26
16/08/2026 22:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		45,71	vào của nhà máy xử lý	32,95	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,19
16/08/2026 22:35	nước thải tập trung KCN		46,31	nước thải tập trung KCN	32,93		tập trung KCN	8,14
16/08/2026 22:40			47,85		32,93			8,14
16/08/2026 22:45			46,46		32,92			8,12
16/08/2026 22:50			47,05		32,78			8,33
16/08/2026 22:55			46,61		32,92			8,29
16/08/2026 23:00			43,02		33,02			8,26
16/08/2026 23:05			46,78		33,04			8,25
16/08/2026 23:10			44,87		33,05			8,23
16/08/2026 23:15			48,75		33,05			8,2
16/08/2026 23:20			45,26		32,97			8,37
16/08/2026 23:25			46,88		32,82			8,3
16/08/2026 23:30			45,63		32,82			8,24
16/08/2026 23:35			44,77		32,87			8,21
16/08/2026 23:40			45,68		32,9			8,18
16/08/2026 23:45			45,14		32,91			8,15
16/08/2026 23:50			45,83		32,77			8,35
16/08/2026 23:55			44,89		32,85			8,29

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH	
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>	
17/08/2026 00:00			47,62		32,94			8,25	
17/08/2026 00:05			46,83		32,97			8,23	
17/08/2026 00:10			46,53		32,97			8,2	
17/08/2026 00:15			44,09		32,97			8,18	
17/08/2026 00:20			44,19		32,91			8,36	
17/08/2026 00:25			43,39		32,75			8,26	
17/08/2026 00:30			46,83		32,72			8,2	
17/08/2026 00:35			44,34		32,76			8,15	
17/08/2026 00:40			44,22		32,77			8,1	
17/08/2026 00:45			42,18		32,77			8,07	
17/08/2026 00:50			44,67		32,65			8,31	
17/08/2026 00:55			47,25		32,72			8,28	
17/08/2026 01:00			44,47		32,81			8,25	
17/08/2026 01:05			43,92		32,84			8,23	
17/08/2026 01:10			43,47		32,84			8,21	
17/08/2026 01:15			41,33		32,83			8,19	
17/08/2026 01:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		42,43	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,77		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,35	
17/08/2026 01:25			42,73		32,61			8,25	
17/08/2026 01:30			41,33		32,62	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,18	
17/08/2026 01:35			41,78		32,66			8,12	
17/08/2026 01:40			41,68		32,67			8,08	
17/08/2026 01:45			42,13		32,67			8,04	
17/08/2026 01:50			42,33		32,56			8,33	
17/08/2026 01:55			41,63		32,63			8,3	
17/08/2026 02:00			42,03		32,69			8,27	
17/08/2026 02:05			43,57		32,71			8,26	
17/08/2026 02:10			44,22		32,7			8,24	
17/08/2026 02:15			43,47		32,67			8,21	
17/08/2026 02:20			42,18		32,65			8,36	
17/08/2026 02:25			43,62		32,55			8,3	
17/08/2026 02:30			43,07		32,52			8,26	
17/08/2026 02:35			43,57		32,55			8,23	
17/08/2026 02:40			43,59		32,56			8,21	
17/08/2026 02:45			44,99		32,56			8,19	
17/08/2026 02:50			43,27		32,49		8,3		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/08/2026 02:55			42,2		32,51			8,18
17/08/2026 03:00			41,98		32,58			8,1
17/08/2026 03:05			43,72		32,61			8,07
17/08/2026 03:10			42,9		32,61			8,03
17/08/2026 03:15			45,68		32,6			8,01
17/08/2026 03:20			44,09		32,56			8,33
17/08/2026 03:25			42,05		32,49			8,25
17/08/2026 03:30			45,73		32,46			8,17
17/08/2026 03:35			42		32,46			8,12
17/08/2026 03:40			40,44		32,47			8,08
17/08/2026 03:45			44,54		32,47			8,05
17/08/2026 03:50			41,43		32,36			8,32
17/08/2026 03:55			42,75		32,43			8,27
17/08/2026 04:00			42,85		32,5			8,24
17/08/2026 04:05			43,59		32,51			8,22
17/08/2026 04:10			43,39		32,51			8,2
17/08/2026 04:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		43,05	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,51		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,18
17/08/2026 04:20			43,19		32,45		8,34	
17/08/2026 04:25			43,69		32,33		8,27	
17/08/2026 04:30			43,39		32,34		8,21	
17/08/2026 04:35			42,75		32,35		8,18	
17/08/2026 04:40			40,14		32,38		8,13	
17/08/2026 04:45			43,29		32,38		8,11	
17/08/2026 04:50			45,18		32,29		8,35	
17/08/2026 04:55			42,03		32,35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,31	
17/08/2026 05:00			43,74		32,4		8,28	
17/08/2026 05:05			43,42		32,43		8,26	
17/08/2026 05:10			43,19		32,44		8,24	
17/08/2026 05:15			42,63		32,42		8,21	
17/08/2026 05:20			39,54		32,35		8,36	
17/08/2026 05:25			40,73		32,25		8,27	
17/08/2026 05:30			42,88		32,28		8,22	
17/08/2026 05:35			42,08		32,3		8,18	
17/08/2026 05:40			43,34		32,34		8,17	
17/08/2026 05:45		40,88		32,35		8,11		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/08/2026 05:50			40,04		32,24			8,33
17/08/2026 05:55			42,92		32,3			8,29
17/08/2026 06:00			41,78		32,35			8,26
17/08/2026 06:05			43,84		32,39			8,24
17/08/2026 06:10			44,24		32,4			8,23
17/08/2026 06:15			41,3		32,4			8,21
17/08/2026 06:20			42,03		32,35			8,36
17/08/2026 06:25			40,93		32,24			8,28
17/08/2026 06:30			41,4		32,24			8,24
17/08/2026 06:35			41,3		32,25			8,19
17/08/2026 06:40			42,1		32,28			8,15
17/08/2026 06:45			40,95		32,29			8,11
17/08/2026 06:50			40,56		32,2			8,32
17/08/2026 06:55			11,89		32,25			8,27
17/08/2026 07:00			39,56		32,3			8,23
17/08/2026 07:05			11,69		32,34			8,22
17/08/2026 07:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		39,76	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,34		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,2
17/08/2026 07:15			41		32,34			8,18
17/08/2026 07:20			44,39		32,3			8,34
17/08/2026 07:25			49,51		32,24			8,25
17/08/2026 07:30			68,67		32,24			8,2
17/08/2026 07:35			88,18		32,24			8,16
17/08/2026 07:40			110,73		32,29			8,11
17/08/2026 07:45			137,3		32,43			8,09
17/08/2026 07:50			160,69		32,55			8,34
17/08/2026 07:55			180,7		32,75			8,29
17/08/2026 08:00			203,19		32,92			8,26
17/08/2026 08:05			214,24		32,97			8,24
17/08/2026 08:10			230,46		32,98			8,21
17/08/2026 08:15			244,85		33			8,19
17/08/2026 08:20			249,67		32,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử		8,36
17/08/2026 08:25			264,35		32,88			8,29
17/08/2026 08:30			276,25		32,87			8,24
17/08/2026 08:35			291,93		32,9			8,2
17/08/2026 08:40			320,64		32,92			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
17/08/2026 08:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		337,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,92	lý nước thải tập trung KCN		8,15
17/08/2026 08:50			362,19		32,92			8,34
17/08/2026 08:55			369,66		32,97			8,28
17/08/2026 09:00			398,15		33,02			8,24
17/08/2026 09:05			411,74		33,07			8,23
17/08/2026 09:10			424,93		33,09			8,21
17/08/2026 09:15			439,01		33,13			8,19
17/08/2026 09:20			445,43		33,13			8,35
17/08/2026 09:25			462,95		33,09			8,26
17/08/2026 09:30			469,72		33,08			8,2
17/08/2026 09:35			480,02		33,08			8,15
17/08/2026 09:40			484,8		33,08			8,1
17/08/2026 09:45			500,97		33,09			8,07
17/08/2026 09:50			503,61		33,13			8,32
17/08/2026 09:55			519,83		33,18			8,27
17/08/2026 10:00			534,51		33,23		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,24
17/08/2026 10:05			560,14		33,29			8,21
17/08/2026 10:10			569,2		33,31			8,19
17/08/2026 10:15			579,58		33,34			8,16
17/08/2026 10:20			589,83		33,36			8,34
17/08/2026 10:25			598,19		33,42			8,25
17/08/2026 10:30			619,39		33,42			8,19
17/08/2026 10:35			626,16		33,4			8,15
17/08/2026 10:40			635,32		33,43			8,11
17/08/2026 10:45			631,2		33,45			8,09
17/08/2026 10:50			646,62		33,5			8,34
17/08/2026 10:55			654,08		33,51			8,3
17/08/2026 11:00			650,36		33,52			8,28
17/08/2026 11:05			675,69		33,54			8,26
17/08/2026 11:10			663,89		33,55			8,2
17/08/2026 11:15			677,28		33,58			8,17
17/08/2026 11:20			676,19		33,61			8,33
17/08/2026 11:25			703,36		33,69			8,18
17/08/2026 11:30			684,2		33,75			8,06
17/08/2026 11:35			686,73		33,73			7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/08/2026 11:40			693,78		33,71			7,89
17/08/2026 11:45			716,87		33,69	Kết quả được		7,82
17/08/2026 11:50			703,93		33,77	lấy theo Phiếu		8,3
17/08/2026 11:55			709,66		33,79	kết quả phân		8,21
17/08/2026 12:00			704,78		33,77	tích sau xử lý		8,15
17/08/2026 12:05			701,05		33,78	của nhà máy xử		8,09
17/08/2026 12:10			718,42		33,79	lý nước thải tập		8,05
17/08/2026 12:15			711,2		33,82	trung KCN		8,01
17/08/2026 12:20			712,89		33,96			8,28
17/08/2026 12:25			708,51		34,08			8,23
17/08/2026 12:30			698,61		34,02			8,18
17/08/2026 12:35			712,69		33,92			8,16
17/08/2026 12:40			721,67		33,87			8,13
17/08/2026 12:45			716,69		33,84			8,11
17/08/2026 12:50			713,61		33,87			8,31
17/08/2026 12:55			711,27		33,87		Kết quả được lấy	8,2
17/08/2026 13:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		733,02	Kết quả được lấy theo	33,86	theo Đồng hồ đo lưu		8,13
17/08/2026 13:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		729,93	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,86	lượng đầu ra của nhà		8,09
17/08/2026 13:10	nước thải tập trung KCN		719,43	vào của nhà máy xử lý	33,86	máy xử lý nước thải		8,05
17/08/2026 13:15			731,77	nước thải tập trung KCN	33,86	tập trung KCN		8,02
17/08/2026 13:20			732,42		33,85			8,3
17/08/2026 13:25			725,01		33,85			8,21
17/08/2026 13:30			721,97		33,9			8,14
17/08/2026 13:35			724,56		33,96			8,1
17/08/2026 13:40			726,6		33,97			8,05
17/08/2026 13:45			739,79		33,97			8,03
17/08/2026 13:50			735,46		34,03			8,27
17/08/2026 13:55			739,98		34,03			8,24
17/08/2026 14:00			740,33		34,02			8,19
17/08/2026 14:05			748,09		33,99			8,16
17/08/2026 14:10			740,42		33,97			8,12
17/08/2026 14:15			738,89		33,97			8,09
17/08/2026 14:20			730,48		33,97			8,3
17/08/2026 14:25			744,76		34			8,17
17/08/2026 14:30			747,69		33,99			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
17/08/2026 14:35			746,15		33,97			8,09
17/08/2026 14:40			747,64		33,97			8,08
17/08/2026 14:45			732,27		33,97			8,07
17/08/2026 14:50			741,23		34,02			8,3
17/08/2026 14:55			752,77		34,05			8,23
17/08/2026 15:00			746,4		34,07			8,17
17/08/2026 15:05			759,63		34,08			8,14
17/08/2026 15:10			757,45		34,08	Kết quả được		8,1
17/08/2026 15:15			749,69		34,08	lấy theo Phiếu		8,07
17/08/2026 15:20			761,03		34,13	kết quả phân		8,28
17/08/2026 15:25			765,32		34,2	tích sau xử lý		8,17
17/08/2026 15:30			763,67		34,17	của nhà máy xử		8,11
17/08/2026 15:35			777,15		34,13	lý nước thải tập		8,1
17/08/2026 15:40			756,26		34,08	trung KCN		8,06
17/08/2026 15:45			774,76		34,07			8,04
17/08/2026 15:50			772,52		34,12		Kết quả được lấy	8,3
17/08/2026 15:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		771,59	Kết quả được lấy theo	34,13		theo Đồng hồ đo lưu	8,27
17/08/2026 16:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		780,49	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,11		lượng đầu ra của nhà	8,24
17/08/2026 16:05	nước thải tập trung KCN		787,21	vào của nhà máy xử lý	34,09		máy xử lý nước thải	8,24
17/08/2026 16:10			780,54	nước thải tập trung KCN	34,09		tập trung KCN	8,19
17/08/2026 16:15			774,12		34,08			8,15
17/08/2026 16:20			787,8		34,12			8,33
17/08/2026 16:25			766,56		34,15			8,23
17/08/2026 16:30			782,33		34,11			8,18
17/08/2026 16:35			779,34		34,03			8,13
17/08/2026 16:40			777,11		33,99			8,1
17/08/2026 16:45			773,73		33,97			8,06
17/08/2026 16:50			778,55		33,96			8,31
17/08/2026 16:55			805,77		33,98			8,23
17/08/2026 17:00			799,4		34,02			8,18
17/08/2026 17:05			803,63		34,03			8,16
17/08/2026 17:10			790,24		34,03			8,11
17/08/2026 17:15			791,38		34,03			8,07
17/08/2026 17:20			801,64		34,02			8,29
17/08/2026 17:25			806,81		34,01			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
17/08/2026 17:30			802,73		33,97			8,08
17/08/2026 17:35			793,13		33,94			8,03
17/08/2026 17:40			797,46		33,92			7,99
17/08/2026 17:45			778,05		33,9			7,95
17/08/2026 17:50			801,34		33,86			8,3
17/08/2026 17:55			788,65		33,91			8,24
17/08/2026 18:00			799,3		33,95			8,19
17/08/2026 18:05			806,02		33,97			8,15
17/08/2026 18:10			793,33		33,98			8,12
17/08/2026 18:15			784,22		33,99			8,11
17/08/2026 18:20			790,04		33,97			8,31
17/08/2026 18:25			774,22		33,88			8,22
17/08/2026 18:30			785,56		33,86			8,17
17/08/2026 18:35			794,02		33,87	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,12
17/08/2026 18:40			789,35		33,86	kết quả phân		8,08
17/08/2026 18:45			780,35		33,84	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,05
17/08/2026 18:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		794,53	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,78	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,31
17/08/2026 18:55			775,22		33,83	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,25
17/08/2026 19:00			789,65		33,87	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,19
17/08/2026 19:05			771,44		33,9		tập trung KCN	8,18
17/08/2026 19:10			783,98		33,9			8,14
17/08/2026 19:15			785,72		33,9			8,11
17/08/2026 19:20			789,6		33,87			8,34
17/08/2026 19:25			790,8		33,77			8,23
17/08/2026 19:30			782,24		33,73			8,13
17/08/2026 19:35			786,27		33,74			8,11
17/08/2026 19:40			784,08		33,75			8,06
17/08/2026 19:45			799,11		33,76			8,03
17/08/2026 19:50			779,25		33,67			8,3
17/08/2026 19:55			774,62		33,74			8,23
17/08/2026 20:00			790,55		33,8			8,17
17/08/2026 20:05			793,23		33,82			8,14
17/08/2026 20:10			784,97		33,82			8,12
17/08/2026 20:15			787,51		33,82			8,06
17/08/2026 20:20			780,2		33,77			8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/08/2026 20:25			773,73		33,64			8,18
17/08/2026 20:30			779,4		33,61			8,12
17/08/2026 20:35			775,87		33,61			8,07
17/08/2026 20:40			769,89		33,62			8,03
17/08/2026 20:45			776,7		33,62			8
17/08/2026 20:50			771,59		33,55			8,32
17/08/2026 20:55			785,77		33,61			8,29
17/08/2026 21:00			761,09		33,69			8,28
17/08/2026 21:05			776,41		33,71			8,27
17/08/2026 21:10			771,33		33,71			8,24
17/08/2026 21:15			759,64		33,71			8,19
17/08/2026 21:20			768,7		33,67			8,34
17/08/2026 21:25			766,5		33,53			8,24
17/08/2026 21:30			755,76		33,49			8,19
17/08/2026 21:35			773,52		33,49			8,13
17/08/2026 21:40			779,14		33,49			8,13
17/08/2026 21:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		771,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,5		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,09
17/08/2026 21:50			758,8		33,42			8,34
17/08/2026 21:55			781,63		33,52			8,31
17/08/2026 22:00			764,21		33,59	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,27
17/08/2026 22:05			764,61		33,61			8,25
17/08/2026 22:10			772,92		33,61			8,21
17/08/2026 22:15			768,9		33,61			8,18
17/08/2026 22:20			781,93		33,55			8,34
17/08/2026 22:25			768,89		33,43			8,22
17/08/2026 22:30			776,16		33,4			8,16
17/08/2026 22:35			782,93		33,4			8,08
17/08/2026 22:40			771,98		33,41			8,08
17/08/2026 22:45			757,79		33,41			8,03
17/08/2026 22:50			778,55		33,33			8,3
17/08/2026 22:55			772,42		33,4			8,24
17/08/2026 23:00			786,91		33,47			8,23
17/08/2026 23:05			769,89		33,5			8,21
17/08/2026 23:10			770,73		33,5			8,17
17/08/2026 23:15			780,88		33,5			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
17/08/2026 23:20			789,79		33,46			8,35
17/08/2026 23:25			774,02		33,33			8,25
17/08/2026 23:30			779,44		33,29			8,25
17/08/2026 23:35			778,1		33,29			8,19
17/08/2026 23:40			787,16		33,29			8,16
17/08/2026 23:45			782,68		33,29			8,15
17/08/2026 23:50			789,94		33,23			8,33
17/08/2026 23:55			793,18		33,29			8,26
18/08/2026 00:00			785,41		33,38			8,2
18/08/2026 00:05			804,23		33,4			8,2
18/08/2026 00:10			791,73		33,41			8,14
18/08/2026 00:15			794,52		33,4			8,11
18/08/2026 00:20			775,31		33,35			8,32
18/08/2026 00:25			799,95		33,24			8,23
18/08/2026 00:30			798,55		33,21			8,15
18/08/2026 00:35			796,06		33,23			8,12
18/08/2026 00:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		784,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,23		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,08
18/08/2026 00:45			781,88		33,23			8,03
18/08/2026 00:50			798		33,13			8,34
18/08/2026 00:55			789,2		33,22			8,3
18/08/2026 01:00			788,05		33,29			8,26
18/08/2026 01:05			794,22		33,32			8,23
18/08/2026 01:10			792,03		33,33			8,19
18/08/2026 01:15			793,62		33,34			8,18
18/08/2026 01:20			802,04		33,29			8,36
18/08/2026 01:25			801,84		33,16	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		
18/08/2026 01:30		809,3	33,11		8,23			
18/08/2026 01:35		794,37	33,13		8,16			
18/08/2026 01:40		790,74	33,13		8,14			
18/08/2026 01:45		804,57	33,13		8,1			
18/08/2026 01:50		795,17	33,06		8,35			
18/08/2026 01:55		790,14	33,13		8,27			
18/08/2026 02:00		813,1	33,23		8,21			
18/08/2026 02:05			807,83		33,28		8,2	
18/08/2026 02:10			805,97		33,29		8,17	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
18/08/2026 02:15			798,4		33,29			8,12
18/08/2026 02:20			787,9		33,23			8,35
18/08/2026 02:25			804,57		33,11			8,24
18/08/2026 02:30			800,34		33,08			8,15
18/08/2026 02:35			808,65		33,07			8,1
18/08/2026 02:40			792,88		33,05			8,05
18/08/2026 02:45			801,74		33,03			8,03
18/08/2026 02:50			797,46		32,93			8,36
18/08/2026 02:55			772,67		33,06			8,32
18/08/2026 03:00			787,45		33,16			8,27
18/08/2026 03:05			794,72		33,21			8,26
18/08/2026 03:10			792,33		33,23			8,2
18/08/2026 03:15			784,12		33,23			8,19
18/08/2026 03:20			787,5		33,21			8,35
18/08/2026 03:25			799,8		33,02			8,28
18/08/2026 03:30			792,18		32,96			8,23
18/08/2026 03:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		789	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,95		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,2
18/08/2026 03:40			788,35		32,95			8,16
18/08/2026 03:45			787,95		32,95			8,14
18/08/2026 03:50			793,08		32,79			8,36
18/08/2026 03:55			799,1		32,93			8,28
18/08/2026 04:00			792,08		33,05			8,22
18/08/2026 04:05			797,06		33,11			8,21
18/08/2026 04:10			789,15		33,13			8,16
18/08/2026 04:15			799,65		33,13			8,13
18/08/2026 04:20			785,96		33,02			8,33
18/08/2026 04:25			785,96		32,78			8,27
18/08/2026 04:30			789,84		32,76			8,22
18/08/2026 04:35			774,02		32,78			8,2
18/08/2026 04:45			778,84		32,83			8,14
18/08/2026 04:50			786,66		32,73			8,34
18/08/2026 04:55			766,1		32,89	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý		8,29
18/08/2026 05:00			770,53		33,02			8,26
18/08/2026 05:05			782,23		33,08			8,23
18/08/2026 05:10			775,66		33,11			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 05:15			768,19		33,12	của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,19
18/08/2026 05:20			771,68		33,08			8,37
18/08/2026 05:25			774,56		32,92			8,29
18/08/2026 05:30			770,88		32,85			8,22
18/08/2026 05:35			765,56		32,86			8,19
18/08/2026 05:40			768,94		32,88			8,16
18/08/2026 05:45			770,18		32,9			8,13
18/08/2026 05:50			777,05		32,77			8,36
18/08/2026 05:55			765,66		32,92			8,31
18/08/2026 06:00			777,35		33			8,26
18/08/2026 06:05			793,48		33,07			8,25
18/08/2026 06:10			785,51		33,08			8,21
18/08/2026 06:15			778,99		33,09			8,19
18/08/2026 06:20			789,15		33,03			8,38
18/08/2026 06:25			780,19		32,84			8,31
18/08/2026 06:30			794,32		32,79		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,21
18/08/2026 06:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		780,36	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,8			8,19
18/08/2026 06:40			796,73		32,8			8,14
18/08/2026 06:45			813,5		32,82			8,11
18/08/2026 06:50			790,21		32,76			8,33
18/08/2026 06:55			785,19		32,87			8,27
18/08/2026 07:00			788,92		32,98			8,24
18/08/2026 07:05			791,21		33,03			8,2
18/08/2026 07:10			809,22		33,08			8,17
18/08/2026 07:15			798,77		33,08			8,15
18/08/2026 07:20			809,37		33,05			8,37
18/08/2026 07:25			801,01		32,88			8,3
18/08/2026 07:30			800,16		32,8			8,25
18/08/2026 07:35			816,64		32,81			8,21
18/08/2026 07:40			814,9		32,84			8,17
18/08/2026 07:45			824,75		32,86			8,16
18/08/2026 07:50			815,39		32,81			8,34
18/08/2026 07:55			824		32,96			8,29
18/08/2026 08:00			818,08		33,07			8,25
18/08/2026 08:05			820,07		33,13			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
18/08/2026 08:10			827,84		33,15			8,22
18/08/2026 08:15			811,11		33,17			8,18
18/08/2026 08:20			820,92		33,15	Kết quả được		8,37
18/08/2026 08:25			822,01		33,12	lấy theo Phiếu		8,27
18/08/2026 08:30			834,35		33,1	kết quả phân		8,2
18/08/2026 08:35			841,42		33,12	tích sau xử lý		8,16
18/08/2026 08:40			819,67		33,13	của nhà máy xử		8,1
18/08/2026 08:45			822,26		33,14	lý nước thải tập		8,08
18/08/2026 08:50			824,05		33,13	trung KCN		8,35
18/08/2026 08:55			832,46		33,18			8,28
18/08/2026 09:00			802,88		33,23			8,23
18/08/2026 09:05			818,96		33,24			8,2
18/08/2026 09:10			811,94		33,27			8,15
18/08/2026 09:15			775,51		33,28			8,1
18/08/2026 09:20			745,55		33,27			8,36
18/08/2026 09:25			740,18		33,23		Kết quả được lấy	8,28
18/08/2026 09:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		732,01	Kết quả được lấy theo	33,24		theo Đồng hồ đo lưu	8,23
18/08/2026 09:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		725,25	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,28		lượng đầu ra của nhà	8,19
18/08/2026 09:40	nước thải tập trung KCN		740,08	vào của nhà máy xử lý	33,3		máy xử lý nước thải	8,16
18/08/2026 09:45			726,34	nước thải tập trung KCN	33,34		tập trung KCN	8,12
18/08/2026 09:50			741,37		33,34			8,34
18/08/2026 09:55			730,62		33,39			8,27
18/08/2026 10:00			740,97		33,44			8,23
18/08/2026 10:05			737,25		33,46			8,17
18/08/2026 10:10			732,37		33,48			8,17
18/08/2026 10:15			733,86		33,47			8,09
18/08/2026 10:20			734,36		33,46			8,35
18/08/2026 10:25			741,88		33,49			8,23
18/08/2026 10:30			754,77		33,51			8,15
18/08/2026 10:35			735,56		33,53			8,11
18/08/2026 10:40			746,65		33,55			8,06
18/08/2026 10:45			749,29		33,55			8,02
18/08/2026 10:50			750,59		33,47			8,34
18/08/2026 10:55			749,04		33,46			8,28
18/08/2026 11:00			745,31		33,5			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 11:05			752,18		33,54			8,18
18/08/2026 11:10			763,67		33,54			8,14
18/08/2026 11:15			761,48		33,55			8,1
18/08/2026 11:20			771,49		33,6			8,36
18/08/2026 11:25			765,51		33,67			8,26
18/08/2026 11:30			791,29		33,76			8,18
18/08/2026 11:35			800,05		33,71			8,15
18/08/2026 11:40			819,96		33,57			8,1
18/08/2026 11:45			845,09		33,33	Kết quả được		8,07
18/08/2026 11:50			857,03		32,82	lấy theo Phiếu		8,35
18/08/2026 11:55			873,36		32,83	kết quả phân		8,31
18/08/2026 12:00			895,85		32,97	tích sau xử lý		8,28
18/08/2026 12:05			899,63		33,03	của nhà máy xử		8,28
18/08/2026 12:10			924,57		33,06	lý nước thải tập		8,26
18/08/2026 12:15			910,58		33,08	trung KCN		8,24
18/08/2026 12:20			934,72		33,1		Kết quả được lấy	8,38
18/08/2026 12:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		913,22	Kết quả được lấy theo	32,9		theo Đồng hồ đo lưu	8,27
18/08/2026 12:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		924,82	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,72		lượng đầu ra của nhà	8,2
18/08/2026 12:35	nước thải tập trung KCN		900,48	vào của nhà máy xử lý	32,67		máy xử lý nước thải	8,14
18/08/2026 12:40			921,98	nước thải tập trung KCN	32,65		tập trung KCN	8,09
18/08/2026 12:45			918,05		32,62			8,06
18/08/2026 12:50			938,75		32,51			8,36
18/08/2026 12:55			927,6		32,72			8,31
18/08/2026 13:00			928,65		32,92			8,28
18/08/2026 13:05			949,35		33,02			8,25
18/08/2026 13:10			934,41		33,03			8,23
18/08/2026 13:15			929,74		33,03			8,2
18/08/2026 13:20			965,22		33			8,38
18/08/2026 13:25			958,05		32,77			8,32
18/08/2026 13:30			955,61		32,72			8,25
18/08/2026 13:35			937,9		32,72			8,24
18/08/2026 13:40			962,93		32,72			8,21
18/08/2026 13:45			945,66		32,72			8,19
18/08/2026 13:50			963,13		32,61			8,37
18/08/2026 13:55			962,23		32,75			8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 14:00			965,82		32,92			8,28
18/08/2026 14:05			953,72		32,98			8,24
18/08/2026 14:10			952,53		33,02			8,22
18/08/2026 14:15			962,48		33,03			8,21
18/08/2026 14:20			961,09		33,01			8,38
18/08/2026 14:25			966,76		32,85			8,3
18/08/2026 14:30			966,16		32,79			8,23
18/08/2026 14:35			968,05		32,77			8,22
18/08/2026 14:40			969,55		32,77			8,17
18/08/2026 14:45			966,06		32,77			8,13
18/08/2026 14:50			966,66		32,71			8,36
18/08/2026 14:55			964,92		32,77			8,3
18/08/2026 15:00			972,24		32,92			8,26
18/08/2026 15:05			984,93		32,97			8,24
18/08/2026 15:10			966,46		33,02			8,22
18/08/2026 15:15			979,4		33,02			8,19
18/08/2026 15:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		987,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,39
18/08/2026 15:25			973,48		32,9			8,34
18/08/2026 15:30			995,53		32,89			8,28
18/08/2026 15:35			985,82		32,9			8,27
18/08/2026 15:40			1001,65		32,91			8,25
18/08/2026 15:45			1007,22		32,91			8,22
18/08/2026 15:50			1000,4		32,78			8,37
18/08/2026 15:55			998,31		32,86			8,3
18/08/2026 16:00			984,93		32,94			8,25
18/08/2026 16:05			990,75		32,97			8,22
18/08/2026 16:10			996,57		32,98			8,14
18/08/2026 16:15			990,25		32,97			8,1
18/08/2026 16:20			989,55		32,92			8,35
18/08/2026 16:25			994,53		32,78			8,28
18/08/2026 16:30			985,37		32,79			8,22
18/08/2026 16:35			1007,17		32,82			8,22
18/08/2026 16:40			1002,39		32,86			8,18
18/08/2026 16:45			1017,62		32,87			8,16
18/08/2026 16:50			1009,11		32,77			8,37

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 16:55			1009,36		32,86			8,32
18/08/2026 17:00			1005,83		32,94			8,28
18/08/2026 17:05			999,26		32,97			8,29
18/08/2026 17:10			1017,87		32,97			8,26
18/08/2026 17:15			1006,52		32,97			8,22
18/08/2026 17:20			1010,61		32,97			8,37
18/08/2026 17:25			991,25		32,78			8,3
18/08/2026 17:30			1010,85		32,73			8,26
18/08/2026 17:35			996,42		32,75			8,23
18/08/2026 17:40			1004,63		32,77			8,21
18/08/2026 17:45			1000,15		32,77			8,18
18/08/2026 17:50			996,92		32,71			8,38
18/08/2026 17:55			994,63		32,79			8,3
18/08/2026 18:00			999,01		32,92			8,24
18/08/2026 18:05			984,97		32,95			8,23
18/08/2026 18:10			999,06		32,97			8,2
18/08/2026 18:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		998,21	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,97		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,18
18/08/2026 18:20			995,97		32,95			8,37
18/08/2026 18:25			1005,73		32,77			8,29
18/08/2026 18:30			1002,79		32,73			8,24
18/08/2026 18:35			998,86		32,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,2
18/08/2026 18:40			993,04		32,75			8,17
18/08/2026 18:45			980,79		32,75			8,15
18/08/2026 18:50			995,23		32,66			8,36
18/08/2026 18:55			1003,54		32,77			8,31
18/08/2026 19:00			991,3		32,86			8,28
18/08/2026 19:05			1004,14		32,92			8,28
18/08/2026 19:10			998,73		32,92			8,26
18/08/2026 19:15			985,17		32,92			8,24
18/08/2026 19:20			1009,96		32,9			8,38
18/08/2026 19:25		987,04	32,72	8,29				
18/08/2026 19:30		993,61	32,66	8,22				
18/08/2026 19:35		993,29	32,67	8,16				
18/08/2026 19:40		1001,27	32,69	8,15				
18/08/2026 19:45		994,4	32,71	8,11				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 19:50			985,69		32,61			8,35
18/08/2026 19:55			987,58		32,72			8,29
18/08/2026 20:00			990,42		32,81			8,24
18/08/2026 20:05			984,7		32,87			8,22
18/08/2026 20:10			981,61		32,89			8,19
18/08/2026 20:15			975,89		32,9			8,17
18/08/2026 20:20			982,41		32,82			8,37
18/08/2026 20:25			973		32,67			8,29
18/08/2026 20:30			963,65		32,66			8,24
18/08/2026 20:35			974,6		32,67			8,2
18/08/2026 20:40			971,16		32,67			8,2
18/08/2026 20:45			957,43		32,68			8,16
18/08/2026 20:50			955,48		32,61			8,35
18/08/2026 20:55			980,92		32,67			8,27
18/08/2026 21:00			946,97		32,77			8,21
18/08/2026 21:05			962,75		32,82			8,18
18/08/2026 21:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		972,11	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,84		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,15
18/08/2026 21:15			960,71		32,84			8,13
18/08/2026 21:20			960,96		32,81			8,36
18/08/2026 21:25			965,14		32,68			8,27
18/08/2026 21:30			963,6		32,63			8,22
18/08/2026 21:35			959,71		32,64			8,19
18/08/2026 21:40			965,34		32,66			8,15
18/08/2026 21:45			962,15		32,66			8,12
18/08/2026 21:50			947,59		32,56			8,38
18/08/2026 21:55			956,68		32,67			8,32
18/08/2026 22:00			955,29		32,75	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,28
18/08/2026 22:05			951,11		32,78			8,25
18/08/2026 22:10			938,42		32,79			8,22
18/08/2026 22:15			950,36		32,79			8,2
18/08/2026 22:20			950,11		32,77			8,37
18/08/2026 22:25			951,16		32,6			8,26
18/08/2026 22:30			948,27		32,55			8,18
18/08/2026 22:35			973,82		32,55			8,12
18/08/2026 22:40			950,36		32,56			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
18/08/2026 22:45			947,12		32,56			8,03
18/08/2026 22:50			952,05		32,5			8,34
18/08/2026 22:55			954,14		32,61			8,27
18/08/2026 23:00			955,63		32,72			8,21
18/08/2026 23:05			954,64		32,76			8,18
18/08/2026 23:10			942,05		32,77			8,15
18/08/2026 23:15			950,36		32,77			8,12
18/08/2026 23:20			944,44		32,69			8,38
18/08/2026 23:25			954,84		32,56			8,33
18/08/2026 23:30			963		32,56			8,29
18/08/2026 23:35			956,03		32,61			8,26
18/08/2026 23:40			960,71		32,62			8,25
18/08/2026 23:45			959,42		32,63			8,22
18/08/2026 23:50			960,51		32,52			8,38
18/08/2026 23:55			958,47		32,61			8,33
19/08/2026 00:00			971,51		32,7			8,3
19/08/2026 00:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		973,9	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,72		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,28
19/08/2026 00:10			975,24		32,76			8,24
19/08/2026 00:15			980,47		32,77			8,23
19/08/2026 00:20			966,73		32,69			8,38
19/08/2026 00:25			976,44		32,56			8,27
19/08/2026 00:30			973,25		32,56			8,2
19/08/2026 00:35			974,64		32,6			8,14
19/08/2026 00:40			985,84		32,62			8,09
19/08/2026 00:45			975,14		32,63			8,07
19/08/2026 00:50			958,17		32,53			8,35
19/08/2026 00:55			959,86		32,61			8,32
19/08/2026 01:00			960,01		32,67			8,28
19/08/2026 01:05			966,31		32,72			8,27
19/08/2026 01:10			962,83		32,72			8,25
19/08/2026 01:15			968,4		32,72			8,21
19/08/2026 01:20			957,45		32,61			8,36
19/08/2026 01:25			959,1		32,48	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,29
19/08/2026 01:30			960,29		32,5			8,23
19/08/2026 01:35			957,65		32,52			8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 01:40			951,33		32,55	tích sau xử lý		8,17
19/08/2026 01:45			958,4		32,56	của nhà máy xử		8,15
19/08/2026 01:50			939,69		32,45	lý nước thải tập		8,37
19/08/2026 01:55			950,69		32,56	trung KCN		8,32
19/08/2026 02:00			947		32,62			8,29
19/08/2026 02:05			944,91		32,66			8,26
19/08/2026 02:10			961,24		32,67			8,23
19/08/2026 02:15			950,19		32,67			8,22
19/08/2026 02:20			949,79		32,58			8,38
19/08/2026 02:25			957,16		32,45			8,3
19/08/2026 02:30			961,93		32,46			8,24
19/08/2026 02:35			956,86		32,51			8,21
19/08/2026 02:40			952,58		32,52			8,17
19/08/2026 02:45			932,57		32,54			8,15
19/08/2026 02:50			941,33		32,44			8,35
19/08/2026 02:55			956,86		32,51		Kết quả được lấy	8,28
19/08/2026 03:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		954,52	Kết quả được lấy theo	32,58	theo Đồng hồ đo lưu		8,23
19/08/2026 03:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		949,44	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,62	lượng đầu ra của nhà		8,2
19/08/2026 03:10	nước thải tập trung KCN		949,74	vào của nhà máy xử lý	32,64	máy xử lý nước thải		8,17
19/08/2026 03:15			946,61	nước thải tập trung KCN	32,64	tập trung KCN		8,14
19/08/2026 03:20			961,39		32,55			8,35
19/08/2026 03:25			959,69		32,4			8,22
19/08/2026 03:30			953,77		32,4			8,17
19/08/2026 03:35			952,98		32,44			8,16
19/08/2026 03:40			954,92		32,46			8,1
19/08/2026 03:45			954,02		32,48			8,04
19/08/2026 03:50			953,25		32,36			8,36
19/08/2026 03:55			941,63		32,47			8,32
19/08/2026 04:00			947,45		32,56			8,29
19/08/2026 04:05			946,9		32,61			8,28
19/08/2026 04:10			940,73		32,61			8,24
19/08/2026 04:15			945,16		32,61			8,22
19/08/2026 04:20			953,17		32,54			8,37
19/08/2026 04:25			949,84		32,39			8,29
19/08/2026 04:30			945,61		32,4			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
19/08/2026 04:35			950,49		32,44			8,21
19/08/2026 04:40			954,22		32,46			8,18
19/08/2026 04:45			942,77		32,48			8,16
19/08/2026 04:50			946,51		32,39	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,36
19/08/2026 04:55			944,47		32,45			8,28
19/08/2026 05:00			942,38		32,55			8,22
19/08/2026 05:05			941,93		32,59			8,2
19/08/2026 05:10			947		32,61			8,16
19/08/2026 05:15			953,82		32,61			8,14
19/08/2026 05:20			951,83		32,58			8,38
19/08/2026 05:25			949,39		32,45			8,29
19/08/2026 05:30			940,73		32,45			8,23
19/08/2026 05:35			937,75		32,46			8,19
19/08/2026 05:40			937,05		32,46			8,14
19/08/2026 05:45			935,91		32,47			8,12
19/08/2026 05:50			937,6		32,37		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,35
19/08/2026 05:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		945,01	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,43			8,28
19/08/2026 06:00			946,85		32,51			8,22
19/08/2026 06:05			948		32,56			8,2
19/08/2026 06:10			938,84		32,6			8,17
19/08/2026 06:15			952,88		32,6			8,15
19/08/2026 06:20			939,34		32,56			8,36
19/08/2026 06:25			938,94		32,44			8,29
19/08/2026 06:30			945,46		32,4			8,23
19/08/2026 06:35			926,7		32,4			8,19
19/08/2026 06:40			953,77		32,42			8,16
19/08/2026 06:45			935,96		32,44			8,13
19/08/2026 06:50			950,71		32,35			8,33
19/08/2026 06:55			940,98		32,45			8,29
19/08/2026 07:00			929,91		32,53			8,27
19/08/2026 07:05			942,79		32,56			8,25
19/08/2026 07:10			938,22		32,59			8,24
19/08/2026 07:15			937,37		32,61			8,22
19/08/2026 07:20			950,66		32,56			8,34
19/08/2026 07:25			945,28		32,45			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 07:30			952,6		32,41			8,21
19/08/2026 07:35			959,42		32,44			8,18
19/08/2026 07:40			949,46		32,46			8,16
19/08/2026 07:45			947,67		32,48			8,13
19/08/2026 07:50			964,29		32,4			8,33
19/08/2026 07:55			944,14		32,51			8,3
19/08/2026 08:00			958,07		32,61			8,28
19/08/2026 08:05			961,56		32,65			8,27
19/08/2026 08:10			963,99		32,67			8,26
19/08/2026 08:15			953,54		32,68			8,24
19/08/2026 08:20			970,66		32,67			8,36
19/08/2026 08:25			965,07		32,6			8,27
19/08/2026 08:30			966,88		32,6			8,21
19/08/2026 08:35			976,37		32,61			8,17
19/08/2026 08:40			959,99		32,62			8,13
19/08/2026 08:45			984,28		32,66			8,09
19/08/2026 08:50			959,4		32,62			8,31
19/08/2026 08:55			960,64		32,68			8,26
19/08/2026 09:00			965,72		32,74			8,22
19/08/2026 09:05			975,02		32,77			8,2
19/08/2026 09:10			963,13		32,78			8,19
19/08/2026 09:15			959,1		32,79			8,17
19/08/2026 09:20			979,6		32,77			8,35
19/08/2026 09:25			963,13		32,76			8,28
19/08/2026 09:30			969,55		32,77			8,23
19/08/2026 09:35			960,64		32,77			8,19
19/08/2026 09:40			963,97		32,79			8,16
19/08/2026 09:45			963,13		32,82			8,14
19/08/2026 09:50			972,68		32,85			8,33
19/08/2026 09:55			958,6		32,92			8,28
19/08/2026 10:00			956,16		32,94			8,25
19/08/2026 10:05			958,1		32,97			8,23
19/08/2026 10:10			968,01		32,97			8,21
19/08/2026 10:15			945,42		32,97			8,21
19/08/2026 10:20			959,2		32,97			8,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 10:25			956,62		32,97			8,25
19/08/2026 10:30			951,09		32,99			8,19
19/08/2026 10:35			959,7		33,01			8,15
19/08/2026 10:40			956,82		33,01			8,1
19/08/2026 10:45			955,92		32,98			8,07
19/08/2026 10:50			959,75		32,97			8,32
19/08/2026 10:55			950,94		33,01			8,29
19/08/2026 11:00			972,99		33,03			8,26
19/08/2026 11:05			957,41		33,08			8,23
19/08/2026 11:10			938,7		33,1			8,21
19/08/2026 11:15			950,79		33,12			8,19
19/08/2026 11:20			959,15		33,12			8,34
19/08/2026 11:25			952,19		33,13			8,23
19/08/2026 11:30			953,43		33,18			8,15
19/08/2026 11:35			954,56		33,19			8,1
19/08/2026 11:40			947,84		33,2			8,06
19/08/2026 11:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		936,89	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,21	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,02
19/08/2026 11:50			940,17		33,23			8,33
19/08/2026 11:55			934,95		33,18			8,29
19/08/2026 12:00			949,73		33,13			8,28
19/08/2026 12:05			965,8		33,12			8,28
19/08/2026 12:10			950,13		33,02			8,27
19/08/2026 12:15			957,96		32,99			8,26
19/08/2026 12:20			946,54		32,99			8,36
19/08/2026 12:25			939,8		32,8			8,27
19/08/2026 12:30			950,92		32,76			8,21
19/08/2026 12:35			966,2		32,77			8,18
19/08/2026 12:40			954,13		32,72			8,13
19/08/2026 12:45			948,33		32,67			8,11
19/08/2026 12:50			972,19		32,53			8,33
19/08/2026 12:55			959,5		32,72			8,28
19/08/2026 13:00			964,53		32,92			8,25
19/08/2026 13:05			955,37		33,01			8,23
19/08/2026 13:10			948,6		33,03			8,2
19/08/2026 13:15			947,76		33,07			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 13:20			960,85		33,06			8,36
19/08/2026 13:25			964,98		32,97			8,27
19/08/2026 13:30			961		32,92			8,21
19/08/2026 13:35			954,18		32,9			8,21
19/08/2026 13:40			937,21		32,88			8,18
19/08/2026 13:45			942,88		32,85			8,12
19/08/2026 13:50			954,73		32,68			8,32
19/08/2026 13:55			948,21		32,84			8,28
19/08/2026 14:00			938,89		32,97			8,26
19/08/2026 14:05			944,08		33,06			8,26
19/08/2026 14:10			960,1		33,08			8,24
19/08/2026 14:15			942,43		33,1			8,23
19/08/2026 14:20			952,98		33,09			8,36
19/08/2026 14:25			947,21		32,97			8,27
19/08/2026 14:30			950,79		32,93			8,21
19/08/2026 14:35			955,52		32,93			8,17
19/08/2026 14:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		944,52	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,92		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,13
19/08/2026 14:45			941,14		32,92			8,1
19/08/2026 14:50			948,55		32,83			8,31
19/08/2026 14:55			947,81		32,97			8,27
19/08/2026 15:00			944,03		33,07			8,24
19/08/2026 15:05			947,26		33,11	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,23
19/08/2026 15:10			941,39		33,13			8,21
19/08/2026 15:15			957,46		33,12			8,2
19/08/2026 15:20			950,45		33,05			8,33
19/08/2026 15:25			958,31		32,79			8,23
19/08/2026 15:30			962,29		32,72			8,17
19/08/2026 15:35			952,59		32,72			8,12
19/08/2026 15:40			962,64		32,75			8,08
19/08/2026 15:45			955,72		32,77			8,04
19/08/2026 15:50			965,52		32,7			8,31
19/08/2026 15:55		955,76	32,91	8,26				
19/08/2026 16:00		972,48	33,03	8,23				
19/08/2026 16:05		967,66	33,09	8,22				
19/08/2026 16:10		967,46	33,13	8,2				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 16:15			974,52		33,13			8,18
19/08/2026 16:20			978,66		33,11			8,32
19/08/2026 16:25			969,46		32,97			8,24
19/08/2026 16:30			978,85		32,93			8,18
19/08/2026 16:35			968,6		32,92			8,13
19/08/2026 16:40			989,35		32,92			8,11
19/08/2026 16:45			968,9		32,92			8,1
19/08/2026 16:50			964,92		32,8			8,29
19/08/2026 16:55			985,17		32,95			8,23
19/08/2026 17:00			984,38		33,05			8,18
19/08/2026 17:05			979,8		33,09			8,16
19/08/2026 17:10			973,88		33,12			8,12
19/08/2026 17:15			976,12		33,13			8,1
19/08/2026 17:20			993,73		33,07			8,31
19/08/2026 17:25			973,88		32,92			8,23
19/08/2026 17:30			985,37		32,88			8,17
19/08/2026 17:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		987,41	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,88		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,13
19/08/2026 17:40			990,3		32,9			8,1
19/08/2026 17:45			992,04		32,91			8,06
19/08/2026 17:50			984,78		32,79			8,27
19/08/2026 17:55			983,63		32,92			8,22
19/08/2026 18:00			993,49		33,02			8,18
19/08/2026 18:05			982,29		33,08			8,15
19/08/2026 18:10			989,16		33,12			8,13
19/08/2026 18:15			991,25		33,12			8,11
19/08/2026 18:20			978,11		33,09			8,3
19/08/2026 18:25			973,93		32,92			8,23
19/08/2026 18:30			978,06		32,85	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,17
19/08/2026 18:35			985,92		32,82			8,13
19/08/2026 18:40			985,92		32,82			8,1
19/08/2026 18:45			986,82		32,81			8,08
19/08/2026 18:50			984,73		32,73			8,28
19/08/2026 18:55			979		32,9			8,23
19/08/2026 19:00			982,29		32,98			8,21
19/08/2026 19:05			977,66		33,02			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 19:10			976,42		33,03			8,16
19/08/2026 19:15			975,97		33,05			8,14
19/08/2026 19:20			989,11		32,98			8,32
19/08/2026 19:25			988,31		32,82			8,25
19/08/2026 19:30			982,44		32,8			8,21
19/08/2026 19:35			994,88		32,82			8,17
19/08/2026 19:40			988,41		32,85			8,14
19/08/2026 19:45			988,61		32,86			8,12
19/08/2026 19:50			991,05		32,76			8,29
19/08/2026 19:55			1001,05		32,87			8,23
19/08/2026 20:00			993,46		32,97			8,19
19/08/2026 20:05			988,96		33,02			8,17
19/08/2026 20:10			988,16		33,03			8,14
19/08/2026 20:15			997,24		33,03			8,13
19/08/2026 20:20			985,67		33,01			8,33
19/08/2026 20:25			982,56		32,79			8,25
19/08/2026 20:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		982,96	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,72		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,19
19/08/2026 20:35			982,91		32,71			8,15
19/08/2026 20:40			996,44		32,72			8,11
19/08/2026 20:45			981,91		32,72			8,08
19/08/2026 20:50			978,97		32,66			8,29
19/08/2026 20:55			975,34		32,78			8,22
19/08/2026 21:00			980,92		32,92			8,18
19/08/2026 21:05			973,1		32,97			8,16
19/08/2026 21:10			958,37		33,01			8,13
19/08/2026 21:15			965,64		33,02			8,11
19/08/2026 21:20			970,51		32,99			8,31
19/08/2026 21:25			982,61		32,82			8,23
19/08/2026 21:30			972,6		32,77			8,16
19/08/2026 21:35			976,73		32,77			8,12
19/08/2026 21:40			977,93		32,78			8,09
19/08/2026 21:45			984,85		32,79			8,05
19/08/2026 21:50			974,65		32,72			8,3
19/08/2026 21:55			977,78		32,82	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,26
19/08/2026 22:00			981,26		32,94			8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
19/08/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		970,07	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,97	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
19/08/2026 22:10			972,26		32,98			8,2
19/08/2026 22:15			974,94		33			8,17
19/08/2026 22:20			960,66		32,97			8,33
19/08/2026 22:25			955,29		32,82			8,25
19/08/2026 22:30			946,9		32,77			8,19
19/08/2026 22:35			931,25		32,77			8,15
19/08/2026 22:40			923,24		32,77			8,11
19/08/2026 22:45			933,01		32,77			8,08
19/08/2026 22:50			905,49		32,68			8,31
19/08/2026 22:55			917,36		32,8			8,26
19/08/2026 23:00			888,45		32,92			8,23
19/08/2026 23:05			883,34		32,96			8,23
19/08/2026 23:10			879,02		32,97			8,23
19/08/2026 23:15			889,81		32,97			8,22
19/08/2026 23:20			885,39		32,95			8,32
19/08/2026 23:25			877,27		32,77			8,23
19/08/2026 23:30			865,68		32,68			8,15
19/08/2026 23:35			884,62		32,66			8,1
19/08/2026 23:40			872,2		32,66			8,06
19/08/2026 23:45			839,95		32,64			8,02
19/08/2026 23:50			855,33		32,56			8,29
19/08/2026 23:55			861,55		32,72			8,28
20/08/2026 00:00			837,91		32,82			8,26
20/08/2026 00:05			847,91		32,89			8,26
20/08/2026 00:10			821,73		32,92			8,24
20/08/2026 00:15			817,13		32,92			8,23
20/08/2026 00:20			807,58		32,92			8,32
20/08/2026 00:25			783,94		32,72			8,23
20/08/2026 00:30			789,73		32,66			8,17
20/08/2026 00:35			769,26		32,66			8,14
20/08/2026 00:40			760,1		32,67			8,09
20/08/2026 00:45			748,16		32,67			8,05
20/08/2026 00:50			749,5		32,57			8,29
20/08/2026 00:55			758,41		32,7			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 01:00			758,21		32,78			8,23
20/08/2026 01:05			760,9		32,82			8,25
20/08/2026 01:10			767,22		32,84			8,23
20/08/2026 01:15			775,38		32,84			8,21
20/08/2026 01:20			774,83		32,81	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,32
20/08/2026 01:25			770,4		32,67			8,23
20/08/2026 01:30			773,29		32,61			8,18
20/08/2026 01:35			764,98		32,61			8,14
20/08/2026 01:40			762,14		32,61			8,1
20/08/2026 01:45			765,08		32,61			8,07
20/08/2026 01:50			781,75		32,51			8,28
20/08/2026 01:55			775,08		32,62			8,22
20/08/2026 02:00			771,95		32,72			8,18
20/08/2026 02:05			781,2		32,77			8,16
20/08/2026 02:10			777,57		32,78			8,14
20/08/2026 02:15			783,39		32,8		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,12
20/08/2026 02:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,63	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,77			8,31
20/08/2026 02:25			775,28		32,62			8,23
20/08/2026 02:30			773,24		32,57			8,19
20/08/2026 02:35			781		32,58			8,16
20/08/2026 02:40			783,44		32,59			8,14
20/08/2026 02:45			775,38		32,59			8,09
20/08/2026 02:50			787,37		32,5			8,28
20/08/2026 02:55			771,25		32,58			8,2
20/08/2026 03:00			776,13		32,69			8,14
20/08/2026 03:05			777,92		32,73			8,11
20/08/2026 03:10			774,78		32,76			8,07
20/08/2026 03:15			773,04		32,76			8,05
20/08/2026 03:20			786,23		32,72			8,3
20/08/2026 03:25			779,91		32,58			8,23
20/08/2026 03:30			783,64		32,54			8,19
20/08/2026 03:35			785,58		32,54			8,17
20/08/2026 03:40			792,25		32,56			8,13
20/08/2026 03:45			784,49		32,56			8,11
20/08/2026 03:50			787,57		32,45			8,31

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 03:55			786,68		32,56			8,27
20/08/2026 04:00			804,05		32,66			8,25
20/08/2026 04:05			789,86		32,71			8,23
20/08/2026 04:10			776,53		32,72			8,22
20/08/2026 04:15			788,92		32,72			8,21
20/08/2026 04:20			783,29		32,71			8,32
20/08/2026 04:25			791,46		32,56			8,21
20/08/2026 04:30			789,22		32,52			8,14
20/08/2026 04:35			791,56		32,53			8,13
20/08/2026 04:40			793,3		32,55			8,07
20/08/2026 04:45			785,09		32,56	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,06
20/08/2026 04:50			796,21		32,45			8,29
20/08/2026 04:55			793,55		32,56			8,25
20/08/2026 05:00			790,36		32,66			8,22
20/08/2026 05:05			787,03		32,69			8,2
20/08/2026 05:10			794,39		32,71		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,18
20/08/2026 05:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		787,37	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,71			8,17
20/08/2026 05:20			787,55		32,67			8,33
20/08/2026 05:25			801,71		32,56			8,26
20/08/2026 05:30			811,26		32,51			8,21
20/08/2026 05:35			791,65		32,52			8,18
20/08/2026 05:40			795,07		32,54			8,15
20/08/2026 05:45			789,61		32,55			8,12
20/08/2026 05:50			780,74		32,45			8,3
20/08/2026 05:55			780,34		32,55			8,25
20/08/2026 06:00			788,1		32,63			8,22
20/08/2026 06:05			787,52		32,68			8,21
20/08/2026 06:10			788,12		32,72			8,19
20/08/2026 06:15			786,78		32,72			8,17
20/08/2026 06:20			772,2		32,71			8,32
20/08/2026 06:25			783,19		32,58			8,23
20/08/2026 06:30			785,73		32,52			8,16
20/08/2026 06:35			777,67		32,52			8,11
20/08/2026 06:40			772,15		32,53			8,06
20/08/2026 06:45			770,5		32,54			8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 06:50			779,81		32,46			8,3
20/08/2026 06:55			776,43		32,56			8,24
20/08/2026 07:00			768,36		32,66			8,19
20/08/2026 07:05			787,72		32,71			8,16
20/08/2026 07:10			787,38		32,72			8,13
20/08/2026 07:15			769,46		32,72			8,11
20/08/2026 07:20			788,67		32,72			8,31
20/08/2026 07:25			783		32,61			8,24
20/08/2026 07:30			780,56		32,56			8,18
20/08/2026 07:35			793,5		32,56			8,15
20/08/2026 07:40			785,33		32,56			8,11
20/08/2026 07:45			790,06		32,59			8,09
20/08/2026 07:50			794,59		32,59			8,3
20/08/2026 07:55			791,41		32,7			8,26
20/08/2026 08:00			791,7		32,77			8,23
20/08/2026 08:05			793,65		32,79			8,2
20/08/2026 08:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		790,61	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,82	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
20/08/2026 08:15			803,85		32,83			8,15
20/08/2026 08:20			797,78		32,82			8,31
20/08/2026 08:25			794,69		32,77			8,22
20/08/2026 08:30			796,98		32,77			8,16
20/08/2026 08:35			801,76		32,77			8,11
20/08/2026 08:40			807,48		32,77			8,08
20/08/2026 08:45			795,64		32,77			8,04
20/08/2026 08:50			793,35		32,74			8,27
20/08/2026 08:55			790,81		32,8			8,24
20/08/2026 09:00			788,35		32,9			8,21
20/08/2026 09:05			796,13		32,92			8,21
20/08/2026 09:10			799,99		32,92			8,19
20/08/2026 09:15			781,2		32,94			8,17
20/08/2026 09:20			792,43		32,93			8,31
20/08/2026 09:25			788,3		32,91			8,23
20/08/2026 09:30			777,15		32,91			8,17
20/08/2026 09:35			780,98		32,92			8,15
20/08/2026 09:40			782,33		32,97			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 09:45			785,02		32,97			8,07
20/08/2026 09:50			776,46		33,01			8,28
20/08/2026 09:55			779,94		33,03			8,23
20/08/2026 10:00			772,87		33,06			8,18
20/08/2026 10:05			780,78		33,1			8,17
20/08/2026 10:10			771,23		33,13			8,14
20/08/2026 10:15			770,64		33,13			8,11
20/08/2026 10:20			768,6		33,13			8,3
20/08/2026 10:25			773,83		33,19			8,23
20/08/2026 10:30			781,54		33,23			8,18
20/08/2026 10:40			761,33		33,23			8,12
20/08/2026 10:45			762,83		33,23			8,09
20/08/2026 10:50			774,92		33,29			8,28
20/08/2026 10:55			775,97		33,29			8,23
20/08/2026 11:00			788,06		33,24			8,22
20/08/2026 11:05			764,37		33,23			8,2
20/08/2026 11:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		778,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,26		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,19
20/08/2026 11:15			770,62		33,29			8,17
20/08/2026 11:20			795,47		33,24			8,29
20/08/2026 11:25			790,33		33,08			8,22
20/08/2026 11:30			791,67		32,95			8,17
20/08/2026 11:35			789,5		32,86			8,15
20/08/2026 11:40			784,9		32,83	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,12
20/08/2026 11:45			784,95		32,88			8,11
20/08/2026 11:50			785,07		30,95			8,71
20/08/2026 11:55			800,85		29,48			8,69
20/08/2026 12:00			795,72		31,08			8,42
20/08/2026 12:05			782,98		32,17			8,08
20/08/2026 12:10			791,19		32,64			7,9
20/08/2026 12:15			786,52		32,86			7,79
20/08/2026 12:20			788,31		32,97			8,23
20/08/2026 12:25			778,4		32,95			8,17
20/08/2026 12:30		780	33,08	8,13				
20/08/2026 12:35		780,05	33,18	8,1				
20/08/2026 12:40		771,34	33,22	8,07				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
20/08/2026 12:45			768,3		33,24			8,05
20/08/2026 12:50			766,81		33,24			8,29
20/08/2026 12:55			770,04		33,21			8,21
20/08/2026 13:00			788,25		33,17			8,15
20/08/2026 13:05			761,04		33,15			8,12
20/08/2026 13:10			761,93		33,15			8,08
20/08/2026 13:15			768,99		33,17			8,06
20/08/2026 13:20			771,64		33,18			8,27
20/08/2026 13:25			763,62		33,19			8,22
20/08/2026 13:30			752,08		33,28			8,19
20/08/2026 13:35			748,84		33,31			8,17
20/08/2026 13:40			752,82		33,33			8,16
20/08/2026 13:45			758,2		33,34			8,12
20/08/2026 13:50			767,05		33,34			8,28
20/08/2026 13:55			770,23		33,31			8,21
20/08/2026 14:00			755,91		33,28			8,16
20/08/2026 14:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		757,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,24		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,13
20/08/2026 14:10			763,37		33,24			8,1
20/08/2026 14:15			768,2		33,24			8,07
20/08/2026 14:20			755,75		33,23			8,28
20/08/2026 14:25			765,91		33,24			8,23
20/08/2026 14:30			767,3		33,33			8,21
20/08/2026 14:35			770,54		33,34			8,19
20/08/2026 14:40			765,91		33,37			8,17
20/08/2026 14:45			762,72		33,39			8,15
20/08/2026 14:50			771,98		33,39			8,28
20/08/2026 14:55			759,93		33,34			8,19
20/08/2026 15:00			763,82		33,24			8,13
20/08/2026 15:05			770,68		33,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,09
20/08/2026 15:10			769,74		33,18			8,06
20/08/2026 15:15			778,25		33,17			8,02
20/08/2026 15:20			787,65		33,17			8,29
20/08/2026 15:25			785,96		33,16			8,25
20/08/2026 15:30			778,3		33,28			8,22
20/08/2026 15:35			786,01		33,33			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 15:40			789,59		33,35			8,18
20/08/2026 15:45			793,13		33,37			8,15
20/08/2026 15:50			800,64		33,39			8,31
20/08/2026 15:55			789,74		33,32			8,23
20/08/2026 16:00			784,72		33,25			8,18
20/08/2026 16:05			788,55		33,24			8,14
20/08/2026 16:10			785,66		33,23			8,1
20/08/2026 16:15			802,73		33,23			8,08
20/08/2026 16:20			806,02		33,23			8,27
20/08/2026 16:25			805,57		33,23			8,23
20/08/2026 16:30			800,34		33,31			8,2
20/08/2026 16:35			798,15		33,34			8,18
20/08/2026 16:40			793,67		33,37			8,16
20/08/2026 16:45			790,84		33,38			8,15
20/08/2026 16:50			780,39		33,39			8,3
20/08/2026 16:55			787,1		33,29			8,21
20/08/2026 17:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		777,65	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,23		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,15
20/08/2026 17:05			787,75		33,21			8,11
20/08/2026 17:10			777,75		33,23			8,07
20/08/2026 17:15			767,15		33,22			8,04
20/08/2026 17:20			779,49		33,22			8,3
20/08/2026 17:25			776,41		33,2			8,26
20/08/2026 17:30			776,85		33,29			8,23
20/08/2026 17:35			782,23		33,34			8,21
20/08/2026 17:40			772,13		33,35			8,18
20/08/2026 17:45			772,82		33,37			8,18
20/08/2026 17:50			776,11		33,38			8,32
20/08/2026 17:55			777,7		33,31			8,23
20/08/2026 18:00			782,08		33,23			8,18
20/08/2026 18:05			779,59		33,19			8,14
20/08/2026 18:10			773,67		33,21			8,1
20/08/2026 18:15			785,46		33,22			8,09
20/08/2026 18:20			775,41		33,21			8,27
20/08/2026 18:25			784,22		33,17			8,22
20/08/2026 18:30			772,62		33,24	Kết quả được		8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 18:35			778,05		33,29	lấy theo Phiếu		8,16
20/08/2026 18:40			783,12		33,33	kết quả phân		8,14
20/08/2026 18:45			782,43		33,33	tích sau xử lý		8,12
20/08/2026 18:50			780,74		33,33	của nhà máy xử		8,3
20/08/2026 18:55			778,5		33,24	lý nước thải tập		8,23
20/08/2026 19:00			781,38		33,13	trung KCN		8,18
20/08/2026 19:05			783,22		33,08			8,14
20/08/2026 19:10			787,16		33,08			8,12
20/08/2026 19:15			774,22		33,07			8,07
20/08/2026 19:20			776,41		33,07			8,25
20/08/2026 19:25			789,74		33,07			8,23
20/08/2026 19:30			781,1		33,18			8,22
20/08/2026 19:35			782,85		33,24			8,21
20/08/2026 19:40			796,78		33,27			8,21
20/08/2026 19:45			780,39		33,28			8,2
20/08/2026 19:50			773,24		33,29		Kết quả được lấy	8,29
20/08/2026 19:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		790,24	Kết quả được lấy theo	33,22	theo Đồng hồ đo lưu		8,2
20/08/2026 20:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		784,79	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,08	lượng đầu ra của nhà		8,14
20/08/2026 20:05	nước thải tập trung KCN		778,82	vào của nhà máy xử lý	33,07	máy xử lý nước thải		8,09
20/08/2026 20:10			771,2	nước thải tập trung KCN	33,06	tập trung KCN		8,05
20/08/2026 20:15			794,39		33,07			8,02
20/08/2026 20:20			788,27		33,07			8,26
20/08/2026 20:25			785,58		33,03			8,2
20/08/2026 20:30			775,08		33,13			8,16
20/08/2026 20:35			791,8		33,21			8,13
20/08/2026 20:40			786,03		33,23			8,11
20/08/2026 20:45			778,07		33,24			8,1
20/08/2026 20:50			768,81		33,24			8,3
20/08/2026 20:55			775,28		33,18			8,23
20/08/2026 21:00			762,84		33,07			8,18
20/08/2026 21:05			740,55		33,02			8,15
20/08/2026 21:10			751,49		33,02			8,12
20/08/2026 21:15			738,45		33,02			8,1
20/08/2026 21:20			743,73		33,02			8,29
20/08/2026 21:25			742,98		32,97			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
20/08/2026 21:30			742,98		33,11			8,19
20/08/2026 21:35			735,62		33,18			8,17
20/08/2026 21:40			739,05		33,2			8,15
20/08/2026 21:45			751,34		33,21			8,12
20/08/2026 21:50			747,11		33,22			8,29
20/08/2026 21:55			751,71		33,13			8,22
20/08/2026 22:00			750,5		33,02			8,15
20/08/2026 22:05			738,11		32,97			8,13
20/08/2026 22:10			746,67		32,96			8,08
20/08/2026 22:15			751,99		32,96			8,05
20/08/2026 22:20			753,53		32,91			8,27
20/08/2026 22:35			751,59		33,14			8,23
20/08/2026 22:40			761,65		33,18			8,23
20/08/2026 22:45			759,31		33,18			8,22
20/08/2026 22:50			759,23		33,18			8,31
20/08/2026 22:55			758,13		33,13			8,24
20/08/2026 23:00			758,73		33,01			8,19
20/08/2026 23:05			743,05		32,97			8,15
20/08/2026 23:10			750,02		32,93			8,13
20/08/2026 23:15			759,58		32,92			8,1
20/08/2026 23:20			758,38		32,92			8,26
20/08/2026 23:25			769,18		32,92			8,22
20/08/2026 23:30			778,29		33,06			8,19
20/08/2026 23:35			771,82		33,13			8,17
20/08/2026 23:40			766,64		33,16			8,15
20/08/2026 23:45			782,77		33,18			8,15
20/08/2026 23:50			771,42		33,18			8,29
20/08/2026 23:55			779,83		33,11			8,19
21/08/2026 00:00			771,52		32,97			8,12
21/08/2026 00:05			778,34		32,92			8,06
21/08/2026 00:10			781,87		32,92			8
21/08/2026 00:15			785,11		32,92			7,97
21/08/2026 00:20			787,45		32,92			8,26
21/08/2026 00:25			786		32,92			8,22
21/08/2026 00:30			793,6		33,05			8,2
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 00:35			790,68		33,13			8,18
21/08/2026 00:40			790,93		33,17			8,15
21/08/2026 00:45			795,98		33,18			8,11
21/08/2026 00:50			789,02		33,18			8,31
21/08/2026 00:55			781,9		33,03			8,22
21/08/2026 01:00			801,36		32,93			8,16
21/08/2026 01:05			782,5		32,92			8,11
21/08/2026 01:10			771,45		32,95			8,08
21/08/2026 01:15			772,99		32,97			8,04
21/08/2026 01:20			782,9		32,97			8,28
21/08/2026 01:25			774,19		32,93			8,27
21/08/2026 01:30			779,11		33,07	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,25
21/08/2026 01:35			792,2		33,13	kết quả phân		8,23
21/08/2026 01:40			788,5		33,13	tích sau xử lý		8,22
21/08/2026 01:45			791,41		33,14	của nhà máy xử		8,22
21/08/2026 01:50			773,99		33,15	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,31
21/08/2026 01:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		773,34	Kết quả được lấy theo	32,98	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,24
21/08/2026 02:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		781,88	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,89		lượng đầu ra của nhà	8,14
21/08/2026 02:05	nước thải tập trung KCN		784,64	vào của nhà máy xử lý	32,89		máy xử lý nước thải	8,12
21/08/2026 02:10			783,59	nước thải tập trung KCN	32,92		tập trung KCN	8,07
21/08/2026 02:15			782,83		32,92			8,03
21/08/2026 02:20			787,01		32,93			8,22
21/08/2026 02:25			776,85		32,9			8,14
21/08/2026 02:30			777,1		33,02			8,08
21/08/2026 02:35			781,28		33,09			8,04
21/08/2026 02:40			778,17		33,13			8,01
21/08/2026 02:45			778,02		33,13			7,99
21/08/2026 02:50			775,21		33,13			8,27
21/08/2026 02:55			791,38		33,05			8,22
21/08/2026 03:00			773,47		32,92			8,14
21/08/2026 03:05			764,93		32,92			8,11
21/08/2026 03:10			764,76		32,92			8,07
21/08/2026 03:15			780,59		32,92			8,07
21/08/2026 03:20			773,59		32,92			8,26
21/08/2026 03:25			769,61		32,87			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 03:30			775,01		33,01			8,18
21/08/2026 03:35			782,65		33,08			8,15
21/08/2026 03:40			788,97		33,12			8,13
21/08/2026 03:45			777,72		33,13			8,11
21/08/2026 03:50			786,26		33,13			8,27
21/08/2026 03:55			781,23		33,05			8,22
21/08/2026 04:00			786,68		32,92			8,13
21/08/2026 04:05			784,64		32,88			8,07
21/08/2026 04:10			784,12		32,88			8,06
21/08/2026 04:15			788,9		32,9			8,03
21/08/2026 04:20			787,16		32,91			8,26
21/08/2026 04:25			794,92		32,83			8,21
21/08/2026 04:30			780,11		32,99			8,17
21/08/2026 04:35			788,5		33,08			8,14
21/08/2026 04:40			783,22		33,11			8,11
21/08/2026 04:45			784,27		33,12			8,1
21/08/2026 04:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		786,26	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,12		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
21/08/2026 04:55			774,22		32,97			8,2
21/08/2026 05:00			780,93		32,82			8,14
21/08/2026 05:05			773,17		32,81			8,09
21/08/2026 05:10			761,77		32,83			8,06
21/08/2026 05:15			768,51		32,86			8,03
21/08/2026 05:20			758,74		32,87			8,27
21/08/2026 05:25			768,51		32,82			8,23
21/08/2026 05:30			771,6		32,98			8,21
21/08/2026 05:35			765,13		33,07			8,19
21/08/2026 05:40			769,91		33,09			8,18
21/08/2026 05:45			768,71		33,11			8,17
21/08/2026 05:50			777,32		33,12			8,27
21/08/2026 05:55			765,98		33,01			8,22
21/08/2026 06:00			772,45		32,88			8,15
21/08/2026 06:05			760		32,9			8,13
21/08/2026 06:10			776,18		32,93			8,09
21/08/2026 06:15			774,83		32,97			8,07
21/08/2026 06:20			775,38		32,97			8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 06:25			757,76		32,92			8,24
21/08/2026 06:30			774,68		33,02			8,23
21/08/2026 06:35			768,81		33,08			8,21
21/08/2026 06:40			760,35		33,11			8,2
21/08/2026 06:45			762,84		33,13			8,19
21/08/2026 06:50			760,65		33,13			8,29
21/08/2026 06:55			775,88		33,05			8,21
21/08/2026 07:00			773,24		32,94			8,16
21/08/2026 07:05			767,52		32,93			8,12
21/08/2026 07:10			762,89		32,95			8,08
21/08/2026 07:15			767,57		32,97			8,05
21/08/2026 07:20			774,73		32,97			8,26
21/08/2026 07:25			779,21		33			8,22
21/08/2026 07:30			790,36		33,13			8,2
21/08/2026 07:35			777,72		33,21			8,18
21/08/2026 07:40			787,87		33,23			8,18
21/08/2026 07:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		782,7	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,23		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
21/08/2026 07:50			792,83		33,24			8,28
21/08/2026 07:55			794,97		33,18			8,22
21/08/2026 08:00			785,56		33,16			8,18
21/08/2026 08:05			789,89		33,18			8,14
21/08/2026 08:10			799,3		33,23			8,11
21/08/2026 08:15			790,79		33,26			8,08
21/08/2026 08:20			797,76		33,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,23
21/08/2026 08:25			790,4		33,28			8,18
21/08/2026 08:30			803,59		33,34			8,14
21/08/2026 08:35			794,98		33,35			8,11
21/08/2026 08:40			793,38		33,38			8,09
21/08/2026 08:45			809,21		33,39			8,08
21/08/2026 08:50			811,65		33,42			8,26
21/08/2026 08:55			797,61		33,39			8,18
21/08/2026 09:00			795,42		33,37			8,11
21/08/2026 09:05			783,71		33,36			8,08
21/08/2026 09:10			787,31		33,36			8,03
21/08/2026 09:15			787,44		33,38			8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 09:20			784,23		33,4			8,22
21/08/2026 09:25			764,4		33,44			8,2
21/08/2026 09:30			779,58		33,47			8,17
21/08/2026 09:35			754,35		33,51			8,15
21/08/2026 09:40			781,52		33,55			8,13
21/08/2026 09:45			772,86		33,56			8,12
21/08/2026 09:50			775,62		33,61			8,26
21/08/2026 09:55			773,38		33,6			8,22
21/08/2026 10:00			779,93		33,58			8,18
21/08/2026 10:05			755,14		33,6			8,15
21/08/2026 10:10			758,92		33,61			8,12
21/08/2026 10:15			776,49		33,62			8,11
21/08/2026 10:20			747,83		33,62			8,26
21/08/2026 10:25			759,67		33,66			8,18
21/08/2026 10:30			766,94		33,71			8,12
21/08/2026 10:35			760,07		33,74			8,1
21/08/2026 10:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		765,29	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,76		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,07
21/08/2026 10:45			764,25		33,77			8,05
21/08/2026 10:50			758,38		33,78			8,27
21/08/2026 10:55			759,67		33,75			8,19
21/08/2026 11:00			761,51		33,75			8,15
21/08/2026 11:05			756,44		33,77			8,12
21/08/2026 11:10			766,44		33,82			8,08
21/08/2026 11:15			767,14		33,87			8,05
21/08/2026 11:20			764,25		33,92			8,25
21/08/2026 11:25			765,79		33,97			8,2
21/08/2026 11:30			765,77		34			8,17
21/08/2026 11:35			771,32		34,02			8,15
21/08/2026 11:40			773,06		34,03			8,12
21/08/2026 11:45			767,44		34,03	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,11
21/08/2026 11:50			761,56		34,03			8,27
21/08/2026 11:55			765,59		33,98			8,2
21/08/2026 12:00			765,84		33,93			8,14
21/08/2026 12:05			784,55		33,91			8,11
21/08/2026 12:10			774,45		33,9			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 12:15			770,22		33,91	trung KCN		8,03
21/08/2026 12:20			753,1		33,92			8,24
21/08/2026 12:25			769,52		33,97			8,19
21/08/2026 12:30			768,93		34,02			8,16
21/08/2026 12:35			751,26		34,05			8,14
21/08/2026 12:40			767,88		34,08			8,12
21/08/2026 12:45			770,57		34,08			8,11
21/08/2026 12:50			761,86		34,08			8,26
21/08/2026 12:55			765,91		34,06			8,19
21/08/2026 13:00			758,45		34,03			8,14
21/08/2026 13:05			746,9		34,03			8,1
21/08/2026 13:10			741,93		34,08			8,07
21/08/2026 13:15			738,54		34,13			8,03
21/08/2026 13:20			734,45		34,2			8,2
21/08/2026 13:25			745,51		34,29			8,13
21/08/2026 13:30			741,63		34,28			8,09
21/08/2026 13:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		741,88	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,29		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,06
21/08/2026 13:40			723,6		34,29			8,04
21/08/2026 13:45			743,16		34,33			8,01
21/08/2026 13:50			733,12		34,35			8,24
21/08/2026 13:55			737,8		34,6			8,15
21/08/2026 14:00			740,97		34,68			8,08
21/08/2026 14:05			741,08		34,63			8,04
21/08/2026 14:10			738,89		34,56			8,01
21/08/2026 14:15			751,53		34,53			7,98
21/08/2026 14:20			740,77		34,52			8,21
21/08/2026 14:25			745,31		34,64			8,17
21/08/2026 14:30			750,78		34,56			8,14
21/08/2026 14:35			735,36		34,53			8,11
21/08/2026 14:40			750,63		34,55			8,09
21/08/2026 14:45			748,49		34,53			8,08
21/08/2026 14:50			752,37		34,55			8,23
21/08/2026 14:55			748,94		34,73			8,14
21/08/2026 15:00			739,54		34,83			8,08
21/08/2026 15:05			742,12		34,76			8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 15:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		747,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,67	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,01
21/08/2026 15:15			752,97		34,58			7,98
21/08/2026 15:20			758,15		34,51			8,21
21/08/2026 15:25			763,87		34,51			8,17
21/08/2026 15:30			764,27		34,5			8,14
21/08/2026 15:35			766,41		34,46			8,12
21/08/2026 15:40			746,6		34,47			8,1
21/08/2026 15:45			775,05		34,49			8,09
21/08/2026 15:50			774,2		34,49			8,25
21/08/2026 15:55			772,66		34,49			8,18
21/08/2026 16:00			773,66		34,51			8,12
21/08/2026 16:05			771,17		34,51			8,08
21/08/2026 16:10			771,22		34,45			8,05
21/08/2026 16:15			784,48		34,45			8,02
21/08/2026 16:20			782,27		34,45		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,23
21/08/2026 16:25			794,31		34,53			8,19
21/08/2026 16:30			784,08		34,51			8,17
21/08/2026 16:35			789,28		34,51			8,16
21/08/2026 16:40			793,21		34,5			8,14
21/08/2026 16:45			787,41		34,48			8,14
21/08/2026 16:50			799,24		34,45			8,24
21/08/2026 16:55			794,18		34,4			8,16
21/08/2026 17:00			793,21		34,36			8,1
21/08/2026 17:05			791,29		34,32			8,07
21/08/2026 17:10			781,94		34,29			8,03
21/08/2026 17:15			790,65		34,27			8,01
21/08/2026 17:20			783,28		34,26			8,2
21/08/2026 17:25			793,68		34,29			8,15
21/08/2026 17:30			788,36		34,35			8,11
21/08/2026 17:35			788,21		34,37			8,09
21/08/2026 17:40			795,42		34,38			8,07
21/08/2026 17:45			787,66		34,38			8,05
21/08/2026 17:50			787,01		34,37			8,23
21/08/2026 17:55			787,4		34,29			8,15
21/08/2026 18:00			792,64		34,19			8,09

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 18:05			777,21		34,14			8,04
21/08/2026 18:10			787,66		34,13			7,99
21/08/2026 18:15			781,39		34,16			7,95
21/08/2026 18:20			784,37		34,18			8,23
21/08/2026 18:25			781,04		34,16			8,21
21/08/2026 18:30			788,06		34,24			8,19
21/08/2026 18:35			770,84		34,29			8,18
21/08/2026 18:40			780,2		34,3			8,17
21/08/2026 18:45			786,22		34,3			8,16
21/08/2026 18:50			786,57		34,3			8,24
21/08/2026 18:55			785,27		34,24			8,14
21/08/2026 19:00			789,15		34,15			8,08
21/08/2026 19:05			782,44		34,11			8,05
21/08/2026 19:10			781,89		34,08			8,02
21/08/2026 19:15			789,4		34,08			7,97
21/08/2026 19:20			784,33		34,08			8,21
21/08/2026 19:25			788,21		34,07			8,17
21/08/2026 19:30			787,51		34,16			8,14
21/08/2026 19:35			785,07		34,21			8,11
21/08/2026 19:40			791,29		34,24			8,09
21/08/2026 19:45			788,61		34,24			8,08
21/08/2026 19:50			805,58		34,23			8,25
21/08/2026 19:55			789,3		34,1			8,16
21/08/2026 20:00			806,52		34,01			8,09
21/08/2026 20:05			800,55		33,97			8,04
21/08/2026 20:10			796,07		33,97			7,98
21/08/2026 20:15			795,23		33,97			7,96
21/08/2026 20:20			793,53		33,96			8,21
21/08/2026 20:25			789,55		33,95			8,18
21/08/2026 20:30			778,75		34,08			8,15
21/08/2026 20:35			783,98		34,13			8,14
21/08/2026 20:40			772,08		34,14			8,12
21/08/2026 20:45			786,17		34,15			8,11
21/08/2026 20:50			787,21		34,15			8,24
21/08/2026 20:55			793,68		34,08			8,14
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
21/08/2026 21:00			784,33		33,98			8,07
21/08/2026 21:05			777,95		33,95			8,03
21/08/2026 21:10			770,94		33,93			7,99
21/08/2026 21:15			780,24		33,92			7,96
21/08/2026 21:20			774,96		33,92			8,21
21/08/2026 21:25			780,44		33,87			8,14
21/08/2026 21:30			769,1		33,98			8,1
21/08/2026 21:35			762,63		34,03			8,06
21/08/2026 21:40			772,38		34,03			8,04
21/08/2026 21:45			774,91		34,03			8,02
21/08/2026 21:50			775,36		34,03			8,24
21/08/2026 21:55			762,42		33,92			8,17
21/08/2026 22:00			764,22		33,82	Kết quả được		8,13
21/08/2026 22:05			757,5		33,76	lấy theo Phiếu		8,1
21/08/2026 22:10			762,28		33,74	kết quả phân		8,07
21/08/2026 22:15			770,44		33,73	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,02
21/08/2026 22:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		777,11	Kết quả được lấy theo	33,73	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,22
21/08/2026 22:25	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		795,71	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,66	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,2
21/08/2026 22:40	nước thải tập trung KCN		795,67	vào của nhà máy xử lý	33,92	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,17
21/08/2026 22:45			785,41	nước thải tập trung KCN	33,91		tập trung KCN	8,17
21/08/2026 22:50			791,48		33,9			8,24
21/08/2026 22:55			790,29		33,82			8,19
21/08/2026 23:00			800,14		33,67			8,16
21/08/2026 23:05			782,83		33,62			8,13
21/08/2026 23:10			782,03		33,61			8,1
21/08/2026 23:15			770,88		33,6			8,07
21/08/2026 23:20			782,13		33,59			8,22
21/08/2026 23:25			763,91		33,55			8,18
21/08/2026 23:30			752,24		33,68			8,15
21/08/2026 23:35			744,8		33,77			8,14
21/08/2026 23:40			740,08		33,77			8,13
21/08/2026 23:45			723,31		33,77			8,12
21/08/2026 23:50			714,99		33,77			8,23
21/08/2026 23:55			713,77		33,67			8,15
22/08/2026 00:00			706,53		33,54			8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 00:05			705,91		33,48			8,01
22/08/2026 00:10			710,84		33,45			7,97
22/08/2026 00:15			724,22		33,45			7,96
22/08/2026 00:20			727,73		33,45			8,2
22/08/2026 00:25			721,12		33,44			8,17
22/08/2026 00:30			712,23		33,56			8,13
22/08/2026 00:35			714,02		33,64			8,1
22/08/2026 00:40			713,17		33,67			8,09
22/08/2026 00:45			719,05		33,68			8,07
22/08/2026 00:50			729,55		33,68			8,23
22/08/2026 00:55			730,99		33,61			8,18
22/08/2026 01:00			738,63		33,5			8,11
22/08/2026 01:05			738,85		33,45			8,06
22/08/2026 01:10			736,86		33,44			8,02
22/08/2026 01:15			740,08		33,43			7,99
22/08/2026 01:20			738,26		33,43			8,22
22/08/2026 01:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		754,43	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,39		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
22/08/2026 01:30			745,4		33,51			8,13
22/08/2026 01:35			758,24		33,59	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,1
22/08/2026 01:40			757,66		33,61			8,07
22/08/2026 01:45			760,88		33,62			8,06
22/08/2026 01:50			771,5		33,63			8,26
22/08/2026 01:55			759,68		33,57			8,17
22/08/2026 02:00			767,77		33,44			8,11
22/08/2026 02:05			762,92		33,34			8,05
22/08/2026 02:10			771,95		33,29			8,02
22/08/2026 02:15			766,65		33,29		7,99	
22/08/2026 02:20			762,87		33,25		8,25	
22/08/2026 02:25			764,21		33,26		8,2	
22/08/2026 02:30			771,35		33,44		8,17	
22/08/2026 02:35			758,46		33,52		8,15	
22/08/2026 02:40			763,89		33,56		8,14	
22/08/2026 02:45			767,47		33,57		8,12	
22/08/2026 02:50			769,71		33,58		8,24	
22/08/2026 02:55			767,3		33,5		8,21	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 03:00			772,03		33,34			8,13
22/08/2026 03:05			774,98		33,29			8,1
22/08/2026 03:10			772,45		33,29			8,09
22/08/2026 03:15			769,26		33,29			8,07
22/08/2026 03:20			777,72		33,3			8,21
22/08/2026 03:25			784,99		33,27			8,17
22/08/2026 03:30			778,15		33,4			8,13
22/08/2026 03:35			764,43		33,49			8,1
22/08/2026 03:40			779,51		33,52			8,08
22/08/2026 03:45			781,75		33,53			8,07
22/08/2026 03:50			771,7		33,54			8,24
22/08/2026 03:55			792,2		33,46			8,17
22/08/2026 04:00			787,57		33,32			8,11
22/08/2026 04:05			780,11		33,24			8,05
22/08/2026 04:10			776,38		33,19			8,01
22/08/2026 04:15			787,72		33,18		Kết quả được lấy	7,99
22/08/2026 04:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		793,1	Kết quả được lấy theo	33,18		theo Đồng hồ đo lưu	8,16
22/08/2026 04:25			780,98	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,15		lượng đầu ra của nhà	8,08
22/08/2026 04:30			794,14	vào của nhà máy xử lý	33,34		máy xử lý nước thải	7,99
22/08/2026 04:35			799,92	nước thải tập trung KCN	33,44		tập trung KCN	7,92
22/08/2026 04:40			793,55		33,49			7,86
22/08/2026 04:45			799,17		33,5			7,82
22/08/2026 04:50			795,24		33,5			8,23
22/08/2026 04:55			790,06		33,4			8,17
22/08/2026 05:00			783,09		33,26	Kết quả được		8,14
22/08/2026 05:05			759,56		33,2	lấy theo Phiếu		8,15
22/08/2026 05:10			770,9		33,18	kết quả phân		8,09
22/08/2026 05:15			762,24		33,18	tích sau xử lý		8,05
22/08/2026 05:20			767,07		33,18	của nhà máy xử		8,23
22/08/2026 05:25			768,12		33,18	lý nước thải tập		8,19
22/08/2026 05:30			761,25		33,34	trung KCN		8,15
22/08/2026 05:35			775,53		33,44			8,13
22/08/2026 05:40			773,09		33,46			8,11
22/08/2026 05:45			776,82		33,48			8,09
22/08/2026 05:50		769,31		33,48			8,23	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 05:55			777,17		33,34			8,14
22/08/2026 06:00			772		33,18			8,08
22/08/2026 06:05			775,58		33,13			8,05
22/08/2026 06:10			771,45		33,13			8,01
22/08/2026 06:15			779,56		33,16			7,98
22/08/2026 06:20			780,06		33,18			8,2
22/08/2026 06:25			779,11		33,18			8,16
22/08/2026 06:30			782,4		33,34			8,13
22/08/2026 06:35			784,57		33,44			8,1
22/08/2026 06:40			785,91		33,48			8,08
22/08/2026 06:45			782,38		33,5			8,07
22/08/2026 06:50			787,8		33,52			8,23
22/08/2026 06:55			776,16		33,48			8,17
22/08/2026 07:00			771,73		33,4			8,13
22/08/2026 07:05			772,58		33,4			8,1
22/08/2026 07:10			773,83		33,44			8,07
22/08/2026 07:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,73	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,42		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,04
22/08/2026 07:20			762,93		33,42			8,21
22/08/2026 07:25			762,28		33,45			8,18
22/08/2026 07:30			771,89		33,55			8,15
22/08/2026 07:35			772,03		33,61			8,12
22/08/2026 07:40			766,51		33,61			8,11
22/08/2026 07:45			767,95		33,63			8,1
22/08/2026 07:50			768,45		33,63			8,23
22/08/2026 07:55			769,99		33,6			8,18
22/08/2026 08:00			780,69		33,56			8,13
22/08/2026 08:05			767,8		33,56			8,09
22/08/2026 08:10			770,22		33,6			8,06
22/08/2026 08:15			780,27		33,61			8,04
22/08/2026 08:20			778,78		33,64			8,25
22/08/2026 08:25			780,92		33,62	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử		8,19
22/08/2026 08:30			778,33		33,7			8,15
22/08/2026 08:35			778,18		33,74			8,12
22/08/2026 08:40			766,39		33,77			8,09
22/08/2026 08:45			775,65		33,77			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
22/08/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		783,96	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,79	lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,26
22/08/2026 08:55			757,48		33,77			8,21
22/08/2026 09:00			755,89		33,72			8,17
22/08/2026 09:05			743,8		33,74			8,13
22/08/2026 09:10			737,68		33,77			8,1
22/08/2026 09:15			746,04		33,77			8,09
22/08/2026 09:20			737,13		33,82			8,21
22/08/2026 09:25			753,38		33,82			8,16
22/08/2026 09:30			732,18		33,86			8,13
22/08/2026 09:35			743,43		33,88			8,1
22/08/2026 09:40			741,88		33,92			8,08
22/08/2026 09:45			736,31		33,95			8,06
22/08/2026 09:50			734,34		33,97			8,25
22/08/2026 09:55			736,66		33,95			8,17
22/08/2026 10:00			749,75		33,97			8,12
22/08/2026 10:05			759,05		33,97			8,08
22/08/2026 10:10			729,51		33,98			8,06
22/08/2026 10:15			741,98		34,02			8,03
22/08/2026 10:20			741,69		34,02			8,22
22/08/2026 10:25			741,24		34,04			8,17
22/08/2026 10:30			741,01		34,08			8,13
22/08/2026 10:35			734,92		34,1			8,11
22/08/2026 10:40			740,84		34,13			8,08
22/08/2026 10:45			742,73		34,14			8,08
22/08/2026 10:50			731,43		34,16			8,25
22/08/2026 10:55			740,04		34,13			8,19
22/08/2026 11:00			725,01		34,16			8,14
22/08/2026 11:05			716,9		34,18			8,11
22/08/2026 11:10			706,65		34,19			8,06
22/08/2026 11:15			730,29		34,21			8,04
22/08/2026 11:20			721,88		34,21			8,22
22/08/2026 11:25			719,19		34,24			8,18
22/08/2026 11:30			733,82		34,24			8,15
22/08/2026 11:35			735,51		34,24			8,12
22/08/2026 11:40			744,67		34,29			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 11:45			751,64		34,3			8,08
22/08/2026 11:50			748,95		34,33	Kết quả được		8,25
22/08/2026 11:55			767,17		34,43	lấy theo Phiếu		8,16
22/08/2026 12:00			758,21		34,5	kết quả phân		8,08
22/08/2026 12:05			765,52		34,46	tích sau xử lý		8,03
22/08/2026 12:10			766,07		34,4	của nhà máy xử		7,99
22/08/2026 12:15			773,14		34,4	lý nước thải tập		7,95
22/08/2026 12:20			760,85		34,4	trung KCN		8,21
22/08/2026 12:25			784,38		34,45			8,13
22/08/2026 12:30			771,52		34,45			8,08
22/08/2026 12:35			783,11		34,45			8,05
22/08/2026 12:40			787,54		34,47			8,03
22/08/2026 12:45			794,26		34,51			8,02
22/08/2026 12:50			799,63		34,52			8,25
22/08/2026 12:55			776,34		34,56			8,16
22/08/2026 13:00			761,96		34,65		Kết quả được lấy	8,08
22/08/2026 13:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		760,32	Kết quả được lấy theo	34,69		theo Đồng hồ đo lưu	8,03
22/08/2026 13:10	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		766,84	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,72		lượng đầu ra của nhà	8
22/08/2026 13:15	nước thải tập trung KCN		749,07	vào của nhà máy xử lý	34,71		máy xử lý nước thải	7,96
22/08/2026 13:20			754,69	nước thải tập trung KCN	34,72		tập trung KCN	8,24
22/08/2026 13:25			765,64		34,83			8,22
22/08/2026 13:30			772,68		34,72			8,2
22/08/2026 13:35			763,13		34,68			8,18
22/08/2026 13:40			763,7		34,68			8,15
22/08/2026 13:45			775,52		34,72			8,15
22/08/2026 13:50			777,21		34,73			8,24
22/08/2026 13:55			780,94		34,81			8,14
22/08/2026 14:00			776,12		34,95			8,06
22/08/2026 14:05			792,24		34,95			8,01
22/08/2026 14:10			766,51		34,89			7,98
22/08/2026 14:15			791,34		34,83			7,96
22/08/2026 14:20			777,91		34,76			8,2
22/08/2026 14:25			776,56		34,77			8,15
22/08/2026 14:30			784,13		34,77			8,12
22/08/2026 14:35			775,15		34,78			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
22/08/2026 14:40			775,47		34,78			8,08
22/08/2026 14:45			782,31		34,78			8,07
22/08/2026 14:50			777,16		34,77			8,26
22/08/2026 14:55			772,28		34,89			8,18
22/08/2026 15:00			744,71		34,91			8,1
22/08/2026 15:05			749,42		34,83			8,08
22/08/2026 15:10			734,31		34,72			8,03
22/08/2026 15:15			733,07		34,67			8
22/08/2026 15:20			722,32		34,68	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,23
22/08/2026 15:25			738,29		34,79	kết quả phân		8,17
22/08/2026 15:30			734,69		34,76	tích sau xử lý		8,14
22/08/2026 15:35			739,44		34,73	của nhà máy xử		8,11
22/08/2026 15:40			743,07		34,72	lý nước thải tập		8,09
22/08/2026 15:45			753,77		34,73	trung KCN		8,07
22/08/2026 15:50			740,96		34,73			8,26
22/08/2026 15:55			750,59		34,67		Kết quả được lấy	8,21
22/08/2026 16:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		758,9	Kết quả được lấy theo	34,63		theo Đồng hồ đo lưu	8,16
22/08/2026 16:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		752,58	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,59		lượng đầu ra của nhà	8,12
22/08/2026 16:10	nước thải tập trung KCN		765,51	vào của nhà máy xử lý	34,56		máy xử lý nước thải	8,1
22/08/2026 16:15			760,39	nước thải tập trung KCN	34,56		tập trung KCN	8,1
22/08/2026 16:20			765,22		34,61			8,21
22/08/2026 16:25			756,71		34,67			8,15
22/08/2026 16:30			748,15		34,68			8,12
22/08/2026 16:35			753,02		34,69			8,1
22/08/2026 16:40			738,54		34,68			8,08
22/08/2026 16:45			725,65		34,67			8,06
22/08/2026 16:50			725,65		34,67			8,22
22/08/2026 16:55			698,43		34,62			8,15
22/08/2026 17:00			680,76		34,55			8,09
22/08/2026 17:05			658,87		34,49			8,05
22/08/2026 17:10			649,46		34,45			8
22/08/2026 17:15			650,26		34,43			7,98
22/08/2026 17:20			640,15		34,4			8,21
22/08/2026 17:25			636,22		34,44			8,2
22/08/2026 17:30			639,36		34,51			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 17:35			636,56		34,53			8,18
22/08/2026 17:40			640,64		34,54			8,17
22/08/2026 17:45			632,28		34,54			8,16
22/08/2026 17:50			629,65		34,52			8,25
22/08/2026 17:55			630,14		34,45			8,16
22/08/2026 18:00			616,11		34,35			8,11
22/08/2026 18:05			620,74		34,29			8,04
22/08/2026 18:10			620,74		34,29			8
22/08/2026 18:15			622,93		34,32			7,95
22/08/2026 18:20			621,28		34,35			8,22
22/08/2026 18:25			630,09		34,37			8,18
22/08/2026 18:30			611,08		34,45			8,17
22/08/2026 18:35			613,58		34,47			8,15
22/08/2026 18:40			598,45		34,47	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,15
22/08/2026 18:45			611,49		34,46	kết quả phân		8,14
22/08/2026 18:50			606,16		34,45	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,26
22/08/2026 18:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		601,09	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,36	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,19
22/08/2026 19:00	nước thải tập trung KCN		575,46	vào của nhà máy xử lý	34,29	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,16
22/08/2026 19:05			564,81	nước thải tập trung KCN	34,26	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,12
22/08/2026 19:10			567,6		34,24		tập trung KCN	8,09
22/08/2026 19:15			565,31		34,24			8,09
22/08/2026 19:20			561,47		34,24			8,24
22/08/2026 19:25			559,58		34,21			8,2
22/08/2026 19:30			556,75		34,29			8,18
22/08/2026 19:35			565,85		34,32			8,16
22/08/2026 19:40			576,35		34,34			8,14
22/08/2026 19:45			577,9		34,34			8,13
22/08/2026 19:50			572,57		34,33			8,26
22/08/2026 19:55			577,4		34,26			8,2
22/08/2026 20:00			578,15		34,18			8,11
22/08/2026 20:05			573,12		34,13			8,07
22/08/2026 20:10			574,76		34,13			8,05
22/08/2026 20:15			585,86		34,1			7,99
22/08/2026 20:20			584,37		34,09			8,23
22/08/2026 20:25			571,88		34,08			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
22/08/2026 20:30			564,86		34,17			8,14
22/08/2026 20:35			551,72		34,21			8,12
22/08/2026 20:40			549,13		34,24			8,1
22/08/2026 20:45			540,82		34,24			8,09
22/08/2026 20:50			532,01		34,23			8,27
22/08/2026 20:55			512,16		34,16			8,23
22/08/2026 21:00			476,52		34,07			8,18
22/08/2026 21:05			458,81		34,03			8,15
22/08/2026 21:10			448,8		34			8,11
22/08/2026 21:15			448,94		33,98			8,1
22/08/2026 21:20			443,13		33,98			8,23
22/08/2026 21:25			452,23		33,97			8,19
22/08/2026 21:30			440,94		34,06			8,16
22/08/2026 21:35			442,57		34,11			8,14
22/08/2026 21:40			434,81		34,13			8,12
22/08/2026 21:45			441,53		34,13			8,11
22/08/2026 21:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		449,09	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,12		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
22/08/2026 21:55			434,02		34,03			8,19
22/08/2026 22:00			429,39		33,95			8,15
22/08/2026 22:05			443,02		33,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,12
22/08/2026 22:10			429,24		33,92			8,09
22/08/2026 22:15			429,93		33,91			8,07
22/08/2026 22:20			437,25		33,89			8,21
22/08/2026 22:25			435,96		33,86			8,16
22/08/2026 22:30			442,38		33,96			8,13
22/08/2026 22:35			441,23		34,01			8,09
22/08/2026 22:40			436,06		34,03			8,07
22/08/2026 22:45			434,81		34,03			8,05
22/08/2026 22:50			434,51		34,02			8,28
22/08/2026 22:55			421,67		33,96			8,2
22/08/2026 23:00			412,69		33,87			8,15
22/08/2026 23:05			390,72		33,84			8,11
22/08/2026 23:10			388,23		33,82			8,08
22/08/2026 23:15		388,48	33,82	8,05				
22/08/2026 23:20		389,52	33,81	8,26				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
22/08/2026 23:25			397,79		33,77			8,24
22/08/2026 23:30			392,78		33,86			8,21
22/08/2026 23:35			396,19		33,92			8,2
22/08/2026 23:40			409,6		33,92			8,19
22/08/2026 23:45			406,64		33,93			8,17
22/08/2026 23:50			401,04		33,93			8,25
22/08/2026 23:55			412,94		33,87			8,13
23/08/2026 00:00			412,04		33,77			8,06
23/08/2026 00:05			418,41		33,71			8,01
23/08/2026 00:10			418,36		33,66			7,96
23/08/2026 00:15			424,08		33,65			7,95
23/08/2026 00:20			415,37		33,62			8,23
23/08/2026 00:25			414,58		33,61			8,2
23/08/2026 00:30			421,97		33,77			8,17
23/08/2026 00:35			422,09		33,82			8,14
23/08/2026 00:40			427,42		33,85			8,13
23/08/2026 00:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		424,03	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
23/08/2026 00:50			417,96		33,87			8,25
23/08/2026 00:55			422,19		33,8			8,18
23/08/2026 01:00			407,36		33,65			8,11
23/08/2026 01:05			397,06		33,61			8,07
23/08/2026 01:10			403,28		33,59			8,04
23/08/2026 01:15			399,8		33,58			8
23/08/2026 01:20			400,49		33,56			8,21
23/08/2026 01:25			392,18		33,55			8,16
23/08/2026 01:30			398,2		33,69	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,12
23/08/2026 01:35		397,91	33,77	8,09				
23/08/2026 01:40		414,33	33,8	8,07				
23/08/2026 01:45		413,33	33,82	8,06				
23/08/2026 01:50		412,64	33,82	8,29				
23/08/2026 01:55		418,21	33,66	8,19				
23/08/2026 02:00		416,92	33,56	8,12				
23/08/2026 02:05		418,26	33,55	8,07				
23/08/2026 02:10		424,78	33,56	8,03				
23/08/2026 02:15		416,27	33,56	7,99				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/08/2026 02:20			425,23		33,55			8,27
23/08/2026 02:25			428,01		33,5			8,26
23/08/2026 02:30			423,09		33,62			8,24
23/08/2026 02:35			421,4		33,71			8,22
23/08/2026 02:40			427,87		33,75			8,2
23/08/2026 02:45			417,31		33,75			8,2
23/08/2026 02:50			434,04		33,76			8,29
23/08/2026 02:55			426,07		33,67			8,18
23/08/2026 03:00			403,93		33,56			8,12
23/08/2026 03:05			403,58		33,5			8,07
23/08/2026 03:10			398,45		33,49			8,03
23/08/2026 03:15			399,05		33,48			8
23/08/2026 03:20			399,15		33,47			8,27
23/08/2026 03:25			397,11		33,45			8,23
23/08/2026 03:30			405,52		33,57			8,2
23/08/2026 03:35			401,94		33,64			8,19
23/08/2026 03:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		405,42	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,67		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
23/08/2026 03:45			411,04		33,67			8,15
23/08/2026 03:50			416,32		33,68			8,31
23/08/2026 03:55			414,78		33,51			8,24
23/08/2026 04:00			416,57		33,45			8,2
23/08/2026 04:05			409,4		33,45			8,16
23/08/2026 04:10			410,8		33,49			8,12
23/08/2026 04:15			418,81		33,5			8,09
23/08/2026 04:20			417,02		33,5			8,25
23/08/2026 04:25			418,76		33,45			8,21
23/08/2026 04:30			420,35		33,54			8,18
23/08/2026 04:35			428,41		33,6			8,17
23/08/2026 04:40			415,42		33,61			8,15
23/08/2026 04:45			418,91		33,62			8,14
23/08/2026 04:50			426,42		33,61			8,28
23/08/2026 04:55			422,79		33,56	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý		8,2
23/08/2026 05:00			0		0			0
23/08/2026 05:05			385,61		33,41			8,09
23/08/2026 05:10			388,75		33,41			8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
23/08/2026 05:15			395,77		33,41	của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,03
23/08/2026 05:20			392,28		33,42			8,25
23/08/2026 05:25			396,61		33,39			8,24
23/08/2026 05:30			402,09		33,5			8,23
23/08/2026 05:35			405,27		33,55			8,22
23/08/2026 05:40			402,14		33,56			8,21
23/08/2026 05:45			405,77		33,59			8,21
23/08/2026 05:50			407,76		33,59			8,28
23/08/2026 05:55			411,89		33,45			8,18
23/08/2026 06:00			407,76		33,34			8,11
23/08/2026 06:05			416,07		33,3			8,06
23/08/2026 06:10			409,9		33,34			8,01
23/08/2026 06:15			415,27		33,35			7,96
23/08/2026 06:20			431,25		33,36			8,2
23/08/2026 06:25			420,2		33,34			8,15
23/08/2026 06:30			427,32		33,46		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,12
23/08/2026 06:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		419,8	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,54			8,09
23/08/2026 06:40			431,1		33,56			8,07
23/08/2026 06:45			420,5		33,59			8,06
23/08/2026 06:50			421,4		33,6			8,27
23/08/2026 06:55			422,69		33,53			8,2
23/08/2026 07:00			413,18		33,46			8,17
23/08/2026 07:05			399,2		33,45			8,13
23/08/2026 07:10			396,26		33,45			8,1
23/08/2026 07:15			404,08		33,45			8,07
23/08/2026 07:20			404,03		33,44			8,26
23/08/2026 07:25			403,03		33,43			8,2
23/08/2026 07:30			398,43		33,52			8,15
23/08/2026 07:35			407,16		33,56			8,12
23/08/2026 07:40			419,45		33,6			8,1
23/08/2026 07:45			409,75		33,61			8,08
23/08/2026 07:50			412,94		33,63			8,28
23/08/2026 07:55			408,16		33,59			8,22
23/08/2026 08:00			411,39		33,54			8,18
23/08/2026 08:05			420,3		33,55			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/08/2026 08:10			417,24		33,55			8,12
23/08/2026 08:15			416,2		33,56			8,1
23/08/2026 08:20			420,68		33,59	Kết quả được		8,23
23/08/2026 08:25			417,44		33,61	lấy theo Phiếu		8,17
23/08/2026 08:30			414,51		33,67	kết quả phân		8,13
23/08/2026 08:35			426,4		33,71	tích sau xử lý		8,1
23/08/2026 08:40			418,14		33,77	của nhà máy xử		8,08
23/08/2026 08:45			421,03		33,78	lý nước thải tập		8,06
23/08/2026 08:50			422,82		33,8	trung KCN		8,26
23/08/2026 08:55			420,58		33,82			8,2
23/08/2026 09:00			400,28		33,82			8,16
23/08/2026 09:05			398,94		33,83			8,13
23/08/2026 09:10			403,07		33,83			8,11
23/08/2026 09:15			395,75		33,86			8,09
23/08/2026 09:20			401,97		33,86			8,23
23/08/2026 09:25			394,86		33,87		Kết quả được lấy	8,19
23/08/2026 09:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		403,47	Kết quả được lấy theo	33,89		theo Đồng hồ đo lưu	8,16
23/08/2026 09:35	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		400,68	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,91		lượng đầu ra của nhà	8,14
23/08/2026 09:40	nước thải tập trung KCN		404,21	vào của nhà máy xử lý	33,91		máy xử lý nước thải	8,12
23/08/2026 09:45			409,39	nước thải tập trung KCN	33,91		tập trung KCN	8,1
23/08/2026 09:50			402,97		33,88			8,28
23/08/2026 09:55			402,72		33,83			8,2
23/08/2026 10:00			405,88		33,81			8,15
23/08/2026 10:05			404,99		33,82			8,12
23/08/2026 10:10			408,07		33,86			8,08
23/08/2026 10:15			416,93		33,88			8,06
23/08/2026 10:20			410,73		33,87			8,25
23/08/2026 10:25			413,17		33,87			8,2
23/08/2026 10:30			411,76		33,91			8,17
23/08/2026 10:35			406,2		33,93			8,14
23/08/2026 10:40			415,89		33,97			8,12
23/08/2026 10:45			412,06		34			8,11
23/08/2026 10:50			417,3		34			8,27
23/08/2026 10:55			409,42		33,98			8,22
23/08/2026 11:00			406,9		34,01			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/08/2026 11:05			395,16		34,03			8,15
23/08/2026 11:10			397,89		34,03			8,13
23/08/2026 11:15			395,48		34,07			8,12
23/08/2026 11:20			395,33		34,09			8,25
23/08/2026 11:25			399,04		34,16			8,2
23/08/2026 11:30			399,36		34,18			8,16
23/08/2026 11:35			400,11		34,14			8,13
23/08/2026 11:40			402,25		34,13			8,11
23/08/2026 11:45			400,86		34,13	Kết quả được		8,08
23/08/2026 11:50			395,83		34,13	lấy theo Phiếu		8,28
23/08/2026 11:55			403,2		34,24	kết quả phân		8,2
23/08/2026 12:00			402,65		34,24	tích sau xử lý		8,16
23/08/2026 12:05			401,31		34,19	của nhà máy xử		8,14
23/08/2026 12:10			408,92		34,15	lý nước thải tập		8,1
23/08/2026 12:15			408,09		34,18	trung KCN		8,08
23/08/2026 12:20			409,84		34,2		Kết quả được lấy	8,27
23/08/2026 12:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		397,47	Kết quả được lấy theo	34,24		theo Đồng hồ đo lưu	8,24
23/08/2026 12:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		393,99	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,21		lượng đầu ra của nhà	8,22
23/08/2026 12:35	nước thải tập trung KCN		378,93	vào của nhà máy xử lý	34,21		máy xử lý nước thải	8,21
23/08/2026 12:40			359,67	nước thải tập trung KCN	34,21		tập trung KCN	8,19
23/08/2026 12:45			336,73		34,24			8,19
23/08/2026 12:50			317,67		34,24			8,28
23/08/2026 12:55			292,09		34,45			8,18
23/08/2026 13:00			270,49		34,51			8,13
23/08/2026 13:05			248,1		34,45			8,1
23/08/2026 13:10			229,68		34,45			8,06
23/08/2026 13:15			220,03		34,43			8,02
23/08/2026 13:20			199,23		34,4			8,23
23/08/2026 13:25			192,55		34,5			8,16
23/08/2026 13:30			181,15		34,41			8,12
23/08/2026 13:35			164,38		34,37			8,09
23/08/2026 13:40			155,97		34,37			8,07
23/08/2026 13:45			139,3		34,37			8,05
23/08/2026 13:50			134,72		34,35			8,26
23/08/2026 13:55			126,61		34,55			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
23/08/2026 14:00			124,87		34,61			8,13
23/08/2026 14:05			115,06		34,57			8,09
23/08/2026 14:10			110,14		34,51			8,05
23/08/2026 14:15			105,21		34,49			8,03
23/08/2026 14:20			98,79		34,5			8,22
23/08/2026 14:25			97,55		34,62			8,15
23/08/2026 14:30			88,84		34,58			8,11
23/08/2026 14:35			86,4		34,51			8,09
23/08/2026 14:40			87,64		34,51			8,07
23/08/2026 14:45			80,33		34,49			8,05
23/08/2026 14:50			78,93		34,45			8,26
23/08/2026 14:55			75,3		34,45			8,17
23/08/2026 15:00			73,81		34,4			8,13
23/08/2026 15:05			75,4		34,35			8,09
23/08/2026 15:10			71,12		34,35			8,06
23/08/2026 15:15			73,91		34,4			8,03
23/08/2026 15:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		70,13	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,4	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,21
23/08/2026 15:25			66,89		34,52			8,13
23/08/2026 15:30			67,84		34,5			8,1
23/08/2026 15:35			66,84		34,49			8,06
23/08/2026 15:40			62,86		34,49			8,04
23/08/2026 15:45			64,35		34,48			8,02
23/08/2026 15:50			59,67		34,47			8,27
23/08/2026 15:55			59,53		34,67			8,17
23/08/2026 16:00			57,83		34,72			8,12
23/08/2026 16:05			57,63		34,62			8,08
23/08/2026 16:10			58,03		34,51			8,04
23/08/2026 16:15			56,59		34,45			8,01
23/08/2026 16:20			57,34		34,37			8,25
23/08/2026 16:25			56,94		34,4			8,2
23/08/2026 16:30			56,74		34,35			8,16
23/08/2026 16:35			57,73		34,3			8,13
23/08/2026 16:40			56,34		34,27			8,11
23/08/2026 16:45			56,29		34,25			8,1
23/08/2026 16:50			53,75		34,24			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
23/08/2026 16:55			53,4		34,28			8,15
23/08/2026 17:00			52,41		34,28			8,1
23/08/2026 17:05			54,4		34,21			8,05
23/08/2026 17:10			53,95		34,15			8,02
23/08/2026 17:15			54,1		34,11			7,99
23/08/2026 17:20			54,25		34,06			8,26
23/08/2026 17:25			53,65		34,03			8,21
23/08/2026 17:30			52,26		34,03			8,18
23/08/2026 17:35			54,35		34,03			8,15
23/08/2026 17:40			54,6		34			8,13
23/08/2026 17:45			50,67		33,97			8,12
23/08/2026 17:50			52,46		33,96			8,27
23/08/2026 17:55			51,86		33,9			8,19
23/08/2026 18:00			50,57		33,87			8,15
23/08/2026 18:05			53,21		33,85			8,12
23/08/2026 18:10			50,97		33,87			8,09
23/08/2026 18:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		50,87	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,07
23/08/2026 18:20			51,16		33,87			8,24
23/08/2026 18:25			51,56		33,8			8,16
23/08/2026 18:30			52,06		33,82			8,11
23/08/2026 18:35			52,01		33,82	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,07
23/08/2026 18:40			51,81		33,83			8,04
23/08/2026 18:45			49,08		33,83			8,02
23/08/2026 18:50			50,42		33,82			8,25
23/08/2026 18:55			49,53		33,74			8,16
23/08/2026 19:00			49,58		33,7			8,1
23/08/2026 19:05			50,07		33,71			8,07
23/08/2026 19:10			48,04		33,72			8,03
23/08/2026 19:15			46,4		33,72			8
23/08/2026 19:20		48,34	33,71	8,25				
23/08/2026 19:25		46,2	33,61	8,23				
23/08/2026 19:30		49,03	33,64	8,21				
23/08/2026 19:35		49,72	33,65	8,19				
23/08/2026 19:40		46,99	33,64	8,18				
23/08/2026 19:45		46,94	33,63	8,17				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
23/08/2026 19:50			47,23		33,62			8,27
23/08/2026 19:55			44,95		33,54			8,21
23/08/2026 20:00			44,35		33,5			8,18
23/08/2026 20:05			44,01		33,5			8,16
23/08/2026 20:10			49,12		33,51			8,14
23/08/2026 20:15			46,79		33,51			8,12
23/08/2026 20:20			44,85		33,5			8,26
23/08/2026 20:25			46,15		33,45			8,23
23/08/2026 20:30			46,05		33,51			8,21
23/08/2026 20:35			48,63		33,55			8,19
23/08/2026 20:40			47,68		33,5			8,18
23/08/2026 20:45			52,71		33,4			8,17
23/08/2026 20:50			54,5		33,36			8,27
23/08/2026 20:55			56,19		33,07			8,19
23/08/2026 21:00			58,33		32,92			8,13
23/08/2026 21:05			58,43		32,91			8,09
23/08/2026 21:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		56,74	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,91		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,06
23/08/2026 21:15			56,39		32,92			8,04
23/08/2026 21:20			58,23		32,96			8,24
23/08/2026 21:25			55,99		32,91			8,23
23/08/2026 21:30			56,39		33,1			8,21
23/08/2026 21:35			57,34		33,23			8,19
23/08/2026 21:40			55,1		33,31			8,18
23/08/2026 21:45			54,45		33,36			8,18
23/08/2026 21:50			53,01		33,4			8,27
23/08/2026 21:55			53,25		33,27			8,19
23/08/2026 22:00			51,91		33,21	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,15
23/08/2026 22:05			53,4		33,25			8,12
23/08/2026 22:10			54,22		33,29			8,09
23/08/2026 22:15			52,91		33,34			8,07
23/08/2026 22:20			51,71		33,35			8,21
23/08/2026 22:25			50,84		33,28			8,16
23/08/2026 22:30			51,29		33,34			8,11
23/08/2026 22:35			51,88		33,39			8,09
23/08/2026 22:40			54,67		33,43			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
23/08/2026 22:45			53,52		33,44			8,06
23/08/2026 22:50			51,68		33,44			8,27
23/08/2026 22:55			51,58		33,29			8,19
23/08/2026 23:00			50,99		33,19			8,13
23/08/2026 23:05			49,39		33,18			8,1
23/08/2026 23:10			49,94		33,2			8,07
23/08/2026 23:15			48,8		33,22			8,05
23/08/2026 23:20			50,34		33,22			8,26
23/08/2026 23:25			51,09		33,15			8,22
23/08/2026 23:30			48,25		33,24			8,2
23/08/2026 23:35			49,39		33,29			8,18
23/08/2026 23:40			51,29		33,31			8,15
23/08/2026 23:45			49,49		33,31			8,14
23/08/2026 23:50			48,4		33,31			8,28
23/08/2026 23:55			48,15		33,18			8,21
24/08/2026 00:00			48,5		33,08			8,16
24/08/2026 00:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		44,62	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,08		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,14
24/08/2026 00:10			46,31		33,1		lượng đầu ra của nhà	8,1
24/08/2026 00:15			47,45		33,11		máy xử lý nước thải	8,09
24/08/2026 00:20			49,24		33,11		tập trung KCN	8,23
24/08/2026 00:25			47,6		33,06			8,22
24/08/2026 00:30			47,06		33,16			8,2
24/08/2026 00:35			45,51		33,19			8,19
24/08/2026 00:40			46,41		33,22			8,17
24/08/2026 00:45			46,56		33,22			8,17
24/08/2026 00:50			47,9		33,22			8,27
24/08/2026 00:55			44,96		33,07			8,19
24/08/2026 01:00			45,31		32,97			8,13
24/08/2026 01:05			43,97		32,97			8,1
24/08/2026 01:10			47,1		32,97			8,08
24/08/2026 01:15			45,41		32,98			8,04
24/08/2026 01:20			47,8		32,98			8,25
24/08/2026 01:25			48,82		32,94	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,24
24/08/2026 01:30			47,8		33,05			8,23
24/08/2026 01:35			45,66		33,1			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/08/2026 01:40			44,17		33,11	tích sau xử lý		8,22
24/08/2026 01:45			43,82		33,09	của nhà máy xử		8,21
24/08/2026 01:50			44,96		33,08	lý nước thải tập		8,28
24/08/2026 01:55			45,06		32,96	trung KCN		8,2
24/08/2026 02:00			43,97		32,84			8,16
24/08/2026 02:05			45,51		32,86			8,12
24/08/2026 02:10			43,97		32,89			8,09
24/08/2026 02:15			43,37		32,91			8,06
24/08/2026 02:20			45,61		32,9			8,25
24/08/2026 02:25			46,71		32,8			8,22
24/08/2026 02:30			43,02		32,92			8,21
24/08/2026 02:35			43,72		32,96			8,19
24/08/2026 02:40			44,82		32,96			8,19
24/08/2026 02:45			45,41		32,95			8,18
24/08/2026 02:50			43,12		32,94			8,28
24/08/2026 02:55			41,58		32,77		Kết quả được lấy	8,22
24/08/2026 03:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		43,87	Kết quả được lấy theo	32,71		theo Đồng hồ đo lưu	8,18
24/08/2026 03:05			42,92	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,72		lượng đầu ra của nhà	8,13
24/08/2026 03:10			43,37	vào của nhà máy xử lý	32,75		máy xử lý nước thải	8,13
24/08/2026 03:15			44,62	nước thải tập trung KCN	32,77		tập trung KCN	8,11
24/08/2026 03:20			43,12		32,77			8,23
24/08/2026 03:25			44,37		32,7			8,18
24/08/2026 03:30			42,97		32,77			8,14
24/08/2026 03:35			42,97		32,81			8,13
24/08/2026 03:40			43,02		32,82			8,11
24/08/2026 03:45			41,78		32,81			8,11
24/08/2026 03:50			43,22		32,79			8,27
24/08/2026 03:55			41,83		32,66			8,2
24/08/2026 04:00			46,16		32,6			8,17
24/08/2026 04:05			43,22		32,61			8,13
24/08/2026 04:10			41,63		32,62			8,1
24/08/2026 04:15			42,78		32,64			8,09
24/08/2026 04:20			43,77		32,65			8,26
24/08/2026 04:25			42,97		32,57			8,22
24/08/2026 04:30			41,93		32,67			8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
24/08/2026 04:35			42,78		32,72			8,17
24/08/2026 04:40			41,63		32,72			8,15
24/08/2026 04:45			39,99		32,72			8,14
24/08/2026 04:50			42,43		32,72	Kết quả được		8,26
24/08/2026 04:55			40,49		32,61	lấy theo Phiếu		8,17
24/08/2026 05:00			40,54		32,52	kết quả phân		8,11
24/08/2026 05:05			40,86		32,53	tích sau xử lý		8,08
24/08/2026 05:10			40,83		32,55	của nhà máy xử		8,05
24/08/2026 05:15			41,63		32,56	lý nước thải tập		8,01
24/08/2026 05:20			43,22		32,56	trung KCN		8,24
24/08/2026 05:25			43,52		32,5			8,2
24/08/2026 05:30			43,02		32,58			8,17
24/08/2026 05:35			44,27		32,62			8,15
24/08/2026 05:40			41,98		32,64			8,13
24/08/2026 05:45			43,12		32,62			8,12
24/08/2026 05:50			41,43		32,62		Kết quả được lấy	8,3
24/08/2026 05:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		42,18	Kết quả được lấy theo	32,5		theo Đồng hồ đo lưu	8,21
24/08/2026 06:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		42,53	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,41		lượng đầu ra của nhà	8,17
24/08/2026 06:05	nước thải tập trung KCN		40,09	vào của nhà máy xử lý	32,44		máy xử lý nước thải	8,13
24/08/2026 06:10			43,27	nước thải tập trung KCN	32,46		tập trung KCN	8,09
24/08/2026 06:15			40,49		32,5			8,06
24/08/2026 06:20			42,43		32,51			8,25
24/08/2026 06:25			42,72		32,45			8,19
24/08/2026 06:30			42,68		32,51			8,17
24/08/2026 06:35			42,77		32,56			8,14
24/08/2026 06:40			42,13		32,56			8,13
24/08/2026 06:45			43,22		32,56			8,11
24/08/2026 06:50			38,74		32,56			8,28
24/08/2026 06:55			28,19		32,46			8,2
24/08/2026 07:00			38,79		32,4			8,15
24/08/2026 07:05			39,34		32,38			8,11
24/08/2026 07:10			40,04		32,39			8,08
24/08/2026 07:15			40,04		32,4			8,06
24/08/2026 07:20			40,73		32,4			8,26
24/08/2026 07:25			43,07		32,35			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
24/08/2026 07:30			40,93		32,43			8,17
24/08/2026 07:35			40,93		32,48			8,14
24/08/2026 07:40			40,93		32,49			8,13
24/08/2026 07:45			40,59		32,48			8,1
24/08/2026 07:50			40,59		32,46			8,29
24/08/2026 07:55			41,83		32,38			8,17
24/08/2026 08:10			41,03		32,33			8,05
24/08/2026 08:15			0		32,35			8,04
24/08/2026 08:20			29,84		32,37			8,25
24/08/2026 08:25			38,89		32,35	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,21
24/08/2026 08:30			10,23		32,43	kết quả phân		8,18
24/08/2026 08:35			24,23		32,46	tích sau xử lý		8,16
24/08/2026 08:40			40,81		32,51	của nhà máy xử		8,13
24/08/2026 08:45			41,4		32,53	lý nước thải tập		8,12
24/08/2026 08:50			11,67		32,55	trung KCN		8,29
24/08/2026 08:55			0		32,56		Kết quả được lấy	8,22
24/08/2026 09:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		0	Kết quả được lấy theo	32,56		theo Đồng hồ đo lưu	8,17
24/08/2026 09:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		0	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,56		lượng đầu ra của nhà	8,14
24/08/2026 09:10	nước thải tập trung KCN		0	vào của nhà máy xử lý	32,56		máy xử lý nước thải	8,11
24/08/2026 09:15			0	nước thải tập trung KCN	32,59		tập trung KCN	8,09
24/08/2026 09:20			0		32,61			8,27
24/08/2026 09:25			0		32,61			8,21
24/08/2026 09:30			0		32,61			8,17
24/08/2026 09:35			0		32,61			8,14
24/08/2026 09:40			0		32,61			8,12
24/08/2026 09:45			0		32,62			8,1
24/08/2026 09:50			0		32,64			8,3
24/08/2026 09:55			0		32,72			8,23
24/08/2026 10:00			0		32,82			8,21
24/08/2026 10:05			0		32,91			8,18
24/08/2026 10:10			0		32,94			8,15
24/08/2026 10:15			0		32,97			8,14
24/08/2026 10:20			37,64		32,97			8,3
24/08/2026 10:25			47,58		32,82			8,25
24/08/2026 10:30			57,64		32,69			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/08/2026 10:35			66,95		32,63			8,18
24/08/2026 10:40			75,56		32,75			8,14
24/08/2026 10:45			87,1		33,15			8,14
24/08/2026 10:50			96,16		33,56			8,28
24/08/2026 10:55			110,25		33,71			8,18
24/08/2026 11:00			118,11		33,77			8,12
24/08/2026 11:05			130,95		33,79			8,07
24/08/2026 11:10			137,32		33,8			8,03
24/08/2026 11:15			147,52		33,78			8
24/08/2026 11:20			150,06		33,76			8,26
24/08/2026 11:25			158,55		33,72			8,24
24/08/2026 11:30			163,3		33,62			8,23
24/08/2026 11:35			173,7		33,61			8,21
24/08/2026 11:40			189,95		33,61			8,2
24/08/2026 11:45			203,63		33,62			8,19
24/08/2026 11:50			219,88		33,67			8,31
24/08/2026 11:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		234,89	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,71	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,21
24/08/2026 12:00			247,68		33,76			8,16
24/08/2026 12:05			256,93		33,7			8,12
24/08/2026 12:10			267,58		33,65			8,08
24/08/2026 12:15			279,13		33,66			8,06
24/08/2026 12:20			297,89		33,71			8,26
24/08/2026 12:25			303,12		33,72			8,23
24/08/2026 12:30			315,71		33,66			8,19
24/08/2026 12:35			328,37		33,64			8,16
24/08/2026 12:40			328,82		33,7			8,15
24/08/2026 12:45			336,73		33,72			8,13
24/08/2026 12:50			336,78		33,71			8,27
24/08/2026 12:55			344,25		33,67			8,21
24/08/2026 13:00			357,13		33,68			8,12
24/08/2026 13:05			347,08		33,76			8,08
24/08/2026 13:10			352,95		33,82			8,06
24/08/2026 13:15			359,52		33,87			8,03
24/08/2026 13:20			363,85		33,92			8,24
24/08/2026 13:25			367,88		33,98			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/08/2026 13:30			376,24		33,92			8,17
24/08/2026 13:35			373,81		33,88			8,15
24/08/2026 13:40			376,15		33,87			8,12
24/08/2026 13:45			376,64		33,9			8,11
24/08/2026 13:50			401,77		33,92			8,26
24/08/2026 13:55			432,72		33,97			8,17
24/08/2026 14:00			464,77		34,02			8,1
24/08/2026 14:05			486,02		34,01			8,06
24/08/2026 14:10			506,72		33,97			8,02
24/08/2026 14:15			516,24		33,97			8
24/08/2026 14:20			533,16		33,97			8,17
24/08/2026 14:25			549,73		34,05			8,1
24/08/2026 14:30			565,7		34,03			8,06
24/08/2026 14:35			580,83		33,98			8,03
24/08/2026 14:40			606,11		33,97			8,01
24/08/2026 14:45			593,52		34		Kết quả được lấy	7,99
24/08/2026 14:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		618,26	Kết quả được lấy theo	34		theo Đồng hồ đo lưu	8,26
24/08/2026 14:55			629,55	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	34,13		lượng đầu ra của nhà	8,21
24/08/2026 15:00			629,5	vào của nhà máy xử lý	34,18		máy xử lý nước thải	8,16
24/08/2026 15:05			622,34	nước thải tập trung KCN	34,16		tập trung KCN	8,14
24/08/2026 15:10			648,37		34,13			8,12
24/08/2026 15:15			654,54		34,07	Kết quả được		8,12
24/08/2026 15:20			656,08		34,05	lấy theo Phiếu		8,23
24/08/2026 15:25			667,77		34,18	kết quả phân		8,2
24/08/2026 15:30			648,76		34,08	tích sau xử lý		8,17
24/08/2026 15:35			665,98		34,02	của nhà máy xử		8,15
24/08/2026 15:40			667,77		33,98	lý nước thải tập		8,13
24/08/2026 15:45			675,14		33,97	trung KCN		8,13
24/08/2026 15:50			676,43		33,97			8,28
24/08/2026 15:55			678,03		33,97			8,2
24/08/2026 16:00			686,29		33,97			8,14
24/08/2026 16:05			684,15		33,94			8,13
24/08/2026 16:10			689,17		33,91			8,11
24/08/2026 16:15			685,54		33,87			8,09
24/08/2026 16:20			685,74		33,84			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/08/2026 16:25			699,57		33,83			8,16
24/08/2026 16:30			702,06		33,77			8,11
24/08/2026 16:35			729,93		33,69			8,08
24/08/2026 16:40			723,96		33,7			8,07
24/08/2026 16:45			726,5		33,73			8,04
24/08/2026 16:50			727,24		33,77			8,26
24/08/2026 16:55			739,64		33,71			8,19
24/08/2026 17:00			727,64		33,61			8,14
24/08/2026 17:05			731,77		33,57			8,1
24/08/2026 17:10			736,4		33,56			8,07
24/08/2026 17:15			749,44		33,56			8,03
24/08/2026 17:20			736,1		33,55			8,23
24/08/2026 17:25			743,12		33,52			8,18
24/08/2026 17:30			748,29		33,65			8,15
24/08/2026 17:35			753,82		33,72			8,14
24/08/2026 17:40			752,58		33,75			8,11
24/08/2026 17:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		745,9	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,76		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,1
24/08/2026 17:50			748,25		33,74		lượng đầu ra của nhà	8,28
24/08/2026 17:55			760,63		33,57		máy xử lý nước thải	8,2
24/08/2026 18:00			767,35		33,46		tập trung KCN	8,18
24/08/2026 18:05			769,19		33,45			8,14
24/08/2026 18:10			778,1		33,45			8,12
24/08/2026 18:15			761,68		33,48			8,09
24/08/2026 18:20			772,03		33,47			8,22
24/08/2026 18:25			775,71		33,45			8,2
24/08/2026 18:30			775,86		33,58			8,18
24/08/2026 18:35			772,52		33,63			8,17
24/08/2026 18:40			778,35		33,65	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,16
24/08/2026 18:45			779,74		33,65			8,16
24/08/2026 18:50			769,79		33,66			8,26
24/08/2026 18:55			788,2		33,5			8,18
24/08/2026 19:00			782,13		33,4			8,13
24/08/2026 19:05			774,81		33,4			8,1
24/08/2026 19:10			773,32		33,4			8,07
24/08/2026 19:15			781,83		33,41			8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
24/08/2026 19:20			772,77		33,42			8,23
24/08/2026 19:25			773,67		33,4			8,2
24/08/2026 19:30			785,11		33,5			8,17
24/08/2026 19:35			768,74		33,55			8,14
24/08/2026 19:40			786,31		33,56			8,14
24/08/2026 19:45			774,27		33,56			8,11
24/08/2026 19:50			786,31		33,56			8,22
24/08/2026 19:55			786,66		33,5			8,12
24/08/2026 20:00			783,57		33,41			8,07
24/08/2026 20:05			784,67		33,38			8,02
24/08/2026 20:10			785,51		33,35			7,99
24/08/2026 20:15			781,43		33,34			7,97
24/08/2026 20:20			791,93		33,34			8,19
24/08/2026 20:25			774,86		33,29			8,15
24/08/2026 20:30			785,26		33,39			8,12
24/08/2026 20:35			792,43		33,45			8,1
24/08/2026 20:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		786,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,47		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,08
24/08/2026 20:45			779,34		33,49		lượng đầu ra của nhà	8,07
24/08/2026 20:50			785,81		33,48		máy xử lý nước thải	8,26
24/08/2026 20:55			770,63		33,42		tập trung KCN	8,18
24/08/2026 21:00			791,53		33,34			8,13
24/08/2026 21:05			790,59		33,3			8,09
24/08/2026 21:10			802,68		33,29			8,09
24/08/2026 21:15			794,02		33,28			8,09
24/08/2026 21:20			793,92		33,26			8,22
24/08/2026 21:25			797,21		33,23			8,19
24/08/2026 21:30			798,03		33,34			8,16
24/08/2026 21:35			790,74		33,4			8,13
24/08/2026 21:40			792,53		33,41			8,11
24/08/2026 21:45			790,16		33,41			8,11
24/08/2026 21:50			791,9		33,4			8,26
24/08/2026 21:55			796,03		33,25			8,17
24/08/2026 22:00			790,41		33,17			8,12
24/08/2026 22:05			785,81		33,13	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,07
24/08/2026 22:10			782,05		33,13			8,04

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
24/08/2026 22:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		785,61	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,13	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,01
24/08/2026 22:20			772,3		33,13			8,23
24/08/2026 22:25			787,92		33,12			8,17
24/08/2026 22:30			789,91		33,23			8,12
24/08/2026 22:35			788,02		33,29			8,08
24/08/2026 22:40			797,28		33,33			8,07
24/08/2026 22:45			778,62		33,34			8,05
24/08/2026 22:50			764,33		33,34			8,26
24/08/2026 22:55			787,72		33,18			8,19
24/08/2026 23:00			784,94		33,08			8,14
24/08/2026 23:05			782,85		33,07			8,09
24/08/2026 23:10			786,48		33,07			8,06
24/08/2026 23:15			789,32		33,07			8,04
24/08/2026 23:20			784,49		33,07			8,19
24/08/2026 23:25			783,05		33,06			8,18
24/08/2026 23:30			784,89		33,18			8,15
24/08/2026 23:35			779,46		33,25			8,14
24/08/2026 23:40			778,57		33,29			8,13
24/08/2026 23:45			768,26		33,29			8,11
24/08/2026 23:50			780,66		33,29			8,27
24/08/2026 23:55			790,66		33,19			8,18
25/08/2026 00:00			787,72		33,08			8,14
25/08/2026 00:05			773,54		33,07			8,1
25/08/2026 00:10			778,52		33,04			8,05
25/08/2026 00:15			785,73		33,03			8,03
25/08/2026 00:20			787,33		33,03			8,22
25/08/2026 00:25			778,52		33,01			8,16
25/08/2026 00:30			769,41		33,13			8,12
25/08/2026 00:35			779,91		33,19			8,09
25/08/2026 00:40			791,9		33,23			8,07
25/08/2026 00:45			786,33		33,24			8,04
25/08/2026 00:50			784,69		33,23			8,25
25/08/2026 00:55			797,97		33,18			8,15
25/08/2026 01:00			780,41		33,08			8,08
25/08/2026 01:05			787,72		33,02			8,03

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 01:10			794,29		32,97			7,98
25/08/2026 01:15			798,82		32,97			7,94
25/08/2026 01:20			796,23		32,94			8,21
25/08/2026 01:25			776,38		32,92			8,18
25/08/2026 01:30			783,17		33,07			8,16
25/08/2026 01:35			786,21		33,13			8,14
25/08/2026 01:40			794,54		33,16			8,13
25/08/2026 01:45			780,01		33,18			8,13
25/08/2026 01:50			780,31		33,17			8,26
25/08/2026 01:55			782,85		33,12			8,16
25/08/2026 02:00			796,58		32,98			8,1
25/08/2026 02:05			786,33		32,92			8,06
25/08/2026 02:10			782,85		32,87			8,01
25/08/2026 02:15			784,74		32,82			7,98
25/08/2026 02:20			789,71		32,8			8,23
25/08/2026 02:25			769,86		32,79			8,21
25/08/2026 02:30			773,17		32,98			8,21
25/08/2026 02:35			780,76		33,07			8,19
25/08/2026 02:40			778,55		33,08			8,18
25/08/2026 02:45			785,58		33,08			8,18
25/08/2026 02:50			786,08		33,08			8,26
25/08/2026 02:55			780,91		32,87			8,19
25/08/2026 03:00			774,19		32,73			8,16
25/08/2026 03:05			788,67		32,72			8,15
25/08/2026 03:10			778,17		32,71			8,09
25/08/2026 03:15			791,73		32,71			8,06
25/08/2026 03:20			773,14		32,72			8,22
25/08/2026 03:25			774,17		32,72			8,15
25/08/2026 03:30			777,92		32,91			8,13
25/08/2026 03:35			782,78		32,97			8,12
25/08/2026 03:40			779,81		33,01			8,1
25/08/2026 03:45			790,31		33,02			8,1
25/08/2026 03:50			789,27		33,02			8,24
25/08/2026 03:55			791,09		32,89			8,14
25/08/2026 04:00			789,66		32,77			8,08
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 04:05			782,9		32,72			8,04
25/08/2026 04:10			798,52		32,72			7,99
25/08/2026 04:15			781,08		32,72			7,97
25/08/2026 04:20			783,64		32,72			8,18
25/08/2026 04:25			796,18		32,7			8,11
25/08/2026 04:30			787,85		32,82			8,05
25/08/2026 04:35			798,45		32,92			8,01
25/08/2026 04:40			788,97		32,95			7,99
25/08/2026 04:45			790,06		32,97			7,96
25/08/2026 04:50			791,16		32,97			8,24
25/08/2026 04:55			778,91		32,77	Kết quả được		8,15
25/08/2026 05:00			782,5		32,67	lấy theo Phiếu		8,09
25/08/2026 05:05			792,18		32,67	kết quả phân		8,05
25/08/2026 05:10			794,19		32,68	tích sau xử lý		8,01
25/08/2026 05:15			795,09		32,7	của nhà máy xử		7,98
25/08/2026 05:20			789,07		32,72	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,23
25/08/2026 05:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		782,9	Kết quả được lấy theo	32,67	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,18
25/08/2026 05:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		792,75	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,78		lượng đầu ra của nhà	8,15
25/08/2026 05:35	nước thải tập trung KCN		798,57	vào của nhà máy xử lý	32,86		máy xử lý nước thải	8,11
25/08/2026 05:40			787,67	nước thải tập trung KCN	32,9		tập trung KCN	8,09
25/08/2026 05:45			801,44		32,91			8,07
25/08/2026 05:50			788,65		32,91			8,28
25/08/2026 05:55			773,32		32,72			8,19
25/08/2026 06:00			814,35		32,58			8,12
25/08/2026 06:05			786,48		32,56			8,07
25/08/2026 06:10			789,76		32,57			8,03
25/08/2026 06:15			788,35		32,61			8
25/08/2026 06:20			801,76		32,61			8,21
25/08/2026 06:25			796,83		32,59			8,14
25/08/2026 06:30			792,03		32,73			8,1
25/08/2026 06:35			788,25		32,82			8,06
25/08/2026 06:40			787,5		32,9			8,05
25/08/2026 06:45			784,82		32,92			8,03
25/08/2026 06:50			793,48		32,92			8,22
25/08/2026 06:55			781,28		32,79			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
25/08/2026 07:00			786,26		32,72			8,07
25/08/2026 07:05			781,73		32,72			8,02
25/08/2026 07:10			790,29		32,77			7,97
25/08/2026 07:15			779,19		32,77			7,95
25/08/2026 07:20			778,2		32,77			8,23
25/08/2026 07:25			789,15		32,75			8,22
25/08/2026 07:30			791,09		32,82			8,2
25/08/2026 07:35			798,25		32,9			8,18
25/08/2026 07:40			796,36		32,92			8,16
25/08/2026 07:45			798,25		32,92			8,15
25/08/2026 07:50			791,93		32,92			8,27
25/08/2026 07:55			793,67		32,85			8,17
25/08/2026 08:00			804,74		32,77			8,11
25/08/2026 08:05			806,43		32,75			8,06
25/08/2026 08:10			804,52		32,75			8,03
25/08/2026 08:15			805,52		32,77			7,99
25/08/2026 08:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		810,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,8	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,2
25/08/2026 08:25			816,82		32,85			8,16
25/08/2026 08:30			803,88		32,97			8,14
25/08/2026 08:35			813,48		33,02			8,11
25/08/2026 08:40			804,22		33,03			8,09
25/08/2026 08:45			809,6		33,03			8,08
25/08/2026 08:50			798,8		33,03			8,27
25/08/2026 08:55			822,19		33,02			8,2
25/08/2026 09:00			806,22		32,97			8,17
25/08/2026 09:05			795,17		32,97			8,14
25/08/2026 09:10			804,23		32,97			8,11
25/08/2026 09:15			798,45		32,97			8,09
25/08/2026 09:20			792,88		32,97			8,2
25/08/2026 09:25			808,01		32,98			8,11
25/08/2026 09:30			794,52		33,03			8,06
25/08/2026 09:35			787,8		33,07			8,02
25/08/2026 09:40			791,78		33,08			7,99
25/08/2026 09:45			785,67		33,1			7,96
25/08/2026 09:50			795,42		33,12			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 09:55			788,7		33,11			8,18
25/08/2026 10:00			787,45		33,08			8,14
25/08/2026 10:05			807,46		33,07			8,12
25/08/2026 10:10			807,01		33,06			8,11
25/08/2026 10:15			784,27		33,04			8,05
25/08/2026 10:20			794,12		33,04			8,22
25/08/2026 10:25			791,09		33,09			8,21
25/08/2026 10:30			794,32		33,13			8,19
25/08/2026 10:35			794,08		33,16			8,18
25/08/2026 10:40			794,62		33,18			8,18
25/08/2026 10:45			802,23		33,18			8,16
25/08/2026 10:50			802,03		33,19			8,26
25/08/2026 10:55			795,23		33,23			8,15
25/08/2026 11:00			803,39		33,23			8,09
25/08/2026 11:05			791,34		33,24			8,04
25/08/2026 11:10			793,98		33,27			8
25/08/2026 11:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		785,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,3		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	7,97
25/08/2026 11:20			808,81		33,36		lượng đầu ra của nhà	8,21
25/08/2026 11:25			785,72		33,43		máy xử lý nước thải	8,18
25/08/2026 11:30			815,58		33,43		tập trung KCN	8,16
25/08/2026 11:35			805,78		33,43			8,13
25/08/2026 11:40			807,37		33,44			8,1
25/08/2026 11:45			797,12		33,45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,1
25/08/2026 11:50			800,85		33,48			8,24
25/08/2026 11:55			814,54		33,73			8,14
25/08/2026 12:00			811,35		33,83			8,09
25/08/2026 12:05			813,92		33,82			8,06
25/08/2026 12:10			801,79		33,77			8,04
25/08/2026 12:15			801,79		33,71			8,02
25/08/2026 12:20			800,33		33,66			8,17
25/08/2026 12:25			803,84		33,72			8,17
25/08/2026 12:30			793,38		33,66			8,14
25/08/2026 12:35			809,46		33,63			8,12
25/08/2026 12:40			797,37		33,64			8,11
25/08/2026 12:45			802,99		33,66			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
25/08/2026 12:50			807,87		33,69			8,23
25/08/2026 12:55			809,36		33,97			8,14
25/08/2026 13:00			803,74		34,08			8,09
25/08/2026 13:05			806,47		34,02			8,08
25/08/2026 13:10			811,4		33,96			8,04
25/08/2026 13:15			815,08		33,9			8
25/08/2026 13:20			800,05		33,88			8,21
25/08/2026 13:25			808,06		33,94			8,18
25/08/2026 13:30			815,82		33,87			8,16
25/08/2026 13:35			811,75		33,87			8,15
25/08/2026 13:40			813,54		33,87			8,14
25/08/2026 13:45			810,15		33,9			8,12
25/08/2026 13:50			811,39		33,92			8,24
25/08/2026 13:55			810,84		34,24			8,13
25/08/2026 14:00			804,78		34,31			8,08
25/08/2026 14:05			806,27		34,23			8,04
25/08/2026 14:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		800,64	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,13		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,01
25/08/2026 14:15			807,07		34,05			7,99
25/08/2026 14:20			811,64		34,01			8,21
25/08/2026 14:25			804,13		34,06			8,17
25/08/2026 14:30			807,22		33,99			8,14
25/08/2026 14:35			795,32		33,97			8,11
25/08/2026 14:40			804,38		33,95			8,08
25/08/2026 14:45			797,22		33,92			8,08
25/08/2026 14:50			808,9		33,92			8,23
25/08/2026 14:55			805,13		33,94			8,17
25/08/2026 15:00			801,5		33,97			8,13
25/08/2026 15:05			797,76		33,94			8,12
25/08/2026 15:10			795,77		33,94	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,1
25/08/2026 15:15			802,99		33,95			8,08
25/08/2026 15:20			809,41		33,93			8,19
25/08/2026 15:25			805,88		34			8,14
25/08/2026 15:30			794,43		33,97			8,1
25/08/2026 15:35			809,51		33,95			8,08
25/08/2026 15:40			812,84		33,96			8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 15:45			802,14		33,96			8,03
25/08/2026 15:50			811,25		33,92			8,18
25/08/2026 15:55			814,68		33,99			8,08
25/08/2026 16:00			814,73		34,01			8,05
25/08/2026 16:05			808,76		33,97			8,02
25/08/2026 16:10			826,22		33,92			7,99
25/08/2026 16:15			812,25		33,88			7,96
25/08/2026 16:20			797,22		33,87			8,18
25/08/2026 16:25			815,63		33,92			8,18
25/08/2026 16:30			810,25		33,87			8,18
25/08/2026 16:35			808,96		33,86			8,18
25/08/2026 16:40			801,99		33,86			8,17
25/08/2026 16:45			811,5		33,85			8,15
25/08/2026 16:50			825,38		33,85			8,22
25/08/2026 16:55			813,34		33,83			8,12
25/08/2026 17:00			811,25		33,8			8,07
25/08/2026 17:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		811,5	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,77		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,04
25/08/2026 17:10			809,66		33,73		lượng đầu ra của nhà	8,02
25/08/2026 17:15			809,81		33,7		máy xử lý nước thải	8,01
25/08/2026 17:20			809,16		33,67		tập trung KCN	8,2
25/08/2026 17:25			798,46		33,68			8,17
25/08/2026 17:30			800,35		33,74			8,13
25/08/2026 17:35			811,99		33,76			8,12
25/08/2026 17:40			802,54		33,76			8,09
25/08/2026 17:45			798,56		33,75			8,08
25/08/2026 17:50			810,16		33,72			8,22
25/08/2026 17:55			807,61		33,61			8,15
25/08/2026 18:00			796,41		33,54			8,13
25/08/2026 18:05			794,37		33,5			8,09
25/08/2026 18:10			799,8		33,53			8,08
25/08/2026 18:15			798,05		33,55			8,07
25/08/2026 18:20			776,46		33,55			8,19
25/08/2026 18:25			783,57		33,52			8,14
25/08/2026 18:30			789,84		33,61			8,11
25/08/2026 18:35			779,99		33,62	Kết quả được		8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 18:40			792,73		33,63	lấy theo Phiếu		8,06
25/08/2026 18:45			791,99		33,62	kết quả phân		8,05
25/08/2026 18:50			784,92		33,61	tích sau xử lý		8,21
25/08/2026 18:55			788,61		33,5	của nhà máy xử		8,12
25/08/2026 19:00			790,3		33,44	lý nước thải tập		8,06
25/08/2026 19:05			804,67		33,41	trung KCN		8,03
25/08/2026 19:10			771,98		33,42			7,99
25/08/2026 19:15			782,19		33,41			7,98
25/08/2026 19:20			766,51		33,41			8,18
25/08/2026 19:25			783,63		33,4			8,13
25/08/2026 19:30			787,56		33,49			8,09
25/08/2026 19:35			789,95		33,52			8,06
25/08/2026 19:40			797,76		33,54			8,04
25/08/2026 19:45			784,28		33,55			8,02
25/08/2026 19:50			808,02		33,54			8,21
25/08/2026 19:55			793,38		33,42		Kết quả được lấy	8,14
25/08/2026 20:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		794,33	Kết quả được lấy theo	33,34	theo Đồng hồ đo lưu		8,1
25/08/2026 20:05			810,6	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,34	lượng đầu ra của nhà		8,07
25/08/2026 20:10			803,93	vào của nhà máy xử lý	33,34	máy xử lý nước thải		8,06
25/08/2026 20:15			793,28	nước thải tập trung KCN	33,34	tập trung KCN		8,04
25/08/2026 20:20			814,19		33,34			8,19
25/08/2026 20:25			803,84		33,33			8,15
25/08/2026 20:30			818,76		33,4			8,11
25/08/2026 20:35			827,37		33,45			8,1
25/08/2026 20:40			827,42		33,45			8,08
25/08/2026 20:45			810,45		33,45			8,07
25/08/2026 20:50			813,18		33,45			8,2
25/08/2026 20:55			814,87		33,35			8,12
25/08/2026 21:00			818,46		33,28			8,09
25/08/2026 21:05			801,79		33,26			8,09
25/08/2026 21:10			803,78		33,26			8,07
25/08/2026 21:15			792,43		33,26			8,05
25/08/2026 21:20			797,66		33,26			8,18
25/08/2026 21:25			783,07		33,23			8,15
25/08/2026 21:30			780,59		33,33			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
25/08/2026 21:35			791,34		33,35			8,09
25/08/2026 21:40			794,32		33,38			8,07
25/08/2026 21:45			781,58		33,39			8,06
25/08/2026 21:50			785,51		33,38			8,21
25/08/2026 21:55			783,67		33,24			8,15
25/08/2026 22:00			789,64		33,17	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,11
25/08/2026 22:05			785,56		33,16			8,08
25/08/2026 22:10			777,25		33,18			8,05
25/08/2026 22:15			770,23		33,18			8,05
25/08/2026 22:20			765,36		33,18			8,2
25/08/2026 22:25			773,02		33,14			8,18
25/08/2026 22:30			780,81		33,24			8,16
25/08/2026 22:35			782,15		33,29			8,14
25/08/2026 22:40			788,02		33,31			8,13
25/08/2026 22:45			780,96		33,31			8,12
25/08/2026 22:50			765,95		33,3		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,21
25/08/2026 22:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		782,7	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,24			8,13
25/08/2026 23:00			780,61		33,18			8,07
25/08/2026 23:05			776,43		33,14			8,03
25/08/2026 23:10			767,07		33,13			8
25/08/2026 23:15			785,53		33,13			7,97
25/08/2026 23:20			768,02		33,13			8,17
25/08/2026 23:25			772,28		33,08			8,14
25/08/2026 23:30			764,28		33,18			8,11
25/08/2026 23:35			780,41		33,24			8,09
25/08/2026 23:40			787,52		33,26			8,07
25/08/2026 23:45			786,03		33,26			8,06
25/08/2026 23:50			778,22		33,26			8,22
25/08/2026 23:55			784,34		33,2			8,16
26/08/2026 00:00			781,15		33,11			8,13
26/08/2026 00:05			772,05		33,06			8,09
26/08/2026 00:10			793,3		33,02			8,07
26/08/2026 00:15			790,96		33,02			8,05
26/08/2026 00:20			801,91		33,01			8,18
26/08/2026 00:25			779,66		33			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 00:30			790,24		33,13			8,13
26/08/2026 00:35			788,27		33,19			8,12
26/08/2026 00:40			782,4		33,23			8,1
26/08/2026 00:45			792,23		33,23			8,09
26/08/2026 00:50			789,42		33,23			8,2
26/08/2026 00:55			788,65		33,18			8,12
26/08/2026 01:00			774,39		33,08			8,08
26/08/2026 01:05			789,71		33,03			8,04
26/08/2026 01:10			766,6		33,02			8,01
26/08/2026 01:15			774,29		33,02			7,98
26/08/2026 01:20			781,73		33,02			8,17
26/08/2026 01:25			773,24		32,98	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,17
26/08/2026 01:30			780,04		33,11	kết quả phân		8,15
26/08/2026 01:35			773,37		33,17	tích sau xử lý		8,14
26/08/2026 01:40			764,76		33,18	của nhà máy xử		8,13
26/08/2026 01:45			776,13		33,18	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,12
26/08/2026 01:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		768,49	Kết quả được lấy theo	33,19	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,2
26/08/2026 01:55	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		774,09	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,13		lượng đầu ra của nhà	8,11
26/08/2026 02:00	nước thải tập trung KCN		766,5	vào của nhà máy xử lý	33,02		máy xử lý nước thải	8,07
26/08/2026 02:05			779,14	nước thải tập trung KCN	32,97		tập trung KCN	8,03
26/08/2026 02:10			766,82		32,93			8
26/08/2026 02:15			770,38		32,92			7,97
26/08/2026 02:20			773,37		32,92			8,15
26/08/2026 02:25			768,64		32,91			8,1
26/08/2026 02:30			772,57		33,04			8,06
26/08/2026 02:35			781,6		33,12			8,03
26/08/2026 02:40			777,55		33,14			8
26/08/2026 02:45			773,72		33,14			7,98
26/08/2026 02:50			770,38		33,16			8,19
26/08/2026 02:55			774,37		33,1			8,11
26/08/2026 03:00			771,33		33			8,06
26/08/2026 03:05			766,45		32,94			8,02
26/08/2026 03:10			766,95		32,92			8
26/08/2026 03:15			767,45		32,92			7,96
26/08/2026 03:20			771,98		32,92			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 03:25			774,02		32,89			8,15
26/08/2026 03:30			767		33,02			8,11
26/08/2026 03:35			771,6		33,1			8,09
26/08/2026 03:40			771,23		33,13			8,07
26/08/2026 03:45			767		33,13			8,05
26/08/2026 03:50			774,14		33,13			8,22
26/08/2026 03:55			778,55		32,97			8,16
26/08/2026 04:00			775,26		32,87			8,13
26/08/2026 04:05			779,44		32,87			8,11
26/08/2026 04:10			788,62		32,87			8,08
26/08/2026 04:15			775,93		32,89			8,05
26/08/2026 04:20			787,43		32,88			8,21
26/08/2026 04:25			780,44		32,86			8,19
26/08/2026 04:30			789,25		33			8,18
26/08/2026 04:35			776,87		33,08			8,18
26/08/2026 04:40			793,79		33,08			8,16
26/08/2026 04:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		793,62	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,1		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
26/08/2026 04:50			790,81		33,09			8,22
26/08/2026 04:55			789,27		33,03			8,14
26/08/2026 05:00			792,35		32,96			8,09
26/08/2026 05:05			797,48		32,91			8,07
26/08/2026 05:10			793,33		32,88			8,07
26/08/2026 05:15			790,44		32,86			8,03
26/08/2026 05:20			785,16		32,84			8,18
26/08/2026 05:25			783,67		32,82			8,18
26/08/2026 05:30			799,07		32,97			8,17
26/08/2026 05:35			801,06		33,03			8,16
26/08/2026 05:40			791,41		33,07			8,15
26/08/2026 05:45			789,22		33,08			8,15
26/08/2026 05:50			783,92		33,08			8,22
26/08/2026 05:55			794,97		33,03			8,13
26/08/2026 06:00			772,32		32,94			8,08
26/08/2026 06:05			786,71		32,88			8,03
26/08/2026 06:10			783,62		32,88			7,99
26/08/2026 06:15			781,48		32,89			7,97

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 06:20			790,49		32,88			8,15
26/08/2026 06:25			790,14		32,84			8,11
26/08/2026 06:30			775,96		32,97			8,08
26/08/2026 06:35			781,35		33,05			8,07
26/08/2026 06:40			770,58		33,08			8,05
26/08/2026 06:45			788,45		33,08			8,03
26/08/2026 06:50			775,06		33,09			8,22
26/08/2026 06:55			781,01		32,97			8,16
26/08/2026 07:00			775,18		32,9			8,11
26/08/2026 07:05			776,78		32,88			8,08
26/08/2026 07:10			774,19		32,89			8,04
26/08/2026 07:15			776,23		32,92			8,02
26/08/2026 07:20			783,64		32,92			8,2
26/08/2026 07:25			782,8		32,92			8,17
26/08/2026 07:30			777,07		33,05			8,15
26/08/2026 07:35			778,42		33,12			8,13
26/08/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		774,59	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,13		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,11
26/08/2026 07:45			768,96		33,14		lượng đầu ra của nhà	8,1
26/08/2026 07:50			768,96		33,15		máy xử lý nước thải	8,24
26/08/2026 07:55			773,34		33,09		tập trung KCN	8,15
26/08/2026 08:00			793,89		33,03			8,09
26/08/2026 08:05			775,36		33,04			8,08
26/08/2026 08:10			792,55		33,07			8,07
26/08/2026 08:15			780,26		33,07	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,03
26/08/2026 08:20			773,24		33,08			8,18
26/08/2026 08:25			780,31		33,08			8,14
26/08/2026 08:30			779,14		33,16			8,11
26/08/2026 08:35			786,21		33,18			8,08
26/08/2026 08:40			774,88		33,22			8,07
26/08/2026 08:45			776,38		33,23			8,05
26/08/2026 08:50			773,67		33,24			8,21
26/08/2026 08:55			770,01		33,22			8,15
26/08/2026 09:00			773,27		33,22			8,11
26/08/2026 09:05			767,65		33,24			8,09
26/08/2026 09:10			767,8		33,26			8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
26/08/2026 09:15			760,13		33,29			8,05
26/08/2026 09:20			773,07		33,33			8,19
26/08/2026 09:25			767,21		33,34			8,15
26/08/2026 09:30			765,56		33,35			8,12
26/08/2026 09:35			761,09		33,38			8,09
26/08/2026 09:40			757,01		33,4			8,07
26/08/2026 09:45			765,32		33,41			8,06
26/08/2026 09:50			763,57		33,41			8,21
26/08/2026 09:55			755,06		33,4			8,13
26/08/2026 10:00			755,74		33,4			8,09
26/08/2026 10:05			754,74		33,42			8,06
26/08/2026 10:10			755,74		33,45			8,02
26/08/2026 10:15			751,46		33,46			7,99
26/08/2026 10:20			753,55		33,48			8,19
26/08/2026 10:25			746,53		33,52			8,16
26/08/2026 10:30			753,8		33,52			8,13
26/08/2026 10:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		726,38	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,52		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
26/08/2026 10:40			707,67		33,53			8,09
26/08/2026 10:45			688,51		33,55			8,07
26/08/2026 10:50			666,96		33,55			8,19
26/08/2026 10:55			646,6		33,58			8,1
26/08/2026 11:00			634,41		33,61			8,03
26/08/2026 11:05			629,38		33,61			8
26/08/2026 11:10			634,31		33,62			7,96
26/08/2026 11:15			639,88		33,65			7,94
26/08/2026 11:20			640,58		33,74			8,21
26/08/2026 11:25			649,14		33,82			8,2
26/08/2026 11:30			657,55		33,79			8,18
26/08/2026 11:35			663,13		33,77			8,17
26/08/2026 11:40			670,54		33,79	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,15
26/08/2026 11:45			674,07		33,82			8,14
26/08/2026 11:50			692,49		33,82			8,23
26/08/2026 11:55			695,32		33,97			8,16
26/08/2026 12:00			707,02		34,03			8,13
26/08/2026 12:05			707,17		34,03			8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 12:10			712,19		34,03	trung KCN		8,07
26/08/2026 12:15			718,17		34,03			8,06
26/08/2026 12:20			735,58		33,97			8,22
26/08/2026 12:25			728,27		34,01			8,18
26/08/2026 12:30			721,45		33,93			8,17
26/08/2026 12:35			745,49		33,89			8,16
26/08/2026 12:40			728,22		33,87			8,15
26/08/2026 12:45			699,21		33,88			8,15
26/08/2026 12:50			694,08		33,92			8,23
26/08/2026 12:55			678,15		34,03			8,15
26/08/2026 13:00			661,18		34,09			8,1
26/08/2026 13:05			637,69		34,11			8,06
26/08/2026 13:10			614,75		34,12			8,04
26/08/2026 13:15			594,52		34,08			8,01
26/08/2026 13:20			586,24		33,97			8,22
26/08/2026 13:25			582,23		34,02			8,18
26/08/2026 13:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		557,14	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,02		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
26/08/2026 13:35			550,18		33,98			8,14
26/08/2026 13:40			530,87		33,97			8,12
26/08/2026 13:45			520,22		33,97			8,11
26/08/2026 13:50			508,42		34,03			8,24
26/08/2026 13:55			506,63		34,19			8,17
26/08/2026 14:00			494,04		34,29			8,11
26/08/2026 14:05			489,06		34,26			8,08
26/08/2026 14:10			468,01		34,24			8,07
26/08/2026 14:15			465,97		34,19			8,03
26/08/2026 14:20			466,37		34,13			8,21
26/08/2026 14:25			468,56		34,17			8,16
26/08/2026 14:30			468,91		34,11			8,11
26/08/2026 14:35			465,53		34,08			8,09
26/08/2026 14:40			477,62		34,05			8,06
26/08/2026 14:45			483,19		34,03			8,05
26/08/2026 14:50			491,4		34,03			8,23
26/08/2026 14:55			493,15		33,98			8,16
26/08/2026 15:00			501,36		33,95			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 15:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		502,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
26/08/2026 15:10			507,73		33,9			8,08
26/08/2026 15:15			513,35		33,87			8,06
26/08/2026 15:20			515,39		33,86			8,22
26/08/2026 15:25			525,34		33,86			8,18
26/08/2026 15:30			533,1		33,91			8,15
26/08/2026 15:35			540,42		33,92			8,13
26/08/2026 15:40			541,96		33,92			8,11
26/08/2026 15:45			542,16		33,92			8,1
26/08/2026 15:50			557,24		33,87			8,22
26/08/2026 15:55			561,22		33,77			8,16
26/08/2026 16:00			575,65		33,63			8,11
26/08/2026 16:05			568,53		33,62			8,09
26/08/2026 16:10			571,82		33,63			8,05
26/08/2026 16:15			573,11		33,63			8,07
26/08/2026 16:20			569,48		33,64			8,19
26/08/2026 16:25			582,37		33,61			8,13
26/08/2026 16:30			584,26		33,74			8,08
26/08/2026 16:35			588,74		33,81			8,05
26/08/2026 16:40			586,35		33,82			8,03
26/08/2026 16:45			587,94		33,81			8,02
26/08/2026 16:50			580,23		33,81			8,22
26/08/2026 16:55			586,72		33,69			8,17
26/08/2026 17:00			581,14		33,55			8,14
26/08/2026 17:05			576,35		33,51			8,12
26/08/2026 17:10			572,51		33,5			8,1
26/08/2026 17:15			570,67		33,5			8,08
26/08/2026 17:20			575,17		33,5			8,22
26/08/2026 17:25			579,2		33,49			8,19
26/08/2026 17:30			568,85		33,63			8,18
26/08/2026 17:35			566,71		33,73			8,16
26/08/2026 17:40			568,35		33,77			8,14
26/08/2026 17:45			573,01		33,77			8,14
26/08/2026 17:50			566,76		33,77			8,22
26/08/2026 17:55			574,43		33,66			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
26/08/2026 18:00			564,92		33,55			8,11
26/08/2026 18:05			570,89		33,5			8,08
26/08/2026 18:10			565,57		33,51			8,04
26/08/2026 18:15			572,98		33,52			8,02
26/08/2026 18:20			559,55		33,51			8,21
26/08/2026 18:25			562,13		33,49			8,16
26/08/2026 18:30			565,8		33,6			8,12
26/08/2026 18:35			563,43		33,63			8,11
26/08/2026 18:40			562,98		33,65			8,1
26/08/2026 18:45			567,06		33,61			8,09
26/08/2026 18:50			563,18		33,59			8,22
26/08/2026 18:55			559,28		33,34			8,15
26/08/2026 19:00			557,95		33,18			8,08
26/08/2026 19:05			564		33,13			8,04
26/08/2026 19:10			563,06		33,13			8,09
26/08/2026 19:15			561,47		33,18			8,07
26/08/2026 19:20			562,16		33,23			8,19
26/08/2026 19:25			565,05		33,2			8,13
26/08/2026 19:30			560,59		33,39			8,1
26/08/2026 19:35			553,25		33,5			8,06
26/08/2026 19:40			571,27		33,55			8,03
26/08/2026 19:45			554,97		33,56			8,02
26/08/2026 19:50			543,45		33,56			8,22
26/08/2026 19:55			534,76		33,45			8,14
26/08/2026 20:00			522,92		33,34			8,09
26/08/2026 20:05			507,74		33,34			8,06
26/08/2026 20:10			485,99		33,34			8,03
26/08/2026 20:15			464,57		33,35			8
26/08/2026 20:20			448,87		33,35			8,18
26/08/2026 20:25			433,84		33,31			8,14
26/08/2026 20:30			411,29		33,42			8,11
26/08/2026 20:35			396,61		33,48			8,08
26/08/2026 20:40			380,54		33,5			8,06
26/08/2026 20:45			368,64		33,5			8,05
26/08/2026 20:50			354,31		33,5			8,22
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 20:55			339,28		33,39			8,17
26/08/2026 21:00			326,99		33,33			8,14
26/08/2026 21:05			317,73		33,32			8,11
26/08/2026 21:10			308,13		33,32			8,09
26/08/2026 21:15			293,1		33,32			8,08
26/08/2026 21:20			291,51		33,3			8,22
26/08/2026 21:25			285,24		33,24			8,18
26/08/2026 21:30			276,18		33,33			8,16
26/08/2026 21:35			271,4		33,35			8,13
26/08/2026 21:40			263,49		33,37			8,12
26/08/2026 21:45			261,89		33,37			8,1
26/08/2026 21:50			254,88		33,36			8,24
26/08/2026 21:55			247,66		33,3	Kết quả được		8,19
26/08/2026 22:00			246,92		33,22	lấy theo Phiếu		8,16
26/08/2026 22:05			242,39		33,18	kết quả phân		8,13
26/08/2026 22:10			243,63		33,16	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,11
26/08/2026 22:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		240,74	Kết quả được lấy theo	33,13	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,07
26/08/2026 22:20	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		237,28	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,13	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,21
26/08/2026 22:25	nước thải tập trung KCN		233,43	vào của nhà máy xử lý	33,1	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,16
26/08/2026 22:30			235,44	nước thải tập trung KCN	33,19		tập trung KCN	8,13
26/08/2026 22:35			232,7		33,25			8,1
26/08/2026 22:40			231,31		33,29			8,08
26/08/2026 22:45			224,72		33,29			8,06
26/08/2026 22:50			225,44		33,29			8,24
26/08/2026 22:55			224,04		33,22			8,18
26/08/2026 23:00			224,94		33,13			8,14
26/08/2026 23:05			223,38		33,12			8,1
26/08/2026 23:10			224,99		33,11			8,08
26/08/2026 23:15			222,95		33,1			8,07
26/08/2026 23:20			222,3		33,09			8,21
26/08/2026 23:25			223,6		33,05			8,18
26/08/2026 23:30			223,7		33,13			8,15
26/08/2026 23:35			222,93		33,18			8,13
26/08/2026 23:40			232,85		33,18			8,11
26/08/2026 23:45			236,39		33,18			8,1

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
26/08/2026 23:50			231,79		33,18			8,23
26/08/2026 23:55			231,81		33,04			8,16
27/08/2026 00:00			233,75		32,97			8,12
27/08/2026 00:05			237,88		32,97			8,08
27/08/2026 00:10			235,99		32,97			8,06
27/08/2026 00:15			242,51		32,97			8,03
27/08/2026 00:20			246,34		32,96			8,18
27/08/2026 00:25			242,86		32,92			8,13
27/08/2026 00:30			241,86		33,02			8,09
27/08/2026 00:35			246,89		33,08			8,06
27/08/2026 00:40			253,7		33,08			8,03
27/08/2026 00:45			277		33,09			8,02
27/08/2026 00:50			299,34		33,08			8,24
27/08/2026 00:55			318,65		33,02			8,19
27/08/2026 01:00			340,15		32,92			8,16
27/08/2026 01:05			360,9		32,86			8,12
27/08/2026 01:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		381,01	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,83		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
27/08/2026 01:15			397,63		32,8			8,09
27/08/2026 01:20			433,41		32,78	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,21
27/08/2026 01:25			434,06		32,77			8,18
27/08/2026 01:30			448,14		32,92			8,16
27/08/2026 01:35			462,57		32,97			8,13
27/08/2026 01:40			473,37		33,01			8,13
27/08/2026 01:45			490,49		33,02			8,12
27/08/2026 01:50			487,9		33,02			8,25
27/08/2026 01:55			504,33		32,97			8,17
27/08/2026 02:00			520,55		32,89			8,12
27/08/2026 02:05			523,34		32,85			8,08
27/08/2026 02:10			538,47		32,84			8,05
27/08/2026 02:15			543,59		32,82			8,03
27/08/2026 02:20			539,56		32,83			8,23
27/08/2026 02:25			551,8		32,78			8,19
27/08/2026 02:30			560,66		32,88			8,16
27/08/2026 02:35			560,66		32,92			8,14
27/08/2026 02:50			569,32		32,94			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 02:55			580,42		32,89			8,19
27/08/2026 03:00			579,67		32,78			8,15
27/08/2026 03:05			572,46		32,75			8,11
27/08/2026 03:10			590,07		32,72			8,08
27/08/2026 03:15			581,51		32,72			8,06
27/08/2026 03:20			588,63		32,7			8,23
27/08/2026 03:25			594,35		32,67			8,2
27/08/2026 03:30			600,37		32,77			8,16
27/08/2026 03:35			603,81		32,84			8,15
27/08/2026 03:40			598,98		32,87			8,14
27/08/2026 03:45			593,21		32,87			8,13
27/08/2026 03:50			596,05		32,88			8,25
27/08/2026 03:55			604,8		32,77			8,17
27/08/2026 04:00			605,65		32,68			8,12
27/08/2026 04:05			605,15		32,66			8,09
27/08/2026 04:10			603,71		32,65		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,06
27/08/2026 04:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		589,97	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,65	8,04		
27/08/2026 04:20			592,16		32,65	8,22		
27/08/2026 04:25			603,46		32,61	8,17		
27/08/2026 04:30			594,15		32,72	8,14		
27/08/2026 04:35			590,32		32,77	8,11		
27/08/2026 04:40			578,18		32,79	8,09		
27/08/2026 04:45			556,23		32,81	8,08		
27/08/2026 04:50			526,72		32,81	8,25		
27/08/2026 04:55			511,29		32,76	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,2
27/08/2026 05:00			487,6		32,68		8,16	
27/08/2026 05:05		477,25	32,65	8,14				
27/08/2026 05:10		478,6	32,64	8,13				
27/08/2026 05:15		477,5	32,63	8,1				
27/08/2026 05:20		484,52	32,62	8,22				
27/08/2026 05:25		494,07	32,61	8,2				
27/08/2026 05:30		499,55	32,68	8,19				
27/08/2026 05:35		502,58	32,73	8,18				
27/08/2026 05:40		510,25	32,77	8,16				
27/08/2026 05:45		511,69	32,77	8,16				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 05:50			523,78		32,77			8,27
27/08/2026 05:55			529,46		32,72			8,2
27/08/2026 06:00			537,77		32,66			8,16
27/08/2026 06:05			536,57		32,61			8,13
27/08/2026 06:10			550,71		32,62			8,1
27/08/2026 06:15			551,31		32,62			8,07
27/08/2026 06:20			546,23		32,62			8,21
27/08/2026 06:25			559,07		32,59			8,18
27/08/2026 06:30			559,17		32,67			8,15
27/08/2026 06:35			552,4		32,72			8,13
27/08/2026 06:40			559,07		32,74			8,11
27/08/2026 06:45			564		32,75			8,1
27/08/2026 06:50			572,26		32,75			8,25
27/08/2026 06:55			568,52		32,64			8,19
27/08/2026 07:00			567,08		32,58			8,16
27/08/2026 07:05			566,36		32,61			8,13
27/08/2026 07:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		556,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,66		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
27/08/2026 07:15			560,79		32,71			8,09
27/08/2026 07:20			569,2		32,72			8,23
27/08/2026 07:25			574,87		32,72			8,22
27/08/2026 07:30			574,77		32,77			8,2
27/08/2026 07:35			584,73		32,79			8,18
27/08/2026 07:40			592,22		32,8			8,17
27/08/2026 07:45			583,81		32,81			8,16
27/08/2026 07:50			589,63		32,82			8,26
27/08/2026 07:55			585,9		32,78			8,19
27/08/2026 08:00			593,96		32,77			8,15
27/08/2026 08:05			595,06		32,76			8,12
27/08/2026 08:10			590,48		32,76			8,1
27/08/2026 08:15			602,57		32,77			8,07
27/08/2026 08:20			608,49		32,77	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử		8,23
27/08/2026 08:25			599,79		32,76			8,2
27/08/2026 08:30			606,55		32,82			8,18
27/08/2026 08:35			605,91		32,89			8,16
27/08/2026 08:40			604,46		32,92			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 08:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		612,08	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,93	lý nước thải tập trung KCN		8,13
27/08/2026 08:50			611,64		32,96			8,25
27/08/2026 08:55			609,2		32,95			8,16
27/08/2026 09:00			601,39		32,97			8,11
27/08/2026 09:05			595,17		32,97			8,08
27/08/2026 09:10			582,97		32,98			8,07
27/08/2026 09:15			588,7		33,01			8,05
27/08/2026 09:20			578,25		33,02			8,2
27/08/2026 09:25			579,89		33,05			8,18
27/08/2026 09:30			577,95		33,08			8,16
27/08/2026 09:35			590,44		33,08			8,14
27/08/2026 09:40			588,87		33,11			8,12
27/08/2026 09:45			587,08		33,13			8,12
27/08/2026 09:50			582,9		33,14			8,26
27/08/2026 09:55			573,8		33,14			8,2
27/08/2026 10:00			584,44		33,17		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
27/08/2026 10:05			579,84		33,18			8,13
27/08/2026 10:10			591,71		33,22			8,12
27/08/2026 10:15			589,97		33,24			8,1
27/08/2026 10:20			588,28		33,28			8,21
27/08/2026 10:25			593,7		33,32			8,17
27/08/2026 10:30			589,62		33,32			8,14
27/08/2026 10:35			591,56		33,33			8,11
27/08/2026 10:40			591,56		33,33			8,09
27/08/2026 10:45			578,42		33,35			8,08
27/08/2026 10:50			543,31		33,39			8,24
27/08/2026 10:55			536,04		33,4			8,18
27/08/2026 11:00			523,55		33,45			8,14
27/08/2026 11:05			512,9		33,45			8,11
27/08/2026 11:10			517,56		33,5			8,09
27/08/2026 11:15			513,78		33,53			8,07
27/08/2026 11:20			527,01		33,56			8,23
27/08/2026 11:25			522,54		33,61			8,2
27/08/2026 11:30			537,07		33,56			8,18
27/08/2026 11:35			531,51		33,54			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 11:40			541,25		33,54			8,16
27/08/2026 11:45			541,12		33,55	Kết quả được		8,15
27/08/2026 11:50			546,03		33,55	lấy theo Phiếu		8,26
27/08/2026 11:55			539,16		33,56	kết quả phân		8,2
27/08/2026 12:00			547,22		33,61	tích sau xử lý		8,16
27/08/2026 12:05			546,87		33,61	của nhà máy xử		8,12
27/08/2026 12:10			547,22		33,56	lý nước thải tập		8,09
27/08/2026 12:15			553,66		33,55	trung KCN		8,07
27/08/2026 12:20			557,54		33,51			8,24
27/08/2026 12:25			558,64		33,55			8,18
27/08/2026 12:30			558,79		33,55			8,14
27/08/2026 12:35			555,1		33,56			8,11
27/08/2026 12:40			560,92		33,56			8,09
27/08/2026 12:45			555,34		33,55			8,07
27/08/2026 12:50			559,53		33,56			8,23
27/08/2026 12:55			571,32		33,73		Kết quả được lấy	8,13
27/08/2026 13:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		565,89	Kết quả được lấy theo	33,82		theo Đồng hồ đo lưu	8,07
27/08/2026 13:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		568,38	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,85		lượng đầu ra của nhà	8,02
27/08/2026 13:10	nước thải tập trung KCN		568,09	vào của nhà máy xử lý	33,86		máy xử lý nước thải	7,99
27/08/2026 13:15			572,27	nước thải tập trung KCN	33,86		tập trung KCN	7,96
27/08/2026 13:20			577,99		33,83			8,24
27/08/2026 13:25			568,63		33,87			8,19
27/08/2026 13:30			574,6		33,77			8,16
27/08/2026 13:35			571,57		33,76			8,13
27/08/2026 13:40			572,91		33,68			8,11
27/08/2026 13:45			578,44		33,55			8,1
27/08/2026 13:50			587,02		33,45			8,26
27/08/2026 13:55			583,63		33,34			8,18
27/08/2026 14:00			585,55		33,26			8,12
27/08/2026 14:05			595,18		33,31			8,07
27/08/2026 14:10			586,92		33,4			8,03
27/08/2026 14:15			587,66		33,44			8,02
27/08/2026 14:20			594,48		33,43			8,22
27/08/2026 14:25			595,18		33,44			8,2
27/08/2026 14:30			599,61		33,49			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 14:35			591,1		33,51			8,16
27/08/2026 14:40			596,07		33,53			8,14
27/08/2026 14:45			594,88		33,54			8,13
27/08/2026 14:50			591,74		33,54			8,25
27/08/2026 14:55			605,83		33,49			8,2
27/08/2026 15:00			618,39		33,45			8,16
27/08/2026 15:05			626,93		33,5			8,12
27/08/2026 15:10			625,78		33,55	Kết quả được		8,09
27/08/2026 15:15			647,38		33,59	lấy theo Phiếu		8,07
27/08/2026 15:20			649,47		33,6	kết quả phân		8,23
27/08/2026 15:25			680,18		33,66	tích sau xử lý		8,19
27/08/2026 15:30			680,58		33,63	của nhà máy xử		8,16
27/08/2026 15:35			681,82		33,61	lý nước thải tập		8,14
27/08/2026 15:40			699,59		33,6	trung KCN		8,12
27/08/2026 15:45			696,5		33,58			8,11
27/08/2026 15:50			707,65		33,56		Kết quả được lấy	8,25
27/08/2026 15:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		722,75	Kết quả được lấy theo	33,53		theo Đồng hồ đo lưu	8,21
27/08/2026 16:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		717,25	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,5		lượng đầu ra của nhà	8,17
27/08/2026 16:05	nước thải tập trung KCN		712,43	vào của nhà máy xử lý	33,47		máy xử lý nước thải	8,16
27/08/2026 16:10			729,97	nước thải tập trung KCN	33,46		tập trung KCN	8,14
27/08/2026 16:15			737,13		33,45			8,14
27/08/2026 16:20			728,8		33,44			8,24
27/08/2026 16:25			748,96		33,44			8,19
27/08/2026 16:30			744,1		33,46			8,16
27/08/2026 16:35			749,37		33,49			8,14
27/08/2026 16:40			763,19		33,5			8,14
27/08/2026 16:45			760,67		33,49			8,13
27/08/2026 16:50			771,47		33,5			8,26
27/08/2026 16:55			767,44		33,45			8,2
27/08/2026 17:00			766,72		33,4			8,16
27/08/2026 17:05			771,57		33,39			8,12
27/08/2026 17:10			767,94		33,38			8,1
27/08/2026 17:15			777,84		33,39			8,07
27/08/2026 17:20			775,25		33,37			8,25
27/08/2026 17:25			787		33,35			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 17:30			778,49		33,4			8,2
27/08/2026 17:35			789,09		33,45			8,18
27/08/2026 17:40			770,33		33,45			8,17
27/08/2026 17:45			784,76		33,45			8,16
27/08/2026 17:50			789,98		33,45			8,26
27/08/2026 17:55			789,24		33,4			8,2
27/08/2026 18:00			786,15		33,34			8,16
27/08/2026 18:05			780,43		33,31			8,13
27/08/2026 18:10			778,89		33,32			8,1
27/08/2026 18:15			790,28		33,33			8,08
27/08/2026 18:20			788,64		33,31			8,23
27/08/2026 18:25			779,38		33,28			8,19
27/08/2026 18:30			791,61		33,34			8,16
27/08/2026 18:35			791,56		33,39	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,15
27/08/2026 18:40			797,78		33,4	kết quả phân		8,13
27/08/2026 18:45			782,1		33,39	tích sau xử lý	Kết quả được lấy	8,12
27/08/2026 18:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		790,51	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,39	của nhà máy xử	theo Đồng hồ đo lưu	8,22
27/08/2026 18:55			783,1	vào của nhà máy xử lý	33,24	lý nước thải tập	lượng đầu ra của nhà	8,15
27/08/2026 19:00	nước thải tập trung KCN		774,24	nước thải tập trung KCN	33,18	trung KCN	máy xử lý nước thải	8,11
27/08/2026 19:05			795,14		33,18		tập trung KCN	8,08
27/08/2026 19:10			793,25		33,18			8,05
27/08/2026 19:15			790,11		33,19			8,03
27/08/2026 19:20			791,73		33,2			8,22
27/08/2026 19:25			779,21		33,18			8,17
27/08/2026 19:30			784,19		33,24			8,14
27/08/2026 19:35			794,79		33,29			8,12
27/08/2026 19:40			795,37		33,31			8,1
27/08/2026 19:45			790,09		33,31			8,09
27/08/2026 19:50			783,24		33,3			8,24
27/08/2026 19:55			789,89		33,18			8,15
27/08/2026 20:00			764,26		33,12			8,1
27/08/2026 20:05			773,22		33,12			8,05
27/08/2026 20:10			779,54		33,13			8,03
27/08/2026 20:15			761		33,13			8,01
27/08/2026 20:20			769,09		33,14			8,22

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 20:25			778,5		33,13			8,18
27/08/2026 20:30			769,24		33,2			8,15
27/08/2026 20:35			781,23		33,24			8,13
27/08/2026 20:40			773,02		33,28			8,11
27/08/2026 20:45			768,19		33,28			8,09
27/08/2026 20:50			762,37		33,28			8,24
27/08/2026 20:55			772,08		33,23			8,17
27/08/2026 21:00			763,42		33,16			8,14
27/08/2026 21:05			761,67		33,13			8,11
27/08/2026 21:10			763,37		33,13			8,09
27/08/2026 21:15			770,14		33,12			8,07
27/08/2026 21:20			765,56		33,12			8,21
27/08/2026 21:25			765,91		33,08			8,17
27/08/2026 21:30			761,67		33,17			8,14
27/08/2026 21:35			775,91		33,21			8,12
27/08/2026 21:40			761,43		33,23			8,11
27/08/2026 21:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		767	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,23		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,1
27/08/2026 21:50			769,39		33,23			8,24
27/08/2026 21:55			772,13		33,18			8,18
27/08/2026 22:00			767,55		33,13	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,14
27/08/2026 22:05			754,86		33,08			8,1
27/08/2026 22:10			768,29		33,08			8,08
27/08/2026 22:15			768,84		33,08			8,06
27/08/2026 22:20			766,15		33,08			8,2
27/08/2026 22:25			763,72		33,06			8,17
27/08/2026 22:30			769,29		33,13			8,14
27/08/2026 22:35			772,37		33,18			8,12
27/08/2026 22:40			779,54		33,2			8,11
27/08/2026 22:45			778,35		33,22			8,1
27/08/2026 22:50			759,78		33,21			8,23
27/08/2026 22:55			771,7		33,17			8,16
27/08/2026 23:00			790,34		33,1			8,12
27/08/2026 23:05			781,38		33,08			8,09
27/08/2026 23:10			777,87		33,08			8,06
27/08/2026 23:15		786,88	33,08	8,03				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
27/08/2026 23:20			792,03		33,08			8,2
27/08/2026 23:25			798,62		33,03			8,17
27/08/2026 23:30			796,51		33,13			8,15
27/08/2026 23:35			806,29		33,17			8,13
27/08/2026 23:40			804,62		33,18			8,12
27/08/2026 23:45			807,56		33,18			8,11
27/08/2026 23:50			806,48		33,18			8,25
27/08/2026 23:55			824,35		33,12			8,19
28/08/2026 00:00			820,57		33,05			8,16
28/08/2026 00:05			820,67		33,03			8,13
28/08/2026 00:10			821,05		33,02			8,12
28/08/2026 00:15			820,42		33,02			8,1
28/08/2026 00:20			827,29		33,02			8,23
28/08/2026 00:25			838,98		32,97			8,19
28/08/2026 00:30			826,99		33,07			8,16
28/08/2026 00:35			829,03		33,13			8,14
28/08/2026 00:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		822,66	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,13		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,12
28/08/2026 00:45			834,5		33,15			8,11
28/08/2026 00:50			813,75		33,15			8,24
28/08/2026 00:55			832,61		33,11			8,19
28/08/2026 01:00			833,66		33,03			8,16
28/08/2026 01:05			831,22		32,97			8,13
28/08/2026 01:10			827,64		32,97			8,1
28/08/2026 01:15			817,26		32,95			8,08
28/08/2026 01:20			831,49		32,93			8,21
28/08/2026 01:25			842,57		32,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,17
28/08/2026 01:30		828,4	33,03	8,14				
28/08/2026 01:35		821,93	33,11	8,11				
28/08/2026 01:40		843,78	33,13	8,1				
28/08/2026 01:45		815,79	33,13	8,09				
28/08/2026 01:50		821,44	33,14	8,24				
28/08/2026 01:55		825,67	33,08	8,18				
28/08/2026 02:00		819,94	32,98	8,14				
28/08/2026 02:05		833,18	32,94	8,1				
28/08/2026 02:10		841,87	32,91	8,07				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 02:15			827,16		32,89			8,04
28/08/2026 02:20			833,23		32,87			8,21
28/08/2026 02:25			831,89		32,86			8,18
28/08/2026 02:30			837,36		33,01			8,15
28/08/2026 02:35			826,56		33,08			8,13
28/08/2026 02:40			825,27		33,12			8,11
28/08/2026 02:45			828,01		33,13			8,11
28/08/2026 02:50			812,33		33,13			8,22
28/08/2026 02:55			830,37		33,08			8,16
28/08/2026 03:00			823,18		32,97			8,13
28/08/2026 03:05			826,36		32,94			8,1
28/08/2026 03:10			822,53		32,92			8,07
28/08/2026 03:15			826,11		32,92			8,05
28/08/2026 03:20			837,01		32,92			8,2
28/08/2026 03:25			835,07		32,86			8,13
28/08/2026 03:30			825,17		32,98			8,09
28/08/2026 03:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		832,73	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,06		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,06
28/08/2026 03:40			821,68		33,08			8,03
28/08/2026 03:45			826,16		33,11			8,01
28/08/2026 03:50			823,72		33,12			8,23
28/08/2026 03:55			835,87		32,92			8,18
28/08/2026 04:00			827,76		32,81			8,15
28/08/2026 04:05			825,37		32,79			8,11
28/08/2026 04:10			818,6		32,8			8,1
28/08/2026 04:15			805,96		32,81			8,08
28/08/2026 04:20			816,29		32,83			8,19
28/08/2026 04:25			810,59		32,82			8,16
28/08/2026 04:30			820,84		32,97			8,14
28/08/2026 04:35			818,2		33,05			8,12
28/08/2026 04:40			804,17		33,08			8,11
28/08/2026 04:45			802,18		33,08			8,1
28/08/2026 04:50			818,9		33,1	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý		8,23
28/08/2026 04:55			810,04		32,92			8,16
28/08/2026 05:00			787,45		32,81			8,11
28/08/2026 05:05			796,18		32,82			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
28/08/2026 05:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		778,42	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,85	của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,04
28/08/2026 05:15			773,74		32,87			8,03
28/08/2026 05:20			772,62		32,89			8,21
28/08/2026 05:25			757,14		32,84			8,18
28/08/2026 05:30			759,13		32,98			8,16
28/08/2026 05:35			766,59		33,05			8,14
28/08/2026 05:40			765		33,08			8,12
28/08/2026 05:45			768,93		33,08			8,11
28/08/2026 05:50			773,91		33,08			8,24
28/08/2026 05:55			754,3		32,92			8,18
28/08/2026 06:00			748,58		32,78			8,13
28/08/2026 06:05			748,28		32,78			8,12
28/08/2026 06:10			734,89		32,81			8,1
28/08/2026 06:15			715,98		32,86			8,07
28/08/2026 06:20			717,18		32,9			8,2
28/08/2026 06:25			713,64		32,88		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,17
28/08/2026 06:30			708,74		33,01			8,15
28/08/2026 06:35			691,72		33,08			8,13
28/08/2026 06:40			686,65		33,12			8,12
28/08/2026 06:45			677,09		33,13			8,09
28/08/2026 06:50			664,75		33,13			8,22
28/08/2026 06:55			664,6		33,08			8,15
28/08/2026 07:00			658,53		33,03			8,1
28/08/2026 07:05			643,98		33,04			8,07
28/08/2026 07:10			647,56		33,07			8,04
28/08/2026 07:15			645,47		33,12			8,01
28/08/2026 07:20			649,05		33,18			8,2
28/08/2026 07:25			645,82		33,15			8,15
28/08/2026 07:30			633,58		33,17			8,14
28/08/2026 07:35			639,56		33,18			8,12
28/08/2026 07:40			628,35		33,2			8,12
28/08/2026 07:45			632,29		33,23			8,12
28/08/2026 07:50			618,9		33,23			8,23
28/08/2026 07:55			624,28		33,18			8,17
28/08/2026 08:00			618,46		33,15			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 08:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		623,48	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,14	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,09
28/08/2026 08:10			617,81		33,15			8,07
28/08/2026 08:15			607,26		33,17			8,05
28/08/2026 08:20			634,58		33,18			8,22
28/08/2026 08:25			628,71		33,18			8,19
28/08/2026 08:30			650,66		33,23			8,17
28/08/2026 08:35			649,71		33,24			8,15
28/08/2026 08:40			647,61		33,26			8,14
28/08/2026 08:45			649,01		33,25			8,13
28/08/2026 08:50			663,89		33,27			8,23
28/08/2026 08:55			661,06		33,24			8,18
28/08/2026 09:00			662,2		33,23			8,14
28/08/2026 09:05			664,24		33,24			8,13
28/08/2026 09:10			670,61		33,26			8,11
28/08/2026 09:15			681,01		33,29			8,09
28/08/2026 09:20			683,95		33,33			8,22
28/08/2026 09:25			676,33		33,34			8,16
28/08/2026 09:30			679,22		33,34			8,12
28/08/2026 09:35			698,88		33,34			8,09
28/08/2026 09:40			704		33,34			8,07
28/08/2026 09:45			700,02		33,35			8,06
28/08/2026 09:50			706,69		33,37			8,21
28/08/2026 09:55			710,32		33,34			8,16
28/08/2026 10:00			699,03		33,34			8,12
28/08/2026 10:05			698,38		33,34			8,09
28/08/2026 10:15			704,5		33,34			8,05
28/08/2026 10:20			706,74		33,34			8,19
28/08/2026 10:25			714,21		33,37			8,16
28/08/2026 10:30			714,55		33,42			8,13
28/08/2026 10:35			726,15		33,48			8,11
28/08/2026 10:40			711,35		33,5			8,1
28/08/2026 10:45			729,96		33,54			8,08
28/08/2026 10:50			721,3		33,54			8,22
28/08/2026 10:55			728,62		33,52			8,16
28/08/2026 11:00			721,25		33,55			8,12

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 11:05			737,13		33,58			8,09
28/08/2026 11:10			725,63		33,61			8,06
28/08/2026 11:15			723,89		33,68			8,04
28/08/2026 11:20			722,65		33,74			8,21
28/08/2026 11:25			737,18		33,78			8,18
28/08/2026 11:30			738,72		33,77			8,16
28/08/2026 11:35			739,22		33,77			8,15
28/08/2026 11:40			735,98		33,77			8,14
28/08/2026 11:45			738,62		33,79	Kết quả được		8,12
28/08/2026 11:50			725,93		33,82	lấy theo Phiếu		8,23
28/08/2026 11:55			731,35		33,97	kết quả phân		8,14
28/08/2026 12:00			745,84		34,03	tích sau xử lý		8,09
28/08/2026 12:05			750,32		34,02	của nhà máy xử		8,05
28/08/2026 12:10			744,74		33,97	lý nước thải tập		8,02
28/08/2026 12:15			744,41		33,95	trung KCN		8
28/08/2026 12:20			756,61		33,95		Kết quả được lấy	8,2
28/08/2026 12:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		763,57	Kết quả được lấy theo	33,97		theo Đồng hồ đo lưu	8,18
28/08/2026 12:30	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		748,35	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,91		lượng đầu ra của nhà	8,14
28/08/2026 12:35	nước thải tập trung KCN		749,64	vào của nhà máy xử lý	33,86		máy xử lý nước thải	8,12
28/08/2026 12:40			756,71	nước thải tập trung KCN	33,83		tập trung KCN	8,1
28/08/2026 12:45			745,31		33,83			8,09
28/08/2026 12:50			762,12		33,83			8,22
28/08/2026 12:55			758,94		33,86			8,14
28/08/2026 13:00			762,37		33,85			8,1
28/08/2026 13:05			757,59		33,82			8,06
28/08/2026 13:10			750,48		33,8			8,05
28/08/2026 13:15			753,56		33,82			8,02
28/08/2026 13:20			763,77		33,87			8,21
28/08/2026 13:25			753,93		33,97			8,18
28/08/2026 13:30			736,61		33,93			8,16
28/08/2026 13:35			761,87		33,92			8,14
28/08/2026 13:40			749,43		33,9			8,14
28/08/2026 13:45			760,18		33,88			8,13
28/08/2026 13:50			761,92		33,87			8,22
28/08/2026 13:55			760,28		33,87			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 14:00			758,56		33,87			8,1
28/08/2026 14:05			763,14		33,87			8,09
28/08/2026 14:10			772,74		33,86			8,05
28/08/2026 14:15			770,6		33,84			8,04
28/08/2026 14:20			781,1		33,82			8,2
28/08/2026 14:25			771,9		33,87			8,15
28/08/2026 14:30			769,81		33,92			8,11
28/08/2026 14:35			770,65		33,92			8,08
28/08/2026 14:40			770,7		33,92			8,06
28/08/2026 14:45			781,6		33,92			8,05
28/08/2026 14:50			780,31		33,94			8,24
28/08/2026 14:55			776,58		33,95			8,16
28/08/2026 15:00			765,28		33,92			8,13
28/08/2026 15:05			772,79		33,87			8,1
28/08/2026 15:10			775,08		33,87			8,06
28/08/2026 15:15			783		33,91			8,04
28/08/2026 15:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		785,33	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,22
28/08/2026 15:25			775,88		33,95			8,18
28/08/2026 15:30			779,81		33,92			8,14
28/08/2026 15:35			791,95		33,92			8,15
28/08/2026 15:40			788,27		33,92			8,12
28/08/2026 15:45			793,3		33,91			8,12
28/08/2026 15:50			794,54		33,9			8,24
28/08/2026 15:55			791,26		33,86			8,19
28/08/2026 16:00			786,78		33,81			8,14
28/08/2026 16:05			791,21		33,79			8,11
28/08/2026 16:10			807,48		33,83			8,07
28/08/2026 16:15			801,66		33,87			8,04
28/08/2026 16:20			805,31		33,92			8,24
28/08/2026 16:25			795,59		34,02			8,17
28/08/2026 16:30			810,77		33,97			8,13
28/08/2026 16:35			796,18		33,93			8,09
28/08/2026 16:40			795,93		33,92			8,07
28/08/2026 16:45			800,41		33,92			8,05
28/08/2026 16:50			807,58		33,91			8,23

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 16:55			808,92		33,86			8,14
28/08/2026 17:00			804,84		33,79			8,08
28/08/2026 17:05			807,98		33,74			8,02
28/08/2026 17:10			808,72		33,7			7,98
28/08/2026 17:15			812,56		33,67			7,94
28/08/2026 17:20			798,79		33,64			8,19
28/08/2026 17:25			798,15		33,68			8,14
28/08/2026 17:30			812,33		33,78			8,1
28/08/2026 17:35			806,65		33,83			8,07
28/08/2026 17:40			809,59		33,84			8,05
28/08/2026 17:45			814,02		33,83			8,04
28/08/2026 17:50			795,21		33,83			8,19
28/08/2026 17:55			811,68		33,77			8,11
28/08/2026 18:00			822,13		33,71			8,06
28/08/2026 18:05			809,84		33,66			8,03
28/08/2026 18:10			812,18		33,67		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,98
28/08/2026 18:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		812,18	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,69	7,94		
28/08/2026 18:20			802,28		33,67	8,17		
28/08/2026 18:25			802,13		33,64	8,11		
28/08/2026 18:30			805,79		33,72	8,06		
28/08/2026 18:35			809,92		33,77	8,01		
28/08/2026 18:40			795,19		33,77	7,98		
28/08/2026 18:45			802,31		33,77	7,97		
28/08/2026 18:50			798,97		33,77	8,24		
28/08/2026 18:55			808,87		33,7	8,18		
28/08/2026 19:00			801,86		33,62	8,15		
28/08/2026 19:05			803,13		33,61	8,14		
28/08/2026 19:10			804,62		33,61	8,12		
28/08/2026 19:15			803,98		33,61	8,11		
28/08/2026 19:20		789,2	33,61	8,2				
28/08/2026 19:25		802,63	33,6	8,16				
28/08/2026 19:30		801,59	33,67	8,1				
28/08/2026 19:35		806,61	33,71	8,1				
28/08/2026 19:40		807,28	33,72	8,09				
28/08/2026 19:45		809,8	33,73	8,08				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 19:50			799,6		33,74			8,2
28/08/2026 19:55			801,01		33,56			8,12
28/08/2026 20:00			807,56		33,49			8,06
28/08/2026 20:05			809,55		33,47			8,02
28/08/2026 20:10			795,67		33,48			7,99
28/08/2026 20:15			806,66		33,5			7,96
28/08/2026 20:20			794,92		33,49			8,18
28/08/2026 20:25			813,58		33,5			8,14
28/08/2026 20:30			809,3		33,61			8,11
28/08/2026 20:35			809,85		33,66			8,1
28/08/2026 20:40			805,42		33,67			8,09
28/08/2026 20:45			811,99		33,68			8,08
28/08/2026 20:50			803,28		33,68			8,24
28/08/2026 20:55			801,49		33,53			8,17
28/08/2026 21:00			804,72		33,44			8,11
28/08/2026 21:05			814,38		33,41			8,06
28/08/2026 21:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		808,85	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,41		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,03
28/08/2026 21:15			799,99		33,41			8,01
28/08/2026 21:20			789,44		33,4			8,2
28/08/2026 21:25			792,13		33,4			8,13
28/08/2026 21:30			803,08		33,54			8,11
28/08/2026 21:35			800,49		33,61			8,08
28/08/2026 21:40			784,07		33,61			8,07
28/08/2026 21:45			795,71		33,62			8,06
28/08/2026 21:50			797,51		33,62			8,25
28/08/2026 21:55			774,91		33,5			8,16
28/08/2026 22:00			793,92		33,42	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,1
28/08/2026 22:05			778,5		33,42			8,06
28/08/2026 22:10			787,65		33,44			8,02
28/08/2026 22:15			782,38		33,45			8,01
28/08/2026 22:20			783,92		33,45			8,22
28/08/2026 22:25			775,86		33,41			8,16
28/08/2026 22:30			781,53		33,5			8,12
28/08/2026 22:35			786,86		33,55			8,1
28/08/2026 22:40			776,8		33,56			8,07

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
28/08/2026 22:45			776,75		33,58			8,06
28/08/2026 22:50			768,89		33,58			8,25
28/08/2026 22:55			778,3		33,53			8,17
28/08/2026 23:00			784,82		33,45			8,11
28/08/2026 23:05			781,58		33,41			8,08
28/08/2026 23:10			779,69		33,39			8,04
28/08/2026 23:15			774,46		33,39			8,02
28/08/2026 23:20			798,9		33,38			8,23
28/08/2026 23:25			785,41		33,34			8,21
28/08/2026 23:30			781,23		33,46			8,2
28/08/2026 23:35			788,15		33,52			8,19
28/08/2026 23:40			772,92		33,55			8,18
28/08/2026 23:45			777,05		33,56			8,18
28/08/2026 23:50			772,72		33,56			8,27
28/08/2026 23:55			785,81		33,5			8,19
29/08/2026 00:00			794,12		33,39			8,13
29/08/2026 00:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,38	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,34		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,08
29/08/2026 00:10			794,32		33,31		lượng đầu ra của nhà	8,05
29/08/2026 00:15			779,49		33,29		máy xử lý nước thải	8,03
29/08/2026 00:20			773,17		33,28		tập trung KCN	8,25
29/08/2026 00:25			789,02		33,29			8,2
29/08/2026 00:30			787,08		33,44			8,17
29/08/2026 00:35			785,19		33,5			8,15
29/08/2026 00:40			791,66		33,53			8,13
29/08/2026 00:45			783,44		33,54			8,12
29/08/2026 00:50			793,94		33,55			8,3
29/08/2026 00:55			788,42		33,39			8,22
29/08/2026 01:00			787,28		33,29			8,18
29/08/2026 01:05			787,47		33,29			8,14
29/08/2026 01:10			799,87		33,32			8,11
29/08/2026 01:15			782,65		33,33			8,09
29/08/2026 01:20			798,37		33,31			8,26
29/08/2026 01:25			783,79		33,31	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân		8,24
29/08/2026 01:30			767,92		33,44			8,24
29/08/2026 01:35			784,66		33,5			8,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 01:40			779,46		33,5	tích sau xử lý		8,21
29/08/2026 01:45			785,41		33,51	của nhà máy xử		8,22
29/08/2026 01:50			763,59		33,51	lý nước thải tập		8,3
29/08/2026 01:55			790,13		33,34	trung KCN		8,24
29/08/2026 02:00			784,46		33,23			8,19
29/08/2026 02:05			787,77		33,19			8,15
29/08/2026 02:10			773,11		33,19			8,12
29/08/2026 02:15			772,07		33,21			8,09
29/08/2026 02:20			777,49		33,23			8,23
29/08/2026 02:25			779,63		33,23			8,17
29/08/2026 02:30			789,29		33,39			8,13
29/08/2026 02:35			782,87		33,45			8,11
29/08/2026 02:40			781,12		33,49			8,09
29/08/2026 02:45			788,49		33,49			8,07
29/08/2026 02:50			776,6		33,5			8,28
29/08/2026 02:55			770,03		33,34		Kết quả được lấy	8,21
29/08/2026 03:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		772,72	Kết quả được lấy theo	33,29	theo Đồng hồ đo lưu		8,16
29/08/2026 03:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		778,74	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,29	lượng đầu ra của nhà		8,12
29/08/2026 03:10	nước thải tập trung KCN		785,16	vào của nhà máy xử lý	33,31	máy xử lý nước thải		8,09
29/08/2026 03:15			783,71	nước thải tập trung KCN	33,32	tập trung KCN		8,08
29/08/2026 03:20			777,49		33,3			8,26
29/08/2026 03:25			771,47		33,29			8,21
29/08/2026 03:30			775,75		33,39			8,17
29/08/2026 03:35			781,47		33,45			8,16
29/08/2026 03:40			779,23		33,47			8,14
29/08/2026 03:45			786,75		33,48			8,12
29/08/2026 03:50			781,47		33,49			8,29
29/08/2026 03:55			782,27		33,4			8,23
29/08/2026 04:00			774,71		33,33			8,19
29/08/2026 04:05			772,27		33,29			8,16
29/08/2026 04:10			773,61		33,25			8,12
29/08/2026 04:15			774,51		33,24			8,1
29/08/2026 04:20			782,72		33,24			8,28
29/08/2026 04:25			779,73		33,24			8,23
29/08/2026 04:30			774,06		33,37			8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 04:35			786,45		33,44			8,17
29/08/2026 04:40			798,24		33,45			8,14
29/08/2026 04:45			807,6		33,48			8,13
29/08/2026 04:50			797,9		33,48	Kết quả được		8,3
29/08/2026 04:55			790,08		33,4	lấy theo Phiếu		8,22
29/08/2026 05:00			785,16		33,3	kết quả phân		8,17
29/08/2026 05:05			776		33,25	tích sau xử lý		8,14
29/08/2026 05:10			774,9		33,23	của nhà máy xử		8,1
29/08/2026 05:15			768,43		33,23	lý nước thải tập		8,08
29/08/2026 05:20			778,74		33,21	trung KCN		8,26
29/08/2026 05:25			775,9		33,21			8,23
29/08/2026 05:30			778,79		33,34			8,2
29/08/2026 05:35			783,86		33,41			8,18
29/08/2026 05:40			784,06		33,45			8,16
29/08/2026 05:45			775,8		33,45			8,15
29/08/2026 05:50			775,15		33,45		Kết quả được lấy	8,29
29/08/2026 05:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		788,74	Kết quả được lấy theo	33,29		theo Đồng hồ đo lưu	8,22
29/08/2026 06:00	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		769,53	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,18		lượng đầu ra của nhà	8,17
29/08/2026 06:05	nước thải tập trung KCN		778,64	vào của nhà máy xử lý	33,18		máy xử lý nước thải	8,14
29/08/2026 06:10			769,88	nước thải tập trung KCN	33,23		tập trung KCN	8,11
29/08/2026 06:15			780,06		33,25			8,09
29/08/2026 06:20			777,74		33,25			8,26
29/08/2026 06:25			769,88		33,24			8,22
29/08/2026 06:30			776,6		33,37			8,18
29/08/2026 06:35			781,82		33,44			8,16
29/08/2026 06:40			780,83		33,45			8,15
29/08/2026 06:45			787,97		33,48			8,13
29/08/2026 06:50			781,65		33,5			8,28
29/08/2026 06:55			782,55		33,34			8,21
29/08/2026 07:00			786,98		33,29			8,18
29/08/2026 07:05			771,6		33,33			8,15
29/08/2026 07:10			771,15		33,34			8,13
29/08/2026 07:15			766,32		33,38			8,11
29/08/2026 07:20			760,65		33,39			8,26
29/08/2026 07:25			763,09		33,4			8,2

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
29/08/2026 07:30			753,16		33,52			8,16
29/08/2026 07:35			773,42		33,57			8,13
29/08/2026 07:40			773,72		33,57			8,1
29/08/2026 07:45			767,85		33,56			8,09
29/08/2026 07:50			769,89		33,56			8,28
29/08/2026 07:55			767,7		33,51			8,21
29/08/2026 08:00			759,88		33,46			8,17
29/08/2026 08:05			768,54		33,5			8,14
29/08/2026 08:10			759,44		33,54			8,11
29/08/2026 08:15			772,33		33,55	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,09
29/08/2026 08:20			785,12		33,56	kết quả phân		8,27
29/08/2026 08:25			776,02		33,56	tích sau xử lý		8,23
29/08/2026 08:30			769,5		33,61	của nhà máy xử		8,2
29/08/2026 08:35			783,68		33,63	lý nước thải tập		8,17
29/08/2026 08:40			779,2		33,65	trung KCN		8,15
29/08/2026 08:45			760,29		33,66		Kết quả được lấy	8,13
29/08/2026 08:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		775,06	Kết quả được lấy theo	33,66		theo Đồng hồ đo lưu	8,27
29/08/2026 08:55	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		775,51	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,61		lượng đầu ra của nhà	8,2
29/08/2026 09:00	nước thải tập trung KCN		751,22	vào của nhà máy xử lý	33,56		máy xử lý nước thải	8,15
29/08/2026 09:05			773,62	nước thải tập trung KCN	33,55		tập trung KCN	8,11
29/08/2026 09:10			750,19		33,55			8,09
29/08/2026 09:15			767,95		33,56			8,07
29/08/2026 09:20			752,22		33,55			8,25
29/08/2026 09:25			752,18		33,55			8,22
29/08/2026 09:30			751,03		33,62			8,21
29/08/2026 09:35			749,33		33,67			8,19
29/08/2026 09:40			751,52		33,71			8,19
29/08/2026 09:45			758		33,72			8,18
29/08/2026 09:50			760,63		33,74			8,25
29/08/2026 09:55			761,28		33,69			8,17
29/08/2026 10:00			753,91		33,61			8,13
29/08/2026 10:05			767,85		33,56			8,07
29/08/2026 10:10			751,03		33,55			8,06
29/08/2026 10:15			730,77		33,56			8,05
29/08/2026 10:20			731,57		33,61			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 10:25			736,84		33,69			8,12
29/08/2026 10:30			705,64		33,77			8,06
29/08/2026 10:35			707,08		33,81			8,01
29/08/2026 10:40			696,83		33,83			7,98
29/08/2026 10:45			690,86		33,83			7,96
29/08/2026 10:50			689,02		33,84			8,24
29/08/2026 10:55			668,46		33,87			8,17
29/08/2026 11:00			653,98		33,92			8,13
29/08/2026 11:05			637,42		33,92			8,09
29/08/2026 11:10			635,18		33,92			8,06
29/08/2026 11:15			625,22		33,97			8,04
29/08/2026 11:20			627,51		34,03			8,24
29/08/2026 11:25			627,51		34,09			8,17
29/08/2026 11:30			618,01		34,06			8,12
29/08/2026 11:35			621,54		34,04			8,09
29/08/2026 11:40			611,19		34,05			8,06
29/08/2026 11:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		612,09	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,03
29/08/2026 11:50			625,32		34,08			8,25
29/08/2026 11:55			620,55		34,24			8,16
29/08/2026 12:00			615,72		34,29			8,11
29/08/2026 12:05			617,71		34,29			8,07
29/08/2026 12:10			608,7		34,25			8,03
29/08/2026 12:15			607,26		34,25			8,01
29/08/2026 12:20			610,69		34,26			8,25
29/08/2026 12:25			612,73		34,31			8,23
29/08/2026 12:30			615,67		34,25			8,23
29/08/2026 12:35			602,78		34,24			8,22
29/08/2026 12:40			616,81		34,24			8,21
29/08/2026 12:45			605,76		34,25			8,2
29/08/2026 12:50			611,43		34,28			8,27
29/08/2026 12:55			604,96		34,33			8,2
29/08/2026 13:00			588,19		34,39			8,14
29/08/2026 13:05			554,6		34,39			8,1
29/08/2026 13:10			559,33		34,35			8,08
29/08/2026 13:15			560,72		34,32			8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 13:20			558,55		34,29			8,25
29/08/2026 13:25			568,21		34,35			8,21
29/08/2026 13:30			562,58		34,31			8,18
29/08/2026 13:35			562,58		34,29			8,15
29/08/2026 13:40			578,9		34,24			8,14
29/08/2026 13:45			579,65		34,16			8,12
29/08/2026 13:50			583,53		34,06			8,27
29/08/2026 13:55			589,7		33,83			8,18
29/08/2026 14:00			582,59		33,62			8,11
29/08/2026 14:05			583,73		33,52			8,07
29/08/2026 14:10			602		33,46			8,04
29/08/2026 14:15			603,44		33,45			8,02
29/08/2026 14:20			609,46		33,4			8,21
29/08/2026 14:25			603,69		33,37			8,17
29/08/2026 14:30			607,12		33,66			8,15
29/08/2026 14:35			611,82		33,85			8,14
29/08/2026 14:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		605,98	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,92		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,11
29/08/2026 14:45			613,36		33,97			8,1
29/08/2026 14:50			610,28		33,97			8,24
29/08/2026 14:55			594,45		33,77			8,16
29/08/2026 15:00			577,93		33,67			8,1
29/08/2026 15:05			546,13		33,7	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,06
29/08/2026 15:10			545,08		33,74			8,03
29/08/2026 15:15			526,87		33,77			8
29/08/2026 15:20			530,6		33,77			8,23
29/08/2026 15:25			517,17		33,71			8,19
29/08/2026 15:30			518,41		33,83			8,16
29/08/2026 15:35			504,48		33,91			8,14
29/08/2026 15:40			498,7		33,92			8,12
29/08/2026 15:45			494,82		33,92			8,1
29/08/2026 15:50			489,35		33,92			8,26
29/08/2026 15:55		487,85	33,86	8,17				
29/08/2026 16:00		485,07	33,71	8,1				
29/08/2026 16:05		483,97	33,6	8,05				
29/08/2026 16:10		471,63	33,54	8,01				

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 16:15			481,09		33,49			7,97
29/08/2026 16:20			470,83		33,45			8,25
29/08/2026 16:25			467,35		33,51			8,2
29/08/2026 16:30			473,27		33,76			8,19
29/08/2026 16:35			468,2		33,84			8,18
29/08/2026 16:40			469,69		33,88			8,19
29/08/2026 16:45			466,26		33,9			8,18
29/08/2026 16:50			462,07		33,91			8,29
29/08/2026 16:55			445,06		33,83			8,2
29/08/2026 17:00			415,05		33,71			8,15
29/08/2026 17:05			393,75		33,61			8,1
29/08/2026 17:10			389,57		33,61			8,06
29/08/2026 17:15			393,5		33,58			8,03
29/08/2026 17:20			394,09		33,57			8,22
29/08/2026 17:25			397,88		33,56			8,17
29/08/2026 17:30			401,36		33,72			8,13
29/08/2026 17:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		401,11	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,8		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,1
29/08/2026 17:40			400,37		33,82		lượng đầu ra của nhà	8,08
29/08/2026 17:45			406,44		33,84		máy xử lý nước thải	8,06
29/08/2026 17:50			407,18		33,84		tập trung KCN	8,26
29/08/2026 17:55			414,25		33,78			8,18
29/08/2026 18:00			412,28		33,62			8,12
29/08/2026 18:05			413,35		33,55			8,09
29/08/2026 18:10			420,07		33,54			8,05
29/08/2026 18:15			418,98		33,52			8
29/08/2026 18:20			422,71		33,5			8,24
29/08/2026 18:25			423,71		33,51			8,21
29/08/2026 18:30			421,32		33,67	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,18
29/08/2026 18:35			421,02		33,77			8,17
29/08/2026 18:40			427,79		33,79			8,15
29/08/2026 18:45			426,09		33,8			8,14
29/08/2026 18:50			420,92		33,79			8,28
29/08/2026 18:55			398,05		33,61			8,23
29/08/2026 19:00			377,92		33,5			8,21
29/08/2026 19:05			354,63		33,48			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
29/08/2026 19:10			358,06		33,48			8,16
29/08/2026 19:15			355,33		33,47			8,16
29/08/2026 19:20			364,98		33,45			8,26
29/08/2026 19:25			372,25		33,44			8,22
29/08/2026 19:30			371,68		33,58			8,19
29/08/2026 19:35			375,13		33,66			8,18
29/08/2026 19:40			380,74		33,69			8,15
29/08/2026 19:45			388,62		33,7			8,13
29/08/2026 19:50			392,2		33,71			8,29
29/08/2026 19:55			395,89		33,54			8,22
29/08/2026 20:00			392,75		33,4			8,17
29/08/2026 20:05			395,47		33,39			8,13
29/08/2026 20:10			403,8		33,39			8,11
29/08/2026 20:15			402,75		33,4			8,1
29/08/2026 20:20			408,26		33,41			8,21
29/08/2026 20:25			406,42		33,38			8,07
29/08/2026 20:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		410,65	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,5		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	7,94
29/08/2026 20:35			416,97		33,57			7,85
29/08/2026 20:40			418,03		33,61			7,78
29/08/2026 20:45			425,55		33,62			7,74
29/08/2026 20:50			409,52		33,62			8,21
29/08/2026 20:55			390,99		33,56			8,13
29/08/2026 21:00			369,66		33,45			8,05
29/08/2026 21:05			354,91		33,39			8
29/08/2026 21:10			352,59		33,34			7,95
29/08/2026 21:15			349,26		33,32			7,92
29/08/2026 21:20			358,86		33,29			8,22
29/08/2026 21:25			359,91		33,29			8,17
29/08/2026 21:30			366,13		33,45			8,15
29/08/2026 21:35			376,13		33,51			8,13
29/08/2026 21:40			370,73		33,55			8,12
29/08/2026 21:45			381,55		33,55			8,1
29/08/2026 21:50			380,71		33,55			8,27
29/08/2026 21:55			388,02		33,39	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,21
29/08/2026 22:00			389,42		33,29			8,17

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
29/08/2026 22:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		393,38	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,27	kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,15
29/08/2026 22:10			396,93		33,29			8,13
29/08/2026 22:15			398,23		33,29			8,11
29/08/2026 22:20			399,37		33,29			8,25
29/08/2026 22:25			404,79		33,29			8,22
29/08/2026 22:30			410,2		33,4	8,2		
29/08/2026 22:35			413,9		33,47	8,18		
29/08/2026 22:40			412,51		33,5	8,18		
29/08/2026 22:45			418,98		33,5	8,16		
29/08/2026 22:50			410		33,5	8,26		
29/08/2026 22:55			413,4		33,34	8,18		
29/08/2026 23:00			388,92		33,24	8,13		
29/08/2026 23:05			364,19		33,24	8,09		
29/08/2026 23:10			368,22		33,26	8,06		
29/08/2026 23:15			363,54		33,28	8,04		
29/08/2026 23:20			374,24		33,28	8,22		
29/08/2026 23:25			385,34		33,23	8,18		
29/08/2026 23:30			381,4		33,35	8,15		
29/08/2026 23:35			383,74		33,4	8,13		
29/08/2026 23:40			390,46		33,43	8,11		
29/08/2026 23:45			392,05		33,44	8,1		
29/08/2026 23:50			391,46		33,44	8,3		
29/08/2026 23:55			397,73		33,29	8,22		
30/08/2026 00:00			403,15		33,18	8,17		
30/08/2026 00:05			401,21		33,18	8,13		
30/08/2026 00:10			402,9		33,18	8,1		
30/08/2026 00:15			403,65		33,18	8,08		
30/08/2026 00:20			412,16		33,18	8,26		
30/08/2026 00:25			414		33,18	8,22		
30/08/2026 00:30			412,81		33,29	8,2		
30/08/2026 00:35			416,14		33,34	8,18		
30/08/2026 00:40			414,9		33,37	8,18		
30/08/2026 00:45			418,48		33,37	8,17		
30/08/2026 00:50			424,75		33,37	8,29		
30/08/2026 00:55			422,91		33,3	8,2		

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
30/08/2026 01:00			403		33,18			8,16
30/08/2026 01:05			390,26		33,14			8,11
30/08/2026 01:10			387,43		33,13			8,07
30/08/2026 01:15			389,17		33,13			8,05
30/08/2026 01:20			394,59		33,12	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,23
30/08/2026 01:25			387,5		33,08			8,17
30/08/2026 01:30			394,49		33,21			8,12
30/08/2026 01:35			399,32		33,29			8,09
30/08/2026 01:40			397,18		33,3			8,08
30/08/2026 01:45			401,76		33,33			8,05
30/08/2026 01:50			407,75		33,34			8,25
30/08/2026 01:55			409,32		33,13			8,18
30/08/2026 02:00			417,44		33,07			8,14
30/08/2026 02:05			410,82		33,07			8,11
30/08/2026 02:10			414,15		33,08			8,09
30/08/2026 02:15			425		33,09		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,07
30/08/2026 02:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		426,12	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,08			8,2
30/08/2026 02:25			424,05		33,03			8,16
30/08/2026 02:30			424,1		33,16			8,12
30/08/2026 02:35			422,11		33,23			8,09
30/08/2026 02:40			420,34		33,24			8,07
30/08/2026 02:45			428,43		33,24			8,06
30/08/2026 02:50			421,57		33,24			8,28
30/08/2026 02:55			431,07		33,11			8,23
30/08/2026 03:00			409,67		32,97			8,16
30/08/2026 03:05			398,47		32,92			8,14
30/08/2026 03:10			395,34		32,92			8,09
30/08/2026 03:15			403,05		32,92			8,1
30/08/2026 03:20			404,89		32,92			8,22
30/08/2026 03:25			407,13		32,92			8,14
30/08/2026 03:30			402,41		33,08			8,11
30/08/2026 03:35			414,8		33,17			8,09
30/08/2026 03:40			416,89		33,18			8,11
30/08/2026 03:45			410,77		33,18			8,1
30/08/2026 03:50			415,89		33,18			8,26

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/08/2026 03:55			424,95		33,05			8,14
30/08/2026 04:00			416,89		32,92			8,06
30/08/2026 04:05			421,32		32,92			8
30/08/2026 04:10			425,65		32,92			7,97
30/08/2026 04:15			426,59		32,9			7,93
30/08/2026 04:20			423,16		32,85			8,24
30/08/2026 04:25			423,26		32,84			8,22
30/08/2026 04:30			430,92		33,02			8,2
30/08/2026 04:35			425,99		33,1			8,18
30/08/2026 04:40			425,4		33,13			8,15
30/08/2026 04:45			435,37		33,13	Kết quả được		8,14
30/08/2026 04:50			428,68		33,14	lấy theo Phiếu		8,26
30/08/2026 04:55			434,8		32,92	kết quả phân		8,17
30/08/2026 05:00			415,1		32,81	tích sau xử lý		8,15
30/08/2026 05:05			397,33		32,81	của nhà máy xử		8,13
30/08/2026 05:10			396,78		32,85	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,11
30/08/2026 05:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		399,94	Kết quả được lấy theo	32,86	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,08
30/08/2026 05:20	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		398,35	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,86		lượng đầu ra của nhà	8,23
30/08/2026 05:25	nước thải tập trung KCN		397,98	vào của nhà máy xử lý	32,8		máy xử lý nước thải	8,16
30/08/2026 05:30			401,86	nước thải tập trung KCN	32,96		tập trung KCN	8,1
30/08/2026 05:35			402,9		33,02			8,07
30/08/2026 05:40			404,94		33,05			8,06
30/08/2026 05:45			403,5		33,07			8,05
30/08/2026 05:50			402,01		33,07			8,26
30/08/2026 05:55			416,09		32,96			8,18
30/08/2026 06:00			413,9		32,81			8,13
30/08/2026 06:05			412,81		32,78			8,1
30/08/2026 06:10			424,7		32,79			8,08
30/08/2026 06:15			418,48		32,82			8,05
30/08/2026 06:20			418,08		32,81			8,25
30/08/2026 06:25			423,85		32,78			8,21
30/08/2026 06:30			419,77		32,95			8,18
30/08/2026 06:35			428,83		33,02			8,17
30/08/2026 06:40			426,39		33,07			8,15
30/08/2026 06:45			422,56		33,08			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/08/2026 06:50			426,59		33,08			8,3
30/08/2026 06:55			425,68		32,96			8,23
30/08/2026 07:00			414,48		32,86			8,17
30/08/2026 07:05			403,33		32,85			8,14
30/08/2026 07:10			395,22		32,86			8,12
30/08/2026 07:15			401,64		32,9			8,1
30/08/2026 07:20			400,84		32,94			8,26
30/08/2026 07:25			406,25		32,98			8,24
30/08/2026 07:30			403,56		33,1			8,22
30/08/2026 07:35			408,24		33,13			8,2
30/08/2026 07:40			409,53		33,13			8,19
30/08/2026 07:45			399,13		33,13			8,18
30/08/2026 07:50			411,02		33,17			8,28
30/08/2026 07:55			407,94		33,13			8,21
30/08/2026 08:00			409,04		33,13			8,15
30/08/2026 08:05			408,99		33,18			8,11
30/08/2026 08:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		414,22	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,23	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,08
30/08/2026 08:15			417,4		33,27			8,06
30/08/2026 08:20			422,38		33,29			8,23
30/08/2026 08:25			416,56		33,25			8,18
30/08/2026 08:30			421,73		33,28			8,15
30/08/2026 08:35			418,38		33,29			8,13
30/08/2026 08:40			412,9		33,29			8,11
30/08/2026 08:45			415,71		33,29			8,09
30/08/2026 08:50			419,72		33,31			8,26
30/08/2026 08:55			406,6		33,28			8,21
30/08/2026 09:00			399,63		33,24			8,19
30/08/2026 09:05			381,62		33,24			8,17
30/08/2026 09:10			350,15		33,24			8,15
30/08/2026 09:15			330,01		33,26			8,14
30/08/2026 09:20			298,14		33,27			8,26
30/08/2026 09:25			282,63		33,29			8,22
30/08/2026 09:30			263,18		33,33			8,19
30/08/2026 09:35			245,86		33,34			8,17
30/08/2026 09:40			229,29		33,34			8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/08/2026 09:45			213,36		33,37			8,15
30/08/2026 09:50			202,41		33,39			8,28
30/08/2026 09:55			185,79		33,39			8,2
30/08/2026 10:00			173,1		33,37			8,15
30/08/2026 10:05			161,26		33,34			8,12
30/08/2026 10:10			148,76		33,33			8,11
30/08/2026 10:15			144,58		33,32			8,09
30/08/2026 10:20			137,76		33,29			8,25
30/08/2026 10:25			129,7		33,3			8,23
30/08/2026 10:30			121,49		33,34			8,21
30/08/2026 10:35			122,28		33,39			8,18
30/08/2026 10:40			116,11		33,41			8,17
30/08/2026 10:45			106,9		33,44			8,17
30/08/2026 10:50			100,28		33,47			8,28
30/08/2026 10:55			96,65		33,55			8,21
30/08/2026 11:00			92,17		33,59			8,15
30/08/2026 11:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		88,3	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu	8,12
30/08/2026 11:10			81,53		33,61		lượng đầu ra của nhà	8,08
30/08/2026 11:15			77,7		33,65		máy xử lý nước thải	8,04
30/08/2026 11:20			82,33		33,71		tập trung KCN	8,24
30/08/2026 11:25			84,22		33,77			8,22
30/08/2026 11:30			90,54		33,79			8,21
30/08/2026 11:35			97,55		33,85	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,2
30/08/2026 11:40			102,38		33,92			8,19
30/08/2026 11:45			114,28		33,95			8,18
30/08/2026 11:50			120,94		33,91			8,29
30/08/2026 11:55			125,62		33,96			8,2
30/08/2026 12:00			135,08		33,97			8,16
30/08/2026 12:05			136,52		33,94			8,13
30/08/2026 12:10			142,49		33,92			8,09
30/08/2026 12:15			146,67		33,93			8,06
30/08/2026 12:20			150,61		33,98			8,26
30/08/2026 12:25			155,48		34,02			8,21
30/08/2026 12:30			158,06		33,93			8,19
30/08/2026 12:35			163,14		33,87			8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
30/08/2026 12:40			158,76		33,86			8,14
30/08/2026 12:45			170,16		33,87			8,13
30/08/2026 12:50			168,66		33,87			8,26
30/08/2026 12:55			174,34		34,11			8,18
30/08/2026 13:00			176,67		34,13			8,12
30/08/2026 13:05			178,32		34,03			8,1
30/08/2026 13:10			184,46		33,97			8,08
30/08/2026 13:15			183,61		33,92			8,05
30/08/2026 13:20			188,79		33,91			8,24
30/08/2026 13:25			184,76		33,97			8,21
30/08/2026 13:30			187,54		33,97			8,18
30/08/2026 13:35			190,68		33,99			8,17
30/08/2026 13:40			189,68		34			8,15
30/08/2026 13:45			188,09		34,02			8,14
30/08/2026 13:50			198,14		34,02			8,28
30/08/2026 13:55			194,96		34,24			8,21
30/08/2026 14:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		195,36	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,31		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,16
30/08/2026 14:05			194,21		34,29			8,14
30/08/2026 14:10			201,28		34,25			8,1
30/08/2026 14:15			197,1		34,24			8,07
30/08/2026 14:20			197,2		34,23			8,24
30/08/2026 14:25			201,63		34,24			8,2
30/08/2026 14:30			204,37		34,11			8,16
30/08/2026 14:35			200,58		34,03			8,14
30/08/2026 14:40			203,72		34,01			8,12
30/08/2026 14:45			205,76		34,05			8,1
30/08/2026 14:50			208,05		34,08			8,25
30/08/2026 14:55			203,77		34,28			8,17
30/08/2026 15:00			206,85		34,3	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,13
30/08/2026 15:05			205,66		34,28			8,11
30/08/2026 15:10			204,66		34,24			8,11
30/08/2026 15:15			206,26		34,18			8,1
30/08/2026 15:20			202,28		34,08			8,23
30/08/2026 15:25			207,75		34,06			8,19
30/08/2026 15:30			205,46		33,99			8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
30/08/2026 15:35			206,26		33,97			8,17
30/08/2026 15:40			218,4		33,96			8,17
30/08/2026 15:45			216,61		33,97			8,16
30/08/2026 15:50			216,81		33,97			8,27
30/08/2026 15:55			223,82		33,92			8,2
30/08/2026 16:00			219,15		33,87			8,15
30/08/2026 16:05			221,14		33,87			8,12
30/08/2026 16:10			231,14		33,89			8,08
30/08/2026 16:15			226,06		33,87			8,07
30/08/2026 16:20			219,2		33,85			8,22
30/08/2026 16:25			225,79		33,87			8,17
30/08/2026 16:30			210,29		33,87			8,13
30/08/2026 16:35			201,25		33,87			8,1
30/08/2026 16:40			191,9		33,86			8,08
30/08/2026 16:45			181,05		33,87			8,06
30/08/2026 16:50			166,51		33,87			8,23
30/08/2026 16:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		161,99	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,77		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,15
30/08/2026 17:00			150,79		33,61			8,12
30/08/2026 17:05			145,21		33,56			8,11
30/08/2026 17:10			139,99		33,52			8,07
30/08/2026 17:15			133,92		33,45			8,07
30/08/2026 17:20			125,26		33,4			8,22
30/08/2026 17:25			121,43		33,44			8,2
30/08/2026 17:30			122,17		33,61			8,2
30/08/2026 17:35			112,82		33,71			8,19
30/08/2026 17:40			108,59		33,76			8,17
30/08/2026 17:45			99,53		33,77			8,16
30/08/2026 17:50			99,33		33,76			8,27
30/08/2026 17:55			100,13		33,64			8,19
30/08/2026 18:00			92,76		33,55			8,15
30/08/2026 18:05			92,01		33,52			8,12
30/08/2026 18:10			90,04		33,55			8,09
30/08/2026 18:15			84,95		33,57			8,08
30/08/2026 18:20			82,71		33,59			8,22
30/08/2026 18:25			83,8		33,56	Kết quả được		8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
30/08/2026 18:30			81,17		33,65	lấy theo Phiếu		8,17
30/08/2026 18:35			80,37		33,7	kết quả phân		8,16
30/08/2026 18:40			76,54		33,71	tích sau xử lý		8,15
30/08/2026 18:45			76,94		33,71	của nhà máy xử		8,16
30/08/2026 18:50			72,76		33,7	lý nước thải tập		8,27
30/08/2026 18:55			73,2		33,62	trung KCN		8,19
30/08/2026 19:00			72,19		33,55			8,14
30/08/2026 19:05			68,01		33,52			8,11
30/08/2026 19:10			67,61		33,52			8,09
30/08/2026 19:15			67,86		33,5			8,07
30/08/2026 19:20			68,01		33,49			8,24
30/08/2026 19:25			67,26		33,45			8,2
30/08/2026 19:30			66,07		33,52			8,17
30/08/2026 19:35			66,91		33,55			8,16
30/08/2026 19:40			66,12		33,56			8,14
30/08/2026 19:45			62,43		33,56		Kết quả được lấy	8,13
30/08/2026 19:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		60,94	Kết quả được lấy theo	33,56	theo Đồng hồ đo lưu		8,26
30/08/2026 19:55			63,18	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	33,5	lượng đầu ra của nhà		8,19
30/08/2026 20:00			60,79	vào của nhà máy xử lý	33,45	máy xử lý nước thải		8,15
30/08/2026 20:05			58,95	nước thải tập trung KCN	33,45	tập trung KCN		8,12
30/08/2026 20:10			58,8		33,45			8,09
30/08/2026 20:15			62,08		33,45			8,07
30/08/2026 20:20			60,99		33,44			8,25
30/08/2026 20:25			59,25		33,38			8,2
30/08/2026 20:30			58,4		33,43			8,17
30/08/2026 20:35			59,05		33,45			8,16
30/08/2026 20:40			55,91		33,45			8,14
30/08/2026 20:45			58,6		33,45			8,13
30/08/2026 20:50			56,71		33,45			8,27
30/08/2026 20:55			55,61		33,34			8,18
30/08/2026 21:00			55,66		33,28			8,14
30/08/2026 21:05			55,07		33,28			8,11
30/08/2026 21:10			54,77		33,29			8,09
30/08/2026 21:15			54,27		33,29			8,06
30/08/2026 21:20			55,96		33,28			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
30/08/2026 21:25			53,47		33,21			8,16
30/08/2026 21:30			51,07		33,26			8,12
30/08/2026 21:35			54,75		33,29			8,11
30/08/2026 21:40			54,22		33,29			8,1
30/08/2026 21:45			51,93		33,29			8,1
30/08/2026 21:50			54,72		33,26			8,24
30/08/2026 21:55			53,33		33,13			8,16
30/08/2026 22:00			52,63		33,08			8,11
30/08/2026 22:05			51,38		33,11			8,08
30/08/2026 22:10			54,17		33,13			8,06
30/08/2026 22:15			52,58		33,13			8,05
30/08/2026 22:20			54,12		33,13			8,24
30/08/2026 22:25			52,68		33,05			8,17
30/08/2026 22:30			52,48		33,08			8,11
30/08/2026 22:35			53,03		33,12			8,09
30/08/2026 22:40			52,48		33,13			8,08
30/08/2026 22:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		52,38	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,11		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,07
30/08/2026 22:50			52,38		33,08			8,26
30/08/2026 22:55			50,84		33,01			8,17
30/08/2026 23:00			52,33		32,95			8,11
30/08/2026 23:05			49,84		32,95			8,08
30/08/2026 23:10			48,3		32,97			8,06
30/08/2026 23:15			50,04		32,97			8,03
30/08/2026 23:20			50,64		32,94			8,24
30/08/2026 23:25			52,18		32,88			8,21
30/08/2026 23:30			52,78		32,95			8,19
30/08/2026 23:35			50,84		32,97			8,18
30/08/2026 23:40			52,18		32,97			8,16
30/08/2026 23:45			52,03		32,97			8,15
30/08/2026 23:50			49,84		32,97			8,27
30/08/2026 23:55			49,64		32,86			8,22
31/08/2026 00:00			49,24		32,73			8,16
31/08/2026 00:05			50,99		32,72			8,15
31/08/2026 00:10			49,44		32,72			8,13
31/08/2026 00:15			47,4		32,72			8,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
31/08/2026 00:20			52,05		32,71			8,26
31/08/2026 00:25			51,9		32,67			8,19
31/08/2026 00:30			50,61		32,76			8,17
31/08/2026 00:35			51,06		32,79			8,14
31/08/2026 00:40			51,95		32,79			8,12
31/08/2026 00:45			50,01		32,78			8,12
31/08/2026 00:50			48,97		32,77			8,28
31/08/2026 00:55			48,22		32,69			8,22
31/08/2026 01:00			50,16		32,59			8,19
31/08/2026 01:05			50,96		32,56			8,17
31/08/2026 01:10			51,46		32,56			8,15
31/08/2026 01:15			50,06		32,57	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,13
31/08/2026 01:20			49,86		32,56	kết quả phân		8,27
31/08/2026 01:25			50,06		32,54	tích sau xử lý		8,24
31/08/2026 01:30			50,41		32,62	của nhà máy xử		8,21
31/08/2026 01:35			50,46		32,67	lý nước thải tập	Kết quả được lấy	8,21
31/08/2026 01:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		49,56	Kết quả được lấy theo	32,68	trung KCN	theo Đồng hồ đo lưu	8,2
31/08/2026 01:45	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		49,96	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,7		lượng đầu ra của nhà	8,19
31/08/2026 01:50	nước thải tập trung KCN		51,16	vào của nhà máy xử lý	32,68		máy xử lý nước thải	8,3
31/08/2026 01:55			50,31	nước thải tập trung KCN	32,55		tập trung KCN	8,24
31/08/2026 02:00			50,43		32,47			8,21
31/08/2026 02:05			50,36		32,48			8,18
31/08/2026 02:10			48,87		32,51			8,16
31/08/2026 02:15			50,68		32,51			8,14
31/08/2026 02:20			51,01		32,5			8,26
31/08/2026 02:25			49,76		32,45			8,25
31/08/2026 02:30			49,68		32,53			8,24
31/08/2026 02:35			51,63		32,56			8,24
31/08/2026 02:40			51,48		32,56			8,23
31/08/2026 02:45			50,78		32,55			8,23
31/08/2026 02:50			50,93		32,55			8,31
31/08/2026 02:55			49,39		32,39			8,23
31/08/2026 03:00			48,19		32,34			8,19
31/08/2026 03:05			50,23		32,35			8,16
31/08/2026 03:10			46,38		32,35			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/08/2026 03:15			50,13		32,38			8,1
31/08/2026 03:20			49,19		32,35			8,26
31/08/2026 03:25			49,34		32,3			8,24
31/08/2026 03:30			47,23		32,4			8,25
31/08/2026 03:35			47,79		32,42			8,24
31/08/2026 03:40			49,98		32,42			8,23
31/08/2026 03:45			47,13		32,4			8,22
31/08/2026 03:50			47,77		32,4			8,31
31/08/2026 03:55			46,33		32,29			8,2
31/08/2026 04:00			48,44		32,21			8,13
31/08/2026 04:05			49,54		32,23			8,09
31/08/2026 04:10			46,03		32,24			8,05
31/08/2026 04:15			48,74		32,24			8,02
31/08/2026 04:20			50,03		32,24			8,27
31/08/2026 04:25			49,39		32,19			8,24
31/08/2026 04:30			48,14		32,28			8,23
31/08/2026 04:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		49,44	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,3	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,23
31/08/2026 04:40			51,38		32,31			8,21
31/08/2026 04:45			47,92		32,3			8,2
31/08/2026 04:50			47,4		32,3			8,29
31/08/2026 04:55			50,28		32,16			8,18
31/08/2026 05:00			47,94		32,08			8,12
31/08/2026 05:05			47,69		32,08			8,09
31/08/2026 05:10			49,39		32,09			8,07
31/08/2026 05:15			46,05		32,12			8,09
31/08/2026 05:20			47,3		32,11			8,26
31/08/2026 05:25			50,03		32,08			8,23
31/08/2026 05:30			48,09		32,15			8,21
31/08/2026 05:35			47,08		32,2			8,19
31/08/2026 05:40			47,54		32,21			8,18
31/08/2026 05:45			47,15		32,22			8,17
31/08/2026 05:50			48,74		32,22			8,29
31/08/2026 05:55			45,85		32,11			8,21
31/08/2026 06:00			47,89		32,06			8,16
31/08/2026 06:05			46,65		32,08			8,13

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/08/2026 06:10			45,78		32,13			8,09
31/08/2026 06:15			46,6		32,15			8,08
31/08/2026 06:20			46,33		32,14			8,26
31/08/2026 06:25			46,98		32,09			8,24
31/08/2026 06:30			50,63		32,14			8,23
31/08/2026 06:35			44,69		32,19			8,23
31/08/2026 06:40			46,83		32,19			8,21
31/08/2026 06:45			45,93		32,19			8,2
31/08/2026 06:50			45,14		32,19			8,31
31/08/2026 06:55			47,62		32,1			8,24
31/08/2026 07:00			45,63		32,09			8,2
31/08/2026 07:05			45,88		32,14			8,18
31/08/2026 07:10			45,88		32,15			8,14
31/08/2026 07:15			44,09		32,17			8,14
31/08/2026 07:20			45,48		32,16			8,3
31/08/2026 07:25			45,71		32,13		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,27
31/08/2026 07:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		45,09	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,16	8,26		
31/08/2026 07:35			43,82		32,18	8,25		
31/08/2026 07:40			43,67		32,19	8,23		
31/08/2026 07:45			43,97		32,18	8,22		
31/08/2026 07:50			42,38		32,19	8,29		
31/08/2026 07:55			42,73		32,15	8,2		
31/08/2026 08:00			44,37		32,15	8,17		
31/08/2026 08:05			41,43		32,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		8,16
31/08/2026 08:10			41,13		32,19			8,15
31/08/2026 08:15			41,78		32,2		8,14	
31/08/2026 08:20		41,06	32,19	8,29				
31/08/2026 08:25		39,57	32,19	8,27				
31/08/2026 08:30		44,52	32,24	8,26				
31/08/2026 08:35		40,47	32,24	8,26				
31/08/2026 08:40		39,87	32,24	8,25				
31/08/2026 08:45		41,51	32,24	8,25				
31/08/2026 08:50		38,97	32,24	8,34				
31/08/2026 08:55		41,01		32,29			8,26	
31/08/2026 09:00			40,91		32,31			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
31/08/2026 09:05			39,12		32,33			8,19
31/08/2026 09:10			38,33		32,34			8,17
31/08/2026 09:15			20,76		32,35			8,14
31/08/2026 09:20			39,02		32,35			8,3
31/08/2026 09:25			26,64		32,35			8,27
31/08/2026 09:30			0		32,32			8,24
31/08/2026 09:35			0		32,3			8,23
31/08/2026 09:40			0		32,3			8,21
31/08/2026 09:45			0		32,31			8,21
31/08/2026 09:50			0		32,33			8,32
31/08/2026 09:55			0		32,4			8,23
31/08/2026 10:00			0		32,47			8,18
31/08/2026 10:05			0		32,51			8,15
31/08/2026 10:10			0		32,56			8,12
31/08/2026 10:15			0		32,59			8,09
31/08/2026 10:20			0		32,61			8,27
31/08/2026 10:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		0	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,56		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,26
31/08/2026 10:30			0		32,45			8,25
31/08/2026 10:35			0		32,42			8,25
31/08/2026 10:40			0		32,41			8,23
31/08/2026 10:45			0		32,41			8,22
31/08/2026 10:50			0		32,41			8,31
31/08/2026 10:55			0		32,42			8,23
31/08/2026 11:00			0		32,51			8,2
31/08/2026 11:05			0		32,59			8,18
31/08/2026 11:10			0		32,67			8,16
31/08/2026 11:15			0		32,71			8,15
31/08/2026 11:20			0		32,73			8,29
31/08/2026 11:25			0		32,74			8,24
31/08/2026 11:30			0		32,65	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập		8,22
31/08/2026 11:35			0		32,61			8,19
31/08/2026 11:40			0		32,61			8,18
31/08/2026 11:45			0		32,6			8,16
31/08/2026 11:50			0		32,61			8,31
31/08/2026 11:55			0		32,72			8,25

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
31/08/2026 12:00			0		32,84	trung KCN		8,2
31/08/2026 12:05			0		32,92			8,18
31/08/2026 12:10			0		32,97			8,18
31/08/2026 12:15			0		32,92			8,17
31/08/2026 12:20			0		32,78			8,31
31/08/2026 12:25			0		32,62			8,28
31/08/2026 12:30			0		32,56			8,25
31/08/2026 12:35			0		32,56			8,25
31/08/2026 12:40			0		32,6			8,23
31/08/2026 12:45			0		32,61			8,23
31/08/2026 12:50			0		32,61			8,32
31/08/2026 12:55			30,11		32,56			8,26
31/08/2026 13:00			11,17		32,56			8,21
31/08/2026 13:05			41,43		32,56			8,15
31/08/2026 13:10			17,84		32,61			8,13
31/08/2026 13:15			40,09		32,61			8,12
31/08/2026 13:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		39,29	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,61		Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	8,31
31/08/2026 13:25			41,33		32,56			8,25
31/08/2026 13:30			42,78		32,61			8,21
31/08/2026 13:35			45,33		32,66			8,18
31/08/2026 13:40			42,99		32,68			8,15
31/08/2026 13:45			43,54		32,7			8,14
31/08/2026 13:50			44,74		32,7			8,32
31/08/2026 13:55			43,39		32,61			8,24
31/08/2026 14:00			42,3		32,56			8,19
31/08/2026 14:05			44,59		32,56			8,18
31/08/2026 14:10			41,9		32,56			8,16
31/08/2026 14:15			43,04		32,58			8,16
31/08/2026 14:20			44,94		32,57			8,33
31/08/2026 14:25			43,79		32,56			8,29
31/08/2026 14:30			44,59		32,61			8,25
31/08/2026 14:35			45,63		32,65			8,23
31/08/2026 14:40			42,85		32,67			8,22
31/08/2026 14:45			46,23		32,67			8,2
31/08/2026 14:50			44,34		32,68	,		8,35

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
31/08/2026 14:55			45,09		32,66	Kết quả được		8,26
31/08/2026 15:00			42,15		32,64	lấy theo Phiếu		8,21
31/08/2026 15:05			44,09		32,65	kết quả phân		8,19
31/08/2026 15:10			42,5		32,67	tích sau xử lý		8,16
31/08/2026 15:15			41,5		32,67	của nhà máy xử		8,14
31/08/2026 15:20			42,94		32,69	lý nước thải tập		8,33
31/08/2026 15:25			43		32,67	trung KCN		8,32
31/08/2026 15:30			43,44		32,69			8,3
31/08/2026 15:35			44,54		32,68			8,3
31/08/2026 15:40			44,14		32,68			8,28
31/08/2026 15:45			44,44		32,7			8,28
31/08/2026 15:50			43,74		32,71			8,39
31/08/2026 15:55			44,39		32,71			8,3
31/08/2026 16:00			43,79		32,71			8,25
31/08/2026 16:05			43,04		32,71			8,19
31/08/2026 16:10			42,35		32,72		Kết quả được lấy	8,19
31/08/2026 16:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		44,24	Kết quả được lấy theo	32,72	theo Đồng hồ đo lưu		8,13
31/08/2026 16:20	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		45,28	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,72	lượng đầu ra của nhà		8,33
31/08/2026 16:25	nước thải tập trung KCN		43,64	vào của nhà máy xử lý	32,67	máy xử lý nước thải		8,31
31/08/2026 16:30			43,44	nước thải tập trung KCN	32,69	tập trung KCN		8,3
31/08/2026 16:35			44,19		32,69			8,29
31/08/2026 16:40			43,04		32,67			8,28
31/08/2026 16:45			45,18		32,67			8,27
31/08/2026 16:50			44,09		32,67			8,38
31/08/2026 16:55			42,4		32,67			8,31
31/08/2026 17:00			42,94		32,65			8,28
31/08/2026 17:05			43,44		32,61			8,26
31/08/2026 17:10			43,86		32,58			8,25
31/08/2026 17:15			45,01		32,56			8,22
31/08/2026 17:20			43,64		32,55			8,35
31/08/2026 17:25			45,8		32,51			8,32
31/08/2026 17:30			43,64		32,51			8,29
31/08/2026 17:35			43,99		32,49			8,28
31/08/2026 17:40			46,1		32,45			8,28
31/08/2026 17:45			45,21		32,44			8,28

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/08/2026 17:50			44,49		32,43			8,37
31/08/2026 17:55			43,51		32,36			8,3
31/08/2026 18:00			43,54		32,32			8,26
31/08/2026 18:05			42,8		32,3			8,25
31/08/2026 18:10			45,26		32,34			8,22
31/08/2026 18:15			42,65		32,35			8,21
31/08/2026 18:20			44,44		32,35	Kết quả được lấy theo Phiếu		8,35
31/08/2026 18:25			44,94		32,32	kết quả phân		8,32
31/08/2026 18:30			44,94		32,35	tích sau xử lý		8,31
31/08/2026 18:35			46,38		32,36	của nhà máy xử		8,31
31/08/2026 18:40			44,49		32,36	lý nước thải tập		8,3
31/08/2026 18:45			45,09		32,35	trung KCN		8,28
31/08/2026 18:50			44,84		32,35		Kết quả được lấy	8,39
31/08/2026 18:55			44,59	Kết quả được lấy theo	32,3		theo Đồng hồ đo lưu	8,32
31/08/2026 19:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả		42,48	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,24		lượng đầu ra của nhà	8,28
31/08/2026 19:05	phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý		43,84	vào của nhà máy xử lý	32,24		máy xử lý nước thải	8,26
31/08/2026 19:10	nước thải tập trung KCN		41,83	nước thải tập trung KCN	32,27		tập trung KCN	8,23
31/08/2026 19:15			43,02		32,28			8,2
31/08/2026 19:20			44,47		32,28			8,36
31/08/2026 19:25			42,63		32,24			8,31
31/08/2026 19:30			42,33		32,27			8,27
31/08/2026 19:35			41,23		32,3			8,25
31/08/2026 19:40			42,63		32,29			8,22
31/08/2026 19:45			45,26		32,29			8,2
31/08/2026 19:50			44,52		32,29			8,39
31/08/2026 19:55			43,02		32,2			8,31
31/08/2026 20:00			43,87		32,15			8,29
31/08/2026 20:05			43,02		32,16			8,26
31/08/2026 20:10			41,18		32,19			8,23
31/08/2026 20:15			43,12		32,19			8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m ³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9</i>	4,05	60,75	1.042	25.000	40	40,5	25.000	6-9
31/08/2026 20:20			43,87		32,18			8,35
31/08/2026 20:25			44,07		32,14			8,33
31/08/2026 20:30			42,53		32,17			8,31
31/08/2026 20:35			42,87		32,19			8,31
31/08/2026 20:40			42,78		32,19			8,29
31/08/2026 20:45			44,32		32,17			8,28
31/08/2026 20:50			41,83		32,16			8,37
31/08/2026 20:55			41,73		32,1			8,28
31/08/2026 21:00			40,39		32,02			8,22
31/08/2026 21:05			44,22		32,01			8,19
31/08/2026 21:10			42,13		32,02			8,19
31/08/2026 21:15			44,77		32,03			8,2
31/08/2026 21:20			44,47		32,03			8,34
31/08/2026 21:25			43,97		32			8,33
31/08/2026 21:30			44,47		32,08			8,32
31/08/2026 21:35			43,37		32,09	Kết quả được lấy theo Phiếu	Kết quả được lấy	8,32
31/08/2026 21:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		41,98	Kết quả được lấy theo	32,09	kết quả phân	theo Đồng hồ đo lưu	8,31
31/08/2026 21:45			44,22	Đồng hồ đo lưu lượng đầu	32,09	tích sau xử lý	lượng đầu ra của nhà	8,3
31/08/2026 21:50			42,97	vào của nhà máy xử lý	32,08	của nhà máy xử	máy xử lý nước thải	8,39
31/08/2026 21:55			42,38	nước thải tập trung KCN	31,97	lý nước thải tập	tập trung KCN	8,32
31/08/2026 22:00			44,57		31,93	trung KCN		8,28
31/08/2026 22:05			40,59		31,93			8,25
31/08/2026 22:10			40,88		31,95			8,22
31/08/2026 22:15			42,08		31,96			8,2
31/08/2026 22:20			42,82		31,94			8,31
31/08/2026 22:25			43,02		31,89			8,24
31/08/2026 22:30			43,12		31,94			8,21
31/08/2026 22:35			42,78		31,98			8,2
31/08/2026 22:40			43,27		31,98			8,17
31/08/2026 22:45			42,23		31,95			8,17
31/08/2026 22:50			43,17		31,93			8,34
31/08/2026 22:55			41,98		31,85			8,27
31/08/2026 23:00			42,28		31,8			8,24
31/08/2026 23:05			42,97		31,82			8,2
31/08/2026 23:10			41,13		31,83			8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m³/h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/ngày đêm)	Nhiệt độ (oC)	TSS (mg/L)	Tổng lưu lượng_out (m³)	pH
<i>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, $K_q = 0,9$; $K_f = 0,9$</i>	<i>4,05</i>	<i>60,75</i>	<i>1.042</i>	<i>25.000</i>	<i>40</i>	<i>40,5</i>	<i>25.000</i>	<i>6-9</i>
31/08/2026 23:15			44,96		31,84			8,17
31/08/2026 23:20			42,13		31,84			8,31
31/08/2026 23:25			41,78		31,79			8,29
31/08/2026 23:30			43,42		31,84			8,27
31/08/2026 23:35			42,08		31,88			8,25
31/08/2026 23:40			41,38		31,88			8,25
31/08/2026 23:45			41,23		31,88			8,25
31/08/2026 23:50			40,14		31,86			8,36
	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN			Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		
31/08/2026 23:55			40,78		31,78			8,27

