Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/09/2026 00:00
đến thời điểm 30/09/2026 23:55
Tọa độ X
Tọa độ Y

I. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý (quan trắc thủ công)

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40,0*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026	0,26	41	2907	1407		16		
02/09/2026	1,1	40	7470	1284		29		
03/09/2026	0,61	52	4941	9504		11,7		
04/09/2026	0,75	45	17913	18426		13,3		
05/09/2026	0,68	23	17340	14440		14		
06/09/2026	0,5	26	9388	7254		14,2		
07/09/2026	1,1	28	9601	10496		14		
08/09/2026	0,95	21	17995	17289		11,8		
09/09/2026	0,68	23	16199	17643		7,8		
10/09/2026	0,86	41	19014	19556		16		
11/09/2026	0,44	36	22852	20827		19		
12/09/2026	0,67	32	18649	17508		8,3		
13/09/2026	1,5	33	8617	7565		20		
14/09/2026	0,78	38	9095	11480		20		
15/09/2026	0,93	39	18627	17958	Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục	17,5	Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục	Kết quả được lấy theo kết quả quan trắc tự động, liên tục
16/09/2026	0,65	36	18526	17460		17,8		
17/09/2026	0,71	38	18077	17957		8,8		
18/09/2026	0,52	31	18350	18440		16,5		
19/09/2026	0,64	34	10633	13239		17		
20/09/2026	0,75	29	2834	3465		12,3		
21/09/2026	0,27	27	10316	12126		18,8		
22/09/2026	0,56	28	20602	19587		10		
23/09/2026	0,46	30	22098	17846		10,3		
24/09/2026	0,89	32	18433	17431		10,8		
25/09/2026	0,4	33	18378	16922		14,5		
26/09/2026	1	28	12082	11117		16		
27/09/2026	0,69	31	3839	3178		14		
28/09/2026	0,7	32	9497	10870		18,8		
29/09/2026	0,74	34	15976	16902		18,5		
30/09/2026	0,74	35	20620	19857		15		

II. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 00:00			42,43		31,72		406740	8,24
01/09/2026 00:05			41,18		31,7		406740	8,22
01/09/2026 00:10			40,09		31,72		406740	8,17
01/09/2026 00:15			42		31,72		406740	8,15
01/09/2026 00:20			42,8		31,73		406760	8,29
01/09/2026 00:25			43,84		31,72		406780	8,24
01/09/2026 00:30			41,4		31,78		406780	8,2
01/09/2026 00:35			44,49		31,81		406780	8,2
01/09/2026 00:40			45,14		31,83		406780	8,17
01/09/2026 00:45			43,69		31,83		406780	8,16
01/09/2026 00:50			42,4		31,83		406800	8,35
01/09/2026 00:55			43,29		31,76		406800	8,28
01/09/2026 01:00			42,35		31,68		406820	8,23
01/09/2026 01:05			42,6		31,67		406820	8,21
01/09/2026 01:10			43,94		31,68	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	406820	8,17
01/09/2026 01:15			43,69		31,69		406820	8,15
01/09/2026 01:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		45,09	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,68		406840	8,33
01/09/2026 01:25			43,64		31,66		406840	8,26
01/09/2026 01:30			42,99		31,72		406840	8,2
01/09/2026 01:35			43,04		31,75		406840	8,17
01/09/2026 01:40			43,69		31,77		406860	8,14
01/09/2026 01:45			43,59		31,77		406860	8,12
01/09/2026 01:50			43,29		31,76		406860	8,32
01/09/2026 01:55			42,25		31,68		406860	8,25
01/09/2026 02:00			43,69		31,63		406860	8,22
01/09/2026 02:05			42,15		31,62		406860	8,19
01/09/2026 02:10			41,95		31,63		406860	8,18
01/09/2026 02:15			40,56		31,63		406860	8,16
01/09/2026 02:20			46,83		31,63		406880	8,32
01/09/2026 02:25			46,4		31,59		406880	8,25
01/09/2026 02:30			43,14		31,68		406880	8,2
01/09/2026 02:35			44,34		31,71		406880	8,17
01/09/2026 02:40			45,5		31,72		406880	8,14
01/09/2026 02:45			44,09		31,72		406880	8,12
01/09/2026 02:50			43,44		31,71		406880	8,32
01/09/2026 02:55			44,71		31,63		406900	8,26
01/09/2026 03:00			43,44		31,56		406900	8,23

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 03:05			44,11		31,55		406900	8,22
01/09/2026 03:10			44,49		31,57		406900	8,2
01/09/2026 03:15			42		31,58		406900	8,18
01/09/2026 03:20			43,86		31,58		406900	8,32
01/09/2026 03:25			44,44		31,53		406900	8,29
01/09/2026 03:30			44,59		31,6		406900	8,27
01/09/2026 03:35			46,1		31,63		406920	8,26
01/09/2026 03:40			45,55		31,64		406920	8,24
01/09/2026 03:45			43,94		31,63		406920	8,23
01/09/2026 03:50			46,25		31,63		406920	8,35
01/09/2026 03:55			42,2		31,54		406920	8,27
01/09/2026 04:00			43,81		31,47		406920	8,22
01/09/2026 04:05			42,82		31,47		406920	8,17
01/09/2026 04:10			41,25		31,47		406920	8,12
01/09/2026 04:15			43,07		31,48		406940	8,1
01/09/2026 04:20			43,76		31,47		406960	8,29
01/09/2026 04:25			43,71		31,46		406960	8,28
01/09/2026 04:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		43,74	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,53	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	406960	8,26
01/09/2026 04:35			43,76		31,58		406960	8,25
01/09/2026 04:40			42,3		31,58		406960	8,24
01/09/2026 04:45			43,91		31,58		406960	8,23
01/09/2026 04:50			45,06		31,58		406980	8,34
01/09/2026 04:55			41,32		31,49		406980	8,26
01/09/2026 05:00			44,61		31,42		406980	8,23
01/09/2026 05:05			43,56		31,42		406980	8,19
01/09/2026 05:10			45,35		31,42		406980	8,16
01/09/2026 05:15			43,51		31,44		406980	8,16
01/09/2026 05:20			44,81		31,45		406980	8,32
01/09/2026 05:25			45,01		31,42		406980	8,3
01/09/2026 05:30			45,9		31,49		407000	8,28
01/09/2026 05:35			42,77		31,53		407000	8,27
01/09/2026 05:40			44,91		31,53		407000	8,26
01/09/2026 05:45			45,45		31,53		407000	8,25
01/09/2026 05:50			44,61		31,53		407000	8,36
01/09/2026 05:55			43,91		31,44		407000	8,27
01/09/2026 06:00			43,21		31,4		407000	8,2
01/09/2026 06:05			46		31,41		407000	8,17
01/09/2026 06:10			41,65		31,43		407020	8,11

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 06:15			43,36		31,47		407020	8,08
01/09/2026 06:20			44,96		31,47		407020	8,3
01/09/2026 06:25			41,5		31,42		407020	8,29
01/09/2026 06:30			42,35		31,47		407020	8,28
01/09/2026 06:35			44,14		31,49		407020	8,29
01/09/2026 06:40			43,69		31,52		407020	8,27
01/09/2026 06:45			43,59		31,52		407020	8,27
01/09/2026 06:50			42,2		31,52		407040	8,35
01/09/2026 06:55			42,2		31,47		407040	8,26
01/09/2026 07:00			42,05		31,45		407040	8,2
01/09/2026 07:05			40,95		31,47		407040	8,16
01/09/2026 07:10			41,45		31,51		407040	8,11
01/09/2026 07:15			41,38		31,53		407040	8,08
01/09/2026 07:20			41,63		31,55		407040	8,28
01/09/2026 07:25			40,88		31,51	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	407040	8,25
01/09/2026 07:30			40,04		31,52		407040	8,23
01/09/2026 07:35			43,32		31,53		407060	8,21
01/09/2026 07:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		41,01	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,54		407060	8,19
01/09/2026 07:45			41,18		31,54		407060	8,18
01/09/2026 07:50			38,47		31,53		407080	8,31
01/09/2026 07:55			0		31,53		407080	8,22
01/09/2026 08:00			20,51		31,56		407080	8,16
01/09/2026 08:05			38,42		31,58		407080	8,11
01/09/2026 08:10			20,66		31,59		407080	8,08
01/09/2026 08:15			39,72		31,6		407080	8,03
01/09/2026 08:20			38,82		31,61		407080	8,27
01/09/2026 08:25			39,42		31,6		407080	8,27
01/09/2026 08:30			39,37		31,58		407100	8,25
01/09/2026 08:35			0		31,59		407100	8,24
01/09/2026 08:40			10,51		31,59		407100	8,24
01/09/2026 08:45			37,43		31,59		407100	8,23
01/09/2026 08:50			0		31,59		407100	8,33
01/09/2026 08:55			0		31,64		407100	8,23
01/09/2026 09:00			0		31,68		407100	8,19
01/09/2026 09:05			0		31,72		407100	8,18
01/09/2026 09:10			0		31,72		407100	8,18
01/09/2026 09:15			0		31,73		407100	8,16
01/09/2026 09:20			0		31,75		407120	8,33

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 09:25			0		31,73		407120	8,3
01/09/2026 09:30			0		31,69		407120	8,27
01/09/2026 09:35			0		31,68		407120	8,26
01/09/2026 09:40			0		31,68		407120	8,24
01/09/2026 09:45			0		31,68		407120	8,22
01/09/2026 09:50			0		31,69		407120	8,34
01/09/2026 09:55			0		31,74		407120	8,27
01/09/2026 10:00			0		31,83		407120	8,24
01/09/2026 10:05			0		31,88		407120	8,21
01/09/2026 10:10			0		31,93		407120	8,2
01/09/2026 10:15			0		31,99		407120	8,17
01/09/2026 10:20			39,58		32,04		407140	8,32
01/09/2026 10:25			75,01		31,9		407140	8,25
01/09/2026 10:30			130,75		31,77		407160	8,22
01/09/2026 10:35			188,88		32,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	407160	8,19
01/09/2026 10:40			252,38		32,56		407180	8,17
01/09/2026 10:45			307,47		32,64		407200	8,16
01/09/2026 10:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		353,75	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,62		407240	8,31
01/09/2026 10:55			397,15		32,67		407260	8,22
01/09/2026 11:00			445,57		32,72		407300	8,18
01/09/2026 11:05			476,22		32,71		407340	8,14
01/09/2026 11:10			521,76		32,7		407380	8,1
01/09/2026 11:15			548,88		32,71		407420	8,1
01/09/2026 11:20			568,02		32,72		407480	8,25
01/09/2026 11:25			587,63		32,77		407540	8,25
01/09/2026 11:30			620,67		32,72		407560	8,24
01/09/2026 11:35			643,82		32,69		407620	8,23
01/09/2026 11:40			658,45		32,69		407680	8,21
01/09/2026 11:45			690,6		32,71		407720	8,19
01/09/2026 11:50			695,82		32,72		407800	8,3
01/09/2026 11:55			720,85		32,84		407860	8,2
01/09/2026 12:00			719,76		32,92		407920	8,13
01/09/2026 12:05			742,15		32,88		407980	8,12
01/09/2026 12:10			759,47		32,82		408040	8,08
01/09/2026 12:15			761,41		32,8		408120	8,07
01/09/2026 12:20			763,45		32,82		408200	8,26
01/09/2026 12:25			749,29		32,91		408260	8,24
01/09/2026 12:30			743,32		32,82		408320	8,24

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 12:35			724,26		32,77		408380	8,23
01/09/2026 12:40			723,46		32,77		408440	8,23
01/09/2026 12:45			687,18		32,77		408500	8,22
01/09/2026 12:50			688,28		32,78		408580	8,31
01/09/2026 12:55			673,4		32,83		408640	8,24
01/09/2026 13:00			657,27		32,89		408680	8,14
01/09/2026 13:05			644,38		32,87		408740	8,14
01/09/2026 13:10			617,4		32,83		408800	8,11
01/09/2026 13:15			590,38		32,82		408840	8,06
01/09/2026 13:20			560,32		32,86		408900	8,26
01/09/2026 13:25			525,24		32,95		408940	8,21
01/09/2026 13:30			488,63		32,92		408980	8,17
01/09/2026 13:35			454,64		32,9		409020	8,16
01/09/2026 13:40			424,76		32,87		409060	8,14
01/09/2026 13:45			394,07		32,86		409080	8,12
01/09/2026 13:50			361,28		32,86		409120	8,28
01/09/2026 13:55			343,06		32,91		409140	8,2
01/09/2026 14:00			321,71		32,92		409160	8,14
01/09/2026 14:05			298,87		32,9		409200	8,09
01/09/2026 14:10			273,04		32,83		409220	8,06
01/09/2026 14:15			255,48		32,8		409240	8,03
01/09/2026 14:20			235,07		32,81		409280	8,25
01/09/2026 14:25			224,22		32,92		409300	8,24
01/09/2026 14:30			205,96		32,93		409320	8,22
01/09/2026 14:35			195,93		32,96		409320	8,22
01/09/2026 14:40			181,52		32,97		409340	8,2
01/09/2026 14:45			174,51		32,97		409360	8,19
01/09/2026 14:50			161,07		32,97		409380	8,29
01/09/2026 14:55			150,24		33,07		409400	8,23
01/09/2026 15:00			137,83		33,11		409420	8,19
01/09/2026 15:05			132,06		33,05		409420	8,16
01/09/2026 15:10			124,84		32,97		409440	8,14
01/09/2026 15:15			119,02		32,92		409440	8,13
01/09/2026 15:20			117,69		32,89		409480	8,27
01/09/2026 15:25			113,69		32,9		409480	8,24
01/09/2026 15:30			107,12		32,85		409480	8,23
01/09/2026 15:35			104,56		32,82		409500	8,22
01/09/2026 15:40			98,19		32,8		409500	8,2

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 15:45			96,1		32,78		409520	8,19
01/09/2026 15:50			90,37		32,77		409520	8,29
01/09/2026 15:55			90,32		32,75		409520	8,2
01/09/2026 16:00			88,03		32,72		409540	8,18
01/09/2026 16:05			83,6		32,67		409540	8,14
01/09/2026 16:10			84,2		32,66		409540	8,13
01/09/2026 16:15			78,08		32,66		409560	8,09
01/09/2026 16:20			81,56		32,64		409560	8,26
01/09/2026 16:25			77,03		32,67		409560	8,23
01/09/2026 16:30			74,35		32,72		409560	8,2
01/09/2026 16:35			72,11		32,72		409580	8,18
01/09/2026 16:40			74,45		32,72		409580	8,15
01/09/2026 16:45			72,41		32,72		409580	8,13
01/09/2026 16:50			71,16		32,72		409600	8,28
01/09/2026 16:55			69,57		32,67		409600	8,14
01/09/2026 17:00			79,89		32,61		409600	8,04
01/09/2026 17:05			75,49		32,51		409600	7,96
01/09/2026 17:10			77,5		32,4		409600	7,91
01/09/2026 17:15			78,55		32,35		409620	7,86
01/09/2026 17:20			73,9		32,3		409620	8,24
01/09/2026 17:25			75,31		32,3		409620	8,26
01/09/2026 17:30			72,88		32,44		409640	8,25
01/09/2026 17:35			69,49		32,51		409640	8,25
01/09/2026 17:40			68,92		32,56		409640	8,23
01/09/2026 17:45			70,54		32,57		409640	8,22
01/09/2026 17:50			67,8		32,57		409640	8,31
01/09/2026 17:55			67,2		32,47		409660	8,2
01/09/2026 18:00			65,11		32,39		409660	8,12
01/09/2026 18:05			62,35		32,38		409660	8,06
01/09/2026 18:10			65,26		32,4		409660	8,02
01/09/2026 18:15			64,69		32,44		409680	7,98
01/09/2026 18:20			64,86		32,45		409700	8,22
01/09/2026 18:25			62,3		32,43		409700	8,19
01/09/2026 18:30			65,11		32,51		409700	8,18
01/09/2026 18:35			59,77		32,55		409700	8,16
01/09/2026 18:40			61,16		32,56		409720	8,17
01/09/2026 18:45			62,45		32,56		409720	8,16
01/09/2026 18:50			57,08		32,56		409720	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 18:55			59,47		32,45		409720	8,22
01/09/2026 19:00			57,43		32,4		409720	8,17
01/09/2026 19:05			55,61		32,4		409740	8,16
01/09/2026 19:10			54,02		32,4		409740	8,07
01/09/2026 19:15			54,42		32,4		409740	8,09
01/09/2026 19:20			55,52		32,4		409740	8,26
01/09/2026 19:25			53,42		32,36		409740	8,22
01/09/2026 19:30			57,56		32,43		409760	8,2
01/09/2026 19:35			54,97		32,45		409760	8,19
01/09/2026 19:40			55,52		32,46		409760	8,17
01/09/2026 19:45			53,77		32,47		409760	8,15
01/09/2026 19:50			53,57		32,46		409760	8,3
01/09/2026 19:55			51,78		32,37		409780	8,22
01/09/2026 20:00			51,83		32,35		409780	8,15
01/09/2026 20:05			51,73		32,35		409780	8,16
01/09/2026 20:10			52,08		32,37		409780	8,09
01/09/2026 20:15			51,09		32,39		409780	8,08
01/09/2026 20:20			50,64		32,38		409780	8,26
01/09/2026 20:25			50,44		32,33		409800	8,21
01/09/2026 20:30			51,83		32,35		409800	8,17
01/09/2026 20:35			50,94		32,4		409800	8,16
01/09/2026 20:40			50,44		32,4		409800	8,13
01/09/2026 20:45			47,85		32,4		409800	8,12
01/09/2026 20:50			48,6		32,36		409800	8,28
01/09/2026 20:55			51,48		32,25		409820	8,23
01/09/2026 21:00			50,04		32,24		409820	8,2
01/09/2026 21:05			48,3		32,27		409820	8,18
01/09/2026 21:10			48,4		32,29		409820	8,18
01/09/2026 21:15			49,1		32,28		409820	8,17
01/09/2026 21:20			48,95		32,24		409840	8,29
01/09/2026 21:25			49,34		32,19		409860	8,27
01/09/2026 21:30			50,64		32,24		409860	8,24
01/09/2026 21:35			49,64		32,25		409860	8,24
01/09/2026 21:40			48,5		32,26		409860	8,22
01/09/2026 21:45			48,4		32,26		409860	8,22
01/09/2026 21:50			46,21		32,26		409860	8,3
01/09/2026 21:55			46,46		32,16		409880	8,2
01/09/2026 22:00			46,46		32,14		409880	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
01/09/2026 22:05			45,01		32,14		409880	8,14
01/09/2026 22:10			47,25		32,16		409880	8,1
01/09/2026 22:15			46,11		32,17		409880	8,09
01/09/2026 22:20			47,65		32,15		409900	8,26
01/09/2026 22:25			45,86		32,1		409900	8,24
01/09/2026 22:30			46,31		32,14		409920	8,21
01/09/2026 22:35			46,16		32,18		409920	8,21
01/09/2026 22:40			45,96		32,19		409920	8,18
01/09/2026 22:45			45,26		32,19		409920	8,19
01/09/2026 22:50			44,42		32,19		409920	8,31
01/09/2026 22:55			44,42		32,09		409920	8,24
01/09/2026 23:00			47,5		32,05		409940	8,18
01/09/2026 23:05			44,17		32,08		409940	8,16
01/09/2026 23:10			43,37		32,08		409940	8,12
01/09/2026 23:15			45,71		32,09		409940	8,1
01/09/2026 23:20			44,32		32,08		409940	8,27
01/09/2026 23:25			43,17		32,02		409940	8,26
01/09/2026 23:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		45,76	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,08	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	409940	8,25
01/09/2026 23:35			43,67		32,09		409960	8,24
01/09/2026 23:40			42,97		32,09		409960	8,23
01/09/2026 23:45			46,51		32,09		409960	8,23
01/09/2026 23:50			43,47		32,08		409960	8,3
01/09/2026 23:55			43,92		31,93		409960	8,23
02/09/2026 00:00			43,17		31,92		409960	8,19
02/09/2026 00:05			44,22		31,93		409960	8,2
02/09/2026 00:10			44,72		31,94		409980	8,2
02/09/2026 00:15			41,73		31,95		409980	8,17
02/09/2026 00:20			44,54		31,94		409980	8,3
02/09/2026 00:25			46,13		31,9		409980	8,27
02/09/2026 00:30			44,94		31,96		409980	8,24
02/09/2026 00:35			46,78		31,98		409980	8,23
02/09/2026 00:40			45,48		31,98		409980	8,19
02/09/2026 00:45			45,68		31,98		410000	8,2
02/09/2026 00:50			44,54		31,98		410000	8,3
02/09/2026 00:55			44,49		31,89		410000	8,24
02/09/2026 01:00			42,6		31,83		410000	8,23
02/09/2026 01:05			43,69		31,83		410000	8,19
02/09/2026 01:10			42,45		31,84		410000	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 01:15			44,69		31,85		410000	8,18
02/09/2026 01:20			45,93		31,84		410040	8,3
02/09/2026 01:25			44,34		31,83		410040	8,27
02/09/2026 01:30			46,48		31,88		410040	8,24
02/09/2026 01:35			46,03		31,91		410040	8,23
02/09/2026 01:40			44,49		31,92		410040	8,21
02/09/2026 01:45			43,94		31,93		410040	8,2
02/09/2026 01:50			42,95		31,93		410040	8,32
02/09/2026 01:55			45,38		31,83		410060	8,22
02/09/2026 02:00			42,3		31,77		410060	8,16
02/09/2026 02:05			44,54		31,77		410060	8,12
02/09/2026 02:10			42,6		31,78		410060	8,06
02/09/2026 02:15			42,05		31,8		410060	8,04
02/09/2026 02:20			41,8		31,78		410080	8,26
02/09/2026 02:25			44,69		31,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	410080	8,25
02/09/2026 02:30			45,09		31,8		410080	8,26
02/09/2026 02:35			43,71		31,83		410100	8,26
02/09/2026 02:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		42,65	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,83		410100	8,25
02/09/2026 02:45			43,39		31,83		410100	8,25
02/09/2026 02:50			43,71		31,83		410100	8,33
02/09/2026 02:55			42,72		31,72		410100	8,24
02/09/2026 03:00			43,09		31,68		410100	8,18
02/09/2026 03:05			40,06		31,68		410100	8,14
02/09/2026 03:10			43,36		31,69		410100	8,09
02/09/2026 03:15			43,66		31,69		410120	8,06
02/09/2026 03:20			42,95		31,69		410120	8,27
02/09/2026 03:25			46,2		31,66		410120	8,22
02/09/2026 03:30			41,6		31,71		410120	8,2
02/09/2026 03:35			43,56		31,73		410120	8,2
02/09/2026 03:40			43,76		31,73		410120	8,17
02/09/2026 03:45			41,8		31,72		410120	8,16
02/09/2026 03:50			41,85		31,72		410140	8,3
02/09/2026 03:55			40,93		31,63		410160	8,21
02/09/2026 04:00			42,65		31,57		410160	8,14
02/09/2026 04:05			40,9		31,57		410160	8,14
02/09/2026 04:10			23,21		31,58		410160	8,11
02/09/2026 04:15			42,47		31,58		410160	8,09
02/09/2026 04:20			45,26		31,58		410160	8,29

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 04:25			42,92		31,53		410160	8,27
02/09/2026 04:30			42,15		31,6		410160	8,24
02/09/2026 04:35			41,92		31,63		410160	8,22
02/09/2026 04:40			43,21		31,63		410180	8,19
02/09/2026 04:45			43,26		31,63		410180	8,18
02/09/2026 04:50			43,91		31,63		410180	8,32
02/09/2026 04:55			43,89		31,52		410180	8,25
02/09/2026 05:00			43,96		31,47		410180	8,19
02/09/2026 05:05			43,22		31,48		410180	8,17
02/09/2026 05:10			41,62		31,52		410180	8,12
02/09/2026 05:15			43,17		31,52		410180	8,09
02/09/2026 05:20			40,16		31,52		410180	8,27
02/09/2026 05:25			42,65		31,46		410180	8,26
02/09/2026 05:30			42,99		31,52		410200	8,25
02/09/2026 05:35			41,7		31,53	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	410200	8,25
02/09/2026 05:40			43,96		31,53		410200	8,24
02/09/2026 05:45			42,7		31,52		410200	8,23
02/09/2026 05:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		10,65	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,53		410200	8,31
02/09/2026 05:55			22,84		31,42		410200	8,23
02/09/2026 06:00			42,5		31,37		410200	8,19
02/09/2026 06:05			12,41		31,37		410200	8,17
02/09/2026 06:10			40,9		31,42		410200	8,12
02/09/2026 06:15			26,59		31,44		410200	8,08
02/09/2026 06:20			43,19		31,43		410220	8,26
02/09/2026 06:25			42,3		31,39		410220	8,26
02/09/2026 06:30			41,95		31,44		410220	8,24
02/09/2026 06:35			41,35		31,47		410220	8,23
02/09/2026 06:40			41,65		31,47		410220	8,21
02/09/2026 06:45			41,25		31,47		410220	8,21
02/09/2026 06:50			41,7		31,47		410240	8,3
02/09/2026 06:55			42,6		31,37		410240	8,22
02/09/2026 07:00			40,31		31,32		410240	8,19
02/09/2026 07:05			0		31,35		410240	8,17
02/09/2026 07:10			10,25		31,37		410240	8,16
02/09/2026 07:15			41,75		31,37		410240	8,14
02/09/2026 07:20			42,1		31,37		410260	8,29
02/09/2026 07:25			41,9		31,35		410260	8,27
02/09/2026 07:30			42		31,4		410260	8,25

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 07:35			41,35		31,42		410260	8,24
02/09/2026 07:40			37,17		31,42		410260	8,21
02/09/2026 07:45			19,26		31,42		410260	8,21
02/09/2026 07:50			11,44		31,42		410260	8,32
02/09/2026 07:55			41,8		31,37		410260	8,24
02/09/2026 08:00			10,75		31,37		410260	8,2
02/09/2026 08:05			10,75		31,37		410260	8,17
02/09/2026 08:10			0		31,4		410260	8,15
02/09/2026 08:15			11,34		31,42		410260	8,1
02/09/2026 08:20			10,4		31,42		410260	8,28
02/09/2026 08:25			11		31,41		410260	8,25
02/09/2026 08:30			30,85		31,42		410260	8,22
02/09/2026 08:35			10,5		31,43		410260	8,21
02/09/2026 08:40			11,54		31,45		410260	8,17
02/09/2026 08:45			10,63		31,46	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	410260	8,19
02/09/2026 08:50			10,95		31,47		410280	8,31
02/09/2026 08:55			0		31,47		410280	8,24
02/09/2026 09:00			0		31,47		410280	8,2
02/09/2026 09:05			0		31,5		410280	8,16
02/09/2026 09:10			0		31,52		410280	8,13
02/09/2026 09:15			0		31,53		410280	8,09
02/09/2026 09:20			0		31,55		410280	8,27
02/09/2026 09:25			42,92		31,53		410280	8,25
02/09/2026 09:30			63,18		31,5		410280	8,22
02/09/2026 09:35			106,33		31,47		410280	8,21
02/09/2026 09:40			155,54		31,66		410300	8,21
02/09/2026 09:45			205,74		31,88		410300	8,2
02/09/2026 09:50			256,9		32,02		410340	8,29
02/09/2026 09:55			303,68		32,09		410340	8,22
02/09/2026 10:00			355,63		32,13		410380	8,16
02/09/2026 10:05			398,43		32,13		410400	8,14
02/09/2026 10:10			443,37		32,14		410420	8,09
02/09/2026 10:15			480,75		32,14		410460	8,07
02/09/2026 10:20			514,04		32,17		410520	8,24
02/09/2026 10:25			545,34		32,19		410560	8,24
02/09/2026 10:30			567,79		32,18		410600	8,24
02/09/2026 10:35			597,6		32,16		410660	8,23
02/09/2026 10:40			620,34		32,17		410700	8,23

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 10:45			638,55		32,19		410760	8,22
02/09/2026 10:50			648,02		32,2		410820	8,31
02/09/2026 10:55			671,26		32,22		410860	8,24
02/09/2026 11:00			684		32,24		410920	8,16
02/09/2026 11:05			697,78		32,24		410980	8,14
02/09/2026 11:10			730,58		32,24		411040	8,08
02/09/2026 11:15			728,69		32,24		411100	8,05
02/09/2026 11:20			742,62		32,24		411180	8,25
02/09/2026 11:25			749,39		32,28		411240	8,26
02/09/2026 11:30			770,54		32,26		411300	8,26
02/09/2026 11:35			778,31		32,26		411360	8,26
02/09/2026 11:40			786,46		32,29		411420	8,25
02/09/2026 11:45			792,69		32,31		411480	8,23
02/09/2026 11:50			805,03		32,35		411540	8,31
02/09/2026 11:55			810,5		32,56	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	411620	8,21
02/09/2026 12:00			824,14		32,61		411680	8,17
02/09/2026 12:05			825,38		32,56		411740	8,14
02/09/2026 12:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		811,2	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,56		411820	8,11
02/09/2026 12:15			843,2		32,51		411880	8,08
02/09/2026 12:20			846,43		32,5		411960	8,3
02/09/2026 12:25			846,63		32,56		412020	8,28
02/09/2026 12:30			845,68		32,51		412100	8,26
02/09/2026 12:35			844,19		32,51		412160	8,24
02/09/2026 12:40			821,29		32,51		412220	8,22
02/09/2026 12:45			811,24		32,51		412280	8,21
02/09/2026 12:50			785,81		32,53		412360	8,3
02/09/2026 12:55			766,3		32,58		412420	8,25
02/09/2026 13:00			734,82		32,68		412500	8,21
02/09/2026 13:05			738,58		32,72		412560	8,19
02/09/2026 13:10			717,4		32,77		412600	8,17
02/09/2026 13:15			715,16		32,77		412660	8,15
02/09/2026 13:20			695,86		32,77		412700	8,28
02/09/2026 13:25			694,01		32,83		412760	8,26
02/09/2026 13:30			684,11		32,72		412820	8,24
02/09/2026 13:35			671,87		32,68		412880	8,23
02/09/2026 13:40			675,6		32,69		412940	8,22
02/09/2026 13:45			660,77		32,72		412980	8,21
02/09/2026 13:50			650,22		32,72		413060	8,29

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 13:55			664,9		32,91		413120	8,22
02/09/2026 14:00			655,84		33,01		413180	8,16
02/09/2026 14:05			653,06		32,98		413220	8,13
02/09/2026 14:10			646,74		32,96		413280	8,09
02/09/2026 14:15			645,34		32,92		413340	8,06
02/09/2026 14:20			636,24		32,96		413360	8,26
02/09/2026 14:25			641,31		33,07		413420	8,23
02/09/2026 14:30			629,34		32,96		413460	8,22
02/09/2026 14:35			624,34		32,86		413500	8,21
02/09/2026 14:40			624,64		32,79		413560	8,2
02/09/2026 14:45			626,08		32,79		413600	8,2
02/09/2026 14:50			616,18		32,8		413680	8,29
02/09/2026 14:55			622,15		32,93		413720	8,21
02/09/2026 15:00			617,37		33,03		413780	8,14
02/09/2026 15:05			609,01		33,01		413820	8,1
02/09/2026 15:10			611,45		32,96		413880	8,06
02/09/2026 15:15			618,22		32,92		413920	8,04
02/09/2026 15:20			607,77		32,92		413980	8,24
02/09/2026 15:25			613,94		32,98		414020	8,24
02/09/2026 15:30			610,9		32,92		414080	8,23
02/09/2026 15:35			595,48		32,9		414100	8,23
02/09/2026 15:40			587,61		32,87		414160	8,23
02/09/2026 15:45			574,28		32,81		414200	8,23
02/09/2026 15:50			562,13		32,79		414260	8,32
02/09/2026 15:55			562,58		32,97		414300	8,24
02/09/2026 16:00			552,63		33,02		414340	8,18
02/09/2026 16:05			537,05		32,97		414380	8,14
02/09/2026 16:10			534,12		32,92		414440	8,12
02/09/2026 16:15			527,85		32,88		414480	8,09
02/09/2026 16:20			513,36		32,91		414520	8,27
02/09/2026 16:25			504,75		32,94		414560	8,26
02/09/2026 16:30			501,47		32,82		414600	8,25
02/09/2026 16:35			501,57		32,77		414640	8,23
02/09/2026 16:40			484,15		32,74		414680	8,22
02/09/2026 16:45			484,65		32,72		414720	8,22
02/09/2026 16:50			479,47		32,72		414780	8,31
02/09/2026 16:55			475,14		32,74		414820	8,14
02/09/2026 17:00			479,07		32,74		414860	8,02

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 17:05			470,32		32,72		414900	7,94
02/09/2026 17:10			470,37		32,67		414940	7,88
02/09/2026 17:15			469,87		32,63		414960	7,83
02/09/2026 17:20			466,43		32,61		415000	8,25
02/09/2026 17:25			461,23		32,62		415040	8,21
02/09/2026 17:30			460,91		32,61		415060	8,17
02/09/2026 17:35			460,98		32,61		415100	8,16
02/09/2026 17:40			454,26		32,61		415140	8,13
02/09/2026 17:45			462,13		32,59		415180	8,12
02/09/2026 17:50			456,1		32,58		415220	8,29
02/09/2026 17:55			448,99		32,56		415260	8,19
02/09/2026 18:00			454,39		32,52		415300	8,14
02/09/2026 18:05			445,08		32,49		415320	8,13
02/09/2026 18:10			443,76		32,48		415360	8,09
02/09/2026 18:15			442,7		32,48		415400	8,07
02/09/2026 18:20			443,64		32,48		415460	8,27
02/09/2026 18:25			444,04		32,46		415500	8,23
02/09/2026 18:30			445,33		32,48		415540	8,18
02/09/2026 18:35			444,39		32,49		415560	8,16
02/09/2026 18:40			445,23		32,48		415600	8,13
02/09/2026 18:45			443,44		32,47		415640	8,12
02/09/2026 18:50			451,65		32,46		415660	8,29
02/09/2026 18:55			439,41		32,41		415700	8,21
02/09/2026 19:00			440,9		32,37		415720	8,16
02/09/2026 19:05			442,75		32,35		415760	8,11
02/09/2026 19:10			435,78		32,35		415800	8,09
02/09/2026 19:15			438,07		32,34		415840	8,08
02/09/2026 19:20			448,05		32,31		415900	8,26
02/09/2026 19:25			433,52		32,3		415920	8,25
02/09/2026 19:30			444,54		32,34		415960	8,23
02/09/2026 19:35			441,93		32,35		416000	8,22
02/09/2026 19:40			441,48		32,35		416040	8,21
02/09/2026 19:45			436,25		32,35		416080	8,19
02/09/2026 19:50			435,96		32,34		416100	8,32
02/09/2026 19:55			436,55		32,27		416140	8,24
02/09/2026 20:00			436,9		32,23		416180	8,2
02/09/2026 20:05			439,04		32,23		416220	8,19
02/09/2026 20:10			437,8		32,23		416260	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 20:15			437,55		32,23		416280	8,13
02/09/2026 20:20			436,16		32,2		416320	8,3
02/09/2026 20:25			442,82		32,18		416360	8,28
02/09/2026 20:30			439,29		32,2		416400	8,27
02/09/2026 20:35			442,82		32,23		416440	8,26
02/09/2026 20:40			433,12		32,22		416460	8,26
02/09/2026 20:45			433,52		32,21		416500	8,25
02/09/2026 20:50			431,88		32,19		416560	8,36
02/09/2026 20:55			434,11		32,15		416600	8,26
02/09/2026 21:00			432,82		32,12		416620	8,22
02/09/2026 21:05			433,57		32,09		416660	8,19
02/09/2026 21:10			434,36		32,09		416700	8,15
02/09/2026 21:15			430,43		32,09		416740	8,1
02/09/2026 21:20			431,08		32,08		416780	8,29
02/09/2026 21:25			438,79		32,06	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	416800	8,22
02/09/2026 21:30			441,63		32,09		416840	8,18
02/09/2026 21:35			434,26		32,11		416880	8,17
02/09/2026 21:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		438,59	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,11		416920	8,14
02/09/2026 21:45			442,72		32,1		416960	8,13
02/09/2026 21:50			438,15		32,09		416980	8,32
02/09/2026 21:55			437,55		32,01		417020	8,24
02/09/2026 22:00			432,42		31,93		417060	8,19
02/09/2026 22:05			433,57		31,93		417100	8,16
02/09/2026 22:10			415,8		31,93		417120	8,09
02/09/2026 22:15			393,61		31,92		417160	8,08
02/09/2026 22:20			366,53		31,89		417200	8,3
02/09/2026 22:25			340,85		31,88		417220	8,32
02/09/2026 22:30			325,23		31,93		417240	8,32
02/09/2026 22:35			301,64		31,97		417280	8,32
02/09/2026 22:40			281,03		31,98		417300	8,31
02/09/2026 22:45			262,64		31,98		417320	8,3
02/09/2026 22:50			241,59		31,97		417360	8,37
02/09/2026 22:55			228,68		31,88		417380	8,28
02/09/2026 23:00			211,01		31,83		417400	8,25
02/09/2026 23:05			199,27		31,82		417420	8,22
02/09/2026 23:10			187,35		31,83		417420	8,2
02/09/2026 23:15			176,1		31,83		417440	8,19
02/09/2026 23:20			165,9		31,83		417460	8,35

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
02/09/2026 23:25			158,46		31,8		417460	8,32
02/09/2026 23:30			151,31		31,87		417480	8,29
02/09/2026 23:35			142,14		31,88		417500	8,28
02/09/2026 23:40			133,98		31,88		417500	8,27
02/09/2026 23:45			127,63		31,88		417520	8,25
02/09/2026 23:50			122		31,88		417520	8,37
02/09/2026 23:55			115,83		31,77		417540	8,31
03/09/2026 00:00			112,6		31,7		417540	8,27
03/09/2026 00:05			106,77		31,69		417540	8,25
03/09/2026 00:10			103,34		31,69		417560	8,23
03/09/2026 00:15			101,75		31,68		417560	8,21
03/09/2026 00:20			98,71		31,69		417600	8,35
03/09/2026 00:25			92,34		31,69		417600	8,33
03/09/2026 00:30			89,65		31,75		417600	8,3
03/09/2026 00:35			88,13		31,78	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	417620	8,3
03/09/2026 00:40			86,24		31,79		417620	8,3
03/09/2026 00:45			84,1		31,78		417620	8,28
03/09/2026 00:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		81,96	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,78		417640	8,38
03/09/2026 00:55			79,87		31,69		417660	8,29
03/09/2026 01:00			75,44		31,63		417660	8,24
03/09/2026 01:05			74,1		31,63		417660	8,23
03/09/2026 01:10			72,01		31,63		417680	8,18
03/09/2026 01:15			73,2		31,63		417680	8,18
03/09/2026 01:20			72,31		31,63		417700	8,33
03/09/2026 01:25			72,11		31,61		417700	8,32
03/09/2026 01:30			68,03		31,68		417720	8,29
03/09/2026 01:35			67,38		31,68		417720	8,28
03/09/2026 01:40			67,63		31,69		417720	8,26
03/09/2026 01:45			67,38		31,69		417720	8,26
03/09/2026 01:50			66,78		31,68		417740	8,37
03/09/2026 01:55			64,99		31,58		417740	8,28
03/09/2026 02:00			64,94		31,52		417740	8,24
03/09/2026 02:05			65,14		31,52		417740	8,2
03/09/2026 02:10			62,15		31,52		417740	8,17
03/09/2026 02:15			61,51		31,53		417760	8,16
03/09/2026 02:20			63,9		31,51		417760	8,33
03/09/2026 02:25			60,36		31,47		417760	8,34
03/09/2026 02:30			63,7		31,53		417760	8,34

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 02:35			61,46		31,57		417780	8,33
03/09/2026 02:40			60,11		31,58		417780	8,34
03/09/2026 02:45			58,77		31,56		417780	8,33
03/09/2026 02:50			58,67		31,54		417780	8,41
03/09/2026 02:55			57,73		31,42		417780	8,34
03/09/2026 03:00			57,38		31,37		417800	8,29
03/09/2026 03:05			57,48		31,38		417800	8,27
03/09/2026 03:10			57,82		31,4		417800	8,25
03/09/2026 03:15			57,82		31,4		417800	8,23
03/09/2026 03:20			58,17		31,39		417800	8,37
03/09/2026 03:25			56,35		31,36		417800	8,35
03/09/2026 03:30			56,78		31,42		417820	8,32
03/09/2026 03:35			56,03		31,43		417820	8,32
03/09/2026 03:40			55,14		31,45		417820	8,31
03/09/2026 03:45			54,94		31,44	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	417820	8,3
03/09/2026 03:50			53,55		31,44		417840	8,4
03/09/2026 03:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		55,04	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,35		417860	8,32
03/09/2026 04:00			52,8		31,31		417860	8,28
03/09/2026 04:05			54,59		31,34		417860	8,25
03/09/2026 04:10			53,12		31,36		417860	8,22
03/09/2026 04:15			54,29		31,37		417860	8,2
03/09/2026 04:20			54,49		31,36		417860	8,36
03/09/2026 04:25			53,1		31,3		417880	8,33
03/09/2026 04:30			54,94		31,31		417880	8,3
03/09/2026 04:35			54,19		31,34		417880	8,31
03/09/2026 04:40			54,34		31,36		417880	8,29
03/09/2026 04:45			53,4		31,35		417880	8,29
03/09/2026 04:50			54,41		31,35		417900	8,4
03/09/2026 04:55			55,31		31,25		417900	8,34
03/09/2026 05:00			51,6		31,21		417900	8,3
03/09/2026 05:05			53,84		31,25		417900	8,29
03/09/2026 05:10			53,52		31,26		417900	8,27
03/09/2026 05:15			53		31,27		417900	8,25
03/09/2026 05:20			53,37		31,26		417920	8,38
03/09/2026 05:25			54,66		31,22		417920	8,35
03/09/2026 05:30			53,12		31,26		417920	8,33
03/09/2026 05:35			51,7		31,28		417920	8,31
03/09/2026 05:40			53,87		31,3		417920	8,29

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 05:45			50,46		31,3		417920	8,29
03/09/2026 05:50			51,82		31,3		417940	8,4
03/09/2026 05:55			52,72		31,21		417940	8,33
03/09/2026 06:00			54,06		31,16		417940	8,29
03/09/2026 06:05			51,43		31,19		417940	8,26
03/09/2026 06:10			50,61		31,21		417940	8,23
03/09/2026 06:15			51,26		31,25		417940	8,2
03/09/2026 06:20			54,31		31,24		417980	8,38
03/09/2026 06:25			48,92		31,21		417980	8,35
03/09/2026 06:30			50,31		31,24		417980	8,34
03/09/2026 06:35			51,41		31,26		417980	8,35
03/09/2026 06:40			48,57		31,26		417980	8,32
03/09/2026 06:45			49,41		31,28		417980	8,34
03/09/2026 06:50			48,52		31,3		418000	8,4
03/09/2026 06:55			49,81		31,27	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	418000	8,33
03/09/2026 07:00			49,51		31,31		418000	8,29
03/09/2026 07:05			46,61		31,33		418000	8,29
03/09/2026 07:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		48,8	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,37		418000	8,27
03/09/2026 07:15			46,74		31,37		418000	8,27
03/09/2026 07:20			46,69		31,38		418020	8,4
03/09/2026 07:25			47,48		31,35		418020	8,35
03/09/2026 07:30			45,84		31,31		418020	8,31
03/09/2026 07:35			46,98		31,31		418020	8,29
03/09/2026 07:40			46,59		31,3		418020	8,27
03/09/2026 07:45			42,71		31,28		418020	8,25
03/09/2026 07:50			40,42		31,26		418040	8,4
03/09/2026 07:55			40,97		31,31		418040	8,32
03/09/2026 08:00			41,22		31,37		418040	8,28
03/09/2026 08:05			40,12		31,38		418040	8,25
03/09/2026 08:10			42,07		31,41		418040	8,23
03/09/2026 08:15			40,17		31,42		418040	8,22
03/09/2026 08:20			41,47		31,43		418060	8,37
03/09/2026 08:25			42,21		31,42		418080	8,35
03/09/2026 08:30			40,57		31,36		418080	8,35
03/09/2026 08:35			39,03		31,33		418080	8,33
03/09/2026 08:40			37,91		31,32		418080	8,33
03/09/2026 08:45			40,2		31,33		418080	8,33
03/09/2026 08:50			35,53		31,35		418100	8,41

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 08:55			35,43		31,43		418100	8,28
03/09/2026 09:00			36,14		31,52		418100	8,19
03/09/2026 09:05			35,57		31,52		418120	8,14
03/09/2026 09:10			33,44		31,52		418120	8,1
03/09/2026 09:15			35,33		31,53		418120	8,05
03/09/2026 09:20			34,53		31,53		418140	8,35
03/09/2026 09:25			34,68		31,52		418140	8,36
03/09/2026 09:30			0		31,44		418140	8,35
03/09/2026 09:35			0		31,42		418140	8,34
03/09/2026 09:40			0		31,42		418140	8,33
03/09/2026 09:45			0		31,42		418140	8,32
03/09/2026 09:50			0		31,45		418160	8,39
03/09/2026 09:55			0		31,59		418160	8,26
03/09/2026 10:00			0		31,73		418160	8,17
03/09/2026 10:05			0		31,81		418160	8,11
03/09/2026 10:10			0		31,86		418160	8,07
03/09/2026 10:15			0		31,88		418160	8,04
03/09/2026 10:20			0		31,94		418160	8,35
03/09/2026 10:25			0		31,87		418160	8,34
03/09/2026 10:30			0		31,68		418160	8,33
03/09/2026 10:35			0		31,6		418160	8,32
03/09/2026 10:40			0		31,58		418160	8,31
03/09/2026 10:45			0		31,58		418160	8,31
03/09/2026 10:50			0		31,63		418160	8,42
03/09/2026 10:55			0		31,98		418160	8,33
03/09/2026 11:00			0		32,3		418160	8,26
03/09/2026 11:05			0		32,48		418160	8,24
03/09/2026 11:10			0		32,59		418160	8,22
03/09/2026 11:15			0		32,64		418160	8,19
03/09/2026 11:20			0		32,72		418160	8,37
03/09/2026 11:25			0		32,4		418160	8,32
03/09/2026 11:30			0		32,02		418160	8,3
03/09/2026 11:35			0		31,88		418160	8,27
03/09/2026 11:40			0		31,88		418160	8,26
03/09/2026 11:45			0		31,9		418160	8,26
03/09/2026 11:50			0		31,97		418160	8,4
03/09/2026 11:55			0		32,42		418160	8,31
03/09/2026 12:00			0		32,78		418160	8,25

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 12:05			0		33,02		418160	8,23
03/09/2026 12:10			0		33,13		418160	8,18
03/09/2026 12:15			0		33,18		418160	8,16
03/09/2026 12:20			0		33,29		418160	8,36
03/09/2026 12:25			0		32,94		418160	8,32
03/09/2026 12:30			0		32,46		418160	8,28
03/09/2026 12:35			0		32,3		418160	8,27
03/09/2026 12:40			0		32,29		418160	8,25
03/09/2026 12:45			0		32,38		418160	8,23
03/09/2026 12:50			0		32,45		418180	8,41
03/09/2026 12:55			0		32,96		418180	8,32
03/09/2026 13:00			0		33,32		418180	8,26
03/09/2026 13:05			0		33,5		418180	8,21
03/09/2026 13:10			0		33,61		418180	8,18
03/09/2026 13:15			0		33,65		418180	8,16
03/09/2026 13:20			0		33,7		418180	8,31
03/09/2026 13:25			0		33,3		418180	8,24
03/09/2026 13:30			0		32,87		418180	8,2
03/09/2026 13:35			0		32,71		418180	8,18
03/09/2026 13:40			0		32,72		418180	8,16
03/09/2026 13:45			0		32,77		418180	8,15
03/09/2026 13:50			0		32,85		418180	8,37
03/09/2026 13:55			0		33,18		418180	8,26
03/09/2026 14:00			0		33,45		418180	8,19
03/09/2026 14:05			0		33,56		418180	8,17
03/09/2026 14:10			0		33,61		418180	8,13
03/09/2026 14:15			0		33,65		418180	8,11
03/09/2026 14:20			0		33,65		418180	8,34
03/09/2026 14:25			0		33,36		418180	8,3
03/09/2026 14:30			0		33,12		418180	8,27
03/09/2026 14:35			0		33,02		418180	8,25
03/09/2026 14:40			13,09		32,99		418180	8,25
03/09/2026 14:45			0		33,02		418180	8,23
03/09/2026 14:50			41,01		33,05		418220	8,39
03/09/2026 14:55			46,91		33,08		418220	8,3
03/09/2026 15:00			62,78		33,17		418220	8,24
03/09/2026 15:05			82,84		33,2		418220	8,22
03/09/2026 15:10			106,92		33,24		418240	8,18

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 15:15			138,23		33,31		418240	8,15
03/09/2026 15:20			172,76		33,39		418260	8,38
03/09/2026 15:25			213,77		33,04		418260	8,37
03/09/2026 15:30			238,9		32,61		418280	8,35
03/09/2026 15:35			271,95		32,37		418300	8,34
03/09/2026 15:40			297,48		32,29		418320	8,33
03/09/2026 15:45			329		32,23		418360	8,3
03/09/2026 15:50			337,46		32,18		418380	8,41
03/09/2026 15:55			365,93		32,15		418420	8,34
03/09/2026 16:00			385,68		32,14		418420	8,29
03/09/2026 16:05			399,92		32,11		418460	8,24
03/09/2026 16:10			420,57		32,08		418480	8,22
03/09/2026 16:15			432,86		32,08		418520	8,21
03/09/2026 16:20			443,79		32,07		418520	8,37
03/09/2026 16:25			451,77		32,05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	418560	8,3
03/09/2026 16:30			460,11		32,07		418580	8,27
03/09/2026 16:35			472,58		32,08		418620	8,24
03/09/2026 16:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		482,23	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,08		418660	8,2
03/09/2026 16:45			487,66		32,07		418700	8,21
03/09/2026 16:50			485,07		32,07		418740	8,39
03/09/2026 16:55			500,69		31,99		418780	8,33
03/09/2026 17:00			507,26		31,94		418820	8,29
03/09/2026 17:05			501,34		31,93		418860	8,27
03/09/2026 17:10			514,48		31,93		418920	8,27
03/09/2026 17:15			525,28		31,92		418960	8,22
03/09/2026 17:20			528,11		31,9		419000	8,4
03/09/2026 17:25			538,91		31,93		419040	8,41
03/09/2026 17:30			538,47		31,94		419080	8,4
03/09/2026 17:35			547,37		31,97		419120	8,39
03/09/2026 17:40			549,02		31,97		419180	8,39
03/09/2026 17:45			550,56		31,96		419220	8,39
03/09/2026 17:50			552,7		31,95		419260	8,45
03/09/2026 17:55			561,01		31,91		419300	8,37
03/09/2026 18:00			561,31		31,87		419340	8,34
03/09/2026 18:05			560,76		31,85		419380	8,33
03/09/2026 18:10			565,89		31,87		419420	8,3
03/09/2026 18:15			560,81		31,88		419480	8,28
03/09/2026 18:20			570,05		31,88		419520	8,36

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 18:25			568,35		31,87		419560	8,33
03/09/2026 18:30			570,34		31,89		419620	8,3
03/09/2026 18:35			561,64		31,91		419660	8,29
03/09/2026 18:40			566,56		31,92		419680	8,26
03/09/2026 18:45			558,8		31,92		419740	8,25
03/09/2026 18:50			569,5		31,91		419780	8,42
03/09/2026 18:55			566,46		31,88		419820	8,32
03/09/2026 19:00			561,91		31,84		419880	8,29
03/09/2026 19:05			561,49		31,83		419900	8,26
03/09/2026 19:10			559,2		31,83		419940	8,24
03/09/2026 19:15			557,78		31,83		420000	8,22
03/09/2026 19:20			557,14		31,83		420040	8,36
03/09/2026 19:25			562,71		31,81		420080	8,33
03/09/2026 19:30			555,44		31,83		420120	8,29
03/09/2026 19:35			570,42		31,83		420180	8,28
03/09/2026 19:40			573,71		31,83		420220	8,27
03/09/2026 19:45			572,76		31,83		420260	8,27
03/09/2026 19:50			572,41		31,83		420280	8,38
03/09/2026 19:55			581,57		31,78		420320	8,31
03/09/2026 20:00			583,51		31,76		420380	8,25
03/09/2026 20:05			583,81		31,76		420420	8,23
03/09/2026 20:10			590,33		31,77		420460	8,19
03/09/2026 20:15			593,12		31,77		420500	8,15
03/09/2026 20:20			589,53		31,74		420560	8,38
03/09/2026 20:25			596,95		31,72		420620	8,4
03/09/2026 20:30			593,52		31,74		420640	8,38
03/09/2026 20:35			581,07		31,75		420700	8,37
03/09/2026 20:40			561,67		31,76		420740	8,37
03/09/2026 20:45			530,26		31,76		420780	8,37
03/09/2026 20:50			513,44		31,76		420840	8,44
03/09/2026 20:55			497,37		31,7		420880	8,37
03/09/2026 21:00			479,6		31,68		420920	8,32
03/09/2026 21:05			470,05		31,69		420960	8,3
03/09/2026 21:10			475,27		31,69		420980	8,28
03/09/2026 21:15			479,3		31,69		421000	8,26
03/09/2026 21:20			485,42		31,69		421020	8,36
03/09/2026 21:25			489,95		31,67		421060	8,2
03/09/2026 21:30			508,07		31,68		421100	8,08

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
03/09/2026 21:35			508,81		31,69		421140	7,98
03/09/2026 21:40			519,36		31,7		421180	7,9
03/09/2026 21:45			533,05		31,7		421200	7,84
03/09/2026 21:50			533,8		31,69		421240	8,36
03/09/2026 21:55			539,52		31,64		421280	8,28
03/09/2026 22:05			544,79		31,58		421340	8,2
03/09/2026 22:10			549,72		31,58		421400	8,16
03/09/2026 22:15			556,14		31,59		421440	8,15
03/09/2026 22:20			562,86		31,58		421480	8,36
03/09/2026 22:25			564,72		31,58		421520	8,32
03/09/2026 22:30			563,93		31,61		421580	8,29
03/09/2026 22:35			573,51		31,63		421620	8,28
03/09/2026 22:40			571,27		31,63		421660	8,25
03/09/2026 22:45			579,7		31,63		421720	8,23
03/09/2026 22:50			578,49		31,63		421760	8,41
03/09/2026 22:55			567,84		31,56		421820	8,31
03/09/2026 23:00			577,29		31,52		421860	8,24
03/09/2026 23:05			577,59		31,52		421900	8,22
03/09/2026 23:10			581,87		31,52		421960	8,18
03/09/2026 23:15			590,98		31,53		422000	8,15
03/09/2026 23:20			589,36		31,52		422060	8,37
03/09/2026 23:25			596,57		31,49		422100	8,36
03/09/2026 23:30			589,23		31,52		422160	8,33
03/09/2026 23:35			602,97		31,54		422200	8,34
03/09/2026 23:40			606,8		31,54		422240	8,33
03/09/2026 23:45			605,11		31,55		422300	8,32
03/09/2026 23:50			607		31,54		422340	8,43
03/09/2026 23:55			607,05		31,47		422400	8,33
04/09/2026 00:00			608,84		31,42		422440	8,29
04/09/2026 00:05			612,82		31,42		422500	8,27
04/09/2026 00:10			613,79		31,42		422560	8,23
04/09/2026 00:15			613,99		31,42		422600	8,21
04/09/2026 00:20			623,84		31,42		422660	8,4
04/09/2026 00:25			611,6		31,41		422700	8,36
04/09/2026 00:30			609,36		31,45		422760	8,33
04/09/2026 00:35			606,67		31,47		422800	8,32
04/09/2026 00:40			596,42		31,47		422840	8,3
04/09/2026 00:45			593,88		31,47		422900	8,3

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 00:50			589,11		31,47		422960	8,41
04/09/2026 00:55			593,11		31,37		423020	8,31
04/09/2026 01:00			590,6		31,32		423060	8,23
04/09/2026 01:05			578,41		31,31		423120	8,22
04/09/2026 01:10			577,58		31,31		423160	8,19
04/09/2026 01:15			584,8		31,31		423200	8,15
04/09/2026 01:20			580,97		31,31		423260	8,4
04/09/2026 01:25			578,93		31,31		423300	8,37
04/09/2026 01:30			577,23		31,36		423360	8,34
04/09/2026 01:35			572,51		31,38		423400	8,33
04/09/2026 01:40			592,16		31,4		423440	8,31
04/09/2026 01:45			587,09		31,39		423500	8,3
04/09/2026 01:50			587,93		31,38		423540	8,44
04/09/2026 01:55			589,43		31,31		423600	8,36
04/09/2026 02:00			590,77		31,27		423640	8,31
04/09/2026 02:05			591,17		31,28		423680	8,28
04/09/2026 02:10			590,67		31,29		423740	8,25
04/09/2026 02:15			592,41		31,3		423780	8,21
04/09/2026 02:20			593,16		31,27		423860	8,4
04/09/2026 02:25			592,56		31,26		423900	8,37
04/09/2026 02:30			607,09		31,31		423940	8,35
04/09/2026 02:35			600,28		31,31		424000	8,35
04/09/2026 02:40			602,71		31,31		424040	8,34
04/09/2026 02:45			603,06		31,31		424100	8,31
04/09/2026 02:50			600,87		31,31		424160	8,44
04/09/2026 02:55			601,67		31,23		424220	8,34
04/09/2026 03:00			593,21		31,21		424260	8,27
04/09/2026 03:05			591,72		31,21		424320	8,23
04/09/2026 03:10			596,74		31,23		424360	8,19
04/09/2026 03:15			605,95		31,24		424420	8,16
04/09/2026 03:20			604,41		31,21		424460	8,41
04/09/2026 03:25			603,26		31,18		424480	8,36
04/09/2026 03:30			611,47		31,21		424540	8,35
04/09/2026 03:35			608,24		31,24		424580	8,34
04/09/2026 03:40			612,42		31,25		424640	8,32
04/09/2026 03:45			616,55		31,24		424680	8,32
04/09/2026 03:50			616,65		31,25		424740	8,47
04/09/2026 03:55			623,67		31,15		424780	8,37

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 04:00			622,72		31,11		424840	8,32
04/09/2026 04:05			620,18		31,11		424880	8,29
04/09/2026 04:10			640,64		31,12		424940	8,25
04/09/2026 04:15			649,25		31,14		425000	8,2
04/09/2026 04:20			666,91		31,13		425040	8,39
04/09/2026 04:25			672,68		31,11		425100	8,32
04/09/2026 04:30			664,08		31,15		425160	8,28
04/09/2026 04:35			684,23		31,19		425220	8,25
04/09/2026 04:40			697,07		31,2		425260	8,22
04/09/2026 04:45			699,26		31,21		425320	8,2
04/09/2026 04:50			702,74		31,2		425380	8,43
04/09/2026 04:55			712		31,11		425440	8,34
04/09/2026 05:00			717,82		31,08		425500	8,3
04/09/2026 05:05			714,34		31,09		425560	8,25
04/09/2026 05:10			716,83		31,1		425620	8,22
04/09/2026 05:15			725,19		31,1		425680	8,2
04/09/2026 05:20			734,2		31,08		425740	8,43
04/09/2026 05:25			727,03		31,08		425800	8,42
04/09/2026 05:30			741,66		31,13		425860	8,4
04/09/2026 05:35			754,55		31,16		425920	8,39
04/09/2026 05:40			751,66		31,16		425980	8,38
04/09/2026 05:45			762,61		31,16		426020	8,37
04/09/2026 05:50			762,96		31,17		426080	8,47
04/09/2026 05:55			761,37		31,1		426140	8,36
04/09/2026 06:00			769,33		31,05		426220	8,31
04/09/2026 06:05			779,88		31,05		426280	8,29
04/09/2026 06:10			771,22		31,07		426340	8,23
04/09/2026 06:15			778,84		31,1		426400	8,19
04/09/2026 06:20			787,5		31,1		426460	8,43
04/09/2026 06:25			783,02		31,1		426540	8,41
04/09/2026 06:30			791,95		31,15		426600	8,4
04/09/2026 06:35			787,72		31,17		426660	8,4
04/09/2026 06:40			786,35		31,19		426720	8,38
04/09/2026 06:45			794,69		31,21		426780	8,36
04/09/2026 06:50			782,95		31,21		426840	8,46
04/09/2026 06:55			796,63		31,17		426900	8,34
04/09/2026 07:00			794,59		31,18		426960	8,25
04/09/2026 07:05			812,95		31,21		427040	8,21

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 07:10			802,9		31,22		427100	8,16
04/09/2026 07:15			781,9		31,21		427160	8,14
04/09/2026 07:20			789,89		31,21		427220	8,4
04/09/2026 07:25			789,54		31,21		427300	8,36
04/09/2026 07:30			794,42		31,23		427360	8,34
04/09/2026 07:35			799,55		31,26		427420	8,32
04/09/2026 07:40			814,38		31,26		427500	8,3
04/09/2026 07:45			804,72		31,3		427560	8,3
04/09/2026 07:50			804,23		31,31		427620	8,45
04/09/2026 07:55			821,75		31,36		427700	8,35
04/09/2026 08:00			824,29		31,42		427760	8,27
04/09/2026 08:05			807,52		31,42		427820	8,24
04/09/2026 08:10			811,1		31,43		427900	8,21
04/09/2026 08:15			799,21		31,42		427960	8,17
04/09/2026 08:20			809,46		31,42	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	428020	8,4
04/09/2026 08:25			808,56		31,42		428100	8,34
04/09/2026 08:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		799,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,42		428160	8,31
04/09/2026 08:35			798,36		31,42		428220	8,33
04/09/2026 08:40			789,78		31,42		428300	8,29
04/09/2026 08:45			801,15		31,43		428360	8,26
04/09/2026 08:50			797,56		31,46		428420	8,45
04/09/2026 08:55			792,77		31,58		428500	8,36
04/09/2026 09:00			786,94		31,63		428560	8,32
04/09/2026 09:05			795,4		31,63		428620	8,3
04/09/2026 09:10			789,03		31,59		428680	8,26
04/09/2026 09:15			798,84		31,58		428760	8,29
04/09/2026 09:20			793,16		31,62		428840	8,41
04/09/2026 09:25			784,6		31,63		428900	8,38
04/09/2026 09:30			780,22		31,58		428960	8,35
04/09/2026 09:35			776,04		31,56		429040	8,34
04/09/2026 09:40			795,2		31,55		429100	8,33
04/09/2026 09:45			789,58		31,53		429160	8,31
04/09/2026 09:50			784,5		31,55		429220	8,44
04/09/2026 09:55			791,37		31,65		429300	8,31
04/09/2026 10:00			785,6		31,72		429360	8,26
04/09/2026 10:05			775,6		31,73		429420	8,23
04/09/2026 10:10			775,25		31,73		429480	8,17
04/09/2026 10:15			792,47		31,74		429560	8,14

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 10:20			795,25		31,77		429620	8,41
04/09/2026 10:25			788,49		31,79		429680	8,37
04/09/2026 10:30			792,17		31,75		429740	8,33
04/09/2026 10:35			784,7		31,74		429820	8,31
04/09/2026 10:40			780,57		31,77		429880	8,29
04/09/2026 10:45			788,69		31,77		429940	8,28
04/09/2026 10:50			804,76		31,78		430020	8,45
04/09/2026 10:55			778,73		31,98		430080	8,33
04/09/2026 11:00			800,18		32,07		430140	8,3
04/09/2026 11:05			784,6		32,04		430200	8,29
04/09/2026 11:10			796,4		32,06		430280	8,26
04/09/2026 11:15			796,05		32,06		430320	8,25
04/09/2026 11:20			810,28		32,08		430400	8,39
04/09/2026 11:25			813,92		32,08		430480	8,33
04/09/2026 11:30			814,51		31,93		430540	8,31
04/09/2026 11:35			827,25		31,89	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	430600	8,3
04/09/2026 11:40			828,2		31,88		430680	8,28
04/09/2026 11:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		818,05	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,88		430740	8,27
04/09/2026 11:50			822,9		31,9		430800	8,45
04/09/2026 11:55			825,51		32		430880	8,37
04/09/2026 12:00			814,86		32,13		430940	8,28
04/09/2026 12:05			807,15		32,15		431020	8,26
04/09/2026 12:10			808,64		32,14		431080	8,24
04/09/2026 12:15			800,78		32,19		431140	8,21
04/09/2026 12:20			816,5		32,29		431240	8,41
04/09/2026 12:25			786,69		32,31		431300	8,36
04/09/2026 12:30			796,05		32,18		431360	8,35
04/09/2026 12:35			803,12		32,14		431440	8,34
04/09/2026 12:40			797,46		32,14		431480	8,34
04/09/2026 12:45			779		32,14		431540	8,32
04/09/2026 12:50			785,72		32,13		431600	8,43
04/09/2026 12:55			772,68		32,21		431680	8,34
04/09/2026 13:00			772,83		32,3		431740	8,25
04/09/2026 13:05			772,93		32,24		431800	8,24
04/09/2026 13:10			768,95		32,24		431860	8,19
04/09/2026 13:15			783,92		32,28		431900	8,18
04/09/2026 13:20			775,22		32,35		431980	8,4
04/09/2026 13:25			771,08		32,36		432040	8,42

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 13:30			767,7		32,24		432100	8,42
04/09/2026 13:35			762,87		32,2		432160	8,42
04/09/2026 13:40			793,97		32,2		432220	8,42
04/09/2026 13:45			773,67		32,24		432300	8,4
04/09/2026 13:50			775,11		32,29		432360	8,47
04/09/2026 13:55			779,59		32,4		432420	8,34
04/09/2026 14:00			782,63		32,56		432480	8,24
04/09/2026 14:05			775,36		32,57		432540	8,22
04/09/2026 14:10			796,81		32,54		432620	8,17
04/09/2026 14:15			793,57		32,51		432680	8,13
04/09/2026 14:20			790,25		32,51		432740	8,42
04/09/2026 14:25			787,01		32,56		432800	8,36
04/09/2026 14:30			783,17		32,4		432880	8,34
04/09/2026 14:35			790,99		32,33		432940	8,33
04/09/2026 14:40			804,13		32,29		433000	8,31
04/09/2026 14:45			801,29		32,27		433060	8,29
04/09/2026 14:50			786,76		32,24		433160	8,43
04/09/2026 14:55			787,16		32,3		433220	8,36
04/09/2026 15:00			802,18		32,24		433280	8,33
04/09/2026 15:05			790,84		32,16		433340	8,31
04/09/2026 15:10			792,23		32,12		433420	8,32
04/09/2026 15:15			793,62		32,08		433480	8,28
04/09/2026 15:20			785,31		31,97		433540	8,44
04/09/2026 15:25			795,93		31,89		433600	8,39
04/09/2026 15:30			791,41		31,93		433660	8,35
04/09/2026 15:35			805,39		31,93		433720	8,34
04/09/2026 15:40			803,05		31,93		433780	8,3
04/09/2026 15:45			795,24		31,93		433860	8,29
04/09/2026 15:50			809,47		31,95		433920	8,45
04/09/2026 15:55			805,39		31,87		433980	8,35
04/09/2026 16:00			814,45		31,76		434020	8,29
04/09/2026 16:05			809,57		31,75		434100	8,26
04/09/2026 16:10			813		31,77		434160	8,21
04/09/2026 16:15			814,5		31,78		434240	8,2
04/09/2026 16:20			822,73		31,78		434320	8,43
04/09/2026 16:25			812,63		31,81		434380	8,41
04/09/2026 16:30			815,51		31,91		434460	8,37
04/09/2026 16:35			816,39		31,94		434520	8,38

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 16:40			789,07		31,97		434580	8,36
04/09/2026 16:45			809,04		31,98		434660	8,36
04/09/2026 16:50			812,13		31,98		434740	8,49
04/09/2026 16:55			799,54		31,92		434780	8,38
04/09/2026 17:00			798,89		31,83		434840	8,32
04/09/2026 17:05			792,12		31,78		434920	8,31
04/09/2026 17:10			786,2		31,77		434980	8,27
04/09/2026 17:15			797,5		31,77		435040	8,26
04/09/2026 17:20			793,17		31,76		435120	8,45
04/09/2026 17:25			803,97		31,78		435180	8,4
04/09/2026 17:30			783,71		31,85		435240	8,36
04/09/2026 17:35			793,77		31,88		435300	8,34
04/09/2026 17:40			804,32		31,88		435380	8,32
04/09/2026 17:45			805,66		31,88		435440	8,31
04/09/2026 17:50			800,58		31,88		435500	8,5
04/09/2026 17:55			807,1		31,77		435580	8,4
04/09/2026 18:00			792,87		31,71		435640	8,34
04/09/2026 18:05			802,67		31,72		435700	8,31
04/09/2026 18:10			800,19		31,74		435760	8,27
04/09/2026 18:15			790,98		31,78		435840	8,25
04/09/2026 18:20			798,84		31,78		435900	8,43
04/09/2026 18:25			808,3		31,77		435960	8,4
04/09/2026 18:30			809,37		31,83		436040	8,39
04/09/2026 18:35			811,28		31,85		436100	8,4
04/09/2026 18:40			805,81		31,87		436160	8,39
04/09/2026 18:45			805,49		31,87		436240	8,39
04/09/2026 18:50			806,19		31,87		436300	8,46
04/09/2026 18:55			818,03		31,83		436360	8,34
04/09/2026 19:00			799,32		31,77		436440	8,26
04/09/2026 19:05			808,03		31,75		436500	8,21
04/09/2026 19:10			809,32		31,73		436560	8,15
04/09/2026 19:15			814,6		31,72		436640	8,11
04/09/2026 19:20			812,71		31,71		436720	8,37
04/09/2026 19:25			817,33		31,68		436780	8,31
04/09/2026 19:30			797,21		31,75		436860	8,26
04/09/2026 19:35			817,78		31,78		436920	8,22
04/09/2026 19:40			813,83		31,78		436980	8,2
04/09/2026 19:45			810,79		31,78		437060	8,19

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 19:50			809,9		31,78		437120	8,45
04/09/2026 19:55			816,84		31,68		437180	8,32
04/09/2026 20:00			825,77		31,63		437260	8,27
04/09/2026 20:05			828,06		31,63		437320	8,2
04/09/2026 20:10			829,16		31,65		437400	8,2
04/09/2026 20:15			814,68		31,68		437460	8,18
04/09/2026 20:20			809,12		31,66		437540	8,39
04/09/2026 20:25			814,18		31,63		437620	8,32
04/09/2026 20:30			809,82		31,69		437680	8,26
04/09/2026 20:35			811,71		31,72		437740	8,23
04/09/2026 20:40			806,63		31,73		437820	8,21
04/09/2026 20:45			798,47		31,73		437880	8,19
04/09/2026 20:50			802,11		31,72		437960	8,46
04/09/2026 20:55			787,01		31,62		438020	8,36
04/09/2026 21:00			782,8		31,57		438080	8,3
04/09/2026 21:05			776,8		31,58		438140	8,3
04/09/2026 21:10			774,49		31,58		438200	8,29
04/09/2026 21:15			781,45		31,58		438260	8,28
04/09/2026 21:20			784,99		31,56		438360	8,4
04/09/2026 21:25			784,99		31,55		438420	8,4
04/09/2026 21:30			786,86		31,63		438480	8,41
04/09/2026 21:35			775,73		31,68		438540	8,39
04/09/2026 21:40			785,19		31,68		438620	8,38
04/09/2026 21:45			778,17		31,69		438680	8,39
04/09/2026 21:50			779,96		31,68		438740	8,47
04/09/2026 21:55			792,28		31,58		438800	8,39
04/09/2026 22:00			779,46		31,52		438860	8,35
04/09/2026 22:05			784,44		31,53		438940	8,3
04/09/2026 22:10			789,79		31,55		439000	8,27
04/09/2026 22:15			798,32		31,57		439060	8,27
04/09/2026 22:20			791,21		31,53		439140	8,47
04/09/2026 22:25			798,47		31,52		439220	8,45
04/09/2026 22:30			790,16		31,58		439280	8,44
04/09/2026 22:35			796,18		31,62		439340	8,44
04/09/2026 22:40			801,81		31,63		439400	8,43
04/09/2026 22:45			798,87		31,59		439480	8,44
04/09/2026 22:50			811,41		31,58		439540	8,5
04/09/2026 22:55			798,32		31,37		439600	8,41

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
04/09/2026 23:00			795,14		31,3		439680	8,35
04/09/2026 23:05			802,95		31,31		439740	8,33
04/09/2026 23:10			803,2		31,36		439800	8,29
04/09/2026 23:15			802,75		31,39		439880	8,26
04/09/2026 23:20			803,75		31,38		439940	8,46
04/09/2026 23:25			806,68		31,37		440000	8,42
04/09/2026 23:30			810,12		31,48		440080	8,4
04/09/2026 23:35			819,28		31,54		440140	8,38
04/09/2026 23:40			820,17		31,58		440200	8,36
04/09/2026 23:45			822,81		31,58		440280	8,35
04/09/2026 23:50			818,78		31,58		440340	8,47
04/09/2026 23:55			819,52		31,42		440400	8,36
05/09/2026 00:00			817,28		31,34		440480	8,3
05/09/2026 00:05			820,12		31,36		440540	8,26
05/09/2026 00:10			823,33		31,37		440600	8,22
05/09/2026 00:15			823,55		31,41		440680	8,19
05/09/2026 00:20			809,02		31,39		440740	8,4
05/09/2026 00:25			807,23		31,37		440820	8,37
05/09/2026 00:30			812,06		31,47		440880	8,35
05/09/2026 00:35			808,08		31,52		440940	8,34
05/09/2026 00:40			798,59		31,54		441020	8,33
05/09/2026 00:45			789,51		31,54		441080	8,31
05/09/2026 00:50			777,39		31,53		441140	8,46
05/09/2026 00:55			783,49		31,39		441200	8,35
05/09/2026 01:00			772,3		31,36		441280	8,32
05/09/2026 01:05			780,58		31,38		441340	8,29
05/09/2026 01:10			762,56		31,42		441380	8,26
05/09/2026 01:15			783,86		31,43		441440	8,23
05/09/2026 01:20			781,87		31,42		441500	8,42
05/09/2026 01:25			776		31,37		441560	8,38
05/09/2026 01:30			782,52		31,47		441620	8,35
05/09/2026 01:35			778,74		31,51		441680	8,34
05/09/2026 01:40			783,96		31,52		441740	8,32
05/09/2026 01:45			772,57		31,53		441800	8,31
05/09/2026 01:50			772,52		31,53		441880	8,43
05/09/2026 01:55			784,56		31,47		441940	8,34
05/09/2026 02:00			792,17		31,42		442000	8,27
05/09/2026 02:05			777,74		31,41		442060	8,2

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 02:10			792,52		31,41		442120	8,19
05/09/2026 02:15			791,38		31,42		442200	8,15
05/09/2026 02:20			796,15		31,4		442280	8,41
05/09/2026 02:25			792,72		31,36		442340	8,39
05/09/2026 02:30			791,23		31,45		442400	8,35
05/09/2026 02:35			783,17		31,49		442480	8,34
05/09/2026 02:40			790,83		31,52		442540	8,33
05/09/2026 02:45			793,62		31,52		442600	8,32
05/09/2026 02:50			788,49		31,52		442680	8,42
05/09/2026 02:55			797		31,37		442760	8,3
05/09/2026 03:00			782,82		31,31		442820	8,26
05/09/2026 03:05			789,93		31,31		442880	8,21
05/09/2026 03:10			781,22		31,35		442960	8,16
05/09/2026 03:15			801,38		31,37		443020	8,15
05/09/2026 03:20			795,66		31,37	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	443080	8,4
05/09/2026 03:25			794,16		31,34		443140	8,32
05/09/2026 03:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		798,59	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	31,43		443220	8,3
05/09/2026 03:35			814,97		31,47		443280	8,25
05/09/2026 03:40			810,44		31,51		443340	8,23
05/09/2026 03:45			799,14		31,52		443420	8,22
05/09/2026 03:50			811,18		31,52		443480	8,43
05/09/2026 03:55			812,48		31,47		443540	8,31
05/09/2026 04:00			812,88		31,4		443620	8,24
05/09/2026 04:05			817,16		31,37		443680	8,19
05/09/2026 04:10			804,47		31,37		443740	8,14
05/09/2026 04:15			819,2		31,37		443820	8,1
05/09/2026 04:20			828,9		31,36		443880	8,38
05/09/2026 04:25			813,87		31,33		443940	8,36
05/09/2026 04:30			803,37		31,43		444020	8,34
05/09/2026 04:35			803,37		31,49		444080	8,33
05/09/2026 04:40			811,18		31,52		444140	8,3
05/09/2026 04:45			796,45		31,53		444220	8,29
05/09/2026 04:50			809,54		31,53		444300	8,42
05/09/2026 04:55			804,96		31,42		444360	8,28
05/09/2026 05:00			791,18		31,37		444440	8,21
05/09/2026 05:05			804,66		31,37		444500	8,17
05/09/2026 05:10			798,94		31,41		444560	8,12
05/09/2026 05:15			794,31		31,42		444620	8,09

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 05:20			794,46		31,41		444720	8,37
05/09/2026 05:25			781,82		31,37		444780	8,32
05/09/2026 05:30			798,54		31,46		444840	8,27
05/09/2026 05:35			795,66		31,5		444900	8,24
05/09/2026 05:40			788,99		31,52		444980	8,22
05/09/2026 05:45			779,48		31,53		445040	8,23
05/09/2026 05:50			778,24		31,52		445100	8,41
05/09/2026 05:55			770,03		31,47		445160	8,3
05/09/2026 06:00			749,08		31,42		445220	8,25
05/09/2026 06:05			765,3		31,41		445280	8,2
05/09/2026 06:10			760,47		31,42		445360	8,18
05/09/2026 06:15			774,31		31,44		445420	8,14
05/09/2026 06:20			774,66		31,42		445480	8,39
05/09/2026 06:25			766,59		31,41		445540	8,38
05/09/2026 06:30			781,72		31,48		445600	8,35
05/09/2026 06:35			772,07		31,53		445660	8,36
05/09/2026 06:40			765,5		31,55		445740	8,35
05/09/2026 06:45			770,53		31,57		445800	8,37
05/09/2026 06:50			785,75		31,57		445880	8,45
05/09/2026 06:55			761,77		31,47		445940	8,33
05/09/2026 07:00			768,09		31,44		446000	8,3
05/09/2026 07:05			772,12		31,47		446060	8,27
05/09/2026 07:10			770,23		31,5		446140	8,22
05/09/2026 07:15			764,95		31,53		446200	8,2
05/09/2026 07:20			761,67		31,52		446260	8,41
05/09/2026 07:25			771,67		31,52		446320	8,39
05/09/2026 07:30			780,93		31,58		446380	8,38
05/09/2026 07:35			788,37		31,6		446460	8,37
05/09/2026 07:40			797,05		31,63		446520	8,36
05/09/2026 07:45			791,75		31,64		446580	8,36
05/09/2026 07:50			797,25		31,67		446640	8,44
05/09/2026 07:55			813,8		31,63		446720	8,34
05/09/2026 08:00			806,09		31,64		446780	8,32
05/09/2026 08:05			806,83		31,69		446840	8,26
05/09/2026 08:10			809,67		31,72		446920	8,26
05/09/2026 08:15			796,83		31,73		446980	8,26
05/09/2026 08:20			803,3		31,73		447040	8,4
05/09/2026 08:25			801,41		31,73		447100	8,37

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 08:30			791,06		31,75		447160	8,33
05/09/2026 08:35			801,41		31,77		447220	8,3
05/09/2026 08:40			785,41		31,8		447280	8,3
05/09/2026 08:45			793,08		31,83		447360	8,28
05/09/2026 08:50			795,67		31,84		447420	8,45
05/09/2026 08:55			785,86		31,9		447480	8,37
05/09/2026 09:00			771,68		31,93		447540	8,31
05/09/2026 09:05			787,11		31,93		447600	8,28
05/09/2026 09:10			786,07		31,93		447680	8,25
05/09/2026 09:15			767,65		31,93		447740	8,23
05/09/2026 09:20			782,68		31,93		447800	8,41
05/09/2026 09:25			769,99		31,96		447860	8,42
05/09/2026 09:30			775,47		31,95		447920	8,39
05/09/2026 09:35			766,41		31,98		448000	8,4
05/09/2026 09:40			760,69		32		448060	8,39
05/09/2026 09:45			777,66		32,02		448120	8,39
05/09/2026 09:50			770,14		32,03		448180	8,46
05/09/2026 09:55			781,04		32,13		448240	8,36
05/09/2026 10:00			775,02		32,15		448320	8,3
05/09/2026 10:05			767,31		32,16		448380	8,28
05/09/2026 10:10			765,96		32,14		448440	8,25
05/09/2026 10:15			772,13		32,14		448500	8,22
05/09/2026 10:20			767,75		32,14		448560	8,42
05/09/2026 10:25			777,81		32,16		448640	8,38
05/09/2026 10:30			778,16		32,16		448700	8,34
05/09/2026 10:35			780		32,19		448760	8,29
05/09/2026 10:40			777,91		32,22		448820	8,26
05/09/2026 10:45			756,66		32,24		448880	8,23
05/09/2026 10:50			769,05		32,24		448960	8,42
05/09/2026 10:55			776,17		32,35		449020	8,31
05/09/2026 11:00			764,77		32,45		449080	8,26
05/09/2026 11:05			763,37		32,44		449140	8,25
05/09/2026 11:10			773,93		32,44		449180	8,22
05/09/2026 11:15			773,43		32,47		449260	8,2
05/09/2026 11:20			768,1		32,51		449340	8,39
05/09/2026 11:25			785,37		32,56		449400	8,3
05/09/2026 11:30			786,72		32,5		449460	8,26
05/09/2026 11:35			772,53		32,48		449540	8,23

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 11:40			793,14		32,51		449600	8,19
05/09/2026 11:45			771,98		32,52		449660	8,17
05/09/2026 11:50			775,92		32,52		449720	8,37
05/09/2026 11:55			791,87		32,72		449800	8,25
05/09/2026 12:00			775,02		32,87		449860	8,17
05/09/2026 12:05			777,61		32,88		449920	8,14
05/09/2026 12:10			773,53		32,83		449980	8,12
05/09/2026 12:15			766,81		32,77		450040	8,09
05/09/2026 12:20			765,32		32,77		450120	8,35
05/09/2026 12:25			750,78		32,8		450180	8,33
05/09/2026 12:30			759,34		32,73		450240	8,32
05/09/2026 12:35			762,22		32,73		450300	8,3
05/09/2026 12:40			750,88		32,75		450360	8,29
05/09/2026 12:45			754,41		32,72		450420	8,28
05/09/2026 12:50			744,85		32,72	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	450480	8,4
05/09/2026 12:55			744,06		32,81		450540	8,35
05/09/2026 13:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		753,21	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,92		450600	8,29
05/09/2026 13:05			744,21		32,92		450680	8,27
05/09/2026 13:10			733,53		32,88		450740	8,29
05/09/2026 13:15			726,09		32,88		450800	8,24
05/09/2026 13:20			743,78		32,97		450880	8,4
05/09/2026 13:25			740,54		33,09		450940	8,23
05/09/2026 13:30			735,52		33,03		451000	8,14
05/09/2026 13:35			741,59		33,03		451060	8,08
05/09/2026 13:40			729,8		33,03		451120	8,02
05/09/2026 13:45			744,38		33,02		451180	7,98
05/09/2026 13:50			746,12		33,02		451260	8,35
05/09/2026 13:55			741,57		33,24		451320	8,27
05/09/2026 14:00			731,94		33,34		451380	8,2
05/09/2026 14:05			736,22		33,3		451440	8,17
05/09/2026 14:10			744,53		33,26		451500	8,13
05/09/2026 14:15			740,42		33,18		451560	8,14
05/09/2026 14:20			753,09		33,16		451620	8,31
05/09/2026 14:25			754,11		33,24		451680	8,26
05/09/2026 14:30			753,36		33,18		451740	8,23
05/09/2026 14:35			751		33,1		451800	8,22
05/09/2026 14:40			760,78		33,06		451860	8,22
05/09/2026 14:45			748,46		33,02		451920	8,21

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 14:50			759,16		33,01		451980	8,35
05/09/2026 14:55			757,59		32,99		452040	8,23
05/09/2026 15:00			758,86		32,97		452100	8,17
05/09/2026 15:05			768,51		32,92		452160	8,14
05/09/2026 15:10			768,56		32,87		452220	8,1
05/09/2026 15:15			775,08		32,81		452300	8,09
05/09/2026 15:20			774,98		32,75		452360	8,34
05/09/2026 15:25			775,28		32,74		452420	8,29
05/09/2026 15:30			782,6		32,82		452480	8,29
05/09/2026 15:35			795,14		32,88		452540	8,26
05/09/2026 15:40			785,38		32,91		452620	8,24
05/09/2026 15:45			799,69		32,92		452680	8,22
05/09/2026 15:50			792,25		32,92		452740	8,34
05/09/2026 15:55			804,84		32,83		452800	8,23
05/09/2026 16:00			803,05		32,77		452880	8,15
05/09/2026 16:05			795,26		32,74		452940	8,11
05/09/2026 16:10			799,19		32,74		453000	8,07
05/09/2026 16:15			791,63		32,74		453080	8,03
05/09/2026 16:20			771,92		32,74		453140	8,3
05/09/2026 16:25			764,55		32,77		453200	8,26
05/09/2026 16:30			761,17		32,82		453260	8,21
05/09/2026 16:35			752,16		32,88		453320	8,16
05/09/2026 16:40			725,39		32,9		453380	8,15
05/09/2026 16:45			722,65		32,89		453440	8,13
05/09/2026 16:50			713,54		32,89		453520	8,33
05/09/2026 16:55			702,69		32,78		453580	8,2
05/09/2026 17:00			692,84		32,73		453640	8,11
05/09/2026 17:05			677,51		32,72		453700	8,04
05/09/2026 17:10			680,05		32,72		453760	7,98
05/09/2026 17:15			660,44		32,72		453820	7,93
05/09/2026 17:20			670,94		32,71		453860	8,32
05/09/2026 17:25			675,52		32,71		453920	8,3
05/09/2026 17:30			663,98		32,76		453980	8,29
05/09/2026 17:35			645,51		32,77		454020	8,27
05/09/2026 17:40			658,1		32,77		454080	8,27
05/09/2026 17:45			656,01		32,77		454140	8,25
05/09/2026 17:50			663,78		32,77		454200	8,33
05/09/2026 17:55			646,61		32,71		454240	8,22

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 18:00			648,62		32,62		454300	8,18
05/09/2026 18:05			643,62		32,61		454340	8,15
05/09/2026 18:10			647,55		32,62		454380	8,13
05/09/2026 18:15			650,39		32,62		454440	8,11
05/09/2026 18:20			641,73		32,61		454500	8,36
05/09/2026 18:25			638,18		32,59		454560	8,34
05/09/2026 18:30			640,27		32,67		454620	8,33
05/09/2026 18:35			642,06		32,7		454660	8,32
05/09/2026 18:40			634,79		32,71		454720	8,32
05/09/2026 18:45			635,64		32,71		454780	8,3
05/09/2026 18:50			637,43		32,71		454840	8,36
05/09/2026 18:55			643,6		32,62		454900	8,26
05/09/2026 19:00			641,91		32,57		454940	8,19
05/09/2026 19:05			630,04		32,58		455000	8,16
05/09/2026 19:10			634,57		32,59		455060	8,13
05/09/2026 19:15			623,89		32,59		455100	8,1
05/09/2026 19:20			636,16		32,56		455180	8,37
05/09/2026 19:25			624,72		32,55		455220	8,35
05/09/2026 19:30			622,63		32,61		455280	8,34
05/09/2026 19:35			611,03		32,64		455340	8,33
05/09/2026 19:40			616,71		32,66		455380	8,33
05/09/2026 19:45			606,35		32,66		455440	8,3
05/09/2026 19:50			618,55		32,65		455480	8,37
05/09/2026 19:55			622,03		32,59		455540	8,26
05/09/2026 20:00			604,07		32,53		455580	8,18
05/09/2026 20:05			605,61		32,51		455640	8,13
05/09/2026 20:10			605,67		32,51		455680	8,08
05/09/2026 20:15			597,85		32,51		455740	8,05
05/09/2026 20:20			606,55		32,51		455780	8,32
05/09/2026 20:25			597,31		32,49		455840	8,3
05/09/2026 20:30			595,51		32,55		455880	8,26
05/09/2026 20:35			592,18		32,57		455920	8,25
05/09/2026 20:40			586,9		32,59		455980	8,22
05/09/2026 20:45			595,31		32,59		456020	8,2
05/09/2026 20:50			589,24		32,59		456100	8,36
05/09/2026 20:55			602,17		32,53		456140	8,26
05/09/2026 21:00			594,81		32,47		456200	8,2
05/09/2026 21:05			586,21		32,45		456240	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
05/09/2026 21:10			601,33		32,46		456300	8,15
05/09/2026 21:15			589,38		32,46		456340	8,12
05/09/2026 21:20			595,22		32,45		456400	8,35
05/09/2026 21:25			589,93		32,44		456460	8,3
05/09/2026 21:30			583,32		32,5		456500	8,26
05/09/2026 21:35			591,58		32,51		456560	8,24
05/09/2026 21:40			594,81		32,52		456600	8,23
05/09/2026 21:45			597,65		32,53		456660	8,21
05/09/2026 21:50			589,74		32,54		456700	8,4
05/09/2026 21:55			591,78		32,45		456740	8,29
05/09/2026 22:00			591,47		32,41		456800	8,27
05/09/2026 22:05			587,84		32,41		456820	8,27
05/09/2026 22:10			591,72		32,41		456880	8,26
05/09/2026 22:15			590,38		32,42		456920	8,25
05/09/2026 22:20			588,64		32,4		456980	8,39
05/09/2026 22:25			594,61		32,39		457020	8,32
05/09/2026 22:30			592,22		32,45		457080	8,26
05/09/2026 22:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		593,81	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,47	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	457120	8,23
05/09/2026 22:40			584,36		32,49		457160	8,21
05/09/2026 22:45			589,38		32,5		457220	8,18
05/09/2026 22:50			593,91		32,49		457260	8,4
05/09/2026 22:55			586,75		32,4		457320	8,33
05/09/2026 23:00			583,66		32,35		457360	8,3
05/09/2026 23:05			591,28		32,34		457400	8,28
05/09/2026 23:10			595,26		32,35		457460	8,25
05/09/2026 23:15			589,63		32,35		457500	8,16
05/09/2026 23:20			589,34		32,34		457560	8,39
05/09/2026 23:25			588,34		32,33		457600	8,39
05/09/2026 23:30			596,55		32,4		457660	8,37
05/09/2026 23:35			603,97		32,44		457700	8,37
05/09/2026 23:40			606,95		32,45		457760	8,34
05/09/2026 23:45			599,19		32,45		457800	8,34
05/09/2026 23:50			604,66		32,45		457880	8,4
05/09/2026 23:55			613,62		32,35		457920	8,29
06/09/2026 00:00			620,54		32,31		457980	8,22
06/09/2026 00:05			612,77		32,32		458020	8,17
06/09/2026 00:10			611,83		32,33		458080	8,13
06/09/2026 00:15			624,82		32,34		458120	8,11

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 00:20			626,61		32,32		458180	8,38
06/09/2026 00:25			626,26		32,3		458220	8,39
06/09/2026 00:30			629,5		32,36		458280	8,39
06/09/2026 00:35			640,89		32,4		458340	8,36
06/09/2026 00:40			636,41		32,4		458380	8,35
06/09/2026 00:45			637,51		32,4		458440	8,35
06/09/2026 00:50			641,14		32,4		458480	8,41
06/09/2026 00:55			637,16		32,34		458540	8,32
06/09/2026 01:00			649		32,3		458600	8,25
06/09/2026 01:05			631,69		32,3		458640	8,22
06/09/2026 01:10			646,12		32,31		458680	8,19
06/09/2026 01:15			645,77		32,32		458740	8,16
06/09/2026 01:20			638,85		32,29		458800	8,4
06/09/2026 01:25			639,02		32,25		458860	8,35
06/09/2026 01:30			647,43		32,32		458900	8,34
06/09/2026 01:35			645,79		32,36		458960	8,31
06/09/2026 01:40			645,74		32,38		459020	8,3
06/09/2026 01:45			628,4		32,38		459060	8,28
06/09/2026 01:50			640,37		32,38		459120	8,42
06/09/2026 01:55			644		32,3		459180	8,31
06/09/2026 02:00			638,38		32,24		459220	8,3
06/09/2026 02:05			640,17		32,22		459280	8,28
06/09/2026 02:10			635,37		32,23		459340	8,28
06/09/2026 02:15			626,63		32,24		459380	8,28
06/09/2026 02:20			633,23		32,2		459440	8,41
06/09/2026 02:25			635,74		32,19		459480	8,38
06/09/2026 02:30			636,33		32,29		459540	8,36
06/09/2026 02:35			633,28		32,34		459600	8,33
06/09/2026 02:40			641,81		32,35		459640	8,32
06/09/2026 02:45			630,01		32,35		459700	8,29
06/09/2026 02:50			641,01		32,35		459740	8,42
06/09/2026 02:55			637,68		32,29		459800	8,33
06/09/2026 03:00			640,17		32,22		459860	8,28
06/09/2026 03:05			630,91		32,22		459900	8,28
06/09/2026 03:10			642,56		32,23		459960	8,26
06/09/2026 03:15			637,38		32,24		460020	8,22
06/09/2026 03:20			644,3		32,22		460060	8,39
06/09/2026 03:25			627,87		32,19		460120	8,33

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 03:30			630,81		32,26		460160	8,28
06/09/2026 03:35			619,56		32,3		460220	8,24
06/09/2026 03:40			619,81		32,32		460280	8,23
06/09/2026 03:45			627,78		32,34		460320	8,22
06/09/2026 03:50			616,63		32,34		460380	8,43
06/09/2026 03:55			610,31		32,22		460420	8,36
06/09/2026 04:00			614,98		32,18		460480	8,33
06/09/2026 04:05			609,81		32,19		460520	8,3
06/09/2026 04:10			610,71		32,19		460580	8,29
06/09/2026 04:15			612,2		32,22		460620	8,29
06/09/2026 04:20			608,32		32,21		460680	8,4
06/09/2026 04:25			607,72		32,18		460720	8,38
06/09/2026 04:30			610,66		32,24		460780	8,38
06/09/2026 04:35			604,88		32,29		460820	8,37
06/09/2026 04:40			605,58		32,3	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	460880	8,35
06/09/2026 04:45			595,43		32,3		460920	8,35
06/09/2026 04:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		598,66	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,3		460980	8,46
06/09/2026 04:55			603,34		32,18		461020	8,39
06/09/2026 05:00			597,77		32,13		461060	8,33
06/09/2026 05:05			597,72		32,14		461120	8,3
06/09/2026 05:10			597,87		32,15		461160	8,27
06/09/2026 05:15			600,4		32,18		461220	8,26
06/09/2026 05:20			601,35		32,15		461280	8,43
06/09/2026 05:25			606,13		32,14		461340	8,4
06/09/2026 05:30			609,86		32,23		461380	8,38
06/09/2026 05:35			597,32		32,27		461440	8,35
06/09/2026 05:40			592,34		32,29		461480	8,32
06/09/2026 05:45			596,27		32,29		461540	8,31
06/09/2026 05:50			596,12		32,29		461580	8,46
06/09/2026 05:55			599,86		32,14		461640	8,4
06/09/2026 06:00			597,52		32,09		461660	8,36
06/09/2026 06:05			603,94		32,13		461700	8,32
06/09/2026 06:10			601,6		32,14		461760	8,3
06/09/2026 06:15			603,99		32,18		461800	8,27
06/09/2026 06:20			611,65		32,17		461860	8,42
06/09/2026 06:25			600,85		32,14		461900	8,4
06/09/2026 06:30			599,26		32,21		461960	8,38
06/09/2026 06:35			606,48		32,25		462000	8,38

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 06:40			593,74		32,29		462040	8,39
06/09/2026 06:45			599,26		32,29		462080	8,38
06/09/2026 06:50			598,46		32,3		462160	8,46
06/09/2026 06:55			597,37		32,24		462200	8,38
06/09/2026 07:00			605,63		32,24		462260	8,35
06/09/2026 07:05			605,63		32,25		462300	8,32
06/09/2026 07:10			601,33		32,29		462360	8,28
06/09/2026 07:15			601,28		32,29		462400	8,26
06/09/2026 07:20			615,56		32,29		462440	8,41
06/09/2026 07:25			607,55		32,29		462500	8,39
06/09/2026 07:30			609,29		32,35		462560	8,36
06/09/2026 07:35			613,97		32,35		462600	8,35
06/09/2026 07:40			617,75		32,36		462660	8,34
06/09/2026 07:45			618,9		32,36		462700	8,33
06/09/2026 07:50			630,44		32,37		462760	8,43
06/09/2026 07:55			626,96		32,34		462800	8,38
06/09/2026 08:00			616,31		32,32		462860	8,35
06/09/2026 08:05			630,09		32,35		462900	8,3
06/09/2026 08:10			624,13		32,39		462960	8,29
06/09/2026 08:15			630,24		32,4		463000	8,26
06/09/2026 08:20			623,53		32,4		463080	8,39
06/09/2026 08:25			616,07		32,41		463140	8,38
06/09/2026 08:30			628,61		32,46		463180	8,36
06/09/2026 08:35			614,47		32,47		463240	8,36
06/09/2026 08:40			623,38		32,5		463280	8,35
06/09/2026 08:45			622,94		32,51		463340	8,34
06/09/2026 08:50			627,61		32,52		463400	8,45
06/09/2026 08:55			629,6		32,51		463440	8,34
06/09/2026 09:00			618,88		32,56		463500	8,27
06/09/2026 09:05			620,79		32,59		463540	8,22
06/09/2026 09:10			626		32,61		463600	8,18
06/09/2026 09:15			623,91		32,62		463640	8,14
06/09/2026 09:20			619,28		32,65		463700	8,38
06/09/2026 09:25			614,16		32,66		463760	8,36
06/09/2026 09:30			627,34		32,67		463800	8,35
06/09/2026 09:35			617,09		32,67		463860	8,35
06/09/2026 09:40			618,44		32,71		463900	8,34
06/09/2026 09:45			614,45		32,72		463960	8,34

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 09:50			623,06		32,75		464000	8,42
06/09/2026 09:55			614,5		32,77		464060	8,34
06/09/2026 10:00			614,4		32,81		464100	8,27
06/09/2026 10:05			614,21		32,82		464160	8,22
06/09/2026 10:10			621,82		32,86		464220	8,21
06/09/2026 10:15			609,93		32,91		464260	8,18
06/09/2026 10:20			608,98		32,94		464340	8,35
06/09/2026 10:25			591,76		32,98		464380	8,3
06/09/2026 10:30			603,8		32,97		464440	8,27
06/09/2026 10:35			593,65		32,96		464480	8,23
06/09/2026 10:40			583,98		32,96		464540	8,21
06/09/2026 10:45			577,46		32,97		464560	8,19
06/09/2026 10:50			584		33		464600	8,39
06/09/2026 10:55			583,88		33,08		464660	8,3
06/09/2026 11:00			583,18		33,16	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	464700	8,25
06/09/2026 11:05			578,6		33,18		464760	8,21
06/09/2026 11:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		584,37	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,19		464800	8,19
06/09/2026 11:15			578,15		33,22		464840	8,18
06/09/2026 11:20			575,86		33,28		464900	8,35
06/09/2026 11:25			577,61		33,32		464940	8,33
06/09/2026 11:30			580,54		33,23		464980	8,31
06/09/2026 11:35			569,94		33,18		465040	8,3
06/09/2026 11:40			579		33,16		465080	8,28
06/09/2026 11:45			574,12		33,18		465140	8,27
06/09/2026 11:50			586,66		33,22		465200	8,42
06/09/2026 11:55			579,55		33,33		465260	8,35
06/09/2026 12:00			577,85		33,45		465300	8,31
06/09/2026 12:05			584,87		33,46		465340	8,27
06/09/2026 12:10			582,09		33,46		465400	8,25
06/09/2026 12:15			586,81		33,47		465440	8,23
06/09/2026 12:20			585,92		33,51		465500	8,37
06/09/2026 12:25			584,28		33,54		465540	8,32
06/09/2026 12:30			597,06		33,44		465600	8,3
06/09/2026 12:35			592,71		33,4		465620	8,29
06/09/2026 12:40			584,45		33,39		465660	8,26
06/09/2026 12:45			600,42		33,4		465720	8,26
06/09/2026 12:50			595,94		33,44		465760	8,37
06/09/2026 12:55			594,8		33,56		465820	8,3

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 13:00			592,91		33,67		465860	8,23
06/09/2026 13:05			592,66		33,66		465920	8,21
06/09/2026 13:10			601,86		33,58		465960	8,19
06/09/2026 13:15			596,34		33,48		466020	8,17
06/09/2026 13:20			583,45		33,42		466080	8,37
06/09/2026 13:25			568,07		33,44		466140	8,32
06/09/2026 13:30			576,43		33,39		466180	8,29
06/09/2026 13:35			567,08		33,41		466220	8,27
06/09/2026 13:40			549,63		33,44		466280	8,24
06/09/2026 13:45			542,41		33,45		466320	8,24
06/09/2026 13:50			531,37		33,5		466380	8,36
06/09/2026 13:55			510,71		33,59		466420	8,3
06/09/2026 14:00			478,71		33,72		466460	8,23
06/09/2026 14:05			450,4		33,76		466500	8,25
06/09/2026 14:10			420,93		33,73	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	466540	8,2
06/09/2026 14:15			385,6		33,69		466580	8,21
06/09/2026 14:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		361,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,71		466600	8,33
06/09/2026 14:25			340,02		33,76		466640	8,33
06/09/2026 14:30			315,58		33,61		466660	8,33
06/09/2026 14:35			295,33		33,59		466680	8,32
06/09/2026 14:40			275,92		33,58		466700	8,32
06/09/2026 14:45			251,18		33,58		466740	8,32
06/09/2026 14:50			237,1		33,6		466780	8,39
06/09/2026 14:55			218,14		33,7		466780	8,34
06/09/2026 15:00			205,25		33,69		466800	8,29
06/09/2026 15:05			191,81		33,59		466820	8,29
06/09/2026 15:10			176,09		33,5		466840	8,25
06/09/2026 15:15			166,58		33,42		466860	8,26
06/09/2026 15:20			162,05		33,34		466860	8,4
06/09/2026 15:25			153,84		33,37		466880	8,36
06/09/2026 15:30			144,48		33,42		466880	8,33
06/09/2026 15:35			139,81		33,45		466900	8,31
06/09/2026 15:40			132,09		33,45		466920	8,29
06/09/2026 15:45			122,74		33,45		466920	8,28
06/09/2026 15:50			117,56		33,44		466960	8,39
06/09/2026 15:55			112,78		33,35		466960	8,31
06/09/2026 16:00			109,75		33,29		466960	8,26
06/09/2026 16:05			106,31		33,29		466980	8,2

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 16:10			102,97		33,29		466980	8,21
06/09/2026 16:15			99,84		33,31		467000	8,21
06/09/2026 16:20			97,6		33,34		467000	8,38
06/09/2026 16:25			95,26		33,36		467000	8,36
06/09/2026 16:30			93,02		33,39		467020	8,33
06/09/2026 16:35			89,83		33,39		467020	8,32
06/09/2026 16:40			86,9		33,38		467020	8,3
06/09/2026 16:45			84,36		33,36		467040	8,3
06/09/2026 16:50			82,27		33,34		467060	8,4
06/09/2026 16:55			79,43		33,29		467060	8,35
06/09/2026 17:00			79,33		33,2		467080	8,33
06/09/2026 17:05			79,48		33,15		467080	8,31
06/09/2026 17:10			78,26		33,13		467080	8,3
06/09/2026 17:15			76,37		33,09		467100	8,3
06/09/2026 17:20			74,03		33,06	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	467100	8,38
06/09/2026 17:25			74,82		33,07		467100	8,37
06/09/2026 17:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		75,17	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,18		467100	8,34
06/09/2026 17:35			73,38		33,24		467120	8,32
06/09/2026 17:40			70,15		33,26		467120	8,32
06/09/2026 17:45			70,89		33,26		467120	8,31
06/09/2026 17:50			67,26		33,28		467140	8,4
06/09/2026 17:55			71,04		33,18		467160	8,33
06/09/2026 18:00			68,45		33,11		467160	8,29
06/09/2026 18:05			65,32		33,09		467160	8,25
06/09/2026 18:10			65,12		33,13		467160	8,23
06/09/2026 18:15			64,92		33,14		467180	8,19
06/09/2026 18:20			64,27		33,13		467180	8,37
06/09/2026 18:25			65,27		33,13		467180	8,36
06/09/2026 18:30			65,92		33,18		467180	8,34
06/09/2026 18:35			63,58		33,22		467200	8,33
06/09/2026 18:40			62,63		33,23		467200	8,32
06/09/2026 18:45			62,06		33,23		467200	8,32
06/09/2026 18:50			61,47		33,23		467200	8,42
06/09/2026 18:55			58,83		33,13		467200	8,35
06/09/2026 19:00			60,29		33,07		467220	8,3
06/09/2026 19:05			60,07		33,07		467220	8,26
06/09/2026 19:10			57,98		33,07		467220	8,22
06/09/2026 19:15			56,54		33,07		467220	8,19

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 19:20			59,43		33,06		467220	8,37
06/09/2026 19:25			59,18		33,02		467240	8,35
06/09/2026 19:30			59,33		33,08		467240	8,32
06/09/2026 19:35			57,39		33,08		467240	8,3
06/09/2026 19:40			57,34		33,09		467240	8,28
06/09/2026 19:45			54,8		33,08		467240	8,27
06/09/2026 19:50			55,79		33,08		467260	8,39
06/09/2026 19:55			55,89		32,97		467260	8,33
06/09/2026 20:00			54,8		32,95		467260	8,29
06/09/2026 20:05			52,71		32,97		467260	8,28
06/09/2026 20:10			51,11		32,98		467260	8,26
06/09/2026 20:15			53,21		32,99		467280	8,24
06/09/2026 20:20			56,29		32,97		467280	8,41
06/09/2026 20:25			53,3		32,92		467280	8,35
06/09/2026 20:30			53,6		32,93		467280	8,3
06/09/2026 20:35			54,1		32,97		467280	8,27
06/09/2026 20:40			53,55		32,97		467300	8,25
06/09/2026 20:45			52,21		32,97		467300	8,23
06/09/2026 20:50			53,65		32,96		467300	8,4
06/09/2026 20:55			52,51		32,84		467300	8,35
06/09/2026 21:00			53,3		32,8		467300	8,32
06/09/2026 21:05			52,61		32,84		467320	8,29
06/09/2026 21:10			51,26		32,88		467320	8,3
06/09/2026 21:15			52,21		32,9		467320	8,31
06/09/2026 21:20			50,97		32,86		467320	8,39
06/09/2026 21:25			51,36		32,81		467320	8,39
06/09/2026 21:30			50,07		32,87		467320	8,37
06/09/2026 21:35			50,72		32,9		467340	8,37
06/09/2026 21:40			52,71		32,9		467340	8,37
06/09/2026 21:45			51,91		32,89		467340	8,36
06/09/2026 21:50			51,26		32,89		467360	8,42
06/09/2026 21:55			51,76		32,77		467360	8,36
06/09/2026 22:00			51,96		32,73		467380	8,32
06/09/2026 22:05			50,87		32,77		467380	8,33
06/09/2026 22:10			50,37		32,78		467380	8,33
06/09/2026 22:15			50,27		32,79		467380	8,29
06/09/2026 22:20			50,92		32,77		467400	8,41
06/09/2026 22:25			49,02		32,72		467400	8,38

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
06/09/2026 22:30			53,9		32,77		467420	8,36
06/09/2026 22:35			50,67		32,77		467420	8,35
06/09/2026 22:40			50,62		32,78		467420	8,34
06/09/2026 22:45			50,47		32,77		467420	8,33
06/09/2026 22:50			47,68		32,77		467420	8,42
06/09/2026 22:55			50,12		32,69		467440	8,33
06/09/2026 23:00			48,63		32,62		467440	8,3
06/09/2026 23:05			47,83		32,65		467440	8,25
06/09/2026 23:10			51,66		32,67		467440	8,23
06/09/2026 23:15			50,72		32,69		467440	8,21
06/09/2026 23:20			48,33		32,66		467440	8,39
06/09/2026 23:25			48,83		32,61		467460	8,38
06/09/2026 23:30			50,17		32,67		467460	8,38
06/09/2026 23:35			50,42		32,68		467460	8,36
06/09/2026 23:40			49,72		32,67	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	467460	8,35
06/09/2026 23:45			48,73		32,67		467460	8,34
06/09/2026 23:50			47,63		32,67		467460	8,43
06/09/2026 23:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		49,32	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,56		467480	8,37
07/09/2026 00:00			47,48		32,51		467480	8,32
07/09/2026 00:05			48,08		32,51		467480	8,29
07/09/2026 00:10			46,59		32,54		467480	8,25
07/09/2026 00:15			48,08		32,55		467480	8,18
07/09/2026 00:20			48,58		32,52		467500	8,4
07/09/2026 00:25			49,17		32,5		467520	8,38
07/09/2026 00:30			48,88		32,54		467520	8,36
07/09/2026 00:35			51,02		32,56		467520	8,35
07/09/2026 00:40			47,03		32,56		467520	8,33
07/09/2026 00:45			46,56		32,56		467520	8,33
07/09/2026 00:50			49,49		32,56		467520	8,41
07/09/2026 00:55			48,15		32,45		467540	8,32
07/09/2026 01:00			49,15		32,4		467540	8,29
07/09/2026 01:05			48,05		32,41		467540	8,28
07/09/2026 01:10			49,15		32,44		467540	8,28
07/09/2026 01:15			48,65		32,45		467540	8,27
07/09/2026 01:20			50,34		32,43		467540	8,39
07/09/2026 01:25			48,7		32,4		467560	8,39
07/09/2026 01:30			50,39		32,45		467560	8,38
07/09/2026 01:35			47,4		32,46		467560	8,37

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 01:40			48,15		32,46		467560	8,37
07/09/2026 01:45			49,1		32,46		467560	8,36
07/09/2026 01:50			47,75		32,46		467560	8,41
07/09/2026 01:55			46,86		32,35		467580	8,34
07/09/2026 02:00			47,45		32,33		467580	8,32
07/09/2026 02:05			44,77		32,34		467580	8,29
07/09/2026 02:10			47,25		32,35		467580	8,29
07/09/2026 02:15			48,2		32,36		467580	8,27
07/09/2026 02:20			46,16		32,35		467600	8,39
07/09/2026 02:25			48,05		32,31		467600	8,37
07/09/2026 02:30			45,61		32,36		467620	8,34
07/09/2026 02:35			48,5		32,4		467620	8,33
07/09/2026 02:40			48,5		32,4		467620	8,32
07/09/2026 02:45			47,1		32,4		467620	8,32
07/09/2026 02:50			45,96		32,39		467620	8,42
07/09/2026 02:55			46,61		32,29		467620	8,35
07/09/2026 03:00			46,26		32,25		467640	8,34
07/09/2026 03:05			45,56		32,29		467640	8,31
07/09/2026 03:10			45,86		32,3		467640	8,32
07/09/2026 03:15			47,55		32,32		467640	8,29
07/09/2026 03:20			46,56		32,3		467640	8,39
07/09/2026 03:25			45,46		32,24		467640	8,39
07/09/2026 03:30			48,27		32,29		467660	8,37
07/09/2026 03:35			48,85		32,3		467660	8,36
07/09/2026 03:40			46,31		32,3		467660	8,34
07/09/2026 03:45			43,87		32,29		467660	8,33
07/09/2026 03:50			45,41		32,29		467680	8,42
07/09/2026 03:55			44,87		32,19		467680	8,34
07/09/2026 04:00			44,12		32,14		467680	8,33
07/09/2026 04:05			45,66		32,14		467700	8,29
07/09/2026 04:10			46,81		32,14		467700	8,26
07/09/2026 04:15			46,11		32,14		467700	8,27
07/09/2026 04:20			48,9		32,14		467700	8,38
07/09/2026 04:25			46,96		32,12		467700	8,38
07/09/2026 04:30			46,56		32,19		467700	8,36
07/09/2026 04:35			46,26		32,21		467700	8,35
07/09/2026 04:40			44,67		32,2		467720	8,34
07/09/2026 04:45			45,76		32,19		467720	8,33

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 04:50			45,31		32,19		467720	8,43
07/09/2026 04:55			45,41		32,08		467720	8,36
07/09/2026 05:00			44,72		32,03		467720	8,34
07/09/2026 05:05			47,03		32,06		467720	8,3
07/09/2026 05:10			45,76		32,08		467740	8,27
07/09/2026 05:15			44,27		32,09		467740	8,26
07/09/2026 05:20			45,21		32,08		467760	8,4
07/09/2026 05:25			47,5		32,03		467760	8,38
07/09/2026 05:30			45,81		32,09		467760	8,36
07/09/2026 05:35			45,61		32,11		467760	8,33
07/09/2026 05:40			45,76		32,12		467760	8,33
07/09/2026 05:45			48,07		32,11		467780	8,32
07/09/2026 05:50			44,91		32,09		467800	8,39
07/09/2026 05:55			47,28		31,95		467800	8,35
07/09/2026 06:00			46,33		31,93		467800	8,32
07/09/2026 06:05			47,87		31,94		467800	8,3
07/09/2026 06:10			46,28		31,98		467800	8,29
07/09/2026 06:15			44,47		32,02		467800	8,27
07/09/2026 06:20			45,21		32,01		467840	8,4
07/09/2026 06:25			46,88		31,94		467840	8,38
07/09/2026 06:30			44,57		32		467840	8,36
07/09/2026 06:35			44,87		32,03		467840	8,34
07/09/2026 06:40			45,26		32,03		467840	8,33
07/09/2026 06:45			44,96		32,03		467840	8,32
07/09/2026 06:50			42,97		32,03		467860	8,42
07/09/2026 06:55			44,27		31,97		467860	8,35
07/09/2026 07:00			42,23		31,93		467860	8,29
07/09/2026 07:05			43,07		31,93		467860	8,28
07/09/2026 07:10			43,42		31,93		467860	8,26
07/09/2026 07:15			42,43		31,94		467860	8,25
07/09/2026 07:20			43,57		31,93		467880	8,37
07/09/2026 07:25			44,02		31,92		467900	8,34
07/09/2026 07:30			44,62		31,98		467900	8,31
07/09/2026 07:35			45,16		32,03		467900	8,28
07/09/2026 07:40			43,92		32,04		467900	8,28
07/09/2026 07:45			43,3		32,04		467900	8,27
07/09/2026 07:50			40,51		32,03		467900	8,4
07/09/2026 07:55			41,16		32,01		467900	8,34

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 08:00			42,46		32,03		467920	8,31
07/09/2026 08:05			47,23		32,08		467920	8,28
07/09/2026 08:10			55,99		32,08		467920	8,28
07/09/2026 08:15			75,45		32,09		467920	8,28
07/09/2026 08:20			98,54		32,14		467940	8,36
07/09/2026 08:25			119,69		32,31		467960	8,33
07/09/2026 08:30			138,01		32,54		467960	8,3
07/09/2026 08:35			160,51		32,67		467980	8,29
07/09/2026 08:40			179,97		32,72		468000	8,28
07/09/2026 08:45			188,83		32,72		468000	8,27
07/09/2026 08:50			189,17		32,73		468020	8,37
07/09/2026 08:55			192,31		32,72		468040	8,29
07/09/2026 09:00			207,79		32,74		468060	8,25
07/09/2026 09:05			213,99		32,77		468080	8,21
07/09/2026 09:10			231,85		32,79	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	468100	8,18
07/09/2026 09:15			246,65		32,82		468120	8,14
07/09/2026 09:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		256,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,88		468140	8,34
07/09/2026 09:25			269,62		32,92		468160	8,32
07/09/2026 09:30			277,94		32,92		468180	8,31
07/09/2026 09:35			282,76		32,92		468200	8,29
07/09/2026 09:40			298,74		32,92		468220	8,27
07/09/2026 09:45			305,21		32,96		468240	8,26
07/09/2026 09:50			322,48		32,97		468280	8,36
07/09/2026 09:55			357,21		33,04		468300	8,33
07/09/2026 10:00			378,31		33,03		468340	8,28
07/09/2026 10:05			420,22		33,02		468360	8,27
07/09/2026 10:10			444,4		33,01		468400	8,26
07/09/2026 10:15			469,86		33,03		468440	8,25
07/09/2026 10:20			501,51		33,08		468480	8,35
07/09/2026 10:25			525,15		33,07		468520	8,34
07/09/2026 10:30			550,51		33,03		468560	8,34
07/09/2026 10:35			557,1		33,05		468620	8,34
07/09/2026 10:40			578,55		33,05		468660	8,32
07/09/2026 10:45			599,97		33,03		468700	8,32
07/09/2026 10:50			604,73		33,07		468760	8,37
07/09/2026 10:55			614,28		33,23		468800	8,3
07/09/2026 11:00			625,88		33,27		468860	8,2
07/09/2026 11:05			638,92		33,25		468920	8,22

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 11:10			648,69		33,29		468960	8,2
07/09/2026 11:15			657,13		33,29		469020	8,18
07/09/2026 11:20			653,2		33,29		469100	8,31
07/09/2026 11:25			664,6		33,28		469160	8,34
07/09/2026 11:30			680,02		33,23		469200	8,34
07/09/2026 11:35			692,82		33,21		469260	8,34
07/09/2026 11:40			690,48		33,23		469320	8,33
07/09/2026 11:45			719,04		33,23		469380	8,33
07/09/2026 11:50			715,41		33,28		469440	8,38
07/09/2026 11:55			722,53		33,39		469500	8,33
07/09/2026 12:00			716,3		33,53		469560	8,26
07/09/2026 12:05			728,05		33,55		469620	8,23
07/09/2026 12:10			736,71		33,52		469680	8,2
07/09/2026 12:15			740,04		33,55		469740	8,21
07/09/2026 12:20			750,79		33,57		469800	8,33
07/09/2026 12:25			740,19		33,61		469860	8,32
07/09/2026 12:30			746,61		33,47		469920	8,32
07/09/2026 12:35			744,82		33,41		470000	8,3
07/09/2026 12:40			747,38		33,4		470060	8,3
07/09/2026 12:45			751,81		33,45		470120	8,28
07/09/2026 12:50			743,2		33,46		470180	8,36
07/09/2026 12:55			743,95		33,81		470240	8,29
07/09/2026 13:00			725,38		33,88		470300	8,27
07/09/2026 13:05			695,08		33,86		470360	8,24
07/09/2026 13:10			688,01		33,82		470420	8,24
07/09/2026 13:15			667,36		33,79		470480	8,22
07/09/2026 13:20			672,73		33,86		470540	8,33
07/09/2026 13:25			668,4		33,84		470600	8,34
07/09/2026 13:30			672,03		33,66		470660	8,34
07/09/2026 13:35			675,42		33,61		470720	8,33
07/09/2026 13:40			694,85		33,6		470780	8,33
07/09/2026 13:45			706,47		33,56		470840	8,33
07/09/2026 13:50			699,26		33,56		470880	8,36
07/09/2026 13:55			711,35		33,7		470940	8,27
07/09/2026 14:00			708,41		33,76		471000	8,24
07/09/2026 14:05			715,13		33,71		471060	8,24
07/09/2026 14:10			719,96		33,68		471120	8,23
07/09/2026 14:15			729,81		33,7		471180	8,22

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 14:20			739,96		33,75		471240	8,34
07/09/2026 14:25			716,89		33,78		471300	8,34
07/09/2026 14:30			701,39		33,65		471360	8,33
07/09/2026 14:35			674,62		33,61		471420	8,31
07/09/2026 14:40			656,26		33,61		471480	8,3
07/09/2026 14:45			625,52		33,63		471520	8,3
07/09/2026 14:50			601,61		33,67		471580	8,36
07/09/2026 14:55			581,93		33,82		471620	8,28
07/09/2026 15:00			571,03		33,91		471680	8,22
07/09/2026 15:05			567,69		33,88		471720	8,2
07/09/2026 15:10			572,37		33,87		471760	8,17
07/09/2026 15:15			577,85		33,84		471820	8,15
07/09/2026 15:20			573,22		33,87		471860	8,31
07/09/2026 15:25			595,66		33,92		471920	8,28
07/09/2026 15:30			607,44		33,82		471960	8,28
07/09/2026 15:35			614,9		33,76		472020	8,26
07/09/2026 15:40			628,99		33,73		472060	8,25
07/09/2026 15:45			634,16		33,72		472120	8,25
07/09/2026 15:50			631,13		33,72		472160	8,36
07/09/2026 15:55			652,67		33,83		472220	8,28
07/09/2026 16:00			657,65		33,91		472280	8,23
07/09/2026 16:05			669,25		33,87		472340	8,23
07/09/2026 16:10			664,42		33,83		472380	8,24
07/09/2026 16:15			672,93		33,77		472440	8,23
07/09/2026 16:20			681,59		33,71		472500	8,33
07/09/2026 16:25			685,17		33,75		472560	8,27
07/09/2026 16:30			690,55		33,67		472620	8,24
07/09/2026 16:35			689,6		33,64		472680	8,22
07/09/2026 16:40			704,78		33,62		472720	8,18
07/09/2026 16:45			695,42		33,61		472780	8,16
07/09/2026 16:50			694,48		33,61		472860	8,34
07/09/2026 16:55			691,04		33,68		472920	8,27
07/09/2026 17:00			696,57		33,66		472980	8,23
07/09/2026 17:05			693,48		33,6		473040	8,19
07/09/2026 17:10			696,87		33,55		473100	8,17
07/09/2026 17:15			705,53		33,5		473160	8,17
07/09/2026 17:20			695,67		33,47		473220	8,33
07/09/2026 17:25			701,89		33,49		473280	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 17:30			708,61		33,49		473320	8,26
07/09/2026 17:35			698,98		33,5		473380	8,24
07/09/2026 17:40			699,8		33,48		473440	8,23
07/09/2026 17:45			711,12		33,46		473500	8,22
07/09/2026 17:50			696,04		33,45		473580	8,34
07/09/2026 17:55			699,03		33,39		473640	8,28
07/09/2026 18:00			681,31		33,34		473700	8,24
07/09/2026 18:05			676,48		33,3		473760	8,23
07/09/2026 18:10			663,2		33,32		473800	8,2
07/09/2026 18:15			657,42		33,34		473860	8,2
07/09/2026 18:20			655,03		33,34		473920	8,34
07/09/2026 18:25			651,85		33,34		473980	8,32
07/09/2026 18:30			636,92		33,37		474020	8,3
07/09/2026 18:35			630,15		33,39		474080	8,29
07/09/2026 18:40			623,48		33,39	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	474120	8,29
07/09/2026 18:45			619,43		33,39		474180	8,27
07/09/2026 18:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		613,93	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,39		474240	8,35
07/09/2026 18:55			616,86		33,29		474280	8,27
07/09/2026 19:00			598,85		33,25		474340	8,21
07/09/2026 19:05			586,44		33,25		474380	8,17
07/09/2026 19:10			594,52		33,25		474420	8,15
07/09/2026 19:15			584,5		33,26		474480	8,12
07/09/2026 19:20			588,28		33,23		474520	8,32
07/09/2026 19:25			582,75		33,23		474580	8,31
07/09/2026 19:30			584,39		33,28		474620	8,29
07/09/2026 19:35			575,09		33,29		474680	8,29
07/09/2026 19:40			588,2		33,29		474720	8,28
07/09/2026 19:45			571,56		33,29		474760	8,28
07/09/2026 19:50			573,72		33,29		474820	8,35
07/09/2026 19:55			583,17		33,23		474860	8,27
07/09/2026 20:00			578,57		33,18		474900	8,2
07/09/2026 20:05			573,32		33,16		474940	8,18
07/09/2026 20:10			589,19		33,14		474980	8,14
07/09/2026 20:15			600,64		33,15		475040	8,12
07/09/2026 20:20			572,12		33,13		475100	8,3
07/09/2026 20:25			590,99		33,13		475160	8,24
07/09/2026 20:30			588,05		33,18		475200	8,19
07/09/2026 20:35			582,48		33,2		475240	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 20:40			594,67		33,21		475300	8,16
07/09/2026 20:45			597,41		33,22		475340	8,14
07/09/2026 20:50			588,65		33,22		475400	8,34
07/09/2026 20:55			588,25		33,14		475440	8,28
07/09/2026 21:00			586,95		33,09		475500	8,26
07/09/2026 21:05			577,15		33,08		475540	8,19
07/09/2026 21:10			592,53		33,08		475580	8,17
07/09/2026 21:15			582,77		33,08		475640	8,2
07/09/2026 21:20			586,46		33,07		475700	8,32
07/09/2026 21:25			591,04		33,06		475760	8,26
07/09/2026 21:30			587,1		33,12		475800	8,22
07/09/2026 21:35			588,25		33,13		475860	8,2
07/09/2026 21:40			588,45		33,13		475900	8,19
07/09/2026 21:45			593,72		33,13		475940	8,16
07/09/2026 21:50			604,42		33,13		476020	8,34
07/09/2026 21:55			607,06		33,02		476060	8,27
07/09/2026 22:00			619,25		32,98		476120	8,24
07/09/2026 22:05			623,83		32,99		476180	8,24
07/09/2026 22:10			633,34		33		476220	8,23
07/09/2026 22:15			629,45		33,01		476280	8,24
07/09/2026 22:20			635,13		32,98		476320	8,32
07/09/2026 22:25			646,92		32,97		476380	8,28
07/09/2026 22:30			640,25		33,02		476440	8,24
07/09/2026 22:35			659,16		33,05		476480	8,21
07/09/2026 22:40			648,66		33,07		476540	8,2
07/09/2026 22:45			654,24		33,06		476600	8,17
07/09/2026 22:50			650,8		33,05		476640	8,33
07/09/2026 22:55			651,6		32,96		476700	8,26
07/09/2026 23:00			648,27		32,92		476760	8,22
07/09/2026 23:05			652,5		32,92		476820	8,18
07/09/2026 23:10			666,63		32,93		476860	8,16
07/09/2026 23:15			663,69		32,94		476920	8,14
07/09/2026 23:20			673,1		32,92		476980	8,34
07/09/2026 23:25			673,65		32,9		477040	8,33
07/09/2026 23:30			677,48		32,96		477080	8,32
07/09/2026 23:35			684,6		32,97		477140	8,31
07/09/2026 23:40			689,07		32,97		477200	8,3
07/09/2026 23:45			690,07		32,97		477260	8,3

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
07/09/2026 23:50			700,17		32,97		477340	8,37
07/09/2026 23:55			707,14		32,87		477400	8,27
08/09/2026 00:00			701,32		32,77		477460	8,22
08/09/2026 00:05			706,49		32,74		477520	8,19
08/09/2026 00:10			716		32,73		477560	8,17
08/09/2026 00:15			719,63		32,74		477620	8,14
08/09/2026 00:20			729,78		32,72		477680	8,34
08/09/2026 00:25			724,56		32,72		477740	8,35
08/09/2026 00:30			736,75		32,81		477800	8,35
08/09/2026 00:35			746,25		32,86		477860	8,34
08/09/2026 00:40			739,24		32,88		477940	8,34
08/09/2026 00:45			745,25		32,88		478000	8,33
08/09/2026 00:50			743,96		32,87		478060	8,4
08/09/2026 00:55			735,9		32,72		478120	8,34
08/09/2026 01:00			736,94		32,65		478180	8,29
08/09/2026 01:05			747,84		32,64		478240	8,25
08/09/2026 01:10			746,6		32,65		478300	8,22
08/09/2026 01:15			740,28		32,67		478360	8,2
08/09/2026 01:20			751,27		32,66		478440	8,35
08/09/2026 01:25			744,26		32,67		478500	8,3
08/09/2026 01:30			763,72		32,75		478560	8,25
08/09/2026 01:35			764,96		32,79		478620	8,22
08/09/2026 01:40			753,56		32,8		478680	8,2
08/09/2026 01:45			757,84		32,8		478740	8,18
08/09/2026 01:50			763,37		32,8		478820	8,38
08/09/2026 01:55			765,21		32,67		478880	8,33
08/09/2026 02:00			762,47		32,66		478940	8,29
08/09/2026 02:05			758,19		32,67		479000	8,27
08/09/2026 02:10			752,32		32,67		479060	8,26
08/09/2026 02:15			746,65		32,67		479120	8,25
08/09/2026 02:20			754,81		32,67		479180	8,37
08/09/2026 02:25			752,47		32,64		479240	8,29
08/09/2026 02:30			751,22		32,71		479320	8,23
08/09/2026 02:35			736,84		32,73		479380	8,19
08/09/2026 02:40			736,94		32,76		479440	8,16
08/09/2026 02:45			740,08		32,76		479500	8,14
08/09/2026 02:50			729,53		32,76		479560	8,37
08/09/2026 02:55			741,07		32,65		479620	8,3

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 03:00			729,75		32,61		479680	8,26
08/09/2026 03:05			719,87		32,61		479740	8,23
08/09/2026 03:10			734,55		32,62		479800	8,19
08/09/2026 03:15			726,09		32,63		479860	8,18
08/09/2026 03:20			735,95		32,61		479920	8,34
08/09/2026 03:25			728,35		32,6		479980	8,3
08/09/2026 03:30			749,13		32,66		480040	8,27
08/09/2026 03:35			732,51		32,68		480100	8,25
08/09/2026 03:40			729,53		32,69		480160	8,23
08/09/2026 03:45			745,05		32,69		480220	8,22
08/09/2026 03:50			729,48		32,69		480280	8,36
08/09/2026 03:55			733,16		32,59		480340	8,3
08/09/2026 04:00			742,61		32,51		480400	8,25
08/09/2026 04:05			749,28		32,51		480460	8,23
08/09/2026 04:10			746,4		32,51		480520	8,21
08/09/2026 04:15			751,17		32,51		480580	8,19
08/09/2026 04:20			752,12		32,51		480640	8,34
08/09/2026 04:25			743,96		32,49		480720	8,28
08/09/2026 04:30			764,01		32,57		480780	8,23
08/09/2026 04:35			753,11		32,61		480840	8,19
08/09/2026 04:40			756,5		32,62		480900	8,17
08/09/2026 04:45			748,19		32,63		480960	8,14
08/09/2026 04:50			746,67		32,63		481040	8,33
08/09/2026 04:55			757,94		32,49		481100	8,24
08/09/2026 05:00			754,01		32,45		481160	8,2
08/09/2026 05:05			753,41		32,47		481220	8,17
08/09/2026 05:10			767,45		32,49		481300	8,14
08/09/2026 05:15			750,85		32,5		481360	8,13
08/09/2026 05:20			762,69		32,48		481420	8,33
08/09/2026 05:25			750,18		32,45		481480	8,3
08/09/2026 05:30			763,64		32,55		481520	8,26
08/09/2026 05:35			765,21		32,57		481580	8,24
08/09/2026 05:40			772,62		32,6		481640	8,22
08/09/2026 05:45			767,47		32,61		481700	8,21
08/09/2026 05:50			762,42		32,61		481780	8,35
08/09/2026 05:55			758,39		32,48		481840	8,28
08/09/2026 06:00			765,81		32,42		481900	8,24
08/09/2026 06:05			758,56		32,45		481960	8,2

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 06:10			761,65		32,48		482020	8,16
08/09/2026 06:15			764,06		32,51		482080	8,14
08/09/2026 06:20			759,36		32,51		482140	8,34
08/09/2026 06:25			756,62		32,5		482220	8,3
08/09/2026 06:30			743,96		32,56		482280	8,27
08/09/2026 06:35			746,7		32,6		482340	8,25
08/09/2026 06:40			753,21		32,61		482400	8,25
08/09/2026 06:45			742,86		32,61		482460	8,24
08/09/2026 06:50			743,41		32,61		482520	8,35
08/09/2026 06:55			745,3		32,56		482580	8,29
08/09/2026 07:00			733,46		32,51		482640	8,26
08/09/2026 07:05			733,86		32,51		482700	8,24
08/09/2026 07:10			728,54		32,51		482760	8,2
08/09/2026 07:15			737,3		32,56		482820	8,2
08/09/2026 07:20			733,47		32,57		482900	8,31
08/09/2026 07:25			734,41		32,61		482920	8,29
08/09/2026 07:30			741,68		32,67		482980	8,28
08/09/2026 07:35			729,09		32,67		483040	8,28
08/09/2026 07:40			739,89		32,7		483100	8,28
08/09/2026 07:45			747,7		32,71		483180	8,27
08/09/2026 07:50			750,46		32,72		483240	8,36
08/09/2026 07:55			737,33		32,71		483300	8,29
08/09/2026 08:00			750,02		32,72		483360	8,24
08/09/2026 08:05			752,16		32,75		483420	8,21
08/09/2026 08:10			744,44		32,77		483480	8,18
08/09/2026 08:15			742,65		32,75		483540	8,16
08/09/2026 08:20			738,37		32,72		483600	8,33
08/09/2026 08:25			733,79		32,72		483660	8,25
08/09/2026 08:30			733,59		32,74		483720	8,2
08/09/2026 08:35			731,4		32,77		483780	8,18
08/09/2026 08:40			736,98		32,79		483840	8,15
08/09/2026 08:45			735,88		32,81		483920	8,14
08/09/2026 08:50			747,66		32,84		483980	8,32
08/09/2026 08:55			729,34		32,84		484040	8,25
08/09/2026 09:00			744,27		32,89		484100	8,22
08/09/2026 09:05			750,44		32,92		484160	8,19
08/09/2026 09:10			744,42		32,92		484220	8,17
08/09/2026 09:15			717,65		32,96		484280	8,14

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 09:20			748,4		32,97		484340	8,3
08/09/2026 09:25			743,87		33,01		484400	8,26
08/09/2026 09:30			751,54		33,01		484460	8,23
08/09/2026 09:35			744,12		33,02		484520	8,21
08/09/2026 09:40			756,12		33,02		484600	8,19
08/09/2026 09:45			751,69		33,03		484660	8,18
08/09/2026 09:50			754,97		33,03		484740	8,32
08/09/2026 09:55			753,26		33,03		484800	8,25
08/09/2026 10:00			768,96		33,03		484860	8,21
08/09/2026 10:05			764,58		33,08		484920	8,18
08/09/2026 10:10			754,62		33,13		484980	8,15
08/09/2026 10:15			757,31		33,17		485040	8,13
08/09/2026 10:20			753,03		33,18		485140	8,3
08/09/2026 10:25			757,31		33,18		485200	8,28
08/09/2026 10:30			752,93		33,15		485260	8,27
08/09/2026 10:35			754,43		33,13		485320	8,26
08/09/2026 10:40			755,92		33,14		485380	8,25
08/09/2026 10:45			736,46		33,13		485440	8,25
08/09/2026 10:50			734,07		33,13		485520	8,33
08/09/2026 10:55			741,09		33,09		485580	8,27
08/09/2026 11:00			747,96		33,13		485640	8,23
08/09/2026 11:05			727,6		33,18		485700	8,22
08/09/2026 11:10			745,27		33,19		485780	8,2
08/09/2026 11:15			739,89		33,23		485840	8,17
08/09/2026 11:20			742,48		33,29		485920	8,29
08/09/2026 11:25			729,14		33,29		485980	8,23
08/09/2026 11:30			747,59		33,28		486040	8,2
08/09/2026 11:35			729,44		33,28		486100	8,18
08/09/2026 11:40			745,72		33,3		486160	8,17
08/09/2026 11:45			743,38		33,34		486220	8,16
08/09/2026 11:50			743,78		33,37		486280	8,32
08/09/2026 11:55			746,01		33,49		486340	8,24
08/09/2026 12:00			740,29		33,57		486400	8,19
08/09/2026 12:05			746,96		33,54		486480	8,16
08/09/2026 12:10			743,48		33,5		486540	8,13
08/09/2026 12:15			744,12		33,45		486600	8,11
08/09/2026 12:20			748,5		33,4		486660	8,31
08/09/2026 12:25			757,76		33,39		486720	8,26

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 12:30			738,85		33,4		486780	8,23
08/09/2026 12:35			737,85		33,39		486840	8,21
08/09/2026 12:40			737,6		33,39		486900	8,19
08/09/2026 12:45			746,81		33,39		486960	8,18
08/09/2026 12:50			742,05		33,44		487020	8,29
08/09/2026 12:55			716,05		33,52		487080	8,22
08/09/2026 13:00			732,05		33,55		487140	8,18
08/09/2026 13:05			736,58		33,6		487200	8,15
08/09/2026 13:10			733,99		33,62		487280	8,15
08/09/2026 13:15			734,64		33,68		487340	8,13
08/09/2026 13:20			743,05		33,77		487400	8,27
08/09/2026 13:25			740,81		33,75		487460	8,25
08/09/2026 13:30			744,59		33,58		487520	8,25
08/09/2026 13:35			731,45		33,52		487560	8,25
08/09/2026 13:40			738,07		33,5	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	487620	8,24
08/09/2026 13:45			741,71		33,5		487680	8,24
08/09/2026 13:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		742,8	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,5		487740	8,32
08/09/2026 13:55			738,82		33,55		487800	8,24
08/09/2026 14:00			732,95		33,61		487860	8,2
08/09/2026 14:05			742,1		33,62		487920	8,18
08/09/2026 14:10			743,4		33,63		487980	8,15
08/09/2026 14:15			735,83		33,69		488040	8,14
08/09/2026 14:20			737,18		33,82		488100	8,27
08/09/2026 14:25			740,16		33,86		488160	8,21
08/09/2026 14:30			730,01		33,77		488220	8,17
08/09/2026 14:35			726,92		33,71		488280	8,15
08/09/2026 14:40			723,64		33,7		488340	8,14
08/09/2026 14:45			720,85		33,72		488400	8,12
08/09/2026 14:50			716,05		33,72		488460	8,28
08/09/2026 14:55			716,95		33,82		488520	8,21
08/09/2026 15:00			708,74		33,83		488580	8,17
08/09/2026 15:05			713,82		33,81		488640	8,14
08/09/2026 15:10			709,24		33,77		488700	8,11
08/09/2026 15:15			714,26		33,72		488760	8,1
08/09/2026 15:20			708,82		33,72		488820	8,24
08/09/2026 15:25			724,17		33,7		488880	8,22
08/09/2026 15:30			717,13		33,69		488940	8,19
08/09/2026 15:35			721,16		33,7		489000	8,24

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 15:40			730,12		33,7		489060	8,22
08/09/2026 15:45			733,92		33,67		489120	8,24
08/09/2026 15:50			724,49		33,63		489180	8,31
08/09/2026 15:55			741,66		33,61		489240	8,24
08/09/2026 16:00			740,69		33,56		489300	8,2
08/09/2026 16:05			744,95		33,52		489360	8,15
08/09/2026 16:10			746,51		33,5		489440	8,14
08/09/2026 16:15			736,81		33,5		489500	8,11
08/09/2026 16:20			746,21		33,46		489560	8,27
08/09/2026 16:25			757,96		33,48		489620	8,24
08/09/2026 16:30			747,01		33,49		489680	8,2
08/09/2026 16:35			756,62		33,5		489740	8,18
08/09/2026 16:40			761,39		33,5		489800	8,18
08/09/2026 16:45			757,91		33,48		489860	8,18
08/09/2026 16:50			756,96		33,46		489940	8,28
08/09/2026 16:55			752,26		33,29		490000	8,23
08/09/2026 17:00			771,47		33,21		490060	8,2
08/09/2026 17:05			757,33		33,18		490120	8,17
08/09/2026 17:10			774,3		33,18		490180	8,16
08/09/2026 17:15			769,03		33,19		490240	8,14
08/09/2026 17:20			771,57		33,18		490340	8,26
08/09/2026 17:25			784,11		33,24		490380	8,22
08/09/2026 17:30			785,75		33,34		490440	8,19
08/09/2026 17:35			776,44		33,4		490500	8,18
08/09/2026 17:40			793,04		33,45		490580	8,18
08/09/2026 17:45			794,23		33,45		490640	8,17
08/09/2026 17:50			785,65		33,45		490700	8,28
08/09/2026 17:55			791,39		33,43		490780	8,21
08/09/2026 18:00			804,26		33,4		490840	8,15
08/09/2026 18:05			798,64		33,39		490900	8,11
08/09/2026 18:10			812,12		33,4		490960	8,08
08/09/2026 18:15			801,77		33,41		491040	8,05
08/09/2026 18:20			788,98		33,38		491100	8,24
08/09/2026 18:25			793,91		33,36		491160	8,21
08/09/2026 18:30			771,27		33,4		491240	8,16
08/09/2026 18:35			780,62		33,42		491300	8,14
08/09/2026 18:40			793,66		33,43		491360	8,13
08/09/2026 18:45			799,28		33,43		491420	8,13

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 18:50			797,74		33,41		491520	8,26
08/09/2026 18:55			783,96		33,35		491580	8,19
08/09/2026 19:00			781,67		33,34		491640	8,15
08/09/2026 19:05			776,69		33,33		491700	8,13
08/09/2026 19:10			773,16		33,33		491780	8,12
08/09/2026 19:15			788,63		33,33		491840	8,09
08/09/2026 19:20			792,37		33,29		491920	8,24
08/09/2026 19:25			779,58		33,3		491980	8,24
08/09/2026 19:30			787,49		33,35		492060	8,22
08/09/2026 19:35			785,25		33,39		492120	8,21
08/09/2026 19:40			794,41		33,39		492180	8,19
08/09/2026 19:45			780,03		33,39		492240	8,21
08/09/2026 19:50			791,94		33,39		492320	8,26
08/09/2026 19:55			776,74		33,32		492380	8,19
08/09/2026 20:00			789,83		33,29		492440	8,15
08/09/2026 20:05			778,88		33,28		492500	8,12
08/09/2026 20:10			775,65		33,27		492580	8,11
08/09/2026 20:15			781,19		33,27		492640	8,07
08/09/2026 20:20			773,9		33,24		492700	8,24
08/09/2026 20:25			789,45		33,24		492760	8,19
08/09/2026 20:30			787,16		33,29		492840	8,15
08/09/2026 20:35			769,6		33,32		492900	8,11
08/09/2026 20:40			778,01		33,33		492960	8,11
08/09/2026 20:45			772,88		33,34		493020	8,08
08/09/2026 20:50			786,47		33,34		493080	8,26
08/09/2026 20:55			768,3		33,3		493160	8,2
08/09/2026 21:00			776,76		33,28		493220	8,14
08/09/2026 21:05			770,34		33,24		493280	8,1
08/09/2026 21:10			777,71		33,23		493340	8,06
08/09/2026 21:15			779,2		33,21		493400	8,03
08/09/2026 21:20			773,93		33,18		493480	8,24
08/09/2026 21:25			774,57		33,18		493540	8,2
08/09/2026 21:30			774,47		33,24		493600	8,16
08/09/2026 21:35			774,87		33,28		493660	8,14
08/09/2026 21:40			783,93		33,29		493740	8,15
08/09/2026 21:45			778,4		33,28		493800	8,12
08/09/2026 21:50			790,4		33,27		493860	8,27
08/09/2026 21:55			796,72		33,23		493920	8,2

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
08/09/2026 22:00			786,27		33,2		494000	8,16
08/09/2026 22:05			783,93		33,18		494060	8,13
08/09/2026 22:10			785,92		33,18		494120	8,1
08/09/2026 22:15			781,89		33,18		494180	8,09
08/09/2026 22:20			784,68		33,15		494280	8,25
08/09/2026 22:25			788,11		33,14		494340	8,23
08/09/2026 22:30			782,34		33,2		494380	8,22
08/09/2026 22:35			768,5		33,23		494440	8,21
08/09/2026 22:40			764,07		33,23		494500	8,21
08/09/2026 22:45			770,14		33,23		494580	8,19
08/09/2026 22:50			765,96		33,23		494640	8,29
08/09/2026 22:55			758,2		33,21		494700	8,23
08/09/2026 23:00			755,96		33,18		494760	8,18
08/09/2026 23:05			760,09		33,13		494820	8,14
08/09/2026 23:10			748,79		33,13		494880	8,11
08/09/2026 23:15			736,6		33,12		494940	8,1
08/09/2026 23:20			756,56		33,07		495020	8,27
08/09/2026 23:25			756,56		33,11		495100	8,27
08/09/2026 23:30			758,55		33,18		495160	8,27
08/09/2026 23:35			753,92		33,21		495220	8,25
08/09/2026 23:40			764,22		33,23		495280	8,26
08/09/2026 23:45			763,72		33,23		495340	8,24
08/09/2026 23:50			768,5		33,22		495420	8,3
08/09/2026 23:55			770,79		33,08		495500	8,25
09/09/2026 00:00			769,5		33,05		495560	8,21
09/09/2026 00:05			772,53		33,08		495620	8,19
09/09/2026 00:10			775,8		33,09		495680	8,18
09/09/2026 00:15			781,34		33,12		495740	8,16
09/09/2026 00:20			763,43		33,08		495820	8,29
09/09/2026 00:25			782,49		33,08		495880	8,25
09/09/2026 00:30			786,96		33,16		495940	8,2
09/09/2026 00:35			766,34		33,18		496000	8,19
09/09/2026 00:40			780,49		33,19		496060	8,19
09/09/2026 00:45			781,92		33,19		496140	8,17
09/09/2026 00:50			780,57		33,19		496200	8,31
09/09/2026 00:55			787,34		33,13		496260	8,25
09/09/2026 01:00			783,41		33,09		496320	8,17
09/09/2026 01:05			787,99		33,08		496400	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 01:10			769,67		33,08		496460	8,16
09/09/2026 01:15			765,49		33,1		496520	8,14
09/09/2026 01:20			770,82		33,08		496580	8,31
09/09/2026 01:25			773,31		33,07		496640	8,28
09/09/2026 01:30			769,82		33,13		496720	8,24
09/09/2026 01:35			765,64		33,15		496780	8,2
09/09/2026 01:40			774,8		33,16		496840	8,2
09/09/2026 01:45			769,67		33,17		496900	8,19
09/09/2026 01:50			773,85		33,17		496980	8,34
09/09/2026 01:55			779,78		33,13		497040	8,26
09/09/2026 02:00			771,07		33,08		497100	8,19
09/09/2026 02:05			778,73		33,07		497160	8,14
09/09/2026 02:10			773,61		33,04		497220	8,1
09/09/2026 02:15			776,94		33,03		497300	8,06
09/09/2026 02:20			754,5		33		497360	8,29
09/09/2026 02:25			756,59		33,01		497420	8,26
09/09/2026 02:30			772,36		33,08		497480	8,22
09/09/2026 02:35			753,2		33,13		497540	8,21
09/09/2026 02:40			749,92		33,13		497600	8,2
09/09/2026 02:45			744,54		33,13		497660	8,19
09/09/2026 02:50			735,19		33,13		497740	8,35
09/09/2026 02:55			743,05		33,08		497820	8,28
09/09/2026 03:00			729,86		33,03		497880	8,22
09/09/2026 03:05			740,06		33,01		497940	8,19
09/09/2026 03:10			729,26		32,98		498000	8,16
09/09/2026 03:15			726,48		32,97		498060	8,16
09/09/2026 03:20			719,66		32,95		498120	8,31
09/09/2026 03:25			713,34		32,96		498180	8,27
09/09/2026 03:30			705,23		33,03		498240	8,22
09/09/2026 03:35			677,11		33,08		498280	8,2
09/09/2026 03:40			693,08		33,08		498340	8,21
09/09/2026 03:45			684,47		33,08		498400	8,2
09/09/2026 03:50			680,64		33,08		498460	8,34
09/09/2026 03:55			667,06		33,02		498520	8,26
09/09/2026 04:00			666,06		32,97		498580	8,21
09/09/2026 04:05			651,33		32,97		498620	8,16
09/09/2026 04:10			648,64		32,97		498680	8,13
09/09/2026 04:15			653,67		32,97		498740	8,09

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 04:20			650,68		32,92		498800	8,31
09/09/2026 04:25			637,1		32,92		498860	8,29
09/09/2026 04:30			637,99		32,99		498920	8,26
09/09/2026 04:35			636,2		33,02		498960	8,27
09/09/2026 04:40			638,24		33,03		499020	8,25
09/09/2026 04:45			627,69		33,03		499080	8,25
09/09/2026 04:50			631,03		33,03		499120	8,36
09/09/2026 04:55			623,66		32,97		499180	8,3
09/09/2026 05:00			617,59		32,93		499220	8,25
09/09/2026 05:05			619,53		32,92		499280	8,21
09/09/2026 05:10			620,92		32,91		499340	8,19
09/09/2026 05:15			614,3		32,91		499380	8,17
09/09/2026 05:20			615,25		32,85		499460	8,32
09/09/2026 05:25			609,18		32,9		499500	8,33
09/09/2026 05:30			613,51		32,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	499560	8,32
09/09/2026 05:35			608,78		32,98		499600	8,32
09/09/2026 05:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		604,85	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33		499660	8,31
09/09/2026 05:45			617,14		33		499700	8,31
09/09/2026 05:50			609,03		33		499760	8,36
09/09/2026 05:55			617,34		32,83		499800	8,29
09/09/2026 06:00			613,91		32,77		499860	8,23
09/09/2026 06:05			600,77		32,79		499900	8,19
09/09/2026 06:10			598,53		32,82		499960	8,17
09/09/2026 06:15			612,91		32,85		500000	8,15
09/09/2026 06:20			596,74		32,81		500080	8,33
09/09/2026 06:25			595,39		32,83		500120	8,31
09/09/2026 06:30			590,22		32,92		500180	8,31
09/09/2026 06:35			586,39		32,96		500220	8,31
09/09/2026 06:40			587,08		32,97		500280	8,3
09/09/2026 06:45			585,69		32,97		500320	8,28
09/09/2026 06:50			581,81		32,99		500360	8,36
09/09/2026 06:55			563,89		32,98		500420	8,28
09/09/2026 07:00			568,07		33		500460	8,21
09/09/2026 07:05			560,03		33,02		500520	8,17
09/09/2026 07:10			561,9		33,02		500560	8,15
09/09/2026 07:15			563,94		33,03		500600	8,11
09/09/2026 07:20			568,12		33,03		500660	8,33
09/09/2026 07:25			569,96		33,02		500700	8,32

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 07:30			563,05		33,03		500740	8,29
09/09/2026 07:35			568,22		33,04		500800	8,28
09/09/2026 07:40			559,11		33,03		500840	8,29
09/09/2026 07:45			564,44		33,05		500880	8,26
09/09/2026 07:50			567,06		33,07		500940	8,36
09/09/2026 07:55			563,37		33,04		500980	8,24
09/09/2026 08:00			566,48		33,02		501020	8,15
09/09/2026 08:05			569,22		33,03		501080	8,09
09/09/2026 08:10			567,85		33,07		501120	8,04
09/09/2026 08:15			568,17		33,08		501160	8
09/09/2026 08:20			576,53		33,13		501220	8,31
09/09/2026 08:25			574,09		33,13		501260	8,3
09/09/2026 08:30			566,31		33,13		501300	8,27
09/09/2026 08:35			574,69		33,13		501340	8,26
09/09/2026 08:40			575,86		33,13		501380	8,27
09/09/2026 08:45			579,25		33,15		501420	8,26
09/09/2026 08:50			575,96		33,18		501480	8,36
09/09/2026 08:55			556,8		33,19		501520	8,29
09/09/2026 09:00			557		33,23		501580	8,23
09/09/2026 09:05			560,69		33,24		501620	8,2
09/09/2026 09:10			553,62		33,25		501660	8,18
09/09/2026 09:15			549,69		33,26		501700	8,17
09/09/2026 09:20			559,49		33,29		501780	8,32
09/09/2026 09:25			563,07		33,29		501820	8,31
09/09/2026 09:30			570,59		33,29		501860	8,27
09/09/2026 09:35			573,18		33,29		501920	8,26
09/09/2026 09:40			573,72		33,28		501960	8,25
09/09/2026 09:45			578,3		33,29		502020	8,25
09/09/2026 09:50			582,13		33,34		502080	8,35
09/09/2026 09:55			584,03		33,36		502120	8,28
09/09/2026 10:00			582,16		33,38		502180	8,24
09/09/2026 10:05			582,01		33,39		502220	8,22
09/09/2026 10:10			583,53		33,4		502280	8,23
09/09/2026 10:15			585,87		33,45		502320	8,22
09/09/2026 10:20			590,5		33,54		502360	8,34
09/09/2026 10:25			583,48		33,53		502420	8,32
09/09/2026 10:30			580,64		33,48		502460	8,33
09/09/2026 10:35			578,03		33,49		502520	8,31

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 10:40			579,83		33,5		502560	8,31
09/09/2026 10:45			588,88		33,51		502620	8,3
09/09/2026 10:50			576,04		33,55		502680	8,38
09/09/2026 10:55			581,77		33,61		502720	8,3
09/09/2026 11:00			585,35		33,68		502780	8,25
09/09/2026 11:05			583,96		33,72		502820	8,22
09/09/2026 11:10			586,99		33,61		502880	8,28
09/09/2026 11:15			592,71		33,58		502920	8,23
09/09/2026 11:20			602,92		33,63		503000	8,37
09/09/2026 11:25			604,91		33,64		503040	8,33
09/09/2026 11:30			598,91		33,61		503100	8,31
09/09/2026 11:35			596,77		33,58		503140	8,31
09/09/2026 11:40			593,24		33,58		503200	8,31
09/09/2026 11:45			595,68		33,61		503220	8,3
09/09/2026 11:50			591,2		33,62		503280	8,4
09/09/2026 11:55			595,48		33,66		503320	8,32
09/09/2026 12:00			586,97		33,67		503360	8,24
09/09/2026 12:05			579,26		33,7		503420	8,2
09/09/2026 12:10			581,94		33,71		503460	8,22
09/09/2026 12:15			585,38		33,75		503520	8,17
09/09/2026 12:20			576,82		33,78		503580	8,37
09/09/2026 12:25			583,74		33,74		503640	8,32
09/09/2026 12:30			580,8		33,64		503680	8,34
09/09/2026 12:35			574,88		33,59		503720	8,36
09/09/2026 12:40			586,37		33,51		503780	8,33
09/09/2026 12:45			587,92		33,42		503820	8,33
09/09/2026 12:50			570,2		33,45		503880	8,41
09/09/2026 12:55			585,92		33,4		503920	8,36
09/09/2026 13:00			574,73		33,3		503960	8,31
09/09/2026 13:05			575,2		33,3		504020	8,23
09/09/2026 13:10			567,81		33,38		504060	8,19
09/09/2026 13:15			575,2		33,44		504120	8,14
09/09/2026 13:20			572,21		33,46		504160	8,37
09/09/2026 13:25			582,26		33,5		504220	8,32
09/09/2026 13:30			572,71		33,54		504260	8,29
09/09/2026 13:35			574,15		33,55		504300	8,27
09/09/2026 13:40			578,18		33,55		504360	8,28
09/09/2026 13:45			568,98		33,55		504400	8,26

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 13:50			580,57		33,55		504480	8,4
09/09/2026 13:55			577,64		33,5		504500	8,34
09/09/2026 14:00			582,21		33,5		504540	8,29
09/09/2026 14:05			583,86		33,49		504600	8,25
09/09/2026 14:10			570,62		33,49		504640	8,23
09/09/2026 14:15			578,73		33,49		504700	8,21
09/09/2026 14:20			573,45		33,47		504740	8,38
09/09/2026 14:25			584,55		33,45		504780	8,32
09/09/2026 14:30			580,97		33,5		504840	8,29
09/09/2026 14:35			580,07		33,5		504860	8,28
09/09/2026 14:40			592,32		33,51		504920	8,27
09/09/2026 14:45			583,66		33,52		504960	8,27
09/09/2026 14:50			579,68		33,52		505020	8,42
09/09/2026 14:55			582,16		33,49		505060	8,35
09/09/2026 15:00			588,38		33,45		505100	8,29
09/09/2026 15:05			582,11		33,45		505160	8,24
09/09/2026 15:10			590,97		33,45		505200	8,23
09/09/2026 15:15			607,05		33,46		505260	8,19
09/09/2026 15:20			604,56		33,45		505320	8,37
09/09/2026 15:25			627		33,45		505380	8,33
09/09/2026 15:30			638,05		33,47		505420	8,31
09/09/2026 15:35			642,53		33,47		505480	8,29
09/09/2026 15:40			656,96		33,46		505540	8,3
09/09/2026 15:45			659,7		33,46		505600	8,29
09/09/2026 15:50			666,42		33,45		505640	8,43
09/09/2026 15:55			678,21		33,44		505700	8,35
09/09/2026 16:00			689,86		33,39		505760	8,29
09/09/2026 16:05			693,99		33,36		505800	8,24
09/09/2026 16:10			712,6		33,3		505860	8,21
09/09/2026 16:15			744,7		33,13		505920	8,2
09/09/2026 16:20			769,68		32,81		505980	8,41
09/09/2026 16:25			770,78		32,87		506040	8,4
09/09/2026 16:30			788,74		33,07		506120	8,4
09/09/2026 16:35			783,67		33,13		506180	8,38
09/09/2026 16:40			784,41		33,17		506240	8,38
09/09/2026 16:45			783,49		33,17		506300	8,37
09/09/2026 16:50			776,67		33,17		506360	8,45
09/09/2026 16:55			786,13		33,09		506440	8,36

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 17:00			778,04		33,02		506500	8,31
09/09/2026 17:05			796,85		32,98		506560	8,25
09/09/2026 17:10			785,63		32,97		506640	8,22
09/09/2026 17:15			788,71		32,98		506700	8,2
09/09/2026 17:20			796,68		32,96		506780	8,41
09/09/2026 17:25			783,14		32,97		506840	8,37
09/09/2026 17:30			788,51		33,07		506920	8,31
09/09/2026 17:35			808,02		33,12		506980	8,29
09/09/2026 17:40			799,81		33,13		507040	8,28
09/09/2026 17:45			782,1		33,13		507120	8,27
09/09/2026 17:50			782,89		33,13		507200	8,44
09/09/2026 17:55			788,91		33,08		507260	8,34
09/09/2026 18:00			807,62		33,02		507320	8,26
09/09/2026 18:05			797,27		32,99		507400	8,2
09/09/2026 18:10			791,4		32,99	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	507460	8,17
09/09/2026 18:15			801,21		32,98		507520	8,13
09/09/2026 18:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		773,44	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,93		507620	8,4
09/09/2026 18:25			793,94		32,94		507680	8,37
09/09/2026 18:30			802,8		33,01		507740	8,34
09/09/2026 18:35			795,88		33,02		507820	8,33
09/09/2026 18:40			795,83		33,03		507880	8,34
09/09/2026 18:45			799,26		33,02		507940	8,32
09/09/2026 18:50			788,42		33,01		508020	8,44
09/09/2026 18:55			794,36		32,92		508080	8,34
09/09/2026 19:00			793,61		32,81		508140	8,27
09/09/2026 19:05			798,59		32,77		508180	8,2
09/09/2026 19:10			771,27		32,77		508260	8,18
09/09/2026 19:15			797,39		32,77		508320	8,14
09/09/2026 19:20			787,14		32,72		508380	8,41
09/09/2026 19:25			788,14		32,77		508460	8,4
09/09/2026 19:30			804,26		32,91		508520	8,38
09/09/2026 19:35			788,24		32,94		508580	8,37
09/09/2026 19:40			803,02		32,96		508640	8,38
09/09/2026 19:45			801,18		32,97		508720	8,36
09/09/2026 19:50			796,72		32,96		508780	8,46
09/09/2026 19:55			787,84		32,88		508820	8,39
09/09/2026 20:00			799,36		32,78		508900	8,35
09/09/2026 20:05			782,44		32,73		508960	8,31

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 20:10			791,19		32,71		509020	8,29
09/09/2026 20:15			787,21		32,68		509080	8,27
09/09/2026 20:20			783,43		32,61		509180	8,4
09/09/2026 20:25			785,62		32,67		509240	8,38
09/09/2026 20:30			783,53		32,8		509300	8,36
09/09/2026 20:35			780,35		32,86		509360	8,36
09/09/2026 20:40			772,68		32,88		509440	8,34
09/09/2026 20:45			779,05		32,88		509500	8,35
09/09/2026 20:50			784,67		32,89		509580	8,45
09/09/2026 20:55			772,03		32,62		509640	8,36
09/09/2026 21:00			775,12		32,55		509700	8,28
09/09/2026 21:05			790,95		32,56		509780	8,23
09/09/2026 21:10			775,42		32,57		509840	8,2
09/09/2026 21:15			778,31		32,6		509900	8,17
09/09/2026 21:20			771,69		32,56		509960	8,39
09/09/2026 21:25			777,61		32,61		510040	8,35
09/09/2026 21:30			776,56		32,73		510100	8,33
09/09/2026 21:35			775,92		32,78		510160	8,33
09/09/2026 21:40			778,85		32,8		510220	8,32
09/09/2026 21:45			766,56		32,8		510280	8,31
09/09/2026 21:50			769,45		32,79		510360	8,45
09/09/2026 21:55			776,17		32,72		510420	8,38
09/09/2026 22:00			764,62		32,65		510480	8,34
09/09/2026 22:05			776,21		32,61		510540	8,31
09/09/2026 22:10			778,7		32,6		510600	8,29
09/09/2026 22:15			780,79		32,59		510680	8,28
09/09/2026 22:20			777,26		32,55		510740	8,42
09/09/2026 22:25			781,24		32,6		510800	8,39
09/09/2026 22:30			769,1		32,7		510860	8,36
09/09/2026 22:35			768,55		32,73		510920	8,35
09/09/2026 22:40			773,53		32,76		511000	8,34
09/09/2026 22:45			766,26		32,77		511060	8,33
09/09/2026 22:50			765,02		32,77		511140	8,44
09/09/2026 22:55			779,99		32,71		511200	8,33
09/09/2026 23:00			758,25		32,66		511260	8,26
09/09/2026 23:05			776,75		32,64		511340	8,21
09/09/2026 23:10			774,07		32,62		511400	8,17
09/09/2026 23:15			780,94		32,61		511460	8,14

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
09/09/2026 23:20			787,8		32,56		511520	8,4
09/09/2026 23:25			785,62		32,58		511580	8,4
09/09/2026 23:30			784,38		32,67		511660	8,38
09/09/2026 23:35			784,53		32,72		511720	8,37
09/09/2026 23:40			783,23		32,72		511780	8,36
09/09/2026 23:45			793,48		32,72		511840	8,34
09/09/2026 23:50			784,82		32,72		511920	8,45
09/09/2026 23:55			786,91		32,65		511980	8,38
10/09/2026 00:00			774,91		32,58		512040	8,35
10/09/2026 00:05			795,32		32,56		512100	8,32
10/09/2026 00:10			771,49		32,56		512180	8,29
10/09/2026 00:15			800,95		32,56		512240	8,25
10/09/2026 00:20			793,04		32,51		512300	8,39
10/09/2026 00:25			791,84		32,56		512360	8,33
10/09/2026 00:30			794,03		32,66	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	512440	8,28
10/09/2026 00:35			783,88		32,7		512500	8,26
10/09/2026 00:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		801,3	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,72		512560	8,25
10/09/2026 00:45			787,81		32,72		512640	8,23
10/09/2026 00:50			788,76		32,72		512700	8,43
10/09/2026 00:55			796,92		32,54		512760	8,34
10/09/2026 01:00			791,74		32,48		512820	8,27
10/09/2026 01:05			786,42		32,5		512900	8,22
10/09/2026 01:10			796,42		32,51		512960	8,18
10/09/2026 01:15			790,85		32,51		513020	8,15
10/09/2026 01:20			798,56		32,5		513100	8,37
10/09/2026 01:25			789,4		32,56		513180	8,33
10/09/2026 01:30			794,13		32,64		513240	8,3
10/09/2026 01:35			790,05		32,68		513300	8,29
10/09/2026 01:40			786,3		32,7		513380	8,3
10/09/2026 01:45			781,32		32,7		513440	8,29
10/09/2026 01:50			797,24		32,7		513520	8,44
10/09/2026 01:55			796,65		32,54		513580	8,35
10/09/2026 02:00			785,72		32,51		513660	8,29
10/09/2026 02:05			781,67		32,56		513720	8,24
10/09/2026 02:10			794,71		32,57		513780	8,2
10/09/2026 02:15			795,1		32,6		513860	8,18
10/09/2026 02:20			786,94		32,56		513920	8,4
10/09/2026 02:25			776,09		32,56		513980	8,37

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 02:30			790,08		32,62		514040	8,35
10/09/2026 02:35			772,36		32,67		514120	8,33
10/09/2026 02:40			785,55		32,67		514180	8,32
10/09/2026 02:45			787,41		32,67		514240	8,31
10/09/2026 02:50			789,1		32,67		514300	8,41
10/09/2026 02:55			786,45		32,51		514380	8,32
10/09/2026 03:00			780,67		32,49		514440	8,24
10/09/2026 03:05			781,97		32,52		514500	8,2
10/09/2026 03:10			787,94		32,56		514560	8,17
10/09/2026 03:15			775,1		32,57		514640	8,13
10/09/2026 03:20			781,37		32,53		514720	8,36
10/09/2026 03:25			784,31		32,53		514780	8,31
10/09/2026 03:30			776,49		32,61		514840	8,26
10/09/2026 03:35			776,14		32,64		514900	8,25
10/09/2026 03:40			794,16		32,66	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	514980	8,23
10/09/2026 03:45			770,17		32,66		515040	8,24
10/09/2026 03:50			776,44		32,66		515120	8,41
10/09/2026 03:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		776,04	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,49		515180	8,32
10/09/2026 04:00			772,66		32,45		515260	8,24
10/09/2026 04:05			770,57		32,49		515320	8,2
10/09/2026 04:10			774,55		32,51		515380	8,16
10/09/2026 04:15			774,15		32,52		515440	8,12
10/09/2026 04:20			760,57		32,49		515520	8,37
10/09/2026 04:25			765,44		32,5		515600	8,34
10/09/2026 04:30			771,22		32,57		515660	8,3
10/09/2026 04:35			781,87		32,61		515720	8,3
10/09/2026 04:40			765,94		32,62		515780	8,29
10/09/2026 04:45			757,98		32,62		515840	8,27
10/09/2026 04:50			774,95		32,63		515920	8,41
10/09/2026 04:55			766,34		32,49		515980	8,32
10/09/2026 05:00			763,55		32,45		516040	8,28
10/09/2026 05:05			755,59		32,5		516100	8,24
10/09/2026 05:10			765,99		32,51		516160	8,22
10/09/2026 05:15			762,31		32,54		516220	8,18
10/09/2026 05:20			761,76		32,51		516300	8,36
10/09/2026 05:25			760,37		32,5		516360	8,28
10/09/2026 05:30			749,82		32,56		516420	8,21
10/09/2026 05:35			760,07		32,61		516480	8,19

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 05:40			769,13		32,61		516540	8,15
10/09/2026 05:45			752,16		32,62		516600	8,14
10/09/2026 05:50			762,41		32,62		516660	8,4
10/09/2026 05:55			764,05		32,46		516740	8,31
10/09/2026 06:00			766,04		32,44		516780	8,25
10/09/2026 06:05			743,8		32,46		516840	8,22
10/09/2026 06:10			761,71		32,51		516900	8,2
10/09/2026 06:15			760,77		32,52		516960	8,17
10/09/2026 06:20			746,28		32,46		517020	8,36
10/09/2026 06:25			766,74		32,48		517080	8,32
10/09/2026 06:30			763,4		32,56		517160	8,33
10/09/2026 06:35			771,42		32,58		517200	8,32
10/09/2026 06:40			754,69		32,6		517260	8,3
10/09/2026 06:45			766,94		32,61		517320	8,29
10/09/2026 06:50			758,58		32,61		517380	8,41
10/09/2026 06:55			763,45		32,47		517440	8,34
10/09/2026 07:00			753		32,45		517520	8,31
10/09/2026 07:05			755,54		32,47		517580	8,27
10/09/2026 07:10			773,85		32,5		517640	8,25
10/09/2026 07:15			761,36		32,52		517700	8,23
10/09/2026 07:20			765,71		32,51		517780	8,36
10/09/2026 07:25			769,79		32,55		517840	8,29
10/09/2026 07:30			773,46		32,61		517920	8,25
10/09/2026 07:35			763,01		32,66		517980	8,21
10/09/2026 07:40			767,38		32,67		518040	8,2
10/09/2026 07:45			765,1		32,71		518100	8,18
10/09/2026 07:50			771,61		32,72		518160	8,36
10/09/2026 07:55			777,94		32,72		518240	8,26
10/09/2026 08:00			775,75		32,74		518300	8,18
10/09/2026 08:05			777,98		32,77		518360	8,12
10/09/2026 08:10			774,45		32,82		518420	8,08
10/09/2026 08:15			761,16		32,87		518480	8,05
10/09/2026 08:20			774,5		32,86		518580	8,34
10/09/2026 08:25			788,83		32,82		518640	8,31
10/09/2026 08:30			782,66		32,81		518700	8,3
10/09/2026 08:35			780,82		32,81		518760	8,27
10/09/2026 08:40			787,44		32,83		518840	8,29
10/09/2026 08:45			782,76		32,88		518900	8,28

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 08:50			782,36		32,91		518980	8,38
10/09/2026 08:55			780,27		32,89		519040	8,31
10/09/2026 09:00			778,48		32,87		519120	8,26
10/09/2026 09:05			787,97		32,86		519180	8,23
10/09/2026 09:10			782,12		32,82		519240	8,21
10/09/2026 09:15			794,46		32,82		519300	8,18
10/09/2026 09:20			772,96		32,87		519400	8,33
10/09/2026 09:25			771,59		32,92		519440	8,33
10/09/2026 09:30			775,82		32,97		519500	8,32
10/09/2026 09:35			786,38		33		519560	8,31
10/09/2026 09:40			781,1		33,02		519640	8,31
10/09/2026 09:45			769,3		33,02		519700	8,3
10/09/2026 09:50			788,19		33,05		519760	8,38
10/09/2026 09:55			782,84		33,07		519820	8,3
10/09/2026 10:00			776,22		33,06		519900	8,25
10/09/2026 10:05			766,04		33,03		519960	8,19
10/09/2026 10:10			785,08		33,03		520020	8,19
10/09/2026 10:15			782,69		33,03		520080	8,15
10/09/2026 10:20			771,32		33,03		520160	8,33
10/09/2026 10:25			769,26		33,06		520240	8,31
10/09/2026 10:30			769,8		33,09		520300	8,3
10/09/2026 10:35			762,99		33,13		520360	8,29
10/09/2026 10:40			764,33		33,18		520420	8,24
10/09/2026 10:45			763,35		33,21		520500	8,24
10/09/2026 10:50			765,47		33,24		520560	8,35
10/09/2026 10:55			770,05		33,34		520620	8,26
10/09/2026 11:00			774,4		33,35		520680	8,21
10/09/2026 11:05			775,68		33,34		520740	8,17
10/09/2026 11:10			766,82		33,34		520820	8,15
10/09/2026 11:15			770,2		33,34		520880	8,13
10/09/2026 11:20			766,62		33,42		520960	8,31
10/09/2026 11:25			768,31		33,4		521020	8,28
10/09/2026 11:30			777,27		33,35		521080	8,3
10/09/2026 11:35			778,01		33,34		521160	8,29
10/09/2026 11:40			774,03		33,34		521220	8,27
10/09/2026 11:45			755,37		33,35		521280	8,26
10/09/2026 11:50			765,12		33,35		521340	8,35
10/09/2026 11:55			769,26		33,32		521400	8,26

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 12:00			766,22		33,23		521480	8,2
10/09/2026 12:05			787,27		33,07		521540	8,17
10/09/2026 12:10			788,66		32,83		521600	8,15
10/09/2026 12:15			784,28		32,72		521660	8,13
10/09/2026 12:20			774,73		32,66		521740	8,3
10/09/2026 12:25			783,52		32,77		521800	8,3
10/09/2026 12:30			798,07		33,01		521860	8,29
10/09/2026 12:35			786,72		33,12		521920	8,29
10/09/2026 12:40			809,52		33,17		522000	8,29
10/09/2026 12:45			801,21		33,18		522060	8,27
10/09/2026 12:50			797,77		33,2		522120	8,36
10/09/2026 12:55			794,29		33,17		522200	8,27
10/09/2026 13:00			789,06		33,13		522260	8,2
10/09/2026 13:05			801,16		33,13		522320	8,16
10/09/2026 13:10			789,81		33,13		522400	8,13
10/09/2026 13:15			797,75		33,13		522460	8,09
10/09/2026 13:20			789,39		33,12		522520	8,29
10/09/2026 13:25			782,94		33,13		522580	8,27
10/09/2026 13:30			791,9		33,18		522640	8,25
10/09/2026 13:35			793,14		33,2		522700	8,23
10/09/2026 13:40			781,9		33,22		522760	8,23
10/09/2026 13:45			787,82		33,2		522840	8,22
10/09/2026 13:50			772,44		33,18		522900	8,34
10/09/2026 13:55			786,72		33,08		522960	8,25
10/09/2026 14:00			762,34		33,02		523020	8,2
10/09/2026 14:05			787,57		32,97		523100	8,16
10/09/2026 14:10			793,24		32,97		523160	8,13
10/09/2026 14:15			768,96		32,97		523220	8,1
10/09/2026 14:20			782,79		32,92		523280	8,27
10/09/2026 14:25			791,2		33		523360	8,25
10/09/2026 14:30			781,25		33,13		523420	8,23
10/09/2026 14:35			770,55		33,18		523480	8,23
10/09/2026 14:40			773,78		33,19		523540	8,21
10/09/2026 14:45			789,31		33,22		523620	8,21
10/09/2026 14:50			774,43		33,22		523680	8,29
10/09/2026 14:55			769,5		33,18		523740	8,2
10/09/2026 15:00			774,78		33,13		523800	8,14
10/09/2026 15:05			775,72		33,1		523860	8,1

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 15:10			773,68		33,08		523940	8,07
10/09/2026 15:15			777,91		33,08		524000	8,04
10/09/2026 15:20			768,81		33,04		524080	8,26
10/09/2026 15:25			791,05		33,08		524140	8,24
10/09/2026 15:30			792,2		33,14		524220	8,21
10/09/2026 15:35			790,7		33,18		524260	8,2
10/09/2026 15:40			785,33		33,18		524320	8,19
10/09/2026 15:45			786,82		33,18		524380	8,19
10/09/2026 15:50			780,85		33,18		524460	8,31
10/09/2026 15:55			779,21		33,13		524520	8,22
10/09/2026 16:00			779,86		33,11		524580	8,16
10/09/2026 16:05			793,24		33,08		524660	8,11
10/09/2026 16:10			780,7		33,08		524720	8,08
10/09/2026 16:15			783,84		33,07		524780	8,05
10/09/2026 16:20			771,25		33,02	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	524840	8,25
10/09/2026 16:25			798,42		33,02		524920	8,22
10/09/2026 16:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		791,75	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,12		524980	8,19
10/09/2026 16:35			787,32		33,16		525040	8,16
10/09/2026 16:40			796,33		33,18		525120	8,15
10/09/2026 16:45			790,9		33,18		525180	8,15
10/09/2026 16:50			778,06		33,18		525240	8,29
10/09/2026 16:55			775,28		33,01		525300	8,2
10/09/2026 17:00			784,68		32,94		525380	8,14
10/09/2026 17:05			787,47		32,94		525440	8,08
10/09/2026 17:10			789,71		32,95		525500	8,05
10/09/2026 17:15			794,34		32,95		525560	8,02
10/09/2026 17:20			782,1		32,89		525640	8,26
10/09/2026 17:25			782,94		32,93		525700	8,24
10/09/2026 17:30			793,64		33,03		525760	8,18
10/09/2026 17:35			786,47		33,08		525840	8,17
10/09/2026 17:40			779,51		33,11		525900	8,19
10/09/2026 17:45			785,48		33,12		525960	8,17
10/09/2026 17:50			791,05		33,08		526000	8,31
10/09/2026 17:55			811,61		32,67		526080	8,23
10/09/2026 18:00			812,55		32,54		526140	8,16
10/09/2026 18:05			813,25		32,51		526180	8,12
10/09/2026 18:10			812,8		32,48		526260	8,09
10/09/2026 18:15			815,14		32,45		526320	8,06

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 18:20			823,7		32,35		526400	8,26
10/09/2026 18:25			850,44		32,45		526460	8,25
10/09/2026 18:30			820,09		32,67		526520	8,25
10/09/2026 18:35			855,37		32,77		526600	8,25
10/09/2026 18:40			845,12		32,8		526660	8,25
10/09/2026 18:45			841,29		32,8		526740	8,27
10/09/2026 18:50			848,4		32,79		526800	8,31
10/09/2026 18:55			833,62		32,68		526880	8,21
10/09/2026 19:00			840,14		32,55		526940	8,15
10/09/2026 19:05			844,52		32,45		527020	8,11
10/09/2026 19:10			843,13		32,4		527080	8,06
10/09/2026 19:15			840,56		32,37		527160	8,04
10/09/2026 19:20			844,12		32,27		527220	8,29
10/09/2026 19:25			842,38		32,44		527300	8,29
10/09/2026 19:30			855,84		32,64	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	527360	8,28
10/09/2026 19:35			849,27		32,72		527440	8,27
10/09/2026 19:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		846,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,74		527500	8,27
10/09/2026 19:45			833,45		32,75		527580	8,26
10/09/2026 19:50			844,2		32,75		527640	8,31
10/09/2026 19:55			826,03		32,56		527720	8,21
10/09/2026 20:00			818,86		32,46		527780	8,15
10/09/2026 20:05			832,45		32,42		527860	8,12
10/09/2026 20:10			820,66		32,4		527920	8,09
10/09/2026 20:15			820,21		32,4		528000	8,06
10/09/2026 20:20			829,76		32,3		528080	8,27
10/09/2026 20:25			825,68		32,4		528140	8,26
10/09/2026 20:30			834,44		32,57		528220	8,25
10/09/2026 20:35			813,39		32,66		528280	8,24
10/09/2026 20:40			836,78		32,67		528360	8,24
10/09/2026 20:45			819,46		32,67		528420	8,23
10/09/2026 20:50			828,96		32,67		528540	8,29
10/09/2026 20:55			835,73		32,55		528600	8,2
10/09/2026 21:00			801,54		32,45		528660	8,13
10/09/2026 21:05			808,4		32,41		528740	8,1
10/09/2026 21:10			816,07		32,4		528800	8,07
10/09/2026 21:15			822,44		32,4		528860	8,03
10/09/2026 21:20			823,93		32,3		528960	8,27
10/09/2026 21:25			803,93		32,36		529020	8,24

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
10/09/2026 21:30			822,6		32,54		529100	8,23
10/09/2026 21:35			825,03		32,61		529160	8,22
10/09/2026 21:40			819,65		32,61		529220	8,2
10/09/2026 21:45			813,13		32,61		529300	8,2
10/09/2026 21:50			813,48		32,62		529360	8,3
10/09/2026 21:55			823,98		32,39		529420	8,21
10/09/2026 22:00			800,14		32,3		529500	8,13
10/09/2026 22:05			837,07		32,3		529560	8,1
10/09/2026 22:10			817,16		32,3		529620	8,06
10/09/2026 22:15			804,47		32,33		529700	8,05
10/09/2026 22:20			815,17		32,26		529760	8,28
10/09/2026 22:25			809,8		32,34		529820	8,24
10/09/2026 22:30			798,3		32,51		529900	8,2
10/09/2026 22:35			797,95		32,57		529960	8,17
10/09/2026 22:40			811,64		32,61	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	530020	8,15
10/09/2026 22:45			802,93		32,61		530100	8,14
10/09/2026 22:50			788,75		32,62		530180	8,29
10/09/2026 22:55			795,27		32,44		530240	8,21
10/09/2026 23:00			803,18		32,35		530320	8,16
10/09/2026 23:05			790,94		32,35		530360	8,13
10/09/2026 23:10			794,57		32,35		530420	8,1
10/09/2026 23:15			795,71		32,36		530480	8,07
10/09/2026 23:20			803,43		32,34		530580	8,27
10/09/2026 23:25			802,58		32,4		530640	8,25
10/09/2026 23:30			810,45		32,55		530700	8,22
10/09/2026 23:35			836,08		32,61		530780	8,24
10/09/2026 23:40			839,11		32,62		530840	8,22
10/09/2026 23:45			842,05		32,64		530920	8,21
10/09/2026 23:50			841,31		32,63		530980	8,35
10/09/2026 23:55			858,12		32,51		531060	8,26
11/09/2026 00:00			867,04		32,45		531120	8,2
11/09/2026 00:05			886,35		32,41		531200	8,14
11/09/2026 00:10			882,32		32,41		531280	8,12
11/09/2026 00:15			900,18		32,41		531340	8,13
11/09/2026 00:20			897,89		32,36		531420	8,35
11/09/2026 00:25			924,12		32,4		531500	8,32
11/09/2026 00:30			920,24		32,53		531580	8,29
11/09/2026 00:35			932,63		32,58		531640	8,27

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 00:40			925,86		32,61		531720	8,25
11/09/2026 00:45			931,78		32,61		531800	8,25
11/09/2026 00:50			929,79		32,61		531880	8,41
11/09/2026 00:55			949,45		32,35		531960	8,34
11/09/2026 01:00			938,9		32,29		532040	8,29
11/09/2026 01:05			958,76		32,34		532120	8,23
11/09/2026 01:10			954,58		32,39		532200	8,2
11/09/2026 01:15			942,23		32,4		532260	8,19
11/09/2026 01:20			942,83		32,39		532340	8,38
11/09/2026 01:25			960,55		32,45		532420	8,34
11/09/2026 01:30			950,35		32,56		532500	8,31
11/09/2026 01:35			961,49		32,61		532580	8,29
11/09/2026 01:40			957,36		32,61		532660	8,28
11/09/2026 01:45			951,99		32,61		532740	8,27
11/09/2026 01:50			951,19		32,61	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	532820	8,41
11/09/2026 01:55			960,58		32,45		532900	8,31
11/09/2026 02:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		971,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,4		532980	8,24
11/09/2026 02:05			962,69		32,41		533060	8,19
11/09/2026 02:10			957,81		32,45		533140	8,16
11/09/2026 02:15			968,21		32,46		533220	8,12
11/09/2026 02:20			980,73		32,42		533320	8,38
11/09/2026 02:25			967,61		32,46		533400	8,36
11/09/2026 02:30			980,45		32,56		533480	8,36
11/09/2026 02:35			976,07		32,61		533560	8,34
11/09/2026 02:40			963,98		32,63		533640	8,34
11/09/2026 02:45			961,99		32,65		533720	8,33
11/09/2026 02:50			976,47		32,65		533800	8,39
11/09/2026 02:55			957,01		32,56		533880	8,32
11/09/2026 03:00			964,63		32,51		533960	8,27
11/09/2026 03:05			962,67		32,51		534040	8,23
11/09/2026 03:10			979,91		32,51		534120	8,2
11/09/2026 03:15			989,91		32,51		534200	8,17
11/09/2026 03:20			978,22		32,45		534280	8,37
11/09/2026 03:25			977,12		32,5		534380	8,35
11/09/2026 03:30			979,76		32,6		534460	8,33
11/09/2026 03:35			982,05		32,63		534540	8,32
11/09/2026 03:40			983,89		32,66		534620	8,32
11/09/2026 03:45			983,37		32,66		534700	8,31

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 03:50			982,69		32,67		534780	8,37
11/09/2026 03:55			976,27		32,51		534860	8,28
11/09/2026 04:00			973,29		32,45		534940	8,21
11/09/2026 04:05			988,42		32,45		535020	8,17
11/09/2026 04:10			974,93		32,45		535100	8,12
11/09/2026 04:15			991,45		32,45		535180	8,11
11/09/2026 04:20			990,11		32,4		535260	8,34
11/09/2026 04:25			976,13		32,46		535340	8,32
11/09/2026 04:30			971,7		32,57		535420	8,28
11/09/2026 04:35			984,88		32,63		535500	8,24
11/09/2026 04:40			968,91		32,67		535600	8,24
11/09/2026 04:45			987,97		32,67		535680	8,22
11/09/2026 04:50			970,68		32,67		535760	8,35
11/09/2026 04:55			974,58		32,44		535840	8,27
11/09/2026 05:00			978,61		32,4		535920	8,21
11/09/2026 05:05			960,13		32,45		536000	8,16
11/09/2026 05:10			967,54		32,49		536080	8,14
11/09/2026 05:15			965,65		32,51		536160	8,11
11/09/2026 05:20			974,53		32,48		536260	8,32
11/09/2026 05:25			962,82		32,49		536340	8,28
11/09/2026 05:30			981,05		32,59		536420	8,23
11/09/2026 05:35			978,04		32,63		536500	8,21
11/09/2026 05:40			969,71		32,66		536580	8,2
11/09/2026 05:45			968,01		32,66		536660	8,2
11/09/2026 05:50			971,33		32,66		536740	8,35
11/09/2026 05:55			965,18		32,56		536820	8,25
11/09/2026 06:00			986,48		32,5		536900	8,21
11/09/2026 06:05			977,52		32,49		536980	8,16
11/09/2026 06:10			970,9		32,5		537060	8,16
11/09/2026 06:15			975,56		32,51		537140	8,14
11/09/2026 06:20			974,38		32,47		537220	8,31
11/09/2026 06:25			964,01		32,5		537300	8,25
11/09/2026 06:30			965,01		32,59		537380	8,21
11/09/2026 06:35			953,86		32,64		537460	8,19
11/09/2026 06:40			973,91		32,67		537540	8,17
11/09/2026 06:45			971,53		32,67		537620	8,16
11/09/2026 06:50			955,85		32,69		537720	8,35
11/09/2026 06:55			971,25		32,51		537800	8,28

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 07:00			967,89		32,45		537880	8,22
11/09/2026 07:05			971,82		32,49		537960	8,2
11/09/2026 07:10			968,79		32,51		538040	8,17
11/09/2026 07:15			973,81		32,54		538120	8,14
11/09/2026 07:20			972,62		32,51		538220	8,32
11/09/2026 07:25			959,18		32,51		538300	8,28
11/09/2026 07:30			964,91		32,6		538380	8,23
11/09/2026 07:35			967,39		32,62		538460	8,22
11/09/2026 07:40			971,62		32,65		538540	8,2
11/09/2026 07:45			972,72		32,67		538640	8,19
11/09/2026 07:50			969,58		32,67		538720	8,33
11/09/2026 07:55			982,28		32,56		538800	8,23
11/09/2026 08:00			986,85		32,52		538880	8,16
11/09/2026 08:05			972,72		32,53		538960	8,13
11/09/2026 08:10			973,77		32,55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	539040	8,1
11/09/2026 08:15			978,79		32,56		539120	8,07
11/09/2026 08:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		982,28	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,51		539200	8,32
11/09/2026 08:25			980,63		32,59		539280	8,32
11/09/2026 08:30			993,37		32,69		539360	8,31
11/09/2026 08:35			981,68		32,74		539440	8,31
11/09/2026 08:40			977,45		32,77		539520	8,31
11/09/2026 08:45			974,16		32,78		539600	8,31
11/09/2026 08:50			986,21		32,78		539680	8,37
11/09/2026 08:55			984,17		32,75		539760	8,31
11/09/2026 09:00			981,18		32,72		539840	8,26
11/09/2026 09:05			971,99		32,72		539940	8,22
11/09/2026 09:10			961,82		32,72		540020	8,19
11/09/2026 09:15			967,35		32,72		540100	8,15
11/09/2026 09:20			970,98		32,72		540200	8,38
11/09/2026 09:25			955,05		32,77		540280	8,34
11/09/2026 09:30			965,3		32,85		540360	8,3
11/09/2026 09:35			976,75		32,92		540440	8,27
11/09/2026 09:40			973,72		32,92		540520	8,24
11/09/2026 09:45			953,91		32,94		540580	8,23
11/09/2026 09:50			972,92		32,97		540660	8,39
11/09/2026 09:55			961,87		32,92		540740	8,29
11/09/2026 10:00			948,83		32,92		540820	8,22
11/09/2026 10:05			961,42		32,92		540900	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 10:10			967,64		32,92		540980	8,13
11/09/2026 10:15			964,31		32,96		541060	8,08
11/09/2026 10:20			958,74		32,97		541140	8,32
11/09/2026 10:25			947,64		33		541200	8,28
11/09/2026 10:30			954,8		33,03		541280	8,27
11/09/2026 10:35			942,56		33,07		541360	8,25
11/09/2026 10:40			959,33		33,09		541440	8,24
11/09/2026 10:45			944,55		33,12		541520	8,2
11/09/2026 10:50			934,8		33,14		541600	8,34
11/09/2026 10:55			917,23		33,16		541680	8,26
11/09/2026 11:00			934,95		33,16		541760	8,21
11/09/2026 11:05			923,75		33,14		541840	8,16
11/09/2026 11:10			946,24		33,13		541920	8,13
11/09/2026 11:15			931,61		33,13		542000	8,12
11/09/2026 11:20			934,05		33,18		542080	8,27
11/09/2026 11:25			953,56		33,23		542160	8,26
11/09/2026 11:30			947,04		33,24		542220	8,23
11/09/2026 11:35			948,04		33,28		542300	8,22
11/09/2026 11:40			951,62		33,29		542380	8,21
11/09/2026 11:45			938,56		33,33		542460	8,21
11/09/2026 11:50			948,14		33,34		542540	8,33
11/09/2026 11:55			921,69		33,45		542620	8,25
11/09/2026 12:00			936,69		33,51		542700	8,21
11/09/2026 12:05			942,24		33,55		542780	8,18
11/09/2026 12:10			947,42		33,61		542860	8,16
11/09/2026 12:15			940,55		33,65		542940	8,13
11/09/2026 12:20			934,53		33,73		543020	8,3
11/09/2026 12:25			934,18		33,7		543080	8,24
11/09/2026 12:30			930,45		33,61		543160	8,22
11/09/2026 12:35			929,7		33,58		543240	8,21
11/09/2026 12:40			932,54		33,56		543320	8,19
11/09/2026 12:45			931,87		33,56		543400	8,18
11/09/2026 12:50			933,83		33,55		543480	8,34
11/09/2026 12:55			938,14		33,59		543560	8,27
11/09/2026 13:00			915,5		33,58		543640	8,23
11/09/2026 13:05			916,49		33,56		543700	8,19
11/09/2026 13:10			932,67		33,55		543780	8,17
11/09/2026 13:15			933,16		33,54		543860	8,15

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 13:20			940,93		33,51		543940	8,29
11/09/2026 13:25			914,55		33,54		544020	8,25
11/09/2026 13:30			936,85		33,56		544100	8,23
11/09/2026 13:35			917,09		33,58		544180	8,21
11/09/2026 13:40			937,69		33,6		544260	8,19
11/09/2026 13:45			934,96		33,61		544320	8,18
11/09/2026 13:50			920,72		33,67		544400	8,32
11/09/2026 13:55			904,95		33,78		544480	8,21
11/09/2026 14:00			913,85		33,87		544560	8,11
11/09/2026 14:05			917,49		33,91		544640	8,06
11/09/2026 14:10			919,38		33,93		544700	8
11/09/2026 14:15			915,7		33,92		544780	7,97
11/09/2026 14:20			922,36		33,89		544860	8,29
11/09/2026 14:25			919,83		33,87		544940	8,28
11/09/2026 14:30			913,85		33,83	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	545020	8,29
11/09/2026 14:35			906,32		33,81		545100	8,28
11/09/2026 14:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		906,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,77		545160	8,3
11/09/2026 14:45			913,41		33,76		545240	8,3
11/09/2026 14:50			926,5		33,74		545320	8,36
11/09/2026 14:55			907,98		33,68		545400	8,24
11/09/2026 15:00			919,03		33,63		545480	8,15
11/09/2026 15:05			915,28		33,61		545540	8,12
11/09/2026 15:10			915,95		33,55		545620	8,06
11/09/2026 15:15			912,71		33,48		545700	8,02
11/09/2026 15:20			927,97		33,29		545800	8,31
11/09/2026 15:25			960,78		33,23		545880	8,3
11/09/2026 15:30			963,27		33,33		545960	8,27
11/09/2026 15:35			969,49		33,34		546040	8,27
11/09/2026 15:40			982,83		33,34		546120	8,27
11/09/2026 15:45			996,42		33,34		546200	8,25
11/09/2026 15:50			993,13		33,34		546280	8,34
11/09/2026 15:55			989,35		33,26		546360	8,23
11/09/2026 16:00			988,11		33,16		546440	8,17
11/09/2026 16:05			971,09		33,1		546520	8,12
11/09/2026 16:10			993,13		33,08		546620	8,07
11/09/2026 16:15			987,51		33,07		546700	8,04
11/09/2026 16:20			992,58		33,01		546800	8,32
11/09/2026 16:25			994,48		33,08		546880	8,28

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 16:30			983,88		33,24		546960	8,24
11/09/2026 16:35			996,81		33,31		547040	8,22
11/09/2026 16:40			991,34		33,34		547120	8,2
11/09/2026 16:45			1003,5		33,35		547200	8,18
11/09/2026 16:50			987,21		33,34		547300	8,34
11/09/2026 16:55			1003,13		33,02		547380	8,26
11/09/2026 17:00			986,07		32,92		547440	8,19
11/09/2026 17:05			995,39		32,94		547520	8,15
11/09/2026 17:10			981,66		32,97		547600	8,1
11/09/2026 17:15			992,71		33		547680	8,07
11/09/2026 17:20			997,08		32,95		547760	8,27
11/09/2026 17:25			995,74		33,05		547840	8,25
11/09/2026 17:30			992,46		33,19		547940	8,21
11/09/2026 17:35			978,72		33,25		548000	8,2
11/09/2026 17:40			993,6		33,27	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	548080	8,19
11/09/2026 17:45			997,23		33,26		548160	8,18
11/09/2026 17:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		985,74	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,26		548240	8,31
11/09/2026 17:55			999,72		32,91		548320	8,21
11/09/2026 18:00			992,41		32,75		548400	8,14
11/09/2026 18:05			997,28		32,77		548480	8,09
11/09/2026 18:10			984,79		32,81		548580	8,04
11/09/2026 18:15			975,78		32,86		548660	8,01
11/09/2026 18:20			991,01		32,81		548760	8,27
11/09/2026 18:25			987,73		32,97		548840	8,25
11/09/2026 18:30			995,19		33,13		548920	8,21
11/09/2026 18:35			987,58		33,18		549000	8,2
11/09/2026 18:40			980,31		33,19		549080	8,19
11/09/2026 18:45			986,38		33,19		549160	8,18
11/09/2026 18:50			972,85		33,19		549240	8,32
11/09/2026 18:55			969,98		32,85		549320	8,23
11/09/2026 19:00			966		32,75		549400	8,18
11/09/2026 19:05			958,44		32,77		549480	8,12
11/09/2026 19:10			977,55		32,84		549580	8,09
11/09/2026 19:15			992,92		32,9		549660	8,08
11/09/2026 19:20			979,99		32,88		549760	8,28
11/09/2026 19:25			985,41		32,97		549840	8,23
11/09/2026 19:30			987,35		33,13		549920	8,19
11/09/2026 19:35			981,18		33,18		550000	8,19

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 19:40			980,28		33,18		550080	8,17
11/09/2026 19:45			977,1		33,19		550140	8,19
11/09/2026 19:50			980,38		33,19		550220	8,32
11/09/2026 19:55			990,24		32,95		550300	8,22
11/09/2026 20:00			975,51		32,87		550380	8,16
11/09/2026 20:05			968,29		32,9		550460	8,09
11/09/2026 20:10			976,75		32,92		550540	8,06
11/09/2026 20:15			955,1		32,94		550620	8,02
11/09/2026 20:20			967,89		32,92		550720	8,28
11/09/2026 20:25			968,69		32,99		550800	8,25
11/09/2026 20:30			968,49		33,12		550880	8,2
11/09/2026 20:35			976,32		33,15		550960	8,19
11/09/2026 20:40			970,85		33,17		551040	8,15
11/09/2026 20:45			969,71		33,16		551120	8,15
11/09/2026 20:50			963,51		33,15		551200	8,32
11/09/2026 20:55			956,37		32,99		551280	8,22
11/09/2026 21:00			972,44		32,93		551340	8,16
11/09/2026 21:05			963,14		32,94		551420	8,18
11/09/2026 21:10			962,84		32,94		551500	8,14
11/09/2026 21:15			950,05		32,95		551580	8,12
11/09/2026 21:20			956,02		32,92		551640	8,36
11/09/2026 21:25			959,6		32,95		551720	8,32
11/09/2026 21:30			949,95		33,05		551800	8,3
11/09/2026 21:35			953,03		33,09		551880	8,27
11/09/2026 21:40			960,9		33,1		551960	8,26
11/09/2026 21:45			966,27		33,09		552040	8,25
11/09/2026 21:50			944,47		33,09		552120	8,41
11/09/2026 21:55			939,35		32,82		552200	8,33
11/09/2026 22:00			943,63		32,76		552280	8,27
11/09/2026 22:05			958,71		32,77		552360	8,23
11/09/2026 22:10			954,03		32,8		552440	8,2
11/09/2026 22:15			953,48		32,82		552520	8,16
11/09/2026 22:20			943,98		32,8		552620	8,35
11/09/2026 22:25			953,83		32,9		552700	8,33
11/09/2026 22:30			935,67		33,02		552780	8,3
11/09/2026 22:35			954,48		33,07		552860	8,3
11/09/2026 22:40			940,59		33,08		552920	8,27
11/09/2026 22:45			933,67		33,08		553000	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
11/09/2026 22:50			924,27		33,08		553080	8,4
11/09/2026 22:55			928,8		32,83		553160	8,32
11/09/2026 23:00			927,11		32,77		553240	8,26
11/09/2026 23:05			915,31		32,77		553320	8,22
11/09/2026 23:10			918,3		32,8		553400	8,17
11/09/2026 23:15			905,56		32,82		553460	8,16
11/09/2026 23:20			907,55		32,78		553560	8,4
11/09/2026 23:25			884,7		32,87		553640	8,34
11/09/2026 23:30			895,25		32,97		553720	8,34
11/09/2026 23:35			880,03		33,02		553780	8,33
11/09/2026 23:40			886,79		33,03		553860	8,32
11/09/2026 23:45			907,49		33,04		553940	8,34
11/09/2026 23:50			884,01		33,04		554000	8,42
11/09/2026 23:55			893,7		32,98		554080	8,3
12/09/2026 00:00			882,71		32,92		554160	8,23
12/09/2026 00:05			879,03		32,91		554220	8,18
12/09/2026 00:10			871,56		32,89		554300	8,15
12/09/2026 00:15			862,26		32,88		554380	8,11
12/09/2026 00:20			879,62		32,79		554440	8,37
12/09/2026 00:25			868,63		32,84		554520	8,37
12/09/2026 00:30			869,87		32,97		554580	8,33
12/09/2026 00:35			851,36		33,02		554640	8,31
12/09/2026 00:40			860,32		33,03		554720	8,31
12/09/2026 00:45			875,45		33,03		554780	8,32
12/09/2026 00:50			857,78		33,04		554860	8,44
12/09/2026 00:55			860,17		32,86		554920	8,29
12/09/2026 01:00			846,14		32,77		555000	8,19
12/09/2026 01:05			856,14		32,77		555060	8,1
12/09/2026 01:10			847,43		32,8		555140	8,03
12/09/2026 01:15			842,3		32,82		555200	7,97
12/09/2026 01:20			862,86		32,79		555300	8,38
12/09/2026 01:25			845,99		32,87		555360	8,36
12/09/2026 01:30			857,93		32,97		555440	8,37
12/09/2026 01:35			844,89		33,01		555520	8,37
12/09/2026 01:40			827,32		33,02		555580	8,36
12/09/2026 01:45			841,36		33,02		555640	8,36
12/09/2026 01:50			837,68		33,02		555720	8,43
12/09/2026 01:55			847,43		32,94		555780	8,34

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 02:00			826,73		32,84		555860	8,27
12/09/2026 02:05			825,88		32,79		555920	8,25
12/09/2026 02:10			822,8		32,78		556000	8,21
12/09/2026 02:15			827,03		32,77		556060	8,17
12/09/2026 02:20			836,43		32,74		556160	8,37
12/09/2026 02:25			822,25		32,81		556220	8,34
12/09/2026 02:30			824,64		32,95		556280	8,31
12/09/2026 02:35			829,17		32,98		556360	8,29
12/09/2026 02:40			825,48		33,01		556420	8,27
12/09/2026 02:45			835,64		33,02		556500	8,26
12/09/2026 02:50			823,59		33,01		556560	8,43
12/09/2026 02:55			819,61		32,79		556640	8,34
12/09/2026 03:00			818,17		32,75		556700	8,28
12/09/2026 03:05			810,45		32,77		556760	8,24
12/09/2026 03:10			818,96		32,79	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	556840	8,2
12/09/2026 03:15			806,27		32,82		556900	8,17
12/09/2026 03:20			828,22		32,78		556960	8,37
12/09/2026 03:25			803,54		32,83		557040	8,37
12/09/2026 03:30			820,76		32,94		557100	8,37
12/09/2026 03:35			826,33		32,97		557180	8,35
12/09/2026 03:40			818,1		32,98		557240	8,37
12/09/2026 03:45			817,07		32,99		557300	8,37
12/09/2026 03:50			813,44		32,99		557400	8,42
12/09/2026 03:55			811,75		32,8		557460	8,33
12/09/2026 04:00			802,19		32,73		557520	8,26
12/09/2026 04:05			799,7		32,73		557600	8,22
12/09/2026 04:10			811,2		32,77		557660	8,17
12/09/2026 04:15			801,45		32,77		557720	8,15
12/09/2026 04:20			793,38		32,73		557820	8,38
12/09/2026 04:25			774,67		32,78		557880	8,35
12/09/2026 04:30			769,6		32,92		557940	8,34
12/09/2026 04:35			784,13		32,96		558000	8,33
12/09/2026 04:40			776,71		32,97		558080	8,33
12/09/2026 04:45			775,94		32,97		558140	8,31
12/09/2026 04:50			766,51		32,97		558200	8,41
12/09/2026 04:55			770,54		32,76		558260	8,33
12/09/2026 05:00			760,82		32,72		558340	8,27
12/09/2026 05:05			766,59		32,74		558400	8,23

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 05:10			777,51		32,77		558460	8,21
12/09/2026 05:15			761,23		32,78		558520	8,18
12/09/2026 05:20			769,87		32,76		558580	8,4
12/09/2026 05:25			764,9		32,8		558640	8,38
12/09/2026 05:30			757,58		32,91		558720	8,37
12/09/2026 05:35			765,99		32,94		558780	8,34
12/09/2026 05:40			746,45		32,95		558840	8,32
12/09/2026 05:45			747,8		32,95		558900	8,32
12/09/2026 05:50			754,45		32,94		558960	8,44
12/09/2026 05:55			757,4		32,74		559020	8,34
12/09/2026 06:00			759,94		32,72		559080	8,29
12/09/2026 06:05			748,59		32,74		559160	8,25
12/09/2026 06:10			754,55		32,77		559220	8,22
12/09/2026 06:15			764,12		32,8		559280	8,19
12/09/2026 06:20			746,7		32,77		559340	8,4
12/09/2026 06:25			758,25		32,78		559400	8,39
12/09/2026 06:30			755,56		32,88		559460	8,37
12/09/2026 06:35			744,22		32,92		559520	8,37
12/09/2026 06:40			764,62		32,93		559600	8,36
12/09/2026 06:45			750,09		32,94		559660	8,35
12/09/2026 06:50			756,71		32,94		559720	8,44
12/09/2026 06:55			754,32		32,76		559780	8,36
12/09/2026 07:00			756,66		32,72		559840	8,3
12/09/2026 07:05			738,69		32,74		559900	8,24
12/09/2026 07:10			761,28		32,77		559960	8,2
12/09/2026 07:15			749,89		32,78		560020	8,19
12/09/2026 07:20			766,76		32,77		560120	8,39
12/09/2026 07:25			759,79		32,81		560180	8,36
12/09/2026 07:30			761,58		32,92		560240	8,35
12/09/2026 07:35			768,15		32,97		560300	8,33
12/09/2026 07:40			759,34		32,97		560360	8,32
12/09/2026 07:45			759,74		32,99		560420	8,32
12/09/2026 07:50			762,43		32,99		560500	8,41
12/09/2026 07:55			764,82		32,91		560580	8,31
12/09/2026 08:00			772,78		32,92		560640	8,25
12/09/2026 08:05			780,15		32,95		560700	8,22
12/09/2026 08:10			771,69		32,97		560760	8,22
12/09/2026 08:15			763,67		32,97		560820	8,18

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 08:20			780,05		32,95		560900	8,39
12/09/2026 08:25			776,91		32,98		560960	8,36
12/09/2026 08:30			772,78		33,03		561020	8,34
12/09/2026 08:35			770,24		33,08		561080	8,33
12/09/2026 08:40			770,89		33,13		561140	8,33
12/09/2026 08:45			770,09		33,14		561220	8,32
12/09/2026 08:50			772,38		33,14		561300	8,41
12/09/2026 08:55			769,3		33,13		561360	8,28
12/09/2026 09:00			768,25		33,13		561420	8,23
12/09/2026 09:05			774,4		33,17		561480	8,18
12/09/2026 09:10			764,35		33,2		561540	8,16
12/09/2026 09:15			768,23		33,23		561620	8,15
12/09/2026 09:20			774,4		33,24		561700	8,39
12/09/2026 09:25			774,75		33,24		561760	8,38
12/09/2026 09:30			780,05		33,25		561820	8,35
12/09/2026 09:35			764,78		33,28		561880	8,32
12/09/2026 09:40			770,5		33,29		561960	8,33
12/09/2026 09:45			763,38		33,3		562020	8,31
12/09/2026 09:50			762,59		33,34		562080	8,42
12/09/2026 09:55			777,07		33,35		562140	8,32
12/09/2026 10:00			772,94		33,37		562220	8,26
12/09/2026 10:05			773,73		33,38		562280	8,24
12/09/2026 10:10			771,05		33,39		562340	8,2
12/09/2026 10:15			759,1		33,4		562400	8,17
12/09/2026 10:20			762,49		33,44		562460	8,34
12/09/2026 10:25			764,68		33,45		562540	8,33
12/09/2026 10:30			770,35		33,5		562600	8,29
12/09/2026 10:35			772,59		33,55		562660	8,3
12/09/2026 10:40			752,98		33,56		562720	8,29
12/09/2026 10:45			769,8		33,6		562780	8,28
12/09/2026 10:50			772,44		33,62		562860	8,41
12/09/2026 10:55			758,06		33,77		562920	8,32
12/09/2026 11:00			760		33,8		562980	8,27
12/09/2026 11:05			779,91		33,8		563040	8,23
12/09/2026 11:10			756,76		33,8		563100	8,21
12/09/2026 11:15			773,39		33,82		563160	8,18
12/09/2026 11:20			775,48		33,83		563260	8,37
12/09/2026 11:25			763,48		33,85		563320	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 11:30			775,33		33,87		563380	8,26
12/09/2026 11:35			785,13		33,88		563440	8,24
12/09/2026 11:40			775,38		33,91		563500	8,22
12/09/2026 11:45			754,47		33,93		563580	8,22
12/09/2026 11:50			763,43		33,96		563640	8,4
12/09/2026 11:55			754,97		34,18		563700	8,28
12/09/2026 12:00			743,78		34,24		563760	8,24
12/09/2026 12:05			753,38		34,24		563820	8,21
12/09/2026 12:10			747,36		34,2		563880	8,19
12/09/2026 12:15			750,05		34,18		563940	8,18
12/09/2026 12:20			751,09		34,19		564020	8,35
12/09/2026 12:25			748,88		34,18		564080	8,32
12/09/2026 12:30			763,23		34,16		564140	8,29
12/09/2026 12:35			746,86		34,18		564200	8,28
12/09/2026 12:40			754,35		34,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	564260	8,29
12/09/2026 12:45			741,37		34,22		564320	8,28
12/09/2026 12:50			749,18		34,24		564380	8,39
12/09/2026 12:55			748,78		34,51		564440	8,24
12/09/2026 13:00			740,52		34,58		564520	8,2
12/09/2026 13:05			757,19		34,55		564580	8,18
12/09/2026 13:10			736,39		34,54		564640	8,17
12/09/2026 13:15			745,35		34,51		564700	8,13
12/09/2026 13:20			742,16		34,49		564780	8,34
12/09/2026 13:25			740,42		34,45		564840	8,3
12/09/2026 13:30			741,86		34,39		564900	8,26
12/09/2026 13:35			730,91		34,34		564960	8,24
12/09/2026 13:40			742,66		34,29		565020	8,24
12/09/2026 13:45			738,83		34,24		565080	8,22
12/09/2026 13:50			766,4		34,17		565140	8,4
12/09/2026 13:55			788		33,92		565220	8,3
12/09/2026 14:00			792,77		33,62		565280	8,25
12/09/2026 14:05			794,02		33,48		565340	8,21
12/09/2026 14:10			808,7		33,4		565420	8,18
12/09/2026 14:15			821,54		33,4		565480	8,15
12/09/2026 14:20			817,36		33,38		565540	8,33
12/09/2026 14:25			814,02		33,56		565620	8,29
12/09/2026 14:30			819,8		33,82		565680	8,26
12/09/2026 14:35			816,81		33,89		565760	8,24

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 14:40			808,05		33,92		565820	8,23
12/09/2026 14:45			819,95		33,93		565880	8,22
12/09/2026 14:50			810,34		33,94		565960	8,38
12/09/2026 14:55			811,29		33,77		566020	8,29
12/09/2026 15:00			794,96		33,73		566080	8,24
12/09/2026 15:05			803,13		33,76		566160	8,2
12/09/2026 15:10			805,91		33,77		566220	8,18
12/09/2026 15:15			799,64		33,81		566280	8,15
12/09/2026 15:20			811,44		33,78		566380	8,33
12/09/2026 15:25			788,05		33,83		566440	8,32
12/09/2026 15:30			802,13		33,88		566500	8,31
12/09/2026 15:35			797,4		33,92		566580	8,29
12/09/2026 15:40			804,22		33,93		566640	8,26
12/09/2026 15:45			812,98		33,92		566700	8,26
12/09/2026 15:50			790,48		33,92		566760	8,37
12/09/2026 15:55			797,3		33,88		566820	8,31
12/09/2026 16:00			799,76		33,86		566880	8,24
12/09/2026 16:05			792,53		33,83		566960	8,2
12/09/2026 16:10			800,86		33,82		567020	8,17
12/09/2026 16:15			804,44		33,82		567080	8,14
12/09/2026 16:20			796,41		33,77		567160	8,32
12/09/2026 16:25			801,23		33,79		567220	8,24
12/09/2026 16:30			795,58		33,87		567280	8,19
12/09/2026 16:35			792,13		33,87		567360	8,16
12/09/2026 16:40			799,09		33,88		567420	8,17
12/09/2026 16:45			796,51		33,88		567480	8,16
12/09/2026 16:50			793,89		33,87		567540	8,36
12/09/2026 16:55			787,37		33,82		567620	8,26
12/09/2026 17:00			794,69		33,77		567680	8,2
12/09/2026 17:05			794,59		33,76		567740	8,16
12/09/2026 17:10			792,1		33,76		567820	8,12
12/09/2026 17:15			796,92		33,75		567880	8,09
12/09/2026 17:20			800,06		33,69		567940	8,33
12/09/2026 17:25			780,45		33,71		568000	8,34
12/09/2026 17:30			794,96		33,78		568080	8,29
12/09/2026 17:35			786,33		33,81		568140	8,3
12/09/2026 17:40			798,22		33,77		568200	8,3
12/09/2026 17:45			797,27		33,73		568280	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 17:50			800,66		33,72		568340	8,38
12/09/2026 17:55			796,97		33,4		568400	8,29
12/09/2026 18:00			804,32		33,38		568480	8,24
12/09/2026 18:05			806,23		33,4		568540	8,21
12/09/2026 18:10			805,78		33,44		568580	8,17
12/09/2026 18:15			815,02		33,45		568660	8,15
12/09/2026 18:20			815,89		33,4		568740	8,33
12/09/2026 18:25			815,64		33,45		568800	8,28
12/09/2026 18:30			809,57		33,59		568880	8,26
12/09/2026 18:35			811,56		33,65		568940	8,23
12/09/2026 18:40			815,94		33,66		569020	8,23
12/09/2026 18:45			814,64		33,66		569080	8,22
12/09/2026 18:50			820,66		33,66		569140	8,36
12/09/2026 18:55			809,96		33,42		569220	8,26
12/09/2026 19:00			812,52		33,39		569280	8,2
12/09/2026 19:05			816,75		33,42		569340	8,16
12/09/2026 19:10			816,65		33,45		569420	8,14
12/09/2026 19:15			820,44		33,45		569480	8,14
12/09/2026 19:20			815,11		33,39		569580	8,33
12/09/2026 19:25			811,08		33,45		569640	8,29
12/09/2026 19:30			810,78		33,56		569700	8,28
12/09/2026 19:35			812,99		33,61		569780	8,29
12/09/2026 19:40			812,47		33,61		569840	8,27
12/09/2026 19:45			815,71		33,61		569920	8,28
12/09/2026 19:50			812,92		33,61		569960	8,36
12/09/2026 19:55			814,88		33,4		570020	8,25
12/09/2026 20:00			805,7		33,38		570100	8,18
12/09/2026 20:05			807,12		33,39		570160	8,13
12/09/2026 20:10			794,46		33,43		570220	8,1
12/09/2026 20:15			793,78		33,45		570300	8,08
12/09/2026 20:20			784,87		33,39		570360	8,34
12/09/2026 20:25			788,51		33,43		570420	8,32
12/09/2026 20:30			800,33		33,52		570500	8,31
12/09/2026 20:35			784,11		33,55		570560	8,3
12/09/2026 20:40			788,56		33,56		570620	8,3
12/09/2026 20:45			788,76		33,56		570680	8,29
12/09/2026 20:50			781,49		33,56		570760	8,38
12/09/2026 20:55			788,66		33,34		570800	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
12/09/2026 21:00			781,39		33,32		570860	8,24
12/09/2026 21:05			779,25		33,34		570920	8,21
12/09/2026 21:10			779,8		33,38		571000	8,19
12/09/2026 21:15			785,97		33,39		571060	8,17
12/09/2026 21:20			785,27		33,34		571120	8,33
12/09/2026 21:25			766,81		33,39		571180	8,3
12/09/2026 21:30			782,83		33,46		571240	8,27
12/09/2026 21:35			771,69		33,5		571320	8,26
12/09/2026 21:40			769,89		33,5		571360	8,27
12/09/2026 21:45			770,79		33,51		571420	8,25
12/09/2026 21:50			778,7		33,51		571480	8,34
12/09/2026 21:55			769,4		33,3		571540	8,24
12/09/2026 22:00			773,23		33,27		571620	8,16
12/09/2026 22:05			752,83		33,29		571680	8,11
12/09/2026 22:10			769,74		33,3		571740	8,06
12/09/2026 22:15			774,07		33,33		571800	8,03
12/09/2026 22:20			763,77		33,29		571860	8,32
12/09/2026 22:25			759,59		33,34		571920	8,31
12/09/2026 22:30			766,21		33,42		572000	8,3
12/09/2026 22:35			746,8		33,45		572060	8,27
12/09/2026 22:40			757,15		33,45		572120	8,29
12/09/2026 22:45			734,31		33,45		572180	8,29
12/09/2026 22:50			740,53		33,45		572240	8,35
12/09/2026 22:55			722,07		33,28		572300	8,25
12/09/2026 23:00			728,94		33,22		572360	8,18
12/09/2026 23:05			724,46		33,23		572420	8,13
12/09/2026 23:10			702,56		33,24		572480	8,09
12/09/2026 23:15			719,58		33,27		572540	8,06
12/09/2026 23:20			707,03		33,24		572620	8,31
12/09/2026 23:25			705,44		33,29		572680	8,28
12/09/2026 23:30			704,05		33,37		572740	8,23
12/09/2026 23:35			695,44		33,4		572780	8,21
12/09/2026 23:40			693,59		33,4		572840	8,22
12/09/2026 23:45			688,32		33,4		572900	8,2
12/09/2026 23:50			669,36		33,4		572960	8,35
12/09/2026 23:55			684,99		33,22		573020	8,25
13/09/2026 00:00			683,29		33,15		573080	8,18
13/09/2026 00:05			674,14		33,17		573120	8,13

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 00:10			675,48		33,18		573180	8,12
13/09/2026 00:15			664,98		33,21		573240	8,09
13/09/2026 00:20			672		33,18		573300	8,29
13/09/2026 00:25			671,8		33,23		573340	8,2
13/09/2026 00:30			656,03		33,33		573400	8,17
13/09/2026 00:35			652,45		33,35		573460	8,15
13/09/2026 00:40			648,96		33,38		573520	8,16
13/09/2026 00:45			652,45		33,39		573560	8,16
13/09/2026 00:50			642,69		33,39		573620	8,32
13/09/2026 00:55			656,68		33,24		573680	8,22
13/09/2026 01:00			650,61		33,18		573720	8,16
13/09/2026 01:05			638,86		33,17		573780	8,1
13/09/2026 01:10			650,55		33,18		573840	8,07
13/09/2026 01:15			637,07		33,18		573880	8,03
13/09/2026 01:20			643,14		33,14		573940	8,27
13/09/2026 01:25			637,52		33,2		574000	8,24
13/09/2026 01:30			649,96		33,29		574040	8,2
13/09/2026 01:35			638,51		33,33		574100	8,21
13/09/2026 01:40			640,45		33,34		574160	8,19
13/09/2026 01:45			647,42		33,34		574200	8,19
13/09/2026 01:50			634,43		33,34		574260	8,34
13/09/2026 01:55			636,67		33,18		574320	8,23
13/09/2026 02:00			631		33,13		574360	8,16
13/09/2026 02:05			639,46		33,17		574400	8,12
13/09/2026 02:10			632,64		33,18		574440	8,08
13/09/2026 02:15			625,72		33,21		574500	8,05
13/09/2026 02:20			634,58		33,18		574560	8,28
13/09/2026 02:25			639,81		33,18		574600	8,24
13/09/2026 02:30			632,19		33,27		574660	8,22
13/09/2026 02:35			642,34		33,29		574700	8,2
13/09/2026 02:40			641,95		33,29		574740	8,19
13/09/2026 02:45			634,93		33,3		574800	8,19
13/09/2026 02:50			627,17		33,3		574840	8,32
13/09/2026 02:55			622,84		33,09		574900	8,23
13/09/2026 03:00			633,09		33,04		574960	8,16
13/09/2026 03:05			630,38		33,07		575000	8,13
13/09/2026 03:10			621,67		33,08		575060	8,09
13/09/2026 03:15			627,26		33,1		575100	8,07

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 03:20			626,55		33,08		575160	8,27
13/09/2026 03:25			637,55		33,12		575220	8,22
13/09/2026 03:30			636,12		33,21		575260	8,19
13/09/2026 03:35			616,39		33,24		575320	8,15
13/09/2026 03:40			624,11		33,27		575360	8,16
13/09/2026 03:45			630,5		33,27		575420	8,14
13/09/2026 03:50			621,72		33,26		575500	8,31
13/09/2026 03:55			626,85		33,08		575540	8,21
13/09/2026 04:00			628,76		33,04		575600	8,15
13/09/2026 04:05			626,1		33,07		575640	8,11
13/09/2026 04:10			635,9		33,09		575700	8,09
13/09/2026 04:15			636,2		33,11		575760	8,07
13/09/2026 04:20			630,3		33,08		575820	8,27
13/09/2026 04:25			627,05		33,11		575880	8,2
13/09/2026 04:30			624,61		33,18		575920	8,19
13/09/2026 04:35			632,57		33,22		575980	8,2
13/09/2026 04:40			627,74		33,23		576040	8,18
13/09/2026 04:45			625,35		33,23		576080	8,18
13/09/2026 04:50			627,39		33,23		576140	8,3
13/09/2026 04:55			634,96		33,02		576180	8,21
13/09/2026 05:00			629,48		32,97		576240	8,16
13/09/2026 05:05			619,68		32,98		576300	8,12
13/09/2026 05:10			621,07		33,02		576340	8,09
13/09/2026 05:15			626,99		33,03		576400	8,06
13/09/2026 05:20			612,21		33,01		576460	8,25
13/09/2026 05:25			628,21		33,04		576520	8,21
13/09/2026 05:30			609,53		33,13		576560	8,18
13/09/2026 05:35			615,85		33,18		576620	8,14
13/09/2026 05:40			610,92		33,18		576680	8,16
13/09/2026 05:45			604,9		33,18		576720	8,15
13/09/2026 05:50			606,64		33,18		576780	8,28
13/09/2026 05:55			610,89		32,97		576820	8,18
13/09/2026 06:00			608,45		32,92		576880	8,11
13/09/2026 06:05			609,08		32,93		576920	8,07
13/09/2026 06:10			609,05		32,97		576980	8,04
13/09/2026 06:15			604,95		33,01		577020	8
13/09/2026 06:20			606,61		32,99		577100	8,25
13/09/2026 06:25			604,87		33,02		577140	8,18

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 06:30			612,29		33,1		577200	8,15
13/09/2026 06:35			601,17		33,13		577240	8,12
13/09/2026 06:40			613,48		33,16		577300	8,1
13/09/2026 06:45			604,5		33,18		577340	8,09
13/09/2026 06:50			596,31		33,18		577400	8,27
13/09/2026 06:55			607,16		33,04		577440	8,17
13/09/2026 07:00			601,64		33,02		577480	8,1
13/09/2026 07:05			595,99		33,04		577520	8,05
13/09/2026 07:10			597,98		33,11		577580	8,02
13/09/2026 07:15			599,18		33,18		577620	7,98
13/09/2026 07:20			599,87		33,24		577680	8,23
13/09/2026 07:25			599,52		33,26		577720	8,22
13/09/2026 07:30			593,53		33,29		577780	8,19
13/09/2026 07:35			597,66		33,32		577820	8,21
13/09/2026 07:40			601,79		33,34		577880	8,18
13/09/2026 07:45			599,55		33,34		577920	8,18
13/09/2026 07:50			604,08		33,34		578000	8,28
13/09/2026 07:55			588,95		33,36		578040	8,18
13/09/2026 08:00			593,93		33,38		578100	8,13
13/09/2026 08:05			589,98		33,37		578140	8,07
13/09/2026 08:10			587,46		33,39		578180	8,04
13/09/2026 08:15			591,64		33,4		578240	8,02
13/09/2026 08:20			594,78		33,42		578300	8,21
13/09/2026 08:25			597,31		33,41		578360	8,18
13/09/2026 08:30			588,26		33,44		578400	8,15
13/09/2026 08:35			586,32		33,44		578460	8,15
13/09/2026 08:40			583,76		33,45		578500	8,13
13/09/2026 08:45			582,41		33,45		578560	8,11
13/09/2026 08:50			583,21		33,47		578620	8,26
13/09/2026 08:55			588,95		33,49		578680	8,17
13/09/2026 09:00			593,83		33,5		578720	8,14
13/09/2026 09:05			593,33		33,5		578760	8,1
13/09/2026 09:10			592,02		33,5		578820	8,08
13/09/2026 09:15			583,16		33,52		578860	8,05
13/09/2026 09:20			594,83		33,55		578940	8,23
13/09/2026 09:25			588,78		33,56		578980	8,19
13/09/2026 09:30			585		33,56		579040	8,14
13/09/2026 09:35			584,2		33,56		579080	8,14

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 09:40			583,73		33,61		579120	8,13
13/09/2026 09:45			577,88		33,62		579180	8,13
13/09/2026 09:50			575,79		33,66		579220	8,26
13/09/2026 09:55			579,68		33,7		579280	8,18
13/09/2026 10:00			580,64		33,73		579320	8,14
13/09/2026 10:05			571,61		33,75		579380	8,1
13/09/2026 10:10			580,37		33,77		579420	8,08
13/09/2026 10:15			576,49		33,77		579460	8,05
13/09/2026 10:20			574,15		33,77		579520	8,19
13/09/2026 10:25			586,24		33,8		579560	8,16
13/09/2026 10:30			576,69		33,83		579620	8,16
13/09/2026 10:35			573,77		33,86		579660	8,15
13/09/2026 10:40			576,16		33,87		579700	8,14
13/09/2026 10:45			592,88		33,9		579760	8,15
13/09/2026 10:50			579,25		33,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	579800	8,23
13/09/2026 10:55			570,59		34,03		579860	8,12
13/09/2026 11:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		579,73	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,06		579900	8,07
13/09/2026 11:05			572,83		34,04		579940	8,03
13/09/2026 11:10			560,64		34,05		580000	8
13/09/2026 11:15			548,69		34,07		580040	7,96
13/09/2026 11:20			544,66		34,08		580080	8,2
13/09/2026 11:25			532,97		34,08		580140	8,17
13/09/2026 11:30			531,12		34,08		580180	8,16
13/09/2026 11:35			513,56		34,11		580220	8,15
13/09/2026 11:40			514,11		34,13		580260	8,16
13/09/2026 11:45			502,26		34,13		580300	8,15
13/09/2026 11:50			490,22		34,14		580340	8,23
13/09/2026 11:55			485,84		34,34		580380	8,1
13/09/2026 12:00			481,61		34,4		580420	8,05
13/09/2026 12:05			476,13		34,4		580460	8,03
13/09/2026 12:10			470,04		34,4		580500	7,99
13/09/2026 12:15			466,28		34,39		580540	7,96
13/09/2026 12:20			462,05		34,4		580600	8,24
13/09/2026 12:25			463,94		34,37		580640	8,21
13/09/2026 12:30			446,17		34,32		580680	8,19
13/09/2026 12:35			445,83		34,33		580720	8,18
13/09/2026 12:40			452,05		34,34		580760	8,17
13/09/2026 12:45			437,79		34,35		580780	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 12:50			441,23		34,35		580820	8,27
13/09/2026 12:55			441,72		34,56		580860	8,16
13/09/2026 13:00			415,82		34,61		580900	8,13
13/09/2026 13:05			391,91		34,6		580940	8,1
13/09/2026 13:10			365,13		34,59		580960	8,09
13/09/2026 13:15			341,54		34,58		581000	8,07
13/09/2026 13:20			316,56		34,63		581040	8,23
13/09/2026 13:25			288,69		34,63		581060	8,23
13/09/2026 13:30			273,04		34,56		581080	8,19
13/09/2026 13:35			245,5		34,56		581100	8,17
13/09/2026 13:40			230,17		34,56		581120	8,16
13/09/2026 13:45			218,77		34,55		581140	8,16
13/09/2026 13:50			200,86		34,54		581160	8,28
13/09/2026 13:55			182,99		34,52		581180	8,21
13/09/2026 14:00			167,56		34,5		581200	8,16
13/09/2026 14:05			157,61		34,48		581200	8,11
13/09/2026 14:10			149,35		34,53		581220	8,08
13/09/2026 14:15			139,79		34,64		581240	8,07
13/09/2026 14:20			132,18		34,84		581240	8,24
13/09/2026 14:25			121,53		34,98		581260	8,18
13/09/2026 14:30			114,26		34,93		581260	8,17
13/09/2026 14:35			107,74		34,9		581280	8,15
13/09/2026 14:40			105,31		34,89		581280	8,16
13/09/2026 14:45			98,69		34,92		581280	8,14
13/09/2026 14:50			90,57		34,93		581300	8,26
13/09/2026 14:55			83,46		35,07		581300	8,17
13/09/2026 15:00			82,56		35,05		581320	8,13
13/09/2026 15:05			82,48		34,99		581320	8,09
13/09/2026 15:10			77,66		34,98		581320	8,07
13/09/2026 15:15			74,12		34,98		581340	8,04
13/09/2026 15:20			68,5		34,99		581340	8,24
13/09/2026 15:25			68,15		34,98		581340	8,22
13/09/2026 15:30			66,34		34,96		581340	8,21
13/09/2026 15:35			65,11		34,98		581360	8,17
13/09/2026 15:40			62,21		34,99		581360	8,18
13/09/2026 15:45			59,49		34,99		581360	8,17
13/09/2026 15:50			56,46		34,97		581360	8,26
13/09/2026 15:55			55,41		34,99		581380	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 16:00			56,95		34,97		581380	8,09
13/09/2026 16:05			52,6		34,92		581380	8,05
13/09/2026 16:10			49,62		34,86		581380	8,01
13/09/2026 16:15			49,57		34,82		581380	7,99
13/09/2026 16:20			49,79		34,72		581420	8,2
13/09/2026 16:25			50,98		34,69		581420	8,17
13/09/2026 16:30			48,89		34,71		581420	8,13
13/09/2026 16:35			46,85		34,69		581420	8,13
13/09/2026 16:40			46,95		34,67		581420	8,13
13/09/2026 16:45			44,46		34,66		581440	8,13
13/09/2026 16:50			49,69		34,62		581460	8,25
13/09/2026 16:55			44,41		34,56		581460	8,18
13/09/2026 17:00			41,65		34,51		581460	8,13
13/09/2026 17:05			43,57		34,49		581460	8,1
13/09/2026 17:10			41,06		34,46	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	581460	8,07
13/09/2026 17:15			42,22		34,45		581480	8,03
13/09/2026 17:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		43,02	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,4		581480	8,21
13/09/2026 17:25			43,82		34,35		581480	8,2
13/09/2026 17:30			42,42		34,35		581480	8,17
13/09/2026 17:35			42,52		34,35		581480	8,15
13/09/2026 17:40			41,16		34,35		581500	8,14
13/09/2026 17:45			42,52		34,34		581500	8,12
13/09/2026 17:50			41,13		34,29		581500	8,26
13/09/2026 17:55			42,87		34,17		581500	8,18
13/09/2026 18:00			40,78		34,13		581500	8,14
13/09/2026 18:05			40,98		34,13		581500	8,1
13/09/2026 18:10			40,28		34,15		581500	8,09
13/09/2026 18:15			38,89		34,16		581520	8,06
13/09/2026 18:20			41,13		34,1		581540	8,23
13/09/2026 18:25			40,43		34,06		581540	8,19
13/09/2026 18:30			41,58		34,07		581540	8,16
13/09/2026 18:35			40,58		34,06		581540	8,18
13/09/2026 18:40			40,13		34,05		581540	8,16
13/09/2026 18:45			41,18		34,03		581560	8,17
13/09/2026 18:50			40,15		34,03		581560	8,27
13/09/2026 18:55			39,09		33,97		581560	8,17
13/09/2026 19:00			40,38		33,93		581560	8,11
13/09/2026 19:05			40,58		33,92		581560	8,06

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 19:10			39,44		33,92		581560	8,04
13/09/2026 19:15			41,75		33,92		581560	8,02
13/09/2026 19:20			39,9		33,87		581600	8,23
13/09/2026 19:25			42,29		33,85		581600	8,15
13/09/2026 19:30			44,83		33,82		581600	8,14
13/09/2026 19:35			45,33		33,77		581600	8,12
13/09/2026 19:40			45,08		33,76		581600	8,08
13/09/2026 19:45			44,73		33,77		581600	8,07
13/09/2026 19:50			43,49		33,71		581620	8,27
13/09/2026 19:55			44,23		33,31		581620	8,19
13/09/2026 20:00			44,78		33,29		581620	8,16
13/09/2026 20:05			42,84		33,39		581620	8,1
13/09/2026 20:10			43,22		33,5		581620	8,07
13/09/2026 20:15			42,74		33,58		581620	8,03
13/09/2026 20:20			43,87		33,61		581640	8,18
13/09/2026 20:25			43,42		33,61		581640	8,14
13/09/2026 20:30			43,67		33,7		581640	8,11
13/09/2026 20:35			38,49		33,76		581640	8,09
13/09/2026 20:40			41,03		33,77		581640	8,09
13/09/2026 20:45			41,13		33,75		581640	8,07
13/09/2026 20:50			40,13		33,72		581660	8,24
13/09/2026 20:55			37,74		33,52		581660	8,15
13/09/2026 21:00			40,43		33,49		581660	8,1
13/09/2026 21:05			37,94		33,5		581660	8,06
13/09/2026 21:10			39,88		33,53		581660	8,04
13/09/2026 21:15			38,86		33,54		581660	8
13/09/2026 21:20			42		33,5		581680	8,22
13/09/2026 21:25			37,81		33,49		581680	8,17
13/09/2026 21:30			41,55		33,55		581680	8,11
13/09/2026 21:35			39,21		33,56		581680	8,12
13/09/2026 21:40			46,59		33,57		581680	8,1
13/09/2026 21:45			41		33,57		581680	8,09
13/09/2026 21:50			41,97		33,58		581680	8,25
13/09/2026 21:55			39,56		33,4		581700	8,17
13/09/2026 22:00			41,37		33,37		581700	8,11
13/09/2026 22:05			40,52		33,39		581700	8,07
13/09/2026 22:10			40,12		33,39		581700	8,03
13/09/2026 22:15			39,73		33,4		581700	8

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
13/09/2026 22:20			42,02		33,34		581720	8,24
13/09/2026 22:25			39,23		33,34		581720	8,2
13/09/2026 22:30			39,73		33,41		581740	8,17
13/09/2026 22:35			40,77		33,44		581740	8,17
13/09/2026 22:40			40,52		33,43		581740	8,16
13/09/2026 22:45			40,57		33,42		581740	8,15
13/09/2026 22:50			39,43		33,42		581740	8,26
13/09/2026 22:55			37,09		33,35		581740	8,15
13/09/2026 23:00			38,38		33,31		581760	8,1
13/09/2026 23:05			38,43		33,29		581760	8,07
13/09/2026 23:10			39,33		33,29		581760	8,03
13/09/2026 23:15			39,18		33,29		581760	8,01
13/09/2026 23:20			42,7		33,25		581780	8,21
13/09/2026 23:25			41,86		33,29		581780	8,16
13/09/2026 23:30			39,38		33,37		581780	8,13
13/09/2026 23:35			42,21		33,4		581780	8,14
13/09/2026 23:40			40,81		33,4		581800	8,11
13/09/2026 23:45			40,51		33,4		581800	8,14
13/09/2026 23:50			38,52		33,39		581800	8,25
13/09/2026 23:55			41,06		33,18		581800	8,17
14/09/2026 00:00			41,46		33,13		581800	8,13
14/09/2026 00:05			42,01		33,13		581800	8,07
14/09/2026 00:10			41,26		33,13		581800	8,03
14/09/2026 00:15			37,59		33,17		581820	8,01
14/09/2026 00:20			38,18		33,13		581840	8,22
14/09/2026 00:25			38,08		33,18		581840	8,17
14/09/2026 00:30			39,48		33,24		581840	8,1
14/09/2026 00:35			38,53		33,26		581840	8,09
14/09/2026 00:40			38,53		33,25		581840	8,1
14/09/2026 00:45			38,98		33,24		581840	8,08
14/09/2026 00:50			37,34		33,23		581840	8,24
14/09/2026 00:55			37,39		33,04		581860	8,17
14/09/2026 01:00			38,18		33,02		581860	8,12
14/09/2026 01:05			38,23		33,05		581860	8,1
14/09/2026 01:10			35,65		33,08		581860	8,09
14/09/2026 01:15			37,59		33,09		581860	8,06
14/09/2026 01:20			39,63		33,07		581860	8,21
14/09/2026 01:25			37,94		33,06		581860	8,18

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 01:30			38,23		33,13		581860	8,16
14/09/2026 01:35			37,19		33,14		581880	8,14
14/09/2026 01:40			35,2		33,14		581880	8,13
14/09/2026 01:45			36,99		33,13		581880	8,09
14/09/2026 01:50			37,19		33,13		581880	8,26
14/09/2026 01:55			35,05		32,95		581880	8,18
14/09/2026 02:00			37,34		32,92		581880	8,12
14/09/2026 02:05			38,18		32,93		581880	8,07
14/09/2026 02:10			38,08		32,97		581880	8,03
14/09/2026 02:15			36,04		32,98		581880	8
14/09/2026 02:20			36,34		32,95		581920	8,23
14/09/2026 02:25			35,3		32,96		581920	8,19
14/09/2026 02:30			36,59		33,01		581920	8,19
14/09/2026 02:35			37,98		33,02		581920	8,15
14/09/2026 02:40			38,83		33,02		581920	8,13
14/09/2026 02:45			38,53		33,01		581920	8,13
14/09/2026 02:50			34,8		32,99		581920	8,24
14/09/2026 02:55			35,55		32,81		581920	8,14
14/09/2026 03:00			36,54		32,77		581920	8,09
14/09/2026 03:05			37,34		32,78		581940	8,04
14/09/2026 03:10			37,99		32,82		581940	8,01
14/09/2026 03:15			35,18		32,83		581940	7,97
14/09/2026 03:20			36,94		32,78		581940	8,19
14/09/2026 03:25			36,07		32,77		581940	8,17
14/09/2026 03:30			37,59		32,84		581940	8,15
14/09/2026 03:35			34,93		32,87		581940	8,13
14/09/2026 03:40			38,28		32,85		581940	8,11
14/09/2026 03:45			36,04		32,83		581940	8,1
14/09/2026 03:50			35,15		32,82		581940	8,26
14/09/2026 03:55			37,09		32,65		581960	8,19
14/09/2026 04:00			12,53		32,64		581960	8,15
14/09/2026 04:05			0		32,68		581960	8,11
14/09/2026 04:10			36,84		32,72		581960	8,1
14/09/2026 04:15			24,8		32,73		581960	8,07
14/09/2026 04:20			35,72		32,7		581980	8,23
14/09/2026 04:25			36,54		32,67		581980	8,16
14/09/2026 04:30			36,27		32,72		581980	8,13
14/09/2026 04:35			35,75		32,72		581980	8,11

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 04:40			37,09		32,72		581980	8,09
14/09/2026 04:45			33,78		32,72		582000	8,08
14/09/2026 04:50			0		32,69		582000	8,22
14/09/2026 04:55			36,59		32,51		582000	8,16
14/09/2026 05:00			0		32,47		582000	8,11
14/09/2026 05:05			12,8		32,5		582000	8,07
14/09/2026 05:10			36,84		32,52		582000	8,06
14/09/2026 05:15			22,41		32,56		582000	8,04
14/09/2026 05:20			37,04		32,52		582020	8,2
14/09/2026 05:25			36,29		32,52		582020	8,13
14/09/2026 05:30			36,94		32,59		582020	8,1
14/09/2026 05:35			37,39		32,61		582020	8,11
14/09/2026 05:40			36,14		32,61		582020	8,1
14/09/2026 05:45			17,03		32,61		582020	8,1
14/09/2026 05:50			0		32,58	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	582020	8,22
14/09/2026 05:55			31,99		32,41		582040	8,13
14/09/2026 06:00			0		32,4		582040	8,08
14/09/2026 06:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		34,2	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,42		582040	8,05
14/09/2026 06:10			0		32,46		582040	8,03
14/09/2026 06:15			0		32,49		582040	8,01
14/09/2026 06:20			0		32,43		582060	8,21
14/09/2026 06:25			35,79		32,43		582060	8,18
14/09/2026 06:30			36,69		32,5		582060	8,2
14/09/2026 06:35			35,25		32,51		582060	8,2
14/09/2026 06:40			0		32,51		582060	8,18
14/09/2026 06:45			35,15		32,51		582060	8,17
14/09/2026 06:50			0		32,51		582080	8,26
14/09/2026 06:55			0		32,4		582080	8,17
14/09/2026 07:00			0		32,4		582080	8,08
14/09/2026 07:05			35,25		32,43		582080	8,04
14/09/2026 07:10			0		32,47		582080	8
14/09/2026 07:15			37,89		32,51		582080	7,97
14/09/2026 07:20			0		32,51		582100	8,21
14/09/2026 07:25			0		32,51		582100	8,17
14/09/2026 07:30			27,23		32,52		582100	8,14
14/09/2026 07:35			0		32,53		582100	8,11
14/09/2026 07:40			0		32,53		582100	8,12
14/09/2026 07:45			0		32,54		582100	8,13

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 07:50			0		32,54		582120	8,27
14/09/2026 07:55			0		32,53		582120	8,15
14/09/2026 08:00			0		32,56		582120	8,1
14/09/2026 08:05			0		32,58		582120	8,05
14/09/2026 08:10			0		32,61		582120	8,01
14/09/2026 08:15			0		32,61		582120	7,98
14/09/2026 08:20			0		32,61		582140	8,21
14/09/2026 08:25			0		32,57		582140	8,2
14/09/2026 08:30			0		32,56		582140	8,18
14/09/2026 08:35			0		32,56		582140	8,16
14/09/2026 08:40			0		32,56		582140	8,15
14/09/2026 08:45			0		32,59		582140	8,14
14/09/2026 08:50			0		32,6		582140	8,27
14/09/2026 08:55			0		32,66		582140	8,17
14/09/2026 09:00			0		32,71		582140	8,12
14/09/2026 09:05			0		32,72		582140	8,1
14/09/2026 09:10			0		32,75		582140	8,09
14/09/2026 09:15			0		32,77		582140	8,07
14/09/2026 09:20			0		32,78		582140	8,25
14/09/2026 09:25			0		32,71		582140	8,21
14/09/2026 09:30			0		32,64		582140	8,19
14/09/2026 09:35			0		32,61		582140	8,15
14/09/2026 09:40			0		32,61		582140	8,15
14/09/2026 09:45			0		32,64		582140	8,14
14/09/2026 09:50			0		32,67		582160	8,28
14/09/2026 09:55			0		32,8		582160	8,18
14/09/2026 10:00			0		33		582160	8,12
14/09/2026 10:05			0		33,13		582160	8,09
14/09/2026 10:10			0		33,2		582160	8,05
14/09/2026 10:15			0		33,25		582160	8,02
14/09/2026 10:20			0		33,29		582180	8,23
14/09/2026 10:25			37,12		33,02		582180	8,14
14/09/2026 10:30			43,84		32,76		582180	8,12
14/09/2026 10:35			64,59		32,61		582180	8,08
14/09/2026 10:40			77,83		32,56		582200	8,07
14/09/2026 10:45			84,44		32,92		582200	8,05
14/09/2026 10:50			84,74		33,61		582220	8,21
14/09/2026 10:55			78,27		33,87		582240	8,1

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 11:00			77,53		33,95		582240	8,07
14/09/2026 11:05			71,85		33,92		582240	8,05
14/09/2026 11:10			74,04		33,84		582260	8,01
14/09/2026 11:15			93,6		33,75		582260	8
14/09/2026 11:20			122,77		33,56		582260	8,2
14/09/2026 11:25			155,71		33,57		582280	8,17
14/09/2026 11:30			183,48		33,65		582300	8,17
14/09/2026 11:35			220,21		33,69		582300	8,14
14/09/2026 11:40			268,53		33,67		582320	8,14
14/09/2026 11:45			303,47		33,65		582360	8,13
14/09/2026 11:50			335,86		33,62		582380	8,24
14/09/2026 11:55			361,39		33,61		582380	8,15
14/09/2026 12:00			390,46		33,59		582420	8,09
14/09/2026 12:05			420,47		33,62		582460	8,04
14/09/2026 12:10			449,13		33,71	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	582480	8,01
14/09/2026 12:15			482,3		33,78		582520	7,98
14/09/2026 12:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		488,43	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		582580	8,21
14/09/2026 12:25			510,17		33,87		582620	8,17
14/09/2026 12:30			522,02		33,83		582680	8,17
14/09/2026 12:35			537,4		33,78		582720	8,15
14/09/2026 12:40			547,53		33,77		582760	8,14
14/09/2026 12:45			573,4		33,77		582800	8,12
14/09/2026 12:50			574,52		33,79		582860	8,26
14/09/2026 12:55			571,68		33,93		582900	8,18
14/09/2026 13:00			560,04		33,97		582940	8,13
14/09/2026 13:05			542,95		33,96		583000	8,09
14/09/2026 13:10			562,76		33,95		583040	8,05
14/09/2026 13:15			564,05		33,97		583080	8,03
14/09/2026 13:20			568,78		34,08		583140	8,22
14/09/2026 13:25			584,85		34,03		583180	8,2
14/09/2026 13:30			592,07		33,97		583240	8,18
14/09/2026 13:35			614,36		33,95		583280	8,17
14/09/2026 13:40			626,7		33,93		583320	8,16
14/09/2026 13:45			630,69		33,92		583360	8,16
14/09/2026 13:50			641,34		33,92		583420	8,26
14/09/2026 13:55			634,22		34,13		583480	8,11
14/09/2026 14:00			660,25		34,22		583520	8,02
14/09/2026 14:05			656,46		34,19		583580	7,95

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 14:10			672,54		34,13		583640	7,92
14/09/2026 14:15			685,73		34,13		583700	7,88
14/09/2026 14:20			691,15		34,13		583740	8,15
14/09/2026 14:25			683,99		34,03		583800	8,09
14/09/2026 14:30			694,37		33,95		583860	8,06
14/09/2026 14:35			685,08		33,92		583920	8,04
14/09/2026 14:40			707,87		33,89		583980	8,02
14/09/2026 14:45			689,99		33,89		584040	8,03
14/09/2026 14:50			694,88		33,87		584100	8,23
14/09/2026 14:55			705,73		33,94		584160	8,11
14/09/2026 15:00			710,06		33,97		584220	8,04
14/09/2026 15:05			710,41		33,95		584280	8
14/09/2026 15:10			702,88		33,92		584340	7,96
14/09/2026 15:15			718,92		33,91		584400	7,92
14/09/2026 15:20			729,42		33,88		584460	8,18
14/09/2026 15:25			733,48		33,87		584520	8,12
14/09/2026 15:30			742,16		33,86		584580	8,09
14/09/2026 15:35			738,26		33,83		584640	8,08
14/09/2026 15:40			753,99		33,83		584700	8,08
14/09/2026 15:45			742,44		33,82		584760	8,06
14/09/2026 15:50			753,09		33,82		584820	8,24
14/09/2026 15:55			759,23		33,81		584880	8,14
14/09/2026 16:00			766,53		33,79		584940	8,08
14/09/2026 16:05			751,1		33,79		585000	8,03
14/09/2026 16:10			758,26		33,78		585060	8
14/09/2026 16:15			776,4		33,78		585120	7,97
14/09/2026 16:20			773,59		33,77		585200	8,18
14/09/2026 16:25			782,07		33,75		585260	8,14
14/09/2026 16:30			766,33		33,77		585340	8,14
14/09/2026 16:35			770,83		33,76		585400	8,13
14/09/2026 16:40			769,09		33,76		585460	8,12
14/09/2026 16:45			778,69		33,75		585520	8,1
14/09/2026 16:50			776,55		33,72		585620	8,24
14/09/2026 16:55			781,68		33,63		585680	8,15
14/09/2026 17:00			768,89		33,61		585740	8,1
14/09/2026 17:05			782,07		33,61		585800	8,06
14/09/2026 17:10			790,24		33,61		585840	8,03
14/09/2026 17:15			777,2		33,61		585900	8,01

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 17:20			781,73		33,59		585980	8,21
14/09/2026 17:25			790,43		33,58		586040	8,18
14/09/2026 17:30			781,58		33,61		586120	8,13
14/09/2026 17:35			779,54		33,61		586180	8,11
14/09/2026 17:40			788,64		33,61		586240	8,1
14/09/2026 17:45			787,9		33,61		586300	8,09
14/09/2026 17:50			778,69		33,61		586380	8,24
14/09/2026 17:55			777,3		33,5		586440	8,12
14/09/2026 18:00			779,04		33,45		586500	8,05
14/09/2026 18:05			765,7		33,45		586560	7,99
14/09/2026 18:10			790,19		33,48		586640	7,94
14/09/2026 18:15			767,89		33,5		586700	7,91
14/09/2026 18:20			772,57		33,44		586760	8,18
14/09/2026 18:25			779,39		33,43		586820	8,15
14/09/2026 18:30			782,77		33,48	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	586900	8,13
14/09/2026 18:35			769,18		33,5		586960	8,11
14/09/2026 18:40			772,97		33,5		587000	8,1
14/09/2026 18:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		779,83	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,49		587060	8,11
14/09/2026 18:50			775,31		33,48		587120	8,25
14/09/2026 18:55			781,3		33,34		587200	8,14
14/09/2026 19:00			766,22		33,29		587260	8,07
14/09/2026 19:05			768,06		33,29		587320	8,02
14/09/2026 19:10			766,82		33,29		587380	7,99
14/09/2026 19:15			775,13		33,29		587460	7,97
14/09/2026 19:20			770,25		33,24		587520	8,21
14/09/2026 19:25			770		33,27		587560	8,18
14/09/2026 19:30			788,32		33,34		587620	8,14
14/09/2026 19:35			765,07		33,35		587680	8,13
14/09/2026 19:40			777,74		33,35		587760	8,11
14/09/2026 19:45			777,54		33,34		587820	8,1
14/09/2026 19:50			783,19		33,34		587900	8,25
14/09/2026 19:55			777,84		33,29		587960	8,1
14/09/2026 20:00			770,47		33,24		588040	8
14/09/2026 20:05			770,22		33,23		588100	7,95
14/09/2026 20:10			764,25		33,21		588160	7,93
14/09/2026 20:15			777,24		33,19		588220	7,91
14/09/2026 20:20			761,41		33,13		588280	8,2
14/09/2026 20:25			773,95		33,14		588360	8,15

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 20:30			762,26		33,22		588420	8,11
14/09/2026 20:35			773,61		33,24		588480	8,09
14/09/2026 20:40			764,3		33,24		588540	8,07
14/09/2026 20:45			776,49		33,23		588600	8,07
14/09/2026 20:50			761,36		33,23		588660	8,24
14/09/2026 20:55			763,7		33,07		588740	8,12
14/09/2026 21:00			769,97		33,02		588800	8,06
14/09/2026 21:05			752,36		33,02		588860	8,02
14/09/2026 21:10			765,42		33,02		588920	7,99
14/09/2026 21:15			767,63		33,02		588980	7,95
14/09/2026 21:20			771,71		32,98		589040	8,2
14/09/2026 21:25			758,33		33,02		589100	8,2
14/09/2026 21:30			758,03		33,11		589160	8,18
14/09/2026 21:35			757,25		33,13		589220	8,17
14/09/2026 21:40			758,55		33,14	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	589280	8,16
14/09/2026 21:45			760,52		33,13		589340	8,15
14/09/2026 21:50			772,38		33,13		589400	8,27
14/09/2026 21:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		769,77	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,08		589480	8,15
14/09/2026 22:00			767,34		33,03		589540	8,07
14/09/2026 22:05			765,81		33,01		589600	8,03
14/09/2026 22:10			754,4		32,98		589660	7,99
14/09/2026 22:15			749,69		32,97		589720	7,97
14/09/2026 22:20			780,35		32,92		589780	8,21
14/09/2026 22:25			757,2		32,92		589860	8,15
14/09/2026 22:30			768,05		33		589920	8,12
14/09/2026 22:35			779,15		33,03		589980	8,1
14/09/2026 22:40			762,73		33,04		590040	8,08
14/09/2026 22:45			767,51		33,03		590100	8,07
14/09/2026 22:50			759,89		33,03		590160	8,27
14/09/2026 22:55			767,21		32,85		590240	8,17
14/09/2026 23:00			771,93		32,8		590300	8,09
14/09/2026 23:05			773,48		32,81		590360	8,04
14/09/2026 23:10			768,2		32,83		590420	8,02
14/09/2026 23:15			774,92		32,85		590480	7,97
14/09/2026 23:20			774,02		32,79		590580	8,24
14/09/2026 23:25			771,98		32,81		590640	8,2
14/09/2026 23:30			780,94		32,92		590700	8,17
14/09/2026 23:35			777,56		32,95		590760	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
14/09/2026 23:40			757,65		32,97		590820	8,16
14/09/2026 23:45			788,31		32,96		590900	8,16
14/09/2026 23:50			792,54		32,95		590960	8,27
14/09/2026 23:55			792,24		32,9		591020	8,16
15/09/2026 00:00			780,59		32,83		591100	8,11
15/09/2026 00:05			783,88		32,79		591160	8,04
15/09/2026 00:10			794,13		32,78		591220	8,02
15/09/2026 00:15			797,51		32,78		591280	7,98
15/09/2026 00:20			795,72		32,72		591380	8,23
15/09/2026 00:25			792,44		32,76		591440	8,22
15/09/2026 00:30			791,19		32,84		591500	8,21
15/09/2026 00:35			785,92		32,89		591560	8,2
15/09/2026 00:40			786,59		32,9		591640	8,18
15/09/2026 00:45			797,56		32,9		591700	8,19
15/09/2026 00:50			772,36		32,9		591760	8,28
15/09/2026 00:55			778,85		32,72		591840	8,18
15/09/2026 01:00			792,42		32,68		591900	8,11
15/09/2026 01:05			786,35		32,71		591960	8,06
15/09/2026 01:10			792,37		32,72		592020	8,03
15/09/2026 01:15			788,24		32,72		592100	8
15/09/2026 01:20			791,32		32,67		592160	8,23
15/09/2026 01:25			784,43		32,68		592220	8,18
15/09/2026 01:30			773,26		32,77		592280	8,16
15/09/2026 01:35			782,41		32,79		592360	8,16
15/09/2026 01:40			792,87		32,79		592420	8,15
15/09/2026 01:45			795,85		32,8		592480	8,14
15/09/2026 01:50			788,98		32,79		592580	8,28
15/09/2026 01:55			777,24		32,65		592620	8,16
15/09/2026 02:00			783,76		32,61		592680	8,09
15/09/2026 02:05			773,26		32,62		592720	8,02
15/09/2026 02:10			783,51		32,66		592800	7,99
15/09/2026 02:15			784,5		32,67		592860	7,98
15/09/2026 02:20			776,74		32,62		592920	8,22
15/09/2026 02:25			787,44		32,62		592980	8,17
15/09/2026 02:30			790,58		32,71		593060	8,15
15/09/2026 02:35			781,77		32,72		593120	8,13
15/09/2026 02:40			777,44		32,73		593180	8,12
15/09/2026 02:45			784,95		32,73		593240	8,11

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 02:50			798,64		32,72		593340	8,25
15/09/2026 02:55			784,06		32,56		593400	8,14
15/09/2026 03:00			779,13		32,51		593460	8,09
15/09/2026 03:05			783,01		32,54		593520	8,03
15/09/2026 03:10			787,34		32,56		593600	8,01
15/09/2026 03:15			780,72		32,57		593660	7,98
15/09/2026 03:20			793,26		32,52		593740	8,21
15/09/2026 03:25			782,81		32,56		593800	8,18
15/09/2026 03:30			790,08		32,64		593880	8,15
15/09/2026 03:35			787,44		32,67		593920	8,16
15/09/2026 03:40			790,08		32,68		593980	8,14
15/09/2026 03:45			789,78		32,68		594040	8,14
15/09/2026 03:50			790,78		32,67		594120	8,25
15/09/2026 03:55			770,62		32,52		594180	8,16
15/09/2026 04:00			775,35		32,5		594240	8,08
15/09/2026 04:05			775,85		32,52		594320	8,03
15/09/2026 04:10			784,06		32,56		594380	7,99
15/09/2026 04:15			778,88		32,56		594440	7,95
15/09/2026 04:20			772,51		32,52		594500	8,21
15/09/2026 04:25			787,24		32,51		594560	8,18
15/09/2026 04:30			775,65		32,59		594640	8,16
15/09/2026 04:35			785,45		32,61		594700	8,12
15/09/2026 04:40			775,05		32,62		594760	8,09
15/09/2026 04:45			778,08		32,62		594820	8,09
15/09/2026 04:50			778,68		32,62		594880	8,24
15/09/2026 04:55			774,4		32,49		594960	8,13
15/09/2026 05:00			768,38		32,45		595020	8,07
15/09/2026 05:05			763,4		32,45		595080	8,01
15/09/2026 05:10			761,16		32,48		595140	7,97
15/09/2026 05:15			774,05		32,5		595200	7,95
15/09/2026 05:20			778,08		32,44		595280	8,22
15/09/2026 05:25			772,21		32,45		595340	8,19
15/09/2026 05:30			760,62		32,53		595400	8,17
15/09/2026 05:35			782,96		32,56		595460	8,15
15/09/2026 05:40			769,28		32,56		595520	8,16
15/09/2026 05:45			769,87		32,56		595600	8,17
15/09/2026 05:50			760,42		32,56		595660	8,26
15/09/2026 05:55			780,37		32,4		595720	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 06:00			769,57		32,35		595780	8,1
15/09/2026 06:05			777,24		32,39		595840	8,05
15/09/2026 06:10			769,33		32,42		595900	8,03
15/09/2026 06:15			766,99		32,45		595980	8
15/09/2026 06:20			770,32		32,4		596040	8,21
15/09/2026 06:25			764		32,4		596100	8,17
15/09/2026 06:30			756,34		32,47		596160	8,13
15/09/2026 06:35			773,41		32,51		596220	8,11
15/09/2026 06:40			762,86		32,52		596300	8,09
15/09/2026 06:45			766,69		32,54		596360	8,07
15/09/2026 06:50			763,85		32,55		596420	8,24
15/09/2026 06:55			767,98		32,41		596480	8,16
15/09/2026 07:00			765,69		32,4		596540	8,11
15/09/2026 07:05			774,7		32,41		596620	8,07
15/09/2026 07:10			766,34		32,45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	596680	8,05
15/09/2026 07:15			763,65		32,48		596740	8,03
15/09/2026 07:20			772,51		32,46		596800	8,22
15/09/2026 07:25	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		780,87	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,5		596860	8,2
15/09/2026 07:30			790,97		32,56		596940	8,19
15/09/2026 07:35			779,53		32,57		596980	8,17
15/09/2026 07:40			792,72		32,6		597040	8,17
15/09/2026 07:45			793,61		32,61		597100	8,17
15/09/2026 07:50			784,55		32,61		597180	8,27
15/09/2026 07:55			792,97		32,61		597240	8,15
15/09/2026 08:00			788,24		32,62		597300	8,07
15/09/2026 08:05			776,62		32,67		597360	8,01
15/09/2026 08:10			799,58		32,71		597440	7,98
15/09/2026 08:15			794,96		32,72		597500	7,93
15/09/2026 08:20			792,77		32,75		597580	8,19
15/09/2026 08:25			803,22		32,75		597640	8,13
15/09/2026 08:30			797,47		32,75		597700	8,1
15/09/2026 08:35			791,7		32,76		597760	8,07
15/09/2026 08:40			799,91		32,77		597820	8,07
15/09/2026 08:45			791,85		32,77		597900	8,08
15/09/2026 08:50			791,35		32,79		597960	8,24
15/09/2026 08:55			797,32		32,88		598020	8,14
15/09/2026 09:00			786,72		32,92		598100	8,08
15/09/2026 09:05			792,35		32,93		598160	8,05

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 09:10			784,53		32,95		598220	8,01
15/09/2026 09:15			787,42		32,96		598280	8
15/09/2026 09:20			792,6		32,98		598380	8,2
15/09/2026 09:25			783,87		33		598440	8,21
15/09/2026 09:30			793,17		32,97		598500	8,18
15/09/2026 09:35			773,32		32,97		598560	8,18
15/09/2026 09:40			786,35		33		598640	8,17
15/09/2026 09:45			780,88		33,02		598700	8,15
15/09/2026 09:50			769,98		33,03		598760	8,23
15/09/2026 09:55			770,28		33,18		598820	8,11
15/09/2026 10:00			785,46		33,23		598900	8,06
15/09/2026 10:05			781,68		33,21		598960	8,03
15/09/2026 10:10			769,53		33,2		599020	8,02
15/09/2026 10:15			773,66		33,19		599080	8
15/09/2026 10:20			776,05		33,24		599160	8,17
15/09/2026 10:25			780,93		33,27		599220	8,14
15/09/2026 10:30			772,22		33,23		599280	8,14
15/09/2026 10:35			770,98		33,23		599340	8,14
15/09/2026 10:40			770,03		33,24		599400	8,1
15/09/2026 10:45			768,64		33,27		599480	8,12
15/09/2026 10:50			766,3		33,29		599540	8,23
15/09/2026 10:55			763,46		33,53		599600	8,09
15/09/2026 11:00			777,64		33,61		599660	8,03
15/09/2026 11:05			766,15		33,59		599720	7,98
15/09/2026 11:10			769,18		33,55		599800	7,94
15/09/2026 11:15			768,59		33,55		599860	7,91
15/09/2026 11:20			769,98		33,61		599940	8,14
15/09/2026 11:25			773,22		33,59		600000	8,12
15/09/2026 11:30			768,79		33,53		600080	8,09
15/09/2026 11:35			772,87		33,51		600140	8,07
15/09/2026 11:40			772,82		33,52		600200	8,06
15/09/2026 11:45			774,66		33,55		600240	8,04
15/09/2026 11:50			760,82		33,56		600300	8,19
15/09/2026 11:55			761,97		33,87		600380	8,08
15/09/2026 12:00			764,11		33,97		600440	8,02
15/09/2026 12:05			764,81		33,97		600500	7,98
15/09/2026 12:10			758,78		33,93		600560	7,96
15/09/2026 12:15			767,94		33,92		600620	7,94

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 12:20			743,06		34,01		600680	8,17
15/09/2026 12:25			744,45		33,97		600740	8,16
15/09/2026 12:30			753,69		33,86		600820	8,15
15/09/2026 12:35			757,49		33,85		600880	8,14
15/09/2026 12:40			753,26		33,85		600940	8,13
15/09/2026 12:45			752,51		33,85		601000	8,11
15/09/2026 12:50			745,7		33,87		601080	8,2
15/09/2026 12:55			750,12		34,24		601140	8,07
15/09/2026 13:00			746,69		34,36		601200	7,99
15/09/2026 13:05			751,07		34,3		601260	7,94
15/09/2026 13:10			754,4		34,24		601320	7,92
15/09/2026 13:15			749,38		34,19		601400	7,9
15/09/2026 13:20			736,94		34,29		601460	8,12
15/09/2026 13:25			744,1		34,24		601520	8,08
15/09/2026 13:30			744,1		34,12	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	601580	8,07
15/09/2026 13:35			735,99		34,07		601640	8,07
15/09/2026 13:40			733,8		34,03		601700	8,06
15/09/2026 13:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		741,02	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,03		601760	8,05
15/09/2026 13:50			729,95		34,03		601820	8,19
15/09/2026 13:55			738,28		34,33		601880	8,07
15/09/2026 14:00			742,11		34,4		601940	7,99
15/09/2026 14:05			729,72		34,35		602000	7,94
15/09/2026 14:10			748,38		34,29		602060	7,88
15/09/2026 14:15			749,28		34,24		602140	7,86
15/09/2026 14:20			742,76		34,3		602200	8,12
15/09/2026 14:25			741,12		34,26		602260	8,13
15/09/2026 14:30			743,9		34,17		602320	8,12
15/09/2026 14:35			752,31		34,13		602380	8,11
15/09/2026 14:40			733,5		34,13		602440	8,1
15/09/2026 14:45			743,11		34,13		602500	8,1
15/09/2026 14:50			754,3		34,13		602560	8,19
15/09/2026 14:55			743,01		34,44		602620	8,08
15/09/2026 15:00			760,23		34,51		602680	8,05
15/09/2026 15:05			743,06		34,45		602760	8,01
15/09/2026 15:10			754,5		34,41		602820	7,98
15/09/2026 15:15			746,24		34,38		602880	7,96
15/09/2026 15:20			746,04		34,45		602940	8,13
15/09/2026 15:25			761,62		34,38		603000	8,12

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 15:30			743,65		34,22		603060	8,11
15/09/2026 15:35			761,12		34,16		603120	8,09
15/09/2026 15:40			754,01		34,13		603200	8,09
15/09/2026 15:45			765,6		34,11		603260	8,08
15/09/2026 15:50			759,78		34,09		603320	8,18
15/09/2026 15:55			759,73		34,17		603380	8,1
15/09/2026 16:00			757,84		34,17		603440	8,03
15/09/2026 16:05			771,42		34,12		603500	7,99
15/09/2026 16:10			772,22		34,07		603580	7,97
15/09/2026 16:15			771,37		34,03		603640	7,95
15/09/2026 16:20			780,23		34,02		603720	8,11
15/09/2026 16:25			769,48		34,01		603780	8,09
15/09/2026 16:30			759,78		34,02		603840	8,08
15/09/2026 16:35			779,29		34,01		603920	8,08
15/09/2026 16:40			788,44		34,01	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	603980	8,08
15/09/2026 16:45			762,81		34,01		604040	8,07
15/09/2026 16:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		775,46	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,01		604100	8,18
15/09/2026 16:55			780,68		33,98		604180	8,08
15/09/2026 17:00			783,67		33,96		604240	8,02
15/09/2026 17:05			780,93		33,94		604300	7,97
15/09/2026 17:10			781,78		33,93		604360	7,93
15/09/2026 17:15			783,27		33,93		604440	7,9
15/09/2026 17:20			784,26		33,92		604520	8,11
15/09/2026 17:25			786,06		33,92		604580	8,1
15/09/2026 17:30			794,66		33,92		604660	8,08
15/09/2026 17:35			790,09		33,92		604720	8,07
15/09/2026 17:40			781,03		33,92		604780	8,07
15/09/2026 17:45			788,05		33,92		604840	8,07
15/09/2026 17:50			775,06		33,92		604920	8,15
15/09/2026 17:55			788,34		33,85		604980	8,02
15/09/2026 18:00			796,95		33,82		605040	7,98
15/09/2026 18:05			792,82		33,82		605120	7,91
15/09/2026 18:10			780,58		33,83		605180	7,9
15/09/2026 18:15			788,1		33,84		605240	7,87
15/09/2026 18:20			797,6		33,8		605300	8,11
15/09/2026 18:25			775,65		33,8		605380	8,09
15/09/2026 18:30			796,51		33,82		605440	8,09
15/09/2026 18:35			801,78		33,83		605500	8,08

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 18:40			796,26		33,83		605580	8,08
15/09/2026 18:45			777,05		33,82		605640	8,07
15/09/2026 18:50			781,83		33,82		605700	8,14
15/09/2026 18:55			800,61		33,72		605760	8,05
15/09/2026 19:00			769,65		33,67		605840	8
15/09/2026 19:05			791,85		33,66		605900	7,96
15/09/2026 19:10			794,09		33,66		605960	7,93
15/09/2026 19:15			782,94		33,66		606020	7,91
15/09/2026 19:20			790,65		33,61		606120	8,09
15/09/2026 19:25			795,28		33,62		606180	8,04
15/09/2026 19:30			798,17		33,69		606240	8
15/09/2026 19:35			799,66		33,71		606320	7,99
15/09/2026 19:40			795,43		33,72		606360	7,95
15/09/2026 19:45			794,29		33,71		606420	7,94
15/09/2026 19:50			783,84		33,71		606500	8,13
15/09/2026 19:55			781,6		33,66		606560	8,02
15/09/2026 20:00			787,32		33,61		606620	7,95
15/09/2026 20:05			775,6		33,59		606680	7,89
15/09/2026 20:10			787,02		33,57		606760	7,85
15/09/2026 20:15			791,5		33,56		606820	7,81
15/09/2026 20:20			787,64		33,52		606880	8,09
15/09/2026 20:25			777,89		33,55		606920	8,07
15/09/2026 20:30			779,71		33,61		607000	8,06
15/09/2026 20:35			773,61		33,61		607060	8,05
15/09/2026 20:40			768,56		33,61		607120	8,02
15/09/2026 20:45			774,2		33,61		607180	8,02
15/09/2026 20:50			776,64		33,6		607260	8,12
15/09/2026 20:55			772,01		33,48		607320	8
15/09/2026 21:00			775,45		33,4		607380	7,93
15/09/2026 21:05			785,05		33,39		607440	7,88
15/09/2026 21:10			769,57		33,39		607520	7,84
15/09/2026 21:15			781,42		33,39		607580	7,81
15/09/2026 21:20			786,25		33,36		607660	8,07
15/09/2026 21:25			770,47		33,4		607720	8,02
15/09/2026 21:30			773,9		33,49		607780	8,02
15/09/2026 21:35			772,56		33,51		607860	8,01
15/09/2026 21:40			778,63		33,52		607920	8,01
15/09/2026 21:45			779,58		33,51		607960	8

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
15/09/2026 21:50			770,17		33,51		608020	8,1
15/09/2026 21:55			780,97		33,39		608080	8,01
15/09/2026 22:00			775,8		33,34		608160	7,93
15/09/2026 22:05			765,49		33,32		608220	7,9
15/09/2026 22:10			756,09		33,34		608280	7,87
15/09/2026 22:15			774,85		33,34		608340	7,85
15/09/2026 22:20			771,93		33,29		608400	8,08
15/09/2026 22:25			762,48		33,34		608480	8,05
15/09/2026 22:30			766,81		33,41		608540	8,03
15/09/2026 22:35			774,77		33,45		608600	8,04
15/09/2026 22:40			782,19		33,45		608660	8,03
15/09/2026 22:45			770,64		33,45		608720	8,02
15/09/2026 22:50			769,05		33,45		608800	8,09
15/09/2026 22:55			771,04		33,32		608860	7,97
15/09/2026 23:00			774,12		33,28		608920	7,89
15/09/2026 23:05			767,41		33,28		608980	7,86
15/09/2026 23:10			777,66		33,29		609040	7,82
15/09/2026 23:15			767,8		33,29		609120	7,81
15/09/2026 23:20			756,76		33,26		609180	8,08
15/09/2026 23:25			772,03		33,29		609240	8,07
15/09/2026 23:30			763,52		33,36		609300	8,07
15/09/2026 23:35			771,89		33,39		609360	8,06
15/09/2026 23:40			781,54		33,39		609440	8,06
15/09/2026 23:45			777,71		33,39		609500	8,05
15/09/2026 23:50			780,77		33,39		609560	8,14
15/09/2026 23:55			789,45		33,27		609620	8,04
16/09/2026 00:00			789,4		33,23		609700	7,99
16/09/2026 00:05			797,24		33,23		609760	7,95
16/09/2026 00:10			801,2		33,24		609800	7,92
16/09/2026 00:15			793,16		33,26		609860	7,9
16/09/2026 00:20			786,72		33,23		609960	8,09
16/09/2026 00:25			800,98		33,25		610020	8,04
16/09/2026 00:30			800,28		33,33		610080	8,01
16/09/2026 00:35			801,42		33,34		610160	7,98
16/09/2026 00:40			792,96		33,35		610220	7,98
16/09/2026 00:45			792,82		33,35		610280	7,96
16/09/2026 00:50			794,81		33,34		610360	8,11
16/09/2026 00:55			799,83		33,23		610420	8,02

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 01:00			792,91		33,18		610480	7,99
16/09/2026 01:05			786,59		33,18		610540	7,95
16/09/2026 01:10			796,4		33,21		610620	7,94
16/09/2026 01:15			792,12		33,22		610680	7,92
16/09/2026 01:20			788,93		33,18		610740	8,08
16/09/2026 01:25			786,3		33,19		610820	8,03
16/09/2026 01:30			792,92		33,26		610880	8
16/09/2026 01:35			792,17		33,29		610940	7,98
16/09/2026 01:40			791		33,29		611000	7,96
16/09/2026 01:45			793,66		33,29		611080	7,95
16/09/2026 01:50			787,29		33,29		611160	8,09
16/09/2026 01:55			786		33,19		611220	8,02
16/09/2026 02:00			794,66		33,16		611300	7,97
16/09/2026 02:05			794,56		33,14		611360	7,93
16/09/2026 02:10			794,46		33,16	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	611420	7,9
16/09/2026 02:15			793,86		33,15		611480	7,88
16/09/2026 02:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		793,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,12		611560	8,06
16/09/2026 02:25			788,88		33,13		611620	8,03
16/09/2026 02:30			779,66		33,18		611680	8
16/09/2026 02:35			785,65		33,22		611740	7,99
16/09/2026 02:40			777,94		33,23		611820	7,99
16/09/2026 02:45			787,84		33,23		611880	7,98
16/09/2026 02:50			786,94		33,23		611960	8,11
16/09/2026 02:55			792,96		33,18		612020	8,04
16/09/2026 03:00			776,64		33,16		612100	7,99
16/09/2026 03:05			790,87		33,14		612160	7,94
16/09/2026 03:10			779,63		33,13		612220	7,92
16/09/2026 03:15			780,27		33,13		612280	7,9
16/09/2026 03:20			795,05		33,08		612360	8,07
16/09/2026 03:25			790,58		33,08		612420	8,01
16/09/2026 03:30			786,35		33,14		612480	7,95
16/09/2026 03:35			789,63		33,18		612540	7,92
16/09/2026 03:40			792,92		33,18		612620	7,9
16/09/2026 03:45			788,42		33,18		612680	7,89
16/09/2026 03:50			791,02		33,18		612740	8,09
16/09/2026 03:55			808,39		33,03		612820	8
16/09/2026 04:00			782,21		32,99		612880	7,96
16/09/2026 04:05			791,92		33		612940	7,91

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 04:10			777,67		33,02		613000	7,88
16/09/2026 04:15			796,65		33,03		613080	7,84
16/09/2026 04:20			775,75		32,98		613160	8,04
16/09/2026 04:25			790,18		33,03		613220	8,03
16/09/2026 04:30			795,7		33,11		613300	8,02
16/09/2026 04:35			782,17		33,13		613360	8,02
16/09/2026 04:40			786,35		33,13		613420	8,01
16/09/2026 04:45			773,19		33,13		613480	8,01
16/09/2026 04:50			784,45		33,13		613560	8,09
16/09/2026 04:55			789,88		32,99		613620	8,01
16/09/2026 05:00			775,3		32,97		613680	7,97
16/09/2026 05:05			780,72		32,97		613740	7,94
16/09/2026 05:10			774,95		33		613820	7,92
16/09/2026 05:15			775,35		33,02		613880	7,91
16/09/2026 05:20			766,14		32,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	613960	8,04
16/09/2026 05:25			764,5		32,98		614020	8
16/09/2026 05:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		765,57	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,06		614080	7,98
16/09/2026 05:35			764,7		33,08		614160	7,96
16/09/2026 05:40			774,6		33,08		614220	7,95
16/09/2026 05:45			766,37		33,08		614280	7,95
16/09/2026 05:50			765,87		33,08		614360	8,08
16/09/2026 05:55			760,52		33,04		614420	7,98
16/09/2026 06:00			764,6		33,02		614480	7,91
16/09/2026 06:05			775,85		33		614560	7,86
16/09/2026 06:10			769,77		33,01		614620	7,84
16/09/2026 06:15			769,52		33,01		614680	7,8
16/09/2026 06:20			769,87		32,92		614740	8,06
16/09/2026 06:25			767,83		32,95		614800	8,05
16/09/2026 06:30			749,67		33,02		614860	8,04
16/09/2026 06:35			761,31		33,04		614940	8,03
16/09/2026 06:40			770,07		33,06		615000	8,03
16/09/2026 06:45			765,79		33,07		615060	8,03
16/09/2026 06:50			779,33		33,07		615120	8,1
16/09/2026 06:55			776,09		32,95		615180	8,02
16/09/2026 07:00			766,79		32,91		615240	7,98
16/09/2026 07:05			772,96		32,92		615320	7,95
16/09/2026 07:10			763,16		32,94		615380	7,93
16/09/2026 07:15			781,97		32,97		615440	7,91

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 07:20			770,47		32,97		615520	8,03
16/09/2026 07:25			767,09		33,02		615580	7,98
16/09/2026 07:30			769,82		33,08		615660	7,97
16/09/2026 07:35			781,47		33,1		615720	7,95
16/09/2026 07:40			778,38		33,12		615780	7,96
16/09/2026 07:45			779,38		33,13		615840	7,96
16/09/2026 07:50			780,87		33,13		615920	8,1
16/09/2026 07:55			774,1		33,11		616000	8,01
16/09/2026 08:00			773,9		33,09		616060	7,94
16/09/2026 08:05			786,49		33,11		616120	7,88
16/09/2026 08:10			783,36		33,13		616180	7,85
16/09/2026 08:15			781,32		33,14		616260	7,83
16/09/2026 08:20			786,59		33,18		616340	8,03
16/09/2026 08:25			783,31		33,18		616400	8,03
16/09/2026 08:30			780,72		33,21	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	616460	8,02
16/09/2026 08:35			783,59		33,23		616540	8,02
16/09/2026 08:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,25	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,24		616600	8,01
16/09/2026 08:45			776,32		33,26		616660	7,99
16/09/2026 08:50			772,74		33,28		616720	8,08
16/09/2026 08:55			773,58		33,32		616780	7,99
16/09/2026 09:00			772,94		33,34		616860	7,96
16/09/2026 09:05			772,49		33,34		616920	7,93
16/09/2026 09:10			769,6		33,35		616980	7,92
16/09/2026 09:15			776,62		33,37		617040	7,89
16/09/2026 09:20			774,03		33,39		617100	8,06
16/09/2026 09:25			775,33		33,41		617180	8,04
16/09/2026 09:30			782,24		33,4		617240	8,03
16/09/2026 09:35			763,38		33,43		617300	8,01
16/09/2026 09:40			754,92		33,45		617360	8
16/09/2026 09:45			771,42		33,45		617420	7,98
16/09/2026 09:50			762,32		33,49		617500	8,07
16/09/2026 09:55			765,27		33,61		617560	7,98
16/09/2026 10:00			751,87		33,66		617620	7,95
16/09/2026 10:05			764,36		33,66		617680	7,93
16/09/2026 10:10			769,6		33,66		617740	7,91
16/09/2026 10:15			757,74		33,66		617800	7,9
16/09/2026 10:20			753,61		33,75		617880	8,05
16/09/2026 10:25			759,88		33,74		617940	7,99

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 10:30			768,09		33,7		618000	7,94
16/09/2026 10:35			764,36		33,71		618060	7,66
16/09/2026 10:40			757,84		33,72		618120	7,69
16/09/2026 10:45			758,37		33,76		618180	7,84
16/09/2026 10:50			755,43		33,79		618260	8,05
16/09/2026 10:55			762,07		34,02		618320	7,97
16/09/2026 11:00			765,3		34,08		618380	7,94
16/09/2026 11:05			754,73		34,08		618440	7,93
16/09/2026 11:10			757,29		34,05		618500	7,91
16/09/2026 11:15			767,59		34,05		618560	7,9
16/09/2026 11:20			756,25		34,11		618640	8,06
16/09/2026 11:25			744,25		34,07		618700	8
16/09/2026 11:30			754,18		33,97		618760	7,98
16/09/2026 11:35			775,16		33,97		618820	7,97
16/09/2026 11:40			759,46		33,97		618880	7,95
16/09/2026 11:45			771,85		34		618940	7,94
16/09/2026 11:50			768,82		34,03		619020	8,07
16/09/2026 11:55			772,67		34,34		619080	7,99
16/09/2026 12:00			762,84		34,42		619140	7,96
16/09/2026 12:05			761,8		34,4		619200	7,94
16/09/2026 12:10			772,75		34,36		619260	7,93
16/09/2026 12:15			782,82		34,35		619340	7,91
16/09/2026 12:20			767,92		34,36		619400	8,07
16/09/2026 12:25			765,88		34,29		619460	8,03
16/09/2026 12:30			763,99		34,19		619520	8,01
16/09/2026 12:35			768,77		34,16		619580	7,99
16/09/2026 12:40			754,78		34,18		619660	7,98
16/09/2026 12:45			762,81		34,19		619720	7,97
16/09/2026 12:50			767,32		34,19		619780	8,08
16/09/2026 12:55			776,13		34,3		619840	7,99
16/09/2026 13:00			772,8		34,35		619900	7,95
16/09/2026 13:05			757,42		34,38		619980	7,92
16/09/2026 13:10			762,37		34,4		620040	7,9
16/09/2026 13:15			772,02		34,45		620100	7,88
16/09/2026 13:20			773,27		34,53		620160	8,07
16/09/2026 13:25			760,28		34,51		620220	8,02
16/09/2026 13:30			771,03		34,41		620280	8
16/09/2026 13:35			760,67		34,36		620360	7,99

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 13:40			759,53		34,35		620420	7,98
16/09/2026 13:45			767,09		34,36		620480	7,97
16/09/2026 13:50			754,83		34,36		620540	8,08
16/09/2026 13:55			772,02		34,39		620600	8,01
16/09/2026 14:00			758,07		34,43		620660	7,96
16/09/2026 14:05			762,27		34,45		620740	7,94
16/09/2026 14:10			765,45		34,45		620800	7,93
16/09/2026 14:15			762,02		34,47		620860	7,93
16/09/2026 14:20			765,03		34,51		620940	8,1
16/09/2026 14:25			754,11		34,51		621000	8,02
16/09/2026 14:30			762,5		34,41		621060	7,97
16/09/2026 14:35			762,02		34,38		621140	7,94
16/09/2026 14:40			762,67		34,35		621200	7,91
16/09/2026 14:45			751,75		34,35		621260	7,89
16/09/2026 14:50			767,74		34,34	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	621320	8,11
16/09/2026 14:55			760,06		34,35		621380	8,04
16/09/2026 15:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		775,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,4		621460	8
16/09/2026 15:05			762,25		34,45		621520	7,95
16/09/2026 15:10			758,53		34,5		621580	7,94
16/09/2026 15:15			750,12		34,55		621640	7,9
16/09/2026 15:20			762,67		34,65		621700	8,06
16/09/2026 15:25			765,3		34,64		621760	8,01
16/09/2026 15:30			764,21		34,51		621840	7,98
16/09/2026 15:35			766,55		34,46		621900	7,96
16/09/2026 15:40			768,94		34,45		621960	7,95
16/09/2026 15:45			764,51		34,44		622020	7,94
16/09/2026 15:50			764,56		34,43		622080	8,13
16/09/2026 15:55			756,99		34,53		622160	8,02
16/09/2026 16:00			771,1		34,52		622220	7,97
16/09/2026 16:05			760,5		34,5		622280	7,94
16/09/2026 16:10			778,72		34,47		622340	7,91
16/09/2026 16:15			775,26		34,45		622400	7,88
16/09/2026 16:20			771,87		34,46		622480	8,07
16/09/2026 16:25			768,22		34,45		622540	8,03
16/09/2026 16:30			782,47		34,4		622600	8,01
16/09/2026 16:35			786,85		34,39		622660	8,01
16/09/2026 16:40			774,86		34,39		622740	7,99
16/09/2026 16:45			780,76		34,38		622800	7,99

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 16:50			782,8		34,36		622860	8,09
16/09/2026 16:55			781,88		34,38		622920	8,02
16/09/2026 17:00			788,39		34,35		623000	7,99
16/09/2026 17:05			782,27		34,35		623060	7,96
16/09/2026 17:10			783,97		34,34		623120	7,96
16/09/2026 17:15			786,45		34,34		623180	7,95
16/09/2026 17:20			781,8		34,32		623260	8,09
16/09/2026 17:25			794,96		34,33		623320	8,06
16/09/2026 17:30			787,3		34,34		623380	8,04
16/09/2026 17:35			791,58		34,32		623460	8,02
16/09/2026 17:40			794,47		34,3		623520	8,03
16/09/2026 17:45			789,39		34,29		623560	8,02
16/09/2026 17:50			799,64		34,29		623620	8,13
16/09/2026 17:55			788,2		34,24		623700	8,05
16/09/2026 18:00			785,06		34,23		623760	8,01
16/09/2026 18:05			757,74		34,23		623820	7,99
16/09/2026 18:10			780,38		34,24		623880	7,97
16/09/2026 18:15			787,5		34,24		623960	7,96
16/09/2026 18:20			786,48		34,24		624040	8,1
16/09/2026 18:25			792,82		34,23		624100	8,05
16/09/2026 18:30			779,49		34,24		624180	8,03
16/09/2026 18:35			781,51		34,24		624240	8,01
16/09/2026 18:40			774,54		34,24		624300	7,99
16/09/2026 18:45			780,96		34,24		624360	7,99
16/09/2026 18:50			794,54		34,24		624440	8,13
16/09/2026 18:55			807,55		34,16		624500	8,03
16/09/2026 19:00			821,54		34,13		624560	7,97
16/09/2026 19:05			852,19		34,12		624640	7,93
16/09/2026 19:10			854,09		34,12		624700	7,91
16/09/2026 19:15			853,19		34,12		624780	7,89
16/09/2026 19:20			863,94		34,08		624860	8,07
16/09/2026 19:25			856,72		34,09		624940	8,03
16/09/2026 19:30			846,17		34,13		625020	8,02
16/09/2026 19:35			842,04		34,14		625080	8,02
16/09/2026 19:40			847,62		34,14		625160	8,03
16/09/2026 19:45			836,02		34,13		625220	8,02
16/09/2026 19:50			830,92		34,13		625280	8,1
16/09/2026 19:55			827,73		34,03		625340	8,04

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 20:00			824,82		33,99		625400	8
16/09/2026 20:05			833,33		33,98		625480	7,98
16/09/2026 20:10			813,68		33,98		625540	7,97
16/09/2026 20:15			811,76		33,97		625620	7,96
16/09/2026 20:20			798,12		33,93		625680	8,08
16/09/2026 20:25			795,03		33,97		625740	8,04
16/09/2026 20:30			784,88		34,02		625820	8,04
16/09/2026 20:35			787,07		34,03		625880	8,03
16/09/2026 20:40			784,28		34,03		625940	8,03
16/09/2026 20:45			775,53		34,03		625980	8,03
16/09/2026 20:50			772,19		34,03		626060	8,12
16/09/2026 20:55			779,96		33,93		626120	8,06
16/09/2026 21:00			775,18		33,91		626180	8,02
16/09/2026 21:05			776,32		33,92		626240	7,99
16/09/2026 21:10			756,91		33,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	626320	7,97
16/09/2026 21:15			774,88		33,92		626380	7,96
16/09/2026 21:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		759,4	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		626440	8,12
16/09/2026 21:25			770,15		33,9		626500	8,06
16/09/2026 21:30			762,01		33,94		626560	8,03
16/09/2026 21:35			765,64		33,97		626620	8
16/09/2026 21:40			754,5		33,97		626700	7,99
16/09/2026 21:45			756,88		33,95		626760	7,98
16/09/2026 21:50			757,68		33,94		626820	8,12
16/09/2026 21:55			760,22		33,84		626880	8,07
16/09/2026 22:00			752,75		33,79		626940	8,02
16/09/2026 22:05			765,1		33,77		627000	8
16/09/2026 22:10			756,49		33,77		627060	7,99
16/09/2026 22:15			765,15		33,76		627140	7,97
16/09/2026 22:20			768,13		33,71		627200	8,13
16/09/2026 22:25			754,5		33,77		627260	8,1
16/09/2026 22:30			768,98		33,84		627320	8,08
16/09/2026 22:35			774,65		33,87		627380	8,06
16/09/2026 22:40			773,8		33,87		627460	8,05
16/09/2026 22:45			786,55		33,87		627520	8,05
16/09/2026 22:50			775,75		33,86		627600	8,16
16/09/2026 22:55			777,69		33,74		627660	8,08
16/09/2026 23:00			770,97		33,69		627740	8,04
16/09/2026 23:05			775,94		33,7		627800	8,02

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
16/09/2026 23:10			773,56		33,69		627860	7,99
16/09/2026 23:15			785,3		33,68		627900	7,97
16/09/2026 23:20			791,87		33,61		627980	8,14
16/09/2026 23:25			789,03		33,66		628040	8,07
16/09/2026 23:30			798,94		33,77		628100	8,04
16/09/2026 23:35			806,75		33,77		628160	8,03
16/09/2026 23:40			805,75		33,77		628240	8,02
16/09/2026 23:45			799,43		33,77		628300	8,01
16/09/2026 23:50			818,54		33,77		628360	8,15
16/09/2026 23:55			826,26		33,55		628420	8,07
17/09/2026 00:00			798,89		33,55		628480	8,03
17/09/2026 00:05			815,56		33,56		628560	8,01
17/09/2026 00:10			823,17		33,56		628620	7,99
17/09/2026 00:15			816,8		33,54		628680	7,97
17/09/2026 00:20			819,04		33,49		628760	8,12
17/09/2026 00:25			812,92		33,53		628820	8,06
17/09/2026 00:30			807,85		33,66		628880	8,04
17/09/2026 00:35			811,73		33,7		628960	8,04
17/09/2026 00:40			806,5		33,7		629020	8,04
17/09/2026 00:45			821,28		33,71		629100	8,03
17/09/2026 00:50			812,92		33,71		629180	8,13
17/09/2026 00:55			811,41		33,45		629240	8,05
17/09/2026 01:00			806,7		33,4		629320	8,03
17/09/2026 01:05			808,07		33,45		629380	8,02
17/09/2026 01:10			809,89		33,48		629440	8,02
17/09/2026 01:15			812,82		33,5		629520	8,01
17/09/2026 01:20			811,63		33,45		629580	8,12
17/09/2026 01:25			822,73		33,51		629640	8,08
17/09/2026 01:30			808,62		33,61		629720	8,07
17/09/2026 01:35			789,03		33,66		629780	8,06
17/09/2026 01:40			799,33		33,68		629840	8,07
17/09/2026 01:45			798,64		33,69		629920	8,06
17/09/2026 01:50			795,53		33,69		629980	8,14
17/09/2026 01:55			800,66		33,49		630040	8,04
17/09/2026 02:00			799,66		33,47		630120	8,01
17/09/2026 02:05			792,92		33,5		630180	7,98
17/09/2026 02:10			794,64		33,54		630240	7,98
17/09/2026 02:15			806,85		33,55		630320	7,97

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 02:20			792,62		33,51		630380	8,16
17/09/2026 02:25			789,23		33,5		630440	8,1
17/09/2026 02:30			791		33,61		630520	8,06
17/09/2026 02:35			788,02		33,63		630580	8,03
17/09/2026 02:40			783,84		33,65		630640	8,01
17/09/2026 02:45			786,79		33,65		630700	8
17/09/2026 02:50			776,72		33,65		630780	8,14
17/09/2026 02:55			780,27		33,45		630840	8,05
17/09/2026 03:00			782,07		33,44		630900	8,02
17/09/2026 03:05			787,04		33,45		630960	8
17/09/2026 03:10			784,21		33,49		631040	7,99
17/09/2026 03:15			778,73		33,5		631100	8
17/09/2026 03:20			781,4		33,45		631160	8,13
17/09/2026 03:25			783,36		33,46		631220	8,09
17/09/2026 03:30			785,15		33,56		631300	8,06
17/09/2026 03:35			789,33		33,6	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	631360	8,05
17/09/2026 03:40			790,87		33,61		631420	8,05
17/09/2026 03:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,07	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,61		631460	8,05
17/09/2026 03:50			780,4		33,61		631540	8,18
17/09/2026 03:55			794,41		33,45		631600	8,11
17/09/2026 04:00			787,64		33,42		631660	8,05
17/09/2026 04:05			779,88		33,45		631720	8,01
17/09/2026 04:10			790,28		33,47		631800	7,99
17/09/2026 04:15			783,06		33,49		631860	7,96
17/09/2026 04:20			774,9		33,45		631920	8,16
17/09/2026 04:25			769,18		33,44		631980	8,11
17/09/2026 04:30			760,42		33,52		632040	8,07
17/09/2026 04:35			759,97		33,56		632100	8,06
17/09/2026 04:40			764,4		33,56		632180	8,05
17/09/2026 04:45			755,94		33,56		632240	8,05
17/09/2026 04:50			760,72		33,56		632300	8,12
17/09/2026 04:55			760,12		33,38		632360	8,06
17/09/2026 05:00			743,1		33,36		632380	8,02
17/09/2026 05:05			729,07		33,4		632440	7,99
17/09/2026 05:10			718,51		33,42		632500	7,98
17/09/2026 05:15			719,91		33,44		632560	7,97
17/09/2026 05:20			714,14		33,39		632640	8,12
17/09/2026 05:25			720,85		33,39		632700	8,09

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 05:30			714,09		33,45		632760	8,06
17/09/2026 05:35			729,16		33,5		632820	8,06
17/09/2026 05:40			730,11		33,5		632880	8,06
17/09/2026 05:45			728,52		33,5		632940	8,04
17/09/2026 05:50			728,97		33,5		633020	8,17
17/09/2026 05:55			735,39		33,31		633080	8,09
17/09/2026 06:00			730,46		33,29		633140	8,05
17/09/2026 06:05			745,99		33,32		633200	8,01
17/09/2026 06:10			740,26		33,35		633260	7,99
17/09/2026 06:15			737,18		33,39		633320	7,96
17/09/2026 06:20			733,99		33,34		633380	8,15
17/09/2026 06:25			732,4		33,33		633440	8,1
17/09/2026 06:30			739,67		33,4		633520	8,07
17/09/2026 06:35			745,39		33,45		633580	8,05
17/09/2026 06:40			750,51		33,46	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	633640	8,04
17/09/2026 06:45			745,24		33,49		633700	8,03
17/09/2026 06:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		744,54	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,48		633760	8,16
17/09/2026 06:55			745,34		33,34		633820	8,09
17/09/2026 07:00			742,55		33,33		633880	8,04
17/09/2026 07:05			734,39		33,35		633940	8,01
17/09/2026 07:10			722,8		33,39		634000	7,98
17/09/2026 07:15			739,19		33,44		634060	7,97
17/09/2026 07:20			744,79		33,44		634120	8,14
17/09/2026 07:25			737,38		33,45		634180	8,11
17/09/2026 07:30			726,03		33,5		634240	8,06
17/09/2026 07:35			746,04		33,55		634300	8,05
17/09/2026 07:40			745,54		33,56		634380	8,03
17/09/2026 07:45			752,21		33,56		634440	8,01
17/09/2026 07:50			744,79		33,57		634500	8,16
17/09/2026 07:55			754,99		33,55		634560	8,09
17/09/2026 08:00			764,55		33,55		634620	8,05
17/09/2026 08:05			770,32		33,57		634680	8,02
17/09/2026 08:10			761,76		33,61		634740	8
17/09/2026 08:15			766,77		33,61		634800	7,98
17/09/2026 08:20			756,76		33,63		634880	8,14
17/09/2026 08:25			778,38		33,65		634940	8,11
17/09/2026 08:30			769,11		33,67		635000	8,1
17/09/2026 08:35			754,33		33,68		635040	8,1

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 08:40			765,27		33,71		635100	8,09
17/09/2026 08:45			768,51		33,72		635180	8,1
17/09/2026 08:50			775,28		33,73		635240	8,15
17/09/2026 08:55			762,54		33,75		635300	8,09
17/09/2026 09:00			773,04		33,77		635360	8,03
17/09/2026 09:05			758,31		33,77		635420	7,99
17/09/2026 09:10			748,65		33,82		635480	7,98
17/09/2026 09:15			752,48		33,83		635540	7,94
17/09/2026 09:20			751,54		33,85		635620	8,13
17/09/2026 09:25			759,8		33,87		635680	8,1
17/09/2026 09:30			747,56		33,87		635740	8,08
17/09/2026 09:35			755,07		33,87		635800	8,06
17/09/2026 09:40			753,21		33,89		635860	8,08
17/09/2026 09:45			745,87		33,92		635920	8,07
17/09/2026 09:50			769,73		33,92		635980	8,18
17/09/2026 09:55			753,93		33,97		636060	8,1
17/09/2026 10:00			759,23		33,98		636120	8,05
17/09/2026 10:05			758,68		34,02		636180	8,02
17/09/2026 10:10			760,82		34,03		636240	7,99
17/09/2026 10:15			771,57		34,06		636300	7,97
17/09/2026 10:20			752,96		28,39		636380	7,51
17/09/2026 10:25			761,02		26,56		636460	9,25
17/09/2026 10:30			750,05		31,15		636520	8,49
17/09/2026 10:35			773,04		33,23		636580	8,17
17/09/2026 10:40			761,64		33,88		636640	8,11
17/09/2026 10:45			767,86		34,08		636700	8,08
17/09/2026 10:50			759,65		34,17		636760	8,17
17/09/2026 10:55			762,89		34,32		636800	8,1
17/09/2026 11:00			755,19		34,39		636880	8,03
17/09/2026 11:05			744,04		34,4		636940	7,99
17/09/2026 11:10			734,62		34,4		637000	7,95
17/09/2026 11:15			737,48		34,4		637060	7,91
17/09/2026 11:20			750,12		34,44		637140	8,08
17/09/2026 11:25			728,85		34,47		637200	8,03
17/09/2026 11:30			739,74		34,42		637260	8
17/09/2026 11:35			748,15		34,4		637320	7,99
17/09/2026 11:40			736,46		34,4		637380	7,99
17/09/2026 11:45			753,48		34,43		637440	7,98

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 11:50			741,44		34,45		637540	8,07
17/09/2026 11:55			741,29		34,63		637600	8
17/09/2026 12:00			751,14		34,71		637660	7,95
17/09/2026 12:05			740,74		34,71		637720	7,91
17/09/2026 12:10			754,28		34,69		637780	7,89
17/09/2026 12:15			731,48		34,68		637840	7,86
17/09/2026 12:20			746,89		34,76		637900	8,06
17/09/2026 12:25			731,16		34,77		637960	8,01
17/09/2026 12:30			740,67		34,67		638020	8,02
17/09/2026 12:35			738,08		34,64		638080	8,01
17/09/2026 12:40			741,22		34,65		638140	8
17/09/2026 12:45			742,36		34,65		638200	8
17/09/2026 12:50			747,14		34,67		638260	8,07
17/09/2026 12:55			737,48		34,92		638340	7,97
17/09/2026 13:00			724,15		34,97	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	638400	7,91
17/09/2026 13:05			705,83		34,91		638460	7,89
17/09/2026 13:10			714,64		34,88		638500	7,88
17/09/2026 13:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		705,23	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,88		638540	7,84
17/09/2026 13:20			708,07		34,94		638620	8,13
17/09/2026 13:25			712,7		34,93		638680	8,07
17/09/2026 13:30			705,88		34,83		638740	8,04
17/09/2026 13:35			715,09		34,78		638800	8,03
17/09/2026 13:40			711,85		34,78		638860	7,99
17/09/2026 13:45			705,68		34,77		638920	8,02
17/09/2026 13:50			715,44		34,78		638980	8,09
17/09/2026 13:55			706,38		34,9		639040	8
17/09/2026 14:00			719,67		34,98		639100	7,95
17/09/2026 14:05			724,45		34,99		639160	7,91
17/09/2026 14:10			721,81		34,99		639220	7,88
17/09/2026 14:15			734,3		34,99		639280	7,85
17/09/2026 14:20			730,32		35,04		639360	8,04
17/09/2026 14:25			726,64		35,03		639420	8
17/09/2026 14:30			735,39		34,89		639480	8
17/09/2026 14:35			741,52		34,83		639540	8,01
17/09/2026 14:40			748,13		34,79		639600	8,01
17/09/2026 14:45			742,91		34,78		639680	7,99
17/09/2026 14:50			735,39		34,78		639760	8,07
17/09/2026 14:55			735,54		34,78		639820	8,01

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 15:00			721,26		34,78		639880	7,95
17/09/2026 15:05			713,2		34,78		639940	7,91
17/09/2026 15:10			720,86		34,78		640000	7,88
17/09/2026 15:15			729,42		34,77		640060	7,85
17/09/2026 15:20			729,57		34,75		640140	8,05
17/09/2026 15:25			724,05		34,77		640200	8,01
17/09/2026 15:30			728,82		34,78		640260	8
17/09/2026 15:35			730,12		34,78		640320	7,99
17/09/2026 15:40			746,54		34,79		640360	7,96
17/09/2026 15:45			748,56		34,79		640420	7,96
17/09/2026 15:50			743,06		34,8		640480	8,09
17/09/2026 15:55			750,62		34,81		640540	8,02
17/09/2026 16:00			761,87		34,81		640600	7,99
17/09/2026 16:05			752,79		34,8		640660	7,95
17/09/2026 16:10			760,11		34,83	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	640740	7,92
17/09/2026 16:15			751,99		34,83		640800	7,9
17/09/2026 16:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		745,03	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,84		640880	8,09
17/09/2026 16:25			762,25		34,84		640940	8,07
17/09/2026 16:30			751,6		34,83		641000	8,05
17/09/2026 16:35			763,29		34,83		641060	8,04
17/09/2026 16:40			774,06		34,82		641140	8,04
17/09/2026 16:45			768,34		34,82		641200	8,03
17/09/2026 16:50			760,72		34,81		641280	8,11
17/09/2026 16:55			764,11		34,81		641340	8,05
17/09/2026 17:00			757,99		34,79		641400	8
17/09/2026 17:05			746,94		34,78		641460	7,97
17/09/2026 17:10			749,23		34,77		641520	7,92
17/09/2026 17:15			741,71		34,76		641580	7,9
17/09/2026 17:20			758,73		34,72		641660	8,08
17/09/2026 17:25			758,04		34,73		641720	8,08
17/09/2026 17:30			763,96		34,74		641780	8,07
17/09/2026 17:35			759,68		34,76		641840	8,03
17/09/2026 17:40			766,75		34,73		641900	8,06
17/09/2026 17:45			758,14		34,73		641980	8,04
17/09/2026 17:50			749,73		34,72		642040	8,13
17/09/2026 17:55			762,96		34,62		642100	8,06
17/09/2026 18:00			768,79		34,51		642160	8,01
17/09/2026 18:05			767,84		34,44		642220	7,98

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 18:10			786,45		34,4		642280	7,93
17/09/2026 18:15			773,17		34,36		642360	7,9
17/09/2026 18:20			785,06		34,28		642420	8,08
17/09/2026 18:25			770,13		34,28		642500	8,07
17/09/2026 18:30			782,27		34,45		642580	8,02
17/09/2026 18:35			794,96		34,53		642640	8,02
17/09/2026 18:40			786,85		34,56		642700	8,02
17/09/2026 18:45			780,73		34,58		642760	8,02
17/09/2026 18:50			781,71		34,6		642840	8,09
17/09/2026 18:55			772,32		34,39		642900	7,99
17/09/2026 19:00			771,52		34,31		642960	7,99
17/09/2026 19:05			760,55		34,34		643020	7,96
17/09/2026 19:10			762,45		34,36		643080	7,94
17/09/2026 19:15			763,26		34,38		643140	7,9
17/09/2026 19:20			754,6		34,33	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	643220	8,09
17/09/2026 19:25			757,32		34,31		643280	8,08
17/09/2026 19:30			755,95		34,44		643340	8,04
17/09/2026 19:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		762,12	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,48		643400	8,04
17/09/2026 19:40			757,44		34,5		643460	8,03
17/09/2026 19:45			760,62		34,5		643520	8,02
17/09/2026 19:50			766,2		34,48		643600	8,11
17/09/2026 19:55			744,6		34,38		643660	8,03
17/09/2026 20:00			764,06		34,33		643720	7,98
17/09/2026 20:05			759,1		34,32		643780	7,95
17/09/2026 20:10			758,01		34,32		643840	7,92
17/09/2026 20:15			759,3		34,31		643900	7,91
17/09/2026 20:20			756,57		34,28		643980	8,08
17/09/2026 20:25			761,94		34,24		644060	8,05
17/09/2026 20:30			762,14		34,35		644120	8,03
17/09/2026 20:35			754,92		34,4		644180	8
17/09/2026 20:40			744,72		34,41		644240	8
17/09/2026 20:45			768,26		34,42		644300	7,99
17/09/2026 20:50			757,23		34,42		644380	8,12
17/09/2026 20:55			743,85		34,36		644440	8,02
17/09/2026 21:00			732,25		34,29		644520	7,99
17/09/2026 21:05			721,1		34,24		644580	7,98
17/09/2026 21:10			713,49		34,23		644640	7,96
17/09/2026 21:15			714,28		34,23		644700	7,98

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
17/09/2026 21:20			722		34,19		644780	8,11
17/09/2026 21:25			722,75		34,2		644820	8,09
17/09/2026 21:30			724,79		34,32		644880	8,08
17/09/2026 21:35			730,31		34,36		644940	8,07
17/09/2026 21:40			724,24		34,38		645000	8,05
17/09/2026 21:45			728,07		34,37		645060	8,05
17/09/2026 21:50			723,69		34,36		645140	8,15
17/09/2026 21:55			734,11		34,18		645200	8,06
17/09/2026 22:00			735,44		34,15		645260	8,03
17/09/2026 22:05			737,63		34,18		645320	8,01
17/09/2026 22:10			743,4		34,19		645380	7,99
17/09/2026 22:15			736,9		34,21		645440	7,96
17/09/2026 22:20			753,15		34,18		645520	8,13
17/09/2026 22:25			750,04		34,18		645580	8,1
17/09/2026 22:30			737		34,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	645640	8,07
17/09/2026 22:35			746,65		34,31		645700	8,07
17/09/2026 22:40			745,66		34,33		645760	8,07
17/09/2026 22:45			748,35		34,34		645820	8,05
17/09/2026 22:50			750,51		34,33		645880	8,16
17/09/2026 22:55			754,07		34,15		645960	8,08
17/09/2026 23:00			740,16		34,13		646020	8,05
17/09/2026 23:05			743,02		34,13		646080	8,01
17/09/2026 23:10			725,65		34,16		646140	7,97
17/09/2026 23:15			734,11		34,18		646200	7,96
17/09/2026 23:20			739,14		34,13		646260	8,11
17/09/2026 23:25			743,82		34,14		646320	8,09
17/09/2026 23:30			744,12		34,24		646380	8,07
17/09/2026 23:35			740,58		34,29		646440	8,06
17/09/2026 23:40			752,58		34,29		646500	8,05
17/09/2026 23:45			742,22		34,29		646560	8,06
17/09/2026 23:50			747,6		34,28		646620	8,13
17/09/2026 23:55			755,56		34,03		646680	8,08
18/09/2026 00:00			751,83		33,98		646760	8,06
18/09/2026 00:05			760,34		34,02		646820	8,04
18/09/2026 00:10			763,77		34,05		646880	8,01
18/09/2026 00:15			769,77		34,08		646920	8,01
18/09/2026 00:20			758,53		34,04		646980	8,14
18/09/2026 00:25			766,79		34,06		647040	8,1

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 00:30			772,86		34,19		647120	8,1
18/09/2026 00:35			770,27		34,24		647180	8,07
18/09/2026 00:40			766,89		34,24		647240	8,08
18/09/2026 00:45			766,24		34,24		647300	8,08
18/09/2026 00:50			779,68		34,24		647360	8,13
18/09/2026 00:55			773,36		33,95		647420	8,1
18/09/2026 01:00			767,33		33,92		647480	8,06
18/09/2026 01:05			757,93		33,97		647540	8,05
18/09/2026 01:10			751,36		34,02		647600	8
18/09/2026 01:15			759,47		34,03		647660	7,97
18/09/2026 01:20			744,34		33,99		647740	8,14
18/09/2026 01:25			766,04		34,03		647800	8,11
18/09/2026 01:30			751,56		34,15		647860	8,09
18/09/2026 01:35			751,56		34,19		647920	8,08
18/09/2026 01:40			768,18		34,19		647980	8,08
18/09/2026 01:45			756,83		34,21		648040	8,08
18/09/2026 01:50			775,94		34,21		648100	8,16
18/09/2026 01:55			771,42		33,96		648160	8,1
18/09/2026 02:00			764,65		33,91		648220	8,05
18/09/2026 02:05			769,82		33,93		648300	8,02
18/09/2026 02:10			768,98		33,97		648360	7,97
18/09/2026 02:15			768,93		33,98		648420	7,94
18/09/2026 02:20			773,95		33,97		648500	8,14
18/09/2026 02:25			769,67		33,97		648560	8,12
18/09/2026 02:30			766,04		34,1		648620	8,08
18/09/2026 02:35			763,01		34,15		648700	8,06
18/09/2026 02:40			774,1		34,18		648760	8,06
18/09/2026 02:45			773,9		34,19		648820	8,04
18/09/2026 02:50			765,49		34,19		648880	8,18
18/09/2026 02:55			770,87		34,13		648940	8,1
18/09/2026 03:00			756,24		34,08		649020	8,06
18/09/2026 03:05			759,97		34,07		649080	8,04
18/09/2026 03:10			755,34		34,05		649140	8
18/09/2026 03:15			764,8		34,04		649200	7,98
18/09/2026 03:20			753,15		33,98		649280	8,15
18/09/2026 03:25			758,43		33,97		649340	8,12
18/09/2026 03:30			753,7		34,08		649400	8,1
18/09/2026 03:35			754,55		34,13		649480	8,09

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 03:40			763,35		34,13		649540	8,08
18/09/2026 03:45			761,51		34,14		649600	8,07
18/09/2026 03:50			766,94		34,14		649660	8,17
18/09/2026 03:55			758,87		33,93		649720	8,09
18/09/2026 04:00			768,28		33,9		649780	8,04
18/09/2026 04:05			778,43		33,93		649860	7,99
18/09/2026 04:10			774,95		33,97		649920	7,95
18/09/2026 04:15			764		33,98		649980	7,9
18/09/2026 04:20			767,93		33,96		650040	8,12
18/09/2026 04:25			779,88		33,96		650100	8,09
18/09/2026 04:30			773,85		34,07		650180	8,06
18/09/2026 04:35			761,91		34,11		650240	8,04
18/09/2026 04:40			756,02		34,13		650300	8,04
18/09/2026 04:45			774,05		34,13		650360	8,03
18/09/2026 04:50			769,08		34,13	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	650420	8,15
18/09/2026 04:55			765,54		33,91		650480	8,1
18/09/2026 05:00			775,05		33,91		650560	8,09
18/09/2026 05:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		745,04	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,95		650620	8,06
18/09/2026 05:10			741,95		33,97		650680	8,07
18/09/2026 05:15			727,12		33,98		650740	8,05
18/09/2026 05:20			737,18		33,96		650800	8,17
18/09/2026 05:25			736,68		33,95		650860	8,14
18/09/2026 05:30			730,71		34,03		650920	8,09
18/09/2026 05:35			747,33		34,08		650960	8,06
18/09/2026 05:40			742,5		34,1		651020	8,03
18/09/2026 05:45			750,86		34,11		651080	8,02
18/09/2026 05:50			742,95		34,11		651160	8,19
18/09/2026 05:55			751,81		33,9		651220	8,11
18/09/2026 06:00			748,82		33,86		651300	8,06
18/09/2026 06:05			746,98		33,87		651360	8,01
18/09/2026 06:10			741,41		33,92		651420	7,97
18/09/2026 06:15			755,39		33,95		651480	7,92
18/09/2026 06:20			755,84		33,92		651540	8,13
18/09/2026 06:25			759,97		33,91		651600	8,09
18/09/2026 06:30			752,01		34,01		651660	8,07
18/09/2026 06:35			763,2		34,06		651720	8,06
18/09/2026 06:40			749,87		34,08		651800	8,05
18/09/2026 06:45			754,89		34,08		651860	8,03

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 06:50			766,94		34,08		651920	8,17
18/09/2026 06:55			764,4		33,93		651980	8,08
18/09/2026 07:00			756,09		33,89		652040	8,03
18/09/2026 07:05			756,39		33,92		652100	7,98
18/09/2026 07:10			756,98		33,97		652160	7,95
18/09/2026 07:15			747,58		33,97		652240	7,91
18/09/2026 07:20			765		33,96		652320	8,15
18/09/2026 07:25			763,7		33,97		652380	8,12
18/09/2026 07:30			777,14		34,04		652440	8,09
18/09/2026 07:35			787,99		34,08		652500	8,07
18/09/2026 07:40			791,82		34,11		652580	8,06
18/09/2026 07:45			783,91		34,13		652640	8,06
18/09/2026 07:50			779,28		34,15		652720	8,18
18/09/2026 07:55			783,01		34,08		652780	8,09
18/09/2026 08:00			798,34		34,06		652860	8,03
18/09/2026 08:05			787,29		34,08		652920	7,98
18/09/2026 08:10			801,33		34,08		652980	7,93
18/09/2026 08:15			803,42		34,1		653040	7,89
18/09/2026 08:20			809,79		34,08		653120	8,15
18/09/2026 08:25			804,41		34,12		653180	8,13
18/09/2026 08:30			808,44		34,19		653240	8,11
18/09/2026 08:35			812,67		34,2		653320	8,12
18/09/2026 08:40			801,87		34,22		653380	8,11
18/09/2026 08:45			812,12		34,23		653460	8,11
18/09/2026 08:50			802,12		34,24		653540	8,18
18/09/2026 08:55			819,44		34,18		653600	8,1
18/09/2026 09:00			813,27		34,14		653680	8,05
18/09/2026 09:05			807,82		34,15		653740	8,01
18/09/2026 09:10			800,03		34,18		653800	7,98
18/09/2026 09:15			793,76		34,19		653880	7,94
18/09/2026 09:20			798,89		34,19		653940	8,14
18/09/2026 09:25			798,92		34,24		654000	8,11
18/09/2026 09:30			810,36		34,3		654060	8,09
18/09/2026 09:35			790,21		34,35		654120	8,09
18/09/2026 09:40			801,3		34,37		654180	8,08
18/09/2026 09:45			814,19		34,4		654240	8,08
18/09/2026 09:50			814,59		34,4		654320	8,18
18/09/2026 09:55			796,9		34,4		654380	8,08

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 10:00			803,96		34,39		654440	8,04
18/09/2026 10:05			813,67		34,39		654520	8,01
18/09/2026 10:10			802,67		34,39		654580	7,97
18/09/2026 10:15			799,93		34,39		654660	7,94
18/09/2026 10:20			800,88		34,4		654720	8,13
18/09/2026 10:25			810,08		34,43		654780	8,11
18/09/2026 10:30			812,32		34,46		654840	8,11
18/09/2026 10:35			800,98		34,5		654900	8,08
18/09/2026 10:40			815,61		34,51		654960	8,14
18/09/2026 10:45			814,61		34,55		655040	8,1
18/09/2026 10:50			801,79		34,56		655100	8,2
18/09/2026 10:55			801,59		34,65		655160	8,15
18/09/2026 11:00			793,68		34,67		655240	8,1
18/09/2026 11:05			792,07		34,68		655300	8,1
18/09/2026 11:10			789,45		34,69		655360	8,09
18/09/2026 11:15			788,78		34,68		655420	8,06
18/09/2026 11:20			788,81		34,72		655480	8,17
18/09/2026 11:25			783,26		34,74		655540	8,11
18/09/2026 11:30			797,24		34,73		655600	8,06
18/09/2026 11:35			795,57		34,72		655680	8,03
18/09/2026 11:40			807,37		34,72		655740	8,01
18/09/2026 11:45			790,8		34,73		655800	7,99
18/09/2026 11:50			788,78		34,78		655860	8,2
18/09/2026 11:55			802,67		34,9		655940	8,09
18/09/2026 12:00			792,42		34,97		656000	7,99
18/09/2026 12:05			783,06		34,96		656060	7,92
18/09/2026 12:10			791,47		34,94		656140	7,88
18/09/2026 12:15			792,47		34,93		656200	7,81
18/09/2026 12:20			799,43		34,93		656260	8,11
18/09/2026 12:25			799,24		34,94		656320	8,07
18/09/2026 12:30			790,83		34,91		656400	8,05
18/09/2026 12:35			778,78		34,9		656460	8,03
18/09/2026 12:40			790,87		34,91		656520	8,03
18/09/2026 12:45			782,56		34,93		656580	8,04
18/09/2026 12:50			788,34		34,93		656680	8,15
18/09/2026 12:55			788,39		35,09		656740	8,07
18/09/2026 13:00			780,35		35,16		656800	8,01
18/09/2026 13:05			779,73		35,19		656860	7,95

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 13:10			760,6		35,2		656940	7,94
18/09/2026 13:15			765,77		35,19		657000	7,9
18/09/2026 13:20			761,84		35,23		657060	8,13
18/09/2026 13:25			746,36		35,27		657120	8,06
18/09/2026 13:30			765,87		35,2		657180	8,02
18/09/2026 13:35			759,3		35,15		657240	8,01
18/09/2026 13:40			779,96		35,15		657320	8
18/09/2026 13:45			762,96		35,16		657380	7,98
18/09/2026 13:50			767,09		35,2		657440	8,1
18/09/2026 13:55			762,96		35,47		657500	8
18/09/2026 14:00			775,6		35,5		657560	7,97
18/09/2026 14:05			773,68		35,47		657640	7,93
18/09/2026 14:10			789,4		35,43		657700	7,9
18/09/2026 14:15			774,02		35,4		657760	7,87
18/09/2026 14:20			772,48		35,48		657840	8,1
18/09/2026 14:25			786,77		35,53		657900	8,03
18/09/2026 14:30			780,74		35,46		657980	8,04
18/09/2026 14:35			779,05		35,42		658020	8
18/09/2026 14:40			773,73		35,4		658080	7,99
18/09/2026 14:45			776,61		35,42		658140	8,16
18/09/2026 14:50			755,64		35,44		658200	8,21
18/09/2026 14:55			753,7		35,81		658280	8,09
18/09/2026 15:00			744,04		35,83		658340	8,02
18/09/2026 15:05			725,38		35,75		658400	7,99
18/09/2026 15:10			709,66		35,64		658460	7,99
18/09/2026 15:15			718,81		35,59		658520	8,11
18/09/2026 15:20			720,46		35,64		658600	8,17
18/09/2026 15:25			714,23		35,64		658640	8,12
18/09/2026 15:30			733,1		35,53		658700	8,11
18/09/2026 15:35			719,56		35,49		658760	8,1
18/09/2026 15:40			728,02		35,48		658820	8,09
18/09/2026 15:45			723,94		35,47		658880	8,08
18/09/2026 15:50			717,72		35,46		658940	8,22
18/09/2026 15:55			730,56		35,7		659000	8,11
18/09/2026 16:00			725,88		35,64		659060	8,03
18/09/2026 16:05			717,62		35,53		659120	8
18/09/2026 16:10			729,36		35,47		659180	7,96
18/09/2026 16:15			720,95		35,41		659240	7,93

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 16:20			707,02		35,37		659320	8,17
18/09/2026 16:25			728,72		35,4		659380	8,12
18/09/2026 16:30			724,09		35,37		659420	8,11
18/09/2026 16:35			706,27		35,36		659480	8,1
18/09/2026 16:40			710,47		35,34		659540	8,09
18/09/2026 16:45			721,3		35,32		659600	8,08
18/09/2026 16:50			709,26		35,31		659660	8,21
18/09/2026 16:55			711,42		35,31		659720	8,15
18/09/2026 17:00			704,6		35,26		659780	8,11
18/09/2026 17:05			692,56		35,23		659840	8,1
18/09/2026 17:10			688,56		35,2		659900	8,08
18/09/2026 17:15			696,79		35,15		659960	8,07
18/09/2026 17:20			697,68		35,1		660040	8,21
18/09/2026 17:25			706,34		35,14		660080	8,16
18/09/2026 17:30			700,67		35,16		660140	8,13
18/09/2026 17:35			703,26		35,16		660200	8,11
18/09/2026 17:40			706,39		35,15		660260	8,1
18/09/2026 17:45			706,94		35,11		660320	8,09
18/09/2026 17:50			707,79		35,1		660380	8,23
18/09/2026 17:55			713,15		34,93		660440	8,14
18/09/2026 18:00			727,88		34,8		660500	8,09
18/09/2026 18:05			727,14		34,74		660560	8,05
18/09/2026 18:10			735,55		34,72		660620	8,01
18/09/2026 18:15			723,8		34,7		660680	8,02
18/09/2026 18:20			722,56		34,62		660760	8,21
18/09/2026 18:25			724,56		34,68		660820	8,14
18/09/2026 18:30			733,32		34,78		660880	8,11
18/09/2026 18:35			749,04		34,78		660940	8,1
18/09/2026 18:40			765,27		34,72		661040	8,11
18/09/2026 18:45			755,76		34,67		661100	8,11
18/09/2026 18:50			770,69		34,62		661160	8,25
18/09/2026 18:55			782,54		34,38		661240	8,16
18/09/2026 19:00			784,67		34,18		661300	8,15
18/09/2026 19:05			789,18		34,13		661360	8,11
18/09/2026 19:10			790,78		34,16		661420	8,1
18/09/2026 19:15			775,55		34,2		661500	8,09
18/09/2026 19:20			785,9		34,19		661560	8,24
18/09/2026 19:25			776,14		34,28		661620	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 19:30			782,36		34,51		661680	8,13
18/09/2026 19:35			776,24		34,62		661760	8,11
18/09/2026 19:40			774,4		34,62		661820	8,1
18/09/2026 19:45			772,01		34,62		661880	8,1
18/09/2026 19:50			775,45		34,61		661940	8,24
18/09/2026 19:55			779,83		34,34		662020	8,16
18/09/2026 20:00			779,76		34,24		662080	8,11
18/09/2026 20:05			792,15		34,29		662140	8,08
18/09/2026 20:10			782,59		34,34		662200	8,04
18/09/2026 20:15			782,44		34,35		662280	8,01
18/09/2026 20:20			788,76		34,25		662340	8,23
18/09/2026 20:25			769,3		34,25		662400	8,16
18/09/2026 20:30			784,83		34,39		662460	8,13
18/09/2026 20:35			787,27		34,43		662540	8,12
18/09/2026 20:40			799,61		34,44	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	662600	8,12
18/09/2026 20:45			799,71		34,43		662660	8,12
18/09/2026 20:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		803,59	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,43		662720	8,24
18/09/2026 20:55			796,2		34,22		662800	8,16
18/09/2026 21:00			782,44		34,05		662860	8,11
18/09/2026 21:05			788,04		34,04		662920	8,05
18/09/2026 21:10			773,46		34,08		663000	8
18/09/2026 21:15			789,48		34,09		663060	7,96
18/09/2026 21:20			791,92		34,04		663120	8,21
18/09/2026 21:25			802,32		34,12		663180	8,16
18/09/2026 21:30			784,45		34,29		663260	8,14
18/09/2026 21:35			781,12		34,35		663320	8,12
18/09/2026 21:40			775,27		34,39		663380	8,12
18/09/2026 21:45			792,89		34,39		663440	8,12
18/09/2026 21:50			792,84		34,39		663520	8,24
18/09/2026 21:55			793,33		34,23		663580	8,17
18/09/2026 22:00			798,11		34,08		663640	8,11
18/09/2026 22:05			781,14		34,07		663720	8,06
18/09/2026 22:10			791,39		34,08		663780	8,01
18/09/2026 22:15			798,76		34,08		663840	7,97
18/09/2026 22:20			791,84		33,99		663900	8,22
18/09/2026 22:25			788,16		34,07		663980	8,18
18/09/2026 22:30			783,28		34,21		664040	8,16
18/09/2026 22:35			800,05		34,26		664100	8,15

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
18/09/2026 22:40			800,05		34,28		664180	8,15
18/09/2026 22:45			789,7		34,29		664240	8,13
18/09/2026 22:50			769,94		34,29		664300	8,24
18/09/2026 22:55			794,73		34,03		664360	8,15
18/09/2026 23:00			781,34		33,91		664440	8,16
18/09/2026 23:05			772,48		33,92		664500	8,14
18/09/2026 23:10			760,59		33,97		664560	8,13
18/09/2026 23:15			773,33		34		664620	8,13
18/09/2026 23:20			760,09		33,97		664680	8,24
18/09/2026 23:25			771,93		33,98		664760	8,16
18/09/2026 23:30			773,58		34,13		664820	8,11
18/09/2026 23:35			773,68		34,19		664880	8,07
18/09/2026 23:40			769,89		34,21		664940	8,03
18/09/2026 23:45			771,49		34,23		665000	8,01
18/09/2026 23:50			780,04		34,22		665080	8,25
18/09/2026 23:55			780,15		34,17		665140	8,16
19/09/2026 00:00			778,69		34,08		665200	8,09
19/09/2026 00:05			788,65		33,99		665260	8,04
19/09/2026 00:10			792,13		33,95		665320	7,99
19/09/2026 00:15			785,26		33,92		665400	7,95
19/09/2026 00:20			789,34		33,83		665460	8,23
19/09/2026 00:25			796,73		33,89		665520	8,17
19/09/2026 00:30			807,28		34,04		665600	8,15
19/09/2026 00:35			792,9		34,1		665660	8,13
19/09/2026 00:40			788,72		34,11		665720	8,13
19/09/2026 00:45			799,99		34,1		665780	8,12
19/09/2026 00:50			800,68		34,09		665860	8,27
19/09/2026 00:55			805,86		33,92		665900	8,19
19/09/2026 01:00			794,46		33,81		665960	8,17
19/09/2026 01:05			805,41		33,8		666040	8,13
19/09/2026 01:10			794,73		33,82		666100	8,12
19/09/2026 01:15			798,37		33,82		666160	8,09
19/09/2026 01:20			803,79		33,81		666240	8,26
19/09/2026 01:25			790,55		33,83		666320	8,19
19/09/2026 01:30			799,11		33,98		666380	8,16
19/09/2026 01:35			810,26		34,06		666440	8,13
19/09/2026 01:40			804,88		34,08		666520	8,13
19/09/2026 01:45			807,77		34,08		666580	8,13

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 01:50			802,25		34,08		666660	8,26
19/09/2026 01:55			796,62		33,89		666720	8,18
19/09/2026 02:00			790,75		33,81		666800	8,14
19/09/2026 02:05			799,91		33,81		666860	8,08
19/09/2026 02:10			802,84		33,82		666920	8,07
19/09/2026 02:15			801,85		33,82		667000	8,04
19/09/2026 02:20			812,5		33,78		667060	8,23
19/09/2026 02:25			800,87		33,83		667100	8,17
19/09/2026 02:30			802,82		33,97		667160	8,14
19/09/2026 02:35			797,42		34,03		667240	8,13
19/09/2026 02:40			774,68		34,04		667300	8,12
19/09/2026 02:45			802,82		34,05		667360	8,11
19/09/2026 02:50			797,04		34,06		667460	8,25
19/09/2026 02:55			803,76		33,87		667520	8,17
19/09/2026 03:00			800,18		33,77		667580	8,15
19/09/2026 03:05			784,48		33,77		667640	8,13
19/09/2026 03:10			781,66		33,78		667720	8,1
19/09/2026 03:15			779,92		33,78		667780	8,06
19/09/2026 03:20			772,71		33,73		667860	8,25
19/09/2026 03:25			791,42		33,77		667920	8,18
19/09/2026 03:30			780,62		33,92		667980	8,14
19/09/2026 03:35			783,88		33,97		668060	8,14
19/09/2026 03:40			781,3		33,98		668120	8,13
19/09/2026 03:45			789,86		33,98		668180	8,13
19/09/2026 03:50			794,98		33,97		668240	8,27
19/09/2026 03:55			822,97		33,76		668320	8,2
19/09/2026 04:00			800,97		33,59		668380	8,16
19/09/2026 04:05			801,52		33,61		668420	8,13
19/09/2026 04:10			816,2		33,62		668500	8,1
19/09/2026 04:15			813,32		33,66		668560	8,04
19/09/2026 04:20			817,05		33,61		668640	8,25
19/09/2026 04:25			818,94		33,7		668720	8,2
19/09/2026 04:30			832,13		33,87		668780	8,17
19/09/2026 04:35			813,17		33,94		668840	8,14
19/09/2026 04:40			828,2		33,97		668920	8,12
19/09/2026 04:45			828,44		33,97		668980	8,12
19/09/2026 04:50			827,4		33,97		669060	8,26
19/09/2026 04:55			816,6		33,77		669120	8,19

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 05:00			801,57		33,61		669180	8,16
19/09/2026 05:05			798,14		33,61		669240	8,12
19/09/2026 05:10			807,34		33,63		669300	8,07
19/09/2026 05:15			802,72		33,66		669360	8,05
19/09/2026 05:20			796,79		33,61		669420	8,28
19/09/2026 05:25			794,65		33,68		669500	8,17
19/09/2026 05:30			806,2		33,86		669560	8,12
19/09/2026 05:35			802,12		33,92		669620	8,1
19/09/2026 05:40			791,92		33,92		669700	8,1
19/09/2026 05:45			796,84		33,93		669760	8,1
19/09/2026 05:50			800,78		33,92		669820	8,23
19/09/2026 05:55			803,66		33,73		669880	8,18
19/09/2026 06:00			805,25		33,61		669960	8,13
19/09/2026 06:05			810,93		33,61		670020	8,12
19/09/2026 06:10			804,41		33,67		670080	8,1
19/09/2026 06:15			802,92		33,73		670160	8,06
19/09/2026 06:20			819,04		33,75		670220	8,24
19/09/2026 06:25			807,49		33,77		670280	8,14
19/09/2026 06:30			802,67		33,88		670360	8,08
19/09/2026 06:35			797,99		33,94		670420	8,07
19/09/2026 06:40			813,99		33,97		670480	8,06
19/09/2026 06:45			814,19		33,97		670520	8,05
19/09/2026 06:50			786,57		33,97		670620	8,23
19/09/2026 06:55			782,19		33,81		670680	8,17
19/09/2026 07:00			792,02		33,77		670740	8,14
19/09/2026 07:05			775		33,79		670800	8,09
19/09/2026 07:10			770,53		33,83		670880	8,06
19/09/2026 07:15			770,87		33,83		670940	8,04
19/09/2026 07:20			769,93		33,81		671020	8,24
19/09/2026 07:25			772,84		33,82		671080	8,19
19/09/2026 07:30			763,24		33,92		671140	8,17
19/09/2026 07:35			771,25		33,97		671200	8,16
19/09/2026 07:40			758,16		33,97		671260	8,13
19/09/2026 07:45			762,02		34,02		671340	8,15
19/09/2026 07:50			769,01		34,03		671400	8,22
19/09/2026 07:55			770,9		34,03		671460	8,14
19/09/2026 08:00			775,03		33,99		671520	8,1
19/09/2026 08:05			784,04		33,98		671580	8,1

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 08:10			793		33,97		671640	8,05
19/09/2026 08:15			784,42		33,97		671700	8,07
19/09/2026 08:20			778,2		33,92		671760	8,23
19/09/2026 08:25			782,28		33,94		671820	8,12
19/09/2026 08:30			777,5		34,02		671880	8,09
19/09/2026 08:35			773,22		34,04		671960	8,07
19/09/2026 08:40			773,17		34,06		672020	8,08
19/09/2026 08:45			784,07		34,08		672080	8,07
19/09/2026 08:50			770,98		34,08		672140	8,22
19/09/2026 08:55			764,91		34,03		672200	8,13
19/09/2026 09:00			770,09		33,97		672260	8,09
19/09/2026 09:05			755,16		33,97		672340	8,05
19/09/2026 09:10			758,49		33,97		672400	8,01
19/09/2026 09:15			743,41		34		672460	7,98
19/09/2026 09:20			747,14		34,01	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	672520	8,21
19/09/2026 09:25			753,71		34,08		672580	8,11
19/09/2026 09:30	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		754,41	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,14		672640	8,1
19/09/2026 09:35			752,53		34,18		672700	8,05
19/09/2026 09:40			751,72		34,19		672760	8,06
19/09/2026 09:45			747,55		34,19		672820	8,07
19/09/2026 09:50			746,9		34,19		672900	8,23
19/09/2026 09:55			739,69		34,18		672960	8,17
19/09/2026 10:00			739,64		34,19		673020	8,14
19/09/2026 10:05			739,54		34,19		673080	8,1
19/09/2026 10:10			744,76		34,24		673140	8,09
19/09/2026 10:15			731,72		34,24		673200	8,07
19/09/2026 10:20			736,3		34,28		673260	8,26
19/09/2026 10:25			755,11		34,29		673320	8,2
19/09/2026 10:30			740,13		34,34		673380	8,18
19/09/2026 10:35			748,49		34,36		673440	8,14
19/09/2026 10:40			738,99		34,4		673500	8,12
19/09/2026 10:45			744,99		34,41		673560	8,12
19/09/2026 10:50			719,51		34,45		673620	8,28
19/09/2026 10:55			745,21		34,57		673680	8,19
19/09/2026 11:00			736,1		34,62		673760	8,13
19/09/2026 11:05			715,7		34,6		673820	8,11
19/09/2026 11:10			702,34		34,6		673860	8,07
19/09/2026 11:15			696,14		34,62		673920	8,04

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 11:20			689,77		34,67		673980	8,26
19/09/2026 11:25			683,23		34,68		674040	8,19
19/09/2026 11:30			679,82		34,67		674100	8,16
19/09/2026 11:35			682,5		34,68		674160	8,15
19/09/2026 11:40			671,9		34,72		674200	8,11
19/09/2026 11:45			670,06		34,73		674260	8,12
19/09/2026 11:50			658,12		34,77		674320	8,26
19/09/2026 11:55			657,27		35,02		674380	8,18
19/09/2026 12:00			651,25		35,09		674420	8,13
19/09/2026 12:05			642,02		35,01		674480	8,1
19/09/2026 12:10			634,98		34,9		674540	8,06
19/09/2026 12:15			637,91		34,84		674580	8,03
19/09/2026 12:20			614,18		34,78		674640	8,23
19/09/2026 12:25			592,43		34,83		674680	8,16
19/09/2026 12:30			553,16		34,81		674740	8,12
19/09/2026 12:35			524,79		34,83		674780	8,11
19/09/2026 12:40			493,63		34,86		674820	8,08
19/09/2026 12:45			453,42		34,89		674860	8,07
19/09/2026 12:50			418,04		34,93		674900	8,24
19/09/2026 12:55			391,91		35,31		674940	8,14
19/09/2026 13:00			362,07		35,35		674960	8,1
19/09/2026 13:05			336,08		35,27		674980	8,08
19/09/2026 13:10			314,65		35,21		675020	8,07
19/09/2026 13:15			290,91		35,15		675040	8,03
19/09/2026 13:20			274,24		35,15		675080	8,21
19/09/2026 13:25			248,36		35,21		675100	8,12
19/09/2026 13:30			237,46		35,2		675120	8,1
19/09/2026 13:35			216,71		35,22		675140	8,08
19/09/2026 13:40			199,49		35,25		675160	8,08
19/09/2026 13:45			183,12		35,21		675180	8,04
19/09/2026 13:50			173,31		35,19		675200	8,22
19/09/2026 13:55			161,62		35,59		675220	8,14
19/09/2026 14:00			152,46		35,7		675240	8,05
19/09/2026 14:05			142,51		35,62		675240	8,02
19/09/2026 14:10			133,55		35,59		675260	8
19/09/2026 14:15			125,59		35,64		675260	8
19/09/2026 14:20			117,13		35,75		675280	8,19
19/09/2026 14:25			114,19		35,89		675280	8,09

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 14:30			107,07		35,91		675300	8,06
19/09/2026 14:35			101,45		36		675300	8,01
19/09/2026 14:40			93,98		35,97		675300	7,99
19/09/2026 14:45			92,79		35,97		675320	7,97
19/09/2026 14:50			86,52		35,96		675320	8,2
19/09/2026 14:55			83,58		36,07		675320	8,06
19/09/2026 15:00			81,39		36,07		675340	8,02
19/09/2026 15:05			79,05		36,02		675340	7,96
19/09/2026 15:10			74,53		36,02		675340	7,94
19/09/2026 15:15			71,79		36,02		675340	7,92
19/09/2026 15:20			67,29		36,11		675380	8,15
19/09/2026 15:25			67,04		36,23		675380	8,07
19/09/2026 15:30			65,75		36,26		675380	8,02
19/09/2026 15:35			64,15		36,29		675380	7,98
19/09/2026 15:40			62,06		36,33	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	675400	7,96
19/09/2026 15:45			59,58		36,29		675400	7,96
19/09/2026 15:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		56,19	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	36,18		675400	8,19
19/09/2026 15:55			61,62		36,03		675400	8,06
19/09/2026 16:00			67,39		35,85		675420	8,03
19/09/2026 16:05			77,61		35,65		675420	8,01
19/09/2026 16:10			80,63		35,47		675420	8
19/09/2026 16:15			96,77		35,25		675420	8,01
19/09/2026 16:20			105,38		34,91		675440	8,18
19/09/2026 16:25			115,53		34,62		675440	8,1
19/09/2026 16:30			120,96		34,62		675460	8,07
19/09/2026 16:35			127,73		34,59		675460	8,05
19/09/2026 16:40			129,52		34,61		675480	8,03
19/09/2026 16:45			126,88		34,64		675480	7,99
19/09/2026 16:50			125,29		34,67		675500	8,21
19/09/2026 16:55			122,4		34,5		675500	8,11
19/09/2026 17:00			120,16		34,36		675520	8,09
19/09/2026 17:05			119,19		34,33		675520	8,04
19/09/2026 17:10			115,8		34,31		675540	8,02
19/09/2026 17:15			109,53		34,31		675540	8
19/09/2026 17:20			109,13		34,27		675560	8,21
19/09/2026 17:25			103,81		34,35		675580	8,07
19/09/2026 17:30			100,28		34,55		675580	8,02
19/09/2026 17:35			100,38		34,62		675600	8,01

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 17:40			96,24		34,62		675600	8,01
19/09/2026 17:45			94,47		34,62		675600	8
19/09/2026 17:50			87,66		34,57		675640	8,16
19/09/2026 17:55			85,67		34,35		675640	8,08
19/09/2026 18:00			85,86		34,19		675640	8,07
19/09/2026 18:05			83,82		34,16		675660	8,03
19/09/2026 18:10			80,59		34,18		675660	8,01
19/09/2026 18:15			78,3		34,19		675660	7,98
19/09/2026 18:20			79,44		34,18		675680	8,15
19/09/2026 18:25			76,21		34,24		675700	8,09
19/09/2026 18:30			73,42		34,37		675700	8,04
19/09/2026 18:35			72,41		34,42		675700	8,04
19/09/2026 18:40			72,41		34,44		675700	8,01
19/09/2026 18:45			67,03		34,43		675720	8,01
19/09/2026 18:50			67,73		34,42		675720	8,18
19/09/2026 18:55			64,54		34,26		675720	8,04
19/09/2026 19:00			64,44		34,18		675720	7,94
19/09/2026 19:05			62,53		34,17		675740	7,88
19/09/2026 19:10			59,75		34,18		675740	7,85
19/09/2026 19:15			59,45		34,19		675740	7,82
19/09/2026 19:20			59,3		34,14		675760	8,14
19/09/2026 19:25			59,55		34,13		675760	8,08
19/09/2026 19:30			57,46		34,24		675780	8,06
19/09/2026 19:35			57,9		34,29		675780	8,04
19/09/2026 19:40			57,51		34,29		675780	8,03
19/09/2026 19:45			55,81		34,29		675780	8,02
19/09/2026 19:50			55,61		34,28		675800	8,19
19/09/2026 19:55			56,41		34,11		675820	8,06
19/09/2026 20:00			53,82		34,04		675820	7,99
19/09/2026 20:05			52,51		34,07		675820	7,94
19/09/2026 20:10			52,58		34,09		675820	7,9
19/09/2026 20:15			53,03		34,1		675820	7,88
19/09/2026 20:20			50,42		34,08		675840	8,14
19/09/2026 20:25			53,62		34,02		675840	8,06
19/09/2026 20:30			51,12		34,13		675840	8,03
19/09/2026 20:35			51,56		34,15		675840	7,98
19/09/2026 20:40			51,96		34,15		675840	7,98
19/09/2026 20:45			51,12		34,14		675840	7,97

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
19/09/2026 20:50			47,83		34,13		675860	8,16
19/09/2026 20:55			51,36		34		675860	8,07
19/09/2026 21:00			48,58		33,94		675860	8,04
19/09/2026 21:05			47,93		33,97		675860	8,01
19/09/2026 21:10			48,38		33,98		675860	7,99
19/09/2026 21:15			46,14		33,99		675860	7,96
19/09/2026 21:20			47,98		33,97		675900	8,16
19/09/2026 21:25			47,48		33,92		675900	8,09
19/09/2026 21:30			48,83		33,99		675900	8,05
19/09/2026 21:35			47,33		34,03		675900	8,02
19/09/2026 21:40			46,59		34,03		675900	8
19/09/2026 21:45			46,24		34,03		675900	7,98
19/09/2026 21:50			43,35		34,03		675920	8,18
19/09/2026 21:55			45,54		33,89		675920	8,11
19/09/2026 22:00			47,6		33,84		675920	8,07
19/09/2026 22:05			44,89		33,87		675920	8,03
19/09/2026 22:10			44,5		33,87		675920	8,01
19/09/2026 22:15			42,7		33,87		675920	8
19/09/2026 22:20			48,6		33,84		675960	8,17
19/09/2026 22:25			43,7		33,82		675960	8,09
19/09/2026 22:30			46,76		33,92		675960	8,08
19/09/2026 22:35			45,31		33,93		675960	8,07
19/09/2026 22:40			47,08		33,93		675960	8,07
19/09/2026 22:45			47,15		33,94		675960	8,07
19/09/2026 22:50			44,75		33,93		675960	8,18
19/09/2026 22:55			45,46		33,82		675980	8,05
19/09/2026 23:00			42,31		33,77		675980	7,98
19/09/2026 23:05			42,51		33,77		675980	7,95
19/09/2026 23:10			44,1		33,8		675980	7,91
19/09/2026 23:15			43,4		33,82		675980	7,93
19/09/2026 23:20			44,55		33,77		675980	8,18
19/09/2026 23:25			43,2		33,76		675980	8,13
19/09/2026 23:30			45,21		33,83		676000	8,11
19/09/2026 23:35			43,02		33,86		676000	8,09
19/09/2026 23:40			45,01		33,87		676000	8,09
19/09/2026 23:45			42,92		33,86		676000	8,09
19/09/2026 23:50			42,43		33,83		676020	8,22
19/09/2026 23:55			40,42		33,67		676020	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 00:00			41,68		33,61		676040	8,14
20/09/2026 00:05			43,42		33,61		676040	8,11
20/09/2026 00:10			42,92		33,59		676040	8,09
20/09/2026 00:15			42,38		33,57		676040	8,07
20/09/2026 00:20			43,32		33,51		676060	8,24
20/09/2026 00:25			43,69		33,52		676060	8,18
20/09/2026 00:30			46,03		33,61		676060	8,14
20/09/2026 00:35			44,14		33,65		676080	8,11
20/09/2026 00:40			45,11		33,66		676080	8,08
20/09/2026 00:45			46,95		33,65		676080	8,07
20/09/2026 00:50			44,76		33,64		676080	8,24
20/09/2026 00:55			44,66		33,48		676080	8,15
20/09/2026 01:00			45,16		33,39		676080	8,12
20/09/2026 01:05			47,86		33,39		676080	8,08
20/09/2026 01:10			44,51		33,39		676080	8,03
20/09/2026 01:15			46,27		33,4		676100	8,01
20/09/2026 01:20			46,92		33,34		676120	8,2
20/09/2026 01:25			48,86		33,36		676120	8,15
20/09/2026 01:30			45,52		33,49		676120	8,11
20/09/2026 01:35			46,77		33,5		676120	8,09
20/09/2026 01:40			46,22		33,51		676120	8,09
20/09/2026 01:45			47,52		33,5		676120	8,09
20/09/2026 01:50			46,47		33,5		676140	8,22
20/09/2026 01:55			46,82		33,34		676140	8,17
20/09/2026 02:00			45,43		33,26		676140	8,13
20/09/2026 02:05			50,17		33,26		676140	8,08
20/09/2026 02:10			47,34		33,28		676140	8,05
20/09/2026 02:15			45,28		33,28		676140	8,02
20/09/2026 02:20			45,87		33,23		676160	8,23
20/09/2026 02:25			47,62		33,24		676160	8,16
20/09/2026 02:30			47,91		33,34		676160	8,14
20/09/2026 02:35			46,82		33,39		676180	8,12
20/09/2026 02:40			46,22		33,39		676180	8,11
20/09/2026 02:45			45,62		33,38		676180	8,12
20/09/2026 02:50			44,48		33,37		676180	8,28
20/09/2026 02:55			44,68		33,29		676180	8,23
20/09/2026 03:00			46,82		33,23		676180	8,2
20/09/2026 03:05			45,7		33,2		676180	8,18

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 03:10			43,19		33,18		676180	8,16
20/09/2026 03:15			43,98		33,18		676180	8,15
20/09/2026 03:20			47,24		33,14		676200	8,28
20/09/2026 03:25			45,72		33,13		676200	8,22
20/09/2026 03:30			48,38		33,24		676200	8,19
20/09/2026 03:35			45,6		33,28		676200	8,16
20/09/2026 03:40			45,97		33,26		676200	8,15
20/09/2026 03:45			45,89		33,25		676200	8,14
20/09/2026 03:50			44,83		33,23		676200	8,3
20/09/2026 03:55			47,69		33,15		676200	8,23
20/09/2026 04:00			46,09		33,05		676200	8,19
20/09/2026 04:05			46,89		33,02		676220	8,14
20/09/2026 04:10			47,64		33,02		676220	8,08
20/09/2026 04:15			47,24		33,02		676220	8,06
20/09/2026 04:20			47,09		32,97		676240	8,29
20/09/2026 04:25			46,29		33,01		676240	8,18
20/09/2026 04:30			46,44		33,13		676240	8,12
20/09/2026 04:35			46,69		33,17		676240	8,11
20/09/2026 04:40			47,34		33,15		676240	8,09
20/09/2026 04:45			44,55		33,14		676240	8,1
20/09/2026 04:50			47,04		33,13		676240	8,25
20/09/2026 04:55			43,58		33,02		676240	8,18
20/09/2026 05:00			45,15		32,94		676260	8,12
20/09/2026 05:05			13,9		32,93		676260	8,1
20/09/2026 05:10			14,02		32,93		676260	8,08
20/09/2026 05:15			14,34		32,94		676260	8,05
20/09/2026 05:20			46,49		32,92		676260	8,25
20/09/2026 05:25			46,24		32,91		676260	8,2
20/09/2026 05:30			45,4		33,02		676260	8,16
20/09/2026 05:35			46,34		33,03		676260	8,14
20/09/2026 05:40			47,59		33,03		676260	8,12
20/09/2026 05:45			45,89		33,03		676260	8,11
20/09/2026 05:50			45,55		33,02		676280	8,29
20/09/2026 05:55			16,33		32,87		676280	8,22
20/09/2026 06:00			14,74		32,77		676280	8,19
20/09/2026 06:05			13,97		32,77		676280	8,15
20/09/2026 06:10			15,84		32,82		676280	8,1
20/09/2026 06:15			14,47		32,89		676300	8,05

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 06:20			46,34		32,88		676320	8,22
20/09/2026 06:25			15,93		32,87		676320	8,12
20/09/2026 06:30			44,63		32,97		676320	8,1
20/09/2026 06:35			14,12		32,98		676320	8,06
20/09/2026 06:40			43,43		32,98		676320	8,03
20/09/2026 06:45			41,87		32,98		676320	8,03
20/09/2026 06:50			12,66		32,97		676320	8,24
20/09/2026 06:55			12,56		32,89		676320	8,14
20/09/2026 07:00			11,51		32,82		676320	8,1
20/09/2026 07:05			12,66		32,85		676320	8,05
20/09/2026 07:10			12,09		32,92		676320	8,03
20/09/2026 07:15			10		32,96		676320	7,99
20/09/2026 07:20			41,9		32,96		676340	8,22
20/09/2026 07:25			10,35		32,92		676340	8,16
20/09/2026 07:30			41,4		32,97		676340	8,14
20/09/2026 07:35			42,25		32,97		676340	8,12
20/09/2026 07:40			0		32,98		676340	8,11
20/09/2026 07:45			0		32,97		676340	8,09
20/09/2026 07:50			0		32,97		676360	8,25
20/09/2026 07:55			0		32,91		676360	8,13
20/09/2026 08:00			0		32,87		676380	8,07
20/09/2026 08:05			0		32,88		676380	8,03
20/09/2026 08:10			10,97		32,92		676380	8
20/09/2026 08:15			11,07		32,92		676380	7,98
20/09/2026 08:20			11,72		32,92		676380	8,2
20/09/2026 08:25			0		32,92		676380	8,14
20/09/2026 08:30			0		32,97		676380	8,11
20/09/2026 08:35			0		32,98		676380	8,11
20/09/2026 08:40			0		33		676380	8,09
20/09/2026 08:45			0		33		676380	8,07
20/09/2026 08:50			0		33,02		676380	8,23
20/09/2026 08:55			0		33,01		676380	8,15
20/09/2026 09:00			0		33,02		676380	8,1
20/09/2026 09:05			38,87		33,04		676380	8,07
20/09/2026 09:10			40,47		33,08		676380	8,04
20/09/2026 09:15			47,53		33,13		676380	8,02
20/09/2026 09:20			52,32		33,14		676400	8,19
20/09/2026 09:25			59,28		33,08		676400	8,13

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 09:30			66		33,04		676420	8,1
20/09/2026 09:35			74,41		33,18		676420	8,08
20/09/2026 09:40			81,18		33,45		676420	8,05
20/09/2026 09:45			85,71		33,84		676440	8,03
20/09/2026 09:50			94,82		34,03		676440	8,21
20/09/2026 09:55			102,93		33,97		676440	8,09
20/09/2026 10:00			107,11		33,92		676460	8,04
20/09/2026 10:05			113,28		33,87		676460	8
20/09/2026 10:10			122,29		33,82		676480	7,99
20/09/2026 10:15			124,18		33,75		676480	7,98
20/09/2026 10:20			133,88		33,64		676520	8,2
20/09/2026 10:25			137,82		33,7		676520	8,12
20/09/2026 10:30			141,25		33,77		676540	8,09
20/09/2026 10:35			144,68		33,82		676540	8,09
20/09/2026 10:40			148,91		33,82	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	676560	8,09
20/09/2026 10:45			152,05		33,84		676580	8,09
20/09/2026 10:50			159,26		33,87		676580	8,21
20/09/2026 10:55			160,25		33,83		676600	8,13
20/09/2026 11:00			163,74		33,87		676600	8,09
20/09/2026 11:05			166,08		33,91		676620	8,06
20/09/2026 11:10			168,52		33,97		676640	8,02
20/09/2026 11:15			171,36		34,08		676640	8
20/09/2026 11:20			173,3		34,19		676680	8,21
20/09/2026 11:25			176,98		34,27		676700	8,14
20/09/2026 11:30			176,09		34,29		676720	8,12
20/09/2026 11:35			179,72		34,33		676720	8,11
20/09/2026 11:40			179,32		34,35		676740	8,11
20/09/2026 11:45			181,96		34,38		676760	8,1
20/09/2026 11:50			183,75		34,4		676780	8,21
20/09/2026 11:55			184,25		34,63		676780	8,1
20/09/2026 12:00			186,93		34,63		676800	8,05
20/09/2026 12:05			186,44		34,61		676820	8,01
20/09/2026 12:10			186,17		34,6		676840	7,99
20/09/2026 12:15			187,28		34,57		676840	7,96
20/09/2026 12:20			191,06		34,51		676880	8,19
20/09/2026 12:25			189,42		34,52		676900	8,13
20/09/2026 12:30			189,67		34,51		676920	8,11
20/09/2026 12:35			194,44		34,56		676920	8,1

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 12:40			193,89		34,51		676940	8,08
20/09/2026 12:45			197,28		34,45		676960	8,08
20/09/2026 12:50			197,83		34,4		677000	8,23
20/09/2026 12:55			197,43		34,4		677020	8,14
20/09/2026 13:00			193,1		34,35		677020	8,08
20/09/2026 13:05			199,72		34,27		677040	8,03
20/09/2026 13:10			196,9		34,23		677060	7,99
20/09/2026 13:15			200,83		34,17		677080	7,96
20/09/2026 13:20			197,6		34,09		677100	8,21
20/09/2026 13:25			201,48		34,15		677120	8,14
20/09/2026 13:30			201,53		34,24		677140	8,11
20/09/2026 13:35			203,49		34,26		677160	8,09
20/09/2026 13:40			201,25		34,27		677180	8,08
20/09/2026 13:45			197,27		34,27		677180	8,08
20/09/2026 13:50			200,06		34,27	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	677220	8,24
20/09/2026 13:55			203,04		34,18		677240	8,16
20/09/2026 14:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		203,94	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,09		677260	8,11
20/09/2026 14:05			207,17		34,08		677280	8,06
20/09/2026 14:10			202,94		34,08		677280	8,01
20/09/2026 14:15			205,08		34,08		677300	7,97
20/09/2026 14:20			204,66		34,03		677340	8,23
20/09/2026 14:25			206,08		34,12		677360	8,16
20/09/2026 14:30			201,65		34,19		677380	8,13
20/09/2026 14:35			206,4		34,21		677400	8,11
20/09/2026 14:40			206,35		34,21		677400	8,11
20/09/2026 14:45			208,39		34,21		677420	8,11
20/09/2026 14:50			207,79		34,22		677440	8,27
20/09/2026 14:55			203,86		34,1		677460	8,16
20/09/2026 15:00			209,33		34,03		677480	8,1
20/09/2026 15:05			212,37		34,03		677480	8,02
20/09/2026 15:10			208,34		34,03		677500	7,93
20/09/2026 15:15			210,68		34,03		677520	7,85
20/09/2026 15:20			212,87		34,01		677540	8,19
20/09/2026 15:25			211,42		34,07		677560	8,12
20/09/2026 15:30			213,27		34,16		677580	8,1
20/09/2026 15:35			212,37		34,2		677580	8,08
20/09/2026 15:40			212,69		34,23		677600	8,07
20/09/2026 15:45			213,61		34,23		677620	8,06

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 15:50			212,74		34,22		677640	8,25
20/09/2026 15:55			215,26		34,11		677660	8,18
20/09/2026 16:00			212,79		34,03		677680	8,14
20/09/2026 16:05			214,88		33,99		677680	8,11
20/09/2026 16:10			210,9		33,98		677700	8,09
20/09/2026 16:15			201,44		33,98		677720	8,06
20/09/2026 16:20			191,64		33,95		677740	8,24
20/09/2026 16:25			177,7		34,02		677740	8,17
20/09/2026 16:30			175,76		34,1		677760	8,12
20/09/2026 16:35			190,34		34,14		677780	8,09
20/09/2026 16:40			208,91		34,16		677800	8,08
20/09/2026 16:45			222,19		34,15		677800	8,07
20/09/2026 16:50			238,57		34,15		677840	8,27
20/09/2026 16:55			253,6		34,02		677860	8,18
20/09/2026 17:00			270,37		33,92		677880	8,14
20/09/2026 17:05			285,45		33,9	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	677920	8,1
20/09/2026 17:10	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		296	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,87		677940	8,07
20/09/2026 17:15			307,19		33,87		677960	8,03
20/09/2026 17:20			311,33		33,82		677980	8,25
20/09/2026 17:25			329,14		33,87		678000	8,18
20/09/2026 17:30			334,62		33,99		678040	8,15
20/09/2026 17:35			344,02		34,03		678060	8,13
20/09/2026 17:40			345,86		34,04		678080	8,13
20/09/2026 17:45			356,06		34,03		678120	8,12
20/09/2026 17:50			367,56		34,03		678160	8,28
20/09/2026 17:55			370,75		33,86		678200	8,2
20/09/2026 18:00			370,65		33,77		678220	8,16
20/09/2026 18:05			385,73		33,76		678260	8,12
20/09/2026 18:10			382,76		33,77		678280	8,09
20/09/2026 18:15			389,78		33,82		678320	8,06
20/09/2026 18:20			388,41		33,78		678360	8,24
20/09/2026 18:25			398,12		33,83		678400	8,16
20/09/2026 18:30			404,74		33,93		678440	8,13
20/09/2026 18:35			392,17		33,97		678460	8,11
20/09/2026 18:40			398,64		33,98		678500	8,1
20/09/2026 18:45			400,78		33,98		678520	8,1
20/09/2026 18:50			405,51		33,97		678560	8,27
20/09/2026 18:55			402,03		33,86		678600	8,2

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 19:00			405,54		33,75		678620	8,15
20/09/2026 19:05			407,88		33,72		678660	8,12
20/09/2026 19:10			407,43		33,72		678700	8,09
20/09/2026 19:15			397,68		33,71		678720	8,08
20/09/2026 19:20			378,57		33,61		678760	8,24
20/09/2026 19:25			357,86		33,69		678780	8,18
20/09/2026 19:30			330,34		33,83		678820	8,15
20/09/2026 19:35			308,99		33,87		678840	8,13
20/09/2026 19:40			288,29		33,88		678860	8,11
20/09/2026 19:45			269,18		33,88		678880	8,1
20/09/2026 19:50			252,11		33,88		678900	8,26
20/09/2026 19:55			232,6		33,77		678920	8,2
20/09/2026 20:00			217,28		33,62		678940	8,14
20/09/2026 20:05			202,84		33,63		678960	8,1
20/09/2026 20:10			191,55		33,65		678980	8,08
20/09/2026 20:15			180,1		33,66		679000	8,05
20/09/2026 20:20			168,34		33,61		679000	8,23
20/09/2026 20:25			160,72		33,61		679020	8,16
20/09/2026 20:30			151,29		33,76		679040	8,12
20/09/2026 20:35			142,48		33,78		679040	8,09
20/09/2026 20:40			133,35		33,78		679060	8,08
20/09/2026 20:45			127,15		33,77		679060	8,07
20/09/2026 20:50			119,58		33,77		679080	8,25
20/09/2026 20:55			114,41		33,61		679080	8,18
20/09/2026 21:00			111,77		33,54		679100	8,12
20/09/2026 21:05			107,59		33,55		679100	8,07
20/09/2026 21:10			101,8		33,55		679100	8,03
20/09/2026 21:15			95,18		33,55		679120	8,01
20/09/2026 21:20			91,94		33,5		679120	8,24
20/09/2026 21:25			91,55		33,54		679120	8,18
20/09/2026 21:30			86,77		33,62		679140	8,15
20/09/2026 21:35			84,03		33,67		679140	8,14
20/09/2026 21:40			80,85		33,69		679140	8,12
20/09/2026 21:45			79,3		33,68		679160	8,11
20/09/2026 21:50			76,59		33,67		679180	8,26
20/09/2026 21:55			75,32		33,52		679180	8,19
20/09/2026 22:00			74,1		33,4		679200	8,14
20/09/2026 22:05			69,1		33,39		679200	8,1

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
20/09/2026 22:10			69,72		33,4		679200	8,06
20/09/2026 22:15			66,41		33,39		679200	8,04
20/09/2026 22:20			69,27		33,34		679220	8,23
20/09/2026 22:25			65,27		33,39		679220	8,17
20/09/2026 22:30			63,55		33,5		679220	8,15
20/09/2026 22:35			63,68		33,52		679220	8,13
20/09/2026 22:40			61,88		33,52		679220	8,11
20/09/2026 22:45			60,94		33,52		679240	8,11
20/09/2026 22:50			56,81		33,51		679260	8,26
20/09/2026 22:55			57,51		33,37		679260	8,16
20/09/2026 23:00			57,83		33,29		679260	8,08
20/09/2026 23:05			57,16		33,29		679260	8,02
20/09/2026 23:10			60,04		33,29		679280	7,97
20/09/2026 23:15			57,63		33,28		679280	7,93
20/09/2026 23:20			54,87		33,22		679280	8,24
20/09/2026 23:25			60,26		33,18		679280	8,16
20/09/2026 23:30			58,07		33,29		679280	8,12
20/09/2026 23:35			55,56		33,34		679300	8,09
20/09/2026 23:40			55,52		33,34		679300	8,07
20/09/2026 23:45			56,23		33,34		679300	8,04
20/09/2026 23:50			53,92		33,33		679300	8,27
20/09/2026 23:55			54,57		33,09		679300	8,21
21/09/2026 00:00			54,64		32,97		679320	8,17
21/09/2026 00:05			53,4		32,97		679320	8,12
21/09/2026 00:10			56,98		32,97		679320	8,09
21/09/2026 00:15			52,25		32,98		679320	8,05
21/09/2026 00:20			55,93		32,97		679360	8,25
21/09/2026 00:25			57		32,97		679380	8,18
21/09/2026 00:30			56,6		33,13		679380	8,13
21/09/2026 00:35			55,91		33,2		679380	8,11
21/09/2026 00:40			54,11		33,22		679380	8,1
21/09/2026 00:45			54,81		33,23		679380	8,08
21/09/2026 00:50			54,81		33,22		679400	8,27
21/09/2026 00:55			53,69		33,03		679420	8,19
21/09/2026 01:00			52,99		32,92		679420	8,14
21/09/2026 01:05			54,33		32,93		679420	8,1
21/09/2026 01:10			53,54		32,93		679420	8,05
21/09/2026 01:15			53,74		32,95		679420	8,02

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 01:20			51,9		32,91		679440	8,24
21/09/2026 01:25			52,94		32,92		679460	8,17
21/09/2026 01:30			55,08		33,03		679460	8,14
21/09/2026 01:35			53,99		33,08		679460	8,12
21/09/2026 01:40			54,03		33,09		679460	8,1
21/09/2026 01:45			53,24		33,1		679460	8,09
21/09/2026 01:50			53,59		33,1		679460	8,25
21/09/2026 01:55			50,25		32,94		679480	8,18
21/09/2026 02:00			51,55		32,82		679480	8,13
21/09/2026 02:05			51,7		32,82		679480	8,09
21/09/2026 02:10			51,47		32,83		679480	8,05
21/09/2026 02:15			50		32,83		679480	8,01
21/09/2026 02:20			54,11		32,77		679500	8,26
21/09/2026 02:25			52,49		32,81		679520	8,2
21/09/2026 02:30			53,11		32,95	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	679520	8,18
21/09/2026 02:35			50,32		32,98		679520	8,17
21/09/2026 02:40			51,57		33		679520	8,16
21/09/2026 02:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		49,95	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,99		679520	8,16
21/09/2026 02:50			49,21		32,98		679540	8,28
21/09/2026 02:55			48,16		32,82		679540	8,2
21/09/2026 03:00			51,72		32,73		679560	8,15
21/09/2026 03:05			49,53		32,73		679560	8,09
21/09/2026 03:10			50,85		32,74		679560	8,06
21/09/2026 03:15			48,01		32,75		679560	8,02
21/09/2026 03:20			49,8		32,72		679560	8,24
21/09/2026 03:25			48,36		32,72		679560	8,19
21/09/2026 03:30			50,87		32,82		679580	8,16
21/09/2026 03:35			49,08		32,88		679580	8,14
21/09/2026 03:40			51,72		32,88		679580	8,13
21/09/2026 03:45			48,96		32,87		679580	8,12
21/09/2026 03:50			49,23		32,86		679600	8,26
21/09/2026 03:55			46,27		32,68		679600	8,18
21/09/2026 04:00			49,26		32,61		679600	8,14
21/09/2026 04:05			49,78		32,61		679620	8,09
21/09/2026 04:10			48,26		32,61		679620	8,06
21/09/2026 04:15			14,34		32,61		679620	8,03
21/09/2026 04:20			22,65		32,57		679620	8,25
21/09/2026 04:25			14,89		32,57		679620	8,19

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 04:30			39,28		32,69		679620	8,16
21/09/2026 04:35			39,11		32,72		679620	8,13
21/09/2026 04:40			46,14		32,72		679620	8,11
21/09/2026 04:45			43,14		32,72		679620	8,1
21/09/2026 04:50			31,36		32,72		679640	8,27
21/09/2026 04:55			36,79		32,58		679640	8,2
21/09/2026 05:00			47,59		32,49		679660	8,15
21/09/2026 05:05			48,03		32,49		679660	8,11
21/09/2026 05:10			44,13		32,5		679660	8,07
21/09/2026 05:15			47,49		32,5		679660	8,04
21/09/2026 05:20			49,58		32,45		679680	8,24
21/09/2026 05:25			47,24		32,47		679680	8,19
21/09/2026 05:30			46,62		32,6		679680	8,15
21/09/2026 05:35			47,79		32,62		679680	8,14
21/09/2026 05:40			46,54		32,62		679700	8,13
21/09/2026 05:45			47,94		32,61		679700	8,12
21/09/2026 05:50			45,4		32,61		679720	8,27
21/09/2026 05:55			46,54		32,44		679720	8,21
21/09/2026 06:00			45,65		32,39		679720	8,16
21/09/2026 06:05			45,05		32,4		679720	8,13
21/09/2026 06:10			46,09		32,44		679720	8,1
21/09/2026 06:15			48,08		32,47		679720	8,1
21/09/2026 06:20			44,88		32,45		679760	8,26
21/09/2026 06:25			46,72		32,44		679760	8,2
21/09/2026 06:30			45,97		32,51		679760	8,16
21/09/2026 06:35			46,37		32,55		679760	8,14
21/09/2026 06:40			45,62		32,56		679760	8,12
21/09/2026 06:45			44,83		32,56		679760	8,11
21/09/2026 06:50			10,47		32,56		679760	8,26
21/09/2026 06:55			44,31		32,44		679760	8,19
21/09/2026 07:00			45,4		32,4		679760	8,14
21/09/2026 07:05			42,32		32,4		679780	8,1
21/09/2026 07:10			41,3		32,45		679780	8,07
21/09/2026 07:15			11,69		32,51		679780	8,06
21/09/2026 07:20			40,61		32,5		679780	8,23
21/09/2026 07:25			10,5		32,45		679780	8,2
21/09/2026 07:30			10,58		32,51		679780	8,18
21/09/2026 07:35			41,38		32,54		679780	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 07:40			0		32,51		679780	8,16
21/09/2026 07:45			0		32,51		679780	8,14
21/09/2026 07:50			22,17		32,52		679780	8,28
21/09/2026 07:55			0		32,48		679780	8,22
21/09/2026 08:00			37,98		32,45		679780	8,17
21/09/2026 08:05			39,12		32,5		679780	8,14
21/09/2026 08:10			42,75		32,53		679800	8,11
21/09/2026 08:15			45,99		32,56		679800	8,1
21/09/2026 08:20			54,15		32,56		679800	8,27
21/09/2026 08:25			60,07		32,48		679800	8,23
21/09/2026 08:30			74,65		32,45		679800	8,18
21/09/2026 08:35			91,72		32,57		679820	8,16
21/09/2026 08:40			105,42		32,82		679820	8,14
21/09/2026 08:45			126,47		32,99		679820	8,13
21/09/2026 08:50			145,83		33,03		679840	8,28
21/09/2026 08:55			156,08		33		679860	8,21
21/09/2026 09:00			176,18		33,02		679860	8,17
21/09/2026 09:05			190,92		33,08		679880	8,15
21/09/2026 09:10			202,76		33,13		679900	8,12
21/09/2026 09:15			216,45		33,18		679920	8,1
21/09/2026 09:20			237		33,18		679960	8,27
21/09/2026 09:25			247,3		33,16		679980	8,23
21/09/2026 09:30			254,82		33,18		680000	8,22
21/09/2026 09:35			258		33,21		680020	8,21
21/09/2026 09:40			270,99		33,23		680040	8,2
21/09/2026 09:45			278,8		31,98		680060	8,62
21/09/2026 09:50			287,29		31,97		680080	8,35
21/09/2026 09:55			304,68		32,67		680100	8,24
21/09/2026 10:00			333,13		33,08		680140	8,2
21/09/2026 10:05			360,9		33,25		680160	8,18
21/09/2026 10:10			393,19		33,34		680200	8,25
21/09/2026 10:15			420,24		33,4		680220	8,2
21/09/2026 10:20			452,86		33,43		680260	8,29
21/09/2026 10:25			481,45		33,43		680300	8,23
21/09/2026 10:30			482,37		33,45		680340	8,22
21/09/2026 10:35			478,79		33,46		680380	8,19
21/09/2026 10:40			484,12		33,47		680420	8,19
21/09/2026 10:45			478,54		33,5		680460	8,17

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 10:50			478,54		33,71		680500	8,26
21/09/2026 10:55			470,8		33,76		680540	8,2
21/09/2026 11:00			452,22		33,73		680580	8,18
21/09/2026 11:05			485,21		33,72		680620	8,16
21/09/2026 11:10			504,27		33,74		680660	8,16
21/09/2026 11:15			511,74		33,77		680720	8,15
21/09/2026 11:20			521,44		33,81		680760	8,26
21/09/2026 11:25			550,06		33,77		680800	8,21
21/09/2026 11:30			557,82		33,77		680860	8,21
21/09/2026 11:35			571,26		33,79		680900	8,2
21/09/2026 11:40			585,44		33,82		680940	8,2
21/09/2026 11:45			598,48		33,82		681000	8,2
21/09/2026 11:50			607,14		34,12		681040	8,27
21/09/2026 11:55			619,23		34,17		681100	8,22
21/09/2026 12:00			626,05		34,1	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	681140	8,17
21/09/2026 12:05			636,85		34,03		681200	8,14
21/09/2026 12:10			635,01		34,01		681260	8,13
21/09/2026 12:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		645,56	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,97		681320	8,13
21/09/2026 12:20			649,19		34		681380	8,25
21/09/2026 12:25			657,35		33,93		681440	8,2
21/09/2026 12:30			662,63		33,91		681480	8,16
21/09/2026 12:35			668,05		33,92		681540	8,14
21/09/2026 12:40			686,39		33,97		681600	8,14
21/09/2026 12:45			684,2		33,98		681660	8,12
21/09/2026 12:50			691,86		34,23		681720	8,26
21/09/2026 12:55			703,11		34,22		681780	8,19
21/09/2026 13:00			696,69		34,13		681800	8,13
21/09/2026 13:05			715,1		34,1		681860	8,09
21/09/2026 13:10			719,78		34,13		681920	8,06
21/09/2026 13:15			715,19		34,17		682000	8,04
21/09/2026 13:20			711,52		34,24		682060	8,24
21/09/2026 13:25			715,2		34,17		682120	8,21
21/09/2026 13:30			728,94		34,13		682180	8,19
21/09/2026 13:35			726,89		34,15		682240	8,2
21/09/2026 13:40			735,8		34,16		682300	8,2
21/09/2026 13:45			742,07		34,19		682380	8,19
21/09/2026 13:50			735,9		34,62		682440	8,27
21/09/2026 13:55			739,18		34,63		682500	8,19

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 14:00			747,34		34,46		682560	8,13
21/09/2026 14:05			746,1		34,33		682620	8,1
21/09/2026 14:10			748,59		34,28		682680	8,1
21/09/2026 14:15			749,43		34,25		682760	8,1
21/09/2026 14:20			744,36		34,29		682820	8,27
21/09/2026 14:25			741,12		34,19		682880	8,22
21/09/2026 14:30			741,87		34,18		682940	8,21
21/09/2026 14:35			748,19		34,16		683000	8,21
21/09/2026 14:40			735		34,19		683060	8,21
21/09/2026 14:45			749,58		34,22		683120	8,22
21/09/2026 14:50			756,05		34,48		683180	8,29
21/09/2026 14:55			753,21		34,51		683240	8,22
21/09/2026 15:00			757,59		34,45		683300	8,18
21/09/2026 15:05			752,57		34,41		683360	8,15
21/09/2026 15:10			755,55		34,4		683420	8,13
21/09/2026 15:15			758,85		34,46		683500	8,16
21/09/2026 15:20			753,31		34,54		683560	8,29
21/09/2026 15:25			753,07		34,36		683620	8,23
21/09/2026 15:30			744,17		34,29		683680	8,21
21/09/2026 15:35			753,52		34,24		683740	8,19
21/09/2026 15:40			758,95		34,21		683800	8,18
21/09/2026 15:45			753,37		34,19		683880	8,16
21/09/2026 15:50			759,84		34,29		683940	8,28
21/09/2026 15:55			759,39		34,27		684020	8,22
21/09/2026 16:00			746,06		34,19		684060	8,18
21/09/2026 16:05			754,27		34,13		684120	8,16
21/09/2026 16:10			763,47		34,09		684180	8,15
21/09/2026 16:15			770,19		34,08		684240	8,14
21/09/2026 16:20			753,77		34,11		684300	8,28
21/09/2026 16:25			758,65		34,11		684360	8,23
21/09/2026 16:30			753,97		34,1		684440	8,24
21/09/2026 16:35			760,64		34,08		684500	8,22
21/09/2026 16:40			773,97		34,08		684540	8,21
21/09/2026 16:45			759,14		34,08		684580	8,22
21/09/2026 16:50			765,61		34,04		684640	8,3
21/09/2026 16:55			767,85		34,02		684700	8,23
21/09/2026 17:00			773,52		33,97		684780	8,19
21/09/2026 17:05			774,42		33,95		684840	8,15

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 17:10			760,93		33,92		684900	8,16
21/09/2026 17:15			769,44		33,91		684980	8,17
21/09/2026 17:20			767,9		33,92		685040	8,32
21/09/2026 17:25			755,5		33,92		685100	8,26
21/09/2026 17:30			782,98		33,89		685180	8,24
21/09/2026 17:35			779,49		33,9		685240	8,23
21/09/2026 17:40			761,08		33,9		685300	8,23
21/09/2026 17:45			767,85		33,89		685380	8,22
21/09/2026 17:50			766,4		33,68		685440	8,33
21/09/2026 17:55			771,73		33,61		685520	8,26
21/09/2026 18:00			763,74		33,61		685580	8,22
21/09/2026 18:05			782,4		33,61		685640	8,17
21/09/2026 18:10			775,23		33,63		685700	8,17
21/09/2026 18:15			777,35		33,64		685780	8,19
21/09/2026 18:20			793,7		33,71		685840	8,32
21/09/2026 18:25			764,58		33,81		685920	8,27
21/09/2026 18:30			761,72		33,83		685980	8,25
21/09/2026 18:35			774,56		33,83		686040	8,24
21/09/2026 18:40			765,81		33,82		686100	8,22
21/09/2026 18:45			759,58		33,82		686180	8,22
21/09/2026 18:50			760,33		33,61		686260	8,33
21/09/2026 18:55			770,68		33,56		686320	8,25
21/09/2026 19:00			767,55		33,56		686380	8,19
21/09/2026 19:05			767,8		33,55		686440	8,16
21/09/2026 19:10			764,32		33,54		686500	8,14
21/09/2026 19:15			762,93		33,47		686560	8,17
21/09/2026 19:20			756,46		33,5		686620	8,33
21/09/2026 19:25			765,47		33,61		686700	8,27
21/09/2026 19:30			760,29		33,66		686760	8,26
21/09/2026 19:35			768,65		33,66		686820	8,25
21/09/2026 19:40			768,25		33,66		686880	8,24
21/09/2026 19:45			762,08		33,64		686940	8,24
21/09/2026 19:50			769,79		33,43		687000	8,31
21/09/2026 19:55			778,85		33,34		687080	8,21
21/09/2026 20:00			776,51		33,29		687140	8,15
21/09/2026 20:05			781,59		33,24		687200	8,11
21/09/2026 20:10			764,07		33,21		687260	8,08
21/09/2026 20:15			783,48		33,17		687340	8,1

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 20:20			785,1		33,22		687400	8,3
21/09/2026 20:25			780,64		33,39		687460	8,25
21/09/2026 20:30			781,67		33,45		687520	8,24
21/09/2026 20:35			785,22		33,45		687580	8,23
21/09/2026 20:40			786,77		33,45		687660	8,23
21/09/2026 20:45			781,24		33,45		687720	8,23
21/09/2026 20:50			788,85		33,18		687780	8,34
21/09/2026 20:55			783,03		33,13		687860	8,24
21/09/2026 21:00			779,8		33,13		687920	8,18
21/09/2026 21:05			794,83		33,15		687980	8,13
21/09/2026 21:10			791,94		33,14		688040	8,12
21/09/2026 21:15			788,9		33,13		688140	8,11
21/09/2026 21:20			795,92		33,13		688200	8,33
21/09/2026 21:25			793,93		33,29		688260	8,3
21/09/2026 21:30			798,26		33,34	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	688320	8,28
21/09/2026 21:35			778,55		33,34		688400	8,27
21/09/2026 21:40	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		781,84	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,34		688460	8,27
21/09/2026 21:45			802,89		33,31		688540	8,27
21/09/2026 21:50			789,55		33,03		688620	8,35
21/09/2026 21:55			789,65		32,97		688680	8,28
21/09/2026 22:00			807,52		32,98		688740	8,25
21/09/2026 22:05			805,73		33,02		688820	8,21
21/09/2026 22:10			813,14		33,03		688880	8,22
21/09/2026 22:15			799,11		32,99		688940	8,22
21/09/2026 22:20			799,51		33,02		689020	8,37
21/09/2026 22:25			805,03		33,18		689080	8,3
21/09/2026 22:30			813,99		33,23		689140	8,28
21/09/2026 22:35			806,77		33,23		689220	8,26
21/09/2026 22:40			807,47		33,23		689280	8,26
21/09/2026 22:45			805,97		33,23		689340	8,26
21/09/2026 22:50			797,22		32,92		689420	8,37
21/09/2026 22:55			807,92		32,86		689480	8,31
21/09/2026 23:00			803,19		32,87		689540	8,27
21/09/2026 23:05			794,33		32,91		689620	8,24
21/09/2026 23:10			812,89		32,92		689680	8,22
21/09/2026 23:15			822,55		32,89		689740	8,22
21/09/2026 23:20			813,59		32,92		689820	8,37
21/09/2026 23:25			810,11		33,08		689880	8,3

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
21/09/2026 23:30			826,28		33,13		689960	8,28
21/09/2026 23:35			812,49		33,14		690000	8,27
21/09/2026 23:40			823,49		33,14		690060	8,26
21/09/2026 23:45			812,1		33,13		690140	8,26
21/09/2026 23:50			804,08		32,81		690200	8,37
21/09/2026 23:55			828,82		32,75		690260	8,32
22/09/2026 00:00			813,74		32,75		690340	8,29
22/09/2026 00:05			819,6		32,76		690400	8,27
22/09/2026 00:10			808,06		32,75		690480	8,24
22/09/2026 00:15			814,83		32,68		690540	8,26
22/09/2026 00:20			826,07		32,77		690600	8,38
22/09/2026 00:25			820,67		32,96		690680	8,33
22/09/2026 00:30			818,93		33,01		690740	8,31
22/09/2026 00:35			835,25		33,02		690820	8,27
22/09/2026 00:40			820,37		33,02	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	690880	8,25
22/09/2026 00:45			813,65		33,01		690960	8,24
22/09/2026 00:50			823,08		32,62		691040	8,34
22/09/2026 00:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		822,23	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,51		691100	8,27
22/09/2026 01:00			822,08		32,5		691160	8,22
22/09/2026 01:05			828,1		32,51		691240	8,17
22/09/2026 01:10			811,04		32,51		691300	8,14
22/09/2026 01:15			838,38		32,5		691380	8,19
22/09/2026 01:20			817,82		32,61		691440	8,35
22/09/2026 01:25			816,63		32,81		691500	8,29
22/09/2026 01:30			822,7		32,92		691580	8,28
22/09/2026 01:35			821,86		32,92		691640	8,26
22/09/2026 01:40			826,38		32,92		691700	8,25
22/09/2026 01:45			825,09		32,92		691780	8,28
22/09/2026 01:50			817,92		32,59		691840	8,39
22/09/2026 01:55			817,57		32,51		691880	8,33
22/09/2026 02:00			821,36		32,52		691960	8,26
22/09/2026 02:05			817,13		32,55		692020	8,23
22/09/2026 02:10			817,97		32,56		692080	8,21
22/09/2026 02:15			814,56		32,54		692160	8,25
22/09/2026 02:20			820,41		32,61		692220	8,42
22/09/2026 02:25			809,46		32,77		692300	8,36
22/09/2026 02:30			823,4		32,82		692360	8,36
22/09/2026 02:35			813,15		32,85		692420	8,35

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 02:40			797,47		32,85		692480	8,36
22/09/2026 02:45			801,3		32,85		692580	8,36
22/09/2026 02:50			801,7		32,51		692640	8,44
22/09/2026 02:55			801,77		32,45		692700	8,39
22/09/2026 03:00			794,73		32,45		692780	8,34
22/09/2026 03:05			797,42		32,48		692840	8,34
22/09/2026 03:10			799,01		32,49		692900	8,34
22/09/2026 03:15			807,22		32,43		692980	8,34
22/09/2026 03:20			793,36		32,54		693040	8,43
22/09/2026 03:25			806,75		32,7		693100	8,38
22/09/2026 03:30			793,26		32,76		693160	8,38
22/09/2026 03:35			810,93		32,77		693240	8,38
22/09/2026 03:40			811,82		32,77		693300	8,38
22/09/2026 03:45			808,94		32,77		693360	8,38
22/09/2026 03:50			799,88		32,5		693440	8,47
22/09/2026 03:55			812,77		32,45		693500	8,39
22/09/2026 04:00			807,34		32,46		693560	8,34
22/09/2026 04:05	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		816,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,49	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	693640	8,3
22/09/2026 04:10			806,8		32,5		693700	8,28
22/09/2026 04:15			802,77		32,46		693780	8,26
22/09/2026 04:20			829,74		32,53		693840	8,42
22/09/2026 04:25			831,51		32,67		693900	8,36
22/09/2026 04:30			829,44		32,72		693960	8,35
22/09/2026 04:35			831,28		32,72		694040	8,34
22/09/2026 04:40			819,44		32,72		694100	8,36
22/09/2026 04:45			821,58		32,72		694180	8,32
22/09/2026 04:50			830,59		32,45		694240	8,4
22/09/2026 04:55			820,88		32,35		694300	8,36
22/09/2026 05:00			815,65		32,35		694380	8,32
22/09/2026 05:05			810,53		32,35		694440	8,25
22/09/2026 05:10			818,64		32,35		694520	8,23
22/09/2026 05:15			841,68		32,35		694580	8,23
22/09/2026 05:20			818,29		32,44		694640	8,36
22/09/2026 05:25			824,96		32,58		694720	8,33
22/09/2026 05:30			820,68		32,65		694780	8,32
22/09/2026 05:35			829,14		32,67		694840	8,32
22/09/2026 05:40			813,81		32,67		694920	8,3
22/09/2026 05:45			813,71		32,67		694980	8,31

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 05:50			817,75		32,43		695040	8,39
22/09/2026 05:55			816,98		32,36		695120	8,35
22/09/2026 06:00			823,22		32,35		695180	8,31
22/09/2026 06:05			813,76		32,37		695260	8,29
22/09/2026 06:10			821,78		32,4		695320	8,28
22/09/2026 06:15			823,42		32,4		695380	8,27
22/09/2026 06:20			816,55		32,5		695460	8,38
22/09/2026 06:25			819,96		32,61		695520	8,35
22/09/2026 06:30			809,51		32,67		695580	8,33
22/09/2026 06:35			817,82		32,67		695660	8,32
22/09/2026 06:40			798,76		32,67		695720	8,32
22/09/2026 06:45			813,59		32,67		695800	8,32
22/09/2026 06:50			821,9		32,47		695880	8,39
22/09/2026 06:55			813,77		32,45		695940	8,36
22/09/2026 07:00			806,36		32,46		696000	8,31
22/09/2026 07:05			810,34		32,49		696080	8,29
22/09/2026 07:10			817,16		32,51		696140	8,32
22/09/2026 07:15			829,45		32,47		696220	8,32
22/09/2026 07:20			811,13		32,51		696300	8,4
22/09/2026 07:25			799,34		32,61		696360	8,35
22/09/2026 07:30			807,55		32,65		696420	8,33
22/09/2026 07:35			808,3		32,67		696500	8,32
22/09/2026 07:40			795,71		32,67		696560	8,31
22/09/2026 07:45			819,37		32,67		696620	8,3
22/09/2026 07:50			816,74		32,51		696700	8,4
22/09/2026 07:55			815,64		32,47		696760	8,37
22/09/2026 08:00			810,27		32,48		696820	8,34
22/09/2026 08:05			806,63		32,51		696900	8,32
22/09/2026 08:10			813,5		32,52		696960	8,28
22/09/2026 08:15			817,93		32,53		697020	8,28
22/09/2026 08:20			806,78		32,61		697100	8,42
22/09/2026 08:25			813,08		32,72		697160	8,35
22/09/2026 08:30			804,47		32,77		697220	8,31
22/09/2026 08:35			813,18		32,79		697300	8,28
22/09/2026 08:40			807,06		32,81		697360	8,26
22/09/2026 08:45			806,51		32,82		697420	8,25
22/09/2026 08:50			804,52		32,81		697500	8,39
22/09/2026 08:55			805,32		32,83		697560	8,35

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 09:00			799,5		32,88		697620	8,31
22/09/2026 09:05			770,74		32,9		697700	8,29
22/09/2026 09:10			787,81		32,87		697760	8,29
22/09/2026 09:15			777,31		32,83		697820	8,29
22/09/2026 09:20			778,16		32,85		697900	8,38
22/09/2026 09:25			768,65		32,91		697960	8,31
22/09/2026 09:30			767,9		32,92		698040	8,29
22/09/2026 09:35			761,96		32,92		698100	8,29
22/09/2026 09:40			770,14		32,92		698140	8,3
22/09/2026 09:45			759,59		32,92		698220	8,28
22/09/2026 09:50			764,25		32,92		698280	8,37
22/09/2026 09:55			743,7		32,92		698340	8,26
22/09/2026 10:00			745,24		32,92		698420	8,2
22/09/2026 10:05			750,51		32,92		698480	8,17
22/09/2026 10:10			740,51		32,92		698540	8,16
22/09/2026 10:15			750,19		32,97		698600	8,18
22/09/2026 10:20			755,06		33,01		698660	8,33
22/09/2026 10:25			736,38		33,02		698700	8,29
22/09/2026 10:30			743,6		33,06		698760	8,27
22/09/2026 10:35			737,08		33,06		698820	8,26
22/09/2026 10:40			728,82		33,05		698880	8,28
22/09/2026 10:45			730,41		33,07		698940	8,27
22/09/2026 10:50			719,01		33,16		698980	8,34
22/09/2026 10:55			725,43		33,17		699040	8,28
22/09/2026 11:00			741,63		33,15		699100	8,27
22/09/2026 11:05			733,3		33,17		699160	8,26
22/09/2026 11:10			727,97		33,18		699220	8,25
22/09/2026 11:15			727,47		33,24		699300	8,24
22/09/2026 11:20			733,99		33,24		699360	8,34
22/09/2026 11:25			733,1		33,2		699420	8,29
22/09/2026 11:30			724,29		33,22		699480	8,28
22/09/2026 11:35			731,16		33,23		699540	8,28
22/09/2026 11:40			727,97		33,23		699600	8,27
22/09/2026 11:45			732,25		33,24		699660	8,27
22/09/2026 11:50			727,42		33,45		699720	8,32
22/09/2026 11:55			728,32		33,5		699780	8,27
22/09/2026 12:00			726,48		33,51		699820	8,24
22/09/2026 12:05			721,85		33,48		699880	8,22

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 12:10			724,44		33,43		699940	8,23
22/09/2026 12:15			727,54		33,5		700020	8,23
22/09/2026 12:20			726,4		33,55		700080	8,35
22/09/2026 12:25			732,4		33,46		700140	8,29
22/09/2026 12:30			722,82		33,43		700200	8,26
22/09/2026 12:35			734,51		33,44		700260	8,24
22/09/2026 12:40			728,33		33,43		700300	8,23
22/09/2026 12:45			721,92		33,45		700360	8,21
22/09/2026 12:50			738,58		33,73		700440	8,31
22/09/2026 12:55			733,21		33,77		700500	8,27
22/09/2026 13:00			728,18		33,76		700540	8,25
22/09/2026 13:05			722,16		33,75		700600	8,25
22/09/2026 13:10			727,88		33,75		700660	8,23
22/09/2026 13:15			733,26		33,81		700740	8,26
22/09/2026 13:20			727,54		33,77		700800	8,33
22/09/2026 13:25			733,33		33,63	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	700860	8,3
22/09/2026 13:30			720,72		33,57		700920	8,28
22/09/2026 13:35	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		740,13	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,55		700980	8,28
22/09/2026 13:40			732,41		33,57		701040	8,26
22/09/2026 13:45			737,39		33,64		701100	8,26
22/09/2026 13:50			732,68		33,87		701160	8,31
22/09/2026 13:55			738,78		33,91		701220	8,24
22/09/2026 14:00			738,65		33,85		701280	8,24
22/09/2026 14:05			747,96		33,82		701320	8,25
22/09/2026 14:10			751,64		33,83		701380	8,23
22/09/2026 14:15			748,81		33,96		701460	8,22
22/09/2026 14:20			750,05		33,97		701520	8,31
22/09/2026 14:25			740,55		33,87		701580	8,28
22/09/2026 14:30			761,89		33,86		701640	8,28
22/09/2026 14:35			773,32		33,86		701700	8,28
22/09/2026 14:40			772,67		33,87		701780	8,28
22/09/2026 14:45			795,12		33,87		701840	8,29
22/09/2026 14:50			798,45		34,21		701900	8,33
22/09/2026 14:55			806,41		34,16		701960	8,28
22/09/2026 15:00			814,78		33,99		702040	8,27
22/09/2026 15:05			839,71		33,88		702100	8,28
22/09/2026 15:10			840,65		33,83		702180	8,27
22/09/2026 15:15			845,13		33,77		702260	8,28

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 15:20			845,88		33,77		702340	8,35
22/09/2026 15:25			856,53		33,71		702400	8,32
22/09/2026 15:30			871,21		33,64		702480	8,31
22/09/2026 15:35			876,29		33,55		702540	8,3
22/09/2026 15:40			879,12		33,41		702620	8,33
22/09/2026 15:45			875,04		33,39		702700	8,33
22/09/2026 15:50			885,79		33,07		702760	8,39
22/09/2026 15:55			875,29		32,95		702840	8,28
22/09/2026 16:00			858,72		32,98		702900	8,22
22/09/2026 16:05			883,35		33,05		702980	8,19
22/09/2026 16:10			890,97		33,1		703060	8,16
22/09/2026 16:15			898,98		33,07		703140	8,16
22/09/2026 16:20			900,44		33,17		703220	8,34
22/09/2026 16:25			908,88		33,34		703300	8,29
22/09/2026 16:30			907,81		33,39	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	703380	8,27
22/09/2026 16:35			914,08		33,41		703440	8,26
22/09/2026 16:40			921,1		33,41		703520	8,25
22/09/2026 16:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		915,17	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,4		703620	8,25
22/09/2026 16:50			926,12		33,13		703700	8,35
22/09/2026 16:55			937,02		33,05		703760	8,25
22/09/2026 17:00			934,38		33,04		703840	8,18
22/09/2026 17:05			944,74		33,04		703920	8,16
22/09/2026 17:10			916,89		33,03		704000	8,13
22/09/2026 17:15			954,01		33		704080	8,1
22/09/2026 17:20			929,58		33,09		704160	8,32
22/09/2026 17:25			945,6		33,24		704220	8,28
22/09/2026 17:30			938,93		33,31		704300	8,22
22/09/2026 17:35			945,3		33,34		704380	8,19
22/09/2026 17:40			958,79		33,33		704440	8,17
22/09/2026 17:45			962,82		33,33		704520	8,16
22/09/2026 17:50			973,37		33,02		704600	8,3
22/09/2026 17:55			956,05		32,92		704680	8,23
22/09/2026 18:00			970,48		32,91		704760	8,18
22/09/2026 18:05			953,09		32,92		704840	8,17
22/09/2026 18:10			957,94		32,95		704920	8,16
22/09/2026 18:15			957,22		32,92		705020	8,19
22/09/2026 18:20			958,39		33,07		705100	8,29
22/09/2026 18:25			946,05		33,21		705180	8,25

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 18:30			959,34		33,27		705260	8,24
22/09/2026 18:35			968,94		33,29		705340	8,24
22/09/2026 18:40			962,62		33,29		705420	8,23
22/09/2026 18:45			954,54		33,29		705500	8,24
22/09/2026 18:50			961,85		33		705580	8,32
22/09/2026 18:55			964,99		32,96		705660	8,27
22/09/2026 19:00			955,78		32,97		705740	8,24
22/09/2026 19:05			973,15		32,97		705820	8,23
22/09/2026 19:10			972,26		32,96		705900	8,22
22/09/2026 19:15			980,27		32,9		706000	8,24
22/09/2026 19:20			976,44		32,97		706080	8,33
22/09/2026 19:25			977,98		33,13		706160	8,28
22/09/2026 19:30			979,72		33,18		706240	8,23
22/09/2026 19:35			976,27		33,18		706320	8,22
22/09/2026 19:40			972,93		33,19	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	706400	8,22
22/09/2026 19:45			972,48		33,18		706480	8,2
22/09/2026 19:50			976,81		33,1		706560	8,33
22/09/2026 19:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		992,79	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,03		706640	8,26
22/09/2026 20:00			975,92		33		706720	8,25
22/09/2026 20:05			983,58		32,97		706800	8,21
22/09/2026 20:10			988,61		32,97		706880	8,17
22/09/2026 20:15			995,92		32,92		706960	8,19
22/09/2026 20:20			998,51		32,95		707060	8,32
22/09/2026 20:25			980,74		33,07		707140	8,28
22/09/2026 20:30			985,47		33,13		707220	8,27
22/09/2026 20:35			996,12		33,13		707300	8,26
22/09/2026 20:40			999,26		33,13		707360	8,26
22/09/2026 20:45			1014,09		33,13		707440	8,27
22/09/2026 20:50			1004,43		33,03		707520	8,34
22/09/2026 20:55			1004,09		32,97		707600	8,28
22/09/2026 21:00			1004,09		32,93		707680	8,25
22/09/2026 21:05			999,16		32,92		707780	8,26
22/09/2026 21:10			1000,35		32,91		707860	8,25
22/09/2026 21:15			1009,71		32,85		707940	8,25
22/09/2026 21:20			1000,16		32,86		708020	8,35
22/09/2026 21:25			1005,78		32,99		708100	8,29
22/09/2026 21:30			1002,99		33,07		708180	8,26
22/09/2026 21:35			1017,02		33,08		708280	8,24

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
22/09/2026 21:40			1020,76		33,09		708360	8,23
22/09/2026 21:45			1012,2		33,1		708440	8,23
22/09/2026 21:50			1018,17		33,03		708520	8,32
22/09/2026 21:55			1008,56		32,97		708600	8,26
22/09/2026 22:00			1001		32,93		708700	8,24
22/09/2026 22:05			1006,52		32,92		708780	8,23
22/09/2026 22:10			996,37		32,92		708860	8,23
22/09/2026 22:15			1009,41		32,85		708940	8,24
22/09/2026 22:20			1007,27		32,89		709020	8,33
22/09/2026 22:25			989,06		33		709100	8,28
22/09/2026 22:30			1001,6		33,05		709180	8,27
22/09/2026 22:35			986,72		33,07		709280	8,26
22/09/2026 22:40			998,26		33,07		709360	8,24
22/09/2026 22:45			1002,19		33,07		709440	8,25
22/09/2026 22:50			987,76		33,01		709520	8,34
22/09/2026 22:55			980,74		32,95		709600	8,28
22/09/2026 23:00			992,84		32,92		709680	8,25
22/09/2026 23:05			996,22		32,88		709760	8,22
22/09/2026 23:10			993,73		32,86		709840	8,2
22/09/2026 23:15			996,17		32,77		709920	8,2
22/09/2026 23:20			997,52		32,85		710000	8,31
22/09/2026 23:25			995,82		32,97		710100	8,27
22/09/2026 23:30			998,11		33,02		710180	8,26
22/09/2026 23:35			994,98		33,02		710260	8,27
22/09/2026 23:40			997,37		33,02		710340	8,24
22/09/2026 23:45			1002,34		33,02		710420	8,26
22/09/2026 23:50			985,92		32,71		710500	8,33
22/09/2026 23:55			998,56		32,61		710580	8,25
23/09/2026 00:00			985,22		32,61		710660	8,23
23/09/2026 00:05			977,06		32,62		710740	8,22
23/09/2026 00:10			980,4		32,62		710820	8,22
23/09/2026 00:15			984,75		32,58		710900	8,23
23/09/2026 00:20			998,83		32,7		711000	8,32
23/09/2026 00:25			1000,32		32,86		711080	8,29
23/09/2026 00:30			990,47		32,91		711160	8,28
23/09/2026 00:35			989,15		32,9		711240	8,29
23/09/2026 00:40			986,71		32,89		711320	8,29
23/09/2026 00:45			996,07		32,89		711400	8,28

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 00:50			995,27		32,5		711480	8,34
23/09/2026 00:55			988,3		32,41		711560	8,28
23/09/2026 01:00			991,59		32,45		711640	8,26
23/09/2026 01:05			995,04		32,46		711720	8,22
23/09/2026 01:10			988,25		32,47		711820	8,2
23/09/2026 01:15			987,03		32,4		711900	8,21
23/09/2026 01:20			987,63		32,56		711980	8,32
23/09/2026 01:25			1000,56		32,74		712060	8,28
23/09/2026 01:30			982,7		32,82		712140	8,28
23/09/2026 01:35			993,25		32,85		712220	8,26
23/09/2026 01:40			987,03		32,86		712300	8,26
23/09/2026 01:45			979,41		32,87		712400	8,27
23/09/2026 01:50			981,8		32,51		712480	8,32
23/09/2026 01:55			984,74		32,45		712560	8,24
23/09/2026 02:00			992,4		32,46		712640	8,25
23/09/2026 02:05			980,96		32,48		712720	8,24
23/09/2026 02:10			982,1		32,51		712800	8,25
23/09/2026 02:15			981,06		32,5		712880	8,28
23/09/2026 02:20			972,94		32,56		712960	8,37
23/09/2026 02:25			978,67		32,72		713040	8,32
23/09/2026 02:30			990,46		32,77		713120	8,29
23/09/2026 02:35			967,67		32,8		713220	8,29
23/09/2026 02:40			981,87		32,81		713300	8,26
23/09/2026 02:45			966,57		32,81		713380	8,24
23/09/2026 02:50			966,72		32,53		713420	8,3
23/09/2026 02:55			966,45		32,5		713500	8,25
23/09/2026 03:00			964,83		32,51		713580	8,21
23/09/2026 03:05			978,57		32,56		713660	8,19
23/09/2026 03:10			971,6		32,56		713720	8,17
23/09/2026 03:15			958,46		32,56		713820	8,23
23/09/2026 03:20			976,8		32,6		713900	8,33
23/09/2026 03:25			979,63		32,72		713980	8,3
23/09/2026 03:30			970,73		32,77		714060	8,28
23/09/2026 03:35			966		32,77		714140	8,27
23/09/2026 03:40			972,1		32,77		714220	8,25
23/09/2026 03:45			963,59		32,77		714320	8,26
23/09/2026 03:50			975,95		32,52		714400	8,33
23/09/2026 03:55			959,56		32,47		714480	8,26

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 04:00			965,68		32,5		714560	8,21
23/09/2026 04:05			954,75		32,51		714640	8,22
23/09/2026 04:10			964,41		32,52		714720	8,21
23/09/2026 04:15			958,78		32,51		714800	8,21
23/09/2026 04:20			959,98		32,56		714880	8,37
23/09/2026 04:25			959,18		32,68		714960	8,29
23/09/2026 04:30			961,97		32,73		715040	8,25
23/09/2026 04:35			947,17		32,76		715120	8,21
23/09/2026 04:40			963,66		32,77		715200	8,2
23/09/2026 04:45			940,87		32,77		715300	8,17
23/09/2026 04:50			951,91		32,51		715380	8,32
23/09/2026 04:55			932,46		32,42		715440	8,28
23/09/2026 05:00			912,55		32,44		715520	8,26
23/09/2026 05:05			901,9		32,45		715600	8,24
23/09/2026 05:10			891,23		32,47	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	715680	8,23
23/09/2026 05:15			894,19		32,47		715740	8,22
23/09/2026 05:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		897,6	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,53		715820	8,33
23/09/2026 05:25			883,51		32,66		715900	8,27
23/09/2026 05:30			871,07		32,72		715960	8,26
23/09/2026 05:35			875,7		32,72		716040	8,25
23/09/2026 05:40			864,16		32,73		716100	8,23
23/09/2026 05:45			852,53		32,73		716200	8,23
23/09/2026 05:50			851,14		32,51		716260	8,31
23/09/2026 05:55			848,85		32,45		716340	8,25
23/09/2026 06:00			844,07		32,45		716400	8,24
23/09/2026 06:05			832,38		32,46		716480	8,22
23/09/2026 06:10			828,82		32,51		716540	8,22
23/09/2026 06:15			829,67		32,53		716640	8,23
23/09/2026 06:20			823,15		32,58		716700	8,33
23/09/2026 06:25			814,64		32,69		716760	8,27
23/09/2026 06:30			824,99		32,73		716840	8,26
23/09/2026 06:35			819,96		32,75		716900	8,23
23/09/2026 06:40			811,65		32,76		716960	8,22
23/09/2026 06:45			807,97		32,76		717040	8,23
23/09/2026 06:50			804,74		32,56		717100	8,32
23/09/2026 06:55			813,39		32,51		717160	8,28
23/09/2026 07:00			801,18		32,51		717240	8,24
23/09/2026 07:05			810,06		32,54		717300	8,23

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 07:10			812,03		32,56		717360	8,21
23/09/2026 07:15			815,36		32,56		717440	8,22
23/09/2026 07:20			808,8		32,58		717500	8,33
23/09/2026 07:25			809,64		32,67		717560	8,31
23/09/2026 07:30			816,46		32,72		717640	8,31
23/09/2026 07:35			809,89		32,72		717680	8,32
23/09/2026 07:40			808,7		32,73		717740	8,31
23/09/2026 07:45			819,74		32,74		717820	8,3
23/09/2026 07:50			814,37		32,7		717880	8,38
23/09/2026 07:55			808,55		32,66		717960	8,29
23/09/2026 08:00			810,59		32,61		718020	8,25
23/09/2026 08:05			811,56		32,61		718080	8,24
23/09/2026 08:10			808,67		32,58		718160	8,23
23/09/2026 08:15			808,53		32,56		718220	8,22
23/09/2026 08:20			818,93		32,56		718260	8,36
23/09/2026 08:25			805,44		32,67		718320	8,29
23/09/2026 08:30			800,07		32,72		718380	8,24
23/09/2026 08:35			811,01		32,73		718440	8,22
23/09/2026 08:40			821,86		32,74		718520	8,2
23/09/2026 08:45			818,53		32,75		718580	8,19
23/09/2026 08:50			810,32		32,54		718640	8,31
23/09/2026 08:55			816,49		32,5		718720	8,24
23/09/2026 09:00			806,44		32,49		718780	8,21
23/09/2026 09:05			813,65		32,48		718840	8,2
23/09/2026 09:10			813,6		32,5		718920	8,19
23/09/2026 09:15			815,64		32,47		718960	8,2
23/09/2026 09:20			816,02		32,53		719020	8,32
23/09/2026 09:25			813,13		32,66		719100	8,25
23/09/2026 09:30			808,92		32,72		719160	8,23
23/09/2026 09:35			810,64		32,72		719220	8,23
23/09/2026 09:40			810,12		32,72		719300	8,23
23/09/2026 09:45			807,01		32,74		719380	8,24
23/09/2026 09:50			812,71		32,54		719440	8,32
23/09/2026 09:55			832,24		32,51		719520	8,28
23/09/2026 10:00			813,53		32,58		719580	8,25
23/09/2026 10:05			839,08		32,66		719640	8,24
23/09/2026 10:10			836,77		32,76		719700	8,22
23/09/2026 10:15			848,62		32,82		719800	8,2

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 10:20			863,1		32,92		719860	8,33
23/09/2026 10:25			855,04		32,97		719920	8,3
23/09/2026 10:30			854,84		32,99		719980	8,27
23/09/2026 10:35			858,42		32,99		720040	8,32
23/09/2026 10:40			864,95		32,98		720100	8,34
23/09/2026 10:45			869,82		32,97		720180	8,37
23/09/2026 10:50			847,63		32,95		720220	8,4
23/09/2026 10:55			855,89		32,91		720300	8,35
23/09/2026 11:00			876,84		32,81		720380	8,31
23/09/2026 11:05			876,54		32,74		720440	8,33
23/09/2026 11:10			884,21		32,67		720520	8,31
23/09/2026 11:15			886,35		32,55		720580	8,31
23/09/2026 11:20			897		32,61		720660	8,46
23/09/2026 11:25			921,78		32,72		720740	8,42
23/09/2026 11:30			921,38		32,76		720820	8,4
23/09/2026 11:35			924,37		32,76		720900	8,38
23/09/2026 11:40			921,98		32,76		720960	8,38
23/09/2026 11:45			930,29		32,73		721060	8,38
23/09/2026 11:50			934,42		32,36		721140	8,42
23/09/2026 11:55			938,9		32,34		721220	8,35
23/09/2026 12:00			950,59		32,4		721300	8,34
23/09/2026 12:05			941,99		32,45		721380	8,34
23/09/2026 12:10			942,68		32,49		721460	8,34
23/09/2026 12:15			962,48		32,4		721540	8,32
23/09/2026 12:20			956,36		32,56		721620	8,4
23/09/2026 12:25			956,61		32,72		721700	8,33
23/09/2026 12:30			947,72		32,77		721760	8,31
23/09/2026 12:35			965,99		32,81		721840	8,28
23/09/2026 12:40			949,31		32,84		721920	8,29
23/09/2026 12:45			953,99		32,89		722000	8,22
23/09/2026 12:50			946,85		32,77		722080	8,29
23/09/2026 12:55			956,78		32,75		722160	8,23
23/09/2026 13:00			952,37		32,77		722240	8,19
23/09/2026 13:05			960,53		32,77		722320	8,17
23/09/2026 13:10			979,54		32,76		722400	8,15
23/09/2026 13:15			954,11		32,72		722480	8,16
23/09/2026 13:20			947,49		32,81		722560	8,29
23/09/2026 13:25			954,36		32,9		722640	8,25

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 13:30			956,2		32,92		722720	8,24
23/09/2026 13:35			964,14		32,93		722800	8,24
23/09/2026 13:40			968,51		32,93		722880	8,22
23/09/2026 13:45			954,83		32,92		722980	8,21
23/09/2026 13:50			960,4		32,7		723060	8,26
23/09/2026 13:55			962,05		32,64		723120	8,16
23/09/2026 14:00			962,34		32,62		723200	8,13
23/09/2026 14:05			956,67		32,66		723280	8,09
23/09/2026 14:10			939,2		32,66		723360	8,04
23/09/2026 14:15			942,69		32,59		723440	8,09
23/09/2026 14:20			920,89		32,71		723520	8,25
23/09/2026 14:25			953,39		32,8		723600	8,2
23/09/2026 14:30			944,03		32,83		723680	8,18
23/09/2026 14:35			946,02		32,88		723760	8,16
23/09/2026 14:40			947,51		32,9		723840	8,18
23/09/2026 14:45			950,1		32,92		723940	8,18
23/09/2026 14:50			956,97		32,61		724020	8,24
23/09/2026 14:55			963,99		32,56		724080	8,17
23/09/2026 15:00			942,19		32,59		724160	8,12
23/09/2026 15:05			939,85		32,61		724240	8,1
23/09/2026 15:10			952,79		32,63		724320	8,09
23/09/2026 15:15			951,64		32,61		724400	8,09
23/09/2026 15:20			951		32,67		724480	8,24
23/09/2026 15:25			953,78		32,79		724560	8,16
23/09/2026 15:30			958,56		32,86		724620	8,14
23/09/2026 15:35			965,93		32,89		724700	8,08
23/09/2026 15:40			958,21		32,92		724780	8,07
23/09/2026 15:45			974,59		32,92		724880	8,07
23/09/2026 15:50			978,92		32,61		724960	8,22
23/09/2026 15:55			972,7		32,55		725040	8,11
23/09/2026 16:00			976,63		32,56		725100	8,08
23/09/2026 16:05			982,4		32,56		725180	8,06
23/09/2026 16:10			974,24		32,57		725260	8
23/09/2026 16:15			988,27		32,54		725360	8,05
23/09/2026 16:20			986,73		32,66		725440	8,2
23/09/2026 16:25			987,87		32,78		725520	8,12
23/09/2026 16:30			987,08		32,86		725600	8,08
23/09/2026 16:35			984,09		32,9		725680	8,05

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 16:40			992,6		32,91		725760	8,04
23/09/2026 16:45			987,77		32,91		725860	8,04
23/09/2026 16:50			988,47		32,64		725920	8,2
23/09/2026 16:55			991,26		32,56		726000	8,14
23/09/2026 17:00			986,43		32,55		726080	8,12
23/09/2026 17:05			981,21		32,56		726160	8,1
23/09/2026 17:10			986,28		32,56		726240	8,06
23/09/2026 17:15			982,35		32,51		726340	8,08
23/09/2026 17:20			987,77		32,63		726420	8,19
23/09/2026 17:25			979,16		32,77		726500	8,1
23/09/2026 17:30			981,55		32,84		726580	8,07
23/09/2026 17:35			973,09		32,88		726660	8,06
23/09/2026 17:40			983,74		32,87		726740	8,04
23/09/2026 17:45			981,95		32,88		726820	8,04
23/09/2026 17:50			968,81		32,56	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	726900	8,2
23/09/2026 17:55			977,37		32,46		726980	8,12
23/09/2026 18:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		972,9	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,45		727060	8,09
23/09/2026 18:05			980,31		32,49		727140	8,11
23/09/2026 18:10			968,17		32,51		727220	8,1
23/09/2026 18:15			972,99		32,51		727300	8,1
23/09/2026 18:20			969,31		32,66		727380	8,19
23/09/2026 18:25			964,73		32,78		727460	8,14
23/09/2026 18:30			969,81		32,85		727540	8,14
23/09/2026 18:35			962,84		32,89		727620	8,19
23/09/2026 18:40			970,61		32,89		727700	8,17
23/09/2026 18:45			962,24		32,9		727780	8,15
23/09/2026 18:50			963,07		32,65		727860	8,26
23/09/2026 18:55			977,35		32,61		727940	8,19
23/09/2026 19:00			976,36		32,61		728020	8,14
23/09/2026 19:05			967,65		32,65		728100	8,13
23/09/2026 19:10			947		32,66		728180	8,08
23/09/2026 19:15			958,39		32,6		728260	8,12
23/09/2026 19:20			965,41		32,67		728340	8,26
23/09/2026 19:25			958,92		32,78		728420	8,2
23/09/2026 19:30			945,53		32,82		728500	8,2
23/09/2026 19:35			958,77		32,85		728580	8,17
23/09/2026 19:40			969,92		32,85		728660	8,15
23/09/2026 19:45			967,73		32,86		728740	8,14

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 19:50			963,9		32,61		728820	8,21
23/09/2026 19:55			965,89		32,57		728900	8,1
23/09/2026 20:00			960,31		32,6		728980	8,04
23/09/2026 20:05			963		32,61		729060	7,98
23/09/2026 20:10			957,72		32,62		729120	7,99
23/09/2026 20:15			958,07		32,57		729220	8,01
23/09/2026 20:20			964,24		32,64		729300	8,19
23/09/2026 20:25			961,36		32,75		729380	8,12
23/09/2026 20:30			972,55		32,79		729460	8,07
23/09/2026 20:35			963,15		32,81		729540	8,04
23/09/2026 20:40			967,03		32,82		729620	8,02
23/09/2026 20:45			969,27		32,82		729720	7,99
23/09/2026 20:50			962,95		32,61		729800	8,21
23/09/2026 20:55			972,5		32,58		729880	8,15
23/09/2026 21:00			963,15		32,61		729960	8,09
23/09/2026 21:05			968,25		32,66		730040	8,04
23/09/2026 21:10			969,42		32,67		730120	8,03
23/09/2026 21:15			964,29		32,61		730200	8,06
23/09/2026 21:20			958,47		32,66		730280	8,22
23/09/2026 21:25			974,2		32,73		730360	8,17
23/09/2026 21:30			966,16		32,77		730440	8,15
23/09/2026 21:35			979,52		32,79		730520	8,12
23/09/2026 21:40			966,58		32,79		730600	8,11
23/09/2026 21:45			971,99		32,8		730680	8,1
23/09/2026 21:50			970,19		32,58		730760	8,19
23/09/2026 21:55			971,34		32,56		730840	8,15
23/09/2026 22:00			955,26		32,56		730920	8,11
23/09/2026 22:05			952,1		32,59		731000	8,08
23/09/2026 22:10			958,35		32,61		731080	8,07
23/09/2026 22:15			962		32,55		731160	8,1
23/09/2026 22:20			968,45		32,61		731240	8,24
23/09/2026 22:25			971,04		32,72		731320	8,18
23/09/2026 22:30			965,49		32,76		731400	8,14
23/09/2026 22:35			985,49		32,77		731480	8,11
23/09/2026 22:40			957,72		32,77		731560	8,1
23/09/2026 22:45			963,82		32,77		731660	8,07
23/09/2026 22:50			970,36		32,61		731740	8,2
23/09/2026 22:55			972,85		32,6		731820	8,11

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
23/09/2026 23:00			979,17		32,61		731900	8,06
23/09/2026 23:05			971,06		32,62		731980	8,02
23/09/2026 23:10			973,25		32,65		732060	7,98
23/09/2026 23:15			990,47		32,6		732140	8,02
23/09/2026 23:20			980,52		32,61		732220	8,21
23/09/2026 23:25			976,54		32,69		732300	8,12
23/09/2026 23:30			976,98		32,72		732380	8,07
23/09/2026 23:35			983,3		32,75		732460	8,04
23/09/2026 23:40			982,26		32,76		732560	8,01
23/09/2026 23:45			979,8		32,76		732640	7,98
23/09/2026 23:50			985		32,55		732720	8,17
23/09/2026 23:55			981,64		32,51		732800	8,12
24/09/2026 00:00			985,94		32,51		732880	8,09
24/09/2026 00:05			986,59		32,51		732960	8,07
24/09/2026 00:10			1002,56		32,51	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	733040	8,07
24/09/2026 00:15			975,34		32,43		733120	8,08
24/09/2026 00:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		976,73	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,51		733200	8,21
24/09/2026 00:25			973,77		32,63		733280	8,18
24/09/2026 00:30			963,97		32,67		733360	8,15
24/09/2026 00:35			950,08		32,7		733440	8,15
24/09/2026 00:40			944,11		32,7		733520	8,14
24/09/2026 00:45			961,73		32,7		733600	8,11
24/09/2026 00:50			934,9		32,45		733680	8,2
24/09/2026 00:55			942,39		32,39		733760	8,14
24/09/2026 01:00			921,69		32,38		733840	8,1
24/09/2026 01:05			926,36		32,39		733900	8,07
24/09/2026 01:10			933,33		32,4		733980	8,05
24/09/2026 01:15			903,37		32,31		734060	8,08
24/09/2026 01:20			916,86		32,45		734140	8,21
24/09/2026 01:25			898		32,56		734200	8,16
24/09/2026 01:30			883,02		32,61		734280	8,13
24/09/2026 01:35			894,02		32,63		734360	8,11
24/09/2026 01:40			871,77		32,62		734420	8,1
24/09/2026 01:45			878,74		32,63		734520	8,08
24/09/2026 01:50			866,27		32,4		734580	8,19
24/09/2026 01:55			856,79		32,36		734660	8,15
24/09/2026 02:00			861,62		32,37		734740	8,11
24/09/2026 02:05			859,45		32,39		734800	8,08

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 02:10			861,99		32,4		734880	8,06
24/09/2026 02:15			862,88		32,39		734940	8,07
24/09/2026 02:20			825,76		32,44		735020	8,19
24/09/2026 02:25			839,54		32,53		735080	8,14
24/09/2026 02:30			835,31		32,57		735140	8,13
24/09/2026 02:35			828,35		32,58		735220	8,11
24/09/2026 02:40			834,27		32,6		735280	8,11
24/09/2026 02:45			823,67		32,6		735360	8,1
24/09/2026 02:50			826,55		32,39		735420	8,17
24/09/2026 02:55			812,62		32,35		735480	8,09
24/09/2026 03:00			812,57		32,35		735560	8,04
24/09/2026 03:05			805,6		32,38		735620	8,02
24/09/2026 03:10			812,32		32,39		735680	8
24/09/2026 03:15			806,1		32,38		735760	8,01
24/09/2026 03:20			804,98		32,4		735820	8,21
24/09/2026 03:25			816,35		32,5		735880	8,15
24/09/2026 03:30			813,37		32,54		735960	8,1
24/09/2026 03:35			803,36		32,55		736000	8,07
24/09/2026 03:40			808,44		32,55		736060	8,04
24/09/2026 03:45			803,81		32,56		736140	8,01
24/09/2026 03:50			804,91		32,34		736200	8,18
24/09/2026 03:55			807,19		32,3		736260	8,13
24/09/2026 04:00			809,38		32,32		736320	8,08
24/09/2026 04:05			802,86		32,35		736400	8,04
24/09/2026 04:10			783,9		32,35		736460	8,01
24/09/2026 04:15			785,15		32,32		736520	8
24/09/2026 04:20			790,32		32,35		736560	8,18
24/09/2026 04:25			785		32,45		736640	8,12
24/09/2026 04:30			791,67		32,5		736700	8,08
24/09/2026 04:35			777,56		32,51		736760	8,07
24/09/2026 04:40			780,92		32,51		736820	8,06
24/09/2026 04:45			783,21		32,51		736880	8,04
24/09/2026 04:50			780,37		32,26		736960	8,16
24/09/2026 04:55			776,69		32,18		737020	8,1
24/09/2026 05:00			768,08		32,14		737080	8,04
24/09/2026 05:05			769,07		32,14		737140	8,01
24/09/2026 05:10			762,11		32,16		737200	8,01
24/09/2026 05:15			778,48		32,14		737280	8,05

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 05:20			772,46		32,24		737340	8,2
24/09/2026 05:25			773,01		32,38		737400	8,15
24/09/2026 05:30			774,65		32,44		737460	8,1
24/09/2026 05:35			771,86		32,45		737520	8,08
24/09/2026 05:40			776,84		32,46		737580	8,06
24/09/2026 05:45			771,81		32,46		737640	8,04
24/09/2026 05:50			759,27		32,37		737720	8,21
24/09/2026 05:55			769,17		32,32		737780	8,14
24/09/2026 06:00			761,56		32,28		737840	8,08
24/09/2026 06:05			761,66		32,27		737900	8,04
24/09/2026 06:10			772,71		32,29		737960	8,02
24/09/2026 06:15			771,96		32,29		738020	8
24/09/2026 06:20			754,07		32,34		738080	8,19
24/09/2026 06:25			771,61		32,41		738160	8,13
24/09/2026 06:30			750,79		32,46	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	738220	8,09
24/09/2026 06:35			765,37		32,47		738280	8,06
24/09/2026 06:40			767,31		32,48		738340	8,05
24/09/2026 06:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		764,08	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,48		738400	8,03
24/09/2026 06:50			761,54		32,41		738460	8,19
24/09/2026 06:55			761,59		32,39		738520	8,13
24/09/2026 07:00			759,73		32,35		738600	8,07
24/09/2026 07:05			762,56		32,34		738660	8,04
24/09/2026 07:10			757,74		32,33		738720	8,01
24/09/2026 07:15			778,04		32,3		738800	8,01
24/09/2026 07:20			762,56		32,35		738860	8,15
24/09/2026 07:25			779,33		32,41		738920	8,1
24/09/2026 07:30			771,32		32,45		739000	8,08
24/09/2026 07:35			759,88		32,47		739060	8,08
24/09/2026 07:40			778,49		32,47		739120	8,06
24/09/2026 07:45			765,3		32,48		739180	8,06
24/09/2026 07:50			787,1		32,36		739240	8,17
24/09/2026 07:55			787,74		32,36		739320	8,12
24/09/2026 08:00			776,63		32,4		739380	8,08
24/09/2026 08:05			782,35		32,4		739440	8,05
24/09/2026 08:10			772,4		32,43		739500	8,04
24/09/2026 08:15			786,98		32,41		739580	8,05
24/09/2026 08:20			778,96		32,45		739660	8,2
24/09/2026 08:25			792,25		32,5		739700	8,15

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 08:30			777,72		32,53		739760	8,11
24/09/2026 08:35			784,74		32,56		739820	8,07
24/09/2026 08:40			796,73		32,61		739900	8,12
24/09/2026 08:45			789,37		32,61		739960	8,12
24/09/2026 08:50			784,22		32,61		740020	8,21
24/09/2026 08:55			790,14		32,61		740080	8,13
24/09/2026 09:00			793,82		32,61		740160	8,06
24/09/2026 09:05			794,27		32,65		740220	8,01
24/09/2026 09:10			788,2		32,61		740280	8,09
24/09/2026 09:15			783,77		32,63		740360	8,07
24/09/2026 09:20			769,74		32,67		740440	8,12
24/09/2026 09:25			783,42		32,71		740480	8,06
24/09/2026 09:30			792,68		32,72		740540	8,02
24/09/2026 09:35			796,26		32,76		740600	7,99
24/09/2026 09:40			779,09		32,78	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	740680	7,97
24/09/2026 09:45			770,14		32,82		740740	7,93
24/09/2026 09:50			772,52		32,85		740800	8,09
24/09/2026 09:55	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		779,59	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,82		740860	8,03
24/09/2026 10:00			772,57		32,79		740920	7,99
24/09/2026 10:05			776,21		32,76		741000	7,94
24/09/2026 10:10			765,16		32,76		741060	7,93
24/09/2026 10:15			768,05		32,79		741140	7,94
24/09/2026 10:20			779,19		32,87		741200	8,07
24/09/2026 10:25			770,04		32,92		741260	8,01
24/09/2026 10:30			773,02		32,95		741340	7,97
24/09/2026 10:35			764,41		32,97		741400	7,94
24/09/2026 10:40			770,04		32,99		741460	7,92
24/09/2026 10:45			771,08		33,02		741520	7,91
24/09/2026 10:50			758,74		33,08		741580	8,07
24/09/2026 10:55			764,16		33,1		741640	7,99
24/09/2026 11:00			759,88		33,13		741720	7,94
24/09/2026 11:05			766,55		33,15		741780	7,91
24/09/2026 11:10			773,57		33,18		741840	7,89
24/09/2026 11:15			762,12		33,16		741900	7,88
24/09/2026 11:20			760,33		33,13		741960	8,08
24/09/2026 11:25			771,88		33,13		742020	8,03
24/09/2026 11:30			759,19		33,18		742080	8
24/09/2026 11:35			762,62		33,23		742160	7,99

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 11:40			761,77		33,27		742220	7,99
24/09/2026 11:45			757,49		33,29		742280	7,95
24/09/2026 11:50			764,31		33,34		742340	8,06
24/09/2026 11:55			773,43		33,39		742400	7,97
24/09/2026 12:00			752,68		33,34		742460	7,9
24/09/2026 12:05			745,41		33,18		742520	7,87
24/09/2026 12:10			754,42		33,03		742580	7,86
24/09/2026 12:15			749,68		32,93		742680	7,87
24/09/2026 12:20			771,08		33,07		742740	8,14
24/09/2026 12:25			765,76		33,23		742800	8,09
24/09/2026 12:30			753,07		33,33		742860	8,05
24/09/2026 12:35			749,65		33,38		742920	8,03
24/09/2026 12:40			757,71		33,41		742980	8
24/09/2026 12:45			763,79		33,45		743040	7,99
24/09/2026 12:50			752,19		33,76		743100	8,09
24/09/2026 12:55			756,97		33,77		743160	7,99
24/09/2026 13:00			752,66		33,72		743240	7,91
24/09/2026 13:05			755,65		33,59		743300	7,91
24/09/2026 13:10			757,14		33,45		743360	7,88
24/09/2026 13:15			762,56		33,29		743440	7,88
24/09/2026 13:20			762,86		33,18		743500	8,12
24/09/2026 13:25			761,62		33,18		743560	8,06
24/09/2026 13:30			755,1		33,19		743620	7,96
24/09/2026 13:35			757,27		33,21		743680	7,93
24/09/2026 13:40			756,62		33,2		743740	7,92
24/09/2026 13:45			759,31		33,18		743840	7,91
24/09/2026 13:50			762,79		32,99		743880	8,2
24/09/2026 13:55			758,64		32,89		743940	8,14
24/09/2026 14:00			758,69		32,86		744000	8,12
24/09/2026 14:05			757		32,92		744060	8,1
24/09/2026 14:10			764,01		32,92		744120	8,12
24/09/2026 14:15			757,3		32,82		744200	8,11
24/09/2026 14:20			756,15		32,89		744280	8,24
24/09/2026 14:25			767,95		33,09		744340	8,16
24/09/2026 14:30			761,62		33,18		744400	8,09
24/09/2026 14:35			758,44		33,23		744460	8,03
24/09/2026 14:40			750,49		33,24		744520	8,02
24/09/2026 14:45			755,66		33,24		744580	7,97

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 14:50			759		33,16		744640	8,13
24/09/2026 14:55			751,03		33,13		744700	8,05
24/09/2026 15:00			752,43		33,13		744780	7,99
24/09/2026 15:05			748,84		33,14		744840	7,93
24/09/2026 15:10			763,03		33,17		744900	7,89
24/09/2026 15:15			754,32		33,14		744960	7,88
24/09/2026 15:20			773,98		33,13		745020	8,06
24/09/2026 15:25			764,62		33,22		745080	7,96
24/09/2026 15:30			760,67		33,24		745140	7,91
24/09/2026 15:35			768,15		33,26		745220	7,87
24/09/2026 15:40			770,77		33,27		745280	7,85
24/09/2026 15:45			770,12		33,27		745340	7,83
24/09/2026 15:50			772,61		33,19		745400	8,08
24/09/2026 15:55			780,32		33,18		745460	7,99
24/09/2026 16:00			772,11		33,18		745540	7,93
24/09/2026 16:05			774,4		33,19		745600	7,87
24/09/2026 16:10			776,79		33,2		745660	7,84
24/09/2026 16:15			777,84		33,19		745720	7,81
24/09/2026 16:20			788,04		33,15		745800	8,08
24/09/2026 16:25			785,35		33,2		745860	8,01
24/09/2026 16:30			783,36		33,23		745920	7,97
24/09/2026 16:35			785,3		33,24		745980	7,95
24/09/2026 16:40			786,2		33,23		746040	7,93
24/09/2026 16:45			783,96		33,23		746120	7,91
24/09/2026 16:50			790,78		33,18		746180	8,04
24/09/2026 16:55			785,5		33,16		746240	7,96
24/09/2026 17:00			789,63		33,15		746320	7,91
24/09/2026 17:05			790,87		33,14		746380	7,88
24/09/2026 17:10			792,17		33,13		746440	7,86
24/09/2026 17:15			783,26		33,11		746520	7,86
24/09/2026 17:20			781,22		33,07		746600	8,06
24/09/2026 17:25			784,16		33,13		746660	7,96
24/09/2026 17:30			775,35		33,17		746720	7,89
24/09/2026 17:35			780,03		33,18		746780	7,81
24/09/2026 17:40			773,9		33,18		746840	7,75
24/09/2026 17:45			777,89		33,18		746920	7,7
24/09/2026 17:50			775,85		33,1		746980	8,04
24/09/2026 17:55			768,63		33,07		747040	7,96

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 18:00			780,57		33,06		747100	7,89
24/09/2026 18:05			763,35		33,06		747180	7,85
24/09/2026 18:10			779,28		33,06		747240	7,81
24/09/2026 18:15			782,86		33,03		747300	7,8
24/09/2026 18:20			786,49		32,97		747360	8,04
24/09/2026 18:25			780,77		33,04		747420	7,94
24/09/2026 18:30			784,95		33,08		747500	7,88
24/09/2026 18:35			773,61		33,08		747560	7,85
24/09/2026 18:40			768,18		33,08		747620	7,82
24/09/2026 18:45			766,44		33,08		747680	7,8
24/09/2026 18:50			755,86		32,97		747740	8,1
24/09/2026 18:55			763,62		32,92		747820	8,02
24/09/2026 19:00			769,2		32,9		747880	7,96
24/09/2026 19:05			768,2		32,88		747940	7,92
24/09/2026 19:10			767,41		32,87	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	748000	7,88
24/09/2026 19:15			765,47		32,84		748060	7,88
24/09/2026 19:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		763,08	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,84		748120	8,08
24/09/2026 19:25			771,58		32,96		748200	7,99
24/09/2026 19:30			766,06		33		748260	7,95
24/09/2026 19:35			773,38		33,02		748320	7,92
24/09/2026 19:40			772,03		33,02		748380	7,9
24/09/2026 19:45			776,91		33,01		748460	7,89
24/09/2026 19:50			773,47		32,92		748540	8,06
24/09/2026 19:55			766,8		32,87		748600	7,98
24/09/2026 20:00			771,13		32,81		748660	7,94
24/09/2026 20:05			768,24		32,78		748720	7,9
24/09/2026 20:10			759,34		32,77		748780	7,88
24/09/2026 20:15			771,28		32,73		748860	7,88
24/09/2026 20:20			766,5		32,77		748940	8,07
24/09/2026 20:25			773,22		32,9		749000	8
24/09/2026 20:30			754,06		32,95		749060	7,98
24/09/2026 20:35			762,77		32,97		749120	7,97
24/09/2026 20:40			768,05		32,97		749180	7,96
24/09/2026 20:45			775,33		32,97		749240	7,95
24/09/2026 20:50			766,05		32,82		749300	8,07
24/09/2026 20:55			766,13		32,77		749380	7,99
24/09/2026 21:00			751,44		32,74		749440	7,95
24/09/2026 21:05			749,3		32,73		749500	7,91

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
24/09/2026 21:10			752,49		32,72		749560	7,87
24/09/2026 21:15			770,16		32,69		749640	7,89
24/09/2026 21:20			754,48		32,72		749700	8,1
24/09/2026 21:25			761,84		32,82		749760	8,01
24/09/2026 21:30			759,36		32,89		749820	7,97
24/09/2026 21:35			750,25		32,91		749900	7,94
24/09/2026 21:40			760,55		32,92		749960	7,92
24/09/2026 21:45			753,48		32,91		750020	7,9
24/09/2026 21:50			743,38		32,78		750080	8,09
24/09/2026 21:55			758,01		32,74		750140	8,01
24/09/2026 22:00			751,94		32,72		750200	7,96
24/09/2026 22:05			758,36		32,71		750260	7,91
24/09/2026 22:10			759,61		32,69		750320	7,88
24/09/2026 22:15			759,71		32,67		750400	7,86
24/09/2026 22:20			742,09		32,67		750460	8,11
24/09/2026 22:25			766,57		32,77		750540	8,01
24/09/2026 22:30			742,01		32,82		750600	7,95
24/09/2026 22:35			753,78		32,84		750660	7,91
24/09/2026 22:40			742,04		32,85		750720	7,88
24/09/2026 22:45			750,3		32,84		750780	7,86
24/09/2026 22:50			754,38		32,74		750840	8,12
24/09/2026 22:55			749,87		32,68		750880	8,06
24/09/2026 23:00			757,49		32,65		750940	8,03
24/09/2026 23:05			751,02		32,62		751000	8
24/09/2026 23:10			751,59		32,61		751060	7,98
24/09/2026 23:15			763,04		32,57		751160	7,98
24/09/2026 23:20			757,19		32,61		751220	8,12
24/09/2026 23:25			768,09		32,72		751280	8,03
24/09/2026 23:30			754,15		32,77		751340	7,98
24/09/2026 23:35			774,01		32,79		751400	7,94
24/09/2026 23:40			764,45		32,8		751460	7,92
24/09/2026 23:45			763,66		32,79		751520	7,9
24/09/2026 23:50			770,03		32,64		751600	8,19
24/09/2026 23:55			766,2		32,57		751660	8,12
25/09/2026 00:00			781,13		32,56		751720	8,07
25/09/2026 00:05			768,58		32,6		751780	8,02
25/09/2026 00:10			786,6		32,61		751840	7,98
25/09/2026 00:15			760,45		32,61		751900	7,97

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 00:20			773,04		32,61		751980	8,13
25/09/2026 00:25			775,48		32,72		752040	8,05
25/09/2026 00:30			792,95		32,77		752100	8
25/09/2026 00:35			775,03		32,77		752160	7,97
25/09/2026 00:40			787,67		32,78		752240	7,96
25/09/2026 00:45			771,3		32,78		752300	7,95
25/09/2026 00:50			777,22		32,74		752360	8,17
25/09/2026 00:55			787,18		32,72		752420	8,11
25/09/2026 01:00			775,51		32,71		752480	8,07
25/09/2026 01:05			782,43		32,71		752560	8,04
25/09/2026 01:10			794,62		32,7		752620	8,03
25/09/2026 01:15			782,13		32,66		752680	8,02
25/09/2026 01:20			785,02		32,61		752740	8,25
25/09/2026 01:25			779,89		32,71		752820	8,15
25/09/2026 01:30			787,55		32,73		752880	8,09
25/09/2026 01:35			786,26		32,77		752940	8,02
25/09/2026 01:40			783,82		32,77		753000	7,96
25/09/2026 01:45			767,1		32,77		753060	7,9
25/09/2026 01:50			781,58		32,68		753140	8,2
25/09/2026 01:55			775,71		32,66		753200	8,13
25/09/2026 02:00			789,25		32,66		753260	8,09
25/09/2026 02:05			769,64		32,66		753320	8,05
25/09/2026 02:10			779,74		32,66		753400	8,02
25/09/2026 02:15			774,42		32,63		753480	8,01
25/09/2026 02:20			782,38		32,61		753540	8,19
25/09/2026 02:25			763,23		32,69		753600	8,12
25/09/2026 02:30			767,35		32,72		753660	8,09
25/09/2026 02:35			771,14		32,73		753740	8,06
25/09/2026 02:40			768,99		32,74		753800	8,05
25/09/2026 02:45			774,03		32,74		753880	8,02
25/09/2026 02:50			758,85		32,67		753940	8,2
25/09/2026 02:55			776,31		32,66		754000	8,12
25/09/2026 03:00			752,87		32,65		754080	8,06
25/09/2026 03:05			770,24		32,66		754140	8,02
25/09/2026 03:10			777,61		32,66		754200	7,99
25/09/2026 03:15			770,84		32,61		754280	7,98
25/09/2026 03:20			768,6		32,57		754340	8,18
25/09/2026 03:25			768,75		32,66		754400	8,11

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 03:30			772,83		32,71		754480	8,07
25/09/2026 03:35			767,46		32,72		754540	8,04
25/09/2026 03:40			782,39		32,72		754600	8,03
25/09/2026 03:45			766,26		32,72		754660	8,02
25/09/2026 03:50			776,91		32,65		754720	8,16
25/09/2026 03:55			765,61		32,61		754780	8,08
25/09/2026 04:00			768,05		32,59		754840	8,02
25/09/2026 04:05			766,56		32,59		754900	7,98
25/09/2026 04:10			763,03		32,59		754960	7,94
25/09/2026 04:15			765,96		32,56		755020	7,93
25/09/2026 04:20			747,15		32,56		755080	8,18
25/09/2026 04:25			777,21		32,64		755160	8,09
25/09/2026 04:30			775,12		32,69		755220	8,04
25/09/2026 04:35			767,31		32,72		755280	8,01
25/09/2026 04:40			775,82		32,72		755340	7,99
25/09/2026 04:45			766,81		32,72		755400	7,97
25/09/2026 04:50			766,76		32,64		755460	8,21
25/09/2026 04:55			767,26		32,61		755520	8,12
25/09/2026 05:00			760,84		32,6		755580	8,06
25/09/2026 05:05			758,5		32,6		755640	8,01
25/09/2026 05:10			760,24		32,61		755700	7,96
25/09/2026 05:15			760,34		32,57		755760	7,95
25/09/2026 05:20			763,13		32,56		755800	8,18
25/09/2026 05:25			766,41		32,63		755880	8,09
25/09/2026 05:30			766,56		32,69		755940	8,03
25/09/2026 05:35			755,96		32,71		756000	7,99
25/09/2026 05:40			750,39		32,72		756060	7,97
25/09/2026 05:45			751,73		32,72		756120	7,95
25/09/2026 05:50			759		32,56		756180	8,19
25/09/2026 05:55			762,98		32,53		756240	8,11
25/09/2026 06:00			753,52		32,56		756300	8,05
25/09/2026 06:05			751,63		32,59		756380	8,02
25/09/2026 06:10			742,32		32,61		756440	7,99
25/09/2026 06:15			755,46		32,57		756520	7,98
25/09/2026 06:20			757,2		32,56		756580	8,17
25/09/2026 06:25			759,89		32,61		756640	8,11
25/09/2026 06:30			756,31		32,66		756700	8,06
25/09/2026 06:35			750,93		32,67		756760	8,04

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 06:40			765,26		32,67		756820	8,02
25/09/2026 06:45			758,04		32,67		756880	8
25/09/2026 06:50			756,4		32,6		756940	8,19
25/09/2026 06:55			756,45		32,56		757000	8,1
25/09/2026 07:00			757,99		32,51		757060	8,04
25/09/2026 07:05			748,88		32,5		757120	7,99
25/09/2026 07:10			753,11		32,49		757180	7,95
25/09/2026 07:15			760,38		32,46		757240	7,94
25/09/2026 07:20			763,57		32,51		757300	8,16
25/09/2026 07:25			759,93		32,61		757380	8,07
25/09/2026 07:30			772,18		32,67		757440	8,03
25/09/2026 07:35			772,87		32,7		757500	8
25/09/2026 07:40			773,27		32,72		757540	7,97
25/09/2026 07:45			764,96		32,72		757600	7,96
25/09/2026 07:50			773,72		32,68		757660	8,13
25/09/2026 07:55			779,29		32,67		757740	8,07
25/09/2026 08:00			771,73		32,67		757800	8,03
25/09/2026 08:05			775,31		32,67		757860	7,99
25/09/2026 08:10			769,79		32,69		757920	7,96
25/09/2026 08:15			775,01		32,68		757980	7,96
25/09/2026 08:20			758,34		32,74		758040	8,16
25/09/2026 08:25			765,9		32,81		758120	8,1
25/09/2026 08:30			769,84		32,89		758180	8,05
25/09/2026 08:35			780,34		32,92		758240	8,02
25/09/2026 08:40			767,4		32,94		758300	8
25/09/2026 08:45			765,22		32,97		758360	8
25/09/2026 08:50			772,28		32,96		758440	8,17
25/09/2026 08:55			768,05		32,97		758500	8,07
25/09/2026 09:00			770,04		32,97		758560	8
25/09/2026 09:05			775,52		33,02		758620	7,94
25/09/2026 09:10			773,63		33,05		758680	7,9
25/09/2026 09:15			765,59		33,08		758740	7,88
25/09/2026 09:20			761,06		33,07		758820	8,11
25/09/2026 09:25			763,5		33,05		758880	8,05
25/09/2026 09:30			766,54		33,03		758920	8,01
25/09/2026 09:35			768,88		33,02		758980	8
25/09/2026 09:40			765,69		33,02		759020	7,97
25/09/2026 09:45			757,8		33,02		759100	7,95

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 09:50			766,01		33,01		759180	8,13
25/09/2026 09:55			769,5		33,02		759240	8,05
25/09/2026 10:00			765,32		33,08		759300	7,99
25/09/2026 10:05			749,04		33,13		759360	7,94
25/09/2026 10:10			756,76		33,13		759420	7,9
25/09/2026 10:15			764,57		33,16		759500	7,9
25/09/2026 10:20			768,8		33,18		759580	8,1
25/09/2026 10:25			761,83		33,18		759640	8,03
25/09/2026 10:30			761,98		33,21		759700	7,99
25/09/2026 10:35			751,18		33,22		759760	7,97
25/09/2026 10:40			759,14		33,24		759820	7,95
25/09/2026 10:45			750,59		33,25		759900	7,94
25/09/2026 10:50			753,67		33,24		759960	8,14
25/09/2026 10:55			752,03		33,24		760020	8,04
25/09/2026 11:00			762,13		33,24		760100	7,97
25/09/2026 11:05			753,97		33,29		760160	7,92
25/09/2026 11:10			764,32		33,32		760220	7,87
25/09/2026 11:15			756,46		33,34		760300	7,86
25/09/2026 11:20			765,47		33,39		760360	8,11
25/09/2026 11:25			759,99		33,4		760420	8,04
25/09/2026 11:30			753,02		33,39		760480	7,99
25/09/2026 11:35			754,67		33,34		760560	7,96
25/09/2026 11:40			763,13		33,32		760620	7,94
25/09/2026 11:45			772,08		33,24		760680	7,93
25/09/2026 11:50			777,91		33,03		760740	8,14
25/09/2026 11:55			766,24		32,97		760800	8,05
25/09/2026 12:00			773,31		32,98		760880	7,97
25/09/2026 12:05			758,05		33,03		760940	7,92
25/09/2026 12:10			774,72		33,1		761000	7,87
25/09/2026 12:15			771,88		33,13		761060	7,86
25/09/2026 12:20			762,76		33,15		761120	8,06
25/09/2026 12:25			769,62		33,24		761180	7,97
25/09/2026 12:30			768,68		33,3		761260	7,9
25/09/2026 12:35			771,22		33,34		761320	7,83
25/09/2026 12:40			769,33		33,36		761380	7,78
25/09/2026 12:45			757,38		33,39		761440	7,73
25/09/2026 12:50			758,87		33,35		761500	8,07
25/09/2026 12:55			774,45		33,36		761580	7,98

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 13:00			756,88		33,36		761640	7,93
25/09/2026 13:05			745,29		33,37		761680	7,89
25/09/2026 13:10			760,72		33,35		761740	7,86
25/09/2026 13:15			748,92		33,34		761800	7,86
25/09/2026 13:20			763,35		33,34		761860	8,09
25/09/2026 13:25			754,69		33,37		761920	8,01
25/09/2026 13:30			762,41		33,39		762000	7,97
25/09/2026 13:35			755,04		33,4		762060	7,95
25/09/2026 13:40			767,88		33,4		762120	7,93
25/09/2026 13:45			744,54		33,39		762180	7,91
25/09/2026 13:50			749,92		33,34		762240	8,22
25/09/2026 13:55			749,32		33,31		762300	8,13
25/09/2026 14:00			752,7		33,29		762360	8,05
25/09/2026 14:05			757,08		33,29		762440	7,99
25/09/2026 14:10			761,11		33,29	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	762500	7,95
25/09/2026 14:15			755,39		33,24		762580	7,94
25/09/2026 14:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		754,89	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,26		762640	8,16
25/09/2026 14:25			769,9		33,33		762700	8,07
25/09/2026 14:30			753,83		33,35		762760	8,01
25/09/2026 14:35			747,51		33,38		762820	7,96
25/09/2026 14:40			760,3		33,39		762880	7,94
25/09/2026 14:45			760,02		33,39		762960	7,91
25/09/2026 14:50			745,94		33,32		763020	8,15
25/09/2026 14:55			768,53		33,29		763080	8,06
25/09/2026 15:00			742,25		33,27		763140	7,99
25/09/2026 15:05			745,99		33,27		763200	7,94
25/09/2026 15:10			738,52		33,26		763260	7,9
25/09/2026 15:15			746,78		33,22		763340	7,89
25/09/2026 15:20			747,51		33,21		763400	8,13
25/09/2026 15:25			753,25		33,29		763460	8,04
25/09/2026 15:30			753,7		33,34		763540	7,99
25/09/2026 15:35			747,26		33,34		763600	7,96
25/09/2026 15:40			758,28		33,34		763660	7,93
25/09/2026 15:45			768,51		33,34		763720	7,92
25/09/2026 15:50			765,44		33,29		763780	8,18
25/09/2026 15:55			744,12		33,25		763840	8,08
25/09/2026 16:00			767,43		33,23		763900	8,01
25/09/2026 16:05			771,32		33,23		763980	7,95

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 16:10			777,34		33,23		764040	7,9
25/09/2026 16:15			766,62		33,18		764120	7,89
25/09/2026 16:20			770,95		33,18		764180	8,11
25/09/2026 16:25			789,08		33,25		764240	8,03
25/09/2026 16:30			787,47		33,29		764300	7,98
25/09/2026 16:35			773,75		33,31		764360	7,94
25/09/2026 16:40			766,74		33,32		764420	7,91
25/09/2026 16:45			776,69		33,33		764480	7,89
25/09/2026 16:50			767,24		33,24		764560	8,15
25/09/2026 16:55			762,86		33,19		764620	8,06
25/09/2026 17:00			764,6		33,18		764680	7,99
25/09/2026 17:05			778,53		33,18		764740	7,93
25/09/2026 17:10			762,21		33,18		764800	7,88
25/09/2026 17:15			767,09		33,13		764880	7,87
25/09/2026 17:20			766,64		33,13		764940	8,09
25/09/2026 17:25			772,41		33,22		765000	7,99
25/09/2026 17:30			778,33		33,26		765060	7,91
25/09/2026 17:35			785,9		33,29		765120	7,84
25/09/2026 17:40			786,5		33,28		765200	7,78
25/09/2026 17:45			767,88		33,28		765260	7,74
25/09/2026 17:50			766,24		33,18		765320	8,15
25/09/2026 17:55			774,65		33,14		765380	8,06
25/09/2026 18:00			766,94		33,13		765440	7,99
25/09/2026 18:05			767,83		33,11		765520	7,94
25/09/2026 18:10			770,17		33,1		765580	7,89
25/09/2026 18:15			774,7		33,04		765660	7,87
25/09/2026 18:20			776,34		33,05		765720	8,12
25/09/2026 18:25			774,8		33,13		765780	8,07
25/09/2026 18:30			764,9		33,18		765860	8,04
25/09/2026 18:35			761,51		33,19		765900	8,02
25/09/2026 18:40			762,66		33,18		765960	8
25/09/2026 18:45			765,05		33,18		766020	7,98
25/09/2026 18:50			763,16		33,02		766080	8,09
25/09/2026 18:55			759		32,92		766140	7,99
25/09/2026 19:00			758,7		32,88		766220	7,93
25/09/2026 19:05			763,52		32,88		766280	7,89
25/09/2026 19:10			781,99		32,89		766340	7,85
25/09/2026 19:15			764,12		32,83		766400	7,84

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 19:20			771,09		32,92		766460	8,07
25/09/2026 19:25			772,38		33,05		766540	8,01
25/09/2026 19:30			766,31		33,12		766580	8,03
25/09/2026 19:35			763,27		33,13		766640	8,02
25/09/2026 19:40			758,35		33,14		766700	8
25/09/2026 19:45			775,02		33,14		766780	7,97
25/09/2026 19:50			778,45		33,03		766840	8,25
25/09/2026 19:55			774,22		32,98		766920	8,15
25/09/2026 20:00			760,73		32,97		766980	8,09
25/09/2026 20:05			762,17		32,97		767040	8,04
25/09/2026 20:10			768,59		32,97		767100	8,01
25/09/2026 20:15			768,34		32,92		767160	7,97
25/09/2026 20:20			751,32		32,92		767220	8,28
25/09/2026 20:25			749,08		33,03		767300	8,2
25/09/2026 20:30			762,17		33,08		767360	8,16
25/09/2026 20:35			757,94		33,1		767420	8,12
25/09/2026 20:40			752,37		33,11		767480	8,1
25/09/2026 20:45			756		33,12		767540	8,08
25/09/2026 20:50			747,06		33,02		767600	8,22
25/09/2026 20:55			744,66		32,94		767660	8,11
25/09/2026 21:00			739,45		32,9		767720	8,05
25/09/2026 21:05			726,21		32,84		767780	8,01
25/09/2026 21:10			736,56		32,82		767840	7,98
25/09/2026 21:15			735,57		32,77		767900	8,01
25/09/2026 21:20			720,59		32,85		767960	8,17
25/09/2026 21:25			728,35		32,98		768020	8,1
25/09/2026 21:30			724,02		33,06		768080	8,07
25/09/2026 21:35			734,52		33,07		768160	8,04
25/09/2026 21:40			725,27		33,08		768220	8,02
25/09/2026 21:45			736,66		33,08		768280	8,01
25/09/2026 21:50			739,95		32,86		768340	8,17
25/09/2026 21:55			749,65		32,8		768400	8,07
25/09/2026 22:00			738,55		32,82		768460	7,99
25/09/2026 22:05			741,09		32,86		768520	7,94
25/09/2026 22:10			746,77		32,89		768580	7,9
25/09/2026 22:15			754,53		32,84		768640	7,88
25/09/2026 22:20			752,19		32,87		768700	8,17
25/09/2026 22:25			754,38		32,97		768760	8,12

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
25/09/2026 22:30			750,9		33,03		768820	8,08
25/09/2026 22:35			752,19		33,04		768880	8,06
25/09/2026 22:40			747,51		33,05		768940	8,03
25/09/2026 22:45			740,25		33,05		769000	8,01
25/09/2026 22:50			736,07		32,81		769060	8,13
25/09/2026 22:55			722,68		32,77		769120	8,03
25/09/2026 23:00			707,55		32,77		769180	7,96
25/09/2026 23:05			697,9		32,79		769240	7,93
25/09/2026 23:10			681,77		32,81		769300	7,89
25/09/2026 23:15			679,73		32,8		769380	7,87
25/09/2026 23:20			670,33		32,81		769440	8,15
25/09/2026 23:25			671,77		32,94		769480	8,08
25/09/2026 23:30			670,32		32,97		769540	8,04
25/09/2026 23:35			655,44		33		769600	8,01
25/09/2026 23:40			659,28		33,01		769660	7,98
25/09/2026 23:45			651,36		33		769720	7,97
25/09/2026 23:50			644,7		32,77		769780	8,18
25/09/2026 23:55			652,56		32,72		769840	8,09
26/09/2026 00:00			638,13		32,73		769880	8,02
26/09/2026 00:05			640,91		32,77		769940	7,97
26/09/2026 00:10			632,85		32,78		769980	7,92
26/09/2026 00:15			634,69		32,77		770040	7,91
26/09/2026 00:20			644		32,79		770100	8,2
26/09/2026 00:25			633,65		32,92		770140	8,12
26/09/2026 00:30			635,39		32,97		770200	8,07
26/09/2026 00:35			624,02		32,98		770240	8,04
26/09/2026 00:40			626,06		32,98		770300	8,02
26/09/2026 00:45			618,65		32,99		770360	8
26/09/2026 00:50			627,75		32,77		770400	8,21
26/09/2026 00:55			618,9		32,71		770460	8,13
26/09/2026 01:00			622,93		32,72		770480	8,05
26/09/2026 01:05			619,09		32,75		770540	8
26/09/2026 01:10			620,99		32,77		770580	7,96
26/09/2026 01:15			623,47		32,75		770640	7,96
26/09/2026 01:20			612,08		32,77		770680	8,18
26/09/2026 01:25			609,7		32,9		770740	8,1
26/09/2026 01:30			613,42		32,95		770780	8,06
26/09/2026 01:35			619,25		32,97		770840	8,04

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 01:40			614,82		32,97		770900	8,01
26/09/2026 01:45			613,67		32,97		770940	7,99
26/09/2026 01:50			599,05		32,76		771000	8,22
26/09/2026 01:55			617,11		32,72		771040	8,13
26/09/2026 02:00			603,87		32,77		771100	8,07
26/09/2026 02:05			607,61		32,8		771140	8,02
26/09/2026 02:10			609,15		32,82		771200	7,99
26/09/2026 02:15			599,2		32,81		771240	7,99
26/09/2026 02:20			611,68		32,78		771300	8,16
26/09/2026 02:25			606,11		32,88		771340	8,08
26/09/2026 02:30			607,81		32,92		771400	8,05
26/09/2026 02:35			596,46		32,94		771420	8,02
26/09/2026 02:40			614,28		32,95		771480	8
26/09/2026 02:45			598		32,95		771520	7,97
26/09/2026 02:50			603,78		32,74		771580	8,2
26/09/2026 02:55			600,34		32,72		771620	8,1
26/09/2026 03:00			593,37		32,74		771680	8,05
26/09/2026 03:05			589,63		32,77		771720	8
26/09/2026 03:10			594,57		32,79		771760	7,97
26/09/2026 03:15			590,34		32,77		771820	7,98
26/09/2026 03:20			588,6		32,77		771860	8,18
26/09/2026 03:25			594,12		32,84		771920	8,12
26/09/2026 03:30			593,13		32,9		771960	8,09
26/09/2026 03:35			583,02		32,92		772020	8,06
26/09/2026 03:40			590,89		32,92		772060	8,05
26/09/2026 03:45			595,51		32,92		772120	8,02
26/09/2026 03:50			598		32,72		772160	8,19
26/09/2026 03:55			601,98		32,69		772200	8,09
26/09/2026 04:00			588,15		32,72		772260	8,03
26/09/2026 04:05			590,29		32,76		772300	7,97
26/09/2026 04:10			585,86		32,77		772360	7,92
26/09/2026 04:15			590,34		32,76		772420	7,91
26/09/2026 04:20			591,13		32,72		772480	8,2
26/09/2026 04:25			592,83		32,8		772520	8,11
26/09/2026 04:30			587,1		32,86		772580	8,07
26/09/2026 04:35			598,3		32,87		772620	8,04
26/09/2026 04:40			587,5		32,88		772660	8,01
26/09/2026 04:45			578,25		32,88		772720	7,99

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 04:50			590,19		32,67		772760	8,26
26/09/2026 04:55			590,14		32,61		772820	8,17
26/09/2026 05:00			567,4		32,62		772860	8,11
26/09/2026 05:05			552,52		32,67		772900	8,06
26/09/2026 05:10			550,72		32,7		772960	8,02
26/09/2026 05:15			546		32,67		773000	8,02
26/09/2026 05:20			559,83		32,67		773040	8,25
26/09/2026 05:25			555,8		32,77		773100	8,16
26/09/2026 05:30			549,63		32,82		773140	8,1
26/09/2026 05:35			555,35		32,85		773180	8,07
26/09/2026 05:40			556,15		32,86		773220	8,04
26/09/2026 05:45			564,26		32,87		773280	8,02
26/09/2026 05:50			558,59		32,67		773320	8,24
26/09/2026 05:55			561,32		32,61		773360	8,15
26/09/2026 06:00			563,17		32,61		773420	8,09
26/09/2026 06:05			563,02		32,66		773460	8,03
26/09/2026 06:10			563,37		32,68		773500	7,99
26/09/2026 06:15			561,08		32,67		773560	7,99
26/09/2026 06:20			565,16		32,67		773600	8,25
26/09/2026 06:25			569,98		32,76		773640	8,17
26/09/2026 06:30			563,56		32,79		773700	8,12
26/09/2026 06:35			571,38		32,81		773740	8,09
26/09/2026 06:40			572,57		32,81		773780	8,07
26/09/2026 06:45			566,65		32,82		773860	8,05
26/09/2026 06:50			575,3		32,74		773900	8,22
26/09/2026 06:55			582,62		32,69		773960	8,14
26/09/2026 07:00			561,37		32,66		774000	8,08
26/09/2026 07:05			549,12		32,64		774040	8,03
26/09/2026 07:10			552,71		32,63		774080	8
26/09/2026 07:15			558,08		32,61		774160	8,01
26/09/2026 07:20			569,93		32,66		774200	8,3
26/09/2026 07:25			582,47		32,77		774240	8,22
26/09/2026 07:30			599,64		32,8		774300	8,18
26/09/2026 07:35			618,87		32,82		774340	8,14
26/09/2026 07:40			630,56		32,83		774380	8,11
26/09/2026 07:45			633,25		32,84		774440	8,08
26/09/2026 07:50			651,51		32,72		774480	8,23
26/09/2026 07:55			652,11		32,67		774540	8,13

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 08:00			658,38		32,67		774580	8,06
26/09/2026 08:05			663,31		32,71		774620	8,01
26/09/2026 08:10			678,64		32,72		774680	7,96
26/09/2026 08:15			684,34		32,74		774760	7,93
26/09/2026 08:20			689,56		32,79		774820	8,33
26/09/2026 08:25			695,93		32,88		774860	8,26
26/09/2026 08:30			695,64		32,92		774920	8,2
26/09/2026 08:35			706,21		32,92		774980	8,17
26/09/2026 08:40			707,93		32,92		775040	8,14
26/09/2026 08:45			703,7		32,93		775100	8,11
26/09/2026 08:50			718,73		32,91		775160	8,3
26/09/2026 08:55			722,88		32,87		775220	8,2
26/09/2026 09:00			717,13		32,85		775280	8,14
26/09/2026 09:05			724,2		32,83		775340	8,08
26/09/2026 09:10			726,61		32,87		775400	8,03
26/09/2026 09:15			720,97		32,92		775460	8,04
26/09/2026 09:20			726,64		32,97		775500	8,28
26/09/2026 09:25			733,96		33,01		775560	8,15
26/09/2026 09:30			734,9		33,03		775600	8,07
26/09/2026 09:35			736,74		33,06		775660	7,99
26/09/2026 09:40			745,3		33,07		775720	7,93
26/09/2026 09:45			740,18		33,08		775780	7,87
26/09/2026 09:50			740,52		33,08		775840	8,31
26/09/2026 09:55			736,79		33,07		775900	8,23
26/09/2026 10:00			740,72		33,06		775960	8,15
26/09/2026 10:05			740,08		33,08		776020	8,09
26/09/2026 10:10			753,91		33,09		776080	8,03
26/09/2026 10:15			742,86		33,13		776140	8,02
26/09/2026 10:20			745,61		33,18		776200	8,26
26/09/2026 10:25			743,97		33,22		776260	8,18
26/09/2026 10:30			744,22		33,23		776340	8,15
26/09/2026 10:35			746,2		33,24		776400	8,13
26/09/2026 10:40			747,05		33,27		776460	8,11
26/09/2026 10:45			739,79		33,28		776520	8,08
26/09/2026 10:50			741,28		33,36		776580	8,33
26/09/2026 10:55			750,29		33,37		776640	8,21
26/09/2026 11:00			741,33		33,34		776700	8,13
26/09/2026 11:05			733,07		33,34		776760	8,07

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 11:10			757,55		33,36		776820	8,02
26/09/2026 11:15			746,6		33,39		776900	8,01
26/09/2026 11:20			751,23		33,43		776960	8,28
26/09/2026 11:25			747,7		33,43		777020	8,21
26/09/2026 11:30			755,31		33,44		777100	8,17
26/09/2026 11:35			751,38		33,45		777160	8,14
26/09/2026 11:40			745,41		33,49		777220	8,13
26/09/2026 11:45			747,5		33,5		777280	8,1
26/09/2026 11:50			726,25		33,73		777340	8,27
26/09/2026 11:55			722,37		33,77		777400	8,18
26/09/2026 12:00			706,97		33,77		777460	8,13
26/09/2026 12:05			681,04		33,77		777520	8,1
26/09/2026 12:10			670,19		33,78		777580	8,07
26/09/2026 12:15			655,96		33,83		777620	8,09
26/09/2026 12:20			646,85		33,85		777680	8,24
26/09/2026 12:25			613,21		33,77		777740	8,16
26/09/2026 12:30			610,12		33,74		777780	8,12
26/09/2026 12:35			591,41		33,76		777840	8,08
26/09/2026 12:40			584,25		33,77		777880	8,06
26/09/2026 12:45			569,86		33,8		777920	8,05
26/09/2026 12:50			552,92		34,16		777980	8,31
26/09/2026 12:55			545,61		34,24		778020	8,21
26/09/2026 13:00			530,28		34,2		778060	8,14
26/09/2026 13:05			517,64		34,18		778100	8,08
26/09/2026 13:10			503,46		34,16		778160	8,03
26/09/2026 13:15			487,03		34,19		778220	8,02
26/09/2026 13:20			489,57		34,18		778260	8,27
26/09/2026 13:25			478,67		34,05		778300	8,19
26/09/2026 13:30			471,41		34,03		778340	8,15
26/09/2026 13:35			471,16		34,03		778380	8,11
26/09/2026 13:40			467,13		34,03		778420	8,09
26/09/2026 13:45			462,05		34,03		778440	8,06
26/09/2026 13:50			456,18		34,49		778460	8,21
26/09/2026 13:55			453,89		34,57		778500	8,1
26/09/2026 14:00			452,59		34,54		778540	8,03
26/09/2026 14:05			445,33		34,47		778580	7,97
26/09/2026 14:10			445,97		34,45		778620	7,93
26/09/2026 14:15			444,98		34,49		778680	7,92

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 14:20			438,71		34,49		778720	8,27
26/09/2026 14:25			439,95		34,28		778740	8,2
26/09/2026 14:30			438,56		34,15		778780	8,15
26/09/2026 14:35			433,09		34,11		778820	8,11
26/09/2026 14:40			425,92		34,08		778860	8,08
26/09/2026 14:45			424,33		34,05		778920	8,06
26/09/2026 14:50			423,98		34,09		778940	8,3
26/09/2026 14:55			420,69		34,09		778980	8,19
26/09/2026 15:00			429,25		34,07		779020	8,12
26/09/2026 15:05			425,92		34,03		779060	8,06
26/09/2026 15:10			425,42		34,02		779080	8,02
26/09/2026 15:15			426,81		33,98		779120	8,01
26/09/2026 15:20			413,53		33,97		779160	8,28
26/09/2026 15:25			423,98		33,98		779200	8,2
26/09/2026 15:30			418,7		33,99	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	779220	8,15
26/09/2026 15:35			419,55		33,99		779260	8,12
26/09/2026 15:40			421,34		33,98		779300	8,1
26/09/2026 15:45	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		424,28	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,97		779340	8,08
26/09/2026 15:50			419,2		33,93		779360	8,22
26/09/2026 15:55			419,7		33,92		779400	8,13
26/09/2026 16:00			421,44		33,92		779440	8,06
26/09/2026 16:05			429,6		33,92		779480	8,02
26/09/2026 16:10			420,05		33,92		779500	7,99
26/09/2026 16:15			422,29		33,91		779540	8
26/09/2026 16:20			416,56		33,87		779580	8,25
26/09/2026 16:25			420,99		33,91		779600	8,17
26/09/2026 16:30			420,4		33,92		779640	8,12
26/09/2026 16:35			419		33,92		779680	8,08
26/09/2026 16:40			422,83		33,91		779720	8,06
26/09/2026 16:45			422,58		33,9		779760	8,03
26/09/2026 16:50			425,47		33,86		779800	8,3
26/09/2026 16:55			420,35		33,83		779840	8,2
26/09/2026 17:00			412,13		33,77		779880	8,14
26/09/2026 17:05			409,85		33,72		779900	8,08
26/09/2026 17:10			409,65		33,71		779940	8,04
26/09/2026 17:15			413,18		33,64		780000	8,04
26/09/2026 17:20			410,69		33,64		780020	8,25
26/09/2026 17:25			408,85		33,73		780060	8,17

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 17:30			408,02		33,77		780100	8,13
26/09/2026 17:35			403,67		33,77		780120	8,12
26/09/2026 17:40			404,12		33,77		780160	8,09
26/09/2026 17:45			410,06		33,77		780200	8,07
26/09/2026 17:50			406,86		33,56		780240	8,25
26/09/2026 17:55			411,96		33,5		780260	8,16
26/09/2026 18:00			406,66		33,46		780300	8,1
26/09/2026 18:05			409,5		33,43		780340	8,06
26/09/2026 18:10			411,54		33,38		780360	8,02
26/09/2026 18:15			417,16		33,29		780420	8,02
26/09/2026 18:20			415,27		33,29		780460	8,24
26/09/2026 18:25			418,25		33,45		780500	8,14
26/09/2026 18:30			415,72		33,56		780520	8,08
26/09/2026 18:35			420,52		33,59		780560	8,05
26/09/2026 18:40			417,78		33,6		780600	8,02
26/09/2026 18:45			419,57		33,6		780620	7,99
26/09/2026 18:50			417,83		33,39		780660	8,37
26/09/2026 18:55			419,42		33,29		780700	8,27
26/09/2026 19:00			425,14		33,29		780740	8,19
26/09/2026 19:05			423,15		33,29		780760	8,12
26/09/2026 19:10			419,27		33,31		780800	8,07
26/09/2026 19:15			428,88		33,29		780840	8,05
26/09/2026 19:20			424,12		33,32		780880	8,26
26/09/2026 19:25			416,58		33,43		780900	8,16
26/09/2026 19:30			424,27		33,5		780940	8,07
26/09/2026 19:35			427,7		33,5		780980	8
26/09/2026 19:40			420,29		33,51		781020	7,95
26/09/2026 19:45			425,96		33,51		781040	7,91
26/09/2026 19:50			429,34		33,39		781080	8,37
26/09/2026 19:55			432,03		33,32		781120	8,28
26/09/2026 20:00			421,13		33,29		781160	8,2
26/09/2026 20:05			425,66		33,29		781180	8,13
26/09/2026 20:10			424,81		33,28		781220	8,08
26/09/2026 20:15			427,9		33,24		781260	8,07
26/09/2026 20:20			432,62		33,27		781300	8,35
26/09/2026 20:25			424,46		33,37		781320	8,26
26/09/2026 20:30			428,89		33,42		781360	8,2
26/09/2026 20:35			432,97		33,44		781400	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 20:40			428,04		33,45		781440	8,13
26/09/2026 20:45			426,75		33,45		781460	8,11
26/09/2026 20:50			426,05		33,35		781500	8,33
26/09/2026 20:55			421,92		33,29		781540	8,23
26/09/2026 21:00			418,49		33,25		781560	8,16
26/09/2026 21:05			398,13		33,24		781600	8,11
26/09/2026 21:10			393,65		33,22		781640	8,08
26/09/2026 21:15			378,72		33,18		781660	8,06
26/09/2026 21:20			355,7		33,18		781700	8,25
26/09/2026 21:25			332,84		33,29		781720	8,15
26/09/2026 21:30			308,63		33,34		781740	8,07
26/09/2026 21:35			291,19		33,34		781780	8,02
26/09/2026 21:40			268,81		33,35		781800	7,97
26/09/2026 21:45			251,1		33,36		781820	7,93
26/09/2026 21:50			233,53		33,29		781840	8,31
26/09/2026 21:55			219,79		33,22		781860	8,22
26/09/2026 22:00			200,93		33,18		781880	8,15
26/09/2026 22:05			191,97		33,15		781880	8,1
26/09/2026 22:10			177,19		33,13		781900	8,06
26/09/2026 22:15			169,88		33,09		781920	8,06
26/09/2026 22:20			158,05		33,12		781920	8,26
26/09/2026 22:25			150,74		33,21		781940	8,16
26/09/2026 22:30			140,32		33,25		781960	8,11
26/09/2026 22:35			134,69		33,27		781960	8,08
26/09/2026 22:40			126,18		33,27		781980	8,06
26/09/2026 22:45			118,44		33,28		781980	8,03
26/09/2026 22:50			114,56		33,18		782000	8,35
26/09/2026 22:55			109,28		33,13		782020	8,25
26/09/2026 23:00			105		33,09		782020	8,18
26/09/2026 23:05			100,65		33,07		782040	8,12
26/09/2026 23:10			96,39		33,05		782040	8,08
26/09/2026 23:15			93,41		32,99		782040	8,07
26/09/2026 23:20			90,62		33		782060	8,34
26/09/2026 23:25			87,09		33,1		782060	8,26
26/09/2026 23:30			84,25		33,14		782060	8,2
26/09/2026 23:35			83,85		33,17		782080	8,17
26/09/2026 23:40			82,21		33,17		782080	8,15
26/09/2026 23:45			77,23		33,16		782080	8,12

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
26/09/2026 23:50			75,54		33,08		782100	8,3
26/09/2026 23:55			73,85		33		782100	8,21
27/09/2026 00:00			71,81		32,97		782100	8,14
27/09/2026 00:05			69,97		32,96		782100	8,09
27/09/2026 00:10			68,52		32,96		782120	8,05
27/09/2026 00:15			67,18		32,92		782140	8,04
27/09/2026 00:20			66,63		32,93		782140	8,32
27/09/2026 00:25			64,69		33,03		782140	8,26
27/09/2026 00:30			63,75		33,08		782140	8,22
27/09/2026 00:35			57,36		33,08		782160	8,2
27/09/2026 00:40			60,64		33,08		782160	8,18
27/09/2026 00:45			58,7		33,07		782180	8,17
27/09/2026 00:50			59,1		32,92		782180	8,37
27/09/2026 00:55			57,66		32,83		782200	8,25
27/09/2026 01:00			56,21		32,85		782200	8,16
27/09/2026 01:05			56,51		32,87		782200	8,11
27/09/2026 01:10			54,22		32,9		782200	8,05
27/09/2026 01:15			57,9		32,84		782200	8,02
27/09/2026 01:20			52,21		32,79		782200	8,37
27/09/2026 01:25			53,9		32,88		782220	8,31
27/09/2026 01:30			52,61		32,92		782220	8,26
27/09/2026 01:35			52,01		32,92		782220	8,22
27/09/2026 01:40			53,21		32,92		782220	8,2
27/09/2026 01:45			48,97		32,92		782220	8,18
27/09/2026 01:50			50,12		32,78		782240	8,35
27/09/2026 01:55			47,53		32,77		782240	8,23
27/09/2026 02:00			51,21		32,77		782240	8,16
27/09/2026 02:05			49,97		32,78		782240	8,1
27/09/2026 02:10			48,48		32,79		782240	8,07
27/09/2026 02:15			51,26		32,77		782260	8,05
27/09/2026 02:20			50,17		32,71		782280	8,3
27/09/2026 02:25			48,83		32,77		782280	8,22
27/09/2026 02:30			51,26		32,77		782280	8,19
27/09/2026 02:35			48,33		32,77		782280	8,16
27/09/2026 02:40			49,17		32,77		782280	8,13
27/09/2026 02:45			46,54		32,77		782300	8,13
27/09/2026 02:50			45,54		32,67		782320	8,35
27/09/2026 02:55			45,89		32,64		782320	8,24

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 03:00			46,54		32,66		782320	8,17
27/09/2026 03:05			44,05		32,67		782320	8,13
27/09/2026 03:10			46,59		32,68		782320	8,07
27/09/2026 03:15			47,28		32,64		782340	8,07
27/09/2026 03:20			46,39		32,61		782360	8,34
27/09/2026 03:25			42,17		32,66		782360	8,25
27/09/2026 03:30			44,94		32,67		782360	8,2
27/09/2026 03:35			46,98		32,69		782360	8,15
27/09/2026 03:40			45,09		32,7		782360	8,12
27/09/2026 03:45			42,36		32,68		782360	8,1
27/09/2026 03:50			45,39		32,6		782360	8,37
27/09/2026 03:55			44,25		32,56		782380	8,28
27/09/2026 04:00			41,37		32,56		782380	8,2
27/09/2026 04:05			41,17		32,56		782380	8,15
27/09/2026 04:10			41,82		32,56		782380	8,12
27/09/2026 04:15			45,04		32,51		782380	8,11
27/09/2026 04:20			40,12		32,45		782380	8,37
27/09/2026 04:25			45,34		32,51		782380	8,28
27/09/2026 04:30			40,07		32,53		782400	8,23
27/09/2026 04:35			41,62		32,52		782400	8,18
27/09/2026 04:40			40,77		32,51		782400	8,16
27/09/2026 04:45			39,38		32,51		782400	8,14
27/09/2026 04:50			42,06		32,41		782400	8,37
27/09/2026 04:55			40,97		32,4		782400	8,27
27/09/2026 05:00			40,32		32,4		782420	8,21
27/09/2026 05:05			39,88		32,42		782420	8,16
27/09/2026 05:10			40,17		32,42		782420	8,12
27/09/2026 05:15			39,83		32,37		782420	8,11
27/09/2026 05:20			39,98		32,32		782420	8,32
27/09/2026 05:25			43,4		32,38		782420	8,25
27/09/2026 05:30			39,08		32,4		782420	8,21
27/09/2026 05:35			38,98		32,4		782420	8,18
27/09/2026 05:40			41,51		32,38		782440	8,17
27/09/2026 05:45			37,88		32,35		782440	8,15
27/09/2026 05:50			38,58		32,27		782440	8,36
27/09/2026 05:55			40,32		32,24		782440	8,26
27/09/2026 06:00			38,38		32,24		782440	8,2
27/09/2026 06:05			39,87		32,24		782440	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 06:10			40,91		32,25		782440	8,11
27/09/2026 06:15			40,32		32,19		782460	8,12
27/09/2026 06:20			36,34		32,14		782460	8,35
27/09/2026 06:25			41,86		32,2		782460	8,27
27/09/2026 06:30			42,06		32,23		782460	8,23
27/09/2026 06:35			38,43		32,24		782460	8,18
27/09/2026 06:40			39,42		32,22		782460	8,16
27/09/2026 06:45			40,12		32,2		782480	8,15
27/09/2026 06:50			39,52		32,14		782500	8,4
27/09/2026 06:55			41,81		32,11		782500	8,3
27/09/2026 07:00			40,17		32,12		782500	8,24
27/09/2026 07:05			40,02		32,14		782500	8,19
27/09/2026 07:10			41,36		32,14		782500	8,14
27/09/2026 07:15			47,93		32,13		782520	8,15
27/09/2026 07:20			62,16		32,09		782520	8,4
27/09/2026 07:25			78,94		32,08		782540	8,34
27/09/2026 07:30			102,68		32,24		782540	8,3
27/09/2026 07:35			121,94		32,45		782540	8,28
27/09/2026 07:40			150,7		32,59		782560	8,26
27/09/2026 07:45			169,96		32,67		782580	8,23
27/09/2026 07:50			191,11		32,69		782580	8,43
27/09/2026 07:55			207,69		32,71		782600	8,34
27/09/2026 08:00			226,25		32,72		782620	8,26
27/09/2026 08:05			241,13		32,76		782640	8,21
27/09/2026 08:10			254,62		32,77		782660	8,17
27/09/2026 08:15			265,37		32,78		782700	8,16
27/09/2026 08:20			278,95		32,81		782720	8,38
27/09/2026 08:25			298,21		32,85		782740	8,3
27/09/2026 08:30			306,82		32,88		782780	8,25
27/09/2026 08:35			311,88		32,91		782800	8,21
27/09/2026 08:40			316,28		32,92		782820	8,17
27/09/2026 08:45			328,75		32,94		782840	8,16
27/09/2026 08:50			336,56		32,95		782860	8,42
27/09/2026 08:55			333,87		32,97		782880	8,3
27/09/2026 09:00			346,51		32,99		782920	8,23
27/09/2026 09:05			341,89		33,02		782940	8,17
27/09/2026 09:10			354,82		33,02		782980	8,12
27/09/2026 09:15			354,48		33,04		783000	8,09

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 09:20			362,29		33,08		783020	8,37
27/09/2026 09:25			368,86		33,09		783060	8,3
27/09/2026 09:30			371,6		33,12		783100	8,25
27/09/2026 09:35			369,55		33,13		783120	8,22
27/09/2026 09:40			380,7		33,16		783160	8,19
27/09/2026 09:45			375,73		33,18		783180	8,16
27/09/2026 09:50			388,62		33,23		783220	8,37
27/09/2026 09:55			387,02		33,28		783240	8,27
27/09/2026 10:00			388,07		33,31		783280	8,22
27/09/2026 10:05			386,72		33,34		783320	8,17
27/09/2026 10:10			393,29		33,35		783340	8,13
27/09/2026 10:15			394,84		33,4		783380	8,1
27/09/2026 10:20			392,1		33,43		783400	8,36
27/09/2026 10:25			393,09		33,4		783440	8,28
27/09/2026 10:30			402,63		33,4		783480	8,24
27/09/2026 10:35			404,54		33,4		783500	8,2
27/09/2026 10:40			398,72		33,4		783540	8,17
27/09/2026 10:45			395,73		33,44		783580	8,16
27/09/2026 10:50			402,7		33,61		783600	8,33
27/09/2026 10:55			402,93		33,66		783640	8,23
27/09/2026 11:00			401,46		33,61		783680	8,17
27/09/2026 11:05			395,53		33,59		783700	8,13
27/09/2026 11:10			374,58		33,59		783740	8,11
27/09/2026 11:15			355,72		33,61		783780	8,12
27/09/2026 11:20			343,88		33,61		783820	8,46
27/09/2026 11:25			346,81		33,58		783840	8,37
27/09/2026 11:30			341,34		33,56		783880	8,3
27/09/2026 11:35			347,11		33,58		783900	8,26
27/09/2026 11:40			352,73		33,61		783940	8,22
27/09/2026 11:45			355,72		33,66		783960	8,21
27/09/2026 11:50			362,09		33,75		783980	8,5
27/09/2026 11:55			362,49		33,82		784020	8,34
27/09/2026 12:00			355,07		33,87		784040	8,24
27/09/2026 12:05			340,54		33,93		784080	8,17
27/09/2026 12:10			313,15		33,98		784100	8,11
27/09/2026 12:15			288,32		34,05		784120	8,07
27/09/2026 12:20			273,24		34,06		784160	8,38
27/09/2026 12:25			248,85		33,98		784160	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 12:30			232,38		33,97		784180	8,24
27/09/2026 12:35			212,77		33,97		784200	8,19
27/09/2026 12:40			196,47		33,97		784200	8,16
27/09/2026 12:45			183,68		34,02		784220	8,14
27/09/2026 12:50			169,47		34,45		784240	8,38
27/09/2026 12:55			159,89		34,51		784260	8,24
27/09/2026 13:00			149,72		34,45		784260	8,16
27/09/2026 13:05			160,12		34,3		784280	8,1
27/09/2026 13:10			173,06		34,2		784300	8,06
27/09/2026 13:15			194,76		34,19		784320	8,02
27/09/2026 13:20			207,05		34,24		784340	8,29
27/09/2026 13:25			224,14		34,21		784360	8,22
27/09/2026 13:30			243,97		34,29		784380	8,18
27/09/2026 13:35			261,44		34,3		784400	8,15
27/09/2026 13:40			270,3		34,23	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	784420	8,13
27/09/2026 13:45			280,15		34,15		784440	8,12
27/09/2026 13:50	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		291,7	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	34,43		784460	8,35
27/09/2026 13:55			303,2		34,5		784500	8,23
27/09/2026 14:00			317,63		34,45		784520	8,16
27/09/2026 14:05			327,13		34,42		784540	8,11
27/09/2026 14:10			335,49		34,4		784580	8,07
27/09/2026 14:15			331,02		34,42		784600	8,05
27/09/2026 14:20			335,59		34,47		784620	8,29
27/09/2026 14:25			344,2		34,35		784660	8,23
27/09/2026 14:30			347,49		34,28		784680	8,2
27/09/2026 14:35			351,82		34,24		784720	8,16
27/09/2026 14:40			359,08		34,24		784740	8,15
27/09/2026 14:45			358,49		34,21		784800	8,12
27/09/2026 14:50			361,92		34,46		784820	8,31
27/09/2026 14:55			371,72		34,44		784860	8,19
27/09/2026 15:00			370,48		34,29		784880	8,14
27/09/2026 15:05			377,89		34,17		784920	8,1
27/09/2026 15:10			378,04		34,09		784940	8,07
27/09/2026 15:15			378,34		34,05		785000	8,05
27/09/2026 15:20			387,35		34,02		785040	8,36
27/09/2026 15:25			389,89		34,03		785060	8,26
27/09/2026 15:30			388,99		34,02		785100	8,2
27/09/2026 15:35			393,87		34,02		785120	8,16

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 15:40			399,44		34,01		785160	8,11
27/09/2026 15:45			400,99		34		785220	8,08
27/09/2026 15:50			395,36		33,97		785240	8,45
27/09/2026 15:55			399,89		33,96		785280	8,32
27/09/2026 16:00			405,07		33,93		785320	8,21
27/09/2026 16:05			398,9		33,92		785340	8,14
27/09/2026 16:10			402,48		33,91		785380	8,08
27/09/2026 16:15			406,61		33,9		785420	8,03
27/09/2026 16:20			406,31		33,87		785440	8,44
27/09/2026 16:25			396,91		33,92		785480	8,35
27/09/2026 16:30			373,57		33,92		785520	8,28
27/09/2026 16:35			349,88		33,92		785540	8,24
27/09/2026 16:40			323,7		33,92		785560	8,21
27/09/2026 16:45			309,02		33,92		785620	8,18
27/09/2026 16:50			289,68		33,87		785640	8,49
27/09/2026 16:55			270,12		33,86		785660	8,38
27/09/2026 17:00			247,11		33,81		785680	8,29
27/09/2026 17:05			230,51		33,77		785700	8,23
27/09/2026 17:10			216,3		33,71		785720	8,19
27/09/2026 17:15			201,99		33,62		785740	8,15
27/09/2026 17:20			187,46		33,53		785760	8,4
27/09/2026 17:25			178,25		33,61		785760	8,32
27/09/2026 17:30			167,41		33,66		785780	8,26
27/09/2026 17:35			153,47		33,68		785800	8,21
27/09/2026 17:40			146,3		33,68		785800	8,2
27/09/2026 17:45			134,86		33,68		785820	8,16
27/09/2026 17:50			127,34		33,62		785840	8,41
27/09/2026 17:55			122,22		33,6		785840	8,32
27/09/2026 18:00			117,09		33,56		785860	8,26
27/09/2026 18:05			110,52		33,56		785860	8,22
27/09/2026 18:10			108,48		33,55		785860	8,17
27/09/2026 18:15			101,91		33,51		785900	8,19
27/09/2026 18:20			97,19		33,45		785900	8,44
27/09/2026 18:25			93,65		33,5		785920	8,32
27/09/2026 18:30			89,27		33,55		785920	8,24
27/09/2026 18:35			85,64		33,56		785920	8,19
27/09/2026 18:40			85,29		33,55		785940	8,15
27/09/2026 18:45			81,46		33,55		785940	8,12

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 18:50			77,23		33,5		785940	8,49
27/09/2026 18:55			76,23		33,45		785960	8,38
27/09/2026 19:00			75,11		33,39		785960	8,3
27/09/2026 19:05			73,05		33,37		785960	8,24
27/09/2026 19:10			70,28		33,35		785960	8,18
27/09/2026 19:15			69,39		33,33		785980	8,16
27/09/2026 19:20			66,8		33,29		785980	8,34
27/09/2026 19:25			64,71		33,38		785980	8,26
27/09/2026 19:30			64,91		33,4		786000	8,23
27/09/2026 19:35			63,41		33,43		786000	8,2
27/09/2026 19:40			62,17		33,43		786000	8,18
27/09/2026 19:45			63,31		33,41		786000	8,16
27/09/2026 19:50			63,36		33,36		786000	8,34
27/09/2026 19:55			61,96		33,33		786020	8,26
27/09/2026 20:00			58,53		33,29		786020	8,2
27/09/2026 20:05			57,83		33,24		786020	8,17
27/09/2026 20:10			58,93		33,23		786020	8,13
27/09/2026 20:15			58,68		33,21		786040	8,13
27/09/2026 20:20			58,08		33,18		786040	8,45
27/09/2026 20:25			56,69		33,24		786040	8,34
27/09/2026 20:30			57,14		33,29		786040	8,28
27/09/2026 20:35			55,64		33,29		786040	8,23
27/09/2026 20:40			54,5		33,29		786060	8,19
27/09/2026 20:45			56,91		33,29		786060	8,15
27/09/2026 20:50			54,4		33,24		786060	8,44
27/09/2026 20:55			54,65		33,23		786060	8,36
27/09/2026 21:00			56,46		33,23		786060	8,29
27/09/2026 21:05			56,06		33,21		786080	8,24
27/09/2026 21:10			54,67		33,19		786080	8,2
27/09/2026 21:15			54,77		33,18		786080	8,17
27/09/2026 21:20			53,62		33,08		786080	8,34
27/09/2026 21:25			54,12		33,09		786080	8,24
27/09/2026 21:30			53,43		33,1		786080	8,21
27/09/2026 21:35			52,13		33,11		786100	8,17
27/09/2026 21:40			52,03		33,09		786100	8,15
27/09/2026 21:45			52,53		33,08		786100	8,12
27/09/2026 21:50			48,25		33,06		786100	8,31
27/09/2026 21:55			52,93		33,03		786100	8,23

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
27/09/2026 22:00			51,19		33,01		786120	8,19
27/09/2026 22:05			50,44		32,99		786120	8,14
27/09/2026 22:10			51,29		32,97		786120	8,13
27/09/2026 22:15			52,95		32,96		786120	8,11
27/09/2026 22:20			51,53		32,91		786120	8,39
27/09/2026 22:25			51,58		32,97		786120	8,31
27/09/2026 22:30			51,68		33		786140	8,27
27/09/2026 22:35			51,29		33,01		786140	8,25
27/09/2026 22:40			50,39		33,01		786140	8,23
27/09/2026 22:45			48		33,01		786140	8,2
27/09/2026 22:50			49,79		32,83		786140	8,45
27/09/2026 22:55			49,99		32,82		786140	8,35
27/09/2026 23:00			47,4		32,88		786160	8,29
27/09/2026 23:05			50,19		32,92		786160	8,24
27/09/2026 23:10			48,45		32,92	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	786160	8,2
27/09/2026 23:15			48,85		32,87		786180	8,18
27/09/2026 23:20	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		50,66	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	32,81		786180	8,41
27/09/2026 23:25			49,12		32,89		786180	8,34
27/09/2026 23:30			51,21		32,92		786200	8,31
27/09/2026 23:35			51,6		32,92		786200	8,29
27/09/2026 23:40			50,96		32,92		786200	8,26
27/09/2026 23:45			47,92		32,91		786200	8,23
27/09/2026 23:50			49,71		32,72		786200	8,46
27/09/2026 23:55			48,72		32,72		786200	8,36
28/09/2026 00:00			49,71		32,76		786220	8,29
28/09/2026 00:05			49,17		32,78		786220	8,24
28/09/2026 00:10			47,67		32,8		786220	8,19
28/09/2026 00:15			46,66		32,77		786220	8,17
28/09/2026 00:20			48,5		32,72		786220	8,42
28/09/2026 00:25			46,86		32,76		786220	8,34
28/09/2026 00:30			45,76		32,77		786220	8,3
28/09/2026 00:35			47,35		32,76		786240	8,27
28/09/2026 00:40			47,8		32,72		786240	8,24
28/09/2026 00:45			46,06		32,72		786240	8,22
28/09/2026 00:50			47,45		32,52		786240	8,42
28/09/2026 00:55			45,46		32,51		786240	8,32
28/09/2026 01:00			47,13		32,56		786240	8,26
28/09/2026 01:05			44,67		32,6		786260	8,21

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 01:10			42,21		32,61		786260	8,17
28/09/2026 01:15			47,03		32,56		786280	8,15
28/09/2026 01:20			45,89		32,48		786280	8,36
28/09/2026 01:25			45,64		32,51		786280	8,29
28/09/2026 01:30			43		32,55		786280	8,26
28/09/2026 01:35			43,95		32,56		786280	8,23
28/09/2026 01:40			45,39		32,56		786300	8,21
28/09/2026 01:45			42,8		32,52		786300	8,19
28/09/2026 01:50			42,95		32,35		786300	8,36
28/09/2026 01:55			44,5		32,36		786300	8,29
28/09/2026 02:00			42,55		32,4		786300	8,24
28/09/2026 02:05			42,46		32,45		786300	8,2
28/09/2026 02:10			45,99		32,45		786300	8,16
28/09/2026 02:15			44,2		32,4		786340	8,15
28/09/2026 02:20			41,76		32,35		786340	8,47
28/09/2026 02:25			43,8		32,39		786340	8,37
28/09/2026 02:30			39,28		32,4		786340	8,32
28/09/2026 02:35			47,48		32,39		786340	8,28
28/09/2026 02:40			44,89		32,38		786340	8,25
28/09/2026 02:45			43,3		32,36		786360	8,22
28/09/2026 02:50			43,45		32,25		786360	8,45
28/09/2026 02:55			42,31		32,27		786360	8,37
28/09/2026 03:00			40,62		32,3		786360	8,32
28/09/2026 03:05			41,56		32,32		786360	8,27
28/09/2026 03:10			39,88		32,3		786360	8,22
28/09/2026 03:15			39,48		32,25		786360	8,23
28/09/2026 03:20			40,92		32,19		786380	8,43
28/09/2026 03:25			43,1		32,23		786380	8,33
28/09/2026 03:30			44,74		32,24		786380	8,28
28/09/2026 03:35			45,19		32,24		786380	8,24
28/09/2026 03:40			39,68		32,23		786380	8,22
28/09/2026 03:45			41,06		32,2		786380	8,2
28/09/2026 03:50			39,88		32,09		786380	8,5
28/09/2026 03:55			42,9		32,13		786400	8,39
28/09/2026 04:00			42,46		32,16		786400	8,31
28/09/2026 04:05			41,81		32,19		786400	8,25
28/09/2026 04:10			41,81		32,19		786400	8,2
28/09/2026 04:15			38,98		32,19		786400	8,17

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 04:20			41,11		32,1		786400	8,53
28/09/2026 04:25			43		32,14		786400	8,44
28/09/2026 04:30			40,02		32,15		786420	8,38
28/09/2026 04:35			42,01		32,14		786420	8,32
28/09/2026 04:40			43,25		32,14		786420	8,29
28/09/2026 04:45			39,93		32,14		786420	8,26
28/09/2026 04:50			41,71		32,08		786420	8,56
28/09/2026 04:55			37,84		32,09		786420	8,44
28/09/2026 05:00			42,51		32,13		786420	8,36
28/09/2026 05:05			42,01		32,14		786420	8,29
28/09/2026 05:10			42,51		32,14		786440	8,24
28/09/2026 05:15			43,05		32,1		786460	8,21
28/09/2026 05:20			39,28		32,02		786460	8,47
28/09/2026 05:25			40,46		32,08		786460	8,39
28/09/2026 05:30			36,19		32,08		786460	8,34
28/09/2026 05:35			40,67		32,08		786460	8,3
28/09/2026 05:40			41,41		32,08		786460	8,28
28/09/2026 05:45			42,75		32,08		786500	8,25
28/09/2026 05:50			36,99		31,92		786500	8,47
28/09/2026 05:55			39,77		31,93		786500	8,38
28/09/2026 06:00			39,77		31,98		786500	8,32
28/09/2026 06:05			35,99		32,01		786500	8,27
28/09/2026 06:10			39,62		32,02		786500	8,21
28/09/2026 06:15			41,51		31,97		786500	8,19
28/09/2026 06:20			41,61		31,89		786500	8,5
28/09/2026 06:25			40,37		31,93		786520	8,4
28/09/2026 06:30			42,51		31,95		786520	8,34
28/09/2026 06:35			40,02		31,94		786520	8,29
28/09/2026 06:40			41,36		31,93		786520	8,26
28/09/2026 06:45			40,61		31,93		786520	8,23
28/09/2026 06:50			41,46		31,83		786520	8,52
28/09/2026 06:55			38,77		31,83		786520	8,43
28/09/2026 07:00			40,22		31,87		786540	8,36
28/09/2026 07:05			39,27		31,88		786540	8,3
28/09/2026 07:10			37,54		31,9		786540	8,25
28/09/2026 07:15			38,53		31,88		786540	8,25
28/09/2026 07:20			37,79		31,84		786540	8,52
28/09/2026 07:25			37,09		31,87		786540	8,44

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 07:30			35,89		31,87		786540	8,37
28/09/2026 07:35			35,79		31,86		786540	8,34
28/09/2026 07:40			38,78		31,86		786560	8,3
28/09/2026 07:45			37,29		31,86		786580	8,28
28/09/2026 07:50			36,44		31,85		786580	8,47
28/09/2026 07:55			36,62		31,88		786580	8,37
28/09/2026 08:00			35,57		31,89		786580	8,31
28/09/2026 08:05			33,24		31,92		786580	8,26
28/09/2026 08:10			36,27		31,93		786580	8,21
28/09/2026 08:15			33,93		31,93		786580	8,19
28/09/2026 08:20			35,03		31,92		786580	8,54
28/09/2026 08:25			36,32		31,9		786580	8,44
28/09/2026 08:30			34,03		31,9		786600	8,37
28/09/2026 08:35			33,09		31,9		786600	8,32
28/09/2026 08:40			0		31,92		786600	8,29
28/09/2026 08:45			0		31,92		786600	8,27
28/09/2026 08:50			0		31,99		786600	8,52
28/09/2026 08:55			0		32,05		786600	8,42
28/09/2026 09:00			0		32,08		786600	8,34
28/09/2026 09:05			34,93		32,1		786600	8,28
28/09/2026 09:10			40,15		32,12		786600	8,23
28/09/2026 09:15			55,56		32,09		786600	8,22
28/09/2026 09:20			80,26		32,02		786600	8,48
28/09/2026 09:25			100,67		32,08		786620	8,4
28/09/2026 09:30			122,94		32,77		786620	8,32
28/09/2026 09:35			145,74		33,34		786640	8,26
28/09/2026 09:40			167,09		33,5		786640	8,23
28/09/2026 09:45			182,76		33,34		786660	8,22
28/09/2026 09:50			204,88		33,19		786680	8,47
28/09/2026 09:55			223,12		33,14		786700	8,37
28/09/2026 10:00			235,76		33,12		786720	8,3
28/09/2026 10:05			255,54		33,08		786740	8,25
28/09/2026 10:10			279,73		33,12		786760	8,2
28/09/2026 10:15			301,72		33,17		786780	8,21
28/09/2026 10:20			322,58		33,21		786800	8,44
28/09/2026 10:25			345,7		33,2		786840	8,36
28/09/2026 10:30			355		33,21		786860	8,31
28/09/2026 10:35			371,67		33,23		786900	8,28

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 10:40			386,48		33,24		786920	8,25
28/09/2026 10:45			403,74		33,24		786960	8,22
28/09/2026 10:50			416,76		33,31		787000	8,36
28/09/2026 10:55			423,38		33,34		787020	8,27
28/09/2026 11:00			437,22		33,35		787060	8,21
28/09/2026 11:05			443,94		33,39		787100	8,17
28/09/2026 11:10			460,86		33,4		787140	8,13
28/09/2026 11:15			465,43		33,44		787180	8,11
28/09/2026 11:20			479,92		33,45		787220	8,43
28/09/2026 11:25			486,88		33,39		787260	8,36
28/09/2026 11:30			491,31		33,39		787300	8,3
28/09/2026 11:35			501,07		33,41		787340	8,27
28/09/2026 11:40			512,46		33,44		787380	8,24
28/09/2026 11:45			501,81		33,45		787440	8,22
28/09/2026 11:50			517,69		33,79	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	787480	8,39
28/09/2026 11:55			516,89		33,79		787520	8,29
28/09/2026 12:00	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		528,88	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,68		787560	8,25
28/09/2026 12:05			529,68		33,57		787620	8,21
28/09/2026 12:10			532,17		33,5		787660	8,17
28/09/2026 12:15			533,12		33,58		787720	8,14
28/09/2026 12:20			545,01		33,66		787760	8,43
28/09/2026 12:25			540,68		33,61		787820	8,36
28/09/2026 12:30			549,89		33,6		787860	8,31
28/09/2026 12:35			553,47		33,61		787900	8,27
28/09/2026 12:40			558,6		33,63		787940	8,26
28/09/2026 12:45			556,56		33,66		788000	8,22
28/09/2026 12:50			559,59		34,19		788040	8,45
28/09/2026 12:55			565,56		34,19		788080	8,37
28/09/2026 13:00			551,83		34,08		788140	8,3
28/09/2026 13:05			564,72		33,92		788180	8,25
28/09/2026 13:10			569,99		33,82		788220	8,22
28/09/2026 13:15			574,07		33,88		788280	8,21
28/09/2026 13:20			577,61		33,92		788320	8,49
28/09/2026 13:25			565,31		33,8		788360	8,39
28/09/2026 13:30			571,14		33,68		788420	8,32
28/09/2026 13:35			568,2		33,61		788460	8,28
28/09/2026 13:40			573,03		33,56		788520	8,24
28/09/2026 13:45			580,69		33,55		788560	8,22

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 13:50			584,72		33,51		788600	8,5
28/09/2026 13:55			582,73		33,5		788660	8,39
28/09/2026 14:00			580,59		33,49		788700	8,3
28/09/2026 14:05			576,96		33,5		788760	8,23
28/09/2026 14:10			574,07		33,5		788800	8,18
28/09/2026 14:15			581,14		33,55		788840	8,14
28/09/2026 14:20			590,1		33,61		788900	8,53
28/09/2026 14:25			585,47		33,65		788940	8,41
28/09/2026 14:30			589,8		33,68		789000	8,32
28/09/2026 14:35			585,97		33,71		789040	8,26
28/09/2026 14:40			591,34		33,75		789080	8,22
28/09/2026 14:45			576,26		33,77		789140	8,19
28/09/2026 14:50			596,82		34,1		789180	8,51
28/09/2026 14:55			579,45		34,08		789240	8,4
28/09/2026 15:00			586,27		34		789280	8,31
28/09/2026 15:05			572,93		33,94		789340	8,25
28/09/2026 15:10			580,99		33,92		789380	8,2
28/09/2026 15:15			594,53		33,97		789440	8,17
28/09/2026 15:20			589,95		34,02		789500	8,48
28/09/2026 15:25			602,34		33,87		789540	8,4
28/09/2026 15:30			608,71		33,83		789600	8,34
28/09/2026 15:35			613,09		33,8		789640	8,31
28/09/2026 15:40			627,97		33,79		789700	8,29
28/09/2026 15:45			634,17		33,8		789760	8,25
28/09/2026 15:50			646,73		34,18		789800	8,46
28/09/2026 15:55			648,25		34,16		789860	8,34
28/09/2026 16:00			660,05		34,03		789900	8,27
28/09/2026 16:05			667,51		33,91		789940	8,22
28/09/2026 16:10			678,26		33,82		790000	8,18
28/09/2026 16:15			673,88		33,77		790080	8,17
28/09/2026 16:20			677,57		33,76		790140	8,47
28/09/2026 16:25			685,23		33,68		790200	8,37
28/09/2026 16:30			687,92		33,63		790260	8,3
28/09/2026 16:35			689,81		33,61		790300	8,24
28/09/2026 16:40			691,95		33,6		790360	8,2
28/09/2026 16:45			699,16		33,58		790440	8,18
28/09/2026 16:50			702,55		33,56		790500	8,52
28/09/2026 16:55			680,2		33,56		790560	8,39

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 17:00			667,16		33,54		790620	8,3
28/09/2026 17:05			674,98		33,51		790680	8,23
28/09/2026 17:10			681,45		33,5		790720	8,18
28/09/2026 17:15			683,54		33,47		790760	8,17
28/09/2026 17:20			668,31		33,45		790820	8,51
28/09/2026 17:25			683,59		33,46		790880	8,38
28/09/2026 17:30			695,15		33,46		790940	8,3
28/09/2026 17:35			691,6		33,45		791000	8,23
28/09/2026 17:40			692,5		33,45		791060	8,19
28/09/2026 17:45			706,7		33,44		791120	8,17
28/09/2026 17:50			715,51		33,38		791180	8,45
28/09/2026 17:55			712,57		33,35		791240	8,33
28/09/2026 18:00			717,5		33,34		791300	8,25
28/09/2026 18:05			711,13		33,34		791360	8,19
28/09/2026 18:10			711,78		33,34		791420	8,15
28/09/2026 18:15			721,18		33,33		791500	8,12
28/09/2026 18:20			720,39		33,29		791560	8,55
28/09/2026 18:25			728,3		33,3		791620	8,43
28/09/2026 18:30			722,67		33,3		791680	8,36
28/09/2026 18:35			734,67		33,29		791740	8,3
28/09/2026 18:40			737,7		33,29		791800	8,27
28/09/2026 18:45			750,64		33,28		791900	8,23
28/09/2026 18:50			733,82		33,21		791960	8,54
28/09/2026 18:55			745,02		33,18		792020	8,42
28/09/2026 19:00			751,34		33,18		792080	8,33
28/09/2026 19:05			741,34		33,17		792140	8,26
28/09/2026 19:10			748,45		33,15		792200	8,21
28/09/2026 19:15			752,93		33,13		792280	8,19
28/09/2026 19:20			739,59		33,13		792340	8,5
28/09/2026 19:25			754,62		33,13		792400	8,38
28/09/2026 19:30			751,19		33,14		792460	8,3
28/09/2026 19:35			750,74		33,15		792540	8,24
28/09/2026 19:40			758,87		33,14		792600	8,2
28/09/2026 19:45			754,03		33,13		792660	8,18
28/09/2026 19:50			768,61		33,04		792720	8,53
28/09/2026 19:55			761,99		33,02		792780	8,36
28/09/2026 20:00			752,26		33,02		792840	8,25
28/09/2026 20:05			762,64		33,02		792900	8,17

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 20:10			756,39		33,02		792980	8,1
28/09/2026 20:15			760,97		32,99		793040	8,04
28/09/2026 20:20			768,48		32,98		793100	8,55
28/09/2026 20:25			768,58		33,02		793160	8,45
28/09/2026 20:30			779,63		33,03		793220	8,37
28/09/2026 20:35			774,5		33,03		793300	8,31
28/09/2026 20:40			773,31		33,03		793360	8,27
28/09/2026 20:45			772,86		33,02		793420	8,24
28/09/2026 20:50			774,35		32,92		793480	8,52
28/09/2026 20:55			775,2		32,91		793540	8,43
28/09/2026 21:00			766,34		32,9		793620	8,36
28/09/2026 21:05			774,2		32,91		793680	8,3
28/09/2026 21:10			779,03		32,9		793740	8,27
28/09/2026 21:15			778,53		32,86		793800	8,28
28/09/2026 21:20			785,6		32,87		793880	8,52
28/09/2026 21:25			782,63		32,92		793940	8,39
28/09/2026 21:30			779,8		32,93		794000	8,31
28/09/2026 21:35			789,35		32,93		794060	8,25
28/09/2026 21:40			786,22		32,93		794140	8,21
28/09/2026 21:45			787,06		32,92		794200	8,18
28/09/2026 21:50			791,19		32,8		794260	8,53
28/09/2026 21:55			778,7		32,77		794320	8,42
28/09/2026 22:00			785,37		32,77		794400	8,33
28/09/2026 22:05			782,44		32,77		794460	8,27
28/09/2026 22:10			779,45		32,77		794520	8,23
28/09/2026 22:15			784,72		32,73		794600	8,19
28/09/2026 22:20			775,57		32,75		794680	8,49
28/09/2026 22:25			791,69		32,79		794720	8,39
28/09/2026 22:30			778,16		32,81		794780	8,33
28/09/2026 22:35			789,5		32,82		794840	8,28
28/09/2026 22:40			774,97		32,81		794920	8,25
28/09/2026 22:45			784,23		32,8		795000	8,22
28/09/2026 22:50			791,48		32,68		795060	8,51
28/09/2026 22:55			782,24		32,64		795120	8,42
28/09/2026 23:00			773,98		32,62		795200	8,35
28/09/2026 23:05			778,7		32,62		795260	8,29
28/09/2026 23:10			786,42		32,61		795320	8,25
28/09/2026 23:15			786,62		32,56		795400	8,25

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
28/09/2026 23:20			778,55		32,6		795480	8,53
28/09/2026 23:25			782,63		32,66		795540	8,4
28/09/2026 23:30			796,06		32,68		795600	8,32
28/09/2026 23:35			798,6		32,7		795660	8,27
28/09/2026 23:40			802,48		32,71		795740	8,24
28/09/2026 23:45			801,64		32,68		795800	8,21
28/09/2026 23:50			806,56		32,53		795860	8,56
28/09/2026 23:55			805,37		32,51		795940	8,44
29/09/2026 00:00			792,18		32,53		796000	8,34
29/09/2026 00:05			810,15		32,56		796060	8,27
29/09/2026 00:10			800,99		32,56		796140	8,21
29/09/2026 00:15			810,89		32,51		796200	8,2
29/09/2026 00:20			818,91		32,47		796260	8,57
29/09/2026 00:25			799,7		32,54		796340	8,45
29/09/2026 00:30			801,1		32,56		796400	8,38
29/09/2026 00:35			809,56		32,57		796460	8,32
29/09/2026 00:40			809,41		32,59		796540	8,28
29/09/2026 00:45			818,66		32,59		796600	8,26
29/09/2026 00:50			812,79		32,4		796660	8,56
29/09/2026 00:55			807,82		32,38		796740	8,46
29/09/2026 01:00			814,83		32,42		796780	8,38
29/09/2026 01:05			807,32		32,46		796840	8,32
29/09/2026 01:10			803,34		32,5		796920	8,27
29/09/2026 01:15			811,7		32,45		797000	8,28
29/09/2026 01:20			798,51		32,45		797080	8,5
29/09/2026 01:25			796,82		32,5		797140	8,38
29/09/2026 01:30			810,16		32,53		797200	8,3
29/09/2026 01:35			805,53		32,54		797280	8,25
29/09/2026 01:40			809,84		32,54		797340	8,22
29/09/2026 01:45			815,68		32,54		797400	8,19
29/09/2026 01:50			800,45		32,38		797480	8,55
29/09/2026 01:55			810,9		32,35		797540	8,43
29/09/2026 02:00			808,91		32,39		797600	8,33
29/09/2026 02:05			799,95		32,4		797680	8,27
29/09/2026 02:10			809,66		32,41		797740	8,21
29/09/2026 02:15			793,61		32,4		797800	8,19
29/09/2026 02:20			812,49		32,36		797880	8,51
29/09/2026 02:25			809,76		32,42		797940	8,41

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 02:30			800,6		32,45		798000	8,34
29/09/2026 02:35			798,11		32,45		798060	8,29
29/09/2026 02:40			796,17		32,45		798120	8,26
29/09/2026 02:45			797,46		32,43		798180	8,23
29/09/2026 02:50			791,97		32,35		798260	8,55
29/09/2026 02:55			799,53		32,34		798320	8,46
29/09/2026 03:00			818,86		32,31		798380	8,37
29/09/2026 03:05			791,05		32,31		798460	8,31
29/09/2026 03:10			791,59		32,32		798520	8,26
29/09/2026 03:15			813,84		32,29		798600	8,25
29/09/2026 03:20			807,1		32,24		798680	8,57
29/09/2026 03:25			806,95		32,31		798740	8,41
29/09/2026 03:30			802,49		32,35		798800	8,29
29/09/2026 03:35			797,94		32,37		798880	8,2
29/09/2026 03:40			786,52		32,38		798940	8,14
29/09/2026 03:45			774,47		32,38		799000	8,1
29/09/2026 03:50			776,41		32,27		799060	8,52
29/09/2026 03:55			764		32,24		799120	8,41
29/09/2026 04:00			756,71		32,24		799200	8,31
29/09/2026 04:05			751,73		32,24		799260	8,24
29/09/2026 04:10			723,71		32,24		799320	8,19
29/09/2026 04:15			742,72		32,22		799380	8,15
29/09/2026 04:20			726,65		32,17		799440	8,54
29/09/2026 04:25			732,57		32,24		799500	8,43
29/09/2026 04:30			714,65		32,29		799560	8,36
29/09/2026 04:35			711,52		32,3		799620	8,3
29/09/2026 04:40			715,9		32,3		799680	8,27
29/09/2026 04:45			709,98		32,3		799760	8,23
29/09/2026 04:50			701,76		32,2		799820	8,58
29/09/2026 04:55			691,21		32,18		799880	8,46
29/09/2026 05:00			692,76		32,17		799920	8,35
29/09/2026 05:05			673,35		32,18		799980	8,28
29/09/2026 05:10			681,56		32,18		800040	8,22
29/09/2026 05:15			671,95		32,14		800120	8,19
29/09/2026 05:20			672,15		32,12		800180	8,52
29/09/2026 05:25			666,18		32,19		800220	8,43
29/09/2026 05:30			658,32		32,24		800280	8,37
29/09/2026 05:35			656,33		32,24		800340	8,33

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 05:40			660,06		32,24		800400	8,29
29/09/2026 05:45			661,16		32,24		800440	8,27
29/09/2026 05:50			659,46		32,14		800500	8,56
29/09/2026 05:55			653,74		32,12		800560	8,43
29/09/2026 06:00			651,25		32,13		800600	8,33
29/09/2026 06:05			643,34		32,14		800660	8,25
29/09/2026 06:10			650,9		32,15		800720	8,2
29/09/2026 06:15			650,56		32,14		800780	8,17
29/09/2026 06:20			652,6		32,09		800820	8,52
29/09/2026 06:25			641,1		32,14		800880	8,41
29/09/2026 06:30			640,65		32,19		800940	8,34
29/09/2026 06:35			642,99		32,19		800980	8,3
29/09/2026 06:40			641,1		32,19		801040	8,25
29/09/2026 06:45			640,4		32,19		801100	8,22
29/09/2026 06:50			635,92		32,11		801140	8,52
29/09/2026 06:55			643,69		32,11		801200	8,41
29/09/2026 07:00			638,44		32,14		801260	8,31
29/09/2026 07:05			640,58		32,19		801300	8,24
29/09/2026 07:10			614,06		32,2		801360	8,18
29/09/2026 07:15			627,54		32,2		801400	8,16
29/09/2026 07:20			630,73		32,21		801460	8,54
29/09/2026 07:25			634,16		32,24		801520	8,43
29/09/2026 07:30			621,72		32,26		801560	8,35
29/09/2026 07:35			624,16		32,29		801600	8,3
29/09/2026 07:40			622,47		32,29		801640	8,25
29/09/2026 07:45			631,57		32,3		801700	8,21
29/09/2026 07:50			627,59		32,34		801760	8,52
29/09/2026 07:55			621,1		32,35		801800	8,42
29/09/2026 08:00			623,49		32,37		801840	8,32
29/09/2026 08:05			626,73		32,39		801880	8,25
29/09/2026 08:10			621,15		32,4		801940	8,2
29/09/2026 08:15			633,19		32,4		802000	8,18
29/09/2026 08:20			634,59		32,41		802040	8,44
29/09/2026 08:25			624,83		32,4		802100	8,33
29/09/2026 08:30			631,15		32,4		802140	8,27
29/09/2026 08:35			631,35		32,4		802200	8,23
29/09/2026 08:40			625,03		32,43		802260	8,19
29/09/2026 08:45			614,68		32,45		802300	8,16

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 08:50			613,24		32,51		802360	8,55
29/09/2026 08:55			614,08		32,53		802400	8,43
29/09/2026 09:00			610,6		32,54		802460	8,32
29/09/2026 09:05			588,46		32,53		802500	8,24
29/09/2026 09:10			581,99		32,51		802560	8,19
29/09/2026 09:15			584,03		32,52		802600	8,15
29/09/2026 09:20			582,68		32,57		802660	8,57
29/09/2026 09:25			580,84		32,57		802700	8,4
29/09/2026 09:30			577,46		32,58		802740	8,28
29/09/2026 09:35			585,82		32,6		802800	8,19
29/09/2026 09:40			592,54		32,61		802840	8,12
29/09/2026 09:45			588,46		32,64		802920	8,07
29/09/2026 09:50			603,63		32,73		802960	8,48
29/09/2026 09:55			597,96		32,77		803020	8,42
29/09/2026 10:00			629,21		32,78		803060	8,33
29/09/2026 10:05			627,62		32,81		803120	8,25
29/09/2026 10:10			622,84		32,85		803160	8,2
29/09/2026 10:15			638,57		32,9		803240	8,2
29/09/2026 10:20			634,59		32,92		803300	8,51
29/09/2026 10:25			639,52		32,9		803340	8,4
29/09/2026 10:30			643,84		32,89		803400	8,33
29/09/2026 10:35			656,44		32,9		803460	8,27
29/09/2026 10:40			660,37		32,92		803520	8,23
29/09/2026 10:45			662,21		32,95		803580	8,19
29/09/2026 10:50			669,37		33,11		803640	8,52
29/09/2026 10:55			678,08		33,14		803700	8,39
29/09/2026 11:00			665,79		33,17		803760	8,3
29/09/2026 11:05			657,48		33,18		803800	8,22
29/09/2026 11:10			663,7		33,18		803860	8,19
29/09/2026 11:15			656,34		33,25		803920	8,21
29/09/2026 11:20			653,4		33,29		803980	8,52
29/09/2026 11:25			640,76		33,23		804020	8,41
29/09/2026 11:30			651,91		33,23		804080	8,33
29/09/2026 11:35			651,76		33,23		804140	8,28
29/09/2026 11:40			659,37		33,24		804180	8,24
29/09/2026 11:45			653,75		33,28		804240	8,2
29/09/2026 11:50			659,4		33,71		804300	8,51
29/09/2026 11:55			657,16		33,77		804360	8,4

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 12:00			675,18		33,71		804400	8,31
29/09/2026 12:05			668,51		33,64		804460	8,23
29/09/2026 12:10			680,25		33,62		804520	8,17
29/09/2026 12:15			700,23		33,71		804600	8,16
29/09/2026 12:20			701,8		33,72		804660	8,46
29/09/2026 12:25			712,87		33,56		804720	8,36
29/09/2026 12:30			719,29		33,51		804780	8,29
29/09/2026 12:35			720,68		33,51		804840	8,24
29/09/2026 12:40			711,28		33,53		804880	8,2
29/09/2026 12:45			709,14		33,55		804940	8,16
29/09/2026 12:50			718,34		33,82		805000	8,51
29/09/2026 12:55			722,52		33,87		805060	8,38
29/09/2026 13:00			681,07		33,87		805120	8,28
29/09/2026 13:05			678,98		33,87		805180	8,2
29/09/2026 13:10			651,61		33,88		805240	8,14
29/09/2026 13:15			657,28		33,97		805300	8,12
29/09/2026 13:20			655,94		34,03		805340	8,45
29/09/2026 13:25			649,57		33,87		805400	8,39
29/09/2026 13:30			644,14		33,83		805460	8,35
29/09/2026 13:35			634,89		33,82		805500	8,31
29/09/2026 13:40			635,48		33,82		805560	8,29
29/09/2026 13:45			640,06		33,87		805620	8,25
29/09/2026 13:50			650,81		34,45		805660	8,51
29/09/2026 13:55			636,93		34,47		805720	8,37
29/09/2026 14:00			630,66		34,35		805780	8,27
29/09/2026 14:05			630,91		34,24		805820	8,19
29/09/2026 14:10			646,18		34,19		805880	8,14
29/09/2026 14:15			639,81		34,21		805960	8,1
29/09/2026 14:20			629,26		34,24		806000	8,49
29/09/2026 14:25			631,4		34,04		806060	8,41
29/09/2026 14:30			628,07		33,97		806120	8,34
29/09/2026 14:35			626,56		33,94		806160	8,29
29/09/2026 14:40			635,83		33,93		806200	8,25
29/09/2026 14:45			634,09		33,94		806240	8,22
29/09/2026 14:50			623,89		34,12		806300	8,5
29/09/2026 14:55			631,7		34,13		806360	8,39
29/09/2026 15:00			616,03		34,1		806400	8,31
29/09/2026 15:05			614,38		34,08		806460	8,23

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 15:10			601,1		34,05		806500	8,18
29/09/2026 15:15			604,58		34,13		806560	8,19
29/09/2026 15:20			596,82		34,15		806600	8,48
29/09/2026 15:25			599,7		34,03		806660	8,38
29/09/2026 15:30			610,7		33,97		806700	8,3
29/09/2026 15:35			607,54		33,93		806760	8,25
29/09/2026 15:40			612,04		33,92		806800	8,21
29/09/2026 15:45			615,68		33,92		806860	8,17
29/09/2026 15:50			618,81		34,07		806900	8,51
29/09/2026 15:55			614,88		34,08		806960	8,38
29/09/2026 16:00			618,19		34,07		807020	8,28
29/09/2026 16:05			623,02		34,03		807060	8,2
29/09/2026 16:10			632,9		33,98		807120	8,14
29/09/2026 16:15			616,15		34,01		807160	8,12
29/09/2026 16:20			617,45		34,02		807220	8,48
29/09/2026 16:25			625,58		33,92		807260	8,36
29/09/2026 16:30			618,51		33,87		807320	8,28
29/09/2026 16:35			620,26		33,84		807380	8,23
29/09/2026 16:40			622,94		33,82		807420	8,19
29/09/2026 16:45			623,29		33,81		807480	8,16
29/09/2026 16:50			625,53		33,8		807520	8,48
29/09/2026 16:55			618,66		33,78		807580	8,37
29/09/2026 17:00			601,2		33,77		807640	8,27
29/09/2026 17:05			611,3		33,76		807680	8,2
29/09/2026 17:10			610,2		33,76		807740	8,15
29/09/2026 17:15			607,27		33,75		807800	8,11
29/09/2026 17:20			611,05		33,74		807860	8,47
29/09/2026 17:25			608,91		33,72		807900	8,36
29/09/2026 17:30			604,58		33,71		807960	8,27
29/09/2026 17:35			600,25		33,7		808000	8,23
29/09/2026 17:40			599,7		33,69		808060	8,18
29/09/2026 17:45			611,65		33,69		808100	8,15
29/09/2026 17:50			618,66		33,66		808160	8,48
29/09/2026 17:55			608,61		33,64		808200	8,39
29/09/2026 18:00			595,52		33,61		808260	8,32
29/09/2026 18:05			606,97		33,61		808300	8,25
29/09/2026 18:10			605,48		33,61		808360	8,21
29/09/2026 18:15			598,61		33,61		808400	8,21

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 18:20			592,24		33,61		808460	8,47
29/09/2026 18:25			590,25		33,61		808500	8,39
29/09/2026 18:30			591,34		33,61		808560	8,32
29/09/2026 18:35			602,99		33,61		808600	8,26
29/09/2026 18:40			586,46		33,6		808660	8,23
29/09/2026 18:45			599,55		33,59		808700	8,21
29/09/2026 18:50			595,92		33,55		808760	8,49
29/09/2026 18:55			593,93		33,55		808800	8,39
29/09/2026 19:00			592,24		33,54		808860	8,3
29/09/2026 19:05			583,73		33,52		808880	8,23
29/09/2026 19:10			584,82		33,51		808940	8,18
29/09/2026 19:15			578,15		33,5		808980	8,17
29/09/2026 19:20			583,28		33,49		809040	8,46
29/09/2026 19:25			608,26		33,47		809100	8,37
29/09/2026 19:30			634,59		33,4		809140	8,29
29/09/2026 19:35			647,93		33,28		809200	8,25
29/09/2026 19:40			648,47		33,21		809260	8,22
29/09/2026 19:45			661,66		33,23		809300	8,2
29/09/2026 19:50			646,08		33,13		809360	8,47
29/09/2026 19:55			651,91		33,07		809420	8,36
29/09/2026 20:00			644,24		33,05		809480	8,27
29/09/2026 20:05			646,08		33,06		809520	8,19
29/09/2026 20:10			652,3		33,08		809580	8,14
29/09/2026 20:15			641,01		33,05		809660	8,1
29/09/2026 20:20			655,64		33,08		809700	8,46
29/09/2026 20:25			649,12		33,18		809760	8,36
29/09/2026 20:30			659,79		33,23		809800	8,29
29/09/2026 20:35			644,76		33,23		809840	8,25
29/09/2026 20:40			648,99		33,23		809900	8,22
29/09/2026 20:45			661,68		33,2		809960	8,2
29/09/2026 20:50			659,19		33,07		810020	8,48
29/09/2026 20:55			658,65		33		810060	8,37
29/09/2026 21:00			657,9		32,94		810120	8,28
29/09/2026 21:05			658,1		32,91		810180	8,22
29/09/2026 21:10			654,37		32,88		810240	8,16
29/09/2026 21:15			648,99		32,8		810280	8,13
29/09/2026 21:20			662,5		32,85		810340	8,5
29/09/2026 21:25			659,74		32,98		810400	8,4

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
29/09/2026 21:30			661,08		33,01		810440	8,33
29/09/2026 21:35			663,64		33,02		810500	8,27
29/09/2026 21:40			655,13		33,03		810560	8,23
29/09/2026 21:45			658,97		33,03		810620	8,2
29/09/2026 21:50			662,7		32,93		810660	8,46
29/09/2026 21:55			663,1		32,85		810720	8,37
29/09/2026 22:00			655,23		32,79		810780	8,29
29/09/2026 22:05			667,28		32,77		810840	8,25
29/09/2026 22:10			661,35		32,75		810880	8,2
29/09/2026 22:15			664,49		32,68		810960	8,16
29/09/2026 22:20			663,79		32,72		811020	8,49
29/09/2026 22:25			654,59		32,88		811080	8,39
29/09/2026 22:30			658,72		32,97		811100	8,31
29/09/2026 22:35			654,14		32,98		811160	8,26
29/09/2026 22:40			661,65		33,01		811220	8,22
29/09/2026 22:45			650,56		33,02		811260	8,19
29/09/2026 22:50			649,76		32,77		811320	8,52
29/09/2026 22:55			656,13		32,72		811380	8,41
29/09/2026 23:00			650,95		32,76		811420	8,31
29/09/2026 23:05			647,97		32,78		811480	8,23
29/09/2026 23:10			645,52		32,8		811540	8,17
29/09/2026 23:15			653,43		32,77		811580	8,14
29/09/2026 23:20			660,15		32,78		811640	8,48
29/09/2026 23:25			643,63		32,91		811700	8,39
29/09/2026 23:30			647,26		32,95		811740	8,32
29/09/2026 23:35			643,83		32,97		811800	8,28
29/09/2026 23:40			644,18		32,97		811860	8,24
29/09/2026 23:45			656,57		32,97		811900	8,21
29/09/2026 23:50			646,76		32,86		811960	8,49
29/09/2026 23:55			646,72		32,82		812020	8,38
30/09/2026 00:00			642,83		32,82		812060	8,29
30/09/2026 00:05			648,06		32,84		812120	8,22
30/09/2026 00:10			646,57		32,87		812180	8,17
30/09/2026 00:15			647,26		32,82		812220	8,16
30/09/2026 00:20			642,44		32,82		812280	8,46
30/09/2026 00:25			649,55		32,92		812340	8,37
30/09/2026 00:30			634,68		32,97		812380	8,29
30/09/2026 00:35			642,29		32,97		812440	8,25

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 00:40			642,44		32,97		812500	8,21
30/09/2026 00:45			645,23		32,97		812540	8,19
30/09/2026 00:50			638,86		32,91		812600	8,46
30/09/2026 00:55			637,66		32,87		812660	8,38
30/09/2026 01:00			645,48		32,86		812700	8,3
30/09/2026 01:05			640,4		32,86		812760	8,25
30/09/2026 01:10			632,79		32,86		812820	8,21
30/09/2026 01:15			637,12		32,8		812880	8,2
30/09/2026 01:20			638,06		32,79		812940	8,5
30/09/2026 01:25			629,21		32,9		812980	8,39
30/09/2026 01:30			638,41		32,92		813040	8,3
30/09/2026 01:35			634,48		32,95		813100	8,25
30/09/2026 01:40			637,27		32,95		813140	8,21
30/09/2026 01:45			627,61		32,95		813200	8,17
30/09/2026 01:50			631,2		32,87		813240	8,47
30/09/2026 01:55			629,01		32,82		813300	8,37
30/09/2026 02:00			636,77		32,81		813360	8,28
30/09/2026 02:05			626,27		32,82		813400	8,21
30/09/2026 02:10			627,71		32,82		813460	8,16
30/09/2026 02:15			625,17		32,77		813520	8,13
30/09/2026 02:20			622,54		32,77		813580	8,45
30/09/2026 02:25			624,53		32,85		813640	8,38
30/09/2026 02:30			616,42		32,91		813680	8,32
30/09/2026 02:35			613,13		32,92		813740	8,29
30/09/2026 02:40			612,29		32,91		813780	8,25
30/09/2026 02:45			614,57		32,91		813840	8,22
30/09/2026 02:50			624,23		32,78		813880	8,45
30/09/2026 02:55			614,33		32,76		813940	8,35
30/09/2026 03:00			609,65		32,72		813980	8,27
30/09/2026 03:05			613,83		32,72		814040	8,2
30/09/2026 03:10			616,37		32,69		814080	8,15
30/09/2026 03:15			611,49		32,61		814160	8,14
30/09/2026 03:20			614,77		32,59		814220	8,49
30/09/2026 03:25			625,72		32,68		814260	8,37
30/09/2026 03:30			630		32,72		814320	8,29
30/09/2026 03:35			637,42		32,72		814360	8,23
30/09/2026 03:40			635,63		32,72		814420	8,19
30/09/2026 03:45			657,62		32,67		814480	8,17

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 03:50			657,47		32,5		814520	8,48
30/09/2026 03:55			662,7		32,45		814580	8,4
30/09/2026 04:00			667,33		32,44		814640	8,31
30/09/2026 04:05			670,94		32,43		814700	8,24
30/09/2026 04:10			664,49		32,44		814740	8,2
30/09/2026 04:15			678,67		32,4		814820	8,16
30/09/2026 04:20			677,93		32,34		814880	8,5
30/09/2026 04:25			686,59		32,45		814940	8,39
30/09/2026 04:30			696,74		32,51		815000	8,3
30/09/2026 04:35			690,12		32,53		815060	8,25
30/09/2026 04:40			691,76		32,53		815100	8,22
30/09/2026 04:45			679,15		32,56		815160	8,17
30/09/2026 04:50			691,21		32,46		815220	8,51
30/09/2026 04:55			686,66		32,42		815280	8,39
30/09/2026 05:00			703,9		32,42		815340	8,29
30/09/2026 05:05			683,15		32,44		815400	8,22
30/09/2026 05:10			679,32		32,45		815440	8,17
30/09/2026 05:15			671,9		32,39		815500	8,13
30/09/2026 05:20			673,4		32,4		815560	8,43
30/09/2026 05:25			664,24		32,51		815620	8,35
30/09/2026 05:30			658,42		32,56		815660	8,29
30/09/2026 05:35			662,15		32,61		815720	8,23
30/09/2026 05:40			671,16		32,61		815780	8,2
30/09/2026 05:45			670,06		32,61		815840	8,18
30/09/2026 05:50			675,19		32,46		815880	8,49
30/09/2026 05:55			674,84		32,45		815940	8,38
30/09/2026 06:00			682,9		32,49		816000	8,3
30/09/2026 06:05			696,89		32,51		816060	8,24
30/09/2026 06:10			697,14		32,54		816120	8,18
30/09/2026 06:15			703,21		32,51		816200	8,16
30/09/2026 06:20			714,41		32,45		816260	8,42
30/09/2026 06:25			724,41		32,51		816320	8,33
30/09/2026 06:30			717,94		32,55		816380	8,28
30/09/2026 06:35			725,01		32,56		816440	8,22
30/09/2026 06:40			726,5		32,56		816480	8,19
30/09/2026 06:45			732,82		32,57		816540	8,17
30/09/2026 06:50			743,42		32,42		816600	8,48
30/09/2026 06:55			746,75		32,4		816660	8,41

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 07:00			746,3		32,45		816720	8,31
30/09/2026 07:05			740,78		32,51		816780	8,24
30/09/2026 07:10			749,94		32,54		816840	8,19
30/09/2026 07:15			747,49		32,51		816900	8,18
30/09/2026 07:20			758,59		32,53		816960	8,48
30/09/2026 07:25			785,11		32,59		817020	8,37
30/09/2026 07:30			784,02		32,62		817100	8,29
30/09/2026 07:35			817,41		32,63		817160	8,24
30/09/2026 07:40			801,59		32,63		817220	8,2
30/09/2026 07:45			814,63		32,63		817300	8,18
30/09/2026 07:50			829,85		32,53		817360	8,48
30/09/2026 07:55			831,45		32,51		817420	8,4
30/09/2026 08:00			842		32,47		817500	8,29
30/09/2026 08:05			858,07		32,45		817560	8,22
30/09/2026 08:10			868,37		32,44		817640	8,16
30/09/2026 08:15			865,54		32,38		817720	8,14
30/09/2026 08:20			885,29		32,35		817780	8,5
30/09/2026 08:25			897,29		32,43		817860	8,4
30/09/2026 08:30			911,12		32,51		817940	8,32
30/09/2026 08:35			926,12		32,51		818000	8,28
30/09/2026 08:40			905,75		32,51		818080	8,24
30/09/2026 08:45			913,66		32,51		818160	8,2
30/09/2026 08:50			922,02		32,3		818240	8,47
30/09/2026 08:55			920,28		32,25		818320	8,4
30/09/2026 09:00			912,37		32,28		818380	8,33
30/09/2026 09:05			921,92		32,3		818460	8,28
30/09/2026 09:10			921,82		32,35		818540	8,23
30/09/2026 09:15			923,91		32,35		818640	8,21
30/09/2026 09:20			916,6		32,4		818720	8,47
30/09/2026 09:25			939,49		32,53		818800	8,38
30/09/2026 09:30			922,97		32,61		818860	8,31
30/09/2026 09:35			937,55		32,67		818940	8,27
30/09/2026 09:40			966,71		32,69		819020	8,24
30/09/2026 09:45			938,05		32,72		819100	8,2
30/09/2026 09:50			935,51		32,69		819180	8,48
30/09/2026 09:55			923,27		32,7		819260	8,39
30/09/2026 10:00			947,4		32,72		819340	8,29
30/09/2026 10:05			950,98		32,77		819420	8,22

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 10:10			958,96		32,8		819500	8,17
30/09/2026 10:15			937,21		32,86		819560	8,14
30/09/2026 10:20			928,1		32,92		819640	8,46
30/09/2026 10:25			925,96		32,95		819720	8,37
30/09/2026 10:30			934,62		32,98		819800	8,3
30/09/2026 10:35			927,75		33,03		819880	8,25
30/09/2026 10:40			926,76		33,06		819960	8,21
30/09/2026 10:45			926,56		33,07		820040	8,19
30/09/2026 10:50			926,06		33,13		820100	8,45
30/09/2026 10:55			932,83		33,14		820180	8,42
30/09/2026 11:00			935,02		33,17		820260	8,29
30/09/2026 11:05			938,9		33,18		820340	8,22
30/09/2026 11:10			938,3		33,19		820420	8,18
30/09/2026 11:15			927,35		33,24		820500	8,13
30/09/2026 11:20			936,81		33,29		820580	8,49
30/09/2026 11:25			943,03		33,29		820660	8,38
30/09/2026 11:30			941,94		33,29		820720	8,3
30/09/2026 11:35			939,55		33,33		820800	8,24
30/09/2026 11:40			930,39		33,34		820880	8,2
30/09/2026 11:45			936,51		33,35		820940	8,16
30/09/2026 11:50			921,98		33,45		821020	8,46
30/09/2026 11:55			937,46		33,51		821100	8,36
30/09/2026 12:00			941,19		33,55		821180	8,27
30/09/2026 12:05			936,31		33,59		821260	8,2
30/09/2026 12:10			937,78		33,61		821340	8,16
30/09/2026 12:15			947,39		33,71		821420	8,12
30/09/2026 12:20			950,62		33,77		821500	8,46
30/09/2026 12:25			931,76		33,71		821580	8,36
30/09/2026 12:30			945,3		33,69		821660	8,28
30/09/2026 12:35			943,46		33,71		821740	8,23
30/09/2026 12:40			944,78		33,73		821820	8,2
30/09/2026 12:45			944,18		33,76		821920	8,17
30/09/2026 12:50			940,7		33,88		822000	8,51
30/09/2026 12:55			939,03		33,93		822080	8,37
30/09/2026 13:00			939,45		33,97		822140	8,26
30/09/2026 13:05			923,98		33,98		822220	8,18
30/09/2026 13:10			928,95		34,03		822300	8,11
30/09/2026 13:15			923,28		34,09		822380	8,08

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 13:20			935,82		34,13		822460	8,39
30/09/2026 13:25			920,94		34,03		822540	8,34
30/09/2026 13:30			917,56		33,99		822620	8,27
30/09/2026 13:35			938,66		34		822680	8,23
30/09/2026 13:40			926,81		34,01		822760	8,2
30/09/2026 13:45			922,39		34,03		822840	8,17
30/09/2026 13:50			921,19		34,19		822920	8,45
30/09/2026 13:55			911,14		34,26		823000	8,37
30/09/2026 14:00			919,25		34,27		823080	8,27
30/09/2026 14:05			918,6		34,27		823140	8,19
30/09/2026 14:10			936,92		34,29		823220	8,15
30/09/2026 14:15			934,93		34,38		823320	8,12
30/09/2026 14:20			942,34		34,4		823400	8,48
30/09/2026 14:25			933,78		34,29		823480	8,37
30/09/2026 14:30			934,78		34,19		823560	8,27
30/09/2026 14:35			926,22		34,19		823640	8,23
30/09/2026 14:40			941,99		34,19		823720	8,17
30/09/2026 14:45			947,82		34,19		823800	8,14
30/09/2026 14:50			939,36		34,38		823880	8,43
30/09/2026 14:55			948,21		34,4		823960	8,37
30/09/2026 15:00			934,28		34,39		824040	8,26
30/09/2026 15:05			922,09		34,36		824120	8,2
30/09/2026 15:10			937,34		34,35		824200	8,16
30/09/2026 15:15			946,95		34,35		824300	8,12
30/09/2026 15:20			929,25		34,46		824380	8,46
30/09/2026 15:25			946,05		34,35		824460	8,37
30/09/2026 15:30			950,18		34,29		824540	8,29
30/09/2026 15:35			944,26		34,24		824600	8,25
30/09/2026 15:40			947,4		34,24		824680	8,21
30/09/2026 15:45			950,83		34,21		824780	8,16
30/09/2026 15:50			941,97		34,34		824860	8,46
30/09/2026 15:55			941,47		34,34		824940	8,37
30/09/2026 16:00			943,47		34,29		825020	8,27
30/09/2026 16:05			956,85		34,24		825100	8,19
30/09/2026 16:10			965,13		34,19		825180	8,15
30/09/2026 16:15			965,61		34,17		825280	8,1
30/09/2026 16:20			965,91		34,18		825360	8,45
30/09/2026 16:25			957,85		34,18		825440	8,38

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 16:30			961,73		34,15		825500	8,29
30/09/2026 16:35			976,86		34,13		825580	8,24
30/09/2026 16:40			963,47		34,13		825660	8,2
30/09/2026 16:45			955,66		34,13		825740	8,19
30/09/2026 16:50			939,93		34,08		825820	8,45
30/09/2026 16:55			957,55		34,07		825900	8,39
30/09/2026 17:00			953,94		34,04		825980	8,29
30/09/2026 17:05			940,08		34,04		826060	8,29
30/09/2026 17:10			943,96		34,04		826140	8,29
30/09/2026 17:15			934,73		34,04		826220	8,29
30/09/2026 17:20			938,96		34,04		826300	8,29
30/09/2026 17:25			933,98		34,04		826380	8,29
30/09/2026 17:30			936,02		34,04		826460	8,29
30/09/2026 17:35			951,05		34,04		826540	8,29
30/09/2026 17:40			943,46		34,04		826600	8,29
30/09/2026 17:45			939,8		34,04		826680	8,29
30/09/2026 17:50			944,85		34,04		826760	8,29
30/09/2026 17:55			951,02		34,04		826840	8,29
30/09/2026 18:00			963,31		34,04		826920	8,29
30/09/2026 18:05			967,62		34,04		826980	8,29
30/09/2026 18:10			978,67		34,04		827060	8,29
30/09/2026 18:15			997,68		34,04		827140	8,29
30/09/2026 18:20			992,06		34,04		827220	8,29
30/09/2026 18:25			1013,26		34,04		827320	8,29
30/09/2026 18:30			1004,9		34,04		827400	8,29
30/09/2026 18:35			1031,77		34,04		827480	8,29
30/09/2026 18:40			1012,96		34,04		827560	8,29
30/09/2026 18:45			1028,79		34,04		827660	8,29
30/09/2026 18:50			1018,33		34,04		827740	8,29
30/09/2026 18:55			1021,17		34,04		827800	8,29
30/09/2026 19:00			1015,9		34,04		827880	8,29
30/09/2026 19:05			1012,86		34,04		827960	8,29
30/09/2026 19:10			1008,98		34,04		828060	8,29
30/09/2026 19:15			1001,56		34,04		828160	8,29
30/09/2026 19:20			996,69		34,04		828240	8,29
30/09/2026 19:25			1011,69		34,04		828300	8,29
30/09/2026 19:30			1009,43		34,04		828380	8,29
30/09/2026 19:35			1015		34,04		828480	8,29

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 19:40			1019,33		34,04		828560	8,29
30/09/2026 19:45			1011,82		34,04		828640	8,29
30/09/2026 19:50			1007,36		34,04		828720	8,29
30/09/2026 19:55			1003,72		34,04		828800	8,29
30/09/2026 20:00			1017,06		34,04		828900	8,29
30/09/2026 20:05			1016,66		34,04		828980	8,29
30/09/2026 20:10			1018,95		34,04		829060	8,29
30/09/2026 20:15			1007,06		34,04		829160	8,29
30/09/2026 20:20			1010,14		34,04		829240	8,29
30/09/2026 20:25			1007,95		33,18		829340	8,43
30/09/2026 20:30			1010,24		33,18		829420	8,43
30/09/2026 20:35			985,26		33,3		829500	8,28
30/09/2026 20:40			1003,62		33,3		829580	8,28
30/09/2026 20:45			1011,31		33,3		829660	8,28
30/09/2026 20:50			1011,46		33,3		829740	8,28
30/09/2026 20:55			994,14		33,18		829820	8,43
30/09/2026 21:00			998,72		33,18		829920	8,43
30/09/2026 21:05			994,29		33,18		829980	8,27
30/09/2026 21:10			995,43		33,18		830060	8,27
30/09/2026 21:15			986,18		33,18		830160	8,27
30/09/2026 21:20			988,22		33,07		830240	8,17
30/09/2026 21:25			980,8		33,07		830320	8,17
30/09/2026 21:30			983,34		33,22		830400	8,36
30/09/2026 21:35			986,82		33,29		830480	8,24
30/09/2026 21:40			974,28		33,29		830560	8,2
30/09/2026 21:45			989,61		33,29		830640	8,2
30/09/2026 21:50			987,57		33,29		830720	8,16
30/09/2026 21:55			998,01		33,13		830800	8,41
30/09/2026 22:00			979,1		33,13		830900	8,41
30/09/2026 22:05			987,41		33,13		830980	8,41
30/09/2026 22:10			970,94		33,13		831060	8,41
30/09/2026 22:15			996,82		33,13		831140	8,41
30/09/2026 22:20			992,49		32,97		831220	8,15
30/09/2026 22:25			973,03		32,97		831300	8,15
30/09/2026 22:30			989,01		32,97		831380	8,15
30/09/2026 22:35			983,53		32,97		831460	8,15
30/09/2026 22:40			980,55		32,97		831540	8,15
30/09/2026 22:45			986,72		32,97		831620	8,15

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*
30/09/2026 22:50			993,34		32,97		831700	8,15
30/09/2026 22:55			981,99		32,97		831780	8,15
30/09/2026 23:00			987,31		33,06		831860	8,28
30/09/2026 23:05			980,75		33,06	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	831940	8,28
30/09/2026 23:10			974,57		33,06		832040	8,28
30/09/2026 23:15	Kết quả được lấy theo Phiếu kết quả phân tích sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN		980,99	Kết quả được lấy theo Đồng hồ đo lưu lượng đầu vào của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN	33,06		832120	8,28
30/09/2026 23:20			990,6		33,06		832200	8,28
30/09/2026 23:25			986,59		33,06		832260	8,28
30/09/2026 23:30			994,65		33,06		832340	8,28
30/09/2026 23:35			997,81		33,06		832420	8,28
30/09/2026 23:40			993,36		33,06		832500	8,28
30/09/2026 23:45			985,17		33,06		832580	8,28
30/09/2026 23:50			997,39		33,06		832660	8,28
30/09/2026 23:55			984,58		33,06		832740	8,28

Thời điểm:	**Amoni (mg/L)**	**COD (mg/L)**	**Lưu lượng đầu ra (m^3/h)**	**Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m^3/ngày đêm)**	**Nhiệt độ (oC)**	**TSS (mg/L)**	**Tổng lưu lượng_out (m^3)**	**pH**
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	*4,05*	*60,75*	*1.042*	*25.000*	*40*	*40,5*	*25.000*	*6-9*