

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/04/2024 00:00
đến thời điểm 30/04/2024 23:55
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/04/2024 00:00	0,09	42,31	0,2	0,91	33,08	10,22	7,44
01/04/2024 00:30	0,09	42,34	0,2	404,27	32,41	9,62	7,43
01/04/2024 01:00	0,09	42,21	0,3	402,07	31,86	9,35	7,43
01/04/2024 01:30	0,09	42,11	0,3	0,18	31,25	9,35	7,43
01/04/2024 02:00	0,09	42,05	0,3	400,97	30,83	8,83	7,42
01/04/2024 02:30	0,09	41,57	0,2	389,98	30,25	9,11	7,43
01/04/2024 03:00	0,08	41,93	0,2	0,54	29,94	8,86	7,42
01/04/2024 03:30	0,08	41,82	0,2	2,19	29,5	8,73	7,42
01/04/2024 04:00	0,08	41,83	0,2	400,79	29,17	8,69	7,45
01/04/2024 04:30	0,08	41,63	0,2	0,18	28,8	8,42	7,43
01/04/2024 05:00	0,11	41,53	0,2	0,42	28,39	8,29	7,44
01/04/2024 05:30	0,1	41,49	0,2	0	28,02	8,12	7,44
01/04/2024 06:00	0,1	41,54	0,3	0,79	27,62	8,07	7,47
01/04/2024 06:30	0,08	41,36	0,3	411,04	27,37	8,12	7,46
01/04/2024 07:00	0,08	41,4	0,3	0,24	27,39	8	7,46
01/04/2024 07:30	0,08	41,36	0,3	396,76	27,39	7,92	7,45
01/04/2024 08:00	0,08	41,27	0,4	87,91	27,49	7,74	7,44
01/04/2024 08:30	0,09	42,13	203,9	545,42	32,41	15,78	7,47
01/04/2024 09:00	0,09	41,93	293	533,33	34,02	13,87	7,49
01/04/2024 09:30	0,09	41,81	344,5	154,21	34,33	12,77	7,48
01/04/2024 10:00	0,09	42,23	382,7	632,66	34,53	14,07	7,53
01/04/2024 10:30	0,09	41,97	407,6	471,55	34,5	12,96	7,52
01/04/2024 11:00	0,09	42,06	401	476,18	34,63	11,24	7,54
01/04/2024 11:30	0,09	41,61	408,5	877,83	34,64	12,8	7,57
01/04/2024 12:00	0,09	41,52	413,2	479,54	31,67	11,14	3,99
01/04/2024 12:30	0,11	39,2	495,7	476,06	34,95	13,72	7,31
01/04/2024 13:00	0,1	41,15	580,7	864,83	35,16	12,8	7,5
01/04/2024 13:30	0,09	41,3	639,4	473,25	35,37	12,89	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/04/2024 14:00	0,09	41,42	669,1	866,78	35,37	12,51	7,8
01/04/2024 14:30	0,09	41,42	685,2	475,45	35,5	11,99	7,81
01/04/2024 15:00	0,09	41,55	705,2	545,05	35,5	12,11	7,81
01/04/2024 15:30	0,09	41,45	712,6	920,45	35,7	10,67	7,82
01/04/2024 16:00	0,09	41,51	734,1	520,39	35,7	10,99	7,82
01/04/2024 16:30	0,09	41,93	749,8	522,22	35,59	11,58	7,82
01/04/2024 17:00	0,09	42,04	751	910,13	35,48	12,32	7,82
01/04/2024 17:30	0,09	42,26	759	528,08	35,26	12,61	7,82
01/04/2024 18:00	0,09	42,33	770,4	926,49	35,16	12,11	7,82
01/04/2024 18:30	0,11	42,47	760,8	549,44	35,05	11,48	7,83
01/04/2024 19:00	0,1	42,44	765,1	571,42	34,85	11,41	7,82
01/04/2024 19:30	0,09	42,67	763,2	974,48	34,64	12,31	7,83
01/04/2024 20:00	0,09	42,57	767,4	577,22	34,53	10,98	7,84
01/04/2024 20:30	0,09	42,52	748,8	963,24	34,53	12,1	7,84
01/04/2024 21:00	0,09	42,69	765,1	971,42	34,43	12,19	7,83
01/04/2024 21:30	0,09	42,71	752,5	572,22	34,33	11,09	7,84
01/04/2024 22:00	0,09	42,75	788,2	975,27	34,33	12,16	7,83
01/04/2024 22:30	0,09	42,68	773	969,71	34,22	11,6	7,84
01/04/2024 23:00	0,09	42,76	723,2	562,2	34,22	11,71	7,83
01/04/2024 23:30	0,09	42,72	761	943,95	34,19	10,58	7,83
02/04/2024 00:00	0,09	42,85	766,8	938,64	34,12	10,16	7,83
02/04/2024 00:30	0,11	42,95	783,4	569,59	34,12	10,64	7,82
02/04/2024 01:00	0,11	42,92	780,8	963,67	34,02	9,91	7,82
02/04/2024 01:30	0,09	43,02	788,7	574,23	34,02	10,37	7,81
02/04/2024 02:00	0,09	42,95	763,4	575,21	34,01	9,66	7,81
02/04/2024 02:30	0,09	43,15	772,6	966,05	33,92	10,55	7,81
02/04/2024 03:00	0,09	43,04	772,9	574,41	33,92	9,84	7,81
02/04/2024 03:30	0,09	43,16	772	575,88	33,92	10,35	7,79
02/04/2024 04:00	0,09	43,24	781	965,5	33,82	11,54	7,79
02/04/2024 04:30	0,09	43,23	784,7	575,7	33,82	11,18	7,79
02/04/2024 05:00	0,09	43,37	722,2	963	33,82	11,67	7,79
02/04/2024 05:30	0,09	43,31	745	568,43	33,81	11,63	7,78
02/04/2024 06:00	0,09	43,35	760,2	571,42	33,74	12,27	7,78

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
02/04/2024 06:30	0,09	43,46	755,2	961,11	33,72	11,96	7,77
02/04/2024 07:00	0,11	43,45	782,7	566,54	33,72	12,98	7,76
02/04/2024 07:30	0,1	43,51	790,9	949,08	33,82	13,57	7,75
02/04/2024 08:00	0,09	43,35	763,4	965,07	34,02	13,02	7,75
02/04/2024 08:30	0,09	43,2	763,9	584,98	34,02	12,83	7,73
02/04/2024 09:00	0,09	43,11	754,5	976,43	34,12	12,61	7,73
02/04/2024 09:30	0,09	43,28	764,6	574,23	34,22	12,11	7,72
02/04/2024 10:00	0,09	43,09	756,9	903,23	34,44	12,11	7,71
02/04/2024 10:30	0,09	43,14	779,8	569,59	34,5	11,86	7,71
02/04/2024 11:00	0,09	43,15	792,9	570,75	34,74	12,11	7,7
02/04/2024 11:30	0,09	43,05	802,5	958,66	34,95	11,64	7,69
02/04/2024 12:00	0,09	43,12	843,3	566,05	35,05	11,8	7,67
02/04/2024 12:30	0,09	43,15	891,5	946,03	35,16	11,84	7,67
02/04/2024 13:00	0,09	43,16	893,6	560,92	35,26	11,97	7,66
02/04/2024 13:30	0,11	43,15	915,7	938,64	35,37	10,99	7,66
02/04/2024 14:00	0,11	43,12	907,1	541,63	35,59	11,61	7,65
02/04/2024 14:30	0,09	43,15	926,7	909,88	35,71	12,31	7,64
02/04/2024 15:00	0,09	43,18	909	444,13	35,75	12,69	7,63
02/04/2024 15:30	0,09	43,28	903,7	876,61	35,59	13,69	7,74
02/04/2024 16:00	0,09	43,22	925,3	486,2	35,7	12,22	7,65
02/04/2024 16:30	0,09	43,3	898,4	918,06	35,7	13,09	7,62
02/04/2024 17:00	0,09	43,24	899,3	913,36	35,59	12,59	7,61
02/04/2024 17:30	0,09	43,11	930,5	567,64	35,36	13,39	7,6
02/04/2024 18:00	0,09	43,34	921,4	976,92	35,03	14,09	7,6
02/04/2024 18:30	0,09	43,28	948,5	588,39	34,85	13,22	7,6
02/04/2024 19:00	0,1	43,43	895,4	972,83	34,5	15,55	7,59
02/04/2024 19:30	0,1	43,37	922,5	964,95	34,74	13,75	7,6
02/04/2024 20:00	0,1	43,52	913	568,13	34,64	14,74	7,59
02/04/2024 20:30	0,09	43,54	908,3	958,6	34,53	15,06	7,59
02/04/2024 21:00	0,09	43,7	905,9	572,22	34,43	14,71	7,59
02/04/2024 21:30	0,09	43,67	912,5	987,36	34,43	15,26	7,59
02/04/2024 22:00	0,09	43,71	897,5	595,78	34,25	15,02	7,59
02/04/2024 22:30	0,09	43,66	926,6	981,68	34,33	15,6	7,59

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
02/04/2024 23:00	0,09	43,88	919,9	979,05	34,22	15,12	7,59
02/04/2024 23:30	0,09	44,07	930,4	587,66	34,22	15,84	7,58
03/04/2024 00:00	0,09	44,1	946,5	974,9	34	15,88	7,59
03/04/2024 00:30	0,09	44,29	957,2	582,66	34,12	15,86	7,59
03/04/2024 01:00	0,09	44,48	909,1	584,92	34,02	15,7	7,59
03/04/2024 01:30	0,1	44,62	910,2	985,46	34	15,83	7,59
03/04/2024 02:00	0,1	44,83	925,8	961,04	33,92	16,17	7,59
03/04/2024 02:30	0,09	44,85	905,1	584,37	33,92	16,4	7,59
03/04/2024 03:00	0,09	45,16	888,4	975,45	33,92	17,29	7,6
03/04/2024 03:30	0,09	45,37	897,3	590,41	33,82	16,86	7,61
03/04/2024 04:00	0,09	45,7	899,2	969,16	33,82	18,63	7,61
03/04/2024 04:30	0,09	46,01	911,1	588,09	33,82	18,87	7,61
03/04/2024 05:00	0,09	46,25	920,2	978,57	33,79	19,88	7,62
03/04/2024 05:30	0,09	46,4	937,8	966,66	33,72	20,3	7,61
03/04/2024 06:00	0,09	46,44	918,5	562,63	33,5	19,79	7,62
03/04/2024 06:30	0,09	46,58	910,8	563,55	33,72	20,72	7,62
03/04/2024 07:00	0,09	46,64	881,4	928,14	33,82	19,8	7,63
03/04/2024 07:30	0,09	46,68	914,3	540,29	34	19,83	7,63
03/04/2024 08:00	0,1	46,74	892,5	931,62	34,22	20,11	7,63
03/04/2024 08:30	0,1	46,55	887,9	537,42	34,43	18,56	7,63
03/04/2024 09:00	0,09	46,51	878,9	833,27	34,25	18,42	7,62
03/04/2024 09:30	0,09	46,52	902	626,06	34,43	18,11	7,64
03/04/2024 10:00	0,09	46,49	922,5	931,56	34,64	18,7	7,63
03/04/2024 10:30	0,09	46,33	923	931,43	34,85	16,67	7,63
03/04/2024 11:00	0,09	46,33	894,6	550,06	34,95	16,7	7,63
03/04/2024 11:30	0,09	46,51	892,3	927,96	35,16	16,67	7,63
03/04/2024 12:00	0,09	46,55	900,3	557,14	35,25	16,73	7,63
03/04/2024 12:30	0,09	46,7	913,7	947,92	35,7	17,29	7,62
03/04/2024 13:00	0,09	46,6	916,7	550,91	35,92	16,27	7,63
03/04/2024 13:30	0,09	46,41	897,8	967,45	35,81	15,82	7,62
03/04/2024 14:00	0,09	46,29	917,7	552,01	35,81	14,28	7,63
03/04/2024 14:30	0,11	46,26	904,8	888,15	35,59	14,06	7,63
03/04/2024 15:00	0,1	46,38	870,5	887,85	35,59	13,5	7,63

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
03/04/2024 15:30	0,09	46,32	890,4	539,19	35,7	12,01	7,64
03/04/2024 16:00	0,09	46,4	896,4	943,4	35,5	12,68	7,64
03/04/2024 16:30	0,09	46,39	879,7	931,25	35,48	12	7,64
03/04/2024 17:00	0,09	46,49	898,7	540,84	35,37	13,28	7,64
03/04/2024 17:30	0,09	46,51	897,6	954,15	35,25	13,81	7,65
03/04/2024 18:00	0,09	46,41	933,2	572,22	35,05	12,17	7,65
03/04/2024 18:30	0,09	46,44	922,7	962,94	34,95	12,6	7,65
03/04/2024 19:00	0,09	46,42	944,4	959,27	34,85	10,76	7,65
03/04/2024 19:30	0,09	46,52	944,2	581,07	34,85	12,27	7,65
03/04/2024 20:00	0,09	46,55	946,8	953,66	34,74	11,8	7,65
03/04/2024 20:30	0,11	46,49	934,3	579,36	34,74	11,24	7,65
03/04/2024 21:00	0,1	46,56	880,7	962,51	34,64	12,36	7,66
03/04/2024 21:30	0,09	46,52	919	583,88	34,64	10,98	7,65
03/04/2024 22:00	0,09	46,52	908,4	966,72	34,5	10,96	7,65
03/04/2024 22:30	0,09	46,41	902,8	577,47	34,53	10,37	7,64
03/04/2024 23:00	0,09	46,49	946	968,31	34,43	10,94	7,64
03/04/2024 23:30	0,09	46,35	893,4	588,27	34,42	10,16	7,66
04/04/2024 00:00	0,09	46,26	896,7	587,78	34,33	10,47	7,66
04/04/2024 00:30	0,08	46,02	917,3	961,04	34,33	10,07	7,66
04/04/2024 01:00	0,08	46,1	917,8	583,33	34,22	10,6	7,66
04/04/2024 01:30	0,08	46	946,1	944,87	34,22	11,01	7,66
04/04/2024 02:00	0,08	45,76	951,8	570,51	34,22	10,26	7,66
04/04/2024 02:30	0,08	45,76	944,3	948,41	34,12	11,15	7,65
04/04/2024 03:00	0,1	45,55	897,8	568	34,12	10,27	7,66
04/04/2024 03:30	0,1	45,46	901,8	952,86	34,12	10,68	7,65
04/04/2024 04:00	0,1	45,36	929,8	566,78	34,12	9,07	7,66
04/04/2024 04:30	0,09	45,38	926,8	943,4	34,12	9,94	7,66
04/04/2024 05:00	0,09	45,22	930,4	564,83	34,12	9,74	7,65
04/04/2024 05:30	0,09	45,08	943,7	955,49	34,02	10,19	7,66
04/04/2024 06:00	0,09	45,08	924,7	568,31	34,02	10,85	7,66
04/04/2024 06:30	0,09	44,94	916,3	852,68	34,12	10,92	7,66
04/04/2024 07:00	0,09	44,91	916,7	525,7	34,12	11,28	7,65
04/04/2024 07:30	0,08	44,72	933,5	921,24	34,22	11,04	7,65

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
04/04/2024 08:00	0,09	44,58	923,7	482,66	34,43	9,04	7,67
04/04/2024 08:30	0,09	44,53	919,7	894,62	34,5	9,78	7,66
04/04/2024 09:00	0,09	44,18	884	523,32	34,64	8,43	7,66
04/04/2024 09:30	0,11	44,12	892,8	900,12	34,64	9,54	7,65
04/04/2024 10:00	0,1	43,93	932,4	923,56	34,64	9,07	7,65
04/04/2024 10:30	0,1	43,8	906,9	532,6	34,75	8,16	7,65
04/04/2024 11:00	0,09	43,77	887,4	529,66	34,95	8,75	7,64
04/04/2024 11:30	0,09	43,62	879,4	915,01	35,26	7,83	7,63
04/04/2024 12:00	0,09	43,6	916,7	516,72	35,37	9,53	7,63
04/04/2024 12:30	0,09	43,48	909,5	802,68	35,4	8,88	7,63
04/04/2024 13:00	0,09	43,43	931,9	873,5	35,48	9,21	7,63
04/04/2024 13:30	0,09	43,34	930,3	527,16	35,81	8,37	7,62
04/04/2024 14:00	0,09	43,23	935,3	914,89	35,92	8,86	7,62
04/04/2024 14:30	0,09	43,26	914,3	526,55	36,03	9,47	7,63
04/04/2024 15:00	0,09	43,09	903,2	908,24	36,14	8,58	7,63
04/04/2024 15:30	0,09	43,19	894,6	898,65	36,25	9,35	7,63
04/04/2024 16:00	0,09	43,08	894,6	899,69	36,14	8,75	7,63
04/04/2024 16:30	0,11	43,05	850,1	512,63	36,14	9,06	7,63
04/04/2024 17:00	0,1	42,88	837,9	887,78	36,03	7,93	7,63
04/04/2024 17:30	0,09	42,84	822,6	527,89	35,75	8,4	7,63
04/04/2024 18:00	0,08	42,75	815,8	528,69	35,5	8,93	7,64
04/04/2024 18:30	0,08	42,85	808	911,96	35,25	9,09	7,64
04/04/2024 19:00	0,08	42,64	785,7	527,65	35,26	9,56	7,64
04/04/2024 19:30	0,08	42,94	783,6	895,35	35,16	8,44	7,64
04/04/2024 20:00	0,08	42,97	767,8	516,36	35,16	8,82	7,64
04/04/2024 20:30	0,08	42,94	784,7	519,16	35,05	7,98	7,65
04/04/2024 21:00	0,08	43,2	719,6	912,14	34,96	7,41	7,64
04/04/2024 21:30	0,09	43,14	739,3	520,93	34,95	7,01	7,64
04/04/2024 22:00	0,09	43,26	749	920,93	34,85	6,93	7,64
04/04/2024 22:30	0,11	43,55	736,9	920,2	34,75	7,61	7,65
04/04/2024 23:00	0,1	43,54	748	534,37	34,74	7,05	7,65
04/04/2024 23:30	0,1	43,86	752,7	920,14	34,74	8,41	7,66
05/04/2024 00:00	0,09	43,92	741,6	533,45	34,64	9,07	7,65

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/04/2024 00:30	0,09	44,05	747,2	514,34	34,64	9,06	7,65
05/04/2024 01:00	0,08	44	716,9	892,67	34,64	9,66	7,66
05/04/2024 01:30	0,08	44,25	739,5	886,14	34,53	8,45	7,69
05/04/2024 02:00	0,08	44,13	780,8	522,58	34,53	9,46	7,67
05/04/2024 02:30	0,08	44,3	765,9	918,86	34,43	8,57	7,66
05/04/2024 03:00	0,08	44,4	772,1	542,36	34,43	8,57	7,64
05/04/2024 03:30	0,08	44,34	786,7	931,74	34,43	9,05	7,66
05/04/2024 04:00	0,08	44,52	795,8	525,21	34,43	9,07	7,66
05/04/2024 04:30	0,08	44,44	791,1	510,13	34,43	9,01	7,66
05/04/2024 05:00	0,1	44,63	713,8	907,01	34,43	8,65	7,66
05/04/2024 05:30	0,1	44,67	723,9	526,25	34,43	9,27	7,66
05/04/2024 06:00	0,1	44,4	738,3	523,25	34,36	8,35	7,65
05/04/2024 06:30	0,09	44,63	765,4	860,74	34,33	9,3	7,66
05/04/2024 07:00	0,08	44,57	759,9	479,66	34,33	7,75	7,7
05/04/2024 07:30	0,08	44,74	764,4	491,94	34,43	8,66	7,7
05/04/2024 08:00	0,08	44,72	745,6	492,42	34,25	9,06	7,69
05/04/2024 08:30	0,08	44,49	749,6	859,4	34,5	8,74	7,68
05/04/2024 09:00	0,08	44,69	751	864,04	34,74	9,42	7,66
05/04/2024 09:30	0,08	44,41	741,1	494,38	34,53	9,95	7,88
05/04/2024 10:00	0,09	44,66	751,3	899,81	34,5	271,81	7,62
05/04/2024 10:30	0,34	43,78	769,3	872,89	35,05	9,4	7,69
05/04/2024 11:00	0,1	43,5	694,5	500,73	35,16	8,7	7,69
05/04/2024 11:30	0,09	43,64	733,1	896,88	35,26	8,13	7,7
05/04/2024 12:00	0,13	43,44	729,7	502,13	35,59	8,56	7,7
05/04/2024 12:30	0,11	43,65	748,9	500,91	35,59	9,46	7,7
05/04/2024 13:00	0,09	43,6	752,8	876,61	35,81	8,29	7,7
05/04/2024 13:30	0,09	43,69	780,7	491,2	35,92	9	7,7
05/04/2024 14:00	0,09	43,51	772,7	492,42	36,03	8,2	7,7
05/04/2024 14:30	0,09	43,71	759,2	866,84	36,25	8,05	7,69
05/04/2024 15:00	0,09	43,55	733	496,39	36,25	8,51	7,7
05/04/2024 15:30	0,09	43,54	723,7	863,24	36,37	8,14	7,69
05/04/2024 16:00	0,09	43,66	746,4	853,9	36	8,59	7,7
05/04/2024 16:30	0,09	43,73	735,3	480,95	36,14	7,93	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/04/2024 17:00	0,09	43,62	732,9	878,99	36,03	7,7	7,7
05/04/2024 17:30	0,09	43,83	737,3	900,24	35,75	7,71	7,7
05/04/2024 18:00	0,21	43,73	747,2	507,32	35,7	8,02	7,71
05/04/2024 18:30	0,16	43,51	769,1	526,49	35,47	8,54	7,72
05/04/2024 19:00	0,15	43,77	755,7	914,04	35,25	8,76	7,72
05/04/2024 19:30	0,09	43,86	784,7	499,51	35	8,52	7,72
05/04/2024 20:00	0,09	43,88	793,9	889,74	35,05	7,81	7,73
05/04/2024 20:30	0,09	43,99	766,7	507,32	35,01	8,74	7,73
05/04/2024 21:00	0,09	44,04	716,1	905,92	34,95	8,7	7,73
05/04/2024 21:30	0,09	44,11	741,9	898,04	34,95	8,14	7,72
05/04/2024 22:00	0,09	44,19	723,4	469,35	34,85	8,22	7,73
05/04/2024 22:30	0,09	43,99	733,6	884,73	34,74	8,2	7,73
05/04/2024 23:00	0,09	44,17	746,3	924,35	34,74	8,87	7,74
05/04/2024 23:30	0,09	44,15	755,2	565,2	34,64	7,98	7,74
06/04/2024 00:00	0,09	44,28	738	558,3	34,64	8,21	7,74
06/04/2024 00:30	0,11	44,2	717,5	552,86	34,58	8,37	7,74
06/04/2024 01:00	0,11	44,16	723,4	552,74	34,53	8,33	7,75
06/04/2024 01:30	0,11	44,1	748,6	551,89	34,43	8,36	7,76
06/04/2024 02:00	0,09	44,23	751,4	549,32	34,43	8,51	7,76
06/04/2024 02:30	0,09	44,22	744,9	546,64	34,33	8,63	7,77
06/04/2024 03:00	0,09	44,17	731,2	546,15	34,33	8,26	7,77
06/04/2024 03:30	0,09	44,2	720,5	544,32	34,23	9,25	7,77
06/04/2024 04:00	0,09	44,25	735,8	934,24	34,22	9,55	7,78
06/04/2024 04:30	0,09	44,26	744,6	515,5	34,22	10,91	7,78
06/04/2024 05:00	0,09	44,39	721,4	478,14	34,19	11,55	7,8
06/04/2024 05:30	0,09	44,45	740,5	889,8	34,12	10,73	7,8
06/04/2024 06:00	0,09	44,48	748,7	897,98	34,12	11,87	7,81
06/04/2024 06:30	0,09	44,42	737,9	487,05	34,06	10,83	7,81
06/04/2024 07:00	0,11	44,41	688,5	510,62	34,22	10,81	7,81
06/04/2024 07:30	0,11	44,39	700,9	886,93	34,33	10,07	7,81
06/04/2024 08:00	0,11	44,41	720,2	876,98	34,5	10,11	7,81
06/04/2024 08:30	0,09	44,37	732,4	503,29	34,53	10,13	7,82
06/04/2024 09:00	0,09	44,39	727,1	453,6	34,53	9,94	7,82

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
06/04/2024 09:30	0,09	44,38	744,8	948,22	34,64	9,88	7,83
06/04/2024 10:00	0,09	44,15	732,9	532,47	34,85	9,18	7,83
06/04/2024 10:30	0,09	44,38	740,9	500,61	34,96	9,75	7,83
06/04/2024 11:00	0,09	44,19	695,1	837,6	35	9,84	7,83
06/04/2024 11:30	0,09	44,29	717,5	445,17	35,25	9,39	7,82
06/04/2024 12:00	0,09	44,34	743,3	842	35,25	9,55	7,83
06/04/2024 12:30	0,09	44,4	744,1	823,19	35,48	9	7,82
06/04/2024 13:00	0,09	44,36	750,4	424,66	35,5	9,16	7,83
06/04/2024 13:30	0,09	44,3	732,6	811,78	35,81	8,82	7,83
06/04/2024 14:00	0,11	44,41	744,6	427,34	35,81	9,39	7,83
06/04/2024 14:30	0,11	44,32	737,4	850,36	35,81	9,12	7,84
06/04/2024 15:00	0,11	44,34	709	806,47	35,92	9,75	7,84
06/04/2024 15:30	0,09	44,3	689,7	825,88	35,92	9,13	7,84
06/04/2024 16:00	0,1	44,37	713,4	415,75	35,81	9,12	7,84
06/04/2024 16:30	0,1	44,46	741,1	827,83	35,5	9,35	7,85
06/04/2024 17:00	0,1	44,43	741,3	829,36	35,59	8,76	7,85
06/04/2024 17:30	0,1	44,63	740,8	424,9	35,48	10,72	7,85
06/04/2024 18:00	0,1	44,5	751,9	823,68	35,26	8,92	7,86
06/04/2024 18:30	0,1	44,61	764,6	503,35	35,05	10,12	7,86
06/04/2024 19:00	0,09	44,69	770,2	457,63	35,05	10,38	7,86
06/04/2024 19:30	0,09	44,71	765,6	851,64	34,95	8,89	7,86
06/04/2024 20:00	0,1	44,94	775,1	466,78	34,85	9,62	7,87
06/04/2024 20:30	0,11	44,91	764,7	848,9	34,75	9,86	7,87
06/04/2024 21:00	0,11	45,02	688,9	245,17	34,74	9,85	7,87
06/04/2024 21:30	0,11	45,11	722,5	264,59	34,64	9,5	7,87
06/04/2024 22:00	0,1	45,26	731,2	875,94	34,64	9,31	7,87
06/04/2024 22:30	0,09	45,32	738,3	867,45	34,5	9,61	7,88
06/04/2024 23:00	0,1	45,37	738,1	487,42	34,43	9,92	7,87
06/04/2024 23:30	0,09	45,4	741,8	518,31	34,43	10,87	7,87
07/04/2024 00:00	0,1	45,62	768,3	497,55	34,43	9,71	7,87
07/04/2024 00:30	0,1	45,7	762,2	532,41	34,32	10,76	7,87
07/04/2024 01:00	0,1	45,84	773,5	523,62	34,22	10,41	7,87
07/04/2024 01:30	0,1	45,63	762,1	513	34,22	10,33	7,87

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/04/2024 02:00	0,09	45,71	769,4	527,71	34,12	10,48	7,88
07/04/2024 02:30	0,1	45,8	752,3	519,41	34,12	10,42	7,88
07/04/2024 03:00	0,11	45,81	757,9	926,8	34,05	10,85	7,88
07/04/2024 03:30	0,11	45,67	761,7	519,1	34,02	10,11	7,88
07/04/2024 04:00	0,11	45,91	761,4	516,23	34,02	11,67	7,88
07/04/2024 04:30	0,11	45,7	751	506,47	34,02	11,54	7,88
07/04/2024 05:00	0,1	45,67	683,4	510,74	33,92	10,63	7,89
07/04/2024 05:30	0,09	45,91	712,1	911,41	33,92	11,29	7,89
07/04/2024 06:00	0,1	45,71	706,1	482,9	33,92	11,42	7,89
07/04/2024 06:30	0,09	45,83	736,9	481,8	33,75	11,71	7,89
07/04/2024 07:00	0,09	45,65	722,8	844,13	34,12	11,86	7,88
07/04/2024 07:30	0,09	45,66	755,5	854,82	34,33	12,34	7,89
07/04/2024 08:00	0,09	45,46	760,1	298,65	34,53	11,2	7,88
07/04/2024 08:30	0,09	45,43	765,4	394,81	34,53	10,72	7,88
07/04/2024 09:00	0,09	45,32	728,2	305,49	34,5	10,56	7,89
07/04/2024 09:30	0,09	45,09	739,2	289,37	34,74	10,64	7,88
07/04/2024 10:00	0,09	45,02	691	281,44	34,85	10,22	7,88
07/04/2024 10:30	0,11	44,77	601,3	280,34	34,95	9,26	7,88
07/04/2024 11:00	0,11	44,74	477,8	658,6	35,05	9,3	7,87
07/04/2024 11:30	0,11	44,49	458,2	671,91	35,26	8,5	7,87
07/04/2024 12:00	0,09	44,38	436,3	276,86	35,25	9,2	7,87
07/04/2024 12:30	0,1	44,3	436	274,23	35,65	9,39	7,88
07/04/2024 13:00	0,1	44,15	427,2	663,55	35,59	9,55	7,88
07/04/2024 13:30	0,1	43,94	424,7	671,36	35,79	9,98	7,88
07/04/2024 14:00	0,1	43,93	431,9	717,09	35,92	9,18	7,88
07/04/2024 14:30	0,1	43,84	417,4	665,93	36,14	10,07	7,87
07/04/2024 15:00	0,1	43,67	415,2	692	36	9,06	7,88
07/04/2024 15:30	0,1	43,45	418,5	295,72	36,14	10,2	7,87
07/04/2024 16:00	0,1	43,43	413,1	681,25	36,04	10,58	7,88
07/04/2024 16:30	0,1	43,03	421	298,41	35,92	10,54	7,89
07/04/2024 17:00	0,11	43,23	401,4	298,83	35,88	10,93	7,89
07/04/2024 17:30	0,11	43,28	405,9	300,85	35,73	11,29	7,89
07/04/2024 18:00	0,11	43,31	416,5	728,81	35,49	10,98	7,89

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/04/2024 18:30	0,11	43,21	423,5	726,86	35,25	11,81	7,9
07/04/2024 19:00	0,1	43,23	360,7	722,58	34,95	12,23	7,9
07/04/2024 19:30	0,09	43,09	380,2	331,07	34,85	12,29	7,91
07/04/2024 20:00	0,09	43,11	396,2	328,69	34,75	12,04	7,91
07/04/2024 20:30	0,09	43,25	405,6	327,71	34,74	12,9	7,91
07/04/2024 21:00	0,09	43,13	407,8	327,71	34,64	12,73	7,91
07/04/2024 21:30	0,09	43,09	414,3	0	34,53	13,26	7,92
07/04/2024 22:00	0,09	43,14	417,3	0	34,43	12,91	7,92
07/04/2024 22:30	0,09	43	322,9	0,61	34,43	13,1	7,92
07/04/2024 23:00	0,09	42,7	204,2	0,79	34,33	12,53	7,93
07/04/2024 23:30	0,09	42,77	130,39	4,09	33,71	12,12	7,96
08/04/2024 00:00	0,09	42,45	0,3	387,24	33,08	12,07	7,98
08/04/2024 00:30	0,11	42,27	0,3	139,19	32,41	11,21	8
08/04/2024 01:00	0,11	42,53	0,3	139,62	31,75	11,31	8,02
08/04/2024 01:30	0,1	42,41	0,3	140,04	31,14	10,83	8,03
08/04/2024 02:00	0,1	42,3	0,3	153,66	30,34	10,79	8,04
08/04/2024 02:30	0,1	42,31	0,2	161,66	29,36	10,87	8,03
08/04/2024 03:00	0,1	42,14	0,2	161,78	28,5	10,68	8,06
08/04/2024 03:30	0,09	42,17	0,3	160,68	25,5	10,37	8,41
08/04/2024 04:00	0,09	42,2	0,3	112,51	24,69	10,33	8,56
08/04/2024 04:30	0,08	42,08	0,3	502,25	24,6	10,05	8,4
08/04/2024 05:00	0,08	42,1	0,3	494,44	24,78	9,88	8,53
08/04/2024 05:30	0,08	42,06	0,3	464,34	24,6	25,29	8,75
08/04/2024 06:00	0,08	42,06	0,3	455	24,88	22,19	8,59
08/04/2024 06:30	0,08	41,89	0,3	102,5	25,16	9,77	8,72
08/04/2024 07:00	0,08	20,66	0,3	102,56	25,95	5,44	8,75
08/04/2024 07:30	0,08	15,16	0,4	151,22	27,28	3,49	8,82
08/04/2024 08:00	0,07	15,14	0,4	176,8	28,12	2,59	8,82
08/04/2024 08:30	0,08	16,1	0,5	227,59	27,92	2,1	8,98
08/04/2024 09:00	0,09	42,9	211,3	221,48	32,41	22,25	7,93
08/04/2024 09:30	0,1	42,41	372,2	266,3	34,05	17,72	7,92
08/04/2024 10:00	0,1	42,19	463,9	531,13	34,43	13,58	7,93
08/04/2024 10:30	0,1	42,15	508,1	521,85	34,5	14,07	7,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
08/04/2024 11:00	0,1	42,08	541,1	531,01	34,74	12,76	7,93
08/04/2024 11:30	0,1	42,17	567,1	487,36	35,05	13,37	7,94
08/04/2024 12:00	0,1	42,17	582,9	505,18	35,05	11,82	7,87
08/04/2024 12:30	0,1	42,14	592,4	515,26	35,14	10,7	7,89
08/04/2024 13:00	0,1	42,18	558,4	580,64	35,26	11,34	7,88
08/04/2024 13:30	0,1	42,22	595,8	571,67	35,48	11,35	7,89
08/04/2024 14:00	0,1	42,29	634,7	589,25	35,5	11,34	7,88
08/04/2024 14:30	0,1	42,35	679,1	592,55	35,7	10,86	7,91
08/04/2024 15:00	0,1	42,48	688,9	593,1	35,81	11,25	7,91
08/04/2024 15:30	0,1	42,51	713,1	619,59	35,81	10,26	7,91
08/04/2024 16:00	0,1	42,63	731,6	522,52	35,81	10,57	7,91
08/04/2024 16:30	0,1	42,76	752,3	897,92	35,7	11,01	7,91
08/04/2024 17:00	0,11	42,89	752,9	518,55	35,48	10,58	7,91
08/04/2024 17:30	0,11	43,07	749,2	915,62	35,26	11,19	7,91
08/04/2024 18:00	0,11	43,18	752,7	563,12	35,04	11,61	7,92
08/04/2024 18:30	0,11	43,45	762,6	942	34,85	11,18	7,92
08/04/2024 19:00	0,1	43,56	813,8	947,25	34,68	10,95	7,92
08/04/2024 19:30	0,1	43,81	845,3	563,24	34,54	11,89	7,92
08/04/2024 20:00	0,09	43,84	864,5	946,94	34,53	12,03	7,92
08/04/2024 20:30	0,09	44,1	871,3	551,64	34,43	11,4	7,91
08/04/2024 21:00	0,09	44,19	817,3	940,84	34,33	11,16	7,9
08/04/2024 21:30	0,09	44,29	845,2	556,83	34,33	10,12	7,89
08/04/2024 22:00	0,1	44,47	853	939,49	34	10,75	7,89
08/04/2024 22:30	0,1	44,54	876,4	563,3	34,12	10,13	7,88
08/04/2024 23:00	0,1	44,8	872,6	574,84	34,12	10,39	7,88
08/04/2024 23:30	0,1	44,86	892,4	962,63	34,02	10,92	7,88
09/04/2024 00:00	0,11	44,97	875	594,87	33,95	10,22	7,87
09/04/2024 00:30	0,12	45,09	874,9	957,32	33,92	10,09	7,87
09/04/2024 01:00	0,12	45,18	843,8	581,44	33,82	8,88	7,86
09/04/2024 01:30	0,12	45,27	805,9	589,37	33,82	9,94	7,86
09/04/2024 02:00	0,11	45,31	805,4	965,68	33,82	9,04	7,86
09/04/2024 02:30	0,11	45,44	794,9	587,48	33,72	10,29	7,85
09/04/2024 03:00	0,1	45,58	794,1	588,33	33,5	10,82	7,85

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/04/2024 03:30	0,1	45,65	789,5	978,5	33,62	10,08	7,84
09/04/2024 04:00	0,1	45,98	800	588,88	33,62	11,57	7,84
09/04/2024 04:30	0,1	45,93	785,1	979,18	33,52	11,87	7,83
09/04/2024 05:00	0,1	46,1	736,6	586,44	33,52	12,69	7,83
09/04/2024 05:30	0,1	46,18	776,5	586,5	33,42	11,7	7,82
09/04/2024 06:00	0,1	46,27	770,6	586,93	33,42	12,71	7,82
09/04/2024 06:30	0,1	46,31	791,5	586,44	33,42	14,04	7,81
09/04/2024 07:00	0,1	46,35	769,3	968,19	33,52	13,51	7,81
09/04/2024 07:30	0,1	46,33	786,3	583,45	33,72	14,51	7,81
09/04/2024 08:00	0,1	46,16	772,4	578,63	33,92	12,97	7,8
09/04/2024 08:30	0,11	46,2	783,5	948,65	34,02	13,41	7,8
09/04/2024 09:00	0,11	45,95	805,7	582,05	34,12	11,84	7,81
09/04/2024 09:30	0,11	45,86	835,1	934,18	34,22	11,34	7,81
09/04/2024 10:00	0,11	45,58	868,8	549,08	34,33	11,47	7,81
09/04/2024 10:30	0,11	45,28	876	860,74	34,25	10,5	7,81
09/04/2024 11:00	0,1	45,18	850,2	907,01	34,74	9,38	7,79
09/04/2024 11:30	0,1	45,08	881,1	897,12	35,05	7,94	7,79
09/04/2024 12:00	0,1	45,05	898,3	533,39	35,16	8,59	7,78
09/04/2024 12:30	0,1	44,94	905,9	904,45	35,37	8,09	7,78
09/04/2024 13:00	0,1	44,91	923,9	920,38	35,59	8,27	7,77
09/04/2024 13:30	0,1	44,82	912,2	913,24	35,7	7,91	7,78
09/04/2024 14:00	0,1	44,67	920,3	513,49	35,81	8,3	7,77
09/04/2024 14:30	0,1	44,8	928,6	895,84	35,81	10,26	7,79
09/04/2024 15:00	0,1	44,62	902,1	527,96	35,92	9,31	7,78
09/04/2024 15:30	0,1	44,62	921,9	523,19	35,81	9,68	7,77
09/04/2024 16:00	0,1	44,56	934,9	906,83	35,7	9,61	7,78
09/04/2024 16:30	0,11	44,55	922,3	526,55	35,48	8,76	7,77
09/04/2024 17:00	0,11	44,17	911	922,64	35,26	8,97	7,78
09/04/2024 17:30	0,11	44,26	912,6	905,67	35,16	9	7,77
09/04/2024 18:00	0,11	44,29	927,7	525,64	34,75	9,39	7,78
09/04/2024 18:30	0,11	44,2	920,8	917,82	34,5	9,27	7,78
09/04/2024 19:00	0,1	44,19	904,6	516,6	34,53	10,06	7,78
09/04/2024 19:30	0,1	44,12	925,9	908,36	34,44	9,68	7,78

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/04/2024 20:00	0,1	44,08	922,7	523,32	34,33	9,11	7,78
09/04/2024 20:30	0,1	43,79	945,1	526,61	34,22	9,71	7,78
09/04/2024 21:00	0,1	43,9	927,1	949,44	34,12	9,39	7,78
09/04/2024 21:30	0,1	43,81	937,4	579,36	34,12	10,54	7,79
09/04/2024 22:00	0,1	43,68	922,9	958,24	34,01	8,92	7,79
09/04/2024 22:30	0,1	43,66	938,4	568,98	33,92	9,07	7,79
09/04/2024 23:00	0,1	43,49	900,9	573,62	33,82	9,14	7,8
09/04/2024 23:30	0,1	43,5	922,4	941,63	33,77	8,88	7,8
10/04/2024 00:00	0,1	43,38	929,3	578,02	33,72	8,99	7,81
10/04/2024 00:30	0,11	43,34	955,5	958,66	33,5	8,73	7,81
10/04/2024 01:00	0,11	43,31	957,2	946,21	33,62	9,03	7,81
10/04/2024 01:30	0,11	43,18	953,9	578,02	33,61	8,67	7,81
10/04/2024 02:00	0,11	43,26	933,7	956,28	33,52	9,72	7,81
10/04/2024 02:30	0,1	43,22	942,3	552,74	33,5	9,45	7,81
10/04/2024 03:00	0,11	43,38	922,7	552,13	33,42	9,98	7,82
10/04/2024 03:30	0,1	43,43	925,9	940,47	33,42	10,77	7,83
10/04/2024 04:00	0,1	43,54	921,9	574,35	33,42	11,98	7,82
10/04/2024 04:30	0,1	43,65	938,8	954,88	33,31	12,79	7,83
10/04/2024 05:00	0,1	43,66	878,5	585,71	33,31	12,25	7,83
10/04/2024 05:30	0,1	43,69	882,5	587,36	33,2	13,51	7,82
10/04/2024 06:00	0,1	43,52	875,1	964,83	33,2	12,93	7,82
10/04/2024 06:30	0,1	43,71	893,3	582,78	33,2	13,64	7,82
10/04/2024 07:00	0,1	43,67	906,2	552,86	33,42	14,87	7,82
10/04/2024 07:30	0,1	43,39	899,2	937,6	33,62	12,81	7,82
10/04/2024 08:00	0,1	43,31	907,8	569,16	33,82	13,62	7,82
10/04/2024 08:30	0,1	43,1	931,2	954,45	33,92	12,71	7,82
10/04/2024 09:00	0,11	42,97	911,3	575,51	34	12,39	7,81
10/04/2024 09:30	0,1	42,77	907,4	952,37	34,12	11,32	7,81
10/04/2024 10:00	0,11	42,6	915,5	549,38	34,22	10,59	7,81
10/04/2024 10:30	0,11	42,49	918,7	910,01	34,43	10,95	7,81
10/04/2024 11:00	0,11	42,44	858,8	542,73	34,43	10,87	7,81
10/04/2024 11:30	0,1	42,34	847	915,07	34,53	11,94	7,81
10/04/2024 12:00	0,1	42,41	896,7	921,48	34,64	10,9	7,81

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/04/2024 12:30	0,1	42,49	877,1	543,71	34,74	10,46	7,8
10/04/2024 13:00	0,09	42,33	859,5	915,74	34,95	9,2	7,79
10/04/2024 13:30	0,1	42,15	844,8	546,58	34,75	10,35	7,79
10/04/2024 14:00	0,1	42,05	835	928,69	34,95	9,81	7,8
10/04/2024 14:30	0,1	42,13	819,8	912,08	34,95	9,8	7,79
10/04/2024 15:00	0,1	42,02	784,7	541,51	34,97	10,98	7,79
10/04/2024 15:30	0,1	41,93	768,9	511,59	35,05	9,81	7,78
10/04/2024 16:00	0,1	41,88	780,2	892,91	35,05	10,2	7,78
10/04/2024 16:30	0,09	41,86	785,6	508,79	34,95	9,86	7,78
10/04/2024 17:00	0,1	41,86	769,3	495,48	34,85	10,04	7,78
10/04/2024 17:30	0,1	41,86	783	883,57	34,63	9,96	7,78
10/04/2024 18:00	0,1	41,81	780	496,33	34,25	10,18	7,78
10/04/2024 18:30	0,1	41,9	776	885,46	34,33	10,67	7,78
10/04/2024 19:00	0,1	41,99	778	517,94	34,22	9,71	7,78
10/04/2024 19:30	0,1	42,16	779,8	922,46	34,12	10,34	7,77
10/04/2024 20:00	0,1	42,25	784,9	531,92	34,12	9,43	7,78
10/04/2024 20:30	0,09	42,29	790,2	912,39	34	10,11	7,78
10/04/2024 21:00	0,09	42,31	717	529,05	33,92	9,81	7,78
10/04/2024 21:30	0,1	42,43	727	910,37	33,92	8,34	7,78
10/04/2024 22:00	0,1	42,38	756,1	574,6	33,82	9,37	7,78
10/04/2024 22:30	0,09	42,52	746	958,97	33,72	9,02	7,77
10/04/2024 23:00	0,1	42,74	759,2	574,9	33,72	9,79	7,77
10/04/2024 23:30	0,09	42,77	781,8	967,58	33,62	9,6	7,78
11/04/2024 00:00	0,09	43,04	754	952,13	33,62	9,81	7,77
11/04/2024 00:30	0,09	42,97	731,2	577,28	33,52	9,4	7,78
11/04/2024 01:00	0,09	43,03	731,8	544,99	33,52	9,32	7,78
11/04/2024 01:30	0,1	43,18	742,8	925,27	33,42	10,55	7,78
11/04/2024 02:00	0,1	43,2	769,8	532,84	33,25	10,11	7,78
11/04/2024 02:30	0,1	43,39	774,7	909,46	33,31	10,71	7,78
11/04/2024 03:00	0,1	43,38	735,9	554,82	33,31	10,58	7,78
11/04/2024 03:30	0,1	43,57	749	934,91	33,29	10,61	7,77
11/04/2024 04:00	0,1	43,72	768,6	551,15	33	10,86	7,78
11/04/2024 04:30	0,1	43,79	764,2	906,4	33,2	10,74	7,77

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/04/2024 05:00	0,1	43,98	772,7	521,24	33,08	10,84	7,78
11/04/2024 05:30	0,09	43,85	775	896,82	33,08	9,77	7,78
11/04/2024 06:00	0,09	43,95	764,7	490,53	32,97	10,33	7,77
11/04/2024 06:30	0,09	43,83	767,9	933,39	33,08	11,83	7,77
11/04/2024 07:00	0,09	43,93	738,9	552,99	33,31	9,93	7,77
11/04/2024 07:30	0,09	43,77	747,2	930,7	33,5	9,74	7,77
11/04/2024 08:00	0,09	43,58	742,2	530,46	33,82	9,61	7,77
11/04/2024 08:30	0,09	43,54	740,8	511,47	33,92	10,49	7,77
11/04/2024 09:00	0,09	43,33	733,1	908,72	33,96	8,97	7,77
11/04/2024 09:30	0,09	43,21	728,7	500,61	34,12	9,53	7,76
11/04/2024 10:00	0,09	43,03	751,2	888,58	34,22	9,74	7,77
11/04/2024 10:30	0,1	42,97	765,2	832,05	34,33	9,93	7,76
11/04/2024 11:00	0,1	43,69	736,9	512,81	34,51	22,95	7,77
11/04/2024 11:30	0,1	43,18	753,9	894,26	34,5	15,23	7,79
11/04/2024 12:00	0,1	42,76	758,4	514,89	34,85	13,76	7,79
11/04/2024 12:30	0,1	42,58	772	943,83	34,94	11,26	7,8
11/04/2024 13:00	0,1	42,6	780,7	558,36	35,07	13,37	7,79
11/04/2024 13:30	0,09	42,56	787,5	933,82	35,26	11,22	7,78
11/04/2024 14:00	0,09	42,76	786,9	548,71	35,37	12,61	7,79
11/04/2024 14:30	0,09	42,53	774,6	904,76	35,48	10,95	7,78
11/04/2024 15:00	0,09	42,6	745,1	532,96	35,49	9,91	7,78
11/04/2024 15:30	0,09	42,66	775,5	771	35,48	10,33	7,78
11/04/2024 16:00	0,09	42,7	823,5	894,32	35,37	10,11	7,78
11/04/2024 16:30	0,09	42,59	836,3	904,02	35,26	10,25	7,79
11/04/2024 17:00	0,09	42,8	861,6	540,65	35,05	9,73	7,79
11/04/2024 17:30	0,09	42,89	895,5	912,08	34,94	10,43	7,79
11/04/2024 18:00	0,09	42,84	931,4	569,29	34,5	10,73	7,79
11/04/2024 18:30	0,09	42,86	919,2	956,95	34,53	10,32	7,79
11/04/2024 19:00	0,1	42,72	921,1	546,64	34,43	11,33	7,8
11/04/2024 19:30	0,1	42,72	921,1	914,95	34,4	10,72	7,79
11/04/2024 20:00	0,1	42,79	936,6	550,79	34	11,03	7,79
11/04/2024 20:30	0,09	42,99	936,5	934,61	34,12	10,95	7,8
11/04/2024 21:00	0,1	43,25	943,1	570,08	34,12	10,65	7,8

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/04/2024 21:30	0,09	43,26	960,1	947,25	34,02	11,14	7,8
11/04/2024 22:00	0,09	43,15	951,5	559,52	33,92	9,7	7,8
11/04/2024 22:30	0,09	43,19	966,8	928,81	33,82	11,47	7,8
11/04/2024 23:00	0,09	43,36	915,5	564,95	33,82	10,01	7,8
11/04/2024 23:30	0,09	43,26	917,7	952,92	33,72	10,64	7,8
12/04/2024 00:00	0,09	43,42	923,7	577,96	33,72	9,7	7,8
12/04/2024 00:30	0,09	43,68	961,1	952,19	33,62	9,65	7,8
12/04/2024 01:00	0,09	43,65	945,4	573,25	33,56	10,33	7,8
12/04/2024 01:30	0,09	43,83	949,8	947,86	33,5	9,37	7,8
12/04/2024 02:00	0,09	43,89	958	570,63	33,52	9,94	7,8
12/04/2024 02:30	0,09	44	959,2	932,59	33,42	9,9	7,8
12/04/2024 03:00	0,09	44,17	963,8	564,1	33,31	10,76	7,8
12/04/2024 03:30	0,09	43,98	968,7	563,97	33,2	9,26	7,8
12/04/2024 04:00	0,1	44,21	941,5	946,7	33,08	10,16	7,8
12/04/2024 04:30	0,1	44,28	898,8	559,21	33	9,73	7,8
12/04/2024 05:00	0,09	44,37	864,1	947,55	33,08	9,44	7,8
12/04/2024 05:30	0,09	44,42	884	567,88	33,08	9,98	7,8
12/04/2024 06:00	0,09	44,3	901,6	954,27	32,86	10,28	7,8
12/04/2024 06:30	0,09	44,44	909,6	565,81	32,52	11,69	7,8
12/04/2024 07:00	0,09	44,29	916,2	562,88	32,75	10,33	7,82
12/04/2024 07:30	0,09	44,05	946	932,47	32,97	10,9	7,82
12/04/2024 08:00	0,09	43,94	954,4	556,47	31,67	9,49	7,85
12/04/2024 08:30	0,09	43,79	939,3	919,04	31,14	8,64	7,88
12/04/2024 09:00	0,09	43,73	913,1	558,05	30,63	8,1	7,91
12/04/2024 09:30	0,08	43,37	931,4	943,03	30,12	7,88	7,93
12/04/2024 10:00	0,08	43,44	929,9	549,26	29,7	7,59	7,96
12/04/2024 10:30	0,08	43,41	956,9	532,35	29,27	7,44	7,98
12/04/2024 11:00	0,08	43,24	916,6	902,74	28,89	7,2	8,01
12/04/2024 11:30	0,08	43,33	901,7	914,1	28,57	6,95	8,02
12/04/2024 12:00	0,08	43,27	936,8	973,32	28,13	6,65	8,03
12/04/2024 12:30	0,08	43,19	948,1	555,86	28	6,67	8,05
12/04/2024 13:00	0,08	43,11	923,4	934,3	27,92	6,5	8,05
12/04/2024 13:30	0,08	43,05	879,6	553,11	27,92	6,37	8,05

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/04/2024 14:00	0,08	42,94	855,6	553,47	28,02	6,33	8,05
12/04/2024 14:30	0,08	42,84	825	928,26	28,24	6,26	8,06
12/04/2024 15:00	0,08	42,77	775,5	550,3	28,25	6,15	8,07
12/04/2024 15:30	0,08	42,65	795	931,8	28,46	6,09	8,06
12/04/2024 16:00	0,08	42,73	774,6	558,48	28,13	6,03	8,07
12/04/2024 16:30	0,08	42,69	789,2	930,46	28,13	5,99	8,06
12/04/2024 17:00	0,08	42,64	778	944,62	28,12	5,94	8,1
12/04/2024 17:30	0,08	42,52	784,5	574,66	28,13	5,9	8,12
12/04/2024 18:00	0,08	42,55	770,9	657,93	28,02	5,83	8,13
12/04/2024 18:30	0,08	42,56	766,2	940,47	27,59	6,67	8,24
12/04/2024 19:00	0,08	42,48	772,8	557,14	27,22	5,75	8,35
12/04/2024 19:30	0,08	42,43	768,6	949,69	27,25	5,69	8,34
12/04/2024 20:00	0,08	42,36	774,1	563,49	26,97	6,09	8,4
12/04/2024 20:30	0,08	42,33	770,7	873,13	26,55	5,68	8,29
12/04/2024 21:00	0,08	42,4	707,8	569,04	26,35	5,66	8,33
12/04/2024 21:30	0,08	42,24	732,4	919,96	25,85	5,6	8,4
12/04/2024 22:00	0,08	42,29	743,8	535,89	25,56	5,59	8,48
12/04/2024 22:30	0,08	42,23	775,9	929,91	25,17	5,57	8,38
12/04/2024 23:00	0,08	42,22	769,4	569,35	24,78	5,58	8,43
12/04/2024 23:30	0,08	42,26	790,3	952,68	24,51	5,55	8,43
13/04/2024 00:00	0,08	42,14	797,5	567,76	24,41	5,54	8,47
13/04/2024 00:30	0,08	42,1	796,4	568,68	24,32	5,49	8,52
13/04/2024 01:00	0,08	42,05	795	952,92	24,13	5,48	8,56
13/04/2024 01:30	0,08	42,1	802,6	566,66	24,11	5,47	8,54
13/04/2024 02:00	0,08	41,99	810,2	949,38	24,13	6,4	8,63
13/04/2024 02:30	0,08	42,06	799,9	568,25	24,04	5,43	8,78
13/04/2024 03:00	0,08	42,04	762,3	945,05	23,86	5,38	9,01
13/04/2024 03:30	0,08	42,04	777,9	586,81	23,78	5,38	9,01
13/04/2024 04:00	0,08	42,04	793	965,26	23,49	5,35	9,17
13/04/2024 04:30	0,08	41,86	782	586,2	23,58	5,34	9
13/04/2024 05:00	0,08	42,03	784,8	589,98	23,49	5,32	9,06
13/04/2024 05:30	0,08	41,8	782,8	588,52	23,4	5,27	9,11
13/04/2024 06:00	0,08	42	790,9	583,02	23,13	5,24	9,14

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/04/2024 06:30	0,08	41,94	784,1	957,14	23,32	5,24	9,04
13/04/2024 07:00	0,08	41,82	763,4	935,28	23,95	5,19	9,06
13/04/2024 07:30	0,08	41,88	763,9	554,21	24,69	5,13	9
13/04/2024 08:00	0,08	41,73	766,8	652,8	25,46	5,08	9,07
13/04/2024 08:30	0,08	41,81	767,9	950,24	25,85	5,05	9,17
13/04/2024 09:00	0,08	41,77	794,7	565,68	25,95	5,93	9,21
13/04/2024 09:30	0,08	41,57	792,7	929,66	26,05	4,99	9,15
13/04/2024 10:00	0,08	41,72	789,4	912,39	25,75	4,98	9,16
13/04/2024 10:30	0,08	41,71	799,6	466,05	26,25	4,94	9,19
13/04/2024 11:00	0,08	41,63	756,8	852,99	26,25	4,95	9,25
13/04/2024 11:30	0,08	41,71	771,6	481,5	26,66	4,9	9,25
13/04/2024 12:00	0,08	41,62	774,7	871,91	26,88	4,87	9,17
13/04/2024 12:30	0,08	41,66	777,6	472,83	27,28	4,84	9,22
13/04/2024 13:00	0,08	41,6	767,1	473,19	27,7	4,81	9,21
13/04/2024 13:30	0,08	41,54	783,2	474,54	27,81	4,78	9,22
13/04/2024 14:00	0,08	41,64	784,2	857,56	27,81	4,76	9,03
13/04/2024 14:30	0,08	41,95	767,1	467,33	28,55	4,79	8,21
13/04/2024 15:00	0,08	42,09	734,6	858,91	28,62	4,77	8,22
13/04/2024 15:30	0,08	42,22	757,4	458,79	28,87	4,75	8,24
13/04/2024 16:00	0,08	42,06	756,5	814,59	29,01	4,71	8,28
13/04/2024 16:30	0,08	42,24	777,2	465,81	29	4,66	8,32
13/04/2024 17:00	0,08	42,12	780,1	860,31	29,08	4,62	8,33
13/04/2024 17:30	0,08	42,22	770,1	865,01	28,5	4,57	8,31
13/04/2024 18:00	0,08	42,25	789,9	472,83	28,35	4,56	8,42
13/04/2024 18:30	0,08	42,2	771,9	817,58	27,15	4,46	8,54
13/04/2024 19:00	0,08	42,23	776,8	383,45	26,86	4,44	8,48
13/04/2024 19:30	0,08	42,22	792,8	490,47	26,45	4,49	8,6
13/04/2024 20:00	0,08	42,12	778,5	841,87	26,25	4,37	8,48
13/04/2024 20:30	0,08	42,17	788,2	383,14	26,05	4,35	8,55
13/04/2024 21:00	0,08	42,15	722,4	383,76	25,76	4,3	8,45
13/04/2024 21:30	0,08	41,9	756,2	483,63	25,46	4,3	8,49
13/04/2024 22:00	0,08	42,14	760,9	438,27	25,17	4,27	8,48
13/04/2024 22:30	0,08	42,13	766,3	410,13	24,97	4,38	8,64

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/04/2024 23:00	0,08	42,07	760,4	432,23	24,6	4,26	8,45
13/04/2024 23:30	0,08	42,04	787,7	833,63	24,41	4,23	8,43
14/04/2024 00:00	0,08	41,97	772,5	452,68	24,23	4,2	8,55
14/04/2024 00:30	0,08	42,01	770,4	452,44	23,95	4,18	8,53
14/04/2024 01:00	0,08	41,95	760,2	452,99	23,74	4,16	8,6
14/04/2024 01:30	0,08	41,98	776,9	449,81	23,49	4,15	8,49
14/04/2024 02:00	0,08	41,98	773,1	845,84	23,32	4,16	8,63
14/04/2024 02:30	0,08	41,94	774,1	848,22	23,13	4,14	8,43
14/04/2024 03:00	0,08	41,87	716,2	826,18	22,93	4,13	8,56
14/04/2024 03:30	0,08	41,8	751,5	435,53	22,71	4,12	8,55
14/04/2024 04:00	0,08	41,79	750,5	438,15	22,5	4,13	8,65
14/04/2024 04:30	0,08	41,72	766,2	860,01	22,3	4,11	8,59
14/04/2024 05:00	0,08	41,43	778,5	475,7	22,1	4,09	8,57
14/04/2024 05:30	0,08	41,68	772,3	485,34	21,87	4,11	8,48
14/04/2024 06:00	0,08	41,65	794,6	489,13	21,81	4,09	8,45
14/04/2024 06:30	0,08	41,62	795,7	487,3	21,9	4,04	8,49
14/04/2024 07:00	0,08	41,56	743,1	880,89	22,4	4,03	8,36
14/04/2024 07:30	0,08	41,57	753,2	500,48	23,4	4,01	8,45
14/04/2024 08:00	0,08	41,55	753,2	509,4	24,51	3,98	8,56
14/04/2024 08:30	0,08	41,32	764,9	508,91	24,78	4,01	8,59
14/04/2024 09:00	0,08	41,59	792,7	508,36	24,69	4,02	8,75
14/04/2024 09:30	0,08	41,57	782,2	500,06	25,17	3,96	8,81
14/04/2024 10:00	0,08	41,55	783,5	499,38	25,46	3,95	8,84
14/04/2024 10:30	0,08	41,56	774,5	501,46	25,85	3,94	8,87
14/04/2024 11:00	0,08	41,52	731,1	872,34	26,15	3,92	8,98
14/04/2024 11:30	0,08	41,54	727,5	871,67	26,37	3,91	9,01
14/04/2024 12:00	0,08	41,56	742,6	485,77	26,66	3,89	8,82
14/04/2024 12:30	0,08	41,54	710,6	483,94	26,86	3,9	9,02
14/04/2024 13:00	0,08	41,56	685,6	479,6	26,66	3,87	9,01
14/04/2024 13:30	0,08	41,51	649,7	454,94	27,27	3,86	9,05
14/04/2024 14:00	0,08	41,51	641,1	456,65	27,5	3,84	9,19
14/04/2024 14:30	0,08	41,55	623,7	457,56	27,92	4,03	9,15
14/04/2024 15:00	0,08	41,47	620,8	454,08	28,13	3,81	9,24

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/04/2024 15:30	0,08	41,47	603,8	842,06	28,35	3,78	9,2
14/04/2024 16:00	0,08	41,48	602,9	454,02	28,24	3,77	9,25
14/04/2024 16:30	0,08	41,49	585,7	438,94	28,12	3,76	9,04
14/04/2024 17:00	0,08	41,48	532	421,18	28,02	3,98	9,19
14/04/2024 17:30	0,08	41,45	490,1	421,24	27,92	3,76	9,18
14/04/2024 18:00	0,08	41,48	463,9	431,62	27,59	3,75	9,24
14/04/2024 18:30	0,08	41,51	442,6	418,55	27,25	3,74	9,23
14/04/2024 19:00	0,08	41,39	373,2	418,07	26,75	3,74	9,19
14/04/2024 19:30	0,08	41,58	382,3	419,77	26,76	3,72	9,18
14/04/2024 20:00	0,08	41,5	400,1	433,45	26,27	3,73	9,12
14/04/2024 20:30	0,08	41,44	407,2	438,33	26,05	3,73	9,19
14/04/2024 21:00	0,08	41,39	360,6	439,56	25,66	3,75	8,86
14/04/2024 21:30	0,08	41,46	371,9	439,62	25,3	3,72	9,11
14/04/2024 22:00	0,08	41,41	393,6	454,33	25,07	3,72	8,79
14/04/2024 22:30	0,08	41,43	410	152,86	25,17	3,72	8,99
14/04/2024 23:00	0,08	41,37	410,4	140,65	24,97	3,72	9,09
14/04/2024 23:30	0,08	41,21	417,6	141,08	24,6	3,71	9,06
15/04/2024 00:00	0,08	41,36	425,4	139,92	24,6	3,71	9,04
15/04/2024 00:30	0,08	41,43	415,5	140,04	24,32	3,7	9,13
15/04/2024 01:00	0,08	41,39	402	139,98	24,12	3,7	9,08
15/04/2024 01:30	0,08	41,32	275,4	139,92	23,95	3,69	9,14
15/04/2024 02:00	0,08	41,4	174	140,23	23,77	3,7	9,08
15/04/2024 02:30	0,08	41,16	111,4	139,01	23,4	3,69	9,01
15/04/2024 03:00	0,08	41,37	0,3	139,19	23,13	105,06	9,03
15/04/2024 03:30	0,08	41,32	0,3	139,19	23,32	58,23	8,99
15/04/2024 04:00	0,08	41,36	0,3	139,8	23,32	25,25	8,97
15/04/2024 04:30	0,08	41,32	0,2	140,41	23,23	14,31	9,04
15/04/2024 05:00	0,08	41,32	0,2	115,38	22,92	9,28	9,12
15/04/2024 05:30	0,08	20,15	0,2	153,05	22,92	6,63	8,96
15/04/2024 06:00	0,08	15,49	0,2	139,37	22,82	5,05	9,06
15/04/2024 06:30	0,08	15,69	0,2	132,53	23,02	4,14	9,07
15/04/2024 07:00	0,08	41,48	177	141,45	23,5	9,76	9,1
15/04/2024 07:30	0,08	41,37	292,7	134,43	24,6	10,09	9,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/04/2024 08:00	0,08	41,46	366,9	213,43	25,02	10,47	9,03
15/04/2024 08:30	0,08	41,4	402,8	204,15	25,75	10,51	8,94
15/04/2024 09:00	0,08	41,48	310,7	542,18	25,95	10,14	8,99
15/04/2024 09:30	0,08	41,41	351,3	444,81	26	9,97	9,02
15/04/2024 10:00	0,08	41,51	377,2	476,73	26,25	10,15	9,04
15/04/2024 10:30	0,08	41,56	455,4	458,97	26,55	9,92	9,1
15/04/2024 11:00	0,08	41,5	411,3	834,49	26,76	10,37	9,02
15/04/2024 11:30	0,08	41,58	479,2	452,99	27,06	10,1	9,11
15/04/2024 12:00	0,08	41,57	512,3	834,3	27,37	11,6	9,16
15/04/2024 12:30	0,08	41,55	535,2	819,96	27,59	10,33	9,11
15/04/2024 13:00	0,08	41,56	598,2	819,59	27,92	9,83	9,13
15/04/2024 13:30	0,08	41,52	637,8	502,74	28,23	10,58	9,1
15/04/2024 14:00	0,08	41,64	667,3	513,55	28,46	9,28	8,92
15/04/2024 14:30	0,08	41,63	690,8	512,69	28,69	10,18	9,03
15/04/2024 15:00	0,08	41,56	713,7	905	29	9,79	9,08
15/04/2024 15:30	0,08	41,44	733,4	910,68	29,36	11,11	9,08
15/04/2024 16:00	0,08	41,63	741,9	886,99	29,36	10,35	9,09
15/04/2024 16:30	0,08	41,63	719	881,68	29,36	9,93	9,05
15/04/2024 17:00	0,08	41,61	735,7	529,54	29,27	10,93	9,09
15/04/2024 17:30	0,08	41,69	740,2	534,06	29,17	9,17	9,09
15/04/2024 18:00	0,08	41,66	750,4	913,91	29,01	10,44	9,05
15/04/2024 18:30	0,08	41,68	760,9	926,37	28,56	9,2	9,05
15/04/2024 19:00	0,08	41,6	775,8	924,9	28,24	9,7	8,98
15/04/2024 19:30	0,08	41,62	796,7	538,64	27,81	9,4	8,97
15/04/2024 20:00	0,08	41,55	783,7	534,79	27,49	9,65	8,92
15/04/2024 20:30	0,08	41,54	769,4	519,84	27,06	8,81	8,93
15/04/2024 21:00	0,08	41,57	728,9	502,86	26,66	8,02	8,89
15/04/2024 21:30	0,08	41,6	725,4	892,3	26,6	7,26	8,91
15/04/2024 22:00	0,08	16,92	752,3	904,94	26,25	6,32	8,91
15/04/2024 22:30	0,08	13,6	766,2	536,62	26,05	5,58	8,95
15/04/2024 23:00	0,08	15,54	761,4	545,66	25,85	4,31	8,9
15/04/2024 23:30	0,08	15,56	779,6	914,83	25,56	4,13	8,95
16/04/2024 00:00	0,07	15,52	796	913,55	25,37	4,02	8,93

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/04/2024 00:30	0,07	15,43	775,8	916,9	25,17	4,01	8,91
16/04/2024 01:00	0,07	15,42	772,3	908,3	24,97	3,99	8,92
16/04/2024 01:30	0,07	15,35	778,6	544,38	24,78	3,94	8,91
16/04/2024 02:00	0,07	15,14	757,2	544,07	24,68	4,03	8,9
16/04/2024 02:30	0,07	15,06	760,6	574,78	24,6	3,88	8,91
16/04/2024 03:00	0,06	14,72	711,8	950,06	24,33	3,91	8,87
16/04/2024 03:30	0,06	14,89	724,5	944,5	24,23	3,85	8,86
16/04/2024 04:00	0,07	14,9	739,8	583,39	24,04	3,84	8,92
16/04/2024 04:30	0,07	14,83	758,5	586,44	23,91	3,82	8,84
16/04/2024 05:00	0,06	14,63	770,1	553,96	23,77	3,77	8,85
16/04/2024 05:30	0,06	14,77	770,5	584,85	23,67	3,78	8,91
16/04/2024 06:00	0,06	14,97	793,1	578,2	23,49	3,73	8,89
16/04/2024 06:30	0,06	14,74	847,2	939,07	23,67	3,75	8,84
16/04/2024 07:00	0,06	14,87	839,3	944,62	24,51	3,75	8,72
16/04/2024 07:30	0,06	14,75	894,7	950,12	25,66	3,74	8,7
16/04/2024 08:00	0,06	14,65	896,1	548,59	26,76	3,81	8,62
16/04/2024 08:30	0,06	14,47	901,6	968,37	27,17	3,88	8,54
16/04/2024 09:00	0,06	14,38	922,1	517,58	27,18	3,97	8,52
16/04/2024 09:30	0,06	14,29	923	498,16	27,28	3,98	8,46
16/04/2024 10:00	0,07	14,3	918,8	499,69	27,29	4,01	8,41
16/04/2024 10:30	0,07	13,41	933,1	530,28	27,51	4,54	8,35
16/04/2024 11:00	0,1	15,06	882,4	932,29	27,55	4,27	8,31
16/04/2024 11:30	0,08	13,44	913,3	918,68	27,87	4,47	8,31
16/04/2024 12:00	0,08	13,63	902,9	908,54	27,92	4,27	8,29
16/04/2024 12:30	0,08	13,92	917,8	916,42	28,35	4,41	8,25
16/04/2024 13:00	0,08	14,1	915,3	910,37	28,75	4,29	8,25
16/04/2024 13:30	0,08	13,1	939,9	900,6	29,08	4,3	8,21
16/04/2024 14:00	0,06	14,1	940,8	531,25	29,37	4,16	8,21
16/04/2024 14:30	0,06	13,74	968,9	531,56	29,65	4,12	8,2
16/04/2024 15:00	0,06	14,4	944,3	912,45	29,75	4,13	8,22
16/04/2024 15:30	0,06	14,1	953,1	909,95	29,94	4,06	8,23
16/04/2024 16:00	0,06	14,33	931,4	899,93	30,14	4,08	8,2
16/04/2024 16:30	0,06	14,45	900,5	528,32	30,24	4	8,18

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/04/2024 17:00	0,06	14,24	873,5	530,15	30,24	3,9	8,19
16/04/2024 17:30	0,06	14,2	907,5	527,89	30,15	3,87	8,21
16/04/2024 18:00	0,06	14,12	900,7	913,18	29,75	3,75	8,23
16/04/2024 18:30	0,06	14,61	906,7	912,02	29,46	3,7	8,23
16/04/2024 19:00	0,06	14,02	887,6	960,56	29,17	3,65	8,24
16/04/2024 19:30	0,05	14,01	905,3	959,4	28,8	3,62	8,33
16/04/2024 20:00	0,05	14,12	924	582,41	28,35	3,67	8,3
16/04/2024 20:30	0,05	14,13	932,4	580,34	28,02	3,6	8,29
16/04/2024 21:00	0,06	14,19	968,8	571,3	27,7	3,61	8,36
16/04/2024 21:30	0,06	14,22	943	569,96	27,25	3,55	8,36
16/04/2024 22:00	0,06	14,21	950,7	949,99	26,75	3,52	8,39
16/04/2024 22:30	0,06	14,37	967,3	920,69	26,66	3,49	8,4
16/04/2024 23:00	0,07	14,39	936,9	937,78	26,35	4,05	8,42
16/04/2024 23:30	0,07	14,13	925,9	566,17	26,15	3,7	8,42
17/04/2024 00:00	0,06	14,23	917,5	567,27	25,95	3,73	8,46
17/04/2024 00:30	0,07	14,05	933,5	930,4	25,66	3,58	8,46
17/04/2024 01:00	0,06	13,95	917,6	566,29	25,36	3,54	8,51
17/04/2024 01:30	0,06	14,16	918,7	568,13	25,17	3,54	8,5
17/04/2024 02:00	0,06	14,27	915	942,91	24,97	3,48	8,52
17/04/2024 02:30	0,06	14,11	915,3	570,32	24,88	3,49	8,54
17/04/2024 03:00	0,06	14,14	861,6	584,73	24,69	3,44	8,57
17/04/2024 03:30	0,06	14,09	838,4	963,49	24,51	3,43	8,54
17/04/2024 04:00	0,07	14,05	819,8	590,78	24,41	3,4	8,59
17/04/2024 04:30	0,07	14,19	818,8	971,67	24,23	3,38	8,55
17/04/2024 05:00	0,07	14,06	752,3	569,35	24,04	3,37	8,58
17/04/2024 05:30	0,07	14,03	765,9	948,96	23,75	3,36	8,57
17/04/2024 06:00	0,07	14,09	762,9	552,5	23,77	3,32	8,62
17/04/2024 06:30	0,07	14,14	779,4	474,35	24,04	3,4	8,56
17/04/2024 07:00	0,07	14,17	763,9	909,4	24,75	3,45	8,52
17/04/2024 07:30	0,07	14,03	785,2	529,91	25,59	3,41	8,48
17/04/2024 08:00	0,08	14,13	754,7	919,04	25,37	3,39	8,51
17/04/2024 08:30	0,08	14,29	743,9	535,28	25,56	3,43	8,49
17/04/2024 09:00	0,07	14	717,7	917,21	25,87	4,51	8,47

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
17/04/2024 09:30	0,08	14,06	736,8	511,11	26,35	3,52	8,49
17/04/2024 10:00	0,07	14,21	731,9	918,98	26,76	3,42	8,43
17/04/2024 10:30	0,07	14,42	735,8	533,57	26,76	3,36	8,44
17/04/2024 11:00	0,07	14,29	705,4	925,02	26,66	3,38	8,43
17/04/2024 11:30	0,08	14,33	716	533,82	27,18	3,45	8,42
17/04/2024 12:00	0,07	14,27	727,5	922,52	27,49	3,78	8,39
17/04/2024 12:30	0,07	14,13	750,1	553,29	27,92	3,63	8,38
17/04/2024 13:00	0,07	14,18	776,3	932,9	28,24	3,67	8,38
17/04/2024 13:30	0,07	14,39	791,5	926,49	28,35	3,62	8,35
17/04/2024 14:00	0,07	14,5	780,1	554,94	28,57	3,62	8,37
17/04/2024 14:30	0,07	14,42	782,9	930,64	28,8	3,53	8,33
17/04/2024 15:00	0,07	14,5	748,4	550,6	28,99	3,43	8,33
17/04/2024 15:30	0,08	14,66	763,5	559,4	29,27	3,39	8,31
17/04/2024 16:00	0,07	14,38	795,3	556,28	29,27	3,73	8,3
17/04/2024 16:30	0,07	14,51	784,3	543,95	29,27	3,52	8,34
17/04/2024 17:00	0,09	14,66	808,8	938,76	29,27	3,33	8,32
17/04/2024 17:30	0,08	14,64	805,5	549,81	29,08	3,28	8,32
17/04/2024 18:00	0,09	14,62	800,9	940,71	28,8	3,25	8,36
17/04/2024 18:30	0,1	14,71	809,8	565,44	28,46	3,24	8,37
17/04/2024 19:00	0,12	14,75	797,1	567,7	27,97	3,45	8,34
17/04/2024 19:30	0,13	14,72	813,2	958,54	27,62	3,23	8,38
17/04/2024 20:00	0,17	14,6	794,9	559,46	27,39	3,21	8,36
17/04/2024 20:30	0,22	14,74	781,7	941,02	26,86	3,16	8,36
17/04/2024 21:00	0,36	14,66	709,8	544,13	26,66	3,14	8,38
17/04/2024 21:30	0,97	14,68	733,6	926,8	26,45	3,13	8,41
17/04/2024 22:00	2,82	15,78	741,6	928,63	26,05	3,12	8,36
17/04/2024 22:30	3,56	15,72	764,1	560,86	25,76	3,11	8,36
17/04/2024 23:00	0,67	14,74	760	584,98	25,56	4,08	8,35
17/04/2024 23:30	0,07	14,66	763,7	597,55	25,46	4,85	8,38
18/04/2024 00:00	0,07	14,76	783,7	599,81	25,26	3,14	8,37
18/04/2024 00:30	0,07	14,81	787,3	640,23	25,07	3,08	8,4
18/04/2024 01:00	0,06	14,91	786	649,38	24,82	3,08	8,4
18/04/2024 01:30	0,08	14,76	798,6	592,36	24,6	4,55	8,41

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
18/04/2024 02:00	0,07	14,81	801,5	582,11	24,51	3,05	8,4
18/04/2024 02:30	0,13	14,4	805,3	609,76	24,5	3,1	8,4
18/04/2024 03:00	0,1	14,47	750,3	607,14	24,23	3,06	8,4
18/04/2024 03:30	0,09	14,47	766,1	649,32	24,13	4,71	8,36
18/04/2024 04:00	0,1	14,59	781,8	651,03	24,04	3	8,43
18/04/2024 04:30	0,09	14,56	786,9	581,92	23,75	3,46	8,41
18/04/2024 05:00	0,08	14,64	778,9	559,76	23,59	2,97	8,48
18/04/2024 05:30	0,07	14,66	789,4	587,05	23,49	2,97	8,47
18/04/2024 06:00	0,09	14,61	776,5	590,53	23,4	4,34	8,43
18/04/2024 06:30	0,08	14,66	790,6	639,8	23,49	2,95	8,47
18/04/2024 07:00	0,08	14,68	756,4	630,89	24,23	2,98	8,38
18/04/2024 07:30	0,08	14,73	758,2	642,49	25,37	3,18	8,32
18/04/2024 08:00	0,08	14,29	781,3	635,53	26,55	2,99	8,28
18/04/2024 08:30	0,07	14,57	840,9	629,91	26,87	3,02	8,28
18/04/2024 09:00	0,07	14,5	863,6	642,12	26,97	3,04	8,32
18/04/2024 09:30	0,18	14,31	891	629,79	27,49	3,24	8,32
18/04/2024 10:00	0,14	14,4	917,7	625,39	27,7	3,1	8,29
18/04/2024 10:30	0,09	14,55	917,1	634,24	27,92	3,32	8,29
18/04/2024 11:00	0,07	16,45	927,6	630,34	28,24	3,15	8,29
18/04/2024 11:30	0,07	16,66	916,2	626,25	28,25	3,17	8,27
18/04/2024 12:00	0,09	17,6	927,2	636,62	28,57	3,22	8,26
18/04/2024 12:30	0,06	16,53	946,4	642,06	28,99	4,27	8,23
18/04/2024 13:00	0,05	16,37	963,2	638,27	29,27	3,78	8,23
18/04/2024 13:30	0,05	17,41	924	636,81	29,55	3,07	8,21
18/04/2024 14:00	0,05	17,59	881,5	639,25	29,94	3,08	8,21
18/04/2024 14:30	0,08	19,58	857	646,33	30,14	3,08	8,2
18/04/2024 15:00	0,08	20,67	872,9	633,51	30,3	3,05	8,19
18/04/2024 15:30	0,11	23,08	894,9	635,59	30,34	3,02	8,17
18/04/2024 16:00	0,37	24,08	910,6	635,83	30,34	3,03	8,17
18/04/2024 16:30	3,16	24,26	923,7	638,46	30,34	3	8,19
18/04/2024 17:00	0,78	20,59	943,3	634,67	30,14	4,67	8,18
18/04/2024 17:30	0,05	23,75	928	632,47	30,11	2,93	8,2
18/04/2024 18:00	0,07	23,64	907,8	641,57	29,75	2,89	8,21

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
18/04/2024 18:30	0,15	22,05	931,6	642,42	29,36	2,86	8,25
18/04/2024 19:00	1,08	24,99	961,1	638,76	28,99	2,85	8,23
18/04/2024 19:30	0,17	19,25	954,4	636,44	28,57	2,95	8,23
18/04/2024 20:00	0,09	18,72	959,4	643,77	28,24	2,87	8,31
18/04/2024 20:30	0,08	18,55	961,9	631,44	27,92	2,87	8,22
18/04/2024 21:00	0,29	18,48	950,8	635,77	27,49	2,85	8,24
18/04/2024 21:30	2,73	18,77	955,7	639,92	27,26	2,82	8,3
18/04/2024 22:00	3,27	18,86	938,3	568,37	26,86	2,79	8,32
18/04/2024 22:30	4,37	18,74	927,2	606,1	26,55	2,76	8,29
18/04/2024 23:00	4,15	18,54	860,1	608,18	26,25	2,75	8,33
18/04/2024 23:30	3,84	18,5	843,4	630,7	25,95	2,85	8,31
19/04/2024 00:00	0,13	18,34	805,8	624,96	25,95	2,74	8,29
19/04/2024 00:30	0,07	18,28	780,2	623,56	25,62	2,74	8,32
19/04/2024 01:00	0,09	18,47	760,2	628,81	25,36	2,73	8,34
19/04/2024 01:30	0,24	18,25	719,5	629,3	25,16	2,72	8,38
19/04/2024 02:00	1,05	18,26	684,7	625,51	24,95	2,76	8,37
19/04/2024 02:30	3,24	18,24	662,6	633,88	24,78	2,72	8,4
19/04/2024 03:00	3,34	18,18	640,1	633,94	24,5	2,7	8,39
19/04/2024 03:30	3,57	18,13	622,3	633,82	24,5	2,68	8,39
19/04/2024 04:00	3,53	18,11	628,7	639,37	24,41	2,68	8,34
19/04/2024 04:30	3,68	18,1	606,1	632,96	24,31	2,66	8,33
19/04/2024 05:00	3,72	18,14	571,1	633,33	24,13	2,65	8,33
19/04/2024 05:30	3,51	18,06	583,9	638,88	23,95	2,67	8,35
19/04/2024 06:00	4,06	18,02	579,3	636,99	23,75	2,61	8,38
19/04/2024 06:30	3,82	18,01	606,9	639,31	23,86	2,62	8,3
19/04/2024 07:00	3,93	18,05	588,9	640,9	24,51	2,62	8,28
19/04/2024 07:30	4,19	18,02	589	628,99	25,17	2,67	8,26
19/04/2024 08:00	4,23	18,08	602,1	610,43	25,85	2,67	8,22
19/04/2024 08:30	4,62	18,07	607,1	607,2	26,35	2,71	8,21
19/04/2024 09:00	5,19	18,11	580	632,05	26,45	2,72	8,25
19/04/2024 09:30	4,75	18,14	642,8	625,57	27,18	2,75	8,22
19/04/2024 10:00	5,34	18,23	682,7	641,81	27,49	2,78	8,19
19/04/2024 10:30	5,12	18,49	716,5	639,13	27,92	2,81	8,19

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
19/04/2024 11:00	4,61	18,42	682,6	629,54	27,95	2,83	8,21
19/04/2024 11:30	4,88	18,81	694,3	639,31	28,35	2,84	8,17
19/04/2024 12:00	4,97	18,65	713,8	631,68	28,59	2,87	8,17
19/04/2024 12:30	4,04	18,45	718,4	631,98	28,99	3	8,18
19/04/2024 13:00	4,53	18,34	733,8	624,9	29,17	2,81	8,16
19/04/2024 13:30	5,44	18,38	735,9	630,7	29,46	2,81	8,18
19/04/2024 14:00	5,17	18,8	749,8	622,4	29,65	2,8	8,15
19/04/2024 14:30	4,77	19,13	748	625,21	29,75	2,82	8,16
19/04/2024 15:00	4,75	19,53	733	622,89	30,04	2,8	8,13
19/04/2024 15:30	4,99	19,64	736,5	621,48	30,14	2,8	8,15
19/04/2024 16:00	5,07	19,96	743,6	530,15	30,14	2,77	8,15
19/04/2024 16:30	5,16	21,07	765,9	940,47	30,24	2,77	8,13
19/04/2024 17:00	5,62	23,16	765,1	518,8	30,04	2,75	8,16
19/04/2024 17:30	5,13	24,79	775,4	553,05	29,94	2,73	8,14
19/04/2024 18:00	5,63	19,14	764,9	937,72	29,65	2,68	8,16
19/04/2024 18:30	0,2	44,86	778,4	552,74	32,75	10,66	7,92
19/04/2024 19:00	0,21	45,21	776,1	947,19	32,31	9,14	7,96
19/04/2024 19:30	0,2	45,29	775,7	551,76	31,56	7,23	8,02
19/04/2024 20:00	0,2	45,18	779,1	542,36	30,83	6,25	8,04
19/04/2024 20:30	0,19	44,97	773,6	934,91	30,14	5,99	8,07
19/04/2024 21:00	0,19	45,19	726,3	544,07	29,55	5,79	8,1
19/04/2024 21:30	0,13	45,22	719	543,46	28,9	5,52	8,14
19/04/2024 22:00	0,11	44,97	727,7	523,68	28,25	5,32	8,14
19/04/2024 22:30	0,1	45,09	760,6	517,33	27,67	5,25	8,17
19/04/2024 23:00	0,1	45,2	747,6	546,64	27,07	5,09	8,19
19/04/2024 23:30	0,09	45,18	769	940,59	26,55	5,02	8,21
20/04/2024 00:00	0,09	45,16	791,9	938,64	26,05	4,84	8,2
20/04/2024 00:30	0,09	45,18	795,7	547,06	25,55	4,96	8,23
20/04/2024 01:00	0,09	45,2	806,5	949,02	25	4,96	8,25
20/04/2024 01:30	0,09	45,17	808,2	564,52	24,69	4,74	8,26
20/04/2024 02:00	0,08	45,16	805,6	564,1	24,32	5,42	8,26
20/04/2024 02:30	0,08	45,05	815,2	960,37	24,38	4,51	8,25
20/04/2024 03:00	0,08	45,1	754,7	577,28	23,86	4,47	8,27

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/04/2024 03:30	0,08	45,13	792,2	578,2	23,49	4,49	8,28
20/04/2024 04:00	0,08	45,11	792,9	963,12	23,23	4,48	8,3
20/04/2024 04:30	0,08	44,99	780,5	657,14	23,02	4,42	8,29
20/04/2024 05:00	22,61	44,86	773,9	656,95	22,5	4,36	8,3
20/04/2024 05:30	0,08	44,89	774,1	655,43	22,2	4,38	8,3
20/04/2024 06:00	0,08	44,54	780,8	660,31	21,9	4,35	8,32
20/04/2024 06:30	0,08	45,07	793,8	616,97	21,71	4,24	8,33
20/04/2024 07:00	0,08	44,86	758,1	646,88	21,71	4,26	8,32
20/04/2024 07:30	0,08	45	767,6	646,39	22,16	4,24	8,31
20/04/2024 08:00	0,09	44,94	774,3	632,84	22,51	4,19	8,31
20/04/2024 08:30	0,11	44,9	781,1	646,15	22,25	4,14	8,32
20/04/2024 09:00	0,08	45,07	785,5	637,36	22,2	4,15	8,32
20/04/2024 09:30	0,08	44,93	792,7	634,43	22,13	4,09	8,31
20/04/2024 10:00	0,08	44,95	832,8	642,97	22,3	4,88	8,31
20/04/2024 10:30	0,08	45,05	838,5	646,21	22,4	4,03	8,32
20/04/2024 11:00	0,07	44,92	832,5	650,85	22,51	44,93	8,32
20/04/2024 11:30	0,07	44,93	840,7	655,49	22,75	4,02	8,31
20/04/2024 12:00	0,07	44,87	894,4	653,17	22,92	3,96	8,31
20/04/2024 12:30	0,07	44,44	898,6	642,85	23,16	3,94	8,31
20/04/2024 13:00	0,07	44,62	931	582,96	23,32	3,92	8,31
20/04/2024 13:30	0,07	44,81	930,4	612,75	23,58	3,89	8,29
20/04/2024 14:00	0,07	44,31	927,5	619,47	23,77	3,85	8,3
20/04/2024 14:30	0,07	44,79	921	633,57	23,95	3,79	8,29
20/04/2024 15:00	0,07	44,75	908,8	633,63	24,23	3,79	8,3
20/04/2024 15:30	0,07	44,72	921	628,44	24,51	3,73	8,3
20/04/2024 16:00	0,07	44,72	929,7	536,93	24,6	3,74	8,3
20/04/2024 16:30	0,07	44,7	940,2	932,84	24,78	3,68	8,31
20/04/2024 17:00	0,07	44,59	962,1	531,74	24,88	3,66	8,31
20/04/2024 17:30	0,07	44,75	936,1	888,15	25,07	3,64	8,31
20/04/2024 18:00	0,07	44,63	956,2	505,67	25,07	3,63	8,31
20/04/2024 18:30	0,07	44,78	955,9	896,88	24,97	3,61	8,31
20/04/2024 19:00	0,11	44,56	955	518,43	24,88	3,6	8,33
20/04/2024 19:30	0,09	44,66	970,4	908,97	24,75	3,6	8,34

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/04/2024 20:00	0,07	44,72	917,4	520,02	24,6	3,59	8,34
20/04/2024 20:30	0,07	44,71	874	917,21	24,41	3,58	8,34
20/04/2024 21:00	0,07	44,7	793,6	522,58	24,23	3,58	8,36
20/04/2024 21:30	0,07	44,57	795,1	522,58	24,04	3,6	8,36
20/04/2024 22:00	0,07	44,45	793,3	889,8	23,77	3,59	8,37
20/04/2024 22:30	0,07	44,6	791,7	498,04	23,58	3,59	8,36
20/04/2024 23:00	0,07	44,63	767,9	512,69	23,37	3,59	8,37
20/04/2024 23:30	0,07	44,64	739,4	950,6	23,23	3,57	8,37
21/04/2024 00:00	0,07	44,37	703,1	510,07	22,92	3,57	8,38
21/04/2024 00:30	0,07	44,69	665,1	515,13	22,61	3,56	8,38
21/04/2024 01:00	0,07	44,59	637,7	920,69	22,3	3,54	8,39
21/04/2024 01:30	0,07	44,6	629,3	517,64	22,1	3,52	8,4
21/04/2024 02:00	0,07	44,63	613,8	907,38	22,3	3,54	8,38
21/04/2024 02:30	0,07	44,62	610,8	522,95	22	3,46	8,38
21/04/2024 03:00	0,07	44,37	572,1	910,13	21,5	3,47	8,38
21/04/2024 03:30	0,07	44,55	568,9	522,16	21,41	3,49	8,39
21/04/2024 04:00	0,07	44,54	593,9	911,96	21,12	3,45	8,39
21/04/2024 04:30	0,07	44,51	585,8	520,14	21,12	3,45	8,4
21/04/2024 05:00	0,11	44,6	595,2	912,51	20,63	3,47	8,4
21/04/2024 05:30	0,07	44,54	602,5	505,67	20,75	3,44	8,4
21/04/2024 06:00	0,07	44,55	600,8	508,24	20,44	3,44	8,4
21/04/2024 06:30	0,07	44,49	607,6	910,19	20,26	3,41	8,41
21/04/2024 07:00	0,07	44,45	561,7	528,32	20,17	3,4	8,41
21/04/2024 07:30	0,07	44,51	567,6	636,14	20,37	3,4	8,39
21/04/2024 08:00	0,07	44,53	592,2	606,34	20,54	3,38	8,4
21/04/2024 08:30	0,07	44,28	589,1	597,49	20,73	3,34	8,39
21/04/2024 09:00	0,07	44,2	588,1	612,69	21,75	3,42	8,34
21/04/2024 09:30	0,07	44,61	599,5	615,26	22	3,36	8,35
21/04/2024 10:00	0,07	44,61	598,7	610,98	21,9	3,32	8,34
21/04/2024 10:30	0,07	44,49	605,9	591,14	22	3,3	8,34
21/04/2024 11:00	0,07	44,54	553,3	610,56	22,1	3,26	8,33
21/04/2024 11:30	0,07	44,48	572,3	609,76	22,82	3,24	8,31
21/04/2024 12:00	0,07	44,56	573,6	609,76	23,12	3,2	8,32

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
21/04/2024 12:30	0,07	44,44	586,5	612,14	23,12	3,19	8,32
21/04/2024 13:00	0,07	44,44	591,1	600,67	23,23	3,2	8,32
21/04/2024 13:30	0,07	44,45	595,6	603,84	23,49	3,18	8,32
21/04/2024 14:00	0,07	44,44	594,6	596,03	23,67	3,14	8,32
21/04/2024 14:30	0,07	44,44	595,9	602,01	23,86	3,12	8,32
21/04/2024 15:00	0,09	44,12	556,5	609,46	24,41	3,18	8,31
21/04/2024 15:30	0,09	44,44	569,8	617,03	24,6	3,04	8,31
21/04/2024 16:00	0,07	44,55	579,6	608,24	25,17	3,02	8,3
21/04/2024 16:30	0,07	44,63	591,2	568,13	25,66	2,97	8,29
21/04/2024 17:00	0,07	44,65	587,6	249,69	25,66	3,15	8,28
21/04/2024 17:30	0,07	44,36	598	620,81	25,56	3,07	8,29
21/04/2024 18:00	0,07	44,53	608,5	563,85	25,46	2,96	8,3
21/04/2024 18:30	0,07	44,59	604,1	502,01	25,43	2,95	8,31
21/04/2024 19:00	0,07	44,67	610,5	505,31	25,26	2,92	8,31
21/04/2024 19:30	0,07	44,21	634,7	524,96	25,17	2,96	8,32
21/04/2024 20:00	0,07	44,23	669,8	522,95	24,88	2,92	8,32
21/04/2024 20:30	0,07	44,64	687,3	562,57	24,69	2,91	8,33
21/04/2024 21:00	0,07	44,65	666,7	562,51	24,69	2,9	8,34
21/04/2024 21:30	0,07	44,59	690,7	487,42	24,41	2,9	8,34
21/04/2024 22:00	0,07	44,58	728,2	487,24	24,04	3,15	8,36
21/04/2024 22:30	0,07	44,66	725,4	484,79	23,86	2,91	8,37
21/04/2024 23:00	0,07	44,53	757,7	516,11	23,37	2,98	8,38
21/04/2024 23:30	0,07	44,43	769,1	259,46	23,23	2,93	8,38
22/04/2024 00:00	0,07	44,58	764,1	262,08	23,13	2,92	8,38
22/04/2024 00:30	0,11	44,58	688,9	171,18	22,71	2,94	8,38
22/04/2024 01:00	0,07	44,62	604,8	223,56	22,25	2,91	8,39
22/04/2024 01:30	0,07	44,61	546,5	224,9	22	2,9	8,4
22/04/2024 02:00	0,07	44,63	499,9	259,09	21,71	2,89	8,41
22/04/2024 02:30	0,07	44,6	477	143,22	21,61	2,88	8,41
22/04/2024 03:00	0,07	44,51	400,4	202,68	21,5	2,92	8,41
22/04/2024 03:30	0,07	44,59	403,5	185,53	21,12	2,87	8,42
22/04/2024 04:00	0,07	44,6	415,8	98,22	20,92	2,88	8,42
22/04/2024 04:30	0,07	44,56	417,2	97,49	21,04	2,85	8,42

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
22/04/2024 05:00	0,07	44,6	431	0,24	21,51	2,84	8,39
22/04/2024 05:30	0,07	44,5	414,2	32,29	20,63	2,84	8,42
22/04/2024 06:00	0,07	44,57	420,6	84,49	20,36	2,86	8,42
22/04/2024 06:30	0,07	44,6	421,4	546,94	20,17	2,83	8,42
22/04/2024 07:00	0,07	44,4	372,5	0,61	20,26	2,82	8,42
22/04/2024 07:30	0,07	44,41	384,9	0,73	20,17	2,8	8,43
22/04/2024 08:00	0,07	44,59	396,2	0,85	20,26	2,8	8,43
22/04/2024 08:30	0,07	44,55	405,1	188,76	20,56	2,79	8,42
22/04/2024 09:00	0,07	44,41	403,8	247,98	20,92	2,77	8,42
22/04/2024 09:30	1,2	46,19	415,2	393,34	27,59	47,35	7,16
22/04/2024 10:00	50,93	46,18	420,6	399,51	25,25	59,2	9,84
22/04/2024 10:30	83,78	46,08	434,1	766,6	28,57	12,66	9,72
22/04/2024 11:00	87,95	108,87	486,6	793,58	35,05	13,7	7,51
22/04/2024 11:30	41,34	248,49	508	789,49	35,05	12,97	7,51
22/04/2024 12:00	40,47	368,6	535,1	567,94	35,16	174,44	7,52
22/04/2024 12:30	38,2	368,66	550,7	587,66	35,26	45,02	7,54
22/04/2024 13:00	38,2	368,86	494	929,11	35,26	369,09	7,53
22/04/2024 13:30	40,33	247,93	518,8	946,76	27,07	241,64	6,23
22/04/2024 14:00	83,82	248,56	540,8	939,55	27,39	111,81	3,81
22/04/2024 14:30	83,08	248,37	551,7	948,16	31,25	107,31	3,81
22/04/2024 15:00	82,84	247,78	565,7	562,08	31,98	106,31	3,82
22/04/2024 15:30	82,6	248,22	619,3	552,25	28,98	146,92	6,97
22/04/2024 16:00	0,1	43,61	651,2	554,82	34,85	15,41	7,47
22/04/2024 16:30	0,09	43,7	676,1	550,36	35,26	14,01	7,64
22/04/2024 17:00	0,09	43,84	666,4	557,44	35,26	16,08	7,58
22/04/2024 17:30	0,09	43,98	689,8	559,03	35,26	14,02	7,61
22/04/2024 18:00	0,09	43,9	725,6	952,13	35,16	12,38	7,61
22/04/2024 18:30	0,09	43,99	739,9	520,87	35,05	14,38	7,64
22/04/2024 19:00	0,09	44,01	708,1	523,07	35,05	13,62	7,57
22/04/2024 19:30	0,09	44,2	735,1	921,61	34,95	14,68	7,61
22/04/2024 20:00	0,09	44,31	755,7	544,13	34,95	14,83	7,6
22/04/2024 20:30	0,11	44,39	753,2	546,33	34,85	13,21	7,64
22/04/2024 21:00	0,1	44,42	750,4	949,38	34,85	13,84	7,72

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
22/04/2024 21:30	0,1	44,49	755	558,18	34,74	14,88	7,79
22/04/2024 22:00	0,1	44,57	761,6	554,57	34,73	12,6	7,79
22/04/2024 22:30	0,09	44,67	769,1	976,25	34,64	12,91	7,81
22/04/2024 23:00	0,09	44,7	735,1	610,86	34,53	12,48	7,8
22/04/2024 23:30	0,09	44,77	743,6	611,35	34,58	16,06	7,78
23/04/2024 00:00	0,09	44,75	738,2	997,25	34,53	12,17	7,73
23/04/2024 00:30	0,09	44,86	738,5	581,8	34,5	12,77	7,78
23/04/2024 01:00	0,09	44,82	750,2	571,06	34,53	12,22	7,72
23/04/2024 01:30	0,09	44,82	761,4	568,19	34,43	13,77	7,75
23/04/2024 02:00	0,09	44,93	756,4	980,76	34,43	13,84	7,71
23/04/2024 02:30	0,09	44,88	777,9	578,38	34,33	13,26	7,68
23/04/2024 03:00	0,09	45	777	573,5	34,33	11,76	7,67
23/04/2024 03:30	0,09	44,92	772,9	568,86	34,23	12,64	7,77
23/04/2024 04:00	0,1	44,96	790,1	977,77	34,22	11,8	7,76
23/04/2024 04:30	0,1	45,04	779	1001,28	34,22	11,55	7,82
23/04/2024 05:00	0,1	45,09	723	601,58	34	12,36	7,79
23/04/2024 05:30	0,1	45,13	718,8	574,35	34,22	12,2	7,83
23/04/2024 06:00	0,1	45,11	729,4	956,59	34	13,28	7,83
23/04/2024 06:30	0,09	45,17	783,4	552,8	34,12	11,95	7,84
23/04/2024 07:00	0,09	45,03	827,8	934,73	34,12	12,53	7,82
23/04/2024 07:30	0,09	44,92	847,8	942,42	34,22	12,53	7,81
23/04/2024 08:00	0,09	44,71	911,8	546,03	34,33	12,81	7,76
23/04/2024 08:30	0,09	44,65	923	553,78	34,43	11,77	7,79
23/04/2024 09:00	0,09	44,49	921,5	953,23	34,43	12,21	7,79
23/04/2024 09:30	0,09	44,53	912,3	555,18	34,43	12,44	7,78
23/04/2024 10:00	0,09	44,31	919,8	555,61	34,64	11,53	7,83
23/04/2024 10:30	0,09	44,22	940,1	942,48	34,74	11,56	7,79
23/04/2024 11:00	0,09	44,21	882,7	938,52	34,85	11,03	7,75
23/04/2024 11:30	0,09	44,23	918,3	956,59	34,96	10,46	7,77
23/04/2024 12:00	0,09	44,1	915,3	558,66	35,16	9,89	7,74
23/04/2024 12:30	0,09	44,14	949,2	554,82	35,26	10,08	7,77
23/04/2024 13:00	0,09	44,1	957	557,5	35,37	10,15	7,78
23/04/2024 13:30	0,09	44,06	0	0	35,25	9,79	7,78

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
23/04/2024 14:00	0,09	44,06	827,3	897,37	35,6	9,5	7,76
23/04/2024 14:30	0,09	43,94	793,4	998,53	35,7	8,86	7,77
23/04/2024 15:00	0,09	44,04	817,7	552,99	35,71	9,39	7,8
23/04/2024 15:30	0,09	44,05	820,9	950,67	35,81	8,99	7,82
23/04/2024 16:00	0,09	43,92	802,8	551,03	35,81	8,99	7,81
23/04/2024 16:30	0,09	43,93	799,5	941,75	35,7	9,04	7,69
23/04/2024 17:00	0,09	44,09	804,3	548,47	35,7	9,17	7,69
23/04/2024 17:30	0,09	44,11	852,5	942,24	35,58	8,87	7,74
23/04/2024 18:00	0,09	44,07	916	550,06	35,48	8,94	7,74
23/04/2024 18:30	0,09	44,38	906,8	945,6	35,38	9,56	7,7
23/04/2024 19:00	0,09	44,48	885,9	556,89	35,25	8,87	7,64
23/04/2024 19:30	0,09	44,72	891	554,7	35,26	8,81	7,74
23/04/2024 20:00	0,09	44,72	892,1	554,21	35,22	9,18	7,79
23/04/2024 20:30	0,09	44,75	871,9	562,39	35,16	9,13	7,67
23/04/2024 21:00	0,09	44,89	901,6	960,92	35,05	9,36	7,62
23/04/2024 21:30	0,09	44,82	897,1	572,28	35,05	8,61	7,78
23/04/2024 22:00	0,09	44,84	919,7	970,08	35,05	8,45	7,76
23/04/2024 22:30	0,09	44,99	918,7	559,95	34,95	8,24	7,78
23/04/2024 23:00	0,09	44,91	894,5	545,17	34,95	8,31	7,76
23/04/2024 23:30	0,09	44,77	884,5	964,4	34,85	8,23	7,8
24/04/2024 00:00	0,09	44,73	834,5	567,88	34,85	7,82	7,73
24/04/2024 00:30	0,09	44,66	816,4	549,63	34,74	8,6	7,79
24/04/2024 01:00	0,09	44,67	794,9	957,93	34,74	8,18	7,76
24/04/2024 01:30	0,09	44,68	795,7	561,78	34,64	8,48	7,79
24/04/2024 02:00	0,09	44,46	778,5	602,31	34,54	8,71	7,79
24/04/2024 02:30	0,09	44,05	776,1	995,78	34,53	9	7,79
24/04/2024 03:00	0,09	44,44	732	564,52	34,53	9,97	7,78
24/04/2024 03:30	0,09	44,38	731,8	569,59	34,53	8,73	7,8
24/04/2024 04:00	0,09	44,35	746,2	572,95	34,51	9,11	7,81
24/04/2024 04:30	0,09	44,28	750,3	577,28	34,43	9,82	7,76
24/04/2024 05:00	0,09	44,11	743,3	575,21	34,43	9,96	7,79
24/04/2024 05:30	0,09	44,11	782,7	969,16	34,39	10,11	7,74
24/04/2024 06:00	0,09	43,99	763,6	578,26	34,33	10,4	7,66

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/04/2024 06:30	0,09	43,76	745,4	932,84	34,33	10,88	7,77
24/04/2024 07:00	0,09	43,72	730,2	532,66	34,33	10,54	7,64
24/04/2024 07:30	0,09	43,54	722,9	535,04	34,43	10,61	7,74
24/04/2024 08:00	0,09	43,35	705	524,9	34,53	10,02	7,61
24/04/2024 08:30	0,08	43,15	693,6	934,61	34,53	9,88	7,72
24/04/2024 09:00	0,09	42,96	695,9	540,04	34,64	8,81	7,76
24/04/2024 09:30	0,09	42,79	719,2	936,62	34,74	9,5	7,78
24/04/2024 10:00	0,09	42,69	743,9	545,11	34,85	9,72	7,8
24/04/2024 10:30	0,09	42,45	751,2	562,94	34,95	9,78	7,73
24/04/2024 11:00	0,09	42,57	746,8	956,59	35,08	10	7,78
24/04/2024 11:30	0,09	42,25	757,9	965,13	35,26	9,6	7,76
24/04/2024 12:00	0,09	42,24	739,7	573,13	35,37	10,16	7,75
24/04/2024 12:30	0,09	42,09	758	964,58	35,48	9,68	7,8
24/04/2024 13:00	0,09	42	747,2	565,68	35,49	10,06	7,75
24/04/2024 13:30	0,09	41,96	807,6	565,62	35,67	9,67	7,59
24/04/2024 14:00	0,09	42,05	859,3	568,68	35,7	10,21	7,59
24/04/2024 14:30	0,09	42	861,4	958,97	35,75	8,85	7,71
24/04/2024 15:00	0,09	41,95	868,3	957,32	35,81	9,35	7,74
24/04/2024 15:30	0,09	41,89	860,3	967,03	35,82	9,05	7,77
24/04/2024 16:00	0,09	41,95	866,3	959,4	35,81	8,96	7,76
24/04/2024 16:30	0,09	42,05	868,9	574,66	35,81	9,17	7,76
24/04/2024 17:00	0,09	41,93	899,2	580,21	35,81	9,55	7,76
24/04/2024 17:30	0,09	42,16	896,2	963,85	35,7	9,83	7,76
24/04/2024 18:00	0,09	42,2	934,8	580,82	35,59	9,98	7,81
24/04/2024 18:30	0,09	42,25	928,8	970,51	35,48	9,98	7,74
24/04/2024 19:00	0,09	42,29	938,6	586,69	35,47	9,95	7,74
24/04/2024 19:30	0,09	42,44	926,2	970,38	35,37	9,82	7,8
24/04/2024 20:00	0,09	42,56	921,7	573,25	35,37	9,29	7,79
24/04/2024 20:30	0,09	42,67	925,5	964,4	35,37	9,73	7,73
24/04/2024 21:00	0,09	42,73	932,2	578,26	35,26	9,49	7,66
24/04/2024 21:30	0,09	42,88	937,7	965,81	35,25	9,52	7,74
24/04/2024 22:00	0,09	42,94	951,7	582,66	35,16	9,41	7,79
24/04/2024 22:30	0,09	42,95	922,6	970,93	35,16	9,48	7,82

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/04/2024 23:00	0,09	42,8	927,1	580,21	35,16	9,41	7,79
24/04/2024 23:30	0,09	43,09	895,4	977,47	35,05	9,7	7,63
25/04/2024 00:00	0,09	43,08	885,1	580,09	35,05	9,67	7,63
25/04/2024 00:30	0,09	43,17	866,7	577,34	34,95	8,96	7,64
25/04/2024 01:00	0,09	43,21	830,6	966,66	34,95	10,24	7,78
25/04/2024 01:30	0,09	43,15	830,7	580,82	34,95	9,2	7,8
25/04/2024 02:00	0,09	43,42	810,8	582,41	34,95	9,72	7,77
25/04/2024 02:30	0,09	43,39	804,1	989,19	34,75	10,14	7,8
25/04/2024 03:00	0,09	43,44	807	587,91	34,85	10,64	7,79
25/04/2024 03:30	0,09	43,51	796,3	978,02	34,85	11,13	7,75
25/04/2024 04:00	0,08	43,55	786,9	581,01	34,85	12,07	7,81
25/04/2024 04:30	0,09	43,54	810,3	975,64	34,5	12,95	7,78
25/04/2024 05:00	0,08	43,54	782,9	578,38	34,74	13,36	7,81
25/04/2024 05:30	0,08	43,62	794,4	966,97	34,74	13,79	7,77
25/04/2024 06:00	0,08	43,54	799,6	555,79	34,5	15,65	7,75
25/04/2024 06:30	0,09	43,71	805,6	965,32	34,74	17,43	7,81
25/04/2024 07:00	0,09	43,67	834,5	574,6	34,85	15,18	7,8
25/04/2024 07:30	0,09	43,5	844,1	965,01	34,85	13,79	7,78
25/04/2024 08:00	0,08	43,5	887,2	573,32	34,95	13,91	7,75
25/04/2024 08:30	0,08	43,39	882,5	577,77	34,75	13,03	7,74
25/04/2024 09:00	0,09	43,3	829,1	962,75	35	12,06	7,71
25/04/2024 09:30	0,09	43,15	840,2	570,75	35,16	11,48	7,73
25/04/2024 10:00	0,09	42,84	854,4	580,89	35,16	10,66	7,75
25/04/2024 10:30	0,09	42,87	882,1	975,09	35,37	10,93	7,74
25/04/2024 11:00	0,09	42,68	898,2	585,59	35,48	10,26	7,75
25/04/2024 11:30	0,09	42,65	912,6	978,93	35,61	10,47	7,52
25/04/2024 12:00	0,09	42,51	930,2	582,29	35,75	9,53	7,72
25/04/2024 12:30	0,09	42,25	917,1	572,34	35,75	9,33	7,75
25/04/2024 13:00	0,09	42,39	933,6	945,35	36,03	9,04	7,73
25/04/2024 13:30	0,09	42,39	919,7	573,87	36	9,21	7,73
25/04/2024 14:00	0,09	42,35	920,1	971,06	36,25	8,82	7,76
25/04/2024 14:30	0,09	42,24	924,5	957,5	36,37	8,96	7,73
25/04/2024 15:00	0,09	42,23	916,4	570,75	36,25	9,04	7,72

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
25/04/2024 15:30	0,09	42,36	922,7	957,99	36,25	9	7,64
25/04/2024 16:00	0,09	42,41	942,5	953,29	36,48	9,43	7,72
25/04/2024 16:30	0,09	42,64	921,5	955,31	36,25	9,58	7,74
25/04/2024 17:00	0,09	42,5	924,3	560,56	36,25	9,71	7,75
25/04/2024 17:30	0,09	42,73	926,1	953,78	36,25	10,23	7,74
25/04/2024 18:00	0,09	42,79	955,7	568,49	36,25	10,08	7,74
25/04/2024 18:30	0,09	42,89	934,3	966,36	36,14	9,77	7,78
25/04/2024 19:00	0,09	43,04	933	576,43	36,14	9,91	7,74
25/04/2024 19:30	0,09	43,15	927,4	968,43	36,03	9,39	7,73
25/04/2024 20:00	0,09	43,5	940,4	950,85	36,03	9,89	7,75
25/04/2024 20:30	0,09	43,68	928,1	569,96	35,92	10,13	7,75
25/04/2024 21:00	0,09	43,65	945,1	966,66	35,92	10,02	7,74
25/04/2024 21:30	0,09	43,71	929,9	572,83	35,81	10,18	7,76
25/04/2024 22:00	0,09	43,79	930,6	964,22	35,72	9,45	7,72
25/04/2024 22:30	0,09	43,95	906	550,54	35,7	9,49	7,76
25/04/2024 23:00	0,09	43,91	929,6	547,92	35,7	9,69	7,72
25/04/2024 23:30	0,09	44,35	933,4	940,9	35,5	9,34	7,76
26/04/2024 00:00	0,09	44,52	951,2	540,9	35,6	10,06	7,7
26/04/2024 00:30	0,09	44,65	925	568,98	35,59	9,3	7,75
26/04/2024 01:00	0,09	44,44	885,2	971,24	35,59	9,05	7,72
26/04/2024 01:30	0,09	44,68	847,2	956,53	35,59	9,06	7,74
26/04/2024 02:00	0,09	44,71	823	571,24	35,25	9,38	7,75
26/04/2024 02:30	0,09	44,65	793,6	959,82	35,48	9,88	7,72
26/04/2024 03:00	0,09	44,67	783,3	569,35	35,38	10,52	7,69
26/04/2024 03:30	0,09	44,63	773,3	568,61	35,37	11,74	7,74
26/04/2024 04:00	0,09	44,68	765,9	947,12	35,37	12,67	7,71
26/04/2024 04:30	0,09	44,58	781,2	561,9	35,25	12,96	7,75
26/04/2024 05:00	0,09	44,56	783,2	940,35	35,37	13	7,76
26/04/2024 05:30	0,09	44,53	762,2	538,94	35,3	13,51	7,75
26/04/2024 06:00	0,09	44,43	770,1	541,2	35,26	14,35	7,64
26/04/2024 06:30	0,09	44,49	805,7	928,14	35,25	15,94	7,69
26/04/2024 07:00	0,09	44,52	832,1	539,55	35,37	15,81	7,72
26/04/2024 07:30	0,09	44,41	871,8	928,63	35,37	15,23	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/04/2024 08:00	0,09	44,35	887,5	537,11	35,48	14,85	7,75
26/04/2024 08:30	0,09	44,3	882,6	525,15	35,59	13,99	7,72
26/04/2024 09:00	0,09	44,21	890,2	917,15	35,59	13,56	7,74
26/04/2024 09:30	0,09	44,17	895,6	525,7	35,7	13,45	7,78
26/04/2024 10:00	0,09	44,17	914	923,13	35,81	18,32	7,75
26/04/2024 10:30	0,09	44,08	920,4	519,41	36,02	12,81	7,7
26/04/2024 11:00	0,09	44,03	924,2	535,65	36,14	12,33	7,72
26/04/2024 11:30	0,09	44,07	917,9	929,36	36,14	11,98	7,68
26/04/2024 12:00	0,09	44,2	908,3	928,32	36,25	12,09	7,71
26/04/2024 12:30	0,09	44,15	903,4	533,88	36,25	11,7	7,69
26/04/2024 13:00	0,09	44,08	926,3	919,35	36,48	11,27	7,73
26/04/2024 13:30	0,09	44,04	910,8	933,21	36,5	11,53	7,72
26/04/2024 14:00	0,09	44,01	915,1	925,64	36,7	10,44	7,73
26/04/2024 14:30	0,09	43,98	918,8	515,38	36,5	10,92	7,73
26/04/2024 15:00	0,09	43,91	922,9	903,9	36,5	10,04	7,72
26/04/2024 15:30	0,09	43,99	904,6	912,02	36,82	11,25	7,75
26/04/2024 16:00	0,09	43,88	896,7	526,49	36,82	9,35	7,74
26/04/2024 16:30	0,09	44,07	896,8	909,95	36,72	9,7	7,73
26/04/2024 17:00	0,09	43,96	887	992,85	36,7	9,47	7,72
26/04/2024 17:30	0,09	44,02	927,7	530,58	36,63	9,54	7,66
26/04/2024 18:00	0,09	43,88	925,5	925,82	36,5	9,36	7,7
26/04/2024 18:30	0,09	43,93	938,5	933,45	36,48	9,36	7,73
26/04/2024 19:00	0,09	44,04	949,6	540,41	36,39	9,27	7,75
26/04/2024 19:30	0,09	44,12	932,1	513,3	36,37	9,55	7,75
26/04/2024 20:00	0,09	44,18	907,4	503,9	36,25	9,32	7,72
26/04/2024 20:30	0,09	44,31	942,7	920,87	36,25	11,23	7,75
26/04/2024 21:00	0,09	44,11	870,7	529,91	36,25	11,44	7,75
26/04/2024 21:30	0,09	44,22	870,1	559,21	36,25	8,88	7,67
26/04/2024 22:00	0,09	44,23	896,4	559,21	36,14	9,12	7,63
26/04/2024 22:30	0,09	44,23	877,3	950,48	36,11	9,16	7,65
26/04/2024 23:00	0,09	44,27	899	554,21	36,03	9,11	7,6
26/04/2024 23:30	0,09	44,25	891,5	563,97	36,03	9,15	7,63
27/04/2024 00:00	0,09	44,27	891	944,8	35,92	8,92	7,67

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/04/2024 00:30	0,09	44,37	873,8	560,43	35,92	9,25	7,62
27/04/2024 01:00	0,09	44,32	854,4	954,82	35,75	9,45	7,66
27/04/2024 01:30	0,09	44,46	839,3	562,51	35,81	10,17	7,64
27/04/2024 02:00	0,09	44,62	821,2	581,13	35,5	13,96	7,67
27/04/2024 02:30	0,08	44,57	790,2	955,67	35,81	10,47	7,68
27/04/2024 03:00	0,09	44,82	787,5	970,32	35,7	12,3	7,69
27/04/2024 03:30	0,09	44,87	790,9	585,83	35,7	14	7,64
27/04/2024 04:00	0,09	45,19	803,8	924,17	35,5	15,34	7,67
27/04/2024 04:30	0,08	45,33	797	559,27	35,59	16,35	7,65
27/04/2024 05:00	0,08	45,33	728,6	956,95	35,59	16,56	7,66
27/04/2024 05:30	0,08	45,42	720,3	556,4	35,59	17,64	7,65
27/04/2024 06:00	0,08	45,27	758,2	560,31	35,59	17,26	7,65
27/04/2024 06:30	0,08	45,29	757,5	930,15	35,5	17,5	7,64
27/04/2024 07:00	0,08	45,14	754,5	555	35,59	18,89	7,65
27/04/2024 07:30	0,08	45,03	764,8	533,02	35,59	20,43	7,68
27/04/2024 08:00	0,09	44,77	760,6	923,19	35,7	18,15	7,67
27/04/2024 08:30	0,09	44,38	786,2	521,36	35,81	14,55	7,65
27/04/2024 09:00	0,09	44,24	779,5	482,78	35,81	13,49	7,67
27/04/2024 09:30	0,08	44,13	774,3	875,82	36,02	12,77	7,73
27/04/2024 10:00	0,08	43,93	773,5	531,98	36,14	12,42	7,67
27/04/2024 10:30	0,08	43,83	778,6	879,6	36,25	12,55	7,68
27/04/2024 11:00	0,08	43,71	732,2	928,02	36,37	12,49	7,67
27/04/2024 11:30	0,08	43,58	754,4	512,69	36,5	11,5	7,65
27/04/2024 12:00	0,08	43,54	755,9	913,49	36,7	12,07	7,64
27/04/2024 12:30	0,09	43,51	747,8	514,65	36,82	12,56	7,67
27/04/2024 13:00	0,08	43,29	761,6	506,89	36,93	12,86	7,69
27/04/2024 13:30	0,08	43,12	752,6	489,49	37,05	10,98	7,74
27/04/2024 14:00	0,08	43,06	767,3	504,7	37,05	11,12	7,68
27/04/2024 14:30	0,09	42,79	761,9	728,5	37,17	11,48	7,68
27/04/2024 15:00	0,09	42,84	766,2	324,29	37,17	12,01	7,68
27/04/2024 15:30	0,09	42,59	740,6	321,85	37,17	11,36	7,68
27/04/2024 16:00	0,09	42,52	755,8	322,77	37	11,06	7,69
27/04/2024 16:30	0,08	42,38	780	324,78	37,17	10,55	7,68

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/04/2024 17:00	0,08	42,3	779,3	728,08	37,17	10,18	7,71
27/04/2024 17:30	0,08	42,2	772,1	323,8	37,05	9,65	7,66
27/04/2024 18:00	0,08	42,08	782,8	720,32	36,93	9,76	7,66
27/04/2024 18:30	0,08	42,07	792,3	324,17	36,82	10,36	7,68
27/04/2024 19:00	0,08	41,97	735,8	427,71	36,75	10,09	7,69
27/04/2024 19:30	0,09	41,88	755	551,64	36,7	9	7,7
27/04/2024 20:00	0,09	41,86	750,4	539,07	36,59	8,87	7,69
27/04/2024 20:30	0,08	41,69	738,3	536,14	36,59	9,05	7,69
27/04/2024 21:00	0,08	41,66	760,4	546,58	36,48	9,1	7,68
27/04/2024 21:30	0,08	41,58	756,9	555,79	36,48	9,26	7,71
27/04/2024 22:00	0,08	41,58	756,3	555,67	36,37	9,42	7,72
27/04/2024 22:30	0,09	41,5	751,5	953,47	36,37	9,46	7,71
27/04/2024 23:00	0,09	41,48	715,6	952,68	36,25	9,42	7,7
27/04/2024 23:30	0,08	41,54	733,5	564,46	36,14	10,26	7,69
28/04/2024 00:00	0,08	41,63	758,4	565,87	36,14	10,88	7,7
28/04/2024 00:30	0,08	41,68	740,5	556,53	36,14	10,34	7,7
28/04/2024 01:00	0,08	41,52	693,7	958,17	36,14	8,47	7,7
28/04/2024 01:30	0,09	41,58	668,6	951,7	36,03	8,56	7,69
28/04/2024 02:00	0,09	41,64	656	608,42	36,03	8,44	7,7
28/04/2024 02:30	0,09	41,64	636,1	521,42	35,93	9,35	7,71
28/04/2024 03:00	0,08	41,81	625,9	859,46	35,92	9,98	7,69
28/04/2024 03:30	0,08	41,73	620,6	447,06	35,84	10,58	7,69
28/04/2024 04:00	0,08	41,7	622	845,54	35,81	10,83	7,72
28/04/2024 04:30	0,08	41,76	622,2	446,88	35,81	11,83	7,71
28/04/2024 05:00	0,08	41,64	556	924,78	35,7	11,76	7,69
28/04/2024 05:30	0,08	41,67	573,7	330,4	35,59	12,89	7,7
28/04/2024 06:00	0,08	41,32	593,7	330,46	35,65	14,28	7,74
28/04/2024 06:30	0,08	41,48	583	739,49	35,7	13,15	7,71
28/04/2024 07:00	0,08	41,33	589,9	727,96	35,7	13,91	7,73
28/04/2024 07:30	0,08	41,02	606	382,6	35,81	13,18	7,72
28/04/2024 08:00	0,08	40,85	600,5	289,74	35,92	12	7,71
28/04/2024 08:30	0,08	40,63	596,7	343,03	35,92	11,22	7,72
28/04/2024 09:00	0,08	40,42	552,2	344,19	35,92	10,19	7,69

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
28/04/2024 09:30	0,08	40,16	505,7	387,91	36,03	9,89	7,72
28/04/2024 10:00	0,08	39,97	462,8	387,78	36,14	9,61	7,73
28/04/2024 10:30	0,08	39,76	300,3	292,55	36,14	9,07	7,77
28/04/2024 11:00	0,08	39,38	186	291,51	36,24	7,04	7,76
28/04/2024 11:30	0,07	15,55	121,7	341,69	27,38	1,47	8,51
28/04/2024 12:00	0,08	15,75	0,6	343,1	25,56	1,55	8,59
28/04/2024 12:30	0,1	19,01	0,6	384,06	25,16	1,55	8,62
28/04/2024 13:00	1,43	18,89	0,6	378,14	25,66	1,58	8,58
28/04/2024 13:30	58,06	18,86	0,6	315,32	26,35	1,6	8,5
28/04/2024 14:00	8,78	18,73	0,6	302,25	27,28	1,59	8,33
28/04/2024 14:30	8,28	18,63	0,6	338,09	27,92	1,59	8,56
28/04/2024 15:00	6,6	18,57	0,6	336,69	28,13	1,59	8,94
28/04/2024 15:30	5,81	18,5	0,6	377,04	28,57	1,59	8,99
28/04/2024 16:00	5,69	18,46	0,6	372,58	28,81	1,6	9,05
28/04/2024 16:30	4,14	18,42	0,6	199,51	28,99	1,6	9,05
28/04/2024 17:00	0,55	18,35	0,6	192,79	29,16	1,61	9,07
28/04/2024 17:30	0,06	18,28	0,5	328,63	28,99	1,61	9,09
28/04/2024 18:00	0,01	18,22	0,5	331,13	28,84	1,61	9,08
28/04/2024 18:30	0	18,14	0,4	372,89	28,12	1,6	9,08
28/04/2024 19:00	0	18,11	0,4	284,24	27,7	1,6	9,01
28/04/2024 19:30	0	18,08	0,4	315,5	27,18	1,62	9,04
28/04/2024 20:00	0	18,03	0,4	311,96	26,5	1,63	9
28/04/2024 20:30	0	17,99	0,4	91,75	26,15	1,63	9,03
28/04/2024 21:00	0	17,93	0,3	10,5	25,66	1,62	9,03
28/04/2024 21:30	0	17,91	0,3	52,74	25,17	1,62	9,02
28/04/2024 22:00	0	17,92	0,3	54,27	24,78	1,62	8,98
28/04/2024 22:30	0	17,84	0,3	97,98	24,32	1,63	8,99
28/04/2024 23:00	0	17,83	0,3	92,67	23,95	1,63	8,99
28/04/2024 23:30	0,02	17,77	0,3	0,12	23,68	1,63	8,99
29/04/2024 00:00	0,02	17,76	0,3	0,61	23,32	1,63	8,95
29/04/2024 00:30	0,04	17,77	0,3	54,94	22,92	1,63	8,83
29/04/2024 01:00	0,11	17,7	0,3	54,27	22,5	1,63	8,97
29/04/2024 01:30	0,22	17,69	0,3	100,61	22,3	1,63	8,96

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
29/04/2024 02:00	0,36	17,68	0,3	94,87	22	1,63	8,93
29/04/2024 02:30	0,53	17,69	0,2	21,61	21,75	1,63	8,92
29/04/2024 03:00	0,52	17,66	0,2	52,74	21,51	1,61	8,87
29/04/2024 03:30	0,48	17,62	0,2	54,63	21,31	1,61	8,93
29/04/2024 04:00	0,8	17,61	0,2	96,58	21,12	1,62	8,93
29/04/2024 04:30	0,94	17,55	0,2	3,96	20,92	1,62	8,88
29/04/2024 05:00	0,8	17,56	0,2	1,46	20,63	1,62	8,89
29/04/2024 05:30	1,1	17,47	0,2	6,95	20,25	1,62	8,72
29/04/2024 06:00	1,06	17,52	0,2	5,49	20,17	1,62	8,79
29/04/2024 06:30	1,41	17,5	0,2	6,34	20,25	1,62	8,84
29/04/2024 07:00	1,5	17,46	0,3	0,61	20,44	1,62	8,73
29/04/2024 07:30	0,48	17,47	0,3	0	23	1,6	8,69
29/04/2024 08:00	0	17,49	0,4	0,61	24,13	1,62	8,65
29/04/2024 08:30	0	17,48	0,4	0	24,97	1,63	8,67
29/04/2024 09:00	0	17,47	0,5	0	25,17	1,63	8,61
29/04/2024 09:30	0	17,47	0,5	0	25,26	1,63	8,55
29/04/2024 10:00	0	17,48	0,6	261,47	25,47	1,63	8,54
29/04/2024 10:30	0	17,45	0,6	257,63	25,85	1,63	8,53
29/04/2024 11:00	0	17,44	0,6	254,7	26,16	1,64	8,51
29/04/2024 11:30	0	17,47	0,6	251,77	26,76	1,64	8,52
29/04/2024 12:00	0	17,43	0,6	662,57	27,49	1,64	8,45
29/04/2024 12:30	0	17,4	0,6	255,31	28,02	1,63	8,39
29/04/2024 13:00	0	17,43	0,6	267,82	28,5	1,62	8,4
29/04/2024 13:30	0	17,42	0,6	247,98	29,25	1,62	8,35
29/04/2024 14:00	0	17,41	0,6	263,12	29,75	1,63	8,3
29/04/2024 14:30	0,13	37,66	179,9	213,43	37,12	34,9	7,91
29/04/2024 15:00	0,15	36,83	282	215,26	36,82	15,84	7,77
29/04/2024 15:30	0,17	36,58	336	215,5	36,82	9,2	7,73
29/04/2024 16:00	0,17	36,43	366,1	216,66	36,82	9,08	7,73
29/04/2024 16:30	0,17	36,53	388	209,27	36,7	8,91	7,73
29/04/2024 17:00	0,16	36,47	399,5	210,86	36,5	8,99	7,75
29/04/2024 17:30	0,16	36,63	412,3	213,85	36,25	9,86	7,75
29/04/2024 18:00	0,17	36,64	413,8	213,36	36,37	10,4	7,77

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
29/04/2024 18:30	0,17	36,83	417,5	237,11	36,25	10,84	7,73
29/04/2024 19:00	0,16	36,87	422,9	237,11	36,14	10,84	7,74
29/04/2024 19:30	0,16	36,97	428,6	234,92	36,04	10,82	7,75
29/04/2024 20:00	0,16	37,04	424	231,44	35,92	10,35	7,76
29/04/2024 20:30	0,15	37,05	419,2	231,19	35,92	10,26	7,78
29/04/2024 21:00	0,14	37,16	423,5	229,91	35,81	10,43	7,75
29/04/2024 21:30	0,14	37,27	418	228,81	35,7	10,98	7,75
29/04/2024 22:00	0,13	37,35	422,5	228,2	35,7	10,98	7,76
29/04/2024 22:30	0,13	37,39	421,7	226,12	35,59	11,09	7,79
29/04/2024 23:00	0,13	37,53	421,1	224,84	35,48	11,42	7,78
29/04/2024 23:30	0,13	37,64	426,7	223,5	35,37	10,99	7,79
30/04/2024 00:00	0,12	37,72	427,1	223,87	35,37	11	7,8
30/04/2024 00:30	0,12	37,7	280,1	223,32	35,26	10,52	7,8
30/04/2024 01:00	0,12	37,68	174,3	221,61	35,16	10,14	7,79
30/04/2024 01:30	0,11	37,75	115,8	219,84	35,16	10,52	7,79
30/04/2024 02:00	0,11	37,54	0,2	217,58	35,06	9,08	7,83
30/04/2024 02:30	0,08	16,45	0,2	217,15	25,56	1,74	8,29
30/04/2024 03:00	0,11	17,71	0,2	216,17	22,2	1,67	8,38
30/04/2024 03:30	74,13	17,48	0,2	214,4	21,12	1,65	8,4
30/04/2024 04:00	6,39	17,35	0,2	213,67	20,44	1,67	8,43
30/04/2024 04:30	5,1	17,23	0,2	213,18	20,36	1,67	8,54
30/04/2024 05:00	5,63	17,14	0,2	212,69	20,37	1,68	8,69
30/04/2024 05:30	5,52	17,1	0,2	214,46	20,44	1,68	8,86
30/04/2024 06:00	4,16	17,11	0,2	582,47	20,36	1,68	8,89
30/04/2024 06:30	3,64	17,06	0,2	186,44	20,36	1,68	8,87
30/04/2024 07:00	3,35	17,04	0,3	189,31	20,63	1,68	9
30/04/2024 07:30	7,55	17,01	112,5	130,28	22	1,67	8,98
30/04/2024 08:00	6,7	16,98	236,6	65,38	23,23	1,67	8,94
30/04/2024 08:30	5,04	16,95	359,7	68,07	23,39	1,68	8,95
30/04/2024 09:00	3,68	16,91	525	68,8	23,37	1,69	8,97
30/04/2024 09:30	2,85	16,93	623,4	68,37	23,58	1,69	9
30/04/2024 10:00	2,65	16,96	722	69,04	24,13	1,7	8,98
30/04/2024 10:30	2,3	16,93	778	68,37	24,69	1,71	8,98

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m ³ /h)	Nhiệt độ (oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
30/04/2024 11:00	1,67	16,9	816,8	69,1	25,16	1,71	8,94
30/04/2024 11:30	1,1	16,87	868,4	68,37	25,62	1,71	8,68
30/04/2024 12:00	0,94	16,85	870,5	68,55	26,05	1,72	8,86
30/04/2024 12:30	0,53	16,82	872,1	67,39	26,37	1,72	8,81
30/04/2024 13:00	0,29	16,81	660,7	0,18	26,86	1,72	8,82
30/04/2024 13:30	0,07	16,78	422,8	0	27,49	1,71	8,78
30/04/2024 14:00	0	16,74	263,5	0	27,81	1,7	8,75
30/04/2024 14:30	0	16,73	167,6	0	28,14	1,69	8,57
30/04/2024 15:00	0	16,68	74	0,18	28,35	1,69	8,61
30/04/2024 15:30	0	16,65	0,6	377,83	28,69	1,7	8,66
30/04/2024 16:00	0	16,64	0,6	0	28,57	1,7	8,66
30/04/2024 16:30	0	16,65	0,6	0,18	28,69	1,71	8,63
30/04/2024 17:00	0	16,65	0,5	0	28,46	1,7	8,65
30/04/2024 17:30	0	16,56	0,4	0,18	28,02	1,7	8,61
30/04/2024 18:00	0	16,61	0,4	0,18	27,49	1,72	8,61
30/04/2024 18:30	0	16,51	0,4	349,08	26,87	1,74	8,56
30/04/2024 19:00	0	16,51	0,3	0	26,45	1,75	8,58
30/04/2024 19:30	0	16,49	0,4	0	26	1,74	8,52
30/04/2024 20:00	0	16,45	0,3	0,42	25,5	1,73	8,51
30/04/2024 20:30	0	16,46	0,3	0	25,07	1,73	8,5
30/04/2024 21:00	0	16,43	0,3	0	24,69	1,74	8,48
30/04/2024 21:30	0	16,55	0,3	0	24,34	1,74	8,5
30/04/2024 22:00	0	16,46	0,3	0,36	24,1	1,74	8,46
30/04/2024 22:30	0	16,49	0,3	0,61	23,75	1,74	8,41
30/04/2024 23:00	0	16,44	0,3	0	23,58	1,74	8,41
30/04/2024 23:30	0	16,47	0,3	0,54	23,4	1,74	8,38