

**Trạm quan trắc:** Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/04/2025 00:00

đến thời điểm 30/04/2025 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/04/2025 00:00	0,26	30,14	925,7	877,59	33,01	5,32	7,84
01/04/2025 00:30	0,26	30,17	899,7	850,3	33,12	4,92	7,82
01/04/2025 01:00	0,26	30,15	857,2	819,35	33,12	5,87	7,82
01/04/2025 01:30	0,26	30,17	855,2	443,52	33,12	6,66	7,84
01/04/2025 02:00	0,26	30,16	863,4	431,56	33,01	5,42	7,81
01/04/2025 02:30	0,26	30,25	857,5	434,43	33	6,45	7,82
01/04/2025 03:00	0,25	30,26	898,7	481,74	32,92	5,9	7,85
01/04/2025 03:30	0,25	30,32	912,3	850,54	32,9	6,08	7,82
01/04/2025 04:00	0,25	30,21	931,7	859,58	33,01	5,93	7,85
01/04/2025 04:30	0,25	30,25	934,7	825,39	33,01	6,46	7,85
01/04/2025 05:00	0,26	30,23	908,4	513,85	33,01	6,3	7,84
01/04/2025 05:30	0,26	30,24	893,4	873,93	32,9	5,43	7,81
01/04/2025 06:00	0,26	30,24	890,2	852,44	32,9	4,91	7,82
01/04/2025 06:30	0,25	30,3	903,4	859,4	32,9	6,46	7,81
01/04/2025 07:00	0,25	30,26	897,6	473,68	32,9	5,34	7,79
01/04/2025 07:30	0,25	30,18	877,1	476,25	33,01	4,95	7,82
01/04/2025 08:00	0,25	30,19	914,8	567,7	33,01	5,7	7,84
01/04/2025 09:00	0,25	30,07	918,8	907,08	33,12	3,82	7,75
01/04/2025 09:30	0,26	30,14	897,4	901,03	33,12	3,98	7,73
01/04/2025 10:00	0,25	30,15	901,1	894,38	33,35	4,13	7,76
01/04/2025 10:30	0,25	30,1	855,9	893,95	33,35	3,57	7,83
01/04/2025 11:00	0,25	30,09	762,4	907,99	33,35	2,59	7,81
01/04/2025 11:30	0,26	30,08	748,7	899,14	33,35	2,1	7,81
01/04/2025 12:00	0,25	30,12	771	856,77	33,56	2,68	7,81
01/04/2025 12:30	0,25	30,09	753,4	853,17	33,56	2,57	7,78
01/04/2025 13:00	0,25	30,19	744,8	847,86	33,56	2,72	7,8
01/04/2025 13:30	0,25	30,08	806,1	882,53	33,11	3,41	7,83
01/04/2025 14:00	0,25	30,14	813,2	617,7	33,12	4	7,78
01/04/2025 14:30	0,25	30,1	812,1	593,22	33,23	2,55	7,81
01/04/2025 15:00	0,25	30,09	749,9	950,06	33,23	3,23	7,81
01/04/2025 15:30	0,25	30,09	743,7	892	33,23	2,59	7,81

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
01/04/2025 16:00	0,25	30,08	735,8	1034,3	33,23	2,11	7,81
01/04/2025 16:30	0,25	30,09	778,6	1036,56	33,23	3,04	7,79
01/04/2025 17:00	0,25	30,13	762,9	1015,74	33,12	3,4	7,76
01/04/2025 17:30	0,25	30,08	752,4	595,17	33,12	3,11	7,78
01/04/2025 18:00	0,25	30,09	764,1	618	33,12	2,6	7,8
01/04/2025 18:30	0,25	30,08	771,3	626,18	33,12	3,07	7,78
01/04/2025 19:00	0,25	30,16	741,5	1010,98	33,12	3,47	7,81
01/04/2025 19:30	0,25	30,13	731,8	1034,73	33,06	3,53	7,82
01/04/2025 20:00	0,25	30,29	747	1035,1	33,12	4,28	7,81
01/04/2025 20:30	0,25	30,24	778,7	650,6	32,9	3,12	7,84
01/04/2025 21:00	0,25	30,21	738,5	650,36	32,9	4,2	7,81
01/04/2025 21:30	0,25	30,24	734,4	627,41	33,11	4,06	7,82
01/04/2025 22:00	0,25	30,24	735,8	1029,79	33,01	2,53	7,84
01/04/2025 22:30	0,25	30,3	741,5	1030,09	33,01	4,62	7,79
01/04/2025 23:00	0,25	30,33	746,4	1030,76	33,01	4,13	7,8
01/04/2025 23:30	0,25	30,34	756	651,46	32,9	3,24	7,82
02/04/2025 00:00	0,25	30,33	771	644,01	32,9	3,26	7,8
02/04/2025 00:30	0,25	30,34	777,4	1014,89	32,9	3,52	7,78
02/04/2025 01:00	0,25	30,24	747	1049,51	33,01	2,42	7,81
02/04/2025 01:30	0,25	30,22	728,7	1047,37	32,9	2,14	7,77
02/04/2025 02:00	0,25	30,21	749,2	1010,62	32,9	2,99	7,8
02/04/2025 02:30	0,24	30,2	757,7	639,01	32,9	3,05	7,81
02/04/2025 03:00	0,24	30,25	765,1	636,81	32,78	2,02	7,81
02/04/2025 03:30	0,24	30,16	763	637,66	32,66	2,77	7,83
02/04/2025 04:00	0,24	30,15	763,7	1026,31	32,77	3,19	7,85
02/04/2025 04:30	0,24	30,18	762,9	1031,01	32,9	2,19	7,84
02/04/2025 05:00	0,24	30,04	722	1036,56	32,78	2,7	7,81
02/04/2025 05:30	0,24	30,21	714,3	1034,12	32,75	3,25	7,81
02/04/2025 06:00	0,24	30,09	739,3	1028,2	32,68	2,6	7,82
02/04/2025 06:30	0,24	30,18	749,2	1020,93	32,66	3,22	7,82
02/04/2025 07:00	0,24	30,16	753,6	640,23	32,66	3,34	7,81
02/04/2025 07:30	0,24	30,06	772,8	978,44	32,66	4,07	7,83
02/04/2025 08:00	0,24	30,02	766,4	777,41	32,75	2,98	7,83
02/04/2025 08:30	0,24	29,95	789,5	669,41	33,01	1,65	7,79
02/04/2025 09:00	0,24	30,01	790,9	673,8	33,01	3,23	7,8
02/04/2025 09:30	0,24	29,95	787,5	551,34	33,12	2,79	7,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
02/04/2025 10:00	0,24	29,97	795,4	552,68	33,12	2,63	7,77
02/04/2025 10:30	0,24	29,94	810,8	933,57	33,23	3,83	7,79
02/04/2025 11:00	0,24	29,88	742,7	1003,66	33,35	2,1	7,82
02/04/2025 11:30	0,23	29,81	752,9	613,24	32,5	1,84	7,8
02/04/2025 12:00	0,24	29,83	768,7	593,77	33,65	2,8	7,73
02/04/2025 12:30	0,24	29,75	763,7	972,46	33,35	1,63	7,77
02/04/2025 13:00	0,24	29,81	772,9	601,52	33,85	3,25	7,75
02/04/2025 13:30	0,24	29,97	767,5	622,22	33,75	3,37	7,8
02/04/2025 14:00	0,24	29,83	760,7	625,7	33,85	2,53	7,8
02/04/2025 14:30	0,24	29,72	774,6	998,77	34,05	4,29	7,82
02/04/2025 15:00	0,24	29,75	774,6	625,09	33,95	3,56	7,79
02/04/2025 15:30	0,24	29,74	781	645,72	34,05	3,02	7,79
02/04/2025 16:00	0,24	29,66	786	1007,69	33,65	2,1	7,78
02/04/2025 16:30	0,24	29,7	789,7	1023,44	33,99	4,17	7,77
02/04/2025 17:00	0,24	29,68	768,8	639,01	33,95	3,74	7,73
02/04/2025 17:30	0,24	29,68	767,1	664,77	33,85	3,88	7,76
02/04/2025 18:00	0,24	29,68	773	1042,06	33,75	4,7	7,76
02/04/2025 18:30	0,24	29,63	774,1	1055,92	33,75	3,31	7,79
02/04/2025 19:00	0,24	29,62	791,5	1063,06	33,75	3,26	7,76
02/04/2025 19:30	0,24	29,6	787,4	683,45	33,65	3,51	7,8
02/04/2025 20:00	0,24	29,57	798,1	1051,64	33,65	3,41	7,8
02/04/2025 20:30	0,24	29,65	791,8	674,17	33,56	4,26	7,76
02/04/2025 21:00	0,24	29,6	789,4	676,25	33,46	4,79	7,81
02/04/2025 21:30	0,24	29,55	818,6	1051,76	33,25	6,26	7,81
02/04/2025 22:00	0,24	29,56	861,3	1055,49	33,46	3,74	7,8
02/04/2025 22:30	0,24	29,58	895	999,38	33,35	3,56	7,8
02/04/2025 23:00	0,24	29,49	854,5	570,02	33,35	3,86	7,83
02/04/2025 23:30	0,24	29,62	850,8	583,21	33,23	3,27	7,86
03/04/2025 00:00	0,24	29,63	905,7	578,93	33,23	3,94	7,82
03/04/2025 00:30	0,24	29,63	894,6	964,16	33,12	3,46	7,8
03/04/2025 01:00	0,24	29,61	929	581,5	33,01	4,22	7,8
03/04/2025 01:30	0,24	29,61	937,3	946,94	33,12	3,28	7,78
03/04/2025 02:00	0,24	29,59	922,9	582,84	33,12	2,98	7,78
03/04/2025 02:30	0,24	29,58	921,9	600,54	33,12	3,07	7,75
03/04/2025 03:00	0,24	29,6	925,6	603,6	33,01	3,05	7,79
03/04/2025 03:30	0,24	29,6	915,2	606,77	33	2,68	7,75

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
03/04/2025 04:00	0,24	29,61	864,6	988,09	32,75	3,53	7,78
03/04/2025 04:30	0,24	29,56	844	989,07	32,9	4,2	7,79
03/04/2025 05:00	0,24	29,55	782,8	965,5	33	3,24	7,84
03/04/2025 05:30	0,24	29,58	776,5	969,29	32,9	2,71	7,82
03/04/2025 06:00	0,24	29,58	770,4	588,33	32,9	3,34	7,82
03/04/2025 06:30	0,23	29,57	766,7	586,87	32,78	3,04	7,81
03/04/2025 07:00	0,23	29,56	777,7	585,16	32,78	3,35	7,8
03/04/2025 07:30	0,23	29,56	780,7	585,89	32,9	4,53	7,83
03/04/2025 08:00	0,23	29,5	785,5	529,42	33,01	4,67	7,81
03/04/2025 08:30	0,23	29,48	776,8	534,61	33,12	3,39	7,78
03/04/2025 09:00	0,23	29,47	739,1	577,22	33,23	3,11	7,85
03/04/2025 09:30	0,23	29,46	740,3	1004,21	33,35	3,38	7,84
03/04/2025 10:00	0,23	29,46	808,8	618	33,46	3,61	7,8
03/04/2025 10:30	0,23	29,37	842,4	623,99	33,35	2,88	7,8
03/04/2025 11:00	0,23	29,45	847,2	588,94	33,23	4,03	7,82
03/04/2025 11:30	0,23	29,38	863	582,84	33,76	3,04	7,8
03/04/2025 12:00	0,23	29,4	877,5	580,15	33,85	3,57	7,79
03/04/2025 12:30	0,24	29,41	898,9	578,08	34,05	4,17	7,8
03/04/2025 13:00	0,24	29,38	916,1	573,68	34,16	4,14	7,8
03/04/2025 13:30	0,24	29,43	921,7	550,79	34,26	4,19	7,79
03/04/2025 14:00	0,23	29,41	928,4	530,58	34,16	3,33	7,78
03/04/2025 14:30	0,23	29,46	930,9	593,77	34,16	4,72	7,75
03/04/2025 15:00	0,24	29,51	934,8	975,88	34,46	7,55	7,78
03/04/2025 15:30	0,24	29,48	909,1	943,77	34,36	4,85	7,79
03/04/2025 16:00	0,24	29,48	876,5	942,79	34,36	5,26	7,83
03/04/2025 16:30	0,23	29,51	830,9	562,33	34,36	5,34	7,79
03/04/2025 17:00	0,23	29,49	780,5	564,65	34,26	4,8	7,78
03/04/2025 17:30	0,23	29,51	755,4	965,38	34,16	4,34	7,76
03/04/2025 18:00	0,23	29,51	764,7	949,26	34,05	4,42	7,77
03/04/2025 18:30	0,23	29,49	759,8	921,3	33,95	4,89	7,8
03/04/2025 19:00	0,23	29,52	765,4	972,09	33,75	4,38	7,78
03/04/2025 19:30	0,23	29,54	766,4	994,19	33,85	5,13	7,78
03/04/2025 20:00	0,23	29,57	767,3	604,94	33,75	4,3	7,79
03/04/2025 20:30	0,23	29,59	761,1	610,07	33,75	3,91	7,78
03/04/2025 21:00	0,23	29,52	716,8	610,56	33,59	4	7,77
03/04/2025 21:30	0,23	29,66	703,6	994,8	33,55	4,27	7,76

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
03/04/2025 22:00	0,23	29,64	711,1	969,71	33,25	4,62	7,79
03/04/2025 22:30	0,23	29,66	712,8	965,56	33,55	3,87	7,83
03/04/2025 23:00	0,23	29,69	730,9	955,98	33,25	3,75	7,83
03/04/2025 23:30	0,24	29,7	732,9	575,51	33,46	4,06	7,84
04/04/2025 00:00	0,24	29,74	751,5	557,32	33,35	4,02	7,8
04/04/2025 00:30	0,24	29,76	761,9	520,45	33,23	3,67	7,85
04/04/2025 01:00	0,24	29,78	767,4	912,75	33,23	3,84	7,84
04/04/2025 01:30	0,24	29,82	771,9	913,97	33,12	4,83	7,83
04/04/2025 02:00	0,24	29,79	775,2	912,57	33,23	3,95	7,79
04/04/2025 02:30	0,23	29,84	778,8	909,58	33,23	4,45	7,79
04/04/2025 03:00	0,23	29,88	740,3	1063,42	33,23	3,85	7,83
04/04/2025 03:30	0,23	29,88	730,2	657,5	33,12	3,53	7,8
04/04/2025 04:00	0,23	29,92	754,7	1031,74	33,01	4,62	7,82
04/04/2025 04:30	0,23	29,95	741,8	954,94	33,01	3,62	7,83
04/04/2025 05:00	0,23	29,98	749,2	951,52	32,97	4,71	7,83
04/04/2025 05:30	0,23	29,98	751,8	554,88	33,12	3,55	7,85
04/04/2025 06:00	0,22	30	757	552,68	33,01	3,8	7,79
04/04/2025 06:30	0,23	30,02	761,4	555	33	4,25	7,83
04/04/2025 07:00	0,23	30,03	767,8	551,58	33,01	3,58	7,81
04/04/2025 07:30	0,23	29,99	761,5	948,41	33,11	3,44	7,8
04/04/2025 08:00	0,23	30,03	765,2	552,86	33,12	3,69	7,82
04/04/2025 08:30	0,23	30	752,5	632,11	33,12	3,86	7,81
04/04/2025 09:00	0,23	29,97	708,3	561,23	33,35	3,17	7,84
04/04/2025 09:30	0,23	30	721,7	562,69	33,25	4,27	7,82
04/04/2025 10:00	0,23	30	746,8	576,92	33,56	3,77	7,81
04/04/2025 10:30	0,23	29,98	747,6	570,57	33,75	3,62	7,79
04/04/2025 11:00	0,23	30,03	752,5	571,61	33,56	2,7	7,83
04/04/2025 11:30	0,23	29,99	780,6	572,28	33,65	3,7	7,76
04/04/2025 12:00	0,23	29,95	769,7	966,9	34,16	3,12	7,8
04/04/2025 12:30	0,23	29,9	757,1	951,34	33,56	2,96	7,82
04/04/2025 13:00	0,23	29,98	717	949,63	34,36	4,53	7,8
04/04/2025 13:30	0,23	29,93	714,8	981,56	34,05	2,74	7,84
04/04/2025 14:00	0,23	30,03	732,6	983,82	34,46	4,62	7,78
04/04/2025 14:30	0,23	29,98	739,2	974,96	34,46	3,23	7,83
04/04/2025 15:00	0,23	30,06	734,4	587,72	34,65	4,61	7,76
04/04/2025 15:30	0,23	30,11	746,6	507,38	34,78	6,77	7,8

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
04/04/2025 16:00	0,23	30,08	757,5	555,43	34,78	4,61	7,82
04/04/2025 16:30	0,23	30,1	762,6	941,26	34,67	5,32	7,79
04/04/2025 17:00	0,23	30,11	767,6	556,34	34,67	4,37	7,8
04/04/2025 17:30	0,23	30,17	760,6	560,86	34,57	4,8	7,8
04/04/2025 18:00	0,24	30,12	760,1	559,27	34,46	4,78	7,76
04/04/2025 18:30	0,24	30,16	767,9	946,33	34,36	4,73	7,88
04/04/2025 19:00	0,23	30,18	709,3	963,06	34,25	4,85	7,81
04/04/2025 19:30	0,24	30,18	730,4	983,02	34,26	4,39	7,82
04/04/2025 20:00	0,23	30,21	749,3	593,03	34,16	4,47	7,82
04/04/2025 20:30	0,23	30,26	749,2	595,48	34,15	4,27	7,77
04/04/2025 21:00	0,23	30,23	743,1	590,23	34,05	4,16	7,77
04/04/2025 21:30	0,23	30,29	755	583,88	33,96	3,73	7,8
04/04/2025 22:00	0,23	30,32	749,3	877,96	33,85	4,39	7,82
04/04/2025 22:30	0,23	30,25	760,4	954,63	33,75	3,9	7,81
04/04/2025 23:00	0,23	30,25	746,8	951,09	33,85	3,87	7,79
04/04/2025 23:30	0,23	30,25	747,7	946,82	33,75	3,6	7,83
05/04/2025 00:00	0,23	30,29	756,4	568,25	33,75	3,46	7,83
05/04/2025 00:30	0,23	30,26	761,7	562,57	33,65	4,05	7,82
05/04/2025 01:00	0,23	30,27	744,8	594,26	33,5	3,54	7,78
05/04/2025 01:30	0,23	30,28	739,5	598,16	33,56	4,03	7,84
05/04/2025 02:00	0,23	30,3	754,7	564,71	33,46	3,7	7,8
05/04/2025 02:30	0,23	30,3	764,1	951,09	33,5	6,54	7,84
05/04/2025 03:00	0,23	30,17	778,8	941,51	33,55	4,6	7,79
05/04/2025 03:30	0,23	30,28	773,8	937,36	33,55	3,69	7,81
05/04/2025 04:00	0,23	30,27	766,9	558,24	33,46	4,19	7,83
05/04/2025 04:30	0,23	30,32	762,7	563,61	33,46	3,78	7,79
05/04/2025 05:00	0,23	30,31	706,1	563	33,35	4,3	7,81
05/04/2025 05:30	0,23	30,3	693,9	565,68	33,23	4,68	7,82
05/04/2025 06:00	0,23	30,34	707,3	569,35	33,25	5	7,83
05/04/2025 06:30	0,23	30,29	723,4	565,56	33,35	4,19	7,78
05/04/2025 07:00	0,23	30,29	724,2	565,44	33,41	3,68	7,8
05/04/2025 07:30	0,23	30,25	720,5	570,69	33,25	4,39	7,84
05/04/2025 08:00	0,23	30,23	725,3	569,53	33,5	4,44	7,79
05/04/2025 08:30	0,23	30,31	722,3	564,34	33,56	4,82	7,74
05/04/2025 09:00	0,23	30,24	719,7	567,76	33,56	4,67	7,81
05/04/2025 09:30	0,24	30,22	746,1	571,12	33,75	4,51	7,82

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
05/04/2025 10:00	0,23	30,2	748,7	950,54	33,75	4,41	7,82
05/04/2025 10:30	0,23	30,21	756,2	919,35	34	3,62	7,82
05/04/2025 11:00	0,23	30,21	703,3	946,51	34,25	4,84	7,75
05/04/2025 11:30	0,23	30,17	718,8	958,72	34,05	3,1	7,77
05/04/2025 12:00	0,23	30,25	729,2	950,12	34,4	4,67	7,75
05/04/2025 12:30	0,24	30,22	752,9	926,55	34,67	7,21	7,75
05/04/2025 13:00	0,24	30,28	749,4	787,72	34,88	6,26	7,71
05/04/2025 13:30	0,24	30,34	752,2	977,59	34,88	5,13	7,77
05/04/2025 14:00	0,24	30,28	750,6	1050,36	34,99	3,86	7,72
05/04/2025 14:30	0,24	30,3	746,3	1029,24	35,09	5,16	7,76
05/04/2025 15:00	0,23	30,29	749,6	615,81	34,88	4,04	7,76
05/04/2025 15:30	0,24	30,32	744,5	571,18	35,25	5,27	7,76
05/04/2025 16:00	0,24	30,33	749,9	595,17	35,09	6,33	7,82
05/04/2025 16:30	0,24	30,32	747,3	662,51	35,2	6,35	7,8
05/04/2025 17:00	0,24	30,33	701,6	667,58	34,99	6,74	7,8
05/04/2025 17:30	0,24	30,35	705,8	658,54	34,88	4,78	7,81
05/04/2025 18:00	0,24	30,34	735,8	658,48	34,78	5,41	7,74
05/04/2025 18:30	0,24	30,34	751,5	649,75	34,78	4,74	7,8
05/04/2025 19:00	0,24	30,4	761,2	1000,48	34,57	5,69	7,81
05/04/2025 19:30	0,24	30,35	772,3	1011,65	34,46	5,14	7,79
05/04/2025 20:00	0,24	30,36	766,6	635,28	34,25	6,94	7,79
05/04/2025 20:30	0,25	30,32	759,7	635,89	34,46	6,13	7,78
05/04/2025 21:00	0,25	30,37	764,3	620,69	34,46	4,8	7,76
05/04/2025 21:30	0,25	30,36	775,6	618	34,36	5,33	7,79
05/04/2025 22:00	0,24	30,25	770,3	967,58	34,26	4,33	7,81
05/04/2025 22:30	0,23	30,34	778,5	591,69	34,16	5,34	7,77
05/04/2025 23:00	0,23	30,38	728,7	592	34	4,52	7,78
05/04/2025 23:30	0,23	30,36	749,8	661,96	34,16	5,96	7,82
06/04/2025 00:00	0,24	30,35	757,2	659,33	34,16	5,3	7,8
06/04/2025 00:30	0,24	30,35	745,7	660,98	34,16	4,37	7,84
06/04/2025 01:00	0,24	30,37	757,6	666,17	34,05	4,95	7,79
06/04/2025 01:30	0,24	30,37	755,5	667,03	33,95	4,17	7,76
06/04/2025 02:00	0,24	30,37	747	658,36	33,87	5,04	7,81
06/04/2025 02:30	0,24	30,34	758,4	604,08	33,85	4,54	7,81
06/04/2025 03:00	0,23	30,37	780,6	604,63	33,85	5,51	7,8
06/04/2025 03:30	0,24	30,37	778,8	602,8	33,85	5,25	7,82

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
06/04/2025 04:00	0,24	30,37	776,3	656,77	33,85	4,38	7,83
06/04/2025 04:30	0,24	30,39	769,5	655,92	33,75	4,75	7,81
06/04/2025 05:00	0,24	30,4	715,2	651,28	33,75	4,44	7,8
06/04/2025 05:30	0,24	30,32	706,3	656,28	33,65	4,99	7,79
06/04/2025 06:00	0,24	30,42	723	455,18	33,65	4,68	7,81
06/04/2025 06:30	0,23	30,42	738,9	778,99	33,75	6,21	7,78
06/04/2025 07:00	0,24	30,41	749,6	475,33	33,75	4,26	7,79
06/04/2025 07:30	0,24	30,46	761,4	334,92	33,85	4,32	7,76
06/04/2025 08:00	0,24	30,4	753,1	370,32	33,85	4,82	7,76
06/04/2025 08:30	0,25	30,46	765,4	90,59	33,86	3,99	7,75
06/04/2025 09:00	0,25	30,43	755,1	91,02	33,95	4,73	7,8
06/04/2025 09:30	0,25	30,39	777,5	113,98	33,95	5,68	7,81
06/04/2025 10:00	0,25	30,39	764,9	113,06	34,08	5,41	7,76
06/04/2025 10:30	0,24	30,39	751,7	112,27	34,16	4,49	7,77
06/04/2025 11:00	0,24	30,38	697	110,86	34,25	3,38	7,75
06/04/2025 11:30	0,24	30,38	663,9	502,56	34,57	4,59	7,82
06/04/2025 12:00	0,24	30,43	628,6	109,46	34,57	3,9	7,79
06/04/2025 12:30	0,24	30,43	603,4	107,81	34,88	4,1	7,75
06/04/2025 13:00	0,24	30,37	599,7	107,26	34,75	3,34	7,71
06/04/2025 13:30	0,24	30,4	587,8	427,53	34,88	8,75	7,7
06/04/2025 14:00	0,24	30,4	591,1	434,73	35,09	5,13	7,74
06/04/2025 14:30	0,24	30,3	581,2	51,89	35,09	4,88	7,76
06/04/2025 15:00	0,24	30,42	573,2	53,54	35,2	5,57	7,76
06/04/2025 15:30	0,24	30,41	580,2	54,39	35,31	4,97	7,75
06/04/2025 16:00	0,24	30,44	587,9	431,86	35,42	5,72	7,82
06/04/2025 16:30	0,24	30,43	573,1	56,59	35,2	6,93	7,72
06/04/2025 17:00	0,24	30,44	464	69,35	34,99	7,33	7,77
06/04/2025 17:30	0,24	30,42	432,5	69,35	34,88	5,88	7,77
06/04/2025 18:00	0,24	30,41	430,4	69,23	34,75	5,35	7,79
06/04/2025 18:30	0,24	30,41	431,8	69,23	34,67	6,33	7,81
06/04/2025 19:00	0,24	30,42	423	451,64	34,57	6,54	7,81
06/04/2025 19:30	0,24	30,39	428,1	455,67	34,46	6,5	7,79
06/04/2025 20:00	0,24	30,38	419,7	69,29	34,36	6,42	7,79
06/04/2025 20:30	0,24	30,36	419,2	69,23	34,36	7,59	7,79
06/04/2025 21:00	0,24	30,36	417,1	70,57	34,26	6,37	7,8
06/04/2025 21:30	0,24	30,33	424,2	0,12	34,26	6,49	7,88



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
06/04/2025 22:00	0,24	30,35	400,8	0,12	34,16	6,57	7,85
06/04/2025 22:30	0,24	30,31	251,7	381,37	34,08	5,73	7,83
06/04/2025 23:00	0,24	30,36	147,6	0,61	33,95	5,88	7,82
06/04/2025 23:30	0,23	30,29	97,6	0,42	33,9	7,35	7,82
07/04/2025 00:00	0,24	30,29	63,8	0,54	33,95	5,01	7,84
07/04/2025 00:30	0,24	30,26	45,6	383,45	33,75	6,03	7,82
07/04/2025 01:00	0,24	30,26	35,4	0,24	33,75	4,83	7,82
07/04/2025 01:30	0,24	30,3	26,4	0,54	33,65	5,5	7,81
07/04/2025 02:00	0,24	30,23	23	0,24	33,63	4,72	7,84
07/04/2025 02:30	0,25	30,24	19,7	0,12	33,46	5,63	7,86
07/04/2025 03:00	0,24	30,21	16,6	0,24	33,35	4,48	7,84
07/04/2025 03:30	0,24	30,22	13,8	0,61	33,33	6,11	7,83
07/04/2025 04:00	0,24	30,19	0,3	0,12	33,35	5,18	7,81
07/04/2025 04:30	0,24	30,25	0,3	0,24	33,23	4,38	7,83
07/04/2025 05:00	0,24	30,18	0,3	377,41	33,12	4,47	7,81
07/04/2025 05:30	0,24	30,16	0,3	0,24	32,9	4,5	7,83
07/04/2025 06:00	0,24	30,22	0,3	0,85	32,9	4,97	7,87
07/04/2025 06:30	0,23	30,18	0,3	0,24	32,9	4,16	7,83
07/04/2025 07:00	0,23	30,17	0,3	388,88	32,9	3,6	7,81
07/04/2025 07:30	0,23	30,19	0,3	293,52	32,9	4,37	7,82
07/04/2025 08:00	0,23	30,16	0,3	263	32,75	4,72	7,83
07/04/2025 08:30	0,23	30,12	0,3	312,27	32,9	4,65	7,9
07/04/2025 09:00	0,23	30,13	0,3	213	32,78	4,26	7,85
07/04/2025 09:30	0,23	30,12	0,3	367,82	32,9	4,93	7,89
07/04/2025 10:00	0,23	30,11	0,3	0,24	33,01	3,43	7,86
07/04/2025 10:30	0,23	30,1	0,2	0,24	32,23	4,81	7,84
07/04/2025 11:00	0,23	30,08	0,3	0,42	33,46	4,8	7,8
07/04/2025 11:30	0,23	30,06	0,2	0,36	33,01	3,47	7,86
07/04/2025 12:00	0,24	30,03	0,2	0,61	34	4,94	7,87
07/04/2025 12:30	0,23	30	0,2	382,66	34,05	3,46	7,9
07/04/2025 13:00	0,24	30,01	0,2	0,24	34,36	5,13	7,85
07/04/2025 13:30	0,24	29,99	0,2	0,24	34,88	4,05	7,93
07/04/2025 14:00	0,23	29,99	0,2	382,66	34,16	3,51	7,95
07/04/2025 14:30	0,24	29,99	0,2	0,54	35,31	5,82	7,92
07/04/2025 15:00	0,24	29,98	0,2	0,54	34,88	3,86	7,95
07/04/2025 15:30	0,24	29,98	0,2	0,85	35,25	7,47	7,97

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
07/04/2025 16:00	0,24	29,99	0,2	0,54	35,2	3,75	7,93
07/04/2025 16:30	0,24	29,97	0,2	0,54	35,09	5,46	7,95
07/04/2025 17:00	0,24	29,89	0,2	0,54	35,09	3,88	7,97
07/04/2025 17:30	0,23	29,88	0,2	374,54	34,36	2,93	7,96
07/04/2025 18:00	0,24	29,83	0,2	0,3	34,67	3,84	7,97
07/04/2025 18:30	0,23	29,84	0,2	0,54	34,16	2,66	7,99
07/04/2025 19:00	0,24	29,83	0,3	0,12	34,16	3,4	7,91
07/04/2025 19:30	0,24	29,84	0,2	384,61	33,95	3,04	8
07/04/2025 20:00	0,24	29,81	0,3	0,54	33,75	3,49	7,92
07/04/2025 20:30	0,24	29,85	0,3	375,94	33,5	3,14	7,94
07/04/2025 21:00	0,24	29,82	0,3	0,54	33,56	2,63	7,93
07/04/2025 21:30	0,24	29,81	0,3	0,61	33,46	3,42	7,92
07/04/2025 22:00	0,24	29,83	0,3	0,85	33,35	2,75	7,92
07/04/2025 22:30	0,24	29,82	0,3	0,24	33	3	7,93
07/04/2025 23:00	0,24	29,82	0,3	0,61	33,01	3,13	7,95
07/04/2025 23:30	0,24	29,83	0,3	0,54	32,75	3,01	7,96
08/04/2025 00:00	0,24	29,75	0,3	0,42	32,78	3,22	7,95
08/04/2025 00:30	0,24	29,83	0,3	0,24	32,78	2,84	7,91
08/04/2025 01:00	0,23	29,86	0,3	0,24	32,66	3,05	7,88
08/04/2025 01:30	0,23	29,83	0,3	0,24	32,56	3,16	7,9
08/04/2025 02:00	0,23	29,84	0,3	0,24	32,56	3,31	7,89
08/04/2025 02:30	0,23	29,84	0,3	0,24	32,56	3,59	7,88
08/04/2025 03:00	0,23	29,85	0,3	0,61	32,45	3,09	7,89
08/04/2025 03:30	0,23	29,83	0,3	375,7	32,45	3,6	7,88
08/04/2025 04:00	0,23	29,84	0,3	382,41	32,45	3,23	7,85
08/04/2025 04:30	0,23	29,86	0,3	0,54	32,45	2,93	7,85
08/04/2025 05:00	0,23	29,87	0,3	0,85	32,34	2,59	7,87
08/04/2025 05:30	0,23	29,87	0,3	0,85	32,34	2,71	7,88
08/04/2025 06:00	0,23	29,84	0,3	0,42	32,23	2,79	7,89
08/04/2025 06:30	0,23	29,88	0,3	0,24	32,23	3,11	7,84
08/04/2025 07:00	0,23	29,84	0,3	0,85	32,14	2,92	7,87
08/04/2025 07:30	0,23	29,87	0,3	0,54	32,23	2,92	7,87
08/04/2025 08:00	0,23	29,9	131,8	0,61	32,78	5,94	7,83
08/04/2025 08:30	0,23	29,89	240,7	186,32	33,12	5,68	7,84
08/04/2025 09:00	0,23	29,91	318,9	207,81	33,23	5,06	7,83
08/04/2025 09:30	0,23	29,84	359,4	496,82	33,23	4,4	7,86

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
08/04/2025 10:00	0,23	29,84	397,7	508,97	33,35	5,12	7,84
08/04/2025 10:30	0,23	29,82	406,6	483,51	33,25	5,38	7,83
08/04/2025 11:00	0,23	29,79	420	479,36	33,56	4,85	7,87
08/04/2025 11:30	0,23	29,8	418,2	426,98	33,57	5,11	7,82
08/04/2025 12:00	0,23	29,77	429,7	428,57	33,65	6,05	7,83
08/04/2025 12:30	0,23	29,76	490	462,39	33,85	5,86	7,83
08/04/2025 13:00	0,23	29,75	506,1	484,18	33,85	5,41	7,88
08/04/2025 13:30	0,23	29,76	590,1	482,78	31,92	15,93	8,61
08/04/2025 14:00	0,24	29,76	636,3	486,81	33,85	8,24	8,1
08/04/2025 14:30	0,23	29,76	686,9	484,37	33,85	7,28	7,97
08/04/2025 15:00	0,23	29,78	720,3	488,15	33,95	7,05	7,89
08/04/2025 15:30	0,23	29,8	719,5	934	33,85	5,89	7,87
08/04/2025 16:00	0,23	29,81	759	948,77	33,75	5,94	7,84
08/04/2025 16:30	0,23	29,85	772	1021,24	33,65	5,95	7,82
08/04/2025 17:00	0,23	29,87	768,5	975,45	33,65	6,2	7,84
08/04/2025 17:30	0,22	29,88	765,9	966,17	33,56	6,14	7,87
08/04/2025 18:00	0,23	29,92	773,3	985,83	33,46	8,01	7,82
08/04/2025 18:30	0,23	29,99	758	986,38	33,35	7,13	7,83
08/04/2025 19:00	0,23	30,04	768,3	606,34	33,23	6,41	7,79
08/04/2025 19:30	0,23	30,09	772,1	628,93	33,12	7,94	7,84
08/04/2025 20:00	0,23	30,14	792,9	638,09	33,01	6,39	7,79
08/04/2025 20:30	0,23	30,19	774,8	673,5	32,95	7,34	7,81
08/04/2025 21:00	0,23	30,24	795	672,77	32,9	8,75	7,78
08/04/2025 21:30	0,23	30,29	796,5	636,5	32,78	7,93	7,79
08/04/2025 22:00	0,23	30,33	797,6	954,02	32,78	7,97	7,79
08/04/2025 22:30	0,23	30,36	798,3	971,85	32,78	7,13	7,78
08/04/2025 23:00	0,23	30,38	750,8	966,72	32,66	7,98	7,81
08/04/2025 23:30	0,23	30,41	745,9	962,2	32,56	6,51	7,83
09/04/2025 00:00	0,23	30,47	757,5	974,17	32,56	7,75	7,84
09/04/2025 00:30	0,23	30,49	763,8	970,26	32,45	9,46	7,83
09/04/2025 01:00	0,22	30,42	752,1	964,1	32,45	8,81	7,82
09/04/2025 01:30	0,23	30,5	735,6	954,57	32,45	7,6	7,81
09/04/2025 02:00	0,23	30,52	706,3	955,55	32,25	6,88	7,83
09/04/2025 02:30	0,23	30,5	713,4	957,69	32,34	7,29	7,82
09/04/2025 03:00	0,23	30,51	725,1	575,09	32,34	6,78	7,81
09/04/2025 03:30	0,22	30,55	731,1	574,29	32,23	7,03	7,83

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
09/04/2025 04:00	0,22	30,57	741,8	580,28	32	8,4	7,84
09/04/2025 04:30	0,22	30,56	763,6	580,95	32	8,46	7,81
09/04/2025 05:00	0,23	30,59	717,3	490,78	32	7,13	7,81
09/04/2025 05:30	0,23	30,61	735,2	555,18	32,23	6,17	7,82
09/04/2025 06:00	0,23	30,61	714	577,77	32,11	6,66	7,81
09/04/2025 06:30	0,23	30,63	739	563,61	32,11	6,36	7,79
09/04/2025 07:00	0,23	30,61	757,5	530,95	32,11	6,65	7,81
09/04/2025 07:30	0,23	30,63	772,3	525,64	32,23	5,92	7,79
09/04/2025 08:00	0,22	30,62	781,3	532,96	32,23	7,36	7,83
09/04/2025 08:30	0,22	30,57	729,6	539,43	32,34	6,22	7,8
09/04/2025 09:00	0,22	30,56	650,4	571,12	32,34	4,9	7,79
09/04/2025 09:30	0,22	30,52	687,4	536,75	32,56	5,56	7,81
09/04/2025 10:00	0,22	30,51	722,2	918,06	32,66	4,71	7,79
09/04/2025 10:30	0,22	30,51	735,8	924,72	32,9	5,33	7,79
09/04/2025 11:00	0,22	30,49	749,5	544,68	32,9	7,92	7,79
09/04/2025 11:30	0,22	30,47	766,8	578,14	33,12	6,1	7,81
09/04/2025 12:00	0,22	30,45	771,9	959,09	33,12	5,61	7,81
09/04/2025 12:30	0,22	30,46	781,5	560,31	33,12	4,69	7,82
09/04/2025 13:00	0,22	30,44	729,9	536,01	33	5,83	7,82
09/04/2025 13:30	0,22	30,48	742,5	919,53	33,34	4,63	7,74
09/04/2025 14:00	0,22	30,49	763,6	489,31	33,35	5,54	7,81
09/04/2025 14:30	0,22	30,45	760,2	881,86	33	6,91	7,78
09/04/2025 15:00	0,22	30,44	786,2	928,2	33,57	6,28	7,79
09/04/2025 15:30	0,22	30,43	771,6	577,89	33,56	5,94	7,83
09/04/2025 16:00	0,22	30,39	783,2	958,17	33,46	4,94	7,79
09/04/2025 16:30	0,22	30,35	799,7	581,74	33,56	6,03	7,79
09/04/2025 17:00	0,22	30,41	838,9	582,11	33,46	4,88	7,76
09/04/2025 17:30	0,21	30,39	862,3	945,9	33,35	5,93	7,79
09/04/2025 18:00	0,21	30,38	819,5	571,79	33,12	8,09	7,82
09/04/2025 18:30	0,21	30,35	813,1	965,32	33,08	5,95	7,73
09/04/2025 19:00	0,21	30,34	732,9	955,06	33,01	5,67	7,76
09/04/2025 19:30	0,21	30,33	748,2	572,4	32,99	4,62	7,81
09/04/2025 20:00	0,21	30,31	748,4	961,17	32,75	5,33	7,78
09/04/2025 20:30	0,21	30,33	750,3	946,45	32,78	4,67	7,76
09/04/2025 21:00	0,21	30,33	767,6	568,68	32,78	5,48	7,81
09/04/2025 21:30	0,21	30,31	775,3	943,46	32,66	6,45	7,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
09/04/2025 22:00	0,21	30,28	784,4	938,94	32,66	6,2	7,73
09/04/2025 22:30	0,22	30,17	777,6	561,96	32,66	5,5	7,72
09/04/2025 23:00	0,22	30,25	783,1	944,99	32,5	4,93	7,75
09/04/2025 23:30	0,22	30,3	775,6	563,06	32,56	4,95	7,79
10/04/2025 00:00	0,23	30,33	788,1	575,7	32,5	4,47	7,75
10/04/2025 00:30	0,23	30,29	757,9	956,34	32,45	6,01	7,73
10/04/2025 01:00	0,23	30,32	712,6	566,54	32,45	5,88	7,73
10/04/2025 01:30	0,23	30,31	719,6	564,89	32,45	5,66	7,73
10/04/2025 02:00	0,23	30,3	745,6	954,02	32,45	5,17	7,74
10/04/2025 02:30	0,23	30,31	767,8	962,63	32,45	4,59	7,75
10/04/2025 03:00	0,22	30,29	764,9	957,44	32,45	5,66	7,7
10/04/2025 03:30	0,22	30,31	759,4	957,5	32,45	4,71	7,73
10/04/2025 04:00	0,22	30,3	844	583,63	32,34	5,19	7,74
10/04/2025 04:30	0,21	30,3	864,9	974,66	32,25	5,52	7,75
10/04/2025 05:00	0,21	30,28	907,7	967,03	32,34	5,94	7,79
10/04/2025 05:30	0,21	30,16	907,6	590,1	32,25	6,01	7,74
10/04/2025 06:00	0,21	30,27	926,2	967,45	32,43	5,33	7,73
10/04/2025 06:30	0,21	30,28	907,5	577,04	32,25	5,44	7,77
10/04/2025 07:00	0,22	30,29	854,4	551,95	32,45	4,4	7,73
10/04/2025 07:30	0,21	30,29	884,5	907,75	32,56	4,82	7,76
10/04/2025 08:00	0,21	30,29	883,5	969,77	32,56	6	7,75
10/04/2025 08:30	0,21	30,25	876,2	965,13	32,5	5,43	7,77
10/04/2025 09:00	0,21	30,27	878,1	583,33	32,78	4,32	7,74
10/04/2025 09:30	0,21	30,25	882,1	583,88	32,89	4,04	7,75
10/04/2025 10:00	0,21	30,23	900,9	959,46	33,01	4,87	7,79
10/04/2025 10:30	0,21	30,28	902,3	580,28	33,2	4,47	7,77
10/04/2025 11:00	0,21	30,28	893,9	581,5	33,46	5,47	7,7
10/04/2025 11:30	0,21	30,32	898,5	1014,95	33,46	8,21	7,69
10/04/2025 12:00	0,22	30,37	931,9	630,28	33,75	6,43	7,75
10/04/2025 12:30	0,22	30,38	921,1	631,56	33,85	6,06	7,75
10/04/2025 13:00	0,22	30,37	934,8	1013,85	33,95	4,58	7,72
10/04/2025 13:30	0,22	30,41	953,7	1054,82	34,05	5,55	7,75
10/04/2025 14:00	0,22	30,44	941,5	1047,55	34,16	4,36	7,66
10/04/2025 14:30	0,22	30,44	932,6	1044,74	34,43	5,55	7,68
10/04/2025 15:00	0,22	30,5	891,5	636,75	34,56	5,35	7,63
10/04/2025 15:30	0,22	30,49	857,2	1022,09	34,57	6,58	7,71

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
10/04/2025 16:00	0,22	30,51	830,9	1001,83	34,36	7,19	7,72
10/04/2025 16:30	0,22	30,52	834	624,54	34,26	6	7,76
10/04/2025 17:00	0,22	30,51	785,5	1025,88	34,26	7,05	7,73
10/04/2025 17:30	0,22	30,55	767,1	1013,97	34,16	5,99	7,73
10/04/2025 18:00	0,22	30,53	777,5	642,12	34,14	6,83	7,74
10/04/2025 18:30	0,22	30,56	779,8	1028,14	33,95	6,21	7,66
10/04/2025 19:00	0,22	30,53	780,2	642	33,95	7,25	7,7
10/04/2025 19:30	0,22	30,55	778	637,97	33,95	7,28	7,71
10/04/2025 20:00	0,22	30,56	781	1009,03	33,85	5,95	7,74
10/04/2025 20:30	0,22	30,54	772,8	1012,88	33,75	7,47	7,66
10/04/2025 21:00	0,22	30,61	771,9	632,72	33,75	6,73	7,7
10/04/2025 21:30	0,22	30,58	800,8	663,85	33,75	6,79	7,74
10/04/2025 22:00	0,22	30,61	828,7	954,45	33,65	6,87	7,75
10/04/2025 22:30	0,22	30,56	833,9	627,1	33,65	7,61	7,71
10/04/2025 23:00	0,22	30,57	824	585,1	33,65	6,88	7,69
10/04/2025 23:30	0,22	30,59	837,4	956,16	33,65	5,41	7,76
11/04/2025 00:00	0,22	30,55	869,6	404,94	33,65	6,34	7,76
11/04/2025 00:30	0,22	30,59	868,1	407,44	33,65	5,5	7,72
11/04/2025 01:00	0,22	30,6	845,3	952,07	33,5	8,01	7,76
11/04/2025 01:30	0,22	30,59	813,9	966,54	33,52	6,51	7,74
11/04/2025 02:00	0,22	30,57	784,5	589,13	33,56	6,11	7,72
11/04/2025 02:30	0,22	30,58	783	590,59	33,56	5,93	7,7
11/04/2025 03:00	0,22	30,59	768,6	963,73	33,56	5,02	7,76
11/04/2025 03:30	0,22	30,55	766,8	649,57	33,5	5,99	7,74
11/04/2025 04:00	0,22	30,59	752	577,41	33,46	4,89	7,71
11/04/2025 04:30	0,22	30,63	749,3	955,79	33,46	5,83	7,71
11/04/2025 05:00	0,22	30,68	713,3	585,71	33,25	5,29	7,73
11/04/2025 05:30	0,22	30,66	704,4	576,73	33,41	6,41	7,76
11/04/2025 06:00	0,22	30,66	730,6	576,49	33,25	6,21	7,77
11/04/2025 06:30	0,22	30,72	737,8	574,23	33,46	5,63	7,75
11/04/2025 07:00	0,22	30,68	751,9	946,64	33,25	5,63	7,66
11/04/2025 07:30	0,22	30,71	768,8	587,17	33,46	5	7,64
11/04/2025 08:00	0,22	30,69	775,6	572,4	33,56	5,84	7,67
11/04/2025 08:30	0,22	30,69	810,8	965,74	33,56	5,89	7,71
11/04/2025 09:00	0,22	30,63	820,9	580,34	33,65	5,95	7,73
11/04/2025 09:30	0,22	30,55	825,6	564,16	33,5	6,25	7,72

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
11/04/2025 10:00	0,22	30,67	867,2	918,61	33,78	5,08	7,71
11/04/2025 10:30	0,22	30,65	872,4	589,37	33,95	5,43	7,71
11/04/2025 11:00	0,22	30,71	845,4	969,41	33,99	5,43	7,71
11/04/2025 11:30	0,22	30,79	857,4	586,01	34,16	6,26	7,7
11/04/2025 12:00	0,22	30,8	895,2	993,95	34,26	6,57	7,69
11/04/2025 12:30	0,22	30,86	931,6	614,1	34,36	9,09	7,7
11/04/2025 13:00	0,22	30,84	914,3	572,16	34,36	6,23	7,69
11/04/2025 13:30	0,22	30,88	893	591,63	34,25	5,03	7,7
11/04/2025 14:00	0,22	30,87	828,9	596,21	34,46	5,98	7,68
11/04/2025 14:30	0,23	30,89	817,3	578,81	34,36	5,61	7,65
11/04/2025 15:00	0,23	30,9	802,6	575,82	34,67	6,63	7,67
11/04/2025 15:30	0,23	30,88	798,4	956,89	34,78	6,78	7,67
11/04/2025 16:00	0,23	30,82	796,2	947,67	34,88	6,63	7,66
11/04/2025 16:30	0,23	30,75	806,4	954,51	34,66	7,15	7,67
11/04/2025 17:00	0,23	30,77	756	973,56	34,57	7,15	7,71
11/04/2025 17:30	0,22	30,81	743,4	971,61	34,57	7,27	7,64
11/04/2025 18:00	0,22	30,8	746	971,48	34,46	5,85	7,65
11/04/2025 18:30	0,22	30,8	765,4	973,38	34,36	6,35	7,74
11/04/2025 19:00	0,22	30,77	766,9	978,57	34,26	7,08	7,72
11/04/2025 19:30	0,22	30,77	763,1	876,8	34,26	7,67	7,72
11/04/2025 20:00	0,22	30,73	773,8	581,07	34,26	6,69	7,65
11/04/2025 20:30	0,22	30,73	775,8	591,94	34,26	6,12	7,7
11/04/2025 21:00	0,22	30,72	775,6	638,39	34,26	7,15	7,71
11/04/2025 21:30	0,22	30,75	762,7	955,43	34,18	5,61	7,67
11/04/2025 22:00	0,22	30,69	772,3	969,04	34,16	7,2	7,71
11/04/2025 22:30	0,22	30,7	766,2	957,63	34,05	6,69	7,72
11/04/2025 23:00	0,22	30,71	713,8	586,07	34,05	7,28	7,72
11/04/2025 23:30	0,22	30,68	724,7	582,96	34,05	6,71	7,7
12/04/2025 00:00	0,22	30,71	748,6	583,14	34,07	6,37	7,69
12/04/2025 00:30	0,22	30,68	763,4	582,41	34,05	6,6	7,72
12/04/2025 01:00	0,22	30,74	781,6	591,87	34,05	6,43	7,71
12/04/2025 01:30	0,22	30,7	781,3	593,89	33,95	7,2	7,74
12/04/2025 02:00	0,22	30,68	780,8	589,37	33,85	7,15	7,65
12/04/2025 02:30	0,22	30,73	799,2	991,32	33,95	7,79	7,73
12/04/2025 03:00	0,22	30,68	787,7	1025,39	33,95	6,45	7,75
12/04/2025 03:30	0,22	30,74	769,9	1026,73	33,95	6,51	7,75

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
12/04/2025 04:00	0,22	30,72	784,4	578,99	33,95	7,35	7,69
12/04/2025 04:30	0,22	30,84	765,6	576,37	33,9	7,38	7,7
12/04/2025 05:00	0,22	30,82	738,8	956,22	33,85	6,73	7,75
12/04/2025 05:30	0,22	30,84	723,4	956,53	33,75	7,34	7,67
12/04/2025 06:00	0,22	30,88	746	959,27	33,75	10,06	7,68
12/04/2025 06:30	0,22	30,89	748,8	565,75	33,85	6,43	7,72
12/04/2025 07:00	0,22	30,88	755	567,27	33,95	8,52	7,65
12/04/2025 07:30	0,22	30,86	772,8	584,79	34,05	6,49	7,65
12/04/2025 08:00	0,22	30,84	770,6	577,77	34,05	5,85	7,63
12/04/2025 08:30	0,21	30,79	806,7	884,67	34,16	7	7,66
12/04/2025 09:00	0,22	30,78	820,8	555,37	34,26	7,18	7,74
12/04/2025 09:30	0,22	30,78	832,9	560,43	34,36	8,06	7,72
12/04/2025 10:00	0,22	30,77	807,5	593,58	34,46	5,75	7,64
12/04/2025 10:30	0,22	30,8	829,9	613,55	34,67	5,94	7,69
12/04/2025 11:00	0,22	30,68	756,7	612,81	34,88	5,11	7,7
12/04/2025 11:30	0,22	30,68	742,1	604,76	34,75	4,85	7,71
12/04/2025 12:00	0,23	30,74	767,6	610,43	35,31	5,34	7,67
12/04/2025 12:30	0,23	30,7	761,2	992,79	35,25	6,81	7,69
12/04/2025 13:00	0,23	30,72	758	986,01	35,53	8,14	7,62
12/04/2025 13:30	0,24	30,68	775,6	991,87	35,5	5,48	7,57
12/04/2025 14:00	0,24	30,63	767,8	577,22	35,74	6,15	7,62
12/04/2025 14:30	0,24	30,51	764,2	577,83	35,97	5,98	7,7
12/04/2025 15:00	0,24	30,66	778,2	579,24	35,97	5,76	7,67
12/04/2025 15:30	0,24	30,64	786,1	576,61	36,19	5,81	7,72
12/04/2025 16:00	0,24	30,61	791,4	595,17	36	7,63	7,68
12/04/2025 16:30	0,24	30,63	809,8	621,85	35,97	9,1	7,62
12/04/2025 17:00	0,23	30,63	784,3	1021,73	35,85	6,31	7,68
12/04/2025 17:30	0,23	30,58	791,5	1058,85	35,74	6,71	7,66
12/04/2025 18:00	0,23	30,6	795,1	1058,42	35,74	6,1	7,68
12/04/2025 18:30	0,23	30,61	788,6	669,16	35,63	5,65	7,72
12/04/2025 19:00	0,23	30,66	808,8	663,85	35,52	5,51	7,72
12/04/2025 19:30	0,23	30,6	813,3	1038,7	35,42	6,58	7,65
12/04/2025 20:00	0,23	30,68	803,3	1004,76	35,42	7,89	7,65
12/04/2025 20:30	0,23	30,71	804,4	1010,37	35,42	5,21	7,64
12/04/2025 21:00	0,23	30,79	808,1	1017,45	35,31	5,1	7,74
12/04/2025 21:30	0,23	30,81	794,1	1029,73	35,21	5	7,72



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
12/04/2025 22:00	0,23	30,84	797,9	655,31	35,2	5,12	7,73
12/04/2025 22:30	0,23	30,9	778,9	654,33	35,09	4,97	7,73
12/04/2025 23:00	0,23	30,92	711,3	1027,47	34,99	5,2	7,71
12/04/2025 23:30	0,23	30,88	723,9	644,56	35,09	7,54	7,74
13/04/2025 00:00	0,23	30,94	751,8	642,18	34,99	5,24	7,71
13/04/2025 00:30	0,23	30,98	756,5	637,85	34,99	4,91	7,69
13/04/2025 01:00	0,23	31	758,4	1027,41	34,91	4,54	7,71
13/04/2025 01:30	0,23	31	780	645,11	34,88	4,56	7,65
13/04/2025 02:00	0,23	31,04	781	677,71	34,8	5,23	7,72
13/04/2025 02:30	0,23	31,09	776,1	678,14	34,78	5,9	7,69
13/04/2025 03:00	0,23	31,11	770,7	675,21	34,88	6,64	7,67
13/04/2025 03:30	0,23	31,12	777,8	675,27	34,78	4,62	7,64
13/04/2025 04:00	0,23	31,2	785,9	669,16	34,78	4,82	7,73
13/04/2025 04:30	0,23	31,2	765,3	711,72	34,78	4,58	7,72
13/04/2025 05:00	0,23	31,23	737,1	1056,16	34,78	4,76	7,66
13/04/2025 05:30	0,23	31,26	726,3	1036,93	34,57	4,94	7,73
13/04/2025 06:00	0,23	31,28	745,8	642,67	34,57	5,7	7,75
13/04/2025 06:30	0,23	31,33	730,2	614,52	34,67	8,13	7,68
13/04/2025 07:00	0,23	31,29	760,9	603,05	34,67	5,22	7,7
13/04/2025 07:30	0,23	31,31	720,7	610,19	34,78	4,77	7,73
13/04/2025 08:00	0,23	31,29	702,2	1032,66	34,78	4,11	7,69
13/04/2025 08:30	0,23	31,2	747,4	1033,75	34,87	5,34	7,66
13/04/2025 09:00	0,23	31,28	768,1	1022,46	34,89	5,42	7,7
13/04/2025 09:30	0,23	31,26	804,3	0,3	34,75	5,53	7,75
13/04/2025 10:00	0,23	31,26	810,1	684,91	35,09	6,56	7,74
13/04/2025 11:00	0,23	31,11	814,7	688,15	35,2	4,69	7,71
13/04/2025 11:30	0,23	31,2	744,1	682,53	35,53	5,25	7,77
13/04/2025 12:00	0,23	31,23	768	783,94	35,54	5,49	7,74
13/04/2025 12:30	0,23	31,29	769,2	1039,62	35,75	5,16	7,63
13/04/2025 13:00	0,23	31,24	762,1	1027,83	36,08	5,25	7,72
13/04/2025 13:30	0,23	31,13	755,9	474,11	35,97	5,03	7,75
13/04/2025 14:00	0,23	31,24	764	474,23	36,08	4,97	7,72
13/04/2025 14:30	0,23	31,2	750,8	470,32	36	4,89	7,74
13/04/2025 15:00	0,23	31,23	771,8	474,35	36,3	5,12	7,68
13/04/2025 15:30	0,23	31,23	780,9	473,32	36,3	4,5	7,72
13/04/2025 16:00	0,23	31,25	787,7	863,85	36,41	5,69	7,7

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
13/04/2025 16:30	0,23	31,26	756,7	854,88	36,41	5,22	7,74
13/04/2025 17:00	0,23	31,25	660	0,18	36,08	5,2	7,74
13/04/2025 17:30	0,23	31,27	639,9	0	36,08	5,48	7,78
13/04/2025 18:00	0,23	31,28	577,8	0,12	35,75	4,88	7,77
13/04/2025 18:30	0,24	31,23	520,3	0,3	35,74	5,12	7,74
13/04/2025 19:00	0,23	31,25	486,5	0,24	35,63	4,34	7,69
13/04/2025 19:30	0,23	31,23	462	269,53	35,53	4,86	7,71
13/04/2025 20:00	0,23	31,16	446,1	299,38	35,42	4,97	7,69
13/04/2025 20:30	0,23	31,19	431,4	319,47	35,42	6,98	7,77
13/04/2025 21:00	0,23	31,01	383	294,99	35,31	4,8	7,78
13/04/2025 21:30	0,23	31,05	375,4	295,78	35,31	4,29	7,76
13/04/2025 22:00	0,23	31,14	390,7	291,57	35,2	4,93	7,77
13/04/2025 22:30	0,23	31,13	397,7	697,55	35,09	5,12	7,72
13/04/2025 23:00	0,23	31,11	403,1	307,08	34,99	4,76	7,75
13/04/2025 23:30	0,23	31,14	411,5	340,9	34,75	5,47	7,73
14/04/2025 00:00	0,23	31,14	406,8	747,43	34,93	6,78	7,75
14/04/2025 00:30	0,23	31,12	409	363,49	34,75	4,68	7,72
14/04/2025 01:00	0,23	31,14	421,4	359,52	34,88	4,5	7,74
14/04/2025 01:30	0,23	31,13	417,8	354,88	34,78	5,24	7,72
14/04/2025 02:00	0,23	31,12	418	733,21	34,78	4,4	7,74
14/04/2025 02:30	0,23	31,12	421,6	736,56	34,62	5,02	7,76
14/04/2025 03:00	0,23	31,14	371,6	361,96	34,57	4,67	7,74
14/04/2025 03:30	0,23	31,1	376,7	324,17	34,57	6,3	7,73
14/04/2025 04:00	0,23	31,1	391,3	325,76	34,57	5,1	7,74
14/04/2025 04:30	0,23	31,11	400,9	709,33	34,52	4,5	7,77
14/04/2025 05:00	0,23	30,97	405,8	705,31	34,46	5,34	7,76
14/04/2025 05:30	0,23	31,08	416	322,58	34,46	4,46	7,71
14/04/2025 06:00	0,23	31,09	410,8	310,74	34,33	5,61	7,78
14/04/2025 06:30	0,23	31,04	409,3	298,71	34,26	4,84	7,78
14/04/2025 07:00	0,23	31,07	413,3	353,6	34,46	6,42	7,78
14/04/2025 07:30	0,22	31,05	417,8	356,83	34,46	4,53	7,77
14/04/2025 08:00	0,22	31,04	416	733,51	34,5	4,16	7,72
14/04/2025 08:30	0,22	31	415	331,44	34,57	4,29	7,65
14/04/2025 09:00	0,22	31	361,4	395,29	34,67	4,13	7,75
14/04/2025 09:30	0,22	30,97	382,2	464,1	34,75	5,32	7,77
14/04/2025 10:00	0,22	30,95	449	471,55	34,79	5,17	7,72

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
14/04/2025 10:30	0,22	30,95	499,9	476,98	34,75	6,72	7,8
14/04/2025 11:00	0,22	30,9	536,4	476,06	35,09	4,9	7,75
14/04/2025 11:30	0,22	30,9	556,1	467,58	35,09	4,24	7,79
14/04/2025 12:00	0,22	30,89	562,7	835,71	35,31	4,43	7,7
14/04/2025 12:30	0,22	30,87	568,5	840,96	35,31	4,85	7,75
14/04/2025 13:00	0,22	30,9	540,1	422,09	35,5	4,62	7,72
14/04/2025 13:30	0,22	30,86	586,4	487,66	35,53	5,42	7,78
14/04/2025 14:00	0,23	30,95	671,4	441,63	35,5	6,83	7,73
14/04/2025 14:30	0,22	30,91	686,8	476,31	35,5	5,24	7,76
14/04/2025 15:00	0,22	30,93	704,8	505,18	35,42	4,36	7,73
14/04/2025 15:30	0,22	30,94	731,2	477,71	35,5	5,04	7,64
14/04/2025 16:00	0,22	30,96	741,1	870,02	35,5	4,44	7,67
14/04/2025 16:30	0,22	30,97	747,5	485,28	35,53	3,93	7,75
14/04/2025 17:00	0,22	30,93	733,5	985,1	35,42	4,21	7,71
14/04/2025 17:30	0,22	31	741	1002,13	35,25	6,35	7,69
14/04/2025 18:00	0,22	31	742,4	566,66	35,2	4,55	7,73
14/04/2025 18:30	0,22	30,94	745,3	563,73	35,15	4	7,74
14/04/2025 19:00	0,22	31,03	728,5	775,33	35,09	5,75	7,75
14/04/2025 19:30	0,22	31,06	752,3	998,1	34,75	3,87	7,75
14/04/2025 20:00	0,22	31,05	768,3	631,13	34,88	3,72	7,69
14/04/2025 20:30	0,22	31,07	770,9	603,54	34,75	4,45	7,72
14/04/2025 21:00	0,22	31,06	737,8	993,52	34,84	5,54	7,74
14/04/2025 21:30	0,22	31,06	753,4	986,38	34,78	4,59	7,66
14/04/2025 22:00	0,22	30,85	763,1	605,61	34,75	3,49	7,69
14/04/2025 22:30	0,22	31,02	737,4	610,19	34,67	3,86	7,7
14/04/2025 23:00	0,22	31,08	737,7	611,72	34,67	3,53	7,77
14/04/2025 23:30	0,22	31,02	722,7	626,55	34,57	4,33	7,72
15/04/2025 00:00	0,22	31,08	723,4	1019,41	34,55	4,03	7,69
15/04/2025 00:30	0,22	30,99	688,7	1029,73	34,5	4,97	7,68
15/04/2025 01:00	0,22	30,98	654,9	630,52	34,5	4,51	7,71
15/04/2025 01:30	0,22	30,93	663,9	617,21	34,57	3,31	7,71
15/04/2025 02:00	0,22	30,98	669,8	1004,69	34,46	4,54	7,75
15/04/2025 02:30	0,22	30,88	682,8	615,68	34,25	3,93	7,74
15/04/2025 03:00	0,22	30,99	700,4	586,56	34,36	4,82	7,73
15/04/2025 03:30	0,23	30,99	702,9	948,53	34,25	3,74	7,77
15/04/2025 04:00	0,23	31	727,5	564,71	34,36	5,07	7,81

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
15/04/2025 04:30	0,23	31,01	726,7	935,71	34,36	3,63	7,75
15/04/2025 05:00	0,23	31,06	737,8	566,29	34,36	3,4	7,74
15/04/2025 05:30	0,23	31,04	744,3	581,37	34,26	2,96	7,78
15/04/2025 06:00	0,23	31,13	734	951,58	34,26	3,41	7,75
15/04/2025 06:30	0,23	31,1	748,8	564,95	34,25	3,42	7,71
15/04/2025 07:00	0,23	31,16	721,5	951,46	34,18	3,4	7,75
15/04/2025 07:30	0,22	31,11	721,3	625,57	34,26	5,25	7,77
15/04/2025 08:00	0,22	31,11	724,4	616,97	34,36	3,48	7,73
15/04/2025 08:30	0,22	31,13	716,2	623,19	34,36	3,81	7,76
15/04/2025 09:00	0,22	31,02	664,2	975,27	34,36	3,01	7,65
15/04/2025 09:30	0,23	31,07	692	534,06	34,46	3,6	7,66
15/04/2025 10:00	0,22	31,06	749,5	560,31	34,67	4,55	7,68
15/04/2025 10:30	0,22	31,04	794	963,36	34,84	3,86	7,7
15/04/2025 11:00	0,22	31,05	826,8	583,57	34,75	4,72	7,73
15/04/2025 11:30	0,22	31,02	865,3	1028,75	34,97	3,63	7,7
15/04/2025 12:00	0,22	31,09	892,4	1022,22	34,99	4,28	7,73
15/04/2025 12:30	0,22	31,09	904,4	647,19	35,2	3,09	7,7
15/04/2025 13:00	0,22	31,14	906,2	1035,4	35,2	4,29	7,71
15/04/2025 13:30	0,22	31,2	893,7	640,41	35,53	5,56	7,62
15/04/2025 14:00	0,22	31,2	930,7	1006,83	35,31	5,25	7,69
15/04/2025 14:30	0,21	31,23	923,1	625,82	35	8,17	7,73
15/04/2025 15:00	0,21	31,24	918,2	613,55	35,2	4,52	7,67
15/04/2025 15:30	0,21	31,28	945,4	974,17	35,2	6,42	7,71
15/04/2025 16:00	0,21	31,28	928,4	615,75	35,2	4,98	7,71
15/04/2025 16:30	0,21	31,3	893,2	994,44	35,2	5,28	7,75
15/04/2025 17:00	0,21	31,31	871,8	1031,68	35,09	4,85	7,69
15/04/2025 17:30	0,21	31,31	870,4	642,61	34,99	5,76	7,7
15/04/2025 18:00	0,21	31,29	825,9	1031,68	34,99	6,96	7,68
15/04/2025 18:30	0,21	31,28	808,8	1026,92	34,88	4,69	7,66
15/04/2025 19:00	0,21	31,27	777	646,27	34,82	4,71	7,71
15/04/2025 19:30	0,21	31,27	771,9	1037,11	34,78	3,78	7,67
15/04/2025 20:00	0,21	31,29	787	1029,42	34,67	4,61	7,73
15/04/2025 20:30	0,21	31,33	766,4	645,35	34,57	4,82	7,68
15/04/2025 21:00	0,21	31,31	739,7	1026,37	34,57	4,6	7,73
15/04/2025 21:30	0,21	31,32	740,8	642,24	34,57	7,86	7,71
15/04/2025 22:00	0,21	31,29	754	641,81	34,54	4,98	7,68

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
15/04/2025 22:30	0,21	31,32	731	1028,63	34,46	5,06	7,73
15/04/2025 23:00	0,21	31,22	718,1	631,07	34,41	4,04	7,71
15/04/2025 23:30	0,21	31,3	722	639,43	34,36	5,18	7,67
16/04/2025 00:00	0,21	31,31	742,3	639,55	34,26	5,96	7,71
16/04/2025 01:00	0,21	31,26	719,2	645,17	34,26	8,44	7,68
16/04/2025 01:30	0,21	31,24	717,1	636,75	34,26	5,52	7,72
16/04/2025 02:00	0,21	31,27	728,1	638,03	34,26	5,51	7,71
16/04/2025 02:30	0,21	31,23	738,3	1022,34	34,16	6,18	7,7
16/04/2025 03:00	0,21	31,24	714	639,62	34,16	5,52	7,69
16/04/2025 03:30	0,21	31,21	751,8	629,97	34	5,79	7,71
16/04/2025 04:00	0,21	31,22	753	1024,23	33,75	5,68	7,71
16/04/2025 04:30	0,21	31,22	737,4	653,66	34,05	8,06	7,74
16/04/2025 05:00	0,21	31,16	734,6	1034,61	34,05	5,77	7,74
16/04/2025 05:30	0,21	31,17	750,3	627,65	34,05	5,8	7,7
16/04/2025 06:00	0,21	31,15	740,9	634,92	33,95	5,51	7,75
16/04/2025 06:30	0,21	31,15	729,6	1013,67	33,95	4,95	7,73
16/04/2025 07:00	0,21	31,16	712,6	994,44	33,95	5,24	7,72
16/04/2025 07:30	0,21	31,1	728,1	609,52	33,95	4,86	7,7
16/04/2025 08:00	0,21	31,1	742,3	1015,44	34	6,87	7,73
16/04/2025 08:30	0,21	31,07	708,6	614,89	34,05	4,6	7,72
16/04/2025 09:00	0,21	31,03	705,5	626,86	34,16	4,78	7,71
16/04/2025 09:30	0,21	31,03	708,8	1024,23	34,26	4,4	7,7
16/04/2025 10:00	0,21	30,96	715,4	1053,72	34,36	4,91	7,71
16/04/2025 10:30	0,21	30,97	738,2	1006,65	34,5	5,22	7,69
16/04/2025 11:00	0,21	30,93	726,5	1022,4	34,67	5,26	7,74
16/04/2025 11:30	0,21	30,92	719,7	629,66	34,67	6,72	7,76
16/04/2025 12:00	0,21	30,88	734,2	637,78	34,75	5,73	7,77
16/04/2025 12:30	0,21	30,89	752,5	636,01	34,88	5,02	7,73
16/04/2025 13:00	0,21	30,82	750,1	624,29	35,09	5,27	7,71
16/04/2025 13:30	0,21	30,82	750,7	646,33	35,09	5,45	7,75
16/04/2025 14:00	0,21	30,8	758,2	1034,85	35,25	6,11	7,71
16/04/2025 14:30	0,21	30,82	749,3	1033,45	35,42	5,38	7,71
16/04/2025 15:00	0,21	30,83	734	1040,41	35,2	7,45	7,79
16/04/2025 15:30	0,21	30,79	752,5	1028,81	35,31	4,93	7,73
16/04/2025 16:00	0,21	30,78	763,3	1012,08	35,22	5,46	7,75
16/04/2025 16:30	0,21	30,85	757,2	1029,05	35,2	4,57	7,66

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
16/04/2025 17:00	0,21	30,89	781,5	1032,29	35,2	5,38	7,65
16/04/2025 17:30	0,21	30,94	807,5	633,02	35,09	6,04	7,73
16/04/2025 18:00	0,21	30,92	857,7	636,62	34,88	5,64	7,79
16/04/2025 18:30	0,21	30,94	877,3	637,97	34,88	7,37	7,72
16/04/2025 19:00	0,21	30,96	883,5	649,81	34,88	4,93	7,69
16/04/2025 19:30	0,21	31,03	881,2	647,92	34,78	4,97	7,67
16/04/2025 20:00	0,21	30,96	911,7	665,38	34,74	5,04	7,71
16/04/2025 20:30	0,21	31,09	941,6	665,62	34,67	5,09	7,74
16/04/2025 21:00	0,21	31,13	922,8	670,87	34,57	4,61	7,68
16/04/2025 21:30	0,21	31,12	927,1	664,28	34,25	5,21	7,72
16/04/2025 22:00	0,21	31,15	941,1	662,2	34,57	7,53	7,74
16/04/2025 22:30	0,21	31,19	924,1	911,11	34,46	4,45	7,69
16/04/2025 23:00	0,21	31,19	912,4	1048,41	34,46	5,22	7,72
16/04/2025 23:30	0,21	31,22	910,9	1034,91	34,39	4,59	7,78
17/04/2025 00:00	0,21	31,21	899,7	1041,87	34,37	5,54	7,72
17/04/2025 00:30	0,21	31,16	812,6	652,86	34,36	4,97	7,74
17/04/2025 01:00	0,21	31,23	759,8	671,73	34,26	5	7,72
17/04/2025 01:30	0,21	31,22	739,9	669,96	34,26	6,31	7,77
17/04/2025 02:00	0,21	31,21	733,7	673,93	34,26	4,88	7,75
17/04/2025 02:30	0,21	31,27	743,9	1054,94	34,26	4,73	7,74
17/04/2025 03:00	0,21	31,25	722,2	669,1	34,19	4,61	7,71
17/04/2025 03:30	0,21	31,3	730,9	640,9	34,16	4,34	7,7
17/04/2025 04:00	0,21	31,31	763,1	643,28	34,16	4,37	7,69
17/04/2025 04:30	0,21	31,38	768,6	676,92	34,05	4,78	7,69
17/04/2025 05:00	0,21	31,36	751,5	683,57	34,16	5,72	7,75
17/04/2025 05:30	0,21	31,28	781,7	717,03	34,16	4,54	7,68
17/04/2025 06:00	0,21	31,41	747,2	1112,02	34,16	4,59	7,74
17/04/2025 06:30	0,21	31,41	762,6	1200,18	34,16	4,5	7,71
17/04/2025 07:00	0,21	31,44	737,3	1187,05	34	4,51	7,72
17/04/2025 07:30	0,21	31,43	729,7	814,4	34	4,43	7,73
17/04/2025 08:00	0,21	31,29	732,4	815,5	34,26	4,93	7,78
17/04/2025 08:30	0,21	31,38	679,3	822,16	34,36	5,92	7,72
17/04/2025 09:00	0,21	31,32	673,6	822,03	34,25	4,67	7,72
17/04/2025 09:30	0,21	31,24	665,8	818,19	34,54	4,85	7,75
17/04/2025 10:00	0,21	31,29	690,9	594,56	34,57	4,81	7,72
17/04/2025 10:30	0,21	31,27	691	1083,14	34,78	5,32	7,73

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
17/04/2025 11:00	0,21	31,25	704,7	716,97	34,88	5,04	7,69
17/04/2025 11:30	0,21	31,28	738,1	700,42	35,09	5,31	7,72
17/04/2025 12:00	0,21	31,25	757,8	1097,25	35,2	7,67	7,71
17/04/2025 12:30	0,21	31,2	747,6	714,52	35,32	5,14	7,7
17/04/2025 13:00	0,21	31,18	758	709,7	35,31	5,43	7,7
17/04/2025 13:30	0,22	31,47	749,6	1112,81	35,53	8,63	7,72
17/04/2025 14:00	0,22	31,16	755	728,26	35,09	5,64	8,24
17/04/2025 14:30	0,22	31,15	730,9	1128,32	35,74	5,37	7,81
17/04/2025 15:00	0,22	31,16	717,2	1085,53	35,85	5,86	7,73
17/04/2025 15:30	0,22	31,15	735,8	686,62	35,74	8,62	7,71
17/04/2025 16:00	0,22	31,12	716,7	1070,14	35,65	5,28	7,7
17/04/2025 16:30	0,22	31,11	693	682,35	35,63	5,73	7,74
17/04/2025 17:00	0,22	31,04	628,4	1062,94	35,53	5,58	7,79
17/04/2025 17:30	0,22	31	672,9	693,4	35,42	5,8	7,74
17/04/2025 18:00	0,22	31,08	694,6	981,98	35,31	5,45	7,76
17/04/2025 18:30	0,22	31,06	706,6	579,85	35,2	5,65	7,76
17/04/2025 19:00	0,21	31,08	706,3	582,05	35,19	7,07	7,73
17/04/2025 19:30	0,21	31,05	722	978,63	35,09	5,26	7,71
17/04/2025 20:00	0,22	31,07	739,6	580,76	35,09	5,7	7,74
17/04/2025 20:30	0,21	31,12	752,3	970,32	34,99	6,14	7,77
17/04/2025 21:00	0,22	31,02	757,7	565,13	34,99	5,41	7,75
17/04/2025 21:30	0,21	31,08	771,6	565,56	34,88	5,39	7,77
17/04/2025 22:00	0,22	31,08	766,6	974,23	34,75	6,05	7,75
17/04/2025 22:30	0,22	31,08	798,3	587,48	34,88	6,71	7,77
17/04/2025 23:00	0,21	31,08	812,5	975,88	34,78	5,1	7,79
17/04/2025 23:30	0,22	31,1	872,8	683,57	34,78	5,9	7,77
18/04/2025 00:00	0,21	31,07	897,1	1040,35	34,78	5,18	7,79
18/04/2025 00:30	0,22	31,09	883,8	994,68	34,78	5,98	7,77
18/04/2025 01:00	0,21	31,1	863,4	578,75	34,67	5,75	7,78
18/04/2025 01:30	0,22	31,1	865,1	963,12	34,57	6,56	7,77
18/04/2025 02:00	0,21	31,08	860,7	581,31	34,57	8,12	7,78
18/04/2025 02:30	0,21	31,09	903,6	974,23	34,57	5,9	7,81
18/04/2025 03:00	0,22	31,12	915,8	582,66	34,57	6,75	7,76
18/04/2025 03:30	0,21	31,11	909,6	940,16	34,57	6,28	7,78
18/04/2025 04:00	0,22	31,13	941,5	652,25	34,57	6,58	7,79
18/04/2025 04:30	0,22	31,05	943	1003,53	34,46	6,56	7,79

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
18/04/2025 05:00	0,22	31,18	945,1	990,23	34,46	6,27	7,77
18/04/2025 05:30	0,22	31,19	955	600,06	34,46	8,04	7,76
18/04/2025 06:00	0,22	31,17	942,6	989,49	34,46	6,03	7,8
18/04/2025 06:30	0,22	31,17	920	600,73	34,52	6,68	7,8
18/04/2025 07:00	0,21	31,17	918,2	557,26	34,46	6,04	7,79
18/04/2025 07:30	0,22	31,2	931,9	555,67	34,57	7,07	7,8
18/04/2025 08:00	0,22	31,15	945,8	954,33	34,57	5,54	7,8
18/04/2025 08:30	0,22	31,12	918,2	584,37	34,57	5,98	7,78
18/04/2025 09:00	0,22	31,09	889,1	585,46	34,67	9,46	7,77
18/04/2025 09:30	0,21	25,65	860,9	635,28	34,78	7,99	7,77
18/04/2025 10:30	0,21	30,75	851,9	614,71	34,99	0	7,51
18/04/2025 18:00	0,19	35,96	733,3	980,27	35,85	11,74	7,52
18/04/2025 18:30	0,19	36,07	716,2	981,8	35,74	8,55	7,5
18/04/2025 19:00	0,18	36,15	709,3	598,22	35,63	10,9	7,47
18/04/2025 19:30	0,16	35,99	682,8	616,17	35,63	18,37	7,61
18/04/2025 20:00	0,16	35,97	692,9	615,62	35,53	7,12	7,57
18/04/2025 20:30	0,16	35,99	717,6	1012,69	35,46	11,63	7,68
18/04/2025 21:00	0,16	36,01	724,1	1008,66	35,42	6,89	7,65
18/04/2025 21:30	0,16	36,01	732,6	1005,06	35,35	19,83	7,72
18/04/2025 22:00	0,16	36,05	758,2	1027,28	35	7,15	7,76
18/04/2025 22:30	0,16	36,03	730,6	645,05	35,2	9,38	7,75
18/04/2025 23:00	0,16	36,04	729,8	613,61	35,2	9,87	7,77
18/04/2025 23:30	0,16	36,02	756,6	614,04	35,2	6,01	7,75
19/04/2025 00:00	0,16	36,02	759,2	618,19	35	11,05	7,72
19/04/2025 00:30	0,16	36,03	740,6	1010,07	35,09	5,79	7,69
19/04/2025 01:00	0,18	36	728,1	1011,59	35,09	12,09	7,69
19/04/2025 01:30	0,16	36,01	735,9	1013,12	34,99	5,55	7,67
19/04/2025 02:00	0,16	36,02	740,1	1012,75	34,92	7,33	7,69
19/04/2025 02:30	0,17	36,05	748,3	614,22	34,88	10,63	7,69
19/04/2025 03:00	0,17	36,05	715,8	614,16	34,93	5,1	7,65
19/04/2025 03:30	0,17	36,02	737,4	590,84	34,75	10,32	7,67
19/04/2025 04:00	0,17	36,06	756,4	588,21	34,88	5,36	7,71
19/04/2025 04:30	0,17	36,09	761,3	590,47	34,88	9,15	7,68
19/04/2025 05:00	0,17	36,19	748,5	594,13	34,78	5,6	7,67
19/04/2025 05:30	0,17	36,15	749,2	595,11	34,78	6,51	7,68
19/04/2025 06:00	0,17	36,17	746,6	570,63	34,78	9,73	7,68



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
19/04/2025 06:30	0,17	36,11	727,2	959,27	34,78	4,95	7,7
19/04/2025 07:00	0,16	36,16	729,4	995,78	34,88	13,12	7,66
19/04/2025 07:30	0,18	36,19	742	991,39	34,88	7,2	7,66
19/04/2025 08:00	0,16	36,13	749,5	616,05	34,88	10,34	7,68
19/04/2025 08:30	0,16	36,2	752,9	1006,59	34,75	8,04	7,66
19/04/2025 09:00	0,16	36,1	737,4	588,88	35,09	10,14	7,62
19/04/2025 09:30	0,16	36,12	734,7	601,95	35,2	12,51	7,66
19/04/2025 10:00	0,16	36,02	728,5	674,66	35,31	5,73	7,65
19/04/2025 10:30	0,16	36,06	713,8	1073,56	35,34	10,73	7,68
19/04/2025 11:00	0,16	36,04	712,8	1081,43	35,53	5,29	7,64
19/04/2025 11:30	0,16	36,07	726,5	678,32	35,63	9,33	7,65
19/04/2025 12:00	0,16	36,11	740,8	686,81	35,5	6,79	7,64
19/04/2025 12:30	0,18	36,15	746,1	693,4	35,74	6,63	7,64
19/04/2025 13:00	0,16	36,18	723,2	1138,39	35,85	11,21	7,65
19/04/2025 13:30	0,16	36,17	736,8	1150,18	35,85	6,59	7,69
19/04/2025 14:00	0,16	36,15	717,7	699,75	35,97	10,64	7,67
19/04/2025 14:30	0,16	36,17	737,4	707,38	36,19	7,38	7,69
19/04/2025 15:00	0,16	36,18	707,1	718,07	36,19	9,86	7,68
19/04/2025 15:30	0,16	36,18	708,2	782,23	36,41	8,34	7,72
19/04/2025 16:00	0,16	36,26	742,1	783,75	36,41	8,54	7,73
19/04/2025 16:30	0,16	36,28	732,9	1167,94	36,19	12,29	7,68
19/04/2025 17:00	0,15	36,22	723,8	766,72	36,08	6,9	7,68
19/04/2025 17:30	0,16	36,25	712	735,34	35,97	8,71	7,68
19/04/2025 18:00	0,15	36,26	725,2	781,98	35,85	6,18	7,72
19/04/2025 18:30	0,15	36,27	708,1	773,13	35,74	12,95	7,69
19/04/2025 19:00	0,15	36,27	704,2	762,27	35,63	6,97	7,71
19/04/2025 19:30	0,15	36,25	710,8	1091,45	35,53	8,13	7,73
19/04/2025 20:00	0,15	36,28	726,9	1106,28	35,53	10,33	7,74
19/04/2025 20:30	0,15	36,23	740,3	740,47	35,42	7,16	7,75
19/04/2025 21:00	0,15	36,25	727,2	734,79	35,42	7,41	7,74
19/04/2025 21:30	0,15	36,22	733,3	731,74	35,31	6,55	7,74
19/04/2025 22:00	0,15	36,21	736,2	750,85	35,25	8,48	7,74
19/04/2025 22:30	0,15	36,22	730,6	778,44	35,2	6,91	7,75
19/04/2025 23:00	0,15	36,23	724,6	771,67	35	7,1	7,77
19/04/2025 23:30	0,15	36,23	732,6	772,7	35,09	9,88	7,73
20/04/2025 00:00	0,15	36,21	760,3	735,65	35,09	6,92	7,7

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
20/04/2025 00:30	0,15	36,22	761,2	1154,08	35,09	7,86	7,7
20/04/2025 01:00	0,15	36,17	746	756,65	34,99	6,17	7,71
20/04/2025 01:30	0,15	36,2	735,9	748,83	34,99	8,07	7,73
20/04/2025 02:00	0,15	36,27	737,3	759,7	34,88	6,06	7,77
20/04/2025 02:30	0,15	36,22	730,4	1162,75	34,88	7,14	7,76
20/04/2025 03:00	0,15	36,23	702,6	1167,64	34,88	9,9	7,75
20/04/2025 03:30	0,15	36,2	734,3	1170,38	34,88	6,77	7,73
20/04/2025 04:00	0,15	36,26	742,9	1172,28	34,88	8,16	7,75
20/04/2025 04:30	0,15	36,24	748,6	1166,05	34,78	6,87	7,78
20/04/2025 05:00	0,15	36,25	737,6	1127,71	34,78	10,03	7,77
20/04/2025 05:30	0,15	36,28	731,4	718,07	34,67	7,74	7,71
20/04/2025 06:00	0,15	36,32	744,5	731,68	34,67	7,83	7,75
20/04/2025 06:30	0,15	36,27	726	762,51	34,67	10,48	7,73
20/04/2025 07:00	0,15	36,26	728,2	751,83	34,78	7,13	7,78
20/04/2025 07:30	0,15	36,26	729,7	590,1	34,88	8,92	7,75
20/04/2025 08:00	0,15	36,23	767,3	912,57	34,88	7,17	7,74
20/04/2025 08:30	0,15	36,19	758,8	387,05	34,99	7,53	7,76
20/04/2025 09:00	0,15	36,19	736,6	0,61	35,09	7	7,77
20/04/2025 09:30	0,15	36,12	717,3	0,54	35,09	7,59	7,77
20/04/2025 10:00	0,15	36,1	719,7	0,12	35,31	10,98	7,75
20/04/2025 10:30	0,15	36,06	702,8	0,12	35,42	7	7,73
20/04/2025 11:00	0,15	35,99	688,4	0,54	35,53	7,93	7,76
20/04/2025 11:30	0,16	35,96	701,8	0,12	35,5	5,75	7,73
20/04/2025 12:00	0,15	35,97	621,2	387,36	35,75	8,62	7,75
20/04/2025 12:30	0,15	35,98	546,2	0,3	36,08	7,38	7,73
20/04/2025 13:00	0,15	35,9	486,5	0,3	36,19	7,72	7,76
20/04/2025 13:30	0,15	35,91	454,5	388,21	36,09	10,67	7,76
20/04/2025 14:00	0,15	35,86	436,9	0,54	36,25	5,93	7,79
20/04/2025 14:30	0,15	35,86	415,4	0,54	36,3	10,22	7,78
20/04/2025 15:00	0,15	35,85	402,4	0,54	36,41	5,81	7,8
20/04/2025 15:30	0,15	35,84	407,6	0,61	36,32	11,02	7,82
20/04/2025 16:00	0,15	35,82	300,9	0,3	36,52	8,49	7,83
20/04/2025 16:30	0,15	35,81	184,7	0,42	36,41	7,24	7,79
20/04/2025 17:00	0,17	35,82	115,3	0,42	36,19	13,1	7,8
20/04/2025 17:30	0,15	35,78	74,5	0,3	36,08	6,37	7,8
20/04/2025 18:00	0,15	35,76	51,2	0,54	35,95	8,15	7,75

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
20/04/2025 18:30	0,15	35,77	39,1	0,61	35,85	6,24	7,78
20/04/2025 19:00	0,15	35,75	28,6	0,61	35,65	7,19	7,79
20/04/2025 19:30	0,15	35,75	20,9	0,54	35,53	5,66	7,75
20/04/2025 20:00	0,15	35,74	19	0,42	35,42	6,06	7,81
20/04/2025 20:30	0,15	35,71	16,4	580,46	35,31	7,12	7,8
20/04/2025 21:00	0,15	35,66	13	588,39	35,09	5,59	7,8
20/04/2025 21:30	0,15	35,7	0,3	188,94	35,04	6,3	7,78
20/04/2025 22:00	0,15	35,69	0,2	185,16	34,99	5,04	7,8
20/04/2025 22:30	0,15	35,67	0,3	183,33	34,88	7,8	7,81
20/04/2025 23:00	0,15	35,64	0,3	0,61	34,78	5,38	7,81
20/04/2025 23:30	0,15	35,66	0,3	371,91	34,67	5,87	7,79
21/04/2025 00:00	0,16	35,65	0,3	759,09	34,67	6,28	7,79
21/04/2025 00:30	0,15	35,61	0,3	414,4	34,59	4,92	7,82
21/04/2025 01:00	0,15	35,62	0,3	421,61	34,57	8,78	7,81
21/04/2025 01:30	0,15	35,62	0,3	524,78	34,46	5,15	7,83
21/04/2025 02:00	0,15	35,6	0,3	420,57	34,34	7,57	7,82
21/04/2025 02:30	0,15	35,58	0,3	420,75	34,16	5,68	7,84
21/04/2025 03:00	0,15	35,56	0,3	422,64	34,06	5,27	7,84
21/04/2025 03:30	0,15	35,59	0,3	422,28	34,05	6,3	7,81
21/04/2025 04:00	0,15	35,57	0,3	425,76	34,05	4,55	7,79
21/04/2025 04:30	0,15	35,57	0,3	468,37	33,95	7,8	7,84
21/04/2025 05:00	0,15	35,53	0,3	463,85	33,85	5,89	7,81
21/04/2025 05:30	0,15	35,58	0,3	419,65	33,85	5,57	7,76
21/04/2025 06:00	0,15	35,56	64,9	389,37	33,65	6,14	7,76
21/04/2025 06:30	0,15	35,61	266	822,22	34,45	8,63	7,78
21/04/2025 07:00	0,15	35,62	383,7	431,56	34,57	7,75	7,79
21/04/2025 07:30	0,15	35,58	443,4	371,55	34,57	5,92	7,78
21/04/2025 08:00	0,15	35,62	498,5	821,12	34,67	7,69	7,81
21/04/2025 08:30	0,14	35,64	512,3	431,5	34,67	6,17	7,81
21/04/2025 09:00	0,14	35,63	534	442,67	34,69	8,18	7,82
21/04/2025 09:30	0,14	35,64	546,3	870,69	34,78	8,52	7,76
21/04/2025 10:00	0,15	35,64	549,7	864,22	34,98	6,82	7,76
21/04/2025 10:30	0,15	35,66	545,5	568,49	34,99	9,47	7,8
21/04/2025 11:00	0,15	35,66	559,1	1003,9	35,08	6,69	7,76
21/04/2025 11:30	0,15	35,62	586,6	527,28	35	8,8	7,79
21/04/2025 12:00	0,15	35,7	631,9	535,59	35	7,48	7,81

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
21/04/2025 12:30	0,15	35,68	663,7	617,45	35,31	9,68	7,82
21/04/2025 13:00	0,15	35,7	675,7	639,98	35,53	8,45	7,79
21/04/2025 13:30	0,15	35,7	688,9	658,79	35,74	7,92	7,79
21/04/2025 14:00	0,15	35,67	726,1	655,37	35,42	8,86	7,82
21/04/2025 14:30	0,15	35,68	733,2	1066,97	35,63	7,31	7,79
21/04/2025 15:00	0,15	35,66	719,6	1057,99	35,53	9,71	7,81
21/04/2025 15:30	0,15	35,68	743,4	1062,33	35,53	7,29	7,77
21/04/2025 16:00	0,15	35,69	732,1	1061,53	35,42	8,93	7,79
21/04/2025 16:30	0,15	35,68	712,5	1036,99	35,42	6,74	7,78
21/04/2025 17:00	0,15	35,68	696,7	1045,29	35,2	9,18	7,82
21/04/2025 17:30	0,16	35,69	695,3	1030,52	35,09	9,92	7,81
21/04/2025 18:00	0,15	35,69	709,1	948,28	34,99	6,86	7,78
21/04/2025 18:30	0,15	35,69	716,2	943,1	34,75	7,98	7,78
21/04/2025 19:00	0,15	35,71	728,7	566,97	34,88	6,97	7,8
21/04/2025 19:30	0,15	35,72	731,1	562,88	34,78	8,65	7,81
21/04/2025 20:00	0,14	35,74	749,5	569,29	34,67	6,99	7,84
21/04/2025 20:30	0,15	35,76	763,4	568,55	34,57	9,69	7,84
21/04/2025 21:00	0,14	35,78	761,5	569,29	34,57	12,27	7,83
21/04/2025 21:30	0,14	35,79	763,2	565,99	34,56	7,16	7,78
21/04/2025 22:00	0,15	35,82	769,6	549,99	34,57	13,54	7,81
21/04/2025 22:30	0,14	35,83	787,9	546,39	34,46	7,08	7,8
21/04/2025 23:00	0,15	35,87	777	939,25	34,46	14,82	7,78
21/04/2025 23:30	0,14	35,9	781,2	944,44	34,36	7,51	7,74
22/04/2025 00:00	0,15	35,92	792,8	950,36	34,26	11,24	7,77
22/04/2025 00:30	0,14	35,94	772,5	965,93	34,26	14,52	7,79
22/04/2025 01:00	0,14	35,94	743,6	999,75	34,26	6,9	7,82
22/04/2025 01:30	0,15	35,96	726,4	1003,23	34,26	13,3	7,83
22/04/2025 02:00	0,14	35,98	732,6	978,57	34,16	7,36	7,79
22/04/2025 02:30	0,15	35,99	732,5	970,26	34,16	12,82	7,81
22/04/2025 03:00	0,14	36,03	736,8	791,81	34,05	7,04	7,82
22/04/2025 03:30	0,15	36,05	758,2	842,91	34,05	11,5	7,83
22/04/2025 04:00	0,14	36,07	770,5	569,16	34,05	9,66	7,84
22/04/2025 04:30	0,14	36,09	770,6	558,72	34,05	6,96	7,82
22/04/2025 05:00	0,14	36,11	782,1	561,53	34,05	13,91	7,83
22/04/2025 05:30	0,14	36,1	781,1	964,4	34,05	9,05	7,8
22/04/2025 06:00	0,14	36,2	832,4	546,88	34	14,98	7,82

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
22/04/2025 06:30	0,14	36,13	855,9	551,03	33,95	7,29	7,8
22/04/2025 07:00	0,14	36,14	888,2	947,37	33,95	11,73	7,79
22/04/2025 07:30	0,14	36,14	899	574,96	34,05	11,13	7,79
22/04/2025 08:00	0,14	36,11	911,9	959,46	34,16	7,51	7,81
22/04/2025 08:30	0,14	36,1	907,1	612,33	34,16	11,52	7,76
22/04/2025 09:00	0,14	36,07	903,1	610,31	34,25	7,12	7,75
22/04/2025 09:30	0,14	36,04	896,7	950,97	34,36	10,66	7,79
22/04/2025 10:00	0,14	36,04	909,9	521,91	34,37	7,74	7,77
22/04/2025 10:30	0,14	36,04	905,1	556,53	34,46	11,88	7,75
22/04/2025 11:00	0,14	36,03	921,4	945,6	34,46	10,74	7,77
22/04/2025 11:30	0,14	36,03	925,8	969,96	34,57	7,49	7,79
22/04/2025 12:00	0,14	36,08	928,9	585,95	34,67	11,97	7,8
22/04/2025 12:30	0,14	36,04	962,9	587,48	34,75	7,37	7,74
22/04/2025 13:00	0,14	36,06	917,7	984,43	34,88	9,92	7,79
22/04/2025 13:30	0,14	36,06	920,4	999,69	35,2	6,38	7,78
22/04/2025 14:00	0,14	36,1	926,5	614,77	34,75	10,02	7,74
22/04/2025 14:30	0,14	36,09	926,7	615,32	34,88	9,64	7,78
22/04/2025 15:00	0,14	36,13	919,4	987,42	34,88	6,29	7,75
22/04/2025 15:30	0,14	36,1	926,6	999,99	34,78	9,58	7,74
22/04/2025 16:00	0,14	36,15	950,6	1005,37	34,78	6,53	7,72
22/04/2025 16:30	0,14	36,17	890,8	605,24	34,78	11,4	7,77
22/04/2025 17:00	0,14	36,12	880,2	607,44	34,67	6,48	7,78
22/04/2025 17:30	0,14	36,16	827,1	539,19	34,67	10,77	7,73
22/04/2025 18:00	0,14	36,15	868,4	557,5	34,57	12,26	7,78
22/04/2025 18:30	0,14	36,11	885,4	640,17	34,57	6,33	7,78
22/04/2025 19:00	0,14	36,17	893,7	1029,79	34,57	10,06	7,78
22/04/2025 19:30	0,14	36,15	885,7	578,75	34,46	7,4	7,79
22/04/2025 20:00	0,14	36,15	848,9	1016,42	34,46	10,27	7,76
22/04/2025 20:30	0,14	36,21	816,8	579,66	34,36	7,95	7,76
22/04/2025 21:00	0,14	36,23	770,6	584,06	34,26	8,58	7,78
22/04/2025 21:30	0,14	36,2	752,3	967,76	34,26	8,8	7,76
22/04/2025 22:00	0,14	36,24	761,2	550,67	34,26	7,42	7,75
22/04/2025 22:30	0,14	36,24	752,2	952,01	34,26	10,72	7,77
22/04/2025 23:00	0,14	36,25	750,8	589,31	34,16	6,65	7,71
22/04/2025 23:30	0,14	36,26	758,1	986,44	34,16	8,1	7,76
23/04/2025 00:00	0,14	36,25	749,8	590,96	34,05	7,24	7,78

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
23/04/2025 00:30	0,14	36,24	741,5	990,47	34,05	9,59	7,81
23/04/2025 01:00	0,14	36,23	737,8	588,88	34,05	9,85	7,81
23/04/2025 01:30	0,14	36,28	734,4	978,26	34,05	7,9	7,8
23/04/2025 02:00	0,14	36,28	740,1	581,31	34,05	11,17	7,79
23/04/2025 02:30	0,14	36,27	758,2	573,5	33,95	7,14	7,79
23/04/2025 03:00	0,14	36,27	774,3	966,66	33,95	10,72	7,79
23/04/2025 03:30	0,14	36,29	767,4	572,64	33,85	6,91	7,79
23/04/2025 04:00	0,14	36,3	767,8	969,71	33,76	9,16	7,75
23/04/2025 04:30	0,13	36,29	769,7	573,44	33,85	9,6	7,76
23/04/2025 05:00	0,14	36,31	714	573,62	33,85	7,09	7,8
23/04/2025 05:30	0,14	36,32	705,9	564,71	33,85	10,43	7,8
23/04/2025 06:00	0,14	36,32	706,1	539,37	33,75	7,72	7,78
23/04/2025 06:30	0,14	36,31	718,8	559,15	33,85	12,95	7,8
23/04/2025 07:00	0,13	36,3	731,2	561,04	33,85	7,3	7,8
23/04/2025 07:30	0,13	36,29	723,2	954,21	33,86	10,86	7,75
23/04/2025 08:00	0,13	36,24	738,6	579,36	33,97	12,02	7,77
23/04/2025 08:30	0,13	36,25	739,2	968,13	34,05	8,9	7,8
23/04/2025 09:00	0,13	36,21	699	992,73	34,16	11,28	7,78
23/04/2025 09:30	0,13	36,17	692,4	579,42	34,26	7,88	7,77
23/04/2025 10:00	0,13	36,12	705	572,89	34,36	11,52	7,78
23/04/2025 10:30	0,13	36,09	727,1	569,59	34,46	8,51	7,82
23/04/2025 11:00	0,13	36,1	739,8	974,29	34,57	8,81	7,78
23/04/2025 11:30	0,13	36,09	761,2	570,81	34,78	9,96	7,76
23/04/2025 12:00	0,13	36,03	755	901,34	34,88	7,57	7,74
23/04/2025 12:30	0,13	36,04	753,5	553,23	34,75	8,53	7,77
23/04/2025 13:00	0,13	36,03	714,3	971,67	34,99	6,7	7,76
23/04/2025 13:30	0,13	36,02	710,4	1027,41	34,75	11,16	7,8
23/04/2025 14:00	0,13	36	717,8	622,83	35,42	7,9	7,77
23/04/2025 14:30	0,13	35,98	703,3	629,73	35,3	8,22	7,76
23/04/2025 15:00	0,13	35,98	703,7	1044,07	35,2	9,24	7,75
23/04/2025 15:30	0,13	35,97	717,3	646,21	35	6,77	7,74
23/04/2025 16:00	0,13	35,96	730	1035,65	34,99	10,12	7,81
23/04/2025 16:30	0,13	35,95	719,9	649,08	34,99	8,21	7,8
23/04/2025 17:00	0,13	35,95	729,2	653,72	34,75	10,57	7,77
23/04/2025 17:30	0,13	35,94	731,9	647,31	34,88	7,9	7,74
23/04/2025 18:00	0,13	35,92	742,5	1038,82	34,78	10,36	7,74

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
23/04/2025 18:30	0,13	35,95	763,4	646,09	34,78	9,23	7,77
23/04/2025 19:00	0,13	35,93	768,8	1042,85	34,78	6,59	7,79
23/04/2025 19:30	0,13	35,97	786,9	643,65	34,78	8,3	7,75
23/04/2025 20:00	0,13	35,99	775,3	641,02	34,67	7,89	7,74
23/04/2025 20:30	0,13	36,03	786,3	1039	34,67	8,68	7,76
23/04/2025 21:00	0,13	36,05	778,6	642,12	34,57	7,33	7,75
23/04/2025 21:30	0,13	36,05	782	643,58	34,5	7,35	7,72
23/04/2025 22:00	0,13	36,08	783,5	666,36	34,57	9,79	7,77
23/04/2025 22:30	0,13	36,08	784,1	646,51	34,57	6,76	7,79
23/04/2025 23:00	0,14	36,08	693,2	646,88	34,5	7,76	7,74
23/04/2025 23:30	0,13	36,13	723,6	1051,28	34,46	5,39	7,72
24/04/2025 00:00	0,14	36,16	742,2	1052,31	34,46	9,21	7,73
24/04/2025 00:30	0,13	36,11	739,6	1044,68	34,25	3,91	7,69
24/04/2025 01:00	0,13	36,15	756,5	1074,84	34,25	8,54	7,68
24/04/2025 01:30	0,13	36,17	753	1075,21	34,36	6,79	7,7
24/04/2025 02:00	0,13	36,15	750,2	1078,26	34,36	4,36	7,72
24/04/2025 02:30	0,13	36,15	767,4	1089,43	34,36	7,27	7,76
24/04/2025 03:00	0,14	36,16	781,8	1087,3	34,36	4,27	7,77
24/04/2025 03:30	0,13	36,16	779,8	1054,39	34,36	9,39	7,74
24/04/2025 04:00	0,13	36,18	779,8	1061,23	34,26	4,09	7,72
24/04/2025 04:30	0,13	36,2	784,1	609,03	34,22	8,22	7,75
24/04/2025 05:00	0,13	36,21	733,2	644,32	34,26	6,03	7,69
24/04/2025 05:30	0,13	36,18	731,2	670,69	34,26	3,41	7,68
24/04/2025 06:00	0,13	36,23	749,1	672,52	34,26	7,94	7,72
24/04/2025 06:30	0,13	36,24	777,5	670,81	34,26	3,71	7,73
24/04/2025 07:00	0,13	36,23	754,5	1063,49	34,36	7,71	7,71
24/04/2025 07:30	0,13	36,26	776	1047,31	34,26	4,09	7,73
24/04/2025 08:00	0,13	36,22	794,6	937,42	34,26	6,32	7,7
24/04/2025 08:30	0,13	36,23	791,3	1018,61	34,46	7,91	7,68
24/04/2025 09:00	0,13	36,19	778,2	643,16	34,5	4,03	7,7
24/04/2025 09:30	0,13	36,16	777,5	1047,19	34,67	6,33	7,67
24/04/2025 10:00	0,13	36,14	772,6	1065,56	34,78	3,17	7,67
24/04/2025 10:30	0,13	36,1	777,6	672,22	34,88	6,47	7,7
24/04/2025 11:00	0,13	36,07	717	1062,75	35,2	3,98	7,69
24/04/2025 11:30	0,14	36,06	725,6	657,81	35,31	5,64	7,66
24/04/2025 12:00	0,14	36,09	733,9	665,68	35,51	7,03	7,7

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
24/04/2025 12:30	0,14	36,04	753,9	1040,78	35,53	3,62	7,69
24/04/2025 13:00	0,14	36,05	752,2	643,46	35,63	7,19	7,65
24/04/2025 13:30	0,14	36,04	757,5	650,6	35,74	3,53	7,69
24/04/2025 14:00	0,14	36,03	755	1069,9	35,74	7,03	7,71
24/04/2025 14:30	0,14	36,03	756,7	1059,03	36,07	3,68	7,62
24/04/2025 15:00	0,14	36	714,4	667,03	35,97	6,36	7,66
24/04/2025 15:30	0,14	36,04	730,3	1027,47	35,97	6,59	7,69
24/04/2025 16:00	0,14	36,03	746,3	1018,61	35,97	5,3	7,7
24/04/2025 16:30	0,13	36,02	772,8	633,39	35,74	6,4	7,72
24/04/2025 17:00	0,13	36,05	747,3	1032,78	35,5	4,86	7,68
24/04/2025 17:30	0,13	36,05	759,2	655,92	35,63	5,89	7,72
24/04/2025 18:00	0,13	36,06	744,6	1060,62	35,53	5,36	7,71
24/04/2025 18:30	0,13	36,06	747	707,81	35,48	6,72	7,73
24/04/2025 19:00	0,13	36,05	778,8	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 19:30	0,13	36,05	836,2	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 20:00	0,13	36,05	849,8	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 20:30	0,13	36,05	837,5	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 21:00	0,13	36,05	823,5	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 21:30	0,13	36,05	814,7	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 22:00	0,13	36,05	805,6	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 22:30	0,13	36,05	800,4	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 23:00	0,13	36,05	785,5	707,32	35,42	6,88	7,77
24/04/2025 23:30	0,13	36,05	780,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 00:00	0,13	36,05	800,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 00:30	0,13	36,05	809,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 01:00	0,13	36,05	771,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 01:30	0,13	36,05	776,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 02:00	0,13	36,05	763,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 02:30	0,13	36,05	768,2	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 03:00	0,13	36,05	839,1	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 03:30	0,13	36,05	852,1	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 04:00	0,13	36,05	898,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 04:30	0,13	36,05	924,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 05:00	0,13	36,05	925,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 05:30	0,13	36,05	932,1	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 06:00	0,13	36,05	943,7	707,32	35,42	6,88	7,77



Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
25/04/2025 06:30	0,13	36,05	936,3	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 07:00	0,13	36,05	911,8	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 07:30	0,13	36,05	899,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 08:00	0,13	36,05	920	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 08:30	0,13	36,05	910,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 09:00	0,13	36,05	898,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 09:30	0,13	36,05	875,8	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 10:00	0,13	36,05	904,3	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 10:30	0,13	36,05	903,8	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 11:00	0,13	36,05	917,9	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 11:30	0,13	36,05	916,2	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 12:00	0,13	36,05	931,2	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 12:30	0,13	36,05	934,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 13:00	0,13	36,05	893,5	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 13:30	0,13	36,05	894,2	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 14:00	0,13	36,05	908,3	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 14:30	0,13	36,05	910	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 15:00	0,13	36,05	926,3	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 15:30	0,13	36,05	893,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 16:00	0,13	36,05	905,8	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 16:30	0,13	36,05	887	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 17:00	0,13	36,05	877,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 17:30	0,13	36,05	889	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 18:00	0,13	36,05	850,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 18:30	0,13	36,05	827,9	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 19:00	0,13	36,05	847,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 19:30	0,13	36,05	822,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 20:00	0,13	36,05	826,7	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 20:30	0,13	36,05	781,5	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 21:00	0,13	36,05	726,4	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 21:30	0,13	36,05	723	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 22:00	0,13	36,05	732,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 22:30	0,13	36,05	738,8	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 23:00	0,13	36,05	744,6	707,32	35,42	6,88	7,77
25/04/2025 23:30	0,13	36,05	743,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 00:00	0,13	36,05	753,9	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
26/04/2025 00:30	0,13	36,05	754,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 01:00	0,13	36,05	730,9	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 01:30	0,13	36,05	743,6	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 02:00	0,13	36,05	754,7	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 02:30	0,13	36,05	760,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 03:00	0,13	36,05	750,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 03:30	0,13	36,05	765,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 04:00	0,13	36,05	760,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 04:30	0,13	36,05	761,6	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 05:00	0,13	36,05	699,1	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 05:30	0,13	36,05	705,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 06:00	0,13	36,05	707,6	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 06:30	0,13	36,05	727,7	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 07:00	0,13	36,05	731,9	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 07:30	0,13	36,05	752,3	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 08:00	0,13	36,05	752,3	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 08:30	0,13	36,05	740,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 09:00	0,13	36,05	748,3	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 09:30	0,13	36,05	772,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 10:00	0,13	36,05	823,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 10:30	0,13	36,05	851,1	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 11:00	0,13	36,05	789,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 11:30	0,13	36,05	820,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 12:00	0,13	36,05	840,1	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 12:30	0,13	36,05	857,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 13:00	0,13	36,05	884,3	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 13:30	0,13	36,05	916,9	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 14:00	0,13	36,05	951,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 14:30	0,13	36,05	927,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 15:00	0,13	36,05	944,6	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 15:30	0,13	36,05	961,6	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 16:00	0,13	36,05	953,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 16:30	0,13	36,05	924,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 17:00	0,13	36,05	867,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 17:30	0,13	36,05	833,4	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 18:00	0,13	36,05	841,6	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
26/04/2025 18:30	0,13	36,05	828,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 19:00	0,13	36,05	867,9	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 19:30	0,13	36,05	893,9	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 20:00	0,13	36,05	914,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 20:30	0,13	36,05	917,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 21:00	0,13	36,05	945,5	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 21:30	0,13	36,05	937,8	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 22:00	0,13	36,05	973,1	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 22:30	0,13	36,05	958,2	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 23:00	0,13	36,05	921,1	707,32	35,42	6,88	7,77
26/04/2025 23:30	0,13	36,05	931,8	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 00:00	0,13	36,05	935,8	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 00:30	0,13	36,05	919,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 01:00	0,13	36,05	895,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 01:30	0,13	36,05	881,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 02:00	0,13	36,05	857,1	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 02:30	0,13	36,05	857	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 03:00	0,13	36,05	860,9	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 03:30	0,13	36,05	797,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 04:00	0,13	36,05	801,1	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 04:30	0,13	36,05	829,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 05:00	0,13	36,05	820,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 05:30	0,13	36,05	801,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 06:00	0,13	36,05	802,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 06:30	0,13	36,05	786,9	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 07:00	0,13	36,05	741,3	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 07:30	0,13	36,05	703,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 08:00	0,13	36,05	708	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 08:30	0,13	36,05	714,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 09:00	0,13	36,05	719,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 09:30	0,13	36,05	710,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 10:00	0,13	36,05	733,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 10:30	0,13	36,05	732,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 11:00	0,13	36,05	721	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 11:30	0,13	36,05	734,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 12:00	0,13	36,05	747,3	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
27/04/2025 12:30	0,13	36,05	747,3	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 13:00	0,13	36,05	683,1	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 13:30	0,13	36,05	611,3	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 14:00	0,13	36,05	542,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 14:30	0,13	36,05	491,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 15:00	0,13	36,05	461,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 15:30	0,13	36,05	437,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 16:00	0,13	36,05	432,9	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 16:30	0,13	36,05	429,2	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 17:00	0,13	36,05	394,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 17:30	0,13	36,05	399,1	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 18:00	0,13	36,05	409	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 18:30	0,13	36,05	414	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 19:00	0,13	36,05	427,6	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 19:30	0,13	36,05	456,3	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 20:00	0,13	36,05	496,7	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 20:30	0,13	36,05	509	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 21:00	0,13	36,05	510,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 21:30	0,13	36,05	519,4	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 22:00	0,13	36,05	520,2	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 22:30	0,13	36,05	508,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 23:00	0,13	36,05	459,5	707,32	35,42	6,88	7,77
27/04/2025 23:30	0,13	36,05	471,3	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 00:00	0,13	36,05	448,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 00:30	0,13	36,05	440,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 01:00	0,13	36,05	434,6	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 01:30	0,13	36,05	437,2	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 02:00	0,13	36,05	432,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 02:30	0,13	36,05	425,6	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 03:00	0,13	36,05	425,2	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 03:30	0,13	36,05	419,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 04:00	0,13	36,05	418,3	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 04:30	0,13	36,05	447,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 05:00	0,13	36,05	490,3	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 05:30	0,13	36,05	468,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 06:00	0,13	36,05	443,1	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
28/04/2025 06:30	0,13	36,05	438,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 07:00	0,13	36,05	377,4	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 07:30	0,13	36,05	375,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 08:00	0,13	36,05	390	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 08:30	0,13	36,05	399,4	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 09:00	0,13	36,05	408,6	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 09:30	0,13	36,05	422,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 10:00	0,13	36,05	424,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 10:30	0,13	36,05	438,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 11:00	0,13	36,05	428,7	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 11:30	0,13	36,05	460,4	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 12:00	0,13	36,05	504,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 12:30	0,13	36,05	564,6	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 13:00	0,13	36,05	631,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 13:30	0,13	36,05	667,6	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 14:00	0,13	36,05	682,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 14:30	0,13	36,05	681,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 15:00	0,13	36,05	694,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 15:30	0,13	36,05	707,1	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 16:00	0,13	36,05	702,7	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 16:30	0,13	36,05	693,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 17:00	0,13	36,05	649	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 17:30	0,13	36,05	653	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 18:00	0,13	36,05	694,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 18:30	0,13	36,05	699,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 19:00	0,13	36,05	705,3	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 19:30	0,13	36,05	705,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 20:00	0,13	36,05	733,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 20:30	0,13	36,05	737,8	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 21:00	0,13	36,05	740,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 21:30	0,13	36,05	764,7	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 22:00	0,13	36,05	745,2	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 22:30	0,13	36,05	748,5	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 23:00	0,13	36,05	702,9	707,32	35,42	6,88	7,77
28/04/2025 23:30	0,13	36,05	697,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 00:00	0,13	36,05	723,6	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/04/2025 00:30	0,13	36,05	684,5	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 01:00	0,13	36,05	682,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 01:30	0,13	36,05	692,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 02:00	0,13	36,05	689,7	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 02:30	0,13	36,05	721,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 03:00	0,13	36,05	727,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 03:30	0,13	36,05	748,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 04:00	0,13	36,05	770,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 04:30	0,13	36,05	777,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 05:00	0,13	36,05	729,7	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 05:30	0,13	36,05	721,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 06:00	0,13	36,05	737,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 06:30	0,13	36,05	729,7	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 07:00	0,13	36,05	741,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 07:30	0,13	36,05	745,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 08:00	0,13	36,05	732,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 08:30	0,13	36,05	715,5	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 09:00	0,13	36,05	685,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 09:30	0,13	36,05	691,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 10:00	0,13	36,05	697,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 10:30	0,13	36,05	695,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 11:00	0,13	36,05	614,8	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 11:30	0,13	36,05	557,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 12:00	0,13	36,05	564,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 12:30	0,13	36,05	568,8	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 13:00	0,13	36,05	580,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 13:30	0,13	36,05	576,8	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 14:00	0,13	36,05	578,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 14:30	0,13	36,05	572,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 15:00	0,13	36,05	575,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 15:30	0,13	36,05	563,1	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 16:00	0,13	36,05	567,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 16:30	0,13	36,05	556,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 17:00	0,13	36,05	497,8	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 17:30	0,13	36,05	495,7	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 18:00	0,13	36,05	533,4	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
29/04/2025 18:30	0,13	36,05	542,6	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 19:00	0,13	36,05	535,3	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 19:30	0,13	36,05	560,5	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 20:00	0,13	36,05	563,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 20:30	0,13	36,05	573,7	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 21:00	0,13	36,05	534,2	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 21:30	0,13	36,05	544,9	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 22:00	0,13	36,05	554,4	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 22:30	0,13	36,05	573,5	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 23:00	0,13	36,05	580,8	707,32	35,42	6,88	7,77
29/04/2025 23:30	0,13	36,05	580,2	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 00:00	0,13	36,05	567,4	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 00:30	0,13	36,05	557	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 01:00	0,13	36,05	551,5	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 01:30	0,13	36,05	551,2	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 02:00	0,13	36,05	563	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 02:30	0,13	36,05	549,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 03:00	0,13	36,05	488	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 03:30	0,13	36,05	452	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 04:00	0,13	36,05	431,8	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 04:30	0,13	36,05	331,1	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 05:00	0,13	36,05	202,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 05:30	0,13	36,05	124,7	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 06:00	0,13	36,05	81,4	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 06:30	0,13	36,05	58,6	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 07:00	0,13	36,05	40,8	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 07:30	0,13	36,05	115	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 08:00	0,13	36,05	238,6	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 08:30	0,13	36,05	304,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 09:00	0,13	36,05	348	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 09:30	0,13	36,05	460,7	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 10:00	0,13	36,05	625,1	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 10:30	0,13	36,05	739,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 11:00	0,13	36,05	792,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 11:30	0,13	36,05	784,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 12:00	0,13	36,05	686,7	707,32	35,42	6,88	7,77

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m <sup>3</sup> /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m <sup>3</sup> /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
<b>QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9</b>	<b>4,05</b>	<b>60,75</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>40</b>	<b>40,5</b>	<b>6-9</b>
30/04/2025 12:30	0,13	36,05	647,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 13:00	0,13	36,05	592,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 13:30	0,13	36,05	466,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 14:00	0,13	36,05	305,6	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 14:30	0,13	36,05	184,6	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 15:00	0,13	36,05	116,2	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 15:30	0,13	36,05	76,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 16:00	0,13	36,05	56,2	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 16:30	0,13	36,05	40,5	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 17:00	0,13	36,05	31	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 17:30	0,13	36,05	25	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 18:00	0,13	36,05	20,9	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 18:30	0,13	36,05	18	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 19:00	0,13	36,05	18	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 19:30	0,13	36,05	15,8	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 20:00	0,13	36,05	0,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 20:30	0,13	36,05	24,5	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 21:00	0,13	36,05	23,3	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 21:30	0,13	36,05	22,4	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 22:00	0,13	36,05	23,8	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 22:30	0,13	36,05	20,8	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 23:00	0,13	36,05	21,2	707,32	35,42	6,88	7,77
30/04/2025 23:30	0,13	36,05	19,6	707,32	35,42	6,88	7,77