

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/06/2025

đến thời điểm 30/06/2025

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung (mg/L)	Lưu lượng đầu ra (m ³ /ngày)	Lưu lượng đầu vào (m ³ /ngày)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung (mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, K_q = 0,9; K_f = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
01/06/2025	0,54	34	4.269	2.511	34,4	6	7,66
02/06/2025	0,66	29	22.394	18.864	32,9	7,5	7,75
03/06/2025	0,7	29	21.731	20.282	34,9	7,25	7,79
04/06/2025	0,82	26,5	22.691	21.468	33,5	7,5	7,51
05/06/2025	0,47	28	21.216	21.139	34,6	6,25	7,66
06/06/2025	0,45	24,5	21.430	19.604	34,5	6,25	7,69
07/06/2025	0,62	32	15.855	17.882	33,6	6	7,5
08/06/2025	0,75	28	2.462	1.447	30	7	7,2
09/06/2025	0,81	26	18.755	14.611	32	6	7
10/06/2025	0,32	22	24.674	21.690	32,8	8,5	6,9
11/06/2025	1,4	27	22.035	21.694	28,9	7,5	7,2
12/06/2025	0,79	27	20.248	20.857	34,3	12	7,6
13/06/2025	0,88	36	19.034	17.487	30,8	7	7,7
14/06/2025	0,95	36	14.754	15.378	33,4	6	7,4
15/06/2025	0,66	33	6.022	2.918	30,4	6	7,8
16/06/2025	1,3	26	18.043	17.955	32,9	7	7,4
17/06/2025	0,83	30	19.113	20.003	33,7	7,8	7,3
18/06/2025	0,98	27	18.506	18.787	32,7	6	7,7
19/06/2025	0,85	28	19.056	18.712	32,7	6	7,6
20/06/2025	1,1	33	18.033	17.599	33,6	6,3	7,8
21/06/2025	0,92	30	13.410	16.115	32,7	6	7,6
22/06/2025	0,61	30	3.589	2.606	-	6	7,7
23/06/2025	0,77	28	17.841	15.793	30,2	7,3	7,6
24/06/2025	0,5	31	18.815	20.109	32,9	6	7,8
25/06/2025	0,68	23	18.527	18.766	32,4	6,3	7
26/06/2025	0,78	30	18.836	18.685	32,2	6	7,2
27/06/2025	0,74	24	19.098	18.881	31,7	6,3	7,8
28/06/2025	0,66	25	17.493	19.476	32	6	7,7
29/06/2025	0,85	33	2.013	3.282	-	6	7,6
30/06/2025	0,9	31	17.573	15.116	31,1	6,3	7,7