

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/12/2025
đến thời điểm 31/12/2025
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /ngày)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /ngày)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
01/12/2025 9:45	0,38	26	17.062	15.855	33,8	7,0	8,1
02/12/2025 8:45	0,32	32	16.884	16.223	33,9	7,6	8,0
03/12/2025 9:50	0,86	28	16.613	15.748	33,2	7,6	7,9
04/12/2025 10:10	1,30	29	16.269	17.253	33,4	7,1	8,0
05/12/2025 11:11	0,54	26	18.215	16.643	33,2	8,1	8,1
06/12/2025 13:15:00	0,44	28	14.308	13.343	33,1	7,6	8,1
07/12/2025 10:50	0,64	28	2.574	2.472	33,4	7,5	8,0
08/12/2025 15:00:00	0,53	29	13.139	12.767	33,2	6,7	8,0
09/12/2025 9:00	0,36	25	14.543	16.601	33,8	8,0	8,0
10/12/2025 10:10	0,24	30	18.398	17.073	33,2	7,6	8,0
11/12/2025 9:30	0,28	28	18.047	16.638	33,5	8,2	8,1
12/12/2025 9:10	0,57	29	15.191	16.085	33,6	7,9	8,1
13/12/2025 10:15	0,30	26	14.383	13.621	33,5	9,0	8,1
14/12/2025 9:10	0,66	32	9.551	10.196	33,4	6,9	8,1
15/12/2025 9:30	0,61	31	17.501	16.880	33,1	9,1	8,0
16/12/2025 8:30	0,32	26	18.482	17.142	33,8	6,9	8,0
17/12/2025 10:35	0,39	30	18.627	18.259	33,2	8,4	8,0
18/12/2025 8:55	1,10	30	19.106	18.137	33,6	7,5	8,1
19/12/2025 9:30	0,49	35	19.380	15.142	33,6	6,8	8,0
20/12/2025 10:15	0,91	30	13.045	14.602	33,9	9,2	8,0
21/12/2025 9:10	0,31	37	7.197	9.959	33,5	7,4	7,9
22/12/2025 10:15	0,57	33	17.189	14.213	33,8	8,8	8,1
23/12/2025 8:50	0,53	35	18.422	16.825	33,5	7,0	8,0
24/12/2025 9:30	2,10	30	17.926	16.497	33,5	7,6	8,1
25/12/2025 9:50	0,72	32	14.991	15.539	33,3	8,2	8,1
26/12/2025 8:45	0,28	29	16.656	16.235	33,8	6,7	8,1
27/12/2025 9:30	0,25	31	14.409	13.014	33,1	9,1	8,0
28/12/2025 10:10	0,42	39	9.875	8.761	33,5	7,0	8,0
29/12/2025 10:25	1,10	34	13.414	15.467	33,2	7,0	8,0
30/12/2025 8:50	0,66	30	16.687	15.666	33,2	8,7	8,0
31/12/2025 9:00	0,48	29	12.707	12.507	33,4	6,9	8,0