

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN

Từ thời điểm 01/01/2025 00:00

đến thời điểm 31/01/2025 23:59

Tọa độ X

Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/01/2025 00:00	0,02	29,52	589,2	0,54	32,66	8,42	7,61
01/01/2025 00:30	0,02	29,66	513,2	0,36	32,56	9,36	7,63
01/01/2025 01:00	0,02	29,48	494,3	384,49	32,56	8,97	7,62
01/01/2025 01:30	0,02	29,59	466,4	0,61	32,5	7,89	7,61
01/01/2025 02:00	0,02	29,29	436,1	0,24	32,58	7,45	7,62
01/01/2025 02:30	0,02	29,4	279,4	0,54	32,61	7,93	7,62
01/01/2025 03:00	0,02	29,22	169,9	378,08	32,49	8,07	7,61
01/01/2025 03:30	0,02	29,68	104,7	384,06	32,45	7,87	7,64
01/01/2025 04:00	0,02	29,37	64,19	0,24	32,34	7,57	7,65
01/01/2025 04:30	0,02	29,36	45	0,24	32,23	7,86	7,63
01/01/2025 05:00	0,02	29,41	30,7	0,54	32,34	7,24	7,63
01/01/2025 05:30	0,02	29	22,4	0,24	32,23	8,4	7,62
01/01/2025 06:00	0,02	29,37	18	0,12	32,11	7,27	7,62
01/01/2025 06:30	0,02	29,18	0,3	0,24	32,02	8,34	7,62
01/01/2025 07:00	0,02	29,2	0,3	0,36	32	7,13	7,62
01/01/2025 07:30	0,02	28,99	0,3	376,61	31,91	8,58	7,62
01/01/2025 08:00	0,02	28,96	0,3	382,41	31,8	7,6	7,61
01/01/2025 08:30	0,02	29,1	0,3	0,61	31,91	6,81	7,62
01/01/2025 09:00	0,02	28,87	0,3	0,61	31,91	8,66	7,61
01/01/2025 09:30	0,02	28,83	0,3	0,42	32,02	7,14	7,63
01/01/2025 10:00	0,02	28,78	0,3	390,47	32,02	7,01	7,62
01/01/2025 10:30	0,02	28,78	0,3	0,24	32,02	6,62	7,64
01/01/2025 11:00	0,02	28,72	0,3	0,61	32,09	7,67	7,63
01/01/2025 11:30	0,02	28,68	0,3	384,12	32,11	6,83	7,62
01/01/2025 12:00	0,02	28,6	0,3	0,24	32,11	6,46	7,63
01/01/2025 12:30	0,02	28,54	0,3	0,3	32,25	8,2	7,65
01/01/2025 13:00	0,02	28,49	0,3	0,61	32,34	6,54	7,64
01/01/2025 13:30	0,02	28,09	0,3	0,24	32,23	6,2	7,68
01/01/2025 14:00	0,02	28,17	0,3	0,24	32,34	6,19	7,65
01/01/2025 14:30	0,02	28,07	0,3	0,42	32,45	6,1	7,65
01/01/2025 15:00	0,02	28,21	0,3	0,42	32,11	6	7,67
01/01/2025 15:30	0,02	28,18	0,3	0,12	32,56	6,17	7,67
01/01/2025 16:00	0,02	27,62	0,3	0,12	32,11	5,86	7,75
01/01/2025 16:30	0,02	27,96	0,3	382,9	32,45	5,94	7,69
01/01/2025 17:00	0,02	28,01	0,3	0,42	32,45	7,25	7,67

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
01/01/2025 17:30	0,02	27,77	0,3	0,24	32,34	6,86	7,67
01/01/2025 18:00	0,02	27,61	0,3	0,36	32,23	6,89	7,67
01/01/2025 18:30	0,02	27,55	0,3	0,3	32,11	6,21	7,67
01/01/2025 19:00	0,02	27,71	0,3	0,12	32,11	5,86	7,67
01/01/2025 19:30	0,02	27,71	0,3	385,89	32,02	7,23	7,64
01/01/2025 20:00	0,02	27,75	0,3	0,54	32,02	5,95	7,65
01/01/2025 20:30	0,02	27,68	0,3	0,12	31,91	7,95	7,65
01/01/2025 21:00	0,02	27,6	0,3	379,48	31,8	5,9	7,66
01/01/2025 21:30	0,02	27,57	0,3	0,54	31,7	7,53	7,67
01/01/2025 22:00	0,02	27,57	0,3	0,12	31,7	7,26	7,65
01/01/2025 22:30	0,02	27,6	0,3	0,24	31,6	5,8	7,66
01/01/2025 23:00	0,02	27,56	0,3	0,18	31,59	7,48	7,65
01/01/2025 23:30	0,02	27,58	0,3	0,54	31,48	5,84	7,67
02/01/2025 00:00	0,02	27,43	0,3	0,85	31,38	6,1	7,66
02/01/2025 00:30	0,02	27,58	0,3	0,12	31,38	5,88	7,66
02/01/2025 01:00	0,02	27,59	0,3	382,9	31,27	7,47	7,66
02/01/2025 01:30	0,02	27,53	0,3	0,85	31,17	6,46	7,67
02/01/2025 02:00	0,02	27,76	0,3	0,24	31,27	5,83	7,66
02/01/2025 02:30	0,02	27,52	0,3	0,85	31,17	7,04	7,66
02/01/2025 03:00	0,02	27,58	0,3	0,42	31,17	5,75	7,66
02/01/2025 03:30	0,02	27,43	0,3	0,85	31,17	7,11	7,65
02/01/2025 04:00	0,02	27,58	0,3	0,36	31,17	6,26	7,65
02/01/2025 04:30	0,02	27,37	0,3	0,42	31,06	6,34	7,63
02/01/2025 05:00	0,02	27,46	0,3	381,56	31,07	6,92	7,64
02/01/2025 05:30	0,02	27,42	0,3	0,73	31,07	5,94	7,65
02/01/2025 06:00	0,02	27,48	0,3	0,61	31,07	6,97	7,65
02/01/2025 06:30	0,02	27,43	0,3	0,54	31,07	5,74	7,64
02/01/2025 07:00	0,02	27,38	0,3	0,54	31,07	6,72	7,66
02/01/2025 08:00	0,02	27,34	0,3	648,65	30,96	6,46	7,66
02/01/2025 08:30	0,02	27,3	116	177,41	31,38	7,19	7,62
02/01/2025 09:00	0,02	27,36	233,1	376,61	31,7	8,44	7,61
02/01/2025 09:30	0,02	27,07	341,7	376,67	31,8	8,71	7,61
02/01/2025 10:00	0,02	27,21	423,3	462,51	31,91	9,42	7,62
02/01/2025 10:30	0,02	27,15	500,7	922,95	32	9,15	7,62
02/01/2025 11:00	0,02	27,12	607,3	509,76	32,11	9,91	7,63
02/01/2025 11:30	0,02	26,97	657,1	460,68	32,23	9,25	7,63
02/01/2025 12:00	0,02	26,97	686,7	481,62	32,34	9,47	7,6
02/01/2025 12:30	0,02	27,39	723,7	544,99	32,45	9,84	7,62
02/01/2025 13:00	0,02	27,31	748,9	923,38	32,56	10,51	7,62
02/01/2025 13:30	0,02	27,56	744,1	486,38	32,59	10,01	7,62

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
02/01/2025 14:00	0,02	27,84	769,4	500,85	32,66	10,27	7,61
02/01/2025 14:30	0,02	28,11	779,1	501,03	32,75	10,68	7,63
02/01/2025 15:00	0,02	28,25	761,7	889,43	32,66	10,37	7,6
02/01/2025 15:30	0,02	28,55	786,9	878,44	32,66	11,29	7,61
02/01/2025 16:00	0,02	28,8	779,8	840,41	32,56	10,7	7,62
02/01/2025 16:30	0,02	28,74	805,5	479,48	32,45	8,88	7,62
02/01/2025 17:00	0,02	29,11	793,3	560,43	32,25	10,05	7,6
02/01/2025 17:30	0,02	29,01	787,2	598,04	32,34	9,23	7,61
02/01/2025 18:00	0,02	29,05	782,2	552,92	32,34	10,14	7,62
02/01/2025 18:30	0,02	29,5	791,6	520,75	32,34	11,38	7,63
02/01/2025 19:00	0,02	29,43	793	542,85	32,34	11,2	7,61
02/01/2025 19:30	0,02	29,34	784,2	492,18	32,34	11,25	7,61
02/01/2025 20:00	0,02	29,37	784,4	532,05	32,23	10,97	7,61
02/01/2025 20:30	0,02	29,52	775,9	539,8	32,23	12,08	7,61
02/01/2025 21:00	0,02	29,36	775,8	555,92	32,11	10,73	7,6
02/01/2025 21:30	0,02	29,31	778,5	556,83	32,02	12,31	7,62
02/01/2025 22:00	0,02	29,97	776,3	550,67	31,91	13,85	7,62
02/01/2025 22:30	0,02	29,6	770,6	554,57	31,91	11,7	7,62
02/01/2025 23:00	0,02	29,51	785,1	511,41	32,02	10,72	7,62
02/01/2025 23:30	0,02	29,49	774,1	549,08	31,94	9,9	7,62
03/01/2025 00:00	0,02	29,19	781,1	546,27	31,91	9,68	7,61
03/01/2025 00:30	0,02	29,06	809	544,07	31,91	8,78	7,6
03/01/2025 01:00	0,02	29,23	782,7	543,58	31,91	9,09	7,61
03/01/2025 01:30	0,02	29,33	781,9	550,42	31,8	9,65	7,62
03/01/2025 02:00	0,02	29,42	787,9	550,3	31,62	9,72	7,59
03/01/2025 02:30	0,02	29,44	790,9	551,15	31,75	9,7	7,61
03/01/2025 03:00	0,02	29,42	791,9	553,84	31,8	10,07	7,6
03/01/2025 03:30	0,02	29,42	776,6	944,13	31,8	10,3	7,63
03/01/2025 04:00	0,02	29,3	776,5	935,46	31,62	9,47	7,59
03/01/2025 04:30	0,02	29,37	791,4	921,91	31,62	10,85	7,63
03/01/2025 05:00	0,02	29,45	719	920,81	31,59	8,55	7,62
03/01/2025 05:30	0,02	29,1	722,5	549,32	31,59	10,75	7,61
03/01/2025 06:00	0,02	29,15	728,7	550,3	31,7	10,51	7,63
03/01/2025 06:30	0,02	29,58	742,1	551,46	31,59	10,13	7,61
03/01/2025 07:00	0,02	29,16	715,3	938,88	31,59	10,2	7,61
03/01/2025 07:30	0,02	29,19	725	932,29	31,59	10,24	7,59
03/01/2025 08:00	0,02	29,07	769,5	889,49	31,59	10,06	7,6
03/01/2025 08:30	0,02	28,98	726,1	513,49	31,7	9,6	7,58
03/01/2025 09:00	0,02	29,02	648,4	514,65	31,7	10,31	7,6
03/01/2025 09:30	0,02	28,81	620	504,45	31,75	9,57	7,59

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
03/01/2025 10:00	0,02	28,3	621,1	511,17	31,87	7,79	7,59
03/01/2025 10:30	0,02	28,58	625,7	511,72	31,98	10,04	7,59
03/01/2025 11:00	0,02	28,71	539,8	512,88	32,11	9,81	7,57
03/01/2025 11:30	0,02	28,6	411,8	510,25	32,11	9,52	7,6
03/01/2025 12:00	0,02	28,32	328,9	570,32	32,08	8,69	7,57
03/01/2025 12:30	0,02	28,56	278,1	604,21	32,34	9,04	7,57
03/01/2025 13:00	0,02	28,49	270,8	599,69	32,34	8,7	7,56
03/01/2025 13:30	0,02	28,76	404,8	601,52	32,34	10,72	7,6
03/01/2025 14:00	0,02	28,8	485,3	559,64	32,25	10,43	7,58
03/01/2025 14:30	0,02	28,61	521,8	560,31	32,45	12,5	7,56
03/01/2025 15:00	0,02	28,79	551,4	897	32,34	11,05	7,58
03/01/2025 15:30	0,02	28,81	569,2	898,59	32,34	10,36	7,57
03/01/2025 16:00	0,02	28,7	560,8	912,75	32,56	11,62	7,56
03/01/2025 16:30	0,02	28,87	519,3	971,67	32,34	10,76	7,58
03/01/2025 17:00	0,02	28,65	491,5	581,31	32,23	11,35	7,59
03/01/2025 17:30	0,02	28,79	500	578,14	32,11	11,76	7,56
03/01/2025 18:00	0,02	28,87	511,3	578,26	32,11	12,19	7,56
03/01/2025 18:30	0,02	28,82	526,2	580,76	32,02	12,28	7,57
03/01/2025 19:00	0,02	28,9	540,3	581,01	31,87	12,44	7,59
03/01/2025 19:30	0,02	28,65	559,9	580,95	31,8	13,33	7,61
03/01/2025 20:00	0,02	28,73	538,4	578,14	31,91	11,9	7,57
03/01/2025 20:30	0,02	28,46	542,1	532,41	31,8	12,26	7,6
03/01/2025 21:00	0,02	28,44	518	996,27	31,7	11,77	7,57
03/01/2025 21:30	0,02	28,48	529,9	978,14	31,7	11,98	7,57
03/01/2025 22:00	0,02	28,66	552,7	976,25	31,59	12,13	7,56
03/01/2025 22:30	0,02	28,58	561,7	967,33	31,37	11,86	7,55
03/01/2025 23:00	0,02	28,72	563,9	584,06	31,48	12,52	7,57
03/01/2025 23:30	0,02	28,65	569,1	637,97	31,48	11,26	7,56
04/01/2025 00:00	0,02	28,45	573,8	632,29	31,48	11,61	7,59
04/01/2025 00:30	0,02	28,79	615,5	632,96	31,38	11,3	7,56
04/01/2025 01:00	0,02	28,81	672,3	1025,21	31,32	11,63	7,57
04/01/2025 01:30	0,02	28,93	681,3	1004,02	31,27	11,22	7,56
04/01/2025 02:00	0,02	28,3	693,9	1002,86	31,12	11,46	7,57
04/01/2025 02:30	0,02	28,5	702,4	1009,4	31,17	11,52	7,58
04/01/2025 03:00	0,02	28,59	640,6	1012,45	31,17	10,59	7,57
04/01/2025 03:30	0,02	28,64	648	1002,44	31,17	10,66	7,57
04/01/2025 04:00	0,02	28,7	681,2	618,43	31,17	10,59	7,57
04/01/2025 04:30	0,02	28,68	711,9	575,94	31,07	11,79	7,59
04/01/2025 05:00	0,02	28,48	745,2	577,53	31	10,66	7,57
04/01/2025 05:30	0,02	28,45	764,2	575,09	30,96	11,25	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
04/01/2025 06:00	0,02	28,71	761,2	967,88	30,87	11,17	7,55
04/01/2025 06:30	0,02	28,61	762,1	961,84	31	10,32	7,54
04/01/2025 07:00	0,02	28,65	719,7	958,36	30,96	10,87	7,55
04/01/2025 07:30	0,02	28,7	712,7	592,55	30,96	9,73	7,52
04/01/2025 08:00	0,02	28,73	769,8	586,38	30,96	10,58	7,54
04/01/2025 08:30	0,02	28,58	801,8	846,27	31	9,73	7,53
04/01/2025 09:00	0,02	28,63	857,2	486,32	31,14	8,99	7,55
04/01/2025 09:30	0,02	28,73	878	614,04	31,12	10,2	7,55
04/01/2025 10:00	0,02	28,81	916,4	603,35	31,27	8,85	7,52
04/01/2025 10:30	0,02	28,42	930,7	576,98	31,25	9,09	7,56
04/01/2025 11:00	0,02	28,85	889,6	588,46	31,48	8,73	7,54
04/01/2025 11:30	0,02	29,24	908,3	581,07	31,8	8,16	7,48
04/01/2025 12:00	0,02	29,39	924,6	583,63	31,87	9,15	7,53
04/01/2025 12:30	0,02	29,39	916,8	578,32	32	8,07	7,52
04/01/2025 13:00	0,02	29,66	933,1	578,87	32,34	9,83	7,53
04/01/2025 13:30	0,02	29,76	917	600,18	32,27	9,04	7,51
04/01/2025 14:00	0,02	29,82	928	598,9	32,45	8,69	7,52
04/01/2025 14:30	0,02	29,71	931,6	579,36	32,45	9,79	7,47
04/01/2025 15:00	0,02	29,36	886,1	602,13	32,34	10,16	7,52
04/01/2025 15:30	0,02	29,62	898,6	1001,64	32,56	9,14	7,51
04/01/2025 16:00	0,02	29,79	911,3	972,52	32,66	10,3	7,49
04/01/2025 16:30	0,02	30,03	933,9	973,93	32,45	11,57	7,5
04/01/2025 17:00	0,02	30,1	947	810,68	32,25	10,99	7,5
04/01/2025 17:30	0,02	30,08	944,4	577,41	32,45	10,63	7,51
04/01/2025 18:00	0,02	29,97	925,9	561,84	32,41	10,37	7,49
04/01/2025 18:30	0,02	29,99	930,4	997,49	32,25	10,78	7,5
04/01/2025 19:00	0,02	29,9	896,6	610,01	32,34	9,99	7,49
04/01/2025 19:30	0,02	30,01	886,9	609,03	32,25	11,01	7,5
04/01/2025 20:00	0,02	30,13	902,1	604,63	32,23	11,11	7,51
04/01/2025 20:30	0,02	30,04	930,9	579,36	32,27	9,87	7,5
04/01/2025 21:00	0,02	30,03	928,9	963,12	32,23	10,44	7,49
04/01/2025 21:30	0,02	29,92	918,2	569,1	32,23	10,33	7,5
04/01/2025 22:00	0,02	30,02	939,9	569,84	32,11	12,11	7,51
04/01/2025 22:30	0,02	29,92	912,2	569,47	32	10,4	7,51
04/01/2025 23:00	0,02	30,08	885,7	568,07	32	10,55	7,53
04/01/2025 23:30	0,02	30,36	865,3	565,93	32,11	9,95	7,52
05/01/2025 00:00	0,02	29,85	829,9	566,36	32,11	8,81	7,51
05/01/2025 00:30	0,02	29,89	837,9	572,03	32,11	9,82	7,51
05/01/2025 01:00	0,02	29,73	826,4	955,06	32,11	8,64	7,52
05/01/2025 01:30	0,02	29,8	813,7	958,24	32,02	8,88	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/01/2025 02:00	0,02	29,72	808,1	958,3	32	8,28	7,53
05/01/2025 02:30	0,02	29,99	817,2	953,05	32,02	9,31	7,52
05/01/2025 03:00	0,02	30,03	793,7	566,84	32,02	9,49	7,53
05/01/2025 03:30	0,02	30,58	780,5	565,99	32,11	8,58	7,53
05/01/2025 04:00	0,02	30,46	782,6	959,46	32,11	10,65	7,55
05/01/2025 04:30	0,02	31	780,8	550,54	32,11	9,63	7,55
05/01/2025 05:00	0,02	30,85	703,3	548,71	32,02	10,1	7,54
05/01/2025 05:30	0,02	31,21	707,8	537,36	32,02	10,22	7,52
05/01/2025 06:00	0,02	31,36	723,4	520,51	31,91	10,58	7,52
05/01/2025 06:30	0,02	31,53	742	544,68	31,87	11,25	7,53
05/01/2025 07:00	0,02	31,1	756,2	545,9	32,02	9,76	7,5
05/01/2025 07:30	0,02	31,4	781,2	571,97	32	9,69	7,53
05/01/2025 08:00	0,02	31	786,7	474,23	32,11	9,12	7,51
05/01/2025 08:30	0,02	31,12	793,5	953,17	32,11	9,24	7,53
05/01/2025 09:00	0,02	31,21	696,8	905,24	32,13	8,12	7,52
05/01/2025 09:30	0,02	30,42	656	496,64	32,23	7,19	7,55
05/01/2025 10:00	0,02	30,2	646,1	516,17	31,91	7,56	7,56
05/01/2025 10:30	0,02	30,57	622,9	518,43	32,56	8,16	7,55
05/01/2025 11:00	0,02	29,48	580,2	517,58	32,23	6,92	7,58
05/01/2025 11:30	0,02	30,39	574,7	887,91	32,78	7,89	7,5
05/01/2025 12:00	0,02	30,74	585,5	689,55	32,9	9,11	7,5
05/01/2025 12:30	0,02	30,46	589,9	351,4	33,01	8,94	7,52
05/01/2025 13:00	0,02	29,9	533,9	348,96	32,94	7,57	7,54
05/01/2025 13:30	0,02	30,25	492,9	349,75	33,35	8,3	7,53
05/01/2025 14:00	0,02	30,18	460,3	352,68	33,23	8,25	7,52
05/01/2025 14:30	0,02	29,24	438,4	358,05	32,78	7,04	7,6
05/01/2025 15:00	0,02	29,81	330,3	354,88	33,35	8,02	7,5
05/01/2025 15:30	0,02	28,96	346,8	729,05	33,09	7,75	7,59
05/01/2025 16:00	0,02	29,54	371,9	349,51	33,23	8,29	7,54
05/01/2025 16:30	0,02	29,13	389,4	354,33	33	8,15	7,54
05/01/2025 17:00	0,02	29,34	398,9	359,4	33,23	8,86	7,55
05/01/2025 17:30	0,02	29,6	397,7	356,04	33,01	8,4	7,54
05/01/2025 18:00	0,02	29,29	415,6	727,65	32,78	9,34	7,57
05/01/2025 18:30	0,02	29,22	407,6	362,45	32,9	8,24	7,55
05/01/2025 19:00	0,02	28,83	358	467,21	32,5	8,46	7,57
05/01/2025 19:30	0,02	29,1	285,9	431,13	32,78	7,56	7,56
05/01/2025 20:00	0,02	29,03	177,9	785,59	32,66	8,07	7,55
05/01/2025 20:30	0,02	29,06	104,4	399,57	32,56	7,44	7,58
05/01/2025 21:00	0,02	29,02	65,7	398,59	32,56	6,49	7,56
05/01/2025 21:30	0,02	28,92	43,3	769,35	32,56	8,98	7,58

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
05/01/2025 22:00	0,02	29,08	28	401,58	32,25	6,65	7,54
05/01/2025 22:30	0,02	28,84	21	412,63	32,45	7,3	7,55
05/01/2025 23:00	0,02	28,83	0,3	413,18	32,34	6,38	7,56
05/01/2025 23:30	0,02	28,19	0,3	459,7	32	7,96	7,57
06/01/2025 00:00	0,02	28,58	0,3	407,38	32,11	6,55	7,56
06/01/2025 00:30	0,02	28,57	0,3	407,56	32,11	6,17	7,56
06/01/2025 01:00	0,02	28,48	0,3	408,85	32,02	6,79	7,57
06/01/2025 01:30	0,02	28,67	0,3	411,11	31,92	5,95	7,56
06/01/2025 02:00	0,02	28,45	0,3	457,69	31,75	7,85	7,55
06/01/2025 02:30	0,02	28,51	0,3	457,5	31,7	5,88	7,56
06/01/2025 03:00	0,02	28,48	0,3	459,58	31,59	6,65	7,56
06/01/2025 03:30	0,02	28,33	0,3	459,21	31,5	5,9	7,58
06/01/2025 04:00	0,02	28,23	0,3	844,87	31,59	5,56	7,57
06/01/2025 04:30	0,02	28,14	0,3	457,14	31,48	7,07	7,6
06/01/2025 05:00	0,02	28,26	0,3	455,55	31,48	5,49	7,6
06/01/2025 05:30	0,02	28,24	0,3	839,92	31,38	7,16	7,6
06/01/2025 06:00	0,02	28,41	133,9	370,57	31,59	8,11	7,58
06/01/2025 06:30	0,02	28,3	247,1	375,82	31,59	8,55	7,56
06/01/2025 07:00	0,02	28,1	315	378,08	31,59	7,67	7,56
06/01/2025 07:30	0,02	28,22	348,8	403,47	31,7	6,97	7,59
06/01/2025 08:00	0,02	28,02	364,9	403,17	31,62	7,78	7,59
06/01/2025 08:30	0,02	27,86	429,4	438,58	31,7	7,94	7,56
06/01/2025 09:00	0,02	28,06	499,4	442	31,7	8,94	7,57
06/01/2025 09:30	0,02	28,09	531,4	823,93	31,8	9,13	7,6
06/01/2025 10:00	0,02	27,59	558,6	438,94	31,91	8,17	7,6
06/01/2025 10:30	0,02	27,92	568,5	438,15	32,11	8,57	7,61
06/01/2025 11:00	0,02	28,31	583,6	963,79	32,11	11,38	7,59
06/01/2025 11:30	0,02	29,75	586,6	547,37	32,34	10,07	7,56
06/01/2025 12:00	0,02	28,74	606,5	543,89	32,45	8,78	7,59
06/01/2025 12:30	0,02	28,29	655,3	524,72	32,66	9,75	7,57
06/01/2025 13:00	0,02	28,16	675,9	524,54	32,66	9,62	7,57
06/01/2025 13:30	0,02	28,13	681	529,66	28,71	9,1	9,19
06/01/2025 14:00	0,02	27,4	707,1	536,81	33,23	10,08	8,17
06/01/2025 14:30	0,02	27,5	728,9	586,69	33,01	9,66	7,8
06/01/2025 15:00	0,02	27,78	723,9	936,5	33,01	10,32	7,64
06/01/2025 15:30	0,02	27,92	735,9	590,29	33	10,01	7,59
06/01/2025 16:00	0,02	27,96	737,1	584,92	33,12	9,9	7,56
06/01/2025 16:30	0,02	28,2	746,5	585,1	33,01	9,46	7,6
06/01/2025 17:00	0,02	28,41	747,7	580,82	32,9	8,53	7,56
06/01/2025 17:30	0,02	28,55	754,6	556,1	32,9	9,82	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
06/01/2025 18:00	0,02	28,76	753,3	551,76	32,78	9,6	7,6
06/01/2025 18:30	0,02	28,77	751,9	560,43	32,78	11,7	7,57
06/01/2025 19:00	0,02	29,17	747,7	557,75	32,78	9,84	7,61
06/01/2025 19:30	0,02	29,2	743,1	563,73	32,66	11,12	7,61
06/01/2025 20:00	0,02	29,38	742,1	557,44	32,66	9,63	7,6
06/01/2025 20:30	0,02	29,44	757,4	561,04	32,5	10,91	7,61
06/01/2025 21:00	0,02	29,59	751,8	584,98	32,25	10,64	7,59
06/01/2025 21:30	0,02	29,6	769,6	591,94	32,56	9,18	7,56
06/01/2025 22:00	0,02	29,59	752	564,1	32,56	10,92	7,53
06/01/2025 22:30	0,02	29,56	769,6	922,03	32,56	9,07	7,54
06/01/2025 23:00	0,02	29,61	775,5	952,62	32,34	10,07	7,54
06/01/2025 23:30	0,02	29,74	779	999,08	32,45	9,7	7,53
07/01/2025 00:00	0,02	29,71	754,7	994,38	32,34	10,21	7,59
07/01/2025 00:30	0,02	29,6	744	605,98	32,34	10,24	7,54
07/01/2025 01:00	0,02	29,82	729	614,65	32,45	9,32	7,52
07/01/2025 01:30	0,02	29,76	715,3	609,03	32,34	9,97	7,5
07/01/2025 02:00	0,02	29,72	747,9	601,09	32,34	9,22	7,54
07/01/2025 02:30	0,02	29,74	753,9	597,61	32,25	10,62	7,49
07/01/2025 03:00	0,02	29,81	779,6	604,76	32,34	10,24	7,56
07/01/2025 03:30	0,02	29,73	757,8	610,31	32,23	10,02	7,53
07/01/2025 04:00	0,02	29,76	756,6	611,84	32,11	10,56	7,49
07/01/2025 04:30	0,02	29,78	763,6	605,55	32,34	9,3	7,49
07/01/2025 05:00	0,02	30,04	767,8	594,68	32,34	11,22	7,48
07/01/2025 05:30	0,02	29,9	760,1	581,92	32,34	9,53	7,46
07/01/2025 06:00	0,02	30,02	765,1	586,5	32,23	10,46	7,49
07/01/2025 06:30	0,02	29,96	757,3	584,98	32,23	9,8	7,49
07/01/2025 07:00	0,02	30	766,3	605,92	32,11	10,33	7,47
07/01/2025 07:30	0,02	30	753,5	607,2	32,11	11,14	7,47
07/01/2025 08:00	0,02	29,93	730,2	604,51	32,34	8,39	7,56
07/01/2025 08:30	0,02	30,01	731,5	587,85	32,34	9,63	7,49
07/01/2025 09:00	0,02	29,84	720	588,94	32,45	9,1	7,46
07/01/2025 09:30	0,02	30,08	722,8	576	32,56	9,03	7,39
07/01/2025 10:00	0,02	29,81	753,4	581,8	32,66	8,66	7,38
07/01/2025 10:30	0,02	29,66	761,6	583,08	32,66	7,79	7,41
07/01/2025 11:00	0,02	29,75	697,6	582,29	32,75	9,34	7,34
07/01/2025 11:30	0,02	29,93	710	580,58	33,01	7,82	7,32
07/01/2025 12:00	0,02	29,55	718,2	631,68	33,34	8,11	7,24
07/01/2025 12:30	0,02	29,9	733,2	515,38	33,35	7,86	7,33
07/01/2025 13:00	0,02	29,75	764,9	538,46	33,56	8,91	7,36
07/01/2025 13:30	0,02	29,54	766,1	538,15	33,56	7,97	7,31

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/01/2025 14:00	0,02	29,39	769,3	511,84	33,56	7,36	7,32
07/01/2025 14:30	0,02	29,14	754,8	501,64	33,01	7,09	7,32
07/01/2025 15:00	0,02	29,47	742,7	499,38	33,56	7,65	7,27
07/01/2025 15:30	0,02	29,45	760,9	497,55	33,56	8,25	7,29
07/01/2025 16:00	0,02	29,23	801,3	499,75	33,56	7,83	7,3
07/01/2025 16:30	0,02	29,36	827,4	928,57	33,46	9,23	7,22
07/01/2025 17:00	0,02	29,3	850,7	971,06	33,46	7,8	7,23
07/01/2025 17:30	0,02	29,32	865,9	943,95	33,35	7,99	7,32
07/01/2025 18:00	0,02	29,1	901,8	931,86	33	7,82	7,27
07/01/2025 18:30	0,02	29,12	906,8	947,8	33,35	7,8	7,27
07/01/2025 19:00	0,02	28,98	884,6	946,27	33,23	8,13	7,26
07/01/2025 19:30	0,02	29,03	872,4	940,41	33,23	8	7,28
07/01/2025 20:00	0,02	29,12	839,8	530,46	33,23	8,51	7,29
07/01/2025 20:30	0,02	29,1	825	483,45	33,16	9,24	7,3
07/01/2025 21:00	0,02	28,77	816,8	557,81	33,12	7,28	7,28
07/01/2025 21:30	0,02	29,05	795,1	557,32	32,9	9,08	7,32
07/01/2025 22:00	0,02	28,87	796,2	566,54	33,12	8,01	7,32
07/01/2025 22:30	0,02	28,96	785,2	593,65	32,75	8,73	7,34
07/01/2025 23:00	0,02	29,51	764,1	607,93	33,01	7,98	7,29
07/01/2025 23:30	0,02	29,15	785,5	993,4	32,9	8,86	7,36
08/01/2025 00:00	0,02	29,12	797,6	665,68	32,9	8,24	7,35
08/01/2025 00:30	0,02	29,09	802,7	962,69	32,75	8,65	7,3
08/01/2025 01:00	0,02	29,14	745	955	32,66	8,08	7,35
08/01/2025 01:30	0,02	29,17	731,3	958,91	32,89	7,23	7,4
08/01/2025 02:00	0,02	29,4	772,6	951,03	32,78	7,54	7,33
08/01/2025 02:30	0,02	29,24	767,6	954,82	32,83	7,08	7,39
08/01/2025 03:00	0,02	29,49	771,2	780,27	32,78	7,95	7,4
08/01/2025 03:30	0,02	29,41	778,3	963,97	32,78	7,23	7,41
08/01/2025 04:00	0,02	29,39	775,6	961,72	32,5	7,16	7,4
08/01/2025 04:30	0,02	29,46	772,8	926,92	32,56	8,04	7,41
08/01/2025 05:00	0,02	29,69	728	949,44	32,78	7,31	7,48
08/01/2025 05:30	0,02	29,75	717,2	958,91	32,66	7,69	7,42
08/01/2025 06:00	0,02	29,73	725,4	572,28	32,66	7,58	7,44
08/01/2025 06:30	0,02	29,72	753	535,77	32,56	8,38	7,4
08/01/2025 07:00	0,02	29,88	759,9	917,39	32,57	7,77	7,48
08/01/2025 07:30	0,02	29,79	765,4	861,59	32,56	8,95	7,42
08/01/2025 08:00	0,02	29,69	756,9	534,92	32,56	7,92	7,4
08/01/2025 08:30	0,02	29,71	791,2	533,21	32,68	7,42	7,39
08/01/2025 09:00	0,02	29,82	777,1	529,18	32,78	7,74	7,42
08/01/2025 09:30	0,02	29,6	774,1	511,47	32,9	7,29	7,43

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
08/01/2025 10:00	0,02	29,56	788,7	537,6	32,89	8,68	7,43
08/01/2025 10:30	0,02	29,5	761,8	563,61	32,9	7,38	7,46
08/01/2025 11:00	0,02	29,67	704,3	566,84	33,13	8,31	7,45
08/01/2025 11:30	0,02	29,58	724,8	571,12	33,35	8,14	7,39
08/01/2025 12:00	0,02	29,65	738,6	949,99	33,35	7,75	7,37
08/01/2025 12:30	0,02	29,86	733,4	942,3	33,46	8,16	7,46
08/01/2025 13:00	0,02	29,76	753,5	935,16	33,46	7,87	7,45
08/01/2025 13:30	0,02	29,84	753,8	941,08	33,5	8,11	7,41
08/01/2025 14:00	0,02	29,9	759,7	908,85	33,75	8,45	7,36
08/01/2025 14:30	0,02	29,83	751,2	528,93	33,65	7,98	7,39
08/01/2025 15:00	0,02	29,95	713,8	544,32	34,05	9,11	7,33
08/01/2025 15:30	0,02	30,15	741,5	547	33,85	9,24	7,41
08/01/2025 16:00	0,02	30,13	744,3	547,98	33,81	10,95	7,36
08/01/2025 16:30	0,02	30,38	752	554,08	33,75	11,18	7,38
08/01/2025 17:00	0,02	30,43	757	523,74	33,5	10,49	7,41
08/01/2025 17:30	0,02	30,37	766,1	525,82	33,65	10,54	7,43
08/01/2025 18:30	0,02	30,72	769,5	957,56	33,46	11,1	7,39
08/01/2025 19:00	0,02	30,48	788,9	956,65	33,46	9,92	7,42
08/01/2025 19:30	0,02	30,7	777,3	949,26	33,46	10,46	7,42
08/01/2025 20:00	0,02	30,83	787,7	562,2	33,35	10,19	7,45
08/01/2025 20:30	0,02	30,74	783,2	565,07	33,35	10,12	7,45
08/01/2025 21:00	0,02	30,83	707,8	563,73	33,23	9,74	7,48
08/01/2025 21:30	0,02	30,72	721,7	567,03	33,12	9,65	7,54
08/01/2025 22:00	0,02	30,72	743	938,09	33,12	10,33	7,46
08/01/2025 22:30	0,02	30,94	751,2	958,79	33,23	9,08	7,43
08/01/2025 23:00	0,02	30,91	761,2	956,83	33,12	9,21	7,42
08/01/2025 23:30	0,02	30,95	766,8	955,37	33,12	8,66	7,44
09/01/2025 00:00	0,02	31,07	783,8	569,53	33,12	8,41	7,46
09/01/2025 00:30	0,02	31,25	797,3	572,03	33,01	8,02	7,46
09/01/2025 01:00	0,02	31,28	815	943,83	32,9	8,49	7,49
09/01/2025 01:30	0,02	31,37	828,7	941,08	32,75	8,16	7,46
09/01/2025 02:00	0,02	31,6	810,6	944,44	33,01	7,71	7,46
09/01/2025 02:30	0,02	31,72	830,9	932,47	33,01	8,92	7,44
09/01/2025 03:00	0,02	31,88	760,7	940,9	33,01	7,62	7,44
09/01/2025 03:30	0,02	31,8	760,9	948,22	32,9	8,04	7,47
09/01/2025 04:00	0,02	31,96	790,9	987,85	32,9	8,57	7,45
09/01/2025 04:30	0,02	32,03	779,5	955,12	32,75	8,37	7,44
09/01/2025 05:00	0,02	32,15	772,3	960,92	32,78	8,77	7,46
09/01/2025 05:30	0,02	32,28	768,8	956,1	32,9	8,03	7,51
09/01/2025 06:00	0,02	32,15	772,8	553,29	32,9	8,86	7,49

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/01/2025 06:30	0,02	32,09	775,7	553,96	32,9	8,74	7,52
09/01/2025 07:00	0,02	32,32	724,2	552,5	32,78	8,51	7,47
09/01/2025 07:30	0,02	32,04	728,8	925,45	32,78	8,16	7,49
09/01/2025 08:00	0,02	32,03	741,5	932,23	32,78	7,89	7,49
09/01/2025 08:30	0,02	31,91	766,8	934,67	32,75	8,42	7,5
09/01/2025 09:00	0,02	31,85	729,9	943,83	32,99	7,61	7,49
09/01/2025 09:30	0,02	31,49	678,8	594,62	33,01	8,68	7,49
09/01/2025 10:00	0,02	31,15	646,6	615,62	33,12	7,65	7,49
09/01/2025 10:30	0,02	31,03	645,6	614,28	33	7,01	7,52
09/01/2025 11:00	0,02	31,11	565,2	608,6	33,23	8,01	7,52
09/01/2025 11:30	0,02	31,17	590	610,74	33,46	8,69	7,55
09/01/2025 12:00	0,02	31,28	632,6	613,79	33,65	9,37	7,45
09/01/2025 12:30	0,02	31,27	664,9	605,79	33,46	8,83	7,49
09/01/2025 13:00	0,02	31,34	685,7	588,7	33,56	9,15	7,48
09/01/2025 13:30	0,02	31,19	689,5	589,86	33,56	8,73	7,44
09/01/2025 14:00	0,02	31,13	704,9	590,65	33,56	9,55	7,46
09/01/2025 14:30	0,02	31,17	696,4	588,03	33,56	10,02	7,51
09/01/2025 15:00	0,03	30,78	672,9	587,54	33,23	11,12	8
09/01/2025 15:30	0,02	31,01	684,7	969,41	33,56	10,15	7,58
09/01/2025 16:00	0,02	30,97	712,3	959,15	33,56	11,83	7,53
09/01/2025 16:30	0,02	31,26	721,5	967,45	33,46	12,44	7,53
09/01/2025 17:00	0,02	30,92	740,4	594,87	33,34	9,91	7,55
09/01/2025 17:30	0,02	30,88	749,8	591,94	33,12	11,72	7,58
09/01/2025 18:00	0,02	30,81	741	590,9	33,23	10,68	7,54
09/01/2025 18:30	0,02	30,62	739,3	592,97	32,99	10,43	7,6
09/01/2025 19:00	0,03	30,75	747,7	605,73	33,12	11,16	7,53
09/01/2025 19:30	0,02	30,89	751,3	602,8	33,12	11,78	7,53
09/01/2025 20:00	0,03	30,91	753,2	583,33	33,01	11,3	7,49
09/01/2025 20:30	0,02	31,03	785,4	936,87	32,9	11,98	7,52
09/01/2025 21:00	0,03	30,83	766,8	970,45	32,75	11,37	7,51
09/01/2025 21:30	0,03	31,11	811,4	964,04	32,9	10,71	7,53
09/01/2025 22:00	0,02	30,86	847	955,67	32,78	10,67	7,49
09/01/2025 22:30	0,03	31,16	877,5	581,92	32,9	11,47	7,51
09/01/2025 23:00	0,02	31,07	883,7	586,93	32,66	10,9	7,53
09/01/2025 23:30	0,02	30,72	908,6	586,93	32,78	10,35	7,53
10/01/2025 00:00	0,02	31,36	945,5	593,58	32,68	11,21	7,53
10/01/2025 00:30	0,03	31,08	953,2	592,18	32,75	10,3	7,53
10/01/2025 01:00	0,02	31,14	971,8	978,81	32,9	10,21	7,51
10/01/2025 01:30	0,02	31,35	954	982,23	32,75	10,79	7,52
10/01/2025 02:00	0,02	31,12	971,1	988,03	32,9	9,99	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/01/2025 02:30	0,02	31,32	949,1	598,22	32,78	10,08	7,51
10/01/2025 03:00	0,02	31,48	923,7	599,75	32,78	10,33	7,44
10/01/2025 03:30	0,02	31,57	915,3	980,03	32,68	10,32	7,48
10/01/2025 04:00	0,02	31,58	930,8	684,73	32,8	10,31	7,48
10/01/2025 04:30	0,02	31,57	949,1	594,19	32,9	9,74	7,48
10/01/2025 05:00	0,02	31,54	931,9	590,96	32,78	9,38	7,49
10/01/2025 05:30	0,02	31,67	925,4	575,33	32,78	10,35	7,5
10/01/2025 06:00	0,02	31,66	938,3	577,1	32,78	10,28	7,46
10/01/2025 06:30	0,02	31,42	923,5	966,9	32,75	10,75	7,48
10/01/2025 07:00	0,02	31,36	891,2	985,65	32,66	11,43	7,48
10/01/2025 07:30	0,02	31,43	901,9	969,04	32,78	10,27	7,43
10/01/2025 08:00	0,02	31,52	876,6	962,69	32,78	9,78	7,45
10/01/2025 08:30	0,02	31,69	887,7	587,91	32,78	10,52	7,49
10/01/2025 09:00	0,02	31,54	873,3	945,29	32,9	10,25	7,51
10/01/2025 09:30	0,02	31,38	857,4	980,09	32,9	10,23	7,5
10/01/2025 10:00	0,02	31,23	888,2	957,93	32,9	10,63	7,5
10/01/2025 10:30	0,02	31,22	875,6	949,75	33,01	9,03	7,49
10/01/2025 11:00	0,02	30,79	855,6	950,48	32,66	8,85	7,51
10/01/2025 11:30	0,02	31,08	864,9	578,75	33,23	9,26	7,47
10/01/2025 12:00	0,41	31,01	878,2	578,87	33,12	8,12	7,35
10/01/2025 12:30	0,42	30,68	899,7	574,84	33,55	8,41	7,44
10/01/2025 13:00	0,42	30,93	884,6	571,67	33,75	8,86	7,47
10/01/2025 13:30	0,42	30,89	926,9	572,52	33,85	10,4	7,46
10/01/2025 14:00	0,42	30,81	933,8	960,49	33,75	8,35	7,47
10/01/2025 14:30	0,4	30,58	943,8	971,85	33,35	8,18	7,52
10/01/2025 15:00	0,42	31,08	889,3	969,9	33,85	9,83	7,46
10/01/2025 15:30	0,42	31,39	888	970,14	33,95	9,72	7,47
10/01/2025 16:00	0,43	31,12	904,8	591,57	33,93	10,73	7,48
10/01/2025 16:30	0,42	31,86	867,5	592,73	34	12,24	7,44
10/01/2025 17:00	0,42	31,23	867,4	594,13	33,95	9,99	7,46
10/01/2025 17:30	0,42	31,36	858,6	1009,03	33,85	10,41	7,49
10/01/2025 18:00	0,42	31,39	860,7	1013,49	33,75	9,88	7,45
10/01/2025 18:30	0,42	31,51	849	1009,82	33,75	9,67	7,43
10/01/2025 19:00	0,41	31,42	850,4	627,71	33,65	9,48	7,47
10/01/2025 19:30	0,42	31,42	854,5	954,82	33,65	9,48	7,48
10/01/2025 20:00	0,4	31,16	859,7	954,76	33,5	8,89	7,48
10/01/2025 20:30	0,41	31,36	867,1	951,89	33,55	9,82	7,5
10/01/2025 21:00	0,41	31,66	821	571	33,25	10,95	7,51
10/01/2025 21:30	0,41	31,39	830,7	568,49	33,46	9,15	7,49
10/01/2025 22:00	0,41	31,54	878,1	572,16	33,46	8,87	7,48

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/01/2025 22:30	0,41	31,97	876,1	573,93	33,35	9,81	7,51
10/01/2025 23:00	0,41	31,46	844,6	947,92	33,25	9,18	7,48
10/01/2025 23:30	0,41	31,72	816	955,37	33,23	10,08	7,51
11/01/2025 00:00	0,41	31,61	786,8	952,25	33,12	9,69	7,48
11/01/2025 00:30	0,41	31,67	786,4	959,4	33,01	10,07	7,48
11/01/2025 01:00	0,42	31,85	780,2	576,61	33,12	10,43	7,43
11/01/2025 01:30	0,41	31,84	752,4	954,88	33,12	9,28	7,46
11/01/2025 02:00	0,41	31,89	750,2	975,64	33,01	9,14	7,48
11/01/2025 02:30	0,41	31,85	742,5	986,07	33,01	9,03	7,49
11/01/2025 03:00	0,41	31,82	616,5	578,08	32,9	10,07	7,52
11/01/2025 03:30	0,41	31,72	575,3	583,51	32,78	9,21	7,47
11/01/2025 04:00	0,4	31,83	574,5	932,66	32,56	9,89	7,52
11/01/2025 04:30	0,41	31,67	643,6	964,95	32,66	10,33	7,52
11/01/2025 05:00	0,41	31,84	682,4	581,44	32,71	9,57	7,46
11/01/2025 05:30	0,41	32,06	705,3	586,99	32,66	9,89	7,49
11/01/2025 06:00	0,41	32,14	710	582,72	32,5	9,86	7,5
11/01/2025 06:30	0,4	31,9	737,2	570,2	32,56	9,24	7,45
11/01/2025 07:00	0,41	32,04	684,2	571,06	32,34	9,72	7,51
11/01/2025 07:30	0,41	31,84	683,5	576,43	32,56	9,01	7,53
11/01/2025 08:00	0,4	31,89	660,9	573,13	32,23	8,85	7,56
11/01/2025 08:30	0,41	32,06	673,6	578,38	32,5	8,49	7,52
11/01/2025 09:00	0,4	31,54	687,7	597,98	32,45	7,62	7,51
11/01/2025 09:30	0,41	31,79	717,5	609,95	32,75	8,18	7,5
11/01/2025 10:00	0,4	31,33	745	602,07	32,78	7,34	7,48
11/01/2025 10:30	0,41	31,32	769,4	604,02	32,78	8,11	7,56
11/01/2025 11:00	0,41	31,36	727,5	989,62	33,1	7,88	7,53
11/01/2025 11:30	0,39	31,17	721,5	988,76	32,66	7,77	7,51
11/01/2025 12:00	0,41	31,28	739,8	997,92	33,35	8,75	7,46
11/01/2025 12:30	0,41	31,3	760,6	599,14	33,56	9,35	7,47
11/01/2025 13:00	0,41	30,92	750,8	596,09	33,56	9,26	7,47
11/01/2025 13:30	0,41	31,08	758,5	598,1	33,76	9,95	7,47
11/01/2025 14:00	0,41	30,9	748	987,91	33,85	9,91	7,45
11/01/2025 14:30	0,41	30,69	735,3	978,2	33,75	9,48	7,5
11/01/2025 15:00	0,39	30,59	693	596,94	33,23	9,4	7,51
11/01/2025 15:30	0,41	30,82	688,4	599,38	33,75	10,12	7,44
11/01/2025 16:00	0,4	30,58	644,2	573,74	33,46	9,26	7,44
11/01/2025 16:30	0,41	30,29	605,4	981,43	33,56	9,79	7,43
11/01/2025 17:00	0,41	30,48	608,8	965,01	33,56	13,02	7,48
11/01/2025 17:30	0,41	30,37	647,6	964,71	33,46	11,67	7,49
11/01/2025 18:00	0,4	30,16	676,8	979,54	33,35	10,09	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/01/2025 18:30	0,39	29,78	694,4	981,25	32,9	10,72	7,56
11/01/2025 19:00	0,41	30,03	665,4	978,2	33,35	11,15	7,53
11/01/2025 19:30	0,4	30,08	683,9	969,35	33	12,73	7,49
11/01/2025 20:00	0,4	29,92	699,2	966,54	33,23	11,51	7,5
11/01/2025 20:30	0,39	29,77	722,4	953,53	32,99	11,61	7,55
11/01/2025 21:00	0,4	29,79	735,7	635,4	33,1	12,75	7,54
11/01/2025 21:30	0,39	29,64	738,4	570,87	32,9	12,32	7,56
11/01/2025 22:00	0,4	29,61	727,2	567,64	33	13,27	7,55
11/01/2025 22:30	0,4	29,85	737,8	564,71	33,01	10,86	7,54
11/01/2025 23:00	0,4	29,66	695,7	563,73	32,75	11,4	7,56
11/01/2025 23:30	0,4	29,61	691,1	563,67	32,9	10,39	7,54
12/01/2025 00:00	0,39	29,51	703,1	569,65	32,78	10,16	7,53
12/01/2025 00:30	0,4	29,49	725,2	581,31	32,56	10,86	7,58
12/01/2025 01:00	0,39	29,47	731,7	586,32	32,78	9,91	7,5
12/01/2025 01:30	0,39	29,26	733,4	586,69	32,45	10,34	7,53
12/01/2025 02:00	0,4	29,54	741,3	585,04	32,66	10,07	7,57
12/01/2025 02:30	0,39	29,18	736,5	588,94	32,45	9,43	7,53
12/01/2025 03:00	0,4	29,51	691,4	586,99	32,56	10,67	7,58
12/01/2025 03:30	0,39	29,72	694,9	588,88	32,49	10,35	7,58
12/01/2025 04:00	0,39	29,67	704,1	589,55	32,45	10,91	7,6
12/01/2025 04:30	0,39	29,73	734,9	542,85	32,34	11,77	7,59
12/01/2025 05:00	0,4	29,8	753,4	543,89	32,45	11,18	7,54
12/01/2025 05:30	0,39	29,6	740,7	562,88	32,45	10,94	7,53
12/01/2025 06:00	0,39	30,04	745,1	528,69	32,34	11,49	7,58
12/01/2025 06:30	0,39	29,83	736,4	809,46	32,34	10,92	7,58
12/01/2025 07:00	0,39	29,71	680,8	855,79	32,34	9,64	7,53
12/01/2025 07:30	0,39	29,48	667,5	562,63	32,11	10,44	7,59
12/01/2025 08:00	0,39	29,63	621,7	513,79	32,11	10,56	7,59
12/01/2025 08:30	0,39	29,63	686,2	473,87	32,34	10,45	7,57
12/01/2025 09:00	0,39	29,91	744,1	422,34	32,45	9,36	7,58
12/01/2025 09:30	0,39	29,29	742,4	403,78	32,45	10,11	7,62
12/01/2025 10:00	0,39	29,11	746	377,89	32,56	9,33	7,62
12/01/2025 10:30	0,39	28,92	741,6	0,54	32,5	8,51	7,56
12/01/2025 11:00	0,4	28,8	705,3	0,54	32,5	8,9	7,54
12/01/2025 11:30	0,39	28,82	721,2	0,3	32,78	8,38	7,54
12/01/2025 12:00	0,38	28,62	720,9	378,02	32,45	8,84	7,58
12/01/2025 12:30	0,4	28,93	673,8	0,42	33,01	9,98	7,55
12/01/2025 13:00	0,39	28,76	647,8	376,67	32,78	9	7,62
12/01/2025 13:30	0,4	28,84	576,5	0,42	33,13	9,52	7,59
12/01/2025 14:00	0,39	28,67	468,9	0,54	33,12	8,82	7,55

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/01/2025 14:30	0,4	28,6	285,1	383,94	33,35	9,06	7,55
12/01/2025 15:00	0,4	28,56	174	0,61	33,23	8,68	7,63
12/01/2025 15:30	0,38	28,32	107,6	0,42	32,78	8,78	7,64
12/01/2025 16:00	0,4	28,13	67,8	0,42	33,23	8,66	7,61
12/01/2025 16:30	0,39	28,21	45,6	375,82	32,75	7,9	7,61
12/01/2025 17:00	0,4	28,3	32,59	0,42	32,9	8,01	7,56
12/01/2025 17:30	0,4	28,38	23,2	0,24	32,78	9,14	7,6
12/01/2025 18:00	0,4	28,22	17,9	0,61	32,65	8,32	7,58
12/01/2025 18:30	0,39	28,03	0,3	383,27	32,56	7,79	7,63
12/01/2025 19:00	0,39	27,97	0,3	0,12	32,11	7,71	7,65
12/01/2025 19:30	0,4	28,03	0,3	0,61	32,34	7,87	7,66
12/01/2025 20:00	0,39	27,83	0,3	0,61	32,11	7,56	7,63
12/01/2025 20:30	0,4	27,98	0,3	0,3	32,11	7,7	7,66
12/01/2025 21:00	0,39	27,77	0,3	0,54	32,02	7,51	7,63
12/01/2025 21:30	0,4	27,93	0,3	0,61	31,7	7,59	7,62
12/01/2025 22:00	0,4	27,81	0,3	0,85	31,59	8,51	7,63
12/01/2025 22:30	0,4	28,05	0,3	0,3	31,7	8,17	7,63
12/01/2025 23:00	0,4	27,83	0,3	375,94	31,59	7,53	7,64
12/01/2025 23:30	0,4	27,99	0,3	0,12	31,48	8,44	7,64
13/01/2025 00:00	0,4	27,89	0,3	0,12	31,38	7,77	7,7
13/01/2025 00:30	0,4	27,9	0,3	176,06	31,27	8,81	7,66
13/01/2025 01:00	0,4	27,91	0,3	294,62	31,17	7,75	7,64
13/01/2025 01:30	0,4	27,89	0,3	371,42	30,96	8,39	7,65
13/01/2025 02:00	0,4	27,85	0,3	457,14	31,07	8,49	7,66
13/01/2025 02:30	0,4	27,81	0,3	888,58	30,96	7,18	7,67
13/01/2025 03:00	0,38	27,65	0,3	530,52	30,87	6,96	7,69
13/01/2025 03:30	0,4	27,73	0,3	524,78	30,62	7	7,68
13/01/2025 04:00	0,38	27,66	0,3	897,8	30,66	7,06	7,67
13/01/2025 04:30	0,4	27,7	0,3	541,45	30,36	6,84	7,74
13/01/2025 05:00	0,39	27,68	0,3	544,38	30,46	6,83	7,69
13/01/2025 05:30	0,38	27,58	77,4	547,98	30,26	6,82	7,7
13/01/2025 06:00	0,41	27,83	205,4	547,74	31,17	9,97	7,63
13/01/2025 06:30	0,38	27,71	151,8	551,58	31,07	9,05	7,66
13/01/2025 07:00	0,4	27,68	96,2	556,28	31,07	8,35	7,68
13/01/2025 07:30	0,38	27,54	195,7	550,42	31,06	8,18	7,69
13/01/2025 08:00	0,4	27,49	280,5	546,82	30,87	9,44	7,68
13/01/2025 08:30	0,39	27,55	391,9	524,54	31,07	9,95	7,7
13/01/2025 09:00	0,38	27,52	448,8	525,57	30,87	9,48	7,68
13/01/2025 09:30	0,4	27,73	504,8	546,82	31,17	10,68	7,72
13/01/2025 10:00	0,4	27,77	538,3	611,65	31,27	10,87	7,69

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/01/2025 10:30	0,4	27,77	554,4	589,55	31,38	10,82	7,66
13/01/2025 11:00	0,38	27,49	490,7	620,26	31,48	10,25	7,64
13/01/2025 11:30	0,4	27,52	543,7	896,03	31,59	11	7,65
13/01/2025 12:00	0,39	27,54	624,2	518	31,62	11,16	7,67
13/01/2025 12:30	0,38	27,56	678,8	1018,19	31,38	10,89	7,67
13/01/2025 13:00	0,4	27,66	686,7	647,55	32	12,42	7,72
13/01/2025 13:30	0,38	27,6	584,8	546,94	31,83	11,36	7,66
13/01/2025 14:00	0,4	27,72	509,1	971,85	32,11	10,71	7,63
13/01/2025 14:30	0,38	27,6	458	995,35	32,18	9,73	7,66
13/01/2025 15:00	0,4	27,73	516,2	966,97	32,34	11,27	7,62
13/01/2025 15:30	0,39	27,93	600,2	959,09	32,25	11,81	7,63
13/01/2025 16:00	0,4	27,85	675,5	967,82	32,45	12,7	7,63
13/01/2025 16:30	0,4	27,92	699,2	966,97	32,34	12,37	7,63
13/01/2025 17:00	0,38	27,48	738,1	971,3	32,11	11,17	7,66
13/01/2025 17:30	0,4	27,76	761	953,84	32,23	13,03	7,67
13/01/2025 18:00	0,38	27,59	764,6	927,16	32,11	11,9	7,65
13/01/2025 18:30	0,4	27,56	780,8	937,05	31,96	13,41	7,62
13/01/2025 19:00	0,38	27,93	777,6	943,03	32,11	12,02	7,63
13/01/2025 19:30	0,38	27,4	793,7	572,52	31,78	12,22	7,65
13/01/2025 20:00	0,39	27,76	780	602,38	32,06	12,81	7,65
13/01/2025 20:30	0,38	27,23	788,9	609,03	31,91	11,67	7,65
13/01/2025 21:00	0,39	27,45	780,3	604,76	32,02	13,15	7,66
13/01/2025 21:30	0,38	27,29	782,2	589,8	31,91	11,56	7,61
13/01/2025 22:00	0,39	26,98	779,3	595,66	31,7	12,56	7,66
13/01/2025 22:30	0,38	27,15	785,1	603,54	31,91	11,73	7,65
13/01/2025 23:00	0,38	26,86	777,5	619,53	31,59	11,56	7,6
13/01/2025 23:30	0,39	27,07	774,2	616,23	31,87	11,91	7,59
14/01/2025 00:00	0,39	26,86	782,7	611,47	31,7	13,04	7,63
14/01/2025 00:30	0,39	27,15	772,3	606,28	31,8	12,11	7,6
14/01/2025 01:00	0,38	27,27	763,6	607,5	31,7	13,18	7,63
14/01/2025 01:30	0,38	27,17	782,3	612,33	31,7	12,68	7,66
14/01/2025 02:00	0,38	27,18	783,6	615,68	31,59	13,32	7,65
14/01/2025 02:30	0,38	27,26	777,3	667,27	31,7	12,49	7,62
14/01/2025 03:00	0,39	27,28	783,9	643,52	31,68	12,6	7,6
14/01/2025 03:30	0,38	27,48	774,1	636,44	31,59	13,8	7,63
14/01/2025 04:00	0,38	27,62	784,2	600,12	31,59	13,21	7,56
14/01/2025 04:30	0,38	27,65	791,4	601,46	31,48	12,61	7,62
14/01/2025 05:00	0,38	27,64	786,7	920,81	31,48	13,07	7,62
14/01/2025 05:30	0,38	27,81	786,6	984	31,38	13,23	7,58
14/01/2025 06:00	0,38	27,68	787,2	989,43	31,48	13,1	7,59

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/01/2025 06:30	0,38	27,79	797,4	939,07	31,48	12,18	7,59
14/01/2025 07:00	0,38	27,68	785,4	990,1	31,48	12,36	7,64
14/01/2025 07:30	0,38	27,55	806,2	981,43	31,48	12,18	7,63
14/01/2025 08:00	0,38	27,58	857,2	939,68	31,48	12,49	7,6
14/01/2025 08:30	0,38	27,49	874,8	992,12	31,48	12,14	7,59
14/01/2025 09:00	0,38	27,42	893,4	952,74	31,59	12,19	7,64
14/01/2025 09:30	0,38	27,5	901	565,38	31,7	12,17	7,58
14/01/2025 10:00	0,38	27,59	905,3	555,79	31,77	12,45	7,64
14/01/2025 10:30	0,38	27,59	912	566,78	31,91	11,9	7,6
14/01/2025 11:00	0,38	27,57	930,1	608,3	32,02	13,13	7,63
14/01/2025 11:30	0,37	27,32	953,2	1000,12	32,02	11,52	7,6
14/01/2025 12:00	0,38	27,24	934,4	986,56	32,11	11,24	7,61
14/01/2025 12:30	0,38	27,11	957,1	977,47	32,23	10,51	7,62
14/01/2025 13:00	0,37	27,15	916,8	981,56	31,91	10,35	7,62
14/01/2025 13:30	0,38	27,44	920,7	951,46	32,45	10,67	7,56
14/01/2025 14:00	0,37	27,15	923,9	564,52	32,11	9,59	7,59
14/01/2025 14:30	0,38	27,59	926,3	961,35	32,34	11,93	7,58
14/01/2025 15:00	0,37	27,29	935,1	583,02	32,25	10,42	7,55
14/01/2025 15:30	0,38	27,52	936,8	582,84	32,13	11,63	7,62
14/01/2025 16:00	0,38	27,72	952,5	585,1	32,34	11,78	7,59
14/01/2025 16:30	0,38	28,02	955,4	590,17	32,23	13,1	7,58
14/01/2025 17:00	0,38	27,86	891	604,51	32,23	12,59	7,58
14/01/2025 17:30	0,38	28,11	831,9	594,81	32,23	12,31	7,55
14/01/2025 18:00	0,38	28,06	818	801,03	32,23	12,81	7,52
14/01/2025 18:30	0,38	28,15	807	984,91	32,11	13,19	7,58
14/01/2025 19:00	0,38	28,16	796,9	984,3	32,11	12,71	7,58
14/01/2025 19:30	0,38	27,93	786,5	984,85	32,02	12,53	7,58
14/01/2025 20:00	0,38	28,3	790,6	968,43	32,11	12,96	7,6
14/01/2025 20:30	0,38	28,49	786,3	981,19	32,11	11,55	7,57
14/01/2025 21:00	0,38	28,62	741,7	952,62	32,11	12,23	7,57
14/01/2025 21:30	0,38	28,39	742,6	938,27	32,05	11,51	7,58
14/01/2025 22:00	0,38	28,63	747,4	554,57	32,02	11,75	7,59
14/01/2025 22:30	0,38	28,58	750,2	575,94	32,02	11,19	7,62
14/01/2025 23:00	0,37	28,51	745,8	579,05	31,91	10,22	7,59
14/01/2025 23:30	0,38	28,6	774,9	589,8	32,02	10,71	7,59
15/01/2025 00:00	0,38	28,93	749,3	593,16	32,02	10,37	7,57
15/01/2025 00:30	0,38	28,78	766,3	592,12	32	11,53	7,59
15/01/2025 01:00	0,38	29	774,3	591,57	32,02	9,97	7,63
15/01/2025 01:30	0,38	28,9	761,5	590,23	31,91	10,37	7,61
15/01/2025 02:00	0,38	29,02	777,8	591,69	31,91	10,28	7,61

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/01/2025 02:30	0,37	29,02	745,5	598,83	31,8	11,12	7,58
15/01/2025 03:00	0,38	29,01	706,4	592,3	31,91	10,33	7,55
15/01/2025 03:30	0,38	29,13	704,3	595,84	31,91	9,36	7,57
15/01/2025 04:00	0,38	29,28	715,6	593,77	31,91	10,91	7,59
15/01/2025 04:30	0,38	29,26	736,1	590,84	31,91	9,58	7,59
15/01/2025 05:00	0,38	29,62	746,6	590,84	31,91	10,53	7,64
15/01/2025 05:30	0,38	29,41	767,5	589,37	31,81	10,4	7,55
15/01/2025 06:00	0,37	29,71	738,1	970,87	31,75	12,4	7,57
15/01/2025 06:30	0,38	29,6	735,8	968,98	31,87	10,62	7,61
15/01/2025 07:00	0,38	29,79	692,1	965,93	31,91	9,58	7,57
15/01/2025 07:30	0,38	29,77	691	975,39	31,87	11,83	7,56
15/01/2025 08:00	0,38	29,72	709,5	967,58	31,91	9,83	7,57
15/01/2025 08:30	0,38	29,55	701,4	981,56	32,02	11,55	7,58
15/01/2025 09:00	0,37	29,66	712,6	557,99	32,02	9,02	7,59
15/01/2025 09:30	0,38	29,49	727,3	560,13	32,13	10,83	7,56
15/01/2025 10:00	0,37	29,48	726,2	565,26	32,34	10,42	7,58
15/01/2025 10:30	0,38	29,42	757,8	598,41	32,45	8,99	7,55
15/01/2025 11:00	0,38	29,45	712,8	599,99	32,56	9,55	7,58
15/01/2025 11:30	0,38	29,39	718	599,38	32,64	9,33	7,57
15/01/2025 12:00	0,38	29,48	747,6	592,49	32,78	10,96	7,53
15/01/2025 12:30	0,38	29,21	745	978,32	32,78	9,87	7,59
15/01/2025 13:00	0,38	29,44	782,8	985,95	33,12	11,31	7,56
15/01/2025 13:30	0,38	29,59	760,1	597,55	33,12	11,68	7,55
15/01/2025 14:00	0,38	29,44	754,2	602,13	32,97	9,58	7,54
15/01/2025 14:30	0,38	29,53	764,1	603,23	33,01	12,2	7,53
15/01/2025 15:00	0,38	29,68	768,4	602,19	32,9	10,54	7,51
15/01/2025 15:30	0,38	29,65	768,9	601,15	32,9	10,55	7,5
15/01/2025 16:00	0,38	29,62	753,3	989,31	32,9	10,52	7,52
15/01/2025 16:30	0,38	29,68	740,2	946,64	32,79	10,55	7,56
15/01/2025 17:00	0,38	29,76	686,7	957,14	32,9	10,91	7,53
15/01/2025 17:30	0,38	29,93	701,6	981,19	32,9	10,45	7,59
15/01/2025 18:00	0,38	29,74	709	987,72	32,78	10,44	7,52
15/01/2025 18:30	0,38	29,96	740,6	993,28	32,78	10,74	7,54
15/01/2025 19:00	0,38	30,09	752,2	996,82	32,66	11,97	7,53
15/01/2025 19:30	0,38	29,99	774,2	982,84	32,66	10,5	7,51
15/01/2025 20:00	0,38	30,18	771,3	964,52	32,66	10,78	7,54
15/01/2025 20:30	0,38	30,07	777,3	954,94	32,75	11,5	7,55
15/01/2025 21:00	0,38	30,19	733,9	954,76	32,78	10,3	7,56
15/01/2025 21:30	0,38	30,25	733,3	962,27	32,66	10,87	7,6
15/01/2025 22:00	0,38	30,16	749,8	596,88	32,66	10,57	7,59

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/01/2025 22:30	0,38	30,09	762,6	601,95	32,5	10,78	7,55
15/01/2025 23:00	0,38	30,06	754,1	600,54	32,66	9,78	7,55
15/01/2025 23:30	0,38	29,79	786,9	608,85	32,56	10,07	7,57
16/01/2025 00:00	0,38	29,96	845,8	607,56	32,66	10,85	7,54
16/01/2025 00:30	0,38	29,97	861,6	993,52	32,61	10,64	7,55
16/01/2025 01:00	0,38	29,69	864	998,1	32,5	11,56	7,56
16/01/2025 01:30	0,38	29,81	851,7	996,15	32,56	11,03	7,58
16/01/2025 02:00	0,38	29,69	829,9	996,82	32,43	10,69	7,59
16/01/2025 02:30	0,38	29,72	822,4	1001,64	32,41	11,25	7,59
16/01/2025 03:00	0,38	29,7	757,6	990,9	32,34	11,09	7,63
16/01/2025 03:30	0,38	29,69	767,1	1002,56	32,25	10,77	7,61
16/01/2025 04:00	0,38	30,26	771,9	609,58	32,43	11,4	7,58
16/01/2025 04:30	0,38	29,76	764,5	583,45	32,34	10,72	7,6
16/01/2025 05:00	0,38	29,82	782,3	586,2	32,34	10,58	7,6
16/01/2025 05:30	0,38	29,94	768,3	586,56	32,24	10,16	7,6
16/01/2025 06:00	0,38	29,79	765,4	617,09	32,23	11,14	7,61
16/01/2025 06:30	0,38	29,68	777,6	614,77	32,34	10,16	7,58
16/01/2025 07:00	0,37	29,47	741,4	612,2	32,02	10,06	7,6
16/01/2025 07:30	0,38	30,21	733,6	589,74	32,34	9,91	7,59
16/01/2025 08:00	0,37	29,45	747,8	567,82	32	10,55	7,55
16/01/2025 08:30	0,38	29,5	751,5	953,96	32,34	9,88	7,57
16/01/2025 09:00	0,38	29,3	765,2	963,43	32,45	8,92	7,61
16/01/2025 09:30	0,38	29,25	767,4	1004,69	32,45	9,69	7,61
16/01/2025 10:00	0,38	29,3	768,2	964,77	32,66	9,33	7,63
16/01/2025 10:30	0,37	28,82	784,8	1004,82	32,34	9,15	7,58
16/01/2025 11:00	0,38	29,22	751,9	1000,06	32,9	10,17	7,58
16/01/2025 11:30	0,38	29,24	802,8	996,03	33,01	10,06	7,59
16/01/2025 12:00	0,38	29,39	836,7	977,04	33,12	10,34	7,59
16/01/2025 12:30	0,38	29,3	875,3	991,75	33,23	10,87	7,56
16/01/2025 13:00	0,38	29,36	878,8	962,81	33,43	11,11	7,56
16/01/2025 13:30	0,38	29,79	905	989,74	33,77	12,54	7,58
16/01/2025 14:00	0,38	29,62	916	606,83	33,65	11,95	7,58
16/01/2025 14:30	0,38	29,69	926,9	607,99	33,65	10,95	7,58
16/01/2025 15:00	0,38	29,86	902,3	904,51	33,75	11,82	7,57
16/01/2025 15:30	0,38	29,91	0	0	33,65	13,85	7,55
16/01/2025 16:00	0,38	30,05	797,7	869,29	33,75	10,49	7,52
16/01/2025 16:30	0,38	29,86	778,3	1048,83	33,56	11,63	7,56
16/01/2025 17:00	0,38	29,65	768,9	691,63	33,47	10,58	7,57
16/01/2025 17:30	0,38	30,06	766,3	1091,32	33,46	11,99	7,56
16/01/2025 18:00	0,38	30,08	765,9	1074,23	33,25	11,31	7,6

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/01/2025 18:30	0,38	29,95	756,7	1067,45	33,35	10,59	7,56
16/01/2025 19:00	0,38	30,14	756,2	1002,25	33,35	11,36	7,6
16/01/2025 19:30	0,38	30,24	763,4	590,41	33,35	11,65	7,58
16/01/2025 20:00	0,38	30,05	767,5	595,97	33,23	11,11	7,56
16/01/2025 20:30	0,38	29,95	798,6	631,62	33,23	10,29	7,56
16/01/2025 21:00	0,38	30,08	756,2	597,31	33	10,8	7,56
16/01/2025 21:30	0,38	29,92	726,7	630,7	33,12	10,29	7,57
16/01/2025 22:00	0,38	30,01	720,9	651,4	33,12	11,28	7,58
16/01/2025 22:30	0,38	30,1	707,8	654,76	33,12	10,51	7,58
16/01/2025 23:00	0,38	30,02	589	648,77	32,9	10,36	7,62
16/01/2025 23:30	0,38	30,1	617,2	650,18	32,9	10,51	7,64
17/01/2025 00:00	0,37	30,1	633	623,74	32,74	10,62	7,64
17/01/2025 00:30	0,38	29,97	659,5	616,36	32,81	10,65	7,61
17/01/2025 01:00	0,38	30,19	676,5	639,37	32,78	9,37	7,62
17/01/2025 01:30	0,38	30,08	698,6	651,22	32,78	10,15	7,62
17/01/2025 02:00	0,38	30,13	704,4	661,29	32,78	9,56	7,61
17/01/2025 02:30	0,37	30,1	710,9	658,42	32,56	10,34	7,61
17/01/2025 03:00	0,38	30,16	666,4	1027,65	32,56	9,5	7,59
17/01/2025 03:30	0,37	30,12	686	633,94	32,45	9,49	7,63
17/01/2025 04:00	0,38	30,24	718	657,14	32,56	10,22	7,59
17/01/2025 04:30	0,38	30,36	722,9	595,23	32,56	9,23	7,62
17/01/2025 05:00	0,37	30,28	734,1	678,63	32,47	9,33	7,6
17/01/2025 05:30	0,38	30,48	719,8	675,57	32,46	9,5	7,62
17/01/2025 06:00	0,38	30,2	710,7	664,1	32,34	8,18	7,65
17/01/2025 06:30	0,38	30,2	713,7	690,47	32,25	9,14	7,64
17/01/2025 07:00	0,37	30,42	664,1	638,15	32,23	8,98	7,63
17/01/2025 07:30	0,38	30,29	681,7	628,38	32,45	8,53	7,61
17/01/2025 08:00	0,38	30,11	678,7	1057,2	32,45	8,64	7,6
17/01/2025 08:30	0,38	29,87	680,7	668,13	32,45	8,44	7,56
17/01/2025 09:00	0,38	29,87	701	1032,29	32,56	8,29	7,59
17/01/2025 09:30	0,38	29,8	719,4	758,11	32,56	7,91	7,57
17/01/2025 10:00	0,38	29,96	714,6	578,75	32,78	8,64	7,59
17/01/2025 10:30	0,38	29,75	712,8	602,56	32,9	9,17	7,57
17/01/2025 11:00	0,38	29,76	685,6	665,99	33,01	8,85	7,54
17/01/2025 11:30	0,38	29,99	697,6	949,32	33,12	8,46	7,57
17/01/2025 12:00	0,38	29,85	720,1	946,03	33,25	9,14	7,52
17/01/2025 12:30	0,38	29,89	742,5	603,96	33,35	8,6	7,56
17/01/2025 13:00	0,38	30	748,5	624,72	33,56	7,92	7,57
17/01/2025 13:30	0,38	29,87	747,7	626,37	33,65	8,39	7,48
17/01/2025 14:00	0,38	30,05	742,8	617,64	33,95	8,3	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
17/01/2025 14:30	0,38	29,96	742,5	612,57	33,65	9,26	7,51
17/01/2025 15:00	0,38	29,88	717,5	972,77	33,6	8,78	7,51
17/01/2025 15:30	0,38	30,13	706,5	970,87	33,65	9,71	7,51
17/01/2025 16:00	0,38	30,04	696,2	993,83	33,65	9	7,5
17/01/2025 16:30	0,38	30,44	716,5	607,38	33,57	10,14	7,53
17/01/2025 17:00	0,38	30,18	728,1	570,51	33,56	9,21	7,53
17/01/2025 17:30	0,38	30,38	760,7	569,59	33,39	9,59	7,6
17/01/2025 18:00	0,38	30,27	766,6	1016,9	33,46	10,18	7,5
17/01/2025 18:30	0,38	30,56	775,4	632,53	33,46	9,74	7,47
17/01/2025 19:00	0,38	30,52	763,9	580,03	33,25	9,66	7,48
17/01/2025 19:30	0,39	30,66	756,1	975,64	33,25	9,91	7,48
17/01/2025 20:00	0,38	30,55	767,8	1016,11	33,23	9,69	7,46
17/01/2025 20:30	0,38	30,54	787	996,58	33,23	10,18	7,47
17/01/2025 21:00	0,38	30,83	789,7	977,95	33,12	11,37	7,54
17/01/2025 21:30	0,38	30,87	776,5	594,5	33	10,66	7,55
17/01/2025 22:00	0,38	30,72	766,1	613,97	33,23	9,54	7,46
17/01/2025 22:30	0,38	30,73	736,9	617,82	33,12	11,46	7,48
17/01/2025 23:00	0,38	30,73	712,1	610,56	33,12	10,23	7,52
17/01/2025 23:30	0,38	30,71	713,3	1026,55	33,01	10,38	7,5
18/01/2025 00:00	0,38	30,47	708,6	1004,45	33	10,37	7,56
18/01/2025 00:30	0,38	30,82	705,4	1002,99	32,9	12,2	7,54
18/01/2025 01:00	0,38	30,47	707,2	1009,82	33,01	11,19	7,54
18/01/2025 01:30	0,38	30,36	705,8	1004,33	33,01	9,52	7,51
18/01/2025 02:00	0,38	30,37	723	1008,3	32,9	10,98	7,53
18/01/2025 02:30	0,38	30,42	728,9	1012,14	32,9	10,26	7,53
18/01/2025 03:00	0,38	30,37	769	885,34	32,78	11,65	7,52
18/01/2025 03:30	0,38	30,36	775	994,99	32,78	10,26	7,49
18/01/2025 04:00	0,38	30,2	774,4	1005,06	32,66	12,33	7,51
18/01/2025 04:30	0,38	30,18	779,1	622,34	32,78	10,9	7,5
18/01/2025 05:00	0,38	30,42	722,7	613,97	32,75	10,31	7,52
18/01/2025 05:30	0,38	30,45	718,7	1000,54	32,66	11,17	7,5
18/01/2025 06:00	0,38	30,29	716	990,1	32,5	10,67	7,52
18/01/2025 06:30	0,38	30,6	719	564,59	32,5	11,76	7,51
18/01/2025 07:00	0,38	30,56	723,6	617,76	32,56	10,35	7,46
18/01/2025 07:30	0,38	30,5	739,5	605,73	32,49	11,63	7,5
18/01/2025 08:00	0,38	30,37	755,4	615,62	32,66	10,77	7,55
18/01/2025 08:30	0,38	30,33	756	648,47	32,66	10,59	7,52
18/01/2025 09:00	0,38	30,35	720,7	695,97	32,78	10,42	7,53
18/01/2025 09:30	0,38	30,32	743,5	630,89	32,79	10,83	7,55
18/01/2025 10:00	0,38	30,42	764	644,38	32,9	11,28	7,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
18/01/2025 10:30	0,38	30,27	788	654,39	33	11,38	7,54
18/01/2025 11:00	0,38	30,04	791,4	1040,78	33,35	11,55	7,53
18/01/2025 11:30	0,38	30,21	788,2	996,15	33,35	12,09	7,55
18/01/2025 12:00	0,38	30,28	795,7	1023,07	33,46	11,13	7,53
18/01/2025 12:30	0,38	30,39	807,1	996,03	33,56	12,25	7,52
18/01/2025 13:00	0,38	30,26	749,7	649,08	33,65	11	7,5
18/01/2025 13:30	0,38	30,26	751,7	652,25	33,85	11,97	7,49
18/01/2025 14:00	0,38	30,18	756	645,84	33,89	11,7	7,52
18/01/2025 14:30	0,38	30,25	755,2	1024,29	33,95	11,76	7,52
18/01/2025 15:00	0,38	30,55	775,2	636,5	33,85	13,66	7,51
18/01/2025 15:30	0,38	30,43	774,2	633,14	33,84	11,84	7,56
18/01/2025 16:00	0,38	30,53	786,8	644,32	33,85	14,08	7,57
18/01/2025 16:30	0,38	30,4	772,4	699,63	33,75	12,84	7,57
18/01/2025 17:00	0,38	30,52	729,1	632,72	33,65	13,34	7,55
18/01/2025 17:30	0,38	30,39	737,2	1022,16	33,56	12,4	7,56
18/01/2025 18:00	0,38	30,46	724,3	624,72	33,46	13,48	7,57
18/01/2025 18:30	0,38	30,43	737,9	598,35	33,46	13,69	7,6
18/01/2025 19:00	0,38	30,49	747,8	613,67	33,46	12,49	7,58
18/01/2025 19:30	0,38	30,52	741,9	620,63	33,25	14,69	7,54
18/01/2025 20:00	0,38	30,4	754	1012,81	33,35	12,46	7,58
18/01/2025 20:30	0,38	30,52	731,2	1013,73	33	12,75	7,51
18/01/2025 21:00	0,38	30,46	673,2	1001,03	33,23	13,16	7,57
18/01/2025 21:30	0,38	30,51	690,2	1000,91	33,12	13,04	7,59
18/01/2025 22:00	0,38	30,47	707	1031,31	33,23	13,21	7,55
18/01/2025 22:30	0,38	30,44	704,4	632,84	33,12	12,62	7,56
18/01/2025 23:00	0,38	30,47	719,3	627,41	33,12	12,86	7,55
18/01/2025 23:30	0,38	30,42	705,9	693,89	33	12,29	7,6
19/01/2025 00:00	0,38	30,67	738,4	618,55	33,01	13,08	7,57
19/01/2025 00:30	0,38	30,32	725,7	618,55	32,9	12,42	7,58
19/01/2025 01:00	0,38	30,46	751,9	638,09	32,78	13,97	7,58
19/01/2025 01:30	0,38	30,33	742,5	1014,77	32,75	13,98	7,6
19/01/2025 02:00	0,38	30,54	746,9	625,09	32,9	11,72	7,56
19/01/2025 02:30	0,38	30,5	764,9	624,54	32,9	12,92	7,58
19/01/2025 03:00	0,38	30,36	689,7	616,17	32,75	11,51	7,59
19/01/2025 03:30	0,38	30,4	702,1	618,74	32,78	12,56	7,56
19/01/2025 04:00	0,38	30,35	704,6	645,11	32,5	12,11	7,57
19/01/2025 04:30	0,38	30,13	718,3	1040,1	32,78	10,18	7,57
19/01/2025 05:00	0,37	30,18	745,6	646,94	32,45	10,66	7,53
19/01/2025 05:30	0,38	30,59	734,1	616,17	32,78	10,57	7,52
19/01/2025 06:00	0,38	30,7	731,2	706,89	32,66	11,99	7,58

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
19/01/2025 06:30	0,38	30,67	741,4	594,87	32,66	10	7,56
19/01/2025 07:00	0,37	30,93	695,3	192,85	32,56	11,79	7,57
19/01/2025 07:30	0,38	30,64	694,4	191,26	32,64	9,81	7,57
19/01/2025 08:00	0,37	30,82	729,1	186,14	32,56	9,92	7,58
19/01/2025 08:30	0,38	30,83	745,4	183,33	32,78	11,08	7,57
19/01/2025 09:00	0,38	30,76	734,8	171	32,78	9,42	7,53
19/01/2025 09:30	0,37	30,29	748,7	171,42	32,66	8,86	7,54
19/01/2025 10:00	0,38	30,42	755,3	188,76	32,9	9,74	7,54
19/01/2025 10:30	0,37	30,35	758,2	188,09	32,97	9,21	7,55
19/01/2025 11:00	0,38	30,34	698,8	184,12	33,01	10,09	7,62
19/01/2025 11:30	0,38	30,32	669,4	184,73	33,56	11,05	7,6
19/01/2025 12:00	0,38	30,23	647,4	33,57	33,56	11,52	7,57
19/01/2025 12:30	0,38	30,37	640,1	36,2	33,56	10,1	7,61
19/01/2025 13:00	0,37	29,64	557	56,77	33,35	9,09	7,55
19/01/2025 13:30	0,38	29,87	508,8	54,82	33,65	9,86	7,54
19/01/2025 14:00	0,37	29,54	472,4	48,04	33,65	9,29	7,53
19/01/2025 14:30	0,38	29,47	448,5	50,24	33,75	9,83	7,6
19/01/2025 15:00	0,37	29,57	296,7	36,62	33,75	9,52	7,56
19/01/2025 15:30	0,37	29,37	181,7	38,27	33,35	9,58	7,55
19/01/2025 16:00	0,38	29,41	113	56,47	33,75	9,61	7,52
19/01/2025 16:30	0,37	28,96	70,4	53,84	33,25	8,72	7,56
19/01/2025 17:00	0,38	29,27	50,4	49,14	33,65	8,96	7,55
19/01/2025 17:30	0,37	29,24	38,1	50,79	33,58	10,04	7,56
19/01/2025 18:00	0,37	29,32	27,6	33,76	33,46	9,27	7,56
19/01/2025 18:30	0,37	29,2	22,1	36,08	33,23	9,81	7,58
19/01/2025 19:00	0,37	29,16	19	56,28	33,23	10,67	7,54
19/01/2025 19:30	0,37	29,15	0,3	55,73	33,2	8,57	7,56
19/01/2025 20:00	0,37	28,81	0,3	47,55	32,9	8,15	7,56
19/01/2025 20:30	0,37	28,92	1,2	51,15	33,01	8,34	7,57
19/01/2025 21:00	0,37	28,98	0,3	34,37	32,5	9,57	7,59
19/01/2025 21:30	0,37	29,07	0,3	35,4	32,78	8,52	7,57
19/01/2025 22:00	0,37	28,94	0,3	55,79	32,66	10,27	7,56
19/01/2025 22:30	0,37	28,8	0,3	56,28	32,66	9,25	7,57
19/01/2025 23:00	0,37	28,71	0,3	49,32	32,56	8,16	7,59
19/01/2025 23:30	0,37	28,82	0,3	47,37	32,45	11,15	7,57
20/01/2025 00:00	0,37	28,76	0,3	34,61	32,45	8,08	7,56
20/01/2025 00:30	0,37	28,81	0,3	37,91	32,29	8,85	7,59
20/01/2025 01:00	0,37	28,73	0,3	55,73	32,23	8,34	7,61
20/01/2025 01:30	0,37	28,76	0,3	53,9	32,02	9,76	7,58
20/01/2025 02:00	0,37	28,61	0,3	50,06	32,11	8,73	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/01/2025 02:30	0,37	28,56	0,3	48,41	32,02	8,04	7,6
20/01/2025 03:00	0,37	28,73	0,3	35,65	31,91	9,82	7,62
20/01/2025 03:30	0,37	28,72	0,3	36,08	31,8	8,12	7,59
20/01/2025 04:00	0,37	28,59	0,3	55,73	31,7	8,84	7,6
20/01/2025 04:30	0,37	28,62	0,3	57,63	31,59	8,31	7,59
20/01/2025 05:00	0,37	28,6	0,3	51,52	31,38	9,44	7,58
20/01/2025 05:30	0,37	28,58	0,3	51,4	31,48	9,08	7,58
20/01/2025 06:00	0,37	28,54	0,3	35,95	31,37	7,97	7,6
20/01/2025 06:30	0,37	28,55	0,3	35,47	31,27	9,17	7,59
20/01/2025 07:00	0,37	28,5	0,3	66,48	31,17	7,93	7,63
20/01/2025 07:30	0,37	28,47	0,3	320,45	31,12	9,4	7,65
20/01/2025 08:00	0,37	28,55	0,3	497,19	31,17	7,89	7,61
20/01/2025 08:30	0,37	28,56	0,3	490,9	31,17	9,21	7,61
20/01/2025 09:00	0,37	28,37	0,3	392,67	31,27	9,81	7,58
20/01/2025 09:30	0,37	28,56	78,5	381,19	31,27	8,23	7,63
20/01/2025 10:00	0,37	28,68	212,6	538,09	32,23	12,04	7,57
20/01/2025 10:30	0,37	28,46	294	544,13	32,34	9,85	7,67
20/01/2025 11:00	0,37	28,27	350,3	541,45	32,25	10,18	7,59
20/01/2025 11:30	0,37	28,83	366,3	454,88	32,34	10,06	7,61
20/01/2025 12:00	0,37	28,37	392,9	545,72	32,45	10,35	7,6
20/01/2025 12:30	0,37	28,52	468,5	523,07	32,56	11,78	7,64
20/01/2025 13:00	0,37	28,7	557	537,91	32,56	11,52	7,62
20/01/2025 13:30	0,37	28,3	622,5	537,78	32,34	11,66	7,6
20/01/2025 14:00	0,37	28,7	666,6	537,05	32,75	11,48	7,59
20/01/2025 14:30	0,37	28,76	696,7	917,39	33,01	12,63	7,59
20/01/2025 15:00	0,37	28,87	619,2	517,21	33,01	11,56	7,59
20/01/2025 15:30	0,37	29,06	667,5	577,65	33,12	14,24	7,59
20/01/2025 16:00	0,37	29,1	706,8	641,26	32,9	13,51	7,58
20/01/2025 16:30	0,37	29,29	738,3	687,11	32,78	11,67	7,56
20/01/2025 17:00	0,36	28,75	739,9	594,32	32,56	11,24	7,54
20/01/2025 17:30	0,37	29,37	741,6	943,95	32,66	12,03	7,59
20/01/2025 18:00	0,37	29,17	745	962,27	32,56	11,72	7,59
20/01/2025 18:30	0,37	29,53	741,3	1011,53	32,34	12,5	7,65
20/01/2025 19:00	0,37	29,66	743,8	1027,41	32,34	13,94	7,6
20/01/2025 19:30	0,37	29,84	754,2	1043,46	32,45	14,7	7,63
20/01/2025 20:00	0,37	30,18	745,8	651,34	32,45	13,05	7,59
20/01/2025 20:30	0,36	29,58	758,3	647	32,23	12,6	7,59
20/01/2025 21:00	0,37	30,1	774	628,44	32,34	13,89	7,6
20/01/2025 21:30	0,37	30,29	757,5	651,95	32,11	16,53	7,56
20/01/2025 22:00	0,37	30,2	751,6	686,2	32,11	14,82	7,6

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/01/2025 22:30	0,37	30,02	748,8	614,71	32,02	16,19	7,56
20/01/2025 23:00	0,37	30,15	743,9	1010,98	32,11	16,88	7,62
20/01/2025 23:30	0,37	30,25	767,3	612,27	32,11	13,65	7,6
21/01/2025 00:00	0,37	30,36	744,8	607,93	32,02	14,97	7,6
21/01/2025 00:30	0,37	30,11	736,7	606,28	32,02	14,22	7,58
21/01/2025 01:00	0,36	30,05	675,8	1005,98	31,91	14,38	7,57
21/01/2025 01:30	0,37	30,22	698,2	626,55	31,91	14,27	7,62
21/01/2025 02:00	0,37	30,14	723	698,41	31,91	13,69	7,61
21/01/2025 02:30	0,38	30,24	753	682,35	31,8	15,03	7,58
21/01/2025 03:00	0,37	30,22	750	1048,59	31,8	13,49	7,57
21/01/2025 03:30	0,37	30,24	765,1	896,33	31,7	15,41	7,57
21/01/2025 04:00	0,37	30,13	766,9	1019,65	31,76	13,54	7,6
21/01/2025 04:30	0,37	30,31	781	652,01	31,67	14,6	7,61
21/01/2025 05:00	0,37	30,17	777,1	648,28	31,59	13,15	7,61
21/01/2025 05:30	0,36	30,26	768,1	1032,05	31,37	13,4	7,6
21/01/2025 06:00	0,36	30,09	770,9	627,34	31,59	13,22	7,61
21/01/2025 06:30	0,37	30,33	763,6	622,22	31,5	11,86	7,59
21/01/2025 07:00	0,37	30,29	688,9	644,5	31,59	13,25	7,58
21/01/2025 07:30	0,37	30,45	699,1	645,17	31,48	11,59	7,58
21/01/2025 08:00	0,36	30,21	684,1	636,44	31,56	13,59	7,62
21/01/2025 08:30	0,36	30,09	693,5	644,93	31,59	12,65	7,63
21/01/2025 09:00	0,36	29,9	702,9	1014,83	31,7	10,37	7,57
21/01/2025 09:30	0,37	30,07	727,1	1008,97	31,7	11,85	7,59
21/01/2025 10:00	0,37	30,06	724,7	643,77	31,8	11,11	7,56
21/01/2025 10:30	0,36	29,4	743,1	636,62	31,7	9,85	7,54
21/01/2025 11:00	0,36	29,69	719,3	1013,85	32,02	11,22	7,55
21/01/2025 11:30	0,36	29,32	740,3	640,65	32,02	10,24	7,55
21/01/2025 12:00	0,36	29,47	753,5	1017,94	32	11,3	7,54
21/01/2025 12:30	0,36	29,49	753,7	1012,51	32,34	10,38	7,51
21/01/2025 13:00	0,35	29,33	767,3	645,9	32	10,52	7,56
21/01/2025 13:30	0,36	29,29	780,5	643,4	32,56	11,47	7,59
21/01/2025 14:00	0,35	29,13	786,1	631,5	32,34	10,36	7,56
21/01/2025 14:30	0,36	29,26	770,1	630,7	32,66	11,61	7,59
21/01/2025 15:00	0,37	29,53	743,5	551,89	33,75	10,22	7,47
21/01/2025 15:30	0,36	29,08	750,7	626,86	32,9	11,27	7,44
21/01/2025 16:00	0,36	29,25	744,7	1019,59	32,56	11,11	7,54
21/01/2025 16:30	0,35	29,07	743,5	1022,34	32,11	11,46	7,52
21/01/2025 17:00	0,36	29,32	719,2	1029,42	32,45	11,81	7,53
21/01/2025 17:30	0,35	28,99	727,8	1015,13	32,11	11,13	7,51
21/01/2025 18:00	0,36	29,06	729,5	997,06	32,34	12,14	7,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
21/01/2025 18:30	0,35	28,88	746,6	619,29	32,23	11,62	7,53
21/01/2025 19:00	0,36	29,08	755,8	645,05	32,02	12,35	7,56
21/01/2025 19:30	0,36	28,98	790,6	646,09	32,23	11,27	7,55
21/01/2025 20:00	0,35	29,01	795,8	642,79	31,7	12,02	7,55
21/01/2025 20:30	0,36	29,15	812,1	650,12	32,11	12,05	7,55
21/01/2025 21:00	0,35	28,53	767,5	629,18	31,91	11,54	7,53
21/01/2025 21:30	0,36	29,22	785,3	623,32	32	12,33	7,54
21/01/2025 22:00	0,36	28,98	795,4	652,13	32	11,7	7,54
21/01/2025 22:30	0,36	29,28	798,1	654,21	31,71	12,67	7,56
21/01/2025 23:00	0,36	29,05	783,5	644,01	32,02	11,66	7,49
21/01/2025 23:30	0,35	28,78	778,5	642,24	31,59	11,57	7,51
22/01/2025 00:00	0,36	29,12	741,9	628,38	31,87	11,6	7,54
22/01/2025 00:30	0,36	28,55	696,9	628,08	31,7	10,8	7,57
22/01/2025 01:00	0,36	28,77	669,8	651,83	31,76	11,29	7,54
22/01/2025 01:30	0,36	28,48	675,6	649,02	31,62	10,54	7,49
22/01/2025 02:00	0,36	28,48	686,5	645,66	31,48	11,62	7,55
22/01/2025 02:30	0,36	28,68	700,2	620,26	31,61	10,98	7,54
22/01/2025 03:00	0,35	28,39	653,8	593,52	31,27	10,81	7,5
22/01/2025 03:30	0,37	28,53	684,2	632,9	31,58	11,58	7,52
22/01/2025 04:00	0,35	28,07	690,7	600,85	31,36	11,1	7,54
22/01/2025 04:30	0,37	28,51	707,2	596,94	31,38	11,77	7,58
22/01/2025 05:00	0,36	28,19	719,7	639,07	31,38	11,01	7,55
22/01/2025 05:30	0,37	28,33	717,3	626	31,07	11,67	7,61
22/01/2025 06:00	0,36	28,32	732,3	630,64	31,27	10,71	7,56
22/01/2025 06:30	0,35	28,09	727,8	652,38	30,87	11,33	7,54
22/01/2025 07:00	0,37	28,51	685,9	1034,24	31,25	11,35	7,59
22/01/2025 07:30	0,35	27,8	698,7	647,98	31,07	10,33	7,54
22/01/2025 08:00	0,37	28,28	724,9	645,78	31,27	10,96	7,58
22/01/2025 08:30	0,36	28,01	747,2	604,51	31,27	10,44	7,5
22/01/2025 09:00	0,37	28,09	731,1	968,19	31,17	10,83	7,58
22/01/2025 09:30	0,36	28,02	0	649,2	31,48	10,49	7,52
22/01/2025 10:00	0,36	27,84	0	647,06	31,38	10,51	7,54
22/01/2025 12:30	0,35	27,53	724,2	1035,04	30,97	8,78	7,42
22/01/2025 13:00	0,37	28,11	737,4	641,63	32,34	11,01	7,43
22/01/2025 13:30	0,36	27,93	779,2	637,42	32,34	9,82	7,52
22/01/2025 14:00	0,37	28,23	0	644,5	32,52	10,83	7,53
22/01/2025 14:30	0,36	28,36	0	622,03	32,5	11,13	7,55
22/01/2025 16:30	0,36	27,84	863,2	606,59	32,31	9,26	7,45
22/01/2025 17:00	0,37	28,5	844,6	612,33	32,46	11,67	7,49
22/01/2025 17:30	0,36	28,49	831,2	984,79	32,34	10,67	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
22/01/2025 18:00	0,38	28,8	808,8	953,78	32,23	11,28	7,55
22/01/2025 18:30	0,36	28,58	797,1	1005,37	32	10,74	7,53
22/01/2025 19:00	0,37	28,64	724,7	1012,57	31,59	11,37	7,51
22/01/2025 19:30	0,38	28,94	727,9	1012,33	32,11	11,35	7,56
22/01/2025 20:00	0,36	28,41	710	630,89	31,8	10,74	7,56
22/01/2025 20:30	0,38	28,91	716,7	729,12	32,02	11,3	7,52
22/01/2025 21:00	0,36	28,59	717,2	971,06	31,91	10,62	7,53
22/01/2025 21:30	0,38	28,91	733,4	633,88	31,8	11,68	7,54
22/01/2025 22:00	0,37	28,76	717,6	626,31	31,91	10,48	7,55
22/01/2025 22:30	0,37	28,91	739,3	625,15	31,38	11,1	7,55
22/01/2025 23:00	0,38	29,28	722,5	1011,9	31,8	11,43	7,57
22/01/2025 23:30	0,37	28,69	733,6	992,79	31,48	10,51	7,56
23/01/2025 00:00	0,38	29,37	731,2	617,88	31,7	11,77	7,55
23/01/2025 00:30	0,37	28,77	711,8	629,97	31,59	10,88	7,51
23/01/2025 01:00	0,38	29,13	661,4	628,14	31,48	12,71	7,54
23/01/2025 01:30	0,38	29,01	663,5	627,04	31,59	10,79	7,54
23/01/2025 02:00	0,38	29,07	693,4	625,45	31,07	11,54	7,56
23/01/2025 02:30	0,38	29,2	708,9	986,75	31,59	11,78	7,56
23/01/2025 03:00	0,38	28,66	712	609,82	31,27	10,63	7,55
23/01/2025 03:30	0,38	29,28	738,3	628,5	31,48	11,73	7,56
23/01/2025 04:00	0,37	28,72	721,4	623,44	31,27	10,73	7,57
23/01/2025 04:30	0,38	29,39	708,7	978,99	31,07	11,5	7,93
23/01/2025 05:00	0,37	29,01	669,3	604,02	31,38	10,63	7,61
23/01/2025 05:30	0,37	29,31	666,2	967,88	29,48	11,37	8,31
23/01/2025 06:00	0,38	29,87	681,3	966,42	31,38	11,29	7,61
23/01/2025 06:30	0,37	29,12	697,4	593,34	29,87	10,14	7,87
23/01/2025 07:00	0,38	29,8	702,4	610,31	31,27	10,85	7,7
23/01/2025 07:30	0,37	29,09	725	605,73	31,17	10,03	7,56
23/01/2025 08:00	0,38	29,64	712,9	621,36	31,04	10,94	7,89
23/01/2025 08:30	0,37	29,28	721,7	606,22	31,36	10,42	7,57
23/01/2025 09:00	0,36	10,52	657,7	583,69	29	3,15	8,27
23/01/2025 09:30	0,38	29,58	677,3	604,94	31,48	11,18	7,64
23/01/2025 10:00	0,37	28,73	678,1	596,15	30,26	28,76	7,75
23/01/2025 10:30	0,38	29,3	716	968,43	31,7	10,98	7,68
23/01/2025 11:00	0,37	28,38	735,3	624,11	31,56	9,96	7,54
23/01/2025 11:30	0,37	28,9	754,7	611,47	31,48	28,89	7,85
23/01/2025 12:00	0,37	28,8	734,4	589,31	31,8	10,51	7,55
23/01/2025 12:30	0,37	28,73	634,1	620,57	29,87	10,38	8,26
23/01/2025 13:00	0,38	28,9	545,7	990,04	32,02	10,47	7,57
23/01/2025 13:30	0,37	28,16	607,2	585,95	30,36	9,19	7,74

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
23/01/2025 14:00	0,38	28,94	648,2	586,87	32,11	10,42	7,65
23/01/2025 14:30	0,37	28	664,2	606,77	31,91	9,51	7,5
23/01/2025 15:00	0,37	28,88	695,1	619,23	31,87	10,11	7,83
23/01/2025 15:30	0,37	28,53	703,4	602,5	32,11	9,5	7,54
23/01/2025 16:00	0,37	28,82	709,6	602,44	30,06	9,86	8,25
23/01/2025 16:30	0,37	28,94	697,5	588,76	32,23	9,88	7,58
23/01/2025 17:00	0,37	28,4	688,1	613,85	30,16	8,99	7,81
23/01/2025 17:30	0,37	28,89	704,7	688,21	32	9,77	7,65
23/01/2025 18:00	0,38	28,4	730,2	1007,5	31,91	9,18	7,54
23/01/2025 18:30	0,37	28,94	755,9	1014,28	31,8	10,16	7,86
23/01/2025 19:00	0,37	28,61	761,2	1005,61	32,11	10,03	7,55
23/01/2025 19:30	0,37	28,74	785,2	984,79	29,87	10,34	8,32
23/01/2025 20:00	0,37	29,2	779	952,25	32,11	11,36	7,56
23/01/2025 20:30	0,37	28,67	777,3	843,95	30,45	9,93	7,74
23/01/2025 21:00	0,37	29,26	782	971,91	32,02	11,85	7,64
23/01/2025 21:30	0,37	28,58	788,2	977,16	31,87	11,04	7,53
23/01/2025 22:00	0,37	29,46	784,7	617,94	31,7	12,5	7,87
23/01/2025 22:30	0,37	29	785,7	621,18	32,02	12	7,54
23/01/2025 23:00	0,36	29,25	759,7	617,52	29,97	13,07	8,25
23/01/2025 23:30	0,37	29,6	768,5	633,02	32,02	14,15	7,53
24/01/2025 00:00	0,37	28,84	764,1	637,48	30,66	12,8	7,67
24/01/2025 00:30	0,37	29,63	755,4	642,12	32,02	14,64	7,65
24/01/2025 01:00	0,37	29	733,6	633,39	31,87	14,09	7,51
24/01/2025 01:30	0,37	29,6	735	628,93	31,7	15,85	7,84
24/01/2025 02:00	0,37	29,35	749,7	993,16	32,02	15,35	7,53
24/01/2025 02:30	0,36	29,75	765,4	637,6	30,26	16,72	8,15
24/01/2025 03:00	0,37	29,94	724,5	640,41	32,02	17,25	7,53
24/01/2025 03:30	0,37	30,78	744	628,5	32,02	17,15	7,49
24/01/2025 04:00	0,37	30,25	747,3	1004,51	32,02	17,65	7,5
24/01/2025 04:30	0,37	29,54	774,7	614,65	31,91	17,06	7,45
24/01/2025 05:00	0,37	30,21	780,8	1006,4	31,91	18,5	7,52
24/01/2025 05:30	0,37	29,93	768,7	1021	31,91	17,83	7,47
24/01/2025 06:00	0,36	30,07	775,8	649,69	31,48	18,95	7,48
24/01/2025 06:30	0,37	30,43	762,7	620,39	31,91	18,92	7,5
24/01/2025 07:00	0,37	29,77	763,2	641,75	31,62	17,34	7,48
24/01/2025 07:30	0,37	30,33	767,3	633,76	31,95	18,55	7,49
24/01/2025 08:00	0,37	29,94	750,1	598,59	31,91	17,01	7,46
24/01/2025 08:30	0,37	30,01	742,6	687,36	31,87	17,86	7,5
24/01/2025 09:00	0,38	29,7	749	1055,98	32,11	16,76	7,47
24/01/2025 09:30	0,37	29,83	773,8	1017,7	31,7	16,87	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/01/2025 10:00	0,37	29,69	777,5	641,33	32,34	16,44	7,48
24/01/2025 10:30	0,37	29,2	700,4	668,25	32,02	15,55	7,47
24/01/2025 11:00	0,37	29,47	613,5	647,98	32,49	15,63	7,49
24/01/2025 11:30	0,37	28,94	545,5	602,86	32,45	14,48	7,49
24/01/2025 12:00	0,37	29,05	551,7	591,02	32,56	15,43	7,48
24/01/2025 12:30	0,38	28,96	538,3	580,28	32,66	14,89	7,48
24/01/2025 13:00	0,37	28,78	496,1	580,52	32,45	14,56	7,51
24/01/2025 13:30	0,38	30,36	505,4	584	32,75	15,15	7,48
24/01/2025 14:00	0,37	28,63	530,1	536,38	32,58	14,06	7,48
24/01/2025 14:30	0,38	28,82	538,8	375,39	32,92	14,64	7,47
24/01/2025 15:00	0,38	28,6	568,8	376,67	32,78	13,97	7,45
24/01/2025 15:30	0,38	28,79	596,7	743,34	32,75	15,24	7,47
24/01/2025 16:00	0,38	28,84	574,4	289,8	32,9	13,92	7,45
24/01/2025 16:30	0,37	28,79	572,4	694,99	32,45	14,39	7,49
24/01/2025 17:00	0,38	28,96	539	310,5	32,75	14,64	7,47
24/01/2025 17:30	0,37	28,72	543	252,25	32,45	13,89	7,48
24/01/2025 18:00	0,38	29,08	546,9	654,33	32,66	14,37	7,48
24/01/2025 18:30	0,38	28,84	552,8	453,11	32,45	13,91	7,46
24/01/2025 19:00	0,38	29,17	556	342,97	32,45	14,39	7,49
24/01/2025 19:30	0,38	29,08	577,3	463,91	32,56	13,48	7,48
24/01/2025 20:00	0,37	29,14	571,1	68,86	31,87	13,88	7,5
24/01/2025 20:30	0,38	29,18	520,5	69,53	32,25	13,76	7,5
24/01/2025 21:00	0,37	29,44	412,6	69,84	32,23	14,49	7,54
24/01/2025 21:30	0,38	29,77	395,6	446,82	32,34	13,38	7,5
24/01/2025 22:00	0,38	29,23	408	39,01	32,23	12,68	7,48
24/01/2025 22:30	0,38	29,61	405,7	424,05	32,13	13,47	7,54
24/01/2025 23:00	0,38	29,4	410,9	39,01	32	13,05	7,53
24/01/2025 23:30	0,38	29,65	415,5	422,09	31,8	14,09	7,53
25/01/2025 00:00	0,38	29,65	409,3	39,92	32,23	13,49	7,53
25/01/2025 00:30	0,38	29,72	284,2	423,07	32,11	14,58	7,51
25/01/2025 01:00	0,38	29,7	173	428,44	32,11	12,84	7,53
25/01/2025 01:30	0,38	29,31	103,9	40,23	31,91	12,5	7,51
25/01/2025 02:00	0,38	29,37	68	39,86	31,87	12,32	7,54
25/01/2025 02:30	0,37	29,46	44,8	39,92	31,7	13,95	7,54
25/01/2025 03:00	0,37	29,4	32,09	39,68	31,7	12,89	7,5
25/01/2025 03:30	0,38	29,38	22,2	40,17	31,8	11,94	7,52
25/01/2025 04:00	0,37	29,05	17,5	39,68	31,56	11,83	7,53
25/01/2025 04:30	0,38	29,73	10,6	40,1	31,59	11,64	7,54
25/01/2025 05:00	0,38	29,31	0,3	39,92	31,48	12,99	7,55
25/01/2025 05:30	0,38	29,35	0,3	39,19	31,38	11,61	7,55

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
25/01/2025 06:00	0,38	29,33	0,3	415,32	31,27	12,56	7,55
25/01/2025 06:30	0,37	29,07	0,3	30,89	31,17	11,73	7,52
25/01/2025 07:00	0,38	29,07	0,3	30,76	31,27	11,24	7,58
25/01/2025 07:30	0,37	28,93	0,3	31,56	31,17	11,93	7,53
25/01/2025 08:00	0,38	28,97	0,3	31,01	31,17	11,07	7,56
25/01/2025 08:30	0,37	28,85	0,3	31,13	31,17	11,99	7,55
25/01/2025 09:00	0,38	28,8	0,3	31,8	31,17	10,82	7,56
25/01/2025 09:30	0,37	28,63	0,3	413,3	31,27	12,16	7,55
25/01/2025 10:00	0,37	28,57	0,3	52,5	31,38	11,2	7,53
25/01/2025 10:30	0,38	28,49	0,3	52,74	31,48	10,46	7,55
25/01/2025 11:00	0,38	28,29	0,3	55,37	31,7	11,28	7,51
25/01/2025 11:30	0,38	28,29	0,3	78,38	31,8	10,14	7,54
25/01/2025 12:00	0,38	28,14	0,3	464,95	32,23	11,13	7,53
25/01/2025 12:30	0,38	28,04	0,3	80,4	32,25	10,14	7,52
25/01/2025 13:00	0,38	28,01	0,3	81,68	33,01	10,91	7,54
25/01/2025 13:30	0,38	27,84	0,3	81,8	33,23	11,12	7,52
25/01/2025 14:00	0,38	27,76	0,3	82,66	33	10,15	7,57
25/01/2025 14:30	0,38	27,53	0,3	466,54	33,25	10,36	7,52
25/01/2025 15:00	0,38	27,5	0,3	85,22	33,35	9,97	7,53
25/01/2025 15:30	0,38	27,46	0,3	480,89	33,56	11,21	7,51
25/01/2025 16:00	0,38	27,3	0,3	63,24	33,46	10,08	7,51
25/01/2025 16:30	0,38	27,23	0,3	63,55	33,56	9,98	7,52
25/01/2025 17:00	0,37	27,13	0,3	63,85	33,25	9,53	7,56
25/01/2025 17:30	0,38	27,08	0,3	82,47	32,9	9,2	7,55
25/01/2025 18:00	0,38	26,98	0,3	62,27	32,75	9,92	7,55
25/01/2025 18:30	0,38	27,03	0,3	479,97	32,56	9,43	7,56
25/01/2025 19:00	0,38	26,99	0,3	479,54	32,56	10,81	7,54
25/01/2025 19:30	0,38	26,99	0,3	0,3	32,34	9,09	7,54
25/01/2025 20:00	0,38	26,91	0,3	0,12	32,23	8,85	7,52
25/01/2025 20:30	0,37	26,97	0,3	0,12	31,7	8,96	7,54
25/01/2025 21:00	0,38	26,91	0,3	386,38	32,02	9	7,53
25/01/2025 21:30	0,38	26,73	0,3	387,85	31,7	8,89	7,5
25/01/2025 22:00	0,38	27,08	0,3	0,24	31,8	9,09	7,54
25/01/2025 22:30	0,38	26,92	0,3	0,61	31,59	8,96	7,49
25/01/2025 23:00	0,38	27,01	0,3	0,42	31,48	9	7,53
25/01/2025 23:30	0,38	27,05	0,3	0,12	31,25	9,64	7,55
26/01/2025 00:00	0,38	27,06	0,3	397,19	31,27	9,21	7,55
26/01/2025 00:30	0,38	27,06	0,3	0,54	31,17	9,13	7,57
26/01/2025 01:00	0,38	27,03	0,3	379,66	31,07	10,28	7,58
26/01/2025 01:30	0,38	27,19	0,3	0,54	30,96	9,07	7,57

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/01/2025 02:00	0,38	27,24	0,3	0,61	30,91	10,49	7,56
26/01/2025 02:30	0,38	27,2	0,3	0,24	30,87	9,29	7,57
26/01/2025 03:00	0,38	27,38	0,3	384,55	30,77	10,59	7,58
26/01/2025 03:30	0,38	27,42	0,3	0,54	30,75	9,69	7,55
26/01/2025 04:00	0,38	27,59	0,3	383,14	30,77	9,44	7,56
26/01/2025 04:30	0,38	27,58	0,3	0,24	30,75	10,22	7,54
26/01/2025 05:00	0,38	27,6	0,3	0,24	30,66	9,4	7,56
26/01/2025 05:30	0,38	27,65	0,3	0,24	30,58	10,99	7,56
26/01/2025 06:00	0,38	27,67	0,3	0,85	30,56	9,47	7,56
26/01/2025 06:30	0,38	27,68	0,3	0,85	30,46	10,34	7,56
26/01/2025 07:00	0,38	27,71	0,3	382,6	30,36	10,32	7,54
26/01/2025 07:30	0,38	27,65	0,3	0,12	30,46	9,48	7,57
26/01/2025 08:00	0,38	27,67	0,3	0,24	30,46	10,4	7,58
26/01/2025 08:30	0,38	27,66	64,4	0,54	30,37	9,59	7,56
26/01/2025 09:00	0,39	28,03	204,6	313,61	31,19	13,69	7,5
26/01/2025 09:30	0,38	27,9	298	369,71	31,27	12,14	7,5
26/01/2025 10:00	0,38	27,88	342,3	426,43	31,28	12,23	7,52
26/01/2025 10:30	0,38	27,71	381,1	420,39	31,59	11,75	7,52
26/01/2025 11:00	0,38	27,82	395	374,66	31,5	11,91	7,51
26/01/2025 11:30	0,38	27,58	407,3	729,24	31,59	11,43	7,48
26/01/2025 12:00	0,38	27,77	395,4	0,85	31,91	12,21	7,48
26/01/2025 12:30	0,38	27,55	259,5	384,55	31,87	12,16	7,47
26/01/2025 13:00	0,38	27,51	157,4	0,61	32,13	11,84	7,45
26/01/2025 13:30	0,38	27,59	96,4	0,24	32,89	11,22	7,47
26/01/2025 14:00	0,38	27,43	63,9	0,85	32,9	10,98	7,47
26/01/2025 14:30	0,38	27,3	42,3	0,24	32,75	10,69	7,49
26/01/2025 15:00	0,38	27,24	30,8	384,55	33,01	11,63	7,45
26/01/2025 15:30	0,37	27,09	25,1	377,65	32,9	10,41	7,48
26/01/2025 16:00	0,37	27,17	21,3	0,61	32,9	12,3	7,48
26/01/2025 16:30	0,37	27,1	16,4	379,97	32,66	10,2	7,48
26/01/2025 17:00	0,37	26,94	0,2	0,61	32,56	9,78	7,46
26/01/2025 17:30	0,36	26,99	0,2	0,54	32,56	9,85	7,43
26/01/2025 18:00	0,36	26,99	0,2	0,61	32,23	10,12	7,49
26/01/2025 18:30	0,36	26,94	0,2	0,3	32	10,39	7,49
26/01/2025 19:00	0,36	26,98	0,2	0,24	31,91	10,41	7,5
26/01/2025 19:30	0,36	26,77	0,2	0,61	31,8	9,98	7,45
26/01/2025 20:00	0,36	27,01	0,2	385,22	31,48	10,24	7,47
26/01/2025 20:30	0,36	26,88	0,2	0,61	31,27	11,4	7,51
26/01/2025 21:00	0,36	27,03	0,2	0,3	31,17	10,68	7,49
26/01/2025 21:30	0,36	27,12	0,2	0,24	31,1	10,46	7,52

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/01/2025 22:00	0,36	27,04	0,2	0,61	31,07	12,28	7,51
26/01/2025 22:30	0,37	27,05	0,2	0,85	31,07	10,34	7,51
26/01/2025 23:00	0,37	27,3	0,3	0,42	31	11,6	7,51
26/01/2025 23:30	0,37	27,21	0,3	0,85	30,96	10,51	7,54
27/01/2025 00:00	0,37	27,2	0,2	496,27	30,87	11,8	7,52
27/01/2025 00:30	0,36	27,09	0,2	0,85	30,77	10,45	7,53
27/01/2025 01:00	0,37	27,21	0,3	0,85	30,77	10,2	7,53
27/01/2025 01:30	0,37	27,16	0,2	0,24	30,77	10,75	7,51
27/01/2025 02:00	0,37	27,24	0,2	87,85	30,66	10,18	7,51
27/01/2025 02:30	0,37	27,23	0,3	0,85	30,66	12,36	7,52
27/01/2025 03:00	0,37	27,19	0,3	0,12	30,56	10,16	7,51
27/01/2025 03:30	0,37	27,19	0,3	0,85	30,46	11,8	7,54
27/01/2025 04:00	0,36	27,18	0,3	0,24	30,36	10,3	7,52
27/01/2025 04:30	0,37	27,17	0,3	0,85	30,44	10,07	7,54
27/01/2025 05:00	0,37	27,02	0,3	0,85	30,36	11,7	7,54
27/01/2025 05:30	0,37	27,19	0,3	0,24	30,27	9,98	7,54
27/01/2025 06:00	0,36	26,99	0,3	0,42	30,26	12,73	7,54
27/01/2025 06:30	0,37	26,98	0,3	0,24	30,16	10,03	7,53
27/01/2025 07:00	0,37	26,94	0,3	0,12	30	11,1	7,54
27/01/2025 07:30	0,36	26,94	0,3	0,24	30,06	10,25	7,53
27/01/2025 08:00	0,37	26,95	0,3	0,85	30,16	9,81	7,54
27/01/2025 08:30	0,37	27,25	0,3	0,85	30,16	11,76	7,51
27/01/2025 09:00	0,37	26,88	0,3	0,24	30,16	9,8	7,55
27/01/2025 09:30	0,36	26,9	0,2	0,24	30,16	10,7	7,54
27/01/2025 10:00	0,36	26,92	16,8	0,42	30,16	9,85	7,53
27/01/2025 10:30	0,37	27,03	235,1	0,24	30,87	13,56	7,52
27/01/2025 11:00	0,37	27,34	508,2	0,24	30,87	15	7,54
27/01/2025 11:30	0,37	27,36	665,4	0,54	30,87	14,47	7,53
27/01/2025 12:00	0,37	27,45	742	0,3	31,17	13,51	7,52
27/01/2025 12:30	0,37	27,52	645,5	0,42	31,12	13,58	7,51
27/01/2025 13:00	0,37	27,54	452,2	0,85	31,38	13,08	7,5
27/01/2025 13:30	0,37	27,41	276,7	0,61	31,38	12,05	7,48
27/01/2025 14:00	0,37	27,31	164,5	0,42	31,59	12,25	7,48
27/01/2025 14:30	0,37	27,19	103,6	0,42	31,62	11,46	7,49
27/01/2025 15:00	0,36	27,25	68,2	0,24	31,48	10,92	7,49
27/01/2025 15:30	0,36	27	45,9	0,54	31,59	11,87	7,49
27/01/2025 16:00	0,36	26,87	36	0,61	31,59	10,45	7,49
27/01/2025 16:30	0,36	26,85	26,2	384,73	31,59	12,16	7,51
27/01/2025 17:00	0,36	26,79	20,4	0,42	31,38	10,44	7,51
27/01/2025 17:30	0,36	26,94	13,1	0,36	31,27	12,01	7,51

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/01/2025 18:00	0,35	26,87	14,5	387,24	31,07	10,97	7,52
27/01/2025 18:30	0,35	26,94	0,2	0,54	30,87	10,4	7,53
27/01/2025 19:00	0,35	26,86	0,2	0,24	30,87	10,98	7,53
27/01/2025 19:30	0,36	26,9	0,2	0,61	30,77	10,31	7,53
27/01/2025 20:00	0,36	26,88	0,3	0,24	30,66	11,09	7,53
27/01/2025 20:30	0,36	26,84	0,3	0,24	30,66	10,36	7,53
27/01/2025 21:00	0,36	26,88	0,3	0,12	30,5	10,63	7,54
27/01/2025 21:30	0,36	26,82	0,3	0,61	30,37	10,31	7,52
27/01/2025 22:00	0,36	26,84	0,3	0,85	30,47	9,98	7,54
27/01/2025 22:30	0,36	26,87	0,3	0,54	30,46	12,97	7,52
27/01/2025 23:00	0,36	26,82	0,2	0,3	30,36	9,99	7,52
27/01/2025 23:30	0,36	26,79	0,3	0,12	30,26	10,46	7,53
28/01/2025 00:00	0,36	26,69	0,3	0,24	30,18	9,84	7,53
28/01/2025 00:30	0,36	26,68	0,3	0,85	30,06	10,5	7,55
28/01/2025 01:00	0,36	26,73	0,3	0,24	29,97	10,03	7,52
28/01/2025 01:30	0,36	26,71	0,3	0,85	30,06	9,7	7,53
28/01/2025 02:00	0,36	26,8	0,3	0,85	29,97	11,14	7,53
28/01/2025 02:30	0,36	26,76	0,3	0,85	29,87	9,6	7,54
28/01/2025 03:00	0,36	26,71	0,3	0,24	29,87	11,07	7,54
28/01/2025 03:30	0,36	26,74	0,3	0,24	29,77	9,68	7,55
28/01/2025 04:00	0,36	26,79	0,3	0,24	29,58	10,68	7,56
28/01/2025 04:30	0,36	26,72	0,3	0,24	29,58	10,02	7,53
28/01/2025 05:00	0,36	26,61	0,3	0,85	29,58	9,34	7,54
28/01/2025 05:30	0,36	26,7	0,3	0,85	29,56	10,37	7,54
28/01/2025 06:00	0,36	26,75	0,3	0,85	29,48	9,3	7,55
28/01/2025 06:30	0,36	26,71	0,3	0,24	29,38	10,05	7,55
28/01/2025 07:00	0,36	26,69	0,3	0,85	29,37	9,32	7,56
28/01/2025 07:30	0,36	26,73	0,3	0,24	29,29	10,15	7,56
28/01/2025 08:00	0,36	26,56	0,2	0,54	29,29	9,45	7,56
28/01/2025 08:30	0,36	26,68	0,3	0,3	29,32	9,26	7,56
28/01/2025 09:00	0,36	26,68	0,2	0,12	29,38	10,54	7,56
28/01/2025 09:30	0,36	26,63	0,2	0,54	29,39	9,16	7,56
28/01/2025 10:00	0,35	26,65	0,2	391,14	29,58	10,52	7,54
28/01/2025 10:30	0,36	26,7	182,3	0,24	29,97	10,83	7,59
28/01/2025 11:00	0,36	27,28	474,4	0,24	30,66	15,65	7,51
28/01/2025 11:30	0,36	27,44	637,1	0,24	30,77	15,34	7,5
28/01/2025 12:00	0,36	27,56	738,5	0,24	30,7	14,08	7,51
28/01/2025 12:30	0,36	27,46	743,6	0,24	30,96	14,03	7,5
28/01/2025 13:00	0,36	27,59	514,3	384,73	30,87	14,42	7,52
28/01/2025 13:30	0,36	27,51	316,5	0,24	31,27	13,48	7,49

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
28/01/2025 14:00	0,36	27,33	195,9	0,24	31,27	12,77	7,5
28/01/2025 14:30	0,36	27,24	118,9	0,42	31,7	12,45	7,51
28/01/2025 15:00	0,35	27,07	76,5	0,42	31,59	12	7,51
28/01/2025 15:30	0,35	27,05	50,4	0,54	31,27	11,52	7,53
28/01/2025 16:00	0,35	27	24,1	0,24	31,29	11,75	7,51
28/01/2025 16:30	0,35	26,93	26,7	0,42	31,27	11,2	7,53
28/01/2025 17:00	0,35	26,85	20,1	0,42	31,27	11,52	7,51
28/01/2025 17:30	0,35	26,91	18,1	0,36	31,07	11,08	7,52
28/01/2025 18:00	0,35	26,91	1,6	0,61	30,87	12,55	7,55
28/01/2025 18:30	0,34	26,86	0,2	0,42	30,66	11,39	7,54
28/01/2025 19:00	0,35	26,91	0,2	0,3	30,63	11,24	7,55
28/01/2025 19:30	0,35	26,92	0,3	0,24	30,5	12,12	7,53
28/01/2025 20:00	0,35	26,97	0,3	0,36	30,46	11,05	7,54
28/01/2025 20:30	0,35	26,99	0,3	0,42	30,36	12,71	7,53
28/01/2025 21:00	0,35	27	0,3	0,54	30,26	11,25	7,53
28/01/2025 21:30	0,36	26,75	0,3	0,42	30,26	10,73	7,52
28/01/2025 22:00	0,35	26,95	0,3	389,86	30,06	11,13	7,52
28/01/2025 22:30	0,35	26,93	0,3	0,42	30,06	10,86	7,53
28/01/2025 23:00	0,35	26,57	0,3	0,61	30,06	10,7	7,5
28/01/2025 23:30	0,35	26,85	0,3	0,3	29,97	10,61	7,51
29/01/2025 00:00	0,36	26,72	0,3	0,3	29,95	10,39	7,5
29/01/2025 00:30	0,35	26,82	0,3	0,24	29,87	10,47	7,52
29/01/2025 01:00	0,36	26,87	0,3	0,24	29,58	10,91	7,54
29/01/2025 01:30	0,35	26,83	0,3	0,54	29,67	10,8	7,54
29/01/2025 02:00	0,36	26,79	0,3	0,24	29,67	10,28	7,55
29/01/2025 02:30	0,35	26,8	0,3	0,24	29,58	11,08	7,55
29/01/2025 03:00	0,36	26,85	0,3	0,3	29,48	10,19	7,55
29/01/2025 03:30	0,35	26,6	0,3	0,61	29,48	10,03	7,52
29/01/2025 04:00	0,35	26,7	0,3	0,85	29,29	10,28	7,54
29/01/2025 04:30	0,36	26,75	0,3	0,24	28,94	10,24	7,54
29/01/2025 05:00	0,35	26,71	0,3	0,24	29	10,09	7,53
29/01/2025 05:30	0,36	26,77	0,3	0,85	29,1	9,93	7,56
29/01/2025 06:00	0,35	26,73	0,3	0,85	29,01	10,37	7,54
29/01/2025 06:30	0,36	26,76	0,3	0,24	28,91	9,97	7,55
29/01/2025 07:00	0,36	26,8	0,3	0,54	28,91	11,24	7,55
29/01/2025 07:30	0,36	26,75	0,3	0,24	28,75	9,93	7,54
29/01/2025 08:00	0,35	26,8	0,3	0,42	28,71	10,98	7,55
29/01/2025 08:30	0,35	26,78	0,3	0,24	28,82	10,08	7,55
29/01/2025 09:00	0,35	26,74	0,3	0,42	28,82	10,02	7,56
29/01/2025 09:30	0,35	26,76	0,3	0,24	29,01	10,18	7,54

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
29/01/2025 10:00	0,35	26,71	0,3	0,42	29	9,75	7,53
29/01/2025 10:30	0,35	26,69	54,9	0,42	29,19	10,63	7,54
29/01/2025 11:00	0,36	27,23	396,7	0,85	30,06	16,39	7,5
29/01/2025 11:30	0,36	27,14	586,3	0,54	30	14,73	7,5
29/01/2025 12:00	0,36	27,33	731,6	0,12	30,36	15,48	7,47
29/01/2025 12:30	0,36	27,45	717,1	0,54	30,36	16,99	7,5
29/01/2025 13:00	0,36	27,41	621,9	0,24	30,62	15,81	7,5
29/01/2025 13:30	0,36	27,32	399,7	0,24	30,56	14,91	7,51
29/01/2025 14:00	0,35	27,02	242,8	390,84	30,66	13,95	7,49
29/01/2025 14:30	0,35	27,06	148	0,3	30,87	13,62	7,47
29/01/2025 15:00	0,35	27,11	91,9	76,25	31,38	13,34	7,48
29/01/2025 15:30	0,35	26,98	62,3	0,61	31,27	13,26	7,51
29/01/2025 16:00	0,35	26,81	41,8	0,85	30,77	13,36	7,53
29/01/2025 16:30	0,34	26,55	31,7	0,24	30,75	12,48	7,5
29/01/2025 17:00	0,34	26,79	23	0,24	30,59	12,54	7,51
29/01/2025 17:30	0,34	26,84	18,8	0,54	30,46	12,61	7,52
29/01/2025 18:00	0,34	26,82	15,8	0,54	30,26	12,39	7,54
29/01/2025 18:30	0,34	26,7	0,2	0,24	30,26	12,37	7,53
29/01/2025 19:00	0,34	26,85	0,2	0,24	30,16	12,53	7,51
29/01/2025 19:30	0,35	26,49	0,2	0,85	30,06	12,52	7,51
29/01/2025 20:00	0,34	26,9	0,2	0,54	30,06	13,31	7,53
29/01/2025 20:30	0,35	26,87	0,2	0,54	29,97	12,39	7,53
29/01/2025 21:00	0,35	26,88	0,3	0,42	29,97	14,07	7,54
29/01/2025 21:30	0,35	26,79	0,3	0,54	29,87	12,4	7,53
29/01/2025 22:00	0,35	26,82	0,3	0,85	29,77	12,63	7,53
29/01/2025 22:30	0,35	26,76	0,2	0,24	29,67	12,18	7,53
29/01/2025 23:00	0,35	27,1	0,3	0,61	29,67	11,98	7,54
29/01/2025 23:30	0,35	26,86	0,3	0,85	29,67	12,96	7,53
30/01/2025 00:00	0,35	26,8	0,3	0,24	29,58	11,83	7,56
30/01/2025 00:30	0,35	26,85	0,3	0,24	29,49	13,32	7,55
30/01/2025 01:00	0,35	26,78	0,3	0,24	29,48	11,89	7,58
30/01/2025 01:30	0,35	26,78	0,3	0,85	29,25	13,8	7,55
30/01/2025 02:00	0,35	26,71	0,3	0,85	29,29	12,33	7,55
30/01/2025 02:30	0,35	26,74	0,3	0,85	29,29	11,56	7,55
30/01/2025 03:00	0,35	26,75	0,3	0,24	29,25	12,62	7,53
30/01/2025 03:30	0,35	26,72	0,3	0,61	29,19	11,39	7,55
30/01/2025 04:00	0,35	26,72	0,3	0,24	29,1	11,58	7,54
30/01/2025 04:30	0,35	26,7	0,3	0,3	29,01	11,36	7,55
30/01/2025 05:00	0,35	26,7	0,3	0,73	28,75	13,63	7,55
30/01/2025 05:30	0,35	26,68	0,3	0,54	28,71	11,85	7,55

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
30/01/2025 06:00	0,35	26,6	0,3	0,42	28,82	11,18	7,55
30/01/2025 06:30	0,35	26,64	0,3	0,24	28,71	11,5	7,55
30/01/2025 07:00	0,35	26,53	0,3	0,24	28,6	11,18	7,55
30/01/2025 07:30	0,35	26,71	0,3	0,85	28,6	12,13	7,57
30/01/2025 08:00	0,35	26,65	0,3	0,85	28,6	11,24	7,57
30/01/2025 08:30	0,35	26,67	0,3	0,54	28,6	11,57	7,58
30/01/2025 09:00	0,35	26,5	0,3	0,85	28,71	11,56	7,56
30/01/2025 09:30	0,35	26,49	0,3	0,54	28,81	11,05	7,56
30/01/2025 10:00	0,35	26,63	0,3	0,24	28,91	11,07	7,55
30/01/2025 10:30	0,36	27,04	276	0,12	29,62	17,77	7,53
30/01/2025 11:00	0,35	26,8	494,6	0,24	29,67	15,46	7,46
30/01/2025 11:30	0,35	27,27	650,5	0,42	29,87	16,17	7,47
30/01/2025 12:00	0,35	27,35	715,6	0,42	30,26	15,99	7,47
30/01/2025 12:30	0,35	27,38	630,2	0,85	30,26	17,24	7,5
30/01/2025 13:00	0,35	27,4	435,3	0,24	29,97	15,23	7,51
30/01/2025 13:30	0,35	27,19	271,8	0,61	30,06	16,56	7,5
30/01/2025 14:00	0,35	27,3	162,4	383,02	30,06	14,78	7,51
30/01/2025 14:30	0,34	27,14	103	0,61	30,16	14,61	7,5
30/01/2025 15:00	0,34	27,17	66,2	0,61	30,1	13,98	7,5
30/01/2025 15:30	0,35	26,93	45,3	0,3	30,06	13,57	7,49
30/01/2025 16:00	0,34	27,1	33,5	0,61	30,16	13,72	7,47
30/01/2025 16:30	0,34	27,03	24,4	0,12	29,97	14,65	7,51
30/01/2025 17:00	0,34	26,57	20	0,24	30	13,42	7,47
30/01/2025 17:30	0,34	27,03	18,1	0,24	29,87	13,66	7,52
30/01/2025 18:00	0,34	26,74	0,2	0,61	29,87	12,87	7,47
30/01/2025 18:30	0,34	27,01	0,2	0,24	29,67	13,21	7,49
30/01/2025 19:00	0,34	26,9	0,2	0,61	29,67	12,9	7,5
30/01/2025 19:30	0,34	27	0,2	0,12	29,48	13,41	7,5
30/01/2025 20:00	0,34	27,05	0,3	0,24	29,48	13	7,51
30/01/2025 20:30	0,34	27,02	0,2	0,24	29,48	13,02	7,49
30/01/2025 21:00	0,34	27,04	0,3	0,24	29,29	12,86	7,49
30/01/2025 21:30	0,34	27,01	0,3	0,3	29,25	13,89	7,5
30/01/2025 22:00	0,35	26,96	0,3	0,24	29,19	12,79	7,52
30/01/2025 22:30	0,35	26,85	0,3	0,54	29,1	13,58	7,53
30/01/2025 23:00	0,34	26,97	0,3	0,54	29,01	13,3	7,53
30/01/2025 23:30	0,34	26,81	0,3	0,54	29,01	12,5	7,53
31/01/2025 00:00	0,34	26,98	0,3	0,61	29,01	15,99	7,52
31/01/2025 00:30	0,34	26,91	0,3	389,13	28,91	12,56	7,53
31/01/2025 01:00	0,34	26,99	0,3	0,61	28,82	13,41	7,52
31/01/2025 01:30	0,35	26,9	0,3	381,56	28,81	12,45	7,53

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
31/01/2025 02:00	0,34	26,92	0,3	0,3	28,63	12,79	7,52
31/01/2025 02:30	0,34	26,91	0,3	0,85	28,5	12,7	7,51
31/01/2025 03:00	0,35	26,77	0,3	0,85	28,6	12,55	7,53
31/01/2025 03:30	0,34	26,91	0,3	0,36	28,6	14,06	7,51
31/01/2025 04:00	0,35	26,82	0,3	0,24	28,48	12,11	7,53
31/01/2025 04:30	0,34	26,92	0,3	0,85	28,37	15,95	7,5
31/01/2025 05:00	0,35	26,86	0,3	0,85	28,37	12,23	7,52
31/01/2025 05:30	0,34	26,78	0,3	0,73	28,16	13,1	7,54
31/01/2025 06:00	0,34	26,84	0,3	0,24	28,05	13,6	7,52
31/01/2025 06:30	0,35	26,8	0,3	0,61	28,16	12,12	7,53
31/01/2025 07:00	0,35	26,7	0,3	0,85	28,16	13,96	7,52
31/01/2025 07:30	0,35	26,81	0,3	0,85	28,14	11,92	7,53
31/01/2025 08:00	0,34	26,8	0,2	0,24	28,16	15,67	7,52
31/01/2025 08:30	0,34	26,8	0,3	0,24	28,16	12,13	7,53
31/01/2025 09:00	0,34	26,54	0,2	0,85	28,27	11,81	7,53
31/01/2025 09:30	0,34	26,71	0,2	0,12	28,35	11,55	7,51
31/01/2025 10:00	0,34	26,72	0,2	0,24	28,37	11,76	7,53
31/01/2025 10:30	0,34	26,43	130,39	0,12	28,48	11,58	7,52
31/01/2025 11:00	0,34	27,34	411,8	0,42	29,38	16,8	7,5
31/01/2025 11:30	0,34	27,45	591,9	0,24	29,78	15,98	7,48
31/01/2025 12:00	0,34	27,4	679,5	0,3	29,67	16,27	7,5
31/01/2025 12:30	0,34	27,4	700,1	0,54	29,67	15,97	7,5
31/01/2025 13:00	0,34	27,63	510,9	0,3	29,97	15,13	7,46
31/01/2025 13:30	0,34	27,41	327,4	0,54	29,77	15,63	7,53
31/01/2025 14:00	0,34	27,1	199,1	0,24	29,97	13,92	7,47
31/01/2025 14:30	0,34	27,46	124,3	0,42	30,03	14,12	7,5
31/01/2025 15:00	0,33	27,17	78	394,62	30,16	13,54	7,47
31/01/2025 15:30	0,33	27,36	56,1	0,61	30,26	13,87	7,47
31/01/2025 16:00	0,33	27,08	36,6	0,85	30,25	13,92	7,47
31/01/2025 16:30	0,33	27,14	29,1	0,42	30,5	13,77	7,44
31/01/2025 17:00	0,33	27,23	22,1	0,54	30,16	13,43	7,46
31/01/2025 17:30	0,33	26,74	19,5	0,61	30,36	12,68	7,43
31/01/2025 18:00	0,33	27,08	17,5	0,54	30,06	13,67	7,49
31/01/2025 18:30	0,33	26,8	0,2	0,3	30,06	12,5	7,47
31/01/2025 19:00	0,33	27,12	0,2	0,61	29,86	12,58	7,48
31/01/2025 19:30	0,33	27,24	0,2	0,36	29,67	16,42	7,51
31/01/2025 20:00	0,33	27,04	0,2	0,54	29,58	13,54	7,52
31/01/2025 20:30	0,33	27,14	0,2	0,24	29,48	12,81	7,55
31/01/2025 21:00	0,33	27,27	0,2	0,24	29,38	15,34	7,53
31/01/2025 21:30	0,33	27,26	0,2	0,54	29,29	12,65	7,55

Thời điểm:	Amoni(mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào_ số 1(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
31/01/2025 22:00	0,33	27,27	0,2	0,24	29,19	13,39	7,53
31/01/2025 22:30	0,33	27,25	0,2	0,24	29,1	12,75	7,55
31/01/2025 23:00	0,33	27,32	0,2	0,24	29	16,24	7,56
31/01/2025 23:30	0,33	27,26	0,2	382,41	29,01	13,81	7,53