

Trạm quan trắc: Trạm nước thải tập trung KCN Long Thành-DN
Từ thời điểm 01/08/2025 00:00
đến thời điểm 31/08/2025 23:59
Tọa độ X
Tọa độ Y

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /ngày)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /ngà	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	25.000	25.000	40	40,5	6-9
01/08/2025	1,3	31	16.975	17.015	33,6	7	7,6
02/08/2025	0,31	36	14.690	12.313	33,6	6,6	7,5
03/08/2025	0,92	31	1.815	2.983	-	7,3	7,8
04/08/2025	2,1	34	14.816	16.460	33,4	8	8
05/08/2025	0,94	31	20.682	19.182	33,7	6,2	7,8
06/08/2025	0,63	32	17.935	19.200	33,9	6	7,9

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN							
40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/08/2025 00:00	0,95	32,14	722,7	618,31	33,56	6,6	7,76
07/08/2025 00:30	0,96	32,27	718,8	615,42	34,25	5,01	7,75
07/08/2025 01:00	0,95	32,23	716	1008,57	33,85	4,29	7,76
07/08/2025 01:30	0,95	32,25	728,4	1003,14	34,07	6,11	7,77
07/08/2025 02:00	0,95	32,24	762,8	1007,6	33,95	4,96	7,75
07/08/2025 02:30	0,95	32,27	747	619,52	33,75	6,27	7,77
07/08/2025 03:00	0,96	32,26	736,2	620,93	34,05	4,81	7,74
07/08/2025 03:30	0,94	32,23	724,4	623,12	33,46	3,72	7,74
07/08/2025 04:00	0,95	32,3	737,8	907	34,05	5,4	7,73
07/08/2025 04:30	0,95	32,25	735,6	1005,67	33,65	4,41	7,78
07/08/2025 05:00	0,95	32,32	697,7	1055,4	33,95	4,8	7,76
07/08/2025 05:30	0,93	32,26	749,1	994,17	33,85	4,96	7,76
07/08/2025 06:00	0,92	32,31	797,5	620,14	33,5	4,83	7,78
07/08/2025 06:30	0,97	32,31	828,7	621,08	33,95	4,3	7,75
07/08/2025 07:00	0,92	32,29	770,3	587,33	33,46	3,38	7,78
07/08/2025 07:30	0,96	32,32	823,8	580,24	34,05	5,02	7,75
07/08/2025 08:00	0,95	32,28	849,3	525,02	33,75	4,12	7,74
07/08/2025 08:30	0,94	32,29	840,8	590,96	34,16	4,67	7,73
07/08/2025 09:00	0,92	32,17	834	594,16	34,09	4,32	7,74
07/08/2025 09:30	1,69	28,3	855,1	579,4	32,56	0	8,11

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
07/08/2025 10:30	1,1	27,55	910,4	935,01	34,57	13,48	7,65
07/08/2025 11:00	1,06	32,25	891,7	944,48	34,78	17,19	7,72
07/08/2025 11:30	1,04	32,3	904,1	563,97	34,75	23,85	7,75
07/08/2025 12:00	1,03	32,32	902,2	933,9	34,99	33,84	7,75
07/08/2025 14:30	0,99	32,52	885,2	567,5	35,97	36,33	7,7
07/08/2025 16:30	1,01	32,27	873,5	949,66	35,5	6,63	7,8
07/08/2025 17:00	1	32,26	867,1	950,96	35,63	8,37	7,79
07/08/2025 17:30	1	32,35	876,5	957,43	35,63	11,42	7,77
07/08/2025 18:00	0,99	32,29	888,4	648,28	35,53	13,03	7,78
07/08/2025 18:30	0,94	32,29	879,1	601,01	35,42	7,4	7,78
07/08/2025 19:00	0,98	32,32	857,2	601,67	35,31	8,45	7,78
07/08/2025 19:30	0,97	32,27	869,6	595,27	34,99	9,37	7,81
07/08/2025 20:00	0,96	32,31	876,2	601,95	34,99	6,62	7,74
07/08/2025 20:30	0,97	32,34	878,9	583,08	34,99	6,39	7,77
07/08/2025 21:00	0,97	32,33	856,2	575,35	34,99	6,85	7,78
07/08/2025 21:30	0,97	32,36	813,2	962,88	34,88	5,2	7,77
07/08/2025 22:00	0,99	32,34	805,1	966,51	34,87	5,83	7,77
07/08/2025 22:30	0,98	32,38	807	993,22	34,78	7,3	7,79
07/08/2025 23:00	0,99	32,35	792	993,73	34,67	4,79	7,79
07/08/2025 23:30	1	32,37	775,6	989,64	34,75	5,61	7,86
08/08/2025 00:00	0,98	32,37	768,5	990,87	34,71	4,84	7,83
08/08/2025 00:30	0,99	32,37	760,7	985,99	34,67	6,26	7,86
08/08/2025 01:00	0,99	32,39	734,8	992,94	34,67	5,84	7,84
08/08/2025 01:30	0,99	32,36	725,4	999,41	34,61	4,77	7,85
08/08/2025 02:00	1	32,48	748	1000,71	34,57	5,02	7,85
08/08/2025 02:30	0,99	32,43	750,2	1005,02	34,46	7,56	7,86
08/08/2025 03:00	0,95	32,42	716,3	1023,36	34,25	6,83	7,82
08/08/2025 03:30	0,95	32,45	710	1021,35	34,5	3,7	7,82
08/08/2025 04:00	1,01	32,47	735,5	1015,96	34,57	4,89	7,83
08/08/2025 04:30	1	32,44	732,6	974,07	34,46	4,31	7,82
08/08/2025 05:00	0,99	32,49	719,9	899,69	34,46	5,37	7,82
08/08/2025 05:30	0,99	32,5	726,8	957,14	34,36	4,54	7,83
08/08/2025 06:00	0,99	32,47	735,9	582,99	34,36	4,99	7,84
08/08/2025 06:30	0,99	32,48	742,1	583,54	34,36	7,22	7,8
08/08/2025 07:00	0,99	32,49	706,2	573,41	34,46	4,78	7,81
08/08/2025 07:30	0,99	32,47	712,6	560,03	34,57	6,28	7,8
08/08/2025 08:00	0,98	32,46	735,8	938,79	34,5	4,86	7,77

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
08/08/2025 08:30	0,97	32,47	742	560,86	34,67	10,03	7,81
08/08/2025 09:00	0,96	32,42	737,9	954,73	34,78	5,03	7,8
08/08/2025 09:30	0,96	32,42	731,3	559,38	34,84	4,79	7,82
08/08/2025 10:00	0,96	32,43	756	941,13	34,99	6,59	7,82
08/08/2025 10:30	0,96	32,42	758,6	951,89	35,09	3,93	7,81
08/08/2025 11:00	0,97	32,42	722,7	955,4	35,2	4,7	7,81
08/08/2025 11:30	0,93	32,41	750	949,05	35,31	3,73	7,8
08/08/2025 12:00	0,94	32,4	777	569,38	35,42	5,15	7,8
08/08/2025 12:30	0,99	32,42	751,5	571,22	35,63	4,78	7,78
08/08/2025 13:00	0,98	32,42	719	571,4	35,5	5,56	7,82
08/08/2025 13:30	0,99	32,43	715	559,7	35,97	4,8	7,84
08/08/2025 14:00	0,98	32,41	704,4	552,46	35,97	4,45	7,8
08/08/2025 14:30	0,98	32,45	712,3	552,83	35,85	5,82	7,82
08/08/2025 15:00	0,98	32,41	711,2	551,46	35,85	4,98	7,81
08/08/2025 15:30	0,98	32,41	741,1	929,59	35,74	4,79	7,83
08/08/2025 16:00	0,97	32,45	770,1	561,02	35,63	4,85	7,79
08/08/2025 16:30	0,97	32,39	791,6	947	35,09	5,29	7,87
08/08/2025 17:00	0,96	32,37	823,7	948,86	34,99	5,6	7,81
08/08/2025 17:30	0,97	32,44	820,4	1026	35,2	4,82	7,85
08/08/2025 18:00	0,98	32,42	823	1241,74	35,2	7,11	7,85
08/08/2025 18:30	0,98	32,43	826,3	1010,7	35,1	4,77	7,82
08/08/2025 19:00	0,98	32,43	847,4	972,45	35	7,2	7,87
08/08/2025 19:30	0,98	32,49	881,7	959,32	34,94	4,84	7,86
08/08/2025 20:00	0,98	32,42	861,2	952,35	34,78	5,31	7,88
08/08/2025 20:30	0,93	32,4	874,1	574,15	34,78	6,38	7,84
08/08/2025 21:00	0,98	32,44	869,9	966,32	34,78	4,21	7,86
08/08/2025 21:30	0,98	32,48	881,2	574,94	34,78	5,78	7,86
08/08/2025 22:00	0,98	32,44	904	965,06	34,68	4,05	7,86
08/08/2025 22:30	0,98	32,49	899,2	593,85	34,78	4,6	7,86
08/08/2025 23:00	0,98	32,45	902,8	973,38	34,57	3,97	7,86
08/08/2025 23:30	0,98	32,47	905,8	581,5	34,5	4,24	7,88
09/08/2025 00:00	0,98	32,48	888	976,49	34,57	5,08	7,85
09/08/2025 00:30	0,99	32,5	870,9	615,73	34,67	4,15	7,85
09/08/2025 01:00	0,99	32,5	853	618,54	34,67	5,56	7,85
09/08/2025 01:30	0,98	32,45	861,1	620,62	34,36	3,88	7,86
09/08/2025 02:00	0,98	32,54	886,6	617,56	34,54	4,55	7,87
09/08/2025 02:30	0,98	32,52	909,9	1009,31	34,46	4,89	7,85

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/08/2025 03:00	0,98	32,59	907,8	974,29	34,46	4,72	7,88
09/08/2025 03:30	0,99	32,53	912	590,52	34,25	5,04	7,85
09/08/2025 04:00	0,99	32,57	924,4	979,35	34,57	4,35	7,86
09/08/2025 04:30	0,99	32,65	910,8	981,9	34,57	5,91	7,86
09/08/2025 05:00	0,99	32,62	879	995,51	34,46	6,52	7,83
09/08/2025 05:30	0,99	32,54	901,1	630,36	34,46	5,59	7,86
09/08/2025 06:00	0,99	32,58	912	613,33	34,46	5,23	7,86
09/08/2025 06:30	0,99	32,57	883,7	992,45	34,36	4,66	7,87
09/08/2025 07:00	0,98	32,56	881,1	1000,04	34,46	5,36	7,83
09/08/2025 07:30	0,99	32,54	870,7	617,48	34,57	3,89	7,85
09/08/2025 08:00	0,99	32,5	866,4	604,61	34,57	5,07	7,84
09/08/2025 08:30	0,99	32,48	867,1	614,06	34,5	3,83	7,84
09/08/2025 09:00	0,99	32,47	843,6	1014,27	34,78	4,35	7,86
09/08/2025 09:30	0,98	32,44	853,4	662,6	34,88	4,06	7,85
09/08/2025 10:00	0,94	32,38	872,4	1034,16	34,99	4,3	7,86
09/08/2025 10:30	0,99	32,39	890	865,16	35,09	5,09	7,86
09/08/2025 11:00	0,99	32,37	885,9	625,73	35,2	4,24	7,85
09/08/2025 11:30	0,99	32,35	906,7	635,79	35,32	5,2	7,85
09/08/2025 12:00	0,98	32,36	894,2	1023,89	35,53	4,65	7,84
09/08/2025 12:30	0,99	32,3	910,2	1017,82	35,63	4,69	7,86
09/08/2025 13:00	0,98	32,36	868,3	1001,34	35,74	4,7	7,85
09/08/2025 13:30	0,97	32,34	850	939,73	35,53	4,49	7,86
09/08/2025 14:00	0,97	32,33	861,1	615,79	35,42	6,12	7,85
09/08/2025 14:30	0,98	32,37	858,2	611,22	35,42	5,17	7,86
09/08/2025 15:00	0,98	32,35	870,9	620,87	35,25	6,79	7,84
09/08/2025 15:30	0,98	32,39	881	982,68	35,21	4,48	7,86
09/08/2025 16:00	0,97	32,43	905,8	962,13	35,2	5,07	7,85
09/08/2025 16:30	0,98	32,41	875,9	576,34	35,09	5,66	7,85
09/08/2025 17:00	0,98	32,37	849,3	581,13	34,99	4,67	7,86
09/08/2025 17:30	0,97	32,4	853	583,82	34,99	6,09	7,87
09/08/2025 18:00	0,98	32,39	872,4	585,43	34,99	4,13	7,85
09/08/2025 18:30	0,98	32,41	881,3	973,44	34,99	5,43	7,86
09/08/2025 19:00	0,98	32,37	866,8	973,13	34,75	5,23	7,85
09/08/2025 19:30	0,98	32,37	876,8	987,45	34,88	5,37	7,85
09/08/2025 20:00	0,98	32,38	892,4	589,71	34,78	4,83	7,85
09/08/2025 20:30	0,99	32,4	884	575,27	34,68	5,24	7,86
09/08/2025 21:00	0,98	32,36	881,5	572,62	34,78	5,93	7,84

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
09/08/2025 21:30	0,99	32,42	879,4	571,83	34,78	5,47	7,82
09/08/2025 22:00	0,99	32,38	874,8	970,12	34,78	6,62	7,84
09/08/2025 22:30	0,98	32,39	820,4	966,54	34,67	4,98	7,84
09/08/2025 23:00	0,98	32,37	741	586,12	34,67	5,16	7,86
09/08/2025 23:30	0,94	32,38	717	581,67	34,57	4,67	7,84
10/08/2025 00:00	0,94	32,45	705	581,92	34,46	5,39	7,86
10/08/2025 00:30	0,93	32,37	686,4	974,44	34,46	5,81	7,85
10/08/2025 01:00	0,94	32,39	648	605,86	34,46	5,83	7,85
10/08/2025 01:30	0,99	32,38	663,6	605,97	34,46	6,14	7,86
10/08/2025 02:00	0,99	32,39	669,3	595,68	34,46	5,6	7,84
10/08/2025 02:30	0,99	32,38	690,1	595,22	34,36	5,55	7,86
10/08/2025 03:00	0,98	32,34	716,6	593,63	34,26	5,32	7,85
10/08/2025 03:30	0,99	32,36	730,9	978,98	34,24	5,49	7,87
10/08/2025 04:00	0,98	32,35	745,4	601,09	34,16	6,01	7,86
10/08/2025 04:30	0,98	32,38	728,9	609,73	34,26	4,87	7,84
10/08/2025 05:00	0,98	32,4	691,2	626,11	34,25	5,49	7,85
10/08/2025 05:30	0,98	32,38	689,2	976,76	34,26	5,16	7,85
10/08/2025 06:00	0,99	32,35	684,3	620,75	34,19	5,03	7,86
10/08/2025 06:30	0,98	32,41	691,4	607,99	34,16	4,89	7,86
10/08/2025 07:00	0,99	32,32	664,6	610,9	34,16	4,48	7,88
10/08/2025 07:30	0,98	32,29	651,4	605,67	34,26	6,42	7,85
10/08/2025 08:00	0,97	32,27	668,1	604,05	34,36	4,24	7,86
10/08/2025 08:30	0,94	32,25	670,6	603,5	34,36	4,82	7,85
10/08/2025 09:00	0,94	32,2	658	985,62	34,46	4,4	7,85
10/08/2025 09:30	0,94	32,2	668,6	478,65	34,25	5,11	7,86
10/08/2025 10:00	0,94	32,19	686,6	481,35	34,57	4,59	7,83
10/08/2025 10:30	0,95	32,14	710,7	861,35	34,67	4,71	7,86
10/08/2025 11:00	0,96	32,13	686,2	440,37	34,88	5,3	7,86
10/08/2025 11:30	0,97	32,14	713,3	441,01	34,99	4,51	7,85
10/08/2025 12:00	0,97	32,12	732,6	801,24	35,09	4,81	7,85
10/08/2025 12:30	0,97	32,12	736,5	311,46	35,31	5,5	7,83
10/08/2025 13:00	0,98	32,12	715,6	531,48	35,42	5,61	7,86
10/08/2025 13:30	0,94	32,1	687,4	534,61	35,63	5,86	7,82
10/08/2025 14:00	0,94	32,11	666,8	164,01	35,74	5,87	7,86
10/08/2025 14:30	1,01	32,09	577,1	202,64	35,85	6,36	7,85
10/08/2025 15:00	0,99	32,09	490,5	560,35	35,74	6,33	7,84
10/08/2025 15:30	0,98	32,08	463,7	191,63	35,63	5,42	7,86

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
10/08/2025 16:00	0,98	32,09	451,5	302,46	35,5	6,04	7,84
10/08/2025 16:30	0,98	32,12	436,9	307,19	35,53	6,83	7,87
10/08/2025 17:00	0,97	32,11	411,5	599,04	35,42	6,41	7,85
10/08/2025 17:30	0,98	32,06	426	261,26	35,31	6,95	7,88
10/08/2025 18:00	0,96	32,06	433,8	221,89	35,2	7,39	7,86
10/08/2025 18:30	0,97	32,07	427,9	556,88	35,2	8,12	7,84
10/08/2025 19:00	0,97	32,04	437,1	224,17	34,78	8,15	7,89
10/08/2025 19:30	0,97	32,07	441,1	626,28	34,88	7,42	7,85
10/08/2025 20:00	0,98	32,05	439	617,82	34,8	7,58	7,9
10/08/2025 20:30	0,97	32,08	418,2	394,34	34,75	8,07	7,88
10/08/2025 21:00	0,97	32,06	407,4	300,3	34,67	8,14	7,89
10/08/2025 21:30	0,97	32,05	418,9	243,33	34,67	9,64	7,88
10/08/2025 22:00	0,98	32,07	419,3	408,18	34,67	8,86	7,87
10/08/2025 22:30	0,98	32,06	425,3	234,6	34,57	8,85	7,89
10/08/2025 23:00	0,97	32,05	383,8	366,89	34,57	8,44	7,86
10/08/2025 23:30	0,93	32,07	386,3	236,93	34,54	8,42	7,89
11/08/2025 00:00	0,99	32,08	397,5	616,17	34,46	9,89	7,88
11/08/2025 00:30	0,98	32,08	407,1	240,59	34,25	9,78	7,9
11/08/2025 01:00	0,97	32,08	401,7	241,02	34,36	9,78	7,9
11/08/2025 01:30	0,99	32,1	412	618,25	34,36	9,61	7,87
11/08/2025 02:00	0,98	32,06	422,9	268,9	34,36	9,54	7,89
11/08/2025 02:30	0,98	32,08	413,3	268,27	34,3	9,32	7,87
11/08/2025 03:00	0,98	32,09	401,3	395,75	34,26	9,6	7,9
11/08/2025 03:30	0,98	32,08	403,2	621,23	34,16	9,67	7,87
11/08/2025 04:00	0,99	32,11	410,6	248,9	34,16	10,07	7,91
11/08/2025 04:30	0,98	32,14	410,8	247,42	34	10,24	7,9
11/08/2025 05:00	0,98	32,1	378,1	244,79	34,16	9,58	7,88
11/08/2025 05:30	0,98	32,09	383,5	621,69	34,16	9,24	7,9
11/08/2025 06:00	0,98	32,08	385,6	244	34,05	10,34	7,88
11/08/2025 06:30	0,98	32,09	394,9	245,48	34,05	9,78	7,88
11/08/2025 07:00	0,99	32,05	387,6	634,88	34,05	9,74	7,88
11/08/2025 07:30	0,98	32,04	400,3	652,47	34,05	9,76	7,91
11/08/2025 08:00	0,97	32,03	405,3	326,16	34,16	9,94	7,9
11/08/2025 08:30	0,97	32,02	408,5	353,57	34,16	9,6	7,89
11/08/2025 09:00	0,92	31,99	360,7	367,09	34	9,45	7,9
11/08/2025 09:30	0,98	31,97	369,5	344,17	34	9,56	7,89
11/08/2025 10:00	0,98	31,92	390,4	990,13	34,36	9,07	7,91

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
11/08/2025 10:30	0,98	31,92	413,1	584,85	34,46	9,59	7,89
11/08/2025 11:00	0,97	31,89	447,2	593,06	34,55	9,05	7,91
11/08/2025 11:30	0,97	31,87	494,9	962,8	34,67	10,05	7,91
11/08/2025 12:00	0,98	31,84	520,59	605,17	34,78	9,41	7,88
11/08/2025 12:30	0,98	31,84	523,4	598,64	34,78	8,43	7,91
11/08/2025 13:00	0,98	31,82	501,2	528,26	34,88	8,69	7,88
11/08/2025 13:30	0,99	31,8	545,8	850,84	34,99	8,26	7,9
11/08/2025 14:00	0,98	31,79	597	473,23	34,75	8,54	7,87
11/08/2025 14:30	0,98	31,78	631,3	477,26	34,71	8,31	7,89
11/08/2025 15:00	0,97	31,76	620,6	845,4	34,67	9,36	7,89
11/08/2025 15:30	0,98	31,77	655,1	850,26	34,75	9,25	7,87
11/08/2025 16:00	0,94	31,73	701	478,75	34,88	7,44	7,88
11/08/2025 16:30	0,94	31,75	704,3	629,65	34,88	9,08	7,86
11/08/2025 17:00	0,99	31,75	697,8	629,85	34,78	7,4	7,89
11/08/2025 17:30	0,97	31,74	710,6	1006,77	34,67	7,74	7,86
11/08/2025 18:00	0,98	31,72	728,2	1008,9	34,57	8,21	7,88
11/08/2025 18:30	0,97	31,7	736,9	1010,78	34,57	7,96	7,87
11/08/2025 19:00	0,97	31,73	750	649,71	34,57	7,98	7,83
11/08/2025 19:30	0,99	31,72	767,3	655,34	34,57	6,71	7,87
11/08/2025 20:00	0,98	31,73	759	650,87	34,5	8,16	7,83
11/08/2025 20:30	0,98	31,71	770,6	1020,93	34,57	7,84	7,86
11/08/2025 21:00	0,97	31,71	703,1	1017	34,46	7,44	7,84
11/08/2025 21:30	0,98	31,72	697,2	637,72	34,36	6,44	7,86
11/08/2025 22:00	0,97	31,69	713,8	649,86	34,26	6,78	7,85
11/08/2025 22:30	0,98	31,7	735,6	655,45	34,26	6,6	7,83
11/08/2025 23:00	0,93	31,7	706,3	653,02	34,36	5,55	7,84
11/08/2025 23:30	0,99	31,7	700	1039,36	34,25	5,86	7,78
12/08/2025 00:00	0,97	31,7	716,2	654,19	34,26	5,51	7,85
12/08/2025 00:30	0,97	31,69	715,3	1032,95	34,16	5,77	7,79
12/08/2025 01:00	0,97	31,69	716,9	1022,58	34,07	5,02	7,85
12/08/2025 01:30	0,96	31,67	702,3	1033,56	34,16	6,3	7,83
12/08/2025 02:00	0,97	31,7	737,3	634,71	34,16	5,18	7,78
12/08/2025 02:30	0,97	31,72	734,9	640,69	34,16	4,97	7,83
12/08/2025 03:00	0,97	31,73	734,4	641,92	34	5,06	7,8
12/08/2025 03:30	0,97	31,72	743,4	1020,86	34,16	4,9	7,82
12/08/2025 04:00	0,97	31,74	759,3	1033,44	34,05	4,67	7,81
12/08/2025 04:30	0,97	31,73	758,9	1030,27	33,95	4,35	7,82

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/08/2025 05:00	0,93	31,72	727,4	641,86	33,95	5,24	7,81
12/08/2025 05:30	0,97	31,78	724,6	642,96	33,95	4,74	7,75
12/08/2025 06:00	0,99	31,74	739,6	689,58	34,05	4,12	7,78
12/08/2025 06:30	0,98	31,75	732,2	999,63	33,95	4,6	7,8
12/08/2025 07:00	0,98	31,74	716	1014,71	34	4,27	7,81
12/08/2025 07:30	0,98	31,76	740,3	622,99	33,95	4,47	7,79
12/08/2025 08:00	0,98	31,68	771,1	633,06	33,96	4,8	7,8
12/08/2025 08:30	0,97	31,7	799,4	635,28	34,05	5,66	7,78
12/08/2025 09:00	0,98	31,71	796,1	636,01	34,05	5,15	7,77
12/08/2025 09:30	0,98	31,67	815,6	1020,68	34,15	5,26	7,78
12/08/2025 10:00	0,98	31,69	847,7	1019,98	34,26	5,03	7,77
12/08/2025 10:30	0,98	31,65	873,5	629,23	34,25	4,57	7,78
12/08/2025 11:00	0,98	31,68	884,8	635,55	34,46	5,98	7,76
12/08/2025 11:30	0,99	31,64	904,6	998,9	34,5	4,32	7,78
12/08/2025 12:00	0,99	31,64	901,1	1010,09	34,58	4,55	7,76
12/08/2025 12:30	0,94	31,65	891,7	999,98	34,67	4,9	7,76
12/08/2025 13:00	0,95	31,64	849	551,56	34,78	4,39	7,76
12/08/2025 13:30	1	31,65	856,9	574,88	34,78	3,71	7,75
12/08/2025 14:00	0,99	31,64	878,6	963	34,88	4,39	7,74
12/08/2025 14:30	0,98	31,63	896,5	969,69	34,67	4,66	7,75
12/08/2025 15:00	0,97	31,63	842,3	593,03	34,46	4,17	7,76
12/08/2025 15:30	0,99	31,64	844,2	585,86	35,09	5,91	7,75
12/08/2025 16:00	0,98	31,64	866,2	964,21	34,75	4,56	7,76
12/08/2025 16:30	0,98	31,64	861,1	998,81	34,87	4,09	7,77
12/08/2025 17:00	0,98	31,67	864,6	619,19	34,78	4,88	7,75
12/08/2025 17:30	0,98	31,67	868,1	619,81	34,78	4,82	7,77
12/08/2025 18:00	0,98	31,64	875,8	609,55	34,67	4,11	7,74
12/08/2025 18:30	0,98	31,64	893,1	987,82	34,57	5,15	7,77
12/08/2025 19:00	0,98	31,65	895	1022,22	34,57	5,78	7,76
12/08/2025 19:30	0,98	31,69	905,5	644,01	34,57	4,44	7,75
12/08/2025 20:00	0,98	31,69	911,4	637,04	34,5	3,94	7,76
12/08/2025 20:30	0,98	31,72	883,6	1011,94	34,46	5,83	7,75
12/08/2025 21:00	0,99	31,71	833,2	1023,95	34,36	3,86	7,77
12/08/2025 21:30	0,98	31,74	839,1	614,24	34,26	4	7,76
12/08/2025 22:00	0,98	31,74	848,7	603,08	34,26	3,82	7,78
12/08/2025 22:30	0,98	31,73	835,1	606,71	34,26	4,3	7,77
12/08/2025 23:00	0,94	31,77	789,9	986,73	34,26	4,47	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
12/08/2025 23:30	0,98	31,77	766,9	993,32	34,26	5,34	7,76
13/08/2025 00:00	0,98	31,78	751,6	992,77	34	4,38	7,7
13/08/2025 00:30	0,97	31,76	744,1	596,55	34	3,51	7,78
13/08/2025 01:00	0,97	31,77	701,1	595,57	34,05	3,95	7,77
13/08/2025 01:30	0,98	31,74	697,4	973,24	34,05	3,5	7,78
13/08/2025 02:00	0,97	31,75	704,6	978,02	34,05	4,44	7,78
13/08/2025 02:30	0,97	31,81	705,1	979,87	34,05	4,22	7,78
13/08/2025 03:00	0,98	31,79	686,7	979,54	34,05	3,98	7,79
13/08/2025 03:30	0,98	31,83	682,3	934,21	33,99	4,26	7,77
13/08/2025 04:00	0,98	31,82	705,8	609,27	33,96	3,48	7,8
13/08/2025 04:30	0,98	31,86	708,5	610,68	33,85	4,7	7,78
13/08/2025 05:00	0,98	31,85	694,9	606,2	33,75	3,82	7,8
13/08/2025 05:30	0,97	31,88	703,5	606,06	33,85	4,54	7,8
13/08/2025 06:00	0,98	31,92	704,4	979,59	33,85	4,6	7,72
13/08/2025 06:30	0,98	31,91	698	999,1	33,85	3,77	7,8
13/08/2025 07:00	0,98	31,95	661	611,86	33,85	5,16	7,77
13/08/2025 07:30	0,98	31,91	668,8	608,71	33,95	3,55	7,8
13/08/2025 08:00	0,93	31,95	688,5	592,36	34,05	3,62	7,78
13/08/2025 08:30	0,92	31,91	664,2	975,61	34,05	4,71	7,8
13/08/2025 09:00	0,96	31,89	674	988,91	34,06	2,77	7,79
13/08/2025 09:30	0,96	31,94	678	596,5	34,16	4,23	7,77
13/08/2025 10:00	0,96	31,94	690,4	591,01	34,26	3,5	7,78
13/08/2025 10:30	0,94	31,99	700,7	985,15	34,26	4,54	7,76
13/08/2025 11:00	0,95	31,98	674,1	597,61	34,36	4,32	7,79
13/08/2025 11:30	0,95	31,98	691,5	599,14	34,46	4,69	7,77
13/08/2025 12:00	0,96	31,98	717,6	977,65	34,57	4,6	7,78
13/08/2025 12:30	0,96	32	723,9	582,46	34,67	4,47	7,78
13/08/2025 13:00	0,96	32,03	699,4	602,44	34,78	4,19	7,76
13/08/2025 13:30	0,96	32,03	700,6	982,58	34,5	3,61	7,71
13/08/2025 14:00	0,95	32,1	714,8	981,98	34,75	4,34	7,75
13/08/2025 14:30	0,96	32,05	720,4	987,58	34,88	4,69	7,79
13/08/2025 15:00	0,96	32,06	703,8	999,32	34,99	4,77	7,77
13/08/2025 15:30	0,92	32,09	780,3	991,85	34,88	4,47	7,77
13/08/2025 16:00	0,91	32,06	822,8	610,85	34,78	5,41	7,79
13/08/2025 16:30	0,91	32,09	828,5	996,33	34,78	4,37	7,77
13/08/2025 17:00	0,95	32,07	809	980,8	34,78	5,34	7,79
13/08/2025 17:30	0,95	32,06	830,5	595,68	34,67	4,39	7,77

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
13/08/2025 18:00	0,95	32,06	852,7	609,55	34,5	4,35	7,8
13/08/2025 18:30	0,95	32,09	868,3	961,84	34,57	5,23	7,77
13/08/2025 19:00	0,95	32,12	867,3	592,95	34,46	5,5	7,8
13/08/2025 19:30	0,95	32,06	892,5	997,59	34,46	5,97	7,78
13/08/2025 20:00	0,96	32,12	898,4	964,73	34,46	7,64	7,76
13/08/2025 20:30	0,96	32,13	895,4	643,33	34,46	5,01	7,79
13/08/2025 21:00	0,96	32,16	883,2	1030,3	34,36	5,06	7,76
13/08/2025 21:30	0,96	32,15	887	590,02	34,36	5,35	7,79
13/08/2025 22:00	0,96	32,17	897,7	959,09	34,26	6,48	7,73
13/08/2025 22:30	0,97	32,16	884,2	561,65	34,24	5,26	7,8
13/08/2025 23:00	0,92	32,15	850,3	960,9	34,26	6,75	7,78
13/08/2025 23:30	0,92	32,11	860,9	690,17	34,25	4,94	7,77
14/08/2025 00:00	0,96	32,18	871,9	568,22	34,26	6,29	7,79
14/08/2025 00:30	0,97	32,19	864,9	952,05	34,24	5,84	7,76
14/08/2025 01:00	0,97	32,18	873,3	569,15	34,16	4,92	7,79
14/08/2025 01:30	0,97	32,22	854,2	946,03	34,16	7,11	7,76
14/08/2025 02:00	0,97	32,21	871,6	538,13	34,05	7,07	7,8
14/08/2025 02:30	0,96	32,18	889,7	934,73	34,05	7,34	7,79
14/08/2025 03:00	0,97	32,23	897,6	934,48	34,05	5,98	7,77
14/08/2025 03:30	0,97	32,23	896,5	555,1	34,05	5,52	7,78
14/08/2025 04:00	0,97	32,26	892,2	926,03	34,05	7,03	7,78
14/08/2025 04:30	0,97	32,24	904,8	549,04	34,05	7,36	7,8
14/08/2025 05:00	0,97	32,31	850,3	947,61	33,95	7,28	7,73
14/08/2025 05:30	0,97	32,24	841,2	949,77	33,85	6,03	7,8
14/08/2025 06:00	0,97	32,26	862,7	566,14	33,93	6,51	7,79
14/08/2025 06:30	0,93	32,29	865,6	962,47	33,75	6,97	7,77
14/08/2025 07:00	0,93	32,28	847	342,52	33,98	7,27	7,77
14/08/2025 07:30	0,93	32,35	845,6	538,14	34,05	8,08	7,72
14/08/2025 08:00	0,93	32,25	854,9	891,26	34,05	6,06	7,79
14/08/2025 08:30	0,97	32,27	862,4	536,11	34,16	6,78	7,77
14/08/2025 09:00	0,97	32,21	850,8	515,44	34,15	6,2	7,79
14/08/2025 09:30	0,97	32,19	860,6	484,35	34,26	6,56	7,78
14/08/2025 10:00	0,97	32,21	893	912,92	34,25	6,65	7,76
14/08/2025 10:30	0,97	32,22	887,8	933,93	34,36	7,13	7,78
14/08/2025 11:00	0,97	32,21	896,3	575,51	34,48	7,19	7,71
14/08/2025 11:30	0,97	32,25	901,6	567,52	34,57	6,13	7,79
14/08/2025 12:00	0,97	32,28	913,9	951,03	34,57	6,59	7,72

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
14/08/2025 12:30	0,97	32,24	833,2	564,13	34,46	6,82	7,8
14/08/2025 13:00	0,96	32,23	760	560,76	34,32	6,85	7,79
14/08/2025 13:30	0,97	32,24	730	919,49	34,57	6,51	7,76
14/08/2025 14:00	0,97	32,25	722,6	542,84	34,5	6,96	7,79
14/08/2025 14:30	0,96	32,23	790,8	546,7	34,14	8,03	7,77
14/08/2025 15:00	0,96	32,22	755,1	940,43	34,26	7,19	7,81
14/08/2025 15:30	0,97	32,26	768,3	948,47	34,16	8,02	7,78
14/08/2025 16:00	0,97	32,24	785,7	1065,1	34,16	7,25	7,81
14/08/2025 16:30	0,97	32,22	773,5	1073,07	34,18	7,93	7,8
14/08/2025 17:00	0,97	32,26	736,4	700,79	34,25	7,64	7,79
14/08/2025 17:30	0,97	32,26	729,6	686,38	34,16	7,35	7,81
14/08/2025 18:00	0,93	32,29	727,4	684,89	34,07	8,9	7,79
14/08/2025 18:30	0,93	32,23	738,8	1066,22	34	7	7,81
14/08/2025 19:00	0,93	32,3	709,7	675,42	33,85	7,56	7,8
14/08/2025 19:30	0,97	32,3	699,4	1073,58	33,85	7,37	7,83
14/08/2025 20:00	0,97	32,3	700,1	688,27	33,85	10,03	7,77
14/08/2025 20:30	0,97	32,36	695	679,21	33,95	8,88	7,81
14/08/2025 21:00	0,98	32,35	680	688,52	33,95	7,96	7,81
14/08/2025 21:30	0,97	32,4	698	686,61	33,85	9,2	7,78
14/08/2025 22:00	0,98	32,41	703,4	679,57	33,85	9,06	7,81
14/08/2025 22:30	0,97	32,42	704	1056,16	33,75	9,68	7,8
14/08/2025 23:00	0,97	32,4	673,7	1060,71	33,5	8,91	7,82
14/08/2025 23:30	0,96	32,4	694,2	675,2	33,67	9,25	7,81
15/08/2025 00:00	0,97	32,42	711,2	673,9	33,75	9,46	7,8
15/08/2025 00:30	0,97	32,38	720,3	679,51	33,75	9,72	7,81
15/08/2025 01:00	0,97	32,41	716,3	675,37	33,65	9,2	7,79
15/08/2025 01:30	0,97	32,41	712,6	677,81	33,65	9	7,81
15/08/2025 02:00	0,97	32,39	735,6	686,07	33,56	9,73	7,79
15/08/2025 02:30	0,97	32,42	712,1	685,75	33,56	8,66	7,78
15/08/2025 03:00	0,97	32,4	729,1	674,51	33,5	9,93	7,81
15/08/2025 03:30	0,98	32,42	721,2	682,56	33,56	9,96	7,79
15/08/2025 04:00	0,98	32,43	725,5	654,94	33,63	10,03	7,78
15/08/2025 04:30	0,97	32,47	705,4	651,74	33,56	10,46	7,78
15/08/2025 05:00	0,97	32,44	662,1	644,06	33,56	8,94	7,81
15/08/2025 05:30	0,98	32,46	673,3	638,88	33,35	9,18	7,8
15/08/2025 06:00	0,98	32,47	674,4	1047,55	33,35	9,89	7,82
15/08/2025 06:30	0,98	32,49	672,9	731,83	33,46	10,19	7,81

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
15/08/2025 07:00	0,98	32,48	666,9	939,15	33,47	9,49	7,79
15/08/2025 07:30	0,93	32,45	692,4	553,66	33,56	10,36	7,77
15/08/2025 08:00	0,93	32,48	726,4	583,41	33,56	10,21	7,79
15/08/2025 08:30	0,93	32,45	718	585,07	33,65	9,32	7,82
15/08/2025 09:00	0,98	32,46	704,3	970,45	33,65	9,47	7,78
15/08/2025 09:30	0,97	32,48	696	583,24	33,65	9,43	7,82
15/08/2025 10:00	0,97	32,46	715,5	964,62	33,75	10,75	7,8
15/08/2025 10:30	0,97	32,47	727,4	960,98	33,75	9,13	7,78
15/08/2025 11:00	0,97	32,45	731,7	576,72	33,85	9,51	7,8
15/08/2025 11:30	0,98	32,46	740,8	975,05	33,95	8,88	7,78
15/08/2025 12:00	0,98	32,45	750,6	575,92	34,05	9,7	7,8
15/08/2025 12:30	0,97	32,47	753,4	565,66	33,95	8,83	7,77
15/08/2025 13:00	0,98	32,42	758,7	947,09	34,05	9,25	7,78
15/08/2025 13:30	0,98	32,4	807	949,59	34,25	9,31	7,78
15/08/2025 14:00	0,98	32,41	835,2	950,84	34,36	8,25	7,77
15/08/2025 14:30	0,99	32,37	853,9	550,9	34,37	8,96	7,78
15/08/2025 15:00	0,99	32,4	811,8	951,58	34,36	8,59	7,76
15/08/2025 15:30	0,98	32,39	849,7	948	34,36	8,66	7,79
15/08/2025 16:00	0,98	32,41	858,9	952,5	34,36	9,39	7,76
15/08/2025 16:30	0,94	32,4	872,5	572,75	34,26	9,84	7,79
15/08/2025 17:00	0,93	32,4	868,3	945,5	34,26	8,98	7,75
15/08/2025 17:30	0,94	32,4	875,6	561,08	34,26	7,63	7,71
15/08/2025 18:00	0,96	32,42	888,8	558,03	34,26	7,09	7,78
15/08/2025 18:30	0,98	32,45	887,9	952,7	34	7,67	7,76
15/08/2025 19:00	0,98	32,38	872,9	596,27	34,16	8,08	7,78
15/08/2025 19:30	0,98	32,42	891,2	574,57	34,05	7,98	7,77
15/08/2025 20:00	0,98	32,4	896,7	944,54	34,05	7,85	7,77
15/08/2025 20:30	0,98	32,39	877	535,21	33,96	8,6	7,79
15/08/2025 21:00	0,98	32,43	864,4	532,46	34,05	7,16	7,77
15/08/2025 21:30	0,99	32,39	849,7	913,95	34,05	6,54	7,78
15/08/2025 22:00	0,98	32,42	861,4	535,83	33,95	6,91	7,75
15/08/2025 22:30	0,98	32,39	849,3	889,95	34,05	6,97	7,79
15/08/2025 23:00	0,98	32,4	854,6	530,45	33,85	7,5	7,76
15/08/2025 23:30	0,99	32,36	881,7	499,16	33,85	6,96	7,79
16/08/2025 00:00	0,98	32,35	888,2	884,05	33,85	7,13	7,78
16/08/2025 00:30	0,99	32,37	849,2	511,95	33,93	6,74	7,75
16/08/2025 01:00	0,98	32,36	783,5	894,12	33,95	6,44	7,79

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/08/2025 01:30	0,99	32,35	737,9	505,06	33,85	5,49	7,76
16/08/2025 02:00	0,99	32,34	745,6	551,09	33,85	6,32	7,79
16/08/2025 02:30	0,99	32,31	737	940,52	33,75	5,85	7,78
16/08/2025 03:00	0,99	32,35	743,1	923,97	33,75	7,41	7,8
16/08/2025 03:30	0,99	32,34	742	540,41	33,75	7,15	7,79
16/08/2025 04:00	0,99	32,37	735,3	918,31	33,79	8,39	7,77
16/08/2025 04:30	0,99	32,35	737,3	500,1	33,85	7,38	7,8
16/08/2025 05:00	0,99	32,38	684,2	932,29	33,75	7,24	7,77
16/08/2025 05:30	0,99	32,34	690,4	922,19	33,75	7,05	7,78
16/08/2025 06:00	0,99	32,37	695	540,68	33,65	6,24	7,79
16/08/2025 06:30	1	32,35	695,2	917,14	33,5	7,35	7,81
16/08/2025 07:00	0,99	32,36	656	484,82	33,75	7,57	7,81
16/08/2025 07:30	1	32,37	668,4	466,08	33,84	5,89	7,8
16/08/2025 08:00	0,99	32,35	677,9	905,35	33,85	6,75	7,8
16/08/2025 08:30	0,94	32,37	663,6	914,91	33,85	8,69	7,79
16/08/2025 09:00	0,94	32,3	660,7	556,69	33,95	8,19	7,82
16/08/2025 09:30	0,98	32,32	665,6	1030,05	34,05	6,82	7,8
16/08/2025 10:00	0,98	32,3	706	642,61	34,05	7,56	7,82
16/08/2025 10:30	0,98	32,3	712	1010,04	33,95	7,08	7,81
16/08/2025 11:00	0,97	32,29	702,1	624,21	33,85	7,65	7,8
16/08/2025 11:30	0,98	32,29	715,5	1025,68	33,75	7,24	7,82
16/08/2025 12:00	0,98	32,3	750,2	1030,45	33,75	7,59	7,79
16/08/2025 12:30	0,98	32,27	811,2	1007,54	34,05	7,03	7,83
16/08/2025 13:00	0,98	32,25	841,3	1008,54	33,75	6,74	7,8
16/08/2025 13:30	0,98	32,25	904,8	1014,89	33,56	7,77	7,83
16/08/2025 14:00	0,98	32,25	899,7	1004,39	33,65	8,69	7,82
16/08/2025 14:30	0,99	32,27	888,9	1015,99	33,75	8,07	7,8
16/08/2025 15:00	0,99	32,26	881,7	1013,27	33,75	8,62	7,81
16/08/2025 15:30	0,99	32,29	901,3	1005,16	33,65	7,99	7,79
16/08/2025 16:00	0,99	32,28	917,2	964,89	33,65	8,78	7,82
16/08/2025 16:30	0,99	32,3	882	583,93	33,56	11,48	7,8
16/08/2025 17:00	0,99	32,29	866,9	587,36	33,56	11,21	7,84
16/08/2025 17:30	0,99	32,3	864,9	965,81	33,56	11,56	7,84
16/08/2025 18:00	0,99	32,32	889,2	984,84	33,65	11,88	7,81
16/08/2025 18:30	0,99	32,29	898,7	604,43	33,66	10,12	7,82
16/08/2025 19:00	0,99	32,32	916,3	539,62	33,65	11,57	7,8
16/08/2025 19:30	0,99	32,32	917,8	538,91	33,65	11,04	7,84

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
16/08/2025 20:00	0,99	32,3	920,2	909,07	33,56	11,27	7,81
16/08/2025 20:30	0,99	32,32	899,7	904	33,48	11,02	7,84
16/08/2025 21:00	0,94	32,3	882,5	904,21	33,56	12,02	7,82
16/08/2025 21:30	0,96	32,33	895,6	797,28	33,56	10,44	7,81
16/08/2025 22:00	0,99	32,31	886,6	887,5	33,56	10,5	7,82
16/08/2025 22:30	0,99	32,33	880,8	512,38	33,5	10,28	7,8
16/08/2025 23:00	0,99	32,31	855,7	510,3	33,56	8,92	7,83
16/08/2025 23:30	0,99	32,34	843,3	510,21	33,46	9,61	7,77
17/08/2025 00:00	0,99	32,32	856,4	515,92	33,35	9,86	7,84
17/08/2025 00:30	0,99	32,29	833,2	889,41	33,35	10,44	7,84
17/08/2025 01:00	0,99	32,32	792,4	884,89	33,25	10,33	7,8
17/08/2025 01:30	0,99	32,3	787,2	513,29	33,46	9,52	7,78
17/08/2025 02:00	0,99	32,31	782,3	909,75	33,46	11,32	7,8
17/08/2025 02:30	0,99	32,31	754,5	927,5	33,46	9,86	7,83
17/08/2025 03:00	0,99	32,28	775,5	538,05	33,35	10,39	7,81
17/08/2025 03:30	0,99	32,29	755,7	537,85	33,35	10,7	7,84
17/08/2025 04:00	0,99	32,29	756,7	541,18	33,35	12,06	7,83
17/08/2025 04:30	1	32,31	735,5	541,56	33,35	10,47	7,76
17/08/2025 05:00	1	32,28	700,6	539,25	33,35	10,2	7,83
17/08/2025 05:30	0,95	32,3	694,9	680,49	33,35	10,93	7,81
17/08/2025 06:00	0,95	32,31	712,3	671,96	33,35	10,98	7,84
17/08/2025 06:30	0,99	32,29	707,8	667,94	33,24	9,77	7,8
17/08/2025 07:00	1	32,23	697,1	1042,36	33,23	10,2	7,84
17/08/2025 07:30	0,99	32,22	684,5	653,84	33,35	10,84	7,82
17/08/2025 08:00	1	32,23	692,4	620,97	33,46	10,02	7,79
17/08/2025 08:30	1	32,13	707,1	993,52	33,56	8,69	7,78
17/08/2025 09:00	0,99	32,17	710	617,74	33,56	9,81	7,8
17/08/2025 09:30	0,99	32,07	730,6	617,2	33,56	9,25	7,83
17/08/2025 10:00	0,99	32,1	749	614,15	33,56	10,62	7,75
17/08/2025 10:30	0,98	32,08	765,9	622,16	33,65	9,83	7,83
17/08/2025 11:00	0,99	32,09	755,9	608,04	33,85	9,92	7,81
17/08/2025 11:30	0,99	32,08	765	527,59	33,75	9,13	7,79
17/08/2025 12:00	0,99	32,06	779,2	529,4	33,95	8,1	7,8
17/08/2025 12:30	0,99	32,05	762,2	297,27	34,05	9,24	7,79
17/08/2025 13:00	0,99	32,08	702,6	308,79	34,05	8,1	7,82
17/08/2025 13:30	1	32,04	696,5	313,51	34,26	7,71	7,73
17/08/2025 14:00	1	32,02	688,6	314,71	34,17	7,66	7,83

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
17/08/2025 14:30	1	32,03	588,3	264,34	34,26	8,17	7,81
17/08/2025 15:00	1	32	520	265,48	34	8,25	7,79
17/08/2025 15:30	0,99	31,96	490	650,46	34,16	8,39	7,77
17/08/2025 16:00	1	31,95	468,7	649,3	34,1	6,95	7,8
17/08/2025 16:30	0,99	31,94	442,7	657,81	34,05	6,67	7,81
17/08/2025 17:00	0,99	31,91	396	644,54	33,95	6,41	7,8
17/08/2025 17:30	0,93	31,9	404,8	261,96	33,75	6,9	7,84
17/08/2025 18:00	0,97	31,89	418,2	255,11	33,75	6,7	7,82
17/08/2025 18:30	0,98	31,9	415,6	257,44	33,75	7,06	7,79
17/08/2025 19:00	0,98	31,87	384	266,39	33,75	7,24	7,83
17/08/2025 19:30	0,98	31,88	389,2	264,52	33,5	7,14	7,81
17/08/2025 20:00	0,98	31,94	402,4	266,16	33,65	6,7	7,83
17/08/2025 20:30	0,98	31,86	406,7	264,45	33,56	7,92	7,81
17/08/2025 21:00	0,98	31,85	425	265,14	33,23	7,45	7,84
17/08/2025 21:30	0,97	31,75	466,9	266,5	33	6,82	7,85
17/08/2025 22:00	0,98	31,78	489	289,07	33,01	7,71	7,77
17/08/2025 22:30	0,98	31,78	459,8	296,76	33,12	6,83	7,84
17/08/2025 23:00	0,98	31,76	433	659,03	33,12	7,18	7,83
17/08/2025 23:30	0,98	31,76	421,1	258,7	33,06	6,96	7,85
18/08/2025 00:00	0,98	31,74	424,5	603,96	32,75	7,27	7,84
18/08/2025 00:30	0,98	31,76	414,4	263,6	32,9	7,36	7,87
18/08/2025 01:00	0,98	31,75	404,3	265,54	32,9	7,93	7,87
18/08/2025 01:30	0,98	31,74	409,7	267,08	32,9	7,44	7,84
18/08/2025 02:00	0,99	31,75	413,3	267,6	32,92	6,72	7,86
18/08/2025 02:30	0,98	31,74	406,2	261,78	32,9	7,26	7,83
18/08/2025 03:00	0,98	31,74	398,6	262,73	32,9	6,81	7,86
18/08/2025 03:30	0,98	31,72	418	264,85	32,78	7,65	7,84
18/08/2025 04:00	0,98	31,72	422	265,14	32,5	7,89	7,88
18/08/2025 04:30	0,98	31,71	421	322,57	32,66	7,83	7,86
18/08/2025 05:00	0,98	31,7	411,6	318,8	32,74	8,92	7,85
18/08/2025 05:30	0,93	31,69	419,3	703,99	32,68	6,97	7,85
18/08/2025 06:00	0,93	31,68	409,5	326,58	32,66	7,7	7,84
18/08/2025 06:30	0,93	31,67	405,9	388,97	32,66	7,94	7,87
18/08/2025 07:00	0,93	31,65	386,3	386,56	32,56	7,43	7,86
18/08/2025 07:30	0,98	31,65	412,8	388,44	32,66	7,87	7,88
18/08/2025 08:00	0,98	31,61	417,8	388,55	32,78	7,86	7,82
18/08/2025 08:30	0,98	31,59	453,9	360,24	32,75	7,53	7,84

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
18/08/2025 09:00	0,97	31,59	485,6	611,69	32,9	7,21	7,86
18/08/2025 09:30	0,98	31,6	522,8	995,35	33,01	7,85	7,85
18/08/2025 10:00	0,97	31,56	545,1	615,59	33,12	6,58	7,88
18/08/2025 10:30	0,98	31,55	537,6	609,8	33,23	7,24	7,85
18/08/2025 11:00	0,98	31,53	579,6	1015,31	33,35	6,66	7,89
18/08/2025 11:30	0,98	31,57	619,7	627,44	33,56	7,45	7,88
18/08/2025 12:00	0,98	31,55	652	613,22	33,65	7,54	7,84
18/08/2025 12:30	0,98	31,57	650,1	620,71	33,5	6,59	7,88
18/08/2025 13:00	0,98	31,57	623,4	940,1	33,75	6,68	7,84
18/08/2025 13:30	0,98	31,59	649,5	554,13	33,75	6,8	7,88
18/08/2025 14:00	0,98	31,6	648,8	555,64	33,85	7,61	7,86
18/08/2025 14:30	0,98	31,62	670,3	555	33,75	7,5	7,88
18/08/2025 15:00	0,98	31,62	653,2	562,2	33,85	6,88	7,85
18/08/2025 15:30	0,98	31,65	662,7	949,86	33,85	8,18	7,84
18/08/2025 16:00	0,93	31,65	690	949,16	33,95	6,1	7,86
18/08/2025 16:30	0,93	31,66	699,5	956,04	33,95	7,5	7,85
18/08/2025 17:00	0,93	31,68	691,9	954,41	33,85	7,45	7,87
18/08/2025 17:30	0,98	31,68	706,1	567,98	33,75	6,85	7,85
18/08/2025 18:00	0,98	31,68	722,9	610,37	33,72	7,1	7,88
18/08/2025 18:30	0,97	31,67	716,8	580,58	33,5	7,52	7,8
18/08/2025 19:00	0,97	31,7	715,2	586,72	33,65	7,84	7,84
18/08/2025 19:30	0,97	31,7	713,8	609,91	33,65	6,79	7,86
18/08/2025 20:00	0,98	31,69	699,7	1008,52	33,56	7,31	7,82
18/08/2025 20:30	0,98	31,69	701,9	1007,75	33,56	6,82	7,85
18/08/2025 21:00	0,98	31,69	668,1	1013,16	33,46	8,76	7,86
18/08/2025 21:30	0,98	31,72	683,8	643,46	33,46	6,49	7,85
18/08/2025 22:00	0,98	31,7	690,4	655,15	33,46	7,36	7,86
18/08/2025 22:30	0,98	31,71	694,1	1048,89	33,46	6,41	7,79
18/08/2025 23:00	0,98	31,69	678,1	1034,84	33,25	5,92	7,85
18/08/2025 23:30	0,98	31,7	706,2	1032,99	33,35	6,98	7,83
19/08/2025 00:00	0,98	31,7	714,1	1026,66	33,35	6,34	7,89
19/08/2025 00:30	0,98	31,69	717,5	1033	33,23	6,92	7,84
19/08/2025 01:00	0,98	31,69	690,4	1031,9	33,12	6,18	7,87
19/08/2025 01:30	0,98	31,65	691	1020,74	33,23	6,15	7,84
19/08/2025 02:00	0,98	31,67	709	757,91	33,23	7,95	7,85
19/08/2025 02:30	0,99	31,66	757	1027,7	33,23	5,69	7,87
19/08/2025 03:00	0,98	31,7	808,1	1039,65	33	6,48	7,84

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m³/h)	Lưu lượng đầu vào(m³/h)	Nhiệt độ(°C)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
19/08/2025 03:30	0,98	31,72	829,6	644,77	33,12	5,16	7,86
19/08/2025 04:00	0,98	31,7	855,9	1031,61	33,01	6,99	7,84
19/08/2025 04:30	0,98	31,72	851,3	640,96	32,9	5,81	7,85
19/08/2025 05:00	0,98	31,72	817,3	1030,34	32,9	6,26	7,81
19/08/2025 05:30	0,93	31,76	814,7	644,3	33,01	8	7,82
19/08/2025 06:00	0,96	31,77	829,9	1033,45	33,01	5,27	7,84
19/08/2025 06:30	0,98	31,78	849,7	647,23	33,01	5,13	7,81
19/08/2025 07:00	0,98	31,78	829,4	994,28	33,12	4,84	7,84
19/08/2025 07:30	0,97	31,77	827,6	643,25	33	5,03	7,76
19/08/2025 08:00	0,94	31,79	853	642,53	33,23	5,31	7,86
19/08/2025 08:30	0,92	31,78	832,1	645,34	33,35	5,67	7,8
19/08/2025 09:00	0,92	31,78	825,4	645,56	33,35	5,81	7,8
19/08/2025 09:30	0,92	31,79	832,1	623,44	33,46	5,62	7,82
19/08/2025 10:00	0,93	31,8	851,7	612,85	33,56	5,68	7,77
19/08/2025 10:30	0,93	31,76	867,9	991,68	33,75	4,53	7,81
19/08/2025 11:00	0,94	31,77	864,9	619,77	33,85	6,51	7,78
19/08/2025 11:30	0,94	31,77	866,1	999,44	34,05	5,53	7,8
19/08/2025 12:00	0,9	31,76	876,2	618,43	33,75	6,88	7,78
19/08/2025 12:30	0,9	31,78	882,5	1007,11	33,95	5,97	7,77
19/08/2025 13:00	0,91	31,76	840,3	620,86	34,16	6,13	7,78
19/08/2025 13:30	0,96	31,76	853,5	557	34,36	6,61	7,75
19/08/2025 14:00	0,96	31,74	846,5	576,29	34,36	6,53	7,78
19/08/2025 14:30	0,97	31,76	843,1	955,05	34,57	5,43	7,7
19/08/2025 15:00	0,97	31,73	844,8	968,35	34,67	5,97	7,77
19/08/2025 15:30	0,97	31,77	861,6	955,37	34,57	5,19	7,76
19/08/2025 16:00	0,98	31,79	877,1	959,8	34,57	8,52	7,73
19/08/2025 16:30	0,97	31,8	871,9	962,99	34,57	5,56	7,76
19/08/2025 17:00	0,97	31,79	844,7	592,63	34,5	6,63	7,73
19/08/2025 17:30	0,97	31,78	837,3	957,32	34,46	5,87	7,76
19/08/2025 18:00	0,97	31,75	859,4	944,95	34,36	5,46	7,75
19/08/2025 18:30	0,97	31,76	875	820,48	34,26	5,96	7,77
19/08/2025 19:00	0,96	31,78	861,5	562,61	34,26	5,96	7,76
19/08/2025 19:30	0,97	31,81	854,9	581,11	34,26	6,32	7,75
19/08/2025 20:00	0,97	31,81	861,8	584,67	34,17	4,41	7,76
19/08/2025 20:30	0,97	31,84	867,4	560,89	34,16	6,7	7,74
19/08/2025 21:00	0,92	31,8	850,1	572,22	34,16	5,56	7,78
19/08/2025 21:30	0,92	31,84	862,5	976,59	34	4,9	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
19/08/2025 22:00	0,92	31,81	881,3	966,26	33,95	5,39	7,77
19/08/2025 22:30	0,97	31,8	852,5	597,25	33,95	5,02	7,76
19/08/2025 23:00	0,97	31,83	828,3	595,5	33,95	6,17	7,74
19/08/2025 23:30	0,97	31,82	855,1	595,95	33,95	4,42	7,77
20/08/2025 00:00	0,97	31,82	870,6	978,8	33,95	6,19	7,74
20/08/2025 00:30	0,97	31,83	844,6	967,3	33,85	4,08	7,78
20/08/2025 01:00	0,98	31,84	847,3	728,74	33,85	6,7	7,76
20/08/2025 01:30	0,98	31,82	826	578,92	33,75	4,93	7,77
20/08/2025 02:00	0,99	31,81	851,2	593,45	33,85	4,46	7,76
20/08/2025 02:30	0,97	31,77	868,4	981,42	33,23	3,37	7,77
20/08/2025 03:00	0,98	31,82	860,7	989,79	33,75	4,58	7,76
20/08/2025 03:30	0,98	31,85	846,1	591,75	33,75	5,86	7,68
20/08/2025 04:00	0,98	31,87	832,3	589,49	33,75	6,59	7,78
20/08/2025 04:30	0,99	31,91	855,8	595,88	33,65	7	7,75
20/08/2025 05:00	0,98	31,9	846,6	974,56	33,5	6,89	7,77
20/08/2025 05:30	0,99	31,93	851,8	971,08	33,65	6,95	7,73
20/08/2025 06:00	0,99	31,99	859,3	580,85	33,65	7,8	7,75
20/08/2025 06:30	1	31,96	851,7	582,45	33,75	5,82	7,77
20/08/2025 07:00	0,99	31,99	856,2	972,44	33,75	6,43	7,74
20/08/2025 07:30	0,93	31,98	882,4	584,04	33,75	4,88	7,74
20/08/2025 08:00	0,91	31,99	857	589,29	33,85	7,13	7,73
20/08/2025 08:30	0,95	32	860,9	590,47	33,85	5,94	7,75
20/08/2025 09:00	0,95	31,99	829,4	588,18	34,05	6,89	7,76
20/08/2025 09:30	0,95	32,02	840,8	593,65	34	5,84	7,73
20/08/2025 10:00	0,95	32,04	847	643,27	34	5,26	7,75
20/08/2025 10:30	0,96	32,06	853,3	800,46	34,26	5,79	7,66
20/08/2025 11:00	0,96	32,07	826,4	973,03	34,36	6,3	7,71
20/08/2025 11:30	0,96	32,12	829	970,56	34,46	6,9	7,72
20/08/2025 12:00	0,98	32,08	850,8	585,32	34,67	7,62	7,72
20/08/2025 12:30	0,99	32,14	853	593,18	34,88	7,1	7,72
20/08/2025 13:00	0,99	32,19	839,3	972,4	34,93	7,07	7,65
20/08/2025 13:30	0,99	32,17	857,5	966,99	34,99	6,3	7,74
20/08/2025 14:00	1	32,23	867,8	964,95	35,09	6,7	7,7
20/08/2025 14:30	1	32,22	843,8	967,19	35,2	9,71	7,72
20/08/2025 15:00	1	32,26	799	586,1	35,21	8,76	7,69
20/08/2025 15:30	1	32,26	811,7	947,45	35,09	8,89	7,71
20/08/2025 16:00	0,99	32,26	841	585,55	34,75	8,11	7,71

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
20/08/2025 16:30	1	32,29	844	584,78	34,93	8,43	7,68
20/08/2025 17:00	0,93	32,26	807,4	578,35	34,88	7,03	7,71
20/08/2025 17:30	0,93	32,33	822,3	578,38	34,78	7,53	7,69
20/08/2025 18:00	0,98	32,33	832,9	599,44	34,78	7,61	7,72
20/08/2025 18:30	0,99	32,34	834,9	588,82	34,67	8,93	7,71
20/08/2025 19:00	0,98	32,34	837,6	964,94	34,57	9,53	7,69
20/08/2025 19:30	0,98	32,33	872,3	955,46	34,57	8,45	7,72
20/08/2025 20:00	0,99	32,42	864,3	956,88	34,57	8,14	7,65
20/08/2025 20:30	0,99	32,39	833,4	967,38	34,57	7,43	7,72
20/08/2025 21:00	0,99	32,41	813,4	990,7	34,46	7,63	7,64
20/08/2025 21:30	1	32,4	805,1	989,98	34,25	8,64	7,75
20/08/2025 22:00	0,99	32,43	815,5	602,84	34,26	8,09	7,71
20/08/2025 22:30	0,99	32,41	811,9	606,77	34,16	8,71	7,73
20/08/2025 23:00	0,99	32,41	795,3	603,63	34,26	8,16	7,72
20/08/2025 23:30	1	32,43	805,3	607	34,26	7,91	7,72
21/08/2025 00:00	1	32,44	823,1	598,43	34,26	8,06	7,74
21/08/2025 00:30	1	32,46	817,4	600,63	34,25	8,93	7,71
21/08/2025 01:00	1	32,45	827,6	987,3	34,05	7,14	7,74
21/08/2025 01:30	1	32,46	861,9	600,63	33,85	9,87	7,67
21/08/2025 02:00	1	32,4	919,4	919,86	33,56	7,84	7,76
21/08/2025 02:30	0,99	32,33	998,9	1053,41	33,35	10,45	7,8
21/08/2025 03:00	1	32,38	989,7	1186,42	33,46	8,28	7,74
21/08/2025 03:30	1	32,36	1000	1167,93	33,56	8,14	7,77
21/08/2025 04:00	1	32,4	973,8	1162,67	33,46	8,18	7,74
21/08/2025 04:30	1	32,35	968,1	1103,94	33,46	9,28	7,77
21/08/2025 05:00	0,94	32,33	976	1110,01	33,12	7,73	7,77
21/08/2025 05:30	0,93	32,33	978,2	1118,42	33,01	8,17	7,79
21/08/2025 06:00	0,98	32,35	994,9	1092,28	33,12	7,98	7,79
21/08/2025 06:30	0,99	32,35	996,5	1104,51	33,23	10,47	7,76
21/08/2025 07:00	1	32,35	947,2	1096,31	33,35	6,41	7,78
21/08/2025 07:30	0,99	32,37	921,1	1161,1	33,23	8,6	7,77
21/08/2025 08:00	1	32,37	919,7	1058,72	33,35	7,95	7,8
21/08/2025 08:30	1	32,36	907,4	1138,27	33,23	6,75	7,78
21/08/2025 09:00	1	32,34	850,1	1005,18	33,12	7,03	7,81
21/08/2025 09:30	1	32,31	897,2	624,04	33,27	5,55	7,78
21/08/2025 10:00	0,99	32,2	945,1	998,26	32,78	4,3	7,75
21/08/2025 10:30	0,99	32,27	947,8	959,86	33,23	5,92	7,79

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
21/08/2025 11:00	0,99	32,26	918,1	985,27	32,66	5,91	7,79
21/08/2025 11:30	1	32,26	934,1	984,88	33,35	5,73	7,8
21/08/2025 12:00	1,01	32,27	939,8	990,29	33,56	6,6	7,77
21/08/2025 12:30	1,01	32,26	917,6	974,08	33,55	6,49	7,79
21/08/2025 13:00	1,01	32,25	919,6	923,53	33,65	7,35	7,78
21/08/2025 13:30	1,01	32,24	932,7	930,18	33,5	6,26	7,75
21/08/2025 14:00	1,02	32,24	931,4	552,49	33,75	5,63	7,76
21/08/2025 14:30	1,01	32,28	924,5	945,01	33,85	6,23	7,77
21/08/2025 15:00	1,01	32,27	907	954,8	33,95	6,4	7,78
21/08/2025 15:30	1,02	32,2	903,8	908,15	33,85	5,54	7,75
21/08/2025 16:00	1,01	32,25	927,9	572,64	33,35	5,98	7,78
21/08/2025 16:30	1,02	32,29	897	959,73	34,16	7,13	7,77
21/08/2025 17:00	0,96	32,31	868,3	929,18	34,05	9,22	7,75
21/08/2025 17:30	0,95	32,31	864	602,68	34,04	6,03	7,75
21/08/2025 18:00	0,95	32,34	885,6	712,72	33,75	6,58	7,75
21/08/2025 18:30	1,01	32,33	883,6	1004,76	33,85	6,97	7,79
21/08/2025 19:00	1	32,38	880,6	639,09	33,85	7,88	7,76
21/08/2025 19:30	1,01	32,37	878,5	659,98	33,75	7,27	7,74
21/08/2025 20:00	1	32,38	880,3	646,09	33,85	7,26	7,78
21/08/2025 20:30	1,01	32,41	872,9	647,53	33,75	7,64	7,75
21/08/2025 21:00	1,01	32,44	861,6	635,37	33,75	7,4	7,77
21/08/2025 21:30	1	32,44	866,3	624,82	33,5	7,74	7,71
21/08/2025 22:00	1	32,43	872,6	651,12	33,56	6,7	7,78
21/08/2025 22:30	0,99	32,43	885,3	1021,28	33,47	7,26	7,76
21/08/2025 23:00	0,99	32,42	849	1033,97	33,35	6,58	7,79
21/08/2025 23:30	0,98	32,4	851,1	963,85	33,43	6,56	7,79
22/08/2025 00:00	1	32,43	861,9	608,27	33,56	7,91	7,75
22/08/2025 00:30	0,99	32,38	867,5	644,44	33,56	5,82	7,73
22/08/2025 01:00	0,99	32,41	850,7	1041,12	33,56	7,05	7,76
22/08/2025 01:30	0,99	32,4	827,9	642,6	33,25	5,51	7,79
22/08/2025 02:00	0,98	32,39	834,4	631,68	33,34	5,83	7,76
22/08/2025 02:30	0,98	32,35	827,7	632,62	33,23	6,32	7,78
22/08/2025 03:00	0,98	32,35	865,3	1015,28	33,35	6,88	7,77
22/08/2025 03:30	0,99	32,36	861	1015,83	33,35	6,28	7,7
22/08/2025 04:00	0,99	32,35	869,8	640,71	33,35	6,16	7,76
22/08/2025 04:30	0,99	32,38	865,2	1030,75	33,35	7,02	7,76
22/08/2025 05:00	0,92	32,34	841,8	641,61	33,23	5,82	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
22/08/2025 05:30	0,92	32,34	833,6	898,8	33,18	6,43	7,77
22/08/2025 06:00	0,92	32,32	842,5	1013,67	33,11	7,12	7,78
22/08/2025 06:30	0,97	32,31	845	630,8	33,12	6,64	7,77
22/08/2025 07:00	0,97	32,33	833,8	638,38	33,33	5,15	7,76
22/08/2025 07:30	0,93	32,27	839,3	632,63	33,25	4,96	7,77
22/08/2025 08:00	0,86	32,25	851,5	1015,83	33,46	5,43	7,7
22/08/2025 08:30	0,81	32,19	846,8	638,3	33,46	4,49	7,77
22/08/2025 09:00	0,81	32,21	814	1019,44	33,56	6,9	7,75
22/08/2025 09:30	0,82	32,15	812,3	630,25	33,56	5,6	7,77
22/08/2025 10:00	0,84	32,11	846,6	613,49	33,75	4,89	7,76
22/08/2025 10:30	0,86	32,13	829,7	986,95	33,85	5,03	7,75
22/08/2025 11:00	0,87	32,1	819,7	607,42	34,05	4,2	7,72
22/08/2025 11:30	0,88	32,1	834	1006,34	34,17	5,81	7,73
22/08/2025 12:00	0,89	32,07	795,9	1001,3	34,36	4,72	7,75
22/08/2025 12:30	0,9	32,07	833,6	995,26	34,57	4,46	7,72
22/08/2025 13:00	0,91	32,05	851,1	996,69	34,67	7,72	7,72
22/08/2025 13:30	0,91	32,04	846,6	1018,97	34,75	5,23	7,73
22/08/2025 14:00	0,85	32,03	867,9	1011,02	34,78	5,19	7,72
22/08/2025 14:30	0,85	32,03	853,9	1016,26	34,78	4,89	7,74
22/08/2025 15:00	0,91	32,03	828,8	621,17	34,78	5,97	7,72
22/08/2025 15:30	0,91	32,01	831,6	591,06	34,67	4,86	7,74
22/08/2025 16:00	0,91	32,02	863,1	814,93	34,78	5,6	7,71
22/08/2025 16:30	0,91	32,02	822,8	997,48	34,67	6,28	7,75
22/08/2025 17:00	0,91	32,02	819,2	985,5	34,57	4,95	7,74
22/08/2025 17:30	0,92	32,02	822,2	979,24	34,46	4,37	7,72
22/08/2025 18:00	0,92	32,02	835,3	584,3	34,46	4,07	7,74
22/08/2025 18:30	0,92	32,05	855,2	585,33	34,25	6,77	7,72
22/08/2025 19:00	0,92	32,02	849,3	960,84	34,26	4,11	7,75
22/08/2025 19:30	0,93	32,05	863,7	956,45	34,21	5,34	7,73
22/08/2025 20:00	0,88	32,01	896,1	976,61	34,26	5,02	7,92
22/08/2025 20:30	0,82	32,05	872,4	610,97	34,15	4,6	7,69
22/08/2025 21:00	0,89	32,04	831,9	638,05	34,16	4,93	7,72
22/08/2025 21:30	0,87	32,04	830	625,7	34,06	3,93	7,72
22/08/2025 22:00	0,91	32,06	853,2	622,5	34,05	4,31	7,72
22/08/2025 22:30	0,92	32,05	837,2	621,69	34,02	3,72	7,76
22/08/2025 23:00	0,93	32,06	834	611,63	33,85	4,76	7,72
22/08/2025 23:30	0,93	32,04	862,8	602,52	33,75	4,22	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
23/08/2025 00:00	0,97	32,03	854,3	987,45	33,85	4,15	7,74
23/08/2025 00:30	0,97	32,03	862,2	981,12	33,85	4,4	7,73
23/08/2025 01:00	0,84	31,99	828,6	984,85	33,85	4,39	7,75
23/08/2025 01:30	0,85	32,01	842,5	611,14	33,75	3,6	7,73
23/08/2025 02:00	0,86	31,99	853,9	607,86	33,75	3,37	7,76
23/08/2025 02:30	0,85	31,99	856	989,84	33,65	4,09	7,73
23/08/2025 03:00	0,84	31,99	840,8	989,76	33,61	3,84	7,76
23/08/2025 03:30	0,99	31,98	852,6	612,19	33,57	5	7,75
23/08/2025 04:00	0,99	32	852,5	607,65	33,65	5,08	7,73
23/08/2025 04:30	0,99	31,96	866,5	983,01	33,65	4,42	7,74
23/08/2025 05:00	1,01	32	841	999,16	33,56	4,45	7,72
23/08/2025 05:30	1	31,97	843,5	1019,46	33,56	4,19	7,76
23/08/2025 06:00	1	31,99	839,7	1013,27	33,25	4,83	7,73
23/08/2025 06:30	1,01	31,98	841,3	1060,52	33,46	3,81	7,77
23/08/2025 07:00	0,97	31,97	815,9	941,69	33,56	4,34	7,76
23/08/2025 07:30	1	31,99	824,8	543,3	33,65	4,02	7,72
23/08/2025 08:00	0,99	31,96	833,8	971,09	33,65	3,63	7,75
23/08/2025 08:30	0,98	31,95	847,9	594,05	33,75	4,01	7,73
23/08/2025 09:00	0,98	31,94	789,4	860,67	33,75	5,96	7,76
23/08/2025 09:30	0,98	31,93	794,6	945,23	33,85	4,65	7,68
23/08/2025 10:00	0,99	31,92	838,1	480,37	33,85	4,47	7,76
23/08/2025 10:30	1	31,9	830,7	401,26	34,13	3,85	7,74
23/08/2025 11:00	1	31,92	837,9	423,17	34	4	7,72
23/08/2025 11:30	1	31,91	879,2	806,51	34,26	3,15	7,73
23/08/2025 12:00	1,01	31,91	864,8	428,97	34,36	4,54	7,72
23/08/2025 12:30	1,01	31,9	867,8	806,86	34,46	3,63	7,74
23/08/2025 13:00	1,02	31,89	830,9	555,35	34,67	5,03	7,71
23/08/2025 13:30	1,01	31,88	841,3	549,29	34,46	4,54	7,73
23/08/2025 14:00	1,03	31,89	853,8	938,87	34,58	4,19	7,72
23/08/2025 14:30	1,01	31,91	837,9	555,02	34,57	5,04	7,72
23/08/2025 15:00	1,01	31,91	810,9	540,68	34,46	4,36	7,74
23/08/2025 15:30	1,01	31,92	834	889,54	34,25	4,44	7,71
23/08/2025 16:00	1,02	31,9	841,3	545,13	34,46	4,49	7,76
23/08/2025 16:30	1,02	31,93	829,7	923,72	34,46	5,16	7,72
23/08/2025 17:00	1,02	31,9	838,4	511,8	34,36	4,68	7,74
23/08/2025 17:30	1,03	31,91	832,5	509,27	34,36	5,01	7,73
23/08/2025 18:00	1,02	31,94	851,9	910,91	34,36	4,8	7,71

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
23/08/2025 18:30	1,02	31,95	878,2	537,93	34,36	4,83	7,74
23/08/2025 19:00	1,03	31,98	872,8	748,21	34,26	5,58	7,66
23/08/2025 19:30	1,03	31,99	875,6	366,5	34,26	4,98	7,75
23/08/2025 20:00	1,03	32,02	888,4	371,18	34,16	5,17	7,72
23/08/2025 20:30	1,02	32	885,1	738,15	34	5,64	7,69
23/08/2025 21:00	1,04	32,01	850,7	371,63	34,16	7,06	7,73
23/08/2025 21:30	1,04	32,02	857,5	749,65	34,16	5,74	7,73
23/08/2025 22:00	1,04	32,04	863,9	739,33	34,16	5,66	7,74
23/08/2025 22:30	1,04	32,03	854,2	364,85	34,05	6,36	7,72
23/08/2025 23:00	1,03	32,06	831,3	368,04	34,05	5,32	7,74
23/08/2025 23:30	0,96	32,09	817,5	367,19	34,05	5,84	7,72
24/08/2025 00:00	1,05	32,1	742,6	732,81	33,85	6,51	7,74
24/08/2025 00:30	1,05	32,08	675,8	728,97	33,95	6,65	7,7
24/08/2025 01:00	1,04	32,08	633,1	360,35	33,95	5,88	7,72
24/08/2025 01:30	1,04	32,08	595,4	354,08	33,95	5,28	7,74
24/08/2025 02:00	1,04	32,1	603	357	33,95	6,72	7,71
24/08/2025 02:30	1,04	32,08	588,5	737,93	33,85	6,12	7,75
24/08/2025 03:00	1,05	32,11	591,5	371,36	33,85	6,64	7,73
24/08/2025 03:30	1,04	32,07	596,4	364,87	33,75	6,5	7,75
24/08/2025 04:00	1,04	32,08	605,6	745,83	33,75	6,89	7,71
24/08/2025 04:30	1,05	32,12	591,2	740,84	33,85	8,46	7,73
24/08/2025 05:00	1,04	32,11	526,8	368,9	33,85	5,49	7,74
24/08/2025 05:30	1,04	32,09	542,3	380,69	33,75	6	7,71
24/08/2025 06:00	1,04	32,1	542,4	376,42	33,75	6,19	7,74
24/08/2025 06:30	0,96	32,12	533,9	372,2	33,67	6,68	7,72
24/08/2025 07:00	0,96	32,1	544,6	380,42	33,65	6,84	7,75
24/08/2025 07:30	0,96	32,07	554,2	473,62	33,75	6,36	7,75
24/08/2025 08:00	1,04	32,07	555,2	739,48	33,85	7,13	7,67
24/08/2025 08:30	1,02	32,06	545,4	735,55	33,85	5,1	7,75
24/08/2025 09:00	1,02	32,02	529,7	276,25	33,75	5,46	7,72
24/08/2025 09:30	1,03	32	547	672,75	33,95	4,96	7,74
24/08/2025 10:00	1,02	32	567	373,68	34,05	6,06	7,73
24/08/2025 10:30	1,02	31,97	576,9	337,1	34,05	6,01	7,74
24/08/2025 11:00	1,04	31,95	542,6	339,04	34,26	5,22	7,69
24/08/2025 11:30	1,02	31,94	555,4	347,7	34,26	5,86	7,73
24/08/2025 12:00	1,03	31,93	570,4	342,46	34,36	5	7,74
24/08/2025 12:30	1,04	31,9	578,4	344,87	34,46	5,42	7,7

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
24/08/2025 13:00	1,03	31,89	551,7	354,78	34,46	4,57	7,73
24/08/2025 13:30	1,03	31,88	556,2	686,11	34,46	5,78	7,72
24/08/2025 14:00	1,03	31,87	549,9	323,6	34,46	5,78	7,69
24/08/2025 14:30	1,03	31,86	551,9	319,23	34,36	5,23	7,73
24/08/2025 15:00	1,03	31,85	498	675,5	34,25	5,65	7,71
24/08/2025 15:30	1,03	31,83	518,5	300,34	34,36	5,01	7,73
24/08/2025 16:00	0,95	31,82	531,7	303,6	34,36	6,1	7,66
24/08/2025 16:30	1,04	31,85	491,3	312,49	34,26	4,69	7,74
24/08/2025 17:00	1,03	31,83	436,9	320,35	34,16	5,07	7,72
24/08/2025 17:30	1,03	31,81	431,2	317,67	33,95	5,3	7,74
24/08/2025 18:00	1,02	31,81	421,2	300,53	33,95	5,01	7,74
24/08/2025 18:30	1,03	31,78	416	292,73	33,95	4,36	7,72
24/08/2025 19:00	1,03	31,8	377,4	292,9	33,75	3,73	7,76
24/08/2025 19:30	1,04	31,8	386,1	669,23	33,85	4,06	7,72
24/08/2025 20:00	1,03	31,78	394,6	293,18	33,75	3,69	7,74
24/08/2025 20:30	1,04	31,77	395,2	675,9	33,68	4,45	7,73
24/08/2025 21:00	1,04	31,76	365,2	287,93	33,56	5,01	7,74
24/08/2025 21:30	1,03	31,75	372,8	284,35	33,65	4,68	7,74
24/08/2025 22:00	1,05	31,76	375,1	277,35	33,65	4,97	7,75
24/08/2025 22:30	1,04	31,75	384,8	281,62	33,65	3,71	7,75
24/08/2025 23:00	1,05	31,75	385,9	671,28	33,56	4,14	7,74
24/08/2025 23:30	1,04	31,73	402,4	285,82	33,5	3,75	7,77
25/08/2025 00:00	1,05	31,74	404	287,03	33,46	5,28	7,68
25/08/2025 00:30	1,04	31,72	412,3	284,51	33,35	5,13	7,76
25/08/2025 01:00	1,05	31,71	351	286,48	33,46	4,23	7,76
25/08/2025 01:30	1,06	31,73	368,4	282,13	33,46	4,11	7,74
25/08/2025 02:00	1,05	31,74	396,2	278,98	33,46	3,96	7,76
25/08/2025 02:30	1,06	31,74	409,4	656,61	33,46	4,73	7,74
25/08/2025 03:00	1,05	31,71	333,9	275,72	33,35	3,69	7,75
25/08/2025 03:30	1,06	31,71	352,4	275,73	33,25	4,56	7,74
25/08/2025 04:00	1,04	31,69	377,2	668,64	33,19	4,81	7,75
25/08/2025 04:30	1,05	31,7	388,7	322,3	33,23	4,49	7,76
25/08/2025 05:00	1,05	31,71	319	358,88	33,3	4,21	7,75
25/08/2025 05:30	1,05	31,71	335,9	360,18	33,23	3,2	7,72
25/08/2025 06:00	0,96	31,72	275,3	361,46	33,23	4,93	7,72
25/08/2025 06:30	1,06	31,69	322,7	703,63	33,23	3,96	7,77
25/08/2025 07:00	1,06	31,72	355,6	345,88	33,23	5,11	7,74

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
25/08/2025 07:30	1,05	31,66	387	342,57	33,12	6,1	7,71
25/08/2025 08:00	1,06	31,69	395,9	380,68	33,25	6,11	7,76
25/08/2025 08:30	1,06	31,65	400	327,35	33,34	6,55	7,76
25/08/2025 09:00	1,05	31,62	403,2	327,76	33,35	5,88	7,76
25/08/2025 09:30	1,05	31,64	461,9	331,97	32,9	6,19	7,76
25/08/2025 10:00	1,05	31,57	449,7	605,28	33,12	5,35	7,77
25/08/2025 10:30	1,05	31,61	445,5	903,35	33,23	5,87	7,76
25/08/2025 11:00	1,05	31,53	369,8	906,28	33,35	5,37	7,77
25/08/2025 11:30	1,05	31,53	420,8	880,32	33,46	4,82	7,77
25/08/2025 12:00	1,05	31,55	482,3	875,5	33,56	4,58	7,75
25/08/2025 12:30	1,06	31,51	540,8	871,24	33,5	4,67	7,76
25/08/2025 13:00	1,07	31,55	544,1	599,04	33,75	4,77	7,73
25/08/2025 13:30	1,05	31,5	579,3	608,82	33,65	4,02	7,76
25/08/2025 14:00	1,06	31,52	650,6	585,37	33,75	5,07	7,73
25/08/2025 14:30	0,96	31,51	647,4	937,95	33,65	5,11	7,75
25/08/2025 15:00	1,02	31,53	647,3	932,5	33,66	4,35	7,75
25/08/2025 15:30	1,06	31,55	666,2	551,51	33,75	4,2	7,72
25/08/2025 16:00	1,06	31,56	691,2	549,02	33,75	3,62	7,76
25/08/2025 16:30	0,91	31,52	710,1	998,09	33,65	4,32	7,88
25/08/2025 17:00	0,91	31,52	710,8	1005,02	33,65	4,32	7,88
25/08/2025 17:30	0,91	31,52	688,6	630,26	33,65	4,32	7,88
25/08/2025 18:00	0,91	31,52	700	988,87	33,65	4,32	7,88
25/08/2025 18:30	0,91	31,52	684	628,18	33,65	4,32	7,88
25/08/2025 19:00	0,91	31,52	642,4	1023,72	33,5	4,32	7,88
25/08/2025 19:30	0,58	31,66	652,8	1019,49	33,56	3,15	7,72
25/08/2025 20:00	0,57	31,69	675,6	661,23	33,56	4,33	7,75
25/08/2025 20:30	0,54	31,66	727,5	1043,34	33,23	4,19	7,74
25/08/2025 21:00	0,52	31,71	711	657,1	33,23	4,15	7,71
25/08/2025 21:30	0,5	31,69	704,6	649,68	33,21	3,58	7,72
25/08/2025 22:00	0,49	31,72	706,8	632,19	33,35	9,52	7,74
25/08/2025 22:30	0,48	31,72	711,3	696,93	33,35	3,37	7,7
25/08/2025 23:00	0,46	31,72	713	698,64	33,35	3,34	7,73
25/08/2025 23:30	0,48	31,74	720,7	1085,81	33,25	3,09	7,69
26/08/2025 00:00	0,46	31,75	713,3	1070,79	33	2,55	7,72
26/08/2025 00:30	0,46	31,74	698,6	1070,57	33,23	3,86	7,7
26/08/2025 01:00	0,46	31,74	676,4	1067,49	33,12	3,04	7,72
26/08/2025 01:30	0,45	31,73	673,8	672,22	33,12	4,92	7,71

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/08/2025 02:00	0,45	31,73	744,3	677,71	33,23	4,26	7,69
26/08/2025 02:30	0,45	31,73	822,5	696,43	33,01	3,06	7,73
26/08/2025 03:00	0,45	31,75	812,7	693,88	33,01	4,4	7,7
26/08/2025 03:30	0,45	31,75	839,9	690,46	33,01	3,45	7,73
26/08/2025 04:00	0,43	31,75	848,5	692,66	32,9	3,54	7,71
26/08/2025 04:30	0,45	31,78	873,5	1065,85	32,75	3,71	7,72
26/08/2025 05:00	0,45	31,78	869,1	1018,54	32,9	5,32	7,73
26/08/2025 05:30	0,45	31,81	872,3	1023,8	32,9	4	7,69
26/08/2025 06:00	0,45	31,78	865,5	1023,67	32,9	3,15	7,73
26/08/2025 06:30	0,45	31,8	875,3	1020,1	32,9	4,28	7,71
26/08/2025 07:00	0,44	31,79	828,2	1016,04	32,9	3,21	7,73
26/08/2025 07:30	0,44	31,8	839,3	594,49	32,9	3,44	7,69
26/08/2025 08:00	0,44	31,78	859,1	1012,55	32,9	4,28	7,73
26/08/2025 08:30	0,43	31,75	898,2	1005,92	32,45	4,53	7,72
26/08/2025 09:00	0,43	31,74	908,2	656,62	32,56	4,8	7,71
26/08/2025 09:30	0,43	31,76	894,1	1020,35	32,5	4,13	7,76
26/08/2025 10:00	0,43	31,75	913,6	1024,62	32,56	4,33	7,71
26/08/2025 10:30	0,43	31,77	917,6	972,24	32,66	5,13	7,77
26/08/2025 11:00	0,44	31,79	879	583,11	32,56	5,06	7,73
26/08/2025 11:30	0,43	31,78	872	960,12	32,56	4,83	7,75
26/08/2025 12:00	0,44	31,77	873,3	952,09	32,78	4,63	7,74
26/08/2025 12:30	0,44	31,8	884,9	950,46	32,9	4,86	7,7
26/08/2025 13:00	0,44	31,8	868,4	884,11	33,01	4,54	7,75
26/08/2025 13:30	0,42	31,8	859	880,87	33,23	4,64	7,7
26/08/2025 14:00	0,42	31,77	857,1	906,65	33,23	3,41	7,75
26/08/2025 14:30	0,42	31,82	867,1	541,42	33,25	5,04	7,71
26/08/2025 15:00	0,44	31,83	858,4	589,36	33,56	4,37	7,76
26/08/2025 15:30	0,44	31,82	848	917,88	33,65	5,64	7,75
26/08/2025 16:00	0,44	31,83	863,9	944,65	33,65	6,27	7,7
26/08/2025 16:30	0,44	31,85	866,2	946,36	33,56	4,23	7,75
26/08/2025 17:00	0,44	31,86	859,5	968,37	33,56	5,2	7,7
26/08/2025 17:30	0,44	31,83	838,9	955,46	33,56	4,81	7,76
26/08/2025 18:00	0,43	31,86	860,2	962,45	33,46	5,65	7,75
26/08/2025 18:30	0,43	31,86	868,7	963,82	33,46	5,65	7,75
26/08/2025 19:00	0,43	31,86	867	956,92	33,46	5,65	7,75
26/08/2025 19:30	0,43	31,86	875	953,32	33,25	5,65	7,75
26/08/2025 20:00	0,43	31,86	869,1	581,34	33,46	5,65	7,75

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
26/08/2025 20:30	0,43	31,86	859,6	582,57	33,46	5,65	7,75
26/08/2025 21:00	0,43	31,86	867,2	588,88	33,46	5,65	7,75
26/08/2025 22:00	0,45	31,84	857,9	965,12	33,34	24,99	7,87
26/08/2025 22:30	0,43	31,84	861,3	553,8	33,23	12,63	7,88
26/08/2025 23:00	0,42	31,86	856,2	916,64	33,23	27,01	7,88
26/08/2025 23:30	0,41	31,84	880,8	542,97	33,12	15,62	7,93
27/08/2025 00:00	0,4	31,86	865,6	937,75	33,12	38,82	7,95
27/08/2025 00:30	0,4	31,83	847	556,49	33	13,94	7,98
27/08/2025 01:00	0,39	31,84	838	938,46	33,09	25,6	7,85
27/08/2025 01:30	0,39	31,78	835,8	930,31	33,12	22,66	7,98
27/08/2025 02:00	0,39	31,86	845,8	593,88	33,12	22,79	7,99
27/08/2025 02:30	0,38	31,87	871,2	987,89	33,01	26,85	7,99
27/08/2025 03:00	0,44	31,71	836,5	638,02	33,01	26,55	8,02
27/08/2025 04:00	0,44	31,9	876,3	633,44	32,75	39,44	8,05
27/08/2025 04:30	0,45	31,85	856,8	1004,39	32,9	27,11	7,96
27/08/2025 05:00	0,45	31,89	865,4	580,76	33,01	24,93	8,06
27/08/2025 05:30	0,45	31,88	863,3	951,22	33	25,72	8,06
27/08/2025 06:00	0,45	31,95	868,2	580,76	32,9	21,81	8,07
27/08/2025 06:30	0,45	31,86	869,9	960,18	32,9	32,67	8,07
27/08/2025 07:00	0,45	31,89	876,6	553,11	32,9	24,2	8,07
27/08/2025 07:30	0,44	31,85	861,6	578,99	33,01	28,29	8,08
27/08/2025 08:00	0,44	31,84	863,2	770,02	33,12	21,4	8,07
27/08/2025 08:30	0,43	31,86	856,3	572,81	33	21,54	8,08
27/08/2025 09:00	0,43	31,81	809,6	574,87	33,23	24,42	8,08
27/08/2025 10:00	0,43	31,81	834	577,43	33,41	21,69	8,09
27/08/2025 10:30	0,42	31,83	830	580,02	33,56	23,58	8,08
27/08/2025 11:00	0,42	31,8	853,7	579,2	33,65	25,55	8,08
27/08/2025 11:30	0,43	31,82	871,6	963,18	33,75	16,28	8,12
27/08/2025 12:00	0,43	31,82	856,7	966,04	33,85	39,41	8,09
27/08/2025 12:30	0,43	31,85	870,4	573,36	33,95	15,33	8,1
27/08/2025 13:30	0,43	31,86	796,4	572,92	34,05	30,05	8,09
27/08/2025 14:00	0,43	31,84	774,3	577,2	34,25	28,7	8,07
27/08/2025 14:30	0,43	31,85	772,3	573,32	34,26	27,99	8,09
27/08/2025 15:00	0,43	31,84	744,7	571,36	34,26	17,29	8,11
27/08/2025 16:00	0,42	31,87	747,3	566,78	34,16	9,67	8,09
27/08/2025 17:00	0,42	31,9	735,6	966,54	34,05	29,13	8,09
27/08/2025 18:30	0,41	31,91	736,7	942,35	33,95	26,82	8,06

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
27/08/2025 19:30	0,42	30,84	714,3	566,38	33,75	20,29	8,07
27/08/2025 20:30	0,42	31,96	734,2	570,87	33,85	23,83	8,07
27/08/2025 21:00	0,42	31,98	699,1	567,64	33,76	34,37	8,08
27/08/2025 22:00	0,43	31,92	744	574,45	33,46	18,84	8,06
27/08/2025 22:30	0,43	31,95	751,2	953,57	33,65	88,7	8,06
27/08/2025 23:00	0,43	31,96	743,8	945,89	33,65	29,63	8,07
28/08/2025 00:00	0,43	31,97	742,8	987,21	33,5		8,07
28/08/2025 00:30	0,44	32	734,9	625,97	33,46		8,08
28/08/2025 01:00	0,44	32	709	996,87	33,34		8,07
28/08/2025 01:30	0,43	31,98	709	994,62	33,46		8,05
28/08/2025 02:00	0,44	32	716,8	624,48	33,46		8,06
28/08/2025 02:30	0,43	31,98	699,2	993,27	33,25		8,06
28/08/2025 03:00	0,43	32	692,2	612,39	33,41		8,07
28/08/2025 03:30	0,43	31,99	681,2	979,02	33,35		8,06
28/08/2025 04:00	0,43	32,01	690,9	594,07	33,3		8,08
28/08/2025 04:30	0,43	31,98	696,2	950,36	33,23		8,06
28/08/2025 05:00	0,42	32,02	691,7	574,07	33,23		8,05
28/08/2025 05:30	0,44	32,04	696,7	944,07	33,35		8,05
28/08/2025 06:00	0,44	32,04	692,3	953,94	33,35		8,06
28/08/2025 06:30	0,44	32,04	688,9	557,05	33,35		8,04
28/08/2025 07:00	0,44	31,99	699,1	554,07	33,25		8,04
28/08/2025 07:30	0,43	32,02	716,3	925,74	33,25		8,05
28/08/2025 08:00	0,42	31,98	728,6	924,87	33,45		8,05
28/08/2025 08:30	0,41	31,98	720,8	924,08	33,56		8,04
28/08/2025 09:00	0,41	31,98	670,2	559,2	33,63		8,03
28/08/2025 10:00	0,41	31,94	686,6	935,02	33,85		8,1
28/08/2025 10:30	0,41	31,94	702,1	552,19	33,85		8,04
28/08/2025 11:00	0,41	31,97	661,8	558,42	34,05		8,09
28/08/2025 11:30	0,41	31,93	692	565,93	34,16	8,5	8,05
28/08/2025 12:00	0,42	31,89	696,8	554,85	34,25		8,09
28/08/2025 12:30	0,42	31,98	708,4	939,37	34,32		8,1
28/08/2025 13:00	0,42	31,86	687,8	944,46	34,36		8,04
28/08/2025 13:30	0,42	32	706,8	941,68	34,46		8,06
28/08/2025 14:00	0,42	31,99	701,1	935,65	34,55		8,06
28/08/2025 14:30	0,42	32,01	721,9	561,25	34,67		8,04
28/08/2025 15:00	0,42	32,01	702,9	934,51	34,67		8,06
28/08/2025 16:00	0,42	32,05	721,6	938,08	34,57		8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
28/08/2025 16:30	0,42	32,07	724,7	938,72	34,57		8,07
28/08/2025 17:00	0,42	32,07	713,7	565,78	34,5		8,06
28/08/2025 17:30	0,43	32,11	710,9	562,42	34,46		8,06
28/08/2025 18:00	0,43	32,13	721,4	871,61	34,35		8,06
28/08/2025 18:30	0,43	32,09	738,1	945,28	34,26		8,07
28/08/2025 19:00	0,43	32,12	697,8	952,03	34,26		8,05
28/08/2025 19:30	0,44	32,16	709,8	574,13	34,16		8,06
28/08/2025 20:00	0,44	32,16	723,2	568,37	34,16		8,05
28/08/2025 20:30	0,44	32,2	733,8	933,8	33,95		8,11
28/08/2025 21:00	0,44	32,21	718,7	568,97	33,92		8,05
28/08/2025 22:00	0,44	32,22	720,9	947,77	33,65		8,06
28/08/2025 22:30	0,44	32,28	725,9	565,75	33,75		8,01
28/08/2025 23:00	0,45	32,26	722,2	569,02	33,85		8,06
28/08/2025 23:30	0,45	32,34	742	569,38	33,92		8,05
29/08/2025 00:00	0,45	32,29	741,6	555,86	33,85		8,05
29/08/2025 00:30	0,45	32,31	739,6	929,91	33,75		8,04
29/08/2025 01:00	0,45	32,35	713,6	599,49	33,75		8,06
29/08/2025 01:30	0,45	32,34	702,9	556,99	33,65		8,06
29/08/2025 02:00	0,45	32,36	713,1	558,03	33,75		7,92
29/08/2025 02:30	0,45	32,41	745,9	560,4	33,75		8,06
29/08/2025 03:00	0,45	32,38	703,4	556,5	33,77		8,06
29/08/2025 04:00	0,46	32,44	715,8	1041,3	33,75		8,04
29/08/2025 04:30	0,46	32,47	721,8	1035,28	33,65		8,06
29/08/2025 05:00	0,46	32,48	707,6	1032,25	33,56		8,05
29/08/2025 05:30	0,46	32,44	711,6	642,6	33,5		8,01
29/08/2025 06:00	0,46	32,47	726,2	571,06	33,75		8,05
29/08/2025 06:30	0,46	32,51	734,1	568,7	33,75		8,06
29/08/2025 07:00	0,46	32,53	715,8	527,94	33,75		7,98
29/08/2025 07:30	0,46	32,49	724	553,83	33,75		8,04
29/08/2025 08:00	0,46	32,48	744,1	548,16	33,75		8,07
29/08/2025 08:30	0,46	32,45	730,8	956,71	33,75		8,06
29/08/2025 09:00	0,46	32,5	713,9	629,36	33,85		8,05
29/08/2025 09:30	0,46	32,5	715,8	624,65	33,86		8,06
29/08/2025 10:00	0,46	32,49	708,7	595,59	33,76		8,02
29/08/2025 10:30	0,46	32,49	736,3	986,1	33,76		8,02
29/08/2025 11:00	0,46	32,49	696,7	985,67	33,76		8,02
29/08/2025 11:30	0,46	32,49	674,8	959,42	33,76	7,5	8,02

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m³/h)	Lưu lượng đầu vào(m³/h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
29/08/2025 12:00	0,61	32,45	674,6	956,32	33,75	40,5	8,04
29/08/2025 12:30	0,55	32,45	710,8	941,24	34,26		8,09
29/08/2025 13:00	0,55	32,43	676,1	559,82	34,26		8,05
29/08/2025 13:30	0,54	32,38	679,6	513,72	34,36		8,04
29/08/2025 14:00	0,53	32,42	692,5	513,41	34,57		8,04
29/08/2025 14:30	0,52	32,39	680,4	511,56	34,36		8,02
29/08/2025 15:00	0,52	32,38	644	891,35	34,56		8,04
29/08/2025 15:30	0,52	32,39	676,2	884,45	34,46		8,05
29/08/2025 16:00	0,51	32,38	685,2	856,27	34,46		8,06
29/08/2025 16:30	0,51	32,39	708,6	875,32	34,36		8,05
29/08/2025 17:00	0,51	32,37	689,5	514,32	34,35		8,04
29/08/2025 17:30	0,51	32,38	692	511,11	34,26		8,03
29/08/2025 18:00	0,5	32,34	770,6	513,84	33,95		7,99
29/08/2025 18:30	0,49	32,27	944	907,12	33,35		8,11
29/08/2025 19:00	0,49	32,25	931,2	1324,93	33,21		8,1
29/08/2025 19:30	0,49	32,25	884,7	1047,36	33,36		7,97
29/08/2025 20:00	0,5	32,24	860,6	1283,33	33,35		8,07
29/08/2025 20:30	0,5	32,29	853,7	1047,48	33,46		8,07
29/08/2025 21:00	0,5	32,3	837,8	1047,64	33,35		8,07
29/08/2025 22:00	0,5	32,37	812,9	639,64	33,35		8,08
29/08/2025 22:30	0,5	32,34	832	1005,84	33,35		8,08
29/08/2025 23:00	0,51	32,38	855,9	620,68	33,46		8,06
29/08/2025 23:30	0,51	32,35	890,1	1004,01	33,46		8,05
30/08/2025 00:00	0,51	32,38	882,5	610,95	33,46		8,07
30/08/2025 00:30	0,51	32,36	850,3	989,18	33,35		8,07
30/08/2025 01:00	0,51	32,38	839,6	609,13	33,25		8,06
30/08/2025 01:30	0,51	32,37	837,6	979,58	33,25		8,08
30/08/2025 02:00	0,51	32,39	871,5	980,79	33,23		8,05
30/08/2025 02:30	0,51	32,33	901,4	634,76	33,41		8,07
30/08/2025 03:00	0,51	32,37	897,4	1000,82	33,35		8,07
30/08/2025 03:30	0,51	32,39	923,8	609,01	33,35		8,06
30/08/2025 04:00	0,51	32,4	938,6	1006,33	33,23		8,08
30/08/2025 04:30	0,51	32,4	914,5	616,1	33,35		8,07
30/08/2025 05:00	0,51	32,39	900,4	962,96	33,12		8,09
30/08/2025 05:30	0,51	32,4	895,1	588,85	33,01		8,07
30/08/2025 06:00	0,5	32,4	915,4	583,19	33		7,97
30/08/2025 06:30	0,51	32,41	912,2	547,53	33,23		8,08

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
30/08/2025 07:00	0,51	32,4	920,7	495,71	33,35		8,08
30/08/2025 07:30	0,51	32,39	917,9	500,23	33,35		8,09
30/08/2025 08:00	0,51	32,36	901,8	478,86	33,46		8,08
30/08/2025 08:30	0,51	32,4	889,6	455,98	33,46		8,06
30/08/2025 09:00	0,51	32,38	859,9	396,99	33,46		8,09
30/08/2025 10:00	0,5	32,36	869,3	411,31	33,65		8,09
30/08/2025 10:30	0,5	32,33	856,9	788,93	33,75		8,08
30/08/2025 11:00	0,5	32,34	798,9	793,61	33,85		8,08
30/08/2025 11:30	0,51	32,27	771,4	604,57	33,95	6,8	8,09
30/08/2025 12:00	0,5	32,33	735,2	597,98	33,85		8,11
30/08/2025 12:30	0,5	32,27	750,8	222,64	33,85		8,05
30/08/2025 13:00	0,5	32,3	669,8	222,71	34,05		8,08
30/08/2025 13:30	0,5	32,28	621,2	209,7	33,95		8,09
30/08/2025 14:00	0,5	32,27	598,1	584,29	33,95		8,1
30/08/2025 14:30	0,5	32,28	554,9	501,69	33,95		8,09
30/08/2025 15:00	0,5	32,26	409,1	515,2	34,05		8,11
30/08/2025 16:00	0,5	32,23	266,7	513,85	33,95		8,06
30/08/2025 16:30	0,5	32,24	236,2	79,36	33,75		8,09
30/08/2025 17:00	0,5	32,23	217,1	78,81	33,85		8,1
30/08/2025 17:30	0,5	32,22	193,9	74,9	33,85		8,12
30/08/2025 18:00	0,5	32,22	177,8	67,15	33,75		8,11
30/08/2025 18:30	0,5	32,21	170,1	87,36	33,75		8,11
30/08/2025 19:00	0,5	32,2	162,4	85,95	33,57		8,12
30/08/2025 19:30	0,5	32,21	158,7	86,87	33,46		8,15
30/08/2025 20:00	0,5	32,18	146,1	82,53	33,56		8,1
30/08/2025 20:30	0,5	32,21	135,5	0,18	33,56		8,13
30/08/2025 21:00	0,5	32,2	97,4	0	33,56		8,07
30/08/2025 22:00	0,5	32,2	50,2	384,23	33,36		8,14
30/08/2025 22:30	0,5	32,2	38,3	381,5	33,24		8,17
30/08/2025 23:00	0,5	32,19	30,6	380,03	33,12		8,14
30/08/2025 23:30	0,5	32,18	26,1	0,18	33,23		8,14
31/08/2025 00:00	0,5	32,17	22,4	0,42	33,12		8,11
31/08/2025 00:30	0,5	32,17	18,7	383,88	33,12		8,15
31/08/2025 01:00	0,5	32,18	15,8	377,65	33,01		8,15
31/08/2025 01:30	0,5	32,17	15,8	0,18	32,75		8,13
31/08/2025 02:00	0,5	32,17	14,9	0,18	32,78		8,13
31/08/2025 02:30	0,5	32,16	14,2	387,53	32,66		8,16

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
31/08/2025 03:00	0,5	32,16	8,3	380,4	32,66		8,14
31/08/2025 04:00	0,5	32,16	0	0	32,66		8,12
31/08/2025 04:30	0,5	32,15	0	0	32,56		8,14
31/08/2025 05:00	0,5	32,14	0	0,18	32,56		8,14
31/08/2025 05:30	0,5	32,17	0	0,18	32,45		8,15
31/08/2025 06:00	0,5	32,17	0	0,18	32,25		8,14
31/08/2025 06:30	0,5	32,16	0	0,18	32,34		8,15
31/08/2025 07:00	0,5	32,14	0	287,87	32,34		8,17
31/08/2025 07:30	0,5	32,16	22,7	254,35	32,34		8,13
31/08/2025 08:00	0,51	32,21	158,7	254,54	32,9		8,12
31/08/2025 08:30	0,5	32,16	275	255,97	33,01		8,15
31/08/2025 09:00	0,5	32,18	333,6	315,73	33,01		8,14
31/08/2025 10:00	0,5	32,14	401,8	0,24	33,23		8,12
31/08/2025 10:30	0,5	32,12	419,2	0	33,25		8,1
31/08/2025 11:00	0,5	32,11	420	0,18	33,46		8,14
31/08/2025 11:30	0,49	32,09	435,9	0,24	33,35	8,2	8,11
31/08/2025 12:00	0,5	32,07	423,2	0,24	33,46		8,13
31/08/2025 12:30	0,5	32,08	427,9	0,24	33,85		8,13
31/08/2025 13:00	0,49	32,06	332,8	0,18	33,75		8,14
31/08/2025 13:30	0,5	32,05	208,2	384,96	33,87		8,14
31/08/2025 14:00	0,49	32,02	132,5	378,57	33,85		8,13
31/08/2025 14:30	0,49	32,02	90,9	0,35	33,75		8,13
31/08/2025 15:00	0,49	31,98	73	0,18	33,46		8,14
31/08/2025 16:00	0,49	31,99	39,9	0,18	33,12		8,16
31/08/2025 16:30	0,49	32	31,6	0	33		8,14
31/08/2025 17:00	0,49	32	26,4	382,03	33,35		8,15
31/08/2025 17:30	0,49	31,97	24,2	0,18	33,11		8,12
31/08/2025 18:00	0,49	31,99	20,9	0	33,23		8,15
31/08/2025 18:30	0,49	32	18	0,18	33,01		8,16
31/08/2025 19:00	0,49	31,99	17	0,18	33,12		8,12
31/08/2025 19:30	0,49	32,01	15,3	0,18	32,9		8,16
31/08/2025 20:00	0,49	31,99	15	0	32,78		8,15
31/08/2025 20:30	0,49	31,98	8	0,18	32,9		8,13
31/08/2025 21:00	0,49	31,99	0	0	32,9		8,12
31/08/2025 22:00	0,49	31,99	0	377,83	32,66		8,12
31/08/2025 22:30	0,5	31,99	0	0,18	32,5		8,13
31/08/2025 23:00	0,5	31,97	0	0	32,56		8,15

Thời điểm:	Amoni (mg/L)	COD Tập Trung(mg/L)	Lưu lượng đầu ra(m ³ /h)	Lưu lượng đầu vào(m ³ /h)	Nhiệt độ(oC)	TSS Tập Trung(mg/L)	pH Tập Trung
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9	4,05	60,75	1.042	1.042	40	40,5	6-9
31/08/2025 23:30	0,49	32	0	384,06	32,45		8,13